

นิติบุคคลอาคารชุด.....
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์.....
รหัสอุปกรณ์.....
คาบเวลา PM ☐ สัปดาห์ ☒ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 4-6-68

1..... 2.....
3..... 4.....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ	
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย		
	MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	✓				
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP / ตะแกรงหน้าปั้ม	✓				
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	✓				
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓				
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓				
6	ตรวจเช็คข้อัดจารบีลูกปืน	✓				
7	ตรวจเช็คดูยางล๊อคจุดต่อเพลลา	✓				
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	✓				
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน		✓	รูปลั๊กไดรฟ์	รูปลั๊กไดรฟ์	
14	ตรวจเช็คการทำงานของ VALVE	✓				
	ตู้ CONTROL					
1	ตรวจเช็คสภาพ MAIN BREAKER		✓	ตู้ไฟ		
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL		✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC		✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY		✓			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่าA		✓			
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL		✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL AUTO / MANUAL		✓			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์สถานะหน้าตู้ CONTROL		✓			
9	แรงดัน R-N.....S-N.....T-N.....VOLT.		✓			1 เฟส
10	แรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT.		✓			3 เฟส
11	กระแส R S T AMP.		✓			
12	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ LATCHING RELAY		✓			
13	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL		✓			
14	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL		✓			
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคารชุดฯ				

บันทึกผลการปฏิบัติงาน.....
หมายเหตุ.....