

## ภาคผนวก 6

---

เอกสารการเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

## ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนมกราคม 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ม.ค. 63



## Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ....	Building <b>Tidy Deluxe</b>	<b>Fire Alarm/ระบบดับเพลิง</b>					
Equipment : <b>EST3</b>	Duration : -	Location : <b>Juristic Office</b>					
P.M. Code : <b>M.0015</b>	Done By : -	Done By : <b>1/1/68</b>					
Assigned By : -	Date : -	Date : <b>1/1/68</b>					
Time taken <b>13.00h</b>							
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสภาพความพร้อมของ (Check the condition)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Zone Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Trouble Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Control Switch	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Fire Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Sound Buzzer	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบคุณภาพของ Battery 12x12 v 8ah	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ	***	***	***	***	✓		
ทดสอบสัญญาณตาม Terminals ต่างๆ ไม่เป็น	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชัน				***	✓		
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน				***	✓		
ทำความสะอาด Detector				***	✓		
เปลี่ยน							
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)				***	✓		
***เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

<b>REMARK</b>	<b>Done By / ดำเนินการโดย</b>	<b>Checked by / ตรวจสอบโดย</b>	<b>Verified by / ทวนสอบโดย</b>
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech./Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
H = Half yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา
Y = Yearly			

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

## ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนกุมภาพันธ์ 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ก.พ. 53



## Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ....	Building <b>Tidy Deluxe</b>	<b>Fire Alarm/ระบบดับเพลิง</b>	
Equipment : <b>EST3</b>	Duration : -	Location : <b>Juristic Office</b>	
P.M. Code : <b>M.0015</b>	Done By : -	Done By : -	Time taken <b>19.00/6</b>
Assigned By : -	Date : -	Date : <b>1/2/08</b>	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยทั่วไป (Check the condition)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Zone Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Trouble Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Control Switch	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Fire Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Sound Buzzer	***	***	***	***	✓		
อายุแบตเตอรี่ของ Battery 12x12 v 8ah	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบขั้วต่อตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์มีสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชัน					***		
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน				***	✓		
ทำความสะอาด Detector				***	✓		
เปลี่ยน							
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)				***	✓		
เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562							

**Suggestion / ข้อเสนอแนะ**

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง) Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ Date/วันที่ Date/วันที่

Y = Yearly Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

## ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนมีนาคม 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 มี.พ. 53



## Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ....	Building <b>Tidy Deluxe</b>	<b>Fire Alarm/ระบบดับเพลิง</b>	
Equipment : EST3	Duration : -	Location : Juristic Office	
P.M. Code : M.0015	Done By : -	Done By :	Time taken
Assigned By : -	Date : -	Date : 1/3/58	13.00h

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสภาพความพร้อม (Check the condition)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Zone Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Trouble Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Control Switch	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Fire Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Sound Buzzer	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Battery 12x12 v 8ah	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบขั้วต่อ Terminals ต่างๆ ให้แน่น	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้สัญญาณจากบุคคล (Manual Station)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชัน					***		
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน				***	✓		
ทำความสะอาด Detector				***	✓		
เปลี่ยน							
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)				***	✓		
***เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562							

**Suggestion / ข้อเสนอแนะ**

<b>REMARK</b>	<b>Done By / ดำเนินการโดย</b>	<b>Checked by / ตรวจสอบโดย</b>	<b>Verified by / ทวนสอบโดย</b>
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	Date/วันที่	Date/วันที่ 1/3/58	Date/วันที่ 2/3/58
H = Half yearly	Time/เวลา	Time/เวลา 17.00	Time/เวลา
Y = Yearly			

(\* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อบกพร่อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ



ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนเมษายน 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ก.พ. 53



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

Tidy Deluxe

Fire Alarm/ระบบดับเพลิง

Equipment :	EST3	Duration :	-	Location :	Juristic Office			
P.M. Code :	M.0015	Done By :	-	Done By :				
Assigned By :	-	Date :	-	Date :	1/4/68			
DESCRIPTION		M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค								
ตรวจสอบสภาพความพร้อม (Check the condition)		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบการทำงานของ Zone Lamp		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบการทำงานของ Trouble Lamp		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบการทำงานของ Control Switch		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบการทำงานของ Fire Lamp		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบการทำงานของ Sound Buzzer		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบแบตเตอรี่ Battery 12x12 v 8ah		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell		***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชัน						✓		
ทำความสะอาด								
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน					***	✓		
ทำความสะอาด Detector					***	✓		
เปลี่ยน								
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)					***	✓		
เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562								
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง) Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ Date/วันที่ Date/วันที่

Y = Yearly Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีเหตุ, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ



ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนมิถุนายน 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 มิ.ย. 68



**Preventive Maintenance Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

**Tidy Deluxe**

**Fire Alarm/ระบบดับเพลิง**

Equipment :	EST3	Duration :	-	Location :	Juristic Office		
P.M. Code :	M.0015	Done By :	-	Done By :			
Assigned By :	-	Date :	-	Date :	1/6/68		
				Time taken	12 ชม		
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบความพร้อมของตู้ (Check the condition)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Zone Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Trouble Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Control Switch	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Fire Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Sound Buzzer	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบคุณภาพของ Battery 12x12 v 8ah	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสถานะตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานระบบตามฟังก์ชัน					***		
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน				***	✓		
ทำความสะอาด Detector				***	✓		
เปลี่ยน							
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)				***	✓		
***เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง) Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ Date/วันที่ Date/วันที่

Y = Yearly Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ





Take care of your home like ours

แบบฟอร์มการตรวจสอบตะกอนสาหร่ายชนิดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## ไต่ดีดีลักซ์







Take care of your home like ours  
Telephone: 020 8811 1111

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

24/02/68

## ไต่ดีดีลักซ์

<b>Recorded by / จดบันทึกโดย</b>	<b>Checked by / ตรวจสอบโดย</b>	<b>Verified by / ตรวจสอบโดย</b>
Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)
		
Date/วันที่ 24/2/65	Date/วันที่	Date/วันที่ 28/2/68 (For)
Time/เวลา 19.4	Time/เวลา	Time/เวลา
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อบกพร่อง Please Mark      ✓ Normal / ปกติ                      ✗ Abnormal / ไม่ปกติ		











Take care of your home like ours

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสาขจืดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

20/05/68

**ไต่ดีดีลักซ์**

Verified by / ทวนสอบโดย  
Signature (ลายเซ็น) (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/5/68  
Time/เวลา

370



**VilleCon**  
Management, Inc.

Take care of your home like our  
1-800-444-4444

**แบบฟอร์มการตรวจสอบตะกอนสาหร่ายน้ำดับเพลิงประจำเดือน**

21/06/68

## ‘ไทดีดีลักซ์’

**Recorded by / จดบันทึกโดย**  
**Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )**

**Checked by / ตรวจสอบโดย**  
**Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )**

Verified by / ทวนสอบโดย  
Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 21/6/67  
Time/เวลา 12:00

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Date/วันที่ 30/6/6

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark	✓ Normal / ปกติ	✗ Abnormal / ไม่ปกติ
-------------	-----------------	----------------------



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมกราคม 2568 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 1 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

/ 01 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่ ( V / Ah )	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	19/01/67	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	11/67	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องโถงน้ำดี	12	3	✓	12V-2.8ah	07/67	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	14/4/67	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องนิรภัย	12	3	✓	12V-2.8ah	04/67	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	20/12/67	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	29/07/67	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	20/11/67	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	12/10/67	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/67	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	29/10/67	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	27/8/67	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	01/67	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	16/9/67	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	30/4/67	.2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	14/67	.2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	10/4/67	.2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	27/8/67	.2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/67	.2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	.2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	05/67	.2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	20/67	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/9/67	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำพิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	05/67	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำพิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	30/04/67	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/67	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	18/9/67	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	16/12/67	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	05/67	.3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	07/67	.3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 21/1/68

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/1/68

Time/เวลา



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมกราคม 2568 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... / 01 / 2568 .....

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/17	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/16	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	03/15	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องซาวีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องซาวีน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	12/12/17	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/15	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/16	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/16	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/11/15	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/15	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องซาวีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/15	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องซาวีน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/11/16	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	16/11/15	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/16	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	15/11/15	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/11/17	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/16	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/16	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/11/16	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.ช่าง )

.....

Date/วันที่ 21/1/18

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( SM./ผู้จัดการอาคาร )

..... (for)

Date/วันที่ 21/1/18

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมกราคม 2568 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 3 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... / 01 / 2568 .....

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โมด	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/65	5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/65	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/16	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/67	6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/65	6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/11/67	6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	7/67	6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/9/67	6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/4/65	6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✗	12v-2.8ah		6/7	✗	✗	LED/6W	✗
6	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	29/10/66	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/66	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	29/10/67	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	18/11/67	7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/67	7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/67	7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/9/65	7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/65	7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/67	7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	21/12/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/66	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	09/67	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

.....

Date/วันที่ 21/11/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

..... (Bv)

Date/วันที่ 21/11/68

Time/เวลา

( \*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ







ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 68



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 1 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

19 / 02 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ ตำแหน่ง	ผลการ ทดสอบ	จุดตรวจ โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	19/2/68	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	19/2/68	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	19/2/68	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	20/2/68	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องโถงหนีไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	05/6/67	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	17/7/65	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องนิติ	12	3	✓	12V-2.8ah	04/6/65	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	20/12/67	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	23/11/67	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	19/2/67	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	29/8/67	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	29/8/67	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	1/6/66	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	19/1/65	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	30/4/65	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	1/7/65	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	13/4/67	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	22/8/68	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/66	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	02/11/66	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	07/1/67	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	02/4/66	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	09/6/67	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องพัคนะส	12	3	✓	12V-2.8ah	05/12/67	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำพัคนะสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	02/6/67	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำพัคนะสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	30/4/66	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องพัคนะส	12	3	✓	12V-2.8ah	16/4/67	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/6/67	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/67	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	05/6/67	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	09/6/67	3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

กิตติกร ชื่นวงศ์

Date/วันที่ 19/2/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ 20/2/68

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 2 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

19 / 02 / 2568

Building

ไททีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours		
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ		
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบบแห้ง	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ เดิม	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร เดิม	หลอด ชนิด / ขนาด			
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )						( 6 )	( 7 )
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/164	.3/3	✓	✓	LED/6W	2		
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	17/11/67	.3/4	✓	✓	LED/6W	2		
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/164	.3/5	✓	✓	LED/6W	2		
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/11/66	.3/6	✓	✓	LED/6W	2		
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/165	.3/7	✓	✓	LED/6W	2		
3	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	07/166	E/3	✓	✓	LED/6W	2		
3	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/167	W/3	✓	✓	LED/6W	2		
3	ประตูหน้าไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/67	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2		
3	ประตูหน้าไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2		
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	04/163	A/1	✓	✓	LED/6W	2		
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/65	A/2	✓	✓	LED/6W	2		
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/164	A/3	✓	✓	LED/6W	2		
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/163	A/4	✓	✓	LED/6W	2		
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	A/5	✓	✓	LED/6W	2		
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/7/63	A/6	✓	✓	LED/6W	2		
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/17	A/7	✓	✓	LED/6W	2		
4	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/8/65	E/4	✓	✓	LED/6W	2		
4	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/9/66	W/4	✓	✓	LED/6W	2		
4	ประตูหน้าไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2		
4	ประตูหน้าไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	18/11/65	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2		
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/66	.5/1	✓	✓	LED/6W	2		
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/9/66	.5/2	✓	✓	LED/6W	2		
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/67	.5/3	✓	✓	LED/6W	2		
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/165	.5/4	✓	✓	LED/6W	2		
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/8/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	2		
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/66	.5/6	✓	✓	LED/6W	2		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ													

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

ร.ศ. 16/164

Date/วันที่ 19/2/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 28/2/68

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 68



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 3 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

29 / 02 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวาง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/64	5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/8/16	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/16	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/16	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	17/1/16	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	19/8/16	6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/6/16	6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/16	6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	17/1/16	6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	24/9/16	6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/9/16	6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah	X	6/7	X	X	LED/6W	X
6	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/16	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/4/16	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/3/16	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/16	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	18/8/16	7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/16	7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/16	7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/7/16	7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/6/16	7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/16	7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/16	7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/16	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/16	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	09/6/16	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

25/2/68

Date/วันที่ 19/1/18

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

28/2/68

Date/วันที่ 28/2/18

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกุมภาพันธ์ 2568 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 4 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

19 / 02 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่ ( 3 )	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด ( 5 )	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด ( 9 )	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
7	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	21/1/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	21/1/66	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/1/66	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/1/66	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/1/66	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/1/66	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/1/66	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องชาไฟฟ้า	12	3	✓	12v-2.8ah	29/1/66	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องชาไฟฟ้า	12	3	✓	12v-2.8ah	19/5/16	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	26/1/66	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	12/1/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/1/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	20/5/67	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	20/4/65	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มคาน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/1/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอดรถ	12	3	✓	12v-2.8ah	15/1/67	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

กิตติกร นิ่มอ่อน

Date/วันที่ 19/2/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

28/2/68 (for)

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมีนาคม 2568 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 1 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

19 / 03 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		Hours
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	SLA	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
		กระแสตรง	กระแสตรง	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน	ติดตั้งที่	ผลการ	จุดตรวจ	หลอด	ชั่วโมงที่
		( ..... Volt )	( ..... Amp )			ล่าสุด	ทดสอบ	โคม	ชนิด / ขนาด	จ่ายไฟ	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	/	12V-2.8ah	22/11/67	ST1/B1	/	/	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	/	12V-2.8ah	19/10/67	ST2/B1	/	/	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	/	12V-2.8ah	11/6/7	B1/1	/	/	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	/	12V-2.8ah	11/6/7	B1/2	/	/	LED/6W	2
B1	ห้องปั๊มน้ำดี	12	3	/	12V-2.8ah	06/6/7	P/B1/1	/	/	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ไฟ	12	3	/	12V-2.8ah	12/4/67	E/G/2	/	/	LED/6W	2
G	ห้องนิติ	12	3	/	12V-2.8ah	04/6/7	G/2	/	/	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	/	12V-2.8ah	20/12/67	G/3	/	/	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	/	12V-2.8ah	26/9/67	G/4	/	/	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	/	12V-2.8ah	22/11/67	G/5	/	/	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	/	12V-2.8ah	20/10/67	G/6	/	/	LED/6W	2
G	บิ๊อมาย	12	3	/	12V-2.8ah	19/12/67	G/7	/	/	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ไฟ	12	3	/	12V-2.8ah	29/5/67	G/8	/	/	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	/	12V-2.8ah	24/3/67	E/G/1	/	/	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	/	12V-2.8ah	07/6/6	ST1/G	/	/	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	/	12V-2.8ah	19/3/66	ST2/G	/	/	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	/	12V-2.8ah	30/11/65	2/1	/	/	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	11/7/65	2/2	/	/	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	13/4/67	2/3	/	/	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	23/3/67	2/4	/	/	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	18/1/66	2/5	/	/	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	03/11/67	2/6	/	/	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	03/6/7	2/7	/	/	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ไฟ	12	3	/	12V-2.8ah	22/4/6	E/2	/	/	LED/6W	2
2	ห้องชาร์น้ำ	12	3	/	12V-2.8ah	08/6/2	W/2	/	/	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	/	12V-2.8ah	19/11/67	F/1	/	/	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	/	12V-2.8ah	03/6/7	F/2	/	/	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	X	12V-2.8ah	30/4/65	F/3	X	X	LED/6W	X
2	ห้องฟิตเนส	12	3	/	12V-2.8ah	15/4/67	F/4	/	/	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	/	12V-2.8ah	12/6/7	ST1/2	/	/	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	/	12V-2.8ah	19/1/67	ST2/2	/	/	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	/	12V-2.8ah	05/6/7	3/1	/	/	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	02/6/7	3/2	/	/	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง )

Date/วันที่ 19/1/68

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.SUP/หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ 21/3/08 (FOR)

Time/เวลา



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมีนาคม 2568 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 2 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... / **03** / **2568** .....

Building

**ไทด์ดีลักซ์**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบบแห้ง	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/164	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/06/65	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/164	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/9/65	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/164	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องชาร์ژไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/164	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องชาร์ژน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/164	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/65	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	X	12v-2.8ah	-	ST2/3	X	X	LED/6W	X
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	04/164	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/65	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/164	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	14/6/65	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/11/65	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/66	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/67	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องชาร์ژไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/3/16	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องชาร์ژน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	15/9/65	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/4/67	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	06/6/5	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/67	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.ช่าง )

19/09/65

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.SUP./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมีนาคม 2568 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 68



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... / 03 / 2568 .....

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )					
5	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	8/1/67	.5/7	/	/	LED/6W	2
5	ห้องครัวไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	18/1/67	E/5	/	/	LED/6W	2
5	ห้องครัวน้ำ	12	3	/	12v-2.8ah	26/1/67	W/5	/	/	LED/6W	2
	ประตูหน้าไฟ1	12	3	/	12v-2.8ah	21/1/67	ST1/5	/	/	LED/6W	2
5	ประตูหน้าไฟ2	12	3	/	12v-2.8ah	13/1/67	ST2/5	/	/	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	/	12v-2.8ah	17/1/67	.6/1	/	/	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	11/67	.6/2	/	/	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	29/1/67	.6/3	/	/	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	10/1/67	.6/4	/	/	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	23/1/67	.6/5	/	/	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	30/1/67	.6/6	/	/	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah		.6/7	X	X	LED/6W	X
6	ห้องครัวไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	23/1/67	E/6	/	/	LED/6W	2
6	ห้องครัวน้ำ	12	3	/	12v-2.8ah	22/1/67	W/6	/	/	LED/6W	2
6	ประตูหน้าไฟ1	12	3	/	12v-2.8ah	22/1/67	ST1/6	/	/	LED/6W	2
6	ประตูหน้าไฟ2	12	3	/	12v-2.8ah	29/1/67	ST2/6	/	/	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	/	12v-2.8ah	19/1/67	.7/1	/	/	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	22/1/67	.7/2	/	/	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	19/1/67	.7/3	/	/	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	16/1/67	.7/4	/	/	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	19/1/67	.7/5	/	/	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	16/1/67	.7/6	/	/	LED/6W	2
	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	24/1/67	.7/7	/	/	LED/6W	2
7	ห้องครัวไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	21/1/67	E/7	/	/	LED/6W	2
7	ห้องครัวน้ำ	12	3	/	12v-2.8ah	20/1/67	W/7	/	/	LED/6W	2
7	ประตูหน้าไฟ1	12	3	/	12v-2.8ah	20/1/67	ST1/7	/	/	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง )

.....

Date/วันที่ 29/3/68

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.SUP./หัวหน้าช่าง )

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

.....

Date/วันที่ 31/3/68 (for)

Time/เวลา .....

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมีนาคม 2568 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 4 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... / 03 / 2568 .....

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
7	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	20/11/65	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	28/6/67	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/9/66	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	20/8/65	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/11/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/67	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/9/69	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องซาว์ไฟฟ้า	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/66	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องซาว์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/6/66	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	24/8/66	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	26/12/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	20/9/69	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	9/0/66	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มคาน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	20/6/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอดรถ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/7/66	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 19/3/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ 24/3/68

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ), ( 7 ), ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนเมษายน 2568 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ม.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20 / 04 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ตัวตั้ง ติดตั้ง	ผลการ ทดสอบ	จุดตรวจ โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/11/67	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	1/67	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	11/67	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	10/67	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องโถงน้ำดี	12	3	✓	12V-2.8ah	5/67	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ژไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	17/7/65	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องนิติ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/63	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	20/10/62	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	29/9/62	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/62	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/62	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	บิโอมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/62	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ژไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	29/4/62	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	24/8/66	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	1/66	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	2/65	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	4/65	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	7/15	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/67	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/66	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	1/66	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	6/64	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	5/64	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ژไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	2/66	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ژน้ำ	12	3	X	12V-2.8ah	9/68	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	2/67	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	2/67	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	4/18	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	2/67	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/67	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	2/67	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	5/67	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	9/65	3/2	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											
ตัว 2 แลตเตอร์ 1 ตัว ชั้น 6 แบตเตอรี่ 2 ตัว เล็ง 1 ตัว											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

ชั้น 2 แล่น้ำเสีย 1 ตัว ชั้น 6 แล่น้ำเสีย 2 ตัว เล็ง 1 ตัว

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 20/4/68

Time/เวลา 17.00

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ 30/4/68

Time/เวลา



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนเมษายน 2568 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 68



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20 / 04 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours  จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม  ๕.๔๕ ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โมดูล	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )					
		( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )					
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/68	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/68	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/68	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/68	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/68	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	2/68	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	2/68	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	11/67	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	—	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/68	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/68	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/68	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	—	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/68	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	—	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.ช่าง )

Date/วันที่ 20/4/68

Time/เวลา 19.09

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.SUP./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ 20/4/68

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนเมษายน 2568 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20 / 04 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/64	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/65	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	1/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	1/67	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah	11/65	.6/2	X	X	LED/6W	-
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/67	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah	10/65	.6/4	X	X	LED/6W	-
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/67	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/65	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	-	.6/7	✓	✓	LED/6W	-
6	ห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/66	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/66	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	2/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	8/67	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	4/67	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/67	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/67	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/67	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/67	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/67	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	12/67	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/66	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	4/67	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 20/4/68

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 30/4/68

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนเมษายน 2568 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....4.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20 / 04 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )					
7	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	4/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	10/64	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/60	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/62	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/65	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	1/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/67	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/67	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องซาว์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/67	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องซาว์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	5/68	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	4/65	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	1/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	—	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	4/65	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มตามฟ้า	12	3	✓	12v-2.8ah	6/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอดรถ	12	3	✓	12v-2.8ah	—	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 20/4/68  
Time/เวลา 19:00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.SUP./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่  
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 20/4/68  
Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤษภาคม 2568 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 พ.พ. 53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 1 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

26 / 05 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ตัว ติดตั้ง	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )					
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	01/01/68	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	11/6/67	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	22/01/67	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องปัมน้ำดี	12	3	✓	12V-2.8ah	05/6/67	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	14/1/67	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องนิติ	12	3	✓	12V-2.8ah	04/1/67	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	20/1/67	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	27/1/67	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/67	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	24/1/67	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	23/8/66	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	01/6/66	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	16/1/67	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	30/4/67	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	14/1/67	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	10/1/67	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	24/8/66	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/66	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	21/6/67	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	09/6/67	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/1/66	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	26/1/66	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/1/67	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	05/6/67	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	30/1/67	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	14/1/67	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/6/67	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	17/2/67	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	06/6/67	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	07/6/67	3/2	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

กิตติกร วัชรกุล

Date/วันที่ 28/5/68

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.SUP./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/5/68

Time/เวลา



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤษภาคม 2568 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 พ.พ.53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

26 / 05 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร ควบคุม	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	03/64	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/2/67	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/9/66	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	02/65	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	03/64	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/63	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/62	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/67	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	04/64	4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/64	4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/63	4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/63	4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/10/66	4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/64	4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/64	4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/8/64	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/12/66	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	15/19/66	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/67	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/65	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/68	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/64	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.ช่าง )

Signature/ลายเซ็น( Tech.SUP./หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

กิตติศักดิ์ พันธุ์วัฒนา

(For)

Date/วันที่ 26/5/68

Date/วันที่ 31/5/68

Time/เวลา

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤษภาคม 2568 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 พ.พ.53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

26 / 05 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	สภาพชุดหลอดไฟ			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด
											(8)	(9)
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/6/67	.5/7	✓	✓	LED/6W	2	
5	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/8/65	E/5	✓	✓	LED/6W	2	
5	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/1/06	W/5	✓	✓	LED/6W	2	
5	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2	
5	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/68	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2	
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/68	.6/1	✓	✓	LED/6W	2	
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/4/68	.6/2	✓	✓	LED/6W	2	
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/7/68	.6/3	✓	✓	LED/6W	2	
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/69	.6/4	✓	✓	LED/6W	2	
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/9/67	.6/5	✓	✓	LED/6W	2	
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/4/65	.6/6	✓	✓	LED/6W	2	
6	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah	X	.6/7	X	X	LED/6W	X	
6	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/16	E/6	✓	✓	LED/6W	2	
6	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/2/16	W/6	✓	✓	LED/6W	2	
6	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/2/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2	
6	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/8/67	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2	
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	18/6/67	.7/1	✓	✓	LED/6W	2	
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/67	.7/2	✓	✓	LED/6W	2	
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/2/67	.7/3	✓	✓	LED/6W	2	
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/9/67	.7/4	✓	✓	LED/6W	2	
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/6/65	.7/5	✓	✓	LED/6W	2	
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/67	.7/6	✓	✓	LED/6W	2	
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2	
7	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2	
7	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/4/66	W/7	✓	✓	LED/6W	2	
7	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/6/64	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

กิตติกร ทรัพย์ชัย

Date/วันที่ 26/5/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

31/5/68 (For)

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อสงสัย

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ





ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมิถุนายน 2568 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 มิ.ย. 68



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 1 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

21 / 06 / 2568

Building

ไททีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดตรวจ โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/68	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	11/68	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	11/68	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	10/68	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องปั๊มไอน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	11/68	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	8/68	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องใต้	12	3	✓	12V-2.8ah	4/68	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/68	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	10/68	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	11/68	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	10/68	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ปั๊มน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	2/68	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/68	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	9/68	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	7/68	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	11/68	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	4/68	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	8/68	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/68	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/68	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/68	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	6/68	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	10/68	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	11/68	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/68	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	4/68	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	5/68	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	4/68	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	8/68	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/68	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	2/68	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	11/68	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	9/68	3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 21/6/68

Time/เวลา 20.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ 30/6/68

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมิถุนายน 2568 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 มิ.ย. 68



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

21 / 06 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (.....Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาวะชุดควบคุม	สภาวะชุดหลอดไฟ			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ ตำแหน่ง	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/68	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องชาร์จอ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/68	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องชาร์จอ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	8/68	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องชาร์จอ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องชาร์จอ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 21/6/68

Time/เวลา 20.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น BM./ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ 30/6/68

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมิถุนายน 2568 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 มิ.ย. 68



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 3 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

27 / 06 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องซาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องซาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องซาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องซาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	2/68	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/68	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องซาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/68	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องซาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 27/6/68  
Time/เวลา 20.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่  
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 27/6/68  
Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมิถุนายน 2568 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 4 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

21 / 06 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ตัวตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )					
7	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	7/66	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/66	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/66	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	7/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/68	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องชาร์จอ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องชาร์จอ	12	3	✓	12v-2.8ah	5/66	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/68	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	6/68	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ	12	3	X	12v-2.8ah		ST2/9	+	+	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มค้าย้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	6/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอด	12	3	✓	12v-2.8ah		G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 21/6/68  
Time/เวลา 20.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่  
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 30/6/68  
Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ