ภาคผนวก

ภาคผนวก	ก.	สำเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก	ก.1	หนังสือเลขที่ ทส 1009.7/14840 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ภาคผนวก	ก.2	หนังสือเลขที่ ทส 1009.7/14064 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ภาคผนวก	ก.3	หนังสือเลขที่ อก 5104.1.1/4773 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ภาคผนวก	ก.4	สำเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1010.7/1611 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
ภาคผนวก	ข.1	ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมผู้รับเหมา
ภาคผนวก	ข.2	สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567
ภาคผนวก	ข.3	แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ภาคผนวก	ข.4	ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสาร, การให้ปรึกษา และความมีส่วนร่วมและใบแจ้งข้อร้องเรียน
ภาคผนวก	ข.5	เอกสารบันทึกผล CEMs และเอกสารสอบเทียบระบบ CEMs
ภาคผนวก	ข.5-1	บันทึกผล CEMs ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568
ภาคผนวก	ข.5-2	เอกสารสอบเทียบระบบ CEMs ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568
ภาคผนวก	ข.6	ผลการดำเนินการ Audit CEMs ประจำปีพ.ศ. 2567
ภาคผนวก	ข.7	เอกสารภาพถ่ายหน้าจอ DCS ตั้ง Alarm NO_X
ภาคผนวก	ข.8	เอกสารแนวทางปฏิบัติเมื่อมีค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก CEMs เกินกว่าค่าควบคุม
ภาคผนวก	ข.9	เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ
ภาคผนวก	ข.10	แผนที่เส้นระดับเสียง Noise Contour และเอกสารการตรวจสอบรายการอุปกรณ์ PPE สำรอง
ภาคผนวก	ข.10-1	แผนที่เส้นระดับเสียง Noise Contour
ภาคผนวก	ข.10-2	เอกสารการตรวจสอบรายการอุปกรณ์ PPE สำรอง
ภาคผนวก	ข.11	แผนตรวจสอบบ่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง และบ่อแยกน้ำมัน
ภาคผนวก	ข.12	เอกสารอบรมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
ภาคผนวก	ข.13	ใบชั่งน้ำหนักรถขนส่ง / เอกสารการอบรมพนักงานขนส่ง / บัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (บัญชี ขส.บ.11)
ภาคผนวก	ข.14	เอกสารใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย
ภาคผนวก	ข.15	ตัวอย่างบันทึกการจำหน่ายขยะมีค่า
ภาคผนวก	ข.16	ใบกำกับการขนส่งของเสีย

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก	ข.17	เอกสารการจัดการกากของเสีย และบันทึกสรุปปริมาณกากของเสียภายในโครงการ
ภาคผนวก	ข.17-1	ระเบียบปฏิบัติการเรื่องการจัดการกากของเสีย
ภาคผนวก	ข.17-2	เอกสารบันทึกปริมาณขยะและกากของเสีย
ภาคผนวก	ข.18	แผนงานการทำความสะอาดและผลการตรวจสอบรางระบายน้ำ
ภาคผนวก	ข.19	ข้อมูลการรับบุคคลในท้องถิ่นเข้าเป็นพนักงาน
ภาคผนวก	ข.20	เอกสารการแต่งตั้งคณะทำงานมวลชนสัมพันธ์ / คณะกรรมการร่วมประสานงานเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม และรายงานสรุปการประชุม
ภาคผนวก	ข.20-1	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมวลชนสัมพันธ์
ภาคผนวก	ข.20-2	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมประสานงานเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก	ข.20-3	รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการร่วมประสานงานเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2568
ภาคผนวก	ข.21	แผนมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ / เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
ภาคผนวก	ข.21-1	แผนมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
ภาคผนวก	ข.21-2	เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
ภาคผนวก	ข.22	หมายเลขติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ภาคผนวก	ข.23	การประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปีพ.ศ. 2568
ภาคผนวก	ข.24	ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง
ภาคผนวก	ข.25	บันทึกการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักร
ภาคผนวก	ข.26	แผนการฝึกอบรมประจำปี และรายงานผลการฝึกอบรม
ภาคผนวก	ข.26-1	แผนการฝึกอบรม ประจำปีพ.ศ. 2568
ภาคผนวก	ข.26-2	การฝึกอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี / ก๊าซและการตอบโต้กรณีสารเคมีหกรั่วไหล / ก๊าซรั่วไหล
ภาคผนวก	ข.26-3	รายงานการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมี หรือน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหล
ภาคผนวก	ข.26-4	การฝึกอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานผู้ควบคุมหม้อน้ำ

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก	ข.27	แผนผังอุปกรณ์ฉุกเฉิน
ภาคผนวก	ข.28	เอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ / กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก	ข.29	บันทึกสถิติอุบัติเหตุการบาดเจ็บ และชั่วโมงการทำงาน
ภาคผนวก	ข.30	เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภาคผนวก	ข.31	การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA
ภาคผนวก	ข.32	เอกสารเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของโครงการในกรณีต่าง ๆ
ภาคผนวก	ข.32-1	เอกสารการเตรียมความพร้อมและตอบสนองแผนฉุกเฉิน
ภาคผนวก	ข.32-2	เอกสารการเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีสารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหล
ภาคผนวก	ข.32-3	เอกสารการเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีก๊าซไวไฟรั่วไหล
ภาคผนวก	ข.32-4	เอกสารการเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำทำงานผิดปกติ
ภาคผนวก	ข.32-5	เอกสารการเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีอัคคีภัย
ภาคผนวก	ข.32-6	เอกสารการเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วไหล
ภาคผนวก	ข.32-7	เอกสารการเตรียมความพร้อมและแผนฉุกเฉินกรณี SWGR และ TR ระเบิด
ภาคผนวก	ข.32-8	เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีไอน้ำรั่วไหล
ภาคผนวก	ข.33	เอกสารการตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมี
ภาคผนวก	ข.34	เอกสารระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการสารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย และ ยุทธภัณฑ์
ภาคผนวก	ข.35	เอกสารการบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ภาคผนวก	ข.36	เอกสารการขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่เสี่ยง (Work Permit)
ภาคผนวก	ข.37	นโยบายสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ภาคผนวก	ข.38	เอกสารสัญญาการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ
ภาคผนวก	ข.39	รายงานสรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปีพ.ศ. 2567
ภาคผนวก	ข.40	เอกสารการขอเข้าเยี่ยมชมโครงการ
ภาคผนวก	ค.	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก	ง.	ใบแสดงการตรวจเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก	จ.	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก	ฉ.	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ภาคผนวก ก.

สำเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก.1

หนังสือเลขที่ ทส 1009.7/14840 **ลงวันที่** 30 **ธันวาคม พ.ศ.** 2557

140026
08 JAN 2015

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๑๔๘๔๐

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๙๗๑๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗
๒. หนังสือบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ที่ อบพร๓ .๐๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติม ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ได้เสนอรายงานข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณานำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือบริษัทฯ ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานฯ ทราบด้วย สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ อนึ่ง สำนักงานฯ ขอให้บริษัทฯ ประสานผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital file (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital file (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้ในราชการต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์บุณย์ ปองทอง)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ภาคผนวก ก.2

หนังสือเลขที่ ทส 1009.7/14064 **ลงวันที่** 19 **พฤศจิกายน พ.ศ.** 2558

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๑๔๐๖๔

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ที่ อบพร. ๓ ๐๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณานำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการ

ประชุม...

ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยให้โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ อนึ่ง สำนักงานนโยบายฯ ขอให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๓ จำกัด ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอให้สำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ภาคผนวก ก.3

หนังสือเลขที่ อก 5104.1.1/4773 **ลงวันที่** 30 **กันยายน พ.ศ.** 2559

ที่ อก 5104.1.1/ 4997

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

30 ก.ย. 2559

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ที่ อบพร3. 025/2559 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กนอ. โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอุตสาหกรรม ได้พิจารณารายงานดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 มีมติให้ความเห็นชอบในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ทั้งนี้ขอให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 4 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 4 ชุด ให้ กนอ. เพื่อใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสมจิณณ์ พิลึก)
รองผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบริการผู้ประกอบกิจการ
กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
โทร. 0 2253 0561 ต่อ 4414
โทรสาร 0 2650 0218
E-mail : permit.1@ieat.go.th

ภาคผนวก ก.4

สำเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1010.7/1611

ลงวันที่ 28 **มกราคม พ.ศ.** 2565

ที่ ทส ๑๐๑๐.๙/ ๑๖๕๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ ๓ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๙/๑๕๒๑๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔
๒. หนังสือบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ที่ อบทร.๓ ๐๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ ๓) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ ๓ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ ๓ จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ ๓ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายใน ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิวุฒ สัตยะสิทธิ์พานิช)
เลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๗๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สารบัญ

1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-1
2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1
3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 3
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

โดย สำนักงานใหญ่
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
เลขที่ 98 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โรงงาน
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

จัดทำโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)
39 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2934 3233 47 โทรสาร 0 2934 3248

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

มกราคม 2565

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 3
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บทนำ

โครงการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีกำลังผลิตติดตั้ง 142.1 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 30 ตันต่อชั่วโมง โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก อีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการ พบว่า การดำเนินโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำที่สุด และให้เกิดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมาโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการใช้พื้นที่ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2558 (เปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่และผังพื้นที่โครงการ) และครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2559 (ปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ทำให้พื้นที่โครงการมีขนาดเพิ่มขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเครื่องจักรและอาคารตามความเหมาะสมของพื้นที่ การใช้งาน การซ่อมบำรุง และหลักการออกแบบทางวิศวกรรมและความปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย

(1) การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักรให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง

จากการที่โครงการมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจึงสามารถปรับเปลี่ยนการวางผังโครงการตามความเหมาะสมทางวิศวกรรม การบริหารจัดการ และความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับอนุญาตก่อสร้างจากการนิคมอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1) การปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 12 รายการ ได้แก่
   - เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator, หมายเลข 3)
   - GT Transformer (หมายเลข 6 และหมายเลข 7)
   - Unit Aux Transformer (หมายเลข 9)
   - พื้นที่จ่ายสารเคมีในระบบหล่อเย็น (Chemical Dosing for Cooling Tower, หมายเลข 16)
   - หอหล่อเย็น (Cooling Tower, หมายเลข 17)
   - ระบบสูบน้ำดับเพลิง (Fire Fighting Pump House, หมายเลข 18)
   - บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pit, หมายเลข 19)
   - ระบบอัดอากาศ (Air Compressor, หมายเลข 20)
   - สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย (PEA Terminal Substation, หมายเลข 21)
   - บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pit, หมายเลข 25)
   - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit, หมายเลข T2.1)
   - บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน (Oil Separator, หมายเลข T1)
2) การย้ายตำแหน่งระหว่างโครงการ ABPR3 และโครงการ ABPR4 จำนวน 2 รายการ ได้แก่
   - อาคารสำนักงาน (Admin Building, หมายเลข 26) (ย้ายจากโครงการ ABPR3 ไปยังโครงการ ABPR4 ให้สอดคล้องกับพื้นที่)
   - บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ABPR4 (Inspection Pit, หมายเลข T2.2) (ย้ายจากโครงการ ABPR4 ไปยังโครงการ ABPR3 เนื่องจากความสะดวกในการดูแลรักษาและเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง)

3) การเพิ่มเติมองค์ประกอบที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายงานฯ จำนวน 4 รายการ ได้แก่
   - พื้นที่ Gas Chromatography สำหรับตรวจสอบคุณภาพก๊าซธรรมชาติบริเวณสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซ (Metering Station, หมายเลข 10)
   - ถังพักน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำ (Buffer Tank, หมายเลข 11)
   - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Diesel Generator, หมายเลข 29)
   - อาคารบริการกากของเสีย (Waste Building, หมายเลข 30)

(2) การทบทวนข้อมูลรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่

1) การปรับปรุงผังโครงการให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่และที่ได้ดำเนินการจริง ซึ่งส่งผลให้ต้องปรับประยุกต์ขึ้น ๆ ให้สอดคล้องกันด้วย ได้แก่ แนวเส้นทางการวางท่อระบายน้ำฝนและน้ำเสีย ตำแหน่งและจำนวนอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ขนาด สัดส่วน และตำแหน่งพื้นที่ใช้งาน

2) การปรับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างโครงการส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสาธารณูปโภคส่วนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ และการใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน การจัดการสารเคมี การจัดการกากของเสีย และบริเวณน้ำเสียจากนักงาน

ทั้งนี้ กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงข้างต้นส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการดำเนินที่สิ้นเชิง นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงมาตรการอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ มาตรการด้านคุณภาพอากาศ มาตรการด้านเสียง มาตรการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน มาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง และมาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด โดยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวให้น้อยที่สุด จำนวนกเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามลักษณะผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ 12 ด้าน ประกอบด้วย

(1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ
(2) แผนปฏิบัติการด้านเสียง
(3) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน
(4) แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม
(5) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย
(6) แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม
(7) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม
(8) แผนปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย
(9) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(10) แผนปฏิบัติการด้านการเกิดอันตรายจากแรง
(11) แผนปฏิบัติการด้านจุลทรีย์ภาพ

นอกจากนี้ สำหรับดำเนินโครงการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด จะต้องมีข้อและปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการที่ปรากฏในเครื่องครัด ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการทั่วไป

แผนปฏิบัติการนี้จะเป็นการกำหนดมาตรการในการพรวมหรือเงื่อนไขสำคัญ ๆ นอกเหนือจากมาตรการที่กำหนดไว้ในด้านการควบคุมคุณลักษณะหรือความปลอดภัย เช่น มาตรการในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เงื่อนไขต่าง ๆ เมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เป็นต้น สำหรับมาตรการตามแผนปฏิบัติการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

(1) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงานประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(2) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด นำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติ

(3) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง พิจารณาทุก 6 เดือน โดยให้เป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานฯ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวพรนิล ทรพยสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีใบอนุญาตให้ทำรายงาน

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

(4) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด มีการบำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง

(5) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ปรับแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

(6) หากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชค.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายรชฎินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรพิมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลรับมอบอำนาจผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2565

(7) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัทฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย

(8) เมื่อโครงการฯ ดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศของโครงการมีค่าต่ำกว่า ที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว

2. แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ

2.1 หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ โดยสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม กล่าวคือ การดำเนินโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยในการก่อสร้างโครงการกิจกรรมหลักที่จะส่งผลให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง คือ กิจกรรมการปรับแต่งพื้นที่ฐานรากและอาคาร ซึ่งต้องมีการขุด ไถ กลบ ปรับระดับและบดอัดดิน ซึ่งจากการคาดการณ์ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการคาดว่า จะทำให้เกิดฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้นสูงสุดบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสูงสุดการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศปัจจุบันจะมีค่าความเข้มข้นของ TSP และ PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 180.23 และ 101.15 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจึงมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองในระดับต่ำ

สำหรับในระยะดำเนินการ จากผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการดำเนินโครงการด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พบว่า ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากการดำเนินการของโครงการฯ รวมกับโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด และมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษา และค่าสูงสุดจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศปัจจุบันที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า ค่ามลพิษทางอากาศสูงสุดบริเวณเขาชากกล้วย (เขิงเขา) โดยมีค่าความเข้มข้นสูงสุดของ TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP 24 ชม.) เท่ากับ 172.75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าความ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายรชฎินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรพิมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลรับมอบอำนาจผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2565

เข้มข้นสูงสุดของ SO_2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 240.27 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ NO_2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (NO_2 1 ชม.) เท่ากับ 241.18 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พบว่า สวนใหญ่มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากก่อนการเปลี่ยนแปลงฯ ทั้งนี้พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งในระยะก่อสร้างและดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อชุมชนโดยรอบโครงการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

2.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อลดปริมาณและควบคุมมลสารที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมโครงการ ทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

(2) เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ

2.3 พื้นที่ดำเนินงาน

ระยะก่อสร้าง

พื้นที่โครงการและสถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศและอุณหภูมิในบรรยากาศบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ (**รูปที่ 7**)

- โรงเรียนบ้านภูไทร
- วัดหนานิคม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ลงชื่อ ..... (นายรชฎินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรพิมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลรับมอบอำนาจผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2565

ระยะดำเนินการ

พื้นที่โครงการและสถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศและอุณหภูมิในบรรยากาศบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ (**รูปที่ 7**)

- โรงเรียนบ้านภูไทร
- วัดหนานิคม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร

2.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

(1) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อบรรทุกอยู่และลดปริมาณฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจาย

(2) ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างหรือมีกิจกรรมอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนน พื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสม

(3) ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพยานพาหนะ เครื่องยนต์/เครื่องจักร ที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง

(4) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนจากพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดินและทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนนทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมฯ

(5) ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง

(6) ควบคุมให้มีการใช้พื้นที่หน้าที่จำเป็น และดำเนินการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายรชฎินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรพิมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลรับมอบอำนาจผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2565

(7) ใช้ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกปิดคลุมกองดินหรือกองเศษวัสดุต่างๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษดินในช่วงที่เกิดลมพัดแรง

ระยะดำเนินการ

(1) การควบคุมอัตราระบายมลพิษทางปล่องระบายมลพิษทางอากาศ

1) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS : Continuous Emission Monitoring System) เพื่อตรวจวัด NO_x, O_2 และอัตราการระบาย (Flow Rate) บริเวณปล่องระบายจากหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) ทั้ง 2 ปล่อง โดยรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25°C ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7

2) กำหนดให้มีการ Audit CEMS ทุก ๆ 1 ปี ตลอดอายุโครงการ

3) ติดตั้งระบบเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมค่าการระบาย NO_x ไว้ที่ 2 ระดับ คือ ที่ร้อยละ 90 และร้อยละ 95 ของค่าควบคุม

4) ติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NO_x (DLN) สำหรับควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยมีการควบคุมอัตโนมัติ

5) ควบคุมอัตราการปล่อยมลสารจากปล่องระบายไม่ให้เกินค่าที่กำหนดเอาไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ค่าความเข้มข้นของ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 10 พีพีเอ็ม หรืออัตราการระบายไม่เกิน 1.70 กรัม/วินาที
- ค่าความเข้มข้นของ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 60 พีพีเอ็ม หรืออัตราการระบายไม่เกิน 7.33 กรัม/วินาที
- ค่าความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรืออัตราการระบายไม่เกิน 1.30 กรัม/วินาที

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายธนชัย ศิริพงศ์) (นางสาวรวงผึ้ง พงษ์พฤกษา)
ผู้แทนโครงการ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามผูกพันนิติบุคคล
บริษัท ซมมะ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) 3 จำกัด

มกราคม 2565

(2) การควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง
กำหนดให้โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงชนิดเดียว

(3) การจัดการมลพิษทางอากาศ

1) กำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก CEMS เกินกว่าค่าควบคุม ดังนี้

- ให้ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบแนวโน้มของค่ามลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก CEMS โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้นั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากการตรวจวัดหรือไม่
- ตรวจสอบระบบ Dry Low NO_x Combustor ให้อยู่ในสภาวะปกติ
- กรณีที่เกิดจากคุณภาพของก๊าซธรรมชาติให้ประสานงานต่อบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศ

3) กำหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรอง สำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไข ซ่อมแซมเมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที

4) กำหนดแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ

5) บันทึกสถิติที่ CEMS มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุ ระยะเวลาที่ดำเนินการแก้ไขในแต่ละครั้ง

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายธนชัย ศิริพงศ์) (นางสาวรวงผึ้ง พงษ์พฤกษา)
ผู้แทนโครงการ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามผูกพันนิติบุคคล
บริษัท ซมมะ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) 3 จำกัด

มกราคม 2565

2.5 มาตรการลดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

ดัชนีตรวจวัด	1. TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 2. PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3. ทิศทางและความเร็วลม 4. อุณหภูมิ
สถานีตรวจวัด	พื้นที่ติดตามตรวจสอบ 4 สถานี ได้แก่ - สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร - สถานีที 2 วัดหนานิคม - สถานีที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ - สถานีที่ 4 ศูนย์พัฒนาที่เกี่ยงคีการ,บริษัทส่วนท้องถิ่นตำบลบางพระ
วิธีการตรวจวัด	TSP โดยวิธี Gravimetric-High Volume PM10 โดยวิธี Gravimetric-High Volume หรือวิธีการตาม US EPA หรือวิธีการที่หน่วยงานราชการกำหนด อุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม
ระยะเวลา/ความถี่	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) โดยทำการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุดและวันทำการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	300,000 บาท/ครั้ง

ระยะดำเนินการ

(1) คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ : HRSG)

ดัชนีตรวจวัด	CEMS: NO_x, O_2, อุณหภูมิปล่อยปล่อง และอัตราการไหลของก๊าซ ตรวจวัดแบบสุ่ม : NO_x, SO_2, TSP, O_2 อุณหภูมิปล่อยปล่องและอัตราการไหลของก๊าซ
จุดเก็บตัวอย่าง	ปล่องหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) จำนวน 2 ปล่อง
วิธีการตรวจวัด	ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ที่ปล่อง HRSG โดยตรวจวัด NO_x, O_2 และอัตราการระบาย (Flow Rate) โดยทำการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานระบบ CEMS (Audit CEMS) เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จาก CEMS มีความถูกต้องแม่นยำโดยใช้วิธีการตรวจสอบตามข้อกำหนดของ U.S. EPA หรือวิธีที่หน่วยงานราชการกำหนด แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ส่วน คือ (1) System Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถในเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ในลักษณะการทบทวน (Review) และตรวจสอบเกี่ยวกับสถานภาพ (Status) การทำงานของ CEMS (2) Performance Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถการทำงานในเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) ตรวจสอบความถูกต้องการตรวจวัด NO_x และ O_2 โดยวิธี Relative Test Audit (RATA) ซึ่งใช้หลักการอ่านค่า NO_x และ O_2 จาก CEMS เปรียบเทียบกับค่าตรวจวัดจากการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง โดยวิธีอ้างอิงมาตรฐานในเวลาเดียวกัน จากนั้น นำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่า Relative Accuracy และนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนดการตรวจสอบความถูกต้อง

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายธนชัย ศิริพงศ์) (นางสาวรวงผึ้ง พงษ์พฤกษา)
ผู้แทนโครงการ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามผูกพันนิติบุคคล
บริษัท ซมมะ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) 3 จำกัด

มกราคม 2565

	:	การตรวจวัดแบบสุ่ม - เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย และบริเวณทางอากาศ และทำการวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด
ความถี่	:	CEMS - ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS) ทุก 1 ปี - ตรวจวัดแบบสุ่ม - ตรวจวัดทุก 6 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พร้อมทั้งระบุกำลังการผลิต (% Load)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	:	คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ แบ่งออกเป็น - ติดตั้งเครื่องมือ CEMS ประมาณ 4,000,000 บาท - ค่าดูแลซ่อมบำรุง 200,000 /ปี - การตรวจวัดสุ่มประมาณ 400,000/ปี

(3) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ดัชนีตรวจวัด	:	1) SO_2 เฉลี่ย 1 และ 24 ชั่วโมง 2) NO_2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 3) TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 4) PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 6) ความเร็วและทิศทางลม 7) อุณหภูมิ
สถานีตรวจวัด	:	พื้นที่ติดตามตรวจสอบ 4 สถานี ได้แก่ - สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร - สถานีที่ 2 วัดพนานิคม สถานีที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร - สถานีที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมสุดารัตน์) บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ควบคุมงาน

ลงชื่อ ..... (นายยุทธนันท์ ศิริหงศ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

วิธีการตรวจวัด	:	SO_2 โดยวิธี UV-Fluorescence NO_2 โดยวิธี Chemiluminescence TSP โดยวิธี Gravimetric-High Volume PM-10 โดยวิธี Gravimetric-High Volume หรือวิธีการตาม US.EPA ที่หน่วยงานราชการกำหนด อุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยาดำเนินการตรวจวัดหรือขอข้อมูลการตรวจวัดจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง
ความถี่	:	ตรวจวัดทุก 6 เดือน (เดือนละ 2 ครั้ง) โดยทำการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันทำการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยทำการตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	:	ค่าตรวจวัดประมาณ 300,000 บาท/ปี

2.6 ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะก่อสร้าง: ดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ระยะดำเนินการ: ดำเนินการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

2.7 **หน่วยงานรับผิดชอบ**

ระยะก่อสร้าง: บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ระยะดำเนินการ: บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

2.8 การประเมินผล

บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุมัติอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายยุทธนันท์ ศิริหงศ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมสุดารัตน์) บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ควบคุมงาน

มกราคม 2565

2.9 งบประมาณ

ระยะก่อสร้าง: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะดำเนินการ: รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

3. แผนปฏิบัติการด้านเสียง

3.1 หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีการเปลี่ยนตำแหน่งหอหล่อเย็น ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนตำแหน่งทำให้มีระยะห่างจากพื้นที่โดยรอบมากขึ้น และมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินเพิ่มเติม โดยติดตั้งอยู่ภายในสิ่งปิดคลุม และจะมีการใช้งานเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น โดยสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม กล่าวคือ

กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนได้ ซึ่งช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากที่สุด คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงงานฐานราก ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด ได้แก่ วัดพนานิคม และโรงเรียนบ้านภูไทร ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2,400 และ 3,600 เมตร ตามลำดับ โดยระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เท่ากับ 40.1 และ 36.6 เดซิเบลเอ ซึ่งเมื่อนำมารวมกับค่าสูงสุดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิบริเวณวัดพนานิคม (56.2 เดซิเบลเอ และโรงเรียนบ้านภูไทร (59.7 เดซิเบลเอ พบว่ามีระดับเสียงเกิดขึ้นประมาณ 56.3 และ 59.9 เดซิเบลเอ หรือคิดเป็นร้อยละ 80.4 และร้อยละ 84.6 ของค่ามาตรฐาน (70 เดซิเบลเอ) สำหรับผลการคาดการณ์เสียงรบกวน จะมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและถือว่าเป็นเสียงรบกวน โครงการจึงได้กำหนดให้มีการติดตั้งรั้วสังกะสีที่มีความหนาประมาณ 0.64 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงได้ประมาณ 18 เดซิเบลเอ ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจะลดลงและอยู่ในระดับต่ำ

ในระยะดำเนินการของโครงการ อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่สำคัญได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดกังหันก๊าซ และเครื่องสูบน้ำสำหรับการหมุนเวียนน้ำ เป็นต้น เมื่อพิจารณาระดับเสียงร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด ณ วัดพนานิคม และโรงเรียนบ้านภูไทร ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2,400 และ 3,600 เมตร ตามลำดับ จะได้รับระดับเสียงจากการดำเนินโครงการประมาณ 28.9 และ 25.4 เดซิเบลเอ เมื่อนำมารวมกับค่าสูงสุดของระดับ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมสุดารัตน์) บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ควบคุมงาน

ลงชื่อ ..... (นายยุทธนันท์ ศิริหงศ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ พบว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ มีค่าร้อยละ 59.9 และ 56.2 เดซิเบลเอ หรือคิดเป็นร้อยละ 85.6 และ 84.3 ของค่ามาตรฐานตามลำดับ สำหรับผลการคาดการณ์เสียงรบกวน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยเมื่อวัดในโรงเรียนบ้านภูไทรและวัดพนานิคม มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 0 ถึง 5.8 เดซิเบลเอ และสิ้นน้อยกว่า 0 ถึง 5.9 เดซิเบลเอ ตามลำดับ ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ

3.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อลดและควบคุมระดับเสียงที่อาจเกิดจากการดำเนินกิจกรรมโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(2) เพื่อตรวจสอบระดับผลกระทบด้านเสียงทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านเสียง และนำผลที่ได้ไปปรับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงให้เหมาะสมกับโครงการต่อไป

3.3 พื้นที่ดำเนินการ

ระยะก่อสร้าง

พื้นที่โครงการและสถานีตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 7) ได้แก่

- โรงเรียนบ้านภูไทร
- วัดพนานิคม

ระยะดำเนินการ

พื้นที่โครงการและสถานีตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 3 สถานี (รูปที่ 7) ได้แก่

- โรงเรียนบ้านภูไทร
- วัดพนานิคม
- ชุมชนโครงการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายยุทธนันท์ ศิริหงศ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมสุดารัตน์) บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ควบคุมงาน

มกราคม 2565

ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 ชม.) บริเวณสถานที่ที่มีเสียงสูงกว่า 85 เดซิเบลเอ ได้แก่ เครื่องผลิตไฟฟ้า กังหันก๊าซ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ และเครื่องอัดอากาศ

3.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

(1) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น กิจกรรมการก่อสร้างฐานราก ให้ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังห้ามดำเนินการในช่วงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด

(2) แจ้งแผนการก่อสร้างและมาตรการในการควบคุมเสียงจากการก่อสร้างให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ รวมถึงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบก่อนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนก่อสร้าง

(3) พิจารณาทางเลือกวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดเสียงในระดับต่ำ

(4) ติดตั้งรั้วสังกะสีที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติในการลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18.0 เดซิเบลเอ โดยกำหนดให้มีความสูงประมาณ 2.0 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

(5) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ พร้อมทั้งกำหนดให้คนงานใช้เครื่องป้องกันในกรณีที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง

(6) ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บิ๊กริม เทาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการ
บุคลากรวิชาชีพ

มกราคม 2565

ระยะดำเนินการ

(1) กำหนดให้โครงการจัดทำแผนที่ระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายหลังเปิดดำเนินโครงการแล้วในปีแรก และทำซ้ำทุก 3 ปี เพื่อกำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงดังสำหรับกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff)

(2) จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ

(3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ที่ครอบหู/ที่อุดหู สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองไว้อย่างเพียงพอ

(4) บำรุงรักษาเครื่องจักรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดตามความเหมาะสม

(5) กำหนดไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงเท่ากับ 90 เดซิเบลเอ ติดต่อกันมากกว่า 8 ชั่วโมง

(6) ควบคุมระดับเสียงรบกวนของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ

3.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

ดัชนีตรวจวัด
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.)
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
- ระดับเสียงพื้นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90)

สถานีตรวจวัด : พื้นที่ติดตามตรวจสอบใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 2 สถานี คือ
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร
- สถานีที่ 2 วัดหนานิคม

วิธีการตรวจวัด : International Organization for Standardization (ISO1996) หรือตามวิธีทางหน่วยงานราชการกำหนด

ความถี่ : ปีละ 2 ครั้ง โดยครอบคลุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็มระหว่างการก่อสร้าง โดยตรวจวัดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ในแต่ละสถานีต้องครอบคลุมวันทำการและวันหยุด

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 40,000 บาท/ครั้ง

ระยะดำเนินการ

ดัชนีตรวจวัด
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.)
- ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L 90)
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
- แผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map)
- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 ชม.)

จุดเก็บตัวอย่าง : ตรวจวัด Leq 24 ชม., L90 และ Lmax ในพื้นที่ที่ติดตามตรวจสอบใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 3 สถานี คือ
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร
- สถานีที่ 2 วัดหนานิคม
- สถานีที่ 3 รีมชั้วโครงการ

แผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) จัดทำให้แล้วเสร็จภายในปีแรกหลังจากเปิดดำเนินการและทำซ้ำทุก 3 ปี โดยระบุแหล่งกำเนิดเสียง ความดัง ความถี่ และพิจารณาการรบกวน

ตรวจวัด Leq 8 ชม. บริเวณสถานที่ที่มีเสียงสูงกว่า 85 เดซิเบลเอ ได้แก่ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ และเครื่องอัดอากาศ

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บิ๊กริม เทาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการ
บุคลากรวิชาชีพ

มกราคม 2565

วิธีการตรวจวัด : International Organization for Standardization (ISO1996) หรือตามวิธีทางหน่วยงานราชการกำหนด

ความถี่ :
- ตรวจวัด Leq 24 ชม., Lmax และ L90 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด ทุก ๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- จัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายในโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีแรกหลังจากเปิดดำเนินการ และทุก 3 ปีตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยระบุแหล่งกำเนิดเสียง ความดัง ความถี่ และพิจารณาการรบกวน
- ตรวจวัด Leq 8 ชม. ทุก ๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ :
- ตรวจวัด Leq 24 ชม., Lmax และ L90 ประมาณ 40,000 บาท/ครั้ง/สถานี
- จัดทำแผนที่เส้นระดับเสียงประมาณ 50,000 บาท/ครั้ง
- ตรวจวัด Leq 8 ชม. ประมาณ 40,000 บาท/ครั้ง/สถานี

3.6 ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะก่อสร้าง: ดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ระยะดำเนินการ: ดำเนินการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

3.7 หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะก่อสร้าง: บริษัท อมตะ บิ๊กริม เทาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ระยะดำเนินการ: บริษัท อมตะ บิ๊กริม เทาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

3.8 การประเมินผล

บริษัท อมตะ บิ๊กริม เทาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุมัติอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะทุก 6 เดือน

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บิ๊กริม เทาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการ
บุคลากรวิชาชีพ

มกราคม 2565

3.9 งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย

ระยะก่อสร้าง รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะดำเนินการ รวมอยู่ในงบประมาณการดำเนินงานของโครงการ

4. แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน

4.1 หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีการปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำฝน และแนวท่อระบายน้ำทิ้งให้สอดคล้องกับผังพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน โดยสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม กล่าวคือ พื้นที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเข้ามาตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งการก่อสร้างจะถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น สำหรับน้ำทิ้งจากการใช้น้ำของพนักงานและคนงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนสูงสุดประมาณ 300 คน จะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน (โดยปริมาณน้ำทิ้งมีประมาณร้อยละ 80 ของความต้องการใช้น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค 50 ลิตร/คน/วัน (เกรียงศักดิ์, 2539)) ซึ่งทางโครงการจะมีการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม โดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ดังนั้น จึงคาดว่าผลกระทบจากน้ำทิ้งของพนักงานและคนงานก่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินแต่อย่างใด

สำหรับน้ำทิ้งจากการดำเนินโครงการ จะมีเพียงน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต ประมาณ 1,084 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกพักไว้ในบ่อพักน้ำของโครงการ ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง กรณีที่คุณลักษณะของน้ำทิ้ง ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง กำหนดให้ส่งน้ำไปยังบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pit) ขนาด 2,640 ลูกบาศก์เมตร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด และ น้ำฝนปนเปื้อนจะรวบรวมและแยกไขมันด้วยบ่อแยกไขมัน (Oil Separator) ก่อนสูบไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(นายวุฒินันท์ ศิริแสง)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวศรกมล พรหมสุวรรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วน

มกราคม 2565

4.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้ำ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

(2) เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของนิคมฯ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

4.3 พื้นที่ดำเนินการ

ขอบเขตการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ (รูปที่ 4)

4.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

(1) ไม่ระบายน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะภายนอกโครงการ

(2) จัดให้มีห้องสุขาที่ประกอบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ

(3) มีการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิง ซึ่งการซ่อมบำรุงดังกล่าวจะต้องกระทำในบริเวณที่จัดเอาไว้หรือบนพื้นผิวที่แข็งแรงและมีวัสดุรองกันการรั่วไหล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ

(4) เมื่อมีการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นจากยานพาหนะ และอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างต้องจัดให้มีภาชนะรองรับน้ำมันหล่อลื่นและเก็บกักไว้รอนำส่งใบคำจัดให้ถูกต้อง โดยจัดเก็บรวบรวมและส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามทิ้งลงดินหรือแหล่งน้ำโดยเด็ดขาด

(5) จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อรองรับน้ำเสียจากโรงอาหาร สำนักงานชั่วคราว และห้องน้ำห้องส้วม เป็นต้น

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นายวุฒินันท์ ศิริแสง)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวศรกมล พรหมสุวรรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วน

มกราคม 2565

ระยะดำเนินการ

(1) จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อรองรับน้ำทิ้ง ก่อนที่จะมีการระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำทิ้งที่ผ่านหอหล่อเย็นมีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส

(2) จัดสร้างบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Manhole) พร้อมวาล์วควบคุมการเปิด-ปิดบริเวณตำแหน่งที่จะบรรจบท่อไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Manhole) จะส่งไปยังระบบบำบัดน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

(3) ควบคุมคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่จะส่งไปยังระบบบำบัดน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของนิคมฯ กำหนด ดังนี้

1) อุณหภูมิ ไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส
2) ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.5-9.0
3) ของแข็งละลายน้ำ (TDS) ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร

กรณีที่คุณลักษณะของน้ำทิ้ง ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และของแข็งละลายน้ำ ซึ่งวัดในรูปค่าการนำไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองกำหนด ให้ส่งน้ำไปยังบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pit) ของโครงการ ขนาด 2,640 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุ และทำการบำบัดให้ได้ตามเกณฑ์ของนิคมฯ ก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำทิ้งของนิคมฯ กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ให้หยุดเดินระบบ

(4) จัดให้มีบ่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (Neutralization Pit) เพื่อบำบัดน้ำเสียจากระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralizer Regeneration Wastewater) ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง

(5) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นายวุฒินันท์ ศิริแสง)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวศรกมล พรหมสุวรรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วน

มกราคม 2565

(6) จัดให้มีบ่อพักน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและบำรุงรักษา และตรวจสอบเพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (Neutralization Pit) และบ่อแยกน้ำมัน (Oil Seperator) เป็นประจำอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

4.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะดำเนินการ

คุณภาพน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น

ตรวจวัดโดยระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง

พารามิเตอร์ตรวจวัด	:	1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2) อุณหภูมิ (Temperature) 3) ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)
สถานีตรวจวัด	:	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ
วิธีการตรวจวัด	:	ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring)
ระยะเวลา/ความถี่	:	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ตรวจวัดโดยการเก็บตัวอย่าง

พารามิเตอร์ตรวจวัด	:	1) อัตราการไหล (Flow Rate) 2) อุณหภูมิ (Temperature) 3) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4) ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 5) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid, SS) 6) น้ำมันและไขมัน (Oil &Grease) 7) ปริมาณคลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine)
จุดเก็บตัวอย่าง	:	บ่อพักรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ
วิธีการตรวจวัด	:	วิธีตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of water and wastewater ซึ่งกำหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือวิธีการที่หน่วยงานราชการกำหนด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นายวุฒินันท์ ศิริแสง)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวศรกมล พรหมสุวรรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วน

มกราคม 2565

ระยะเวลา/ความถี่ : เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 6,000 บาท/ครั้ง

4.6 ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะก่อสร้าง: ดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะดำเนินการ: ดำเนินการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

4.7 หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะก่อสร้าง: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
ระยะดำเนินการ: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

4.8 การประเมินผล

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

4.9 งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย

ระยะก่อสร้าง: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
ระยะดำเนินการ: รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

5. แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมการขนส่ง

5.1 หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการด้านควบคุมการขนส่ง โดยสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม กล่าวคือ การพัฒนาโครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นบนเส้นทางหลวงและถนนต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งวัสดุก่อสร้างและขนส่งพนักงาน โดยเส้นทางควบคุมดังกล่าวยังสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอและสภาพการจราจรไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ในระยะก่อสร้างและดำเนินโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อเส้นทางที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นอยู่ในระดับต่ำ

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ .....
(นางสาวลางคณล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

มกราคม 2565

อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมการขนส่ง ประกอบด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านควบคุมจากการดำเนินโครงการน้อยที่สุด

5.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อลดผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เกิดจากโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของจราจรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้น้อยที่สุด

(2) เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะของพนักงาน และประชาชนในพื้นที่

5.3 พื้นที่เป้าหมาย / การดำเนินงาน

เส้นทางขนส่งของโครงการ แนวเส้นทางควบคุมสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

5.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

(1) กรณีการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ต้องประสานกับตำรวจจราจรเพื่อวางแผนการขนส่ง และอำนวยความสะดวกในการขนส่ง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด

(2) วางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการจราจร

(3) ทบทวนและปรับแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ลงชื่อ .....
(นายกฤษฎิ์พันธ์ ศิริเดช)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ .....
(นางสาวลางคณล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

มกราคม 2565

(4) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง (07.30-08.30 น. และ 15.30-16.30 น.)

(5) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(6) อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

(7) จำกัดความเร็วรถบรรทุกบนทางหลวงไม่ให้เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติทางหลวงฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2542 และควบคุมความเร็วในชุมชนไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

(8) กวดขันให้พนักงานขับรถของโครงการใช้ความระมัดระวังในการขับรถและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า ออกของโครงการ

ระยะดำเนินการ

(1) แนะนำและอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

(2) ควบคุมบริษัทขนส่งสารเคมีและบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการขนส่งภายของเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการขนส่งวัสดุอันตรายทางบก พ.ศ.2546 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดตั้งป้ายอักษรภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัสดุอันตราย เป็นต้น)

(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออกของโครงการ

ลงชื่อ .....
(นายกฤษฎิ์พันธ์ ศิริเดช)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ .....
(นางสาวลางคณล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

มกราคม 2565

5.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

ดัชนีตรวจวัด	:	- บันทึกจำนวนการขนส่งวัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ - บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการควบคุมขนส่งของโครงการพร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไขปัญหาทุกครั้ง
สถานีตรวจวัด	:	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
วิธีการตรวจวัด	:	ดำเนินการบันทึกจำนวนการขนส่งวัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการดำเนินการโครงการทุกครั้ง และจัดทำเป็นสรุปรายเดือน
ความถี่	:	ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	:	6,000 บาท/ครั้ง

ระยะดำเนินการ

ดัชนีตรวจวัด	:	บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการควบคุมขนส่งของโครงการพร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไขปัญหาทุกครั้ง
สถานีตรวจวัด	:	พื้นที่โครงการ และเส้นทางขนส่งของโครงการ
วิธีการตรวจวัด	:	ดำเนินการบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการดำเนินการโครงการทุกครั้ง และจัดทำเป็นสรุปรายเดือน
ความถี่	:	ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	:	6,000 บาท/ครั้ง

5.6 ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะก่อสร้าง: ดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะดำเนินการ: ดำเนินการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ลงชื่อ .....
(นายกฤษฎิ์พันธ์ ศิริเดช)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ .....
(นางสาวลางคณล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

มกราคม 2565

5.7 หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะก่อสร้าง บริษัท อมตะ บีกริม เทเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ระยะดำเนินการ บริษัท อมตะ บีกริม เทเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

5.8 การประเมินผล

บริษัท อมตะ บีกริม เทเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุมัติอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

5.9 งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย

ระยะก่อสร้าง รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะดำเนินการ รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

6. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย

6.1 หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีการก่อสร้างอาคารเก็บกากของเสียเพิ่มจากเดิม เพื่อให้การบริหารจัดการกากของเสียในพื้นที่โครงการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการด้านกากของเสีย โดยสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม กล่าวคือ กิจกรรมการก่อสร้างอาจทำให้เกิดกากของเสีย ได้แก่ เศษวัสดุจากการก่อสร้าง และมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภค โดยกากของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะขายให้แก่ผู้รับซื้อทั่วไป หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้จะทำการเก็บรวบรวมเพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการในการกำจัดกากของเสียมารับไปกำจัด ส่วนในระยะดำเนินการจะมีกากของเสียเกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากกระบวนการผลิต และมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน โดยการจัดการกากของเสียในระยะดำเนินการจะมีการกำจัดอย่างถูกวิธี ทั้งการจัดเก็บเพื่อรอนำไปกำจัด การขนส่ง รวมถึงหน่วยงานที่รับไปกำจัดเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำจึงได้เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายชูชัยนันท์ ศิริแสง) ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เทเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงนภา พรหมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ให้คำรับรองการ

มกราคม 2565

6.2 วัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบด้านกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ รวมไปถึงติดตามตรวจสอบการจัดการกากของเสียในแต่ละแหล่งอย่างต่อเนื่อง

6.3 พื้นที่ดำเนินการ

ระยะก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ระยะดำเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการ

6.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

(1) ของเสียอันตรายจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ต่อไป

(2) จัดให้มีถังภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเก็บขนขยะมูลฝอยเข้ามาดำเนินการเก็บขยะ เพื่อนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดต่อไป

(3) ห้ามเผาขยะในบริเวณก่อสร้างโดยเด็ดขาด

(4) กำหนดให้มีการคัดแยกขยะและวัสดุจากการก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เหษไม้ เศษเหล็ก อิฐ กระป๋องสี แบ่งหาสี กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ออกจากขยะมูลฝอยโดยทั่วไป เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำไปจำหน่ายให้แก่บริษัทรับซื้อต่อไป

ระยะดำเนินการ

(1) จัดเตรียมถังขยะมูลฝอย เพื่อรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการอย่างเพียงพอ ก่อนรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ต่อไป

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายชูชัยนันท์ ศิริแสง) ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เทเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงนภา พรหมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ให้คำรับรองการ

มกราคม 2565

(2) ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่เกิดขึ้นรวบรวมให้กับผู้ใช้ภายในโครงการ ให้ดำเนินการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือเก็บรวบรวมไว้ เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทรับซื้อต่อไป

(3) กากของเสียจากกระบวนการผลิตให้ทำการรวบรวมแยกประเภทก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำไปกำจัดอย่างถูกต้องในลำดับถัดไป

(4) จัดให้มีภาชนะที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิดไว้ภายในอาคารที่มีพื้นคอนกรีตปกคลุมเพื่อเก็บกากของเสียอุตสาหกรรม เช่น เรซินเสื่อมสภาพ น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว กากของเสียทางเคมี/ถ่านน้ำมัน และตะกอนจากระบบบำบัดคุณภาพน้ำ เป็นต้น

(5) บริษัท อมตะ บีกริม เทเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด จะต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 อย่างเคร่งครัด

6.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

ด้านกายภาพ	- ขนิดและปริมาณขยะทั่วไป และเศษวัสดุจากกิจกรรมก่อสร้าง - ชนิด ประเภท และวิธีการกำจัดของเสียอันตรายจากกิจกรรมการก่อสร้าง
สถานที่ตรวจวัด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
วิธีการตรวจวัด	- สำรวจและจดบันทึก ปริมาณ แหล่งกำเนิดของกากของเสียที่เกิดขึ้นทุกครั้ง - จดบันทึกการจัดการกากของเสียพร้อมระบุวิธีการจัดการทุกครั้ง - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน
ระยะเวลาดำเนินการ	1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	5,000 บาท/เดือน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายชูชัยนันท์ ศิริแสง) ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เทเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงนภา พรหมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ให้คำรับรองการ

มกราคม 2565

ระยะดำเนินการ

ด้านกายภาพ	- ชนิดและปริมาณขยะทั่วไป และของเสียจากกระบวนการผลิต
สถานที่ตรวจวัด	- บริเวณพื้นที่โครงการ
วิธีการตรวจวัด	- สำรวจและจดบันทึกปริมาณ แหล่งกำเนิดของกากของเสียที่เกิดขึ้นทุกครั้ง - จดบันทึกการจัดการกากของเสียพร้อมระบุวิธีการจัดการทุกครั้ง - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน
ระยะเวลาดำเนินการ	1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	5,000 บาท/เดือน

6.6 ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะก่อสร้าง ดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ระยะดำเนินการ ดำเนินการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

6.7 หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะก่อสร้าง บริษัท อมตะ บีกริม เทเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ระยะดำเนินการ บริษัท อมตะ บีกริม เทเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

6.8 การประเมินผล

บริษัท อมตะ บีกริม เทเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุมัติอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

6.9 งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย

ระยะก่อสร้าง รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะดำเนินการ รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายชูชัยนันท์ ศิริแสง) ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เทเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงนภา พรหมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ให้คำรับรองการ

มกราคม 2565

7. แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม

7.1 หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีการปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำฝน และแนวท่อระบายน้ำที่ให้สอดคล้องกับผังพื้นที่โครงการที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ำและควบคุมคุณภาพน้ำท่วม และการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการที่ศึกษาไว้เดิมโดยหลักทางการระบายของน้ำในพื้นที่โครงการนั้น จะกำหนดให้ทำการก่อสร้างทางระบายน้ำชั่วคราวตามแนวของระบบระบายน้ำฝนที่จะทำการก่อสร้าง เพื่อรองรับน้ำฝนที่เกิดขึ้นก่อนระบายลงสู่บ่อดักตะกอนชั่วคราว ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อทำหน้าที่ดักตะกอนจากนั้นจะถูกระบายลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของนิคมฯ ต่อไป ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ

ในระยะดำเนินการ ระบบระบายน้ำฝนของโครงการจะเป็นรางระบายน้ำแบบเปิดแบบยาคัยแรงโน้มถ่วงของโลก และได้ทำการออกแบบระบบระบายน้ำฝนออกเป็นระบบระบายน้ำฝนไม่ปนเปื้อน และระบบระบายน้ำฝนปนเปื้อน โดยน้ำฝนปนเปื้อนจะถูกรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันออกและสูบไปยังบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ ต่อไป ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ

7.2 วัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบด้านการระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการ

7.3 พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณพื้นที่โครงการ

7.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

(1) ขุดคูหรือสร้างทางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่โครงการลงสู่ราง/ระบายน้ำของนิคมฯ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการ
ผู้ตรวจรับรองรายงาน

มกราคม 2565

(2) จัดให้มีบ่อดักตะกอนและรางรวบรวมน้ำฝนจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ชะลอความเร็วของน้ำและดักตะกอนบางส่วนไว้ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ

(3) นำน้ำจากบ่อดักตะกอนมาใช้ (Reuse) ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นดิน

(4) ตรวจสอบระบบระบายน้ำชั่วคราวของโครงการเป็นประจำสม่ำเสมอ หากพบว่าชำรุด/เสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันที

(5) หากพบว่ามีเศษวัสดุตกลงไปในรางระบายน้ำจนปิดกั้นหรือถึงขวางการไหลของน้ำให้เก็บออก เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก

ระยะดำเนินการ

(1) จัดสร้างระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมฯ

(2) ตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุดตัน

(3) ทำความสะอาดทางระบายน้ำต่าง ๆ ภายในอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่โครงการ

(4) จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนที่มีโอกาสปนเปื้อน เพื่อรวบรวมน้ำทั้งหมดไปยังบ่อแยกน้ำมัน (Oil Seperator) เพื่อแยกน้ำมันก่อนสูบไปยังบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ และระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมฯ ต่อไป

7.5 ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะก่อสร้าง: ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะดำเนินการ: ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการ
ผู้ตรวจรับรองรายงาน

มกราคม 2565

7.6 หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะก่อสร้าง: บริษัท อมตะ บิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
ระยะดำเนินการ: บริษัท อมตะ บิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

7.7 การประเมินผล

บริษัท อมตะ บิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

7.8 งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย

ระยะก่อสร้าง: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
ระยะดำเนินการ: รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

8. แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม

8.1 หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการที่ศึกษาไว้เดิมโดยจากการประเมินผลกระทบทั้งในระยะก่อสร้างและดำเนินการ พบว่า การพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านบวกในการเพิ่มโอกาสจ้างแรงงานท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น และผลกระทบทางลบ เช่น ผลกระทบทางด้านสังคมจากการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น ความขัดแย้งในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความวิตกกังวลดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการดำเนินการตามมาตรการฯ ที่ระบุในรายงานฯ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงมีการติดตามตรวจวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อลดความกังวลของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์ตามมาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการติดตามตรวจสอบที่สามารถช่วยในการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการช่วยลดความวิตกกังวลของประชาชน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการ
ผู้ตรวจรับรองรายงาน

มกราคม 2565

8.2 วัตถุประสงค์

(1) ประชาชนในพื้นที่รอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานและผลกระทบหลักที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ และมีความมั่นใจว่าการดำเนินงานของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพความเป็นอยู่เดิมของชุมชน

(2) ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

8.3 พื้นที่ดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้างและดำเนินการ : หมู่บ้านที่อยู่ภายในรัศมีพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จากการพัฒนาโครงการ ได้แก่ หมู่ที่ 2 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และหมู่ที่ 1 4 5 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองไม้แดง และหมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และหมู่ที่ 1 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งบริเวณที่มีการดำเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้างและดำเนินการ : หมู่บ้านที่อยู่ภายในรัศมีพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบในด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จากการพัฒนาโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีการดำเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บิ.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการ
ผู้ตรวจรับรองรายงาน

มกราคม 2565

8.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

(1) ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนการก่อสร้างให้ชุมชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

(2) กำหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อควบคุมดูแลแรงงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อน/ปัญหา ต่อชุมชนท้องถิ่น

(3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีการร้องเรียนจะต้องรีบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

(4) กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโรงไฟฟ้าเป็นต้นเหตุของผลกระทบดังกล่าว ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและจัดทำเป็นทะเบียนฐานข้อมูลเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และกำหนดเป็นมาตรการป้องกันปัญหาที่รัดกุมยิ่งขึ้น

(5) กำหนดให้จัดทำทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมประเด็นจากข้อร้องเรียนหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจัดทำเป็นทะเบียนหลักฐานที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลการพิสูจน์ข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งข้อต่อรองต่าง ๆ เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทะเบียนข้อมูลจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

(6) บริเวณที่พักคนงานก่อสร้างที่ตั้งอยู่ติดกับชุมชนต้องควบคุมดูแลกิจกรรมคนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

(7) ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด

(8) ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน โดยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความรับผิดชอบและลงใจต่อความรู้สึกของประชาชน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวมงคล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่จัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความรับผิดชอบและลงใจต่อความรู้สึกของประชาชน

ระยะดำเนินการ

(1) พิจารณาจ้างแรงงานในชุมชนเข้าทำงานเป็นอันดับแรก ตามความรู้ ความสามารถและควรมีการฝึกอัดหรือฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนและโครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น

(2) ปฏิบัติและดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบทั้งต่อโครงการและต่อชุมชน

(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ชุมชนรับทราบ โดยใช้วิธีการเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น การเข้าร่วมประชุม อสม การประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและเชื่อมั่นต่อระบบความปลอดภัยของโครงการและต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

(4) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ความเดือดร้อนของชุมชนจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าและโครงการต้องเอาใจใส่และแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

(5) กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโรงไฟฟ้าเป็นต้นเหตุของผลกระทบดังกล่าว ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและจัดทำเป็นทะเบียนฐานข้อมูลเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบและกำหนดเป็นมาตรการป้องกันปัญหาที่รัดกุมยิ่งขึ้น

(6) กำหนดให้จัดทำทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมประเด็นจากข้อร้องเรียน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจัดทำเป็นทะเบียนหลักฐานที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลการพิสูจน์ข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งข้อต่อรองต่างๆ เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทะเบียนข้อมูลจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายภูพิพันธ์ ศิริเกษ)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวมงคล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่จัดทำรายงาน

มกราคม 2565

(7) ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน โดยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความรับผิดชอบและลงใจต่อความรู้สึกของประชาชน

8.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะก่อสร้าง

ดัชนีตรวจวัด	- สภาพสังคม ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของประชาชนและผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ - ปัญหาข้อร้องเรียน/ข้อวิตกกังวลของประชาชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างโครงการ - ข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้นำชุมชน วิเคราะห์จากประเด็นข้อร้องเรียน/ข้อวิตกกังวล และจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการติดตามแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจของโครงการ
สถานีตรวจวัด	- พื้นที่ตั้งชุมชนในระยะรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ - จังหวัดระยอง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลมาบยางพร อำเภอบลวกแดง หมู่ที่ 1 4 5 7 และ 8 ตำบลพนานิคม หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ - จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 1 4 และ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว - สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ
วิธีการตรวจวัด	ผสมผสานการศึกษาเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิงปริมาณ โดยสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวมงคล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่จัดทำรายงาน

มกราคม 2565

หน่วยงานราชการ ได้แก่
- หน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

กลุ่มผู้นำชุมชน ได้แก่
- ผู้นำทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในพื้นที่ศึกษา ใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) อย่างน้อย 1 ราย/หมู่บ้าน

กลุ่มครัวเรือน
- ใช้การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ครอบคลุมความยินยอมพื้นที่ที่มีเขตพื้นที่กำหนด ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ในระยะ 5 กิโลเมตรโดยรอบที่ตั้งโครงการ และบริเวณที่มีการดำเนินการตรวจวัดด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ให้ช่วงของการสุ่ม (Random Interval) กระจายอย่างทั่วถึงตามจำนวนครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา และบริเวณพื้นที่ชุมชนที่เสี่ยงได้อย่างดีที่สุดภายหลังจากสิ่งแวดล้อมของโครงการ

กลุ่มสถานประกอบการ
- สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

ความถี่	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	400,000 บาท/ครั้ง

ระยะดำเนินการ

ดัชนีตรวจวัด	- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการต่าง ๆ และสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ ด้านการดำเนินโครงการฯ เช่น ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวมงคล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่จัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ปัญหาและความต้องการ รวมถึงสำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index)
- ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะจากประชาชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์จากประเด็นข้อร้องเรียน, ข้อวิตกกังวล และจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการติดตามแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจของโครงการ

สถานที่ตรวจวัด ชุมชนในพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่สำคัญหรือชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล ศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ เป็นต้น

วิธีการตรวจวัด ผสมผสานการศึกษาเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิงปริมาณ โดยสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

หน่วยงานราชการ ได้แก่
- หน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

กลุ่มผู้นำชุมชน ได้แก่
- ผู้นำทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในพื้นที่ศึกษา ใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) อย่างน้อย 1 รายต่อหมู่บ้าน

กลุ่มครัวเรือน

ใช้การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ครอบคลุมตามขอบเขตพื้นที่ศึกษาที่กำหนด ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ในระยะ 5 กิโลเมตรโดยรอบที่ตั้งโครงการ และบริเวณที่มีการดำเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ให้ช่วงของการสุ่ม (Random Interval) กระจายอย่างทั่วถึงตามจำนวนครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา และบริเวณพื้นที่ชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(นายบุรินทร์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... พยานฝ่ายรัฐ
(นางสาวดวงกมล พรชนสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ดำเนินการ

มกราคม 2565

กลุ่มสถานประกอบการ
- สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

ระยะเวลา/ความถี่ : ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 400,000 บาท/ครั้ง

8.6 ระยะเวลาดำเนินการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง: ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะดำเนินการ: ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินการ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง: ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
ระยะดำเนินการ: ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

8.7 หน่วยงานรับผิดชอบ
ระยะก่อสร้าง: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
ระยะดำเนินการ: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

8.8 การประเมินผล

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุมัติอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

8.9 งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย
ระยะก่อสร้างและดำเนินการ: รวมอยู่ในค่าดำเนินงานตามแผนฯ ของโครงการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(นายบุรินทร์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... พยานฝ่ายรัฐ
(นางสาวดวงกมล พรชนสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ดำเนินการ

มกราคม 2565

9. แผนปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

9.1 หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบจากการทับซ้อน โครงการที่ศึกษาไว้เดิมโดยจากผลการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่า ประชาชนในพื้นที่ศึกษาของโครงการบางกลุ่มยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการ เช่น ให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน รวมถึงให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ จะสามารถลดความวิตกกังวลจากการดำเนินโครงการได้ในระดับหนึ่ง และยังสามารถเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีต่อโครงการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาโครงการให้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการใช้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ดังนั้น แผนปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและมวลชนสัมพันธ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

9.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบตลอดระยะเวลาก่อสร้างและการดำเนินโครงการอย่างถูกต้องชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น แผนการดำเนินการโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ และผลจากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

(2) เพื่อติดตาม ประสานงาน และดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ชุมชนตลอดการดำเนินโครงการ อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการและชุมชน

(3) เพื่อเป็นช่องทางในการรับต่อกับโครงการในการติดต่อสื่อสาร

(4) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(นายบุรินทร์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... พยานฝ่ายรัฐ
(นางสาวดวงกมล พรชนสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ดำเนินการ

มกราคม 2565

(5) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน องค์กรภาครัฐการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

9.3 พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร จากพื้นที่ตั้งโครงการ รวม 3 ตำบล ใน 2 อำเภอ ของจังหวัดระยอง และ 1 ตำบล ใน 1 อำเภอ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ตำบลสนามไชย อำเภอเมืองระยอง ตำบลนาตาขวัญ และตำบลบ่อทอง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

9.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อนก่อสร้าง

แผนชุมชนสัมพันธ์

เพื่อสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ และเป็นการบรรเทาผลกระทบทางสังคม โครงการมีแผนชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้

(1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ

(2) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม

แผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน

(1) เผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่น
วิธีดำเนินงาน
1) ติดตั้งป้ายประกาศผลการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณจุดสังเกตุสำคัญ ๆ เช่น ด้านหน้าที่ตั้งโครงการ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการ อบต. และด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(นายบุรินทร์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... พยานฝ่ายรัฐ
(นางสาวดวงกมล พรชนสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ดำเนินการ

มกราคม 2565

2) แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

(2) ชี้แจงชุมชนระดับอำเภอ
วิธีดำเนินงาน
1) เข้าชี้แจงหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เตรียมสื่อประกอบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3) ดำเนินการจัดประชุม/ชี้แจง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
- เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการที่ถูกต้องและชัดเจน
- เพื่อรับฟังข้อวิตกกังวลและความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโครงการ

(3) ชี้แจงชุมชนระดับตำบล ผ่านการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วม
วิธีดำเนินงาน
1) ชี้แจงชุมชนในพื้นที่โดยผ่านคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน
2) เตรียมสื่อประกอบการประชุม
- เพื่อแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เพื่อแจ้งขั้นตอนการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป
- เพื่อรับฟังข้อวิตกกังวลและความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป
- เพื่อแจ้งช่องทางสื่อสารที่ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสาร หากมีข้อสงสัย/วิตกกังวล/ข้อเสนอแนะ หรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท เอเชีย ปิโตรเลียม เคมิคอล (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรนภัส พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2565

ระยะก่อสร้าง

แผนชุมชนสัมพันธ์

เพื่อสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ และเป็นการบรรเทาผลกระทบทางสังคม โครงการมีแผนชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้

(1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ

(2) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม

แผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ศึกษามีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการไม่มากนักมีความห่วงใยต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และต้องการทราบแนวทางป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบที่ชัดเจน โครงการจึงต้องมีแผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน ซึ่งแผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชนได้กำหนดให้มีการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีกลไกในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้

(1) จัดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อคนในชุมชน เพื่อลดความวิตกกังวลจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งบ่การดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ชุมชน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอๆ

(2) จัดให้มีประกาศแผนการก่อสร้างและความคืบหน้าของโครงการให้ประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ เช่น บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เป็นต้น

(3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท เอเชีย ปิโตรเลียม เคมิคอล (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรนภัส พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2565

(4) ในกรณีที่มีข้อคิดความไม่เข้าใจเกิดขึ้นระหว่างโครงการและชุมชน โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด ผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงและทันต่อเหตุการณ์ โครงการมีความยินดีและเต็มใจต่อการสนองตอบความรู้สึกของประชาชน

(5) การร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของคนในชุมชนจากการดำเนินโครงการต้องได้รับการเอาใจใส่และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ตามแบบฟอร์มสำหรับร้องเรียนโดยมีผัง/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (**รูปที่ 1** และ**รูปที่ 2**) หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบหาเหตุเบื้องต้นและให้ผู้รับร้องเรียนละเอียดเป็นหลักฐาน โดยแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน ในกรณีแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ

สำหรับรายละเอียดและวิธีการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้

1) เผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่น
- ติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้างในพื้นที่ตั้งโครงการสำคัญต่างๆ เช่น ด้านหน้าที่ตั้งโครงการ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการ อบต. และด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น
- แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ เป็นต้น

2) ระยะเวลาดำเนินการ
- ตลอดระยะก่อสร้าง

3) ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ
- ป้ายประชาสัมพันธ์/เอกสารประชาสัมพันธ์ 20,000 บาท/จุด (ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ระยะดำเนินการ

แผนชุมชนสัมพันธ์

เพื่อสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ และเป็นการบรรเทาผลกระทบทางสังคม โครงการมีแผนชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท เอเชีย ปิโตรเลียม เคมิคอล (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรนภัส พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2565

(1) ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม เช่น กิจกรรมของชุมชน กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข กิจกรรมสงเคราะห์ทางศาสนา เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน

(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น

(3) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ลอยกระทง งานทำบุญกลางหมู่บ้าน งานทำบุญทอดผ้าป่า ตลอดจนการจัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทำความเข้าใจระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน

แผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน

เพื่อสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นต่อชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีกลไกในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานของโครงการในระยะดำเนินการ โครงการจึงมีแผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน ดังนี้

(1) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกี่ยวกับรูปแบบ/กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่โครงการ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการและเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ

(2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน

(3) การร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของคนในชุมชนจากการดำเนินโครงการต้องได้รับการเอาใจใส่และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ตามแบบฟอร์มคำร้องเรียน โดยมีผัง/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 1 และรูปที่ 2) หากไม่สามารถ ตรวจสอบหาเหตุเบื้องต้นและแก้ไข

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท เอเชีย ปิโตรเลียม เคมิคอล (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ .....

มกราคม 2565

ปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบสาเหตุและให้ผู้ร้องเรียนลงชื่อเป็นหลักฐาน โดยแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน ในกรณีแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ

(4) ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโครงการและชุมชน โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน ผ่านช่องทางหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่า โครงการมีความรับผิดชอบและสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน

(5) จัดให้ตัวแทนชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เข้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปศึกษาดูงานเมื่อเปิดดำเนินโครงการ เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร/หรือแจ้งผ่านหนังสือของโครงการ

(6) สรุปผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเสีย คุณภาพน้ำผิวดิน เป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง

แผนการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ (Corporate Social Responsibility - CSR)

(1) สนับสนุนชุมชนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาชุมชน และนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

(2) จัดทำกิจกรรมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) เป็นประจำทุกปี

การจัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน

การจัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชนจะดำเนินการร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกัน รวมทั้งมีลักษณะการดำเนินโครงการและลักษณะผลกระทบเหมือนกัน โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในระยะก่อสร้างและในระยะดำเนินการโครงการ เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาคประชาชน และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ อันได้แก่ ตัวแทนผู้นำและผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบคน ดังนี้

ลงชื่อ ..... (นายพูนพิบันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวรวงผึ้ง พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มกราคม 2565

องค์ประกอบของคณะกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด และ
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด

รายละเอียด	จำนวน (คน)
1. กรรมการภาคประชาชน จำนวน 12 คน มาจากตำบลต่าง ๆ ดังนี้	
- ตำบลหนองไร่	3
- ตำบลหนองไม้แดง	5
- เทศบาลตำบลนิคมอมตะนคร	1
- ตำบลเขาไม้แก้ว	3
2. กรรมการผู้แทนโรงไฟฟ้า	2
3. กรรมการผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ จำนวน 8 คน	8

หมายเหตุ : ตัวแทนจากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด โครงการละ 1 คน

องค์ประกอบ

(1) ตัวแทนจากภาคประชาชน จำนวน 12 คน หรือไม่น้อยกว่าสิ่งหนึ่ง โดยคัดเลือกผู้แทนระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในแต่ละตำบล เพื่อสรรหาตัวแทน หากมีผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหามากกว่าจำนวนตัวแทนภาคประชาชน ให้ผู้เข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน

(2) ตัวแทนจากภาคส่วนที่เหลือ ประกอบด้วย

1) ตัวแทนจากผู้นำและผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ล้วนมีประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเกษตร สุขอนามัย หรืออุตสาหกรรม

2) ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และอำเภอที่กำกับดูแล ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หน่วยงานด้านพลังงาน หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านการเกษตร และหน่วยงานด้านสาธารณสุข

ลงชื่อ ..... (นายพูนพิบันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ ..... (นางสาวรวงผึ้ง พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2565

3) ตัวแทนจากโครงการ ให้มาจากตัวแทนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด ไม่เกิน 2 คน และต้องเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจแทนโรงไฟฟ้าได้

การสรรหากรรมการตัวแทนประชาชน มีรายละเอียดดังนี้

(1) ตัวแทนภาคประชาชน คัดเลือกผู้แทนระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในแต่ละตำบล หากมีผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหามากกว่าหมู่บ้านละ 1 คน ให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน

(2) วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฯ ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

(3) ในกรณีที่ตัวแทนพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 ให้คณะกรรมการชุดเดิมสรรหาตัวแทนใหม่ และยังคงให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับตั้งแต่คณะกรรมการฯ ชุดเดิมพ้นวาระ การสรรหาคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบการสรรหาของประชาคมใน อบต./เทศบาล คณะกรรมการฯ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระในข้อ 2 แล้วยังพ้นตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

3) ย้ายภูมิลำเนาออกจากตำบลใน อบต. ที่มีภูมิลำเนาในขณะทำการสรรหาเกินกว่า 90 วัน (เก้าสิบวัน)

4) พ้นสภาพการเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้า กรณีที่เป็นตัวแทนจากโรงไฟฟ้า หรือตามที่โรงไฟฟ้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร

5) มีความประพฤติไม่เหมาะสม ทุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ และคณะกรรมการมีมติเสียงข้างมากให้ออกจากตำแหน่ง

ลงชื่อ ..... (นายพูนพิบันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ ..... (นางสาวรวงผึ้ง พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2565

6) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท

7) วิกลจริตหย่อนจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

อำนาจหน้าที่

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจต่อการดำเนินการโครงการฯ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบ ให้มีหน่วยงานปฏิบัติที่เป็นกลาง (Third Party) เพื่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ ดังนี้

(1) ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานกลางฯ (Third Party) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ไปดำเนินการ

(2) ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการดำเนินการ รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชน เนื่องจากการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

(3) พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นขั้นตอน และวิธีดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยอาจเชิญบุคคล องค์กร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่

1) ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

2) ตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนต่าง ๆ

3) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

(4) สั่งการให้เจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ ..... (นายพูนพิบันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ ..... (นางสาวรวงผึ้ง พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2565

(5) คณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลขึ้นมาเพื่อดำเนินการเฉพาะกิจเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาโครงการ ในกรณีที่รับฟังเรื่องร้องเรียนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นชัดเจนเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อเรียกร้องใด ๆ นั้นเป็นความรับผิดชอบของโครงการฯ

1) ให้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด เสนอแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที

2) นำเสนอหลักฐานข้อยุติในเรื่องค่าชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ทั้งนี้ หากโครงการรับฟังเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อร้องเรียนนั้นเป็นความรับผิดชอบของโครงการ โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการประกันการเสี่ยงภัยทุกกรณีนัด (All Risk Policy) ซึ่งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินที่เอาประกันที่ได้รับความเสียหายหรือสูญหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายใดๆ รวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3

โดยการคัดเลือกหน่วยงานกลางฯ ให้เป็นหน้าที่ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานกลางฯ ที่จะเข้ามาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

จัดตั้งคณะกรรมการฯ ภายหลังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในระยะก่อนก่อสร้างของโครงการ และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายภูชินันท์ ศิริพงศ์) (นางสาวรวงทอง พรหมบุรมย์)
ผู้แทนโครงการ บุคลากรระดับผู้มีอำนาจทำการแทน
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย

ไว้ในงบประมาณรวมอยู่ในการดำเนินการโครงการ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน

ส่วนงบประมาณในการจัดจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด จัดสรรงบประมาณไว้ในงบประมาณของการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างและดำเนินการของโครงการ

การประเมินผล

หน่วยงานกลาง (Third Party) ให้จัดทำแผนงาน และผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ และวิเคราะห์เสนอต่อคณะกรรมการฯ ทุก 6 เดือน และคณะกรรมการฯ จะต้องจัดสรุปเพื่อรายงานต่อ อบต./เทศบาลในพื้นที่ให้ได้รับทราบทุก 6 เดือน และนำเสนอในรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน

9.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ระยะดำเนินการ

ด้านมาตรการ	:	- รายงานสรุปแผนงานและผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการ - สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
สถานที่ตรวจวัด	:	หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการรวม 3 ตำบล ใน 2 อำเภอของจังหวัดระยอง และ 1 ตำบล ใน 1 อำเภอ ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ - ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายภูชินันท์ ศิริพงศ์) (นางสาวรวงทอง พรหมบุรมย์)
ผู้แทนโครงการ บุคลากรระดับผู้มีอำนาจทำการแทน
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

		ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วิธีการตรวจวัด	:	จัดทำรายงานสรุปแผนงาน และผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการ ที่ได้รับจากหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อรายงานต่อ อบต./เทศบาลในพื้นที่ทุก 6 เดือน และนำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน
ระยะเวลา/ความถี่	:	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ	:	อยู่ในงบประมาณประจำปีของหน่วยชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ

9.6 ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะก่อนก่อสร้าง: ดำเนินการก่อนก่อสร้าง
ระยะก่อสร้าง: ดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะดำเนินการ: ดำเนินการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

9.7 หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะก่อนก่อสร้าง: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
ระยะก่อสร้าง: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
ระยะดำเนินการ: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

9.8 การประเมินผล

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุมัติอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะๆ ทุก 6 เดือน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายภูชินันท์ ศิริพงศ์) (นางสาวรวงทอง พรหมบุรมย์)
ผู้แทนโครงการ บุคลากรระดับผู้มีอำนาจทำการแทน
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

9.9 งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระยะก่อนก่อสร้าง: รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ
ระยะก่อสร้าง: รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ
ระยะดำเนินการ: รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

10. แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10.1 หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีการคิดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสิ่งที่โครงการได้เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมกล่าวคือ การดำเนินการของโครงการอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทางด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โดยผลกระทบในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่พักอาศัยของคนงาน เช่น ปัญหาการจัดการขยะของชุมชน ปัญหาเรื่องสถานพยาบาลไม่เพียงพอ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานอพยพมากขึ้นและเมื่อโครงการเปิดดำเนินการประชาชนอาจจะมีความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีความเจริญมากขึ้น ทำให้มีแรงงานเข้ามาในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทั้งทางด้านจำกายและจิตใจ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นหรือสามารถลดความรุนแรงของปัญหาลงได้ โดยการกำหนดแผนปฏิบัติการและมาตรการเพื่อป้องกัน และแก้ไขผลกระทบดังกล่าว

สำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้างนั้น ผลกระทบหลักที่อาจเกิดขึ้นแก่คนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการ ได้แก่ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ฝุ่นละออง เสียงดัง และปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง เป็นต้น ส่วนผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในระยะดำเนินการนั้น ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม หรือผลกระทบจากสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายภูชินันท์ ศิริพงศ์) (นางสาวรวงทอง พรหมบุรมย์)
ผู้แทนโครงการ บุคลากรระดับผู้มีอำนาจทำการแทน
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัยขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบและการปฏิบัติตามมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัยจากการดำเนินการของโครงการ ในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

(2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามมาตรการในแผนปฏิบัติการฯ และเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

10.3 พื้นที่ดำเนินการ

ระยะก่อสร้าง: พื้นที่ก่อสร้างโครงการและชุมชนใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ

ระยะดำเนินการ: พื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ

10.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

สาธารณสุข

(1) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการและประสานงานกับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง ในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายภูวนัท ศิริพงศ์) (นางสาวสงกมล พรหมสูตรรณ)
ผู้แทนโครงการ บุคคลรรมดาผู้มีสิทธิ์ลงนามผูกพันบริษัทฯ
บริษัท ละลาย บี คริม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

(2) กำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตความเสี่ยง

(3) ให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และวิธีการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเหตุฉุกเฉินแก่คนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการฯ ก่อนเริ่มทำงานกับโครงการ

(4) จัดระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะ

(5) จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในที่พักคนงานก่อสร้างไว้เข้มงวด

(6) จัดให้มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อโดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกับโครงการฯ

(7) บริเวณสำนักงานชั่วคราวจะต้องมีการจัดระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 7/2538 กำหนดจำนวนคนงานต่อพื้นที่ของอาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง เป็นต้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1) จัดอบรมหัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงานและคนงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างรวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

(2) จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานให้คนงาน โดยการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวต้องเหมาะสมกับสภาพการทำงานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

(3) จัดอุปกรณ์ เครื่องมือที่อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานให้กับคนงาน

(4) จัดให้มีระบบการตรวจความปลอดภัย (Safety Inspection) เป็นระยะ ๆ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจที่ชัดเจน

(5) กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เช่น ติดตั้งป้าย และกั้นพื้นที่เหนือไว้โปร่ง เป็นต้น

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายภูวนัท ศิริพงศ์) (นางสาวสงกมล พรหมสูตรรณ)
ผู้แทนโครงการ บุคคลรรมดาผู้มีสิทธิ์ลงนามผูกพันบริษัทฯ
บริษัท ละลาย บี คริม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

(6) วางแผนการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนและสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการให้พื้นที่ก่อสร้างตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว

(7) กำหนดกฎความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างเป็นกฎทั่วไปและกฎเฉพาะลักษณะงาน

(8) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณโครงการอย่างเคร่งครัด

(9) อบรมคนงานก่อสร้างและผู้รับเหมาให้ทราบกฎระเบียบ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงานในขอบเขตของบริษัทฯ

(10) จัดเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ผู้รับเหมารายงานการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้น

(11) มีระบบควบคุมการอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) โดยเฉพาะลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและไฟฟ้า และพื้นที่อับอากาศ

ระยะดำเนินการ

สาธารณสุข

(1) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นยาสามัญประจำบ้านสำหรับพนักงาน ในกรณีจำเป็นต้องนำส่งสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดให้ทันที

(2) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ในโครงการ เช่น X ray ปอด การได้ยินของหู การมองเห็น สุขภาพทั่วไปและความเข้มข้นของเลือด เป็นต้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน มีดังนี้

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายภูวนัท ศิริพงศ์) (นางสาวสงกมล พรหมสูตรรณ)
ผู้แทนโครงการ บุคคลรรมดาผู้มีสิทธิ์ลงนามผูกพันบริษัทฯ
บริษัท ละลาย บี คริม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

(1) กำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งในระหว่างการทำงาน เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้า ที่ป้องกันเสียง เป็นต้น

(2) จัดระบบการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตามที่ระบุไว้ในคู่มือของผู้ผลิต และก่อนการใช้งานทุกครั้ง

(3) ติดตั้งระบบป้องกันและเตือนภัยในบริเวณที่คาดว่าจะเกิดอันตรายได้ คือ ระบบตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซ (Gas Detector)

(4) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่

1) ระบบความปลอดภัยในที่ทำงาน
2) การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน
3) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
4) วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน

(5) จัดอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน (Emergency Shower and Eye Wash Fountain) ไว้ในสถานที่ซึ่งมีโอกาสที่จะทำงานสัมผัสกับสารเคมี

(6) จัดทำป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เครื่องจักรกำลังทำงาน มีเสียงดัง มีอุณหภูมิสูง มีไอกรดหรือด่าง เป็นต้น

(7) ดูแลสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย เช่น จัดให้มีแสงสว่างพอเพียง ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดิน ให้มีทางออกฉุกเฉิน และเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เป็นต้น

(8) จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอไว้ในที่เหมาะสม มีป้ายบอกให้ชัดเจน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายภูวนัท ศิริพงศ์) (นางสาวสงกมล พรหมสูตรรณ)
ผู้แทนโครงการ บุคคลรรมดาผู้มีสิทธิ์ลงนามผูกพันบริษัทฯ
บริษัท ละลาย บี คริม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

(9) จัดให้มีอ่างพักน้ำเพื่อใช้ในการผจญเพลิง และพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา

(10) ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงไฟฟ้า และจัดกิจกรรมเชื่อส่งเสริมความรู้และเข้าใจในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

(11) จัดทำบันทึกอุบัติเหตุ พร้อมการสอบสวนสาเหตุ และบันทึกสถานะการเจ็บป่วย เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป

(12) จัดทำข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งานจัดเก็บไว้ในอาคาร และติดแผ่นป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

(13) แยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่สามารถที่จะนำมาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น

(14) บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อให้มีการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ

(15) จัดเตรียมคันคอนกรีตรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีหากมีการรั่วไหลของถังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดได้ทั้งหมด สำหรับกรณีที่มีการรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้น จะสามารถป้องกันการรั่วไหลไปตามพื้นอาคารหรือรางระบายน้ำ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยคันคอนกรีตจะมีรางระบายไปที่บ่อบำบัดสภาพให้เป็นกลาง (Neutralization Pit) ไม่รวมกับระบบระบายน้ำฝน

(16) ติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในอาคาร

(17) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารอย่างเพียงพอ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ยูเค เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(นายสุรชัย ศิริพงษ์)
บริษัท อมตะ บิ๊กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ์)
บุคลากรรมการผู้มีหน้าที่ควบคุมงาน

เมษายน 2565

(18) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กำหนดไว้

(19) หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งในระบบน้ำหล่อเย็น

(20) ไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่โครงการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เฉพาะเท่านั้น

(21) ปฏิบัติตามหลักการออกแบบการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยของโครงการโรงไฟฟ้า ตามมาตรฐานของ National Fire Protection Authority (NFPA) มีรายละเอียดดังนี้

1) อุปกรณ์และสัญญาณ ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น Heat Detectors หรือ Smoke Detectors จะถูกติดตั้งไว้ในบริเวณต่างๆ ที่มีความจำเป็น เช่น ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า สำนักงาน โดยติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยให้สามารถได้ยินได้ชัดเจน ไม่ว่าจะอยู่ในจุดใดของโครงการ ดังตาม

2) ระบบผจญเพลิง และป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
ระบบดับเพลิงโปรยน้ำฝอย (Sprinkler System)
ตู้ให้ฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)
สำหรับถังดับเพลิงและปั๊มน้ำดับเพลิง น้ำที่ใช้สำหรับดับเพลิง/น้ำใช้ในกระบวนการของโครงการ ประกอบด้วย เครื่องดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ (Portable Fire Extinguishers) จะติดตั้งตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่เหมาะสม โดยชนิด ประเภท และขนาดที่ติดตั้งจะเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Hydrants) จะติดตั้งครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด นอกจากนี้ มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ เช่น การจัดเตรียมชุดผจญเพลิง หรือชุดป้องกันความร้อน ทางหนีไฟ หรือแผนผังของตำแหน่งของชุดดูดับขึ้นต้นไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น

(22) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในการระงับอัคคีภัยที่จัดทำไว้อย่างเคร่งครัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ยูเค เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(นายสุรชัย ศิริพงษ์)
บริษัท อมตะ บิ๊กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ์)
บุคลากรรมการผู้มีหน้าที่ควบคุมงาน

เมษายน 2565

(23) จัดโปรแกรมการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และดำเนินการแก้ไขเมื่อพบปัญหาที่มีระดับเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน

(24) ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า

(25) มาตรการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในการขนถ่าย การนำไปใช้ และการบรรจุ

(26) ตรวจสอบภาชนะบรรจุเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตามปกติ

(27) ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safety Operation Procedure) อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน

(28) ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี พร้อมทั้งอุปกรณ์ ได้แก่ หน้ากาก อุปกรณ์ช่วยหายใจแล้วแต่จำเป็น ทั้งในการระงับเหตุฉุกเฉิน และในกรณีที่ปฏิบัติงานตามปกติ

(29) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งการเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี ทั้งนี้ให้มีการฝึกอบรมเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี

(30) จัดเตรียมอุปกรณ์ระงับภัยกรณีเกิดรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้ เช่น ระบบน้ำดับเพลิง และถังดับเพลิง เป็นต้น

(31) จัดทำแผนระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล/เพลิงไหม้ และฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัท คอนซัลแทนท์ ยูเค เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นายสุรชัย ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บิ๊กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ์)
บุคลากรรมการผู้มีหน้าที่ควบคุมงาน

เมษายน 2565

(32) จัดให้มีวัสดุดูดซับ (Absorbent) ในพื้นที่ที่มีสารเคมี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมี และการจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

(33) ส่งเสริมและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในโรงไฟฟ้า เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และพฤติกรรมที่ถูกต้องในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดฝึกอบรมอันประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สาธารณสุข
ระยะก่อสร้าง

ดัชนีตรวจวัด : สถิติอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานของคนงาน
ปัญหาสุขภาพของคนงาน ได้แก่ สถิติอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานของคนงาน

สถานที่ตรวจวัด : พื้นที่ก่อสร้างโครงการและชุมชนใกล้เคียง

วิธีการตรวจวัด :
- บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการทำงาน
- ติดตามตรวจสอบสถิติ ความสี่ยะความรุนแรงของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของคนงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดในมาตรการลดผลกระทบ เช่น การฝึกอบรม การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เป็นต้น
- ตรวจสอบผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยจากการร้องเรียนของคนงาน

ความถี่ : ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ยูเค เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นายสุรชัย ศิริพงษ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บิ๊กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ .....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ์)
บุคลากรรมการผู้มีหน้าที่ควบคุมงาน

เมษายน 2565

ระยะดำเนินการ

ดัชนีตรวจวัด : ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ
- สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บของพนักงาน
- ปัญหาสาธารณสุขและสุขภาพพนักงาน

สถานที่ตรวจวัด : พื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง

วิธีการรวบรวม :
- รวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนจากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
- บันทึกอุบัติเหตุ และสถิติการบาดเจ็บของพนักงานภายในโรงไฟฟ้า
- ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ โดยตรวจสุขภาพทั่วไป ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เอกซเรย์ปอด สมรรถภาพการมองเห็น/ตาบอดสี ตรวจปัสสาวะ ตรวจหาหมู่เลือด
- ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ ดังนี้
  - พนักงานทั่วไป : ตรวจร่างกายทั่วไป ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เอกซเรย์ปอด สมรรถภาพการมองเห็น ตรวจปัสสาวะ
  - พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสียง ให้เพิ่มเติมพารามิเตอร์ในการตรวจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน

ความถี่ : - บันทึกอุบัติเหตุและสถิติผู้ป่วยทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย โดยจัดทำรายงานสรุปทุกเดือน
- ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงานและตรวจประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีของโครงการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระยะก่อสร้าง

ดัชนีตรวจวัด : สถิติอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท คอนวัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายวุทธินันท์ ศิริมงคล) (นางสาวสรวงกมล พรหมสุวรรณ)
ผู้แทนโครงการ บุคคลรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

สถานที่ตรวจวัด : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

วิธีการตรวจวัด :
- กำหนดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการไว้ในสัญญาการจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง เช่น
  - อบรมคนงานก่อนเข้าทำงานในโครงการให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety First) และวิธีการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ จากการทำงานรวมทั้งวิธีการระงับเหตุต่างๆ
  - กำหนดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง
  - กำหนดพื้นที่ในการก่อสร้างอย่างชัดเจน และมียามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
  - บันทึกความถี่และตรวจสอบสาเหตุของจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- ติดตามตรวจสอบสถิติความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานของคนงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดในมาตรการลดผลกระทบ เช่น การฝึกอบรม การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เป็นต้น
- บันทึกความถี่และตรวจสอบสาเหตุของจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ความถี่ : ทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะดำเนินการ

ดัชนีตรวจวัด :
- ปัญหาสาธารณสุขและสุขภาพของพนักงาน
- สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บของพนักงาน
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ความร้อน แสงสว่าง เป็นต้น

บริษัท คอนวัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายวุทธินันท์ ศิริมงคล) (นางสาวสรวงกมล พรหมสุวรรณ)
ผู้แทนโครงการ บุคคลรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

สถานที่ตรวจวัด : พื้นที่โครงการ

วิธีการตรวจวัด :
- บันทึกอุบัติเหตุและสถิติการบาดเจ็บของพนักงานภายในโรงไฟฟ้า
- ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ
- รวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนจากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
- ติดตามตรวจสอบสถิติ ความถี่ และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดในมาตรการลดผลกระทบ เช่น การฝึกอบรม การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เป็นต้น
- ตรวจสอบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง ลักษณะการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ความร้อน แสงสว่าง เป็นต้น

ความถี่ : - บันทึกอุบัติเหตุและสถิติผู้ป่วยทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยจัดทำรายงานสรุปทุกเดือน
ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสุขภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีของโครงการ

10.6 **ระยะเวลาดำเนินการ**

ระยะก่อสร้าง ดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ระยะดำเนินการ ดำเนินการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

บริษัท คอนวัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายวุทธินันท์ ศิริมงคล) (นางสาวสรวงกมล พรหมสุวรรณ)
ผู้แทนโครงการ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

10.7 **หน่วยงานรับผิดชอบ**

ระยะก่อสร้าง บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ระยะดำเนินการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

10.8 **การประเมินผล**

บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุมัติอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

10.9 **งบประมาณ**

ระยะก่อสร้าง รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ

ระยะดำเนินการ รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

11. แผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง

11.1 **หลักการและเหตุผล**

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพื้นที่โครงการที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่อาจเกิดจากการรั่วไหลของเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของโครงการ และเกิดการลัดไฟในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการเกิดอันตรายร้ายแรง เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบและการปฏิบัติตามมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านการเกิดอันตรายร้ายแรง

บริษัท คอนวัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายวุทธินันท์ ศิริมงคล) (นางสาวสรวงกมล พรหมสุวรรณ)
ผู้แทนโครงการ บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

11.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการเกิดการรั่วไหล และติดไฟของท่อก๊าซธรรมชาติในพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

(2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามมาตรการในแผนปฏิบัติการฯ และเฝ้าระวังการเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของโครงการ

11.3 พื้นที่ดำเนินการ
บริเวณพื้นที่โครงการ

11.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

(1) กำหนดให้พื้นที่ที่จะเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นพื้นที่เฉพาะ ห้ามมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือประกายไฟ โดยจัดทำป้ายเตือนอันตรายโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit)

(2) ก่อนการก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดทำและส่งแผนปฏิบัติการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ให้ความเห็นชอบและควบคุมให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว

(3) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมี และสามารถเคลื่อนย้ายได้ไว้ในจำนวนที่เหมาะสมและเหมาะสมไว้ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างหรือจากก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

(4) พื้นที่หรือจะก่อให้เกิดอันตราย ต้องติดป้ายเตือนให้พนักงานทราบและกำหนด บังคับไม่ให้ทำงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานาน โดยบราศจากเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายบุรินันท์ ศิริ...)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรรณ...)
บุคลากรรับผิดชอบงานด้าน...

มกราคม 2565

ระยะดำเนินการ

(1) บำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีการเฝ้าระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ

(2) สำรวจหารอยรั่วของระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Leakage Survey) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

(3) กำหนดให้พื้นที่บริเวณสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติเป็นพื้นที่เฉพาะ ห้ามมีการทำงานที่เกี่ยวกับความร้อนหรือประกายไฟ โดยจัดทำป้ายเตือนอันตรายบริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ในกรณีที่มีความจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว จะต้องมีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีระบบขออนุญาตที่ถูกต้อง

(4) กำหนดให้มีระบบตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

(5) กำหนดให้มีการจัดฝึกเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติเมื่อเห็นการรั่วไหลหรือเหตุการณ์อันตรายและหลักสูตรอื่นที่จำเป็น

(6) ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่จัดทำไว้อย่างเคร่งครัด (**รูปที่ 3**) พร้อมทั้งได้แสดงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในการควบคุมเหตุฉุกเฉินดังกล่าว โดยโครงการจะปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตามการประเมินระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

- เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่สามารถควบคุมได้ภายใน 5 นาที โดยทีมระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ หรือผลของเหตุนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลหรือบริษัทภายนอก

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายบุรินันท์ ศิริ...)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรรณ...)
บุคลากรรับผิดชอบงานด้าน...

มกราคม 2565

- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่ Emergency Controller พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถควบคุมได้ภายใน 5 นาที ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก หรือผลของเหตุนั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บุคคล หรือบริษัทภายนอก

(7) จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าและการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดให้มีการอบรมบุคลากรให้มีทักษะและความชำนาญในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11.5 ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะก่อสร้าง ดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ระยะดำเนินการ ดำเนินการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

11.6 หน่วยงานรับผิดชอบ
ระยะก่อสร้าง บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
ระยะดำเนินการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

11.7 การประเมินผล

บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุมัติอนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

11.8 งบประมาณ
ระยะก่อสร้าง: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
ระยะดำเนินการ: รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายบุรินันท์ ศิริ...)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรรณ...)
บุคลากรรับผิดชอบงานด้าน...

มกราคม 2565

12. แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ

12.1 หลักการและเหตุผล

โดยกิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดมลพิษทางสายตา (Visual Pollution) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ อย่างไรก็ตาม สภาพพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม และไม่พบว่ามีสถานที่มีคุณค่าความงามเป็นพิเศษ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีการเพิ่มขนาดพื้นที่สีเขียวจากเดิม อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการดำเนินการด้านสุนทรียภาพที่ชัดเจน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด เพื่อโครงการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

12.2 วัตถุประสงค์

เพื่อลดมลพิษทางสายตา (Visual Pollution) แก่ผู้พบเห็นโดยทั่วไป และลดผลกระทบเนื่องจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

12.3 พื้นที่ดำเนินการ
ระยะดำเนินการ : พื้นที่โครงการ

12.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ ขนาด 6,170 ตารางเมตร (แบ่งเป็นโซน A ขนาด 700 ตารางเมตร ด้านกว้างประมาณ 3.1 เมตร ด้านยาวประมาณ 225 เมตร โซน B ขนาด 920 ตารางเมตร ด้านกว้างประมาณ 3.1 เมตร ด้านยาวประมาณ 112 เมตร และโซน C ขนาด 2,550 ตารางเมตร ด้านกว้างประมาณ 28 เมตร ด้านยาวประมาณ 140 เมตร) (**รูปที่ 5**)

(2) บลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยเลือกต้นไม้ที่มีใบหรือทรงพุ่มหนาแน่นและเหมาะสมกับสภาพดินบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น สารภีทะเล (กระดิง กระทิง) และยอกกานี อินทนิลน้ำ

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายบุรินันท์ ศิริ...)
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรรณ...)
บุคลากรรับผิดชอบงานด้าน...

มกราคม 2565

ลิลาวดี พิกุล อโศกพิมเสียง สน. เป็นต้น หรือไม้ประดับอื่น ๆ โดยมีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 4 เมตร และระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 4 เมตร รวมทั้งปลูกหญ้าแฝกหรือพืชคลุมดิน เพื่อชะลอการไหลของน้ำ และการพังทลายของดิน (รูปที่ 6)

(3) บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา โดยจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานของโครงการ สำหรับดูแลจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอทุกปี

(4) จัดทำเป็นนโยบายของโครงการในการให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และมีการตรวจสอบสภาพดินไม่อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีดินไม่ดีควรใส่ปุ๋ยหมักแทนภายใน ! สัปดาห์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม

12.5 **ระยะเวลาดำเนินการ**

ระยะดำเนินการ: ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

12.6 **หน่วยงานรับผิดชอบ**

ระยะดำเนินการ: บริษัท อมตะ บี.กริม เนาวเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

12.7 **การประเมินผล**

บริษัท อมตะ บี.กริม เนาวเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุมัติอนุญาต/สาธารณะประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

12.8 **งบประมาณ**

ระยะดำเนินการ: รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นางสาวรวมณ ทรัพย์สุวรรณ)
บุคคลธรรมดา ผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2563

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ตารางที่ 1
ตารางสรุปมาตรการทั่วไป โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานร่วมกับผู้รับเหมาช่วงและผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ทำการชี้แจงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาช่วง และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติ	พื้นที่โครงการ	ระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (เนื้อนุช นิพนธ์ ศรีพงศ์) ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวกรองแสง พรหมสุวรรณ) ผู้ตรวจสอบ

มกราคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขออนุญาตการใช้น้ำบาดาล ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด สำหรับระบบในการผลิตและแจกจ่ายน้ำอุตสาหกรรมและน้ำอุปโภคบริโภค ของโครงการ ทั้งการอนุญาตในปัจจุบันและที่จะมีการขอต่ออายุในอนาคต	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(4) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด มีการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด อย่างเคร่งครัด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(5) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงานโดยเร็ว และแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ... เพื่อให้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญพิจารณาต่อไป	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (เนื้อนุช นิพนธ์ ศรีพงศ์) ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวกรองแสง พรหมสุวรรณ) ผู้ตรวจสอบ

มกราคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) หากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการขออนุญาตการใช้น้ำบาดาล หรือการขอต่ออายุการอนุญาตการใช้น้ำบาดาล หรือการขอแก้ไขเพิ่มเติมการขออนุญาตการใช้น้ำบาดาล ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ดังนี้ • หากหน่วยงานผู้อนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขการขออนุญาตการใช้น้ำบาดาล หรือการขอต่ออายุการอนุญาตการใช้น้ำบาดาล หรือการขอแก้ไขเพิ่มเติมการขออนุญาตการใช้น้ำบาดาล ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (เนื้อนุช นิพนธ์ ศรีพงศ์) ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวกรองแสง พรหมสุวรรณ) ผู้ตรวจสอบ

มกราคม 2565

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	• หากหน่วยงานผู้ดูแลรักษาหรืออนุญาตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะแวดล้อมหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการเห็นชอบไปแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต ขัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ควบคุม) ทุกครั้งที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้			
	(7) กรณีที่มีร้องเรียนของชุมชนผลกระทบด้านมลพิษจากโครงการ บริษัทจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขและให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(8) เมื่อโครงการฯ ดำเนินการผลิตและมีผลกระทบต่อคุณภาพของโครงการไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงาน ให้ใช้ดำเนินการแก้ไขและให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ที่ปรึกษา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

ลงชื่อ (นายภูริวัฒน์ ศิริพงศ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ (นางสาวดวงกมล ทรหมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 2

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ของบริษัท อมตะ บี.กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	(1) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งที่ผู้ควบคุมในส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุหรือบรรทุกมูลฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจาย	เส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างหรือมีกิจกรรมอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนน พื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสม	พื้นที่ก่อสร้าง และถนนบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) ควรตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสอบสภาพรถยนต์ เครื่องยนต์/เครื่องจักร ที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง	พื้นที่โครงการก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ที่ปรึกษา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

ลงชื่อ (นายภูริวัฒน์ ศิริพงศ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ (นางสาวดวงกมล ทรหมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ และทำให้การจราจรสะดวกปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(5) ห้ามเผาทำลายขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(6) ควบคุมให้มีการใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น และดำเนินการก่อสร้างเท่านั้น	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(7) ใช้ผ้าใบหรือสิ่งปกคลุมกันฝุ่นหรือกองวัสดุต่าง ๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในพื้นที่โครงการ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
2. เสียง	(1) พิจารณาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐานให้สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต้องมีมาตรการป้องกันเสียงที่เหมาะสม	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) แจ้งแผนการก่อสร้างและระยะการใช้การควบคุมเสียงรบกวนก่อสร้างให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ รวมถึงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ที่ปรึกษา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

ลงชื่อ (นายภูริวัฒน์ ศิริพงศ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ (นางสาวดวงกมล ทรหมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) พิจารณาเทคนิคเลือก วิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดเสียงในระดับต่ำ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(4) จัดตั้งรั้วสังกะสีที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติในการลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18.0 เดซิเบลเอ โดยกำหนดให้มีความสูงประมาณ 2.0 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(5) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ พร้อมทั้งกำหนดให้คนงานใช้เครื่องป้องกันในกรณีดังกล่าวในพื้นที่ที่มีเสียงดัง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(6) ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
[illegible]	(1) [illegible]	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ที่ปรึกษา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

ลงชื่อ (นายภูริวัฒน์ ศิริพงศ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ (นางสาวดวงกมล ทรหมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับสุขลักษณะของการก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) มีการจัดเก็บวัสดุ เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ และสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางการจราจร และต้องมีการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการวิบัติของวัสดุก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้	ถนนภายในโครงการ และพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(4) ต้องมีการจัดเตรียมน้ำดื่มให้เพียงพอ และจัดให้มีการบริการน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ให้แก่คนงานก่อสร้าง ตลอดจนจัดให้มีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียจากการบริโภคของคนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(5) จัดให้มีการจัดการระบบน้ำชั่วคราวรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และห้องน้ำเคลื่อนที่	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายวุฒินันท์ ศิริมงคล) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) จำกัดความเร็วรถบรรทุกและเครื่องจักรไม่ให้เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2542 และควบคุมความเร็วในเขตชุมชนไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(8) ฝึกอบรมให้พนักงานขับรถและเครื่องจักรมีความระมัดระวังในการขับรถและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออกของโครงการ	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
5. ด้านการจัดการกากของเสีย	(1) ของเสียอันตรายจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ตามรายการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) จัดให้มีบริการรองรับขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ในจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเก็บขนและมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการกำจัดต่อไป	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายวุฒินันท์ ศิริมงคล) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(8) ฝึกอบรมให้พนักงานขับรถและเครื่องจักรมีความระมัดระวังในการขับรถและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออกของโครงการ	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
5. ด้านการจัดการกากของเสีย	(1) ของเสียอันตรายจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ตามรายการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) จัดให้มีบริการรองรับขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ในจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเก็บขนและมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการกำจัดต่อไป	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายวุฒินันท์ ศิริมงคล) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) ห้ามเผาขยะในบริเวณก่อสร้างเด็ดขาด	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(4) กำหนดให้มีการคัดแยกขยะและวัสดุจากการก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษไม้ เศษเหล็ก อิฐ กระป๋องสี แป้งทาสี กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ออกจากขยะมูลฝอยโดยทั่วไป เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำไปจำหน่ายให้แก่บริษัทที่รับซื้อต่อไป	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
6. ด้านการระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม	(1) ขุดลอกหรือสร้างทางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่โครงการลงสู่บ่อพักน้ำของโครงการ	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) จัดให้มีบ่อพักและขนาดของท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ระยะความเร็วของน้ำและสัดส่วนของท่อระบายน้ำในแต่ละบ่อพักเป็นไปตามหลักวิชาการ	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) นำน้ำจากบ่อดักตะกอนมาใช้ (Reuse) ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นดิน	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายวุฒินันท์ ศิริมงคล) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ ปิ กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) ตรวจสอบระบบระบายน้ำขังความเป็นประจำสม่ำเสมอ หากพบว่ามีการอุดตันให้ดำเนินการแก้ไขทันที	ระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด
	(5) หากพบว่ามีเหตุวัสดุตกลงไปในรางระบายน้ำจนทำให้เกิดการอุดตันหรือเกิดการไหลของน้ำไม่สะดวก	ระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด
[illegible]	(1) ประชาสัมพันธ์ที่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) กำหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อควบคุมดูแลการขนย้ายให้เกิดความเรียบร้อย/ปัญหาต่อชุมชนน้อยที่สุด	พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง อำนวยการร่วมเรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด
	(4) กรณีที่สูงขึ้นไว้ให้ได้เป็นเหตุของผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อชุมชน ดำเนินการแก้ไขและเยียวยาเป็นกรณีไป หรือมอบหมายบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และกำหนดเป็นมาตรการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น	พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ [illegible]
(นายภูรินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ [illegible]
(นางสาวดวงเนตร พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มีนาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) กำหนดให้มีการทดเทียบผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และประสานงานกับร้องเรียน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจัดทำเป็นทะเบียนหลักฐานที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลการสื่อสาร ข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหา เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทะเบียนข้อมูลจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า	พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด
	(6) จัดเวรยามที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยรอบ ให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง	พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด
	(7) ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด	พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด
	(8) ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน โครงการจะต้องประสานสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน ผ่านช่องทางหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าทางการมีความรับผิดชอบและสนใจต่อความคิดเห็นของประชาชน	พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ [illegible]
(นายภูรินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ [illegible]
(นางสาวดวงเนตร พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มีนาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและมวลชนสัมพันธ์	ระยะก่อนก่อสร้าง แผนชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตำบลที่ตั้งโครงการ และเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากโครงการ มีแผนงานดังนี้ (1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการรับทราบเกี่ยวกับลักษณะของโครงการ (2) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด
	แผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน (1) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบถึงลักษณะโครงการ ขั้นตอนการก่อสร้าง วิธีดำเนินงาน	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ [illegible]
(นายภูรินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ [illegible]
(นางสาวดวงเนตร พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มีนาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	1) ติดตั้งป้ายประกาศแสดงการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลมาบข่าเด่นชัดๆ เช่น ด้านหน้าที่ตั้งโครงการ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการ อบต และด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ 2) แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ			
	(2) ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีดำเนินงาน 1) เก็บข้อมูลหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) เตรียมสื่อประเภทที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3) ดำเนินการจัดทำชุมชนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ - เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการที่ถูกต้องและชัดเจน - เพื่อรับฟังข้อวิตกกังวลและความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ - เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของการพัฒนาโครงการ	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ [illegible]
(นายภูรินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ยูทิลิตี้ (เพาวเวอร์) (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ [illegible]
(นางสาวดวงเนตร พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มีนาคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(1) ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ผู้นำการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน การปรึกษาหารือ วิธีดำเนินงาน 1) ชี้แจงชุมชนในพื้นที่โครงการและกรรมการหมู่บ้านทราบถึงรายละเอียดของชุมชน 2) เตรียมเอกสารประกอบการประชุม เพื่อแจ้งผลการหารือร่วมกับชุมชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - เพื่อแจ้งขั้นตอนการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ - เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป - เพื่อแจ้งช่องทางสื่อสารที่ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสาร หากมีข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะ หรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ	ชุมชนในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ

(นายภูธเนินท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

91/169

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ระยะก่อสร้าง แผนชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเน้นสนุนค[illegible]การก่อสร้างร่วมกับชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่โครงการ และเป็นการบรรเทาผลกระทบทางสังคม โครงการจึงจัดทำแผนชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้ (1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการทราบถึงโครงการ รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ (2) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้าง[illegible]	ชุมชนในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	แผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ศึกษามีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการไม่มากนัก มีความห่วงกังวลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และต้องการทราบแนวทางป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการจึงต้องมีแผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน ซึ่งแผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชน	ชุมชนในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ

(นายภูธเนินท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

92/169

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	และให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงที่[illegible]และคลายความกังวลใจ (1) จัดให้มีคณะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการสื่อสารเข้าไปชี้แจงในชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนถึงการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งมีการดำเนินการก่อสร้างและระยะดำเนินการ ให้ชุมชนทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ชุมชน พร้อมทั้งรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนด้วย ๆ (2) จัดให้มีประกาศประชาสัมพันธ์การก่อสร้างและความคืบหน้าของการให้ประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ เช่น บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เป็นต้น (3) แจ้งความคืบหน้าของโครงการในท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ (4) ในกรณีที่มีความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโครงการและชุมชน โครงการ[illegible]			

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ

(นายภูธเนินท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

93/169

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ช่องทางหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่า โครงการมีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อความรู้สึกของประชาชน (5) การรับฟังเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นของชุมชนจากการดำเนินโครงการจะต้องได้รับการรับฟังอย่างเข้าใจและเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ตามแบบฟอร์มร้องเรียน โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 1 และรูปที่ 2) หากไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบสาเหตุและให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นหลักฐาน โดยแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน ในกรณีแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานมีขั้นตอนต่าง ๆ มีดังนี้ 1) ผลผลิตความก้าวหน้าของโครงการมีสิ่งที่ต้องดำเนินการ[illegible]			

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ

(นายภูธเนินท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

94/169

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอ และที่ทำการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น - แจ้งเวียนสิ่งประดิษฐ์ เช่น แผ่นพับ เป็นต้น 2) ระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3) ค่าใช้จ่ายรวมไตรมาส - ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ 20,000 บาท/จุด (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด)			
9. ด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	**สาธารณสุข**			
	(1) จัดให้มีอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อในพื้นที่โครงการและประสานงานกับโรงพยาบาลชัยภูมิ/สาธารณสุขอำเภอ ในกรณีที่มีผู้ป่วยหรือผู้ป่วย	พื้นที่ก่อสร้าง และหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ใกล้เคียง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ด้านการดูแลสุขภาพ และสวัสดิการความปลอดภัย	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายวิบูรินันท์ ศิริวงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายเวทวงศ์มล ทรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(3) ให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และวิธีการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเหตุฉุกเฉิน แก่พนักงานก่อสร้าง หน้างานโครงการฯ ก่อนเริ่มทำงานในโครงการ	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(4) จัดระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะ	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(5) จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในที่พักคนงานก่อสร้างให้เข้มงวด	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(6) จัดให้มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อโดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกับโครงการ	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(7) บริเวณสำนักงานจัดคราวจะต้องมีการจัดระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เหมาะสมและพึงปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประมาณการแรงงานสาธารณสุข ที่ 7/2538 กำหนดจำนวนคนงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พักของคนงานก่อสร้าง เป็นต้น	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายวิบูรินันท์ ศิริวงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายเวทวงศ์มล ทรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม			
	(1) จัดอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้ควบคุมงานและคนงานในเรื่องการปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและสิ่งที่ต้องปฏิบัติอื่น ๆ	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานให้คนงาน โดยการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวต้องเหมาะสมกับลักษณะการทำงานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) จัดอุปกรณ์ เครื่องมือที่อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานให้กับคนงาน	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(4) จัดให้มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspection) เป็นระยะ ๆ โดยมอบหมายเจ้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจที่ชัดเจน	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(5) กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เช่น ติดตั้งไฟ และกั้นพื้นที่ฟรีส่วนโครงการเป็นต้น	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(6) วางแผนจัดการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม และคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายวิบูรินันท์ ศิริวงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายเวทวงศ์มล ทรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) กำหนดมาตรการปลอดภัยในการทำงานกลางคืนเป็นกฎหมายไปโดยเคร่งครัด	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(8) จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษต่างๆ รวมทั้งเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณโครงการก่อสร้างเคร่งครัด	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(9) ออกระเบียบการก่อสร้างและผู้รับเหมาให้ความถูกระเบียบ เรื่องความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(10) จัดเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ผู้รับเหมาช่วงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(11) มีระบบควบคุมการอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) โดยเฉพาะลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานร้อนและพื้นที่อับอากาศ	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายวิบูรินันท์ ศิริวงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายเวทวงศ์มล ทรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10 [illegible]	(1) กำหนดให้พื้นที่ที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโครงการ ต้องเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรไม่มีการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยจัดทำป้ายเขตพื้นที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit)	[illegible]	[illegible]	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) ก่อนการก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดทำและแจ้งแผนให้ผู้บริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ให้ความเห็นชอบก่อนเข้าดำเนินการ	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) จัดหาปูกระเบื้องสังกะสี และสามารถเคลื่อนย้ายได้ในจำนวนที่เหมาะสม และเตรียมไว้ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดฝุ่นน้อยที่สุด	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(4) พื้นที่ก่อสร้างต้องให้เกิดฝุ่นละอองน้อยที่สุด โดยจัดให้มีการฉีดน้ำแบบฝอยละอองในพื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้าออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง ในช่วงเวลาทำงาน และเพิ่มความถี่ในการฉีดน้ำในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง หรือมีลมแรง	พื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายสุรเชษฐ์ ศิริแสง)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงมณี พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	**(1) การควบคุมอัตราระบายมลพิษทางปล่องระบายอากาศ**			
	1) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMS: Continuous Emission Monitoring System) เพื่อตรวจวัด NO_x, O_2 และอัตราการระบาย (Flow Rate) บริเวณปล่องระบายของหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) ทั้ง 2 ปล่อง โดยรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25°C ความดัน 1 บรรยากาศ และปรับมาตรฐานที่ร้อยละ 15	ปล่องหม้อไอน้ำ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	2) กำหนดให้มีการ Audit CEMS ทุก ๆ 1 ปี ตลอดอายุโครงการ	ปล่องหม้อไอน้ำ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	3) ติดตั้งระบบเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมค่าการระบาย NO_x ไว้ที่ 2 ระดับ คือ ที่ร้อยละ 90 และร้อยละ 95 ของค่าควบคุม	ปล่องหม้อไอน้ำ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (เนรัญชรินท์ ศิริแสง)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงมณี พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อทำรายงาน

มกราคม 25[illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4) ติดตั้งระบบหัวเผาไฮโดรเจนต่ำแบบ Dry Low NOx (DLN) สำหรับควบคุมการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ของไนโตรเจน โดยมีการควบคุมอัตราส่วนผสม	ปล่องหม้อไอน้ำ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	5) ควบคุมอัตราการปล่อยมลสารจากปล่องระบายไม่ให้เกินค่าที่กำหนดตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - ค่าความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ที่ระบายออกจากปล่องต้องไม่เกิน 10 พีพีเอ็ม หรืออัตราการระบายไม่เกิน 1.20 กรัม/วินาที/ปล่อง - ค่าความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ที่ระบายออกจากปล่องต้องไม่เกิน 60 พีพีเอ็ม หรืออัตราการระบายไม่เกิน 7.33 กรัม/วินาที/ปล่อง - ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่ระบายออกจากปล่องต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรืออัตราการระบายไม่เกิน 1.30 กรัม/วินาที/ปล่อง	ปล่องหม้อไอน้ำ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (เนรัญชรินท์ ศิริแสง)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงมณี พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) การควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง กำหนดให้โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว	ปล่องหม้อไอน้ำ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) การจัดการมลพิษทางอากาศ 1) กำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ยานให้ควบคุม (CAQM) เกินเกณฑ์ควบคุม ดังนี้ - ให้ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบแนวโน้มของค่าเฉพาะทางอากาศที่ตรวจได้จากเครื่อง CEMS โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้นั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากการตรวจวัดหรือไม่ - ตรวจสอบระบบ Dry Low Nox Combuster ให้อยู่ในสภาวะปกติ กรณีที่เกิดจากคุณภาพของก๊าซให้ติดต่อบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	หม้อไอน้ำ เชื้อเพลิง และระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (เนรัญชรินท์ ศิริแสง)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงมณี พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลทิ[illegible] ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศ	หม้อไอน้ำ และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	3) กำหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรอง สำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศ[illegible] เพื่อใช้ในการแก้ไข ซ่อมแซม เมื่อเกิดการชำรุดขึ้นโดยทันที	หม้อไอน้ำ และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	4) กำหนดแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	หม้อไอน้ำ และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	5) บันทึกสถิติที่ CLMS มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุ ระยะเวลาที่เกิด เพื่อการแก้ไขในแต่ละครั้ง	หม้อไอน้ำ ปล่องหม้อไอน้ำ และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ
(เนติ ภูติไวนท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวหงวยล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อทำการแทน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง	(1) กำหนดให้โครงการจัดทำแผนที่ระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายหลังเปิดดำเนินโครงการแล้วในปีแรก และทำซ้ำทุก 3 ปี เพื่อกำหนดเขตสิ้นเสียงดัง สำหรับให้พนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น [illegible] (dB(A))	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ที่ครอบหู/ที่อุดหู สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ และ[illegible]	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(4) บำรุงรักษาเครื่องจักรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาเลือกใช้[illegible]	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(5) กำหนดไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงเท่ากับ 90 เดซิเบลเอ ติดต่อกันนานกว่า 8 ชั่วโมง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ
(เนติ ภูติไวนท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวหงวยล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อทำการแทน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) ควบคุมระดับเสียงที่ขอบรั้วของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
3. คุณภาพน้ำผิวดิน	(1) จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อรองรับน้ำทิ้ง ก่อนที่จะมีการระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำทิ้งที่ผ่านหอหล่อเย็นมีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) จัดสร้างบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Manhole) (รูปที่ 4) พร้อมวาล์วควบคุมการเปิด-ปิด หรือเวลาที่จะระบายน้ำออกไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Manhole) จะส่งไปยังระบบบำบัดน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) ควบคุมคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่จะส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของนิคมฯ กำหนด ดังนี้ 1) อุณหภูมิ ไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ
(เนติ ภูติไวนท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวหงวยล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อทำการแทน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2) ความเป็นกรดด่าง อยู่ระหว่าง 5.5-9.0 3) ของแข็งละลายน้ำ (TDS) ไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร กรณีที่คุณลักษณะของน้ำทิ้ง ได้แก่ คุณภูมิ ความเป็นกรด ด่าง และของแข็งละลายน้ำ ซึ่งวัดในรูปค่าการนำไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง กำหนด ให้ส่งน้ำไปยังบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pit) ของโครงการขนาด 2,640 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุ และทำการบำบัดให้ได้ตามเกณฑ์ที่ขอนิคมฯ ก่อนระบาย ไปยังระบบบำบัดน้ำทิ้งของนิคมฯ [illegible]			
	(4) จัดให้มีถังปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (Neutralization Pit) เพื่อบำบัดน้ำเสียจากระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralizer Regeneration Wastewater) ก่อนระบายสู่บ่อพักน้ำทิ้ง	ถังปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง และบ่อแยกน้ำมัน ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(5) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ
(เนติ ภูติไวนท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ
(นางสาวหงวยล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงชื่อทำการแทน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ เพื่อดูแลและปรับจูนระบบ และตรวจสอบเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน (Nutrient Analyzer) และเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen) เป็นประจำอย่างน้อยแห่งละ 1 ครั้ง	บริเวณบ่อเก็บน้ำ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
4. การคมนาคมขนส่ง	(1) และยานพาหนะขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และของเสียอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ภายในพื้นที่โครงการ และเส้นทางขนส่งเข้าสู่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) ควบคุมการใช้ความเร็วของยานพาหนะขนส่งภายในโครงการ โดยกำหนดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานที่ต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานที่ต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2546	ภายในพื้นที่โครงการ และเส้นทางขนส่งเข้าสู่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จราจรควบคุมการปฏิบัติงานและตรวจวินิจฉัยการใช้งานของรถขนส่ง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรพิมล พรหมสุวรรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(1) จัดเตรียมเครื่องขุดลอกเพื่อรองรับขยะมูลฝอยที่ไปติดค้างตามโครงสร้างต่าง ๆ ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนฤดูฝนทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่เก็บรวบรวมได้ภายในโครงการให้คัดแยกออกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อกำจัดต่อไป	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) ติดตั้งเสียงจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(4) จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณที่ว่างภายในอาคารที่มีหลังคาปกคลุม เพื่อเป็นการดูดซับสารระเหยอินทรีย์ เช่น เรซิน เสื่อมสภาพน้ำยาที่เหลือทิ้งจากการผลิต เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรพิมล พรหมสุวรรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด จะดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัตถุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
6. การระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วม	(1) จัดสร้างระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำของนิคมฯ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) ตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุดตัน	รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) ทำความสะอาดรางระบายน้ำต่าง ๆ ภายในช่วงฤดูฝนทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่โครงการ	รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(4) จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนที่มีการปนเปื้อน เพื่อรวบรวมน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันและไขมัน (Oil Trap) เพื่อแยกน้ำมันออกก่อนลงสู่บ่อบำบัดน้ำที่รองรับโครงการ และระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมฯ ต่อไป	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรพิมล พรหมสุวรรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. ด้านเศรษฐกิจและสังคม	(1) พิจารณาจ้างแรงงานในชุมชนเข้าทำงานเป็นอันดับแรก ตามความรู้ความสามารถและความชำนาญเฉพาะด้านที่ต้องการ ก่อนที่จะจ้างแรงงานจากพื้นที่อื่น	ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) ปฏิบัติและดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบทั้งต่อโครงการและชุมชน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงาน ตามมาตรการให้ชุมชนรับทราบ โดยวิธีการนำเรื่องประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น การเข้าร่วมประชุม อสม. การประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนได้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนของโครงการและต้องเข้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี กรีน เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวพรพิมล พรหมสุวรรณ์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ความเดือดร้องของชุมชนจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าและการตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด	ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(5) กรณีที่ผู้ลูกนี้ได้รับโรงไฟฟ้าเป็นต้นเหตุของผลกระทบดังกล่าวข้างต้นในระหว่างดำเนินการแก้ไขและจัดทำเป็นทะเบียนฐานข้อมูลเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบและกำหนดเป็นมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(6) กำหนดให้จัดทำทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมประเด็นข้อร้องเรียน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจัดทำเป็นทะเบียนหลักฐานที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลการที่ดูจนข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาเหมือนทั้งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทะเบียนข้อมูลจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า	ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ...
(นาย[illegible])
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ ...
(นางสาวอมรา หรรษาสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนโดยเร็วที่สุดผ่านช่องทางหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงและพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความรับผิดชอบและสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน	ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
8. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและมรดกทางวัฒนธรรม	**แผนชุมชนสัมพันธ์** เพื่อสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการและเป็นการบรรเทาผลกระทบทางสังคม โครงการจึงมีแผนชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้ (1) ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เป็นการเคารพแก่ชุมชนและสังคม เช่น กิจกรรมของชุมชน กิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข กิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ/ตลอดช่วงดำเนินการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ...
(นาย[illegible])
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ ...
(นางสาวอมรา หรรษาสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น			
	(3) ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ลอยกระทงงานทำบุญกลางบ้าน งานเทศบาลผ้าป่าตลาดการจัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับเยาวชนในท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน			
	แผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นต่อชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนในการกำกับดูแล และควบคุมการดำเนินงานของโครงการในระยะดำเนินการ โครงการจึงมีแผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน ดังนี้ (1) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรับทราบการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับที่	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ/ตลอดช่วงดำเนินการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ...
(นาย[illegible])
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ ...
(นางสาวอมรา หรรษาสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่โครงการ เพื่อเกิดให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ และเพิ่มพูนต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีระบบข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ (2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน (3) การร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของคนในชุมชนจากการดำเนินโครงการจัดให้มีการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 1 และรูปที่ 2) หากไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบสาเหตุและให้ผู้ร้องเรียนลงชื่อเป็นหลักฐาน โดยแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน โดยกรณี			

ลงชื่อ ...
(นาย[illegible])
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
ลงชื่อ ...
(นางสาวอมรา หรรษาสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	แก้ไขปัญหาต่อไปในแต่ละปี (4) ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันที่ประชาชนในโครงการจะร้องเรียนเข้ามายังหน่วยงานของทางราชการหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงและพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างไร (5) ให้แต่งตั้งผู้แทนชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานในช่วงเปิดหน้าโครงการ เพื่อมีการรับรองเป็นเครือข่ายในการร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ (6) สรุปผลการตรวจวัดตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ำ ระดับน้ำ เป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ			

ลงชื่อ ..... ผู้แทนเจ้าของโครงการ
(นายสุรชัย ศรีสกุล)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ่นทอง เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา
(นางสาวลงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	แผนการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ (Corporate Social Responsibility-CSR) (1) สนับสนุนชุมชนในบริเวณโดยรอบ เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ต่อชุมชนพัฒนา ชุมชนและนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ ปิ่นทอง เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) จัดทำกิจกรรมและดำเนินการร่วมกับชุมชนโดยมีการทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นประจำทุกปี	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ ปิ่นทอง เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	การจัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชนจะดำเนินการร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัท อมตะ ปิ่นทอง เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกัน รวมถึงมีลักษณะการดำเนินโครงการ และลักษณะผลกระทบเหมือนกัน โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในระยะก่อสร้างและโรงยะดำเนินการโครงการ และเพื่อทำ	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	จัดตั้งคณะกรรมการฯ ภายในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบร่างการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ใน	บริษัท อมตะ ปิ่นทอง เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้แทนเจ้าของโครงการ
(นายสุรชัย ศรีสกุล)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ่นทอง เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา
(นางสาวลงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยงานการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย ตัวแทนจากประชาชน และตัวแทนจากภาครัฐ ๆ อันได้แก่ ตัวแทนผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 22 คน มีองค์ประกอบ ดังนี้ รายละเอียด / จำนวน (คน) 1. กรรมการจากประชาชน จำนวน 12 คน ได้จากตัวแทน ๆ ดังนี้ - ตัวแทนจากชุมชน 5 - ตัวแทนจากนักวิชาการ 5 - ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ 1 - ตัวแทนจากโครงการ 1 2. กรรมการที่ปรึกษา 2 3. กรรมการผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 8 คน 8 ทั้งนี้ ตัวแทนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท อมตะ ปิ่นทอง เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท อมตะ ปิ่นทอง เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด โครงการละ 1 คน			

ลงชื่อ ..... ผู้แทนเจ้าของโครงการ
(นายสุรชัย ศรีสกุล)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ่นทอง เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา
(นางสาวลงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	องค์ประกอบ (1) ตัวแทนจากภาคประชาชน จำนวน 12 คน ได้มาโดยการคัดเลือกโดยผู้แทนระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยจำแนกประเภทหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในแผนงานรัศมี เท่ากรรมการตัวแทน หากมีผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหามากกว่าจำนวนตัวแทนภาคประชาชน ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกตั้งกันเองเพื่อให้ได้			
	(2) ตัวแทนจากภาครัฐ ประกอบด้วย 1) ตัวแทนจากผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การเกษตร สุขอนามัย หรือนุสาหกรรม			

ลงชื่อ ..... ผู้แทนเจ้าของโครงการ
(นายสุรชัย ศรีสกุล)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ ปิ่นทอง เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา
(นางสาวลงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2) ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และอำเภอ ที่ทับซ้อนได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านการแพทย์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุข 3) ตัวแทนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแก่งประเภทโรงไฟฟ้าให้กับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท อีเอ็ม บีกรีม เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด ไม่เกิน 4 คน และคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแก่งประเภทโรงไฟฟ้าให้กับ บริษัท อีเอ็ม บีกรีม เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด ไม่เกิน 4 คน และคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแก่งประเภทโรงไฟฟ้าให้กับ			
	การสรรหากรรมการตัวแทนประชาชน มีรายละเอียด ดังนี้ (1) ตัวแทนภาคประชาชน คัดเลือกผู้แทนระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ โดยจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในแหล่งรับน้ำ และผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาเขตร่วมหมู่บ้านละ 1 คน ให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกผู้แทนชุมชน			

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(นายภูมินันท์ ศิริมงคล)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อีเอ็ม บีกรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการมีวาระ 4 ปี นับแต่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฯ ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ (3) ในกรณีที่ตำแหน่งของตำแหน่งงานข้อ 2 ให้คณะกรรมการชุดเดิมสรรหาตัวแทนใหม่ และนัดหมายให้คณะกรรมการชุดเดิมนำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ ให้มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ให้แล้วเสร็จสิ้นให้เสร็จภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับตั้งแต่คณะกรรมการฯ ชุดเดิมพ้นวาระ การสรรหาคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบการสรรหาของประชาคมใน อบต.โคกขาม คณะกรรมการฯ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระในข้อ 2 แล้ว เมื่อกรณีดังต่อไปนี้ แหล่งนี้ 1) ตาย 2) ลาออก 3) ย้ายภูมิลำเนาออกจากตำบลใน อบต. ที่มีภูมิลำเนาในขณะทำการสรรหาเกินกว่า 90 วัน (เก้าสิบวัน)			

ลงชื่อ .....
(นายภูมินันท์ ศิริมงคล)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อีเอ็ม บีกรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4) พนักงานการเป็นเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าแก่งที่เป็นตัวแทนจากโรงไฟฟ้า หรือตามที่โรงไฟฟ้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร 5) มีความประพฤติเหมาะสม ทางด้านศีลธรรมหรือหมดความสามารถ และคณะกรรมการมีมติเสียงข้างมากให้ออกจากตำแหน่ง 6) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดฐานประมาท หรือความผิดอันเป็นการกระทำให้ประมาท 7) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ			
	อำนาจหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจต่อการดำเนินการโครงการฯ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบ ให้มีหน้าที่งานปฏิบัติหน้าที่เป็นกลาง (Third Party) เพื่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มีหน้าที่ใดๆ			

ลงชื่อ .....
(นายภูมินันท์ ศิริมงคล)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อีเอ็ม บีกรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(1) ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอื่นๆ (Third Party) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ระบุไว้ให้ปฏิบัติ (2) ให้คำปรึกษา แสดงแนะแนวทาง และประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานต่อหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนในระหว่างการดำเนินการ รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ (3) พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายบุคคล องค์กร และ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่พิจารณาได้ตาม 1) ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2) ตรวจสอบเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร 3) เรียกเอกสาร ข้อมูล หรือต้องให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ในระยะดำเนินการ			

ลงชื่อ .....
(นายภูมินันท์ ศิริมงคล)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อีเอ็ม บีกรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) สั่งการให้เจ้าของโครงการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านสาธารณสุขโครงการ (5) ระยะการดำเนินการ สามารถแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลขึ้นมาเพื่อดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการพัฒนาโครงการ โดยมีหน้าที่รับฟังเรื่องร้องเรียนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจนเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ 1) ให้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ธรรมชาติของบริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด เสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที 2) นำเสนอหาข้อยุติในเรื่องหรือผลความเสียหายอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย			

ลงชื่อ ..... (นายยุทธินันท์ ศิริแสง) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ) บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ที่มีหน้าที่ของการรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นผู้ได้รับผลกระทบความรับผิดชอบของโครงการ โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการประกันการเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risk Policy) ซึ่งให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันที่ได้รับความเสียหายหรือสูญหาย อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายใด ๆ รวมถึงความเสี่ยงหายที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 โดยการคัดเลือกผู้รับจ้างต่างๆ ให้เป็นหน้าที่ของบริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด และบริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างต่างๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการ			
	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย ไม่มีงบประมาณรวมอยู่ในการดำเนินการโครงการ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประชุม และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณในการจัดทำรายงานการ			

ลงชื่อ ..... (นายยุทธินันท์ ศิริแสง) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ) บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ส่วนงบประมาณในการจัดจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) ให้รับผิดชอบโดย บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด จัดสรรงบประมาณในการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการของโครงการ **การประเมินผล** หน่วยงานกลาง (Third Party) ให้จัดทำแผนงาน และผลการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ และวิเคราะห์ที่เสนอต่อคณะกรรมการ ชุด 6 เห็นชอบ และคณะกรรมการ จะพิจารณาสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ชุด 6 เห็นชอบในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ชุด 6 เห็นชอบ และนำเสนอในการปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ชุด 6 เห็นชอบ			

ลงชื่อ ..... (นายยุทธินันท์ ศิริแสง) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ) บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	**สาธารณสุข** (1) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบุคลากรพร้อมยานพาหนะสำหรับหน่วยงานในกรณีจำเป็นต้องนำส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงได้ทันที	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปีโดยแพทย์ตรวจสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ในโครงการ เช่น X-ray ปอด การได้ยินของหู การมองเห็น สุขภาพทั่วไป และความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน มีดังนี้			
	(1) กำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งในระหว่างการทำงาน เช่น หมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันดวงตา หรือป้องกันเสียงเป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายยุทธินันท์ ศิริแสง) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ) บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) จัดระบบการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และให้ระบุไว้ในคู่มือของผู้ผลิต และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(8) มีการจัดทำแผนป้องกันและเตรียมพร้อมในบริเวณที่คาดว่าจะเกิดอันตรายให้ครบถ้วนตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Regulation)	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(9) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เกี่ยวกับปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานตามลักษณะงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่ 1) ระบบการป้องกันอัคคีภัย 2) การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน 3) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 4) วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(10) จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (Emergency Shower and Eye Wash) ในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(เชี่ยวชาญชินันท์ ศิริพงษ์)
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการ
(นางสาวสุดารัตน์ พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(A) จัดทำป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เครื่องจักรกำลังทำงาน มีสิ่งอันตรายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินเป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(7) ศูนย์แสงสว่างที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัย เช่น จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในที่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน ให้มีทางออกฉุกเฉิน และเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(8) จัดเครื่องอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอไว้ในที่เหมาะสม มีป้ายบอกให้ชัดเจน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(9) จัดให้มียานพาหนะ เช่นไว้ในกรณีฉุกเฉิน และพร้อมในการปฏิบัติงาน ตลอดเวลา	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(10) ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงไฟฟ้า และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และเข้าใจในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(11) จัดทำบันทึกอุบัติเหตุ พร้อมการสอบสวนสาเหตุ และบันทึกสาเหตุการเจ็บป่วย เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(เชี่ยวชาญชินันท์ ศิริพงษ์)
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการ
(นางสาวสุดารัตน์ พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(12) จัดทำป้ายคู่มือความปลอดภัยของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำงานจัดเก็บไว้ในอาคาร และจัดแผ่นป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุภัยพิบัติไว้ให้เห็นชัดเจนบริเวณที่ทำงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(13) แยกเชื้อเพลิงของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาออกจากกัน เช่น กรดกับด่าง หรือสารเคมีที่ไม่เข้ากันหรือเก็บไว้ใกล้กันอาจเกิดไฟไหม้ เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(14) บริเวณพื้นที่ทำงานจัดวางเครื่องประเภทต่าง ๆ ต้องมีระยะห่างอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการไหลเวียนของอากาศ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(15) จัดเตรียมพื้นที่บ่อบนบริเวณที่ไม่มีขยะหรือวัสดุการเกษตรเคมี ที่อาจปนเปื้อนกับน้ำฝนที่ตกลงมาได้ และสำหรับพื้นที่ที่มีการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่นขึ้น จะต้องป้องกันการไหลไปตามพื้นอาคารหรือร่องระบายน้ำ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยต้นคอนเกรีตจะมีร่องระบายไปที่บ่อปรับสภาพให้เป็นกลาง (Neutralization Pit) ในระบบบำบัดน้ำเสีย	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(เชี่ยวชาญชินันท์ ศิริพงษ์)
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการ
(นางสาวสุดารัตน์ พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(16) ติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในอาคาร	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(17) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารอย่างเพียงพอ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(18) จัดตั้งคณะทำงานการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานขึ้นให้ครบถ้วน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(19) จัดเตรียมการให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(20) ไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่โครงการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เฉพาะเท่านั้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(21) ปฏิบัติตามหลักการออกแบบการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยของโครงการโรงไฟฟ้า ตามมาตรฐานของ National Fire Protection Authority (NFPA) มีรายละเอียด ดังนี้	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(เชี่ยวชาญชินันท์ ศิริพงษ์)
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้ชำนาญการ
(นางสาวสุดารัตน์ พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	1) อุปกรณ์และสัญญาณ ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น Heat Detectors และ Smoke Detectors จะถูกติดตั้งไว้ในบริเวณต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง เช่น ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า สำนักงาน โดยสัญญาณไฟจะกะพริบเมื่อเกิดเหตุ ทำให้สามารถได้ยินได้ชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในจุดใดของโครงการก็ตาม 2) ระบบดับเพลิงและป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย - ระบบหัวดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) - ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) - สำหรับถังดับเพลิงและปั๊มน้ำดับเพลิง นั้นได้ใช้สำหรับดับเพลิง/น้ำใช้ในกระบวนการของโครงการ ประกอบด้วย * เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ (Portable Fire Extinguishers) จะติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณที่เหมาะสม โดยพิจารณาประเภทและขนาดที่ติดตั้งให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับ * สำหรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Hydrants) จะติดตั้งครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายพีรพัฒน์ ศรีสมุด) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวกวงทิพย์ ธรรมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	* นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยไฟไหม้ เช่น การจัดเตรียมชุดผจญเพลิง หน้ากากป้องกันควัน ทางเข้าไฟ หรือแผงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้			
	(22) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรองรับอัคคีภัยที่จัดทำไว้อย่างเคร่งครัด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(23) จัดโปรแกรมการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และดำเนินการแก้ไขตามระบบคุณภาพ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(24) ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และปฏิบัติงานในพื้นที่ทำงานอย่างปลอดภัย	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(25) มาตรการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในการจัดเก็บ การนำไปใช้ และการขนส่ง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(26) ตรวจสอบการขนส่งบรรจุเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายพีรพัฒน์ ศรีสมุด) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวกวงทิพย์ ธรรมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(27) ติดตามปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safety Operation Procedure) อย่างเคร่งครัด	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(28) ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี ถุงมือ หน้ากากอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบครึ่งหน้า หรือทั้งอุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบเต็มหน้า ทั้งในการฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(29) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งการเกิดเหตุเพลิงไหม้จากสารเคมี ทั้งนี้ให้มีการฝึกอบรมเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(30) จัดเตรียมอุปกรณ์ระงับภัยเวชภัณฑ์กรัวไหล หรือเกิดเพลิงไหม้ เช่น ระบบน้ำดับเพลิง และสัญญาณเตือนภัย	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(31) จัดทำแบบระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล/เพลิงไหม้ และดำเนินการซ้อมเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายพีรพัฒน์ ศรีสมุด) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวกวงทิพย์ ธรรมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(32) จัดให้มีวัสดุดูดซับ (Absorbent) ในพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เพื่อป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี และการจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(33) ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกี่ยวกับสารเคมีให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และพฤติกรรมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน อาทิ เช่น การอบรมเรื่องการปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
10 ด้านการเกิดคลื่นรบกวนด้วยแรงและแรงสั่นสะเทือน	(1) บำรุงรักษาระบบท่อที่เชื่อมต่อ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรั่วไหล	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(2) สำรวจหาจุดรั่วของระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Leakage Survey) ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) กำหนดให้พื้นที่ปริเวณสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติเป็นพื้นที่เฉพาะ ห้ามมิการทำงานที่เกี่ยวกับความร้อนหรือประกายไฟ โดยจัดทำป้ายเตือนอันตรายบริเวณสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ในกรณีที่มีความจำเป็นเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม จะต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้มีระบบตรวจสอบและควบคุม	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายพีรพัฒน์ ศรีสมุด) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บี กรีม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวกวงทิพย์ ธรรมสุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วน

มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(4) กำหนดให้มีระบบตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันและควบคุม[illegible]	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(5) กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรม หน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหลหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินและหลักสูตรอื่นที่จำเป็น	[illegible]	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(6) ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่จัดทำไว้อย่างเคร่งครัด (รูปที่ 3) พร้อมทั้งได้แสดงเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อในการควบคุมเหตุฉุกเฉินตั้งแต่ต้น ในโครงการจะปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตามการประเมินระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ - เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่สามารถควบคุมได้ภายใน 5 นาที โดยที่มาจากเหตุฉุกเฉินของบริษัท หรือมาจากเหตุนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลหรือทรัพย์สินของ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(นาย[illegible])
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงทิพย์ พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
[illegible] 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่ Emergency Controller พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถควบคุมได้ภายใน 5 นาที ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกหรือส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม บุคคล หรือทรัพย์สินของ			
	(7) จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าของและการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งให้มีการอบรมบุคลากรให้มีทักษะและความชำนาญในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
11. ด้านสุขภาพอนามัย	(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ ขนาด 6,170 ตารางเมตร (แบ่งเป็นโซน A ขนาด 700 ตารางเมตร ด้านกว้างประมาณ 3.1 เมตร ด้านยาวประมาณ 225 เมตร โซน B ขนาด 920 ตารางเมตร ด้านกว้างประมาณ 3.1 เมตร ด้านยาวประมาณ 112 เมตร และโซน C ขนาด 2,550 ตารางเมตร ด้านกว้างประมาณ 28 เมตร ด้านยาวประมาณ 140 เมตร) (รูปที่ 5)	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(นาย[illegible])
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงทิพย์ พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
มกราคม 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(2) ปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วของโครงการ โดยเน้นต้นไม้ที่ไม่ก่อให้เกิดหรือแรงพุ่มหนาแน่นและเหมาะสมกับสภาพดินบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น สกุลที่มีเนื้อไม้เปราะหักง่าย หรือมีกิ่งก้านสาขาที่ [illegible] เป็นต้น หรือไม้ประดับขนาดเล็ก ๆ โดยมีระยะห่างของหลุมประมาณ 4 เมตร และระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 4 เมตร รวมทั้งปลูกพืชคลุมดิน เพื่อระงับการพังทลายของหน้าดิน (รูปที่ 6)	[illegible]	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(3) บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพเหมาะสมตลอดอายุโครงการ ประกอบการดำเนินงานของโครงการ สำหรับ[illegible]	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	(4) จัดทำเป็นแผนงานของโครงการในการให้บำรุงรักษา และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้ครบถ้วนอย่างยั่งยืน และมีการตรวจสอบสภาพต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบว่าต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทนภายใน 1 ฤดูปลูก เพื่อให้มีต้นไม้ครบตามจำนวน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

[illegible] 2565

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(นาย[illegible])
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงทิพย์ พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
[illegible] 2565

ตารางที่ 4

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพอากาศโดยทั่วไป	TSP (24 ชั่วโมง) PM 10 (24 ชั่วโมง) ความเร็วและทิศทางลม อุณหภูมิ	- TSP โดยวิธี Gravimetric High Volume - PM 10 โดยวิธี Gravimetric High Volume หรือวิธีการตามที่ US EPA หรือวิธีการที่หน่วยงานราชการกำหนด - ความเร็วและทิศทางลม เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม - อุณหภูมิ เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ	จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 7) ได้แก่ สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร - สถานีที่ 2 วัดหลวงนิคม - สถานีที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร - สถานีที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร	ทุก 6 เดือน ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่องครอบคลุม วันหยุด และวันทำการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
(นาย[illegible])
ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงทิพย์ พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
มกราคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านเสียง	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุดในรอบ 1 ชั่วโมง (L90)	International Organization for Standardization (ISO 1996) หรือตามวิธีที่กรมอนามัยกำหนด	จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 7) ได้แก่ สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านปูไทร สถานีที่ 2 วัดถ้ำเขาน้ำ	ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูกาลที่มีการก่อสร้างโครงการ โดยตรวจวัดต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน ในแต่ละฤดูกาล ในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างโครงการ	บริษัท อเดช บีกรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
3. ด้านคมนาคม	ปริมาณการจราจรบนถนนสายหลักที่ผ่านโครงการ สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างในโครงการ เช่น จำนวนครั้ง สถานที่ ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไขอุบัติเหตุ	ตำแหน่งการนับทิศทางและประเภทรถยนต์ และเครื่องมือตรวจวัดอื่น ๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการทุกครั้ง และจัดทำเป็นสรุปรายเดือน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อเดช บีกรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายภูดินันท์ ศิริพันธ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อเดช บีกรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล จงรมณ์สุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ควบคุมการทำงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านการจัดการกากของเสีย	- ชนิดและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทุกครั้ง ชนิด ประเภท และวิธีการกำจัดของเสียอันตรายจากกิจกรรมการก่อสร้าง	สำรวจและจดบันทึกปริมาณแหล่งกำเนิดของกากของเสียที่เกิดขึ้นทุกครั้ง - ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของเสียอันตรายทุกครั้ง - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	1 ครั้ง ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อเดช บีกรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
5. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	สภาพสังคม ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของประชาชนและผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ ปัญหาหรือข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น	ผลผลสำรวจความคิดเห็นด้านคุณภาพ และการให้ความช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตามแบบสอบถามที่กำหนด ดังนี้ - หน่วยงานราชการ ได้แก่ หน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และ	พื้นที่ตั้งชุมชนในระยะรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ - จังหวัดระยอง - หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อเดช บีกรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายภูดินันท์ ศิริพันธ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อเดช บีกรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล จงรมณ์สุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ควบคุมการทำงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	ของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างโครงการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้นำชุมชน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา	กลุ่มผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและเป็นการเลือกตั้งโดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 1 ประเด็นคำถาม กลุ่มครัวเรือน - ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Probability Sampling) ตามหลักสถิติ จำนวน 5 ตัวอย่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ในระยะ 5 กิโลเมตร โดยรอบที่ตั้งโครงการ และบริเวณที่มีการดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน - ให้ช่วงของการสุ่ม (Random Interval) การสุ่มตัวอย่างมีระยะเท่ากัน	- หมู่ที่ 1 4 5 7 และ 8 ตำบลมาบข่า - หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว - หมู่ที่ 1 6 และ 5 ตำบลเขาน้ำสอ - สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ	

ลงชื่อ ..... (นายภูดินันท์ ศิริพันธ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อเดช บีกรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล จงรมณ์สุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ควบคุมการทำงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		ครัวเรือนตามจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา และบริเวณพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ **กลุ่มสถานประกอบการ** ได้แก่ สถานประกอบการในโครงการพื้นที่โครงการ โดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)			
6. ด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	สาธารณสุข สถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน ปัญหาสุขภาพพนักงาน	- บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการทำงาน - ติดตามตรวจสอบอัตราความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการและชุมชนใกล้เคียง	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	บริษัท อเดช บีกรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายภูดินันท์ ศิริพันธ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อเดช บีกรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล จงรมณ์สุวรรณ) บุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ควบคุมการทำงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมต[illegible]ที่กำหนดในมาตรการลดผลกระทบ เช่น การฝึกอบรม การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เป็นต้น - ตรวจสอบผลกระทบทางด้านสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถิติอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานของคนงาน	- กำหนดมาตรการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการไว้ในสัญญาการจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง เช่น * อบรมคนงานก่อนเข้าทำงานในโครงการให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety First) และวิธีการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ จาก	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท [illegible] จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		[illegible]กรทำแผนการจัดการอุบัติเหตุ เช่น * กำหนดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง * กำหนดพื้นที่ในการก่อสร้างอย่างชัดเจน และมีการรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น * บันทึกความถี่และตรวจสอบสาเหตุของจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ติดตามตรวจสอบสถิติความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานของคนงาน ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรม			

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		[illegible]ความถี่ที่กำหนดในมาตรการลดผลกระทบ เช่น การฝึกอบรม การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เป็นต้น - ติดตามตรวจสอบสถิติความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานของคนงาน [illegible]			

[illegible] ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด [illegible]
ที่ [illegible] บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 5
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอัดแท่งและไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนร่วม ครั้งที่ 3 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (CEMS)	- NOx - O_2 - ฝุ่นรวม - อัตราการไหลของก๊าซ	- ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ที่ HRSG ในการตรวจวัด NOx, O_2 และอัตราการระบาย (Flow Rate) โดยทำการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า - ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานระบบ CEMS (Audit CEMS) เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จาก CEMS มีความถูก	ปล่องระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ	- ระบบ CEMS ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า - ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS) ทุก 1 ปี	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้แทนโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		ตรวจสอบการทำงานในลักษณะ (Qualitative Evaluation) ตรวจสอบความถูกต้องการตรวจวัด NOx และ O_2 โดยวิธี Relative Test Audit (RATA) ซึ่งให้ผลการตรวจวัด NOx และ O_2 จาก CEMS เปรียบเทียบกับค่าตรวจวัดจากการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องโดยวิธีอ้างอิงมาตรฐานในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่า Relative Accuracy และนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนดการตรวจสอบความถูกต้อง			

ลงชื่อ ..... (นายสมชัย ศรีสมพร) ผู้แทนโครงการ บริษัท เอเอส บี เทรดดิ้ง เทคเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวอังคณา พรหมสุวรรณ) บุคคลากรมีผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2565

147/169

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		ความสามารถในการทำงานในลักษณะ (Qualitative Evaluation) ตรวจสอบความถูกต้องการตรวจวัด NOx และ O_2 โดยวิธี Relative Test Audit (RATA) ซึ่งให้ผลการตรวจวัด NOx และ O_2 จาก CEMS เปรียบเทียบกับค่าตรวจวัดจากการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง โดยวิธีอ้างอิงมาตรฐานในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่า Relative Accuracy และนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนดการตรวจสอบความถูกต้อง			

ลงชื่อ ..... (นายสมชัย ศรีสมพร) ผู้แทนโครงการ บริษัท เอเอส บี เทรดดิ้ง เทคเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวอังคณา พรหมสุวรรณ) บุคคลากรมีผู้มีอำนาจลงนาม

มกราคม 2565

148/169

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1.2 คุณภาพอากาศบริเวณปล่องระบายและคุณภาพอากาศโดยรวมในบริเวณ	- NOx - SO_2 - TSP - O_2 - ปริมาณไอน้ำของปล่องอัตราการไหลของไอเสีย	เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตามหลักการและวิธีการวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด	ปล่องระบายและพื้นที่ทางทิศตะวันตก	ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงที่มีการเดินเครื่องผลิตไอน้ำสูงสุด ภายใน 30 วันหลังจากวันที่	บริษัท เอเอส บี เทรดดิ้ง เทคเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
1.3 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- SO_2 (เฉลี่ย 1 และ 24 ชั่วโมง) - NO (1 ชั่วโมง) - TSP (24 ชั่วโมง) - PM-10 (24 ชั่วโมง) - ความเร็วและทิศทางลม - อุณหภูมิ	- SO_2 โดยวิธี UV Fluorescence - NO โดยวิธี Chemiluminescence - TSP โดยวิธี Gravimetric High Volume - PM-10 โดยวิธี Gravimetric High Volume หรือวิธีการตาม US EPA หรือวิธีการที่คณะกรรมการ	จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 7) ได้แก่ สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านมูไหร สถานีที่ 2 วัดคนาพิศม สถานีที่ 3 วัดร่วมใจพัฒนา สถานีที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ตรวจวัด 7 วันระยะเวลาละ 24 ชั่วโมง ในช่วงที่มีการเดินเครื่องผลิตไอน้ำสูงสุด ภายใน 30 วันหลังจากวันที่	บริษัท เอเอส บี เทรดดิ้ง เทคเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวอังคณา พรหมสุวรรณ) บุคคลากรมีผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เอเอส บี เทรดดิ้ง เทคเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

149/169

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		ศูนย์อนุรักษ์ ความเร็วและทิศทางลม เทียบกับเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา และเครื่องมือตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ตำแหน่งการตรวจวัดให้ระบุประสานงานกับผู้ดูแลสถานีตรวจวัดในพื้นที่	ระยะ		
2. ด้านเสียง	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	International Organization for Standardization (ISO 1996) หรือตามวิธีที่หน่วยงานราชการกำหนด	จำนวน 3 สถานี (รูปที่ 7) ได้แก่ - สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านมูไหร สถานีที่ 2 วัดคนาพิศม สถานีที่ 3 วัดร่วมใจพัฒนา	ตรวจวัด 7 วันระยะเวลาละ 24 ชั่วโมง ทุก ๆ 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท เอเอส บี เทรดดิ้ง เทคเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวอังคณา พรหมสุวรรณ) บุคคลากรมีผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เอเอส บี เทรดดิ้ง เทคเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

150/169

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	• ค่าระดับเสียงต่อเนื่องสม่ำเสมอ (Noise Continuous Level)	International Organization for Standardization (ISO 1996) หรือตามวิธีหน่วยงานราชการกำหนด	แผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายในโครงการ	ติดตั้งครั้งแรกภายในหลังจากเปิดดำเนินการและทุก 5 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และเมื่อมีการร้องเรียนความถี่ ตามที่ สผ. กำหนดในรายงาน	บริษัท คอนซัล ปิ กรีม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	• ระดับเสียง 8 ชั่วโมง (Leq 8 ชม.)	International Organization for Standardization (ISO 1996) หรือตามวิธีหน่วยงานราชการกำหนด	บริเวณผลงานที่ทำเสียงสูงกว่า 85 เดซิเบลเอ ได้แก่ เครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซลสำรอง เครื่องผลิตน้ำ และเครื่องอัดอากาศ	ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท คอนซัล ปิ กรีม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ
(นายภูมินันท์ ศิริพันธ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท คอนซัล ปิ กรีม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดวงเนตร พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำระบายน้ำจากหลุมเจาะ	ตรวจวัดโดยระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) • ความเป็นกรด-ด่าง (pH) • อุณหภูมิ (Temperature) • ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)	ติดตั้งระบบติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring)	ปลายท่อน้ำทิ้งของโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท คอนซัล ปิ กรีม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
	ตรวจวัดโดยการเก็บตัวอย่าง • อัตราการไหล (Flow Rate) • อุณหภูมิ (Temperature) • ความเป็นกรด-ด่าง (pH) • ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid; TDS) • ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid; SS)	ใช้วิธีการตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งกำหนดโดย APHA AWWA และ WEF หรือวิธีการที่หน่วยงานราชการกำหนด	บริเวณจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ (รูปที่ 4)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท คอนซัล ปิ กรีม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ
(นายภูมินันท์ ศิริพันธ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท คอนซัล ปิ กรีม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดวงเนตร พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	• ปริมาณน้ำฝนรายวัน (Daily Rainfall) • ปริมาณน้ำฝนรายเดือน (Monthly Rainfall)				
4. คมนาคม	บันทึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งของโครงการ พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไขปัญหาครั้ง	ตำแหน่งการบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการดำเนินการโครงการทุกครั้ง และจัดทำรายงานสรุปรายเดือน	บริเวณพื้นที่โครงการ และเส้นทางขนส่งของโครงการ	ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท คอนซัล ปิ กรีม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
5. ด้านการจัดการขยะของเสีย	ชนิดและปริมาณของขยะมูลฝอยทั่วไปและของเสียจากกระบวนการผลิต	• ตรวจสอบและบันทึกรายการปริมาณและชนิดของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง • จัดทำรายงานสรุปรายเดือน	บริเวณพื้นที่โครงการ	1 ครั้งต่อเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท คอนซัล ปิ กรีม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ
(นายภูมินันท์ ศิริพันธ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท คอนซัล ปิ กรีม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดวงเนตร พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการต่าง ๆ และสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการต่อการดำเนินโครงการฯ เช่น ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ สภาพการเปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึงสำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) - ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลและจากประชาชนที่ได้จากการ	ผสมผสานการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ โดยสัมภาษณ์แบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ หน่วยงานราชการ ได้แก่ หน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้นำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในท้องที่ โดยใช้วิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) อย่างน้อย 1 ราย/หมู่บ้าน - กลุ่มครัวเรือน ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ครอบคลุมสถาน	ชุมชนในพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการ ชุมชนดั้งเดิมในเขตพื้นที่ดำเนินการ ชุมชนที่มีความอ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล ศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานประกอบการโดยรอบโครงการเป็นต้น	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท คอนซัล ปิ กรีม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ
(นายภูมินันท์ ศิริพันธ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท คอนซัล ปิ กรีม เทคโนเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดวงเนตร พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ประเด็นข้อร้องเรียน/ร้องเรียนก่อสร้าง และจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการติดตามแก้ไขปัญหาและรายงานเข้าสู่ของโรงไฟฟ้า	ตามที่กำหนด ได้แก่ หมู่ที่ 1 ที่อยู่ในระยะ 5 กิโลเมตร โดยรอบที่ตั้งโครงการและบริเวณท่าเทียบเรือ เป็นการตรวจวัดตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ให้ชาวบ้านของการสอบ (Questionnaire) ประเมินความคิดเห็นของผู้บ้านในชุมชนที่ศึกษาและบริเวณที่ใกล้เคียงกับโครงการ ดังนี้ กลุ่มสถานประกอบการ โดยแต่ละสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยใช้วิธีสุ่มแบบ			บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายปฐวินันท์ ศิริพงศ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสราวุธ เกษมสุข พรหมธรรมรงค์) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิ์ลงนามผูกพันงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและมวลชนสัมพันธ์	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการ สรุปผลการจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงาน	ข้อร้องเรียนและสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก (Third Party) เพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มีความรวดเร็ว ภายใน 6 เดือน และรายงานผลการดำเนินงานในรายงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน	หมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ใน 2 อำเภอ ของจังหวัดระยอง ได้แก่ ใน 1 อำเภอ ของจังหวัดระยอง ได้แก่ ตำบลกะเฉง พร้อมด้วยปอวแดง จังหวัดระยอง ตำบลหนองไม้แดง และตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบตามรายละเอียดในตารางที่ 3 ข้างต้น

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายปฐวินันท์ ศิริพงศ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสราวุธ เกษมสุข พรหมธรรมรงค์) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิ์ลงนามผูกพันงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน - ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ ประกาศจากสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ - ข้อมูลการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดต่อ ประกาศจากสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ - ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ประกาศจากสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่			
8. ด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 8.1 ด้านสุขภาพ	- ข้อมูลการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดต่อในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร - สถิติผู้ป่วยการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชาชน - ปัญหาสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน	- ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ ประกาศจากสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ - ข้อมูลการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดต่อ ประกาศจากสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ - ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ประกาศจากสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่	ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	ทุกๆ 1 ปี	บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (นายปฐวินันท์ ศิริพงศ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสราวุธ เกษมสุข พรหมธรรมรงค์) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิ์ลงนามผูกพันงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		ใหม่ โดยการสอบถามทั่วไป ความสมบูรณ์ของข้อเสนอ เอกสารเรื่อง ปอด ความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเอกสาร ปัญหาต่างๆ ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการดังนี้ - พนักงานทั่วไป ตรวจสุขภาพทั่วไป ความสมบูรณ์ของข้อเสนอ เอกสารเรื่อง ปอด ตรวจสุขภาพความสามารถของเส้นตรวจปอดพิเศษ - พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงให้ตรวจสุขภาพเพิ่มเติมจากการตรวจให้ตรวจสุขภาพเพิ่มเติม		ตรวจประจำปี ทุกๆ 1 ครั้ง	

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... (เรืองฤทธิ์ ปฐวินันท์ ศิริพงศ์) ผู้แทนโครงการ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ ..... (นายสราวุธ เกษมสุข พรหมธรรมรงค์) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิ์ลงนามผูกพันงาน

มกราคม 2565

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เป็นต้น - ตรวจสอบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงลักษณะการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ความร้อน แสงสว่าง เป็นต้น			

ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2565

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นางสาวดารากมล ตรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนนิติบุคคล

มกราคม 2565

ลงชื่อ .....
(นายพูนวัฒน์ ศิริมงคล)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท คมคม บิ กรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8.2 อ [illegible]	ปริมาณการจ่ายสูงและสูญภาพพนักงาน สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บของพนักงาน ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ความร้อน แสงสว่าง เป็นต้น	บันทึกอุบัติเหตุและสถิติการบาดเจ็บของพนักงานเก็บไว้ในหน้าที่ ตารางสุขภาพให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ - รวบรวมข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในการสอบถามวิธีการแก้ไขในพื้นที่ - ติดตามสถานะสถิติ ความถี่ และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน - ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดในการตรวจสอบ เช่น	[illegible]	[illegible] [illegible] ครั้ง [illegible] ตามที่กฎหมายกำหนด	บริษัท [illegible] เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ลงชื่อ .....
(นายพูนวัฒน์ ศิริมงคล)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท คมคม บิ กรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นางสาวดารากมล ตรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนนิติบุคคล

มกราคม 2565

รูปที่ 1 แบบฟอร์มร้องเรียน

ลงชื่อ .....
(นายสาโรจน์ ศิริมงคล)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท คมคม บิ กรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นางสาวดารากมล ตรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนนิติบุคคล

มกราคม 2565

รูปที่ 1 (ต่อ) แบบฟอร์มร้องเรียน

ลงชื่อ .....
(นายสาโรจน์ ศิริมงคล)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท คมคม บิ กรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นางสาวดารากมล ตรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนนิติบุคคล

มกราคม 2565



รูปที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายบุรินันท์ ศิริพงศ์) (นางสาวดวงเนตร พรหมสุวรรณ)
ผู้แทนโครงการ บุคลากรรับรองผลการปฏิบัติงาน
บริษัท ธนสะ บี กรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 25ธ5



รูปที่ 4 บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายบุรินันท์ ศิริพงศ์) (นางสาวดวงเนตร พรหมสุวรรณ)
ผู้แทนโครงการ บุคลากรรับรองผลการปฏิบัติงาน
บริษัท ธนสะ บี กรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 25ธ5

รูปที่ 2 ผังโครงสร้างองค์กรของโครงการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ .....
(นายบุรินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท ธนสะ บี กรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565



รูปที่ 3 (ต่อ) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....
(นายบุรินันท์ ศิริพงศ์) (นางสาวดวงเนตร พรหมสุวรรณ)
ผู้แทนโครงการ บุคลากรรับรองผลการปฏิบัติงาน
บริษัท ธนสะ บี กรีน เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

มกราคม 2565

รูปที่ 6 แบบแสดงลักษณะการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ

รูปที่ 5 พื้นที่สีเขียวของโครงการ

รูปที่ 7 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียงของโครงการ

ภาคผนวก ข.1

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมผู้รับเหมา

คำร้องขอดำเนินการด้านเอกสาร

DOCUMENT ACTION REQUEST (DAR)

		DAR NO.	67/213
หมายเลขเอกสารเดิม	PD-SE-007, Rev.05	หมายเลขเอกสารใหม่	PD-SE-007, Rev.06
ชื่อเอกสารเดิม	การควบคุมผู้รับเหมา	ชื่อเอกสารใหม่	การควบคุมผู้รับเหมา

วัตถุประสงค์/เหตุผล ขอแก้ไขเอกสารปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ABPR1-5

ประเภทเอกสาร

☐ คู่มือบริหารระบบ ☒ ระเบียบปฏิบัติงาน ☐ วิธีปฏิบัติงาน

☐ เอกสารสนับสนุน ☐ แบบบันทึก ☐ อื่น ๆ _____.

ประเภทการขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร

☐ ขอนำเอกสารเข้าระบบ ☒ ขอเอกสารแก้ไข ☐ ขอทำลายเอกสาร

☐ ขอเอกสารสำเนาเพิ่มเติม จำนวน ___ชุด ☐ ขอยกเลิกเอกสาร ☐ อื่น ๆ _____.

รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข Work Flow Diagram ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ แก้ไขรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขรายละเอียดการควบคุมบันทึก

ผู้ขอ / ผู้จัดทำ		<u>การพิจารณาทบทวน</u>	
ลงนาม	Ratchaneekorn Sakornnoi	อนุมัติมีผลบังคับใช้วันที่	15/06/2024
ตำแหน่ง	Sr. Section Manager, SHE	ลงนาม	Thitirat Charoenrat
วันที่	13/06/2024	ตำแหน่ง	Sr. Section Manager, SHE
<u>การพิจารณาอนุมัติ</u>		<u>บันทึกการควบคุมเอกสาร</u>	
อนุมัติมีผลบังคับใช้วันที่	15/06/2024	ลงนาม	Tidaporn Chalitaporn
ลงนาม	Thitirat Charoenrat	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
ตำแหน่ง	Sr. Section Manager, SHE	วันที่บันทึก	17/06/2024

DOCUMENT CONTROL

	AMATA B.GRIMM POWER (RAYONG) LIMITED		**Doc. No. PD-SE-007**
Document Owner: Safety and Environment	Revision: 06	Document Type: Procedure	Status: **DAR No. 67/213**
Prepared by: Ratchaneekorn Sakornnoi	Checked: Thitirat Charoenrat	Approved Thitirat Charoenrat	Page: 1-11
Date : 13/06/2024	Date : 15/06/2024	Date: 15/06/2024	
Valid for: **ABPR1, ABPR2, ABPR3, ABPR4, ABPR5** This is computer generated siganature and approve online.			

DOCUMENT CONTROL

ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง การควบคุมผู้รับเหมา (Contractor Control)

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	คำอธิบาย	**DAR** เลขที่	ตรวจสอบ	อนุมัติ
00	29/10/2557	การควบคุมผู้รับเหมา	57/108	ฐิติรัตน์	ฐิติรัตน์
01	12/02/2559	แก้ไขข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง	59/081	ฐิติรัตน์	ฐิติรัตน์
02	03/04/2562	ขยายขอบเขตครอบคลุม ABPR1-5	62/170	ฐิติรัตน์	ฐิติรัตน์
03	14/04/2563	ขอแก้ไขเอกสารปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ABPR1-5	63/142	ฐิติรัตน์	ฐิติรัตน์
04	27/09/2564	แก้ไขปรับปรุงเอกสารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน ABPR1-5 ในปัจจุบัน	64/302	ฐิติรัตน์	ฐิติรัตน์
05	16/05/2567	ขอแก้ไขเอกสารปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ABPR1-5	67/186	ฐิติรัตน์	ฐิติรัตน์
06	17/06/2567	แก้ไข Work Flow Diagram ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ แก้ไขรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขรายละเอียดการควบคุมบันทึก	67/213	ฐิติรัตน์	ฐิติรัตน์

DOCUMENT CONTROL

สารบัญ

หน้า

1 วัตถุประสงค์ 4

2 ขอบเขต 4

3 นิยาม 4

4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 5

5 รายละเอียดการดำเนินงาน 5

6. ผังกระบวนการ 8

7. การควบคุมบันทึก 11

8. เอกสารแนบท้าย 11

DOCUMENT CONTROL

1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาจากหน่วยงานภายนอกในการป้องกันควบคุม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่องค์กรประยุกต์ใช้ และความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

2 ขอบเขต

เอกสารระเบียบปฏิบัติงานนี้ใช้สำหรับการควบคุมการปฏิบัติของผู้รับเหมาจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเท่านั้น

3 นิยาม

3.1 พนักงานโรงไฟฟ้า (Staff of Amata B.Grimm Power Rayong) หมายถึง พนักงานของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง

3.2 เจ้าของงาน/ ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) หมายถึง พนักงานของโรงไฟฟ้าอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ที่ดูแลรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ที่มีหน้าที่ในการดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงให้ปฏิบัติตาม นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

3.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (Safety & Environmen Officer) หมายถึง พนักงานของโรงไฟฟ้าอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง มีหน้าที่ในการอบรม ตรวจสอบผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาทำงานภายในโรงไฟฟ้า

3.4 หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการงานกะ (Operation Section Manager : OSM) หมายถึง พนักงานของโรงไฟฟ้าอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ที่เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุญาตในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการอบรมผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

3.5 ผู้รับเหมา (Contractor) หมายถึง ผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลจากภายนอกที่เข้ามาติดต่อเพื่อทำงานหรือโครงการภายในบริษัท โดยมีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บีกริม เพาเวอร์ ในนิคมอุตสาหกรรม . อมตะซิตี้ระยองเป็นผู้ดูแล

3.6 หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงานของผู้รับเหมา (Foreman) หมายถึง หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานของผู้รับเหมาที่มีหน้าที่ในการควบคุมงานผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงไฟฟ้าซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง

3.7 การอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การอบรมด้านความปลอภัยและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

DOCUMENT CONTROL

3.8 ระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่องค์กรประยุกต์ใช้ หมายถึง ระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย / ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.1 PD-SE-012 ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การขออนุญาตทำงาน

4.2 PD-PC-001 ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

4.3 PD-SE-014 Security Control

4.4 SU-SE-032 แนวทางคู่มือในการปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า กลุ่ม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์

4.5 SU-SE-053 ข้อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

4.6 FM-SE-013 แบบการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี (Job Safety & Environment Analysis: JSEA)

4.7 FM-SE-064 แบบทดสอบการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และหนังสือยินยอม PDPA

4.8 FM-SE-015 แบบบันทึกการอบรม

4.9 FM-SE-014 บันทึกลงเวลาผู้รับเหมา

4.10 FM-SE-065 Contractor Specific Skill Form

5 รายละเอียดการดำเนินงาน

5.1) การจัดจ้างผู้รับเหมาที่ทางสำนักงานใหญ่เป็นผู้ทำการคัดเลือก ก่อนการเริ่มงานจะกำหนดให้มีการประชุมก่อนการเริ่มงาน (Kick- Off Meeting) ระหว่างเจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) และผู้เกี่ยวข้องก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน

5.2) การจัดจ้างผู้รับเหมาโดยกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง เป็นผู้คัดเลือกให้ดำเนินการตั้งแต่ ข้อ 5.2.1 เป็นต้นไป

5.2.1) เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) กำหนดขอบเขตของงานและรายละเอียดสำหรับจัดจ้างผู้รับเหมา

5.2.2) เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing) ส่งเอกสาร SU-SE-053 ข้อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับงานจัดซื้อ-จัดจ้าง) ให้ผู้รับเหมาสำหรับการเสนอราคาการดำเนินการ

5.2.3) ผู้รับเหมาเสนอราคาการดำเนินงานให้กับทางเจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing) โดยพิจารณาจากระดับความสามารถในการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อันตรายและความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจ จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ ดังหัวข้อดังต่อไปนี้

DOCUMENT CONTROL

ก. มีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อันตรายและความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้แก่

- การจัดการของเสีย น้ำเสีย และเหตุรำคาญต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (เสียง, ฝุ่น เป็นต้น)
- การป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี เช่น การจัดเตรียมภาชนะรองรับขณะสูบถ่าย หรือจัดเก็บ รวมถึงการจัดเตรียมวัสดุดูดซับเพื่อรองรับกรณีที่มีการหกรั่วไหล เป็นต้น
- การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดการหยุดชะงักของกระบวนการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้า และไอน้ำ

ข. การจัดเตรียมและใช้อุปกรณ์ PPE รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง เป็นต้น

ค. สภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร และ อุปกรณ์ที่นำมาใช้งาน โดยต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีความปลอดภัย และไม่มีการหยดรั่วไหลของน้ำมัน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่างๆ

ง. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานงาน และมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับงานที่มีอันตรายและความเสี่ยงสูง ซึ่งถูกควบคุมด้วยข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จ. ผลงานเดิมที่ผ่านมา ได้แก่

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯตามที่ได้มีการชี้แจง/ฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- มีประวัติ/บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

5.2.4) หลังทำการคัดเลือกผู้รับเหมา เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) ทำการแนบเอกสาร SU-SE-053 ข้อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามข้อตกลงในระบบการขอซื้อ (Purchase Request)

5.3) ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

5.3.1) ผู้รับเหมา, เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฯ (Safety Officer) และหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการงานกะ (OSM) ทำการวิเคราะห์อันตรายเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการผลิต (Job Safety & Environment Analysis, JSEA) หรือประเมินความเสี่ยง พร้อมกับกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

DOCUMENT CONTROL

5.3.2) เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาม (Project Owner) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฯ (Safety Officer) วางแผนวันและเวลาการเข้าอบรมความปลอดภัยฯ การตรวจสอบอุปกรณ์ และวันเริ่มงาน

5.3.3) ผู้รับเหมาส่งแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานพร้อมส่งเอกสารให้แก่เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาม (Project Owner) ได้แก่ สำเนาบัตรประตัวประชาชนผู้รับเหมา, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานตามกฎหมาย เช่น หลักฐานการผ่านการอบรม, หลักฐานการตรวจสอบเครื่องจักร เป็นต้น และเอกสารอื่นๆ ที่ทางโรงไฟฟ้าร้องขอ

5.3.4) เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) ส่งเอกสารตามรายละเอียดข้อ 5.3.3 ให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (Safety Officer) พิจารณา ตรวจสอบเอกสาร พร้อมทำการสรุปลงในแบบฟอร์ม FM-SE-065 Contractor Specific Skill Form และดำเนินการอบรมผู้รับเหมาตามวันและเวลาที่วางแผน

5.3.5) ผู้รับเหมาผ่านเกณฑ์การอบรมด้านความปลอดภัยฯ ตามแบบฟอร์ม FM-SE-064 แบบทดสอบการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และหนังสือยินยอม PDPA ในระบบ Microsoft Form

5.3.6) การเข้า-ออกโรงไฟฟ้าเพื่อเข้าปฏิบัติงานของผู้รับเหมา รวมถึงการขออนุญาตนำของเข้า-ออกในโรงไฟฟ้า เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ PD-SE-014 Security Control (อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรของผู้รับเหมาจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต)

5.3.7) เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาม (Project Owner) ดำเนินการขออนุญาตการทำงาน (Permit to Work) ตามเอกสารวิธีปฏิบัติงาน PD-SE -012 “การขออนุญาตทำงาน”

5.4) ระหว่างปฏิบัติงาน

5.4.1) ผู้รับเหมาต้องได้รับใบอนุญาตการทำงาน (Permit to Work) จากเจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) พร้อมนำใบอนุญาตการทำงานติดไว้ที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานให้เห็นชัดเจน หรือตามรูปแบบที่ทางโรงไฟฟ้ากำหนด

5.4.2) เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในด้านการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆเกิดขึ้น และเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

DOCUMENT CONTROL

5.5) หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

5.5.1) ผู้รับเหมา (Contractor) ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองให้อยู่ในสภาวะปกติ ก่อนทำการแจ้งเจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) ให้ทำการขอปิด Permit to Work

5.5.2) เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา และแจ้งผลการประเมินแก่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาในครั้งถัดไป

6. ผังกระบวนการ



DOCUMENT CONTROL

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนการดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ต่อ A	
ผู้รับเหมา, เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety) และหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการงานกะ (OSM)	วิเคราะห์อันตรายเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระบวนการผลิต (JSEA) หรือประเมินความเสี่ยงพร้อมกำหนดมาตรการที่เหมาะสม	FM-SE-013 Job Safety & Environment Analysis (JSEA)
ผู้รับเหมา, เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)	ผู้รับเหมาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน	FM-SE-065 Contractor Specific Skill Form
	ไม่ครบถ้วน → เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยร้องขอเอกสารเพิ่มเติม → ครบถ้วน / ถูกต้อง	
ผู้รับเหมา, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ส่ง link สำหรับอบรมออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์ ให้ทางผู้รับเหมา (ผู้รับเหมาต้องผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบ 80 %)	
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) บันทึกชื่อผู้รับเหมาที่ผ่านการเกณฑ์การอบรม - ผู้รับเหมารับทราบนโยบายและกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม	FM-SE-065 Contractor Specific Skill Form FM-SE-064 แบบทดสอบการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และหนังสือยินยอม PDPA
ผู้รับเหมา, เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety)	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) / หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตทำการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรของผู้รับเหมาตามวันและเวลาที่ได้วางแผนกับทางเจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner)	PD-SE-014 Security Control
	B	

DOCUMENT CONTROL

หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ต่อ B	
เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาม (Project Owner), หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการงานกะ (OSM)	เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาม (Project Owner) ดำเนินการขออนุญาตการทำงาน (Permit to Work)	- PD-SE -012 “การขออนุญาตทำงาน” - FM-SE-013 Job Safety & Environment Analysis (JSEA)
เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาม (Project Owner)	ระหว่างปฏิบัติงาน เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา	
ผู้รับเหมา (Contractor), เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาม (Project Owner)	หลังเสร็จสิ้นการทำงานผู้รับเหมา (Contractor) ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองให้อยู่ในสภาวะปกติ ก่อนทำการแจ้งเจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner)	
เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาม (Project Owner), เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing)	เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน (Project Owner) ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและแจ้งผลการประเมินแก่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาในครั้งถัดไป	

DOCUMENT CONTROL

7. การควบคุมบันทึก

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ระยะเวลาจัดเก็บ	เจ้าของงาน/ผู้ควบคุมงาน **(Project Owner)**
FM-SE-013	แบบการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี Job Safety & Environment Analysis	3 ปี	Safety & Environment
FM-SE-014	แบบบันทึกการเข้า - ออก ผู้รับเหมา	1 ปี	Safety & Environment
FM-SE-015	แบบบันทึกการอบรม	3 ปี	Safety & Environment
FM-SE-065	Contractor Specific Skill Form	3 ปี	Safety & Environment
FM-SE-064	แบบทดสอบการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และหนังสือยินยอม PDPA	3 ปี	Safety & Environment

8. เอกสารแนบท้าย

ไม่มี

DOCUMENT CONTROL

ภาคผนวก ข.2

สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

AMATA B.GRIMM POWER

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
Amata B.Grimm Power (Rayong) 3 Limited
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5 Krungthepkreetha Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. +66 (0) 2710 3400, Fax +66 (0) 2379 4257
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553107210

ที่ อบพร3. 004_3/2568

24 มกราคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จำนวน 1 เล่ม
2. USB Flash Drive จำนวน 1 อัน

ตามที่ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-229 รายงานตามระบบ Smart EIA เลขที่ 256507-20 และได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพรพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุทธินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

มลอยวรรณ
28/1/69
038-026828

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวประกายมาศ โพธา /โทร 0 2710 3411, 085-702-5252 Prakaimas.p@bgrimmpower.com

AMATA B.GRIMM POWER

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
Amata B.Grimm Power (Rayong) 3 Limited
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5 Krungthepkreetha Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. +66 (0) 2710 3400, Fax +66 (0) 2379 4257
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553107210

ที่ อบพร3. 004/2568

24 มกราคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ที่ อบพร3. 004_2/2568 ลงวันที่ 24 มกราคม 2568
2. USB Flash Drive จำนวน 2 อัน

ตามที่ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าเลขที่ กกพ 01-1(2)/60-229 รายงานตามระบบ Smart EIA เลขที่ 256507-20 และได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 และได้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งสำเนาหลักฐานการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว และรายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บรรจุใส่ USB Flash Drive ให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง พิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุทธินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวประกายมาศ โพธา /โทร 0 2710 3411, 085-702-5252 Prakaimas.p@bgrimmpower.com

AMATA B.GRIMM POWER

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
Amata B.Grimm Power (Rayong) 3 Limited
5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
5 Krungthepkreetha Road, Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. +66 (0) 2710 3400, Fax +66 (0) 2379 4257
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553107210

ที่ อบพร3. 004_2/2568

24 มกราคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 8 ชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จำนวน 3 เล่ม
2. USB Flash Drive จำนวน 3 อัน

ตามที่ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-229 รายงานตามระบบ Smart EIA เลขที่ 256507-20 และได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน นั้น

บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุทธินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ได้รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ.....
ลงวันที่ 28/1/68

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวประกายมาศ โพธา /โทร 0 2710 3411, 085-702-5252 Prakaimas.p@bgrimmpower.com

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor :	256801-1138
ชื่อโครงการ :	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 3 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
รอบรายงาน :	ก.ค. 67 - ธ.ค. 67
วันที่ยื่นรายงาน :	31/01/2568
เลขที่ IEE/EIA/EHIA :	256507-20
ผู้ยื่นรายงาน :	นิภาพร ชินพงสานนท์
อีเมล :	nipaporn.c@bgrimmpower.com
โทรศัพท์ :	038029570

QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก ข.3

แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ABPR3_Master plan for Mechanical maintenance section on 2025

PM Number	KKS code	Equipment Name	PM Activities (Work Spec)	Period	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
GTG PACKAGE																
0113-MEC-0001	31MBA	GAS TURBINE SYSTEM 31	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0002	32MBA	GAS TURBINE SYSTEM 32	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0109	00CON002	GAS TURBINE SYSTEM 31 / CONDITION MONITORING THERMOSCAN	Thermography Inspection	3 MONTHLY			X			X			X			X
	00CON002	GAS TURBINE SYSTEM 32 / CONDITION MONITORING THERMOSCAN	Thermography Inspection	3 MONTHLY			X			X			X			X
0113-MEC-0110	00CON003	GAS TURBINE SYSTEM 31 / CONDITION MONITORING OIL SAMPLING	Oil sampling Analysis	3 MONTHLY			X			X			X			X
	00CON003	GAS TURBINE SYSTEM 32 / CONDITION MONITORING OIL SAMPLING	Oil sampling Analysis	3 MONTHLY			X			X			X			X
0113-MEC-0116	00MBZ11	OIL VARNISH ELEMINATOR UNIT	Visual Inspection and Cleaning	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0193	00MBZ11	OIL VARNISH ELEMINATOR UNIT	Replace Filter and Cleaning	6 MONTHLY		X						X				
STG PACKAGE																
0113-MEC-0009	30MAA	STEAM TURBINE SYSTEM 30 PACKAGE	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0109	00CON002	STEAM TURBINE SYSTEM 30 / CONDITION MONITORING THERMOSCAN	Thermography Inspection	3 MONTHLY			X			X			X			X
0113-MEC-0110	00CON003	STEAM TURBINE SYSTEM 30 / CONDITION MONITORING OIL SAMPLING	Oil sampling Analysis	3 MONTHLY			X			X			X			X
0113-MEC-0183	30MAV35AT010	STEAM TURBINE LUBE OIL FILTER A	Replace filter element	YEARLY				X								
0113-MEC-0184	30MAV35AT020	STEAM TURBINE LUBE OIL FILTER B	Replace filter element	YEARLY				X								
0113-MEC-0014	30SMA10AE001	STEAM TURBINE HALL OVERHEAD CRANE	Overhead crane Inspection	6 MONTHLY												
0113-MEC-0009	30MAW30AC001	GLAND STEAM FAN CONDENSER	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	30MAX10	HP CONTROL OIL UNIT	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0110	30MAX10	HP CONTROL OIL UNIT / OIL ANALYSIS	Oil sampling Analysis	3 MONTHLY			X			X			X			X
0113-MEC-0196	30MAX10	HP CONTROL OIL UNIT	Replace Filter	YEARLY				X								
0113-MEC-0194	30MAV10AT110	STG OIL PURIFICATION UNIT	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	30MAV10AT110	STG OIL PURIFICATION UNIT	Replace Filter	YEARLY							X					
	30MAV10AT030	STEAM TURBINE OIL MIST SEPARATOR	Replace Filter	YEARLY												
0113-MEC-0201	30MAX50	ACID REMOCAL UNIT	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0202	30MAX50	ACID REMOCAL UNIT	Replace Filter and Cleaning	6 MONTHLY					X						X	
0113-MEC-0010	30MAJ11AP001	CONDENSER VACUUM PUMP 1	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0011	30MAJ12AP001	CONDENSER VACUUM PUMP 2	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0012	30MAJ11AP001	CONDENSER VACUUM PUMP 1	Regrease, Coupling Inspection and Alignment Inspection	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0013	30MAJ12AP001	CONDENSER VACUUM PUMP 2	Regrease, Coupling Inspection and Alignment Inspection	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0034	30LCB11AP001	CONDENSATE EXTRACTION PUMP 1	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0035	30LCB12AP001	CONDENSATE EXTRACTION PUMP 2	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0036	30LCB11AP001	CONDENSATE EXTRACTION PUMP 1	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	6 MONTHLY	X						X					
0113-MEC-0037	30LCB12AP001	CONDENSATE EXTRACTION PUMP 2	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	6 MONTHLY	X						X					
0113-MEC-0207	30PAH20	CONDENSER BALL TUBE CLEANING SKID	Visual Inspection	3 MONTHLY			X			X			X			X
0113-MEC-0208	30PAH20	CONDENSER BALL TUBE CLEANING SKID	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	6 MONTHLY						X						X
HRSG PACKAGE																
0113-MEC-0109	00CON002	HRSG 31 INSPECTION / CONDITION MONITORING THERMOSCAN	Thermography Inspection	3 MONTHLY			X			X			X			X
	00CON002	HRSG 32 INSPECTION / CONDITION MONITORING THERMOSCAN	Thermography Inspection	3 MONTHLY			X			X			X			X
0113-MEC-0015	31HA	HRSG 31	Visual Inspection and external inspection by 3rd party	YEARLY											X	
0113-MEC-0016	32HA	HRSG 32	Visual Inspection and external inspection by 3rd party	YEARLY											X	
0113-MEC-0109	00CON002	HRSG DEAERATOR / CONDITION MONITORING THERMOSCAN	Thermography Inspection	3 MONTHLY			X			X			X			X
0113-MEC-0017	03LAA10BB002	HRSG DEAERATOR	Visual Inspection	YEARLY											X	
0113-MEC-0018	31HNB	HRSG 31 BYPASS DAMPER	Visual Inspection	6 MONTHLY			X						X			
0113-MEC-0019	32HNB	HRSG 32 BYPASS DAMPER	Visual Inspection	6 MONTHLY			X						X			
HRSG CHEMICAL DOSING SKID																
0113-MEC-0020	03QCA11AP001	HP PHOSPHATE DOSING PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY		X			X			X			X	
	03QCA12AP001	HP PHOSPHATE DOSING PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY		X			X			X			X	
	03QCA13AP001	HP PHOSPHATE DOSING PUMP 3	Visual Inspection	3 MONTHLY		X			X			X			X	
	03QCA14AP001	LP PHOSPHATE DOSING PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY		X			X			X			X	
	03QCA15AP001	LP PHOSPHATE DOSING PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY		X			X			X			X	
	03QCA16AP001	LP PHOSPHATE DOSING PUMP 3	Visual Inspection	3 MONTHLY		X			X			X			X	
	03QCA21AP001	AMMONIA DOSING PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY		X			X			X			X	
	03QCA22AP001	AMMONIA DOSING PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY		X			X			X			X	
	03QCA31AP001	OXYGEN SCAVENGER DOSING PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY		X			X			X			X	
	03QCA32AP001	OXYGEN SCAVENGER DOSING PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY		X			X			X			X	
0113-MEC-0021	03QCA11AP001	HP PHOSPHATE DOSING PUMP 1	Lube oil change	YEARLY									X			
0113-MEC-0233	03QCA12AP001	HP PHOSPHATE DOSING PUMP 2	Lube oil change	YEARLY									X			
0113-MEC-0234	03QCA13AP001	HP PHOSPHATE DOSING PUMP 3	Lube oil change	YEARLY									X			
0113-MEC-0235	03QCA14AP001	LP PHOSPHATE DOSING PUMP 1	Lube oil change	YEARLY									X			
0113-MEC-0236	03QCA15AP001	LP PHOSPHATE DOSING PUMP 2	Lube oil change	YEARLY									X			
0113-MEC-0237	03QCA16AP001	LP PHOSPHATE DOSING PUMP 3	Lube oil change	YEARLY									X			
0113-MEC-0238	03QCA21AP001	AMMONIA DOSING PUMP 1	Lube oil change	YEARLY									X			
0113-MEC-0239	03QCA22AP001	AMMONIA DOSING PUMP 2	Lube oil change	YEARLY									X			
0113-MEC-0240	03QCA31AP001	OXYGEN SCAVENGER DOSING PUMP 1	Lube oil change	YEARLY									X			
0113-MEC-0241	03QCA32AP001	OXYGEN SCAVENGER DOSING PUMP 2	Lube oil change	YEARLY									X			
0113-MEC-0213	03QCA11AP001	HP PHOSPHATE DOSING PUMP 1	Replace control spool O-ring	1.5 YEARLY									X			
0113-MEC-0214	03QCA12AP001	HP PHOSPHATE DOSING PUMP 2	Replace control spool O-ring	1.5 YEARLY									X			
0113-MEC-0215	03QCA13AP001	HP PHOSPHATE DOSING PUMP 3	Replace control spool O-ring	1.5 YEARLY									X			
0113-MEC-0216	03QCA14AP001	LP PHOSPHATE DOSING PUMP 1	Replace control spool O-ring	1.5 YEARLY									X			
0113-MEC-0217	03QCA15AP001	LP PHOSPHATE DOSING PUMP 2	Replace control spool O-ring	1.5 YEARLY									X			
0113-MEC-0218	03QCA16AP001	LP PHOSPHATE DOSING PUMP 3	Replace control spool O-ring	1.5 YEARLY									X			
0113-MEC-0219	03QCA21AP001	AMMONIA DOSING PUMP 1	Replace control spool O-ring	1.5 YEARLY									X			
0113-MEC-0220	03QCA22AP001	AMMONIA DOSING PUMP 2	Replace control spool O-ring	1.5 YEARLY									X			
0113-MEC-0221	03QCA31AP001	OXYGEN SCAVENGER DOSING PUMP 1	Replace control spool O-ring	1.5 YEARLY									X			
0113-MEC-0222	03QCA32AP001	OXYGEN SCAVENGER DOSING PUMP 2	Replace control spool O-ring	1.5 YEARLY									X			
HRSG BOILER FEED PUMP																
0113-MEC-0022	03LAC11AP001	HP BOILER FEED PUMP 1	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0023	03LAC12AP001	HP BOILER FEED PUMP 2	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0024	03LAC13AP001	HP BOILER FEED PUMP 3	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0025	03LAC41AP001	LP BOILER FEED PUMP 1	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0026	03LAC42AP001	LP BOILER FEED PUMP 2	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0027	03LAC43AP001	LP BOILER FEED PUMP 3	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0028	03LAC11AP001	HP BOILER FEED PUMP 1	Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY	X											
0113-MEC-0029	03LAC12AP001	HP BOILER FEED PUMP 2	Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY	X											
0113-MEC-0030	03LAC13AP001	HP BOILER FEED PUMP 3	Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY	X											
0113-MEC-0031	03LAC41AP001	LP BOILER FEED PUMP 1	Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY		X										
0113-MEC-0032	03LAC42AP001	LP BOILER FEED PUMP 2	Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY		X										
0113-MEC-0033	03LAC43AP001	LP BOILER FEED PUMP 3	Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY		X										

ABPR3_Master plan for Mechanical maintenance section on 2025

PM Number	KKS code	Equipment Name	PM Activities (Work Spec)	Period	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
COOLING TOWER																
0113-MEC-0038	30PAC10AH001	COOLING TOWER CELL 1	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0039	30PAC11AH001	COOLING TOWER CELL 2	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0040	30PAC10AH001	COOLING TOWER CELL 1	Fan Blade, Gearbox, Fill pack, Stack Inspection	6 MONTHLY			X						X			
0113-MEC-0041	30PAC11AH001	COOLING TOWER CELL 2	Fan Blade, Gearbox, Fill pack, Stack Inspection	6 MONTHLY			X						X			
0113-MEC-0209	30PAC10AH001	COOLING TOWER CELL 1	Gearbox Lube oil change	1.5 YEARLY		X										
0113-MEC-0210	30PAC11AH001	COOLING TOWER CELL 2	Gearbox Lube oil change	1.5 YEARLY		X										
BALANCE OF PLANT																
0113-MEC-0042	03PAC11AP001	MAIN COOLING WATER PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	03PAC12AP001	MAIN COOLING WATER PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	03PCC11AP001	AUXILIARY COOLING WATER PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	03PCC12AP001	AUXILIARY COOLING WATER PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	03PGC11AP001	CLOSED CYCLE COOLING WATER PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	03PGC12AP001	CLOSED CYCLE COOLING WATER PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GAF11AP001	RAW WATER PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GAF12AP001	RAW WATER PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GAF13AP001	RAW WATER PUMP 3	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBK21AP001	CT MAKE UP WATER PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBK22AP001	CT MAKE UP WATER PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBK23AP001	CT MAKE UP WATER PUMP 3	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCK11AP001	DEMINERALIZE WATER PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCK12AP001	DEMINERALIZE WATER PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCK13AP001	DEMINERALIZE WATER PUMP 3	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBL31AP001	SERVICE WATER PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBL32AP001	SERVICE WATER PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBL33AP001	SERVICE WATER PUMP 3	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	03GMB21AP001	RETENTION PIT PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	03GMB22AP001	RETENTION PIT PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	03GMB51AP001	EMERGENCY PIT PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	03GMB52AP001	EMERGENCY PIT PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
0113-MEC-0043	03PAC11AP001	MAIN COOLING WATER PUMP 1	Coupling Inspection and Alignment	YEARLY			X									
0113-MEC-0044	03PAC12AP001	MAIN COOLING WATER PUMP 2	Coupling Inspection and Alignment	YEARLY			X									
0113-MEC-0045	03PCC11AP001	AUXILIARY COOLING WATER PUMP 1	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY				X								
0113-MEC-0046	03PCC12AP001	AUXILIARY COOLING WATER PUMP 2	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY				X								
0113-MEC-0047	03PGC11AP001	CLOSED CYCLE COOLING WATER PUMP 1	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY				X								
0113-MEC-0048	03PGC12AP001	CLOSED CYCLE COOLING WATER PUMP 2	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY				X								
0113-MEC-0049	00GAF11AP001	RAW WATER PUMP 1	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY								X				
0113-MEC-0050	00GAF12AP001	RAW WATER PUMP 2	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY								X				
0113-MEC-0051	00GAF13AP001	RAW WATER PUMP 3	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY								X				
0113-MEC-0052	00GBK21AP001	CT MAKE UP WATER PUMP 1	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY								X				
0113-MEC-0053	00GBK22AP001	CT MAKE UP WATER PUMP 2	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY								X				
0113-MEC-0054	00GBK23AP001	CT MAKE UP WATER PUMP 3	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY								X				
0113-MEC-0055	00GCK11AP001	DEMINERALIZE WATER PUMP 1	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY									X			
0113-MEC-0056	00GCK12AP001	DEMINERALIZE WATER PUMP 2	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY									X			
0113-MEC-0057	00GCK13AP001	DEMINERALIZE WATER PUMP 3	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY									X			
0113-MEC-0058	00GBL31AP001	SERVICE WATER PUMP 1	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY									X			
0113-MEC-0059	00GBL32AP001	SERVICE WATER PUMP 2	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY									X			
0113-MEC-0060	00GBL33AP001	SERVICE WATER PUMP 3	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY									X			
0113-MEC-0061	03GMB21AP001	RETENTION PIT PUMP 1	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY					X							
0113-MEC-0062	03GMB22AP001	RETENTION PIT PUMP 2	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY					X							
0113-MEC-0063	03GMB51AP001	EMERGENCY PIT PUMP 1	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY					X							
0113-MEC-0064	03GMB52AP001	EMERGENCY PIT PUMP 2	Lube oil change, Coupling Inspection and Alignment Inspection	YEARLY					X							
0113-MEC-0303	00GBL50BB001	SERVICE WATER ACCUMULATOR TANK	Check pressure and pressure filling	3 MONTHLY			X			X			X			X
0113-MEC-0107	03BRV10AG001	EMERGENCY DIESEL GENERATOR	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0069	00SCA10AN001	AIR COMPRESSOR 1	PM Site Visit Inspection from Atlas Copco	3 MONTHLY			X			X			X			X
0113-MEC-0070	00SCA20AN001	AIR COMPRESSOR 2	PM Site Visit Inspection from Atlas Copco	3 MONTHLY			X			X			X			X
0113-MEC-0335	00SCC10AT001	AIR DRYER 1	PM Site Visit Inspection from Atlas Copco	3 MONTHLY			X			X			X			X
0113-MEC-0336	00SCC20AT001	AIR DRYER 2	PM Site Visit Inspection from Atlas Copco	3 MONTHLY			X			X			X			X
FIRE FIGHTING																
0113-MEC-0065	00SGU11AP001	DIESEL ENGINE FIRE PUMP	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	00SGU12AP001	ELECTRICAL FIRE PUMP	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	00SGU13AP001	JOCKEY PUMP	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0066	00SGU11AP001	DIESEL ENGINE FIRE PUMP	Coupling Inspection	YEARLY						X						X
	00SGU12AP001	ELECTRICAL FIRE PUMP	Coupling Inspection	YEARLY						X						X
	00SGU13AP001	JOCKEY PUMP	Coupling Inspection	YEARLY						X						X
0113-MEC-0113	00SGV	FIRE WATER DISTRIBUTION	Isolation valve stem grease apply	YEARLY			X						X			
0113-MEC-0068	00SGU11	DIESEL ENGINE DRIVE FIRE PUMP	Filter Replacement	YEARLY	X											
WATER TREATMENT PLANT																
0113-MEC-0071	00GCK21AP010	MF FEED PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCK22AP010	MF FEED PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBK11AP001	CLARIFIED WATER PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBK12AP001	CLARIFIED WATER PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCK11AP010	RO FEED PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCK12AP010	RO FEED PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCK21AP001	CEDI FEED PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCK22AP001	CEDI FEED PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBR11AP001	REVERSE FILTRATION PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBR12AP001	REVERSE FILTRATION PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
0113-MEC-0304	00GCK21AP010	MF FEED PUMP 1	Coupling alignment Inspection	YEARLY										X		
0113-MEC-0305	00GCK22AP010	MF FEED PUMP 2	Coupling alignment Inspection	YEARLY										X		
0113-MEC-0159	00GBK11AP001	CLARIFIED WATER PUMP 1	Coupling alignment Inspection	YEARLY										X		
0113-MEC-0160	00GBK12AP001	CLARIFIED WATER PUMP 2	Coupling alignment Inspection	YEARLY										X		
0113-MEC-0306	00GCK11AP010	RO FEED PUMP 1	Coupling alignment Inspection	YEARLY											X	
0113-MEC-0307	00GCK12AP010	RO FEED PUMP 2	Coupling alignment Inspection	YEARLY											X	
0113-MEC-0161	00GCK21AP001	CEDI FEED PUMP 1	Coupling alignment Inspection	YEARLY											X	
0113-MEC-0162	00GCK22AP001	CEDI FEED PUMP 2	Coupling alignment Inspection	YEARLY											X	
0113-MEC-0163	00GBR11AP001	REVERSE FILTRATION PUMP 1	Coupling alignment Inspection	YEARLY											X	
0113-MEC-0164	00GBR12AP001	REVERSE FILTRATION PUMP 2	Coupling alignment Inspection	YEARLY											X	
0113-MEC-0071	00GCF11AP001	RO HIGH PRESSURE PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCF12AP001	RO HIGH PRESSURE PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCF11AP001	MF EFM/CIP PUMP	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCF12AP001	RO CEDI/CIP PUMP	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCC11AN001	AIR BLOWER 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCC12AN001	AIR BLOWER 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
0113-MEC-0093	00GBK31AP001	SLUDGE FEED PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
0113-MEC-0094	00GBK32AP001	SLUDGE FEED PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
0113-MEC-0101	00GBA50AT001	DECANTER	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0102	00GBA50AT001	DECANTER	Regrease, Belt Tension, Flushing lubricant line	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0296	00GBA50AT001	DECANTER	Replace drive belt and check bearing condition	YEARLY			X									
0113-MEC-0091	00GBK31AP001	SLUDGE FEED PUMP 1	Lube oil Change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0092	00GBK32AP001	SLUDGE FEED PUMP 2	Lube oil Change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0297	00GCC11AN001	AIR BLOWER 1	Lube oil change and Drive belt tension	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0298	00GCC12AN001	AIR BLOWER 2	Lube oil change and Drive belt tension	6 MONTHLY						X						X

ABPR3_Master plan for Mechanical maintenance section on 2025

PM Number	KKS code	Equipment Name	PM Activities (Work Spec)	Period	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
WATER TREATMENT PLANT CHEMICAL FEED DOSING PUMP																
0113-MEC-0072	00GBN11AP001	PAC FEED PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBN12AP001	PAC FEED PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBN21AP001	NAOCl FEED PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBN22AP001	NAOCl FEED PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBN23AP001	NAOCl FEED PUMP 3	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBN24AP001	NAOCl FEED PUMP 4	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBN31AP001	NAOH FEED PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBN32AP001	NAOH FEED PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCN24AP001	NAOH FEED PUMP 3	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCN25AP001	NAOH FEED PUMP 4	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCN21AP001	NAOH FEED PUMP 5	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCN22AP001	NAOH FEED PUMP 6	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBN41AP001	POLYMER FEED PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBN42AP001	POLYMER FEED PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBN43AP001	POLYMER FEED PUMP 3	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GBN44AP001	POLYMER FEED PUMP 4	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCN51AP001	H2SO4 FEED PUMP 1	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
	00GCN52AP001	H2SO4 FEED PUMP 2	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
0113-MEC-0073	00GBN11AP001	PAC FEED PUMP 1	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0074	00GBN12AP001	PAC FEED PUMP 2	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0075	00GBN21AP001	NAOCl FEED PUMP 1	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0076	00GBN22AP001	NAOCl FEED PUMP 2	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0077	00GBN23AP001	NAOCl FEED PUMP 3	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0078	00GBN24AP001	NAOCl FEED PUMP 4	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0079	00GBN31AP001	NAOH FEED PUMP 1	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0080	00GBN32AP001	NAOH FEED PUMP 2	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0081	00GCN24AP001	NAOH FEED PUMP 3	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0082	00GCN25AP001	NAOH FEED PUMP 4	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0083	00GCN21AP001	NAOH FEED PUMP 5	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0084	00GCN22AP001	NAOH FEED PUMP 6	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0212	00GCN21AP001	NAOH FEED PUMP 5	Replace control spool O-ring	1.5 YEARLY						X						
0113-MEC-0223	00GCN22AP001	NAOH FEED PUMP 6	Replace control spool O-ring	1.5 YEARLY						X						
0113-MEC-0085	00GBN41AP001	POLYMER FEED PUMP 1	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0086	00GBN42AP001	POLYMER FEED PUMP 2	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0087	00GBN43AP001	POLYMER FEED PUMP 3	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0088	00GBN44AP001	POLYMER FEED PUMP 4	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0089	00GCN51AP001	H2SO4 FEED PUMP 1	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0090	00GCN52AP001	H2SO4 FEED PUMP 2	Lube oil change	6 MONTHLY						X						X
AGITATOR																
0113-MEC-0095	00GBA10AM001	CLARIFIER AGITATOR	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
0113-MEC-0096	00GBA40AM001	SLUDGE THICKENER AGITATOR	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
0113-MEC-0097	00GBN40AM001	POLYMER AGITATOR	Visual Inspection	3 MONTHLY	X			X			X			X		
0113-MEC-0098	00GBA10AM001	CLARIFIER AGITATOR	Regrease	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0099	00GBA40AM001	SLUDGE THICKENER AGITATOR	Regrease	6 MONTHLY						X						X
0113-MEC-0100	00GBN40AM001	POLYMER AGITATOR	Regrease	6 MONTHLY						X						X
FUEL GAS SYSTEM																
0113-MEC-0005	31MBP	FUEL GAS FILTER 31	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0006	32MBP	FUEL GAS FILTER 32	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0007	31MBP20AC001	FUEL GAS HEATER 31	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0008	32MBP20AC001	FUEL GAS HEATER 32	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0169	31EKT20BB001	FUEL GAS HEATER 31 ACCUMULATOR 1	N2 Pressure Check	6 MONTHLY	X						X					
0113-MEC-0170	31EKT20BB002	FUEL GAS HEATER 31 ACCUMULATOR 2	N2 Pressure Check	6 MONTHLY	X						X					
0113-MEC-0171	32EKT20BB001	FUEL GAS HEATER 31 ACCUMULATOR 1	N2 Pressure Check	6 MONTHLY	X						X					
0113-MEC-0172	32EKT20BB002	FUEL GAS HEATER 31 ACCUMULATOR 2	N2 Pressure Check	6 MONTHLY	X						X					
TURBINE BYPASS VALVE																
0113-MEC-0103	31LBA20AA301	HP TURBINE BYPASS VALVE 31	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0104	32LBA20AA301	HP TURBINE BYPASS VALVE 32	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0105	31LBA70AA301	LP TURBINE BYPASS VALVE 31	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0106	31LBA70AA301	LP TURBINE BYPASS VALVE 32	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONDITION MONITORING ROTATING MACHINE VIBRATION ANALYSIS																
0113-MEC-0111	00CON001	CONDITION MONITORING VIBRATION ANALYSIS	Vibration Analysis	3 MONTHLY			X			X			X			X
REMOTE SUBSTATION 3 AREA																
0113-MEC-0337	20SGU11AP001	DIESEL ENGINE FIRE PUMP	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	20SGU12AP001	JOCKEY PUMP	Visual Inspection	MONTHLY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113-MEC-0338	20SGU11	DIESEL ENGINE DRIVE FIRE PUMP	Visual Inspection	YEARLY										X		
0113-MEC-0339	20SGU11AP001	DIESEL ENGINE FIRE PUMP	Visual Inspection	YEARLY										X		
0113-MEC-0340	20SGU12AP001	JOCKEY PUMP	Visual Inspection	YEARLY										X		
0113-MEC-0341	20SGU	FIRE WATER DISTRIBUTION	Visual Inspection	YEARLY										X		

ABPR3_Master plan for Mechanical maintenance section on 2025

PM Number	KKS code	Equipment Name	PM Activities (Work Spec)	Old Period	New Period	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
MEASUREMENT																	
133-MEC-0175	133-00CON017	VIBRATION TOOLS : CSI 2140	Calibration	1 YEARLY							X						
133-MEC-0176	133-00CON021	SHAFT LASER ALIGNMENT	Calibration	1 YEARLY							X						
133-MEC-0178	133-00CON023	SOUND METER TESTO 815	Calibration	1 YEARLY							X						
133-MEC-0179	133-00CON024	LED STROBOSCOPE	Calibration	1 YEARLY							X						
133-MEC-0177	133-00CON022	STEAM TRAP TESTING	Calibration	1 YEARLY							X						
133-MEC-0182	133-00CON002	IR - THERMALCAMERA	Calibration	1 YEARLY							X						
133-MEC-0180	133-00CON025	ULTRASONIC THICKNESS GAUGE UTG	Calibration	1 YEARLY							X						
133-MEC-0181	133-00CON026	ULTRASONIC THICKNESS GAUGE FS1	Calibration	1 YEARLY							X						
		HIGH RANGE PRESSURE GAUGE (N2 FILLING DEVICE)	Calibration	1 YEARLY							X						
		LOW RANGE PRESSURE GAUGE (N2 FILLING DEVICE)	Calibration	1 YEARLY							X						
		DIGITAL INCLINOMETER	Calibration	1 YEARLY							X						
		DIGITAL INCLINOMETER	Calibration	1 YEARLY							X						
		SPIRIT LEVEL 0.02mm.	Calibration	1 YEARLY							X						
		DIAL INDICATOR	Calibration	1 YEARLY							X						
		DIAL INDICATOR	Calibration	1 YEARLY							X						
		DIAL INDICATOR	Calibration	1 YEARLY							X						
		DIAL INDICATOR	Calibration	1 YEARLY							X						
		DIGITAL VERNIER CALIPER 6"	Calibration	1 YEARLY							X						

ภาคผนวก ข.4

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การสื่อสาร, การให้ปรึกษา และความมีส่วนร่วมและใบแจ้งข้อร้องเรียน

	AMATA B.GRIMM POWER (RAYONG) LIMITED		**Doc. No.** **ABPR-PD-MG-006**
Document Owner: Management	Revision: 05	Document Type: Procedure	
Prepared by: Thitirat C.	Checked: Thitirat C. / PPM ABPR1-5	Approved Saroche A.	Page: 1-10
Date : 21/05/2568	Date : 29/05/2568	Date: 29/05/2568	
Valid for: **ABPR1, ABPR2, ABPR3, ABPR4, ABPR5** This is computer generated siganature and approve online.			

DOCUMENT CONTROL

ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง การสื่อสาร, การให้ปรึกษา และความมีส่วนร่วม

Communication Procedure

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	คำอธิบาย	ตรวจสอบ	อนุมัติ
00	19/11/2557	การสื่อสาร	[redacted]	
01	23/04/2561	ปรับให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 และ เปลี่ยนชื่อเอกสารจาก “การสื่อสาร” เป็น “การสื่อสาร, การให้ปรึกษา และความมีส่วนร่วม”		
02	25/03/2562	ขยายขอบเขตให้ครอบคลุม ABPR1-5		
03	07/04/2563	เพิ่มบทบาทหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการ		
04	17/05/2565	ยกเลิกบทบาทหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการ		
05	17/06/2568	เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน จาก Admin เป็น PP		

DOCUMENT CONTROL

สารบัญ

หน้า

1 วัตถุประสงค์ 3

2 ขอบเขต 3

3 นิยาม 3

4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3

5 รายละเอียดการดำเนินงาน 3

6 ผังกระบวนการ 7

7 การควบคุมบันทึก 10

8 เอกสารแนบท้าย 10

DOCUMENT CONTROL

1 วัตถุประสงค์

เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินงานและความรับผิดชอบ ในการสื่อสารข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ และระบบการจัดการตามมาตรฐาน สากลที่องค์กรประยุกต์ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ และด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจที่จำเป็น เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับการทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยสามารถใช้ช่องทางในการสื่อสารต่างๆได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

2 ขอบเขต

ครอบคลุมถึงการสื่อสารภายในกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ลูกค้า, บริษัทฯ ใกล้เคียง, ชุมชนใกล้เคียง, ผู้รับเหมา, Supplier หรือสาธารณะชนที่มีความสนใจในการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

3 นิยาม

ระบบการจัดการตามมาตรฐาน สากลที่องค์กรประยุกต์ใช้ หมายถึง ระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

5 รายละเอียดการดำเนินงาน

5.1 การสื่อสารภายใน และภายนอก องค์กร

5.1.1 กำหนดให้หัวหน้าส่วนงานบริหารร่วมกับ ตัวแทนฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและประสานงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลตามตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสารสำหรับพนักงาน ภายในบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

5.1.2 กำหนดให้ผู้บริหาร ร่วมกับหัวหน้าส่วนงานบริหารและ ตัวแทนฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร โดยให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลตามตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอกบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ส่วนในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ(Managing Director) เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกองค์กรหรือไม่ โดยชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจในกรณีที่ไม่ต้องการสื่อสาร หรือถ้าต้องการสื่อสารจะสื่อสารโดยวิธีใดตามตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอกบริษัทฯ โดยแจ้ง

DOCUMENT CONTROL

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม หรือการประชุทบทวนโดยฝ่ายบริหาร(Management Review) เพื่อจัดทำเป็นบันทึก

5.1.3 ผู้รับผิดชอบการสื่อสารตามตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสารทั้งสำหรับพนักงานภายในบริษัทฯ และสำหรับบุคคล ภายนอกบริษัทฯ สามารถเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางใดทางหนึ่งหรือหลายช่องทางก็ได้ โดยต้องมั่นใจว่าผู้รับการสื่อสารได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นแล้ว

5.2 **การแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ**

5.2.1 พนักงานหรือบุคคลภายนอก สามารถแจ้งข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะได้ โดยใช้ช่องทางตามตารางการสื่อสารหรือวิธีใดๆก็ได้ตามความสะดวกและเหมาะสม

5.2.2 กรณีแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะโดยใช้ใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

- ให้ส่งใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ที่หัวหน้าส่วนงานบริหาร
- หัวหน้าส่วนงานบริหาร ลงเลขที่โดยใช้ตัวอักษร “ I/ ” นำหน้าหมายเลขกรณีเป็นการแจ้งจากภายใน และใช้ตัวอักษร “ O/ ” กรณีเป็นการแจ้งจากภายนอก โดยเรียงตามลำดับนับจาก 001…และตามด้วย ปีพ.ศ. (เลขที่ I/ หรือ O/xxx / ปี พ.ศ.), ลงวันที่รับเรื่องร้องเรียนฯ , ทำการตรวจสอบเบื้องต้นโดยเร็วที่สุดแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่รับเรื่อง ลงวันที่ตรวจสอบ และลงบันทึกในบันทึกการติดตามข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ เสนอ ตัวแทนฝ่ายบริหาร(MR) และ กรรมการผู้จัดการ (MD)/ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า (PPM) รับทราบ และให้กรรมการผู้จัดการ (MD)/ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า (PPM) กำหนดผู้รับผิดชอบการแก้ไข และกำหนดวันที่ส่งแนวทางการแก้ไข โดยให้หัวหน้าส่วนงานบริหารจัดทำสำเนาเก็บเป็นบันทึกในบันทึกการติดตามข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ และส่งต้นฉบับให้กับผู้ที่ กรรมการผู้จัดการ (MD)/ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า (PPM) กำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไขโดยเร็วที่สุดแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ
- ผู้รับผิดชอบการแก้ไข ทำการวิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางการแก้ไข และกำหนดวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งให้ หัวหน้าส่วนงานบริหารเพื่อนำเสนอ MD/ PPM พิจารณา ให้เสร็จภายในวันที่ MD/ PPM ได้กำหนดไว้
- เมื่อ MD/ PPM พิจารณาอนุมัติดำเนินการ ให้หัวหน้าส่วนงานบริหารจัดทำสำเนาส่งแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ แก้ไข และต้นฉบับจัดเก็บเป็นบันทึกในบันทึกการติดตามข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
- เมื่อทราบถึงวิธีการแก้ไขและวันกำหนดแล้วเสร็จ ตามที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้หัวหน้าส่วนงานบริหารดำเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนฯทราบโดยเร็วที่สุดด้วยวิธีการใดก็ได้ตามความเหมาะสม พร้อมลงบันทึกการแจ้งในบันทึกการติดตามข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
- กรณีต้องรอผลการตรวจสอบ หรือการปรับปรุงแก้ไขใช้เวลานาน ให้แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนฯทราบเป็นระยะๆตามความเหมาะสม พร้อมลงบันทึกการแจ้งในบันทึกการติดตามข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จตามวันที่แจ้งในการดำเนินการแก้ไข ให้หัวหน้าส่วนงานบริหารร่วมกับ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตรวจสอบโดยเร็วที่สุดแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่กำหนด ว่าการแก้ไขเป็นไปตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพแล้วหรือไม่ กรณีไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือวิธีการแก้ไขไม่มี

DOCUMENT CONTROL

ประสิทธิภาพ ให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขกำหนดวันนัดตรวจสอบใหม่อีกครั้ง) กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมหัวหน้าส่วนงานบริหารอาจตรวจสอบร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม)

- หัวหน้าส่วนงานบริหารแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบหลังจากตรวจสอบแล้ว พร้อมลงบันทึกการแจ้งในบันทึกการติดตามข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
- เมื่อการแก้ไขตามข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ให้หัวหน้าส่วนงานบริหารจัดทำเอกสารแจ้งผู้ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบ และจัดเก็บเป็นบันทึกในบันทึกการติดตามข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

5.2.3 กรณีการแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ โดยวิธีการอย่างอื่นที่ไม่ใช่การแจ้งโดยใช้ใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

- **กรณีผู้แจ้งภายในบริษัทฯ**
  - ให้แจ้งได้โดยตรงที่หัวหน้าส่วนงานบริหาร
  - หัวหน้าส่วนงานบริหารลงรายละเอียดการแจ้ง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุลและหน่วยงานผู้แจ้ง ลงรายละเอียดข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ในใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานการแจ้งถ้ามี
  - ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนตามข้อ 5.2.2 การแจ้งโดยใช้ใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
- **- กรณีผู้แจ้งภายนอกบริษัท**
  - ให้พนักงานที่เป็นผู้รับแจ้งบันทึกการแจ้งโดยใช้ใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ บันทึกรายละเอียดการแจ้ง วันที่แจ้ง ชื่อ-สกุล บริษัทหรือชุมชนที่อยู่ของผู้แจ้ง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ลงรายละเอียดข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานการแจ้งถ้ามี และลงชื่อผู้รับแจ้ง ส่งต่อให้หัวหน้าส่วนงานบริหาร เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามข้อ 5.2.2 การแจ้งโดยใช้ใช้ใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ต่อไป
  - หรือพนักงานผู้รับแจ้ง แจ้งรายละเอียดต่างๆให้หัวหน้าส่วนงานบริหาร เป็นผู้ทำการบันทึกรายละเอียดการแจ้งในใบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ แทนก็ได้

5.3 การให้ปรึกษา และความมีส่วนร่วม

ในกระบวนการให้คำปรึกษา และสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ โดยทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดรูปแบบของการให้คำปรึกษา ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การจัดประชุม, การฝึกอบรม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มี สิ่งดังต่อไปนี้

- การนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง มีรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นฐานของพนักงานแต่ละระดับ และสามารถได้ทันท่วงที, ชัดเจน, เข้าใจง่าย และมีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- มีทรัพยากรที่จำเป็น สำหรับการให้คำปรึกษา และความมีส่วนร่วม;

5.3.1 การจัดให้มีการให้คำปรึกษา กับพนักงานที่ไม่ใช่ระดับบริหาร ในเรื่องดังต่อไปนี้:

ผู้บริหารแต่ละส่วนงาน จะจัดให้มีแนวทางในการให้คำปรึกษา และบุคลากร ที่ไม่ใช่ระดับบริหาร ในประเด็นดังต่อไปนี้

- ให้คำปรึกษาต่อการกำหนดความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- ให้คำปรึกษาต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่พวกเขามีอย่างเหมาะสม

DOCUMENT CONTROL

- ให้คำปรึกษาต่อการวิธีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ
- ให้คำปรึกษาต่อการวัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการให้บรรลุผล
- ให้คำปรึกษาต่อมาตรการควบคุมการจัดซื้อ และผู้รับเหมา ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาต่อสิ่งที่ต้องได้รับการเฝ้าระวัง ตรวจวัด และประเมินผล

5.3.2 การสร้างความมีส่วนร่วมงาน ของผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในในเรื่องต่อไปนี้

ผู้บริหารแต่ละส่วนงาน จะจัดให้บุคลากร ที่ไม่ใช่ระดับบริหาร มีส่วนร่วมต่อการบริหารระบบการจัดการฯ ในประเด็นดังต่อไปนี้ :

- ร่วมกำหนดกลไกในการให้คำปรึกษา และความมีส่วนร่วม;
- ร่วมชี้บ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยง และโอกาส
- ร่วมพิจารณาการดำเนินการเพื่อกำจัดอันตราย และลดความเสี่ยงด้าน OH&S
- ร่วมกำหนดความต้องการความต้องการการฝึกอบรม, จัดฝึกอบรม และประเมินผลการอบรม
- ร่วมกำหนดสิ่งที่ต้องได้รับการสื่อสาร และวิธีการสื่อสาร
- ร่วมกำหนดมาตรการควบคุม และการนำไปใช้งานอย่างประสิทธิภาพ
- การตรวจสอบอุบัติการณ์ และความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการพิจารณาแก้ไข (ดูข้อ 10.2)ผังกระบวนการ

DOCUMENT CONTROL

6 ผังกระบวนการ

ตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสาร สำหรับพนักงานภายในบริษัทฯ

หัวข้อการสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบการสื่อสาร	ความถี่	ช่องทางการสื่อสาร	ผู้รับการสื่อสาร
นโยบายบริษัทฯ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ,ความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ	ผู้บริหาร PP	- ประกาศใช้ - มีการเปลี่ยนแปลง	ประกาศบริษัทฯ ชี้แจงหรืออบรม	พนักงานทุกคน
สาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยความ , ต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่สำคัญ ของส่วนงาน	ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) หัวหน้าส่วนงาน	- มีกิจกรรมใหม่ - มีการเปลี่ยนแปลง	ประชุมชี้แจง	พนักงานและ ผู้จัดการฝ่าย ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายโครงการจัดการ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยความ , ต่อเนื่องทางธุรกิจ	ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) หัวหน้าส่วนงาน	- มีการจัดทำใหม่ - มีการเปลี่ยนแปลง	ประชุมชี้แจง	พนักงานทุกคน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย	- ประกาศใช้ - มีการเปลี่ยนแปลง	Lotus Note รับทราบเอกสาร ประชุมชี้แจง	พนักงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร
โครงสร้างหน้าที่ และความ รับผิดชอบ	PP	- ประกาศใช้ - มีการเปลี่ยนแปลง	ประกาศบริษัทฯ ชี้แจงหรืออบรม รับทราบเอกสาร	พนักงานทุกคน
แผนและผลการ Internal Audit	ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) Lead Auditor	- มีการจัดทำ	ประชุมชี้แจง	พนักงานทุกคน
ข้อร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะ	พนักงานทุกคน	- เมื่อต้องการร้องเรียน หรือ เสนอแนะ	ใบร้องเรียน Lotus Note แจ้งโดยวาจา	หัวหน้าส่วนงานบริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) ผู้จัดการโรงไฟฟ้า กรรมการผู้จัดการ
การสื่อสาร และ ช่องทางการสื่อสาร	หัวหน้าส่วนงานบริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR)	- ประกาศใช้ - มีการเปลี่ยนแปลง	ชี้แจงหรืออบรม รับทราบเอกสาร Lotus Note	พนักงานทุกคน
การควบคุมและ การดำเนินการ ในการปฏิบัติงาน	หัวหน้าส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง	- มีการจัดทำ - มีการเปลี่ยนแปลง	ชี้แจงหรืออบรม รับทราบเอกสาร	พนักงานที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การติดตามและ การตรวจวัด	ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR)	- มีการจัดทำ - มีการเปลี่ยนแปลง	ประชุมชี้แจง	พนักงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุม Management Review	ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR)	- มีการจัดทำ	รับทราบเอกสาร	ผู้บริหารทุกท่าน

DOCUMENT CONTROL

ตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสาร สำหรับบุคคลภายนอกบริษัทฯ

หัวข้อการสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบการสื่อสาร	ความถี่	ช่องทางการสื่อสาร	ผู้รับการสื่อสาร
นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) หัวหน้าส่วนงานบริหาร	- ประกาศใช้ - มีการเปลี่ยนแปลง	เอกสารชี้แจง แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบรมชี้แจง	ลูกค้า ชุมชนใกล้เคียง บริษัทฯใกล้เคียง ผู้รับเหมา และ Supplier
การสื่อสาร และ ช่องทางการสื่อสาร	ผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) หัวหน้าส่วนงานบริหาร	- ประกาศใช้ - มีการเปลี่ยนแปลง	เอกสารชี้แจง แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบรมชี้แจง	ลูกค้า ชุมชนใกล้เคียง บริษัทฯใกล้เคียง ผู้รับเหมา และ Supplier
ข้อร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะ	ลูกค้า ชุมชนใกล้เคียง บริษัทฯใกล้เคียง ผู้รับเหมา และ Supplier	- เมื่อต้องการร้องเรียน หรือ เสนอแนะ	ใบร้องเรียน Email แจ้งโดยวาจา จดหมาย	หัวหน้าส่วนงานบริหาร MR ผู้จัดการโรงไฟฟ้า กรรมการผู้จัดการ
การควบคุมและ การดำเนินการ ในการปฏิบัติงาน	Safety & Environment หัวหน้าส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง	- มีการเข้ามาปฏิบัติงาน - มีการเปลี่ยนแปลง	เอกสารชี้แจง ชี้แจงหรืออบรม รับทราบเอกสาร	ผู้รับเหมา และ Supplier
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ	Managing Director	- เมื่อประเมินทบทวน/ กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ และพิจารณาว่าควรสื่อสาร ต่อหน่วยงานภายนอก	เอกสารชี้แจง ส่งโทรสาร ส่ง E-Mail แจ้ง หรือแจ้งตามที่ระบุไว้ ในวาระการประชุม	ลูกค้า ชุมชนใกล้เคียง บริษัทฯใกล้เคียง ผู้รับเหมา และ Supplier

DOCUMENT CONTROL

ตารางแสดงรายละเอียดการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินวิกฤต (Emergency/Crisis Communication)

ผู้จัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดำเนินการแจ้งหัวหน้าทีมสื่อสารเพื่อดำเนินการสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานภายในและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยข้อมูลที่จะสื่อสารต้องผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ แล้ว โดยมีรายละเอียดการสื่อสารดังนี้

ลำดับ	การดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร	ทีมสื่อสาร	ผู้รับการสื่อสาร	
				ภายใน	ภายนอก
1	คณะทำงานเตรียมพร้อมเปิดโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา	- โทรศัพท์มือถือ - Line	-	บริหารและพนักงาน	-
2	การประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน	- Intercom - โทรศัพท์มือถือ - SMS	Emergency Commander	ผู้บริหารและพนักงาน	-
3	ประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	- Intercom - SMS - Line	OSM OSM Admin	ผู้บริหารและพนักงาน	โรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในการใช้กลยุทธ์
	กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตามที่อ้างถึงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผต้องแจ้งอีก . ฝ่ายหนึ่งรับทราบทันทีที่สามารถทำได้ พร้อมทั้งแจ้งระยะเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้ในการแก้ไขความเสียหาย	- DRCS (Web page)/โทรศัพท์	OM/OSM	-	EGAT
4	แนวทางและผลการปฏิบัติงาน - ความคืบหน้า - การควบคุมสถานการณ์ - ความเสียหาย - การกลับคืนสู่สภาพเดิม	- วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์ - E-mail - Line	OSM OSM PP,SET PP,SET	ผู้บริหารและพนักงาน	-
5	ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมข้อมูลชี้แจง	- ประชุม	BCM Committee	ผู้บริหารและพนักงาน	-

DOCUMENT CONTROL

ลำดับ	การดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร	ทีมสื่อสาร	ผู้รับการสื่อสาร	
				ภายใน	ภายนอก
	พนักงาน สื่อมวลชน และผู้ได้รับผลกระทบ				
6	สื่อสารให้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงการตัดสินใจของฝ่ายบริหารและขอความร่วมมือต่างๆ	- Intercom - SMS - E-mail - ประชุม - Line	MD/ผู้จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ	ผู้บริหารและพนักงาน	-
7	สื่อสารกับครอบครัวพนักงานที่ได้รับผลกระทบ	- PP			
8	สื่อสารกับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ	ปฏิบัติตามข้อกำหนด crisis communication ขององค์กร		-	1. ลูกค้า (CS) ผู้นำชุมชน (SET) 3.Outsource (OM) /Supplier (จัดซื้อ) 4.หน่วยงานราชการ (รอกทม.) 5.การนิคมฯ 6.ตลาดหลักทรัพย์
9	ชี้แจงข้อเท็จจริง เผยแพร่ให้ข่าวในสื่อต่าง รับทราบผลการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติตามข้อกำหนด crisis communication ขององค์กร			นักข่าว

7 การควบคุมบันทึก

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ระยะเวลาจัดเก็บ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ABPR-FM-MG-016	ใบแจ้งข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ	3 ปี	PP & Admin

8 เอกสารแนบท้าย

ไม่มี

DOCUMENT CONTROL

ใบแจ้งข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ เลขที่ ...../...../.....

☐ ABPR1,2 ☐ ABPR3,4 ☐ ABPR5

รายละเอียดการแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ มีดังนี้ .....

.....

.....

[ ] ผู้แจ้งภายในบริษัท
วันที่แจ้...../...../.....
ชื่อ - นามสกุล .....
หน่วยงาน .....

[ ] ผู้แจ้งภายนอกบริษัท วันที่แจ้...../...../.....
ชื่อ - นามสกุล .....
บริษัท/ชุมชน .....โทรศัพท์ .....

ลงชื่อพนักงานผู้รับแจ้ง .....(กรณีได้รับแจ้งโดยตรงจากผู้แจ้งภายนอก)

ผู้จัดการแผนกบริหาร: รับเรื่อง และตรวจสอบ : วันที่รับเรื่อง ...../...../.....
ลักษณะการแจ้งโดย [ ]ใบแจ้งร้องเรียนฯ [ ]วาจา [ ]โทรศัพท์ [ ]จดหมาย/Email [ ]รูปถ่าย [ ] อื่นๆ .....
ผลการตรวจสอบเบื้องต้น วันที่ตรวจสอบ ...../...../.....
[ ] เป็นจริงตามที่แจ้ง [ ] ไม่เป็นไปตามที่แจ้ง ลงชื่อ ..... ผู้รับเรื่องและตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรณีรอผลการตรวจสอบโปรดระบุ : จะทราบผลการตรวจสอบภายในวันที่ ...../...../.....

เสนอ MD/PPM รับทราบและกำหนดผู้รับผิดชอบแก้ไขข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ (ภายใน 3 วัน)

PPM..... MD.....
วันที่รับทราบ ...../...../..... วันที่รับทราบ ...../...../.....

การดำเนินการแก้ไข (MD/PPM **สั่งการกำหนดผู้รับผิดชอบแก้ไข)**

ผู้รับผิดชอบแก้ไข(**MD/PPM** ระบุ)..... ..... และแจ้งวิธีการแก้ไขให้ทราบภายในวันที่...../...../.....
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา .....
.....
.....
วิธีการแก้ไข.....
.....
.....
กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ...../...../..... ลงนาม ..... ผู้รับผิดชอบแก้ไข
ความเห็น **MD/PPM** .....
MD/PPM ลงนาม อนุมัติดำเนินการ ..... วันที่...../...../.....

ผู้จัดการแผนกบริหารแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/เสนอแนะทราบโดยเร็วที่สุด เมื่อรับทราบวิธีการดำเนินการแก้ไขและกำหนดแล้วเสร็จ หรือกรณีต้องรอผลการตรวจสอบ หรือการปรับปรุงแก้ไขใช้เวลานาน ให้แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนฯทราบเป็นระยะๆตามความเหมาะสม

การตรวจสอบโดยผู้จัดการแผนกบริหารและผู้ร่วมตรวจสอบ [ ] การแก้ไขเป็นไปตามที่กำหนดและมีประสิทธิผล
[ ] การแก้ไขไม่เป็นไปตามที่กำหนด [ ] วิธีการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล วันที่ตรวจสอบใหม่ ...../...../.....
..... ผู้จัดการแผนกบริหาร ..... ผู้ร่วมตรวจสอบ
วันที่...../...../..... วันที่...../...../.....

การรายงานกลับไปยังผู้ร้องเรียน .....
วันที่รายงาน .....ลงนาม ..... ผู้รายงาน

ภาคผนวก ข.5

เอกสารบันทึกผล CEMs และเอกสารสอบเทียบระบบ CEMs

ภาคผนวก ข.5-1

บันทึกผล CEMs ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/01/2025 00:00-01/02/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.13	2.72			0.21	31.95		
Max	14.48	4.23			2.17	49.01		
Date & Time	31HRSG_O2	31HRSG_DUST	31HRSG_TEMP	31HRSG_CO@7%O2	31HRSG_SO2@7%O2	31HRSG_NOx@7%O2	GT_FLUE_GASFLOW	GT_LOAD
	%Vol	mg/m3	Degree C	PPM	PPM	PPM	m3/h	MW
01-01-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-01-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	6.76
01-01-2025 19:00	14.26	3.46	92.56	2.01	0.68	37.1	396440	31.86
01-01-2025 20:00	14.26	3.43	91.21	1.91	0.68	37.92	392583	31.72
01-01-2025 21:00	14.22	3.53	91.53	1.93	0.73	38.28	392017.8	31.73
01-01-2025 22:00	14.32	3.57	91.95	1.93	0.8	40.72	408712.8	33.17
01-01-2025 23:00	14.29	3.62	92.58	2.03	0.86	33.2	495222.2	44.54
01-01-2025 24:00	14.26	3.54	91.24	2.04	0.88	33.44	491730.9	44.57
02-01-2025 01:00	14.25	3.59	91.03	2.01	0.88	33.55	491233.4	44.61
02-01-2025 02:00	14.25	3.59	90.74	2.02	0.89	33.75	490619.3	44.59
02-01-2025 03:00	14.29	3.66	90.76	2.03	0.88	34.39	492616.1	44.61
02-01-2025 04:00	14.29	3.65	90.83	2.08	0.84	34.25	492627.8	44.65
02-01-2025 05:00	14.27	3.66	90.79	2.06	0.86	34.1	491859.8	44.63
02-01-2025 06:00	14.28	3.66	90.69	2.04	0.92	34.33	491909.5	44.62
02-01-2025 07:00	14.26	3.71	90.64	2.1	0.83	34.31	490684.4	44.61
02-01-2025 08:00	14.26	3.74	90.7	2.16	0.83	34.22	490648.2	44.57
02-01-2025 09:00	14.35	3.81	90.85	2	0.79	35.21	495001.2	44.53
02-01-2025 10:00	14.4	3.69	91.07	1.96	0.74	35.71	496860.2	44.45
02-01-2025 11:00	14.41	3.72	91.24	1.99	0.7	35.5	498501.6	44.56
02-01-2025 12:00	14.43	3.51	91.62	1.96	0.68	35.33	501012.2	44.58
02-01-2025 13:00	14.44	3.59	91.9	1.99	0.7	35.03	502571.4	44.58
02-01-2025 14:00	14.47	3.66	92.19	2.01	0.71	35.03	505700.1	44.61
02-01-2025 15:00	14.47	3.66	92.36	1.96	0.73	34.97	506557.1	44.62
02-01-2025 16:00	14.47	3.6	92.33	1.95	0.72	35.05	506155.3	44.6
02-01-2025 17:00	14.46	3.61	92.23	1.92	0.71	35.02	504735.1	44.52
02-01-2025 18:00	14.48	3.38	91.45	1.84	0.69	37.3	438239.5	36.11
02-01-2025 19:00	14.27	3.29	91.33	1.96	0.67	38.67	393644.7	31.83
02-01-2025 20:00	14.25	3.55	91.78	2	0.69	39.02	392873.6	31.75
02-01-2025 21:00	14.25	3.56	91.68	2	0.74	39.54	392586.5	31.73
02-01-2025 22:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	19.34
02-01-2025 23:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-01-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 03:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 04:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 05:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 06:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 07:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 10:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 11:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 12:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 14:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 15:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 16:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-01-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.76
03-01-2025 19:00	14.25	3.44	87.97	2.43	0.79	35.85	407800.8	34.24
03-01-2025 20:00	14.26	3.43	90.5	2	0.77	36.71	394375.2	32.27
03-01-2025 21:00	14.26	3.42	90.36	2.03	0.75	37.5	393930.1	32.17
03-01-2025 22:00	14.34	3.48	90.82	2.02	0.85	35.86	419418.7	34.68
03-01-2025 23:00	14.39	3.7	93.13	2.12	0.9	34.11	513289.4	46.04
03-01-2025 24:00	14.37	3.71	92.28	2.05	0.86	34.26	512749.7	46.29
04-01-2025 01:00	14.36	3.76	92.11	2.07	0.81	34.36	511374.8	46.25
04-01-2025 02:00	14.37	3.77	92.04	2.01	0.81	34.75	514551.5	46.6

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/01/2025 00:00-01/02/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.13	2.72			0.21	31.95		
Max	14.48	4.23			2.17	49.01		
04-01-2025 03:00	14.38	3.78	92.02	2.03	0.79	35.01	516485.9	46.8
04-01-2025 04:00	14.38	3.78	91.92	2	0.75	35.3	516465.7	46.8
04-01-2025 05:00	14.37	3.86	91.49	2.01	0.71	35.23	512064.1	46.46
04-01-2025 06:00	14.36	3.82	91.36	2	0.66	35.32	509293.2	46.27
04-01-2025 07:00	14.34	3.82	91.08	2	0.64	35.37	502640.2	45.66
04-01-2025 08:00	14.34	3.93	90.94	2.03	0.62	35.35	501491.5	45.52
04-01-2025 09:00	14.37	3.93	90.95	2.04	0.6	35.58	502906	45.49
04-01-2025 10:00	14.39	3.74	91.12	2.02	0.6	35.51	504579.5	45.5
04-01-2025 11:00	14.43	3.83	91.98	2.01	0.59	35.58	511383.7	45.82
04-01-2025 12:00	14.45	3.66	92.13	2	0.6	35.2	513320	45.84
04-01-2025 13:00	14.4	3.75	92.38	2.04	0.61	36.97	499212.7	44.14
04-01-2025 14:00	14.38	3.53	90.27	1.95	0.62	38.65	386165.4	30.58
04-01-2025 15:00	14.28	3.55	90.36	2.06	0.63	36.27	398108.3	32.69
04-01-2025 16:00	14.28	3.47	90.61	2.06	0.64	36.01	398123.5	32.65
04-01-2025 17:00	14.27	3.34	90.56	2	0.65	35.94	397454.1	32.63
04-01-2025 18:00	14.27	3.42	90.34	2.02	0.69	36.03	397174.4	32.62
04-01-2025 19:00	14.25	3.26	90.28	2.02	0.66	36.72	395415.6	32.48
04-01-2025 20:00	14.23	3.33	90.44	2.02	0.68	37.23	394175.8	32.3
04-01-2025 21:00	14.21	3.54	90.52	2.09	0.73	37.24	393859.5	32.29
04-01-2025 22:00	14.23	3.52	90.37	2.03	0.76	38.91	392954.5	32.17
04-01-2025 23:00	14.26	3.53	90.28	2.1	0.75	40.01	390021.4	26.03
04-01-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-01-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	7.96
05-01-2025 19:00	14.33	3.52	90.42	2.21	0.26	40.8	396532.4	32.06
05-01-2025 20:00	14.31	3.41	89.65	2.32	0.21	41.13	392978.8	31.94
05-01-2025 21:00	14.3	3.41	89.56	2.38	0.19	41.86	391981.5	31.93
05-01-2025 22:00	14.38	3.55	90.21	2.25	0.25	41.44	420455	34.89
05-01-2025 23:00	14.39	3.8	92.08	2.16	0.38	35.96	499735.1	44.83
05-01-2025 24:00	14.37	3.8	90.83	2.19	0.23	36.19	497378.6	44.89
06-01-2025 01:00	14.36	3.78	90.59	2.15	0.21	36.3	497115.8	44.96
06-01-2025 02:00	14.36	3.79	90.51	2.15	0.23	36.43	497632.4	45.02
06-01-2025 03:00	14.35	3.8	90.4	2.09	0.21	36.49	497102.6	45.01
06-01-2025 04:00	14.35	3.83	90.22	2.11	0.21	36.48	496667.4	45.01
06-01-2025 05:00	14.34	3.81	90.24	2.14	0.22	36.49	495890.2	45.01
06-01-2025 06:00	14.33	3.8	89.99	2.1	0.32	36.55	495094.8	45.01
06-01-2025 07:00	14.33	3.83	89.86	2.09	0.25	36.62	494981.7	45.04
06-01-2025 08:00	14.34	3.92	89.89	2.1	0.18	36.75	495021.8	45.07
06-01-2025 09:00	14.36	3.93	90.01	2.1	0.16	36.78	496661.5	45.08
06-01-2025 10:00	14.39	3.74	90.74	2.1	0.15	36.77	507875.5	46.01
06-01-2025 11:00	14.45	3.86	91.7	2.09	0.17	36.64	520841.8	46.94
06-01-2025 12:00	14.42	3.69	91.94	2.09	0.16	38.51	524216.4	47.59
06-01-2025 13:00	14.38	3.88	91.72	2.15	0.14	39.75	513180.1	46.47
06-01-2025 14:00	14.36	3.6	90.77	2.06	0.11	40.92	392565.9	31.5
06-01-2025 15:00	14.29	3.61	91.09	2.16	0.11	38.82	400964.8	33.03
06-01-2025 16:00	14.29	3.63	91.25	2.17	0.1	38.69	401665.5	33.11
06-01-2025 17:00	14.29	3.61	91.24	2.14	0.11	38.56	401647.6	33.09
06-01-2025 18:00	14.28	3.51	91.07	2.14	0.09	38.37	400345.2	33.06
06-01-2025 19:00	14.26	3.4	90.94	2.15	0.09	38.48	399046.9	33.04
06-01-2025 20:00	14.21	3.46	91.09	2.15	0.12	38.13	397667.3	32.85
06-01-2025 21:00	14.21	3.68	91.24	2.26	0.18	38.6	397110.7	32.75
06-01-2025 22:00	14.2	3.58	90.17	2.29	0.25	39.89	395838.1	32.7
06-01-2025 23:00	14.26	3.44	89.52	2.39	0.31	42.48	394447.2	32.18
06-01-2025 24:00	14.32	3.69	93.55	2.37	0.4	34.85	517316.9	46.95
07-01-2025 01:00	14.3	3.6	91.69	2.27	0.42	34.99	515529.9	47.24
07-01-2025 02:00	14.31	3.65	91.52	2.35	0.46	35.14	515925.3	47.33
07-01-2025 03:00	14.3	3.72	91.33	2.33	0.46	35.2	513104.3	47.02
07-01-2025 04:00	14.3	3.77	91.21	2.32	0.48	35.17	512272.8	47.02
07-01-2025 05:00	14.3	3.76	91.27	2.47	0.5	35.11	514377.3	47.14
07-01-2025 06:00	14.28	3.81	90.99	2.61	0.49	35.26	506651.3	46.48

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/01/2025 00:00-01/02/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.13	2.72			0.21	31.95		
Max	14.48	4.23			2.17	49.01		
07-01-2025 07:00	14.3	3.8	91.02	2.51	0.46	35.29	509990.9	46.75
07-01-2025 08:00	14.34	3.9	91.31	2.31	0.45	35.38	514740.2	46.96
07-01-2025 09:00	14.39	3.83	91.54	2.21	0.42	35.58	515260.5	46.69
07-01-2025 10:00	14.44	3.73	92.09	2.18	0.41	35.83	523868.6	47.18
07-01-2025 11:00	14.43	3.69	92.3	2.2	0.4	36.63	522242.8	46.98
07-01-2025 12:00	14.41	3.61	92.23	2.24	0.42	37.84	520424.8	46.96
07-01-2025 13:00	14.39	3.49	92.23	2.26	0.43	39.61	499559.4	44.43
07-01-2025 14:00	14.43	3.43	91.15	2.17	0.38	40.15	388306.4	30.56
07-01-2025 15:00	14.3	3.06	91.33	2.22	0.37	37.26	400671	32.85
07-01-2025 16:00	14.28	3.12	91.55	2.21	0.42	36.62	399836.8	32.79
07-01-2025 17:00	14.27	2.84	91.46	2.16	0.45	37.34	398271.8	32.63
07-01-2025 18:00	14.25	2.99	91.2	2.16	0.42	38.36	396446.8	32.46
07-01-2025 19:00	14.23	3.15	91.19	2.15	0.42	39.25	396975.8	32.7
07-01-2025 20:00	14.23	3.19	91.05	2.16	0.39	40.26	396329.1	32.62
07-01-2025 21:00	14.21	3.31	91.13	2.18	0.39	40.08	396838	32.75
07-01-2025 22:00	14.19	3.42	91.16	2.21	0.38	39.91	397729.8	32.91
07-01-2025 23:00	14.28	3.52	90.74	2.25	0.42	43.75	385574.2	30.61
07-01-2025 24:00	14.31	3.56	93.08	2.27	0.5	34.78	510647.9	46.23
08-01-2025 01:00	14.29	3.6	91.76	2.36	0.54	34.71	509206.1	46.49
08-01-2025 02:00	14.28	3.81	91.25	2.3	0.6	34.72	504507.6	46.05
08-01-2025 03:00	14.28	3.67	91.37	2.33	0.63	34.62	509976.1	46.64
08-01-2025 04:00	14.29	3.8	91.51	2.47	0.66	34.64	510050.5	46.63
08-01-2025 05:00	14.28	3.76	91.45	2.49	0.68	34.45	510682.8	46.75
08-01-2025 06:00	14.28	3.81	91.75	2.32	0.7	34.44	517576.1	47.52
08-01-2025 07:00	14.28	3.8	91.74	2.32	0.7	34.55	516459	47.46
08-01-2025 08:00	14.27	3.74	91.53	2.46	0.69	34.41	512375.9	47.02
08-01-2025 09:00	14.32	3.85	92.04	2.61	0.72	34.1	518273.2	47.18
08-01-2025 10:00	14.37	3.66	92.71	2.43	0.73	36.29	525939.4	47.66
08-01-2025 11:00	14.34	3.6	92.35	2.33	0.7	38.28	521540	47.55
08-01-2025 12:00	14.31	3.56	92.2	2.35	0.67	39.24	519600.7	47.5
08-01-2025 13:00	14.29	3.67	92.37	2.36	0.67	40.14	502278.5	45.37
08-01-2025 14:00	14.38	3.36	91.3	2.24	0.66	39.37	389691.2	30.93
08-01-2025 15:00	14.23	3.13	92.18	2.31	0.67	35.39	403662.7	33.33
08-01-2025 16:00	14.22	3.17	92.07	2.3	0.72	35.24	403288.9	33.36
08-01-2025 17:00	14.22	3.15	91.99	2.29	0.76	35.58	402648.8	33.32
08-01-2025 18:00	14.21	3.13	91.89	2.28	0.78	35.84	402467.8	33.37
08-01-2025 19:00	14.19	2.97	91.64	2.26	0.77	35.62	400878.5	33.27
08-01-2025 20:00	14.18	2.96	91.47	2.25	0.79	36.81	398341.1	32.95
08-01-2025 21:00	14.17	3.26	91.49	2.24	0.78	36.89	397819.4	32.9
08-01-2025 22:00	14.15	3.46	91.18	2.29	0.78	36.16	398726	33.15
08-01-2025 23:00	14.23	3.53	90.3	2.27	0.85	39.13	387813.9	31.2
08-01-2025 24:00	14.3	3.78	93.91	2.4	0.93	33.23	514039.5	46.36
09-01-2025 01:00	14.28	3.58	92.32	2.46	0.95	33.46	514024.3	46.87
09-01-2025 02:00	14.29	3.61	92.34	2.62	1	33.47	516514.7	47.07
09-01-2025 03:00	14.28	3.7	92.09	2.56	1.02	33.52	514561.8	46.95
09-01-2025 04:00	14.29	3.68	92.17	2.49	1.03	33.71	517875.1	47.29
09-01-2025 05:00	14.29	3.71	92.19	2.48	1.01	33.79	518878.7	47.47
09-01-2025 06:00	14.3	3.75	92.35	2.49	1.01	33.95	521920.3	47.74
09-01-2025 07:00	14.29	3.74	92.05	2.55	1.03	34.19	516123.5	47.21
09-01-2025 08:00	14.33	3.76	91.78	2.55	1.02	34.55	512854.8	46.61
09-01-2025 09:00	14.4	3.69	92.12	2.37	0.93	34.92	519654.3	46.89
09-01-2025 10:00	14.35	3.65	92.27	2.36	0.88	37.8	523143.9	47.64
09-01-2025 11:00	14.35	3.6	92.05	2.32	0.82	38.87	519381.3	47.32
09-01-2025 12:00	14.32	3.57	91.86	2.34	0.78	40.05	517111	47.3
09-01-2025 13:00	14.31	3.64	92.22	2.35	0.74	40.27	503944.4	45.51
09-01-2025 14:00	14.36	3.34	91.26	2.24	0.7	38.29	392041.3	31.36
09-01-2025 15:00	14.29	3.49	91.97	2.3	0.68	37.14	401704.6	32.91
09-01-2025 16:00	14.27	3.37	92.15	2.34	0.66	37.12	402567.1	33.13
09-01-2025 17:00	14.24	2.94	92.09	2.27	0.67	35.66	400802.4	33.01
09-01-2025 18:00	14.25	2.97	91.78	2.24	0.66	36.57	399207.3	32.84
09-01-2025 19:00	14.22	3.16	91.68	2.27	0.64	36.71	398689.1	32.86
09-01-2025 20:00	14.18	3.17	91.84	2.31	0.68	36.06	398531	32.92
09-01-2025 21:00	14.18	3.4	91.94	2.32	0.72	36.45	398542.4	32.86
09-01-2025 22:00	14.17	3.56	91.93	2.34	0.77	36.47	398973.2	33.03
09-01-2025 23:00	14.26	3.52	91.52	2.4	0.82	39.93	387753.2	30.87
09-01-2025 24:00	14.32	3.61	94.01	2.44	0.89	34.02	516408.6	46.56
10-01-2025 01:00	14.3	3.54	92.34	2.46	0.9	33.95	515962.7	47.07
10-01-2025 02:00	14.31	3.63	92.21	2.44	0.91	34.48	513730.1	46.84
10-01-2025 03:00	14.29	3.67	91.96	2.5	0.95	34.23	511212.1	46.6
10-01-2025 04:00	14.34	3.72	91.75	2.56	0.94	35.28	509750.5	46.18
10-01-2025 05:00	14.35	3.81	91.29	2.48	0.85	35.71	505450.1	45.79
10-01-2025 06:00	14.35	3.81	91.45	2.35	0.77	35.76	512024.5	46.53
10-01-2025 07:00	14.34	3.95	91.44	2.31	0.73	35.63	513944.4	46.85
10-01-2025 08:00	14.33	3.97	91.23	2.33	0.72	35.52	511961.6	46.74
10-01-2025 09:00	14.34	3.92	91.03	2.32	0.69	35.49	509355.2	46.42
10-01-2025 10:00	14.37	3.76	91.35	2.25	0.68	35.45	512204.4	46.45

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/01/2025 00:00-01/02/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.13	2.72			0.21	31.95		
Max	14.48	4.23			2.17	49.01		
10-01-2025 11:00	14.4	3.74	91.75	2.24	0.7	35.53	515853	46.52
10-01-2025 12:00	14.43	3.77	92.28	2.27	0.72	35.43	521531.5	46.82
10-01-2025 13:00	14.36	3.7	92.48	2.33	0.71	37.54	504489	45.11
10-01-2025 14:00	14.37	3.35	90.6	2.24	0.66	39.11	386334.3	30.85
10-01-2025 15:00	14.29	3.52	91.54	2.32	0.66	37.58	396983.6	32.44
10-01-2025 16:00	14.28	3.51	91.51	2.25	0.65	37.93	396478.6	32.3
10-01-2025 17:00	14.28	3.47	91.63	2.23	0.65	38.12	396103.3	32.27
10-01-2025 18:00	14.28	3.46	91.44	2.23	0.63	38.34	395547.5	32.24
10-01-2025 19:00	14.27	3.43	91.25	2.24	0.62	39.26	393652.3	32.05
10-01-2025 20:00	14.26	3.56	91.17	2.32	0.61	39.47	392964.6	32.01
10-01-2025 21:00	14.25	3.6	90.98	2.35	0.63	39.47	392885.7	31.99
10-01-2025 22:00	14.25	3.56	90.96	2.37	0.67	39.95	392724.4	32
10-01-2025 23:00	14.35	3.54	90.56	2.34	0.71	43.09	382501.4	29.97
10-01-2025 24:00	14.35	3.86	92.63	2.38	0.69	35.51	499243	44.74
11-01-2025 01:00	14.34	3.85	90.86	2.44	0.67	35.27	496904.2	44.99
11-01-2025 02:00	14.33	3.85	90.57	2.42	0.66	35.35	496129.3	45.04
11-01-2025 03:00	14.31	3.87	90.32	2.39	0.65	35.28	495777.1	45.08
11-01-2025 04:00	14.31	3.94	90.13	2.68	0.62	35.48	494645.9	45.06
11-01-2025 05:00	14.3	3.91	89.92	2.38	0.58	35.69	493814.8	45.01
11-01-2025 06:00	14.3	3.95	89.73	2.3	0.55	35.98	492831.2	44.99
11-01-2025 07:00	14.3	3.97	89.63	2.29	0.52	36.1	492346	44.97
11-01-2025 08:00	14.31	3.94	89.54	2.31	0.48	36.24	491887	44.92
11-01-2025 09:00	14.32	3.91	89.62	2.29	0.45	36.35	492445.3	44.9
11-01-2025 10:00	14.33	3.91	89.78	2.3	0.4	36.3	493720.6	44.95
11-01-2025 11:00	14.35	3.88	90.13	2.3	0.4	36.2	495582.9	44.92
11-01-2025 12:00	14.37	3.9	90.44	2.29	0.41	36.13	497559.5	44.94
11-01-2025 13:00	14.38	3.94	90.86	2.34	0.42	37.04	483989.8	42.86
11-01-2025 14:00	14.39	3.6	89.71	2.25	0.41	43.79	382854.2	30.1
11-01-2025 15:00	14.31	3.79	89.33	2.33	0.42	41.65	392849.3	31.94
11-01-2025 16:00	14.31	3.86	89.53	2.37	0.4	41.71	392700.6	31.9
11-01-2025 17:00	14.31	3.67	89.51	2.35	0.35	42.3	392422.8	31.88
11-01-2025 18:00	14.3	3.64	89.27	2.34	0.33	43.06	391904.1	31.9
11-01-2025 19:00	14.29	3.61	89.17	2.33	0.28	44.23	391239.7	31.9
11-01-2025 20:00	14.29	3.67	89.15	2.35	0.25	44.81	390921.6	31.9
11-01-2025 21:00	14.28	3.75	89.09	2.44	0.22	45.17	390614.1	31.89
11-01-2025 22:00	14.28	3.75	88.91	2.35	0.19	45.55	390403.5	31.91
11-01-2025 23:00	14.36	3.72	88.47	2.27	0.18	49.01	379557.5	29.93
11-01-2025 24:00	14.35	3.88	90.77	2.28	0.2	37.33	493043.1	44.49
12-01-2025 01:00	14.33	3.97	89.76	2.34	0.21	37.19	492792.8	44.83
12-01-2025 02:00	14.33	4.05	89.49	2.39	0.21	37.18	492231.4	44.87
12-01-2025 03:00	14.31	4.06	89.25	2.33	0.21	37.09	491479.2	44.88
12-01-2025 04:00	14.3	4.03	89.1	2.34	0.19	37.1	490881.1	44.93
12-01-2025 05:00	14.29	4.05	88.9	2.29	0.19	37.09	489751.5	44.91
12-01-2025 06:00	14.29	4.13	88.79	2.28	0.16	37.26	489527.5	44.94
12-01-2025 07:00	14.28	4.17	88.59	2.29	0.14	37.43	488979.7	44.94
12-01-2025 08:00	14.27	4.21	88.43	2.28	0.14	37.62	487693.3	44.89
12-01-2025 09:00	14.29	4.23	88.4	2.29	0.1	37.78	488361.2	44.93
12-01-2025 10:00	14.31	4.23	88.76	2.28	0.05	37.9	490363.9	44.96
12-01-2025 11:00	14.33	4.21	89.12	2.3	0.03	37.81	492016.2	44.92
12-01-2025 12:00	14.35	4.11	89.37	2.31	0.02	37.68	493781.3	44.91
12-01-2025 13:00	14.37	4.05	89.67	2.3	0.03	37.5	495598.3	44.93
12-01-2025 14:00	14.39	4.01	89.96	2.31	0.02	37.45	496708	44.92
12-01-2025 15:00	14.4	4.08	90.2	2.34	0.04	37.15	497887.9	44.9
12-01-2025 16:00	14.4	3.98	90.37	2.34	0.05	37.02	498544.9	44.91
12-01-2025 17:00	14.4	3.88	90.32	2.31	0.05	37	498320.3	44.88
12-01-2025 18:00	14.44	3.74	90.29	2.27	0.04	42.21	446082.7	37.8
12-01-2025 19:00	14.26	3.68	89.45	2.36	0.03	45.24	390601.9	32
12-01-2025 20:00	14.26	3.75	89.78	2.39	0.02	46.15	390569.8	31.91
12-01-2025 21:00	14.26	3.78	89.66	2.38	0.01	47.07	389849.2	31.9
12-01-2025 22:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	19.13
12-01-2025 23:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-01-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-01-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.37
13-01-2025 14:00	14.31	3.83	93.6	2.66	0.74	42.75	392479.7	30.98

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/01/2025 00:00-01/02/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.13	2.72			0.21	31.95		
Max	14.48	4.23			2.17	49.01		
13-01-2025 15:00	14.25	3.77	90.71	2.35	0.76	38.74	401443.1	33.39
13-01-2025 16:00	14.25	3.82	91	2.34	0.77	38.76	402264.4	33.46
13-01-2025 17:00	14.24	3.6	90.94	2.32	0.79	38.95	400612.5	33.3
13-01-2025 18:00	14.25	3.61	90.7	2.29	0.8	40.24	397468.9	32.89
13-01-2025 19:00	14.24	3.64	90.58	2.31	0.77	40.97	397160.9	32.89
13-01-2025 20:00	14.23	3.62	90.59	2.4	0.76	40.73	398527.9	33.08
13-01-2025 21:00	14.22	3.65	90.48	2.4	0.77	41.09	398486.4	33.17
13-01-2025 22:00	14.21	3.64	89.53	2.49	0.79	41.53	397221.2	33.16
13-01-2025 23:00	14.27	3.57	89.12	2.62	0.81	44.32	398111.4	32.86
13-01-2025 24:00	14.38	3.84	93.11	2.63	0.87	37.14	520568.4	47.23
14-01-2025 01:00	14.37	3.84	91.5	2.66	0.91	37.49	515562.7	47.09
14-01-2025 02:00	14.36	3.87	90.94	2.52	0.94	37.58	514823.9	47.08
14-01-2025 03:00	14.36	3.93	90.94	2.54	0.93	37.87	514876.4	47.16
14-01-2025 04:00	14.37	3.86	90.89	2.47	0.94	38.08	516982.5	47.36
14-01-2025 05:00	14.36	3.93	90.55	2.45	0.9	38.23	512656.9	46.96
14-01-2025 06:00	14.37	3.82	90.49	2.38	0.88	38.21	512916.9	46.98
14-01-2025 07:00	14.36	4.01	90.43	2.41	0.86	38.24	512246.4	46.98
14-01-2025 08:00	14.37	3.94	90.61	2.49	0.86	38.05	514115.3	47.07
14-01-2025 09:00	14.39	4.02	90.77	2.42	0.83	38.09	514402.8	46.94
14-01-2025 10:00	14.42	3.97	91.05	2.43	0.81	37.93	518164.7	47.14
14-01-2025 11:00	14.45	4	91.64	2.43	0.82	37.6	524174	47.42
14-01-2025 12:00	14.45	3.8	91.76	2.41	0.87	37.84	522937.1	47.19
14-01-2025 13:00	14.39	3.87	92.11	2.43	0.87	39.78	514245.8	46.53
14-01-2025 14:00	14.36	3.58	89.8	2.39	0.85	41.52	389883.2	31.4
14-01-2025 15:00	14.28	3.54	89.76	2.47	0.87	39.49	398313	32.99
14-01-2025 16:00	14.28	3.51	90.2	2.48	0.88	39.48	400050.1	33.23
14-01-2025 17:00	14.28	3.45	90.09	2.49	0.89	39.43	399880.2	33.15
14-01-2025 18:00	14.25	3.26	89.84	2.44	0.9	38.5	397386.3	32.99
14-01-2025 19:00	14.2	3.11	89.61	2.41	0.94	38.71	395565.4	32.96
14-01-2025 20:00	14.19	3.29	89.59	2.43	1.01	39.53	394834.3	32.88
14-01-2025 21:00	14.2	3.39	89.52	2.46	1.06	39.65	394413.9	32.82
14-01-2025 22:00	14.23	3.53	89.32	2.5	1.08	41.81	392266	32.42
14-01-2025 23:00	14.31	3.55	88.78	2.53	1.08	44.58	391981.3	31.92
14-01-2025 24:00	14.36	3.82	92.67	2.57	1.11	36.69	504416.7	45.5
15-01-2025 01:00	14.34	3.68	90.56	2.53	1.11	37.13	501087.9	45.63
15-01-2025 02:00	14.34	3.74	90.66	2.52	1.09	37.4	502983.3	45.9
15-01-2025 03:00	14.34	3.73	90.49	2.7	1.09	37.18	502302.7	45.79
15-01-2025 04:00	14.34	3.72	90.4	2.65	1.09	37.39	502979.5	45.87
15-01-2025 05:00	14.36	3.76	90.59	2.5	1.13	37.75	507575.3	46.28
15-01-2025 06:00	14.35	3.75	90.58	2.62	1.1	37.54	507100.6	46.27
15-01-2025 07:00	14.33	3.77	90.57	2.61	1.07	37.47	506030.4	46.3
15-01-2025 08:00	14.37	3.76	90.47	2.5	1.09	37.83	506368.8	46.12
15-01-2025 09:00	14.39	3.86	90.43	2.46	1.01	37.69	506068.3	45.95
15-01-2025 10:00	14.41	3.84	90.92	2.48	1	37.17	509184.3	46.03
15-01-2025 11:00	14.42	3.86	91.44	2.45	1.03	36.55	513315.8	46.23
15-01-2025 12:00	14.44	3.65	91.77	2.43	1.09	36.07	515980.9	46.21
15-01-2025 13:00	14.39	3.67	92.3	2.47	1.15	37.22	508825.8	45.5
15-01-2025 14:00	14.35	3.27	90.73	2.32	1.2	39.56	386473	30.69
15-01-2025 15:00	14.25	3.44	91.62	2.38	1.24	36.55	398719.3	32.82
15-01-2025 16:00	14.23	3.38	91.86	2.38	1.3	36.23	400443.9	33.04
15-01-2025 17:00	14.22	3.45	91.8	2.39	1.35	36.32	401092.9	33.23
15-01-2025 18:00	14.23	3.52	91.77	2.42	1.38	36.23	400815.8	33.15
15-01-2025 19:00	14.22	3.48	91.56	2.43	1.4	36.47	400936	33.26
15-01-2025 20:00	14.21	3.43	91.6	2.4	1.41	36.41	400424.2	33.22
15-01-2025 21:00	14.21	3.57	91.43	2.52	1.43	36.53	399614.1	33.13
15-01-2025 22:00	14.19	3.55	91.48	2.55	1.45	36.63	400110.9	33.23
15-01-2025 23:00	14.26	3.5	91.21	2.53	1.49	39.19	391461.3	31.69
15-01-2025 24:00	14.33	3.86	94	2.6	1.54	36.34	523697.9	47.38
16-01-2025 01:00	14.34	3.76	92.49	2.5	1.59	36.01	525992.2	47.87
16-01-2025 02:00	14.37	3.74	92.5	2.52	1.57	35.23	524645.3	47.57
16-01-2025 03:00	14.37	3.75	92.31	2.71	1.57	34.92	523485.9	47.44
16-01-2025 04:00	14.37	3.73	92.25	2.5	1.58	35.05	522489.3	47.38
16-01-2025 05:00	14.38	3.65	92.29	2.49	1.58	34.94	526822.3	47.8
16-01-2025 06:00	14.38	3.82	92.34	2.44	1.57	35.01	528483.6	48.02
16-01-2025 07:00	14.35	3.87	91.87	2.44	1.56	35.41	518952.4	47.3
16-01-2025 08:00	14.34	3.85	91.35	2.47	1.53	35.91	511898.7	46.65
16-01-2025 09:00	14.36	3.73	91.26	2.42	1.51	36.08	511837.6	46.59
16-01-2025 10:00	14.39	3.85	91.98	2.46	1.5	36.2	524026.1	47.57
16-01-2025 11:00	14.36	3.75	92.16	2.45	1.5	37.23	525203.8	47.91
16-01-2025 12:00	14.32	3.67	91.98	2.5	1.49	38.49	522102.3	47.86
16-01-2025 13:00	14.27	3.8	92.36	2.54	1.53	39.72	506468.9	46.01
16-01-2025 14:00	14.33	3.44	91.25	2.41	1.54	37.51	390915.1	31.34
16-01-2025 15:00	14.25	3.41	92.11	2.5	1.54	36.94	401609.9	33.13
16-01-2025 16:00	14.24	3.37	92.21	2.48	1.54	37.21	403110.1	33.35
16-01-2025 17:00	14.25	3.44	92.07	2.46	1.56	36.84	399909.6	32.87
16-01-2025 18:00	14.26	3.47	91.73	2.46	1.53	37.17	397754.4	32.58

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/01/2025 00:00-01/02/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.13	2.72			0.21	31.95		
Max	14.48	4.23			2.17	49.01		
16-01-2025 19:00	14.24	3.37	91.37	2.46	1.5	37.39	397456.7	32.75
16-01-2025 20:00	14.24	3.35	91.29	2.45	1.48	38.25	396540.9	32.63
16-01-2025 21:00	14.24	3.39	91.29	2.44	1.48	39.48	395153.8	32.45
16-01-2025 22:00	14.23	3.57	91.22	2.48	1.46	39.56	395687.8	32.58
16-01-2025 23:00	14.3	3.54	90.91	2.46	1.47	42.2	386355.1	30.83
16-01-2025 24:00	14.4	3.72	93.15	2.48	1.5	36.56	513436.9	45.98
17-01-2025 01:00	14.39	3.81	92.31	2.55	1.47	36.35	516113.3	46.65
17-01-2025 02:00	14.38	3.73	91.95	2.55	1.45	36.29	517227.7	46.89
17-01-2025 03:00	14.37	3.79	91.91	2.57	1.45	36.15	518743.2	47.14
17-01-2025 04:00	14.36	3.79	91.71	2.56	1.45	36.18	518142.8	47.24
17-01-2025 05:00	14.35	3.82	91.59	2.56	1.42	36.26	518043.6	47.33
17-01-2025 06:00	14.34	3.88	91.39	2.53	1.4	36.42	516784.5	47.3
17-01-2025 07:00	14.33	3.93	91.13	2.55	1.38	36.72	512692.9	46.98
17-01-2025 08:00	14.34	3.88	91.13	2.54	1.37	36.78	515058.4	47.19
17-01-2025 09:00	14.36	3.79	91.35	2.53	1.34	36.74	518125.7	47.4
17-01-2025 10:00	14.38	3.83	91.58	2.53	1.34	36.5	518425.2	47.2
17-01-2025 11:00	14.39	3.93	91.72	2.55	1.34	36.4	518374.6	47.02
17-01-2025 12:00	14.4	3.83	91.87	2.58	1.34	36.32	519562.1	47
17-01-2025 13:00	14.38	3.87	92.19	2.6	1.35	37.39	506561.6	45.31
17-01-2025 14:00	14.32	3.45	90.86	2.51	1.34	38.69	390483.3	31.39
17-01-2025 15:00	14.24	3.66	91.39	2.62	1.34	37.88	402127	33.33
17-01-2025 16:00	14.24	3.67	91.52	2.61	1.35	38.08	402354.4	33.34
17-01-2025 17:00	14.23	3.55	91.61	2.61	1.36	38.2	402971.2	33.47
17-01-2025 18:00	14.22	3.43	91.54	2.56	1.33	38.12	402832.6	33.54
17-01-2025 19:00	14.21	3.51	91.31	2.56	1.3	38.23	401402.8	33.44
17-01-2025 20:00	14.22	3.44	91.22	2.59	1.27	38.99	398090.2	32.95
17-01-2025 21:00	14.22	3.61	91.25	2.74	1.26	39.34	397791.5	32.94
17-01-2025 22:00	14.21	3.55	91.21	2.74	1.25	39.21	398708.9	33.12
17-01-2025 23:00	14.23	3.42	90.87	2.8	1.28	39.83	395413.3	28.01
17-01-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-01-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.74
18-01-2025 14:00	14.37	3.47	93.1	2.84	0.99	38.42	394095	31
18-01-2025 15:00	14.31	3.43	91.27	2.69	0.98	38.66	399711.5	32.73
18-01-2025 16:00	14.3	3.4	91.64	2.69	0.98	38.73	400074.2	32.82
18-01-2025 17:00	14.27	3.33	91.53	2.64	0.96	37.79	400301.9	32.98
18-01-2025 18:00	14.21	3.08	91.45	2.59	1.03	36.29	398411.6	32.98
18-01-2025 19:00	14.19	3.13	91.31	2.65	1.1	37.47	397125.8	32.94
18-01-2025 20:00	14.18	3.24	91.28	2.76	1.16	38.22	396822.6	32.85
18-01-2025 21:00	14.18	3.43	91.2	2.72	1.22	39.02	395302.1	32.69
18-01-2025 22:00	14.17	3.5	91.16	2.68	1.27	39.25	396002.3	32.81
18-01-2025 23:00	14.25	3.62	90.82	2.78	1.36	42.36	386430.2	31.01
18-01-2025 24:00	14.3	3.65	92.97	2.81	1.45	35.54	508319.3	46.04
19-01-2025 01:00	14.27	3.49	90.95	2.89	1.45	35.83	503023.4	46.03
19-01-2025 02:00	14.27	3.62	90.94	2.86	1.46	35.85	505279.3	46.34
19-01-2025 03:00	14.32	3.73	91.4	2.99	1.49	36.26	514652.4	47.08
19-01-2025 04:00	14.35	3.77	91.38	3.03	1.44	36.74	514353.8	46.86
19-01-2025 05:00	14.37	3.81	91.32	2.8	1.39	37.17	515690.1	46.96
19-01-2025 06:00	14.37	3.79	91.27	2.79	1.34	37.37	516684.2	47.1
19-01-2025 07:00	14.37	3.73	91.26	2.81	1.32	37.44	516171.9	47.09
19-01-2025 08:00	14.36	3.82	91.2	2.78	1.2	37.48	514072.5	46.93
19-01-2025 09:00	14.32	3.9	91.01	2.7	1.13	36.57	511593.7	46.84
19-01-2025 10:00	14.43	3.85	91.41	2.72	1.14	37.53	518268.7	46.76
19-01-2025 11:00	14.46	3.86	92.05	2.74	1.13	37.42	520480.1	46.62
19-01-2025 12:00	14.48	3.74	91.88	2.75	1.12	37.39	517691.8	46.13
19-01-2025 13:00	14.46	3.62	91.84	2.82	1.13	38.32	515407.5	45.99
19-01-2025 14:00	14.44	3.59	91.74	2.8	1.15	39.02	513623.4	45.95
19-01-2025 15:00	14.42	3.59	91.52	2.82	1.14	39.39	512090.8	45.9
19-01-2025 16:00	14.43	3.52	91.62	2.8	1.16	39.06	512756.1	45.92
19-01-2025 17:00	14.47	3.58	91.65	2.76	1.15	37.91	512694.8	45.61
19-01-2025 18:00	14.5	3.38	91.21	2.7	1.14	40.63	454680.3	38.14
19-01-2025 19:00	14.25	3.28	90.85	2.8	1.1	39.85	394742.6	32.33
19-01-2025 20:00	14.24	3.5	91.2	2.74	1.13	40.3	394578.3	32.28
19-01-2025 21:00	14.23	3.58	91.15	2.86	1.17	41.06	392645.9	32.12
19-01-2025 22:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	19.22

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/01/2025 00:00-01/02/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.13	2.72			0.21	31.95		
Max	14.48	4.23			2.17	49.01		
19-01-2025 23:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-01-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-01-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.52
20-01-2025 14:00	14.36	3.08	95.25	3.24	1.16	41.04	397512.1	31.2
20-01-2025 15:00	14.29	3.03	91.57	2.84	1.15	40.42	400532.1	32.86
20-01-2025 16:00	14.29	3.14	91.36	2.83	1.17	38.7	400230	32.93
20-01-2025 17:00	14.28	2.97	91.17	2.77	1.16	38.52	397974.7	32.67
20-01-2025 18:00	14.26	3.05	91.05	2.78	1.17	38.95	398162.7	32.84
20-01-2025 19:00	14.23	2.95	90.89	2.75	1.12	39.89	397311.4	32.87
20-01-2025 20:00	14.22	3.28	90.9	2.79	1.05	40.13	397066.3	32.9
20-01-2025 21:00	14.21	3.31	90.7	2.84	1.03	41.56	395717.3	32.72
20-01-2025 22:00	14.2	3.25	90.82	2.9	1.04	41.49	397161.1	32.92
20-01-2025 23:00	14.2	3.53	90.9	2.91	1.04	41.85	393480.7	28.02
20-01-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-01-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.84
21-01-2025 14:00	14.34	3.62	95.22	3.19	1.22	42.5	398441	30.68
21-01-2025 15:00	14.28	3.27	91.76	2.96	1.18	38.24	401128.8	33.05
21-01-2025 16:00	14.24	2.85	91.73	2.89	1.23	36.06	401161.9	33.12
21-01-2025 17:00	14.23	2.91	91.75	2.89	1.28	36.23	400206.7	33.05
21-01-2025 18:00	14.21	2.86	90.94	2.85	1.32	36.83	398279.2	33.06
21-01-2025 19:00	14.19	2.97	89.92	2.89	1.31	37.67	396139.2	32.96
21-01-2025 20:00	14.17	3.15	90.11	2.94	1.33	37.65	396373.2	33
21-01-2025 21:00	14.17	3.21	90.07	2.96	1.38	38.73	394646	32.67
21-01-2025 22:00	14.15	3.37	90.12	3	1.41	39.19	395840.9	32.89
21-01-2025 23:00	14.2	3.4	89.84	2.99	1.46	40.32	400120.4	33.18
21-01-2025 24:00	14.3	3.63	93.95	3.05	1.54	34.99	522480.5	47.55
22-01-2025 01:00	14.29	3.7	92.1	3.17	1.55	35.38	514229.7	46.99
22-01-2025 02:00	14.28	3.85	91.62	3.18	1.56	35.56	509672.4	46.7
22-01-2025 03:00	14.28	3.73	91.68	3.26	1.59	35.55	512758.5	47.03
22-01-2025 04:00	14.27	3.72	91.34	3.18	1.58	35.91	510563.3	46.89
22-01-2025 05:00	14.27	3.69	91.36	3.33	1.57	36.02	512832.5	47.16
22-01-2025 06:00	14.25	3.72	90.92	3.22	1.52	36.15	505723	46.54
22-01-2025 07:00	14.26	3.79	90.8	3.14	1.48	36.33	506534.7	46.61
22-01-2025 08:00	14.27	3.72	91.02	3.31	1.45	36.2	509259.8	46.82
22-01-2025 09:00	14.34	3.84	91.77	3.35	1.49	35.86	518494.8	47.15
22-01-2025 10:00	14.38	3.78	92.07	3.18	1.47	39.43	523259.1	47.58
22-01-2025 11:00	14.35	3.45	91.75	3.05	1.4	40.64	520576.3	47.56
22-01-2025 12:00	14.33	3.49	91.55	3.09	1.35	42.35	517242.1	47.47
22-01-2025 13:00	14.35	3.73	92.02	3.14	1.32	42.05	508082.2	46.03
22-01-2025 14:00	14.38	3.43	91.38	3.05	1.26	41.65	391443.7	31.32
22-01-2025 15:00	14.29	3.31	91.83	3.06	1.21	40.23	402555.7	33.19
22-01-2025 16:00	14.24	2.78	91.53	2.92	1.22	37.95	401515.4	33.27
22-01-2025 17:00	14.21	3.1	91.64	2.92	1.25	37.12	400671.3	33.25
22-01-2025 18:00	14.21	3.07	91.56	2.92	1.28	37.26	398668.4	32.99
22-01-2025 19:00	14.19	2.97	91.32	2.92	1.3	38.2	398317.2	33.13
22-01-2025 20:00	14.2	3.05	91.05	3.01	1.3	40.08	395906.9	32.7
22-01-2025 21:00	14.19	3.1	90.24	3.06	1.31	40.78	394009.6	32.6
22-01-2025 22:00	14.17	3.33	89.93	3.15	1.33	40.41	395207.3	32.87
22-01-2025 23:00	14.24	3.45	89.67	3.03	1.39	43.77	384463.2	30.95
22-01-2025 24:00	14.32	3.87	93.07	3.13	1.47	35.58	520910.5	47.28
23-01-2025 01:00	14.3	3.5	92.17	3.04	1.49	35.57	517451.5	47.37
23-01-2025 02:00	14.28	3.61	91.88	3.06	1.52	35.76	517299.3	47.49

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/01/2025 00:00-01/02/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.13	2.72			0.21	31.95		
Max	14.48	4.23			2.17	49.01		
23-01-2025 03:00	14.27	3.75	91.59	3.13	1.54	35.7	513085.9	47.11
23-01-2025 04:00	14.28	3.64	91.62	3.24	1.56	35.79	514254.4	47.2
23-01-2025 05:00	14.28	3.63	91.65	3.13	1.57	35.67	517634.4	47.6
23-01-2025 06:00	14.27	3.6	91.58	3.17	1.59	35.68	513855.3	47.16
23-01-2025 07:00	14.26	3.74	91.35	3.22	1.59	35.77	509863.4	46.87
23-01-2025 08:00	14.25	3.72	91.03	3.31	1.57	35.81	502019.7	46.04
23-01-2025 09:00	14.28	3.71	91.41	3.51	1.59	35.22	509314.4	46.56
23-01-2025 10:00	14.37	3.83	92.51	3.42	1.61	36.61	521696.1	47.15
23-01-2025 11:00	14.39	3.53	92.37	3.18	1.56	39.01	520746	47.03
23-01-2025 12:00	14.35	3.51	92.15	3.14	1.51	41.08	517774.3	47.2
23-01-2025 13:00	14.32	3.61	92.4	3.2	1.45	42.27	501172.9	45.14
23-01-2025 14:00	14.38	3.33	91.16	3.08	1.41	39.7	388596.1	30.87
23-01-2025 15:00	14.23	2.86	91.77	2.98	1.41	36.08	399645.4	32.97
23-01-2025 16:00	14.23	3.12	91.95	3.01	1.47	36.33	399759.7	32.98
23-01-2025 17:00	14.22	3.14	91.86	3.01	1.51	36.63	400009.3	33.09
23-01-2025 18:00	14.19	3.06	91.62	2.97	1.53	36.1	399541.8	33.17
23-01-2025 19:00	14.17	2.86	91.54	2.96	1.55	37.01	397377.2	32.98
23-01-2025 20:00	14.17	3.19	91.36	2.96	1.55	38.28	396080.8	32.8
23-01-2025 21:00	14.16	3.32	91.38	2.93	1.55	38.4	396217	32.85
23-01-2025 22:00	14.13	3.33	91.55	3.05	1.55	37.36	399002.6	33.33
23-01-2025 23:00	14.22	3.39	91.2	2.98	1.6	40.78	386960.9	31.1
23-01-2025 24:00	14.32	3.95	93.95	3.11	1.66	35.23	514627.3	46.34
24-01-2025 01:00	14.29	3.63	92.37	3.15	1.7	34.82	515241.9	46.96
24-01-2025 02:00	14.28	3.59	91.99	3.16	1.73	35.14	511629.3	46.72
24-01-2025 03:00	14.28	3.59	91.9	3.13	1.77	35.2	511610.6	46.72
24-01-2025 04:00	14.26	3.62	91.75	3.14	1.82	35.09	510986.6	46.72
24-01-2025 05:00	14.27	3.52	91.62	3.17	1.82	35.39	510731.7	46.72
24-01-2025 06:00	14.28	3.57	91.94	3.23	1.83	35.55	517918.2	47.4
24-01-2025 07:00	14.28	3.49	91.68	3.27	1.82	35.91	514214.6	47.11
24-01-2025 08:00	14.28	3.74	91.65	3.31	1.78	36.01	512765.1	46.97
24-01-2025 09:00	14.3	3.71	91.84	3.38	1.78	35.57	512457.6	46.72
24-01-2025 10:00	14.37	3.6	92.8	3.43	1.84	36.07	522393	47.14
24-01-2025 11:00	14.33	3.55	92.37	3.36	1.81	40.11	517761.9	47.08
24-01-2025 12:00	14.29	3.45	91.8	3.29	1.75	41.62	514498.6	47.1
24-01-2025 13:00	14.28	3.43	92.56	3.18	1.7	42.02	497765.1	44.81
24-01-2025 14:00	14.37	3.21	91.46	3.02	1.67	40.36	389174.2	30.91
24-01-2025 15:00	14.25	3.19	91.98	3.11	1.65	38.17	403150.8	33.36
24-01-2025 16:00	14.24	2.88	92.04	3.11	1.68	38.19	402639.4	33.31
24-01-2025 17:00	14.22	2.83	91.84	3.09	1.66	37.76	401030.9	33.22
24-01-2025 18:00	14.21	3.12	91.87	3.07	1.64	37.34	400038.3	33.14
24-01-2025 19:00	14.2	3.16	91.69	3.06	1.65	37.73	397729.9	32.8
24-01-2025 20:00	14.18	3.23	91.7	3.14	1.65	37.77	397246.1	32.71
24-01-2025 21:00	14.16	3.38	91.76	3.14	1.65	38	397910.8	32.89
24-01-2025 22:00	14.13	3.35	91.81	3.18	1.66	36.62	400390.1	33.39
24-01-2025 23:00	14.21	3.38	91.5	3.21	1.72	39.49	389604.5	31.39
24-01-2025 24:00	14.3	3.67	94.35	3.2	1.81	34.38	521715	47.11
25-01-2025 01:00	14.31	3.64	93.2	3.23	1.88	34.3	529769.8	48.22
25-01-2025 02:00	14.33	3.18	92.99	3.16	1.89	35.15	530137.3	48.28
25-01-2025 03:00	14.33	3.44	92.7	3.08	1.86	35.88	530198.3	48.37
25-01-2025 04:00	14.31	3.61	92.79	3.25	1.85	34.6	529211.1	48.29
25-01-2025 05:00	14.31	3.9	92.76	3.19	1.88	34.67	530072.4	48.44
25-01-2025 06:00	14.28	3.71	92.22	3.33	1.88	34.92	518777.1	47.46
25-01-2025 07:00	14.27	3.63	91.93	3.28	1.89	35.1	515915.6	47.25
25-01-2025 08:00	14.26	3.68	91.88	3.45	1.89	34.95	513409	47.03
25-01-2025 09:00	14.3	3.87	92.21	3.7	1.92	34.42	515818.5	46.86
25-01-2025 10:00	14.37	3.52	93.02	3.36	1.96	34.52	523038.7	46.99
25-01-2025 11:00	14.3	3.43	92.82	3.2	1.93	37.86	519373.6	47.28
25-01-2025 12:00	14.31	3.16	92.45	3.14	1.93	38.75	515307.9	46.72
25-01-2025 13:00	14.32	3.09	92.69	3.12	1.93	38.1	502392.9	44.95
25-01-2025 14:00	14.33	2.9	91.84	2.99	1.91	37.32	390493.8	31.08
25-01-2025 15:00	14.22	2.75	91.94	2.95	1.89	34.3	396749.3	32.41
25-01-2025 16:00	14.2	2.98	92.18	3	1.88	34.14	399433.4	32.78
25-01-2025 17:00	14.2	3.04	92.25	2.98	1.86	34.05	398449.5	32.64
25-01-2025 18:00	14.2	2.97	92.03	2.96	1.85	34.87	397182.6	32.55
25-01-2025 19:00	14.19	3.1	91.85	2.96	1.84	36.02	395931.7	32.4
25-01-2025 20:00	14.18	3.22	91.83	2.99	1.82	36.28	395873.9	32.49
25-01-2025 21:00	14.16	3.39	91.83	3.08	1.81	36.34	396599.3	32.64
25-01-2025 22:00	14.14	3.42	91.75	3.34	1.8	36.61	396890.3	32.88
25-01-2025 23:00	14.22	3.38	91.44	3.05	1.84	39.05	387928.3	31.16
25-01-2025 24:00	14.28	3.75	94.34	3.3	1.9	33.45	518984.4	46.91
26-01-2025 01:00	14.27	3.63	92.57	3.28	1.95	33.77	519188.3	47.45
26-01-2025 02:00	14.27	3.48	92.14	3.34	1.97	34.14	513365.3	46.91
26-01-2025 03:00	14.27	3.76	92.28	3.13	2.01	33.65	520319.7	47.59
26-01-2025 04:00	14.26	3.99	92.38	3.1	2.01	33.15	518471.3	47.4
26-01-2025 05:00	14.26	4.01	92.54	3.13	2.07	33	522155.8	47.77
26-01-2025 06:00	14.25	3.9	92.68	3.17	2.08	32.82	520856.4	47.61

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/01/2025 00:00-01/02/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.13	2.72			0.21	31.95		
Max	14.48	4.23			2.17	49.01		
26-01-2025 07:00	14.24	4.15	92.61	3.26	2.1	32.76	517157.6	47.31
26-01-2025 08:00	14.23	4.13	92.34	3.39	2.11	32.85	511376.9	46.74
26-01-2025 09:00	14.21	3.91	91.96	3.41	2.12	32.04	501842	45.62
26-01-2025 10:00	14.26	3.68	92.77	3.24	2.13	31.95	507645.3	45.83
26-01-2025 11:00	14.37	3.66	93.55	3.23	2.17	33.61	518807.6	46.29
26-01-2025 12:00	14.39	3.66	93.32	3.22	2.14	35.49	517802.7	46.19
26-01-2025 13:00	14.37	3.45	92.93	3.22	2.11	37.11	514332.7	46.06
26-01-2025 14:00	14.36	3.54	92.41	3.24	2.05	39.88	510544	45.9
26-01-2025 15:00	14.3	3.07	92.34	3.08	2.02	35.96	510341.3	45.95
26-01-2025 16:00	14.33	3.08	92.92	3.05	2.03	34.55	513748.4	46
26-01-2025 17:00	14.32	3.19	92.89	3.05	2.01	35.09	515569.1	46.32
26-01-2025 18:00	14.34	3.16	93.13	2.95	2.01	34.94	460975.6	39.23
26-01-2025 19:00	14.16	3.06	92.22	2.99	1.94	34.29	398966.8	32.79
26-01-2025 20:00	14.16	3.16	92.17	3.01	1.93	35	397828	32.67
26-01-2025 21:00	14.16	3.5	92.13	3.04	1.9	35.51	396561.1	32.46
26-01-2025 22:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	19.45
26-01-2025 23:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-01-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-01-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.92
27-01-2025 14:00	14.32	3.65	92.86	3.57	1.56	40.8	396451.7	30.93
27-01-2025 15:00	14.29	3.61	91.75	3.18	1.51	38.66	398399.4	32.43
27-01-2025 16:00	14.28	3.37	91.86	3.12	1.52	38.04	399243.6	32.62
27-01-2025 17:00	14.27	3.44	91.82	3.08	1.47	37.59	399644.7	32.75
27-01-2025 18:00	14.24	3.34	91.69	3.09	1.44	37.07	400170.6	32.99
27-01-2025 19:00	14.2	3.08	91.55	3.04	1.43	37.05	398613.2	32.99
27-01-2025 20:00	14.18	3.56	91.51	3.05	1.46	37.41	397782.3	32.89
27-01-2025 21:00	14.18	3.64	91.15	3.07	1.51	37.88	397113.7	32.77
27-01-2025 22:00	14.18	3.71	90.32	3.04	1.58	38.13	398144.3	33.09
27-01-2025 23:00	14.24	3.69	89.89	3.34	1.54	40.77	394916	28.16
27-01-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
28-01-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-01-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-01-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-01-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-01-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-01-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-01-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-01-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-01-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-01-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-01-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-01-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-01-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.15
28-01-2025 14:00	14.36	3.5	90.55	3.23	1.06	40.64	388985.9	30.7
28-01-2025 15:00	14.28	3.41	90.61	3.18	1.09	37.86	400418.3	32.97
28-01-2025 16:00	14.28	3.48	90.87	3.16	1.12	38.08	401207.6	33.14
28-01-2025 17:00	14.25	3.19	90.83	3.1	1.12	37.6	402647.5	33.46
28-01-2025 18:00	14.21	3.04	90.72	3.06	1.16	36.75	402100.9	33.61
28-01-2025 19:00	14.22	3.4	90.32	3.04	1.19	37.21	400179.7	33.4
28-01-2025 20:00	14.19	3.33	90.24	3.02	1.2	37.1	398830.8	33.27
28-01-2025 21:00	14.2	3.55	90.25	3.03	1.25	38.35	397724	33.09
28-01-2025 22:00	14.2	3.61	90.13	3.08	1.24	39.19	399817.4	33.48
28-01-2025 23:00	14.23	3.57	89.91	3.13	1.19	39.92	396466.7	28.55
28-01-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
29-01-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-01-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-01-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-01-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-01-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-01-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-01-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-01-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-01-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-01-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/01/2025 00:00-01/02/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.13	2.72			0.21	31.95		
Max	14.48	4.23			2.17	49.01		
29-01-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-01-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-01-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.18
29-01-2025 14:00	14.34	3.58	95	3.46	1.03	41.79	396694.2	31.07
29-01-2025 15:00	14.31	3.54	91.48	3.08	1.03	39.43	398688.2	32.48
29-01-2025 16:00	14.3	3.33	90.52	3.03	1.06	38.78	396775.5	32.46
29-01-2025 17:00	14.26	2.9	90.38	2.95	1.11	38.41	395426.8	32.47
29-01-2025 18:00	14.24	3.04	90.14	2.92	1.15	39.09	394279.5	32.44
29-01-2025 19:00	14.22	3.21	90.1	2.97	1.19	39.7	395391.3	32.72
29-01-2025 20:00	14.22	3.6	90.13	3.02	1.19	40.03	395172.6	32.67
29-01-2025 21:00	14.22	3.64	90.11	3.09	1.23	40.92	393424.4	32.36
29-01-2025 22:00	14.2	3.58	90.23	3.14	1.27	40.33	395194.2	32.73
29-01-2025 23:00	14.24	3.63	90.02	3.41	1.32	41.13	398824	32.88
29-01-2025 24:00	14.3	3.82	93.87	3.59	1.38	35.71	514788.1	46.71
30-01-2025 01:00	14.28	3.81	91.76	3.27	1.41	36.03	506864.1	46.35
30-01-2025 02:00	14.27	3.65	91.33	3.27	1.45	35.97	506924.4	46.46
30-01-2025 03:00	14.28	3.56	91.27	3.3	1.48	35.93	509743.2	46.76
30-01-2025 04:00	14.28	3.69	91.41	3.35	1.51	35.92	510965.4	46.86
30-01-2025 05:00	14.27	3.8	91.16	3.46	1.52	36.17	506722.9	46.44
30-01-2025 06:00	14.27	3.72	91.36	3.35	1.5	36.08	512191	47.06
30-01-2025 07:00	14.27	3.68	91.08	3.32	1.51	36.35	506947.9	46.52
30-01-2025 08:00	14.32	3.81	91.19	3.39	1.58	36.69	508336.9	46.33
30-01-2025 09:00	14.36	3.81	91.36	3.32	1.47	36.99	509291.9	46.18
30-01-2025 10:00	14.41	3.59	91.74	3.12	1.42	37.3	516851.9	46.67
30-01-2025 11:00	14.45	3.7	92.24	3.16	1.4	37.66	521243.3	46.81
30-01-2025 12:00	14.36	3.6	92.1	3.19	1.35	40.5	522383.1	47.66
30-01-2025 13:00	14.38	3.55	92.05	3.16	1.32	40.63	509636.7	45.88
30-01-2025 14:00	14.38	3.52	91.07	3.06	1.27	41.69	391963.9	31.35
30-01-2025 15:00	14.28	3.35	91.29	3.13	1.19	39.95	403877	33.44
30-01-2025 16:00	14.23	2.72	90.34	3.03	1.2	37.65	400026.4	33.21
30-01-2025 17:00	14.21	3.11	90.54	3.06	1.25	37.72	400968.8	33.41
30-01-2025 18:00	14.21	3	90.46	3.05	1.27	37.75	400579.1	33.39
30-01-2025 19:00	14.2	3.16	90.34	3.09	1.27	38.24	399120.4	33.28
30-01-2025 20:00	14.19	3.18	90.19	3.06	1.28	39	397818.9	33.1
30-01-2025 21:00	14.19	3.1	90.05	3.1	1.3	40.03	395928.4	32.83
30-01-2025 22:00	14.17	3.37	90.17	3.32	1.33	40.14	396734.6	33.01
30-01-2025 23:00	14.25	3.38	89.83	3.2	1.38	43.55	386641.4	31.09
30-01-2025 24:00	14.3	3.65	93.13	3.17	1.44	35.71	513777.6	46.58
31-01-2025 01:00	14.29	3.73	91.73	3.43	1.49	35.78	508022.6	46.32
31-01-2025 02:00	14.27	3.63	91.28	3.27	1.5	35.8	503860.6	46.01
31-01-2025 03:00	14.27	3.55	91.33	3.21	1.51	35.87	508358.9	46.54
31-01-2025 04:00	14.27	3.68	91.44	3.43	1.53	35.87	510458.3	46.81
31-01-2025 05:00	14.27	3.68	91.39	3.42	1.51	35.99	510676.8	46.88
31-01-2025 06:00	14.26	3.69	91.16	3.24	1.51	36.18	507437.3	46.56
31-01-2025 07:00	14.25	3.6	90.82	3.32	1.5	36.2	501872.1	46.08
31-01-2025 08:00	14.26	3.61	90.77	3.62	1.49	36.12	500469.4	45.85
31-01-2025 09:00	14.29	3.69	90.99	3.5	1.49	36.13	499567.5	45.44
31-01-2025 10:00	14.38	3.6	91.71	3.26	1.46	36.84	507934.9	45.79
31-01-2025 11:00	14.45	3.63	92.55	3.26	1.45	37.11	520233.7	46.57
31-01-2025 12:00	14.47	3.49	92.68	3.19	1.43	37.82	520179.8	46.41
31-01-2025 13:00	14.45	3.44	92.82	3.19	1.38	38.44	503348.4	44.4
31-01-2025 14:00	14.4	3.18	90.98	3.16	1.32	41.81	386304.1	30.49
31-01-2025 15:00	14.25	2.95	91.71	3.1	1.32	36.48	399248.6	32.77
31-01-2025 16:00	14.22	3.16	92.01	3.12	1.39	36.44	401662.2	33.19
31-01-2025 17:00	14.22	2.85	91.94	3.05	1.45	36.28	399301.8	32.87
31-01-2025 18:00	14.23	2.84	91.69	3.04	1.47	38	397315.5	32.67
31-01-2025 19:00	14.23	3.06	91.46	3.09	1.44	39.42	396786.6	32.65
31-01-2025 20:00	14.2	3.14	91.46	3.11	1.4	39.07	397037.5	32.81
31-01-2025 21:00	14.18	3.3	91.56	3.12	1.42	38.74	397899.6	32.94
31-01-2025 22:00	14.16	3.48	91.76	3.1	1.45	38.01	398992	33.08
31-01-2025 23:00	14.19	3.51	91.55	3.15	1.49	38.68	395154.7	27.1
31-01-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
Minimum	14.13	2.72	87.97	1.84	0.01	31.95	379557.5	0
MinDate	23-01-2025 22:00	30-01-2025 16:00	03-01-2025 19:00	02-01-2025 18:00	12-01-2025 21:00	26-01-2025 10:00	11-01-2025 23:00	01-01-2025 01:00
Maximum	14.5	4.23	95.25	3.7	2.17	49.01	530198.3	48.44
MaxDate	19-01-2025 18:00	12-01-2025 09:00	20-01-2025 14:00	25-01-2025 09:00	26-01-2025 11:00	11-01-2025 23:00	25-01-2025 03:00	25-01-2025 05:00
Avg	14.3	3.57	91.35	2.65	1.07	37.44	458219.3	31.36
Num	581	581	581	581	581	581	581	744
Data[%]	78	78	78	78	78	78	78	100
STD	0.1	0.3	1	0.4	0.5	2.4	56963.4	17.5
	14.30	3.57	91.35	2.65	1.07	37.44	458,219.24	
AVEGAGE Except SU, SD, IMO	14.30	3.57	91.35	2.65	1.07	37.44	458,219.24	340,915,114.89 m3/month
Calculation range	0-15	0-10	0-11	0-10	0-10	0-100	300000-600000	

Min	379,557.50
Max	530,198.30

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.3	5.0			3.0	55		
Min	14.03	0.52			0.55	28.84		
Max	14.29	4.33			2.10	43.54		
Date & Time	31HRSG_O2	31HRSG_DUST	31HRSG_TEMP	31HRSG_CO@7%O2	31HRSG_SO2@7%O2	31HRSG_NOx@7%O2	GT_FLUE_GASFLOW	GT_LOAD
	%Vol	mg/m3	Degree C	PPM	PPM	PPM	m3/h	MW
01-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.08
01-02-2025 14:00	14.35	3.08	94.57	3.35	1.68	36.92	397739.5	31.16
01-02-2025 15:00	14.26	2.75	91.63	3.11	1.68	34.43	398810.1	32.52
01-02-2025 16:00	14.23	2.85	91.23	3.09	1.69	34.27	399725.3	32.91
01-02-2025 17:00	14.2	2.82	91.14	3.1	1.71	35.11	401983.5	33.4
01-02-2025 18:00	14.2	2.82	90.77	3.06	1.69	35.3	399427.4	33.15
01-02-2025 19:00	14.17	2.95	90.57	3.04	1.66	35.26	397451.8	33.03
01-02-2025 20:00	14.17	3.1	90.5	3.16	1.66	36.38	396436.3	32.88
01-02-2025 21:00	14.17	3.25	90.43	3.15	1.64	37.63	395217.4	32.7
01-02-2025 22:00	14.16	3.28	90.48	3.15	1.65	37.27	396569.4	32.95
01-02-2025 23:00	14.17	3.42	90.49	3.17	1.66	36.89	393791.8	27.21
01-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-02-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	6.99
02-02-2025 19:00	14.24	3.02	90.68	3.4	1.75	36.13	403405.4	33.33
02-02-2025 20:00	14.21	2.95	90.46	3.17	1.71	36.46	395893.7	32.58
02-02-2025 21:00	14.17	3.33	90.62	3.09	1.71	35.23	393746.3	32.37
02-02-2025 22:00	14.27	3.51	91.33	3.23	1.77	36.66	414919.5	34.19
02-02-2025 23:00	14.27	3.47	93.38	3.19	1.81	32.89	509963.9	46.16
02-02-2025 24:00	14.25	3.75	92.56	3.19	1.82	32.69	508754.6	46.22
03-02-2025 01:00	14.25	3.88	92.41	3.24	1.83	32.67	507582.6	46.19
03-02-2025 02:00	14.24	4.14	92.43	3.22	1.89	32.6	506421.4	46.11
03-02-2025 03:00	14.24	3.83	92.21	3.33	1.93	32.87	504816.1	45.95
03-02-2025 04:00	14.23	3.94	91.95	3.23	1.97	32.61	502920	45.77
03-02-2025 05:00	14.23	3.98	91.87	3.34	2	32.93	502794.1	45.78
03-02-2025 06:00	14.23	3.85	91.76	3.81	2.03	33.15	501888.8	45.72
03-02-2025 07:00	14.23	3.84	91.74	3.33	2.05	33	502076.4	45.72
03-02-2025 08:00	14.22	4.33	91.95	3.36	2.05	32.61	502565.3	45.76
03-02-2025 09:00	14.23	3.94	92.33	3.29	2.05	32.22	502140.8	45.53
03-02-2025 10:00	14.28	3.9	92.94	3.24	2.06	32.61	510450.3	46.05
03-02-2025 11:00	14.34	3.73	93.62	3.28	2.07	33.37	518713.1	46.49
03-02-2025 12:00	14.33	3.61	93.35	3.29	2.07	35.72	517773.3	46.57
03-02-2025 13:00	14.32	3.42	92.98	3.36	2.06	37.54	497669.1	44.22
03-02-2025 14:00	14.36	3.37	92.73	3.24	2	37.26	406328.1	32.78
03-02-2025 15:00	14.26	3.26	92.68	3.28	1.95	35.84	401554.7	32.82
03-02-2025 16:00	14.2	2.88	92.34	3.14	1.96	33.2	401007	32.96
03-02-2025 17:00	14.18	2.73	91.5	3.12	1.92	33.69	400804.8	33.18
03-02-2025 18:00	14.17	2.74	91.19	3.09	1.9	33.63	398572.8	32.94
03-02-2025 19:00	14.17	2.92	90.89	3.1	1.88	34.7	396359.2	32.69
03-02-2025 20:00	14.17	3.17	90.81	3.15	1.87	35.61	394554.4	32.37
03-02-2025 21:00	14.17	3.27	90.91	3.16	1.86	36.13	393244.9	32.15
03-02-2025 22:00	14.16	3.43	90.94	3.15	1.84	35.74	395317.2	32.53
03-02-2025 23:00	14.21	3.49	90.67	3.14	1.88	36.92	388243.1	31.21
03-02-2025 24:00	14.28	3.9	94.58	3.2	1.94	32.19	519789.9	46.81
04-02-2025 01:00	14.28	3.97	93.41	3.22	1.97	32.15	519696.9	47.12
04-02-2025 02:00	14.27	4.06	93.36	3.16	1.99	32.05	520374.5	47.24
04-02-2025 03:00	14.27	3.94	93.5	3.21	2.02	32.15	523246.7	47.56
04-02-2025 04:00	14.28	3.82	93.46	3.19	2.01	32.25	523271.4	47.54

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.3	5.0			3.0	55		
Min	14.03	0.52			0.55	28.84		
Max	14.29	4.33			2.10	43.54		
04-02-2025 05:00	14.28	3.79	93.37	3.2	2.02	32.47	522792.6	47.51
04-02-2025 06:00	14.28	3.6	93.53	3.16	2.03	32.46	526700.8	47.97
04-02-2025 07:00	14.26	3.66	93.07	3.21	2.02	32.61	519174.3	47.34
04-02-2025 08:00	14.26	3.66	92.94	3.35	2.03	32.64	518633.3	47.26
04-02-2025 09:00	14.28	3.79	93.15	3.32	2.03	32.43	520572.4	47.25
04-02-2025 10:00	14.32	3.7	93.54	3.25	2.04	32.86	524617.5	47.37
04-02-2025 11:00	14.29	3.63	93.21	3.27	2.03	34.66	522710.4	47.51
04-02-2025 12:00	14.27	3.42	92.91	3.34	2.02	37.2	519477.8	47.4
04-02-2025 13:00	14.28	3.42	92.67	3.29	2.01	37.97	498495.2	44.71
04-02-2025 14:00	14.32	3.21	92.39	3.22	2	36.56	398768.2	32.15
04-02-2025 15:00	14.2	2.87	91.38	3.23	1.97	35.28	401625.4	33.31
04-02-2025 16:00	14.19	2.89	91.21	3.22	1.97	34.81	402103.5	33.39
04-02-2025 17:00	14.17	2.88	91.17	3.19	1.93	34.72	402551.6	33.55
04-02-2025 18:00	14.16	2.83	91.03	3.14	1.92	34.28	400532.7	33.32
04-02-2025 19:00	14.15	2.87	90.85	3.09	1.89	34.2	398747.5	33.15
04-02-2025 20:00	14.16	3.1	90.79	3.13	1.89	35.11	396775.8	32.8
04-02-2025 21:00	14.16	3.25	90.79	3.11	1.87	35.81	396055.3	32.72
04-02-2025 22:00	14.15	3.25	90.82	3.12	1.87	35.63	396672.6	32.87
04-02-2025 23:00	14.24	3.42	90.62	3.12	1.9	37.93	386423.7	30.93
04-02-2025 24:00	14.28	3.61	93.8	3.2	1.94	33.19	512371.8	46.17
05-02-2025 01:00	14.26	3.45	92.77	3.23	1.93	33.11	510651.4	46.39
05-02-2025 02:00	14.26	3.52	92.68	3.24	1.94	33.14	512855.7	46.69
05-02-2025 03:00	14.27	3.49	93.1	3.13	1.96	32.67	522613.9	47.56
05-02-2025 04:00	14.28	3.72	93.32	3.21	1.98	32.59	526431.8	47.89
05-02-2025 05:00	14.27	3.59	93.45	3.21	2.01	32.41	524401.1	47.73
05-02-2025 06:00	14.24	3.66	93	3.21	2.01	32.27	517234.2	47.14
05-02-2025 07:00	14.24	3.77	92.9	3.23	2.01	32.68	516337.2	47.11
05-02-2025 08:00	14.23	3.79	92.59	3.37	2.02	32.7	511981.2	46.72
05-02-2025 09:00	14.28	3.59	93.06	3.39	2.05	32.75	516100.9	46.79
05-02-2025 10:00	14.36	3.45	93.39	3.27	2.05	34.62	523362.8	47.07
05-02-2025 11:00	14.38	3.52	93.34	3.26	2.05	35.16	521947.3	46.85
05-02-2025 12:00	14.33	3.53	93.05	3.31	2.01	36.91	518888.8	46.96
05-02-2025 13:00	14.27	3.42	92.57	3.33	1.97	39.94	497919.3	44.77
05-02-2025 14:00	14.29	2.75	91.64	3.09	1.95	36.27	389101.3	31.04
05-02-2025 15:00	14.19	3.03	92.35	3.15	1.93	34.04	401110.6	33.03
05-02-2025 16:00	14.17	2.78	92.36	3.1	1.91	33.87	400776.8	33.1
05-02-2025 17:00	14.17	2.92	92.34	3.09	1.92	33.74	399550.7	32.89
05-02-2025 18:00	14.17	2.97	92.35	3.06	1.93	34.1	399061.8	32.83
05-02-2025 19:00	14.15	3	92.23	3.04	1.91	34.28	399279.8	32.98
05-02-2025 20:00	14.15	3.14	92.16	3.03	1.9	35.37	397213.1	32.7
05-02-2025 21:00	14.15	3.35	92.26	3.06	1.88	35.87	396697.2	32.55
05-02-2025 22:00	14.13	3.41	92.29	3.1	1.87	35.32	399060	33.01
05-02-2025 23:00	14.22	3.39	91.93	3.1	1.88	38.06	388908	31.13
05-02-2025 24:00	14.29	3.57	94.5	3.29	1.94	33.63	519734.4	46.94
06-02-2025 01:00	14.28	3.57	92.86	3.31	1.96	34.04	516079	46.96
06-02-2025 02:00	14.28	3.56	92.76	3.28	1.99	34.16	517650.2	47.17
06-02-2025 03:00	14.28	3.39	92.87	3.2	2.02	33.92	523728.7	47.88
06-02-2025 04:00	14.28	3.5	92.72	3.25	2	33.97	520510.2	47.49
06-02-2025 05:00	14.27	3.61	92.52	3.4	2.01	33.91	517060.4	47.22
06-02-2025 06:00	14.28	3.68	92.76	3.37	2.03	33.97	522238.9	47.77
06-02-2025 07:00	14.26	3.68	92.4	3.36	2.03	34.22	516805.8	47.28
06-02-2025 08:00	14.26	3.63	92.44	3.4	2.05	34.15	516592.8	47.21
06-02-2025 09:00	14.28	3.51	92.79	3.56	2.05	33.4	517001.1	46.93
06-02-2025 10:00	14.31	3.36	93.06	3.24	2.05	33.31	515079.9	46.47
06-02-2025 11:00	14.35	3.29	93.1	3.32	2.03	34.19	512158.7	45.88
06-02-2025 12:00	14.38	3.36	93.25	3.28	2.02	35.13	516919.9	46.25
06-02-2025 13:00	14.32	3.41	92.96	3.29	1.98	38.11	499025.4	44.37
06-02-2025 14:00	14.3	2.77	91.73	3.09	1.96	35.84	388296.8	30.78
06-02-2025 15:00	14.18	2.75	92.34	3.13	1.93	34.36	401442	33.06
06-02-2025 16:00	14.21	3.06	92.18	3.19	1.93	35.47	398642.9	32.63
06-02-2025 17:00	14.21	3.04	92.05	3.19	1.89	35.64	398698.2	32.7
06-02-2025 18:00	14.21	2.98	91.98	3.14	1.88	35.69	397674.9	32.54
06-02-2025 19:00	14.18	3.02	92.01	3.13	1.86	35.93	396523.1	32.47
06-02-2025 20:00	14.15	3.06	92.1	3.13	1.85	35.11	398823.4	32.91
06-02-2025 21:00	14.14	3.08	92.05	3.13	1.85	35.27	397922.4	32.83
06-02-2025 22:00	14.12	3.19	92.03	3.17	1.87	35.13	398585.4	32.97
06-02-2025 23:00	14.21	3.41	91.86	3.05	1.89	37.19	388151	30.99
06-02-2025 24:00	14.28	3.7	94.22	3.19	1.95	32.84	518459.9	46.68
07-02-2025 01:00	14.28	3.56	93.7	3.24	1.95	32.66	524556.9	47.57
07-02-2025 02:00	14.26	3.79	93.15	3.32	1.97	32.96	519127.1	47.24
07-02-2025 03:00	14.26	3.61	93.05	3.32	2.01	33.14	522969.4	47.73
07-02-2025 04:00	14.26	3.57	93.2	3.28	2.02	33.11	524399.9	47.83
07-02-2025 05:00	14.26	3.68	93.13	3.33	2.05	32.97	523904.4	47.81
07-02-2025 06:00	14.26	3.53	93.15	3.32	2.07	32.99	523768.6	47.8
07-02-2025 07:00	14.24	3.63	92.88	3.34	2.06	33.01	516237.5	47.09
07-02-2025 08:00	14.23	3.65	92.6	3.59	2.07	33.3	510282	46.5
07-02-2025 09:00	14.24	3.48	92.79	3.42	2.07	32.6	511073.3	46.48
07-02-2025 10:00	14.29	3.27	93.52	3.22	2.1	33.56	520926	47.21

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.3	5.0			3.0	55		
Min	14.03	0.52			0.55	28.84		
Max	14.29	4.33			2.10	43.54		
07-02-2025 11:00	14.21	3.52	93.2	3.28	2.06	37.36	522580.2	48.11
07-02-2025 12:00	14.16	3.6	92.82	3.36	2.02	40.62	519674.2	48.26
07-02-2025 13:00	14.22	3.39	92.72	3.37	2.02	40.67	501842.8	45.52
07-02-2025 14:00	14.28	2.78	92.27	3.08	1.99	36.09	392501.8	31.46
07-02-2025 15:00	14.15	3.08	92.37	3.09	1.93	33.28	403091.5	33.41
07-02-2025 16:00	14.11	2.98	92.49	3.07	1.92	33.53	404813.5	33.8
07-02-2025 17:00	14.11	3.44	92.41	3.09	1.93	32.54	401915.6	33.38
07-02-2025 18:00	14.12	3.1	92.58	3.05	1.94	32.34	400786.5	33.16
07-02-2025 19:00	14.12	3.02	92.53	3.04	1.96	33.08	400193.1	33.11
07-02-2025 20:00	14.1	3.4	92.58	3.08	1.93	32.68	402850.6	33.53
07-02-2025 21:00	14.1	3.35	92.47	3.05	1.95	33.43	400097.1	33.17
07-02-2025 22:00	14.1	3.38	92.3	3.04	1.96	34.13	399515.2	33.06
07-02-2025 23:00	14.2	3.37	91.94	3.1	1.98	37.05	388797.6	31.07
07-02-2025 24:00	14.26	3.71	94.8	3.13	2.03	32.5	517622.7	46.57
08-02-2025 01:00	14.25	3.61	93.41	3.17	2.04	32.35	519393	47.21
08-02-2025 02:00	14.24	3.59	93.15	3.22	2.05	32.51	517253.5	47.06
08-02-2025 03:00	14.25	3.49	93.12	3.28	2.08	32.69	519203.3	47.28
08-02-2025 04:00	14.25	3.67	93.18	3.35	2.08	32.74	521481.7	47.55
08-02-2025 05:00	14.26	3.73	93.24	3.23	2.09	32.91	524858.1	47.88
08-02-2025 06:00	14.24	3.6	93.15	3.28	2.08	32.52	520951.5	47.52
08-02-2025 07:00	14.24	3.93	92.94	3.4	2.08	32.52	515803	47.03
08-02-2025 08:00	14.22	3.8	92.54	3.41	2.08	32.96	509385.6	46.44
08-02-2025 09:00	14.24	3.65	92.72	3.24	2.08	32.29	512721.7	46.59
08-02-2025 10:00	14.33	3.31	93.24	3.22	2.09	34.78	523270.6	47.3
08-02-2025 11:00	14.34	3.45	93.09	3.28	2.06	37.23	523400	47.46
08-02-2025 12:00	14.39	3.45	92.83	3.26	2.04	37.74	519931.3	46.76
08-02-2025 13:00	14.38	3.31	92.76	3.31	1.97	38.74	500913.3	44.43
08-02-2025 14:00	14.39	3.31	91.6	3.19	1.92	40.53	389278.5	30.73
08-02-2025 15:00	14.3	3.37	92.63	3.27	1.85	39.36	403772.3	33.05
08-02-2025 16:00	14.22	2.81	92.38	3.21	1.8	35.89	402413.3	33.12
08-02-2025 17:00	14.19	2.74	92.52	3.17	1.81	35.11	402890.9	33.29
08-02-2025 18:00	14.18	2.81	92.27	3.12	1.79	34.52	400147	32.98
08-02-2025 19:00	14.18	2.99	92.24	3.12	1.77	35.49	398514.7	32.74
08-02-2025 20:00	14.15	3.29	92.22	3.14	1.77	35.26	399217.1	32.93
08-02-2025 21:00	14.15	3.34	92.34	3.21	1.77	35.65	398465.8	32.8
08-02-2025 22:00	14.14	3.39	92.33	3.23	1.77	35.71	398741.2	32.89
08-02-2025 23:00	14.22	3.24	92.07	3.19	1.81	38.19	388693.1	30.98
08-02-2025 24:00	14.3	3.51	93.84	3.39	1.89	34.25	510977.1	45.9
09-02-2025 01:00	14.38	3.45	92.83	3.54	1.9	36.68	515505.3	46.47
09-02-2025 02:00	14.38	3.51	92.02	3.46	1.82	37.09	513868.1	46.45
09-02-2025 03:00	14.36	3.54	91.88	3.36	1.78	36.87	512896.1	46.44
09-02-2025 04:00	14.37	3.5	91.95	3.26	1.72	37.14	518173.5	47.02
09-02-2025 05:00	14.37	3.53	92.14	3.23	1.68	36.98	524414.3	47.69
09-02-2025 06:00	14.37	3.61	92	3.19	1.66	37.07	525244.9	47.83
09-02-2025 07:00	14.35	3.67	91.59	3.19	1.6	37.34	517004.7	47.15
09-02-2025 08:00	14.34	3.61	91.1	3.21	1.52	37.64	508010.3	46.31
09-02-2025 09:00	14.34	3.56	90.97	3.18	1.46	37.67	505496.5	45.98
09-02-2025 10:00	14.35	3.58	90.93	3.19	1.44	37.6	503308.9	45.65
09-02-2025 11:00	14.37	3.51	91.23	3.21	1.42	37.41	502655.5	45.42
09-02-2025 12:00	14.39	3.32	91.59	3.21	1.42	37.31	502818.4	45.11
09-02-2025 13:00	14.43	3.37	91.78	3.17	1.47	37.23	505053.5	45.06
09-02-2025 14:00	14.44	3.38	92.24	3.24	1.47	37.49	511393.8	45.55
09-02-2025 15:00	14.31	3.42	92.17	3.3	1.43	41.82	515230.6	47.05
09-02-2025 16:00	14.27	3.54	91.67	3.32	1.41	43.54	513391.1	47.14
09-02-2025 17:00	14.29	2.98	91.86	3.26	1.39	40.51	515213.5	47.13
09-02-2025 18:00	14.38	2.67	92.04	3.05	1.46	38.05	454354.9	38.59
09-02-2025 19:00	14.16	2.99	91.46	3.12	1.43	37.04	400476.9	33.44
09-02-2025 20:00	14.16	3.07	91.72	3.13	1.47	37.93	398089.4	32.99
09-02-2025 21:00	14.17	3.34	91.8	3.17	1.49	39.02	396871.9	32.71
09-02-2025 22:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	19.99
09-02-2025 23:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-02-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.51
10-02-2025 14:00	14.37	3.36	94.65	3.61	1.21	43.28	389945	30.07
10-02-2025 15:00	14.31	3.08	91.93	3.23	1.2	38.36	399754.8	32.58
10-02-2025 16:00	14.3	3.26	92.06	3.23	1.21	38.55	401159.6	32.91

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.3	5.0			3.0	55		
Min	14.03	0.52			0.55	28.84		
Max	14.29	4.33			2.10	43.54		
10-02-2025 17:00	14.28	3.25	92.07	3.21	1.19	38.87	403919.3	33.42
10-02-2025 18:00	14.27	3.17	91.74	3.2	1.19	38.23	400445	33.05
10-02-2025 19:00	14.25	3.06	91.42	3.15	1.15	37.57	395860.4	32.48
10-02-2025 20:00	14.19	3.07	90.86	3.09	1.21	37.04	393105.5	32.25
10-02-2025 21:00	14.17	3.43	90.51	3.03	1.27	37.67	393044.2	32.35
10-02-2025 22:00	14.16	3.45	90.6	3.06	1.33	37.4	395464.9	32.69
10-02-2025 23:00	14.18	3.36	90.43	3.17	1.38	37.35	392900.6	28.21
10-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
11-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.92
11-02-2025 14:00	14.38	3.13	93.55	3.38	1.43	39.79	390786.3	30.44
11-02-2025 15:00	14.29	2.6	91.68	3.21	1.41	36.38	398815.7	32.58
11-02-2025 16:00	14.28	2.64	90.82	3.19	1.43	36.55	397600.4	32.63
11-02-2025 17:00	14.27	2.7	90.75	3.19	1.44	37	396883.9	32.62
11-02-2025 18:00	14.27	2.82	90.59	3.17	1.45	37.88	395174.7	32.43
11-02-2025 19:00	14.26	2.69	90.27	3.14	1.41	38.72	393734.7	32.44
11-02-2025 20:00	14.24	2.58	90.14	3.15	1.38	39.62	392867.8	32.31
11-02-2025 21:00	14.24	2.84	90.12	3.22	1.34	40.87	391974.3	32.16
11-02-2025 22:00	14.23	2.98	90.14	3.21	1.33	41.3	392744.2	32.29
11-02-2025 23:00	14.22	3.22	90.21	3.38	1.31	40.02	393458	27.99
11-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.18
12-02-2025 14:00	14.33	2.68	92.98	3.41	1.47	35.6	394046.8	31.01
12-02-2025 15:00	14.26	2.66	91.12	3.28	1.5	35.01	399643.1	32.8
12-02-2025 16:00	14.25	2.7	91.1	3.26	1.55	34.72	398045.6	32.64
12-02-2025 17:00	14.23	2.7	91.04	3.32	1.58	35.22	399620.6	32.99
12-02-2025 18:00	14.23	2.75	90.86	3.32	1.56	35.92	398673.4	32.95
12-02-2025 19:00	14.19	2.55	90.69	3.31	1.55	35.5	399678.3	33.32
12-02-2025 20:00	14.16	2.76	90.77	3.34	1.56	34.99	398723.2	33.26
12-02-2025 21:00	14.16	3.11	90.79	3.4	1.55	35.85	398413	33.21
12-02-2025 22:00	14.14	2.97	90.75	3.37	1.55	35.36	399493.6	33.47
12-02-2025 23:00	14.17	2.85	90.61	3.35	1.56	36.56	396781.3	28.68
12-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
13-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.1
13-02-2025 14:00	14.37	2.76	94.16	3.47	1.85	41.29	391128.8	30.16
13-02-2025 15:00	14.24	2.35	91.29	3.24	1.81	33.98	400068.5	32.87
13-02-2025 16:00	14.22	2.65	91.31	3.22	1.82	33.89	398815.8	32.83
13-02-2025 17:00	14.19	2.63	91.28	3.2	1.8	33.24	399710.6	33.02
13-02-2025 18:00	14.17	2.85	91.16	3.17	1.78	32.88	398772.5	32.99
13-02-2025 19:00	14.15	2.81	91.14	3.19	1.73	33.25	399979.8	33.29
13-02-2025 20:00	14.16	2.78	90.96	3.29	1.72	34.25	399047.8	33.23
13-02-2025 21:00	14.16	2.97	90.86	3.27	1.7	34.86	397354.6	33.02
13-02-2025 22:00	14.14	3	90.8	3.23	1.7	34.77	397476.1	33.13

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.3	5.0			3.0	55		
Min	14.03	0.52			0.55	28.84		
Max	14.29	4.33			2.10	43.54		
13-02-2025 23:00	14.23	3.27	90.51	3.4	1.72	37.26	387935.7	31.34
13-02-2025 24:00	14.3	3.11	94.08	3.5	1.79	33.34	523750	47.23
14-02-2025 01:00	14.29	3.11	93.28	3.39	1.78	33.2	523665.5	47.63
14-02-2025 02:00	14.29	3.05	93.14	3.4	1.81	33.15	524643.5	47.69
14-02-2025 03:00	14.3	3.04	93.01	3.49	1.82	33.58	524163.8	47.64
14-02-2025 04:00	14.29	2.97	93.12	3.57	1.84	33.7	529284.5	48.24
14-02-2025 05:00	14.24	3.04	92.98	3.6	1.86	34.43	529623.5	48.7
14-02-2025 06:00	14.24	2.87	93.06	3.5	1.9	33.9	529054.4	48.5
14-02-2025 07:00	14.27	2.92	93.09	3.47	1.95	33.02	525640.4	47.96
14-02-2025 08:00	14.25	2.97	92.66	3.54	1.94	32.83	516792.4	47.14
14-02-2025 09:00	14.25	3	92.7	3.57	1.92	32.45	511924.4	46.51
14-02-2025 10:00	14.29	2.59	93.18	3.3	1.93	32.19	517330.9	46.76
14-02-2025 11:00	14.33	2.72	93.57	3.43	1.96	32.59	517318.9	46.42
14-02-2025 12:00	14.35	2.66	93.44	3.43	1.98	33.66	517592.5	46.27
14-02-2025 13:00	14.3	2.44	93.26	3.35	1.95	34.65	503227.3	44.88
14-02-2025 14:00	14.27	2.48	92.26	3.2	1.94	33.6	388532	30.96
14-02-2025 15:00	14.17	2.68	91.44	3.25	1.9	33.6	397205.9	32.75
14-02-2025 16:00	14.18	3.11	91.31	3.3	1.89	33.4	398408	32.78
14-02-2025 17:00	14.19	2.73	91.24	3.29	1.91	33.91	398700	32.88
14-02-2025 18:00	14.21	2.6	91.05	3.3	1.89	35.15	397216.6	32.67
14-02-2025 19:00	14.22	2.66	90.72	3.31	1.86	36.6	396068.3	32.57
14-02-2025 20:00	14.15	2.72	90.69	3.28	1.82	34.4	397351.8	32.95
14-02-2025 21:00	14.12	3.3	90.98	3.22	1.8	33.63	396575.9	32.87
14-02-2025 22:00	14.1	3.62	91.1	3.27	1.79	33.38	397931.9	33.11
14-02-2025 23:00	14.11	3.4	90.97	3.22	1.79	33.68	396907.1	27.29
14-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.52
15-02-2025 14:00	14.28	2.7	95.84	3.71	2.03	35.25	395394.4	30.85
15-02-2025 15:00	14.25	2.64	92.32	3.44	1.98	34.82	402456.6	33
15-02-2025 16:00	14.26	2.61	91.3	3.42	1.95	36.3	402583	33.21
15-02-2025 17:00	14.24	2.55	91.17	3.41	1.92	36.08	402005.1	33.21
15-02-2025 18:00	14.2	2.41	91.23	3.35	1.86	35.45	403475	33.58
15-02-2025 19:00	14.17	2.64	91.1	3.31	1.81	34.86	402209.6	33.56
15-02-2025 20:00	14.15	2.83	91.04	3.33	1.78	34.62	401503.5	33.57
15-02-2025 21:00	14.14	3.17	91.1	3.48	1.76	34.3	400257	33.42
15-02-2025 22:00	14.14	3.01	91.01	3.46	1.75	34.48	400155.7	33.41
15-02-2025 23:00	14.15	2.74	90.5	3.4	1.74	35.6	396010.5	27.14
15-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-02-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.03
16-02-2025 19:00	14.2	2.92	92.86	3.32	1.81	34.81	398541.7	32.55
16-02-2025 20:00	14.16	3.11	91.13	3.23	1.78	33.8	395740.3	32.55
16-02-2025 21:00	14.14	3.44	91.22	3.21	1.78	33.62	395508.6	32.59
16-02-2025 22:00	14.25	3.47	91.69	3.23	1.84	35.49	413135.6	33.92
16-02-2025 23:00	14.28	3.02	94.27	3.37	1.86	32.14	518444.3	46.72
16-02-2025 24:00	14.26	3.11	93.34	3.36	1.85	32.32	514778.4	46.67
17-02-2025 01:00	14.24	3.51	92.76	3.36	1.87	32.11	507113.7	45.96
17-02-2025 02:00	14.24	3.74	92.68	3.37	1.89	31.98	506687.9	45.95
17-02-2025 03:00	14.25	3.34	93.27	3.4	1.92	32.12	517322	47
17-02-2025 04:00	14.25	3.07	93.25	3.39	1.92	32.26	516491.6	46.9

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.3	5.0			3.0	55		
Min	14.03	0.52			0.55	28.84		
Max	14.29	4.33			2.10	43.54		
17-02-2025 05:00	14.24	3.13	93.02	3.38	1.93	32.31	512756.3	46.58
17-02-2025 06:00	14.23	3.08	92.84	3.39	1.93	32.15	507974.2	46.13
17-02-2025 07:00	14.22	3.03	92.57	3.38	1.92	32.11	502680.8	45.63
17-02-2025 08:00	14.21	2.92	92.41	3.45	1.92	32.08	500452.1	45.4
17-02-2025 09:00	14.22	2.71	92.67	3.4	1.95	31.77	502141.3	45.45
17-02-2025 10:00	14.29	2.43	93.02	3.44	1.99	32.66	505826.2	45.44
17-02-2025 11:00	14.32	2.51	93.21	3.39	1.99	32.97	510313.6	45.71
17-02-2025 12:00	14.32	2.43	93.5	3.46	2	34.04	517602.4	46.48
17-02-2025 13:00	14.23	2.72	93.36	3.47	1.95	36.39	502661.4	45.24
17-02-2025 14:00	14.27	3.11	92.22	3.36	1.95	35.68	390145.1	31.09
17-02-2025 15:00	14.19	2.94	92.25	3.39	1.91	33.47	398632.5	32.71
17-02-2025 16:00	14.18	2.85	91.33	3.32	1.89	33.71	396947.9	32.64
17-02-2025 17:00	14.17	2.78	91.3	3.33	1.88	33.67	398772.2	32.98
17-02-2025 18:00	14.15	2.79	91.15	3.28	1.86	33.65	397465.9	32.93
17-02-2025 19:00	14.14	3	91.2	3.3	1.84	33.89	397944.3	33.03
17-02-2025 20:00	14.12	3.13	91.32	3.31	1.82	33.82	398165.9	33.07
17-02-2025 21:00	14.13	3.3	91.31	3.32	1.83	34.29	397071.9	32.89
17-02-2025 22:00	14.13	3.43	91.28	3.33	1.83	34.7	396228.3	32.74
17-02-2025 23:00	14.21	3.4	90.94	3.28	1.86	36.96	386457.4	30.87
17-02-2025 24:00	14.26	2.6	93.96	3.36	1.91	32.58	511940.3	46.02
18-02-2025 01:00	14.27	2.68	93.73	3.31	1.92	32.56	518192.5	46.86
18-02-2025 02:00	14.28	2.77	93.34	3.37	1.92	32.74	517483.3	46.81
18-02-2025 03:00	14.29	2.43	93.83	3.37	1.92	32.81	526084.6	47.59
18-02-2025 04:00	14.27	2.22	93.71	3.38	1.93	32.71	526226.1	47.74
18-02-2025 05:00	14.26	2.25	93.54	3.31	1.93	33.42	527353.4	48.07
18-02-2025 06:00	14.28	2.41	93.58	3.33	1.94	33.23	527449.9	47.87
18-02-2025 07:00	14.29	2.51	93.52	3.41	1.95	32.83	523894	47.47
18-02-2025 08:00	14.27	2.47	93.4	3.54	1.93	32.75	519274.9	47.13
18-02-2025 09:00	14.28	2.56	93.46	3.4	1.94	32.55	517274.3	46.79
18-02-2025 10:00	14.3	2.25	93.62	3.37	1.97	33.39	523662.2	47.36
18-02-2025 11:00	14.23	2.25	93.39	3.42	1.95	36.17	520970.6	47.61
18-02-2025 12:00	14.29	2.3	93.37	3.46	1.98	35.83	518967.3	46.98
18-02-2025 13:00	14.28	2.21	93.29	3.4	1.98	36.16	497850.2	44.35
18-02-2025 14:00	14.28	2.76	92.59	3.3	1.96	34.67	389981.5	30.99
18-02-2025 15:00	14.16	3.05	91.28	3.24	1.89	33.4	395265.5	32.43
18-02-2025 16:00	14.13	3.52	90.79	3.29	1.85	33.91	394087.8	32.42
18-02-2025 17:00	14.15	2.78	91.31	3.39	1.88	34.03	396290.1	32.59
18-02-2025 18:00	14.15	2.67	91.26	3.3	1.89	34.3	398007	32.92
18-02-2025 19:00	14.14	2.86	91.12	3.27	1.89	34.22	397769.8	32.95
18-02-2025 20:00	14.12	3.14	91.05	3.25	1.87	33.88	398024.3	33.1
18-02-2025 21:00	14.14	3.53	91.11	3.25	1.85	34.92	395102.5	32.57
18-02-2025 22:00	14.14	3.54	91.15	3.26	1.85	35.15	394405.2	32.42
18-02-2025 23:00	14.22	3.49	90.8	3.24	1.88	37.36	384960.9	30.72
18-02-2025 24:00	14.25	2.66	94.47	3.39	1.92	32.32	512554.1	46.16
19-02-2025 01:00	14.25	2.59	93.2	3.36	1.94	32.49	514070.4	46.62
19-02-2025 02:00	14.27	2.37	93.53	3.39	1.95	32.42	522622.8	47.45
19-02-2025 03:00	14.28	2.22	93.63	3.35	1.98	32.52	524951.6	47.62
19-02-2025 04:00	14.26	2.17	93.52	3.38	1.98	32.46	521080.9	47.35
19-02-2025 05:00	14.24	2.27	93.02	3.39	1.98	32.61	514845.4	46.84
19-02-2025 06:00	14.23	2.42	92.99	3.38	1.97	32.55	513590.2	46.74
19-02-2025 07:00	14.24	2.42	93.09	3.39	1.97	32.52	515033.9	46.88
19-02-2025 08:00	14.25	2.29	93.29	3.51	1.97	32.36	519727.9	47.22
19-02-2025 09:00	14.26	2.26	93.38	3.5	1.98	32.36	516137.8	46.69
19-02-2025 10:00	14.32	1.94	93.66	3.35	2.01	33.14	521731	46.95
19-02-2025 11:00	14.29	2.06	93.53	3.5	1.99	34.37	521415.3	47.14
19-02-2025 12:00	14.31	2.01	93.22	3.5	2	34.65	517789.7	46.56
19-02-2025 13:00	14.32	2.2	93.53	3.42	2.01	34.58	500727	44.32
19-02-2025 14:00	14.24	2.2	91.4	3.2	1.95	35.7	386041.4	30.77
19-02-2025 15:00	14.13	3.13	91.24	3.33	1.9	35.14	395448.2	32.6
19-02-2025 16:00	14.14	2.88	91.33	3.39	1.93	34.32	398612.9	32.89
19-02-2025 17:00	14.16	2.75	91.56	3.38	1.94	33.85	400165.7	33.03
19-02-2025 18:00	14.14	2.58	91.42	3.31	1.92	34.17	401082.8	33.37
19-02-2025 19:00	14.13	2.71	91.36	3.3	1.89	33.49	398700.2	33.08
19-02-2025 20:00	14.12	2.79	91.23	3.31	1.87	33.74	397833.2	33.01
19-02-2025 21:00	14.12	2.97	91.27	3.28	1.86	34.46	396996.8	32.94
19-02-2025 22:00	14.12	3.21	91.37	3.32	1.86	34.44	397697.8	32.99
19-02-2025 23:00	14.2	3.14	91.09	3.39	1.88	36.31	388325	31.28
19-02-2025 24:00	14.27	1.86	94.98	3.41	1.92	32.42	521608.5	47.02
20-02-2025 01:00	14.26	1.75	93.42	3.37	1.93	32.55	521951.2	47.46
20-02-2025 02:00	14.25	2.09	93.08	3.3	1.94	32.73	516111.9	46.94
20-02-2025 03:00	14.25	2.23	93.17	3.34	1.95	32.46	517943.5	47.08
20-02-2025 04:00	14.25	1.89	93.39	3.3	1.97	32.22	519802.6	47.2
20-02-2025 05:00	14.25	1.94	93.09	3.42	1.97	32.12	517922.6	47.07
20-02-2025 06:00	14.25	1.8	93.33	3.43	1.97	32.34	519434	47.22
20-02-2025 07:00	14.23	1.98	93.05	3.4	1.97	32.42	514528.6	46.82
20-02-2025 08:00	14.22	1.82	92.87	3.39	1.97	32.4	509961.3	46.38
20-02-2025 09:00	14.24	1.71	93.13	3.55	1.96	31.92	513079.4	46.51
20-02-2025 10:00	14.32	1.51	93.64	3.46	1.99	32.85	520450.4	46.78

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.3	5.0			3.0	55		
Min	14.03	0.52			0.55	28.84		
Max	14.29	4.33			2.10	43.54		
20-02-2025 11:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	46.54
20-02-2025 12:00	14.36	1.69	93.66	0.47	0.92	30.49	518844.5	46.2
20-02-2025 13:00	14.31	1.88	93.61	0.54	0.93	31.76	505626	44.98
20-02-2025 14:00	14.3	2.78	92.68	0.49	0.9	31.95	388431.8	30.68
20-02-2025 15:00	14.17	2.32	92.87	0.47	0.9	29.1	398302.7	32.52
20-02-2025 16:00	14.17	2.2	92.74	0.48	0.88	29.1	397428.3	32.66
20-02-2025 17:00	14.15	2.43	92.93	0.65	0.89	29.66	399917.2	32.91
20-02-2025 18:00	14.13	2.23	92.86	0.63	0.89	29.74	401228.3	33.21
20-02-2025 19:00	14.12	2.56	92.78	0.62	0.87	29.96	401515.9	33.29
20-02-2025 20:00	14.12	2.87	92.79	0.65	0.85	30.17	400564.7	33.16
20-02-2025 21:00	14.12	2.84	92.76	0.65	0.84	30.99	398991.6	32.95
20-02-2025 22:00	14.11	2.59	92.64	0.65	0.84	30.79	399985.3	33.18
20-02-2025 23:00	14.2	2.9	92.29	0.6	0.84	33.64	388834.1	31.2
20-02-2025 24:00	14.27	1.35	94.61	0.65	0.88	29.37	517693.9	46.6
21-02-2025 01:00	14.26	1.24	93.17	0.65	0.89	29.58	518440.6	47.11
21-02-2025 02:00	14.28	1.11	93.31	0.6	0.91	29.59	523651.3	47.57
21-02-2025 03:00	14.26	1.35	93.11	0.63	0.89	29.45	519328.6	47.18
21-02-2025 04:00	14.27	1.26	93.2	0.66	0.9	29.4	522422.6	47.48
21-02-2025 05:00	14.27	1.15	93.43	0.68	0.92	29.27	526001.6	47.8
21-02-2025 06:00	14.27	1.25	93.5	0.68	0.91	29.25	525594.3	47.78
21-02-2025 07:00	14.27	1.22	93.58	0.67	0.93	29.31	529165.2	48.06
21-02-2025 08:00	14.26	1.13	93.63	0.68	0.92	29.18	525154.6	47.82
21-02-2025 09:00	14.26	1.14	93.54	0.65	0.93	28.84	520636.3	47.27
21-02-2025 10:00	14.27	1.01	93.84	0.68	0.94	29.83	525313.1	47.68
21-02-2025 11:00	14.29	0.86	93.74	0.61	0.95	30.17	525047.7	47.53
21-02-2025 12:00	14.31	1.23	93.58	0.67	0.94	30.18	525331.5	47.55
21-02-2025 13:00	14.28	1.26	93.26	0.75	0.9	30.37	509394.7	45.87
21-02-2025 14:00	14.23	2.71	92.03	0.71	0.88	32.88	388703.1	31.08
21-02-2025 15:00	14.17	2.48	92.42	0.72	0.88	31.5	398310.3	32.72
21-02-2025 16:00	14.15	2.21	91.82	0.69	0.86	31.12	398295.6	32.89
21-02-2025 17:00	14.16	2.31	90.93	0.7	0.86	31.45	396691.5	32.81
21-02-2025 18:00	14.16	2.45	91.02	0.67	0.84	31.85	395792.2	32.66
21-02-2025 19:00	14.15	2.39	90.95	0.66	0.84	32.35	395293.9	32.63
21-02-2025 20:00	14.14	2.6	90.85	0.66	0.82	32.35	395438.6	32.71
21-02-2025 21:00	14.13	2.99	90.92	0.64	0.82	32.28	394203.7	32.48
21-02-2025 22:00	14.14	2.85	91.09	0.65	0.84	32.72	393395.9	32.27
21-02-2025 23:00	14.22	2.71	90.83	0.58	0.84	34.55	384011.3	30.52
21-02-2025 24:00	14.25	0.98	94.11	0.7	0.89	29.23	514306.9	46.39
22-02-2025 01:00	14.24	0.8	92.89	0.69	0.89	29.28	511019.2	46.43
22-02-2025 02:00	14.23	0.88	92.75	0.71	0.9	29.35	510909.3	46.52
22-02-2025 03:00	14.25	0.92	93.05	0.71	0.91	29.29	518380.1	47.17
22-02-2025 04:00	14.24	0.82	92.94	0.69	0.92	29.39	514587.1	46.83
22-02-2025 05:00	14.24	0.89	92.72	0.73	0.92	29.43	513212.7	46.77
22-02-2025 06:00	14.25	0.7	93.22	0.72	0.93	29.37	522472.2	47.61
22-02-2025 07:00	14.26	0.67	93.39	0.78	0.93	29.48	525029.3	47.86
22-02-2025 08:00	14.26	0.66	93.2	0.88	0.95	29.41	521868.6	47.54
22-02-2025 09:00	14.27	0.76	93.18	0.81	0.96	29.49	515638.6	46.72
22-02-2025 10:00	14.3	0.74	93.06	0.81	0.97	29.78	510634.3	46.04
22-02-2025 11:00	14.35	0.78	93.2	0.72	0.97	30.32	516907.5	46.28
22-02-2025 12:00	14.37	0.96	93.55	0.76	0.95	30.86	515341.9	45.95
22-02-2025 13:00	14.33	0.89	93.39	0.79	0.94	32.17	503673.5	44.73
22-02-2025 14:00	14.32	2.15	92.33	0.63	0.89	32.19	387685	30.63
22-02-2025 15:00	14.23	2.16	92.78	0.76	0.87	31.76	399960.8	32.67
22-02-2025 16:00	14.19	1.69	92.59	0.68	0.85	30.52	398096.9	32.62
22-02-2025 17:00	14.14	1.78	92.5	0.67	0.83	29.83	397640.4	32.69
22-02-2025 18:00	14.15	2.01	91.97	0.67	0.83	30.56	394687.5	32.32
22-02-2025 19:00	14.15	2.09	91.24	0.66	0.81	31.16	394759.6	32.48
22-02-2025 20:00	14.14	2.61	90.75	0.59	0.78	32.32	394860.3	32.59
22-02-2025 21:00	14.14	3.13	90.13	0.61	0.77	34.71	392881.1	32.47
22-02-2025 22:00	14.13	3.48	90.39	0.65	0.8	35.15	392817.6	32.46
22-02-2025 23:00	14.18	3.07	90.45	0.59	0.84	35.06	395088.9	32.43
22-02-2025 24:00	14.22	1.71	93.66	0.66	0.89	29.81	501185.1	45.31
23-02-2025 01:00	14.22	1.79	91.79	0.66	0.88	30.04	498012	45.33
23-02-2025 02:00	14.24	1.33	92.05	0.69	0.9	30.29	502871.6	45.72
23-02-2025 03:00	14.24	0.9	92.4	0.82	0.92	29.91	508883.1	46.3
23-02-2025 04:00	14.23	0.81	92.35	0.86	0.94	29.65	507594.4	46.17
23-02-2025 05:00	14.24	0.59	92.7	0.75	0.96	29.92	513534.2	46.81
23-02-2025 06:00	14.23	0.73	92.49	0.94	0.95	29.97	508311.5	46.3
23-02-2025 07:00	14.22	0.68	92.18	0.93	0.92	30.07	504904.9	45.99
23-02-2025 08:00	14.23	0.77	92.37	0.9	0.92	30.37	507938.8	46.24
23-02-2025 09:00	14.25	0.86	92.8	0.89	0.92	29.49	511608.1	46.4
23-02-2025 10:00	14.29	0.57	93.58	0.7	0.93	30.56	524205.5	47.42
23-02-2025 11:00	14.25	0.5	93.49	0.8	0.93	32.67	521715.7	47.57
23-02-2025 12:00	14.24	0.5	93.15	0.78	0.91	34.14	520061.3	47.58
23-02-2025 13:00	14.24	0.43	93.11	0.8	0.91	34.91	518046.4	47.38
23-02-2025 14:00	14.3	0.49	93.21	0.73	0.89	33.64	517152.3	46.75
23-02-2025 15:00	14.26	0.58	93.07	0.78	0.88	34.73	515950.4	46.94
23-02-2025 16:00	14.22	0.57	92.79	0.78	0.86	35.84	514156	47.04

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.3	5.0			3.0	55		
Min	14.03	0.52			0.55	28.84		
Max	14.29	4.33			2.10	43.54		
23-02-2025 17:00	14.21	0.55	92.54	0.81	0.85	36	512209.8	46.89
23-02-2025 18:00	14.24	0.24	92.82	0.73	0.85	32.16	515779.7	46.9
23-02-2025 19:00	14.03	0.14	92.86	0.8	0.83	36.42	522710.3	49.32
23-02-2025 20:00	14.04	0.16	92.85	0.83	0.82	35.55	525576.3	49.62
23-02-2025 21:00	14.06	0.15	92.98	0.83	0.81	34.64	527562.6	49.64
23-02-2025 22:00	14.16	0.25	93.32	0.82	0.83	31.4	525047.8	48.54
23-02-2025 23:00	14.29	0.19	93.78	0.78	0.85	29.38	524744.2	47.44
23-02-2025 24:00	14.29	0.39	93.39	0.75	0.87	30.84	524196.2	47.53
24-02-2025 01:00	14.33	0.36	92.96	0.61	0.86	31.33	524505.3	47.47
24-02-2025 02:00	14.33	0.29	92.82	0.58	0.85	30.54	525472.9	47.59
24-02-2025 03:00	14.31	0.48	92.67	0.58	0.83	30.39	521486.4	47.32
24-02-2025 04:00	14.3	0.43	92.32	0.59	0.84	30.61	515164.8	46.84
24-02-2025 05:00	14.3	0.37	92.22	0.61	0.82	30.97	511787.8	46.45
24-02-2025 06:00	14.31	0.33	92.27	0.63	0.81	31.09	513516.7	46.58
24-02-2025 07:00	14.29	0.58	92.16	0.59	0.78	31.01	510360.8	46.4
24-02-2025 08:00	14.27	0.81	92.09	0.61	0.8	30.79	507521.2	46.21
24-02-2025 09:00	14.27	0.45	91.85	0.6	0.78	31.07	505037.3	45.94
24-02-2025 10:00	14.29	0.45	92	0.61	0.76	31.35	503861.5	45.68
24-02-2025 11:00	14.31	0.36	92.01	0.65	0.76	31.23	502705.6	45.35
24-02-2025 12:00	14.32	0.32	92.27	0.61	0.77	31.31	503134.3	45.28
24-02-2025 13:00	14.33	0.77	92.37	0.58	0.77	33.49	477272.5	41.78
24-02-2025 14:00	14.32	1.96	91.5	0.53	0.75	34.36	386201.6	30.38
24-02-2025 15:00	14.23	1.8	91.89	0.63	0.74	34.68	395457.5	32.12
24-02-2025 16:00	14.24	1.88	91.87	0.65	0.73	34.93	395331.5	32.12
24-02-2025 17:00	14.23	1.74	91.84	0.65	0.72	34.46	396315.6	32.36
24-02-2025 18:00	14.22	1.73	91.66	0.7	0.73	33.97	396271.3	32.33
24-02-2025 19:00	14.19	1.6	91.81	0.71	0.71	33.05	399471.8	32.98
24-02-2025 20:00	14.17	1.48	91.88	0.77	0.7	32.82	401216.3	33.23
24-02-2025 21:00	14.17	1.39	92.01	0.82	0.7	32.52	403120.4	33.52
24-02-2025 22:00	14.17	1.48	92	0.77	0.7	32.81	403899	33.64
24-02-2025 23:00	14.19	1.46	91.8	0.8	0.67	33.47	400718.5	28.9
24-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.04
25-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.01
25-02-2025 14:00	14.28	1.33	94.19	0.74	0.59	32.69	393410.2	31.08
25-02-2025 15:00	14.23	1.17	92.16	0.7	0.6	32.9	400643.5	32.95
25-02-2025 16:00	14.22	1.09	91.42	0.76	0.6	32.44	400649.3	33.15
25-02-2025 17:00	14.21	1.09	91.1	0.74	0.61	32.63	401886.5	33.39
25-02-2025 18:00	14.18	0.9	90.84	0.71	0.61	32.1	400808.2	33.47
25-02-2025 19:00	14.19	0.97	90.84	0.71	0.58	32.74	398398.1	33.11
25-02-2025 20:00	14.16	1.02	90.79	0.72	0.57	32.19	399279	33.32
25-02-2025 21:00	14.17	1.12	90.75	0.8	0.58	32.58	398199.9	33.12
25-02-2025 22:00	14.19	1.08	90.5	0.8	0.58	33.86	397579.2	33.06
25-02-2025 23:00	14.21	1.18	90.18	0.81	0.56	35.05	393845.7	28.3
25-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
26-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.99
26-02-2025 14:00	14.33	1.03	94.23	0.83	0.55	35.17	395236.2	31.12
26-02-2025 15:00	14.26	0.94	92.78	0.76	0.56	33.41	404449.6	33.28
26-02-2025 16:00	14.21	0.31	91.96	0.7	0.57	30.68	400988.6	33.11
26-02-2025 17:00	14.2	0.59	91.32	0.74	0.59	30.73	399929.6	33.11
26-02-2025 18:00	14.19	0.5	91.22	0.72	0.6	30.94	399564.4	33.15
26-02-2025 19:00	14.18	0.43	91.1	0.71	0.6	31.43	397875.4	32.95
26-02-2025 20:00	14.17	0.49	90.96	0.73	0.6	31.76	398253.3	33.1
26-02-2025 21:00	14.16	0.42	90.99	0.8	0.61	31.78	397359.4	32.99
26-02-2025 22:00	14.15	0.48	90.96	0.72	0.62	32.09	397064.4	32.98

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.3	5.0			3.0	55		
Min	14.03	0.52			0.55	28.84		
Max	14.29	4.33			2.10	43.54		
26-02-2025 23:00	14.17	0.68	90.59	0.71	0.62	32.13	393491.9	27.98
26-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
27-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.83
27-02-2025 14:00	14.33	0.57	94.03	0.96	0.64	33.65	393788.7	30.83
27-02-2025 15:00	14.24	0.1	92.67	0.81	0.66	31.1	403296.9	33.11
27-02-2025 16:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	17.56
27-02-2025 17:00	14.3	0.28	93.65	1.04	0.65	36.94	388192	29.15
27-02-2025 18:00	14.27	0.19	91.49	0.82	0.63	34.97	389294	31.27
27-02-2025 19:00	14.25	0.11	90.6	0.77	0.64	35.53	388205	31.29
27-02-2025 20:00	14.22	0.21	90.74	0.81	0.63	35.38	388271.4	31.3
27-02-2025 21:00	14.21	0.24	90.93	0.87	0.63	35.57	387976.3	31.29
27-02-2025 22:00	14.22	0.25	91	0.85	0.63	35.72	388188.7	31.29
27-02-2025 23:00	14.25	0.23	90.87	0.89	0.66	36.35	385644	26.55
27-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.28
28-02-2025 14:00	14.31	0.23	94.48	0.8	0.79	31.55	384312.5	29.46
28-02-2025 15:00	14.22	0.05	91.72	0.67	0.76	30.65	389215.1	31.36
28-02-2025 16:00	14.24	0.05	91.12	0.68	0.74	31.58	389744.5	31.34
28-02-2025 17:00	14.24	0.05	91.28	0.71	0.75	31.95	389629.5	31.31
28-02-2025 18:00	14.23	0.07	90.64	0.59	0.73	34.76	388304.9	31.3
28-02-2025 19:00	14.21	0.52	90.18	0.66	0.69	37.21	387281.6	31.29
28-02-2025 20:00	14.2	0.64	90.25	0.75	0.68	37.01	386985.7	31.3
28-02-2025 21:00	14.21	0.49	90.38	0.8	0.68	37.57	387017.7	31.26
28-02-2025 22:00	14.2	0.28	90.44	0.86	0.69	37.37	386948.9	31.28
28-02-2025 23:00	14.22	0.15	90.3	0.83	0.7	37.69	384185.3	26.53
28-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
Minimum	14.03	0.05	90.12	0.47	0.55	28.84	384011.3	0
MinDate	23-02-2025 19:00	28-02-2025 15:00	11-02-2025 21:00	20-02-2025 12:00	26-02-2025 14:00	21-02-2025 09:00	21-02-2025 23:00	01-02-2025 01:00
Maximum	14.44	4.33	95.84	3.81	2.1	43.54	529623.5	49.64
MaxDate	09-02-2025 14:00	03-02-2025 08:00	15-02-2025 14:00	03-02-2025 06:00	07-02-2025 10:00	09-02-2025 16:00	14-02-2025 05:00	23-02-2025 21:00
Avg	14.23	2.51	92.26	2.51	1.54	33.92	454810.4	28.91
Num	490	490	490	490	490	490	490	672
Data[%]	73	73	73	73	73	73	73	100
STD	0.1	1.1	1.1	1.2	0.5	2.6	59920.5	18.4
	15.28	3.63	92.84	3.63	2.66	34.86	452189.20	
AVEGAGE Except SU, SD, IMO	14.21	2.50	92.04	2.50	1.68	33.94	454962.09	316,653,615.09 m3/month
Calculation range	0-15	0-10	0-11	0-10	0-10	0-100	300000-600000	

Min	384,011.30
Max	529,623.50

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.07	0.51			0.22	27.59		
Max	14.48	4.94			1.21	54.91		
Date & Time	31HRSG_O2	31HRSG_DUST	31HRSG_TEMP	31HRSG_CO@7%O2	31HRSG_SO2@7%O2	31HRSG_NOx@7%O2	GT_FLUE_GASFLOW	GT_LOAD
	%Vol	mg/m3	Degree C	PPM	PPM	PPM	m3/h	MW
01-03-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-03-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-03-2025 09:00	14.19	2.33	97.02	1.31	0.82	33.33	386833.4	24.84
01-03-2025 10:00	14.14	0.37	92.78	0.77	0.81	28.7	400514.7	32.96
01-03-2025 11:00	14.19	0.57	91.88	0.84	0.82	29.73	397180.3	32.52
01-03-2025 12:00	14.19	0.33	91.72	0.72	0.82	29.12	399271.1	32.85
01-03-2025 13:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	19.21
01-03-2025 14:00	14.16	0.28	92.35	0.75	0.82	28.85	399244.1	32.83
01-03-2025 15:00	14.15	0.32	91.81	0.78	0.81	28.53	398546.7	32.89
01-03-2025 16:00	14.15	0.14	91.55	0.82	0.82	29.5	400400.6	33.18
01-03-2025 17:00	14.16	0.29	91.47	0.82	0.81	29.53	399144.7	32.98
01-03-2025 18:00	14.16	0.18	91.3	0.77	0.8	29.52	397879.6	32.84
01-03-2025 19:00	14.14	0.21	91.16	0.78	0.8	29.62	397632.3	32.99
01-03-2025 20:00	14.13	0.47	91.16	0.75	0.78	29.84	395985.6	32.77
01-03-2025 21:00	14.12	0.79	91.23	0.78	0.76	29.71	397113.8	32.94
01-03-2025 22:00	14.1	0.58	91.36	0.79	0.77	29.29	398641.8	33.18
01-03-2025 23:00	14.1	0.8	91.28	0.77	0.77	29.41	398446.1	33.22
01-03-2025 24:00	14.1	0.94	91.22	0.83	0.79	29.9	397390.8	33.05
02-03-2025 01:00	14.13	1.05	91.28	0.81	0.79	30.9	392686.5	27.87
02-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
02-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-03-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.38
02-03-2025 19:00	14.25	0.16	93.63	0.83	0.76	29.49	390521.4	30.62
02-03-2025 20:00	14.16	0.12	91.16	0.79	0.75	29.81	395630.3	32.46
02-03-2025 21:00	14.15	0.39	91.21	0.77	0.76	30.14	394033	32.26
02-03-2025 22:00	14.14	0.54	91.28	0.8	0.77	29.82	394433.1	32.38
02-03-2025 23:00	14.11	0.57	91.41	0.79	0.77	29.15	396067.5	32.61
02-03-2025 24:00	14.29	1.75	93.84	0.79	0.82	29.13	489712	42.95
03-03-2025 01:00	14.23	1.6	93.58	0.87	0.83	27.99	508452.8	45.86
03-03-2025 02:00	14.23	1.49	92.83	0.83	0.85	28.06	507934.7	45.95
03-03-2025 03:00	14.25	1.81	93.1	0.84	0.86	28.18	513812	46.44
03-03-2025 04:00	14.25	1.91	93.13	0.84	0.86	28.3	513986.1	46.48
03-03-2025 05:00	14.24	1.79	92.89	0.86	0.86	28.38	509039.3	46.09
03-03-2025 06:00	14.23	1.97	92.62	0.87	0.86	28.42	506566.8	45.92
03-03-2025 07:00	14.22	1.99	92.66	0.88	0.87	28.39	504922.8	45.73
03-03-2025 08:00	14.22	1.87	92.99	0.98	0.87	28.28	506390.4	45.83
03-03-2025 09:00	14.28	0.61	91.85	0.79	0.86	32.39	393344.9	31.17
03-03-2025 10:00	14.17	0.15	91.5	0.91	0.84	30.33	396413.5	32.49
03-03-2025 11:00	14.17	0.1	91.72	0.97	0.84	29.88	399042.3	32.85
03-03-2025 12:00	14.17	0.06	91.75	0.92	0.84	29.59	398270.7	32.72
03-03-2025 13:00	14.81	1.08	89.14	0.49	0.92	58.51	330557.6	20.3
03-03-2025 14:00	14.23	0.23	91.66	0.97	0.85	31	399357.9	32.72
03-03-2025 15:00	14.2	0.13	91.92	0.96	0.86	30.01	399823	32.78
03-03-2025 16:00	14.19	0.09	91.78	0.94	0.85	29.62	398706.1	32.65
03-03-2025 17:00	14.18	0.06	91.64	0.94	0.81	29.37	398333.5	32.71
03-03-2025 18:00	14.14	0.05	91.41	0.9	0.77	29.52	399819	33.14
03-03-2025 19:00	14.12	0.1	91.21	0.86	0.74	29.28	399617.3	33.28
03-03-2025 20:00	14.1	0.53	91.29	0.9	0.74	28.76	399601.3	33.35
03-03-2025 21:00	14.1	0.52	91.41	0.92	0.74	28.73	399349.9	33.29
03-03-2025 22:00	14.1	0.57	91.45	0.88	0.75	29.06	398361.8	33.09
03-03-2025 23:00	14.1	0.65	91.45	0.92	0.77	29.27	398072.4	33.07
03-03-2025 24:00	14.08	0.6	91.51	0.93	0.78	28.83	400479.5	33.5
04-03-2025 01:00	14.15	1.13	91.16	0.89	0.8	30.2	402991.2	33.44
04-03-2025 02:00	14.22	2.29	95.06	0.99	0.85	29.54	528015.8	47.85

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.07	0.51			0.22	27.59		
Max	14.48	4.94			1.21	54.91		
04-03-2025 03:00	14.22	1.83	93.79	1.03	0.87	29.74	526127.3	48.01
04-03-2025 04:00	14.18	1.76	93.36	1.03	0.87	30.88	525758.5	48.41
04-03-2025 05:00	14.17	1.8	93.24	1.01	0.88	31.11	526248.1	48.58
04-03-2025 06:00	14.18	1.81	93.23	1.04	0.89	30.81	527003.4	48.51
04-03-2025 07:00	14.24	1.93	93.57	1.05	0.91	29.61	527216.3	48.13
04-03-2025 08:00	14.24	1.54	93.82	1.11	0.87	29.62	527126	48.05
04-03-2025 09:00	14.25	0.24	92.28	0.9	0.86	32.15	403702.5	32.75
04-03-2025 10:00	14.17	0.05	92.8	1.05	0.84	31.2	402017.3	33.23
04-03-2025 11:00	14.2	0.07	92.78	1.04	0.84	31.3	401570.2	33.01
04-03-2025 12:00	14.19	0.07	92.97	1.04	0.84	31.22	402984.9	33.18
04-03-2025 13:00	14.76	0.66	90.42	0.53	0.91	56.85	333940.3	21.25
04-03-2025 14:00	14.22	0.08	92.07	1	0.82	31.72	400485.1	32.88
04-03-2025 15:00	14.2	0.06	92.82	1.01	0.82	31.28	402466.4	33.08
04-03-2025 16:00	14.19	0.07	92.74	1.04	0.78	31.12	402652	33.13
04-03-2025 17:00	14.19	0.05	92.66	1	0.76	30.9	401675.8	32.99
04-03-2025 18:00	14.19	0.05	92.32	0.95	0.76	30.99	400184.3	32.92
04-03-2025 19:00	14.18	0.05	91.08	0.93	0.73	31.85	396309.5	32.62
04-03-2025 20:00	14.17	0.05	90.71	0.93	0.72	32.13	394388.4	32.41
04-03-2025 21:00	14.16	0.05	90.76	0.92	0.7	31.93	393547.3	32.27
04-03-2025 22:00	14.14	0.28	90.87	0.89	0.7	31.41	394167.3	32.44
04-03-2025 23:00	14.11	0.51	91.02	0.94	0.71	30.27	397679.3	33.02
04-03-2025 24:00	14.09	0.86	91.15	0.92	0.72	29.61	400004.8	33.41
05-03-2025 01:00	14.15	1.08	91.02	0.92	0.74	30.83	401154.3	33.18
05-03-2025 02:00	14.27	1.96	95.23	0.95	0.8	28.49	528520.5	47.52
05-03-2025 03:00	14.27	1.86	93.8	0.94	0.82	28.82	526538	47.67
05-03-2025 04:00	14.22	1.77	93.43	0.98	0.83	30.48	525995.5	48.19
05-03-2025 05:00	14.23	1.71	93.27	1	0.83	30.65	525964.6	48.09
05-03-2025 06:00	14.23	1.46	93.39	0.96	0.84	30.58	526761	48.19
05-03-2025 07:00	14.28	1.65	93.53	0.98	0.84	29.17	526639.9	47.78
05-03-2025 08:00	14.27	1.46	93.94	1.05	0.85	29.12	526748.4	47.76
05-03-2025 09:00	14.24	0.27	92.43	0.93	0.85	31.97	402142.5	32.56
05-03-2025 10:00	14.16	0.12	92.63	1.09	0.84	29.92	399707.5	32.88
05-03-2025 11:00	14.21	0.09	91.82	1.09	0.83	31.1	397864.3	32.57
05-03-2025 12:00	14.23	0.28	91.88	1.08	0.81	30.99	398618.2	32.59
05-03-2025 13:00	14.77	1.23	90.04	0.54	0.89	55.79	335520.8	21.07
05-03-2025 14:00	14.25	0.11	92.04	0.98	0.8	32.89	402287.5	32.97
05-03-2025 15:00	14.21	0.08	92.72	1.05	0.76	32.27	403241.8	33.18
05-03-2025 16:00	14.22	0.32	92.76	1.08	0.77	31.88	401740	32.99
05-03-2025 17:00	14.2	0.19	92.83	1.07	0.73	32.01	403483.6	33.27
05-03-2025 18:00	14.17	0.05	92.55	0.99	0.71	31.01	402509.3	33.28
05-03-2025 19:00	14.13	0.05	91.65	0.98	0.7	30.08	400288.5	33.3
05-03-2025 20:00	14.12	0.05	91.18	1	0.7	29.78	398074.3	33.03
05-03-2025 21:00	14.13	0.16	91.19	0.96	0.7	30.4	395846.5	32.69
05-03-2025 22:00	14.12	0.35	91.21	1.01	0.72	30.35	397223.6	32.89
05-03-2025 23:00	14.1	0.43	91.27	1.03	0.73	29.8	397995.2	33.1
05-03-2025 24:00	14.09	0.55	91.38	1.04	0.75	29.57	400359.6	33.44
06-03-2025 01:00	14.18	0.43	90.98	0.94	0.75	31.69	390002.3	31.52
06-03-2025 02:00	14.28	1.73	94.65	1.03	0.8	28.49	520540.4	46.72
06-03-2025 03:00	14.26	1.8	93.43	1.09	0.81	28.74	517693.3	46.84
06-03-2025 04:00	14.25	1.81	93.2	1.07	0.82	28.66	517435.6	46.85
06-03-2025 05:00	14.25	2.02	93.18	1.15	0.84	28.6	515935.1	46.78
06-03-2025 06:00	14.24	1.82	93.16	1.09	0.83	28.95	516156.3	46.9
06-03-2025 07:00	14.24	1.75	93.02	1.04	0.83	28.79	515960.5	46.9
06-03-2025 08:00	14.24	1.93	93.79	1.12	0.85	29.19	524331.3	47.66
06-03-2025 09:00	14.22	0.54	92.4	0.96	0.84	30.68	404251.3	32.89
06-03-2025 10:00	14.14	0.17	92.86	1.08	0.83	29.82	401639.6	33.21
06-03-2025 11:00	14.16	0.13	93.17	1.13	0.84	30.45	403674	33.39
06-03-2025 12:00	14.17	0.14	93.43	1.14	0.83	30.8	405249.8	33.5
06-03-2025 13:00	14.75	0.88	91.31	0.61	0.93	55.5	337088.3	21.13
06-03-2025 14:00	14.23	0.12	91.55	1.07	0.84	32.4	401484.7	32.99
06-03-2025 15:00	14.22	0.11	91.84	1.05	0.8	30.62	399163.9	32.64
06-03-2025 16:00	14.2	0.06	91.65	1.05	0.76	30.58	399275	32.79
06-03-2025 17:00	14.17	0.05	91.44	1.03	0.73	30.91	400886.3	33.19
06-03-2025 18:00	14.16	0.05	91.31	0.98	0.72	30.17	399085.8	33.07
06-03-2025 19:00	14.13	0.05	91.23	0.95	0.7	29.44	398644.6	33.13
06-03-2025 20:00	14.13	0.23	91.24	0.97	0.7	30.24	396441.1	32.76
06-03-2025 21:00	14.13	0.17	91.23	1.01	0.71	30.55	397483.5	32.89
06-03-2025 22:00	14.12	0.23	91.22	0.97	0.72	30.08	398234.9	33.06
06-03-2025 23:00	14.11	0.43	91.41	1.01	0.72	29.58	399727.2	33.3
06-03-2025 24:00	14.11	0.6	91.49	1.02	0.74	29.3	399745.3	33.29
07-03-2025 01:00	14.19	0.45	91.14	0.97	0.77	31.48	389193.5	31.38
07-03-2025 02:00	14.26	1.54	94.72	1.03	0.82	28.78	521699.7	46.88
07-03-2025 03:00	14.23	1.64	93.72	1.05	0.83	29.54	525260.4	47.77
07-03-2025 04:00	14.22	1.77	93.56	1.11	0.83	29.68	525390.2	47.89
07-03-2025 05:00	14.27	1.39	93.69	1.04	0.83	28.38	522687	47.15
07-03-2025 06:00	14.27	1.63	93.48	1.05	0.85	28.33	521133.2	47.01

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.07	0.51			0.22	27.59		
Max	14.48	4.94			1.21	54.91		
07-03-2025 07:00	14.25	1.61	93.51	1.05	0.85	28.38	516126.7	46.63
07-03-2025 08:00	14.25	1.61	93.6	1.08	0.86	28.66	518363	46.87
07-03-2025 09:00	14.24	0.66	92.23	0.96	0.82	31.61	397473.6	31.87
07-03-2025 10:00	14.15	0.26	92.91	1.08	0.83	29.64	399613.3	32.8
07-03-2025 11:00	14.19	0.15	91.7	1.05	0.81	30.92	400562.8	33.08
07-03-2025 12:00	14.18	0.09	91.57	1.05	0.8	30.52	400349.9	33.08
07-03-2025 13:00	14.75	1.11	89.61	0.54	0.87	55.06	334179	21.22
07-03-2025 14:00	14.2	0.11	91.69	0.98	0.78	31.4	400280.2	32.98
07-03-2025 15:00	14.12	0.05	91.19	0.96	0.75	29.2	397780.9	32.96
07-03-2025 16:00	14.11	0.25	90.01	0.92	0.75	30.05	394599.3	32.62
07-03-2025 17:00	14.12	0.39	90.26	0.99	0.78	30.77	393874.2	32.43
07-03-2025 18:00	14.12	0.32	90.41	0.98	0.8	31.43	394786.4	32.58
07-03-2025 19:00	14.1	0.82	90.63	1.07	0.78	30.97	397046.8	32.95
07-03-2025 20:00	14.1	1.18	90.83	1.04	0.8	31.02	397689.9	33.02
07-03-2025 21:00	14.11	1.46	90.92	1.04	0.79	31.24	398006.9	33.03
07-03-2025 22:00	14.1	1.04	90.94	1.03	0.77	31.28	398640.9	33.14
07-03-2025 23:00	14.11	0.51	90.88	1.07	0.77	31.37	398750.6	33.14
07-03-2025 24:00	14.11	0.82	90.95	1.09	0.79	31.48	398578.5	33.09
08-03-2025 01:00	14.2	0.55	90.46	1	0.81	34.28	387845.7	31.19
08-03-2025 02:00	14.25	1.63	93.91	1.14	0.83	29.15	513962	46.32
08-03-2025 03:00	14.25	1.03	92.58	1.11	0.86	29.55	509057.2	46.18
08-03-2025 04:00	14.25	1.24	92.39	1.1	0.83	29.75	507959.4	46.07
08-03-2025 05:00	14.25	1.49	92.29	1.11	0.83	29.67	508095.5	46.12
08-03-2025 06:00	14.25	1.11	92.36	1.11	0.83	29.72	511169.3	46.43
08-03-2025 07:00	14.24	1.23	92.33	1.1	0.82	29.78	506939.5	46.02
08-03-2025 08:00	14.23	1.39	92.23	1.03	0.81	29.8	504448.9	45.77
08-03-2025 09:00	14.26	0.75	90.95	0.94	0.78	34.16	393094	31.45
08-03-2025 10:00	14.16	0.45	91.82	1.05	0.76	34.14	393425.5	32.08
08-03-2025 11:00	14.18	0.18	91.94	1.03	0.77	33.66	394366.6	32.09
08-03-2025 12:00	14.19	0.07	92.02	1.02	0.75	33.82	394255.8	32.07
08-03-2025 13:00	14.68	0.13	90.05	0.58	0.81	56.55	337241.5	21.42
08-03-2025 14:00	14.21	0.07	90.61	0.98	0.75	34.06	393080.1	32.1
08-03-2025 15:00	14.21	0.09	91.26	1.03	0.76	32.72	393447	32.02
08-03-2025 16:00	14.21	0.07	91.22	0.96	0.75	32.4	393288.8	31.99
08-03-2025 17:00	14.19	0.05	90.89	0.95	0.74	32.73	392233.9	32
08-03-2025 18:00	14.17	0.07	90.75	0.97	0.73	33.26	391764.9	31.99
08-03-2025 19:00	14.17	0.11	90.42	1.07	0.72	33.95	391156.3	31.98
08-03-2025 20:00	14.16	0.08	90.39	1.04	0.72	34.07	390980.2	31.97
08-03-2025 21:00	14.17	0.08	90.34	1.08	0.72	34.64	391451.5	31.96
08-03-2025 22:00	14.17	0.13	90.46	1.11	0.72	34.77	391136.8	31.96
08-03-2025 23:00	14.17	0.05	90.59	1.13	0.7	34.86	391645.1	31.97
08-03-2025 24:00	14.18	0.05	90.53	1.11	0.73	35.22	391837.7	31.96
09-03-2025 01:00	14.25	0.18	90.09	0.97	0.72	37.42	381998.6	30.23
09-03-2025 02:00	14.24	1.04	92.73	1.08	0.74	30.05	496194.7	44.65
09-03-2025 03:00	14.24	0.83	91.55	1.11	0.75	30.35	496137.3	44.94
09-03-2025 04:00	14.24	0.75	91.37	1.09	0.75	30.71	496151.2	44.97
09-03-2025 05:00	14.26	0.66	91.08	1.08	0.77	31.23	495732.9	44.94
09-03-2025 06:00	14.26	0.65	91	1.08	0.78	31.46	495470.6	44.94
09-03-2025 07:00	14.27	0.63	90.9	1.08	0.76	31.84	495715.8	44.95
09-03-2025 08:00	14.27	0.58	90.89	1.1	0.72	32.54	495100.1	44.94
09-03-2025 09:00	14.28	0.6	91.07	1.1	0.71	32.02	496538.3	44.97
09-03-2025 10:00	14.3	0.51	91.2	1.06	0.68	32.21	497270.5	44.89
09-03-2025 11:00	14.33	0.84	91.56	1.18	0.65	32.03	499151.1	44.9
09-03-2025 12:00	14.36	0.93	92.17	1.12	0.65	31.8	501498.5	44.87
09-03-2025 13:00	14.4	0.54	92.78	1.03	0.64	31.94	505443	44.88
09-03-2025 14:00	14.42	0.86	92.99	1.06	0.65	31.76	507786.2	44.87
09-03-2025 15:00	14.4	0.72	92.98	1.01	0.63	31.32	507344.1	44.91
09-03-2025 16:00	14.35	0.24	92.45	0.98	0.63	30.6	504312.3	45.02
09-03-2025 17:00	14.33	0.55	92.58	1.01	0.63	30.65	503669.8	45.02
09-03-2025 18:00	14.31	0.52	92.53	1.02	0.62	31.35	485468.3	42.71
09-03-2025 19:00	14.3	0.05	90.33	0.95	0.6	35.69	380641.4	29.97
09-03-2025 20:00	14.18	0.13	90.77	1.06	0.6	34.26	391643.6	31.99
09-03-2025 21:00	14.18	0.26	90.97	1.1	0.6	34.37	391718.4	31.96
09-03-2025 22:00	14.16	0.15	91.01	1.3	0.59	34.61	391435	31.96
09-03-2025 23:00	14.15	0.11	91.23	1.23	0.59	34.18	392059.5	32.05
09-03-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.24
10-03-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-03-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-03-2025 09:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	20.3
10-03-2025 10:00	14.2	0.17	93.66	1.19	0.69	33.14	398474.1	32.23

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.07	0.51			0.22	27.59		
Max	14.48	4.94			1.21	54.91		
10-03-2025 11:00	14.24	0.11	90.8	1.15	0.67	32.25	396608.2	32.43
10-03-2025 12:00	14.23	0.11	91.75	1.1	0.66	32.47	401696.2	33.12
10-03-2025 13:00	14.67	0.09	89.47	0.53	0.72	57.34	334879.9	21.31
10-03-2025 14:00	14.13	0.28	91.33	1.03	0.67	32.39	398592.5	33.08
10-03-2025 15:00	14.2	0.38	92.03	1.04	1.21	32.52	402394	33.26
10-03-2025 16:00	14.2	0.31	91.93	1.11	1	31.43	401847.3	33.15
10-03-2025 17:00	14.18	0.22	91.87	1.09	0.7	30.85	401197	33.19
10-03-2025 18:00	14.18	0.07	91.62	1.05	0.61	30.81	399838.5	33.05
10-03-2025 19:00	14.16	0.22	91.47	1.07	0.55	30.59	399470.8	33.13
10-03-2025 20:00	14.15	0.33	91.38	1.07	0.51	30.31	397853	32.92
10-03-2025 21:00	14.15	0.18	91.2	1.1	0.48	31.19	395604.5	32.64
10-03-2025 22:00	14.14	0.34	91.36	1.15	0.47	30.99	397101.3	32.91
10-03-2025 23:00	14.12	0.53	91.57	1.18	0.43	30.65	400005.9	33.36
10-03-2025 24:00	14.12	0.27	91.51	1.17	0.41	30.59	400269.7	33.43
11-03-2025 01:00	14.15	0.09	91.22	1.24	0.42	31.35	396113.5	28.4
11-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
11-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-03-2025 09:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	23.18
11-03-2025 10:00	14.13	0.49	93.39	1.16	0.44	29.49	406141.8	33.77
11-03-2025 11:00	14.15	0.42	93.32	1.13	0.46	30.56	406810.4	33.93
11-03-2025 12:00	14.17	0.39	93.11	1.05	0.5	30.45	404759.1	33.53
11-03-2025 13:00	14.75	0.07	90.81	0.68	0.55	55.46	336540.9	21.07
11-03-2025 14:00	14.21	0.28	91.85	1.09	0.51	31.37	402143.1	33.16
11-03-2025 15:00	14.16	0.09	91.85	1.07	0.54	29.36	400561.7	33.13
11-03-2025 16:00	14.16	0.52	91.76	1.08	0.56	28.87	399460.2	32.95
11-03-2025 17:00	14.15	0.23	91.81	1.02	0.57	28.53	398791.3	32.91
11-03-2025 18:00	14.11	0.76	90.87	0.88	0.53	29.48	396153.5	32.88
11-03-2025 19:00	14.12	1.63	91.06	1.02	0.51	30.13	395171.4	32.69
11-03-2025 20:00	14.09	1.58	91.23	1.01	0.5	28.72	397514.3	32.99
11-03-2025 21:00	14.1	1.96	91.18	1	0.51	29.79	394883.5	32.59
11-03-2025 22:00	14.11	1.9	91.33	1.06	0.52	30.39	395678.1	32.7
11-03-2025 23:00	14.09	1.57	91.4	1.1	0.52	29.46	397862.9	33.09
11-03-2025 24:00	14.1	1.27	91.3	1.1	0.5	30.42	396906	32.96
12-03-2025 01:00	14.11	1.29	91.05	1.14	0.51	30.58	394310.3	28.25
12-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
12-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-03-2025 09:00	14.2	1.91	95.53	1.45	0.59	34.16	384569.5	26.07
12-03-2025 10:00	14.12	0.9	92.7	1.09	0.57	29.06	403509.2	33.55
12-03-2025 11:00	14.16	0.65	91.75	1.11	0.57	29.9	402263.4	33.42
12-03-2025 12:00	14.18	0.96	92.02	1.1	0.6	29.81	401411	33.18
12-03-2025 13:00	14.75	0.26	89.8	0.62	0.68	52.5	335951.5	20.77
12-03-2025 14:00	14.17	0.53	91.56	1.08	0.61	30.1	401247.5	33.22
12-03-2025 15:00	14.17	0.38	91.91	1.08	0.63	30.55	401052.4	33.16
12-03-2025 16:00	14.18	0.72	91.65	1.16	0.61	30.99	400261	33.03
12-03-2025 17:00	14.18	0.68	91.43	1.12	0.59	30.78	399455.7	32.96
12-03-2025 18:00	14.17	0.51	91.07	1.08	0.56	30.5	397840.3	32.89
12-03-2025 19:00	14.15	0.69	91.02	1.04	0.51	30.4	394986.1	32.57
12-03-2025 20:00	14.12	1.07	91.2	1.06	0.48	29.72	396210.5	32.81
12-03-2025 21:00	14.12	1.31	91.27	1.06	0.48	29.91	396038.9	32.72
12-03-2025 22:00	14.1	1.47	91.25	1.06	0.49	29.06	398466.4	33.19
12-03-2025 23:00	14.1	1.66	91.26	1.08	0.48	28.95	398119.8	33.12
12-03-2025 24:00	14.09	1.66	91.52	1.06	0.49	28.61	398544.3	33.13
13-03-2025 01:00	14.12	1.42	91.33	1.03	0.5	29.2	394141.2	28.11
13-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
13-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.08
13-03-2025 09:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	26.19
13-03-2025 10:00	14.12	0.94	91.95	1.15	0.52	28.52	399874.1	33.16
13-03-2025 11:00	14.13	0.86	92.07	1.17	0.53	29.31	400292.3	33.26
13-03-2025 12:00	14.15	0.84	91.96	1.09	0.55	29.7	400260.4	33.24
13-03-2025 13:00	14.64	0.61	89.77	0.66	0.59	43.2	338197	21.11
13-03-2025 14:00	14.14	1.03	91.14	1.17	0.53	30.2	399689.5	33.27

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.07	0.51			0.22	27.59		
Max	14.48	4.94			1.21	54.91		
13-03-2025 15:00	14.14	0.62	91.58	1.06	0.56	29	398504.2	32.94
13-03-2025 16:00	14.13	1.02	91.52	1.11	0.54	29.36	397181.6	32.87
13-03-2025 17:00	14.12	1.54	90.31	0.92	0.51	32.36	394733.9	32.75
13-03-2025 18:00	14.12	2.61	90.11	1.07	0.51	34.35	393377.4	32.52
13-03-2025 19:00	14.12	1.5	90.48	1.22	0.5	33.6	394258.9	32.65
13-03-2025 20:00	14.12	1.13	90.72	1.21	0.49	33.17	395311.2	32.79
13-03-2025 21:00	14.12	1.08	90.74	1.22	0.49	32.71	395207.9	32.71
13-03-2025 22:00	14.11	0.87	90.88	1.27	0.49	32.2	395976.7	32.88
13-03-2025 23:00	14.09	0.84	90.94	1.32	0.49	31.7	397599.5	33.14
13-03-2025 24:00	14.07	0.83	91.06	1.38	0.5	30.77	399913.1	33.58
14-03-2025 01:00	14.09	0.71	90.9	1.32	0.52	30.91	396335.3	28.71
14-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
14-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-03-2025 09:00	14.22	1.02	95.11	1.8	0.61	34.84	382702	24.95
14-03-2025 10:00	14.12	0.67	92.82	1.19	0.55	28.3	400584.9	33.07
14-03-2025 11:00	14.14	0.7	91.97	1.21	0.54	28.35	400179.4	33.12
14-03-2025 12:00	14.12	0.66	92.21	1.18	0.55	28.61	402002.9	33.38
14-03-2025 13:00	14.67	0.42	89.99	0.67	0.63	57.02	332339.2	20.73
14-03-2025 14:00	14.1	0.76	91.57	1	0.59	29.06	398652	33.03
14-03-2025 15:00	14.09	1.25	91.36	0.95	0.57	28.05	397495.4	32.94
14-03-2025 16:00	14.09	1.98	90.34	1.02	0.52	28.62	397083.4	32.93
14-03-2025 17:00	14.09	3.01	90.35	1.11	0.53	30.4	397322.8	33.13
14-03-2025 18:00	14.11	1.59	91.06	1.22	0.55	29.33	398803.3	33.11
14-03-2025 19:00	14.11	1.22	91.17	1.12	0.56	29.11	397619	32.93
14-03-2025 20:00	14.09	1.01	91.26	1.17	0.55	29.04	398926.8	33.22
14-03-2025 21:00	14.09	1.61	91.22	1.15	0.54	29.24	398520.3	33.17
14-03-2025 22:00	14.09	1.97	91.26	1.22	0.53	29.48	398985.4	33.21
14-03-2025 23:00	14.09	2.12	91.32	1.22	0.54	29.36	399281.6	33.26
14-03-2025 24:00	14.09	1.72	91.35	1.19	0.5	29.59	398911.4	33.2
15-03-2025 01:00	14.12	1.62	91.17	1.25	0.49	30.05	394430.6	27.99
15-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-03-2025 09:00	14.22	1.24	95.44	1.74	0.58	35.75	381383.5	23.69
15-03-2025 10:00	14.13	0.7	92.93	1.23	0.55	28.68	398065.9	32.71
15-03-2025 11:00	14.16	0.85	91.89	1.23	0.57	29.31	399148.1	32.95
15-03-2025 12:00	14.16	0.95	92.02	1.23	0.55	29.69	400696.9	33.1
15-03-2025 13:00	14.71	0.36	89.41	0.69	0.62	59.72	329966.4	20.79
15-03-2025 14:00	14.12	0.73	91.71	1.15	0.58	30.51	398622	33.02
15-03-2025 15:00	14.09	0.76	91.92	1.15	0.56	28.82	400487.4	33.36
15-03-2025 16:00	14.12	0.96	91.88	1.16	0.57	29.18	403124.4	33.64
15-03-2025 17:00	14.09	1.27	91.33	1.04	0.53	27.93	400271.1	33.37
15-03-2025 18:00	14.11	1.07	91.66	1.16	0.51	28.69	400191.6	33.32
15-03-2025 19:00	14.1	0.83	91.54	1.12	0.51	28.77	400325.7	33.43
15-03-2025 20:00	14.09	1.3	91.51	1.16	0.5	28.82	400043.1	33.4
15-03-2025 21:00	14.1	1.52	91.46	1.17	0.48	29.32	397730.6	33.07
15-03-2025 22:00	14.09	1.64	91.46	1.2	0.47	29.31	397994.1	33.17
15-03-2025 23:00	14.09	1.69	91.44	1.22	0.48	29.45	397053	33.02
15-03-2025 24:00	14.09	1.8	91.45	1.2	0.48	29.44	396726.2	32.94
16-03-2025 01:00	14.12	1.91	91.22	1.17	0.49	29.82	392936.2	28.06
16-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
16-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-03-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.86

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.07	0.51			0.22	27.59		
Max	14.48	4.94			1.21	54.91		
16-03-2025 19:00	14.27	0.78	94.56	1.28	0.51	34.86	383248.8	29.61
16-03-2025 20:00	14.16	1	92.65	1.2	0.46	30.12	394611.3	32.09
16-03-2025 21:00	14.16	1.23	92.53	1.18	0.46	29.91	394268.7	32.09
16-03-2025 22:00	14.14	2.08	92.5	1.16	0.42	29.58	393707.5	32.08
16-03-2025 23:00	14.13	2.64	91.79	1.19	0.41	29.57	392421	32.03
16-03-2025 24:00	14.29	3.22	92.87	1.19	0.44	29.58	464615.1	39.95
17-03-2025 01:00	14.23	3.25	93.08	1.3	0.46	27.66	501126.1	45.07
17-03-2025 02:00	14.23	2.89	92.84	1.29	0.47	27.85	501448.4	45.13
17-03-2025 03:00	14.22	2.17	92.74	1.28	0.5	27.89	501157.6	45.17
17-03-2025 04:00	14.22	2.31	92.66	1.24	0.5	28	501362.3	45.19
17-03-2025 05:00	14.24	2.22	92.58	1.31	0.49	28.62	500925	45.18
17-03-2025 06:00	14.25	1.7	92.35	1.28	0.48	29.36	499934.8	45.14
17-03-2025 07:00	14.23	2.56	92.06	1.37	0.48	29.01	499865	45.21
17-03-2025 08:00	14.24	2.66	92.56	1.4	0.46	29.27	502270.1	45.37
17-03-2025 09:00	14.3	1.71	91.48	1.26	0.44	36.7	389196.9	30.7
17-03-2025 10:00	14.17	1.25	91.85	1.42	0.43	31.27	394927.5	32.27
17-03-2025 11:00	14.18	0.91	91.95	1.44	0.44	30.47	397491.3	32.57
17-03-2025 12:00	14.2	0.79	92.06	1.35	0.44	30.75	399050.4	32.73
17-03-2025 13:00	14.74	0.75	90.41	0.89	0.52	56.43	334787.2	21.08
17-03-2025 14:00	14.21	0.78	91.66	1.32	0.46	31.59	400168.5	32.95
17-03-2025 15:00	14.13	0.59	91.53	1.22	0.47	28.55	398283.4	33.02
17-03-2025 16:00	14.1	2.1	91.06	1.19	0.42	29.68	396011.2	32.92
17-03-2025 17:00	14.1	1.71	91.29	1.33	0.42	30.19	395369.3	32.72
17-03-2025 18:00	14.11	1.46	91.29	1.31	0.43	29.74	394545.3	32.54
17-03-2025 19:00	14.11	1.81	91.33	1.28	0.42	29.24	394541.8	32.53
17-03-2025 20:00	14.1	2.36	91.37	1.31	0.43	29.04	394957.5	32.6
17-03-2025 21:00	14.1	2.38	91.4	1.3	0.44	29.3	394468.2	32.5
17-03-2025 22:00	14.09	2.14	91.51	1.34	0.43	29.07	396423.2	32.81
17-03-2025 23:00	14.08	1.95	91.56	1.35	0.45	28.79	396934.6	32.96
17-03-2025 24:00	14.08	1.64	91.51	1.33	0.46	28.98	396670	32.9
18-03-2025 01:00	14.19	1.53	91.12	1.29	0.45	31.76	385109.1	30.77
18-03-2025 02:00	14.23	2.44	94.27	1.4	0.48	27.84	512505.5	46.05
18-03-2025 03:00	14.24	2.13	93.71	1.37	0.49	28.07	520703	47.13
18-03-2025 04:00	14.24	2.54	93.64	1.45	0.49	28.11	519826.8	47.08
18-03-2025 05:00	14.24	2.18	93.56	1.41	0.5	28.19	521787.1	47.34
18-03-2025 06:00	14.22	2	93.26	1.44	0.52	28.23	515823.3	46.88
18-03-2025 07:00	14.21	1.63	93.06	1.45	0.5	28.34	510675.7	46.37
18-03-2025 08:00	14.22	1.44	93.33	1.62	0.5	28.06	512806.4	46.46
18-03-2025 09:00	14.25	0.8	92.24	1.37	0.49	32.86	402864	32.51
18-03-2025 10:00	14.13	0.49	92.81	1.4	0.48	30.09	399540.4	32.86
18-03-2025 11:00	14.15	0.87	93.02	1.49	0.48	29.08	400990	32.95
18-03-2025 12:00	14.16	0.68	91.89	1.36	0.48	29.59	400210.9	33.08
18-03-2025 13:00	14.74	0.62	90.12	1.01	0.56	56.73	334272.1	20.9
18-03-2025 14:00	14.21	0.8	92.8	1.45	0.51	32	401437.1	32.92
18-03-2025 15:00	14.16	0.58	93.16	1.35	0.51	29.17	401657.3	32.99
18-03-2025 16:00	14.13	0.58	93.03	1.31	0.51	28.52	402141.9	33.21
18-03-2025 17:00	14.09	1.16	92.88	1.27	0.48	28.07	402581.9	33.45
18-03-2025 18:00	14.11	1.04	92.93	1.3	0.46	28.64	402262.5	33.31
18-03-2025 19:00	14.1	1.12	92.89	1.32	0.46	28.54	402219.4	33.37
18-03-2025 20:00	14.09	1.02	92.86	1.33	0.46	28.34	401763.4	33.31
18-03-2025 21:00	14.09	0.91	92.79	1.33	0.44	28.76	400768.4	33.2
18-03-2025 22:00	14.09	1.22	92.91	1.4	0.42	28.79	401453.2	33.34
18-03-2025 23:00	14.08	1.15	92.94	1.4	0.43	28.47	401131.1	33.28
18-03-2025 24:00	14.07	0.92	92.93	1.43	0.45	28.69	400540.5	33.26
19-03-2025 01:00	14.17	0.72	92.46	1.4	0.47	31.07	390060.1	31.3
19-03-2025 02:00	14.25	1.35	95.11	1.54	0.51	27.59	517247.4	46.38
19-03-2025 03:00	14.27	1.29	93.65	1.57	0.54	28.25	521495.1	47.03
19-03-2025 04:00	14.32	1.27	93.52	1.49	0.51	29.94	523972.5	47.23
19-03-2025 05:00	14.32	1.37	92.97	1.53	0.46	30.55	518847.2	46.91
19-03-2025 06:00	14.31	1.49	92.44	1.56	0.43	30.64	514184.9	46.58
19-03-2025 07:00	14.28	1.55	92.35	1.57	0.4	30.58	510758.3	46.34
19-03-2025 08:00	14.34	1.35	92.42	1.63	0.38	31.59	517992.8	46.87
19-03-2025 09:00	14.31	0.92	91.09	1.49	0.31	37.67	413403.1	34.12
19-03-2025 10:00	14.22	0.69	91.46	1.6	0.26	35.49	397652.3	32.75
19-03-2025 11:00	14.23	0.87	91.75	1.6	0.22	34.86	398484.8	32.77
19-03-2025 12:00	14.23	0.71	91.96	1.59	0.2	34.27	400548.9	33.02
19-03-2025 13:00	14.76	0.84	89.88	1.11	0.22	58.6	337723.1	21.48
19-03-2025 14:00	14.27	0.63	90.8	1.5	0.23	36.18	399396.8	32.84
19-03-2025 15:00	14.23	0.68	91.22	1.51	0.25	33.7	399765.4	33.08
19-03-2025 16:00	14.22	0.6	91.33	1.54	0.25	33.98	401710	33.36
19-03-2025 17:00	14.22	0.52	91.16	1.54	0.25	33.79	400401.2	33.15
19-03-2025 18:00	14.21	0.66	91.1	1.57	0.2	33.84	400030.6	33.2
19-03-2025 19:00	14.21	0.63	90.71	1.49	0.17	34.1	397524	32.95
19-03-2025 20:00	14.2	0.56	90.59	1.56	0.14	34.2	398105.4	33.08
19-03-2025 21:00	14.21	0.32	90.66	1.56	0.12	35.28	395798.8	32.73
19-03-2025 22:00	14.2	0.41	90.64	1.52	0.09	35.45	396538.8	32.86

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.07	0.51			0.22	27.59		
Max	14.48	4.94			1.21	54.91		
19-03-2025 23:00	14.21	0.38	90.53	1.53	0.08	35.94	395588	32.71
19-03-2025 24:00	14.2	0.54	90.4	1.64	0.07	35.97	395914	32.84
20-03-2025 01:00	14.3	0.66	89.68	1.52	0.05	39.9	386043.8	31.05
20-03-2025 02:00	14.38	1.28	93.15	1.66	0.06	33.43	514083.9	46.22
20-03-2025 03:00	14.36	1.41	91.94	1.64	0.05	33.21	518064.9	47.05
20-03-2025 04:00	14.36	1.2	91.65	1.5	0.05	33.66	516682.7	47.09
20-03-2025 05:00	14.35	1.35	91.34	1.54	0.06	33.98	514121.4	46.91
20-03-2025 06:00	14.35	1.41	91.51	1.59	0.07	33.87	517163.5	47.21
20-03-2025 07:00	14.33	1.02	90.99	1.58	0.06	34.08	507576.5	46.27
20-03-2025 08:00	14.34	1.21	91.04	1.55	0.02	34.58	508023.1	46.3
20-03-2025 09:00	14.36	1.17	89.63	1.44	0	40.99	393043.3	31.59
20-03-2025 10:00	14.23	1.06	89.24	1.6	0	39.85	395117.6	32.87
20-03-2025 11:00	14.23	0.84	89.89	1.58	0	38.87	395924.8	32.83
20-03-2025 12:00	14.25	1.11	89.95	1.54	0	38.38	396234.3	32.73
20-03-2025 13:00	14.74	1.33	88.29	1.08	0	54.91	340976.7	21.94
20-03-2025 14:00	14.27	0.88	89.63	1.51	0	37.51	394887.4	32.57
20-03-2025 15:00	14.27	0.96	90.11	1.5	0	37.22	394577.7	32.39
20-03-2025 16:00	14.26	0.87	90.34	1.5	0	36.19	396421.2	32.66
20-03-2025 17:00	14.24	0.61	90.44	1.52	0	35.43	397463.2	32.87
20-03-2025 18:00	14.25	0.52	90.51	1.48	0	36.14	396051.4	32.65
20-03-2025 19:00	14.23	0.54	90.27	1.46	0	36.28	397004.6	32.93
20-03-2025 20:00	14.24	0.49	90.24	1.55	0	37.24	396101.1	32.84
20-03-2025 21:00	14.22	0.39	90.21	1.61	0	37.62	394688.1	32.63
20-03-2025 22:00	14.19	0.5	90.24	1.73	0	37.03	396180.8	32.93
20-03-2025 23:00	14.19	0.57	90.17	1.69	0	37.36	395926.8	32.92
20-03-2025 24:00	14.2	1.26	90.05	1.74	0	37.89	395371.7	32.82
21-03-2025 01:00	14.28	0.17	89.64	1.62	0	41.89	384768.5	30.9
21-03-2025 02:00	14.39	0.69	93.26	1.6	0	33.96	517544.6	46.56
21-03-2025 03:00	14.39	0.76	91.87	1.7	0	34.12	519459.7	47.18
21-03-2025 04:00	14.38	0.83	91.8	1.7	0	34.19	518868.2	47.19
21-03-2025 05:00	14.35	0.68	91.21	1.6	0	34.34	509622.9	46.38
21-03-2025 06:00	14.36	0.59	91.16	1.56	0	34.47	511622.3	46.63
21-03-2025 07:00	14.36	0.46	90.94	1.55	0	34.72	508109.8	46.28
21-03-2025 08:00	14.35	0.75	90.84	1.54	0	34.74	502843.8	45.76
21-03-2025 09:00	14.36	0.58	89.64	1.62	0	42.35	393252.7	31.55
21-03-2025 10:00	14.25	0.55	89.15	1.59	0	40.83	390935.7	32.1
21-03-2025 11:00	14.27	0.49	90.02	1.58	0	39.09	392633.9	32.09
21-03-2025 12:00	14.28	0.54	90.36	1.5	0	38.2	393230.2	32.07
21-03-2025 13:00	14.76	0.61	89.43	1.1	0	57.25	338676.4	21.69
21-03-2025 14:00	14.28	0.41	89.94	1.5	0	37.14	393729.5	32.29
21-03-2025 15:00	14.27	0.45	90.95	1.53	0	35.26	395911.9	32.38
21-03-2025 16:00	14.28	0.4	90.95	1.52	0.01	35.21	395219.2	32.25
21-03-2025 17:00	14.27	0.35	90.93	1.55	0.02	34.64	396513.5	32.53
21-03-2025 18:00	14.25	0.23	90.67	1.52	0.02	34.45	396522.7	32.59
21-03-2025 19:00	14.25	0.31	90.57	1.57	0.02	35.17	393883.3	32.24
21-03-2025 20:00	14.21	0.32	90.71	1.54	0.03	34.66	393629	32.32
21-03-2025 21:00	14.2	0.41	90.77	1.6	0.05	35.21	392637.5	32.2
21-03-2025 22:00	14.18	0.38	90.71	1.62	0.07	35.17	394270.2	32.51
21-03-2025 23:00	14.17	0.17	90.7	1.64	0.08	34.85	396198.5	32.78
21-03-2025 24:00	14.16	0.24	90.58	1.71	0.1	35.19	395811.2	32.8
22-03-2025 01:00	14.28	0.38	89.86	1.66	0.1	38.9	385765.5	30.95
22-03-2025 02:00	14.34	0.92	93.36	1.71	0.08	32.28	509866.4	45.81
22-03-2025 03:00	14.34	0.95	91.91	1.7	0.08	32.84	514427.8	46.7
22-03-2025 04:00	14.35	1.28	92.01	1.73	0.07	33.03	517803.6	47.09
22-03-2025 05:00	14.35	1.25	92.13	1.68	0.07	33.09	520627.6	47.42
22-03-2025 06:00	14.34	1.06	92.01	1.7	0.09	32.95	519911.8	47.39
22-03-2025 07:00	14.35	0.83	91.92	1.61	0.07	33.33	520513.5	47.39
22-03-2025 08:00	14.38	1.03	92.3	1.6	0.07	33.58	524162.1	47.61
22-03-2025 09:00	14.32	0.51	90.71	1.57	0.05	38.08	399569.8	32.49
22-03-2025 10:00	14.23	0.47	90.07	1.65	0.05	36.03	397983.3	33.04
22-03-2025 11:00	14.25	0.6	90.78	1.67	0.05	35.15	399317.7	33.02
22-03-2025 12:00	14.23	0.41	90.96	1.6	0.07	34.78	397471.4	32.72
22-03-2025 13:00	14.65	0.7	89.68	1.08	0.11	59.89	334982.6	21.64
22-03-2025 14:00	14.15	0.59	90.49	1.5	0.11	36.08	394144.3	32.58
22-03-2025 15:00	14.25	0.39	91.24	1.6	0.13	34.88	398573.2	32.76
22-03-2025 16:00	14.27	0.58	91.23	1.66	0.11	34.78	400110	32.92
22-03-2025 17:00	14.26	0.37	91.21	1.63	0.1	34.42	399997.8	32.94
22-03-2025 18:00	14.2	0.48	91.18	1.55	0.1	32.09	399245.5	33.01
22-03-2025 19:00	14.19	0.69	90.98	1.51	0.12	32.36	396033.1	32.65
22-03-2025 20:00	14.17	1	90.8	1.55	0.1	32.8	395064	32.59
22-03-2025 21:00	14.18	0.47	90.87	1.61	0.1	33.66	393894.1	32.38
22-03-2025 22:00	14.16	0.38	90.89	1.55	0.1	33.25	395288.5	32.62
22-03-2025 23:00	14.15	0.46	90.96	1.58	0.12	33.14	395210.2	32.64
22-03-2025 24:00	14.15	0.42	90.89	1.79	0.12	33.4	394428.9	32.53
23-03-2025 01:00	14.2	0.39	90.47	1.72	0.16	35.48	385276.3	30.9
23-03-2025 02:00	14.25	1.46	92.9	2.25	0.23	30.53	500556.4	45.08

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.07	0.51			0.22	27.59		
Max	14.48	4.94			1.21	54.91		
23-03-2025 03:00	14.24	1.56	92.23	1.85	0.26	30.39	505778.1	46.02
23-03-2025 04:00	14.22	1.53	91.91	1.72	0.32	30.53	504344.7	46.02
23-03-2025 05:00	14.24	1.63	92.19	1.75	0.35	30.77	512188.4	46.85
23-03-2025 06:00	14.25	1.75	92.47	1.74	0.37	30.89	519104.4	47.5
23-03-2025 07:00	14.24	1.42	92.23	1.72	0.38	31.05	514000.6	47.02
23-03-2025 08:00	14.24	1.56	92.14	1.84	0.38	30.83	508802.3	46.36
23-03-2025 09:00	14.29	1.16	92.24	1.82	0.39	30.48	505220.4	45.57
23-03-2025 10:00	14.41	1.2	92.88	1.8	0.37	32.54	512157.6	45.6
23-03-2025 11:00	14.46	0.83	92.93	1.74	0.31	33.27	515863.5	45.68
23-03-2025 12:00	14.47	1	92.96	1.74	0.3	33.2	509953.2	44.97
23-03-2025 13:00	14.48	0.65	93.58	1.71	0.32	33.25	510914.6	44.89
23-03-2025 14:00	14.48	0.99	93.01	1.74	0.32	33.5	510179.4	44.76
23-03-2025 15:00	14.45	0.46	92.57	1.69	0.34	32.64	508531.5	44.74
23-03-2025 16:00	14.45	0.68	92.87	1.72	0.35	32.27	510441.7	44.88
23-03-2025 17:00	14.45	0.45	92.84	1.68	0.34	32.07	510329.7	44.9
23-03-2025 18:00	14.4	0.42	92.61	1.68	0.31	32.68	491568.1	42.95
23-03-2025 19:00	14.29	0.33	91.56	1.5	0.24	32.01	384004	30.2
23-03-2025 20:00	14.18	0.5	90.96	1.58	0.23	32.67	392849.8	32.01
23-03-2025 21:00	14.17	0.52	90.91	1.63	0.19	33.06	392333.2	32
23-03-2025 22:00	14.18	0.31	90.96	1.67	0.19	34.03	392327.5	31.96
23-03-2025 23:00	14.19	0.42	90.96	1.69	0.19	34.23	392410.5	31.96
23-03-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.28
24-03-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-03-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-03-2025 09:00	14.27	0.93	95.22	2.43	0.5	37.97	380754.9	24.34
24-03-2025 10:00	14.17	0.63	92.57	1.86	0.47	29.88	398843.4	32.49
24-03-2025 11:00	14.19	0.38	92.04	1.87	0.47	29.71	400163.2	32.83
24-03-2025 12:00	14.21	0.43	92.17	1.78	0.45	30.32	400779	32.83
24-03-2025 13:00	14.72	0.65	89.3	1.21	0.5	59.73	329545.2	20.66
24-03-2025 14:00	14.17	0.42	92.01	1.62	0.46	30.24	399786.5	32.86
24-03-2025 15:00	14.18	0.36	92.15	1.66	0.47	29.2	399530.3	32.78
24-03-2025 16:00	14.18	0.69	91.72	1.67	0.48	28.74	398684.2	32.67
24-03-2025 17:00	14.19	0.43	91.62	1.68	0.46	29.55	398082.9	32.64
24-03-2025 18:00	14.19	0.19	91.33	1.66	0.44	30.09	397103	32.59
24-03-2025 19:00	14.16	0.63	91.22	1.63	0.41	29.64	395139.2	32.42
24-03-2025 20:00	14.15	0.98	91.19	1.65	0.38	30.39	394397.1	32.41
24-03-2025 21:00	14.13	1.4	91.27	1.65	0.36	29.99	395013.7	32.54
24-03-2025 22:00	14.11	1.73	91.28	1.66	0.36	29.76	396036.1	32.75
24-03-2025 23:00	14.11	1.97	91.38	1.69	0.38	29.57	395781.1	32.73
24-03-2025 24:00	14.11	2.03	91.45	1.7	0.38	29.82	395073.6	32.53
25-03-2025 01:00	14.14	1.78	91.23	1.69	0.36	30.29	391079.7	27.6
25-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-03-2025 09:00	14.18	2.44	97.9	2.07	0.47	31.17	392056.9	26.28
25-03-2025 10:00	14.14	1.35	93.12	1.82	0.46	28.57	402698.2	33.17
25-03-2025 11:00	14.18	0.94	91.86	1.87	0.47	30.42	401799.1	33.23
25-03-2025 12:00	14.21	0.59	92.02	1.82	0.48	30.82	401169.4	33.04
25-03-2025 13:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	20.9
25-03-2025 14:00	14.21	0.87	91.2	1.78	0.52	31.18	401260.6	33.07
25-03-2025 15:00	14.18	1.1	91.78	1.81	0.51	30.56	402449.6	33.28
25-03-2025 16:00	14.17	1.1	91.76	1.88	0.47	30.81	402802.3	33.36
25-03-2025 17:00	14.17	0.86	91.53	1.84	0.45	30.69	401823.5	33.29
25-03-2025 18:00	14.13	1.13	91.59	1.78	0.43	29.2	400982.3	33.3
25-03-2025 19:00	14.1	1.65	91.52	1.76	0.41	28.42	399690.2	33.18
25-03-2025 20:00	14.11	1.95	91.47	1.73	0.39	28.63	396225.5	32.73
25-03-2025 21:00	14.11	2.41	91.41	1.73	0.39	28.81	395021.1	32.53
25-03-2025 22:00	14.09	2.83	91.5	1.76	0.39	28.43	397128.7	32.84
25-03-2025 23:00	14.08	3.13	91.62	1.83	0.4	28.09	399669.3	33.31
25-03-2025 24:00	14.07	3.08	91.48	1.79	0.41	28.37	400789.1	33.55
26-03-2025 01:00	14.1	2.74	91.41	1.79	0.42	28.72	396653.9	28.52
26-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
26-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.07	0.51			0.22	27.59		
Max	14.48	4.94			1.21	54.91		
26-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-03-2025 09:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	24.51
26-03-2025 10:00	14.16	1.64	91.74	1.83	0.44	28.39	398917.9	32.81
26-03-2025 11:00	14.18	1.28	91.79	1.8	0.44	28.57	399254.5	32.89
26-03-2025 12:00	14.18	1.16	92.02	1.82	0.46	28.85	400469	33.03
26-03-2025 13:00	14.77	1.35	90.13	1.44	0.54	58.79	332313.6	20.58
26-03-2025 14:00	14.21	1.14	92.26	1.84	0.5	31.4	402656.1	33.09
26-03-2025 15:00	14.18	1.07	92.21	1.87	0.5	29.6	399711.3	32.84
26-03-2025 16:00	14.17	1.1	91.81	1.89	0.52	29.61	400804.5	33.06
26-03-2025 17:00	14.15	1.07	91.79	1.86	0.48	29.44	401394.2	33.25
26-03-2025 18:00	14.15	1.19	91.55	1.8	0.47	28.55	396691.1	32.64
26-03-2025 19:00	14.12	1.8	91.38	1.81	0.43	28.27	396907.8	32.75
26-03-2025 20:00	14.11	2.29	91.42	1.83	0.41	28.41	396343.8	32.72
26-03-2025 21:00	14.1	2.55	91.49	1.86	0.4	28.69	396142.9	32.75
26-03-2025 22:00	14.08	2.64	91.54	1.83	0.4	28.3	399342	33.31
26-03-2025 23:00	14.08	2.59	91.6	1.87	0.42	28.21	399714.1	33.32
26-03-2025 24:00	14.09	2.44	91.52	1.89	0.42	28.33	398559.9	33.11
27-03-2025 01:00	14.11	2.55	91.32	1.87	0.43	28.72	394171	28.18
27-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.07
27-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-03-2025 09:00	14.19	3.01	96.29	2.28	0.49	30.78	389031.3	24.65
27-03-2025 10:00	14.16	1.78	91.81	1.84	0.46	28.01	398843.3	32.67
27-03-2025 11:00	14.18	1.51	91.8	1.92	0.46	28.77	399550.2	32.88
27-03-2025 12:00	14.19	1.27	92.1	1.91	0.46	29.59	400774.7	32.98
27-03-2025 13:00	14.79	1.53	90.07	1.52	0.55	57.29	332739.5	20.5
27-03-2025 14:00	14.22	1.2	92.18	1.89	0.51	31.2	402670.4	32.9
27-03-2025 15:00	14.17	1.14	92.34	1.91	0.51	29.37	400799.1	32.92
27-03-2025 16:00	14.18	1.18	91.86	1.92	0.51	29.32	399438.3	32.78
27-03-2025 17:00	14.16	1.04	91.77	1.9	0.48	29.25	399527.3	32.9
27-03-2025 18:00	14.15	1.29	91.64	1.9	0.45	29.1	399264	32.94
27-03-2025 19:00	14.11	2	91.68	1.84	0.44	27.81	398928.5	33.01
27-03-2025 20:00	14.1	2.77	91.59	1.83	0.42	27.66	397697.7	32.82
27-03-2025 21:00	14.1	3.63	91.58	1.87	0.41	28.17	395909.4	32.58
27-03-2025 22:00	14.1	3.72	91.61	1.89	0.41	28.47	395927.2	32.53
27-03-2025 23:00	14.1	3.37	91.63	1.88	0.43	28.36	396960.9	32.72
27-03-2025 24:00	14.1	3.71	91.54	1.85	0.43	28.58	396362.1	32.71
28-03-2025 01:00	14.12	4.29	91.31	1.88	0.43	29.5	392084.4	27.78
28-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
28-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-03-2025 09:00	14.26	2.19	95.63	2.36	0.47	37.32	380414.5	24.52
28-03-2025 10:00	14.18	1.55	92.42	1.98	0.43	29.27	398972.6	32.66
28-03-2025 11:00	14.21	1.36	91.96	1.95	0.43	29.94	399595.7	32.81
28-03-2025 12:00	14.21	1.1	92.04	1.93	0.44	30.29	400617.8	32.86
28-03-2025 13:00	14.81	1.26	90.22	1.51	0.53	60.08	330702.8	20.34
28-03-2025 14:00	14.25	1.34	91.69	1.96	0.48	32.19	400701.8	32.79
28-03-2025 15:00	14.21	1.02	92	1.97	0.49	31.01	400907.3	32.91
28-03-2025 16:00	14.21	1.15	91.78	2.01	0.48	31.42	400954.4	32.99
28-03-2025 17:00	14.21	1.09	91.52	1.98	0.45	31.36	399617.1	32.84
28-03-2025 18:00	14.21	1.13	91.4	1.97	0.42	31.47	397743.5	32.66
28-03-2025 19:00	14.19	1.15	91.09	1.94	0.38	31.03	396546.1	32.62
28-03-2025 20:00	14.18	1.43	91.03	1.96	0.33	31.49	394402.9	32.37
28-03-2025 21:00	14.16	1.68	91	1.91	0.3	31.03	394014.3	32.27
28-03-2025 22:00	14.15	2.18	90.98	1.89	0.31	30.96	393625.6	32.22
28-03-2025 23:00	14.14	2.67	91.11	1.97	0.3	30.84	394827.2	32.49
28-03-2025 24:00	14.13	2.56	91.14	1.98	0.31	31.12	395226.2	32.58
29-03-2025 01:00	14.14	2.33	90.96	1.95	0.3	30.88	392293	26.92
29-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-03-2025 09:00	14.24	1.9	95.35	2.54	0.41	37.02	381959.7	24.71
29-03-2025 10:00	14.14	1.51	92.76	2.03	0.37	28.47	402234.3	33.11

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			3.0	55		
Min	14.07	0.51			0.22	27.59		
Max	14.48	4.94			1.21	54.91		
29-03-2025 11:00	14.16	1.46	92.18	2	0.37	29.31	403016.2	33.33
29-03-2025 12:00	14.18	1.33	92.31	2.03	0.4	29.92	402255.7	33.08
29-03-2025 13:00	14.8	1.47	90.61	1.62	0.49	59.52	332403.3	20.46
29-03-2025 14:00	14.26	1.41	91.79	2.05	0.46	32.29	400791.3	32.71
29-03-2025 15:00	14.23	1.32	92.12	2.05	0.47	31.02	400039.7	32.67
29-03-2025 16:00	14.19	1.25	92.12	2.04	0.47	30.06	400594.9	32.92
29-03-2025 17:00	14.19	1.07	91.94	2.04	0.47	30.07	400066.1	32.81
29-03-2025 18:00	14.2	1.05	91.59	2.02	0.41	30.53	398584	32.74
29-03-2025 19:00	14.18	1.18	91.38	1.99	0.38	30.38	398093.2	32.84
29-03-2025 20:00	14.17	1.34	91.23	1.98	0.35	30.47	396712.1	32.72
29-03-2025 21:00	14.12	2.04	91.36	1.93	0.29	28.89	397942.5	32.95
29-03-2025 22:00	14.12	2.26	91.57	1.96	0.28	29.1	397720.8	32.89
29-03-2025 23:00	14.13	2.46	91.56	1.91	0.29	29.1	396806.4	32.68
29-03-2025 24:00	14.12	2.88	91.56	1.96	0.29	29.03	396216.6	32.57
30-03-2025 01:00	14.22	2.99	91.29	1.89	0.31	31.21	383361.1	30.15
30-03-2025 02:00	14.26	3.92	93.87	2.03	0.36	28.3	503092.5	44.81
30-03-2025 03:00	14.27	3.52	94.13	2	0.39	28.11	523085.3	47.01
30-03-2025 04:00	14.26	3.38	93.96	2.02	0.39	28.68	522536.9	47.1
30-03-2025 05:00	14.25	3.02	93.95	2.01	0.39	28.82	523248.3	47.25
30-03-2025 06:00	14.26	3.3	94.02	2.01	0.4	28.43	522793.7	47.12
30-03-2025 07:00	14.26	3.07	93.53	1.98	0.41	28.46	514121.9	46.34
30-03-2025 08:00	14.25	3	93.3	1.98	0.4	28.36	509259.9	45.83
30-03-2025 09:00	14.27	2.96	93.35	2	0.41	28.44	509384.7	45.81
30-03-2025 10:00	14.3	2.26	93.78	2	0.41	29.17	518210.1	46.45
30-03-2025 11:00	14.26	1.84	93.47	2	0.38	31.15	517907.4	46.77
30-03-2025 12:00	14.3	2.13	93.35	1.82	0.37	29.31	516668.4	46.46
30-03-2025 13:00	14.24	4.21	93.27	1.95	0.34	28.31	509640.9	45.95
30-03-2025 14:00	14.3	2.96	93.56	1.92	0.38	28.44	515759.9	46.05
30-03-2025 15:00	14.27	3.25	93.46	1.85	0.4	28.01	512188.5	45.89
30-03-2025 16:00	14.31	2.28	93.46	1.9	0.41	28.65	512167.3	45.7
30-03-2025 17:00	14.3	2.22	93.17	1.9	0.41	28.87	509532.8	45.49
30-03-2025 18:00	14.23	2.84	94.4	1.9	0.38	28.48	489162.1	43.31
30-03-2025 19:00	14.18	2.72	91.87	1.9	0.36	29.64	400964.1	32.63
30-03-2025 20:00	14.12	4.94	92.79	1.92	0.36	30.7	395913.1	32.37
30-03-2025 21:00	14.12	9.58	92.7	1.99	0.37	30.42	395914.3	32.34
30-03-2025 22:00	14.12	6.69	93.06	1.95	0.37	30.75	396303.1	32.34
30-03-2025 23:00	14.12	4.09	93.29	1.98	0.38	31.3	396389.3	32.34
30-03-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.16
31-03-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
31-03-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
31-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
31-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
31-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
31-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
31-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
31-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
31-03-2025 09:00	14.25	2.57	96.45	2.43	0.4	36.16	382543.6	24.64
31-03-2025 10:00	14.15	1.85	92.52	2.03	0.38	29.75	398302.7	32.56
31-03-2025 11:00	14.16	1.53	91.74	2.05	0.38	29.72	396939.4	32.49
31-03-2025 12:00	14.15	1.53	91.88	1.94	0.38	29.33	397199.2	32.46
31-03-2025 13:00	14.71	1.63	89.63	1.45	0.42	60.51	333156	20.9
31-03-2025 14:00	14.16	2.72	90.64	1.88	0.36	32.94	397910.6	32.95
31-03-2025 15:00	14.11	4.4	91.3	1.86	0.34	30.73	398460.3	33.07
31-03-2025 16:00	14.11	4.51	91.38	1.96	0.38	30.49	398598.5	33.1
31-03-2025 17:00	14.09	3.43	91.68	2.05	0.37	29.53	401429.5	33.45
31-03-2025 18:00	14.1	2.49	91.72	2.03	0.37	29.27	400681.7	33.29
31-03-2025 19:00	14.1	2.41	91.68	1.97	0.36	29.29	400332	33.26
31-03-2025 20:00	14.09	3	91.6	1.96	0.36	29.22	400684.3	33.33
31-03-2025 21:00	14.11	3.57	91.57	2.03	0.35	30.32	398161.2	32.97
31-03-2025 22:00	14.11	3.05	91.48	1.96	0.35	30.93	396960.3	32.77
31-03-2025 23:00	14.11	3.34	91.4	2	0.37	30.89	396959.2	32.85
31-03-2025 24:00	14.1	3.83	91.4	2.02	0.37	30.58	398122.5	33.04
Minimum	14.07	0.05	88.29	0.49	0	27.59	329545.2	0
MinDate	13-03-2025 24:00	03-03-2025 18:00	20-03-2025 13:00	03-03-2025 13:00	20-03-2025 09:00	19-03-2025 02:00	24-03-2025 13:00	01-03-2025 01:00
Maximum	14.81	9.58	97.9	2.54	1.21	60.51	528520.5	48.58
MaxDate	03-03-2025 13:00	30-03-2025 21:00	25-03-2025 09:00	29-03-2025 09:00	10-03-2025 15:00	31-03-2025 13:00	05-03-2025 02:00	04-03-2025 05:00
Avg	14.21	1.16	91.81	1.36	0.5	32.11	421334.5	28.53
Num	599	599	599	599	599	599	599	744
Data[%]	81	81	81	81	81	81	81	100
STD	0.1	1	1.2	0.4	0.2	5.7	51690.8	14.9
	14.21	1.16	91.81	1.36	0.50	32.11	421334.48	
AVEGAGE Except SU, SD, IMO	14.21	1.16	91.81	1.36	0.53	32.11	421334.48	313,472,854.71 m3/month
Calculation range	0-15	0-10	0-11	0-10	0-10	0-100	300000-600000	

Min 329,545.20
Max 528,520.50

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.88			0.21	23.47		
Max	14.39	4.94			1.97	54.39		
Date & Time	31HRSG_O2	31HRSG_DUST	31HRSG_TEMP	31HRSG_CO@7%O2	31HRSG_SO2@7%O2	31HRSG_NOx@7%O2	GT_FLUE_GASFLOW	GT_LOAD
	%Vol	mg/m3	Degree C	PPM	PPM	PPM	m3/h	MW
01-04-2025 01:00	14.15	3.43	91.18	2.01	0.4	31.78	393721.1	32.12
01-04-2025 02:00	14.26	2.91	94.18	1.96	0.43	29.31	491459.1	43.1
01-04-2025 03:00	14.27	2.94	94.05	1.99	0.44	28.63	526784.8	47.64
01-04-2025 04:00	14.24	2.47	93.76	2.02	0.45	29.27	528064.6	48.05
01-04-2025 05:00	14.2	2.54	93.37	2.14	0.46	30.36	527733.4	48.34
01-04-2025 06:00	14.23	2.49	93.43	2.15	0.44	29.39	525725.1	47.88
01-04-2025 07:00	14.25	2.57	93.46	2.21	0.44	28.86	517752	46.9
01-04-2025 08:00	14.32	2.58	92.76	2.23	0.41	32.11	455723.5	38.6
01-04-2025 09:00	14.14	1.3	91.98	2.17	0.38	30.56	398863.8	32.85
01-04-2025 10:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	32.84
01-04-2025 11:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	33.03
01-04-2025 12:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	32.96
01-04-2025 13:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	20.82
01-04-2025 14:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	32.99
01-04-2025 15:00	14.11	1.1	93.14	0.01	0.36	29.77	399138.8	32.64
01-04-2025 16:00	14.06	1.42	91.86	0.53	0.36	28.9	396690.5	32.54
01-04-2025 17:00	14.05	1.67	91.49	0.53	0.32	28.66	396336.1	32.61
01-04-2025 18:00	14.02	2.16	91.6	0.52	0.31	28.16	398704.9	32.98
01-04-2025 19:00	14.01	2.55	91.7	0.51	0.29	27.93	400276	33.26
01-04-2025 20:00	14.02	2.59	91.57	0.52	0.28	28.53	398472.6	32.99
01-04-2025 21:00	14.04	2.52	91.51	0.54	0.25	29.81	396732.2	32.67
01-04-2025 22:00	14.02	2.5	91.66	0.57	0.21	29.54	398566	33.01
01-04-2025 23:00	14.02	2.28	91.61	0.6	0.21	29.12	399010.9	33.15
01-04-2025 24:00	14	2.3	91.67	0.67	0.21	28.73	399895.5	33.3
02-04-2025 01:00	14	1.9	91.64	0.65	0.21	29.01	398776.1	33.08
02-04-2025 02:00	14.21	2.37	93.33	0.66	0.25	30.16	472274.1	40.67
02-04-2025 03:00	14.15	2.69	93.88	0.65	0.27	27.84	518233.9	46.74
02-04-2025 04:00	14.14	2.91	93.55	0.75	0.29	27.82	516075.1	46.59
02-04-2025 05:00	14.16	2.52	93.87	0.77	0.29	27.9	524618.3	47.37
02-04-2025 06:00	14.16	2.99	93.74	0.77	0.29	27.68	523822.5	47.35
02-04-2025 07:00	14.13	2.79	93.96	0.8	0.29	28.44	526217.5	47.82
02-04-2025 08:00	14.14	2.05	93.18	0.8	0.28	31.73	466669.9	40.33
02-04-2025 09:00	14	1.66	92.29	0.88	0.27	28.29	401851.2	33.43
02-04-2025 10:00	14.02	1.77	92	0.66	0.26	28.83	401488.5	33.36
02-04-2025 11:00	14.02	2.07	91.77	0.62	0.23	28.36	399120.3	33.07
02-04-2025 12:00	14	2.92	92.05	0.72	0.23	28.06	399430.1	33.04
02-04-2025 13:00	14.61	1.9	90.3	0.2	0.28	57.23	332071.1	20.68
02-04-2025 14:00	14.07	1.91	92.31	0.63	0.26	30.26	402476.9	33.26
02-04-2025 15:00	14.06	1.69	92.09	0.68	0.27	29.21	400794.3	33.11
02-04-2025 16:00	14.06	1.48	91.77	0.66	0.28	28.93	399818.7	33.04
02-04-2025 17:00	14.03	1.75	91.79	0.6	0.27	28.08	399948.1	33.04
02-04-2025 18:00	14.03	1.99	91.62	0.54	0.25	28.23	398317.1	32.91
02-04-2025 19:00	14.03	1.82	91.38	0.52	0.22	30.07	397789.9	32.96
02-04-2025 20:00	14.03	3.13	90.98	0.58	0.2	32.26	395943.2	32.72
02-04-2025 21:00	14.04	4.43	90.84	0.59	0.19	32.52	393891.5	32.38
02-04-2025 22:00	14.03	2.55	91.18	0.65	0.2	32.11	395054.8	32.54
02-04-2025 23:00	14.02	2.03	91.26	0.62	0.2	31.22	397145.6	32.9
02-04-2025 24:00	14.02	2.56	91.28	0.75	0.2	31.19	397202	32.88
03-04-2025 01:00	14.03	2.33	91.28	0.72	0.18	31.07	396904.9	32.81
03-04-2025 02:00	14.22	3.28	93.02	0.51	0.21	31.69	469683	40.34
03-04-2025 03:00	14.16	4.7	93.52	0.55	0.22	28.31	518063	46.91
03-04-2025 04:00	14.14	5.17	93.15	0.53	0.23	28.45	512353.9	46.47
03-04-2025 05:00	14.14	6.73	93.08	0.52	0.26	28.22	513810	46.62
03-04-2025 06:00	14.14	8.41	93.1	0.55	0.27	28.11	516249.8	46.83
03-04-2025 07:00	14.14	7.63	93.43	0.57	0.28	28.21	513302.5	46.52
03-04-2025 08:00	14.2	6.88	92.85	0.5	0.26	30.96	460119.1	39.39
03-04-2025 09:00	14.05	3.5	91.97	0.56	0.23	30.88	397062.1	32.65
03-04-2025 10:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	32.44
03-04-2025 11:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	32.85
03-04-2025 12:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	33.2
03-04-2025 13:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	20.76
03-04-2025 14:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	32.89
03-04-2025 15:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	32.74
03-04-2025 16:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	32.89
03-04-2025 17:00	14.07	1.57	92.73	0.59	0.23	30.09	401051.8	32.87
03-04-2025 18:00	14.07	1.59	92.55	0.56	0.21	30.03	399981.1	32.76
03-04-2025 19:00	14.06	1.98	92.51	0.54	0.19	30.14	399027.3	32.68
03-04-2025 20:00	14.05	2.44	92.62	0.56	0.16	30.28	398837.7	32.64
03-04-2025 21:00	14.05	2.64	92.68	0.55	0.15	30.34	398612.9	32.59
03-04-2025 22:00	14.04	2.64	92.62	0.53	0.13	29.93	399349.9	32.74
03-04-2025 23:00	14.04	3.03	92.76	0.59	0.13	30.28	398239.3	32.58
03-04-2025 24:00	14.05	2.79	92.82	0.54	0.14	30.64	397015	32.26
04-04-2025 01:00	14.04	2.99	92.76	0.57	0.14	31.03	396029.8	32.15
04-04-2025 02:00	14.2	3.69	94.22	0.49	0.19	30.56	466880.5	40.21

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.88			0.21	23.47		
Max	14.39	4.94			1.97	54.39		
04-04-2025 03:00	14.16	3.91	93.86	0.55	0.21	27.95	511536.6	46.58
04-04-2025 04:00	14.15	3.76	93.61	0.57	0.22	27.9	511165.2	46.62
04-04-2025 05:00	14.16	4.55	93.82	0.53	0.24	27.91	515603.2	47.07
04-04-2025 06:00	14.17	4.43	94.08	0.51	0.21	27.95	520339.1	47.5
04-04-2025 07:00	14.15	3.92	93.86	0.59	0.23	27.89	515171.6	47.09
04-04-2025 08:00	14.19	3.45	93.39	0.51	0.21	28.58	458987	39.27
04-04-2025 09:00	14.03	2.71	92.28	0.59	0.21	29.23	399163	32.81
04-04-2025 10:00	14.07	1.84	92.19	0.67	0.21	29.56	400905.1	32.89
04-04-2025 11:00	14.09	1.55	92.16	0.65	0.21	29.36	400351.6	32.73
04-04-2025 12:00	14.08	1.39	92.53	0.68	0.22	29.48	402178.6	32.93
04-04-2025 13:00	14.66	1.41	90.6	0.16	0.28	55.27	338919.3	20.76
04-04-2025 14:00	14.09	1.47	91.58	0.52	0.25	29.65	402833	33.19
04-04-2025 15:00	14.03	1.56	91.7	0.56	0.25	28.37	401957.8	33.3
04-04-2025 16:00	14.03	1.85	91.54	0.59	0.22	28.77	401590.4	33.25
04-04-2025 17:00	14.04	1.85	91.25	0.59	0.21	28.78	400238.2	33.09
04-04-2025 18:00	14.05	1.73	91.11	0.58	0.2	29.18	398823.3	32.87
04-04-2025 19:00	14.03	2.33	91.05	0.57	0.19	28.94	399246	33.03
04-04-2025 20:00	14.02	3.19	91.29	0.56	0.16	28.94	399393.9	33
04-04-2025 21:00	14.03	3.33	91.28	0.58	0.14	29.59	398206.4	32.81
04-04-2025 22:00	14.01	3.38	91.31	0.59	0.13	29.42	399870	33.15
04-04-2025 23:00	14	4.41	91.32	0.58	0.13	29.12	400378.1	33.35
04-04-2025 24:00	14	4.86	91.39	0.6	0.14	29.19	399948.5	33.26
05-04-2025 01:00	14.01	4.83	91.31	0.6	0.15	29.67	398336.6	32.93
05-04-2025 02:00	14.22	4.94	93.29	0.53	0.17	30.73	471763.6	40.83
05-04-2025 03:00	14.17	4.63	93.9	0.65	0.21	27.95	519576.9	47.45
05-04-2025 04:00	14.15	5.41	93.48	0.61	0.23	27.91	513276.5	46.94
05-04-2025 05:00	14.15	4.68	93.27	0.64	0.23	27.96	510865.5	46.75
05-04-2025 06:00	14.14	3.98	92.98	0.71	0.23	28.11	511185.5	46.81
05-04-2025 07:00	14.14	3.4	93.47	0.7	0.24	28.15	511979.5	46.87
05-04-2025 08:00	14.21	2.46	93.18	0.67	0.24	30.27	458440.4	39.12
05-04-2025 09:00	14.03	1.82	92.69	0.67	0.22	29.56	401746.3	33.11
05-04-2025 10:00	14.06	1.53	92.19	0.66	0.22	29.73	400822.1	32.89
05-04-2025 11:00	14.06	1.75	91.88	0.69	0.2	29.62	402859.6	33.3
05-04-2025 12:00	14.06	1.65	92.1	0.67	0.19	29.49	402477.9	33.25
05-04-2025 13:00	14.63	1.3	90.25	0.17	0.25	53.11	340801.7	20.86
05-04-2025 14:00	14.12	1.21	91.34	0.63	0.23	31.96	402455.9	32.97
05-04-2025 15:00	14.08	1.18	91.74	0.68	0.21	29.73	400950.2	32.99
05-04-2025 16:00	14.09	1.29	91.61	0.7	0.2	29.7	399858.3	32.71
05-04-2025 17:00	14.1	1.13	91.37	0.66	0.2	29.91	397672.4	32.46
05-04-2025 18:00	14.1	1.17	91.15	0.61	0.18	30.37	396749	32.44
05-04-2025 19:00	14.08	1.43	90.96	0.6	0.14	30.97	395777.4	32.37
05-04-2025 20:00	14.06	2.07	90.95	0.6	0.11	31.01	396185.3	32.53
05-04-2025 21:00	14.05	2.56	91.12	0.61	0.1	30.7	396614.6	32.62
05-04-2025 22:00	14.04	2.65	91.2	0.61	0.09	30.4	397138.6	32.71
05-04-2025 23:00	14.03	2.86	91.2	0.6	0.1	30.25	397854.5	32.84
05-04-2025 24:00	14.02	3.68	91.25	0.63	0.1	30.21	397674.6	32.84
06-04-2025 01:00	14.03	3.61	91.2	0.63	0.12	30.67	395777.6	32.48
06-04-2025 02:00	14.2	4.21	92.93	0.57	0.11	30.83	464039.4	40.13
06-04-2025 03:00	14.13	4.89	92.84	0.67	0.14	28.12	499821.6	45.54
06-04-2025 04:00	14.12	4.82	92.48	0.68	0.17	28.03	497225.7	45.34
06-04-2025 05:00	14.12	4.71	92.39	0.69	0.18	28.17	496462.1	45.28
06-04-2025 06:00	14.11	4.56	92.19	0.72	0.18	28.19	494101	45.07
06-04-2025 07:00	14.12	3.89	92.17	0.71	0.2	28.2	494164.7	45.06
06-04-2025 08:00	14.13	3.64	92.42	0.78	0.21	28.02	495271.8	45.03
06-04-2025 09:00	14.15	2.42	92.97	0.65	0.2	28.02	496281	44.99
06-04-2025 10:00	14.18	2.36	93.07	0.69	0.2	28.49	498432.9	45.05
06-04-2025 11:00	14.26	1.99	93.78	0.7	0.22	29.38	505552.7	45.22
06-04-2025 12:00	14.29	2.07	94.44	0.7	0.24	29.67	506902.8	45.14
06-04-2025 13:00	14.3	2.12	94.77	0.69	0.27	30.12	506021.1	44.88
06-04-2025 14:00	14.25	1.92	93.81	0.62	0.33	28.74	504707.4	44.92
06-04-2025 15:00	14.25	1.7	93.78	0.59	0.33	27.84	505623.7	45.04
06-04-2025 16:00	14.24	1.86	93.82	0.62	0.3	27.75	504688.4	45.02
06-04-2025 17:00	14.24	1.75	93.44	0.65	0.28	28.67	503678.4	45.06
06-04-2025 18:00	14.3	1.23	91.07	0.5	0.24	30.61	423914.8	34.41
06-04-2025 19:00	14.06	1.65	92.36	0.61	0.18	30.43	396671.7	32.43
06-04-2025 20:00	14.05	2.37	92.56	0.6	0.16	30.22	394364.1	32.06
06-04-2025 21:00	14.04	2.72	92.45	0.61	0.14	30.72	393911	32.01
06-04-2025 22:00	14.04	3.61	92.44	0.62	0.15	30.87	393998.4	32.01
06-04-2025 23:00	14.04	3.56	92.55	0.68	0.14	30.96	393972	32
06-04-2025 24:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	19.31
07-04-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-04-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.88			0.21	23.47		
Max	14.39	4.94			1.97	54.39		
07-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	7.85
07-04-2025 09:00	14.05	2.43	95.09	0.78	0.15	30.1	426791.3	35.65
07-04-2025 10:00	14.08	1.91	92.54	0.68	0.15	29.62	397546.2	32.26
07-04-2025 11:00	14.08	1.79	92.06	0.73	0.16	28.92	399657.5	32.71
07-04-2025 12:00	14.07	1.58	92.54	0.76	0.18	28.95	402432.8	33.11
07-04-2025 13:00	14.66	1.47	90.16	0.19	0.24	59.95	335494.8	20.39
07-04-2025 14:00	14.09	1.42	92.11	0.74	0.22	30.87	404338.2	33.4
07-04-2025 15:00	14.04	1.16	92.14	0.77	0.24	29.58	404086.4	33.58
07-04-2025 16:00	14.04	1.22	92.08	0.8	0.23	29.39	403294.2	33.46
07-04-2025 17:00	14.03	1.53	91.81	0.74	0.21	28.94	402266.3	33.47
07-04-2025 18:00	14.01	1.76	91.62	0.71	0.19	28.78	401875.8	33.45
07-04-2025 19:00	14.01	2.05	91.44	0.66	0.16	28.24	399953.8	33.21
07-04-2025 20:00	14	3.08	91.51	0.69	0.14	28.37	400438.1	33.35
07-04-2025 21:00	14	3.44	91.55	0.69	0.14	28.62	398999.8	33.09
07-04-2025 22:00	14.01	3.55	91.61	0.7	0.13	29.03	397433.6	32.83
07-04-2025 23:00	14.02	2.79	91.55	0.73	0.12	29.6	395823.6	32.53
07-04-2025 24:00	14.02	2.4	91.61	0.7	0.11	29.54	396381.4	32.63
08-04-2025 01:00	14.02	2.65	91.53	0.71	0.13	29.62	396002.2	32.57
08-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.34
08-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	8.6
08-04-2025 09:00	14	3.35	94.25	0.75	0.14	28.65	402966	33.09
08-04-2025 10:00	14.04	2.38	92.55	0.82	0.15	28.74	401713.5	33.21
08-04-2025 11:00	14.05	1.91	92.48	0.81	0.17	28.97	403194.4	33.4
08-04-2025 12:00	14.06	1.44	92.67	0.8	0.29	29.44	403189.4	33.29
08-04-2025 13:00	14.64	1.07	90.44	0.2	0.5	54.39	337121	20.72
08-04-2025 14:00	14.05	1.82	92.17	0.62	0.49	29.17	400629.3	33.03
08-04-2025 15:00	14.02	2.7	92.96	0.7	0.46	28.05	400473.7	33.09
08-04-2025 16:00	14.04	1.8	92.9	0.76	0.59	28.92	401180.9	33.14
08-04-2025 17:00	14.03	1.81	92.19	0.71	0.59	30.14	401121.8	33.3
08-04-2025 18:00	14.01	2.12	91.22	0.79	0.58	30.17	399193.8	33.27
08-04-2025 19:00	14.03	2.23	91.35	0.79	0.6	30.22	398353	33.01
08-04-2025 20:00	14.01	2.27	91.32	0.74	0.62	29.62	397524.6	32.93
08-04-2025 21:00	14.02	3.04	91.41	0.72	0.61	29.81	396370.9	32.71
08-04-2025 22:00	14	3.69	91.55	0.75	0.6	29.22	398935.9	33.11
08-04-2025 23:00	14	3.2	91.68	0.76	0.6	29.1	398708.8	33.06
08-04-2025 24:00	14	3.6	91.62	0.76	0.61	28.94	398466.2	33.03
09-04-2025 01:00	13.99	3.98	91.48	0.84	0.63	29.08	397484.7	33.01
09-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.41
09-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	9.02
09-04-2025 09:00	13.99	2.5	93.65	0.8	0.76	27.79	402708	33.16
09-04-2025 10:00	14.04	1.82	92.35	0.81	0.77	28.19	401595.5	33.25
09-04-2025 11:00	14.07	1.75	92.06	0.84	0.75	28.77	402105.2	33.28
09-04-2025 12:00	14.07	1.59	92.15	0.8	0.71	29.28	402436.2	33.16
09-04-2025 13:00	14.64	1.3	89.87	0.26	0.79	55.44	336354.8	20.67
09-04-2025 14:00	14.1	1.66	91.32	0.82	0.71	30.14	399891.8	32.88
09-04-2025 15:00	14.09	1.35	91.75	0.85	0.71	29.49	399224.3	32.8
09-04-2025 16:00	14.07	1.1	91.32	0.84	0.7	29.84	399687.5	33.08
09-04-2025 17:00	14.07	1.06	91.33	0.83	0.68	30.2	400311.8	33.16
09-04-2025 18:00	14.06	1.27	91.15	0.78	0.65	29.31	397615.1	32.81
09-04-2025 19:00	14.04	1.59	90.98	0.74	0.59	29.15	395930.2	32.64
09-04-2025 20:00	14.04	2.77	91.1	0.74	0.58	29.59	394158.6	32.33
09-04-2025 21:00	14.03	2.96	91.2	0.75	0.58	29.83	394664.8	32.37
09-04-2025 22:00	14.03	2.94	91.24	0.77	0.59	29.63	394411.8	32.34
09-04-2025 23:00	14.02	3.34	91.2	0.76	0.61	29.45	395078.8	32.5
09-04-2025 24:00	14.01	4.22	91.15	0.78	0.62	29.34	394953.6	32.51
10-04-2025 01:00	14.01	4.66	91.59	0.76	0.65	29.3	395241.1	32.43
10-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.32
10-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	9.14
10-04-2025 09:00	14.01	2.96	92.16	0.88	0.73	29.8	398851.7	32.8
10-04-2025 10:00	14.03	2.89	91.03	0.83	0.72	29.65	397300.3	32.82

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.88			0.21	23.47		
Max	14.39	4.94			1.97	54.39		
10-04-2025 11:00	14.04	3.08	91.2	0.77	0.72	29.53	396810.8	32.62
10-04-2025 12:00	14.04	3.23	91.19	0.81	0.7	30.16	396508.1	32.56
10-04-2025 13:00	14.59	3.84	89.37	0.43	0.77	58.46	336963.6	20.89
10-04-2025 14:00	14.05	3.21	90.92	0.91	0.72	30.4	398148.5	32.8
10-04-2025 15:00	14.03	2.77	91.71	0.99	0.72	28.16	398042.9	32.77
10-04-2025 16:00	14.06	2.14	91.59	0.93	0.73	29	396311.5	32.4
10-04-2025 17:00	14.07	1.42	91.32	0.87	0.71	29.32	396021.2	32.42
10-04-2025 18:00	14.04	1.79	91.22	0.86	0.68	29.12	397432.8	32.79
10-04-2025 19:00	14	2.47	91.25	0.86	0.66	28.76	399102.6	33.21
10-04-2025 20:00	14	3.09	91.16	0.85	0.65	28.99	399195.5	33.29
10-04-2025 21:00	14	3.7	91.07	0.85	0.66	29.5	397869.8	33.06
10-04-2025 22:00	13.99	4.08	91.18	0.85	0.67	29.28	399509	33.36
10-04-2025 23:00	14.01	4.14	91.09	0.85	0.68	29.97	397221.9	32.97
10-04-2025 24:00	14.01	4.3	91.3	0.89	0.69	30.12	396942.3	32.83
11-04-2025 01:00	14.01	3.84	91.24	0.91	0.69	30.24	396004.9	32.74
11-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.31
11-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	8.92
11-04-2025 09:00	14.01	4.08	93.65	0.94	0.78	27.83	401833.6	32.99
11-04-2025 10:00	14.05	1.92	93.33	0.79	0.79	27.9	422934.8	35.84
11-04-2025 11:00	14.04	3.06	97.15	0.84	0.79	28.17	443224.4	38.14
11-04-2025 12:00	13.98	4	92.76	0.74	0.77	28.28	401602.9	33.52
11-04-2025 13:00	14.51	11.5	87.83	0.15	0.86	51.3	337728.8	21.67
11-04-2025 14:00	14.01	4.79	89.94	0.85	0.84	30.57	398117.9	33.34
11-04-2025 15:00	14.01	2.76	91.6	0.88	0.87	28.75	399045.9	33.07
11-04-2025 16:00	14.02	2.11	91.8	0.85	0.84	28.38	400291.1	33.15
11-04-2025 17:00	14.04	1.47	91.61	0.85	0.82	28.87	399834.2	33.01
11-04-2025 18:00	14.03	1.91	91.5	0.8	0.79	28.1	398425.4	32.87
11-04-2025 19:00	14.02	2.59	91.38	0.78	0.75	28.3	398857.8	33.08
11-04-2025 20:00	14	3.21	91.39	0.76	0.74	28.38	398455	33.04
11-04-2025 21:00	14.01	4.05	91.28	0.74	0.73	28.67	396632.9	32.75
11-04-2025 22:00	14	4.5	91.37	0.75	0.73	28.53	397307.3	32.9
11-04-2025 23:00	13.99	5.15	91.54	0.77	0.73	28.02	399481	33.24
11-04-2025 24:00	13.98	4.77	91.57	0.78	0.74	28.1	398914.3	33.14
12-04-2025 01:00	13.98	5.38	91.52	0.8	0.75	28.21	398727.5	33.19
12-04-2025 02:00	14.17	5.06	93.82	0.78	0.82	29.75	475906.2	41.49
12-04-2025 03:00	14.16	3.89	93.68	0.77	0.84	27.46	515093.7	46.89
12-04-2025 04:00	14.16	4.69	93.7	0.79	0.85	27.64	516392.6	47.09
12-04-2025 05:00	14.14	4.83	93.3	0.76	0.87	27.69	511152.8	46.67
12-04-2025 06:00	14.13	5.58	93.12	0.77	0.86	28	508271.2	46.46
12-04-2025 07:00	14.13	5.52	92.97	0.78	0.85	28.04	507573.5	46.43
12-04-2025 08:00	14.16	4.8	93.36	0.81	0.85	27.79	512084.4	46.67
12-04-2025 09:00	14.21	3.1	93.62	0.77	0.85	28.63	513831.9	46.5
12-04-2025 10:00	14.1	2.48	93.03	0.86	0.81	32.65	511246.2	47.22
12-04-2025 11:00	14.14	2.23	92.97	0.83	0.78	31.96	509078.8	46.59
12-04-2025 12:00	14.14	1.93	93.05	0.79	0.77	32.19	508541.4	46.52
12-04-2025 13:00	14.15	1.69	93.3	0.83	0.77	32.75	507497.2	46.36
12-04-2025 14:00	14.13	1.83	92.76	0.9	0.76	34.37	505690.8	46.41
12-04-2025 15:00	14.1	1.98	92.57	0.92	0.75	35.25	504024.6	46.4
12-04-2025 16:00	14.11	1.46	92.53	0.89	0.75	34.46	503835.4	46.31
12-04-2025 17:00	14.16	1.48	92.7	0.86	0.72	32.74	505970.9	46.13
12-04-2025 18:00	14.24	1.59	92.99	0.76	0.7	29.93	508504.9	45.76
12-04-2025 19:00	13.9	2.31	92.71	0.86	0.65	34.93	517650.6	49.49
12-04-2025 20:00	13.89	2.75	92.7	0.85	0.62	35.37	518939.8	49.72
12-04-2025 21:00	13.88	3.36	92.69	0.85	0.64	35.39	518953.5	49.77
12-04-2025 22:00	13.87	4.38	92.77	0.89	0.65	35.31	518811.2	49.79
12-04-2025 23:00	13.87	5.47	92.77	0.96	0.68	35.34	519104.3	49.81
12-04-2025 24:00	13.99	4.81	92.86	0.83	0.71	31.68	511275.3	47.96
13-04-2025 01:00	14.12	5.22	93.06	0.8	0.75	27.52	505886.2	46.28
13-04-2025 02:00	14.12	4.51	93.07	0.83	0.79	27.39	505342.5	46.15
13-04-2025 03:00	14.15	4.24	93.42	0.85	0.84	27.55	513136.3	46.85
13-04-2025 04:00	14.14	3.92	93.29	0.87	0.86	27.75	508991.9	46.46
13-04-2025 05:00	14.12	3.72	92.78	0.9	0.88	27.63	501629	45.78
13-04-2025 06:00	14.11	4.02	92.64	0.86	0.91	27.72	498215.9	45.42
13-04-2025 07:00	14.11	5.48	92.52	0.9	0.91	27.65	495355.6	45.12
13-04-2025 08:00	14.13	4.34	92.7	0.87	0.93	27.61	496379.9	45.07
13-04-2025 09:00	14.17	3.05	93.02	0.8	0.9	28.1	499252.8	45.16
13-04-2025 10:00	14.22	2.39	93.22	0.8	0.87	28.74	499712.9	44.89
13-04-2025 11:00	14.22	2.14	92.76	0.81	0.84	28.99	488423.4	43.61
13-04-2025 12:00	14.26	1.98	93.25	0.83	0.81	29.62	491384.9	43.63
13-04-2025 13:00	14.28	1.78	93.42	0.8	0.81	29.76	492645.3	43.62
13-04-2025 14:00	14.3	1.76	93.14	0.81	0.8	30.07	493682.9	43.63

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.88			0.21	23.47		
Max	14.39	4.94			1.97	54.39		
13-04-2025 15:00	14.29	1.89	92.99	0.83	0.8	29.7	493087.3	43.55
13-04-2025 16:00	14.27	1.71	92.89	0.78	0.8	28.89	492860.9	43.61
13-04-2025 17:00	14.28	1.78	92.9	0.81	0.77	29.55	493054.8	43.58
13-04-2025 18:00	14.24	1.52	92.56	0.77	0.73	29.04	490379.3	43.67
13-04-2025 19:00	13.92	2.12	92.83	0.87	0.67	34.58	517420.2	49.3
13-04-2025 20:00	13.89	2.45	92.98	0.9	0.66	34.9	518839.8	49.55
13-04-2025 21:00	13.88	2.52	92.95	0.86	0.65	34.78	518543.2	49.56
13-04-2025 22:00	13.87	3.58	92.99	0.89	0.67	34.54	517914.1	49.54
13-04-2025 23:00	13.87	4.32	93.05	0.93	0.68	34.53	518094.3	49.55
13-04-2025 24:00	13.96	4.34	92.82	0.87	0.7	31.06	501296.6	46.72
14-04-2025 01:00	14.08	4.38	92.36	0.82	0.73	27.41	485529	44.01
14-04-2025 02:00	14.09	4.08	92.34	0.85	0.75	26.73	487395.4	44.1
14-04-2025 03:00	14.09	3.41	92.29	0.9	0.78	26.84	487584	44.12
14-04-2025 04:00	14.1	2.91	92.34	0.87	0.81	27.03	487525.3	44.11
14-04-2025 05:00	14.1	3	92.26	0.87	0.83	27.2	487234.9	44.1
14-04-2025 06:00	14.12	2.69	91.9	0.79	0.84	28.37	485943.2	44.1
14-04-2025 07:00	14.12	4.36	91.55	0.81	0.86	28.76	485759.1	44.14
14-04-2025 08:00	14.11	5.34	91.33	0.66	0.86	28.91	487122.9	44.39
14-04-2025 09:00	14.11	8.31	91.48	0.78	0.88	28.6	487294.8	44.4
14-04-2025 10:00	14.12	6.59	92.05	0.87	0.92	28.54	489524	44.56
14-04-2025 11:00	14.13	3.75	92.39	0.91	0.93	28.38	491584.7	44.67
14-04-2025 12:00	14.18	2.42	92.85	0.78	0.92	28.78	494440.9	44.6
14-04-2025 13:00	14.17	2.2	92.96	0.85	0.88	28.48	493941.4	44.67
14-04-2025 14:00	14.15	2.03	92.68	0.77	0.83	27.98	493627.6	44.75
14-04-2025 15:00	14.13	2.24	92.75	0.85	0.78	27.44	493764.8	44.77
14-04-2025 16:00	14.14	2.12	93.04	0.82	0.78	27.36	494804.7	44.81
14-04-2025 17:00	14.11	1.69	92.38	0.7	0.75	27.29	492735.7	44.75
14-04-2025 18:00	14.1	2.51	91.96	0.77	0.72	27.98	490615.4	44.7
14-04-2025 19:00	13.95	2.59	91.54	0.67	0.72	34.54	521160.1	49.86
14-04-2025 20:00	13.98	7.74	91.92	0.69	0.76	34.28	524230.5	50.01
14-04-2025 21:00	13.98	11.94	92.38	0.76	0.82	34.19	524184.7	49.98
14-04-2025 22:00	13.96	24.62	92.57	0.93	0.85	34.3	523624.8	49.94
14-04-2025 23:00	13.96	7.39	92.73	0.91	0.88	34.22	523521.6	49.93
14-04-2025 24:00	14.02	4.82	92.36	0.87	0.92	31.61	504343.1	47.12
15-04-2025 01:00	14.09	6.75	91.57	0.87	0.96	28.37	487042.6	44.48
15-04-2025 02:00	14.1	5.75	91.65	0.84	0.97	28.37	487365	44.43
15-04-2025 03:00	14.1	3.29	91.67	0.91	1.01	28.34	488464	44.47
15-04-2025 04:00	14.1	2.81	91.81	0.91	1.01	28.48	489127.6	44.56
15-04-2025 05:00	14.11	2.28	91.82	0.89	1	28.56	489607.1	44.6
15-04-2025 06:00	14.11	2.13	91.75	0.89	1	28.83	489309.5	44.59
15-04-2025 07:00	14.11	1.96	91.63	0.89	1	28.79	488786.3	44.53
15-04-2025 08:00	14.13	2.04	91.81	0.95	1	28.72	490662.2	44.57
15-04-2025 09:00	14.16	1.94	92.38	0.88	0.96	28.81	493520.7	44.68
15-04-2025 10:00	14.19	1.99	92.66	0.83	0.95	28.98	497280	44.94
15-04-2025 11:00	14.14	1.94	92.81	0.82	0.9	27.75	496720.7	45.14
15-04-2025 12:00	14.14	1.87	93.63	0.75	0.86	27.44	497660.9	45.08
15-04-2025 13:00	14.11	1.79	94.56	0.73	0.84	27.63	492442.5	44.32
15-04-2025 14:00	14.14	1.57	93.86	0.72	0.83	27.31	498591.8	45.07
15-04-2025 15:00	14.08	1.28	89.16	0.79	0.8	28.46	442614	38.9
15-04-2025 16:00	14.2	1.97	92.32	0.74	0.83	28.31	488945.4	43.72
15-04-2025 17:00	14.12	3.29	91.56	0.57	0.78	29.2	484838.1	44
15-04-2025 18:00	14.25	6.81	89.88	0.45	0.82	28.94	394152.1	30.66
15-04-2025 19:00	14.05	8.06	91.36	0.73	0.82	34.47	390004.4	31.43
15-04-2025 20:00	14.04	6.54	90.86	0.79	0.86	33.16	389294.6	31.37
15-04-2025 21:00	14.04	2.95	90.95	0.8	0.87	33.12	389634.5	31.37
15-04-2025 22:00	14.05	3.05	90.95	0.81	0.87	33.75	389240.3	31.34
15-04-2025 23:00	14.05	3.22	90.94	0.81	0.88	33.82	389255.1	31.35
15-04-2025 24:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	18.83
16-04-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-04-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.1

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.88			0.21	23.47		
Max	14.39	4.94			1.97	54.39		
16-04-2025 19:00	14.07	3.29	92.11	0.75	0.79	31.05	392238.1	31.38
16-04-2025 20:00	14.07	4.11	91.34	0.7	0.79	31.39	390338.8	31.35
16-04-2025 21:00	14.06	4.38	91.25	0.68	0.8	31.93	389850.7	31.34
16-04-2025 22:00	14.06	4.75	91.23	0.69	0.78	32.09	389688.8	31.32
16-04-2025 23:00	14.06	5.04	91.26	0.7	0.78	32.3	389410.2	31.32
16-04-2025 24:00	14.17	5.21	91.48	0.63	0.82	33.17	400358.4	31.92
17-04-2025 01:00	14.1	4.68	92.78	0.82	0.84	27.71	482618.5	43.53
17-04-2025 02:00	14.09	3.09	92.08	0.94	0.85	27.85	481612.5	43.6
17-04-2025 03:00	14.08	2.95	91.92	0.82	0.88	27.87	481815.7	43.66
17-04-2025 04:00	14.08	3.99	91.79	0.79	0.91	27.89	482377.1	43.73
17-04-2025 05:00	14.08	6.64	91.8	0.84	0.92	27.71	482425.1	43.75
17-04-2025 06:00	14.08	5.15	91.78	0.93	0.94	27.99	482359.5	43.76
17-04-2025 07:00	14.08	3.32	91.84	0.94	0.95	27.98	482001.7	43.72
17-04-2025 08:00	14.08	3.53	91.99	0.86	0.97	27.64	482721.9	43.73
17-04-2025 09:00	14.12	3.68	92.31	0.81	0.94	27.76	484670.3	43.72
17-04-2025 10:00	14.17	2.33	92.55	0.85	0.92	28.66	487553.6	43.79
17-04-2025 11:00	14.2	1.72	92.59	0.8	0.88	29.06	489245.8	43.79
17-04-2025 12:00	14.21	1.78	92.75	0.78	0.87	29.03	490203.5	43.81
17-04-2025 13:00	14.19	2.27	92.99	0.78	0.86	28.39	490994.2	43.88
17-04-2025 14:00	14.21	2.09	93.21	0.78	0.87	28.4	492258.3	43.83
17-04-2025 15:00	14.21	1.8	93.04	0.81	0.87	28.46	492068.1	43.84
17-04-2025 16:00	14.2	1.92	92.98	0.78	0.86	28.39	492126.8	43.89
17-04-2025 17:00	14.21	1.55	92.56	0.75	0.85	28.7	492643.7	44.03
17-04-2025 18:00	14.26	1.38	92.08	0.66	0.79	30.58	441147.3	36.84
17-04-2025 19:00	14.07	1.89	92.02	0.73	0.73	31.1	393378.4	31.8
17-04-2025 20:00	14.07	2.83	91.41	0.74	0.71	31.95	389855.6	31.32
17-04-2025 21:00	14.06	3.34	91.1	0.74	0.72	32.18	389407.3	31.31
17-04-2025 22:00	14.06	3.83	91.09	0.74	0.74	32.35	388959.9	31.31
17-04-2025 23:00	14.06	4.29	91.33	0.75	0.73	32.37	389403.6	31.3
17-04-2025 24:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	18.75
18-04-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-04-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.93
18-04-2025 09:00	14.08	2.06	94.67	0.89	0.83	30.29	397199.1	31.58
18-04-2025 10:00	14.14	0.97	92.17	0.84	0.82	31.73	392506.9	31.33
18-04-2025 11:00	14.15	0.88	91.76	0.84	0.78	31.55	392023.6	31.33
18-04-2025 12:00	14.15	1.11	92.41	0.82	0.77	31.26	392259.4	31.25
18-04-2025 13:00	14.65	1.45	90.94	0.3	0.83	53.74	337517.8	20.75
18-04-2025 14:00	14.16	1.25	91.28	0.77	0.77	32.23	391286	31.38
18-04-2025 15:00	14.15	1.24	91.72	0.81	0.75	31.53	391243.6	31.32
18-04-2025 16:00	14.15	0.94	91.4	0.8	0.75	31.58	390872.6	31.32
18-04-2025 17:00	14.14	1.02	91.38	0.77	0.73	31.23	390799.7	31.31
18-04-2025 18:00	14.12	1.33	91.27	0.78	0.7	31.48	390722.9	31.31
18-04-2025 19:00	14.09	1.72	91.08	0.75	0.68	31.14	389448.3	31.31
18-04-2025 20:00	14.07	2.73	91.14	0.76	0.67	31.22	389262.1	31.33
18-04-2025 21:00	14.06	3.14	91.22	0.75	0.66	31.37	389394.1	31.34
18-04-2025 22:00	14.05	3.59	91.18	0.77	0.68	31.77	389307.8	31.35
18-04-2025 23:00	14.05	3.66	91.15	0.79	0.68	31.98	389240.5	31.34
18-04-2025 24:00	14.05	3.87	91.17	0.81	0.69	31.94	389383	31.33
19-04-2025 01:00	14.05	4.2	91.17	0.81	0.71	31.84	389394.8	31.34
19-04-2025 02:00	14.17	4.28	92.36	0.77	0.75	30.16	448838.5	38.37
19-04-2025 03:00	14.11	3.83	92.42	0.85	0.75	27.77	483706.3	43.64
19-04-2025 04:00	14.1	3.65	92.06	0.91	0.77	27.81	483712	43.73
19-04-2025 05:00	14.09	3.18	92.01	0.97	0.78	27.79	483555	43.75
19-04-2025 06:00	14.1	2.86	91.95	0.96	0.8	27.82	483736.9	43.75
19-04-2025 07:00	14.1	2.76	92	1.02	0.8	27.68	483841.3	43.74
19-04-2025 08:00	14.2	3.08	92.17	0.93	0.83	30.91	434538.3	36.25
19-04-2025 09:00	14.06	2.17	92.62	0.9	0.78	31.12	391510.5	31.38
19-04-2025 10:00	14.08	1.81	92.13	0.93	0.78	31.38	390911.4	31.33
19-04-2025 11:00	14.12	1.39	92.1	0.96	0.78	31.64	391620	31.29
19-04-2025 12:00	14.13	1.22	92.27	0.85	0.78	30.95	392037.7	31.29
19-04-2025 13:00	14.6	1.44	90.19	0.33	0.86	51.61	338644	21.04
19-04-2025 14:00	14.1	2.43	90.75	0.8	0.73	31.48	389656.5	31.3
19-04-2025 15:00	14.11	1.48	91.67	0.84	0.73	30.74	391006.7	31.29
19-04-2025 16:00	14.12	1.2	91.47	0.87	0.73	30.98	390804.5	31.3
19-04-2025 17:00	14.12	1.27	91.42	0.86	0.72	31.18	391184.8	31.32
19-04-2025 18:00	14.1	1.36	91.24	0.8	0.69	30.93	390336	31.32
19-04-2025 19:00	14.08	1.82	91.15	0.77	0.67	31.31	389742.2	31.33
19-04-2025 20:00	14.06	2.58	91.1	0.78	0.67	31.31	389547.4	31.36
19-04-2025 21:00	14.06	3.26	91.17	0.81	0.68	31.51	389562.5	31.36
19-04-2025 22:00	14.07	2.8	91.31	0.85	0.68	31.86	390191.3	31.34

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.88			0.21	23.47		
Max	14.39	4.94			1.97	54.39		
19-04-2025 23:00	14.06	2.26	91.35	0.86	0.69	31.89	390079.8	31.35
19-04-2025 24:00	14.05	2.81	91.27	0.87	0.71	31.7	389751.2	31.35
20-04-2025 01:00	14.05	3.37	91.27	0.89	0.73	31.64	389919.3	31.35
20-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.1
20-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-04-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.09
20-04-2025 19:00	14.08	1.81	93.09	0.89	0.6	29.91	397824.5	31.91
20-04-2025 20:00	14.09	2.61	91.44	0.77	0.61	30.38	391359.5	31.39
20-04-2025 21:00	14.09	3.13	91.38	0.79	0.62	31.01	391166.6	31.37
20-04-2025 22:00	14.08	3.53	91.46	0.86	0.64	31.64	391075.5	31.36
20-04-2025 23:00	14.08	3.5	91.49	0.86	0.64	31.67	390984	31.35
20-04-2025 24:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	18.83
21-04-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-04-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-04-2025 08:00	<Samp	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	12.57
21-04-2025 09:00	14.09	2.84	93.48	1.05	0.74	31.59	395024	31.62
21-04-2025 10:00	14.13	1.49	92.52	0.98	0.73	30.54	393089.7	31.33
21-04-2025 11:00	14.14	0.98	92.06	0.94	0.72	30.93	392834.4	31.33
21-04-2025 12:00	14.14	1.24	92.07	0.9	0.71	31.11	392657.1	31.33
21-04-2025 13:00	14.65	1.21	90.62	0.54	0.78	55.35	338963	20.87
21-04-2025 14:00	14.16	1.16	91.43	0.88	0.72	30.95	391890.3	31.37
21-04-2025 15:00	14.13	1.38	91.62	0.83	0.73	29.84	391605.5	31.32
21-04-2025 16:00	14.09	2.65	91.37	0.85	0.67	28.84	390958.9	31.32
21-04-2025 17:00	14.1	1.75	91.65	0.86	0.67	29.43	391173.8	31.33
21-04-2025 18:00	14.12	1.4	91.58	0.84	0.66	30.36	391182.2	31.31
21-04-2025 19:00	14.11	1.37	91.26	0.81	0.64	31.05	390327.5	31.31
21-04-2025 20:00	14.06	2.16	91.36	0.88	0.63	30.19	394946.5	32.26
21-04-2025 21:00	14.03	2.46	91.49	0.88	0.63	28.58	397980.2	32.84
21-04-2025 22:00	14.02	2.54	91.6	0.92	0.62	28.66	398384	32.91
21-04-2025 23:00	14.01	2.73	91.58	0.92	0.64	28.71	398477.9	32.91
21-04-2025 24:00	14.01	3.16	91.5	0.9	0.65	28.83	397803.2	32.83
22-04-2025 01:00	14.01	3.72	91.4	0.92	0.65	29.06	396823.7	32.67
22-04-2025 02:00	14.17	4.53	93.21	0.9	0.72	32.91	470388	40.98
22-04-2025 03:00	14.15	4.79	93.74	0.99	0.75	28.1	510751.3	46.46
22-04-2025 04:00	14.17	4.76	93.7	0.95	0.75	28.19	514281.3	46.8
22-04-2025 05:00	14.16	4.32	93.85	0.98	0.75	28.76	518767.8	47.38
22-04-2025 06:00	14.14	3.89	93.77	1.04	0.75	29.42	520568.8	47.81
22-04-2025 07:00	14.18	3.22	93.95	1.06	0.78	28.29	519924	47.39
22-04-2025 08:00	14.19	2.3	93.32	1	0.76	30.45	460373.7	39.52
22-04-2025 09:00	14.04	1.47	92.88	1.01	0.73	28.87	402061.2	33.11
22-04-2025 10:00	14.09	1.2	92.56	1.07	0.71	29.71	401842.5	33.03
22-04-2025 11:00	14.1	1.37	92.3	1.09	0.7	30.07	402219.4	33.06
22-04-2025 12:00	14.12	1.37	92.94	1.06	0.69	29.64	401345.3	32.73
22-04-2025 13:00	14.66	1.59	91.34	0.57	0.76	55.59	340600.6	21.04
22-04-2025 14:00	14.13	1.33	91.75	1.03	0.69	31.24	401626.6	32.91
22-04-2025 15:00	14.1	1.19	92.13	1.05	0.66	30	401750.8	33
22-04-2025 16:00	14.08	1.2	92.04	1.02	0.65	29.82	402190.5	33.13
22-04-2025 17:00	14.08	1.23	91.92	1	0.64	29.98	402388.6	33.17
22-04-2025 18:00	14.07	1.37	91.73	0.98	0.6	29.36	401151.8	33.05
22-04-2025 19:00	14.07	1.56	91.56	0.93	0.61	29.16	398230.1	32.65
22-04-2025 20:00	14.08	1.93	91.46	0.93	0.57	30.2	396250.4	32.32
22-04-2025 21:00	14.06	2.44	91.47	0.93	0.57	30.11	396289.4	32.36
22-04-2025 22:00	14.04	2.82	91.67	0.96	0.57	29.53	398479.2	32.75
22-04-2025 23:00	14.03	2.68	91.63	0.94	0.59	29.13	399461.4	32.93
22-04-2025 24:00	14.02	3.12	91.58	0.99	0.61	29.2	399561.5	32.95
23-04-2025 01:00	14.02	3.75	91.63	0.97	0.61	29.02	399147	32.93
23-04-2025 02:00	14.23	2.65	93.63	0.91	0.66	31.49	473671.7	40.87

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.88			0.21	23.47		
Max	14.39	4.94			1.97	54.39		
23-04-2025 03:00	14.18	22.13	94.33	0.98	0.66	28.04	516748.2	46.79
23-04-2025 04:00	14.16	44.25	93.51	1	0.62	28.08	510298.7	46.37
23-04-2025 05:00	14.17	69.35	93.59	0.99	0.63	27.96	515346.8	46.89
23-04-2025 06:00	14.17	85.27	93.86	0.99	0.64	28.06	518849.5	47.19
23-04-2025 07:00	14.15	92.6	93.67	1.04	0.67	28.09	513758.5	46.75
23-04-2025 08:00	14.19	330.83	93.6	1	0.69	29.43	458571.1	39.12
23-04-2025 09:00	14.13	0	92.76	1.11	1.36	28.02	399135.6	32.62
23-04-2025 10:00	14.27	0	92.45	1.3	2.15	27.27	401285.3	32.89
23-04-2025 11:00	14.27	0	92.4	1.32	2.11	28.33	403850.3	33.28
23-04-2025 12:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	33.44
23-04-2025 13:00	14.85	Alarm	90.83	0.69	2.37	58.54	336469.9	20.28
23-04-2025 14:00	14.29	Alarm	91.96	1.13	2.09	29.03	405996.4	33.46
23-04-2025 15:00	14.22	Alarm	91.95	1.17	2.01	26.3	402372.3	33.19
23-04-2025 16:00	14.19	Alarm	92.08	1.27	1.82	27.08	403638.7	33.4
23-04-2025 17:00	14.19	Alarm	92.18	1.25	1.52	28.56	403967.5	33.32
23-04-2025 18:00	14.21	Alarm	91.81	1.13	1.59	27.76	400911.2	32.87
23-04-2025 19:00	14.15	Alarm	91.49	1.03	1.13	27.47	397282.9	32.39
23-04-2025 20:00	14.09	Alarm	91.49	0.99	0.6	29.02	396782.8	32.36
23-04-2025 21:00	14.08	Alarm	91.4	0.99	0.52	29.94	395793.9	32.17
23-04-2025 22:00	14.14	Alarm	91.46	1.08	1.31	28.71	396646.4	32.35
23-04-2025 23:00	14.2	Alarm	91.45	1.14	1.81	27.21	398261.5	32.69
23-04-2025 24:00	14.19	Alarm	91.43	1.18	1.82	26.86	399567.8	32.89
24-04-2025 01:00	14.19	Alarm	91.49	1.24	1.82	27.11	398465.9	32.73
24-04-2025 02:00	14.39	Alarm	93.64	1.11	1.94	27.82	474480.3	40.84
24-04-2025 03:00	14.32	Alarm	94.16	1.17	1.91	25.82	515979.2	46.78
24-04-2025 04:00	14.31	Alarm	93.67	1.11	1.96	26.4	517948.5	47.19
24-04-2025 05:00	14.32	Alarm	93.71	1.19	1.96	25.54	515343.7	46.81
24-04-2025 06:00	14.31	Alarm	93.52	1.16	1.95	25.55	509464.1	46.29
24-04-2025 07:00	14.3	Alarm	93.16	1.27	1.97	25.53	505729.5	45.96
24-04-2025 08:00	14.36	Alarm	93.5	1.2	2.01	26.35	451141.3	38.05
24-04-2025 09:00	14.22	Alarm	91.97	1.08	2	26.5	397367.7	32.38
24-04-2025 10:00	14.26	Alarm	91.98	1.28	2.01	27.31	400894.1	32.82
24-04-2025 11:00	14.26	Maintenance	91.98	1.18	2	27.09	402159.9	33.07
24-04-2025 12:00	<Samp	Alarm	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	33.32
24-04-2025 13:00	<Samp	Alarm	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	20.16
24-04-2025 14:00	14.2	Alarm	89.37	0.93	1.9	28.48	403098.2	33.65
24-04-2025 15:00	14.12	Alarm	91.35	1.25	1.86	26	403910	33.78
24-04-2025 16:00	14.14	Alarm	91.82	1.45	1.92	26.08	403911.4	33.59
24-04-2025 17:00	14.18	Alarm	92.38	1.42	2.01	26.15	404842.7	33.44
24-04-2025 18:00	14.2	Alarm	92.02	1.11	2.05	25.99	403184.3	33.22
24-04-2025 19:00	14.19	Alarm	91.61	1.1	2.02	25.73	401051	33.06
24-04-2025 20:00	14.17	Alarm	91.81	1.15	1.97	25.33	401736.4	33.18
24-04-2025 21:00	14.16	Alarm	91.78	1.14	1.96	25.03	400960.2	33.05
24-04-2025 22:00	14.16	Alarm	91.73	1.11	1.96	25.04	401315.1	33.13
24-04-2025 23:00	14.15	Alarm	91.72	1.16	1.96	25.24	401815.4	33.29
24-04-2025 24:00	14.17	Alarm	91.66	1.17	1.97	25.81	399658.1	32.82
25-04-2025 01:00	14.19	Alarm	91.54	1.14	2.02	26.71	396757.3	32.3
25-04-2025 02:00	14.35	Alarm	93.33	1.11	2.08	26.95	466340.8	40.11
25-04-2025 03:00	14.33	Alarm	93.93	1.22	2.23	24.95	509912.2	46.18
25-04-2025 04:00	14.32	Alarm	93.5	1.2	2.29	24.83	508855	46.19
25-04-2025 05:00	14.32	Alarm	93.33	1.22	2.28	24.74	506852.9	45.99
25-04-2025 06:00	14.34	Alarm	93.73	1.16	2.34	24.59	515827.8	46.76
25-04-2025 07:00	14.33	Alarm	94.02	1.35	2.34	24.97	517704.6	47.08
25-04-2025 08:00	14.38	Alarm	93.57	1.27	2.39	26.23	455347.1	38.55
25-04-2025 09:00	14.21	Alarm	93.48	1.35	2.35	25.28	404629.9	33.41
25-04-2025 10:00	14.23	Alarm	93.7	1.38	2.37	25.76	406262.6	33.49
25-04-2025 11:00	14.24	Alarm	93.94	1.37	2.35	26.38	407533.9	33.61
25-04-2025 12:00	14.26	Alarm	94.2	1.31	2.33	26.56	406380.4	33.23
25-04-2025 13:00	14.8	Alarm	90.53	0.7	2.51	52.48	337701.7	20.6
25-04-2025 14:00	14.24	Alarm	90.35	1.06	2.19	29.73	399364.8	33.01
25-04-2025 15:00	14.2	Alarm	91.16	1.21	2.18	27.05	399824	33.09
25-04-2025 16:00	14.19	Alarm	91.78	1.32	2.23	25.36	403662.3	33.49
25-04-2025 17:00	14.21	Alarm	91.99	1.25	2.31	25.69	404395.6	33.52
25-04-2025 18:00	14.22	Alarm	91.83	1.23	2.3	25.25	402234.2	33.19
25-04-2025 19:00	14.2	Alarm	91.82	1.21	2.26	25.51	403238.7	33.47
25-04-2025 20:00	14.18	Alarm	91.8	1.21	2.21	24.75	402519.5	33.38
25-04-2025 21:00	14.18	Alarm	91.82	1.21	2.2	24.14	401062.8	33.1
25-04-2025 22:00	14.18	Alarm	91.78	1.28	2.23	24.2	401122.6	33.13
25-04-2025 23:00	14.17	Alarm	91.93	1.24	2.32	24.22	403642.3	33.57
25-04-2025 24:00	14.16	Alarm	91.99	1.29	2.19	24.38	403279.1	33.5
26-04-2025 01:00	14.16	Alarm	91.81	1.25	2.23	24.16	400957.8	33.16
26-04-2025 02:00	14.37	Alarm	93.6	1.14	2.28	25.94	474052.9	40.98
26-04-2025 03:00	14.34	Alarm	94.35	1.22	2.36	24.12	516466.8	46.68
26-04-2025 04:00	14.33	Alarm	94.19	1.25	2.33	24.32	516459.8	46.73
26-04-2025 05:00	14.31	Alarm	94	1.26	2.32	25.13	517794.9	47.2
26-04-2025 06:00	14.32	Alarm	93.93	1.3	2.38	24.57	517531.2	46.97

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.88			0.21	23.47		
Max	14.39	4.94			1.97	54.39		
26-04-2025 07:00	14.35	Alarm	94.05	1.4	2.31	24.6	516998.7	46.79
26-04-2025 08:00	14.36	Alarm	93.41	1.35	2.37	27.12	454850.8	38.57
26-04-2025 09:00	14.21	Alarm	93.1	1.24	2.34	24.77	401860.9	32.93
26-04-2025 10:00	14.25	Alarm	93.34	1.3	2.35	25.4	403623.8	33.12
26-04-2025 11:00	14.28	Alarm	92.7	1.38	2.34	26.2	402949.7	32.99
26-04-2025 12:00	14.27	Alarm	92.41	1.29	2.32	26.23	402477	32.9
26-04-2025 13:00	14.82	Alarm	90.82	0.79	2.5	51.38	338332.4	20.66
26-04-2025 14:00	14.28	Alarm	92.99	1.18	2.26	27.34	404807.8	33.14
26-04-2025 15:00	14.26	Alarm	93.19	1.32	2.22	26.18	403664.8	33
26-04-2025 16:00	14.25	Alarm	93.33	1.29	2.23	26.13	404620.5	33.13
26-04-2025 17:00	14.22	Alarm	93.32	1.25	2.21	25.23	404697.2	33.21
26-04-2025 18:00	14.23	Alarm	93.13	1.21	2.17	24.87	401979.1	32.8
26-04-2025 19:00	14.21	Alarm	93	1.22	2.12	24.73	401607	32.84
26-04-2025 20:00	14.21	Alarm	92.99	1.21	2.08	24.89	401157.4	32.81
26-04-2025 21:00	14.2	Alarm	93.08	1.24	2.05	25.05	401204.9	32.75
26-04-2025 22:00	14.2	Alarm	93.17	1.27	2.06	25.12	401760.9	32.88
26-04-2025 23:00	14.2	Alarm	93.13	1.19	2.07	25.06	401500.5	32.84
26-04-2025 24:00	14.21	Alarm	93.28	1.24	2.13	25.11	401147	32.73
27-04-2025 01:00	14.2	Alarm	93.26	1.33	2.14	25.16	400493.3	32.7
27-04-2025 02:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.32
27-04-2025 03:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 04:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 05:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 06:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 07:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 08:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 09:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 10:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 11:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 12:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 13:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 14:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 15:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 16:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 17:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 18:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 19:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 20:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 21:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 22:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 23:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-04-2025 24:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-04-2025 01:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-04-2025 02:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-04-2025 03:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-04-2025 04:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-04-2025 05:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-04-2025 06:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-04-2025 07:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-04-2025 08:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	8.51
28-04-2025 09:00	14.29	Alarm	94.57	1.58	2.95	24.62	399704.7	32.12
28-04-2025 10:00	14.35	Alarm	92.75	1.47	2.99	24.26	399524.8	32.36
28-04-2025 11:00	14.35	Alarm	92.37	1.69	2.98	24.09	401897.9	32.93
28-04-2025 12:00	14.36	Alarm	92.85	1.52	2.93	24.12	402471.1	32.93
28-04-2025 13:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	20.38
28-04-2025 14:00	14.31	Alarm	91.39	1.24	2.7	25.86	401076.1	33.07
28-04-2025 15:00	14.26	Alarm	91.87	1.41	2.59	24.43	402652.2	33.32
28-04-2025 16:00	14.27	Alarm	92.04	1.45	2.62	24.58	403534.4	33.36
28-04-2025 17:00	14.31	Alarm	92.21	1.65	2.73	24.91	403682	33.28
28-04-2025 18:00	14.3	Alarm	92	1.43	2.69	25.18	404388.5	33.5
28-04-2025 19:00	14.27	Alarm	91.76	1.37	2.61	24.61	403122.8	33.45
28-04-2025 20:00	14.27	Alarm	91.58	1.39	2.51	24.67	399577.4	32.95
28-04-2025 21:00	14.27	Alarm	91.43	1.34	2.48	25.18	396364.8	32.37
28-04-2025 22:00	14.27	Alarm	91.54	1.37	2.56	25.03	397301.8	32.54
28-04-2025 23:00	14.26	Alarm	91.6	1.4	2.51	24.94	397740	32.61
28-04-2025 24:00	14.25	Alarm	91.56	1.36	2.58	24.91	398739.1	32.8
29-04-2025 01:00	14.24	Alarm	91.51	1.39	2.54	24.91	399065	32.88
29-04-2025 02:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.42
29-04-2025 03:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-04-2025 04:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-04-2025 05:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-04-2025 06:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-04-2025 07:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-04-2025 08:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	7.38
29-04-2025 09:00	14.26	Alarm	92.23	1.75	2.52	25.55	405408.7	33.36
29-04-2025 10:00	14.28	Alarm	90.61	1.61	2.68	24.23	399516.4	32.89

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.88			0.21	23.47		
Max	14.39	4.94			1.97	54.39		
29-04-2025 11:00	14.28	Alarm	91.05	1.53	2.7	23.59	400775.2	33.05
29-04-2025 12:00	14.28	Alarm	89.75	1.08	2.64	26.85	396074	32.55
29-04-2025 13:00	14.79	Alarm	89.07	1.04	2.91	55.1	338043.8	20.98
29-04-2025 14:00	14.31	Alarm	90.6	1.49	2.72	27.03	397811	32.66
29-04-2025 15:00	14.31	Alarm	91.48	1.59	2.72	25.1	399612.1	32.7
29-04-2025 16:00	14.33	Alarm	91.89	1.64	2.76	25.09	399457.2	32.46
29-04-2025 17:00	14.33	Alarm	91.85	1.54	2.75	25.07	399098.6	32.49
29-04-2025 18:00	14.32	Alarm	91.75	1.36	2.73	24.98	399025.4	32.53
29-04-2025 19:00	14.29	Alarm	91.43	1.36	2.68	24.87	398967	32.75
29-04-2025 20:00	14.26	Alarm	91.38	1.46	2.62	24.84	399945.7	33.05
29-04-2025 21:00	14.24	Alarm	91.53	1.48	2.59	24.73	400801.9	33.2
29-04-2025 22:00	14.24	Alarm	91.62	1.52	2.57	24.86	402054.7	33.39
29-04-2025 23:00	14.22	Alarm	91.69	1.6	2.56	24.56	402553.9	33.51
29-04-2025 24:00	14.21	Alarm	91.67	1.62	2.58	24.57	402288.3	33.46
30-04-2025 01:00	14.21	Alarm	91.53	1.65	2.61	24.81	401664.9	33.38
30-04-2025 02:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.69
30-04-2025 03:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-04-2025 04:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-04-2025 05:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-04-2025 06:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-04-2025 07:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-04-2025 08:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.46
30-04-2025 09:00	14.23	Alarm	92.78	1.58	2.71	23.72	402006.2	32.91
30-04-2025 10:00	14.27	Alarm	92.21	1.52	2.81	23.47	401908.4	33.04
30-04-2025 11:00	14.3	Alarm	92.31	1.53	2.81	23.64	401017.8	32.78
30-04-2025 12:00	14.31	Alarm	92.63	1.57	2.83	23.7	401398.6	32.77
30-04-2025 13:00	14.85	Alarm	90.71	1.16	3.08	50.54	340052.5	20.9
30-04-2025 14:00	14.37	Alarm	92.02	1.56	2.77	26.82	402169.5	32.81
30-04-2025 15:00	14.3	Alarm	92.41	1.51	2.66	24.61	401479.7	32.87
30-04-2025 16:00	14.27	Alarm	92.14	1.34	2.63	23.49	400622.8	32.83
30-04-2025 17:00	14.24	Alarm	91.65	1.35	2.58	24.48	401220.9	33.2
30-04-2025 18:00	14.24	Alarm	91.68	1.46	2.54	24.37	400825.5	33.12
30-04-2025 19:00	14.23	Alarm	91.71	1.46	2.61	23.56	400725.7	33.05
30-04-2025 20:00	14.22	Alarm	91.82	1.49	2.62	24.08	402523.8	33.34
30-04-2025 21:00	14.24	Alarm	91.77	1.5	2.62	24.03	400841	33.11
30-04-2025 22:00	14.23	Alarm	91.77	1.48	2.61	24.05	400811.3	33.13
30-04-2025 23:00	14.2	Alarm	91.74	1.48	2.6	23.76	401522.9	33.34
30-04-2025 24:00	14.22	Alarm	91.74	1.56	2.61	24.19	400869.2	33.16
Minimum	13.87	0	87.83	0.01	0.09	23.47	332071.1	0
MinDate	12-04-2025 22:00	23-04-2025 09:00	11-04-2025 13:00	01-04-2025 15:00	05-04-2025 22:00	30-04-2025 10:00	02-04-2025 13:00	07-04-2025 01:00
Maximum	14.85	330.83	97.15	2.23	3.08	59.95	528064.6	50.01
MaxDate	23-04-2025 13:00	23-04-2025 08:00	11-04-2025 11:00	01-04-2025 08:00	30-04-2025 13:00	07-04-2025 13:00	01-04-2025 04:00	14-04-2025 20:00
Avg	14.14	4.36	92.19	0.91	0.98	29.52	431655.6	29.88
Num	568	436	568	568	568	568	568	720
Data[%]	79	61	79	79	79	79	79	100
STD	0.1	17.2	1	0.3	0.8	5.1	51405.2	15.1

	14.14	4.36	92.19	0.91	0.98	29.52	431655.72		
AVEGAGE Except SU, SD, IMO	14.14	2.85	92.19	0.91	0.98	29.52	431655.72	310,792,119.72	m3/month
Calculation range	0-15	0-10	0-11	0-10	0-10	0-100	300000-600000		

Min	332,071.10
Max	528,064.60

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.03	0.52			0.45	22.30		
Max	14.49	4.92			1.14	38.44		
Date & Time	31HRSG_O2	31HRSG_DUST	31HRSG_TEMP	31HRSG_CO@7%O2	31HRSG_SO2@7%O2	31HRSG_NOx@7%O2	GT_FLUE_GASFLOW	GT_LOAD
	%Vol	mg/m3	Degree C	PPM	PPM	PPM	m3/h	MW
01-05-2025 01:00	<Samp	Alarm	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	20.32
01-05-2025 02:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 03:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 04:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 05:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 06:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 07:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 08:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 09:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 10:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 11:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 12:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 13:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 14:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 15:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 16:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 17:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-05-2025 18:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.7
01-05-2025 19:00	14.35	Alarm	97.7	2.56	2.55	29.34	422118.8	33.11
01-05-2025 20:00	14.29	Alarm	95.51	1.61	2.56	24.13	442224.8	38.04
01-05-2025 21:00	14.27	Alarm	95.19	1.54	2.59	24.21	441122.1	38.09
01-05-2025 22:00	14.29	Alarm	95.36	1.6	2.62	24.91	442236.5	38.16
01-05-2025 23:00	14.47	Alarm	93.7	1.39	2.68	29.54	401316.4	31.4
01-05-2025 24:00	14.56	Alarm	91.77	1.34	2.7	23.13	397083	30.27
02-05-2025 01:00	14.38	Alarm	93.39	1.64	2.6	25.25	495798.4	44.73
02-05-2025 02:00	14.37	Alarm	92.25	1.61	2.59	25.3	494077.6	44.78
02-05-2025 03:00	14.36	Alarm	92.22	1.57	2.62	25	493432	44.8
02-05-2025 04:00	14.36	Alarm	92.26	1.6	2.64	24.9	494399.4	44.82
02-05-2025 05:00	14.38	Alarm	92.43	1.65	2.66	24.8	495967.9	44.86
02-05-2025 06:00	14.35	Alarm	92.52	1.68	2.62	24.43	495313.6	44.9
02-05-2025 07:00	14.35	Alarm	92.66	1.82	2.62	24.38	495516.8	44.87
02-05-2025 08:00	14.33	Alarm	92.92	1.94	2.65	25	475340.8	42.18
02-05-2025 09:00	14.62	Alarm	91.53	1.32	2.81	29.09	359124.1	24.72
02-05-2025 10:00	14.3	Alarm	94.2	1.75	2.71	23.95	445789.3	38.59
02-05-2025 11:00	14.35	Alarm	95.53	1.68	2.76	24.9	448669.8	38.67
02-05-2025 12:00	14.32	Alarm	95.17	1.46	2.69	24.34	451151.9	39.16
02-05-2025 13:00	14.5	Alarm	91.84	1.27	2.66	30.68	385986.7	28.93
02-05-2025 14:00	14.38	Alarm	93.68	1.47	2.65	25.94	431639.2	36.09
02-05-2025 15:00	14.3	Alarm	95.99	1.6	2.63	24.49	452141.5	39.17
02-05-2025 16:00	14.32	Alarm	96.03	1.65	2.67	24.95	451818.2	39.05
02-05-2025 17:00	14.33	Alarm	96.08	1.73	2.71	25.31	449135.5	38.67
02-05-2025 18:00	14.33	Alarm	96.12	1.6	2.71	25.06	448290.7	38.52
02-05-2025 19:00	14.32	Alarm	96.29	1.57	2.67	24.18	454359.5	39.34
02-05-2025 20:00	14.29	Alarm	96.46	1.55	2.61	23.86	455169	39.54
02-05-2025 21:00	14.27	Alarm	96.4	1.63	2.6	23.85	454266.9	39.51
02-05-2025 22:00	14.27	Alarm	96.68	1.57	2.62	23.8	457436.5	39.8
02-05-2025 23:00	14.26	Alarm	96.59	1.6	2.62	23.61	456981.1	39.85
02-05-2025 24:00	14.24	Alarm	96.19	1.59	2.64	23.81	449469.8	39.08
03-05-2025 01:00	14.39	Alarm	93.96	1.47	2.71	28.7	404074.1	32.01
03-05-2025 02:00	14.39	Alarm	94.27	1.55	2.73	23.97	480323.8	41.78
03-05-2025 03:00	14.38	Alarm	94.2	1.46	2.75	23.68	516787.6	46.83
03-05-2025 04:00	14.4	Alarm	93.53	1.56	2.75	25.25	519937.6	47.47
03-05-2025 05:00	14.39	Alarm	93.26	1.54	2.76	25.27	518147.4	47.33
03-05-2025 06:00	14.35	Alarm	92.85	1.55	2.76	25.04	510695.3	46.73
03-05-2025 07:00	14.35	Alarm	93.03	1.69	2.81	24.56	513513.8	46.95
03-05-2025 08:00	14.32	Alarm	93.16	1.66	2.82	24.49	497113.9	44.92
03-05-2025 09:00	14.49	Alarm	91.4	1.44	2.88	26.81	368905.5	26.71
03-05-2025 10:00	14.3	Alarm	94.81	1.68	2.85	24.95	452099.9	39.32
03-05-2025 11:00	14.32	Alarm	96.37	1.72	2.84	24.92	452460	39.1
03-05-2025 12:00	14.35	Alarm	96.46	1.65	2.77	25.09	455168.6	39.22
03-05-2025 13:00	14.55	Alarm	93.43	1.47	2.76	32.31	388568.8	28.8
03-05-2025 14:00	14.41	Alarm	93.98	1.36	2.69	25.32	433533.6	36.08
03-05-2025 15:00	14.25	Alarm	94.95	1.38	2.64	23.7	456521.5	40.07
03-05-2025 16:00	14.24	Alarm	95	1.45	2.63	24.3	454753.5	39.89
03-05-2025 17:00	14.23	Alarm	93.92	1.39	2.59	25.99	449197.2	39.48
03-05-2025 18:00	14.22	Alarm	93.58	1.54	2.64	25.59	444107.2	38.89
03-05-2025 19:00	14.24	Alarm	94.05	1.59	2.68	25.59	449014.2	39.41
03-05-2025 20:00	14.24	Alarm	94.19	1.64	2.7	25.6	448253.6	39.28
03-05-2025 21:00	14.24	Alarm	94.09	1.67	2.72	25.51	448433.3	39.29
03-05-2025 22:00	14.26	Alarm	94.43	1.68	2.75	25.98	451986.7	39.62
03-05-2025 23:00	14.27	Alarm	94.63	1.72	2.75	25.83	453778	39.81
03-05-2025 24:00	14.27	Alarm	94.68	1.79	2.75	25.88	453410.3	39.74
04-05-2025 01:00	14.39	Alarm	92.51	1.99	2.78	30.34	405738.8	32.08
04-05-2025 02:00	14.42	Alarm	93.44	1.93	2.81	25.32	479010.4	41.69

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.03	0.52			0.45	22.30		
Max	14.49	4.92			1.14	38.44		
04-05-2025 03:00	14.36	Alarm	93.81	1.78	2.8	24.83	515671.8	47.04
04-05-2025 04:00	14.36	Alarm	93.16	1.88	2.8	24.96	513882.8	46.95
04-05-2025 05:00	14.33	Alarm	92.82	1.79	2.8	24.79	508418	46.53
04-05-2025 06:00	14.33	Alarm	92.61	1.97	2.81	24.97	504503.4	46.1
04-05-2025 07:00	14.33	Alarm	92.55	1.91	2.82	24.87	501430.8	45.74
04-05-2025 08:00	14.33	Alarm	92.73	1.79	2.85	24.3	501361.7	45.65
04-05-2025 09:00	14.34	Alarm	92.77	1.51	2.84	24.58	500503.9	45.63
04-05-2025 10:00	14.36	Alarm	92.99	1.55	2.82	24.74	503382.5	45.77
04-05-2025 11:00	14.38	Alarm	93.46	1.55	2.84	24.57	510803.6	46.32
04-05-2025 12:00	14.42	Alarm	93.59	1.52	2.87	24.7	509930.4	46.01
04-05-2025 13:00	14.45	Alarm	93.92	1.55	2.86	24.96	509905.5	45.8
04-05-2025 14:00	14.44	Alarm	93.48	1.53	2.82	24.62	505155	45.32
04-05-2025 15:00	14.47	Alarm	93.54	1.51	2.81	24.75	506693.3	45.19
04-05-2025 16:00	14.46	Alarm	93.62	1.53	2.75	24.91	506254.3	45.12
04-05-2025 17:00	14.44	Alarm	93.42	1.5	2.68	24.67	504337.3	45.04
04-05-2025 18:00	14.39	Alarm	93.44	1.43	2.58	25.63	484091.4	42.82
04-05-2025 19:00	14.39	Alarm	92.49	1.34	2.48	27.18	407898.4	32.96
04-05-2025 20:00	14.24	Alarm	94.72	1.47	2.32	25.81	439037.1	37.97
04-05-2025 21:00	14.24	Alarm	95.18	1.52	2.3	25.73	445265.6	38.66
04-05-2025 22:00	14.24	Alarm	95.51	1.52	2.29	25.55	447497.2	38.89
04-05-2025 23:00	14.39	Alarm	94.38	1.47	2.36	31.44	402515.4	31.63
04-05-2025 24:00	14.51	Alarm	93.25	1.3	2.46	22.3	359898.1	20.7
05-05-2025 01:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-05-2025 02:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-05-2025 03:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-05-2025 04:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-05-2025 05:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-05-2025 06:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-05-2025 07:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-05-2025 08:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.89
05-05-2025 09:00	14.42	Alarm	93.7	1.64	2.65	31.82	375796.4	27.55
05-05-2025 10:00	14.24	Alarm	96.98	1.74	2.71	30.92	503582.8	46.02
05-05-2025 11:00	14.22	Alarm	99.33	1.77	2.74	32.02	518465.6	47.72
05-05-2025 12:00	14.4	Alarm	99.08	1.64	2.77	26.11	492198.2	43.24
05-05-2025 13:00	14.49	Alarm	95.14	1.46	2.76	29.96	405423.9	31.59
05-05-2025 14:00	14.32	Alarm	94.73	1.38	2.62	26.69	432301.5	36.42
05-05-2025 15:00	14.25	Alarm	95.86	1.57	2.48	24.21	437242.5	37.43
05-05-2025 16:00	14.32	Alarm	97.12	1.42	2.54	23.83	466956.6	40.63
05-05-2025 17:00	14.33	Alarm	98.41	1.5	2.58	23.76	489792.1	43.23
05-05-2025 18:00	14.34	Alarm	98.22	1.6	2.6	23.82	483711.7	42.51
05-05-2025 19:00	14.33	Alarm	98.48	1.51	2.64	23.76	488678.4	43.07
05-05-2025 20:00	14.32	Alarm	98.57	1.54	2.66	23.76	487900.6	43
05-05-2025 21:00	14.34	Alarm	98.76	1.53	2.67	24.17	493591.8	43.57
05-05-2025 22:00	14.34	Alarm	99.09	1.64	2.67	24.12	497913.3	44.09
05-05-2025 23:00	14.34	Alarm	99.42	1.63	2.66	24.11	501648.1	44.51
05-05-2025 24:00	14.33	Alarm	99.5	1.68	2.66	24.02	500756.9	44.43
06-05-2025 01:00	14.32	Alarm	96.79	1.56	2.67	26.31	441836.3	36.95
06-05-2025 02:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.56
06-05-2025 03:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-05-2025 04:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-05-2025 05:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-05-2025 06:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-05-2025 07:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-05-2025 08:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.13
06-05-2025 09:00	14.31	Alarm	95.09	1.85	2.66	28.49	390784.5	30.08
06-05-2025 10:00	14.4	Alarm	98.73	1.68	2.86	23.54	503330	44.14
06-05-2025 11:00	14.41	Alarm	99.77	1.68	2.86	23.62	500482.3	43.84
06-05-2025 12:00	14.4	Alarm	99.74	1.65	2.86	23.43	495031.2	43.31
06-05-2025 13:00	14.41	Alarm	95.91	1.59	2.82	27.91	409423.6	32.43
06-05-2025 14:00	14.41	Alarm	96.58	1.64	2.79	25.7	467514.9	39.77
06-05-2025 15:00	14.4	Alarm	99.24	1.74	2.77	23.92	493333.9	42.97
06-05-2025 16:00	14.42	Alarm	99.58	1.7	2.74	24.19	499818.1	43.53
06-05-2025 17:00	14.41	Alarm	99.73	1.65	2.69	24.25	500930.1	43.7
06-05-2025 18:00	14.37	Alarm	99.08	1.64	2.61	23.94	495226.4	43.41
06-05-2025 19:00	14.35	Alarm	99.46	1.62	2.53	23.94	501855.2	44.21
06-05-2025 20:00	14.32	Alarm	99.15	1.58	2.43	24.19	495075.7	43.68
06-05-2025 21:00	14.31	Alarm	98.88	1.62	2.39	24.09	495610.3	43.85
06-05-2025 22:00	14.31	Alarm	99.23	1.62	2.37	24.34	500216.4	44.34
06-05-2025 23:00	14.31	Alarm	99.16	1.65	2.37	24.3	498642.3	44.19
06-05-2025 24:00	14.29	Alarm	98.9	1.63	2.37	24.19	493932.9	43.77
07-05-2025 01:00	14.31	Alarm	96.43	1.6	2.46	25.95	441583.2	36.99
07-05-2025 02:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.33
07-05-2025 03:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-05-2025 04:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-05-2025 05:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-05-2025 06:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.03	0.52			0.45	22.30		
Max	14.49	4.92			1.14	38.44		
07-05-2025 07:00	StandBy	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-05-2025 08:00	Shutdown	Alarm	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	6.29
07-05-2025 09:00	14.28	Alarm	94.03	1.77	2.61	29.61	384350.9	29.33
07-05-2025 10:00	14.4	Alarm	98.31	1.69	2.84	23.86	501929	43.99
07-05-2025 11:00	14.37	Alarm	99.41	1.73	2.82	23.54	497381.5	43.7
07-05-2025 12:00	14.39	Alarm	99.65	1.62	2.83	23.45	498393.1	43.68
07-05-2025 13:00	14.34	Alarm	95.59	1.42	2.65	26.58	419179	34.09
07-05-2025 14:00	14.36	Alarm	96.67	1.67	2.66	25.74	469858.7	40.43
07-05-2025 15:00	14.41	Alarm	99.88	1.69	2.75	24.45	508315.3	44.49
07-05-2025 16:00	14.42	Alarm	99.93	1.67	2.78	24.47	507088.3	44.34
07-05-2025 17:00	14.41	Alarm	99.57	1.62	2.76	24.25	505144.1	44.29
07-05-2025 18:00	14.38	Alarm	98.86	1.6	2.72	23.96	495784	43.54
07-05-2025 19:00	14.36	Alarm	99.22	1.59	2.65	23.73	499817	44.13
07-05-2025 20:00	14.33	Alarm	98.85	1.62	2.6	23.81	491697.3	43.41
07-05-2025 21:00	14.32	Alarm	98.77	1.63	2.61	23.7	494708	43.71
07-05-2025 22:00	14.32	Alarm	99.48	1.63	2.61	23.92	504080.4	44.71
07-05-2025 23:00	14.32	Alarm	99.57	1.68	2.61	23.91	505860	44.96
07-05-2025 24:00	14.31	Alarm	99.52	1.71	2.64	23.77	504355.9	44.84
08-05-2025 01:00	14.33	Alarm	96.72	1.63	2.69	26.31	442449.1	36.86
08-05-2025 02:00	14.34	Alarm	95.2	1.56	2.71	25.47	471725.2	40.91
08-05-2025 03:00	14.26	Alarm	94.55	1.61	2.68	25.79	518521	47.69
08-05-2025 04:00	14.24	Alarm	93.35	1.72	2.67	26.74	517120.1	48.02
08-05-2025 05:00	14.21	Alarm	93.26	1.77	2.65	27.62	516108.3	48.1
08-05-2025 06:00	14.22	Alarm	93.19	1.77	2.65	27.2	516335.9	48.04
08-05-2025 07:00	14.27	Alarm	93.58	1.8	2.68	25.64	517013.4	47.64
08-05-2025 08:00	14.23	Alarm	93.66	1.81	2.69	26.88	510916.2	47.2
08-05-2025 09:00	14.27	Alarm	93.31	1.64	2.72	26.89	400554.6	32.4
08-05-2025 10:00	<Samp	Maintenance	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	43.98
08-05-2025 11:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	42.02
08-05-2025 12:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	43.36
08-05-2025 13:00	14.18	0.05	95.1	1.28	1.14	32.12	413127.3	33.18
08-05-2025 14:00	14.13	0.05	96.05	1.41	0.71	30.69	470184.6	40.71
08-05-2025 15:00	14.16	0.05	99.53	1.45	0.69	28.35	502854.7	44.29
08-05-2025 16:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	44.02
08-05-2025 17:00	14.17	0.05	99.63	1.36	0.72	28.15	504497.5	44.4
08-05-2025 18:00	14.16	0.05	99.27	1.35	0.73	28	500100.5	44.04
08-05-2025 19:00	14.14	0.05	99.48	1.36	0.72	28.04	501465.5	44.3
08-05-2025 20:00	14.13	0.05	99.42	1.43	0.69	28	502181.8	44.49
08-05-2025 21:00	14.12	0.05	99.24	1.4	0.69	28.05	500712.6	44.41
08-05-2025 22:00	14.12	0.05	99.46	1.42	0.69	28.16	504002.9	44.83
08-05-2025 23:00	14.12	0.05	99.55	1.46	0.7	28.29	504709.7	44.92
08-05-2025 24:00	14.12	0.05	99.37	1.44	0.7	28.15	502528.6	44.66
09-05-2025 01:00	14.13	0.05	97.06	1.36	0.7	30.4	446829.3	37.45
09-05-2025 02:00	14.16	0.05	94.86	1.33	0.71	28.73	483916	42.3
09-05-2025 03:00	14.15	0.05	94.49	1.42	0.71	27.67	516710.5	46.87
09-05-2025 04:00	14.13	0.05	93.88	1.43	0.73	28.24	517709.8	47.23
09-05-2025 05:00	14.15	0.05	93.78	1.42	0.72	27.8	516033	46.91
09-05-2025 06:00	14.13	0.05	93.71	1.47	0.73	28.34	516531.6	47.14
09-05-2025 07:00	14.13	0.05	93.77	1.53	0.73	27.91	514427	46.86
09-05-2025 08:00	14.09	0.05	94.02	1.49	0.74	29.02	508282.8	46.31
09-05-2025 09:00	14.09	0.05	93.44	1.37	0.72	32.21	394603.6	31.45
09-05-2025 10:00	14.18	0.05	98.42	1.48	0.74	29.35	501902.4	44.28
09-05-2025 11:00	14.21	0.05	99.92	1.45	0.73	28.68	503047.8	44.04
09-05-2025 12:00	14.21	0.05	100.11	1.47	0.73	28.81	494532	42.98
09-05-2025 13:00	14.24	0.05	95.37	1.33	0.71	35.45	404474.1	31.59
09-05-2025 14:00	14.16	0.05	95.83	1.37	0.7	31.37	468747.6	40.35
09-05-2025 15:00	14.25	0.05	100.32	1.45	0.73	29.19	509925	44.32
09-05-2025 16:00	14.25	0.05	100.18	1.44	0.69	29.44	510341	44.43
09-05-2025 17:00	14.23	0.05	100.09	1.44	0.67	29.02	509276.8	44.47
09-05-2025 18:00	14.2	0.05	99.89	1.41	0.65	28.44	505819.4	44.36
09-05-2025 19:00	14.17	0.05	99.65	1.39	0.63	28.21	503375.2	44.32
09-05-2025 20:00	14.13	0.05	99.65	1.41	0.63	27.67	502347.5	44.41
09-05-2025 21:00	14.12	0.05	99.5	1.4	0.63	27.44	501211	44.39
09-05-2025 22:00	14.13	0.05	99.84	1.47	0.66	27.57	504759.9	44.71
09-05-2025 23:00	14.12	0.05	99.93	1.51	0.67	27.56	505835.8	44.85
09-05-2025 24:00	14.1	0.05	99.71	1.52	0.67	27.47	499768.2	44.3
10-05-2025 01:00	14.1	0.05	96.85	1.39	0.68	29.48	441508.3	36.98
10-05-2025 02:00	14.17	0.05	94.57	1.42	0.71	28.52	483323	42.14
10-05-2025 03:00	14.14	0.05	94.12	1.47	0.73	27.35	515216.7	46.7
10-05-2025 04:00	14.12	0.05	93.84	1.54	0.75	27.72	515790.6	46.96
10-05-2025 05:00	14.12	0.05	93.97	1.56	0.78	27.58	515566.2	46.88
10-05-2025 06:00	14.08	0.05	93.75	1.6	0.74	28.52	515983.9	47.3
10-05-2025 07:00	14.14	0.05	94.1	1.68	0.75	27.18	516850.9	46.87
10-05-2025 08:00	14.07	0.05	94.19	1.67	0.74	28.26	506346.8	46.05
10-05-2025 09:00	14.09	0.05	93.63	1.43	0.73	32.53	392992.6	31.06
10-05-2025 10:00	14.14	0.05	97.99	1.48	0.74	28.21	492889.6	43.43

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.03	0.52			0.45	22.30		
Max	14.49	4.92			1.14	38.44		
10-05-2025 11:00	14.17	0.05	99.64	1.49	0.74	27.74	496174.9	43.35
10-05-2025 12:00	14.17	0.05	99.18	1.36	0.74	28.67	496444.2	43.8
10-05-2025 13:00	14.15	0.05	94.58	1.29	0.67	33.76	410554.9	33.04
10-05-2025 14:00	14.11	0.05	95.69	1.48	0.7	31.32	464283.3	40.33
10-05-2025 15:00	14.11	0.05	98.77	1.63	0.7	28.54	495634	44.03
10-05-2025 16:00	14.11	0.05	98.75	1.62	0.72	28.51	495114.3	43.97
10-05-2025 17:00	14.12	0.05	98.77	1.48	0.71	28.72	494984.9	43.92
10-05-2025 18:00	14.11	0.05	98.05	1.53	0.71	28.61	485801.8	42.91
10-05-2025 19:00	14.1	0.05	97.93	1.54	0.69	28.14	483732.3	42.73
10-05-2025 20:00	14.11	0.05	96.23	1.36	0.66	29.43	477135.1	42.25
10-05-2025 21:00	14.1	0.08	95.58	1.39	0.67	29.88	479249.6	42.75
10-05-2025 22:00	14.11	0.05	96.94	1.49	0.75	29.83	488548.3	43.62
10-05-2025 23:00	14.12	0.05	97.54	1.47	0.77	29.8	490902.1	43.79
10-05-2025 24:00	14.11	0.05	97.75	1.45	0.78	29.78	486113.1	43.2
11-05-2025 01:00	14.14	0.05	95.28	1.43	0.79	32.86	433119.8	36.13
11-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.42
11-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 18:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 19:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 20:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 21:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 22:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 23:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-05-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 18:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 19:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 20:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 21:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 22:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 23:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-05-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-05-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-05-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.86
13-05-2025 09:00	14.1	0.08	93.69	1.6	0.75	38.44	386191.2	29.77
13-05-2025 10:00	14.13	0.06	96.76	1.57	0.78	28.71	490342	43.58
13-05-2025 11:00	14.14	0.05	98.52	1.73	0.79	29.2	490075.5	43.41
13-05-2025 12:00	14.14	0.05	98.46	1.46	0.76	28.68	485951.2	42.86
13-05-2025 13:00	14.17	0.05	94.81	1.39	0.72	34.2	408798.5	32.62
13-05-2025 14:00	14.14	0.05	96.27	1.57	0.74	30.98	463979.2	40

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.03	0.52			0.45	22.30		
Max	14.49	4.92			1.14	38.44		
13-05-2025 15:00	14.13	0.05	98.9	1.56	0.73	28.09	491043.4	43.35
13-05-2025 16:00	14.14	0.05	99.04	1.61	0.74	28.19	492395.9	43.41
13-05-2025 17:00	14.17	0.05	99.27	1.52	0.73	28.37	497982.7	43.91
13-05-2025 18:00	14.15	0.05	98.69	1.49	0.69	28.27	489345.9	43.07
13-05-2025 19:00	14.13	0.05	98.79	1.47	0.67	28.37	494040.1	43.73
13-05-2025 20:00	14.12	0.05	98.55	1.48	0.65	28.19	489433.3	43.29
13-05-2025 21:00	14.11	0.05	98.54	1.49	0.64	28.2	491743.4	43.63
13-05-2025 22:00	14.11	0.05	98.67	1.5	0.65	28.39	493744.4	43.89
13-05-2025 23:00	14.12	0.05	99.21	1.53	0.63	28.46	501255.3	44.65
13-05-2025 24:00	14.11	0.05	99.15	1.51	0.65	28.22	498908	44.39
14-05-2025 01:00	14.14	0.05	96.59	1.48	0.66	31.14	440953.4	36.83
14-05-2025 02:00	14.19	0.05	94.6	1.45	0.69	29.37	485787.3	42.57
14-05-2025 03:00	14.16	0.06	94.28	1.51	0.69	27.9	518568.9	47.14
14-05-2025 04:00	14.16	0.05	93.69	1.47	0.71	28	517916.7	47.16
14-05-2025 05:00	14.16	0.05	93.61	1.52	0.72	27.97	516906	47.1
14-05-2025 06:00	14.14	0.05	93.6	1.62	0.72	28.51	518732.9	47.42
14-05-2025 07:00	14.15	0.05	93.51	1.61	0.73	27.94	514070	46.85
14-05-2025 08:00	14.11	0.05	93.52	1.61	0.71	28.31	486122.3	43.53
14-05-2025 09:00	14.16	0.05	91.91	1.36	0.67	33.41	384805.1	29.89
14-05-2025 10:00	14.13	0.05	96.37	1.27	0.69	28.33	488121.4	43.45
14-05-2025 11:00	14.1	0.08	97.42	1.22	0.69	28.87	485275.3	43.22
14-05-2025 12:00	14.1	0.08	98	1.49	0.72	28.41	488739.3	43.48
14-05-2025 13:00	14.12	0.05	94.72	1.41	0.77	33.46	411588.4	33.28
14-05-2025 14:00	14.16	0.05	95.73	1.37	0.77	28.67	470168.4	40.72
14-05-2025 15:00	14.12	0.05	99.19	1.47	0.76	28.04	500148.8	44.47
14-05-2025 16:00	14.12	0.05	99.41	1.45	0.75	27.85	499771.1	44.4
14-05-2025 17:00	14.12	0.05	99.1	1.46	0.78	27.79	494381.6	43.76
14-05-2025 18:00	14.11	0.05	98.89	1.47	0.76	27.61	494529.2	43.83
14-05-2025 19:00	14.1	0.05	98.89	1.47	0.74	27.82	492838.5	43.75
14-05-2025 20:00	14.11	0.05	98.69	1.41	0.73	28.23	488574.3	43.26
14-05-2025 21:00	14.11	0.05	98.68	1.56	0.71	27.92	493202.3	43.78
14-05-2025 22:00	14.12	0.05	99.26	1.45	0.71	28.94	502468.7	44.9
14-05-2025 23:00	14.13	0.05	98.9	1.31	0.72	29.65	502427	45.01
14-05-2025 24:00	14.12	0.06	98.79	1.46	0.75	29.3	497725.3	44.5
15-05-2025 01:00	14.12	0.05	96.15	1.52	0.77	32.11	441780.9	37.24
15-05-2025 02:00	14.19	0.06	93.31	1.54	0.81	31.37	469305.7	40.75
15-05-2025 03:00	14.14	0.06	93.35	1.55	0.81	28.86	508547.6	46.46
15-05-2025 04:00	14.14	0.05	92.77	1.6	0.81	28.83	505822.2	46.28
15-05-2025 05:00	14.15	0.05	93.08	1.55	0.82	29.52	516071.1	47.34
15-05-2025 06:00	14.14	0.05	93.28	1.57	0.82	30.34	521570.7	48.05
15-05-2025 07:00	14.17	0.05	93.46	1.71	0.84	28.85	517926	47.32
15-05-2025 08:00	14.11	0.05	93.26	1.66	0.83	30.26	509034.9	46.71
15-05-2025 09:00	14.11	0.05	93.02	1.59	0.78	35.24	394064.8	31.41
15-05-2025 10:00	14.18	0.05	98.07	1.55	0.78	28.84	494935.9	43.67
15-05-2025 11:00	14.2	0.05	99.57	1.52	0.76	29.01	495343.5	43.42
15-05-2025 12:00	14.22	0.05	99.89	1.48	0.72	29.48	491988.1	42.9
15-05-2025 13:00	14.26	0.05	96.19	1.32	0.69	34.37	412342.6	32.52
15-05-2025 14:00	14.16	0.05	96.53	1.35	0.65	30.19	468688.9	40.47
15-05-2025 15:00	14.15	0.05	98.94	1.42	0.64	27.92	494509.4	43.63
15-05-2025 16:00	14.15	0.05	99.45	1.45	0.66	27.69	501175.4	44.25
15-05-2025 17:00	14.13	0.05	99.53	1.47	0.67	27.42	499290.1	44.11
15-05-2025 18:00	14.12	0.05	99.34	1.41	0.68	27.34	495786.8	43.85
15-05-2025 19:00	14.13	0.05	99.89	1.39	0.67	27.47	503834.8	44.68
15-05-2025 20:00	14.12	0.05	99.45	1.47	0.69	27.6	495268	43.81
15-05-2025 21:00	14.13	0.05	99.35	1.47	0.69	27.83	497910.1	44.05
15-05-2025 22:00	14.14	0.05	99.53	1.47	0.71	28.32	498245.5	44.1
15-05-2025 23:00	14.12	0.05	99.79	1.58	0.7	27.92	502633.8	44.68
15-05-2025 24:00	14.12	0.05	99.93	1.79	0.68	27.73	503060	44.69
16-05-2025 01:00	14.1	0.05	97.25	1.75	0.68	30.44	444605.3	37.39
16-05-2025 02:00	14.16	0.05	95.37	1.66	0.71	28.68	484564.7	42.45
16-05-2025 03:00	14.1	0.05	94.52	1.74	0.74	28.96	518859.6	47.65
16-05-2025 04:00	14.04	0.05	93.52	1.81	0.74	30.52	517399.7	48.09
16-05-2025 05:00	14.13	0.05	93.68	1.71	0.73	28.45	516443.2	47.25
16-05-2025 06:00	14.16	0.05	93.84	1.62	0.75	27.78	517559.5	47.11
16-05-2025 07:00	14.15	0.05	93.75	1.59	0.74	27.66	512242	46.65
16-05-2025 08:00	14.12	0.05	93.63	1.63	0.75	28.22	499459.1	45.16
16-05-2025 09:00	14.1	0.05	93.21	1.54	0.72	33.29	390676.4	30.88
16-05-2025 10:00	14.18	0.1	98.35	1.53	0.73	28.29	495310.7	43.7
16-05-2025 11:00	14.19	0.7	99.93	1.56	0.71	28.69	497625.1	43.65
16-05-2025 12:00	14.22	0.75	100.12	1.48	0.73	29.05	495420	43.2
16-05-2025 13:00	14.18	0.37	94.96	1.3	0.69	33.63	410811.8	32.9
16-05-2025 14:00	14.12	3.28	94.62	1.25	0.64	31.07	462374.1	40.19
16-05-2025 15:00	14.1	12.91	97.63	1.44	0.69	28.42	487043.5	43.23
16-05-2025 16:00	14.11	1.44	98.31	1.49	0.73	27.49	490122.1	43.38
16-05-2025 17:00	14.12	0.64	98.54	1.48	0.74	27.98	491042.4	43.49
16-05-2025 18:00	14.13	0.42	98.98	1.51	0.71	28.08	496376.1	44.08

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.03	0.52			0.45	22.30		
Max	14.49	4.92			1.14	38.44		
16-05-2025 19:00	14.13	0.64	99.49	1.54	0.72	28.06	501135.3	44.5
16-05-2025 20:00	14.12	0.43	99.07	1.54	0.71	28.19	491025.8	43.42
16-05-2025 21:00	14.12	0.58	99.15	1.54	0.7	28.09	499360.1	44.36
16-05-2025 22:00	14.12	0.71	99.65	1.68	0.71	28.29	501158.5	44.57
16-05-2025 23:00	14.11	0.93	99.68	1.68	0.72	28.22	503262.1	44.85
16-05-2025 24:00	14.1	0.88	99.41	1.65	0.71	28.06	496803.1	44.16
17-05-2025 01:00	14.12	0.8	96.58	1.66	0.72	31.04	437556.3	36.49
17-05-2025 02:00	14.16	0.67	94.72	1.54	0.73	28.78	483626.1	42.63
17-05-2025 03:00	14.15	1.27	93.96	1.58	0.73	28.07	510411	46.5
17-05-2025 04:00	14.14	1.25	93.31	1.65	0.75	28.45	507265.5	46.25
17-05-2025 05:00	14.14	1.36	93.04	1.55	0.73	28.48	504952.4	46.03
17-05-2025 06:00	14.14	1.28	92.79	1.59	0.73	28.43	501691.6	45.74
17-05-2025 07:00	14.13	1.03	92.73	1.72	0.74	28.27	501881.5	45.72
17-05-2025 08:00	14.11	0.82	93.33	1.62	0.73	28.94	480841.3	42.86
17-05-2025 09:00	14.18	0.39	92.86	1.46	0.72	34.35	387134.3	29.87
17-05-2025 10:00	14.16	0.48	98.32	1.56	0.73	28.08	489003.3	42.97
17-05-2025 11:00	14.18	0.74	99.62	1.56	0.69	28.51	491934.5	43.04
17-05-2025 12:00	14.2	0.9	100.4	1.53	0.68	28.68	492972.6	43.01
17-05-2025 13:00	14.25	0.76	96.23	1.44	0.67	33.3	409667.2	32.16
17-05-2025 14:00	14.2	1.01	96.82	1.3	0.65	30.1	467977.5	40.11
17-05-2025 15:00	14.12	1.21	99.08	1.5	0.62	28.41	495507.2	43.92
17-05-2025 16:00	14.11	1.17	99.22	1.52	0.62	27.83	495059.6	43.85
17-05-2025 17:00	14.12	0.88	99.35	1.55	0.64	28.13	495598.4	43.85
17-05-2025 18:00	14.11	0.78	98.85	1.61	0.65	28.09	488988.3	43.2
17-05-2025 19:00	14.1	0.67	98.9	1.71	0.67	28.09	488671.3	43.2
17-05-2025 20:00	14.09	0.43	98.5	1.72	0.69	28.12	481986	42.49
17-05-2025 21:00	14.09	0.5	98.64	1.77	0.68	28.18	487230.5	43.11
17-05-2025 22:00	14.08	0.56	98.77	1.79	0.68	27.88	482906.2	42.59
17-05-2025 23:00	14.09	0.56	98.56	1.82	0.69	27.94	484931.4	42.85
17-05-2025 24:00	14.09	0.62	98.96	1.85	0.71	27.99	486525.4	43.05
18-05-2025 01:00	14.14	0.42	96.38	1.56	0.71	30.81	433906.4	35.83
18-05-2025 02:00	14.18	0.6	95.04	2.15	0.76	28.19	486197.6	42.59
18-05-2025 03:00	14.16	0.87	94.25	2.79	0.77	27.76	517683.2	46.96
18-05-2025 04:00	14.11	1.01	93.9	1.74	0.74	28.82	518750.9	47.56
18-05-2025 05:00	14.15	1.45	93.7	1.6	0.75	27.91	518956.9	47.32
18-05-2025 06:00	14.16	1.16	93.68	1.7	0.76	28.01	518375.9	47.31
18-05-2025 07:00	14.14	0.87	93.37	1.66	0.74	28.08	511745.9	46.76
18-05-2025 08:00	14.15	0.84	93.57	1.64	0.74	27.8	512770.3	46.72
18-05-2025 09:00	14.15	1.02	94.25	1.67	0.74	27.39	513860.3	46.65
18-05-2025 10:00	14.21	0.92	94.46	1.74	0.74	28.52	513101	46.16
18-05-2025 11:00	14.15	1.2	94.2	1.63	0.71	30.2	511310.1	46.38
18-05-2025 12:00	14.13	1.36	94.39	1.66	0.68	31.84	509416.3	46.39
18-05-2025 13:00	14.18	1.05	94.01	1.49	0.67	30.15	507640.3	45.82
18-05-2025 14:00	14.16	1.49	92.72	1.3	0.65	28.23	499460.1	45.27
18-05-2025 15:00	14.14	2.11	93.22	1.51	0.64	27.19	504512.2	45.62
18-05-2025 16:00	14.18	1.68	93.74	1.5	0.73	27.17	509346.9	45.79
18-05-2025 17:00	14.15	1.57	93.83	1.51	0.72	27.7	510229.4	46.09
18-05-2025 18:00	14.12	1.11	93.68	1.49	0.69	28.47	484024.1	42.89
18-05-2025 19:00	14.11	0.7	94.29	1.39	0.67	28.23	427099	35.44
18-05-2025 20:00	14.08	1.17	97.77	1.53	0.68	26.92	473114.4	41.42
18-05-2025 21:00	14.08	1.07	98.03	1.52	0.68	26.96	477058.2	41.88
18-05-2025 22:00	14.08	1.05	98.51	1.54	0.69	26.96	482644.1	42.48
18-05-2025 23:00	14.14	0.82	96.68	1.49	0.7	30.42	432187.1	35.49
18-05-2025 24:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	18.02
19-05-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-05-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.76
19-05-2025 09:00	14.14	0.93	95.25	1.64	0.73	33.2	384420.1	28.89
19-05-2025 10:00	14.14	1.31	97.89	1.53	0.7	26.66	488820.6	42.96
19-05-2025 11:00	14.13	0.78	98.86	1.63	0.7	27.39	489760.9	43.18
19-05-2025 12:00	14.14	0.45	98.75	1.59	0.71	27.66	486239.3	42.78
19-05-2025 13:00	14.24	0.52	95.08	1.49	0.69	33.78	404373.1	31.52
19-05-2025 14:00	14.22	1.01	96.6	1.54	0.68	29.89	459888.1	38.91
19-05-2025 15:00	14.2	1.01	99.26	1.62	0.66	28.38	488859.3	42.51
19-05-2025 16:00	14.25	0.98	99.19	1.58	0.64	28.7	490314.2	42.6
19-05-2025 17:00	14.19	0.88	98.94	1.51	0.63	27.58	484663.2	42.21
19-05-2025 18:00	14.14	0.81	98.57	1.49	0.6	27.66	485939.6	42.68
19-05-2025 19:00	14.13	1.09	99.17	1.53	0.6	27.49	492749.8	43.46
19-05-2025 20:00	14.12	1.31	99.15	1.52	0.59	27.45	489800.3	43.15
19-05-2025 21:00	14.13	1.43	99.27	1.68	0.61	27.93	494667.1	43.68
19-05-2025 22:00	14.13	1.43	99.5	1.63	0.6	27.87	495768.3	43.82

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.03	0.52			0.45	22.30		
Max	14.49	4.92			1.14	38.44		
19-05-2025 23:00	14.14	1.42	99.57	1.62	0.57	28.12	500122.5	44.32
19-05-2025 24:00	14.14	1.74	99.44	1.69	0.58	28.4	498241.7	44.18
20-05-2025 01:00	14.16	1.13	96.42	1.6	0.58	31.1	431428.8	35.37
20-05-2025 02:00	14.16	1.15	94.96	1.63	0.62	28.34	486240.3	42.92
20-05-2025 03:00	14.14	1.3	93.62	1.74	0.64	27.47	505367.3	45.94
20-05-2025 04:00	14.12	1.37	92.91	1.82	0.64	27.57	501681.5	45.65
20-05-2025 05:00	14.12	1.18	92.88	1.78	0.65	27.74	501679.6	45.67
20-05-2025 06:00	14.11	1.17	92.62	1.76	0.67	27.75	499703	45.55
20-05-2025 07:00	14.12	1.24	92.95	1.92	0.71	27.69	503412.4	45.87
20-05-2025 08:00	14.13	1.44	93.58	1.96	0.71	28.01	502484.3	45.53
20-05-2025 09:00	14.14	0.84	93.05	1.7	0.69	33.09	389297.2	30.52
20-05-2025 10:00	14.19	1.08	98.15	1.78	0.7	28.27	496654.9	43.68
20-05-2025 11:00	14.24	1.18	99.81	1.78	0.7	28.62	497348.7	43.39
20-05-2025 12:00	14.28	1.25	100.13	1.73	0.65	29.51	493379.1	42.65
20-05-2025 13:00	14.29	0.67	96.1	1.58	0.62	33.35	412016	32.38
20-05-2025 14:00	14.2	0.54	96.71	1.57	0.62	30.77	470331	40.3
20-05-2025 15:00	14.25	1.05	100.07	1.68	0.6	28.62	502194.6	43.62
20-05-2025 16:00	14.24	1.37	100.05	1.66	0.57	28.6	498580.7	43.26
20-05-2025 17:00	14.19	1.03	100.03	1.63	0.57	28	500066	43.71
20-05-2025 18:00	14.17	1.13	99.72	1.65	0.53	27.77	497460.6	43.59
20-05-2025 19:00	14.16	0.89	99.45	1.69	0.54	27.96	494947.3	43.47
20-05-2025 20:00	14.13	0.66	98.93	1.65	0.53	27.77	486441.2	42.71
20-05-2025 21:00	14.14	0.98	99.12	1.67	0.54	27.77	493830.4	43.51
20-05-2025 22:00	14.15	1.3	99.69	1.72	0.55	27.93	499641.8	44.15
20-05-2025 23:00	14.13	1.17	99.66	1.68	0.54	27.68	498114	44
20-05-2025 24:00	14.13	1.27	99.62	1.74	0.56	27.67	498349.3	44.06
21-05-2025 01:00	14.15	1.18	97.22	1.7	0.56	30.22	441569.7	36.68
21-05-2025 02:00	14.17	1.6	95.73	1.68	0.58	27.56	492331.8	43.32
21-05-2025 03:00	14.17	1.67	94.62	1.65	0.59	26.86	515042.1	46.47
21-05-2025 04:00	14.15	1.66	93.76	1.74	0.62	26.81	506909.4	45.85
21-05-2025 05:00	14.13	1.57	93.6	1.74	0.61	26.6	505320.9	45.79
21-05-2025 06:00	14.09	1.29	92.75	1.73	0.61	26.59	487435.7	43.99
21-05-2025 07:00	14.09	1.14	92.58	1.74	0.62	26.58	484941.1	43.68
21-05-2025 08:00	14.11	0.65	92.66	1.68	0.62	28.58	468213.9	41.5
21-05-2025 09:00	14.23	1.11	92.25	1.5	0.58	35.07	379967.7	28.64
21-05-2025 10:00	14.1	1.64	97.79	1.65	0.59	26.93	482540.8	42.49
21-05-2025 11:00	14.07	1.35	98	1.82	0.61	27.17	466157.8	40.7
21-05-2025 12:00	14.11	0.79	98.28	1.64	0.63	26.58	472356.1	41.1
21-05-2025 13:00	14.26	0.82	94.56	1.49	0.64	33.53	395686.4	30.28
21-05-2025 14:00	14.19	1.01	96.44	1.58	0.61	29.1	458336.7	38.9
21-05-2025 15:00	14.09	1.03	97.99	1.87	0.59	27.3	474752.6	41.59
21-05-2025 16:00	14.09	0.98	98.55	1.84	0.62	26.71	479444	42.04
21-05-2025 17:00	14.11	1.12	98.8	1.74	0.65	26.98	480318.1	41.95
21-05-2025 18:00	14.08	0.99	97.7	1.74	0.63	27.17	462286.9	40.11
21-05-2025 19:00	14.11	0.97	98.22	1.77	0.64	27.25	476699.1	41.65
21-05-2025 20:00	14.11	1.15	98.32	1.85	0.62	27.56	477238.3	41.74
21-05-2025 21:00	14.1	1.41	98.42	1.83	0.59	27.17	481384.3	42.28
21-05-2025 22:00	14.1	1.77	98.92	1.72	0.59	27.14	487817.3	43.03
21-05-2025 23:00	14.1	1.69	98.86	1.74	0.59	27.33	485965.5	42.83
21-05-2025 24:00	14.11	1.64	99.01	1.83	0.6	27.47	487338.8	42.91
22-05-2025 01:00	14.14	1.04	96.67	1.77	0.61	30.72	433630.6	35.71
22-05-2025 02:00	14.13	0.95	94.25	1.83	0.62	28.72	462178.9	40.13
22-05-2025 03:00	14.09	1.11	92.67	1.81	0.63	26.98	482991.4	43.57
22-05-2025 04:00	14.09	1.32	92.09	1.86	0.63	27.05	483534.4	43.64
22-05-2025 05:00	14.1	1.11	92.05	1.9	0.63	27.06	483783.2	43.66
22-05-2025 06:00	14.09	1.21	92.01	1.89	0.66	27.07	483872.5	43.71
22-05-2025 07:00	14.08	1.04	92.18	1.97	0.65	26.82	483791	43.67
22-05-2025 08:00	14.07	1.12	92.74	1.87	0.65	27.22	468962.5	41.69
22-05-2025 09:00	14.22	0.84	92.64	1.68	0.65	34.75	382481.1	28.9
22-05-2025 10:00	14.16	1.13	98.19	1.82	0.67	27.25	484874.1	42.35
22-05-2025 11:00	14.16	0.85	98.59	1.7	0.63	27.43	480651.7	41.81
22-05-2025 12:00	14.13	1.16	98.76	1.7	0.64	27.39	481224.7	42.03
22-05-2025 13:00	14.22	2.05	93.65	1.42	0.65	33.47	396398.8	30.49
22-05-2025 14:00	14.15	2.54	95.37	1.64	0.65	28.76	450085.4	38.24
22-05-2025 15:00	14.08	1.49	98.05	1.74	0.69	26.62	481525.3	42.36
22-05-2025 16:00	14.09	1.13	98.29	1.7	0.7	26.25	480791.5	42.17
22-05-2025 17:00	14.11	1.17	98.47	1.7	0.69	26.42	481240.8	42.08
22-05-2025 18:00	14.14	0.93	98.61	1.73	0.68	27.03	482150.9	42.03
22-05-2025 19:00	14.15	0.97	98.81	1.7	0.67	27.38	487318.3	42.67
22-05-2025 20:00	14.12	1.29	98.56	1.74	0.67	27.02	483041.6	42.35
22-05-2025 21:00	14.1	1.29	98.51	1.74	0.64	26.8	485438.8	42.73
22-05-2025 22:00	14.1	1.47	98.82	1.78	0.64	26.98	487765.5	42.96
22-05-2025 23:00	14.1	1.56	98.81	1.72	0.62	26.81	486790	42.84
22-05-2025 24:00	14.09	1.53	98.59	1.78	0.65	26.74	482502.1	42.35
23-05-2025 01:00	14.19	1.14	96.01	1.61	0.66	30.01	425815.3	34.48
23-05-2025 02:00	14.14	1.45	94.13	1.68	0.67	27.65	462232.5	40

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.03	0.52			0.45	22.30		
Max	14.49	4.92			1.14	38.44		
23-05-2025 03:00	14.09	1.74	92.74	1.78	0.69	26.38	485237.3	43.61
23-05-2025 04:00	14.09	1.51	92.52	1.85	0.7	26.42	485093.2	43.65
23-05-2025 05:00	14.09	1.47	92.51	1.8	0.68	26.3	485235.4	43.66
23-05-2025 06:00	14.08	1.39	92.38	1.84	0.68	26.23	485143.7	43.72
23-05-2025 07:00	14.08	1.14	92.41	1.89	0.69	26.23	485020	43.67
23-05-2025 08:00	14.08	1.18	92.69	1.91	0.69	26.8	476525.8	42.53
23-05-2025 09:00	14.27	0.67	92.41	1.72	0.7	32.87	371678.7	27
23-05-2025 10:00	14.1	0.74	96.8	1.96	0.7	27.82	465570.1	40.42
23-05-2025 11:00	14.15	0.7	98.8	1.82	0.67	27.05	479010.7	41.55
23-05-2025 12:00	14.19	0.84	98.93	1.8	0.66	28.26	478115.2	41.38
23-05-2025 13:00	14.32	0.49	95.6	1.6	0.64	35.33	398762.7	30.36
23-05-2025 14:00	14.25	0.72	96.15	1.75	0.65	31.75	450865.8	37.61
23-05-2025 15:00	14.22	1.02	98.43	1.76	0.63	28.57	481430.3	41.62
23-05-2025 16:00	14.12	0.78	97.95	1.7	0.59	26.54	476715.4	41.55
23-05-2025 17:00	14.12	1.11	98.45	1.73	0.58	26.59	481027.1	41.96
23-05-2025 18:00	14.11	1.05	97.76	1.71	0.58	26.98	474531.9	41.42
23-05-2025 19:00	14.12	1.02	98.1	1.73	0.58	27.18	480752.5	42.1
23-05-2025 20:00	14.1	0.8	97.82	1.77	0.56	27.2	473969.6	41.43
23-05-2025 21:00	14.11	1	98.03	1.79	0.55	27.19	478433.7	41.88
23-05-2025 22:00	14.1	1.02	98.09	1.74	0.55	26.99	479561.8	42.08
23-05-2025 23:00	14.08	1.1	97.82	1.81	0.57	27.01	475937.1	41.73
23-05-2025 24:00	14.09	1.36	98.64	1.79	0.58	27.1	481742.3	42.28
24-05-2025 01:00	14.15	1.21	96.38	1.66	0.57	29.96	431243.3	35.29
24-05-2025 02:00	14.15	1.35	94.13	1.73	0.6	28.33	459753.8	39.65
24-05-2025 03:00	14.11	1.25	92.39	1.84	0.59	27.27	484654.9	43.6
24-05-2025 04:00	14.1	1.19	92.01	1.9	0.62	27.24	484390.5	43.68
24-05-2025 05:00	14.11	1.3	92.08	1.91	0.62	27.33	484785.7	43.69
24-05-2025 06:00	14.1	1.18	92.09	1.94	0.63	27.24	484464.2	43.72
24-05-2025 07:00	14.09	1.24	92.09	1.84	0.63	26.99	484196.2	43.7
24-05-2025 08:00	14.07	2.7	91.83	1.66	0.64	27.49	474597	42.64
24-05-2025 09:00	14.15	7.73	91.45	1.55	0.66	34.82	381457	29.28
24-05-2025 10:00	14.09	12.07	96.11	1.85	0.66	27.71	473653.8	41.77
24-05-2025 11:00	14.09	1.84	97.86	1.84	0.69	27.19	474141.3	41.55
24-05-2025 12:00	14.12	0.83	97.75	1.86	0.71	27.79	467889.7	40.65
24-05-2025 13:00	14.29	0.83	94.7	1.63	0.7	34.54	397117.3	30.16
24-05-2025 14:00	14.2	1.46	96.67	1.76	0.66	30.16	463564.3	39.25
24-05-2025 15:00	14.13	1.5	98.46	1.83	0.66	27.14	476643.1	41.44
24-05-2025 16:00	14.13	1.63	98.4	1.77	0.64	26.97	479205.7	41.81
24-05-2025 17:00	14.12	1.66	98.45	1.76	0.63	27.23	482058.2	42.17
24-05-2025 18:00	14.12	1.61	98.26	1.77	0.63	27.27	480081	41.99
24-05-2025 19:00	14.11	1.83	98.45	1.78	0.61	27.01	481451.1	42.14
24-05-2025 20:00	14.09	1.48	97.89	1.77	0.6	27.13	472657.2	41.29
24-05-2025 21:00	14.11	1.52	98.39	1.8	0.59	27.36	483142.6	42.41
24-05-2025 22:00	14.1	1.6	98.5	1.89	0.57	27.27	480947.4	42.18
24-05-2025 23:00	14.1	1.57	98.78	1.9	0.57	27.45	483999.7	42.54
24-05-2025 24:00	14.09	1.33	98.67	1.77	0.57	27.17	483182.5	42.47
25-05-2025 01:00	14.15	1.28	96.32	1.83	0.58	30.16	431691	35.39
25-05-2025 02:00	14.13	1.84	94.01	1.81	0.59	28.66	463569.8	40.26
25-05-2025 03:00	14.1	1.54	92.27	1.82	0.6	27.23	487259.8	44
25-05-2025 04:00	14.1	1.74	92.18	1.96	0.62	27.08	488263.6	44.17
25-05-2025 05:00	14.1	1.7	91.95	1.83	0.63	27.19	488832.8	44.28
25-05-2025 06:00	14.09	1.78	93.37	1.82	0.64	27.33	488011	43.94
25-05-2025 07:00	14.09	2.01	92.67	1.81	0.63	27.26	482918.3	43.46
25-05-2025 08:00	14.09	1.88	92.29	1.83	0.64	27.17	482641.1	43.47
25-05-2025 09:00	14.11	1.88	92.17	1.81	0.66	27.31	483397	43.49
25-05-2025 10:00	14.12	1.98	92.28	1.81	0.63	27.67	483770.5	43.48
25-05-2025 11:00	14.13	1.86	92.07	1.74	0.63	28.21	483267.7	43.48
25-05-2025 12:00	14.13	1.66	92.17	1.86	0.6	28.05	483722.3	43.48
25-05-2025 13:00	14.17	1.07	92.67	1.84	0.58	28.62	486096.3	43.48
25-05-2025 14:00	14.21	0.93	91.02	1.76	0.6	33.08	459649.3	39.87
25-05-2025 15:00	14.19	1	92.82	1.74	0.59	28.03	498683.7	44.8
25-05-2025 16:00	14.18	1.11	92.97	1.74	0.57	28.08	498729.4	44.8
25-05-2025 17:00	14.15	1.38	92.87	1.73	0.56	28.04	496669.9	44.83
25-05-2025 18:00	14.13	1.64	92	1.72	0.54	28.32	467057	41.09
25-05-2025 19:00	14.07	1.77	93.3	1.65	0.52	28.14	448292.1	38.81
25-05-2025 20:00	14.07	3.8	97.34	1.72	0.54	27.42	471835.8	41.4
25-05-2025 21:00	14.08	5.96	97.48	1.77	0.56	27.16	476145.7	41.86
25-05-2025 22:00	14.07	5.81	97.63	1.76	0.6	27.36	476317.1	41.88
25-05-2025 23:00	14.15	6.95	95.52	1.62	0.58	31.34	427789.8	34.91
25-05-2025 24:00	14.18	11.83	92.72	1.62	0.61	33.31	416361	33.65
26-05-2025 01:00	14.11	10.03	93.21	1.76	0.67	27.78	495401.5	44.85
26-05-2025 02:00	14.1	7.74	92.46	1.79	0.68	27.78	494246.8	44.85
26-05-2025 03:00	14.1	5	92.63	1.85	0.68	27.61	494136.7	44.81
26-05-2025 04:00	14.1	2.45	92.58	1.73	0.69	27.68	493538.6	44.78
26-05-2025 05:00	14.1	2.37	92.59	1.81	0.72	27.72	493821.6	44.79
26-05-2025 06:00	14.1	2.53	92.46	1.84	0.72	27.81	493227.3	44.76

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.03	0.52			0.45	22.30		
Max	14.49	4.92			1.14	38.44		
26-05-2025 07:00	14.12	2.81	92.76	1.84	0.73	27.82	501676.9	45.64
26-05-2025 08:00	14.13	3.34	93.53	1.76	0.73	27.3	507794.1	46.17
26-05-2025 09:00	14.14	2.51	93.71	1.68	0.7	27.85	468474.2	40.74
26-05-2025 10:00	14.03	1.81	93.49	1.8	0.66	28.34	408633.6	33.7
26-05-2025 11:00	14.05	1.53	93.2	1.81	0.65	28.45	400465.1	32.53
26-05-2025 12:00	14.08	1.26	93.09	1.78	0.64	28.5	399873.7	32.39
26-05-2025 13:00	14.21	1.75	92.42	1.63	0.63	36	380603.9	28.2
26-05-2025 14:00	14.2	1.69	96.13	1.71	0.61	29.44	461938.9	39.22
26-05-2025 15:00	14.18	1.66	99.07	1.81	0.61	28.43	493644.1	43.13
26-05-2025 16:00	14.14	1.85	99.02	1.72	0.58	27.62	490948.3	43.09
26-05-2025 17:00	14.12	2.23	99.13	1.75	0.55	27.22	493732.4	43.48
26-05-2025 18:00	14.13	1.55	98.84	1.74	0.57	27.97	490738.5	43.22
26-05-2025 19:00	14.11	2.86	97.73	1.6	0.55	28.49	486956.8	43.19
26-05-2025 20:00	14.09	9.93	97.39	1.6	0.56	28.44	480447.8	42.58
26-05-2025 21:00	14.1	4.92	97.82	1.8	0.58	28.45	486953.7	43.21
26-05-2025 22:00	14.11	1.54	98.61	1.81	0.63	28.62	493670.3	43.85
26-05-2025 23:00	14.1	1.97	98.37	1.81	0.64	28.41	490114.2	43.47
26-05-2025 24:00	14.1	3.25	98.54	1.88	0.67	28.11	492679.3	43.72
27-05-2025 01:00	14.13	3.12	96.12	1.87	0.7	31.37	434481.1	35.92
27-05-2025 02:00	14.16	3.27	94.2	1.84	0.72	29.01	477649.9	41.7
27-05-2025 03:00	14.13	3.33	93.66	2	0.74	27.74	507860	46.11
27-05-2025 04:00	14.16	2.52	93.91	1.91	0.77	27.67	517807.1	47.09
27-05-2025 05:00	14.15	2.18	93.86	1.93	0.73	27.56	516965.3	47.01
27-05-2025 06:00	14.16	1.72	93.85	1.87	0.74	27.8	518353.8	47.15
27-05-2025 07:00	14.13	2.14	93.26	1.83	0.74	27.97	507221.8	46.27
27-05-2025 08:00	14.1	2.23	92.92	1.79	0.74	28.73	481573	43.02
27-05-2025 09:00	14.14	2.22	91.97	1.61	0.71	34.11	383970.7	29.74
27-05-2025 10:00	14.11	3.52	97.92	1.78	0.71	27.7	496301.2	44.15
27-05-2025 11:00	14.09	3.58	98.3	1.85	0.71	27.78	480141.8	42.3
27-05-2025 12:00	14.11	1.87	98.8	1.77	0.72	27.81	491501.7	43.41
27-05-2025 13:00	14.19	1.77	95.38	1.69	0.68	33.12	407713.4	32.13
27-05-2025 14:00	14.14	2.27	95.48	1.53	0.66	30.93	460971.4	39.68
27-05-2025 15:00	14.12	1.99	98.75	1.81	0.69	28.32	493873.4	43.76
27-05-2025 16:00	14.14	1.39	99.17	1.79	0.67	28.4	496498.1	43.8
27-05-2025 17:00	14.16	1.36	99.23	1.75	0.66	28.42	497250.5	43.75
27-05-2025 18:00	14.17	1.45	99.16	1.77	0.65	28.61	496698.6	43.64
27-05-2025 19:00	14.13	1.5	98.77	1.78	0.61	27.91	490647.2	43.23
27-05-2025 20:00	14.1	1.95	98.68	1.85	0.59	27.59	489098.4	43.15
27-05-2025 21:00	14.1	1.84	98.88	1.87	0.6	27.53	494655.5	43.81
27-05-2025 22:00	14.1	1.63	99.19	1.88	0.58	27.82	496052.6	44.01
27-05-2025 23:00	14.11	1.53	99.19	1.9	0.6	28.06	498396.3	44.26
27-05-2025 24:00	14.12	1.89	99.17	1.86	0.58	27.81	497502.6	44.08
28-05-2025 01:00	14.14	1.53	96.97	1.87	0.58	29.47	443904.9	37
28-05-2025 02:00	14.17	1.64	95.25	1.92	0.64	28.5	490630.4	43.05
28-05-2025 03:00	14.15	1.82	94.6	1.98	0.66	27.35	519832.3	47.15
28-05-2025 04:00	14.15	1.68	94.26	2	0.64	27.27	518397.9	47.08
28-05-2025 05:00	14.15	1.67	94.07	1.94	0.63	27.16	517577.9	47.02
28-05-2025 06:00	14.14	1.77	93.8	2.03	0.67	27.54	512561.2	46.61
28-05-2025 07:00	14.13	1.77	93.72	2.05	0.67	27.49	511148.5	46.51
28-05-2025 08:00	14.11	1.37	93.47	1.97	0.65	28.74	476669.3	42.15
28-05-2025 09:00	14.17	0.5	92.42	1.77	0.63	35.64	382903.2	29.25
28-05-2025 10:00	14.19	1.09	98.37	1.85	0.65	28.17	498004.8	43.8
28-05-2025 11:00	14.19	1.2	99.24	1.95	0.62	28.78	491860.3	42.97
28-05-2025 12:00	14.21	1.22	99.49	1.87	0.6	28.69	487146.8	42.32
28-05-2025 13:00	14.27	0.64	96.1	1.71	0.56	32.21	410938	32.17
28-05-2025 14:00	14.25	1.05	96.87	1.75	0.54	31.39	467492.6	39.61
28-05-2025 15:00	14.25	1.38	99.73	1.87	0.58	29.12	501027.9	43.54
28-05-2025 16:00	14.24	1.37	99.5	1.86	0.55	29.07	495304.1	42.92
28-05-2025 17:00	14.25	1.38	99.83	1.89	0.52	29.45	500483.3	43.45
28-05-2025 18:00	14.23	1.12	99.81	1.83	0.51	28.63	501159.7	43.62
28-05-2025 19:00	14.17	1.01	99.2	1.78	0.46	28.04	496081.4	43.56
28-05-2025 20:00	14.13	1.12	98.94	1.82	0.46	27.83	493301.3	43.49
28-05-2025 21:00	14.12	1.19	99.03	1.79	0.45	27.39	495580.6	43.74
28-05-2025 22:00	14.12	1.31	99.34	1.84	0.47	27.42	498775.5	44.16
28-05-2025 23:00	14.11	1.23	99.3	1.85	0.5	27.34	495712.3	43.82
28-05-2025 24:00	14.1	1.26	99.09	1.86	0.49	27	493399.6	43.65
29-05-2025 01:00	14.14	1.13	96.75	1.76	0.51	28.6	436550.6	36.02
29-05-2025 02:00	14.14	1.5	94.45	1.8	0.53	26.95	480518.3	42.21
29-05-2025 03:00	14.13	1.7	93.61	1.86	0.56	26.91	504619.1	45.7
29-05-2025 04:00	14.14	1.75	93.66	1.92	0.56	26.77	510403.8	46.31
29-05-2025 05:00	14.15	1.65	93.79	1.85	0.58	26.91	512162.3	46.43
29-05-2025 06:00	14.15	2.05	93.77	1.99	0.58	27.23	513635.8	46.65
29-05-2025 07:00	14.14	1.67	93.46	2.05	0.58	27.71	505869.7	45.98
29-05-2025 08:00	14.1	1.76	93.62	2.14	0.57	28.18	487164.8	43.62
29-05-2025 09:00	14.18	0.93	92.98	1.79	0.54	32.06	383895.3	29.23
29-05-2025 10:00	14.11	1.39	98.43	2.04	0.57	26.63	490822.4	43.19

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.03	0.52			0.45	22.30		
Max	14.49	4.92			1.14	38.44		
29-05-2025 11:00	14.13	1.32	99.64	1.97	0.59	27.01	494390.3	43.45
29-05-2025 12:00	14.17	1.11	100.21	1.92	0.59	27.62	499389.1	43.77
29-05-2025 13:00	14.21	0.62	96.05	1.79	0.56	32.43	411662.4	32.51
29-05-2025 14:00	14.24	1.03	97.32	1.84	0.56	28.69	473456.4	40.22
29-05-2025 15:00	14.19	1.09	100.1	1.89	0.53	27.92	504183.3	44.22
29-05-2025 16:00	14.15	1.14	99.79	1.88	0.5	27.55	496508.6	43.54
29-05-2025 17:00	14.14	1.23	99.32	1.86	0.51	27.22	492510	43.23
29-05-2025 18:00	14.13	1.27	98.86	1.82	0.5	27.44	489477.4	43.02
29-05-2025 19:00	14.14	1.2	99.36	1.89	0.5	27.89	497279.2	43.92
29-05-2025 20:00	14.11	1.12	98.7	1.91	0.47	27.8	485520.8	42.68
29-05-2025 21:00	14.12	1.24	98.41	1.9	0.5	27.8	485153.2	42.67
29-05-2025 22:00	14.12	1.13	99.06	1.9	0.5	27.95	494601.8	43.67
29-05-2025 23:00	14.12	1.19	99.57	1.9	0.47	27.67	497451.4	43.98
29-05-2025 24:00	14.12	1.39	99.8	1.93	0.48	27.39	499224.3	44.17
30-05-2025 01:00	14.14	0.79	97.24	1.78	0.45	29.67	441005	36.53
30-05-2025 02:00	14.15	1.59	95.42	1.86	0.48	28.61	489934.7	43.16
30-05-2025 03:00	14.1	1.51	94.47	1.95	0.49	28.62	517953.8	47.38
30-05-2025 04:00	14.11	1.66	93.92	1.96	0.49	28.46	516695.9	47.23
30-05-2025 05:00	14.14	1.05	93.74	1.88	0.52	27.02	511729.9	46.43
30-05-2025 06:00	14.13	1.6	93.54	1.9	0.53	27.16	508048.7	46.13
30-05-2025 07:00	14.14	1.7	93.46	1.92	0.52	27.11	506756.3	45.97
30-05-2025 08:00	14.11	1.34	93.78	1.95	0.53	27.77	491333.3	44.01
30-05-2025 09:00	14.2	0.77	92.68	1.78	0.52	33.68	382429.1	29.05
30-05-2025 10:00	14.15	1.22	98.48	1.9	0.54	27.73	499956.4	44.18
30-05-2025 11:00	14.12	1.76	98.67	1.84	0.51	27.82	490005.3	43.33
30-05-2025 12:00	14.09	2.3	97.96	1.84	0.52	27.63	481600.2	42.54
30-05-2025 13:00	14.14	2.21	95.24	1.89	0.54	33.3	410823.8	32.8
30-05-2025 14:00	14.16	1.7	96.36	1.86	0.57	28.23	471312.6	40.49
30-05-2025 15:00	14.13	1.37	99.65	1.93	0.6	26.95	500552.7	44.15
30-05-2025 16:00	14.13	1.16	99.24	1.88	0.58	26.92	493827.5	43.42
30-05-2025 17:00	14.14	1.22	99.54	1.89	0.59	27.03	500220.2	44.12
30-05-2025 18:00	14.13	1.31	99.05	1.88	0.58	26.98	493272.3	43.46
30-05-2025 19:00	14.12	1.26	99.2	1.9	0.57	27.02	496596.1	43.91
30-05-2025 20:00	14.12	1.38	99.59	1.91	0.57	27.03	498936	44.09
30-05-2025 21:00	14.11	1.32	99.66	1.96	0.6	27.12	501559.1	44.44
30-05-2025 22:00	14.11	1.35	99.83	1.93	0.58	26.98	503115.5	44.63
30-05-2025 23:00	14.11	1.58	99.82	1.92	0.58	27.04	505519.6	44.89
30-05-2025 24:00	14.1	1.54	99.76	1.87	0.58	26.83	501958.4	44.51
31-05-2025 01:00	14.12	1.08	96.97	1.88	0.61	29.4	441172.2	36.78
31-05-2025 02:00	14.15	1.54	94.45	1.86	0.62	27.81	484747.9	42.71
31-05-2025 03:00	14.13	1.78	93.73	1.93	0.63	27.14	502912	45.56
31-05-2025 04:00	14.14	1.64	93.27	1.95	0.63	27.55	505332.8	45.89
31-05-2025 05:00	14.16	1.41	93.43	1.94	0.61	27.74	509874.4	46.26
31-05-2025 06:00	14.17	1.15	93.61	1.9	0.6	27.63	514202.7	46.62
31-05-2025 07:00	14.16	1.41	93.61	1.94	0.6	27.55	512505.3	46.48
31-05-2025 08:00	14.13	1.29	93.51	1.91	0.57	28	492417.5	44.11
31-05-2025 09:00	14.17	1.02	92.29	1.78	0.56	35.3	382633.8	29.15
31-05-2025 10:00	14.13	1.41	97.39	1.91	0.59	27.4	485263.2	42.63
31-05-2025 11:00	14.13	1.34	98.31	1.95	0.59	27.44	481019	42.07
31-05-2025 12:00	14.14	1.29	98.08	1.92	0.56	27.7	476828.6	41.58
31-05-2025 13:00	14.26	0.79	94.61	1.82	0.56	33.81	400909.3	30.86
31-05-2025 14:00	14.18	1.09	95.98	1.91	0.54	30.46	455572.3	38.58
31-05-2025 15:00	14.16	1.26	98.65	1.96	0.53	27.91	486307.1	42.5
31-05-2025 16:00	14.16	1.26	98.78	1.94	0.5	27.65	487947.4	42.69
31-05-2025 17:00	14.15	1.23	98.79	1.92	0.49	27.75	489808	42.96
31-05-2025 18:00	14.12	1.3	98.12	1.93	0.48	27.45	480276.4	41.98
31-05-2025 19:00	14.09	1.31	97.42	1.94	0.47	27.3	468721.4	40.87
31-05-2025 20:00	14.06	1.44	96.93	2	0.48	27.56	458105.2	39.82
31-05-2025 21:00	14.05	1.32	96.57	1.99	0.49	27.13	456993.9	39.74
31-05-2025 22:00	14.05	1.26	96.93	1.98	0.52	27.04	462231.8	40.3
31-05-2025 23:00	14.06	1.43	97.1	1.97	0.5	26.99	464124.9	40.47
31-05-2025 24:00	14.04	1.37	96.78	1.94	0.52	27.07	458000.8	39.9
Minimum	14.03	0.05	91.02	1.22	0.45	22.3	359124.1	0
MinDate	26-05-2025 10:00	08-05-2025 13:00	25-05-2025 14:00	14-05-2025 11:00	28-05-2025 21:00	04-05-2025 24:00	02-05-2025 09:00	01-05-2025 02:00
Maximum	14.62	12.91	100.4	2.79	2.88	38.44	521570.7	48.1
MaxDate	02-05-2025 09:00	16-05-2025 15:00	17-05-2025 12:00	18-05-2025 03:00	03-05-2025 09:00	13-05-2025 09:00	15-05-2025 06:00	08-05-2025 05:00
Avg	14.18	1.17	96.3	1.67	1.09	27.88	479128.3	36.22
Num	636	499	636	636	636	636	636	744
Data[%]	85	67	85	85	85	85	85	100
STD	0.1	1.4	2.7	0.2	0.8	2.3	33748.8	14.9
	14.18	1.17	96.30	1.67	1.09	27.88	479128.23	
AVEGAGE Except SU, SD, IMO	14.18	1.08	96.23	1.67	1.09	27.88	479128.23	304,725,551.20 m3/month
Calculation range	0-15	0-10	0-11	0-10	0-10	0-100	300000-600000	

Min	359,124.10
Max	521,570.70

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.51			0.15	27.19		
Max	14.46	3.79			0.81	41.15		
Date & Time	31HRSG_O2	31HRSG_DUST	31HRSG_TEMP	31HRSG_CO@7%O2	31HRSG_SO2@7%O2	31HRSG_NOx@7%O2	GT_FLUE_GASFLOW	GT_LOAD
	%Vol	mg/m3	Degree C	PPM	PPM	PPM	m3/h	MW
01-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.26
01-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 18:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 19:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 20:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 21:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 22:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 23:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-06-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-06-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.4
02-06-2025 10:00	14.06	1.5	96.53	2.19	0.52	28.59	471474.6	41.34
02-06-2025 11:00	13.97	1.25	98.91	2.27	0.52	34.66	517836.1	47.68
02-06-2025 12:00	14.01	1.29	98.83	2.17	0.53	33.78	504697.7	45.78
02-06-2025 13:00	14.46	0.6	93.01	1.81	0.51	32.28	360432.1	24.32
02-06-2025 14:00	14.16	0.84	92.76	2.01	0.46	32.59	391464.6	30.78
02-06-2025 15:00	14.14	0.97	92.17	2.02	0.42	31.53	390860.5	30.96
02-06-2025 16:00	14.12	1.1	94.55	2.1	0.43	28.65	446763.5	38.37
02-06-2025 17:00	14.09	1.14	95.44	2.13	0.45	28.09	455146.6	39.56
02-06-2025 18:00	14.05	1.44	94.37	1.99	0.43	28.67	449525.4	39.23
02-06-2025 19:00	14.02	2.79	94.42	2.08	0.37	28.39	447835.9	39.24
02-06-2025 20:00	14.01	1.69	94.34	2.14	0.4	28.48	443967.1	38.71
02-06-2025 21:00	14.03	1.29	94.41	2.11	0.43	28.47	447702.9	39.08
02-06-2025 22:00	14.04	1.34	94.69	2.14	0.46	28.85	450768.7	39.44
02-06-2025 23:00	14.05	1.47	94.5	2.05	0.44	28.88	450696.7	39.44
02-06-2025 24:00	14.11	1.48	93.88	2.03	0.44	30.76	428665.3	35.89
03-06-2025 01:00	14.15	1.74	93.41	2.1	0.49	29.57	485058.3	43.27
03-06-2025 02:00	14.12	1.43	92.59	2.1	0.46	28.12	494386.1	44.79
03-06-2025 03:00	14.12	1.53	92.49	2.14	0.47	28.28	494187.1	44.84
03-06-2025 04:00	14.12	1.66	92.42	2.1	0.47	28.26	493598.4	44.86
03-06-2025 05:00	14.13	1.63	92.34	2.1	0.46	28.48	494394.3	44.85
03-06-2025 06:00	14.13	1.46	92.15	2.06	0.45	28.56	494773.7	44.92
03-06-2025 07:00	14.14	1.74	92.19	2.09	0.44	28.71	494361.2	44.86
03-06-2025 08:00	14.14	1.76	92.46	2.17	0.43	28.47	495749.8	44.89
03-06-2025 09:00	14.17	1.74	92.99	2.18	0.41	28.44	498706.3	44.91
03-06-2025 10:00	14.21	1.62	93.3	2.14	0.41	28.81	500994.4	44.87
03-06-2025 11:00	14.24	1.41	93.18	2.13	0.41	29.53	501465	44.83
03-06-2025 12:00	14.24	1.33	93.01	2.16	0.37	29.95	500877.4	44.87
03-06-2025 13:00	14.26	1.44	93.05	2.24	0.38	30.6	500807	44.76
03-06-2025 14:00	14.29	1.37	93.02	2.23	0.37	30.38	502578.9	44.64
03-06-2025 15:00	14.29	1.31	93.05	2.19	0.36	30.45	502596.5	44.69
03-06-2025 16:00	14.28	1.2	92.99	2.2	0.35	30.61	501261	44.68
03-06-2025 17:00	14.25	1.06	92.66	2.14	0.33	30.41	499131.2	44.71
03-06-2025 18:00	14.23	0.97	92.3	2.06	0.28	30.53	467779	40.47
03-06-2025 19:00	14.17	0.98	93.38	2.03	0.25	30.7	426162.5	35.51
03-06-2025 20:00	14.04	1.2	95.27	2.15	0.28	29.04	443421.2	38.42
03-06-2025 21:00	14.03	1.37	95.37	2.14	0.31	28.49	445863.4	38.7
03-06-2025 22:00	14.03	1.36	95.77	2.14	0.31	28.35	447315.4	38.85
03-06-2025 23:00	14.03	1.36	95.93	2.14	0.33	28.38	448697.1	38.95
03-06-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.8
04-06-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.51			0.15	27.19		
Max	14.46	3.79			0.81	41.15		
04-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.9
04-06-2025 10:00	14.2	1.27	98.79	2.25	0.5	27.19	489116.5	42.19
04-06-2025 11:00	14.21	1.26	98.41	2.29	0.48	28.68	481237.7	41.66
04-06-2025 12:00	14.23	1.26	99.26	2.24	0.46	28.8	485392.5	42
04-06-2025 13:00	14.33	0.66	94.58	2.06	0.44	38.93	377883.4	27.81
04-06-2025 14:00	14.27	1.42	98.42	2.24	0.4	29.7	494082.4	42.7
04-06-2025 15:00	14.28	1.44	99.59	2.28	0.38	30.03	498553.7	43.09
04-06-2025 16:00	14.23	1.06	99.96	2.19	0.39	29.14	505216.8	44.12
04-06-2025 17:00	14.19	1.2	100.25	2.23	0.36	28.73	507797.6	44.6
04-06-2025 18:00	14.18	1.15	99.87	2.25	0.35	28.67	502729.5	44.16
04-06-2025 19:00	14.17	1.1	99.6	2.21	0.35	28.73	501764.4	44.21
04-06-2025 20:00	14.13	1.2	99.4	2.17	0.35	27.92	496536	43.8
04-06-2025 21:00	14.13	1.87	99.26	2.12	0.34	28.3	498655.9	44.17
04-06-2025 22:00	14.12	1.44	99.42	2.22	0.35	28.85	501158.7	44.58
04-06-2025 23:00	14.12	1.65	99.52	2.28	0.35	28.75	501283	44.57
04-06-2025 24:00	14.17	1.8	98.96	2.3	0.37	31.53	472727	40.31
05-06-2025 01:00	14.17	1.87	95.16	2.31	0.4	29.67	496799.8	44.23
05-06-2025 02:00	14.14	1.88	93.5	2.32	0.42	27.87	509578.6	46.22
05-06-2025 03:00	14.14	1.84	93.74	2.48	0.45	27.89	511172.6	46.41
05-06-2025 04:00	14.14	1.74	93.59	2.46	0.42	27.76	510693.5	46.37
05-06-2025 05:00	14.15	1.77	93.74	2.46	0.45	27.9	516276.9	46.83
05-06-2025 06:00	14.15	2.01	94.1	2.38	0.46	27.53	517875.3	46.94
05-06-2025 07:00	14.14	1.95	94.15	2.39	0.48	27.52	515882.7	46.78
05-06-2025 08:00	14.13	1.87	94.27	2.38	0.49	27.64	514900.5	46.74
05-06-2025 09:00	14.16	1.4	93.51	2.18	0.46	30.17	445307.4	37.44
05-06-2025 10:00	14.18	1.24	98.78	2.25	0.48	28.12	503177.4	44.28
05-06-2025 11:00	14.18	1.26	99.88	2.36	0.47	28.64	502203.5	44.07
05-06-2025 12:00	14.19	1.13	99.56	2.26	0.45	28.63	495375.8	43.28
05-06-2025 13:00	14.23	0.85	93.81	2.11	0.41	34.04	384601.3	29.19
05-06-2025 14:00	14.19	1.03	98.24	2.24	0.4	28.41	498246.9	43.69
05-06-2025 15:00	14.2	1.5	99.66	2.29	0.4	29.05	502387.9	44.05
05-06-2025 16:00	14.2	1.57	99.71	2.3	0.41	29.04	501375.6	43.9
05-06-2025 17:00	14.17	1.08	99.72	2.27	0.41	27.94	502403.3	44.1
05-06-2025 18:00	14.15	1.25	99.58	2.25	0.4	27.71	499153.5	43.86
05-06-2025 19:00	14.14	1.22	99.45	2.24	0.41	27.74	501162.6	44.25
05-06-2025 20:00	14.11	1.23	99.1	2.22	0.4	27.84	494570.1	43.68
05-06-2025 21:00	14.11	1.68	98.94	2.26	0.4	27.81	495833.1	43.89
05-06-2025 22:00	14.13	1.82	99.6	2.25	0.42	27.93	503331.4	44.65
05-06-2025 23:00	14.12	1.55	99.42	2.23	0.42	27.83	500776.2	44.37
05-06-2025 24:00	14.16	1.5	98.47	2.24	0.44	30.54	468352.4	39.9
06-06-2025 01:00	14.15	1.86	94.76	2.18	0.44	28.11	502386.3	45.23
06-06-2025 02:00	14.12	3.21	91.11	2.12	0.45	29.16	502004.4	46.01
06-06-2025 03:00	14.14	2.58	92.41	2.32	0.51	29.71	510910.4	46.92
06-06-2025 04:00	14.16	1.78	93.01	2.43	0.56	29.7	516084.1	47.29
06-06-2025 05:00	14.16	2.33	93.09	2.41	0.57	29.32	516932.2	47.38
06-06-2025 06:00	14.14	1.98	93.25	2.34	0.57	29.17	512669.8	46.9
06-06-2025 07:00	14.14	1.41	93.09	2.37	0.57	28.88	510960.3	46.74
06-06-2025 08:00	14.13	1.15	92.94	2.43	0.58	28.82	506519.6	46.24
06-06-2025 09:00	14.11	1.04	93.57	2.5	0.58	29.43	466565.3	40.87
06-06-2025 10:00	14.11	0.65	98.02	2.36	0.53	28.42	488182.5	43.04
06-06-2025 11:00	14.15	0.64	98.43	2.33	0.53	28.02	482883.4	42.11
06-06-2025 12:00	14.18	0.81	99.08	2.35	0.5	28.51	484828.3	42.12
06-06-2025 13:00	14.32	0.27	93.94	2.16	0.48	37.09	377954.4	27.86
06-06-2025 14:00	14.23	0.69	97.76	2.3	0.47	28.9	486200.6	42.09
06-06-2025 15:00	14.23	0.83	98.71	2.29	0.43	29.2	486088.4	42.05
06-06-2025 16:00	14.21	0.79	98.53	2.33	0.42	29.35	487442.3	42.37
06-06-2025 17:00	14.18	0.38	99.14	2.25	0.37	28.68	497737.8	43.64
06-06-2025 18:00	14.17	0.91	99.31	2.29	0.34	28.6	496765.3	43.57
06-06-2025 19:00	14.17	0.48	99.44	2.3	0.39	28.47	503166.4	44.36
06-06-2025 20:00	14.13	0.41	99.18	2.23	0.36	28.08	498347	44.07
06-06-2025 21:00	14.13	0.7	99.16	2.31	0.36	28.48	500080.6	44.3
06-06-2025 22:00	14.13	0.63	99.07	2.31	0.36	28.68	497741.5	44.06
06-06-2025 23:00	14.12	0.81	99.33	2.3	0.37	28.26	501743.5	44.5
06-06-2025 24:00	14.16	0.74	98.19	2.26	0.36	31.53	466632.2	39.64
07-06-2025 01:00	14.15	1.33	94.75	2.27	0.39	29.11	492001.7	43.74
07-06-2025 02:00	14.13	1.59	93.68	2.31	0.4	27.4	507282.9	45.86
07-06-2025 03:00	14.14	1.53	93.92	2.32	0.43	27.24	511084	46.26
07-06-2025 04:00	14.14	1.44	94.22	2.4	0.44	27.65	517365.9	46.92
07-06-2025 05:00	14.14	1.26	94.08	2.41	0.49	27.35	516569.8	46.81
07-06-2025 06:00	14.15	0.97	93.91	2.43	0.49	27.64	515673.5	46.75

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.51			0.15	27.19		
Max	14.46	3.79			0.81	41.15		
07-06-2025 07:00	14.14	1.04	93.64	2.46	0.46	28.09	509145.8	46.24
07-06-2025 08:00	14.13	1.1	93.51	2.66	0.5	27.85	504307.8	45.61
07-06-2025 09:00	14.18	0.74	93.55	2.37	0.48	29.55	445712.7	37.43
07-06-2025 10:00	14.19	0.81	98.5	2.45	0.46	28.39	497699.2	43.56
07-06-2025 11:00	14.19	0.62	99.36	2.44	0.42	28.46	492236	42.85
07-06-2025 12:00	14.18	0.5	99.4	2.35	0.43	28.26	489454.3	42.57
07-06-2025 13:00	14.28	0.3	93.58	2.17	0.4	34.13	382524.7	28.6
07-06-2025 14:00	14.13	0.87	98.38	2.32	0.39	28.21	492130.1	43.41
07-06-2025 15:00	14.13	1.04	99.41	2.42	0.37	28.13	497803.3	43.89
07-06-2025 16:00	14.12	0.79	99.14	2.41	0.4	27.78	494392.4	43.58
07-06-2025 17:00	14.11	1.02	99.58	2.45	0.42	27.61	498699.6	44.05
07-06-2025 18:00	14.11	1.03	99.1	2.35	0.41	27.35	494302.1	43.55
07-06-2025 19:00	14.13	0.66	99.07	2.33	0.45	27.87	495847.8	43.69
07-06-2025 20:00	14.11	0.63	98.85	2.33	0.43	27.61	490857	43.25
07-06-2025 21:00	14.1	0.78	98.72	2.33	0.44	27.49	491355.8	43.36
07-06-2025 22:00	14.1	1.14	99.27	2.29	0.46	27.29	498082.4	44.11
07-06-2025 23:00	14.09	1.61	99.27	2.33	0.47	27.27	495056.9	43.77
07-06-2025 24:00	14.19	0.93	96.89	2.27	0.45	30.8	449744.8	37.98
08-06-2025 01:00	14.16	1.15	94.62	2.32	0.46	29.25	494840.2	44.05
08-06-2025 02:00	14.15	1.33	94.44	2.33	0.46	27.73	514015.9	46.5
08-06-2025 03:00	14.15	1.27	93.88	2.45	0.49	28.31	517590.8	47.02
08-06-2025 04:00	14.15	1.47	93.88	2.47	0.48	28.35	517250.3	47.04
08-06-2025 05:00	14.15	1.03	93.89	2.32	0.47	28.06	517649.5	47.02
08-06-2025 06:00	14.15	1.61	93.91	2.35	0.48	28.03	517728.6	47.04
08-06-2025 07:00	14.13	1.34	93.61	2.4	0.5	27.92	509937.7	46.36
08-06-2025 08:00	14.14	0.95	93.25	2.4	0.5	28.16	504526.5	45.66
08-06-2025 09:00	14.18	0.72	93.35	2.33	0.5	28.43	506694.5	45.63
08-06-2025 10:00	14.17	0.64	93.78	2.43	0.45	29.75	512721.1	46.4
08-06-2025 11:00	14.08	0.59	93.38	2.48	0.44	32.73	510863.7	46.96
08-06-2025 12:00	14.08	0.89	93.58	2.43	0.41	32.4	509660.3	46.76
08-06-2025 13:00	14.13	0.99	93.95	2.38	0.4	31.17	508671.8	46.15
08-06-2025 14:00	14.12	0.64	93.69	2.36	0.38	30.99	507589	46.09
08-06-2025 15:00	14.1	0.56	93.41	2.4	0.38	31.86	507529.8	46.29
08-06-2025 16:00	14.08	0.65	93.32	2.42	0.38	31.55	509263.7	46.6
08-06-2025 17:00	14.04	0.84	93.1	2.43	0.36	32.71	509761.9	47.08
08-06-2025 18:00	14.12	0.79	93.34	2.37	0.35	32.39	478705.9	42.27
08-06-2025 19:00	14.14	0.9	94.46	2.24	0.31	29.73	433944	36.33
08-06-2025 20:00	14.04	1.1	95.91	2.36	0.33	28.18	450691.5	39.15
08-06-2025 21:00	14.04	1.57	95.82	2.31	0.32	27.77	452962.7	39.42
08-06-2025 22:00	14.05	1.53	96.28	2.36	0.36	27.89	455345.1	39.6
08-06-2025 23:00	14.04	1.19	96.17	2.35	0.35	28.06	453351.5	39.36
08-06-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.86
09-06-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	7.45
09-06-2025 10:00	14.11	0.53	96.98	2.44	0.38	27.24	460259.9	39.52
09-06-2025 11:00	14.13	0.63	96.93	2.36	0.37	27.53	463893.9	40.15
09-06-2025 12:00	14.12	0.64	97.12	2.39	0.38	27.93	462423.9	40
09-06-2025 13:00	14.38	0.08	93.05	2.11	0.36	34.67	363661.1	25.27
09-06-2025 14:00	14.15	0.78	96.47	2.36	0.36	28.63	468813.2	40.68
09-06-2025 15:00	14.14	0.73	97.06	2.47	0.37	28.48	464631.6	40.14
09-06-2025 16:00	14.15	0.78	97.43	2.41	0.37	28.22	471098.7	40.87
09-06-2025 17:00	14.14	0.81	97.53	2.42	0.36	28.03	474709.7	41.31
09-06-2025 18:00	14.13	0.74	97.28	2.38	0.36	28.28	474805.3	41.44
09-06-2025 19:00	14.12	0.83	97.68	2.36	0.33	27.96	480990.5	42.21
09-06-2025 20:00	14.12	0.89	98.56	2.4	0.35	28.14	490919.5	43.3
09-06-2025 21:00	14.12	0.86	98.69	2.37	0.34	27.76	493199.9	43.59
09-06-2025 22:00	14.13	0.82	99.27	2.42	0.36	28.17	500288.8	44.27
09-06-2025 23:00	14.13	0.64	99.09	2.43	0.38	28.4	498653.4	44.16
09-06-2025 24:00	14.12	0.6	97.88	2.44	0.38	29.03	471572.8	36.87
10-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.53
10-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.07
10-06-2025 10:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	41.6

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.51			0.15	27.19		
Max	14.46	3.79			0.81	41.15		
10-06-2025 11:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	42.51
10-06-2025 12:00	14.22	0.53	99.01	0.81	0.3	30.17	488316.3	42.54
10-06-2025 13:00	14.3	0.08	93.38	0.65	0.16	39.14	376080	27.72
10-06-2025 14:00	14.24	0.73	97.73	1.92	0.53	30.57	489972.8	42.57
10-06-2025 15:00	14.23	0.51	99.51	2.4	0.72	30.38	503452.3	43.87
10-06-2025 16:00	14.21	0.43	99.53	2.41	0.69	30.2	500635.8	43.72
10-06-2025 17:00	14.2	0.34	99.51	2.38	0.68	29.95	503491.2	44.13
10-06-2025 18:00	14.16	0.46	99.1	2.36	0.64	29.33	497333.5	43.7
10-06-2025 19:00	14.14	0.66	99.33	2.34	0.64	28.87	500444.4	44.18
10-06-2025 20:00	14.13	0.78	99.67	2.36	0.64	28.66	501392.3	44.33
10-06-2025 21:00	14.12	0.92	99.34	2.4	0.67	28.61	497512.9	44.01
10-06-2025 22:00	14.12	0.77	99.66	2.37	0.68	28.64	504091	44.68
10-06-2025 23:00	14.11	0.77	99.66	2.36	0.66	28.56	503264.6	44.62
10-06-2025 24:00	14.11	0.92	99.06	2.37	0.66	28.7	485399.3	38.93
11-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.11
11-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
11-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	12.35
11-06-2025 10:00	14.19	0.4	98.28	2.47	0.63	28.85	494162.6	42.93
11-06-2025 11:00	14.18	0.54	98.62	2.45	0.63	29.43	488774	42.64
11-06-2025 12:00	14.19	0.71	98.95	2.46	0.6	29.71	495844.2	43.42
11-06-2025 13:00	14.27	0.42	93.18	2.35	0.58	38.18	381531.6	28.65
11-06-2025 14:00	14.22	0.53	97.87	2.47	0.61	30.07	494412.1	43.16
11-06-2025 15:00	14.21	0.72	98.68	2.51	0.6	30.48	492304.8	42.89
11-06-2025 16:00	14.21	0.57	98.97	2.48	0.56	30.58	499851.2	43.78
11-06-2025 17:00	14.19	0.56	99.24	2.49	0.57	29.96	498569	43.7
11-06-2025 18:00	14.17	0.77	98.91	2.51	0.56	30.03	496128	43.53
11-06-2025 19:00	14.17	0.4	98.64	2.54	0.55	30.33	493220.7	43.37
11-06-2025 20:00	14.14	0.47	98.5	2.44	0.54	29.56	495409.7	43.77
11-06-2025 21:00	14.14	0.81	99.23	2.45	0.55	29.14	503387.6	44.63
11-06-2025 22:00	14.11	0.76	98.85	2.43	0.58	28.93	495734.7	43.85
11-06-2025 23:00	14.12	1.17	99.6	2.44	0.59	28.7	507620	45.07
11-06-2025 24:00	14.12	1.28	99.46	2.55	0.63	29.11	492971.3	38.25
12-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.11
12-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.5
12-06-2025 10:00	14.2	0.89	99.05	2.53	0.66	28.52	503953.3	43.87
12-06-2025 11:00	14.2	0.7	99.04	2.54	0.65	29.3	496299.8	43.37
12-06-2025 12:00	14.2	0.54	99.38	2.53	0.72	29.65	498539.9	43.54
12-06-2025 13:00	14.26	0.29	93.86	2.35	0.68	37.78	379783.3	28.37
12-06-2025 14:00	14.2	0.55	97.61	2.51	0.69	29.56	490024.8	42.79
12-06-2025 15:00	14.2	0.46	99.14	2.51	0.65	30.06	501040.6	43.93
12-06-2025 16:00	14.19	0.41	98.89	2.51	0.63	30.27	496843.7	43.62
12-06-2025 17:00	14.15	0.5	98.03	2.51	0.61	29.69	485433.3	42.61
12-06-2025 18:00	14.15	0.67	98.64	2.49	0.59	29.51	497633	43.89
12-06-2025 19:00	14.15	0.85	99.02	2.49	0.61	29.63	502187.5	44.43
12-06-2025 20:00	14.14	0.79	98.8	2.48	0.6	29.54	497057.3	43.99
12-06-2025 21:00	14.13	0.82	98.45	2.46	0.61	29.46	495455.5	43.9
12-06-2025 22:00	14.15	0.96	98.8	2.48	0.61	30.09	498490.4	44.14
12-06-2025 23:00	14.15	1.15	98.67	2.47	0.59	29.94	498283.2	44.12
12-06-2025 24:00	14.14	1.07	98.67	2.49	0.59	30.18	484914	38.46
13-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.17
13-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	12.86
13-06-2025 10:00	14.2	0.9	98.86	2.52	0.6	28.47	504655.7	44.11
13-06-2025 11:00	14.2	0.4	98.92	2.51	0.6	29.46	493562.3	43.16
13-06-2025 12:00	14.2	0.51	98.79	2.54	0.58	29.92	490125.1	42.84
13-06-2025 13:00	14.33	0.3	93.13	2.33	0.56	41.15	376414.8	27.63
13-06-2025 14:00	14.19	0.63	97.16	2.45	0.56	29.63	487677	42.73

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.51			0.15	27.19		
Max	14.46	3.79			0.81	41.15		
13-06-2025 15:00	14.09	2.64	97.62	2.34	0.55	28.83	485664.1	43.04
13-06-2025 16:00	14.09	5.31	98.41	2.48	0.59	28.85	493529.1	43.88
13-06-2025 17:00	14.09	2.98	98.63	2.45	0.61	28.55	493917.6	43.86
13-06-2025 18:00	14.08	2.8	98.51	2.46	0.62	28.52	489957.9	43.4
13-06-2025 19:00	14.09	2.7	98.39	2.46	0.65	28.69	493531.7	43.85
13-06-2025 20:00	14.08	2.13	98.05	2.48	0.66	29	484671.1	42.88
13-06-2025 21:00	14.09	2.17	97.8	2.47	0.67	29.07	488376.4	43.31
13-06-2025 22:00	14.08	1.94	97.81	2.47	0.67	29.1	483501.1	42.81
13-06-2025 23:00	14.1	2.07	98.21	2.49	0.67	29.32	492317.1	43.73
13-06-2025 24:00	14.1	1.89	98.37	2.51	0.65	29.77	479954	37.55
14-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.14
14-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	12.77
14-06-2025 10:00	14.12	10.59	97.45	2.39	0.72	28.63	494843.4	43.81
14-06-2025 11:00	14.1	5.79	98.04	2.5	0.74	28.75	485764.1	43.06
14-06-2025 12:00	14.1	1.94	97.92	2.5	0.77	28.38	482880.8	42.62
14-06-2025 13:00	14.29	0.36	92.93	2.3	0.74	38.02	372748.6	27.15
14-06-2025 14:00	14.14	0.86	97.24	2.48	0.74	28.65	485360.8	42.69
14-06-2025 15:00	14.14	0.8	98.22	2.49	0.71	29.21	485654.8	42.65
14-06-2025 16:00	14.13	0.88	98.1	2.48	0.69	29.18	483537.1	42.44
14-06-2025 17:00	14.14	0.93	98.33	2.47	0.66	29.25	490237.3	43.18
14-06-2025 18:00	14.14	0.84	98.29	2.47	0.67	29.38	489170.8	43.1
14-06-2025 19:00	14.12	1.11	98.63	2.48	0.63	29.22	492135.2	43.48
14-06-2025 20:00	14.1	1.13	98.03	2.49	0.63	28.9	482037.8	42.44
14-06-2025 21:00	14.1	1.1	98.32	2.5	0.63	28.96	489698.3	43.34
14-06-2025 22:00	14.1	1.27	98.78	2.52	0.61	29.09	493576.8	43.77
14-06-2025 23:00	14.11	0.66	98.37	2.5	0.61	29.56	488736.5	43.25
14-06-2025 24:00	14.11	0.84	98.69	2.5	0.61	29.98	480124.1	38.1
15-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.21
15-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-06-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.82
15-06-2025 19:00	14.08	0.77	92.94	3.45	0.55	33.27	442850.6	35.32
15-06-2025 20:00	14.05	0.52	94.6	2.66	0.54	29.29	445838.6	38.68
15-06-2025 21:00	14.05	0.44	94.53	2.59	0.54	29.51	446530.9	38.84
15-06-2025 22:00	14.05	0.76	94.87	2.63	0.55	29.51	449982.2	39.24
15-06-2025 23:00	14.05	0.52	94.97	2.58	0.55	29.53	450903.3	39.37
15-06-2025 24:00	14.17	0.93	93.98	2.61	0.58	32.02	467630.8	40.5
16-06-2025 01:00	14.13	0.97	93.47	2.65	0.6	29.46	499511.2	45.25
16-06-2025 02:00	14.16	1.04	93.27	2.64	0.61	29.83	506666.3	46.03
16-06-2025 03:00	14.16	1.26	93.48	2.65	0.62	29.94	509889.3	46.35
16-06-2025 04:00	14.15	1.22	93.43	2.66	0.63	29.84	507237.4	46.14
16-06-2025 05:00	14.16	0.8	93.38	2.6	0.65	30.09	510324.2	46.44
16-06-2025 06:00	14.16	0.74	93.36	2.63	0.66	30.06	509349.2	46.34
16-06-2025 07:00	14.14	0.86	93.06	2.67	0.68	29.88	501627.5	45.59
16-06-2025 08:00	14.15	0.82	93.2	2.72	0.67	29.41	502921.8	45.57
16-06-2025 09:00	14.26	0.22	93.13	2.58	0.64	34.18	436697.2	35.85
16-06-2025 10:00	14.18	0.42	97.38	2.69	0.59	30.51	486264.3	42.6
16-06-2025 11:00	14.2	0.59	99.04	2.73	0.59	30.54	492592	43.04
16-06-2025 12:00	14.22	0.64	99.22	2.67	0.57	30.46	489256.8	42.49
16-06-2025 13:00	14.29	0.1	94.4	2.51	0.55	38.67	381403.2	28.43
16-06-2025 14:00	14.23	0.68	98.35	2.67	0.55	31.48	494792	43.16
16-06-2025 15:00	14.24	0.68	99.47	2.67	0.55	30.67	497665.4	43.26
16-06-2025 16:00	14.24	0.36	99.65	2.68	0.54	30.75	502620.3	43.84
16-06-2025 17:00	14.23	0.52	99.8	2.69	0.53	30.85	502882.3	43.87
16-06-2025 18:00	14.21	0.39	99.32	2.65	0.51	30.51	497334.3	43.47

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.51			0.15	27.19		
Max	14.46	3.79			0.81	41.15		
16-06-2025 19:00	14.19	0.35	99.1	2.65	0.49	30.37	498063.9	43.73
16-06-2025 20:00	14.13	0.24	98.79	2.61	0.47	29.43	494065.2	43.6
16-06-2025 21:00	14.12	0.61	98.91	2.62	0.49	29.23	496005.5	43.93
16-06-2025 22:00	14.11	1.23	99.34	2.64	0.51	29.18	499948.6	44.38
16-06-2025 23:00	14.13	1.14	99.67	2.62	0.53	29.23	505055.8	44.91
16-06-2025 24:00	14.16	1.01	98.52	2.6	0.53	32.65	468792.8	39.96
17-06-2025 01:00	14.13	1.48	95.68	2.66	0.56	30.19	510822	46.1
17-06-2025 02:00	14.15	1.21	94.12	2.64	0.59	28.98	513967	46.67
17-06-2025 03:00	14.15	1.43	93.74	2.65	0.6	29.27	511933.5	46.59
17-06-2025 04:00	14.13	1.82	93.74	2.67	0.62	29.33	515763.7	47.04
17-06-2025 05:00	14.1	1.74	93.94	2.73	0.65	30.23	519852.9	47.75
17-06-2025 06:00	14.1	1.52	93.92	2.77	0.66	30.16	520349.1	47.83
17-06-2025 07:00	14.16	1.15	94.45	2.77	0.67	28.9	519011.9	47.09
17-06-2025 08:00	14.17	0.9	94.31	2.77	0.68	29.16	515181.3	46.63
17-06-2025 09:00	14.23	0.32	93.54	2.64	0.66	33.44	442709.1	36.72
17-06-2025 10:00	14.19	0.42	97.89	2.75	0.64	30.11	492180.3	43.21
17-06-2025 11:00	14.21	0.57	99.39	2.78	0.62	30.68	496250.2	43.37
17-06-2025 12:00	14.23	0.39	99.88	2.75	0.62	30.81	499124	43.5
17-06-2025 13:00	14.25	0.06	94.76	2.56	0.56	37.14	384387.4	28.94
17-06-2025 14:00	14.2	0.53	98.21	2.74	0.58	31.86	493464.4	43.21
17-06-2025 15:00	14.23	0.57	99.25	2.76	0.57	30.5	494032.2	42.98
17-06-2025 16:00	14.26	0.69	99.62	2.78	0.56	30.87	503823	43.76
17-06-2025 17:00	14.26	0.54	99.8	2.78	0.55	30.99	503770.5	43.82
17-06-2025 18:00	14.25	0.62	99.73	2.77	0.51	31.05	505085.6	44.06
17-06-2025 19:00	14.23	0.61	100.2	2.78	0.49	31.11	510040.8	44.71
17-06-2025 20:00	14.19	0.22	99.69	2.71	0.47	30.33	502536.9	44.22
17-06-2025 21:00	14.14	0.24	98.92	2.68	0.47	29.89	498535.1	44.11
17-06-2025 22:00	14.13	0.68	99.13	2.66	0.47	29.71	500212.9	44.42
17-06-2025 23:00	14.13	0.88	99.41	2.69	0.49	29.63	503421.1	44.79
17-06-2025 24:00	14.11	0.64	98.95	2.7	0.5	29.68	484223.5	38.36
18-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.61
18-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.5
18-06-2025 10:00	14.26	0.42	99.21	2.9	0.58	30.05	506826	43.97
18-06-2025 11:00	14.24	0.51	99.48	2.87	0.57	30.28	497319.9	43.14
18-06-2025 12:00	14.24	0.45	98.93	2.84	0.55	30.42	487841	42.17
18-06-2025 13:00	14.33	0.06	94.43	2.68	0.51	39.39	381234.3	28.27
18-06-2025 14:00	14.29	0.59	98.32	2.84	0.55	31.46	494542.8	42.7
18-06-2025 15:00	14.29	0.8	99.6	2.87	0.55	31.43	500396.7	43.18
18-06-2025 16:00	14.25	0.47	99.38	2.78	0.52	30.63	498070.5	43.21
18-06-2025 17:00	14.26	0.59	99.99	2.81	0.52	31.12	507609.1	44.13
18-06-2025 18:00	14.24	0.45	100.13	2.73	0.51	30.59	510893.8	44.65
18-06-2025 19:00	14.2	0.26	99.61	2.74	0.45	30.71	503645.9	44.3
18-06-2025 20:00	14.16	0.35	99.04	2.74	0.42	30.01	497863.8	43.92
18-06-2025 21:00	14.15	0.59	99.14	2.77	0.42	29.9	500263.5	44.24
18-06-2025 22:00	14.14	0.8	99.4	2.71	0.44	29.67	502406.1	44.53
18-06-2025 23:00	14.12	1.04	99.43	2.75	0.47	29.36	504250.6	44.84
18-06-2025 24:00	14.12	1.39	99.18	2.74	0.5	29.64	488574.1	39.18
19-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.17
19-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.11
19-06-2025 10:00	14.2	0.65	99.05	2.87	0.62	28.61	499927.2	43.48
19-06-2025 11:00	14.21	0.61	99.6	2.88	0.6	29.4	496611	43.3
19-06-2025 12:00	14.24	0.69	99.77	2.87	0.58	30.18	499618.4	43.4
19-06-2025 13:00	14.3	0.08	94.41	2.73	0.56	36.91	381666.4	28.46
19-06-2025 14:00	14.25	0.47	98.32	2.83	0.55	30.3	497019	43.19
19-06-2025 15:00	14.25	0.6	99.46	2.8	0.81	30.71	501597.8	43.74
19-06-2025 16:00	14.24	0.53	99.41	2.87	0.78	30.73	498210.6	43.35
19-06-2025 17:00	14.25	0.72	99.47	2.81	0.49	30.81	503421.4	43.86
19-06-2025 18:00	14.19	0.41	99.09	2.8	0.42	29.91	495806.2	43.4
19-06-2025 19:00	14.18	0.25	99.58	2.84	0.42	29.93	504576.7	44.42
19-06-2025 20:00	14.16	0.26	99.14	2.82	0.41	29.76	499787.2	44.14
19-06-2025 21:00	14.16	0.65	99.53	2.86	0.41	29.88	507197.3	44.94
19-06-2025 22:00	14.16	0.95	99.66	2.83	0.38	29.38	507110.4	44.87

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.51			0.15	27.19		
Max	14.46	3.79			0.81	41.15		
19-06-2025 23:00	14.18	0.98	100.04	2.92	0.4	29.3	513591.6	45.41
19-06-2025 24:00	14.16	0.75	99.25	2.87	0.43	30.33	482709	41.67
20-06-2025 01:00	14.05	0.92	96.36	2.87	0.43	31.54	519427.6	47.61
20-06-2025 02:00	14.14	0.9	94.09	2.82	0.46	30.24	521053.7	47.62
20-06-2025 03:00	14.11	1.03	93.95	2.85	0.5	30.38	521036.8	47.84
20-06-2025 04:00	14.12	0.97	93.67	2.87	0.52	29.69	518790	47.38
20-06-2025 05:00	14.15	0.97	93.87	2.94	0.53	28.97	517626.4	47
20-06-2025 06:00	14.14	0.8	93.79	2.97	0.56	28.78	512575.6	46.58
20-06-2025 07:00	14.12	1.15	93.52	2.97	0.56	28.74	506314.3	46.05
20-06-2025 08:00	14.14	1.12	93.66	3.02	0.6	28.61	509527.5	46.28
20-06-2025 09:00	14.21	0.65	93.27	2.93	0.59	30.6	441431	36.75
20-06-2025 10:00	14.15	0.34	98.27	2.9	0.58	29.1	494126	43.54
20-06-2025 11:00	14.22	0.66	98.93	2.97	0.53	30.43	494515.7	43.07
20-06-2025 12:00	14.23	0.46	98.29	2.97	0.49	31.05	481804	41.7
20-06-2025 13:00	14.34	0.11	93.32	2.74	0.45	40.41	376406.8	27.57
20-06-2025 14:00	14.24	0.47	97.35	2.9	0.43	30.59	489543.4	42.53
20-06-2025 15:00	14.24	0.56	98.14	2.95	0.39	31.05	485199.1	42.01
20-06-2025 16:00	14.25	0.5	98.68	2.96	0.38	31.25	496951.6	43.18
20-06-2025 17:00	14.26	0.5	99.08	2.97	0.34	31.47	500776.2	43.58
20-06-2025 18:00	14.25	0.53	99.19	2.94	0.31	31.52	501373.6	43.73
20-06-2025 19:00	14.21	0.24	99.11	2.9	0.29	31.02	498868.7	43.79
20-06-2025 20:00	14.17	0.12	98.74	2.86	0.27	30.37	496504.5	43.84
20-06-2025 21:00	14.15	0.49	98.87	2.8	0.25	29.81	501209.3	44.41
20-06-2025 22:00	14.16	0.5	99.54	2.82	0.27	29.94	507110.6	44.96
20-06-2025 23:00	14.14	1.53	99.01	2.77	0.27	29.68	498897.5	44.19
20-06-2025 24:00	14.16	1.34	97.64	2.72	0.3	33.34	466429.8	39.92
21-06-2025 01:00	14.17	2.88	95.48	2.84	0.32	30.45	504650.7	45.29
21-06-2025 02:00	14.17	1.5	94.04	2.88	0.38	29.7	516962.5	46.98
21-06-2025 03:00	14.16	1.45	93.83	2.88	0.41	29.48	514002.3	46.78
21-06-2025 04:00	14.16	1.31	93.94	2.9	0.47	29.42	516936.2	47
21-06-2025 05:00	14.16	0.91	93.98	2.84	0.48	29.72	520347.2	47.4
21-06-2025 06:00	14.15	1.36	93.67	2.84	0.48	29.35	512917.3	46.68
21-06-2025 07:00	14.15	1.79	93.32	2.83	0.5	29.63	510234.6	46.44
21-06-2025 08:00	14.16	1.9	93.46	2.88	0.5	29.4	510130.8	46.3
21-06-2025 09:00	14.22	0.94	93.15	2.74	0.45	30.59	447294.3	37.55
21-06-2025 10:00	14.15	0.91	97.49	2.87	0.45	29.04	485673.6	42.7
21-06-2025 11:00	14.17	0.48	98.71	2.92	0.44	29.71	489239.6	42.85
21-06-2025 12:00	14.18	0.36	98.94	2.91	0.41	29.89	487951.3	42.57
21-06-2025 13:00	14.34	0.07	93.78	2.73	0.39	39.1	377152.7	27.75
21-06-2025 14:00	14.22	0.47	97.46	2.86	0.34	30.36	488446.6	42.53
21-06-2025 15:00	14.21	0.37	98.88	2.89	0.34	30.12	492404.3	42.94
21-06-2025 16:00	14.21	0.44	99.03	2.91	0.32	30.24	495924.8	43.32
21-06-2025 17:00	14.2	0.12	99.3	2.85	0.33	30	500809.9	43.91
21-06-2025 18:00	14.17	0.31	99.11	2.81	0.3	29.61	499122	43.98
21-06-2025 19:00	14.14	0.41	98.51	2.86	0.3	29.75	490614	43.22
21-06-2025 20:00	14.13	0.49	98.45	2.87	0.3	29.58	488498.3	43.03
21-06-2025 21:00	14.13	0.62	98.45	2.83	0.29	29.25	491928	43.45
21-06-2025 22:00	14.13	0.88	99.17	2.88	0.32	29.23	499134.2	44.24
21-06-2025 23:00	14.12	0.93	99.38	2.88	0.34	29.3	500009.4	44.29
21-06-2025 24:00	14.16	0.85	98.28	2.83	0.35	32.73	467268.1	39.81
22-06-2025 01:00	14.19	0.82	94.97	2.83	0.39	30.64	501898.7	44.7
22-06-2025 02:00	14.16	1.6	93.38	2.86	0.4	29.07	512762.6	46.61
22-06-2025 03:00	14.16	1.87	93.48	2.89	0.4	29.04	515604.7	46.85
22-06-2025 04:00	14.14	1.28	93.52	2.87	0.42	29.97	518124.7	47.37
22-06-2025 05:00	14.14	0.9	93.33	2.9	0.45	30.56	518519.7	47.44
22-06-2025 06:00	14.17	1.09	93.33	2.82	0.43	29.61	518631.8	47.22
22-06-2025 07:00	14.17	1.9	93.34	2.82	0.45	29.37	518106.9	47.1
22-06-2025 08:00	14.17	1.85	93.48	2.85	0.44	28.98	516613.7	46.98
22-06-2025 09:00	14.14	1.22	93.45	2.83	0.43	28.95	515333.9	47.05
22-06-2025 10:00	14.08	0.98	93.32	2.97	0.41	33.04	516074	47.7
22-06-2025 11:00	14.14	0.73	93.26	2.88	0.38	31.63	514469.8	46.87
22-06-2025 12:00	14.21	0.45	93.69	2.9	0.38	30.04	514074.3	46.32
22-06-2025 13:00	14.22	0.38	93.72	2.87	0.38	29.9	511167.5	45.97
22-06-2025 14:00	14.2	0.52	93.28	2.87	0.37	30.57	511396.7	46.12
22-06-2025 15:00	14.2	0.5	93.08	2.86	0.36	30.46	511960.3	46.22
22-06-2025 16:00	14.21	0.62	93.24	2.88	0.35	29.96	512021.1	46.13
22-06-2025 17:00	14.21	0.63	93.25	2.88	0.34	29.78	510607.2	45.94
22-06-2025 18:00	14.2	0.62	92.72	2.78	0.31	30.31	472776.2	41.03
22-06-2025 19:00	14.13	0.64	93.59	2.78	0.3	30.29	427652.5	35.79
22-06-2025 20:00	14.04	0.93	95.38	2.86	0.32	29.42	446056.6	38.68
22-06-2025 21:00	14.04	0.7	95.47	2.87	0.33	29.68	446722.5	38.74
22-06-2025 22:00	14.04	0.65	95.67	2.91	0.34	29.74	449670.2	39.06
22-06-2025 23:00	14.04	0.6	95.76	2.91	0.34	29.77	448802.2	38.97
22-06-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.54
23-06-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.51			0.15	27.19		
Max	14.46	3.79			0.81	41.15		
23-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	10.12
23-06-2025 10:00	14.16	0.79	97.92	2.96	0.41	28.74	486862	42.36
23-06-2025 11:00	14.19	0.5	98.69	2.95	0.42	29.65	486327.2	42.42
23-06-2025 12:00	14.22	0.35	99.41	3.02	0.42	30.72	492888	42.97
23-06-2025 13:00	14.29	0.07	94.34	2.8	0.34	38.7	381352.1	28.52
23-06-2025 14:00	14.25	0.32	97.87	2.96	0.32	30.7	496244	43.25
23-06-2025 15:00	14.21	0.58	99.05	2.88	0.29	30.69	501756.7	44.2
23-06-2025 16:00	14.09	1.6	98.33	2.79	0.29	30.08	493003.2	43.99
23-06-2025 17:00	14.09	2.77	98.49	2.91	0.34	29.16	492543.5	43.8
23-06-2025 18:00	14.09	1.76	98.14	2.88	0.4	29.03	489056	43.32
23-06-2025 19:00	14.11	2.14	98.83	2.88	0.41	29.31	500800.8	44.56
23-06-2025 20:00	14.1	2.21	98.78	2.88	0.4	29.31	495678.3	44.07
23-06-2025 21:00	14.11	2.3	98.76	2.86	0.41	29.36	499465.3	44.47
23-06-2025 22:00	14.11	2.56	99.33	2.92	0.42	29.45	504909.2	44.97
23-06-2025 23:00	14.13	1.48	99.31	2.88	0.42	29.8	506457.2	45.16
23-06-2025 24:00	14.13	0.95	99.09	2.92	0.44	30.5	491084.8	39
24-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.24
24-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.85
24-06-2025 10:00	14.16	0.8	98.27	2.96	0.48	28.71	494436.6	43.28
24-06-2025 11:00	14.17	0.47	98.57	2.94	0.44	28.91	488967.6	42.76
24-06-2025 12:00	14.18	0.33	98.81	2.92	0.41	29.1	490778.2	42.96
24-06-2025 13:00	14.29	0.12	92.89	2.8	0.39	35.92	378049.9	28.03
24-06-2025 14:00	14.2	0.36	97.95	2.96	0.37	29.58	491001.4	42.86
24-06-2025 15:00	14.2	0.45	99.2	2.94	0.36	30.04	498625.6	43.68
24-06-2025 16:00	14.17	0.61	98.74	2.96	0.31	29.81	492045.6	43.13
24-06-2025 17:00	14.19	0.48	98.97	2.99	0.32	30.25	498335	43.75
24-06-2025 18:00	14.16	0.41	98.95	2.92	0.31	29.69	497244.3	43.85
24-06-2025 19:00	14.15	0.56	99.37	2.94	0.31	29.85	504114.7	44.68
24-06-2025 20:00	14.12	0.81	99.03	2.95	0.31	29.63	496646.9	44.02
24-06-2025 21:00	14.12	0.86	98.9	2.97	0.31	29.56	496883.3	44.06
24-06-2025 22:00	14.12	1	99.17	2.94	0.33	29.71	503630.3	44.85
24-06-2025 23:00	14.12	1.46	99.49	2.96	0.33	29.64	504422.8	44.88
24-06-2025 24:00	14.11	1.15	99.01	2.92	0.31	29.73	488271.3	38.8
25-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.2
25-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-06-2025 09:00	<Samp	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	12.87
25-06-2025 10:00	14.18	0.8	98.89	3.01	0.41	28.58	503053	44.09
25-06-2025 11:00	14.19	0.42	99.25	3.06	0.41	29.31	494454.9	43.32
25-06-2025 12:00	14.2	0.41	98.8	3.05	0.38	29.97	485308.8	42.24
25-06-2025 13:00	14.28	0.09	93.96	2.83	0.35	36.02	381539.1	28.63
25-06-2025 14:00	14.2	0.24	98.2	2.91	0.31	29.89	495211.1	43.42
25-06-2025 15:00	14.16	0.47	98.75	2.94	0.27	29.87	497422.3	43.86
25-06-2025 16:00	14.15	0.83	99.18	2.98	0.27	29.79	501231.2	44.36
25-06-2025 17:00	14.13	0.64	99.2	2.98	0.3	29.51	499699.9	44.24
25-06-2025 18:00	14.12	1	98.89	3.02	0.32	29.44	496138.7	43.92
25-06-2025 19:00	14.13	1.08	98.99	3	0.3	29.5	499457.5	44.29
25-06-2025 20:00	14.11	1.13	98.84	3.03	0.3	29.52	491725.8	43.52
25-06-2025 21:00	14.12	0.88	99.05	3.06	0.31	29.55	499136.3	44.31
25-06-2025 22:00	14.13	0.87	99.56	3.06	0.33	29.69	506703.8	45.11
25-06-2025 23:00	14.12	1.26	99.62	3.03	0.33	29.44	505289.2	45
25-06-2025 24:00	14.12	1.41	99.28	3	0.33	29.69	491576.5	38.93
26-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.54
26-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.51			0.15	27.19		
Max	14.46	3.79			0.81	41.15		
26-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	12.27
26-06-2025 10:00	14.22	0.45	98.61	3.15	0.38	29.4	498621.5	43.37
26-06-2025 11:00	14.22	0.29	99.17	3.1	0.35	29.81	496007.4	43.25
26-06-2025 12:00	14.21	0.32	98.96	3.08	0.35	30.1	490462.6	42.72
26-06-2025 13:00	14.33	0.06	93.71	2.87	0.31	37.19	375940	27.47
26-06-2025 14:00	14.22	0.3	97.1	3.05	0.29	30.33	483758	42.03
26-06-2025 15:00	14.21	0.48	98.35	3.08	0.27	30.54	484197.9	41.99
26-06-2025 16:00	14.21	0.3	98.85	3.07	0.25	30.47	493490.8	43.06
26-06-2025 17:00	14.21	0.3	99.05	3.05	0.24	30.53	497025.2	43.48
26-06-2025 18:00	14.18	0.32	98.38	3.04	0.24	30.24	490721.2	43.03
26-06-2025 19:00	14.17	0.45	98.91	3	0.23	30.08	500729.1	44.24
26-06-2025 20:00	14.13	0.68	98.74	3.07	0.22	29.81	492701.2	43.49
26-06-2025 21:00	14.14	0.83	98.98	3.12	0.27	29.68	498134.8	44.01
26-06-2025 22:00	14.14	0.96	99.27	3.07	0.24	29.75	499338.7	44.19
26-06-2025 23:00	14.14	0.66	99.01	3.01	0.24	29.92	498842.4	44.25
26-06-2025 24:00	14.16	0.6	98.82	3.09	0.25	31.02	488163.1	38.48
27-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.15
27-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
27-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	12.11
27-06-2025 10:00	14.19	0.56	97.98	3.19	0.34	29.65	491559.6	42.87
27-06-2025 11:00	14.21	0.3	98.52	3.15	0.31	30.29	488095.5	42.52
27-06-2025 12:00	14.22	0.32	98.51	3.15	0.29	30.57	481243.6	41.68
27-06-2025 13:00	14.37	0.07	93.27	2.93	0.24	38.33	374559.1	27.26
27-06-2025 14:00	14.2	0.24	96.37	3.11	0.22	30.67	468731	40.46
27-06-2025 15:00	14.21	0.18	98.07	3.11	0.18	30.72	487404.8	42.49
27-06-2025 16:00	14.16	0.43	98.66	3.03	0.17	29.63	493347.2	43.41
27-06-2025 17:00	14.16	0.58	98.37	3.1	0.18	30.64	493981.6	43.58
27-06-2025 18:00	14.13	1.95	98.52	3.01	0.18	29.73	497886	44.15
27-06-2025 19:00	14.12	3.4	98.35	3.08	0.21	29.86	493968.4	43.83
27-06-2025 20:00	14.09	3.79	97.49	2.93	0.23	29.84	485786	43.17
27-06-2025 21:00	14.09	2.56	98.05	3.09	0.28	29.35	492212.6	43.8
27-06-2025 22:00	14.09	1.38	98.62	3.09	0.31	29.13	494401.5	44
27-06-2025 23:00	14.1	1.25	98.94	3.14	0.36	29.35	497383.3	44.29
27-06-2025 24:00	14.09	0.51	98.32	3.1	0.38	29.9	479205.7	37.38
28-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.13
28-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
28-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.33
28-06-2025 10:00	14.11	1.01	97.02	3.17	0.41	28.83	466873.4	40.38
28-06-2025 11:00	14.13	0.47	96.07	3.2	0.38	30.52	450147.3	38.75
28-06-2025 12:00	14.15	0.47	96.34	3.15	0.32	30.73	452908.3	38.98
28-06-2025 13:00	14.5	0.1	92.53	2.89	0.29	39.52	358356.4	24.39
28-06-2025 14:00	14.16	0.77	94.26	3.15	0.23	31.34	450649.6	38.88
28-06-2025 15:00	14.16	0.87	94.76	3.2	0.23	31.56	450153.2	38.75
28-06-2025 16:00	14.15	0.86	94.75	3.15	0.19	31.15	450343.7	38.86
28-06-2025 17:00	14.14	0.77	94.82	3.14	0.17	30.79	454839.4	39.4
28-06-2025 18:00	14.11	0.78	94.7	3.11	0.15	30.19	455900.3	39.66
28-06-2025 19:00	14.1	1.16	94.94	3.07	0.15	29.52	458550.9	40.05
28-06-2025 20:00	14.09	1.42	95.12	3.05	0.18	29.59	458342.6	40.04
28-06-2025 21:00	14.07	1.19	94.77	3.11	0.18	29.88	454067.5	39.7
28-06-2025 22:00	14.06	1.35	94.81	3.09	0.19	29.87	455655.8	39.92
28-06-2025 23:00	14.06	1.46	94.66	3.1	0.19	30.08	453793.3	39.8
28-06-2025 24:00	14.06	1.57	94.52	3.1	0.2	30.52	442521	34.2
29-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.14
29-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#31 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.51			0.15	27.19		
Max	14.46	3.79			0.81	41.15		
29-06-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
29-06-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.52
29-06-2025 19:00	14.08	2.95	94.86	0.47	0.27	29.84	427845	35.68
29-06-2025 20:00	14.01	0.9	94.63	0.55	0.32	29.6	442077.7	38.52
29-06-2025 21:00	14.01	0.51	94.92	0.62	0.36	29.65	444171.4	38.77
29-06-2025 22:00	14.01	0.59	95.29	0.57	0.37	29.6	446475.3	39.08
29-06-2025 23:00	14	0.71	95.28	0.54	0.37	29.57	445499.8	38.87
29-06-2025 24:00	14.19	2.26	93.4	0.57	0.41	36.27	451834.1	38.4
30-06-2025 01:00	14.11	1.8	92.56	0.55	0.41	29.58	497038.2	45.26
30-06-2025 02:00	14.11	2.19	92.31	0.62	0.43	29.59	498633.4	45.47
30-06-2025 03:00	14.12	1.87	92.64	0.6	0.43	29.56	504002	46.03
30-06-2025 04:00	14.11	1.65	92.54	0.53	0.43	29.43	500866.3	45.7
30-06-2025 05:00	14.11	1.62	92.12	0.51	0.45	29.47	496018.1	45.18
30-06-2025 06:00	14.12	1.77	92.12	0.52	0.45	29.8	494409.4	45.01
30-06-2025 07:00	14.12	1.72	92.24	0.54	0.44	29.68	498073.6	45.37
30-06-2025 08:00	14.14	1.5	92.63	0.54	0.45	29.53	502671.5	45.73
30-06-2025 09:00	14.22	1.25	92.37	0.37	0.41	31.04	440364.1	36.8
30-06-2025 10:00	14.08	1.25	95.36	0.5	0.36	29.45	455760.5	39.69
30-06-2025 11:00	14.12	1.3	96.62	0.49	0.33	29.74	459077.2	39.78
30-06-2025 12:00	14.11	1.1	96.54	0.46	0.3	29.83	457089.9	39.57
30-06-2025 13:00	14.36	0.69	91.74	0.17	0.26	38.35	362499.9	25.53
30-06-2025 14:00	14.13	1.27	95.68	0.47	0.24	29.71	460298.3	39.92
30-06-2025 15:00	14.14	1.14	97.08	0.46	0.23	29.94	465995	40.4
30-06-2025 16:00	14.15	1.06	97.39	0.44	0.21	29.85	473120.6	41.22
30-06-2025 17:00	14.13	1.11	97.24	0.46	0.2	29.6	471115	41.06
30-06-2025 18:00	14.12	1.28	97.22	0.48	0.19	29.61	469983.7	40.97
30-06-2025 19:00	14.12	1.31	98.03	0.44	0.21	29.35	483468.5	42.47
30-06-2025 20:00	14.13	1.47	98.57	0.48	0.21	29.53	490257	43.26
30-06-2025 21:00	14.11	1.07	98.42	0.49	0.23	29.32	488794.6	43.19
30-06-2025 22:00	14.11	1.61	98.75	0.48	0.24	29.17	496511.4	44.07
30-06-2025 23:00	14.11	2.5	99.26	0.45	0.22	28.93	500028.1	44.44
30-06-2025 24:00	14.14	2	98.4	0.39	0.21	30.76	472005	40.59
Minimum	13.97	0.06	91.11	0.17	0.15	27.19	358356.4	0
MinDate	02-06-2025 11:00	17-06-2025 13:00	06-06-2025 02:00	30-06-2025 13:00	28-06-2025 18:00	04-06-2025 10:00	28-06-2025 13:00	01-06-2025 02:00
Maximum	14.5	10.59	100.25	3.45	0.81	41.15	521053.7	47.84
MaxDate	28-06-2025 13:00	14-06-2025 10:00	04-06-2025 17:00	15-06-2025 19:00	19-06-2025 15:00	13-06-2025 13:00	20-06-2025 02:00	20-06-2025 03:00
Avg	14.16	1.02	96.8	2.48	0.44	29.96	485455.2	30.56
Num	511	511	511	511	511	511	511	720
Data[%]	71	71	71	71	71	71	71	100
STD	0.1	0.8	2.6	0.6	0.1	2.1	31764.4	19.2

	14.16	1.02	96.80	2.48	0.44	29.96	485455.08	
AVEGAGE Except SU, SD, IMO	14.16	1.00	96.78	2.48	0.44	29.96	485455.08	249,464,759.00 m3/month
Calculation range	0-15	0-10	0-11	0-10	0-10	0-100	300000-600000	

Min	358,356.40
Max	521,053.70

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.11	0.51			0.70	22.02		
Max	14.49	1.84			1.95	43.66		
Date & Time	32HRSG_O2	32HRSG_DUST	32HRSG_TEMP	32HRSG_CO@7%O2	32HRSG_SO2@7%O2	32HRSG_NOx@7%O2	GT_FLUE_GASFLOW	GT_LOAD
	%Vol	mg/m3	Degree C	PPM	PPM	PPM	m3/h	MW
01-02-2025 01:00	14.41	1.76	91.08	0.87	3.11	31.82	511368.5	46.68
01-02-2025 02:00	14.42	1.71	90.87	0.97	3.17	31.95	510848.5	46.64
01-02-2025 03:00	14.42	1.71	91.05	0.92	3.2	32.23	515226.5	47.11
01-02-2025 04:00	14.42	1.65	91.06	0.96	3.23	32.15	514608.8	47.01
01-02-2025 05:00	14.41	1.75	90.87	0.98	3.23	31.99	513500.2	46.95
01-02-2025 06:00	14.41	1.77	91.06	1	3.24	32.5	518338.8	47.48
01-02-2025 07:00	14.41	1.82	90.97	0.98	3.24	32.15	516843.3	47.35
01-02-2025 08:00	14.4	1.81	91.05	1.1	3.21	31.55	514497.1	47.09
01-02-2025 09:00	14.43	1.75	91.54	1.17	3.29	31.34	516420.9	46.93
01-02-2025 10:00	14.51	1.57	92.31	0.97	3.28	34.11	521999.7	46.92
01-02-2025 11:00	14.5	1.55	92.09	1.08	3.21	35.15	518862.1	46.7
01-02-2025 12:00	14.47	1.48	91.65	0.99	3.15	37.71	515153	46.64
01-02-2025 13:00	14.45	1.59	91.81	0.97	3.1	39.03	493537.6	44.11
01-02-2025 14:00	14.48	1.47	90.82	0.87	3.09	29.94	389861.2	31.09
01-02-2025 15:00	14.35	1.32	90.54	0.84	2.98	23.24	396295.6	32.54
01-02-2025 16:00	14.32	1.37	90.11	0.84	2.95	23.39	397972.1	32.92
01-02-2025 17:00	14.3	1.39	90.11	0.85	2.95	24.43	400623.6	33.41
01-02-2025 18:00	14.3	1.4	89.8	0.85	2.95	24.13	398308.6	33.16
01-02-2025 19:00	14.28	1.48	89.56	0.83	2.94	23.15	396989.6	33.04
01-02-2025 20:00	14.27	1.43	89.44	0.92	2.99	23.03	395693.5	32.88
01-02-2025 21:00	14.27	1.5	89.38	0.89	3	22.91	394343.1	32.7
01-02-2025 22:00	14.26	1.48	89.43	0.88	3.05	23.19	396039.1	32.96
01-02-2025 23:00	14.32	1.64	89.2	0.83	3.15	27.6	394067.3	32.37
01-02-2025 24:00	14.41	1.78	93.07	0.87	3.27	30.77	515911.4	46.71
02-02-2025 01:00	14.4	1.68	91.54	0.95	3.34	31.03	512683.5	46.78
02-02-2025 02:00	14.4	1.73	91.41	0.86	3.41	31.16	513921.8	46.91
02-02-2025 03:00	14.41	1.73	91.66	1.03	3.48	31.63	520323.2	47.53
02-02-2025 04:00	14.41	1.74	91.73	1.07	3.55	31.8	521452.3	47.6
02-02-2025 05:00	14.4	1.76	91.36	1.09	3.58	31.47	516492.4	47.2
02-02-2025 06:00	14.4	1.79	91.43	1.01	3.61	31.45	517629	47.32
02-02-2025 07:00	14.39	1.84	91.35	1.12	3.61	31.23	516566.2	47.23
02-02-2025 08:00	14.4	1.78	91.48	1.16	3.67	31.36	517761	47.32
02-02-2025 09:00	14.39	1.77	91.65	1.16	3.62	30.61	512843.4	46.73
02-02-2025 10:00	14.44	1.65	92.52	0.99	3.6	31.27	519728.3	46.91
02-02-2025 11:00	14.46	1.45	92.52	1.02	3.52	35.42	518051.4	46.76
02-02-2025 12:00	14.44	1.46	91.78	1.04	3.41	38.54	512446	46.47
02-02-2025 13:00	14.42	1.64	91.29	1.07	3.3	40.31	507536.8	46.08
02-02-2025 14:00	14.46	1.45	91.11	1.01	3.23	38.34	507451	45.79
02-02-2025 15:00	14.42	1.4	91.01	0.98	3.16	37.84	506767.8	45.87
02-02-2025 16:00	14.43	1.43	91.43	0.95	3.14	37.14	509698.4	46.1
02-02-2025 17:00	14.45	1.46	91.62	0.95	3.11	37.05	511725.2	46.15
02-02-2025 18:00	14.49	1.39	90.97	0.86	3.11	33.39	464954.3	40.22
02-02-2025 19:00	14.34	1.49	90.26	0.92	3	25.28	402296.2	33.49
02-02-2025 20:00	14.31	1.41	89.49	0.92	3	23.76	394325.3	32.58
02-02-2025 21:00	14.27	1.61	89.61	0.87	2.99	21.73	392686.8	32.38
02-02-2025 22:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	19.25
02-02-2025 23:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
02-02-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.59
03-02-2025 14:00	14.49	1.67	92.11	1.1	3.35	37.08	378808.3	28.57
03-02-2025 15:00	14.38	1.51	91.73	0.95	3.2	24.36	400188.4	32.82
03-02-2025 16:00	14.32	1.36	91.49	0.84	3.13	22.33	400205.1	32.96
03-02-2025 17:00	14.3	1.33	90.72	0.84	3.08	22.8	400066.2	33.18
03-02-2025 18:00	14.29	1.36	90.45	0.83	3.05	22.4	397703.6	32.94
03-02-2025 19:00	14.29	1.44	90.14	0.82	3.04	22.16	395794.9	32.7
03-02-2025 20:00	14.28	1.42	89.89	0.84	3.06	21.53	393057.3	32.38
03-02-2025 21:00	14.29	1.5	89.87	0.83	3.09	21.46	391566.8	32.15
03-02-2025 22:00	14.27	1.66	89.91	0.85	3.1	21.65	393681.2	32.53
03-02-2025 23:00	14.26	1.7	89.85	0.86	3.11	21.78	392983.8	28
03-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.06
04-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.11	0.51			0.70	22.02		
Max	14.49	1.84			1.95	43.66		
04-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
04-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.98
04-02-2025 14:00	14.38	1.65	93.53	1.09	3.27	27.36	398222.4	31.97
04-02-2025 15:00	14.32	1.41	90.69	0.95	3.16	23.96	400945.7	33.32
04-02-2025 16:00	14.31	1.38	90.49	0.91	3.09	23.58	401080.9	33.39
04-02-2025 17:00	14.29	1.35	90.35	0.89	3.04	23.67	401865.6	33.56
04-02-2025 18:00	14.28	1.38	90.33	0.86	3.01	23.13	399928.2	33.32
04-02-2025 19:00	14.27	1.38	90.07	0.83	2.99	22.52	398284.5	33.15
04-02-2025 20:00	14.27	1.47	89.94	0.82	3.01	22.02	396041.5	32.8
04-02-2025 21:00	14.27	1.53	89.92	0.82	3.03	21.97	395359.5	32.72
04-02-2025 22:00	14.26	1.53	89.94	0.82	3.05	22.18	396396.4	32.88
04-02-2025 23:00	14.27	1.62	90.04	0.83	3.07	22.09	392830.2	27.96
04-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.06
05-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
05-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
05-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.03
05-02-2025 14:00	14.35	1.42	92.59	1.04	3.18	28.7	389208.2	30.96
05-02-2025 15:00	14.32	1.38	91.27	0.85	3.1	22.68	400689.8	33.04
05-02-2025 16:00	14.29	1.37	91.37	0.83	3.08	22.7	400403.9	33.11
05-02-2025 17:00	14.29	1.38	91.35	0.81	3.05	22.21	399110.6	32.89
05-02-2025 18:00	14.29	1.43	91.33	0.78	3.03	22.17	398306.7	32.84
05-02-2025 19:00	14.26	1.47	91.12	0.77	3.01	22.17	398752.8	33
05-02-2025 20:00	14.27	1.47	91.01	0.76	3.02	21.8	396600.6	32.7
05-02-2025 21:00	14.26	1.57	90.96	0.75	3.05	21.48	395384.5	32.56
05-02-2025 22:00	14.25	1.53	91.03	0.79	3.06	22.08	397906	33.02
05-02-2025 23:00	14.26	1.61	91	0.84	3.09	22.34	394869.8	28.2
05-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.07
06-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
06-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
06-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.06
06-02-2025 14:00	14.37	1.42	92.22	1.05	3.15	28.15	388944.8	30.74
06-02-2025 15:00	14.31	1.23	91.48	0.86	3.04	23.07	400313.2	33.07
06-02-2025 16:00	14.34	1.38	91.2	0.88	3.02	23.07	397256.4	32.63
06-02-2025 17:00	14.33	1.33	91.04	0.89	2.97	23.19	397589.8	32.71
06-02-2025 18:00	14.33	1.29	90.95	0.85	2.95	22.75	395998.2	32.56
06-02-2025 19:00	14.3	1.35	90.88	0.84	2.96	22.09	395067.7	32.48
06-02-2025 20:00	14.27	1.41	90.93	0.85	2.96	22.36	397662.3	32.91
06-02-2025 21:00	14.26	1.44	90.96	0.86	2.99	22.02	396723.8	32.83
06-02-2025 22:00	14.24	1.45	90.99	0.91	3.02	21.89	397552.7	32.98
06-02-2025 23:00	14.25	1.56	90.84	0.81	3.07	22.07	394765.7	28.36
06-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.08
07-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.11	0.51			0.70	22.02		
Max	14.49	1.84			1.95	43.66		
07-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
07-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
07-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.84
07-02-2025 14:00	14.35	1.38	93	1.17	3.12	29.41	392941.6	31.35
07-02-2025 15:00	14.28	1.27	91.45	0.82	3.01	22.6	402770.5	33.42
07-02-2025 16:00	14.25	1.43	91.56	0.81	2.98	22.9	404308	33.8
07-02-2025 17:00	14.24	1.41	91.36	0.79	2.98	21.93	401322.9	33.39
07-02-2025 18:00	14.24	1.47	91.51	0.79	3.01	21.37	399838.6	33.16
07-02-2025 19:00	14.24	1.47	91.54	0.77	3.01	21.4	399301.4	33.11
07-02-2025 20:00	14.22	1.6	91.58	0.81	3.01	22.03	401790.9	33.53
07-02-2025 21:00	14.22	1.57	91.52	0.8	3.03	21.53	399314.4	33.18
07-02-2025 22:00	14.22	1.52	91.35	0.78	3.06	21.33	398796.2	33.07
07-02-2025 23:00	14.24	1.55	91.12	0.84	3.06	21.82	396005.6	28.6
07-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.1
08-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.63
08-02-2025 14:00	14.44	1.58	91.02	1.15	3.09	33.04	386402.4	30.59
08-02-2025 15:00	14.4	1.6	91.27	0.95	2.94	27.08	400152.2	33.06
08-02-2025 16:00	14.35	1.36	91.38	0.96	2.84	24.48	400904.8	33.12
08-02-2025 17:00	14.31	1.2	91.49	0.94	2.78	23.93	401890.8	33.3
08-02-2025 18:00	14.3	1.23	91.22	0.89	2.75	23.04	399539.7	32.98
08-02-2025 19:00	14.3	1.33	91.06	0.87	2.74	22.6	397669.2	32.75
08-02-2025 20:00	14.27	1.52	90.98	0.88	2.74	22.41	398135.1	32.93
08-02-2025 21:00	14.26	1.48	91.06	0.93	2.77	21.89	397083.4	32.8
08-02-2025 22:00	14.25	1.56	91.02	0.93	2.8	21.88	397449.3	32.89
08-02-2025 23:00	14.26	1.54	90.9	0.94	2.85	22.19	395215.2	28.31
08-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.09
09-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
09-02-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
09-02-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
09-02-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
09-02-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
09-02-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
09-02-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	10.15
09-02-2025 19:00	14.26	1.16	90.65	0.91	2.2	24.53	398778.7	33.41
09-02-2025 20:00	14.29	1.23	90.53	0.84	2.3	23.52	396920.5	33
09-02-2025 21:00	14.31	1.32	90.56	0.86	2.41	23.11	395976.1	32.71
09-02-2025 22:00	14.42	1.43	90.96	0.88	2.57	32.57	412192.4	33.93
09-02-2025 23:00	14.43	1.35	92.24	0.93	2.66	32.06	510830.5	46.32
09-02-2025 24:00	14.44	1.42	91.45	0.98	2.77	32.62	512390	46.64
10-02-2025 01:00	14.45	1.44	91.34	1.03	2.9	33.55	514840	46.87
10-02-2025 02:00	14.49	1.4	91.37	1	2.98	34.8	519090.8	47.18
10-02-2025 03:00	14.51	1.38	91.43	0.96	2.96	35.57	521863.7	47.39
10-02-2025 04:00	14.51	1.38	91.22	0.9	2.88	36.1	521446.8	47.41
10-02-2025 05:00	14.52	1.44	91.06	0.8	2.69	36.35	521095.2	47.37
10-02-2025 06:00	14.49	1.43	90.37	0.81	2.52	35.49	512007.1	46.69
10-02-2025 07:00	14.48	1.42	90.12	0.8	2.37	35.06	508910.6	46.47
10-02-2025 08:00	14.48	1.38	90.17	0.88	2.26	34.86	507652.3	46.29
10-02-2025 09:00	14.5	1.32	90.19	0.79	2.17	34.84	506443.6	46.06
10-02-2025 10:00	14.54	1.3	90.72	0.77	2.14	35.52	513206.1	46.41
10-02-2025 11:00	14.57	1.28	90.99	0.77	2.11	35.9	514728.1	46.31
10-02-2025 12:00	14.58	1.32	91.34	0.8	2.06	36.92	516750.3	46.31
10-02-2025 13:00	14.56	1.38	91.54	0.87	2	36.89	501006.7	44.48

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.11	0.51			0.70	22.02		
Max	14.49	1.84			1.95	43.66		
10-02-2025 14:00	14.51	1.4	90.01	0.83	1.95	27.93	385878.6	30.68
10-02-2025 15:00	14.42	1.34	90.6	0.92	1.91	26.54	396623	32.58
10-02-2025 16:00	14.41	1.46	90.82	0.88	1.86	26.62	398603	32.92
10-02-2025 17:00	14.39	1.47	90.8	0.88	1.81	27.29	401481.8	33.42
10-02-2025 18:00	14.39	1.43	90.63	0.87	1.77	26.22	399184.1	33.05
10-02-2025 19:00	14.37	1.38	90.27	0.84	1.74	24.2	394784.5	32.48
10-02-2025 20:00	14.31	1.25	89.61	0.79	1.82	21.96	391528.6	32.25
10-02-2025 21:00	14.3	1.33	89.3	0.76	2	22.86	391512.2	32.36
10-02-2025 22:00	14.28	1.38	89.48	0.79	2.16	23.04	393430.5	32.7
10-02-2025 23:00	14.37	1.46	89.17	0.88	2.36	31.15	382186.9	30.55
10-02-2025 24:00	14.42	1.34	92.52	1.03	2.51	32.61	505235.2	45.63
11-02-2025 01:00	14.43	1.35	91.82	1.03	2.66	32.6	517173.7	47.15
11-02-2025 02:00	14.49	1.39	91.51	1.03	2.86	34.47	519161.2	47.14
11-02-2025 03:00	14.48	1.34	91.53	1.03	2.91	34.56	520289.2	47.32
11-02-2025 04:00	14.46	1.24	91.59	1.08	2.93	34.45	522711.8	47.77
11-02-2025 05:00	14.44	1.3	91.57	1.03	2.95	34.41	521830.7	47.76
11-02-2025 06:00	14.45	1.23	91.45	1.02	2.94	34.64	522650.5	47.88
11-02-2025 07:00	14.42	1.28	90.87	1.02	2.9	33.78	511793.6	47.01
11-02-2025 08:00	14.42	1.24	90.51	1.01	2.82	33.54	507339.3	46.46
11-02-2025 09:00	14.51	1.34	90.72	0.98	2.87	34.85	510782.8	46.17
11-02-2025 10:00	14.57	1.31	91.46	0.82	2.68	36.89	519116.7	46.65
11-02-2025 11:00	14.52	1.2	91.45	0.91	2.49	38.92	517163.3	46.74
11-02-2025 12:00	14.48	1.18	91.42	0.98	2.36	40.44	514073.5	46.73
11-02-2025 13:00	14.47	1.23	91.56	0.97	2.3	39.2	488041.6	43.45
11-02-2025 14:00	14.5	1.24	90.58	0.84	2.26	27.58	387135.4	30.94
11-02-2025 15:00	14.4	1.03	90.64	0.87	2.17	24.88	396805.5	32.59
11-02-2025 16:00	14.39	1.08	89.91	0.85	2.21	25.05	396202.8	32.64
11-02-2025 17:00	14.38	1.09	89.79	0.85	2.24	25.11	395720.6	32.63
11-02-2025 18:00	14.39	1.1	89.57	0.84	2.27	25	394086.1	32.44
11-02-2025 19:00	14.37	1.12	89.41	0.84	2.23	24.81	393494.3	32.45
11-02-2025 20:00	14.36	1.11	89.25	0.85	2.19	24.38	392275.6	32.32
11-02-2025 21:00	14.36	1.08	89.16	0.91	2.16	24.76	391456.7	32.17
11-02-2025 22:00	14.34	1.16	89.11	0.87	2.16	25.38	392045.4	32.3
11-02-2025 23:00	14.4	1.25	88.96	0.96	2.21	32.39	385416.3	31.07
11-02-2025 24:00	14.46	1.19	92.3	0.92	2.29	32.78	512683.5	46.32
12-02-2025 01:00	14.46	1.23	91.58	1.02	2.36	33.53	514060.1	46.77
12-02-2025 02:00	14.47	1.21	91.43	0.99	2.44	33.87	517799.4	47.15
12-02-2025 03:00	14.46	1.22	91.64	0.95	2.5	34.01	519047.8	47.31
12-02-2025 04:00	14.45	1.19	91.2	0.98	2.54	33.86	515932.2	47.09
12-02-2025 05:00	14.47	1.14	91.4	0.94	2.57	34.31	519972.2	47.49
12-02-2025 06:00	14.46	1.12	91.4	0.9	2.56	34.24	519075.8	47.44
12-02-2025 07:00	14.43	1.15	90.88	0.95	2.51	33.1	507843.4	46.42
12-02-2025 08:00	14.42	1.1	90.4	0.94	2.49	32.6	504562.4	46.08
12-02-2025 09:00	14.52	1.01	91.05	0.92	2.5	33.62	514585.4	46.29
12-02-2025 10:00	14.5	1.21	91.3	0.96	2.52	37.68	515463.8	46.57
12-02-2025 11:00	14.49	1.15	91.16	0.95	2.47	39.38	512421.4	46.41
12-02-2025 12:00	14.43	1.07	90.86	0.97	2.36	41.45	509628.1	46.57
12-02-2025 13:00	14.41	1.13	91.29	0.97	2.31	41.74	491608.3	44.33
12-02-2025 14:00	14.48	1.09	90.66	0.82	2.39	29.67	387289.5	30.92
12-02-2025 15:00	14.37	0.98	90.07	0.87	2.35	23.93	397375.8	32.79
12-02-2025 16:00	14.36	1	89.99	0.85	2.39	23.37	396836.5	32.65
12-02-2025 17:00	14.34	1.04	89.99	0.92	2.39	24.06	398272.2	32.99
12-02-2025 18:00	14.35	1.05	89.81	0.93	2.39	24.34	397607.4	32.95
12-02-2025 19:00	14.3	1.02	89.77	0.98	2.41	24.47	399078.8	33.33
12-02-2025 20:00	14.28	1.09	89.91	0.99	2.43	23.76	398315.8	33.26
12-02-2025 21:00	14.28	1.23	89.82	1.01	2.46	23.82	397565.3	33.22
12-02-2025 22:00	14.26	1.25	89.77	1.01	2.5	23.94	398440	33.48
12-02-2025 23:00	14.36	1.12	89.36	0.94	2.62	31.29	388184	31.52
12-02-2025 24:00	14.46	1.1	92.6	1.08	2.7	34.46	520409.3	46.97
13-02-2025 01:00	14.49	1.07	92.02	0.99	2.76	34.11	521827	47.2
13-02-2025 02:00	14.47	1.12	91.65	0.97	2.79	33.36	520438.6	47.26
13-02-2025 03:00	14.45	1.16	91.65	1.13	2.85	32.98	519550.1	47.26
13-02-2025 04:00	14.44	1.13	91.65	1.2	2.89	32.85	519572.1	47.38
13-02-2025 05:00	14.43	1.13	91.63	1.06	2.97	32.89	520594.6	47.55
13-02-2025 06:00	14.41	1.14	91.44	1	3.01	32.41	517324.5	47.37
13-02-2025 07:00	14.41	1.16	91.6	0.94	3.06	32.75	521031.6	47.71
13-02-2025 08:00	14.4	1.17	91.41	1.09	3.08	32.09	514541.4	47.1
13-02-2025 09:00	14.41	1.2	91.76	1.16	3.08	31.39	516660.9	46.96
13-02-2025 10:00	14.42	1.19	92.5	1	3.03	31.98	521448.3	47.21
13-02-2025 11:00	14.38	1.06	92.64	1	2.98	34.77	519158.4	47.29
13-02-2025 12:00	14.36	0.95	92.08	1.09	2.91	39.19	513984.3	47.11
13-02-2025 13:00	14.39	1.11	91.7	1.07	2.86	39.36	489941.3	44.02
13-02-2025 14:00	14.5	1.1	90.38	0.86	2.86	32.82	387685.4	30.09
13-02-2025 15:00	14.34	0.94	90.46	0.88	2.71	23.67	398390.9	32.88
13-02-2025 16:00	14.33	1.06	90.5	0.84	2.67	23.26	397684.3	32.83
13-02-2025 17:00	14.3	1.05	90.46	0.83	2.62	23.08	398232.1	33.03
13-02-2025 18:00	14.29	1.08	90.29	0.81	2.61	22.52	397668.3	33

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.11	0.51			0.70	22.02		
Max	14.49	1.84			1.95	43.66		
13-02-2025 19:00	14.27	1.14	90.26	0.83	2.62	23.08	398896.8	33.3
13-02-2025 20:00	14.27	0.99	90.16	0.93	2.63	23.68	398233.1	33.24
13-02-2025 21:00	14.27	1.11	89.96	0.9	2.63	23.1	396748.5	33.03
13-02-2025 22:00	14.25	1.14	89.9	0.89	2.66	22.93	396872.1	33.14
13-02-2025 23:00	14.27	1.3	89.92	0.99	2.7	23.25	394015.7	28.35
13-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.08
14-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
14-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.41
14-02-2025 14:00	14.34	1.02	94.74	1.36	2.91	26.75	390805	30.8
14-02-2025 15:00	14.3	1	90.66	0.83	2.8	21.74	397595.4	32.75
14-02-2025 16:00	14.31	1.09	90.44	0.83	2.8	21.92	397759.9	32.78
14-02-2025 17:00	14.32	0.97	90.3	0.82	2.77	22.45	398037.1	32.88
14-02-2025 18:00	14.34	0.94	90.26	0.84	2.74	23.06	396858	32.67
14-02-2025 19:00	14.35	0.92	89.88	0.84	2.72	23.62	395302.6	32.57
14-02-2025 20:00	14.28	0.93	89.83	0.85	2.66	22.35	396791.5	32.94
14-02-2025 21:00	14.25	1.24	89.99	0.81	2.65	21.15	396129	32.86
14-02-2025 22:00	14.23	1.34	90.13	0.85	2.68	21.37	397466.9	33.11
14-02-2025 23:00	14.28	1.2	89.92	0.79	2.76	25.72	400474.1	33.19
14-02-2025 24:00	14.33	1.09	93.81	0.83	2.84	32.57	527087.6	48.01
15-02-2025 01:00	14.36	1.06	92.7	0.81	2.9	31.36	523862.8	47.73
15-02-2025 02:00	14.4	1.07	92.64	0.82	2.97	29.88	521632.8	47.21
15-02-2025 03:00	14.4	1.13	92.58	0.86	3.02	30.47	523185.7	47.43
15-02-2025 04:00	14.39	1.08	92.31	0.84	3.07	29.83	516736.6	46.91
15-02-2025 05:00	14.39	1	92.19	0.74	3.09	29.65	517869.2	46.94
15-02-2025 06:00	14.38	1.05	92.62	0.75	3.09	31.11	524896.4	47.75
15-02-2025 07:00	14.41	1.08	92.71	0.79	3.12	30.05	522801	47.35
15-02-2025 08:00	14.39	1.08	92.51	0.92	3.1	29.95	518722.4	47.1
15-02-2025 09:00	14.39	1	92.61	0.89	3.09	29.91	519977.9	47.16
15-02-2025 10:00	14.39	0.78	93	0.86	3.05	31.59	524571.8	47.65
15-02-2025 11:00	14.31	0.9	92.17	1	2.95	36.89	516201.2	47.54
15-02-2025 12:00	14.3	0.85	91.92	1.04	2.91	38.18	513025.1	47.24
15-02-2025 13:00	14.34	0.83	92.13	1.05	2.89	38.3	501969.5	45.59
15-02-2025 14:00	14.45	0.92	91.72	0.86	2.89	24.98	388989.1	30.96
15-02-2025 15:00	14.37	0.93	91.33	0.95	2.79	24.64	400899.4	33.01
15-02-2025 16:00	14.38	0.95	90.35	0.98	2.77	25.89	401264.9	33.22
15-02-2025 17:00	14.37	0.9	90.22	0.96	2.71	25.6	400568.9	33.22
15-02-2025 18:00	14.33	0.83	90.38	0.95	2.64	25.32	402429.9	33.59
15-02-2025 19:00	14.3	0.93	90.33	0.91	2.6	24.66	401645.6	33.57
15-02-2025 20:00	14.28	0.95	90.15	0.93	2.61	24.48	400827.5	33.56
15-02-2025 21:00	14.27	1.03	90.17	1.02	2.62	24.1	399765.6	33.42
15-02-2025 22:00	14.27	0.98	90.09	1.08	2.66	24.05	399155.4	33.41
15-02-2025 23:00	14.32	0.89	89.61	1	2.71	27.49	401552.3	33.39
15-02-2025 24:00	14.44	0.74	93.47	0.89	2.82	31.75	522888.5	47.11
16-02-2025 01:00	14.42	0.79	92.38	0.84	2.86	31.13	521842.1	47.28
16-02-2025 02:00	14.4	0.84	92.14	0.83	2.91	30.32	518775.7	47.06
16-02-2025 03:00	14.41	1.21	92.59	0.8	2.97	30.7	525461.6	47.59
16-02-2025 04:00	14.41	1.15	92.7	0.85	3	31.1	525981.2	47.7
16-02-2025 05:00	14.42	1.13	92.8	0.85	3.03	30.51	524677.7	47.46
16-02-2025 06:00	14.38	1.1	92.23	0.89	3.03	29.63	513588.1	46.59
16-02-2025 07:00	14.37	1.08	91.53	0.95	3.06	29.83	506776.3	46.08
16-02-2025 08:00	14.37	0.99	91.53	0.97	3.08	29.72	506097.3	45.97
16-02-2025 09:00	14.38	0.95	91.97	1	3.05	29.42	509432.5	46.18
16-02-2025 10:00	14.43	0.93	92.78	0.94	3.05	31.65	518943.8	46.78
16-02-2025 11:00	14.4	0.85	92.37	1.07	2.94	36.47	515861.5	46.87
16-02-2025 12:00	14.38	0.83	92.03	1.08	2.86	37.88	512296.6	46.67
16-02-2025 13:00	14.37	0.97	91.86	1.08	2.8	38.02	508608.8	46.29
16-02-2025 14:00	14.36	0.75	91.9	1.01	2.75	38.14	510064	46.51
16-02-2025 15:00	14.42	0.76	92.33	0.8	2.75	29.93	513200.1	46.26
16-02-2025 16:00	14.49	0.87	92.47	0.91	2.76	32.7	511589.8	45.54
16-02-2025 17:00	14.5	0.81	92.25	0.89	2.76	33.13	511808.8	45.6
16-02-2025 18:00	14.53	0.85	91.58	0.77	2.74	36.2	439540.8	36.38
16-02-2025 19:00	14.32	1.02	90.89	0.84	2.59	23.3	395500.4	32.51
16-02-2025 20:00	14.28	1.14	89.89	0.82	2.56	21.68	394186	32.56
16-02-2025 21:00	14.26	1.21	90	0.79	2.58	21.13	394324.2	32.6
16-02-2025 22:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	19.85
16-02-2025 23:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.11	0.51			0.70	22.02		
Max	14.49	1.84			1.95	43.66		
16-02-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.41
17-02-2025 14:00	14.33	1.2	92.81	1.14	2.73	28.93	388778.7	30.86
17-02-2025 15:00	14.28	1	91.17	0.84	2.61	21.86	395273.7	32.72
17-02-2025 16:00	14.31	1.03	90.4	0.81	2.59	21.85	396091.8	32.64
17-02-2025 17:00	14.31	0.94	90.54	0.83	2.58	22.37	399049.7	32.99
17-02-2025 18:00	14.29	0.97	90.39	0.8	2.56	22.14	398124.1	32.93
17-02-2025 19:00	14.27	1.03	90.38	0.8	2.55	22.15	398204.4	33.03
17-02-2025 20:00	14.26	1.09	90.4	0.82	2.57	21.97	398435.9	33.08
17-02-2025 21:00	14.26	1.13	90.33	0.81	2.62	21.81	397189.9	32.89
17-02-2025 22:00	14.26	1.19	90.24	0.82	2.63	21.48	396201.5	32.75
17-02-2025 23:00	14.27	1.2	90.12	0.83	2.65	21.84	393863	28.32
17-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.09
18-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.94
18-02-2025 14:00	14.36	0.97	92.98	1	2.7	30.92	386090	30.48
18-02-2025 15:00	14.3	0.78	90.43	0.75	2.6	21.08	395575	32.43
18-02-2025 16:00	14.27	0.9	89.85	0.74	2.59	20.15	394319.2	32.43
18-02-2025 17:00	14.29	0.97	90.39	0.84	2.65	21.3	396224.9	32.6
18-02-2025 18:00	14.3	0.82	90.38	0.81	2.65	22.5	398014.2	32.93
18-02-2025 19:00	14.28	0.89	90.23	0.8	2.63	22.3	397731.4	32.95
18-02-2025 20:00	14.26	1.05	90.19	0.78	2.63	22.19	398275.4	33.11
18-02-2025 21:00	14.27	1.19	90.12	0.76	2.62	21.26	394515.5	32.58
18-02-2025 22:00	14.27	1.16	90.1	0.77	2.62	21.11	393745.3	32.43
18-02-2025 23:00	14.29	1.16	89.9	0.73	2.66	21.47	390195.3	27.59
18-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.07
19-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
19-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
19-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
19-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.35
19-02-2025 14:00	14.35	0.84	93.54	1.1	2.79	31.71	386213.4	30.2
19-02-2025 15:00	14.28	0.9	90.35	0.87	2.73	21.59	396075.1	32.61
19-02-2025 16:00	14.28	0.77	90.42	0.91	2.75	22.26	398248.4	32.91
19-02-2025 17:00	14.3	0.76	90.62	0.9	2.75	23.01	399481.1	33.04
19-02-2025 18:00	14.28	0.65	90.49	0.88	2.71	23.43	400923.3	33.38
19-02-2025 19:00	14.27	0.72	90.41	0.85	2.67	22.48	398827.8	33.09
19-02-2025 20:00	14.26	0.76	90.3	0.88	2.67	21.98	397734.6	33.01
19-02-2025 21:00	14.26	0.88	90.24	0.83	2.69	21.98	397250.7	32.94
19-02-2025 22:00	14.26	0.95	90.23	0.84	2.68	22.08	397224.8	33
19-02-2025 23:00	14.27	0.93	90.16	0.94	2.69	22.17	395044.8	28.27
19-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.09
20-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.11	0.51			0.70	22.02		
Max	14.49	1.84			1.95	43.66		
20-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
20-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
20-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
20-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.54
20-02-2025 14:00	14.37	0.95	93.74	1.44	2.75	27.82	389200.6	30.62
20-02-2025 15:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	32.53
20-02-2025 16:00	14.17	0.67	91.77	0.59	1.72	21.15	398773.3	32.67
20-02-2025 17:00	14.16	0.7	91.84	0.65	1.66	21.98	399834.7	32.91
20-02-2025 18:00	14.14	0.6	91.81	0.63	1.59	22.33	401456.2	33.22
20-02-2025 19:00	14.13	0.64	91.62	0.61	1.55	22.51	401516.1	33.3
20-02-2025 20:00	14.12	0.77	91.56	0.61	1.54	22.33	400735.3	33.18
20-02-2025 21:00	14.12	0.81	91.5	0.6	1.54	21.92	399165.7	32.96
20-02-2025 22:00	14.11	0.67	91.42	0.61	1.56	22.19	400322.7	33.19
20-02-2025 23:00	14.13	0.75	91.25	0.61	1.58	22.13	395799.5	28.15
20-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.08
21-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
21-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
21-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.47
21-02-2025 14:00	14.19	0.72	93.48	1.31	1.72	30.15	390615.3	30.95
21-02-2025 15:00	14.18	0.62	91.67	0.69	1.64	22.46	398725.4	32.73
21-02-2025 16:00	14.16	0.54	91.07	0.65	1.6	22.59	398886.4	32.91
21-02-2025 17:00	14.16	0.62	90.18	0.64	1.58	22.6	397011.1	32.82
21-02-2025 18:00	14.16	0.68	90.21	0.62	1.56	22.42	396095.1	32.67
21-02-2025 19:00	14.15	0.61	90.08	0.6	1.54	22.21	395298.5	32.64
21-02-2025 20:00	14.14	0.74	89.97	0.6	1.53	22.15	395733.6	32.72
21-02-2025 21:00	14.13	0.9	90	0.57	1.53	21.62	394248.9	32.48
21-02-2025 22:00	14.14	0.84	90.1	0.58	1.56	21.85	393178	32.28
21-02-2025 23:00	14.15	0.86	90.27	0.57	1.58	21.77	391434.4	27.61
21-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.07
22-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.55
22-02-2025 14:00	14.27	0.74	94.13	1.22	1.63	28.61	389966.2	30.57
22-02-2025 15:00	14.24	0.67	91.83	0.69	1.55	23.82	399755	32.68
22-02-2025 16:00	14.21	0.53	91.72	0.66	1.49	22.63	398393.9	32.63
22-02-2025 17:00	14.15	0.51	91.58	0.66	1.45	21.47	397986.9	32.7
22-02-2025 18:00	14.16	0.58	90.98	0.65	1.46	20.98	395199.3	32.32
22-02-2025 19:00	14.15	0.6	90.15	0.6	1.45	21.33	394968.1	32.49
22-02-2025 20:00	14.14	0.75	89.66	0.53	1.43	21.79	394776.1	32.6
22-02-2025 21:00	14.13	0.94	89.25	0.55	1.47	23.32	393180.3	32.48
22-02-2025 22:00	14.13	1.23	89.55	0.59	1.53	23.87	393658.7	32.47
22-02-2025 23:00	14.14	0.99	89.65	0.6	1.58	23.54	391442.4	26.39
22-02-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.11	0.51			0.70	22.02		
Max	14.49	1.84			1.95	43.66		
23-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-02-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-02-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-02-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-02-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-02-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-02-2025 18:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-02-2025 19:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-02-2025 20:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-02-2025 21:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 22:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 23:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-02-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-02-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.39
24-02-2025 14:00	14.3	0.75	91.17	0.7	1.52	34.37	382258.5	29.78
24-02-2025 15:00	14.21	0.73	90.65	0.56	1.46	23.27	393540.1	32.12
24-02-2025 16:00	14.22	0.77	90.7	0.59	1.46	23.48	393493.8	32.13
24-02-2025 17:00	14.21	0.75	90.64	0.56	1.44	23.62	394734.6	32.36
24-02-2025 18:00	14.2	0.82	90.48	0.59	1.43	23.39	394518.5	32.33
24-02-2025 19:00	14.17	0.85	90.59	0.59	1.4	23.99	398261.3	32.97
24-02-2025 20:00	14.16	0.82	90.68	0.64	1.41	24.56	399725.2	33.23
24-02-2025 21:00	14.15	0.82	90.77	0.69	1.41	25.01	401813.1	33.52
24-02-2025 22:00	14.15	0.83	90.79	0.66	1.4	25.51	402193.3	33.64
24-02-2025 23:00	14.24	0.84	90.45	0.61	1.43	31.86	391283.5	31.68
24-02-2025 24:00	14.27	0.98	92.64	0.68	1.46	37.03	519893	47.37
25-02-2025 01:00	14.3	1.02	91.63	0.67	1.46	37.67	523287.8	47.8
25-02-2025 02:00	14.36	0.98	92.09	0.63	1.5	35.21	524740.1	47.45
25-02-2025 03:00	14.33	0.96	91.81	0.63	1.52	36.46	525596.1	47.82
25-02-2025 04:00	14.35	0.96	91.78	0.58	1.55	35.27	524641.6	47.54
25-02-2025 05:00	14.35	0.92	91.68	0.57	1.57	34.86	524712.4	47.68
25-02-2025 06:00	14.34	0.92	91.58	0.57	1.59	34.93	522893.9	47.59
25-02-2025 07:00	14.31	0.93	91.01	0.57	1.59	34.27	515090.6	47.03
25-02-2025 08:00	14.32	0.96	91.07	0.59	1.62	34.79	518839.3	47.36
25-02-2025 09:00	14.35	0.95	91.32	0.56	1.6	35.28	521000.5	47.42
25-02-2025 10:00	14.34	0.96	91.46	0.64	1.57	37.07	523283.3	47.66
25-02-2025 11:00	14.38	0.88	91.84	0.6	1.55	36.68	520968.3	47.01
25-02-2025 12:00	14.32	0.74	91.6	0.6	1.48	39.48	518998.8	47.3
25-02-2025 13:00	14.35	0.83	92.02	0.55	1.44	36.31	493646.8	43.82
25-02-2025 14:00	14.31	0.67	90.53	0.54	1.4	29.7	387889.7	31.05
25-02-2025 15:00	14.21	0.55	90.96	0.65	1.35	25.69	398854.5	32.95
25-02-2025 16:00	14.2	0.47	90.2	0.67	1.32	25.29	399159.3	33.15
25-02-2025 17:00	14.19	0.56	89.9	0.67	1.3	25.67	400408.2	33.4
25-02-2025 18:00	14.16	0.38	89.62	0.61	1.28	25.15	399874	33.47
25-02-2025 19:00	14.16	0.52	89.55	0.6	1.27	24.49	397658.9	33.12
25-02-2025 20:00	14.15	0.49	89.51	0.62	1.26	24.23	398848.5	33.33
25-02-2025 21:00	14.14	0.55	89.5	0.67	1.27	23.95	397437.5	33.12
25-02-2025 22:00	14.16	0.59	89.31	0.68	1.29	24.47	396981.1	33.06
25-02-2025 23:00	14.26	0.63	88.68	0.64	1.35	32.48	384450.2	30.6
25-02-2025 24:00	14.32	0.71	91.12	0.61	1.38	33.59	496772.4	44.63
26-02-2025 01:00	14.32	0.86	91.07	0.65	1.41	33.65	513226.3	46.66
26-02-2025 02:00	14.33	0.96	91.46	0.7	1.45	34.38	519646.8	47.28
26-02-2025 03:00	14.35	0.97	91.27	0.55	1.5	35.21	519880.3	47.26
26-02-2025 04:00	14.35	0.95	91.27	0.53	1.52	35.29	521466.7	47.43
26-02-2025 05:00	14.32	0.95	90.98	0.56	1.53	34.39	513482.7	46.74
26-02-2025 06:00	14.34	0.96	91.01	0.55	1.54	35.09	518138.2	47.21
26-02-2025 07:00	14.34	0.92	91.08	0.56	1.53	35.34	518682.9	47.23
26-02-2025 08:00	14.34	0.92	90.78	0.57	1.51	35.01	514355.4	46.86
26-02-2025 09:00	14.36	0.92	90.95	0.59	1.49	35.36	515640.1	46.82
26-02-2025 10:00	14.35	0.95	91.45	0.58	1.44	38.42	523494.3	47.65
26-02-2025 11:00	14.32	0.93	91.2	0.65	1.37	39.96	519469.9	47.45
26-02-2025 12:00	14.29	0.74	91.32	0.65	1.34	41.43	516226.2	47.26
26-02-2025 13:00	14.24	0.85	91.5	0.71	1.28	41.21	489818.3	44.27
26-02-2025 14:00	14.31	0.63	91.33	0.54	1.25	27.51	392163.2	31.59

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.11	0.51			0.70	22.02		
Max	14.49	1.84			1.95	43.66		
26-02-2025 15:00	14.24	0.66	91.55	0.59	1.2	26.4	401457.7	33.29
26-02-2025 16:00	14.18	0.57	90.95	0.61	1.15	24.07	399380.6	33.12
26-02-2025 17:00	14.17	0.6	90.17	0.6	1.15	23.92	398909.8	33.12
26-02-2025 18:00	14.16	0.63	90.07	0.59	1.14	23.99	398749.9	33.15
26-02-2025 19:00	14.16	0.6	89.9	0.58	1.18	23.68	396903.8	32.96
26-02-2025 20:00	14.15	0.6	89.68	0.59	1.19	23.78	397484.3	33.1
26-02-2025 21:00	14.13	0.62	89.75	0.62	1.21	23.22	396396.1	32.99
26-02-2025 22:00	14.12	0.69	89.83	0.6	1.25	23.15	396150.8	32.98
26-02-2025 23:00	14.21	0.79	89.22	0.53	1.31	28.89	386065.2	31.13
26-02-2025 24:00	14.31	0.88	93.16	0.57	1.38	31.98	520096.8	46.83
27-02-2025 01:00	14.3	0.89	92.45	0.56	1.43	32.55	520767.7	47.2
27-02-2025 02:00	14.28	0.91	92.47	0.6	1.47	33.15	523648.4	47.56
27-02-2025 03:00	14.29	0.99	92.56	0.61	1.51	32.97	524891.1	47.55
27-02-2025 04:00	14.29	0.99	92.43	0.62	1.54	32.61	520887.8	47.17
27-02-2025 05:00	14.28	1.04	92.37	0.78	1.56	34.15	523730.4	47.57
27-02-2025 06:00	14.3	0.99	92.34	0.8	1.57	34.82	523349.1	47.51
27-02-2025 07:00	14.34	1	92.26	0.72	1.58	34.48	522074.7	47.2
27-02-2025 08:00	14.36	0.97	92.17	0.7	1.56	34.39	521007	46.94
27-02-2025 09:00	14.37	0.91	92.19	0.62	1.53	35.31	520807.7	46.88
27-02-2025 10:00	14.27	0.9	91.74	0.63	1.45	39.87	519103.4	47.7
27-02-2025 11:00	14.18	0.94	91.38	0.82	1.4	43.33	515569	47.94
27-02-2025 12:00	14.18	0.92	91.21	0.88	1.36	43.66	510144.3	47.27
27-02-2025 13:00	14.21	0.82	91.75	0.83	1.33	40.86	486317.5	43.85
27-02-2025 14:00	14.31	0.6	90.94	0.65	1.33	26.33	391324.5	31.37
27-02-2025 15:00	14.21	0.5	91.54	0.69	1.28	24.72	400974.7	33.11
27-02-2025 16:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	17.13
27-02-2025 17:00	14.29	0.52	93.01	0.93	1.25	29.81	385052.3	28.77
27-02-2025 18:00	14.25	0.51	90.33	0.7	1.19	23.59	388043.9	31.27
27-02-2025 19:00	14.22	0.51	89.37	0.64	1.2	23.9	387074.3	31.3
27-02-2025 20:00	14.19	0.61	89.45	0.62	1.2	23.73	386750.9	31.31
27-02-2025 21:00	14.19	0.71	89.58	0.64	1.23	23.86	386888.6	31.3
27-02-2025 22:00	14.19	0.76	89.64	0.62	1.25	24.01	386474.6	31.29
27-02-2025 23:00	14.28	0.84	89.37	0.59	1.33	30.86	377959.9	29.65
27-02-2025 24:00	14.25	0.87	91.39	0.68	1.35	29.27	481653.5	43.18
28-02-2025 01:00	14.23	0.94	90.45	0.72	1.37	29.54	481329.5	43.44
28-02-2025 02:00	14.21	0.86	90.19	0.79	1.41	29.59	480461.6	43.5
28-02-2025 03:00	14.22	0.89	90.21	0.84	1.47	29.77	481042.4	43.51
28-02-2025 04:00	14.2	0.95	90.12	0.73	1.52	29.35	480103.2	43.5
28-02-2025 05:00	14.2	0.94	90.05	0.78	1.55	29.25	480517.8	43.55
28-02-2025 06:00	14.19	0.99	90.15	0.81	1.56	28.75	480542.5	43.55
28-02-2025 07:00	14.19	1.02	90.12	0.86	1.57	28.88	480053.4	43.55
28-02-2025 08:00	14.19	0.97	90.19	0.89	1.58	28.72	480420.3	43.53
28-02-2025 09:00	14.2	0.87	90.65	0.76	1.55	28.74	482137.2	43.57
28-02-2025 10:00	14.23	0.84	90.99	0.7	1.47	29.32	483818.6	43.58
28-02-2025 11:00	14.29	0.79	91.25	0.68	1.44	30.09	487098	43.61
28-02-2025 12:00	14.34	0.78	91.71	0.73	1.39	30.95	490398.1	43.62
28-02-2025 13:00	14.34	0.76	91.9	0.65	1.35	30.65	473536.9	41.26
28-02-2025 14:00	14.34	0.62	91.13	0.52	1.32	28.55	378347.8	29.37
28-02-2025 15:00	14.21	0.65	90.83	0.57	1.26	21.21	389347.8	31.36
28-02-2025 16:00	14.21	0.62	90.2	0.56	1.24	21.67	388448.1	31.34
28-02-2025 17:00	14.21	0.55	90.24	0.58	1.24	21.86	388137.6	31.32
28-02-2025 18:00	14.2	0.84	89.43	0.45	1.22	23.63	386542.6	31.3
28-02-2025 19:00	14.18	1	88.95	0.46	1.25	25.2	385663.3	31.3
28-02-2025 20:00	14.17	1.02	89.09	0.51	1.31	25.09	385410.7	31.31
28-02-2025 21:00	14.18	0.93	89.21	0.55	1.36	25.44	385472.4	31.27
28-02-2025 22:00	14.18	0.87	89.32	0.63	1.38	25.44	385645.8	31.29
28-02-2025 23:00	14.25	0.85	88.97	0.57	1.44	31.97	375976.6	29.43
28-02-2025 24:00	14.22	1.1	90.94	0.55	1.47	29.89	484682.3	43.66
Minimum	14.11	0.38	88.68	0.45	1.14	20.15	375976.6	0
MinDate	20-02-2025 22:00	25-02-2025 18:00	25-02-2025 23:00	28-02-2025 18:00	26-02-2025 18:00	18-02-2025 16:00	28-02-2025 23:00	02-02-2025 24:00
Maximum	14.58	1.84	94.74	1.44	3.67	43.66	527087.6	48.01
MaxDate	10-02-2025 12:00	02-02-2025 07:00	14-02-2025 14:00	20-02-2025 14:00	02-02-2025 08:00	27-02-2025 12:00	14-02-2025 24:00	14-02-2025 24:00
Avg	14.32	1.11	90.98	0.83	2.37	28.27	444390.6	24.49
Num	427	427	427	427	427	427	427	672
Data[%]	64	64	64	64	64	64	64	100
STD	0.1	0.3	1	0.2	0.7	5.8	58381.8	19.1

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/02/2025 00:00-01/03/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.2	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.11	0.51			0.70	22.02		
Max	14.49	1.84			1.95	43.66		
	15.36	2.23	91.49	1.96	3.49	29.24	441480.56	
AVEGAGE Except SU, SD, IMO	14.29	1.10	90.71	0.83	2.51	28.32	444583.74	309,430,283.01 m3/month
Calculation range	0-15	0-10	0-11	0-10	0-10	0-100	300000-600000	

Min	375,976.60
Max	527,087.60

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.06	0.57			0.11	22.01		
Max	14.39	4.46			1.65	54.35		
Date & Time	32HRSG_O2	32HRSG_DUST	32HRSG_TEMP	32HRSG_CO@7%O2	32HRSG_SO2@7%O2	32HRSG_NOx@7%O2	GT_FLUE_GASFLOW	GT_LOAD
	%Vol	mg/m3	Degree C	PPM	PPM	PPM	m3/h	MW
01-03-2025 01:00	14.23	1.16	91.39	0.54	1.5	30.8	502758.2	45.78
01-03-2025 02:00	14.26	1.19	92.04	0.68	1.53	31.76	515517.6	46.88
01-03-2025 03:00	14.27	1.13	92.43	0.74	1.56	32.1	519673.4	47.29
01-03-2025 04:00	14.28	1.1	92.61	0.77	1.58	32.38	524161	47.68
01-03-2025 05:00	14.28	1.08	92.76	0.86	1.58	32.66	526624.7	47.9
01-03-2025 06:00	14.28	1.08	92.81	0.79	1.62	32.71	526381.5	47.85
01-03-2025 07:00	14.26	1.08	92.53	0.74	1.65	31.93	520519.6	47.4
01-03-2025 08:00	14.26	1.08	92.69	0.74	1.65	31.66	520452.9	47.33
01-03-2025 09:00	14.22	0.93	91.41	0.53	1.56	29.81	400515.6	32.55
01-03-2025 10:00	14.12	0.83	91.63	0.57	1.45	22.15	398708.9	32.96
01-03-2025 11:00	14.16	0.75	90.78	0.64	1.42	22.08	395637.6	32.52
01-03-2025 12:00	14.16	0.69	90.67	0.55	1.36	22.4	396884.6	32.84
01-03-2025 13:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	19.17
01-03-2025 14:00	14.13	0.73	91.25	0.53	1.31	22.04	397812.4	32.81
01-03-2025 15:00	14.12	0.69	90.8	0.53	1.29	21.43	397232.8	32.89
01-03-2025 16:00	14.13	0.68	90.58	0.58	1.3	22.74	398743.2	33.19
01-03-2025 17:00	14.14	0.68	90.51	0.57	1.27	22.47	397347.9	32.99
01-03-2025 18:00	14.13	0.68	90.36	0.55	1.27	22.13	395991.2	32.85
01-03-2025 19:00	14.11	0.82	90.18	0.54	1.26	22.15	396406.2	33
01-03-2025 20:00	14.1	1	90.11	0.5	1.24	21.43	394738	32.78
01-03-2025 21:00	14.09	1.24	90.17	0.49	1.27	21.41	395566.7	32.95
01-03-2025 22:00	14.08	1.22	90.31	0.52	1.27	21.7	397632.8	33.19
01-03-2025 23:00	14.07	1.3	90.3	0.52	1.32	21.74	397769.6	33.22
01-03-2025 24:00	14.07	1.48	90.22	0.57	1.35	21.65	396495.7	33.06
02-03-2025 01:00	14.18	1.56	89.8	0.49	1.43	27.57	383775.7	30.76
02-03-2025 02:00	14.24	1.71	92.59	0.52	1.48	28.92	508409.2	45.9
02-03-2025 03:00	14.25	1.46	92.46	0.48	1.52	29.97	515029.4	46.71
02-03-2025 04:00	14.27	1.4	92.78	0.44	1.55	30.39	521661.7	47.24
02-03-2025 05:00	14.26	1.65	92.65	0.62	1.56	30.17	519653.6	47.15
02-03-2025 06:00	14.24	1.89	92.29	0.57	1.58	29.74	514413.1	46.77
02-03-2025 07:00	14.23	1.86	92.3	0.51	1.57	29.73	512039.7	46.56
02-03-2025 08:00	14.24	1.57	92.27	0.6	1.58	29.66	512160.5	46.52
02-03-2025 09:00	14.27	1.18	92.47	0.54	1.5	30.28	515198.5	46.59
02-03-2025 10:00	14.31	0.89	92.8	0.6	1.45	32.26	517598.4	46.54
02-03-2025 11:00	14.29	0.88	92.61	0.66	1.38	33.93	513714.3	46.35
02-03-2025 12:00	14.28	0.87	92.47	0.63	1.34	34.54	511433.1	46.21
02-03-2025 13:00	14.3	0.89	92.31	0.62	1.31	33.5	509659.7	45.79
02-03-2025 14:00	14.31	0.78	92.64	0.62	1.28	32.96	509474.3	45.67
02-03-2025 15:00	14.23	0.76	92.13	0.69	1.26	36.03	508734.3	46.21
02-03-2025 16:00	14.24	0.86	91.95	0.69	1.26	36.08	508199.4	46.2
02-03-2025 17:00	14.19	0.77	91.71	0.72	1.23	37.65	508723.3	46.66
02-03-2025 18:00	14.24	0.71	92.11	0.62	1.23	33.79	485391.3	43.08
02-03-2025 19:00	14.25	0.77	90.24	0.52	1.22	28.08	384137.5	30.6
02-03-2025 20:00	14.13	0.92	89.77	0.6	1.19	21.79	393268.2	32.45
02-03-2025 21:00	14.12	1.05	89.84	0.58	1.22	21.06	392091.3	32.27
02-03-2025 22:00	14.11	1.2	89.9	0.59	1.26	21.03	392707.8	32.39
02-03-2025 23:00	14.09	1.33	90.09	0.6	1.27	21.28	394626.4	32.61
02-03-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.08
03-03-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-03-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-03-2025 09:00	14.24	1.14	93.41	1.39	1.51	36.7	376678	24.55
03-03-2025 10:00	14.14	0.96	90.42	0.58	1.35	20.56	395549.7	32.5
03-03-2025 11:00	14.15	0.87	90.62	0.61	1.33	21.4	397542.4	32.86
03-03-2025 12:00	14.16	0.77	90.68	0.62	1.3	21.77	397318.8	32.75
03-03-2025 13:00	14.75	0.79	88	0.35	1.45	57.81	335582.9	21.42
03-03-2025 14:00	14.21	0.8	90.6	0.67	1.26	23.24	397820.5	32.81
03-03-2025 15:00	14.18	0.77	90.84	0.68	1.23	22.57	397820.8	32.79
03-03-2025 16:00	14.17	0.77	90.68	0.67	1.21	22.19	396182.8	32.66
03-03-2025 17:00	14.16	0.7	90.52	0.67	1.18	21.99	396235.8	32.72
03-03-2025 18:00	14.12	0.71	90.38	0.64	1.14	22.34	398184.9	33.15
03-03-2025 19:00	14.1	0.93	90.23	0.62	1.12	22.06	398349.8	33.3
03-03-2025 20:00	14.08	1.25	90.26	0.6	1.15	21.82	398557.3	33.36
03-03-2025 21:00	14.08	1.29	90.35	0.62	1.16	21.63	398248.4	33.3
03-03-2025 22:00	14.08	1.3	90.38	0.59	1.19	21.3	397253.4	33.11
03-03-2025 23:00	14.08	1.43	90.36	0.62	1.22	21.27	397112.8	33.08
03-03-2025 24:00	14.06	1.45	90.43	0.63	1.25	21.8	399633.9	33.5
04-03-2025 01:00	14.07	1.58	90.21	0.64	1.28	22.12	396682.3	27.3
04-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.06	0.57			0.11	22.01		
Max	14.39	4.46			1.65	54.35		
04-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-03-2025 09:00	14.19	1.02	92.57	1.49	1.51	34.37	384897.5	26.05
04-03-2025 10:00	14.16	0.8	91.55	0.76	1.35	23.39	401092	33.24
04-03-2025 11:00	14.19	0.76	91.5	0.72	1.29	23.2	400127.9	33.01
04-03-2025 12:00	14.18	0.78	91.68	0.72	1.23	23.46	400984.6	33.2
04-03-2025 13:00	14.62	0.91	90.19	0.34	1.37	57.76	341359.8	22.43
04-03-2025 14:00	14.2	0.81	90.9	0.71	1.2	24.79	398424	32.92
04-03-2025 15:00	14.19	0.79	91.73	0.71	1.18	23.94	400055.9	33.09
04-03-2025 16:00	14.18	0.76	91.61	0.74	1.14	23.89	399905.9	33.15
04-03-2025 17:00	14.17	0.64	91.5	0.75	1.11	23.55	398923.9	33
04-03-2025 18:00	14.17	0.59	91.28	0.7	1.08	23.49	397788.4	32.94
04-03-2025 19:00	14.16	0.71	90.02	0.66	1.06	22.93	394280.3	32.63
04-03-2025 20:00	14.15	0.84	89.51	0.65	1.09	22.19	392298.7	32.42
04-03-2025 21:00	14.14	0.98	89.61	0.64	1.11	21.53	391739.8	32.27
04-03-2025 22:00	14.12	1.09	89.75	0.66	1.14	21.66	392869.8	32.45
04-03-2025 23:00	14.09	1.22	89.97	0.69	1.18	22.11	396342.8	33.02
04-03-2025 24:00	14.07	1.38	90.09	0.67	1.2	22.51	398860.6	33.41
05-03-2025 01:00	14.08	1.58	90.08	0.69	1.24	22.75	396552.6	27.34
05-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-03-2025 09:00	14.19	1.08	93.07	1.49	1.47	34.19	382476.1	25.44
05-03-2025 10:00	14.15	0.9	91.44	0.76	1.32	21.91	398515.5	32.89
05-03-2025 11:00	14.21	0.71	90.57	0.72	1.29	22.48	396064.3	32.58
05-03-2025 12:00	14.22	0.58	90.68	0.76	1.23	22.76	396907.2	32.6
05-03-2025 13:00	14.69	0.71	89.17	0.39	1.35	56.82	340127.2	22.27
05-03-2025 14:00	14.24	0.68	90.92	0.7	1.16	26.03	400290.8	33.03
05-03-2025 15:00	14.2	0.7	91.62	0.73	1.1	24.5	401056.8	33.19
05-03-2025 16:00	14.21	0.66	91.65	0.76	1.1	24.06	399497.2	33
05-03-2025 17:00	14.19	0.58	91.71	0.75	1.08	24.48	400842.9	33.28
05-03-2025 18:00	14.15	0.57	91.51	0.72	1.05	23.75	400206.8	33.3
05-03-2025 19:00	14.12	0.77	90.59	0.7	1.05	22.99	398454.5	33.3
05-03-2025 20:00	14.11	0.93	90.07	0.68	1.08	22.16	396428.7	33.03
05-03-2025 21:00	14.12	1.1	90.04	0.69	1.1	21.7	394451	32.67
05-03-2025 22:00	14.11	1.19	90.01	0.71	1.15	22.17	396256	32.89
05-03-2025 23:00	14.09	1.28	90.1	0.74	1.19	22.23	397231	33.1
05-03-2025 24:00	14.08	1.27	90.19	0.72	1.21	22.7	399420.7	33.45
06-03-2025 01:00	14.1	1.27	89.97	0.72	1.25	22.69	395482.1	28.44
06-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.07
06-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-03-2025 09:00	14.18	1.3	92.84	1.51	1.46	31.69	381396.8	25.32
06-03-2025 10:00	14.12	1.06	91.56	0.73	1.33	22.29	400166.1	33.22
06-03-2025 11:00	14.15	0.94	91.95	0.77	1.29	23.06	402508.6	33.41
06-03-2025 12:00	14.16	0.83	92.17	0.78	1.22	23.38	403511.5	33.51
06-03-2025 13:00	14.67	0.88	90.36	0.42	1.32	56.81	341783.4	22.31
06-03-2025 14:00	14.22	0.83	90.38	0.74	1.15	25.26	399440.5	33.06
06-03-2025 15:00	14.21	0.77	90.7	0.73	1.11	22.88	397385.5	32.65
06-03-2025 16:00	14.19	0.74	90.5	0.7	1.06	22.99	397407.1	32.8
06-03-2025 17:00	14.16	0.65	90.35	0.69	1.03	23.51	398814.3	33.2
06-03-2025 18:00	14.14	0.76	90.27	0.66	1.02	22.84	397444.8	33.08
06-03-2025 19:00	14.11	0.94	90.16	0.64	1.01	22.24	397409.3	33.14
06-03-2025 20:00	14.12	1.12	90.11	0.63	1.03	21.6	395284.5	32.77
06-03-2025 21:00	14.11	1.1	90.07	0.66	1.08	21.89	395973.5	32.89
06-03-2025 22:00	14.1	1.16	90.1	0.64	1.08	21.93	397026	33.07
06-03-2025 23:00	14.09	1.28	90.2	0.65	1.11	22.29	398512.7	33.31
06-03-2025 24:00	14.09	1.3	90.29	0.64	1.14	22.01	398473.6	33.3
07-03-2025 01:00	14.1	1.2	90.4	0.68	1.18	22.07	395614.5	28.43
07-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.09
07-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
07-03-2025 09:00	14.2	1.37	93.05	1.51	1.39	32.46	380289.8	25.7
07-03-2025 10:00	14.15	1.06	91.74	0.73	1.24	21.4	398464.4	32.81
07-03-2025 11:00	14.18	0.75	90.53	0.69	1.2	23.21	399098	33.08
07-03-2025 12:00	14.18	0.78	90.39	0.69	1.15	22.97	398701.2	33.1

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.06	0.57			0.11	22.01		
Max	14.39	4.46			1.65	54.35		
07-03-2025 13:00	14.66	0.89	88.98	0.33	1.26	57.24	340357.3	22.27
07-03-2025 14:00	14.18	0.85	90.62	0.64	1.1	24.93	399163.4	33.06
07-03-2025 15:00	14.1	1.2	90.13	0.58	1.09	21.45	396957.5	32.97
07-03-2025 16:00	14.1	1.17	88.98	0.56	1.12	20.96	394375.1	32.63
07-03-2025 17:00	14.1	1.29	89.27	0.63	1.18	21.09	392707.5	32.44
07-03-2025 18:00	14.1	1.33	89.31	0.58	1.22	21.44	393256.4	32.57
07-03-2025 19:00	14.09	1.6	89.55	0.61	1.26	21.73	395584.9	32.96
07-03-2025 20:00	14.09	1.78	89.72	0.62	1.29	22.01	396283.8	33.03
07-03-2025 21:00	14.09	1.94	89.74	0.62	1.31	22.15	396142.2	33.04
07-03-2025 22:00	14.09	1.59	89.82	0.64	1.32	22.35	396948.3	33.14
07-03-2025 23:00	14.09	1.38	89.82	0.66	1.32	22.41	396798.7	33.14
07-03-2025 24:00	14.09	1.51	89.92	0.66	1.34	22.43	396956.2	33.1
08-03-2025 01:00	14.12	1.37	89.64	0.64	1.37	22.44	392146.8	28.02
08-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.06
08-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-03-2025 09:00	14.22	1.57	92.11	1.49	1.52	35.89	378167.8	24.99
08-03-2025 10:00	14.15	1.27	90.57	0.65	1.41	22.81	392505.9	32.08
08-03-2025 11:00	14.17	1.1	90.61	0.61	1.4	22.51	392365.8	32.1
08-03-2025 12:00	14.18	1.05	90.69	0.6	1.36	22.66	392301.9	32.07
08-03-2025 13:00	14.61	1.04	89.05	0.28	1.49	58.12	342435.2	22.49
08-03-2025 14:00	14.2	0.95	89.39	0.61	1.31	24.66	391409.6	32.14
08-03-2025 15:00	14.19	0.99	90.1	0.65	1.28	22.3	391363.2	32.02
08-03-2025 16:00	14.2	0.94	90.09	0.62	1.24	22.22	391336	32
08-03-2025 17:00	14.17	0.9	89.7	0.59	1.21	22.09	390451.2	32.01
08-03-2025 18:00	14.16	1.05	89.51	0.62	1.2	22.5	389694.6	31.99
08-03-2025 19:00	14.15	1.21	89.21	0.71	1.2	23.07	389170.4	31.99
08-03-2025 20:00	14.15	1.22	89.17	0.68	1.23	23.19	389468.4	31.98
08-03-2025 21:00	14.15	1.21	89.12	0.66	1.24	23.37	389289.4	31.97
08-03-2025 22:00	14.15	1.23	89.22	0.67	1.25	23.48	389440.1	31.97
08-03-2025 23:00	14.15	1.15	89.37	0.71	1.25	23.57	389793.8	31.98
08-03-2025 24:00	14.15	1.11	89.41	0.69	1.29	23.81	389921.2	31.97
09-03-2025 01:00	14.16	1.16	89.17	0.63	1.3	23.97	386616.9	27.24
09-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.05
09-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-03-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-03-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-03-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-03-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-03-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
09-03-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
09-03-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
09-03-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
09-03-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
09-03-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
09-03-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.84
09-03-2025 19:00	14.26	0.84	90.15	0.96	1	30.8	382477	29.94
09-03-2025 20:00	14.19	0.85	89.59	0.69	0.97	22.73	391777.8	32
09-03-2025 21:00	14.19	1.01	89.79	0.66	0.98	22.84	391525.4	31.97
09-03-2025 22:00	14.18	0.95	89.82	0.89	1.02	23.05	391145.8	31.97
09-03-2025 23:00	14.16	0.91	89.8	0.84	1.05	22.97	391371.8	32.06
09-03-2025 24:00	14.31	0.98	91.27	0.64	1.14	34.59	462417.8	39.93
10-03-2025 01:00	14.25	1.06	91.31	0.7	1.17	30.69	502826.5	45.6
10-03-2025 02:00	14.24	1.07	91.1	0.73	1.21	30.45	499355.9	45.37
10-03-2025 03:00	14.24	1.05	91.06	0.74	1.26	30.35	500362.2	45.46
10-03-2025 04:00	14.23	1.06	90.9	1.01	1.28	29.98	495512.5	44.98
10-03-2025 05:00	14.22	1.04	90.71	0.74	1.32	30.02	494621.9	44.96
10-03-2025 06:00	14.23	1.07	90.68	0.8	1.34	30.3	494718.5	44.96
10-03-2025 07:00	14.23	1.01	90.7	0.7	1.35	30.65	494555.7	44.99
10-03-2025 08:00	14.26	1	90.97	0.87	1.38	31.13	497742.3	45.06
10-03-2025 09:00	14.29	1.02	92.05	0.81	1.33	29.29	448598.9	38.46
10-03-2025 10:00	14.24	0.87	90.62	0.76	1.16	24.08	394838.5	32.25
10-03-2025 11:00	14.24	0.76	89.75	0.76	1.05	24.37	395361.1	32.44
10-03-2025 12:00	14.22	0.68	90.45	0.71	0.98	25.39	399933.5	33.12
10-03-2025 13:00	14.57	0.8	88.74	0.27	1.04	55.15	343101.1	22.82
10-03-2025 14:00	14.13	0.8	90	0.62	0.86	24.39	396478.4	33.15
10-03-2025 15:00	14.21	0.76	90.69	0.73	1.07	24.24	400040.6	33.26
10-03-2025 16:00	14.23	0.67	90.8	0.84	1.28	24.24	399996	33.15
10-03-2025 17:00	14.19	0.7	90.81	0.73	0.74	23.69	400175.4	33.2
10-03-2025 18:00	14.18	0.67	90.62	0.71	0.62	23.5	399030.3	33.06
10-03-2025 19:00	14.16	0.81	90.42	0.67	0.59	23.48	398809	33.15

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.06	0.57			0.11	22.01		
Max	14.39	4.46			1.65	54.35		
10-03-2025 20:00	14.15	0.82	90.28	0.67	0.6	22.85	396923.4	32.93
10-03-2025 21:00	14.15	0.71	90.04	0.71	0.61	22.31	394942.4	32.65
10-03-2025 22:00	14.14	0.86	90.14	0.73	0.62	22.64	396524.5	32.92
10-03-2025 23:00	14.13	0.91	90.29	0.73	0.65	23.3	399085.6	33.37
10-03-2025 24:00	14.12	0.87	90.27	0.73	0.66	23.54	399415.2	33.45
11-03-2025 01:00	14.22	0.84	89.84	0.74	0.72	29.13	388095.4	31.41
11-03-2025 02:00	14.31	1.16	93.28	0.66	0.78	32.07	519971.9	46.78
11-03-2025 03:00	14.28	1.17	92.46	0.63	0.83	33.26	522956.1	47.53
11-03-2025 04:00	14.29	1.18	92.52	0.63	0.91	32.56	522887.7	47.37
11-03-2025 05:00	14.28	1.22	92.28	0.63	0.94	33.15	522209.7	47.4
11-03-2025 06:00	14.3	1.23	92.42	0.63	0.98	32.16	522773.1	47.31
11-03-2025 07:00	14.29	1.1	92.57	0.66	0.99	31.68	521971.3	47.26
11-03-2025 08:00	14.23	1.08	92.52	0.7	0.97	33.88	524248.7	48.01
11-03-2025 09:00	14.18	0.94	91.82	0.68	0.95	29.45	421664.4	35.56
11-03-2025 10:00	14.13	0.77	91.9	0.73	0.9	23.87	403614	33.79
11-03-2025 11:00	14.15	0.74	92	0.73	0.85	24.75	405200.7	33.93
11-03-2025 12:00	14.17	0.72	91.82	0.67	0.85	24.42	403179.7	33.55
11-03-2025 13:00	14.68	0.79	89.82	0.37	0.97	57.45	342260.7	22.24
11-03-2025 14:00	14.21	0.73	90.79	0.7	0.84	25.67	401495.9	33.3
11-03-2025 15:00	14.16	0.63	90.81	0.68	0.82	23.02	399481.1	33.15
11-03-2025 16:00	14.16	0.79	90.67	0.66	0.83	22.49	398227.8	32.96
11-03-2025 17:00	14.15	0.76	90.76	0.63	0.84	22.23	397715.2	32.92
11-03-2025 18:00	14.12	1.13	89.73	0.47	0.83	21.93	395092.6	32.89
11-03-2025 19:00	14.12	1.4	89.88	0.57	0.84	21.73	394360.3	32.7
11-03-2025 20:00	14.1	1.39	90.07	0.57	0.85	21.67	396241.9	33
11-03-2025 21:00	14.11	1.57	90.04	0.54	0.87	21.14	393751.5	32.61
11-03-2025 22:00	14.11	1.54	90.14	0.58	0.89	21.64	394636.3	32.71
11-03-2025 23:00	14.1	1.37	90.28	0.63	0.9	22.11	397061.4	33.11
11-03-2025 24:00	14.1	1.26	90.18	0.6	0.93	22.23	396043.3	32.97
12-03-2025 01:00	14.17	1.32	89.71	0.63	1	28.01	387065.8	31.33
12-03-2025 02:00	14.26	1.48	93.15	0.64	1.04	29.95	513838.9	46.32
12-03-2025 03:00	14.25	1.35	92.58	0.71	1.09	32.34	523530.3	47.64
12-03-2025 04:00	14.23	1.35	92.64	0.69	1.11	33.44	524395.9	47.93
12-03-2025 05:00	14.19	1.67	92.31	0.62	1.12	33.98	524438.5	48.18
12-03-2025 06:00	14.2	2.12	92.52	0.57	1.14	33.27	524828.8	48.07
12-03-2025 07:00	14.26	2.29	92.7	0.51	1.14	31.41	524329.5	47.57
12-03-2025 08:00	14.23	1.91	92.88	0.56	1.12	32.05	524277.2	47.73
12-03-2025 09:00	14.23	1.49	91.44	0.55	1.1	32.16	396265.9	31.8
12-03-2025 10:00	14.13	0.92	91.62	0.67	1.02	23.57	402181.8	33.56
12-03-2025 11:00	14.16	0.79	90.71	0.68	0.97	23.99	401213.9	33.43
12-03-2025 12:00	14.18	0.84	90.87	0.7	0.91	23.87	399834	33.2
12-03-2025 13:00	14.66	0.84	89.27	0.34	1.04	52.68	342978.2	21.85
12-03-2025 14:00	14.18	0.78	90.5	0.64	0.89	23.92	399859.1	33.21
12-03-2025 15:00	14.18	0.67	90.9	0.67	0.89	24.11	399728.9	33.17
12-03-2025 16:00	14.19	0.74	90.55	0.69	0.88	24.26	398815.2	33.04
12-03-2025 17:00	14.18	0.71	90.4	0.67	0.85	24.07	397830.3	32.96
12-03-2025 18:00	14.17	0.71	90.1	0.63	0.82	23.66	396610.2	32.89
12-03-2025 19:00	14.15	0.89	89.95	0.59	0.81	22.41	394297.8	32.58
12-03-2025 20:00	14.12	1.17	90.05	0.59	0.8	22.19	395436.3	32.82
12-03-2025 21:00	14.12	1.2	90.08	0.61	0.81	21.9	394845.8	32.74
12-03-2025 22:00	14.1	1.26	90.17	0.59	0.84	22.45	397516	33.2
12-03-2025 23:00	14.1	1.34	90.21	0.59	0.83	22.22	397486.9	33.14
12-03-2025 24:00	14.1	1.29	90.42	0.55	0.83	22.02	397769	33.15
13-03-2025 01:00	14.19	1.24	90.11	0.47	0.89	27.21	386051.5	30.99
13-03-2025 02:00	14.27	1.56	93.24	0.51	0.93	29.85	514337.4	46.21
13-03-2025 03:00	14.27	1.6	92.81	0.51	0.96	30.26	516455	46.58
13-03-2025 04:00	14.25	1.69	92.27	0.55	1	29.71	511840.3	46.26
13-03-2025 05:00	14.25	1.76	92.32	0.55	1.01	29.87	513192.8	46.41
13-03-2025 06:00	14.29	1.53	92.72	0.57	1.04	31.82	519101.7	46.93
13-03-2025 07:00	14.29	1.39	92.57	0.59	1.06	32.42	523469.7	47.4
13-03-2025 08:00	14.28	1.34	92.79	0.77	1.06	32.13	522700.9	47.26
13-03-2025 09:00	14.22	0.98	91.04	0.62	1.01	28.86	395013.7	29.99
13-03-2025 10:00	14.13	0.96	90.63	0.64	0.93	22.65	399033.8	33.18
13-03-2025 11:00	14.15	0.91	90.86	0.66	0.89	23.26	400048.4	33.27
13-03-2025 12:00	14.16	0.84	90.86	0.67	0.89	23.61	399822.1	33.25
13-03-2025 13:00	14.59	0.89	89.12	0.3	0.95	46.29	345442.3	22.14
13-03-2025 14:00	14.16	0.89	90.19	0.64	0.85	24.32	399974.2	33.32
13-03-2025 15:00	14.14	0.83	90.71	0.58	0.85	22.37	397921.1	32.95
13-03-2025 16:00	14.13	0.91	90.53	0.59	0.84	22.12	396906.4	32.87
13-03-2025 17:00	14.12	1.32	89.09	0.42	0.84	22.65	394167.3	32.76
13-03-2025 18:00	14.12	1.8	89	0.56	0.93	24.19	392556.6	32.52
13-03-2025 19:00	14.12	1.29	89.43	0.68	0.99	23.72	393634.8	32.66
13-03-2025 20:00	14.13	1.15	89.74	0.68	1.02	23.75	394673.8	32.8
13-03-2025 21:00	14.12	1.18	89.79	0.7	1.03	23.37	394686.4	32.72
13-03-2025 22:00	14.11	1.06	89.87	0.72	1.03	23.26	395432.6	32.88
13-03-2025 23:00	14.1	1.06	89.92	0.78	1.03	23.46	397346.2	33.15
13-03-2025 24:00	14.08	1.08	90.1	0.85	1.04	23.88	399798.7	33.59
14-03-2025 01:00	14.17	1.11	89.74	0.76	1.11	30.74	387682.8	31.34
14-03-2025 02:00	14.27	1.33	92.88	1.09	1.14	31.22	516482.3	46.63

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.06	0.57			0.11	22.01		
Max	14.39	4.46			1.65	54.35		
14-03-2025 03:00	14.27	1.33	92.76	1.24	1.15	32.77	526645.3	47.8
14-03-2025 04:00	14.27	1.33	92.64	0.94	1.17	32.57	527047.4	47.94
14-03-2025 05:00	14.27	1.4	92.64	0.99	1.19	31.72	523783.9	47.59
14-03-2025 06:00	14.27	1.45	92.52	0.97	1.2	31.45	521704.4	47.35
14-03-2025 07:00	14.25	1.45	92.22	0.95	1.19	30.9	513630.8	46.65
14-03-2025 08:00	14.24	1.26	92.18	1.04	1.16	30.23	510366.1	46.27
14-03-2025 09:00	14.22	1.02	91.31	0.82	1.13	26.74	397388	32.09
14-03-2025 10:00	14.13	0.95	91.67	0.71	1.03	22.64	399567	33.08
14-03-2025 11:00	14.14	0.9	90.94	0.74	0.94	22.88	399297.1	33.12
14-03-2025 12:00	14.12	0.81	91.19	0.7	0.89	23.15	401090	33.4
14-03-2025 13:00	14.59	0.88	89.22	0.26	0.97	56.14	340738.1	22.16
14-03-2025 14:00	14.1	0.91	90.64	0.52	0.82	23.13	398326	33.1
14-03-2025 15:00	14.09	1.23	90.48	0.45	0.82	21.2	397758.8	32.95
14-03-2025 16:00	14.09	1.44	89.38	0.46	0.81	21.54	397459.3	32.94
14-03-2025 17:00	14.09	1.13	89.47	0.48	0.85	22.55	397771	33.13
14-03-2025 18:00	14.11	1.09	90.19	0.59	0.92	22.9	399125.5	33.12
14-03-2025 19:00	14.12	0.96	90.23	0.58	0.93	22.44	397678.4	32.94
14-03-2025 20:00	14.1	1	90.33	0.62	0.92	22.74	398842	33.23
14-03-2025 21:00	14.09	1.29	90.3	0.62	0.91	22.67	398257.2	33.18
14-03-2025 22:00	14.09	1.52	90.31	0.67	0.91	22.79	398533.2	33.23
14-03-2025 23:00	14.09	1.57	90.31	0.67	0.94	22.94	398912.8	33.27
14-03-2025 24:00	14.09	1.45	90.38	0.64	0.95	22.84	398554.1	33.21
15-03-2025 01:00	14.18	1.31	90.03	0.62	0.99	28.32	386727.3	31.1
15-03-2025 02:00	14.25	1.71	93.03	0.56	1.02	29.71	513485.7	46.3
15-03-2025 03:00	14.26	1.86	92.55	0.49	1.04	30.53	518045.8	46.87
15-03-2025 04:00	14.26	2.14	92.66	0.54	1.08	31.55	523347.2	47.51
15-03-2025 05:00	14.25	2.17	92.77	0.59	1.08	32.1	525258.8	47.7
15-03-2025 06:00	14.27	1.7	92.75	0.57	1.1	31.23	521837.5	47.26
15-03-2025 07:00	14.23	1.57	91.95	0.68	1.1	29.68	505319.2	45.83
15-03-2025 08:00	14.23	1.49	92.17	0.75	1.08	29.66	503538.7	45.56
15-03-2025 09:00	14.24	1.14	91.57	0.61	1.05	26.43	401570.2	32.48
15-03-2025 10:00	14.14	0.93	91.83	0.72	0.97	22.19	397874.7	32.72
15-03-2025 11:00	14.17	0.87	90.86	0.7	0.9	23.35	398766.4	32.96
15-03-2025 12:00	14.16	0.81	90.98	0.71	0.84	23.82	399816.6	33.11
15-03-2025 13:00	14.64	0.77	88.35	0.3	0.95	58.47	337334.3	22.19
15-03-2025 14:00	14.12	0.8	90.66	0.64	0.79	24.15	398021.4	33.11
15-03-2025 15:00	14.09	0.82	90.91	0.63	0.76	22.47	400063.3	33.37
15-03-2025 16:00	14.13	0.94	90.94	0.61	0.77	23.32	403041.1	33.65
15-03-2025 17:00	14.09	1.14	90.26	0.47	0.78	22.13	400196.1	33.38
15-03-2025 18:00	14.11	0.99	90.66	0.56	0.79	22.57	400140.1	33.33
15-03-2025 19:00	14.1	0.98	90.56	0.54	0.79	22.71	400451.5	33.44
15-03-2025 20:00	14.09	1.13	90.43	0.57	0.79	22.71	400186.6	33.42
15-03-2025 21:00	14.1	1.26	90.33	0.57	0.79	22.22	397694.5	33.08
15-03-2025 22:00	14.09	1.42	90.32	0.6	0.8	22.14	398156.9	33.18
15-03-2025 23:00	14.09	1.47	90.3	0.61	0.83	21.93	396977.4	33.03
15-03-2025 24:00	14.09	1.58	90.29	0.6	0.83	21.63	396430.2	32.95
16-03-2025 01:00	14.19	1.54	89.94	0.49	0.9	27.61	385370.3	30.83
16-03-2025 02:00	14.25	1.78	93.09	0.5	0.94	29.52	511358.3	45.97
16-03-2025 03:00	14.26	1.98	92.6	0.55	0.96	30.33	515920.2	46.68
16-03-2025 04:00	14.26	2.04	92.49	0.53	0.98	30.43	518526.5	46.92
16-03-2025 05:00	14.26	2.2	92.59	0.58	0.97	30.38	518660	46.97
16-03-2025 06:00	14.25	2.4	92.34	0.63	0.97	29.95	512963.2	46.47
16-03-2025 07:00	14.24	2.61	92.11	0.59	0.99	29.73	509647.3	46.22
16-03-2025 08:00	14.23	2.12	92.18	0.56	0.99	29.49	509312.5	46.16
16-03-2025 09:00	14.23	1.71	92.41	0.61	0.96	28.94	509820	46.12
16-03-2025 10:00	14.28	1.28	93.31	0.64	0.94	30.39	510394.8	45.74
16-03-2025 11:00	14.36	1.04	94.91	0.65	0.91	31.54	515205.7	45.59
16-03-2025 12:00	14.38	0.87	93.31	0.64	0.88	31.54	511688	45.28
16-03-2025 13:00	14.36	0.9	92.85	0.58	0.85	30.9	509683.1	45.15
16-03-2025 14:00	14.35	0.99	92.9	0.57	0.84	30.58	509915.1	45.23
16-03-2025 15:00	14.28	1.03	92.62	0.54	0.82	29.85	508706.2	45.58
16-03-2025 16:00	14.33	1.15	92.92	0.59	0.83	30.65	511043	45.36
16-03-2025 17:00	14.35	0.92	92.79	0.6	0.83	31.06	510199.4	45.19
16-03-2025 18:00	14.33	0.86	92.8	0.58	0.82	30.85	492399	43.08
16-03-2025 19:00	14.39	0.86	88.61	0.56	0.76	27.4	379196.8	29.54
16-03-2025 20:00	14.17	1.05	91.2	0.63	0.71	21.86	393641.7	32.1
16-03-2025 21:00	14.16	1.2	91.1	0.61	0.72	21.41	393155	32.1
16-03-2025 22:00	14.14	1.44	91.11	0.62	0.72	21.14	393184.7	32.09
16-03-2025 23:00	14.13	1.86	90.68	0.59	0.73	21.23	392697.4	32.04
16-03-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.28
17-03-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-03-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-03-2025 09:00	14.27	1.42	94.08	1.42	0.95	40.09	376140	24.6

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.06	0.57			0.11	22.01		
Max	14.39	4.46			1.65	54.35		
17-03-2025 10:00	14.18	1.16	90.8	0.69	0.81	21.77	395637.5	32.29
17-03-2025 11:00	14.2	0.94	90.84	0.7	0.76	22.56	397480.3	32.58
17-03-2025 12:00	14.22	0.82	90.93	0.62	0.74	23.38	398485	32.74
17-03-2025 13:00	14.68	0.93	89.73	0.26	0.82	56.82	342049.4	22.35
17-03-2025 14:00	14.23	0.79	90.78	0.6	0.68	25.57	400129.6	33.02
17-03-2025 15:00	14.14	0.76	90.78	0.6	0.66	22.21	398753.1	33.03
17-03-2025 16:00	14.12	1.48	90.15	0.51	0.65	21.92	396546.2	32.93
17-03-2025 17:00	14.12	1.32	90.26	0.6	0.69	21.79	395636.8	32.73
17-03-2025 18:00	14.12	1.27	90.27	0.61	0.73	21.24	394757.9	32.55
17-03-2025 19:00	14.12	1.53	90.32	0.56	0.72	20.83	394871.3	32.55
17-03-2025 20:00	14.11	1.74	90.36	0.59	0.72	20.81	395113.4	32.62
17-03-2025 21:00	14.11	1.88	90.33	0.58	0.72	20.61	394261	32.51
17-03-2025 22:00	14.1	1.8	90.43	0.61	0.73	21.13	396406.8	32.81
17-03-2025 23:00	14.09	1.7	90.5	0.61	0.77	21.35	396957.4	32.97
17-03-2025 24:00	14.09	1.48	90.51	0.6	0.78	21.29	396598.1	32.91
18-03-2025 01:00	14.12	1.27	90.55	0.6	0.8	20.96	391526.9	27.65
18-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
18-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-03-2025 09:00	14.21	1.09	93.94	1.57	0.99	36.61	380225.9	23.71
18-03-2025 10:00	14.15	0.91	91.77	0.68	0.85	22.29	399883.6	32.87
18-03-2025 11:00	14.17	0.99	91.91	0.75	0.79	22.48	400585.1	32.96
18-03-2025 12:00	14.18	0.94	90.83	0.63	0.76	22.96	399693.9	33.09
18-03-2025 13:00	14.69	0.93	89.46	0.33	0.84	55.69	340587.7	22.05
18-03-2025 14:00	14.23	0.85	91.62	0.69	0.72	26.18	400128.8	32.96
18-03-2025 15:00	14.18	0.74	92.08	0.66	0.7	22.71	400297.9	33
18-03-2025 16:00	14.14	0.73	91.92	0.63	0.67	22.32	401075.6	33.22
18-03-2025 17:00	14.1	1.03	91.75	0.58	0.67	22.17	401684.8	33.46
18-03-2025 18:00	14.12	1	91.8	0.6	0.68	22.49	401237	33.32
18-03-2025 19:00	14.11	1.16	91.7	0.59	0.68	22.42	401218.8	33.38
18-03-2025 20:00	14.1	1.12	91.59	0.58	0.66	22.22	400604	33.31
18-03-2025 21:00	14.1	1.06	91.52	0.61	0.67	22.1	399604.7	33.21
18-03-2025 22:00	14.09	1.28	91.59	0.67	0.68	22.45	400315.3	33.34
18-03-2025 23:00	14.09	1.19	91.7	0.64	0.69	22.12	400082.1	33.29
18-03-2025 24:00	14.08	1.1	91.65	0.66	0.71	21.78	399780.7	33.28
19-03-2025 01:00	14.1	1.08	91.4	0.67	0.73	21.74	395623.8	28.27
19-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.09
19-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
19-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
19-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-03-2025 09:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	23.46
19-03-2025 10:00	14.19	0.87	90.21	0.77	0.63	25.54	395254.8	32.77
19-03-2025 11:00	14.25	0.9	90.57	0.79	0.56	25.43	398941.4	32.78
19-03-2025 12:00	14.25	0.82	90.88	0.78	0.5	25.93	400290.5	33.03
19-03-2025 13:00	14.69	0.86	89.37	0.39	0.56	57.27	346271	22.71
19-03-2025 14:00	14.29	0.78	89.71	0.69	0.44	29.09	399399.7	32.96
19-03-2025 15:00	14.25	0.78	90.08	0.7	0.41	25.86	399229.9	33.08
19-03-2025 16:00	14.24	0.77	90.2	0.71	0.38	26.35	400899.3	33.37
19-03-2025 17:00	14.24	0.68	89.87	0.73	0.36	26.14	399229.1	33.15
19-03-2025 18:00	14.23	0.79	89.76	0.76	0.35	26.2	399285.3	33.21
19-03-2025 19:00	14.23	0.87	89.54	0.71	0.34	25.78	396964.4	32.95
19-03-2025 20:00	14.22	0.87	89.39	0.75	0.32	26.02	397655.3	33.08
19-03-2025 21:00	14.22	0.77	89.34	0.72	0.32	25.45	395295.8	32.74
19-03-2025 22:00	14.21	0.79	89.34	0.73	0.33	25.67	395743.7	32.86
19-03-2025 23:00	14.21	0.84	89.24	0.73	0.33	25.43	394600.4	32.71
19-03-2025 24:00	14.2	0.89	89.14	0.86	0.31	25.49	395248.1	32.85
20-03-2025 01:00	14.23	0.92	88.66	0.75	0.31	26.29	391836	28
20-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.07
20-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-03-2025 09:00	14.32	1.04	91.08	1.25	0.03	44.74	376068.5	25.02
20-03-2025 10:00	14.24	0.91	88.4	0.7	0	26.98	395607.5	32.88
20-03-2025 11:00	14.25	0.79	88.95	0.66	0	26.3	396232.3	32.84
20-03-2025 12:00	14.27	0.94	89.1	0.66	0	26.43	396403.5	32.74
20-03-2025 13:00	14.68	1.01	87.78	0.29	0	54.35	349445.7	23.24
20-03-2025 14:00	14.28	0.82	88.74	0.63	0	26.28	395341.5	32.65
20-03-2025 15:00	14.29	0.85	89.16	0.61	0	25.64	394291.3	32.4
20-03-2025 16:00	14.28	0.82	89.38	0.61	0	25.96	396109.3	32.67

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.06	0.57			0.11	22.01		
Max	14.39	4.46			1.65	54.35		
20-03-2025 17:00	14.26	0.74	89.43	0.61	0	26.06	396933.8	32.88
20-03-2025 18:00	14.26	0.73	89.39	0.57	0	25.58	395487.9	32.66
20-03-2025 19:00	14.25	0.76	89.26	0.58	0	26.29	396387	32.94
20-03-2025 20:00	14.25	0.82	89.22	0.67	0	26.35	395834.6	32.84
20-03-2025 21:00	14.24	0.72	89.18	0.75	0	25.76	394226.3	32.63
20-03-2025 22:00	14.21	0.77	89.28	0.88	0	25.93	395743.7	32.93
20-03-2025 23:00	14.21	0.83	89.24	0.86	0	26.01	395865.1	32.93
20-03-2025 24:00	14.21	0.86	89.05	0.88	0	26.18	394891	32.82
21-03-2025 01:00	14.22	0.79	88.78	0.77	0	26.78	390575.2	27.79
21-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.06
21-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-03-2025 09:00	14.29	0.94	92.5	1.37	0	45.12	375999.8	24.12
21-03-2025 10:00	14.27	0.83	88.37	0.61	0	25.82	391649.4	32.11
21-03-2025 11:00	14.29	0.79	88.82	0.54	0	25.1	392706.1	32.1
21-03-2025 12:00	14.3	0.74	89.2	0.54	0	24.42	392866.1	32.08
21-03-2025 13:00	14.64	0.88	88.71	0.19	0	58.04	345349.7	23.07
21-03-2025 14:00	14.29	0.79	88.91	0.56	0	26.23	393743.8	32.37
21-03-2025 15:00	14.29	0.83	89.83	0.58	0	25.12	395252.7	32.4
21-03-2025 16:00	14.3	0.8	89.83	0.58	0	24.9	394210.5	32.26
21-03-2025 17:00	14.28	0.83	89.89	0.62	0	25.44	395999.8	32.54
21-03-2025 18:00	14.27	0.69	89.53	0.6	0	25.31	395864.7	32.61
21-03-2025 19:00	14.26	0.77	89.39	0.62	0	24.23	393079.6	32.25
21-03-2025 20:00	14.22	0.82	89.57	0.63	0	23.59	393194.1	32.32
21-03-2025 21:00	14.21	0.81	89.64	0.67	0	23.61	392160.2	32.2
21-03-2025 22:00	14.19	0.82	89.6	0.65	0.03	23.77	393666.9	32.51
21-03-2025 23:00	14.18	0.8	89.6	0.66	0.1	23.95	395073.6	32.78
21-03-2025 24:00	14.16	0.84	89.51	0.71	0.18	23.98	395274.2	32.81
22-03-2025 01:00	14.22	0.87	88.97	0.75	0.25	25.15	390976.5	27.73
22-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.05
22-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-03-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-03-2025 09:00	14.35	0.88	91.91	1.36	0.04	45.46	378986.5	25.11
22-03-2025 10:00	14.25	0.74	88.97	0.62	0	25.61	398807.1	33.05
22-03-2025 11:00	14.27	0.79	89.66	0.63	0	25.65	399241.6	33.03
22-03-2025 12:00	14.25	0.79	89.89	0.57	0	24.88	397065.9	32.73
22-03-2025 13:00	14.61	0.94	88.94	0.17	0	59.89	342202	23
22-03-2025 14:00	14.17	0.87	89.45	0.53	0	25.54	393658.8	32.63
22-03-2025 15:00	14.27	0.81	90.25	0.59	0	25.32	398140.6	32.76
22-03-2025 16:00	14.29	0.88	90.22	0.63	0	25.84	399551.3	32.93
22-03-2025 17:00	14.28	0.82	90.19	0.62	0	25.67	398996.5	32.94
22-03-2025 18:00	14.22	0.67	90.19	0.59	0	24.02	398482.8	33.02
22-03-2025 19:00	14.2	0.8	89.88	0.55	0.01	23.03	395634.8	32.66
22-03-2025 20:00	14.19	0.85	89.7	0.56	0.02	22.65	394729.2	32.59
22-03-2025 21:00	14.19	0.94	89.75	0.59	0.05	22.28	393274.1	32.38
22-03-2025 22:00	14.17	0.9	89.79	0.56	0.11	22.63	394653.3	32.63
22-03-2025 23:00	14.16	0.93	89.83	0.57	0.17	22.49	394735.1	32.65
22-03-2025 24:00	14.16	0.96	89.82	0.8	0.25	22.58	393670.9	32.55
23-03-2025 01:00	14.16	0.97	89.5	0.74	0.31	23.37	390124.3	27.78
23-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.08
23-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-03-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-03-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-03-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-03-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-03-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-03-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
23-03-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
23-03-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
23-03-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
23-03-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
23-03-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.45
23-03-2025 19:00	14.26	0.74	92.63	0.88	0.22	30.58	382542.7	29.75
23-03-2025 20:00	14.19	0.82	90	0.56	0.18	21.09	391783.2	32.02
23-03-2025 21:00	14.18	0.95	89.89	0.58	0.21	21.62	391653.3	32.01
23-03-2025 22:00	14.19	0.99	89.9	0.64	0.22	22.69	391806.9	31.98
23-03-2025 23:00	14.2	0.99	89.87	0.67	0.26	23.02	391288.2	31.97

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.06	0.57			0.11	22.01		
Max	14.39	4.46			1.65	54.35		
23-03-2025 24:00	14.35	1.2	91.54	0.59	0.34	35.21	458752.5	39.25
24-03-2025 01:00	14.24	1.16	91.03	0.68	0.38	29.77	494350.4	44.83
24-03-2025 02:00	14.24	1.12	90.91	0.75	0.45	29.99	495147.9	44.9
24-03-2025 03:00	14.23	1.1	90.9	0.9	0.54	29.87	494814.2	44.92
24-03-2025 04:00	14.23	1.11	90.86	0.99	0.63	29.99	494732.2	44.93
24-03-2025 05:00	14.23	1.15	90.78	0.78	0.67	30.06	494501.8	44.97
24-03-2025 06:00	14.23	1.23	90.6	0.75	0.7	30.11	494391.8	44.94
24-03-2025 07:00	14.22	1.19	90.55	0.74	0.72	30.12	494562.9	45.01
24-03-2025 08:00	14.23	1.12	91.03	0.8	0.72	30.18	497620.1	45.22
24-03-2025 09:00	14.25	0.98	90.41	0.83	0.68	27.63	392722.1	31.53
24-03-2025 10:00	14.15	0.94	91.24	0.85	0.59	21.71	395799.5	32.5
24-03-2025 11:00	14.18	0.78	90.84	0.89	0.54	23.12	398286.8	32.84
24-03-2025 12:00	14.2	0.73	91.01	0.82	0.49	23.86	398592.7	32.84
24-03-2025 13:00	14.61	0.79	88.79	0.33	0.54	59.63	336869.7	21.94
24-03-2025 14:00	14.16	0.8	90.85	0.64	0.42	24.25	398453.7	32.95
24-03-2025 15:00	14.18	0.73	91.14	0.68	0.42	22.43	398531.2	32.79
24-03-2025 16:00	14.18	0.87	90.63	0.66	0.41	21.91	397483.2	32.68
24-03-2025 17:00	14.19	0.82	90.54	0.66	0.39	22.48	396676.3	32.65
24-03-2025 18:00	14.19	0.65	90.3	0.66	0.36	22.65	395720.8	32.6
24-03-2025 19:00	14.15	0.86	90.11	0.63	0.37	21.28	393661.6	32.43
24-03-2025 20:00	14.14	1.07	90.02	0.63	0.38	21.17	392878.6	32.4
24-03-2025 21:00	14.12	1.32	90.05	0.63	0.39	21.23	393698.1	32.54
24-03-2025 22:00	14.1	1.49	90.11	0.64	0.39	21.31	395127.8	32.76
24-03-2025 23:00	14.1	1.71	90.17	0.64	0.42	21.03	394408.1	32.73
24-03-2025 24:00	14.11	1.77	90.18	0.69	0.47	21.13	393747.3	32.52
25-03-2025 01:00	14.19	1.64	89.8	0.64	0.53	26.58	383927.7	30.71
25-03-2025 02:00	14.24	2.05	92.92	0.63	0.59	28.68	507729.8	45.68
25-03-2025 03:00	14.28	1.79	92.7	0.7	0.64	30.71	522235	47.16
25-03-2025 04:00	14.26	1.69	92.59	0.77	0.68	31.58	523314.2	47.44
25-03-2025 05:00	14.28	1.63	92.55	0.72	0.71	30.63	522020.6	47.23
25-03-2025 06:00	14.26	1.5	92.54	0.72	0.73	31.48	524313.1	47.57
25-03-2025 07:00	14.26	1.52	92.32	0.94	0.75	30.14	514560.2	46.65
25-03-2025 08:00	14.26	1.63	92.48	0.74	0.76	30.16	517183.3	46.79
25-03-2025 09:00	14.23	1.32	91.41	0.69	0.69	27.63	398048.9	32.14
25-03-2025 10:00	14.13	1.11	91.75	0.79	0.61	22.52	400195.8	33.18
25-03-2025 11:00	14.18	0.87	90.69	0.86	0.57	23.94	400210.1	33.24
25-03-2025 12:00	14.2	0.63	90.95	0.85	0.52	24.03	399409.6	33.05
25-03-2025 13:00	14.73	0.75	88.98	0.45	0.6	56.26	337226.6	21.78
25-03-2025 14:00	14.21	0.71	90.18	0.77	0.49	25.89	398715.3	33
25-03-2025 15:00	14.18	0.71	90.81	0.77	0.46	23.93	400573.7	33.29
25-03-2025 16:00	14.17	0.73	90.81	0.8	0.43	24.04	400994.9	33.37
25-03-2025 17:00	14.16	0.62	90.53	0.8	0.42	23.82	400017.8	33.3
25-03-2025 18:00	14.13	0.87	90.51	0.74	0.39	22.64	399326	33.31
25-03-2025 19:00	14.1	1.13	90.39	0.72	0.39	21.97	397810.2	33.2
25-03-2025 20:00	14.11	1.38	90.25	0.68	0.39	21.17	394931.3	32.73
25-03-2025 21:00	14.1	1.69	90.17	0.65	0.42	20.58	393718.4	32.53
25-03-2025 22:00	14.09	1.97	90.27	0.69	0.44	20.97	395621	32.84
25-03-2025 23:00	14.07	2.05	90.44	0.74	0.45	21.55	398285.6	33.31
25-03-2025 24:00	14.06	1.82	90.4	0.73	0.48	22.11	399659.1	33.56
26-03-2025 01:00	14.16	1.81	90.03	0.65	0.54	26.7	389062	31.63
26-03-2025 02:00	14.19	2.21	93.3	0.76	0.56	32.71	520710.7	47.46
26-03-2025 03:00	14.2	1.95	92.44	0.74	0.61	33.4	521519	47.8
26-03-2025 04:00	14.19	2.05	92.17	0.79	0.64	34.07	521487.4	47.9
26-03-2025 05:00	14.19	2.12	92.14	0.77	0.66	34.18	521607.4	47.9
26-03-2025 06:00	14.26	2.06	92.31	0.71	0.69	31.74	520605.6	47.23
26-03-2025 07:00	14.28	2.06	92.32	0.68	0.69	30.27	515592.7	46.58
26-03-2025 08:00	14.28	1.74	92.65	0.76	0.67	30.95	518571.5	46.86
26-03-2025 09:00	14.23	1.25	91.44	0.7	0.62	28.11	402728.4	32.77
26-03-2025 10:00	14.15	1.04	90.54	0.8	0.55	22.27	396675.1	32.81
26-03-2025 11:00	14.16	0.93	90.68	0.78	0.49	22.54	397707.5	32.89
26-03-2025 12:00	14.16	0.89	91.01	0.8	0.48	22.81	398616	33.03
26-03-2025 13:00	14.67	0.9	89.53	0.46	0.55	56.76	339275.1	21.66
26-03-2025 14:00	14.21	0.82	91.18	0.79	0.44	26.51	401038.9	33.09
26-03-2025 15:00	14.18	0.78	91.13	0.8	0.41	22.89	398326.7	32.85
26-03-2025 16:00	14.17	0.77	90.69	0.81	0.4	23.11	398875.5	33.06
26-03-2025 17:00	14.15	0.74	90.69	0.79	0.38	23.09	399066.8	33.25
26-03-2025 18:00	14.15	0.9	90.38	0.75	0.36	21.74	394920.6	32.64
26-03-2025 19:00	14.12	1.2	90.17	0.74	0.37	21.41	394964.6	32.75
26-03-2025 20:00	14.1	1.54	90.2	0.72	0.39	21.22	394633.9	32.72
26-03-2025 21:00	14.09	1.64	90.23	0.76	0.39	21.11	394437.5	32.75
26-03-2025 22:00	14.07	1.7	90.32	0.73	0.4	21.78	397887.6	33.3
26-03-2025 23:00	14.07	1.75	90.33	0.75	0.44	21.95	397881.9	33.32
26-03-2025 24:00	14.08	1.74	90.26	0.77	0.47	21.59	396864	33.11
27-03-2025 01:00	14.17	1.82	89.93	0.71	0.53	26.5	385634.8	31.08
27-03-2025 02:00	14.25	2.36	93.59	0.73	0.57	30.05	518994.4	46.7
27-03-2025 03:00	14.24	2.31	92.7	0.75	0.6	31.48	521357	47.33
27-03-2025 04:00	14.22	2.24	92.52	0.8	0.62	31.97	520883.4	47.44
27-03-2025 05:00	14.16	2.03	92.24	0.88	0.61	34.03	520111.4	47.88
27-03-2025 06:00	14.16	2.25	92.11	0.81	0.64	33.96	519859.9	47.84

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.06	0.57			0.11	22.01		
Max	14.39	4.46			1.65	54.35		
27-03-2025 07:00	14.2	2.68	92.47	0.78	0.65	32.49	520826	47.6
27-03-2025 08:00	14.2	2.62	92.77	0.81	0.64	32.26	520537.1	47.49
27-03-2025 09:00	14.21	1.56	91.64	0.75	0.59	26.89	402773.3	32.81
27-03-2025 10:00	14.15	1.09	90.53	0.78	0.53	21.59	395802.6	32.67
27-03-2025 11:00	14.17	0.99	90.73	0.84	0.49	22.55	397841	32.88
27-03-2025 12:00	14.18	0.85	91.08	0.86	0.44	23.07	398805.6	32.97
27-03-2025 13:00	14.69	0.9	89.56	0.51	0.53	56.48	338994.3	21.62
27-03-2025 14:00	14.22	0.81	91.02	0.79	0.41	25.48	400535.9	33
27-03-2025 15:00	14.17	0.77	91.17	0.82	0.39	22.52	398263.7	32.93
27-03-2025 16:00	14.17	0.78	90.63	0.81	0.38	22.25	396941.6	32.78
27-03-2025 17:00	14.16	0.78	90.54	0.78	0.38	22.31	397008	32.9
27-03-2025 18:00	14.14	0.9	90.37	0.78	0.36	22.25	396982.7	32.94
27-03-2025 19:00	14.1	1.35	90.34	0.75	0.36	21.23	396709.1	33.01
27-03-2025 20:00	14.09	1.75	90.25	0.72	0.38	20.85	395326.4	32.83
27-03-2025 21:00	14.09	2.11	90.19	0.71	0.39	20.41	394098.9	32.59
27-03-2025 22:00	14.09	2.17	90.27	0.73	0.41	20.38	393919.3	32.54
27-03-2025 23:00	14.09	2.02	90.27	0.73	0.44	20.74	394717.7	32.72
27-03-2025 24:00	14.09	2.22	90.2	0.72	0.47	20.79	394709	32.72
28-03-2025 01:00	14.18	2.43	89.8	0.68	0.52	25.96	384224.3	30.82
28-03-2025 02:00	14.26	2.56	93.33	0.7	0.57	29.02	513279	46.05
28-03-2025 03:00	14.29	2.33	92.56	0.71	0.6	30.32	518725	46.72
28-03-2025 04:00	14.28	2.2	92.44	0.7	0.6	30.74	518041.7	46.78
28-03-2025 05:00	14.28	2.36	92.49	0.7	0.6	30.18	517165.2	46.6
28-03-2025 06:00	14.28	2.36	92.51	0.7	0.62	29.98	517097.5	46.61
28-03-2025 07:00	14.26	2.06	92.29	0.75	0.61	29.59	509275.6	46
28-03-2025 08:00	14.27	1.71	92.84	0.81	0.59	29.78	514834.1	46.4
28-03-2025 09:00	14.25	1.08	91.34	0.75	0.51	26.77	395609.1	31.81
28-03-2025 10:00	14.17	0.96	91.24	0.88	0.41	22.53	396922.5	32.66
28-03-2025 11:00	14.19	0.89	90.83	0.89	0.38	23.26	397560.8	32.81
28-03-2025 12:00	14.19	0.81	91.01	0.84	0.36	23.52	398333.6	32.86
28-03-2025 13:00	14.72	0.86	89.56	0.48	0.45	60.11	336777.3	21.59
28-03-2025 14:00	14.24	0.8	90.59	0.81	0.32	25.74	399023.2	32.84
28-03-2025 15:00	14.21	0.66	90.97	0.86	0.29	23.65	398924.3	32.92
28-03-2025 16:00	14.2	0.65	90.72	0.87	0.28	24	398538	33
28-03-2025 17:00	14.21	0.58	90.49	0.85	0.25	23.68	397470.8	32.85
28-03-2025 18:00	14.21	0.67	90.34	0.84	0.23	23.65	395748.1	32.67
28-03-2025 19:00	14.18	0.74	90.06	0.81	0.21	23.04	394930.3	32.63
28-03-2025 20:00	14.16	0.99	89.86	0.79	0.2	22.28	392303.4	32.38
28-03-2025 21:00	14.15	1.24	89.78	0.79	0.24	21.62	391591.5	32.28
28-03-2025 22:00	14.13	1.41	89.77	0.75	0.25	21.09	391263.9	32.23
28-03-2025 23:00	14.12	1.53	89.87	0.8	0.28	21.5	393032.6	32.51
28-03-2025 24:00	14.12	1.37	89.94	0.81	0.31	21.82	393366.8	32.59
29-03-2025 01:00	14.19	1.31	89.65	0.76	0.38	26.45	388373.2	31.54
29-03-2025 02:00	14.29	1.63	93.72	0.77	0.45	30.73	522436.1	46.96
29-03-2025 03:00	14.26	1.62	92.47	0.8	0.49	32.63	522603.2	47.43
29-03-2025 04:00	14.29	1.79	92.46	0.8	0.53	30.91	520955.8	47.07
29-03-2025 05:00	14.28	1.79	92.18	0.85	0.56	30.61	517181	46.82
29-03-2025 06:00	14.27	1.91	91.78	0.79	0.56	30.1	511711.7	46.29
29-03-2025 07:00	14.27	1.98	92.09	0.81	0.58	30.31	514311.8	46.48
29-03-2025 08:00	14.27	1.7	92.57	0.95	0.56	30.84	518448.4	46.93
29-03-2025 09:00	14.22	1.14	91.75	0.91	0.49	26.61	399485.7	32.46
29-03-2025 10:00	14.13	0.98	91.59	0.91	0.4	22.59	399212.9	33.13
29-03-2025 11:00	14.15	0.96	91	0.87	0.36	23.14	400173.5	33.35
29-03-2025 12:00	14.17	0.87	91.2	0.88	0.33	23.58	399625.1	33.1
29-03-2025 13:00	14.71	0.88	89.7	0.5	0.43	60	337447.8	21.77
29-03-2025 14:00	14.25	0.78	90.64	0.86	0.31	25.88	398335	32.78
29-03-2025 15:00	14.22	0.73	90.98	0.85	0.29	23.59	397189	32.68
29-03-2025 16:00	14.19	0.78	91.03	0.87	0.27	22.99	398400.9	32.92
29-03-2025 17:00	14.19	0.67	90.83	0.87	0.24	22.93	397485.2	32.82
29-03-2025 18:00	14.19	0.65	90.52	0.85	0.22	23.15	396262.7	32.75
29-03-2025 19:00	14.17	0.79	90.29	0.82	0.2	23.17	396319.9	32.85
29-03-2025 20:00	14.16	0.84	90.16	0.81	0.2	22.74	395395.1	32.73
29-03-2025 21:00	14.11	1.22	90.24	0.76	0.18	21.61	396175	32.95
29-03-2025 22:00	14.11	1.36	90.41	0.75	0.2	21.7	395991.2	32.9
29-03-2025 23:00	14.11	1.47	90.36	0.73	0.2	21.05	394428.6	32.69
29-03-2025 24:00	14.11	1.69	90.37	0.74	0.22	20.63	394063.1	32.58
30-03-2025 01:00	14.13	1.71	90.25	0.75	0.23	20.34	389521.6	27.72
30-03-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.08
30-03-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-03-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-03-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-03-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-03-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-03-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-03-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-03-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-03-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-03-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-03-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/03/2025 00:00-01/04/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.06	0.57			0.11	22.01		
Max	14.39	4.46			1.65	54.35		
30-03-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-03-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-03-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-03-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-03-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.13
30-03-2025 19:00	14.18	2.04	87.4	1.93	0.41	30.58	393386	31.67
30-03-2025 20:00	14.12	4.46	87.85	0.75	0.35	20.83	391095.3	32.38
30-03-2025 21:00	14.11	12.35	87.55	0.73	0.39	20.76	390420.4	32.35
30-03-2025 22:00	14.11	6.72	87.88	0.69	0.4	20.99	390724.4	32.35
30-03-2025 23:00	14.12	4.28	88	0.72	0.44	21.61	390667.6	32.35
30-03-2025 24:00	14.3	2.25	90.15	0.67	0.47	32.88	462884.6	40.14
31-03-2025 01:00	14.24	1.85	88.91	0.89	0.47	29.15	499023.2	45.52
31-03-2025 02:00	14.24	1.68	88.64	0.78	0.49	29.18	499588.1	45.61
31-03-2025 03:00	14.23	1.65	88.68	0.8	0.51	29.18	499560.6	45.57
31-03-2025 04:00	14.23	1.7	90.16	0.83	0.54	29.14	499713.3	45.41
31-03-2025 05:00	14.22	1.78	92.04	0.78	0.54	28.91	499134.2	45.13
31-03-2025 06:00	14.23	1.83	92	0.85	0.53	28.92	499253.3	45.13
31-03-2025 07:00	14.23	1.81	91.98	0.85	0.53	29.15	499909.3	45.19
31-03-2025 08:00	14.24	1.74	91.97	0.79	0.52	29.7	502742.8	45.42
31-03-2025 09:00	14.25	1.46	91.25	0.69	0.49	27.01	393185.2	31.5
31-03-2025 10:00	14.14	1.36	91.5	0.85	0.42	22.12	395908.5	32.57
31-03-2025 11:00	14.15	1.25	90.82	0.88	0.41	21.98	394895.5	32.5
31-03-2025 12:00	14.14	1.18	90.93	0.81	0.38	22.03	394899.5	32.48
31-03-2025 13:00	14.62	1.11	88.99	0.37	0.47	60.12	339624.9	22.34
31-03-2025 14:00	14.15	1.59	89.79	0.72	0.37	25.83	396816.9	33.03
31-03-2025 15:00	14.11	2.35	90.46	0.68	0.37	23.05	397318.7	33.08
31-03-2025 16:00	14.11	2.31	90.49	0.73	0.4	22.94	397803.6	33.1
31-03-2025 17:00	14.09	1.82	90.78	0.83	0.43	23.29	400283.2	33.46
31-03-2025 18:00	14.1	1.47	90.83	0.8	0.43	23.06	399323.9	33.3
31-03-2025 19:00	14.1	1.45	90.78	0.79	0.42	22.87	398923.4	33.28
31-03-2025 20:00	14.09	1.8	90.63	0.77	0.42	22.95	399337.1	33.35
31-03-2025 21:00	14.1	1.99	90.59	0.8	0.4	22.58	396894.5	32.98
31-03-2025 22:00	14.1	1.69	90.54	0.77	0.42	22.37	395691.9	32.78
31-03-2025 23:00	14.1	1.8	90.45	0.78	0.43	22.43	395648.2	32.86
31-03-2025 24:00	14.09	2.2	90.48	0.81	0.43	22.57	396965.4	33.06
Minimum	14.06	0.57	87.4	0.17	0	20.34	335582.9	0
MinDate	03-03-2025 24:00	05-03-2025 18:00	30-03-2025 19:00	22-03-2025 13:00	20-03-2025 10:00	30-03-2025 01:00	03-03-2025 13:00	03-03-2025 01:00
Maximum	14.75	12.35	94.91	1.93	1.65	60.12	527047.4	48.18
MaxDate	03-03-2025 13:00	30-03-2025 21:00	16-03-2025 11:00	30-03-2025 19:00	01-03-2025 07:00	31-03-2025 13:00	14-03-2025 04:00	12-03-2025 05:00
Avg	14.2	1.21	90.77	0.69	0.78	26.83	420516	28.62
Num	603	603	603	603	603	603	603	744
Data[%]	81	81	81	81	81	81	81	100
STD	0.1	0.7	1.2	0.2	0.4	7.6	51923.7	14.9

	14.20	1.21	90.77	0.69	0.78	26.83	420516.20		
AVEGAGE Except SU, SD, IMO	14.20	1.19	90.77	0.69	0.83	26.83	420516.20	312,864,049.22	m3/month
Calculation range	0-15	0-10	0-11	0-10	0-10	0-100	300000-600000		

Min	335,582.90
Max	527,047.40

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.56			0.18	22.04		
Max	14.29	3.56			1.99	54.04		
Date & Time	32HRSG_O2	32HRSG_DUST	32HRSG_TEMP	32HRSG_CO@7%O2	32HRSG_SO2@7%O2	32HRSG_NOx@7%O2	GT_FLUE_GASFLOW	GT_LOAD
	%Vol	mg/m3	Degree C	PPM	PPM	PPM	m3/h	MW
01-04-2025 01:00	14.16	1.99	89.72	0.94	0.48	26.94	390323.4	30.41
01-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.55
01-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
01-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
01-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	9.03
01-04-2025 09:00	14.12	1.34	89.66	0.93	0.5	22.14	396893.8	32.85
01-04-2025 10:00	14.15	1.1	90.74	0.69	0.37	21.97	397017.4	32.85
01-04-2025 11:00	14.17	1.03	90.93	0.64	0.21	22.32	398431.1	33.05
01-04-2025 12:00	14.17	1.13	91.27	0.67	0.18	22.55	398512.9	32.99
01-04-2025 13:00	14.69	0.99	90.34	0.35	0.25	57.35	339403	22.1
01-04-2025 14:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	33.02
01-04-2025 15:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	32.65
01-04-2025 16:00	14.06	1.01	91.22	0.32	0.2	19.04	395462	32.55
01-04-2025 17:00	14.05	1.13	90.85	0.31	0	18.86	395466.3	32.62
01-04-2025 18:00	14.03	1.33	90.96	0.3	0	18.88	397454.3	32.99
01-04-2025 19:00	14.01	1.51	90.97	0.27	0	19.01	399083.7	33.27
01-04-2025 20:00	14.02	1.4	90.81	0.26	0	18.82	397015.3	33.01
01-04-2025 21:00	14.04	1.4	90.65	0.27	0	18.68	394842.1	32.68
01-04-2025 22:00	14.03	1.33	90.79	0.28	0	19.1	396617.8	33.02
01-04-2025 23:00	14.01	1.35	90.74	0.32	0	19.15	397403.8	33.16
01-04-2025 24:00	14	1.43	90.77	0.36	0	19.24	398307.5	33.31
02-04-2025 01:00	14	1.31	90.71	0.35	0	18.84	397032.8	33.09
02-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.38
02-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
02-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
02-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	8.36
02-04-2025 09:00	14	1.55	90.12	0.62	0	18.69	400947.9	33.41
02-04-2025 10:00	14.04	1.35	91.26	0.34	0	19.23	400429.9	33.37
02-04-2025 11:00	14.03	1.52	91.06	0.28	0	18.31	398029.1	33.07
02-04-2025 12:00	14.01	1.7	91.33	0.36	0	18.03	398613.8	33.06
02-04-2025 13:00	14.57	1.27	89.69	0.03	0	56.72	336072.8	21.54
02-04-2025 14:00	14.07	1.17	91.49	0.34	0	21.52	401068.2	33.28
02-04-2025 15:00	14.07	1.07	91.22	0.38	0	19.52	399189.1	33.12
02-04-2025 16:00	14.06	1.02	90.95	0.36	0	19.33	398495.3	33.05
02-04-2025 17:00	14.04	1.11	91.06	0.3	0	18.65	398402.5	33.05
02-04-2025 18:00	14.03	1.23	90.83	0.27	0	18.38	396795.1	32.92
02-04-2025 19:00	14.03	1.31	90.57	0.25	0	18.95	396757.2	32.96
02-04-2025 20:00	14.03	1.79	90.07	0.25	0	19.15	394407.3	32.73
02-04-2025 21:00	14.05	1.76	89.91	0.29	0	19.45	392597.3	32.39
02-04-2025 22:00	14.04	1.41	90.23	0.34	0	19.42	393978	32.54
02-04-2025 23:00	14.03	1.29	90.4	0.38	0	19.26	396085.2	32.9
02-04-2025 24:00	14.04	1.47	90.39	0.47	0	19.47	396146	32.88
03-04-2025 01:00	14.04	1.46	90.42	0.45	0	19.17	395645	32.81
03-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.63
03-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	8.41
03-04-2025 09:00	14.05	1.77	89.96	0.26	0	18.54	395966.1	32.63
03-04-2025 10:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp
03-04-2025 11:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	32.86
03-04-2025 12:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	33.23
03-04-2025 13:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	21.62
03-04-2025 14:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	32.9
03-04-2025 15:00	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	Maintenance	32.75
03-04-2025 16:00	14.09	0.9	91.94	0.3	0.86	19.56	360337.7	32.89
03-04-2025 17:00	14.09	0.91	91.81	0.27	0.89	19.81	360091.4	32.88
03-04-2025 18:00	14.08	0.95	91.66	0.24	0.89	19.35	358721.3	32.76
03-04-2025 19:00	14.07	1.16	91.56	0.23	0.89	19.14	357653.7	32.69
03-04-2025 20:00	14.06	1.33	91.61	0.25	0.87	18.82	357367.6	32.64
03-04-2025 21:00	14.06	1.34	91.64	0.22	0.88	18.64	357094.6	32.61
03-04-2025 22:00	14.04	1.34	91.6	0.22	0.9	18.61	357942.8	32.75
03-04-2025 23:00	14.04	1.48	91.67	0.24	0.92	18.31	356508.2	32.58
03-04-2025 24:00	14.05	1.43	91.7	0.2	0.95	17.98	354064.2	32.27
04-04-2025 01:00	14.05	1.49	91.66	0.27	0.97	18.41	353820.3	32.16
04-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.36

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.56			0.18	22.04		
Max	14.29	3.56			1.99	54.04		
04-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
04-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	8.78
04-04-2025 09:00	14.04	1.49	90.09	0.3	1.09	18.4	358591.7	32.81
04-04-2025 10:00	14.09	1.06	91.12	0.29	0.99	18.99	360405.6	32.9
04-04-2025 11:00	14.11	1	91.07	0.26	0.95	18.94	359060.7	32.74
04-04-2025 12:00	14.1	0.9	91.57	0.31	0.93	19.42	360860.8	32.95
04-04-2025 13:00	14.63	0.95	89.83	0	1.08	56.77	280170.1	21.5
04-04-2025 14:00	14.1	1.05	90.68	0.22	0.92	20.85	362658.6	33.21
04-04-2025 15:00	14.04	1.03	90.91	0.26	0.89	19	361637.8	33.3
04-04-2025 16:00	14.05	1.07	90.72	0.27	0.91	19.27	361155.5	33.26
04-04-2025 17:00	14.05	1.11	90.46	0.28	0.92	19.17	359791.1	33.1
04-04-2025 18:00	14.06	1.16	90.26	0.25	0.92	19	357719.6	32.88
04-04-2025 19:00	14.04	1.48	90.18	0.23	0.89	18.87	358477.7	33.05
04-04-2025 20:00	14.03	1.78	90.38	0.22	0.88	18.56	358775	33.01
04-04-2025 21:00	14.03	1.78	90.35	0.23	0.88	18.35	357068.1	32.82
04-04-2025 22:00	14.02	1.86	90.4	0.27	0.89	18.77	359351.8	33.16
04-04-2025 23:00	14	2.32	90.42	0.24	0.9	18.88	360846.3	33.36
04-04-2025 24:00	14.01	2.49	90.5	0.26	0.92	18.76	359902.2	33.28
05-04-2025 01:00	14.02	2.31	90.35	0.23	0.96	18.28	357582.1	32.94
05-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.45
05-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
05-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
05-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	8.75
05-04-2025 09:00	14	1.41	91.44	0.36	1.07	18.67	359434.3	33.09
05-04-2025 10:00	14.04	1.04	90.58	0.28	1.02	19.21	357036.2	32.89
05-04-2025 11:00	14.07	1.06	90.42	0.31	0.98	19.93	362175.6	33.31
05-04-2025 12:00	14.08	1.01	90.66	0.31	0.95	19.81	362301.1	33.26
05-04-2025 13:00	14.58	1	88.98	0.02	1.09	51.8	285310.1	21.66
05-04-2025 14:00	14.14	0.84	89.79	0.31	0.94	23.26	360732.9	32.94
05-04-2025 15:00	14.09	0.88	90.28	0.33	0.91	19.9	359750.1	33
05-04-2025 16:00	14.11	0.91	90.13	0.33	0.89	19.7	357532.7	32.72
05-04-2025 17:00	14.11	0.74	89.96	0.31	0.9	19.36	355380.5	32.47
05-04-2025 18:00	14.1	0.76	89.73	0.29	0.87	19.26	354565.8	32.44
05-04-2025 19:00	14.09	0.98	89.5	0.26	0.85	18.93	353433.3	32.39
05-04-2025 20:00	14.07	1.21	89.48	0.26	0.83	18.89	353939.1	32.54
05-04-2025 21:00	14.05	1.39	89.58	0.26	0.84	18.73	354802.5	32.63
05-04-2025 22:00	14.04	1.52	89.64	0.26	0.83	18.66	355496.8	32.72
05-04-2025 23:00	14.03	1.61	89.68	0.26	0.85	18.74	356405.1	32.85
05-04-2025 24:00	14.03	1.81	89.69	0.26	0.88	18.62	356389.4	32.85
06-04-2025 01:00	14.03	1.76	89.61	0.27	0.91	18.16	353567.2	32.49
06-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.43
06-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-04-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-04-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
06-04-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
06-04-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
06-04-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
06-04-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.03
06-04-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.03
06-04-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.03
06-04-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.03
06-04-2025 17:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.03
06-04-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	13.47
06-04-2025 19:00	14.09	1.09	90.64	0.32	0.77	18.43	356936.8	32.4
06-04-2025 20:00	14.08	1.33	91.2	0.25	0.76	17.42	353606.8	32.07
06-04-2025 21:00	14.07	1.48	91.11	0.26	0.76	17.78	353376.1	32.02
06-04-2025 22:00	14.07	1.83	91.08	0.23	0.76	18.02	353168	32.02
06-04-2025 23:00	14.07	1.84	91.18	0.33	0.78	18.58	353188	32.01
06-04-2025 24:00	14.17	2.03	91.22	0.23	0.84	25.57	366875.5	32.96
07-04-2025 01:00	14.15	2.36	92.56	0.31	0.86	24.72	474286	44.75
07-04-2025 02:00	14.15	2.27	91.67	0.27	0.9	25.1	475032.9	44.98
07-04-2025 03:00	14.16	2.02	91.53	0.27	0.94	25.22	475589	45.02
07-04-2025 04:00	14.15	1.85	91.6	0.34	0.97	25.14	475572.9	45.06
07-04-2025 05:00	14.15	1.8	91.6	0.36	0.98	25.2	475120.4	45.06
07-04-2025 06:00	14.15	1.75	91.68	0.4	1	25.37	475919.6	45.14

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.56			0.18	22.04		
Max	14.29	3.56			1.99	54.04		
07-04-2025 07:00	14.14	1.59	91.47	0.35	0.99	25.29	475947.6	45.21
07-04-2025 08:00	14.22	1.45	92.15	0.37	1.01	28.48	420452.7	38.48
07-04-2025 09:00	14.14	1.07	90.99	0.29	0.95	22.71	346255	28.95
07-04-2025 10:00	14.09	1.03	90.92	0.34	0.88	18.34	355200.1	32.27
07-04-2025 11:00	14.09	1.01	90.75	0.39	0.86	19.38	358798.6	32.72
07-04-2025 12:00	14.09	0.94	91.32	0.4	0.83	20.22	362678.8	33.13
07-04-2025 13:00	14.64	0.96	89.21	0.01	0.98	58.24	278700.3	21.29
07-04-2025 14:00	14.12	0.96	90.83	0.35	0.82	22.74	364304.3	33.39
07-04-2025 15:00	14.08	0.84	91.01	0.4	0.8	20.48	364800.4	33.59
07-04-2025 16:00	14.07	0.9	90.88	0.4	0.77	20.15	363999	33.48
07-04-2025 17:00	14.06	0.94	90.69	0.34	0.74	19.78	363162	33.48
07-04-2025 18:00	14.04	1.05	90.56	0.31	0.71	19.53	362247.8	33.46
07-04-2025 19:00	14.04	1.28	90.33	0.28	0.71	19.04	359875.4	33.22
07-04-2025 20:00	14.02	1.68	90.38	0.28	0.68	19.19	360965.4	33.36
07-04-2025 21:00	14.02	1.74	90.39	0.27	0.67	18.71	358912.9	33.1
07-04-2025 22:00	14.03	1.69	90.44	0.26	0.69	18.31	357079.7	32.84
07-04-2025 23:00	14.04	1.4	90.34	0.28	0.72	18.04	354452.8	32.54
07-04-2025 24:00	14.03	1.25	90.41	0.27	0.75	18.12	355648.1	32.64
08-04-2025 01:00	14.03	1.36	90.32	0.31	0.79	18.07	354591.1	32.58
08-04-2025 02:00	14.23	1.88	92.33	0.27	0.86	29.33	442945.3	40.72
08-04-2025 03:00	14.18	1.72	92.88	0.31	0.86	27.12	499626.3	47.05
08-04-2025 04:00	14.16	1.65	92.8	0.42	0.89	28.31	502680.9	47.58
08-04-2025 05:00	14.15	1.75	92.71	0.33	0.9	28.69	504736.1	47.9
08-04-2025 06:00	14.12	2.29	92.6	0.32	0.89	29.9	504341.8	48.2
08-04-2025 07:00	14.16	2.37	92.61	0.29	0.9	28.88	504233.5	47.83
08-04-2025 08:00	14.24	1.69	92.5	0.23	0.93	32.06	425354.7	38.65
08-04-2025 09:00	14.06	1.39	91.34	0.34	0.87	20.34	360687	33.05
08-04-2025 10:00	14.07	1.2	91.35	0.43	0.82	19.96	362563.7	33.23
08-04-2025 11:00	14.08	0.99	91.21	0.45	0.86	20.06	363952.8	33.41
08-04-2025 12:00	14.09	0.87	91.38	0.42	0.99	20.4	363599.3	33.31
08-04-2025 13:00	14.62	0.81	89.58	0.05	1.41	56.28	280809.6	21.51
08-04-2025 14:00	14.08	1.05	91.22	0.39	1.3	20.92	361828.1	33.07
08-04-2025 15:00	14.06	1.3	92.05	0.42	1.36	19.05	362929.7	33.1
08-04-2025 16:00	14.07	0.97	91.96	0.39	1.36	19.28	362367.5	33.15
08-04-2025 17:00	14.06	1.16	91.14	0.33	1.37	19.98	362256.8	33.32
08-04-2025 18:00	14.04	1.26	90.07	0.38	1.47	19.89	360314.5	33.29
08-04-2025 19:00	14.05	1.24	90.18	0.39	1.54	19.48	358369.7	33.03
08-04-2025 20:00	14.04	1.24	90.2	0.39	1.59	18.9	357215.5	32.94
08-04-2025 21:00	14.04	1.65	90.19	0.35	1.61	18.5	355931.2	32.72
08-04-2025 22:00	14.02	1.87	90.36	0.37	1.64	18.88	359114.9	33.13
08-04-2025 23:00	14.03	1.59	90.49	0.37	1.65	18.75	358899.8	33.07
08-04-2025 24:00	14.02	1.73	90.44	0.41	1.68	18.56	358260	33.04
09-04-2025 01:00	14.01	1.89	90.36	0.52	1.73	18.43	358600.8	33.02
09-04-2025 02:00	14.22	3.08	92.47	0.34	1.89	27.57	450765.4	41.48
09-04-2025 03:00	14.2	2.65	93.08	0.36	1.94	26.91	502428.9	47.19
09-04-2025 04:00	14.2	2.61	92.91	0.39	1.99	27.05	503297.6	47.31
09-04-2025 05:00	14.19	2.59	92.69	0.4	2.04	26.77	498904.7	46.98
09-04-2025 06:00	14.19	2.35	92.58	0.51	2.08	26.73	496832.2	46.86
09-04-2025 07:00	14.18	1.9	92.78	0.5	2.1	26.94	499017.7	47.08
09-04-2025 08:00	14.23	1.49	92.5	0.44	2.14	30.59	427717	39
09-04-2025 09:00	14.03	1.06	91.73	0.5	1.97	19.58	361721	33.14
09-04-2025 10:00	14.07	0.95	91.4	0.55	1.87	20.46	362784.7	33.26
09-04-2025 11:00	14.08	0.93	90.8	0.55	1.77	20.57	362360.7	33.29
09-04-2025 12:00	14.09	0.84	90.9	0.51	1.69	20.9	362075.1	33.18
09-04-2025 13:00	14.61	0.96	89.05	0.11	1.88	56.51	280802.2	21.58
09-04-2025 14:00	14.12	0.87	90.41	0.48	1.65	22.04	360593.6	32.91
09-04-2025 15:00	14.12	0.72	90.82	0.53	1.63	20.38	359723	32.8
09-04-2025 16:00	14.11	0.64	90.68	0.53	1.58	20.75	361383.9	33.09
09-04-2025 17:00	14.1	0.63	90.57	0.53	1.55	21.03	361698.4	33.17
09-04-2025 18:00	14.09	0.8	90.3	0.47	1.51	19.94	357870.8	32.82
09-04-2025 19:00	14.07	1.07	90.06	0.44	1.52	19.28	355492.8	32.65
09-04-2025 20:00	14.06	1.47	90.11	0.41	1.56	18.49	353074.5	32.34
09-04-2025 21:00	14.06	1.53	90.15	0.43	1.6	18.53	353460.8	32.38
09-04-2025 22:00	14.06	1.68	90.18	0.44	1.65	18.39	353016.2	32.35
09-04-2025 23:00	14.04	1.69	90.21	0.47	1.69	18.38	354098.5	32.51
09-04-2025 24:00	14.03	2.08	90.16	0.47	1.75	18.33	354376	32.52
10-04-2025 01:00	14.04	2.16	90.26	0.42	1.8	18.18	354080.5	32.44
10-04-2025 02:00	14.22	2.31	91.76	0.54	1.92	29.11	437029.5	40.25
10-04-2025 03:00	14.17	2.74	92.17	0.44	1.95	26.37	490892.1	46.34
10-04-2025 04:00	14.18	2.89	92.53	0.43	2.01	27.56	501187.7	47.22
10-04-2025 05:00	14.15	3.1	92.6	0.43	2.04	28.55	500874.6	47.41
10-04-2025 06:00	14.13	2.75	92.47	0.43	2.05	29.04	500639	47.54
10-04-2025 07:00	14.2	2.18	92.3	0.43	2.1	27.99	494570.1	46.71
10-04-2025 08:00	14.24	1.84	91.97	0.43	2.12	30.55	425322.5	38.91
10-04-2025 09:00	14.05	1.64	90.14	0.54	1.99	20.02	356669.1	32.78
10-04-2025 10:00	14.05	1.7	89.91	0.52	1.98	20.05	356896.7	32.83

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.56			0.18	22.04		
Max	14.29	3.56			1.99	54.04		
10-04-2025 11:00	14.06	1.85	90.03	0.51	2	19.75	356165	32.63
10-04-2025 12:00	14.06	1.91	90	0.55	2.01	20.16	355929.9	32.57
10-04-2025 13:00	14.56	2.04	88.41	0.18	2.26	58.29	282425.3	21.9
10-04-2025 14:00	14.07	1.82	89.78	0.57	2.03	21.84	357544.9	32.85
10-04-2025 15:00	14.06	1.62	90.62	0.64	2.02	19.61	358078	32.78
10-04-2025 16:00	14.09	1.24	90.56	0.59	2	19.47	355285.6	32.41
10-04-2025 17:00	14.1	1.03	90.28	0.57	1.92	19.69	355017.9	32.42
10-04-2025 18:00	14.06	1.39	90.14	0.55	1.86	19.86	357042.3	32.8
10-04-2025 19:00	14.03	1.74	90.18	0.52	1.84	20.29	359668.2	33.22
10-04-2025 20:00	14.02	2.01	90.06	0.53	1.88	20.39	359578.4	33.29
10-04-2025 21:00	14.02	2.23	89.98	0.52	1.9	20.01	357718.3	33.07
10-04-2025 22:00	14.01	2.39	90.05	0.51	1.93	20.41	360017.3	33.37
10-04-2025 23:00	14.03	2.37	89.99	0.52	1.98	19.99	357401.3	32.98
10-04-2025 24:00	14.03	2.32	89.97	0.54	2.02	19.76	356008.2	32.84
11-04-2025 01:00	14.03	2.1	89.91	0.58	2.05	19.58	355288.2	32.75
11-04-2025 02:00	14.22	2.16	91.63	0.66	2.17	30.11	440285.8	40.67
11-04-2025 03:00	14.18	2	92.04	0.6	2.2	27.3	489362.3	46.31
11-04-2025 04:00	14.2	2.04	92.25	0.44	2.24	27.56	498350.1	46.94
11-04-2025 05:00	14.21	2.2	92.5	0.56	2.26	27.84	502034.8	47.23
11-04-2025 06:00	14.18	2.66	92.42	0.73	2.28	28.6	502430.7	47.48
11-04-2025 07:00	14.17	3.18	92.53	0.64	2.29	28.79	502745.6	47.52
11-04-2025 08:00	14.23	2.69	92.5	0.54	2.29	31.53	429005	39.14
11-04-2025 09:00	14.05	1.73	91.51	0.59	2.11	20.15	360611.2	33
11-04-2025 10:00	14.07	1.33	92.13	0.53	2	21.53	387846.1	35.91
11-04-2025 11:00	14.06	2.05	96.1	0.51	1.95	22.66	413172	38.24
11-04-2025 12:00	14.02	2.08	91.86	0.46	1.91	20.06	364137.9	33.53
11-04-2025 13:00	14.51	3.21	87.11	0.02	2.15	54.04	285139.6	22.41
11-04-2025 14:00	14.03	2.16	88.98	0.46	2.03	22.23	360510.3	33.44
11-04-2025 15:00	14.05	1.37	90.71	0.46	2.07	20.13	359786.4	33.08
11-04-2025 16:00	14.05	1.22	90.82	0.49	2.02	19.99	360699.1	33.16
11-04-2025 17:00	14.07	1.16	90.6	0.52	1.97	20.19	360155.3	33.02
11-04-2025 18:00	14.06	1.44	90.48	0.49	1.93	19.63	358463.1	32.88
11-04-2025 19:00	14.04	1.52	90.42	0.46	1.87	19.81	359252	33.09
11-04-2025 20:00	14.03	1.86	90.36	0.46	1.87	19.62	358478.1	33.03
11-04-2025 21:00	14.03	2.2	90.23	0.45	1.88	19.11	356252.1	32.76
11-04-2025 22:00	14.02	2.44	90.29	0.44	1.89	19.1	357298.7	32.91
11-04-2025 23:00	14.01	2.61	90.51	0.45	1.91	19.54	360310.6	33.26
11-04-2025 24:00	14.01	2.43	90.46	0.46	1.94	19.4	359338.6	33.15
12-04-2025 01:00	14.01	2.57	90.44	0.51	1.98	19.71	359729.4	33.18
12-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.55
12-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
12-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
12-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-04-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
12-04-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
12-04-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
12-04-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
12-04-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
12-04-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
12-04-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
12-04-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
12-04-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
12-04-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
12-04-2025 18:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
12-04-2025 19:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
12-04-2025 20:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
12-04-2025 21:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
12-04-2025 22:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
12-04-2025 23:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
12-04-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-04-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-04-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-04-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
13-04-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
13-04-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
13-04-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
13-04-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
13-04-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
13-04-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.03

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.56			0.18	22.04		
Max	14.29	3.56			1.99	54.04		
13-04-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.03
13-04-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.03
13-04-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.03
13-04-2025 18:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
13-04-2025 19:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
13-04-2025 20:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
13-04-2025 21:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
13-04-2025 22:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
13-04-2025 23:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
13-04-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
14-04-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
14-04-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
14-04-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
14-04-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
14-04-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
14-04-2025 18:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
14-04-2025 19:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
14-04-2025 20:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 21:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 22:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 23:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-04-2025 24:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-04-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-04-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-04-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-04-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-04-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
15-04-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
15-04-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
15-04-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
15-04-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
15-04-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
15-04-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
15-04-2025 17:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
15-04-2025 18:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	15.59
15-04-2025 19:00	14.1	3.56	89.77	1.26	1.57	21.71	347560.4	31.36
15-04-2025 20:00	14.1	2.01	89.83	1.04	1.66	20.43	347300.8	31.37
15-04-2025 21:00	14.1	1.66	89.95	0.86	1.7	20.48	347056.9	31.37
15-04-2025 22:00	14.1	1.78	89.89	0.73	1.71	20.9	346628	31.36
15-04-2025 23:00	14.1	1.88	89.77	0.68	1.74	21.04	346644	31.36
15-04-2025 24:00	14.21	2	89.98	0.62	1.82	29.05	358338.1	31.95
16-04-2025 01:00	14.13	2.29	91.45	0.64	1.82	25.16	458601.8	43.47
16-04-2025 02:00	14.13	2.57	90.68	0.62	1.84	25.28	458329.4	43.55
16-04-2025 03:00	14.13	2.37	90.53	0.62	1.86	25.76	458492.2	43.61
16-04-2025 04:00	14.14	2.07	90.52	0.6	1.89	25.84	458789.7	43.66
16-04-2025 05:00	14.14	2.34	90.39	0.61	1.91	25.98	458895.3	43.67
16-04-2025 06:00	14.13	2.39	90.56	0.65	1.91	25.55	459413.5	43.69
16-04-2025 07:00	14.12	2.58	90.65	0.68	1.9	25.4	459023.2	43.69
16-04-2025 08:00	14.12	2.33	90.86	0.73	1.89	25.24	459730.2	43.73
16-04-2025 09:00	14.13	1.8	91.08	0.66	1.85	25.34	460165.3	43.73
16-04-2025 10:00	14.14	1.56	91.27	0.65	1.8	25.43	460490.4	43.71
16-04-2025 11:00	14.15	1.51	91.24	0.58	1.74	25.5	461227.7	43.66
16-04-2025 12:00	14.16	1.75	91.24	0.57	1.71	25.83	462285.2	43.76
16-04-2025 13:00	14.17	1.9	91.7	0.62	1.69	25.72	463655.5	43.73
16-04-2025 14:00	14.17	1.38	91.38	0.56	1.63	25.8	463323.7	43.73
16-04-2025 15:00	14.15	1.77	90.97	0.55	1.6	25.9	460816.9	43.72
16-04-2025 16:00	14.14	2.58	90.99	0.57	1.64	25.33	461061.9	43.7
16-04-2025 17:00	14.14	2.62	91.14	0.57	1.68	25.33	462686.6	43.8
16-04-2025 18:00	14.25	1.89	91.25	0.47	1.74	26.24	384892.8	34.5

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.56			0.18	22.04		
Max	14.29	3.56			1.99	54.04		
16-04-2025 19:00	14.1	1.69	90.47	0.58	1.67	19.97	347998.5	31.41
16-04-2025 20:00	14.1	2.1	90.06	0.56	1.65	19.92	347396.6	31.36
16-04-2025 21:00	14.1	2.22	90.02	0.55	1.65	20.23	347635.3	31.35
16-04-2025 22:00	14.1	2.34	90.04	0.53	1.63	20.3	347469.6	31.33
16-04-2025 23:00	14.09	2.5	90.07	0.53	1.65	20.46	347353.9	31.32
16-04-2025 24:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	18.81
17-04-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-04-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-04-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-04-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-04-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-04-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-04-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-04-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-04-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-04-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-04-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-04-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-04-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	8.77
17-04-2025 19:00	14.11	1.22	90.9	0.52	1.23	18.66	353696.3	31.77
17-04-2025 20:00	14.12	1.69	90.45	0.5	1.31	19.07	348217.8	31.33
17-04-2025 21:00	14.11	1.9	90.09	0.5	1.36	19.22	347721.8	31.33
17-04-2025 22:00	14.11	2.11	90.08	0.5	1.42	19.49	347748.1	31.33
17-04-2025 23:00	14.1	2.24	90.14	0.49	1.43	19.62	347626.8	31.31
17-04-2025 24:00	14.19	2.29	90.32	0.43	1.48	26.03	361841.4	32.41
18-04-2025 01:00	14.13	2.52	91.45	0.51	1.52	24.42	460721.8	43.56
18-04-2025 02:00	14.13	2.59	91.07	0.52	1.58	24.61	460802.1	43.65
18-04-2025 03:00	14.13	2.84	90.93	0.53	1.62	24.62	460483.5	43.68
18-04-2025 04:00	14.13	2.87	90.86	0.54	1.65	24.77	460754.5	43.7
18-04-2025 05:00	14.13	2.99	90.95	0.54	1.67	24.86	461392.6	43.73
18-04-2025 06:00	14.13	2.38	90.97	0.56	1.69	24.89	461273.9	43.73
18-04-2025 07:00	14.13	2.13	90.94	0.56	1.72	24.93	460474.9	43.7
18-04-2025 08:00	14.18	1.89	91.68	0.6	1.71	27.04	422275.3	38.98
18-04-2025 09:00	14.13	1.17	91.39	0.57	1.6	19.49	350631.4	31.6
18-04-2025 10:00	14.16	0.82	90.83	0.63	1.5	19.84	348949.8	31.34
18-04-2025 11:00	14.18	0.73	90.44	0.68	1.38	19.55	348799.4	31.33
18-04-2025 12:00	14.18	0.72	91.05	0.64	1.3	19.53	349313.1	31.27
18-04-2025 13:00	14.64	0.85	89.87	0.27	1.42	57.93	280137.5	21.49
18-04-2025 14:00	14.19	0.69	90.13	0.57	1.23	21.54	348690.9	31.4
18-04-2025 15:00	14.18	0.63	90.67	0.6	1.18	19.29	348467.4	31.33
18-04-2025 16:00	14.18	0.46	90.41	0.6	1.17	19.29	348452.5	31.33
18-04-2025 17:00	14.17	0.47	90.38	0.58	1.14	18.88	348514.1	31.32
18-04-2025 18:00	14.16	0.69	90.18	0.58	1.13	18.97	347840.6	31.3
18-04-2025 19:00	14.12	1.06	89.99	0.56	1.11	19.13	347005.6	31.32
18-04-2025 20:00	14.1	1.51	90.07	0.56	1.17	19.32	347139.7	31.35
18-04-2025 21:00	14.09	1.67	90.08	0.55	1.24	19.47	347393.7	31.35
18-04-2025 22:00	14.09	1.88	90.05	0.55	1.29	19.71	347183.2	31.36
18-04-2025 23:00	14.09	2.02	90	0.55	1.34	19.76	346975.7	31.35
18-04-2025 24:00	14.09	2.19	90.11	0.57	1.41	19.72	346885.3	31.34
19-04-2025 01:00	14.09	2.22	90.26	0.55	1.46	19.79	347312.6	31.35
19-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.14
19-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
19-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
19-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
19-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	9.46
19-04-2025 09:00	14.1	1.5	91.51	0.66	1.61	19.28	351036	31.39
19-04-2025 10:00	14.12	1.15	91.06	0.6	1.51	19.14	349159.4	31.34
19-04-2025 11:00	14.17	0.88	90.97	0.65	1.45	19.08	349025.8	31.3
19-04-2025 12:00	14.17	0.78	90.98	0.58	1.39	18.74	349428.6	31.31
19-04-2025 13:00	14.6	0.97	89.25	0.21	1.51	53.95	282907.4	21.8
19-04-2025 14:00	14.15	1.03	89.69	0.51	1.31	20.37	347510.9	31.32
19-04-2025 15:00	14.15	0.87	90.63	0.55	1.31	18.57	348721.5	31.3
19-04-2025 16:00	14.15	0.81	90.38	0.58	1.28	18.64	348119.8	31.31
19-04-2025 17:00	14.16	0.77	90.35	0.58	1.26	18.81	348013.5	31.33
19-04-2025 18:00	14.14	0.81	90.22	0.54	1.24	18.76	347487.2	31.33
19-04-2025 19:00	14.12	1.09	90.12	0.52	1.23	19.16	347203.5	31.34
19-04-2025 20:00	14.11	1.53	90.07	0.55	1.26	19.62	347382.4	31.37
19-04-2025 21:00	14.1	1.88	90.08	0.56	1.32	19.79	347727.9	31.37
19-04-2025 22:00	14.1	1.51	90.17	0.56	1.35	19.97	347422	31.35

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.56			0.18	22.04		
Max	14.29	3.56			1.99	54.04		
19-04-2025 23:00	14.1	1.34	90.15	0.59	1.41	19.99	347042.7	31.36
19-04-2025 24:00	14.09	1.69	90.12	0.6	1.44	19.87	347399.7	31.36
20-04-2025 01:00	14.08	1.9	90.1	0.6	1.5	19.88	347116.8	31.36
20-04-2025 02:00	14.19	2.24	91.38	0.51	1.58	28.79	418107.6	38.45
20-04-2025 03:00	14.12	2.27	90.96	0.59	1.59	24.9	460577.9	43.69
20-04-2025 04:00	14.12	2.25	90.93	0.56	1.63	25	460411.3	43.65
20-04-2025 05:00	14.12	2.53	90.92	0.55	1.67	25.11	460672.6	43.65
20-04-2025 06:00	14.13	2.73	90.95	0.55	1.69	25.12	461243.8	43.7
20-04-2025 07:00	14.13	2.33	90.96	0.61	1.7	25.29	460769	43.67
20-04-2025 08:00	14.14	1.83	91.31	0.67	1.68	25.44	461494.4	43.71
20-04-2025 09:00	14.17	1.31	91.68	0.61	1.61	26.02	463454.1	43.73
20-04-2025 10:00	14.22	1.01	91.87	0.63	1.49	26.95	467166.3	43.73
20-04-2025 11:00	14.27	0.88	92.08	0.67	1.37	27.79	470090	43.75
20-04-2025 12:00	14.27	0.75	92.59	0.62	1.26	27.65	469741.8	43.73
20-04-2025 13:00	14.17	0.71	92.52	0.55	1.16	25.14	464368.8	43.83
20-04-2025 14:00	14.29	0.82	92.11	0.59	1.16	27.62	471222.9	43.66
20-04-2025 15:00	14.29	0.89	92.1	0.62	1.13	27.8	471031.7	43.63
20-04-2025 16:00	14.28	0.84	91.98	0.61	1.1	27.52	470891.9	43.67
20-04-2025 17:00	14.27	0.77	91.88	0.6	1.09	27.53	471513.2	43.81
20-04-2025 18:00	14.26	0.83	92.07	0.53	1.09	27.98	435628.3	39.91
20-04-2025 19:00	14.12	1.08	90.45	0.54	1.04	20.46	351536.9	31.93
20-04-2025 20:00	14.1	1.48	90.08	0.54	1.1	19.54	347209.3	31.4
20-04-2025 21:00	14.09	1.67	90.06	0.55	1.16	19.82	347204.9	31.38
20-04-2025 22:00	14.09	1.82	90.11	0.57	1.19	19.97	346863.7	31.37
20-04-2025 23:00	14.09	1.86	90.1	0.56	1.24	20.04	347051.8	31.36
20-04-2025 24:00	14.18	2.13	90.31	0.5	1.34	26.58	362360.5	32.59
21-04-2025 01:00	14.13	2.28	91.92	0.55	1.37	24.82	460147.3	43.49
21-04-2025 02:00	14.13	2.26	91.16	0.57	1.42	25.01	459472	43.59
21-04-2025 03:00	14.13	2.09	91.17	0.58	1.47	24.96	460203.8	43.66
21-04-2025 04:00	14.13	2.04	91.12	0.58	1.49	25.06	460433	43.69
21-04-2025 05:00	14.13	2.31	91.03	0.57	1.51	25.01	460243.3	43.71
21-04-2025 06:00	14.12	2.35	90.99	0.55	1.53	24.88	460733.4	43.75
21-04-2025 07:00	14.12	3.22	91.23	0.6	1.56	24.76	460574.3	43.72
21-04-2025 08:00	14.26	2.06	91.16	0.49	1.59	30.48	377023.7	33.62
21-04-2025 09:00	14.11	1.29	91.44	0.66	1.47	20.7	349937.4	31.6
21-04-2025 10:00	14.13	0.88	90.91	0.65	1.37	19.52	348454.8	31.34
21-04-2025 11:00	14.14	0.68	90.56	0.64	1.26	19.48	348433.8	31.34
21-04-2025 12:00	14.15	0.76	90.64	0.62	1.2	19.43	348526.7	31.34
21-04-2025 13:00	14.61	0.8	89.48	0.31	1.3	57.22	281785.4	21.68
21-04-2025 14:00	14.17	0.68	90.21	0.59	1.13	20.63	348631.7	31.41
21-04-2025 15:00	14.14	0.75	90.33	0.55	1.1	18.57	348002.5	31.33
21-04-2025 16:00	14.11	1.05	90.06	0.49	1.09	17.73	347483.1	31.33
21-04-2025 17:00	14.11	1	90.41	0.53	1.1	18.24	347538.3	31.34
21-04-2025 18:00	14.13	0.76	90.34	0.53	1.13	18.85	347468.7	31.32
21-04-2025 19:00	14.13	0.87	90.15	0.53	1.1	19.41	346775.6	31.32
21-04-2025 20:00	14.08	1.2	90.22	0.57	1.11	20.28	353183.1	32.26
21-04-2025 21:00	14.04	1.39	90.32	0.57	1.14	19.85	357652.5	32.85
21-04-2025 22:00	14.04	1.59	90.4	0.57	1.16	19.81	357520	32.92
21-04-2025 23:00	14.03	1.62	90.42	0.59	1.2	19.59	357841.5	32.92
21-04-2025 24:00	14.03	1.79	90.33	0.55	1.23	19.4	357210.8	32.84
22-04-2025 01:00	14.03	2.01	90.25	0.55	1.27	19.07	355587.3	32.68
22-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.79
22-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	9.47
22-04-2025 09:00	14.04	1.16	90.97	0.66	1.44	19.88	360427.2	33.08
22-04-2025 10:00	14.1	0.84	91.22	0.67	1.34	20.74	361198.7	33.04
22-04-2025 11:00	14.12	0.81	90.91	0.71	1.21	21.14	361289.6	33.07
22-04-2025 12:00	14.13	0.77	91.53	0.66	1.12	20.62	359594.3	32.74
22-04-2025 13:00	14.61	0.78	90.21	0.3	1.23	52.55	285419.2	22.18
22-04-2025 14:00	14.14	0.65	90.5	0.66	1.04	22.86	361422.4	33.14
22-04-2025 15:00	14.11	0.61	90.94	0.67	0.99	21.22	360569.6	33.01
22-04-2025 16:00	14.1	0.6	90.87	0.64	0.97	21.23	360882	33.14
22-04-2025 17:00	14.09	0.61	90.71	0.63	0.97	21.41	360960.7	33.18
22-04-2025 18:00	14.08	0.79	90.5	0.6	0.95	20.76	359409.6	33.05
22-04-2025 19:00	14.07	0.99	90.31	0.57	0.97	19.94	356204.9	32.66
22-04-2025 20:00	14.08	1.2	90.1	0.55	0.99	19.47	352999.3	32.33
22-04-2025 21:00	14.06	1.42	90.16	0.55	1.03	19.17	353723.2	32.37
22-04-2025 22:00	14.05	1.56	90.33	0.56	1.07	19.68	356760.7	32.76
22-04-2025 23:00	14.04	1.49	90.37	0.57	1.12	19.96	357991.6	32.95
22-04-2025 24:00	14.03	1.68	90.29	0.6	1.17	19.82	358134	32.96
23-04-2025 01:00	14.03	1.99	90.29	0.57	1.22	19.72	357849.1	32.95
23-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.57

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.56			0.18	22.04		
Max	14.29	3.56			1.99	54.04		
23-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
23-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	8.95
23-04-2025 09:00	14.09	1.12	91.59	0.68	1.43	20.05	359503.7	32.62
23-04-2025 10:00	14.12	0.78	91.11	0.71	1.31	21.14	360238.7	32.9
23-04-2025 11:00	14.14	0.68	90.99	0.74	1.15	22.35	363651.9	33.3
23-04-2025 12:00	14.12	0.65	91.67	0.68	1.05	22.45	365294.8	33.45
23-04-2025 13:00	14.66	0.67	89.8	0.28	1.16	59.22	279857	21.46
23-04-2025 14:00	14.15	0.63	90.74	0.64	0.99	24.07	365381.2	33.53
23-04-2025 15:00	14.08	0.86	90.68	0.62	0.94	20.95	361175	33.2
23-04-2025 16:00	14.06	0.9	90.79	0.71	0.95	21.41	362631.6	33.4
23-04-2025 17:00	14.1	0.69	90.93	0.68	0.98	22.06	362575.7	33.33
23-04-2025 18:00	14.11	0.62	90.56	0.65	0.97	21.25	358561.9	32.88
23-04-2025 19:00	14.09	0.93	90.24	0.61	0.98	19.72	354464.3	32.41
23-04-2025 20:00	14.08	1.3	90.15	0.58	1.01	19.51	353870.5	32.38
23-04-2025 21:00	14.08	1.44	90.07	0.58	1.03	19.17	352312.9	32.17
23-04-2025 22:00	14.08	1.37	90.11	0.59	1.05	19.64	353449.1	32.37
23-04-2025 23:00	14.07	1.35	90.15	0.61	1.08	20.15	356255.8	32.71
23-04-2025 24:00	14.06	1.48	90.11	0.62	1.12	20.37	357752.3	32.9
24-04-2025 01:00	14.06	1.52	90.17	0.63	1.15	19.92	356347.4	32.73
24-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.4
24-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
24-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
24-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	8.78
24-04-2025 09:00	14.09	0.97	91.07	0.59	1.31	19.18	357094.7	32.37
24-04-2025 10:00	14.12	0.74	90.67	0.66	1.2	20.68	359535.6	32.82
24-04-2025 11:00	14.12	0.69	90.8	0.62	1.07	20.7	361763.5	33.08
24-04-2025 12:00	14.12	0.68	91.51	0.66	1	21.64	364592.3	33.34
24-04-2025 13:00	14.64	0.88	89.2	0.19	1.11	58.42	279077	21.31
24-04-2025 14:00	14.06	1.53	88.16	0.44	0.95	23	362976.4	33.72
24-04-2025 15:00	13.99	2.06	90.14	0.64	1.06	20.32	363795.2	33.8
24-04-2025 16:00	14.01	1.24	90.59	0.73	1.18	20.42	362944.7	33.6
24-04-2025 17:00	14.05	0.93	91.21	0.74	1.22	20.58	363399.1	33.45
24-04-2025 18:00	14.07	0.68	90.87	0.58	1.21	20.46	361153.9	33.22
24-04-2025 19:00	14.06	1.03	90.45	0.56	1.17	20.11	359373.8	33.07
24-04-2025 20:00	14.03	1.57	90.5	0.57	1.16	19.89	359805.5	33.19
24-04-2025 21:00	14.03	1.72	90.49	0.57	1.16	19.37	358447	33.06
24-04-2025 22:00	14.02	2.02	90.51	0.57	1.17	19.28	359233.6	33.14
24-04-2025 23:00	14.01	2.23	90.53	0.58	1.19	19.65	360250.2	33.3
24-04-2025 24:00	14.03	2.24	90.41	0.58	1.23	19.19	356851.6	32.83
25-04-2025 01:00	14.04	2.35	90.22	0.57	1.28	18.51	353183.5	32.31
25-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.3
25-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
25-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	9.36
25-04-2025 09:00	14.03	1.16	92.63	0.71	1.38	20.29	364912.3	33.41
25-04-2025 10:00	14.07	0.87	92.28	0.69	1.26	20.69	365500.7	33.5
25-04-2025 11:00	14.08	0.75	92.55	0.71	1.12	21.29	366829.1	33.63
25-04-2025 12:00	14.1	0.75	92.85	0.63	1.05	21.34	364956	33.25
25-04-2025 13:00	14.58	0.64	89.5	0.19	1.14	52.25	282675.4	21.95
25-04-2025 14:00	14.09	0.94	89.23	0.59	1.02	23.61	358635	33.07
25-04-2025 15:00	14.04	1	90.01	0.66	1.08	21.04	359049.8	33.1
25-04-2025 16:00	14.03	1.03	90.56	0.66	1.15	20.71	362493.7	33.49
25-04-2025 17:00	14.04	0.84	90.83	0.64	1.15	21.05	363098.9	33.53
25-04-2025 18:00	14.05	0.95	90.68	0.61	1.12	20.48	360820.2	33.2
25-04-2025 19:00	14.04	1.07	90.61	0.61	1.09	20.76	361706.3	33.47
25-04-2025 20:00	14.02	1.52	90.52	0.6	1.08	20.02	361293.4	33.38
25-04-2025 21:00	14.02	1.87	90.49	0.58	1.12	19.47	359348.4	33.11
25-04-2025 22:00	14.02	2.13	90.48	0.63	1.13	19.42	359408.8	33.13
25-04-2025 23:00	14	2.34	90.61	0.61	1.16	19.94	362647.3	33.57
25-04-2025 24:00	13.99	2.33	90.86	0.64	1.18	19.71	362110.3	33.5
26-04-2025 01:00	14	2.54	90.77	0.61	1.24	19.24	359491.8	33.17
26-04-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.39
26-04-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
26-04-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
26-04-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-04-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.56			0.18	22.04		
Max	14.29	3.56			1.99	54.04		
26-04-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-04-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	9.84
26-04-2025 09:00	14.05	1.32	92.28	0.63	1.32	19.32	361948.4	32.93
26-04-2025 10:00	14.08	1.03	92.03	0.61	1.22	20.06	362759.1	33.12
26-04-2025 11:00	14.11	0.89	91.34	0.66	1.11	20.65	361082	32.99
26-04-2025 12:00	14.11	0.74	91.07	0.63	1.02	20.65	360548.1	32.91
26-04-2025 13:00	14.63	0.85	89.79	0.22	1.12	56.19	280838.6	21.58
26-04-2025 14:00	14.12	0.78	91.57	0.59	0.94	22.83	363012.5	33.16
26-04-2025 15:00	14.1	0.83	91.69	0.64	0.93	21	361061.2	32.99
26-04-2025 16:00	14.1	0.69	91.9	0.66	0.93	21.03	362291.3	33.11
26-04-2025 17:00	14.06	0.8	91.88	0.63	0.91	20.51	362816.3	33.22
26-04-2025 18:00	14.07	1	91.61	0.61	0.9	19.82	359209.8	32.81
26-04-2025 19:00	14.06	1.27	91.48	0.61	0.92	19.73	359130.9	32.85
26-04-2025 20:00	14.05	1.61	91.42	0.57	0.92	19.5	358585.9	32.82
26-04-2025 21:00	14.05	1.83	91.49	0.57	0.96	19.17	358381.7	32.76
26-04-2025 22:00	14.04	1.83	91.56	0.59	1	19.3	358860.3	32.89
26-04-2025 23:00	14.04	1.89	91.54	0.6	1.04	19.24	358677.1	32.84
26-04-2025 24:00	14.04	2.29	91.47	0.58	1.09	19.07	358273.2	32.73
27-04-2025 01:00	14.03	2.49	91.42	0.63	1.15	18.92	357685.3	32.7
27-04-2025 02:00	14.24	2.45	92.88	0.55	1.26	29.08	446008.8	40.85
27-04-2025 03:00	14.2	2	92.87	0.57	1.28	27	493946.2	46.3
27-04-2025 04:00	14.19	2.14	92.68	0.63	1.32	26.81	492933.2	46.31
27-04-2025 05:00	14.19	2.14	92.67	0.64	1.36	26.78	493882.4	46.41
27-04-2025 06:00	14.18	2.44	92.66	0.67	1.39	26.75	492935.1	46.42
27-04-2025 07:00	14.15	2.68	92.13	0.58	1.38	25.85	481504.3	45.53
27-04-2025 08:00	14.14	2.91	92.05	0.61	1.35	25.48	478681.9	45.3
27-04-2025 09:00	14.19	1.78	92.06	0.62	1.32	26.89	477860.8	45.08
27-04-2025 10:00	14.25	1.13	92.58	0.64	1.23	29.04	490194	45.78
27-04-2025 11:00	14.19	1.16	92.42	0.58	1.1	29.5	492281.9	46.32
27-04-2025 12:00	14.22	1.43	92.71	0.52	1.06	28.51	494876.7	46.26
27-04-2025 13:00	14.22	1.54	92.6	0.56	1.04	29.19	493123.9	46.25
27-04-2025 14:00	14.19	1.66	92.39	0.58	1.04	29.36	493201.5	46.39
27-04-2025 15:00	14.19	1.8	92.49	0.53	1.07	28.78	494887.5	46.58
27-04-2025 16:00	14.16	2.2	92.51	0.56	1.09	28.91	495281.5	46.73
27-04-2025 17:00	14.15	2.29	92.47	0.58	1.12	28.99	494897.3	46.72
27-04-2025 18:00	14.18	2.16	92.52	0.57	1.17	29.22	495285.8	46.67
27-04-2025 19:00	13.95	2.03	91.97	0.68	1.11	35.29	501182.3	49.26
27-04-2025 20:00	13.92	2.25	91.83	0.74	1.11	35.73	502194.5	49.49
27-04-2025 21:00	13.92	1.92	91.87	0.71	1.14	35.67	502306.4	49.51
27-04-2025 22:00	13.92	1.97	91.77	0.72	1.18	35.77	502396.6	49.53
27-04-2025 23:00	13.92	1.87	91.79	0.8	1.2	35.88	502610.2	49.58
27-04-2025 24:00	14.02	1.82	91.6	0.7	1.27	30.84	486893.9	47.22
28-04-2025 01:00	14.12	1.63	91.32	0.65	1.33	25.22	470821.5	44.83
28-04-2025 02:00	14.13	1.52	91.25	0.67	1.4	25.43	471006.3	44.8
28-04-2025 03:00	14.13	1.5	91.23	0.66	1.42	25.5	470833.8	44.75
28-04-2025 04:00	14.13	1.42	91.25	0.64	1.45	25.56	470915.2	44.72
28-04-2025 05:00	14.13	1.48	91.21	0.72	1.47	25.56	470818.1	44.73
28-04-2025 06:00	14.13	1.55	91.14	0.79	1.48	25.51	470458.8	44.74
28-04-2025 07:00	14.12	1.44	91.29	0.83	1.48	25.61	471408	44.82
28-04-2025 08:00	14.22	1.31	92.27	0.89	1.5	29.83	415556	37.84
28-04-2025 09:00	14.08	0.94	91.38	0.66	1.38	18.9	353302.9	32.11
28-04-2025 10:00	14.08	0.84	90.95	0.65	1.25	19.25	355540.4	32.37
28-04-2025 11:00	14.08	0.84	90.72	0.73	1.17	20.57	359887.3	32.93
28-04-2025 12:00	14.09	0.74	91.24	0.67	1.08	20.54	360148.4	32.93
28-04-2025 13:00	14.61	0.75	89.86	0.32	1.18	55.92	282179.8	21.38
28-04-2025 14:00	14.08	0.86	89.98	0.59	0.98	21.98	359506.3	33.13
28-04-2025 15:00	14.04	1.3	90.52	0.62	0.96	20.37	361961.9	33.33
28-04-2025 16:00	14.04	0.99	90.74	0.63	0.97	20.55	362157.1	33.36
28-04-2025 17:00	14.07	0.75	90.84	0.78	0.99	20.87	362337.4	33.28
28-04-2025 18:00	14.06	0.7	90.67	0.64	0.96	21.23	363045.7	33.5
28-04-2025 19:00	14.04	0.97	90.46	0.62	0.94	20.52	361857	33.45
28-04-2025 20:00	14.04	1.23	90.26	0.6	0.97	19.96	357997.4	32.96
28-04-2025 21:00	14.05	1.62	90.02	0.6	1.01	19.14	353873	32.37
28-04-2025 22:00	14.04	1.83	90.13	0.63	1.05	19.34	355441.4	32.54
28-04-2025 23:00	14.04	1.91	90.17	0.64	1.09	19.44	355652.6	32.61
28-04-2025 24:00	14.02	1.78	90.17	0.64	1.13	19.63	357322.1	32.81
29-04-2025 01:00	14.02	2.18	90.13	0.63	1.19	19.69	357726.4	32.88
29-04-2025 02:00	14.2	2.57	92.2	0.51	1.29	30.68	448830.9	41.46
29-04-2025 03:00	14.12	2.27	92.68	0.59	1.3	29.76	500805.4	47.55
29-04-2025 04:00	14.16	2	92.6	0.56	1.36	28.95	500519.8	47.29
29-04-2025 05:00	14.13	1.96	92.4	0.61	1.38	29.73	500951.3	47.61
29-04-2025 06:00	14.18	1.79	92.68	0.56	1.41	28.87	503379.3	47.45
29-04-2025 07:00	14.2	1.61	92.42	0.64	1.42	29.47	500749.9	47.23
29-04-2025 08:00	14.19	1.53	92.26	0.71	1.4	28.08	441976.5	40.9
29-04-2025 09:00	14.07	1.02	90.87	0.78	1.31	21.37	362420.9	33.35
29-04-2025 10:00	14.06	1.04	90.99	0.78	1.23	20.21	358997.1	32.9

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/04/2025 00:00-01/05/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.01	0.56			0.18	22.04		
Max	14.29	3.56			1.99	54.04		
29-04-2025 11:00	14.06	1.04	90.94	0.72	1.18	20.27	360350.5	33.06
29-04-2025 12:00	14.05	1.22	88.8	0.49	1.13	20.4	354307.8	32.55
29-04-2025 13:00	14.52	1.93	88.11	0.26	1.37	56.94	283528.6	22.16
29-04-2025 14:00	14.09	0.94	89.39	0.62	1.24	21.68	355986.8	32.68
29-04-2025 15:00	14.09	0.71	90.3	0.66	1.21	20.37	357488.8	32.69
29-04-2025 16:00	14.11	0.68	90.7	0.69	1.17	20.19	356488.3	32.47
29-04-2025 17:00	14.11	0.62	90.64	0.67	1.12	20.29	356383	32.49
29-04-2025 18:00	14.09	0.56	90.59	0.61	1.08	20.13	355915.3	32.53
29-04-2025 19:00	14.06	0.78	90.34	0.6	1.02	19.94	356906.1	32.76
29-04-2025 20:00	14.04	0.88	90.28	0.67	1.02	20.2	358661.5	33.05
29-04-2025 21:00	14.03	1.15	90.39	0.64	1.06	20.36	359426.5	33.21
29-04-2025 22:00	14.02	1.12	90.45	0.63	1.09	20.55	361202.1	33.4
29-04-2025 23:00	14	1.05	90.49	0.71	1.12	20.39	361570.1	33.52
29-04-2025 24:00	14	1.01	90.47	0.73	1.17	20.25	361298	33.47
30-04-2025 01:00	14	0.96	90.31	0.75	1.22	20.18	360581.3	33.39
30-04-2025 02:00	14.23	1.35	91.94	0.74	1.33	30.56	451750.7	41.61
30-04-2025 03:00	14.16	1.42	93.07	0.72	1.36	29.19	501583.5	47.43
30-04-2025 04:00	14.18	1.27	92.57	0.74	1.4	28.29	501610.6	47.26
30-04-2025 05:00	14.19	1.26	92.53	0.71	1.43	28.18	499669.1	47.09
30-04-2025 06:00	14.19	1.28	92.54	0.7	1.44	28.06	502294.7	47.29
30-04-2025 07:00	14.19	1.29	92.69	0.72	1.45	27.87	502622.1	47.3
30-04-2025 08:00	14.21	1.1	91.98	0.73	1.46	28.95	410122	37.23
30-04-2025 09:00	14.04	0.84	90.81	0.66	1.35	20.03	357914.8	32.89
30-04-2025 10:00	14.04	0.88	90.94	0.63	1.25	19.91	359944	33.05
30-04-2025 11:00	14.06	0.79	90.99	0.66	1.18	19.86	358067.4	32.79
30-04-2025 12:00	14.08	0.71	91.34	0.72	1.12	20.14	358343.1	32.77
30-04-2025 13:00	14.58	0.66	89.65	0.37	1.2	52.51	284367.3	22.14
30-04-2025 14:00	14.14	0.63	90.49	0.67	1.02	22.51	357309.6	32.6
30-04-2025 15:00	14.09	0.72	91.06	0.65	0.95	20.35	358986	32.87
30-04-2025 16:00	14.06	0.72	90.88	0.61	0.92	19.45	358495.9	32.83
30-04-2025 17:00	14.03	1.08	90.56	0.59	0.9	20.17	360177.6	33.2
30-04-2025 18:00	14.03	1.19	90.45	0.61	0.94	20.08	359550.7	33.12
30-04-2025 19:00	14.02	1.11	90.43	0.65	0.98	19.59	359085.3	33.06
30-04-2025 20:00	14.02	1.34	90.48	0.63	0.98	20.14	360886.9	33.34
30-04-2025 21:00	14.03	1.35	90.45	0.63	1	19.81	359249.5	33.11
30-04-2025 22:00	14.02	1.44	90.42	0.63	1.01	19.67	359249.3	33.14
30-04-2025 23:00	14	1.65	90.43	0.64	1.03	19.71	360541	33.34
30-04-2025 24:00	14.02	1.84	90.39	0.64	1.08	19.81	359543.9	33.18
Minimum	13.92	0.46	87.11	0	0	17.42	278700.3	0
MinDate	27-04-2025 20:00	18-04-2025 16:00	11-04-2025 13:00	04-04-2025 13:00	01-04-2025 17:00	06-04-2025 20:00	07-04-2025 13:00	01-04-2025 04:00
Maximum	14.69	3.56	96.1	1.26	2.29	59.22	504736.1	49.58
MaxDate	01-04-2025 13:00	15-04-2025 19:00	11-04-2025 11:00	15-04-2025 19:00	11-04-2025 07:00	23-04-2025 13:00	08-04-2025 05:00	27-04-2025 23:00
Avg	14.12	1.5	90.9	0.51	1.23	23.28	386643.8	25.63
Num	510	510	510	510	510	510	510	719
Data[%]	71	71	71	71	71	71	71	100
STD	0.1	0.6	0.9	0.2	0.5	7.6	55203.8	16.3

	14.12	1.50	90.90	0.51	1.23	23.28	386644.20	
AVEGAGE Except SU, SD, IMO	14.12	1.50	90.90	0.51	1.30	23.28	390472.39	281,140,117.76 m3/month
Calculation range	0-15	0-10	0-11	0-10	0-10	0-100	300000-600000	

Min	336,072.80
Max	504,736.10

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.58			0.11	22.33		
Max	14.39	4.83			1.42	37.29		
Date & Time	32HRSG_O2	32HRSG_DUST	32HRSG_TEMP	32HRSG_CO@7%O2	32HRSG_SO2@7%O2	32HRSG_NOx@7%O2	GT_FLUE_GASFLOW	GT_LOAD
	%Vol	mg/m3	Degree C	PPM	PPM	PPM	m3/h	MW
01-05-2025 01:00	14.13	1.57	90.54	0.58	1.14	28.77	376039.2	34.41
01-05-2025 02:00	14.21	1.68	93.68	0.63	1.2	27.86	497334.2	46.54
01-05-2025 03:00	14.2	1.68	92.22	0.64	1.22	27.77	491010.3	46.29
01-05-2025 04:00	14.2	1.56	92.59	0.81	1.27	28.79	499606.9	47.07
01-05-2025 05:00	14.18	1.49	92.54	0.82	1.25	29.43	500516.8	47.32
01-05-2025 06:00	14.19	1.58	92.63	0.76	1.27	27.4	497196.8	46.88
01-05-2025 07:00	14.17	1.48	92.22	0.85	1.28	26.87	489705.3	46.31
01-05-2025 08:00	14.16	1.43	91.78	0.84	1.27	26.46	479299.1	45.38
01-05-2025 09:00	14.18	1.15	91.76	0.71	1.24	26.85	476901.7	45.07
01-05-2025 10:00	14.19	1.03	92.2	0.68	1.15	26.79	479132.8	45.09
01-05-2025 11:00	14.26	0.86	92.74	0.68	1.08	27.36	483825.1	45.07
01-05-2025 12:00	14.29	0.9	93.15	0.65	0.99	28.14	486547.9	44.99
01-05-2025 13:00	14.29	0.9	92.95	0.6	0.93	27.75	486266.7	45
01-05-2025 14:00	14.25	0.93	92.32	0.55	0.89	27.21	482572.1	45.05
01-05-2025 15:00	14.26	1.04	92.35	0.57	0.88	27.03	484359.7	44.99
01-05-2025 16:00	14.3	0.98	92.51	0.59	0.86	27.94	486122.8	44.93
01-05-2025 17:00	14.3	0.94	92.29	0.58	0.85	28.25	486240.8	45
01-05-2025 18:00	14.2	1.01	92.46	0.57	0.81	26.16	461828.7	43.03
01-05-2025 19:00	14.09	0.86	92.25	0.62	0.79	22.49	384594	35.44
01-05-2025 20:00	14.04	1.12	93.95	0.7	0.8	22.93	406978.5	38.02
01-05-2025 21:00	14.03	1.19	93.7	0.64	0.83	22.83	406747.1	38.09
01-05-2025 22:00	14.05	1.11	93.88	0.63	0.87	23.47	408383.2	38.17
01-05-2025 23:00	14.24	1.12	92.25	0.52	0.95	31.33	356289.6	31.39
01-05-2025 24:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	16.37
02-05-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
02-05-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
02-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
02-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.67
02-05-2025 09:00	14.39	1.05	91.55	0.65	1.27	30.78	304745.1	24.7
02-05-2025 10:00	14.08	1	92.98	0.71	1.08	22.7	414440.9	38.61
02-05-2025 11:00	14.13	0.78	94.21	0.71	1	23.72	417115.5	38.69
02-05-2025 12:00	14.1	0.69	93.96	0.62	0.92	23.32	419586.2	39.17
02-05-2025 13:00	14.29	1.35	90.61	0.41	0.96	27.95	338751.3	28.98
02-05-2025 14:00	14.17	1.38	92.25	0.53	0.94	26.52	394818.2	36.11
02-05-2025 15:00	14.08	1.22	94.59	0.65	0.93	23.34	420938.1	39.19
02-05-2025 16:00	14.1	0.87	94.55	0.68	0.96	23.8	420554	39.07
02-05-2025 17:00	14.12	0.8	94.63	0.69	0.94	23.97	417385.8	38.68
02-05-2025 18:00	14.12	0.85	94.62	0.68	0.93	23.78	415792.6	38.54
02-05-2025 19:00	14.09	1.08	94.72	0.64	0.87	23.36	422370	39.35
02-05-2025 20:00	14.06	1.33	94.88	0.61	0.85	23.04	423198.2	39.54
02-05-2025 21:00	14.05	1.61	94.76	0.64	0.88	23.01	422147.1	39.51
02-05-2025 22:00	14.05	1.32	95.03	0.61	0.91	23.1	425237.4	39.81
02-05-2025 23:00	14.04	1.42	95.02	0.67	0.95	22.89	425531.3	39.86
02-05-2025 24:00	14.02	1.71	94.61	0.67	0.97	22.64	417194.2	39.06
03-05-2025 01:00	14.18	2.07	92.52	0.55	1.05	29.77	359962.1	31.99
03-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.44
03-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.38
03-05-2025 09:00	14.26	1.76	90.6	0.84	1.4	29.66	309314.4	25.97
03-05-2025 10:00	14.1	1.19	93.14	0.69	1.24	23.42	421647.2	39.37
03-05-2025 11:00	14.12	1.06	94.7	0.71	1.14	23.73	420779.8	39.11
03-05-2025 12:00	14.15	0.86	94.72	0.68	1.05	24.07	423603.7	39.24
03-05-2025 13:00	14.36	0.66	91.86	0.47	1.05	28.91	339277	28.8
03-05-2025 14:00	14.2	0.9	92.38	0.51	0.94	26.05	395835.3	36.09
03-05-2025 15:00	14.05	2.27	93.43	0.53	0.89	22.63	425700.4	40.09
03-05-2025 16:00	14.05	2.9	93.29	0.56	0.96	23.14	423306	39.89
03-05-2025 17:00	14.04	3.61	92.32	0.53	1.06	23.86	417052.3	39.49
03-05-2025 18:00	14.03	2.62	91.98	0.6	1.16	23.36	411672.9	38.9
03-05-2025 19:00	14.04	3.09	92.36	0.6	1.24	23.68	417328.6	39.43
03-05-2025 20:00	14.04	2.88	92.57	0.67	1.3	23.69	416189.4	39.3
03-05-2025 21:00	14.04	2.66	92.48	0.66	1.34	23.67	416689.8	39.31
03-05-2025 22:00	14.07	1.98	92.76	0.69	1.35	24.42	420306	39.63
03-05-2025 23:00	14.07	1.48	92.89	0.69	1.35	24.47	422213.3	39.82
03-05-2025 24:00	14.06	1.26	93.02	0.8	1.35	24.41	421561	39.76
04-05-2025 01:00	14.2	1.42	91.49	1.02	1.42	30.27	360926.1	32.24
04-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.28
04-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.58			0.11	22.33		
Max	14.39	4.83			1.42	37.29		
04-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-05-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
04-05-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
04-05-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
04-05-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
04-05-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
04-05-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
04-05-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
04-05-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
04-05-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
04-05-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
04-05-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.3
04-05-2025 19:00	14.18	0.95	91.53	0.72	0.88	24.96	367598.4	32.92
04-05-2025 20:00	14.09	1.31	93.69	0.62	0.85	23.12	408447	37.98
04-05-2025 21:00	14.09	1.47	94.02	0.61	0.89	23.33	415189.8	38.67
04-05-2025 22:00	14.08	1.53	94.3	0.61	0.91	23.45	417303.8	38.91
04-05-2025 23:00	14.23	1.35	92.68	0.53	0.99	29.72	361172.7	31.9
04-05-2025 24:00	14.38	1.08	90.05	0.41	1.08	23.97	318913.6	26.72
05-05-2025 01:00	14.16	1.53	92.37	0.69	1.07	26.04	473396.6	44.7
05-05-2025 02:00	14.15	1.64	91.38	0.67	1.13	26.25	473585	44.89
05-05-2025 03:00	14.16	1.8	91.25	0.62	1.18	26.47	473867.1	44.94
05-05-2025 04:00	14.16	1.97	91.28	0.59	1.22	26.69	474614.4	44.98
05-05-2025 05:00	14.16	1.94	91.36	0.64	1.24	26.45	474252.9	44.97
05-05-2025 06:00	14.15	1.55	91.27	0.64	1.26	26.44	474118.9	45.02
05-05-2025 07:00	14.15	1.44	91.38	0.75	1.26	26.29	473998.3	44.96
05-05-2025 08:00	14.18	1.28	92.74	0.79	1.23	26.66	475933.9	44.68
05-05-2025 09:00	14.28	0.87	90.94	0.45	1.22	24.3	325977.7	27.9
05-05-2025 10:00	14.15	0.89	92.62	0.6	1.06	22.95	380704.8	34.64
05-05-2025 11:00	14.1	0.86	94.14	0.66	0.9	23.03	398650.7	36.77
05-05-2025 12:00	14.21	0.92	96.55	0.62	0.83	25.11	447767.1	41.11
05-05-2025 13:00	14.3	0.75	93.86	0.5	0.81	24.4	362482.7	31.61
05-05-2025 14:00	14.06	1.16	94.73	0.63	0.73	30.61	448664.9	42.18
05-05-2025 15:00	13.97	1.44	97.64	0.73	0.72	35.7	498384	47.68
05-05-2025 16:00	14.07	1.01	97.7	0.64	0.77	30.37	479810.1	45.07
05-05-2025 17:00	14.14	2.08	97.2	0.56	0.81	24.85	465914	43.22
05-05-2025 18:00	14.14	1.46	96.87	0.61	0.86	24.37	458953.1	42.52
05-05-2025 19:00	14.14	1.36	97.18	0.61	0.89	24.82	464285.6	43.08
05-05-2025 20:00	14.14	1.89	97.27	0.6	0.91	24.95	463609.8	42.99
05-05-2025 21:00	14.16	2.02	97.41	0.59	0.9	25.52	470155.7	43.56
05-05-2025 22:00	14.15	2.14	97.79	0.61	0.93	25.82	475785.1	44.07
05-05-2025 23:00	14.16	1.92	98.14	0.61	0.96	26.09	480403.7	44.49
05-05-2025 24:00	14.15	1.85	98.2	0.65	0.96	25.77	479075.8	44.4
06-05-2025 01:00	14.15	1.45	95.59	0.59	1.02	23.53	407606.7	36.95
06-05-2025 02:00	14.21	1.68	92.31	0.56	1.12	26.9	414234.9	37.62
06-05-2025 03:00	14.19	2.14	93.23	0.62	1.15	26.69	493964.5	46.29
06-05-2025 04:00	14.18	2.12	92.21	0.66	1.19	26.52	486792.7	45.82
06-05-2025 05:00	14.17	1.73	92.17	0.75	1.21	26.37	486206.2	45.81
06-05-2025 06:00	14.16	1.77	92.11	0.8	1.22	26.09	484221.2	45.72
06-05-2025 07:00	14.17	1.8	92.24	0.79	1.23	26.14	487810.8	45.98
06-05-2025 08:00	14.17	1.44	93.07	0.83	1.18	26.77	486881.4	45.69
06-05-2025 09:00	14.16	0.87	91.64	0.57	1.11	21.76	345884.3	30.75
06-05-2025 10:00	14.2	1.32	96.99	0.59	1.01	26.27	478517.6	44.14
06-05-2025 11:00	14.21	1.15	98.3	0.63	0.92	26.09	477206.5	43.85
06-05-2025 12:00	14.2	1.16	98.38	0.62	0.84	25.49	471610.9	43.31
06-05-2025 13:00	14.22	1.01	94.6	0.58	0.8	23.41	367462.2	32.44
06-05-2025 14:00	14.23	1.09	95.15	0.62	0.77	24.51	437264.4	39.74
06-05-2025 15:00	14.23	1.03	98.03	0.68	0.76	25.52	469670.4	42.98
06-05-2025 16:00	14.25	0.99	98.39	0.66	0.74	26.37	478100.2	43.54
06-05-2025 17:00	14.25	0.97	98.59	0.65	0.7	26.42	479391	43.69
06-05-2025 18:00	14.21	1.21	97.9	0.66	0.68	25.49	473069.3	43.42
06-05-2025 19:00	14.2	1.66	98.29	0.62	0.69	25.84	480582.6	44.21
06-05-2025 20:00	14.17	1.75	97.87	0.59	0.7	25.43	471843.2	43.67
06-05-2025 21:00	14.15	1.87	97.55	0.63	0.74	25.19	472241.1	43.8
06-05-2025 22:00	14.16	2.06	97.92	0.65	0.82	26.03	478197.8	44.34
06-05-2025 23:00	14.15	2.09	97.85	0.65	0.85	25.7	475881.4	44.17
06-05-2025 24:00	14.14	2.1	97.7	0.66	0.9	25.19	470573.4	43.77
07-05-2025 01:00	14.15	2.06	95.19	0.61	0.97	23.4	407451.3	36.95
07-05-2025 02:00	14.2	2.26	92.38	0.57	1.03	26.14	412815	37.55
07-05-2025 03:00	14.19	1.91	92.92	0.66	1.04	26.56	491787	46.11
07-05-2025 04:00	14.19	1.92	92.45	0.65	1.06	26.35	490675.3	46.1
07-05-2025 05:00	14.17	1.97	92.22	0.7	1.08	25.89	487113.5	45.86
07-05-2025 06:00	14.17	2	92.16	0.68	1.07	25.8	486368.5	45.82
07-05-2025 07:00	14.17	2.34	92.15	0.58	1.08	25.78	485117.9	45.71
07-05-2025 08:00	14.13	2.29	92.84	0.68	1.06	25.26	462981.6	43.43

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.58			0.11	22.33		
Max	14.39	4.83			1.42	37.29		
07-05-2025 09:00	14.19	1.29	91.31	0.58	1.06	21.52	334252.4	29.26
07-05-2025 10:00	14.21	1.28	96.83	0.61	0.98	26.04	477378.7	43.93
07-05-2025 11:00	14.19	1.35	98.12	0.64	0.84	25.65	474098.4	43.71
07-05-2025 12:00	14.21	1.23	98.44	0.59	0.79	25.66	476060.2	43.68
07-05-2025 13:00	14.18	1.9	94.24	0.49	0.76	22.34	376877.2	33.59
07-05-2025 14:00	14.19	1.58	95.25	0.58	0.76	24.87	440665.3	40.3
07-05-2025 15:00	14.26	1.39	98.71	0.57	0.76	27.25	488194.2	44.49
07-05-2025 16:00	14.27	1.14	98.86	0.57	0.73	27.14	487657.2	44.35
07-05-2025 17:00	14.25	1.05	98.53	0.54	0.69	26.59	484088.8	44.26
07-05-2025 18:00	14.21	1.21	97.81	0.55	0.69	25.41	473187.7	43.54
07-05-2025 19:00	14.18	1.88	98.05	0.52	0.68	25.57	478077.8	44.13
07-05-2025 20:00	14.15	2.01	97.59	0.54	0.7	24.88	468063.8	43.4
07-05-2025 21:00	14.15	1.99	97.49	0.57	0.75	24.97	471183.8	43.72
07-05-2025 22:00	14.16	2.41	98.21	0.59	0.79	25.78	483167.9	44.72
07-05-2025 23:00	14.16	2.76	98.41	0.57	0.85	25.71	485614.7	44.97
07-05-2025 24:00	14.15	2.71	98.38	0.62	0.91	25.58	484228.7	44.85
08-05-2025 01:00	14.17	2.4	95.62	0.6	0.96	24.96	408035.3	36.82
08-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	6.54
08-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
08-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.54
08-05-2025 09:00	14.04	1.64	92.57	0.93	1	21.79	349568.6	31.34
08-05-2025 10:00	14.18	1.33	96.65	0.62	0.92	26.2	475360.9	43.89
08-05-2025 11:00	14.19	1	97.74	0.62	0.83	24.07	457780.4	42.03
08-05-2025 12:00	14.22	1.14	97.74	0.56	0.78	25.15	472476.1	43.3
08-05-2025 13:00	14.19	1.45	93.83	0.51	0.8	23.94	372830	33.17
08-05-2025 14:00	14.16	2.06	94.65	0.61	0.82	24.81	441642.9	40.67
08-05-2025 15:00	14.19	1.67	98.37	0.64	0.87	25.9	481954.7	44.3
08-05-2025 16:00	14.19	1.32	98.33	0.59	0.83	25.62	478002.8	43.97
08-05-2025 17:00	14.2	1.4	98.57	0.57	0.82	25.62	484617.7	44.41
08-05-2025 18:00	14.18	1.53	98.15	0.57	0.78	25.22	477537.3	43.95
08-05-2025 19:00	14.17	1.95	98.28	0.56	0.78	25.56	479394.4	44.28
08-05-2025 20:00	14.15	2.22	98.24	0.64	0.78	25.44	480718.4	44.49
08-05-2025 21:00	14.15	2.15	98.01	0.6	0.8	25.25	479202.1	44.42
08-05-2025 22:00	14.15	2.26	98.33	0.63	0.82	25.66	483723.3	44.84
08-05-2025 23:00	14.15	2.45	98.42	0.64	0.85	25.81	484795.9	44.94
08-05-2025 24:00	14.15	2.56	98.19	0.64	0.89	25.42	481617.8	44.68
09-05-2025 01:00	14.17	2.41	95.87	0.58	0.95	23.97	413246.8	37.42
09-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.76
09-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
09-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
09-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
09-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.4
09-05-2025 09:00	14.07	1.61	91.49	0.79	1.03	20.25	348842.4	31.25
09-05-2025 10:00	14.21	1.28	96.39	0.74	0.93	27.27	480719	44.28
09-05-2025 11:00	14.25	1.07	97.92	0.67	0.82	26.3	481990.2	44.01
09-05-2025 12:00	14.25	0.88	98.21	0.69	0.76	26.1	470978.5	42.94
09-05-2025 13:00	14.28	0.72	93.6	0.56	0.7	23.37	359612.5	31.46
09-05-2025 14:00	14.19	0.85	94.09	0.63	0.63	25.97	438807.2	40.25
09-05-2025 15:00	14.28	0.88	99.16	0.63	0.62	28.01	489919.8	44.33
09-05-2025 16:00	14.29	0.82	99.04	0.65	0.61	28.21	490399.3	44.41
09-05-2025 17:00	14.26	0.89	98.93	0.64	0.59	27.71	489099.4	44.45
09-05-2025 18:00	14.24	1.06	98.7	0.61	0.57	26.73	486525.6	44.41
09-05-2025 19:00	14.2	1.45	98.38	0.6	0.57	26.03	482794.4	44.33
09-05-2025 20:00	14.16	2.06	98.31	0.63	0.6	25.57	481151.4	44.43
09-05-2025 21:00	14.15	2.26	98.08	0.62	0.66	25.28	479797.1	44.4
09-05-2025 22:00	14.16	2.51	98.44	0.66	0.71	25.63	484313.6	44.73
09-05-2025 23:00	14.16	2.52	98.55	0.68	0.74	25.6	485999	44.87
09-05-2025 24:00	14.14	2.75	98.54	0.69	0.77	24.9	479101.4	44.31
10-05-2025 01:00	14.13	2.16	95.84	0.63	0.83	22.78	408300.4	37
10-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.18
10-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
10-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
10-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
10-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
10-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.91
10-05-2025 09:00	14.05	4.1	92.56	0.76	0.94	20.83	346787.9	30.9
10-05-2025 10:00	14.14	1.64	96.1	0.63	0.85	24.99	466953.1	43.38
10-05-2025 11:00	14.2	1.34	98.21	0.66	0.79	25	474172.8	43.35
10-05-2025 12:00	14.2	1.06	98.02	0.59	0.72	25.8	476009.3	43.81
10-05-2025 13:00	14.18	2.03	93.3	0.49	0.69	24.53	370676.9	33.06

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.58			0.11	22.33		
Max	14.39	4.83			1.42	37.29		
10-05-2025 14:00	14.14	2.96	94.28	0.6	0.78	24.79	436808.9	40.32
10-05-2025 15:00	14.15	2.31	97.43	0.75	0.85	25.28	474772.3	44.02
10-05-2025 16:00	14.14	2.5	97.41	0.73	0.91	25.3	473566.7	43.98
10-05-2025 17:00	14.15	2.3	97.39	0.63	0.94	25.69	472939.8	43.9
10-05-2025 18:00	14.14	2.62	96.63	0.67	0.97	24.94	461993.1	42.89
10-05-2025 19:00	14.13	2.99	96.61	0.71	0.97	24.42	459923.3	42.74
10-05-2025 20:00	14.13	1.89	95.13	0.57	0.92	24.98	453021.3	42.26
10-05-2025 21:00	14.13	4.27	94.55	0.54	1	25.25	457517.6	42.77
10-05-2025 22:00	14.14	2.53	95.82	0.55	1.07	25.94	466791.5	43.63
10-05-2025 23:00	14.15	2.01	96.39	0.59	1.1	26.12	469117.5	43.81
10-05-2025 24:00	14.15	1.75	96.25	0.59	1.13	25.77	462837.9	43.21
11-05-2025 01:00	14.17	1.76	93.79	0.58	1.18	25.61	397689.3	36.13
11-05-2025 02:00	14.23	1.96	92.46	0.7	1.24	31.29	464020.2	43
11-05-2025 03:00	14.2	1.96	92.67	0.79	1.27	29.37	505984.1	47.64
11-05-2025 04:00	14.18	1.98	92.35	0.78	1.31	29.86	505117.2	47.77
11-05-2025 05:00	14.2	2.17	92.29	0.72	1.31	28.58	503963.6	47.51
11-05-2025 06:00	14.21	3.63	92.22	0.65	1.3	28.36	503770.4	47.43
11-05-2025 07:00	14.18	3.41	91.82	0.71	1.29	27.61	490279.3	46.4
11-05-2025 08:00	14.18	2.26	91.67	0.79	1.25	27.28	481869.2	45.63
11-05-2025 09:00	14.18	1.67	91.4	0.64	1.18	27.04	477558	45.18
11-05-2025 10:00	14.21	1.42	91.93	0.73	1.09	27.09	483261.7	45.44
11-05-2025 11:00	14.25	1.03	92.33	0.64	0.99	27.62	487352.5	45.47
11-05-2025 12:00	14.21	1.37	91.75	0.56	0.91	27.32	490022.5	46.04
11-05-2025 13:00	14.23	1.39	92.3	0.59	0.91	27.72	488800.9	45.76
11-05-2025 14:00	14.23	1.4	92.29	0.59	0.92	27.64	488464	45.64
11-05-2025 15:00	14.22	1.27	92.46	0.65	0.88	29.69	490165.8	45.88
11-05-2025 16:00	14.21	1.05	92.25	0.7	0.82	30.21	487917.3	45.77
11-05-2025 17:00	14.26	0.96	92.22	0.66	0.78	28.54	488550.7	45.38
11-05-2025 18:00	14.2	1.23	91.66	0.56	0.72	27.59	483346.8	45.42
11-05-2025 19:00	13.92	2.37	91.48	0.66	0.68	35.38	499432.8	49.03
11-05-2025 20:00	13.92	2.62	91.55	0.7	0.73	35.26	499500.1	49.04
11-05-2025 21:00	13.93	2.4	91.56	0.7	0.78	36.05	501679.1	49.29
11-05-2025 22:00	13.93	3.97	91.36	0.67	0.86	36.74	503420.6	49.55
11-05-2025 23:00	13.93	5.03	91.32	0.68	0.93	36.94	504155.8	49.65
11-05-2025 24:00	14.02	3.28	91.19	0.65	0.99	31.83	483929.5	46.9
12-05-2025 01:00	14.13	2.47	90.74	0.6	1.08	26.25	472264.9	44.96
12-05-2025 02:00	14.14	3.13	90.65	0.61	1.12	26.49	472431.9	44.95
12-05-2025 03:00	14.15	4.2	90.65	0.57	1.18	26.81	473032.4	44.92
12-05-2025 04:00	14.15	4.06	90.76	0.6	1.22	26.72	473215.3	44.93
12-05-2025 05:00	14.16	2.31	90.94	0.63	1.26	26.97	474713.9	45.03
12-05-2025 06:00	14.16	1.74	91.29	0.62	1.23	26.94	474927.2	45.04
12-05-2025 07:00	14.16	3.66	92.59	0.65	1.24	27.26	480844.3	45.38
12-05-2025 08:00	14.16	4.83	93.94	0.7	1.25	26.98	484211.2	45.5
12-05-2025 09:00	14.15	2.12	94.5	0.65	1.21	26.43	485767	45.64
12-05-2025 10:00	14.17	1.99	95.12	0.62	1.17	27.02	494539	46.27
12-05-2025 11:00	14.2	1.29	95.78	0.66	1.1	27.28	500718.6	46.61
12-05-2025 12:00	14.21	1.07	95.83	0.57	1.01	27.07	500365.8	46.52
12-05-2025 13:00	14.19	1.42	95.19	0.47	0.94	27.72	501217.6	46.86
12-05-2025 14:00	14.2	3.22	95.38	0.5	0.98	28.58	508277.9	47.41
12-05-2025 15:00	14.19	3.95	95.28	0.48	1.07	28.39	507087.4	47.32
12-05-2025 16:00	14.18	4.83	95.29	0.57	1.13	29.19	508967.6	47.59
12-05-2025 17:00	14.15	3.78	94.55	0.65	1.17	29.93	507367.5	47.75
12-05-2025 18:00	14.15	2.55	92.64	0.63	1.19	29.2	497135.6	47.1
12-05-2025 19:00	13.94	2.52	91.4	0.73	1.13	37.29	503507.1	49.49
12-05-2025 20:00	13.94	2.89	91.45	0.77	1.13	37.24	503789.1	49.52
12-05-2025 21:00	13.94	3.22	91.53	0.78	1.11	36.81	502739.4	49.43
12-05-2025 22:00	13.94	3.08	91.49	0.76	1.1	37.01	502941	49.49
12-05-2025 23:00	13.93	2.73	91.57	0.85	1.09	36.73	503069.1	49.49
12-05-2025 24:00	14.03	2.79	91.6	0.76	1.12	32.33	494712.4	47.78
13-05-2025 01:00	14.2	2.88	92.57	0.7	1.18	28.05	503212.6	47.29
13-05-2025 02:00	14.19	2.73	92.55	0.6	1.2	28.09	501357.8	47.18
13-05-2025 03:00	14.15	3.15	92.35	0.65	1.22	29.68	503119.7	47.72
13-05-2025 04:00	14.18	3.26	92.31	0.63	1.23	29.26	502411.2	47.38
13-05-2025 05:00	14.2	3.57	92.27	0.71	1.25	28.28	499281.3	46.91
13-05-2025 06:00	14.17	4.12	91.81	0.64	1.24	27.45	487747.3	46.08
13-05-2025 07:00	14.16	3.86	91.51	0.63	1.23	27.2	482134.1	45.65
13-05-2025 08:00	14.12	6.15	90.87	0.53	1.22	26.39	456966.9	43.27
13-05-2025 09:00	14.15	7.38	89.46	0.53	1.24	24.71	335858.5	29.74
13-05-2025 10:00	14.13	6.32	95.05	0.62	1.25	25.95	465093.1	43.55
13-05-2025 11:00	14.15	3.27	97.08	0.74	1.22	26.39	466234.6	43.41
13-05-2025 12:00	14.15	2.32	97.01	0.59	1.17	25.69	461144.8	42.86
13-05-2025 13:00	14.18	2.7	93.4	0.5	1.13	26.06	366875.6	32.62
13-05-2025 14:00	14.16	2.82	94.62	0.61	1.11	25.33	433500.7	39.91
13-05-2025 15:00	14.14	2.18	97.4	0.64	1.08	25.52	467600.9	43.37
13-05-2025 16:00	14.15	1.99	97.57	0.67	1.04	25.63	468833.8	43.41
13-05-2025 17:00	14.18	1.84	97.91	0.6	1.01	26.39	475734.9	43.92
13-05-2025 18:00	14.17	1.9	97.34	0.58	0.94	25.41	465517.3	43.05

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.58			0.11	22.33		
Max	14.39	4.83			1.42	37.29		
13-05-2025 19:00	14.15	2.6	97.45	0.54	0.91	25.64	471189.3	43.72
13-05-2025 20:00	14.14	3.2	97.28	0.56	0.93	25.21	466107.6	43.31
13-05-2025 21:00	14.14	3.4	97.26	0.56	0.93	25.26	469372.3	43.64
13-05-2025 22:00	14.14	3.73	97.39	0.53	0.94	25.54	471796.1	43.91
13-05-2025 23:00	14.15	3.86	97.94	0.58	0.95	26.19	480774.2	44.66
13-05-2025 24:00	14.14	3.64	98.09	0.57	0.98	25.79	478222.3	44.41
14-05-2025 01:00	14.15	3.76	95.71	0.54	1.02	24.15	409435.5	37.11
14-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.33
14-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
14-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
14-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	6.03
14-05-2025 09:00	14.16	2.41	91.24	0.61	1.06	22.47	340192.6	29.75
14-05-2025 10:00	14.16	3.54	95	0.44	1	25.26	466315.8	43.43
14-05-2025 11:00	14.14	5.94	96.19	0.41	0.99	25.56	463101.4	43.21
14-05-2025 12:00	14.14	8.58	96.73	0.51	1.03	25.34	467481	43.49
14-05-2025 13:00	14.16	2.32	93.3	0.5	1.08	23.77	372437.1	33.29
14-05-2025 14:00	14.19	2.06	94.16	0.47	1.09	25.69	442173.6	40.65
14-05-2025 15:00	14.15	1.97	97.74	0.55	1.07	25.88	479262.8	44.49
14-05-2025 16:00	14.15	1.93	97.92	0.54	1.08	25.91	478770	44.4
14-05-2025 17:00	14.14	2.5	97.58	0.56	1.09	25.36	471678.1	43.76
14-05-2025 18:00	14.14	3.46	97.32	0.58	1.1	25.27	472266.4	43.84
14-05-2025 19:00	14.13	3.4	97.36	0.59	1.08	25.25	470232.8	43.72
14-05-2025 20:00	14.13	2.82	97.16	0.57	1.05	25.31	465268.5	43.26
14-05-2025 21:00	14.13	3.82	97.07	0.65	1.06	25.42	469771.2	43.72
14-05-2025 22:00	14.15	2.99	97.8	0.58	1.03	26.9	481692.4	44.89
14-05-2025 23:00	14.16	4	97.42	0.48	1.06	27.48	481656.2	44.98
14-05-2025 24:00	14.15	5.72	97.28	0.56	1.11	26.99	476580.8	44.49
15-05-2025 01:00	14.15	3.44	94.58	0.67	1.15	26.74	408008.4	37.21
15-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.78
15-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
15-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.49
15-05-2025 09:00	14.09	2.23	90.71	0.97	1.11	23.29	346946.4	30.96
15-05-2025 10:00	14.22	1.43	96.54	0.67	1.01	25.94	472902.6	43.62
15-05-2025 11:00	14.23	1.16	98.12	0.64	0.93	26.44	472870.8	43.41
15-05-2025 12:00	14.25	1.04	98.52	0.62	0.83	26.5	468590.4	42.89
15-05-2025 13:00	14.29	0.91	94.8	0.45	0.75	24.3	371038.5	32.53
15-05-2025 14:00	14.19	1.28	94.88	0.52	0.64	24.89	440180.7	40.43
15-05-2025 15:00	14.17	1.67	97.41	0.55	0.62	25.45	471394.1	43.62
15-05-2025 16:00	14.17	1.55	97.87	0.56	0.65	25.58	479101.6	44.25
15-05-2025 17:00	14.15	1.73	97.99	0.56	0.66	25.11	476969.9	44.09
15-05-2025 18:00	14.14	1.7	97.86	0.55	0.71	24.82	473238	43.85
15-05-2025 19:00	14.15	2.18	98.4	0.54	0.73	25.72	482818.6	44.69
15-05-2025 20:00	14.14	2	97.95	0.59	0.75	25.24	472160.2	43.81
15-05-2025 21:00	14.15	1.85	97.82	0.57	0.76	25.55	474754.5	44.04
15-05-2025 22:00	14.16	1.63	98.04	0.57	0.78	25.98	475294.4	44.1
15-05-2025 23:00	14.14	1.57	98.31	0.67	0.78	25.77	481055.3	44.68
15-05-2025 24:00	14.15	1.71	98.47	0.93	0.82	25.85	481453.9	44.7
16-05-2025 01:00	14.13	1.66	95.84	0.86	0.85	23.59	410594.1	37.4
16-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.13
16-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
16-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
16-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
16-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
16-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
16-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.94
16-05-2025 09:00	14.07	1.97	91.94	0.77	0.85	21.23	346575.7	30.78
16-05-2025 10:00	14.19	1.63	96.77	0.61	0.77	25.5	473534.1	43.62
16-05-2025 11:00	14.23	1.26	98.38	0.62	0.7	26.16	476305	43.66
16-05-2025 12:00	14.25	1.07	98.55	0.57	0.63	26.5	472887	43.22
16-05-2025 13:00	14.21	1.17	93.59	0.48	0.56	25.87	369492.8	32.89
16-05-2025 14:00	14.15	3.51	93.05	0.42	0.59	25.24	433584.4	40.23
16-05-2025 15:00	14.13	5.88	96.26	0.52	0.69	25	463309.6	43.18
16-05-2025 16:00	14.13	3.23	96.81	0.57	0.77	24.56	466873.5	43.38
16-05-2025 17:00	14.14	1.93	96.97	0.57	0.79	25.04	468564	43.49
16-05-2025 18:00	14.15	1.57	97.46	0.59	0.81	25.69	475179.8	44.08
16-05-2025 19:00	14.16	1.57	97.96	0.6	0.83	26.12	480101.6	44.51
16-05-2025 20:00	14.14	1.33	97.58	0.63	0.83	25.49	467520.9	43.42
16-05-2025 21:00	14.15	1.41	97.62	0.62	0.83	25.96	477731.9	44.39
16-05-2025 22:00	14.14	1.58	98.17	0.76	0.82	26.05	479942	44.57
16-05-2025 23:00	14.14	1.61	98.25	0.75	0.85	25.95	482327.9	44.87

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.58			0.11	22.33		
Max	14.39	4.83			1.42	37.29		
16-05-2025 24:00	14.13	1.72	97.9	0.72	0.87	25.52	474366.9	44.14
17-05-2025 01:00	14.14	1.49	95.05	0.73	0.9	24.41	401732.3	36.48
17-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.86
17-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
17-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.46
17-05-2025 09:00	14.22	1.64	92.01	0.8	0.85	23.06	331158.9	28.39
17-05-2025 10:00	14.19	1.46	96.47	0.66	0.73	25.08	465696.5	42.96
17-05-2025 11:00	14.22	1.27	97.75	0.65	0.66	25.59	468864.8	43.05
17-05-2025 12:00	14.23	1.26	98.6	0.61	0.61	26.22	470048	43.01
17-05-2025 13:00	14.28	0.98	94.44	0.51	0.55	24.34	366900.1	32.13
17-05-2025 14:00	14.22	1.45	94.87	0.46	0.48	25.36	437505.8	40.1
17-05-2025 15:00	14.14	2.12	97.05	0.56	0.51	25.6	472099.5	43.93
17-05-2025 16:00	14.14	1.79	97.21	0.59	0.59	25.32	471882.3	43.86
17-05-2025 17:00	14.14	1.76	97.3	0.58	0.64	25.43	471736.6	43.86
17-05-2025 18:00	14.13	1.77	96.89	0.66	0.68	24.89	463850.6	43.21
17-05-2025 19:00	14.12	1.77	96.93	0.75	0.73	24.72	463554.7	43.21
17-05-2025 20:00	14.12	1.75	96.54	0.79	0.77	24.23	455801.9	42.48
17-05-2025 21:00	14.12	2.06	96.68	0.81	0.82	24.69	462277.1	43.09
17-05-2025 22:00	14.1	1.76	96.83	0.86	0.83	24.5	456766	42.58
17-05-2025 23:00	14.11	1.64	96.57	0.87	0.83	24.35	459641.6	42.84
17-05-2025 24:00	14.11	1.6	97.02	0.9	0.86	24.65	462430	43.07
18-05-2025 01:00	14.16	1.4	94.45	0.66	0.9	26.18	397148	35.82
18-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.48
18-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-05-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-05-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
18-05-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-05-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-05-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-05-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
18-05-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-05-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-05-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-05-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
18-05-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.86
18-05-2025 19:00	14.16	2.86	92.39	0.88	0.68	26.05	379222.5	33.81
18-05-2025 20:00	14.11	2.94	96.42	0.59	0.66	22.54	447420.8	41.41
18-05-2025 21:00	14.11	2.03	96.66	0.59	0.67	22.83	451106.3	41.83
18-05-2025 22:00	14.11	1.8	97.07	0.6	0.68	23.31	458031.8	42.48
18-05-2025 23:00	14.16	1.51	95.23	0.53	0.72	24.29	395013.3	35.47
18-05-2025 24:00	14.21	1.55	91.71	0.49	0.77	25.16	364729.2	32.31
19-05-2025 01:00	14.13	2.12	93.15	0.57	0.77	24.8	477003	44.9
19-05-2025 02:00	14.13	3.06	91.77	0.58	0.79	25	475675.8	44.97
19-05-2025 03:00	14.14	2.77	92.01	0.62	0.83	25.08	476455.8	44.97
19-05-2025 04:00	14.14	2.07	92.07	0.6	0.85	25.2	476248.1	44.98
19-05-2025 05:00	14.14	2.8	92.07	0.6	0.88	25.37	476563.8	45.04
19-05-2025 06:00	14.13	2.83	91.91	0.65	0.89	25.4	476345.3	45.05
19-05-2025 07:00	14.13	2.21	92.14	0.73	0.88	25.2	476050.4	44.97
19-05-2025 08:00	14.13	2.31	92.85	0.8	0.85	24.53	453425.3	42.38
19-05-2025 09:00	14.19	2.22	91.35	0.6	0.82	21.85	330435.6	28.75
19-05-2025 10:00	14.14	2.59	96.37	0.66	0.76	24.49	462375.6	42.93
19-05-2025 11:00	14.15	2.54	97.62	0.73	0.73	25.1	465440.7	43.17
19-05-2025 12:00	14.16	1.97	97.54	0.7	0.71	25.08	461745.2	42.78
19-05-2025 13:00	14.25	1.57	93.99	0.59	0.71	27.18	360450.4	31.51
19-05-2025 14:00	14.23	1.32	95.25	0.62	0.65	24.5	426256.9	38.72
19-05-2025 15:00	14.22	1.06	97.93	0.68	0.59	25.68	463772	42.49
19-05-2025 16:00	14.25	0.79	98.12	0.67	0.53	26.11	466728.9	42.58
19-05-2025 17:00	14.19	1.09	97.84	0.62	0.45	24.42	460151.6	42.18
19-05-2025 18:00	14.16	1.65	97.35	0.58	0.4	24.43	461814.5	42.67
19-05-2025 19:00	14.16	2.21	97.81	0.58	0.41	24.79	469441.5	43.43
19-05-2025 20:00	14.15	2.11	97.77	0.59	0.44	24.54	466372.6	43.13
19-05-2025 21:00	14.16	2.22	97.92	0.68	0.48	25.16	471886.5	43.66
19-05-2025 22:00	14.16	2.07	98.15	0.68	0.52	25.47	473142.1	43.78
19-05-2025 23:00	14.17	2.3	98.24	0.69	0.55	25.97	478726.4	44.3
19-05-2025 24:00	14.17	2.43	98.15	0.68	0.59	26.11	476997.7	44.15
20-05-2025 01:00	14.18	1.72	95.12	0.68	0.65	26.88	393302.7	35.31
20-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.66
20-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
20-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.58			0.11	22.33		
Max	14.39	4.83			1.42	37.29		
20-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
20-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
20-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
20-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.91
20-05-2025 09:00	14.08	1.09	92.34	0.88	0.53	21	341194	30.27
20-05-2025 10:00	14.21	1	96.81	0.79	0.43	25.42	474251	43.6
20-05-2025 11:00	14.26	0.84	98.9	0.81	0.38	26.14	476443.3	43.39
20-05-2025 12:00	14.3	0.71	99.29	0.76	0.33	26.75	471736	42.67
20-05-2025 13:00	14.3	0.6	95.09	0.66	0.29	23.68	370283.5	32.38
20-05-2025 14:00	14.22	0.58	95.33	0.68	0.23	25.81	441341.3	40.23
20-05-2025 15:00	14.28	0.88	98.91	0.69	0.21	26.63	481273.5	43.62
20-05-2025 16:00	14.27	0.86	98.84	0.7	0.19	26.31	476543	43.26
20-05-2025 17:00	14.22	1.04	98.64	0.66	0.17	25.88	477979.3	43.7
20-05-2025 18:00	14.2	1.3	98.33	0.67	0.18	25.39	475017.9	43.58
20-05-2025 19:00	14.19	1.31	98.14	0.71	0.19	25.14	472007.3	43.46
20-05-2025 20:00	14.16	1.45	97.56	0.7	0.22	24.36	462479.3	42.69
20-05-2025 21:00	14.18	1.76	97.7	0.7	0.26	25.18	471023.5	43.48
20-05-2025 22:00	14.18	1.86	98.29	0.71	0.29	25.64	478176.1	44.15
20-05-2025 23:00	14.17	1.81	98.23	0.71	0.32	25.33	475626.4	43.97
20-05-2025 24:00	14.17	2.11	98.21	0.71	0.36	25.27	476372.5	44.03
21-05-2025 01:00	14.17	2.04	95.75	0.74	0.41	25.1	406151.8	36.63
21-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.54
21-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
21-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
21-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
21-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
21-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
21-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.9
21-05-2025 09:00	14.18	2.3	91.96	0.62	0.52	24.58	330640.2	28.68
21-05-2025 10:00	14.13	3.4	96.28	0.67	0.5	23.32	458288.8	42.49
21-05-2025 11:00	14.1	2.83	96.58	0.79	0.54	22.95	438524.1	40.69
21-05-2025 12:00	14.13	1.76	96.9	0.7	0.51	22.7	445724.8	41.14
21-05-2025 13:00	14.29	1.54	93.1	0.53	0.5	25.09	348580.8	30.07
21-05-2025 14:00	14.21	1.67	94.73	0.62	0.48	27.46	426035.8	38.83
21-05-2025 15:00	14.12	1.78	96.43	0.82	0.5	23.35	448470.5	41.6
21-05-2025 16:00	14.12	1.75	97.08	0.83	0.55	23.12	453744.1	42.04
21-05-2025 17:00	14.14	1.51	97.35	0.72	0.56	23.42	454723.9	41.97
21-05-2025 18:00	14.1	1.29	96.17	0.79	0.53	22.96	433257.5	40.15
21-05-2025 19:00	14.13	1.69	96.59	0.8	0.53	23.53	449523.5	41.64
21-05-2025 20:00	14.13	2.25	96.65	0.83	0.52	23.72	450357.8	41.74
21-05-2025 21:00	14.13	2.71	96.75	0.81	0.51	23.56	455189.6	42.26
21-05-2025 22:00	14.13	3.25	97.34	0.72	0.53	24.15	463233.8	42.99
21-05-2025 23:00	14.13	2.9	97.27	0.74	0.55	24.17	461344	42.83
21-05-2025 24:00	14.14	2.32	97.42	0.8	0.58	24.26	462283.2	42.88
22-05-2025 01:00	14.16	1.46	95.1	0.78	0.61	24.26	397106.8	35.75
22-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.89
22-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
22-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
22-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.7
22-05-2025 09:00	14.19	1.57	91.99	0.73	0.58	25.1	327532.4	28.25
22-05-2025 10:00	14.19	1.24	96.99	0.78	0.44	23.84	460585.8	42.34
22-05-2025 11:00	14.19	0.98	97.5	0.72	0.38	23.87	454723	41.79
22-05-2025 12:00	14.16	1.31	97.68	0.71	0.34	23.78	455667.4	42.02
22-05-2025 13:00	14.24	3.28	92.37	0.46	0.38	27.35	350392.3	30.5
22-05-2025 14:00	14.17	4.71	94.09	0.63	0.47	27.14	416689	38.17
22-05-2025 15:00	14.11	3.04	96.94	0.69	0.5	23.08	456967.3	42.36
22-05-2025 16:00	14.12	2.74	97.24	0.68	0.54	22.82	455808.8	42.16
22-05-2025 17:00	14.14	2.3	97.42	0.69	0.53	23.1	456062.4	42.07
22-05-2025 18:00	14.17	1.67	97.54	0.7	0.51	23.69	456956.5	42.02
22-05-2025 19:00	14.17	1.7	97.69	0.7	0.47	24.29	463111.8	42.66
22-05-2025 20:00	14.14	2.24	97.43	0.71	0.43	23.54	457836.1	42.33
22-05-2025 21:00	14.13	2.7	97.33	0.72	0.45	23.51	460745.8	42.71
22-05-2025 22:00	14.13	2.63	97.63	0.73	0.46	23.81	463485.4	42.93
22-05-2025 23:00	14.13	2.6	97.64	0.74	0.49	23.76	462679.7	42.82
22-05-2025 24:00	14.11	2.01	97.51	0.77	0.52	23.31	456735.9	42.32
23-05-2025 01:00	14.2	1.55	95.11	0.64	0.56	25.96	386808.7	34.45
23-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.81
23-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
23-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.9
23-05-2025 09:00	14.21	1.9	91.96	0.85	0.66	22.33	320015.4	26.93

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.58			0.11	22.33		
Max	14.39	4.83			1.42	37.29		
23-05-2025 10:00	14.12	1.47	94.96	0.91	0.59	23.66	430875.8	39.81
23-05-2025 11:00	14.19	1.04	97.16	0.84	0.52	23.63	453061.8	41.53
23-05-2025 12:00	14.21	0.85	97.29	0.77	0.44	24.57	452021.5	41.36
23-05-2025 13:00	14.33	0.69	94.22	0.63	0.4	27.71	352500.6	30.36
23-05-2025 14:00	14.26	0.72	94.91	0.73	0.3	25.29	418251.3	37.72
23-05-2025 15:00	14.24	0.81	97.35	0.75	0.23	25.11	455256.5	41.57
23-05-2025 16:00	14.15	1.09	96.92	0.73	0.17	22.93	451495.5	41.57
23-05-2025 17:00	14.15	1.72	97.38	0.71	0.19	23.29	455837.7	41.97
23-05-2025 18:00	14.14	1.82	96.65	0.72	0.19	23.22	447898.5	41.4
23-05-2025 19:00	14.14	2.12	96.93	0.7	0.21	23.62	455289.5	42.09
23-05-2025 20:00	14.12	2.26	96.63	0.72	0.24	23.27	447303.1	41.41
23-05-2025 21:00	14.13	2.42	96.76	0.73	0.26	23.36	452524.2	41.87
23-05-2025 22:00	14.12	2.62	96.89	0.73	0.29	23.38	453625.7	42.03
23-05-2025 23:00	14.1	2.86	96.59	0.75	0.32	23.04	449505.6	41.72
23-05-2025 24:00	14.12	2.42	97.32	0.71	0.37	23.6	456213.3	42.25
24-05-2025 01:00	14.17	1.84	95.12	0.66	0.43	25.18	393734.2	35.28
24-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.87
24-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
24-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
24-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
24-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
24-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
24-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.42
24-05-2025 09:00	14.09	11.35	91.32	0.8	0.65	23.4	332559.3	29.12
24-05-2025 10:00	14.11	13.74	94.78	0.67	0.66	23.41	446266.3	41.7
24-05-2025 11:00	14.13	3.29	96.81	0.74	0.63	23.16	449368.7	41.57
24-05-2025 12:00	14.15	1.46	96.62	0.75	0.56	23.46	440324	40.64
24-05-2025 13:00	14.31	1.26	93.61	0.57	0.51	27.83	350795.8	30.14
24-05-2025 14:00	14.23	1.68	95.29	0.68	0.4	24.31	431647.1	39
24-05-2025 15:00	14.16	1.87	97	0.73	0.35	23.36	450021.1	41.44
24-05-2025 16:00	14.16	1.97	96.94	0.72	0.31	23.48	453935.3	41.83
24-05-2025 17:00	14.15	2.32	96.99	0.69	0.31	23.76	456589.2	42.18
24-05-2025 18:00	14.14	2.56	96.76	0.69	0.33	23.71	453905.8	41.99
24-05-2025 19:00	14.14	2.93	96.92	0.69	0.34	23.66	454985.5	42.13
24-05-2025 20:00	14.11	2.92	96.32	0.72	0.37	23.34	444628	41.28
24-05-2025 21:00	14.14	2.81	96.84	0.73	0.39	24.05	457702.9	42.44
24-05-2025 22:00	14.13	2.59	96.93	0.78	0.4	23.83	454018.6	42.1
24-05-2025 23:00	14.12	2.1	97.21	0.81	0.42	24.09	457909.6	42.53
24-05-2025 24:00	14.11	2.4	97.11	0.69	0.43	23.76	457136.7	42.46
25-05-2025 01:00	14.17	2.99	94.81	0.74	0.48	25.58	392548.8	35.31
25-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.35
25-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 04:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 05:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 06:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 07:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 10:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 11:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 12:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 13:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
25-05-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	1.83
25-05-2025 19:00	14.08	2.99	90.32	1.67	0.31	25.87	398675.8	34.07
25-05-2025 20:00	14.07	5.61	95.9	0.7	0.32	23.01	441273.6	41.38
25-05-2025 21:00	14.08	7.51	96.16	0.68	0.39	23.2	446400.6	41.86
25-05-2025 22:00	14.09	6.99	96.42	0.67	0.46	23.62	447896.2	41.87
25-05-2025 23:00	14.17	7.65	94.44	0.56	0.52	26.02	388941.3	34.92
25-05-2025 24:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	16.3
26-05-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
26-05-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
26-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
26-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
26-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
26-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
26-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
26-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
26-05-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.6
26-05-2025 10:00	14.03	4.14	92.19	0.83	0.52	19.33	368211.2	33.64
26-05-2025 11:00	14.08	2.26	92.2	0.74	0.46	19.07	358441.9	32.55
26-05-2025 12:00	14.1	1.7	92.15	0.69	0.37	19.23	357263.3	32.4
26-05-2025 13:00	14.23	2.1	91.4	0.53	0.32	24.82	331093.5	28.17
26-05-2025 14:00	14.23	2.03	95	0.6	0.28	24.62	431037.2	39.2

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.58			0.11	22.33		
Max	14.39	4.83			1.42	37.29		
26-05-2025 15:00	14.22	1.68	97.81	0.65	0.23	25.7	470303	43.15
26-05-2025 16:00	14.18	2	97.86	0.62	0.16	24.85	467269.4	43.11
26-05-2025 17:00	14.16	3.12	97.91	0.61	0.16	24.65	470396.3	43.5
26-05-2025 18:00	14.17	2.63	97.67	0.64	0.21	25.16	466971.9	43.24
26-05-2025 19:00	14.14	4.3	96.74	0.57	0.22	25.28	463149	43.21
26-05-2025 20:00	14.11	10.99	96.37	0.58	0.29	24.85	455267	42.58
26-05-2025 21:00	14.13	7.86	96.73	0.63	0.38	25.15	462237	43.2
26-05-2025 22:00	14.15	3.48	97.47	0.69	0.43	26.04	470399.7	43.84
26-05-2025 23:00	14.14	4.02	97.2	0.7	0.44	25.33	465750.5	43.46
26-05-2025 24:00	14.13	5.25	97.38	0.75	0.48	25.22	468850.6	43.7
27-05-2025 01:00	14.16	5.21	94.91	0.73	0.53	26.23	395719.8	35.77
27-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.71
27-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
27-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
27-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
27-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
27-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
27-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.09
27-05-2025 09:00	14.13	6.2	91.83	0.7	0.64	21.88	338056.4	29.6
27-05-2025 10:00	14.16	5.88	96.77	0.65	0.61	24.95	475244	44.09
27-05-2025 11:00	14.13	5.58	97.23	0.7	0.59	24.1	455033	42.27
27-05-2025 12:00	14.16	3.08	97.71	0.64	0.55	24.81	468476.2	43.4
27-05-2025 13:00	14.21	2.77	94.31	0.6	0.51	25.33	363812.5	32.07
27-05-2025 14:00	14.17	4.43	94.33	0.51	0.46	24.64	429529.3	39.54
27-05-2025 15:00	14.15	4.07	97.65	0.64	0.48	25.66	471430.8	43.72
27-05-2025 16:00	14.18	2.38	98.09	0.64	0.45	25.86	473995.5	43.8
27-05-2025 17:00	14.2	1.9	98.16	0.64	0.41	26.07	474191	43.7
27-05-2025 18:00	14.21	1.69	98.04	0.64	0.37	26.2	474077.6	43.65
27-05-2025 19:00	14.16	2.48	97.62	0.66	0.34	24.92	466580.2	43.22
27-05-2025 20:00	14.13	3.35	97.54	0.71	0.35	24.59	464928.8	43.16
27-05-2025 21:00	14.14	3.46	97.72	0.76	0.39	25.07	471893	43.82
27-05-2025 22:00	14.14	2.94	97.98	0.78	0.41	25.48	473856.9	44.03
27-05-2025 23:00	14.15	2.97	98	0.77	0.41	25.87	477064.2	44.28
27-05-2025 24:00	14.15	3.5	98.16	0.75	0.4	25.53	475292.8	44.09
28-05-2025 01:00	14.16	3.15	95.95	0.76	0.43	24.42	409107.9	37.05
28-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.95
28-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
28-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
28-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
28-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
28-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
28-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	6.25
28-05-2025 09:00	14.17	2.14	92.47	0.78	0.45	22.65	335933.7	29.17
28-05-2025 10:00	14.24	1.5	97.39	0.72	0.33	25.67	477902	43.75
28-05-2025 11:00	14.24	1.23	98.21	0.79	0.23	25.76	469497	42.97
28-05-2025 12:00	14.25	0.94	98.47	0.73	0.14	25.44	463565.2	42.3
28-05-2025 13:00	14.29	0.95	95.16	0.62	0.08	25.97	367949.1	32.14
28-05-2025 14:00	14.27	0.99	95.85	0.66	0.03	26.27	437255.9	39.53
28-05-2025 15:00	14.27	1.04	98.86	0.7	0.01	27	479155.1	43.56
28-05-2025 16:00	14.27	0.94	98.65	0.71	0	26.6	472107.3	42.89
28-05-2025 17:00	14.28	0.8	98.98	0.74	0	27.36	478119.9	43.42
28-05-2025 18:00	14.27	0.81	98.92	0.7	0	26.71	479428.5	43.61
28-05-2025 19:00	14.2	1.3	98.22	0.69	0	25.65	473707.5	43.56
28-05-2025 20:00	14.16	1.94	97.93	0.69	0	25.06	470224.7	43.5
28-05-2025 21:00	14.15	2.37	97.94	0.67	0	24.95	472086.8	43.76
28-05-2025 22:00	14.15	2.61	98.22	0.68	0.02	25.09	476706.2	44.17
28-05-2025 23:00	14.14	2.76	98.18	0.68	0.05	24.74	472463.4	43.84
28-05-2025 24:00	14.13	3.07	98.19	0.69	0.08	24.29	470456	43.67
29-05-2025 01:00	14.16	3.29	95.79	0.63	0.14	24.1	400198.1	36.01
29-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	2.72
29-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
29-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
29-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
29-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
29-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
29-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	6.29
29-05-2025 09:00	14.15	2.5	92.71	0.73	0.32	21.98	331502.8	28.85
29-05-2025 10:00	14.16	2.53	97.04	0.87	0.28	23.9	468043.4	43.18
29-05-2025 11:00	14.18	2.23	98.35	0.78	0.24	24.51	472233.3	43.47
29-05-2025 12:00	14.22	1.71	98.96	0.73	0.17	25.62	478110.8	43.78
29-05-2025 13:00	14.23	1.58	94.84	0.65	0.11	23.64	369121.6	32.49
29-05-2025 14:00	14.28	1.4	95.96	0.66	0.05	26.03	445112.9	40.2
29-05-2025 15:00	14.23	1.59	98.77	0.69	0.02	26.01	483233.6	44.21
29-05-2025 16:00	14.2	1.81	98.46	0.71	0.01	25.13	473951.3	43.57
29-05-2025 17:00	14.18	1.97	97.94	0.69	0.01	24.62	469181.6	43.25
29-05-2025 18:00	14.16	2.31	97.42	0.67	0.01	24.41	465043.5	43.03
29-05-2025 19:00	14.18	2.36	97.93	0.69	0.01	25.49	475219.5	43.93

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/05/2025 00:00-01/06/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.1	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.58			0.11	22.33		
Max	14.39	4.83			1.42	37.29		
29-05-2025 20:00	14.15	2.47	97.26	0.74	0.02	24.59	460099.8	42.66
29-05-2025 21:00	14.15	2.64	96.93	0.71	0.03	24.29	460110.7	42.66
29-05-2025 22:00	14.16	2.68	97.51	0.7	0.07	25.19	470376.1	43.6
29-05-2025 23:00	14.16	2.86	98.03	0.72	0.08	25.35	474485.5	43.98
29-05-2025 24:00	14.15	2.88	98.25	0.73	0.09	25.12	476861.5	44.17
30-05-2025 01:00	14.17	2.87	95.73	0.65	0.1	25.35	404884.6	36.54
30-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.09
30-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
30-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	6.85
30-05-2025 09:00	14.18	3.07	92.13	0.66	0.19	25.11	334593.1	28.98
30-05-2025 10:00	14.21	2.49	97.49	0.68	0.14	25.51	480025.7	44.15
30-05-2025 11:00	14.17	3.26	97.65	0.66	0.13	25.11	467869.5	43.34
30-05-2025 12:00	14.12	4.54	96.99	0.61	0.14	24.11	457735.8	42.54
30-05-2025 13:00	14.16	4.04	94.17	0.65	0.19	23.21	368671.9	32.75
30-05-2025 14:00	14.2	3.85	95.3	0.64	0.23	26.71	442667.3	40.4
30-05-2025 15:00	14.18	2.96	98.79	0.71	0.24	25.22	480061.6	44.13
30-05-2025 16:00	14.17	2.52	98.35	0.71	0.2	24.91	471741.5	43.42
30-05-2025 17:00	14.18	2.75	98.68	0.7	0.17	25.42	480037.8	44.14
30-05-2025 18:00	14.16	2.84	98.1	0.7	0.14	24.66	470932.7	43.45
30-05-2025 19:00	14.16	3.09	98.23	0.69	0.13	24.94	475241.6	43.91
30-05-2025 20:00	14.15	3.41	98.63	0.7	0.12	25.09	477386.6	44.05
30-05-2025 21:00	14.16	3.57	98.67	0.69	0.13	25.18	480921.6	44.42
30-05-2025 22:00	14.15	3.67	98.92	0.74	0.14	25.31	482686.6	44.61
30-05-2025 23:00	14.16	4.03	98.93	0.69	0.15	25.4	485985.4	44.89
30-05-2025 24:00	14.14	4.23	98.87	0.69	0.15	25.05	481354.2	44.51
31-05-2025 01:00	14.15	3.74	96.02	0.7	0.18	23.93	406019.4	36.75
31-05-2025 02:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.93
31-05-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
31-05-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
31-05-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
31-05-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
31-05-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
31-05-2025 08:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.64
31-05-2025 09:00	14.12	3.15	92.45	0.79	0.21	22.4	333470.9	29.12
31-05-2025 10:00	14.15	2.88	96.12	0.7	0.17	23.79	458318.6	42.57
31-05-2025 11:00	14.14	2.38	97.09	0.74	0.1	23.92	453216.6	42.09
31-05-2025 12:00	14.14	2.08	96.81	0.72	0.05	23.84	447475.1	41.57
31-05-2025 13:00	14.24	1.96	93.36	0.6	0.02	27	352221.6	30.87
31-05-2025 14:00	14.18	1.93	94.71	0.69	0	24.2	419923.4	38.53
31-05-2025 15:00	14.17	1.88	97.39	0.71	0	24.48	458743.4	42.48
31-05-2025 16:00	14.16	1.9	97.59	0.71	0	24.45	460737.1	42.71
31-05-2025 17:00	14.15	2.21	97.57	0.7	0	24.65	462598	42.94
31-05-2025 18:00	14.13	2.42	96.86	0.71	0	23.66	450755.7	41.96
31-05-2025 19:00	14.08	2.71	96.12	0.73	0	23.15	437119.6	40.88
31-05-2025 20:00	14.04	2.94	95.52	0.76	0	22.76	424556.6	39.83
31-05-2025 21:00	14.03	2.83	95.2	0.77	0	22.51	423193.2	39.74
31-05-2025 22:00	14.03	3.27	95.52	0.74	0.01	22.66	429408.1	40.31
31-05-2025 23:00	14.04	3.47	95.66	0.75	0.01	22.68	431329.6	40.49
31-05-2025 24:00	14.02	3.76	95.4	0.76	0.02	22.45	424394.9	39.93
Minimum	13.92	0.58	89.46	0.41	0	19.07	304745.1	0
MinDate	11-05-2025 19:00	20-05-2025 14:00	13-05-2025 09:00	02-05-2025 13:00	28-05-2025 16:00	26-05-2025 11:00	02-05-2025 09:00	02-05-2025 03:00
Maximum	14.39	13.74	99.29	1.67	1.42	37.29	508967.6	49.65
MaxDate	02-05-2025 09:00	24-05-2025 10:00	20-05-2025 12:00	25-05-2025 19:00	04-05-2025 01:00	12-05-2025 19:00	12-05-2025 16:00	11-05-2025 23:00
Avg	14.16	2.24	95.51	0.66	0.71	25.52	450105.3	30.91
Num	548	548	548	548	548	548	548	744
Data[%]	74	74	74	74	74	74	74	100
STD	0.1	1.4	2.5	0.1	0.4	2.4	43673.2	18.3

	14.16	2.24	95.51	0.66	0.71	25.52	450105.22		
AVEGAGE Except SU, SD, IMO	14.16	2.19	95.51	0.66	0.73	25.52	450105.22	246,657,662.60	m3/month
Calculation range	0-15	0-10	0-11	0-10	0-10	0-100	300000-600000		

Min	304,745.10
Max	508,967.60

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.77			0.52	22.06		
Max	14.48	4.99			1.01	36.7		
Date & Time	32HRSG_O2	32HRSG_DUST	32HRSG_TEMP	32HRSG_CO@7%O2	32HRSG_SO2@7%O2	32HRSG_NOx@7%O2	GT_FLUE_GASFLOW	GT_LOAD
	%Vol	mg/m3	Degree C	PPM	PPM	PPM	m3/h	MW
01-06-2025 01:00	14.18	4.91	93.45	0.64	0.06	29.98	427438.1	39.33
01-06-2025 02:00	14.17	4.07	92.95	0.69	0.09	26.12	490876.9	46.23
01-06-2025 03:00	14.16	3.95	92.83	0.71	0.11	27.62	495729.4	46.88
01-06-2025 04:00	14.11	4.23	92.62	0.78	0.12	29.45	498299.9	47.42
01-06-2025 05:00	14.14	4.57	92.7	0.74	0.15	28.61	499019.5	47.22
01-06-2025 06:00	14.2	3.79	93.01	0.73	0.15	27.2	499286.8	46.79
01-06-2025 07:00	14.22	3.25	93.02	0.73	0.17	27.47	498795.2	46.66
01-06-2025 08:00	14.21	3.69	93.08	0.76	0.16	26.4	495080.3	46.33
01-06-2025 09:00	14.21	3.13	93.01	0.74	0.13	26.12	489733.3	45.78
01-06-2025 10:00	14.24	2.68	93.29	0.74	0.08	26.95	494976.3	45.99
01-06-2025 11:00	14.22	2.1	93.17	0.81	0.03	29.23	493777.3	46.2
01-06-2025 12:00	14.27	1.84	93.25	0.75	0.01	27.98	492797.5	45.61
01-06-2025 13:00	14.28	1.79	93.1	0.73	0	27.27	488497.7	45.26
01-06-2025 14:00	14.27	1.62	92.89	0.74	0	26.95	484234.7	44.89
01-06-2025 15:00	14.29	1.52	92.95	0.76	0	27.32	485926.4	44.86
01-06-2025 16:00	14.3	1.36	93.08	0.76	0	27.29	487683.7	44.89
01-06-2025 17:00	14.29	1.36	92.95	0.75	0	27.24	485432.6	44.85
01-06-2025 18:00	14.26	1.61	92.82	0.75	0	26.54	483474.6	44.87
01-06-2025 19:00	14.04	2.19	92.47	0.84	0	32.1	493756.4	47.67
01-06-2025 20:00	13.93	2.8	92.43	0.87	0	34.18	500735	49.04
01-06-2025 21:00	13.94	2.98	92.4	0.86	0	34.59	501930.6	49.22
01-06-2025 22:00	13.96	3.4	92.22	0.83	0	35.82	506085.5	49.68
01-06-2025 23:00	13.93	9.18	91.69	0.76	0	34.91	501880.6	49.35
01-06-2025 24:00	14.13	4.82	92.08	0.71	0.03	24.9	474785.8	44.99
02-06-2025 01:00	14.13	4.69	92.1	0.73	0.08	24.39	474424.5	44.9
02-06-2025 02:00	14.14	3.65	92.22	0.73	0.11	24.68	476812.1	45
02-06-2025 03:00	14.14	3.44	92.14	0.72	0.14	24.85	476366.3	45.05
02-06-2025 04:00	14.13	3.96	92.05	0.75	0.16	24.68	475867.3	45.01
02-06-2025 05:00	14.14	3.45	91.91	0.73	0.19	24.96	475511	45.01
02-06-2025 06:00	14.14	3.1	91.8	0.74	0.19	25.17	475789.4	45.06
02-06-2025 07:00	14.14	3.24	91.81	0.74	0.21	25.4	475247.8	45.02
02-06-2025 08:00	14.18	3.87	92.3	0.73	0.22	25.81	484535.4	45.62
02-06-2025 09:00	14.27	4.17	92.1	0.63	0.18	28.11	402330.2	36.09
02-06-2025 10:00	14.1	2.6	93.98	0.82	0.08	22.17	399078.9	36.68
02-06-2025 11:00	14.19	1.81	92.67	0.8	0.04	20.79	341508.9	30.06
02-06-2025 12:00	14.18	1.55	93.05	0.78	0	20.76	357675.3	31.82
02-06-2025 13:00	14.48	1.52	92.19	0.53	0	29.56	306223.4	24.32
02-06-2025 14:00	14.04	1.66	96.19	0.91	0	34.39	488334.4	46.51
02-06-2025 15:00	14.02	1.76	96.94	0.91	0	36.44	496267.4	47.38
02-06-2025 16:00	14.11	1.65	95.47	0.82	0	25.57	438077.1	40.8
02-06-2025 17:00	14.11	1.78	94.6	0.82	0	23	425877.6	39.57
02-06-2025 18:00	14.07	2.57	93.61	0.73	0	22.99	419696.9	39.24
02-06-2025 19:00	14.04	4.79	93.53	0.77	0	22.7	418185.6	39.25
02-06-2025 20:00	14.04	3.55	93.41	0.83	0	22.51	412815.9	38.72
02-06-2025 21:00	14.05	2.92	93.51	0.83	0.02	22.72	417203	39.09
02-06-2025 22:00	14.06	2.9	93.77	0.85	0.02	23.06	420691.1	39.44
02-06-2025 23:00	14.07	2.78	93.65	0.8	0.04	23.26	421460.7	39.43
02-06-2025 24:00	14.08	2.8	93.47	0.79	0.04	23.11	410360	34.03
03-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.11
03-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
03-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-06-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-06-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-06-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-06-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
03-06-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
03-06-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
03-06-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
03-06-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
03-06-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
03-06-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.58
03-06-2025 19:00	14.16	1.64	93.21	0.79	0	24.62	390147.1	35.4
03-06-2025 20:00	14.05	2.15	94.32	0.79	0	22.45	410291	38.42
03-06-2025 21:00	14.03	2.67	94.33	0.78	0	22.3	412245.8	38.71
03-06-2025 22:00	14.03	2.66	94.65	0.78	0	22.41	414185.9	38.85
03-06-2025 23:00	14.03	2.62	94.72	0.76	0	22.46	415177.3	38.94
03-06-2025 24:00	14.19	2.94	93.65	0.68	0	27.88	431294.5	39.66
04-06-2025 01:00	14.17	3.18	92.72	0.73	0	24.75	476819.5	44.79
04-06-2025 02:00	14.15	3.65	92.36	0.75	0	24.6	476109.8	44.84
04-06-2025 03:00	14.15	3.78	92.37	0.74	0	24.67	476784.2	44.88

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.77			0.52	22.06		
Max	14.48	4.99			1.01	36.7		
04-06-2025 04:00	14.15	3.55	92.36	0.79	0.01	24.76	477147.5	44.91
04-06-2025 05:00	14.15	3.57	92.22	0.8	0.02	24.89	477011.2	44.97
04-06-2025 06:00	14.15	3.68	92.29	0.79	0.02	25.06	476929.6	44.95
04-06-2025 07:00	14.15	3.49	92.23	0.83	0.06	25.09	476549.4	44.92
04-06-2025 08:00	14.17	3.09	92.53	0.85	0.04	25.31	479621.5	45
04-06-2025 09:00	14.27	2.31	92.65	0.76	0.01	26.19	408281.1	36.68
04-06-2025 10:00	14.21	1.69	96.91	0.88	0	24.59	459851.4	42.16
04-06-2025 11:00	14.23	1.34	97.32	0.95	0	25.18	454791.2	41.62
04-06-2025 12:00	14.25	1.2	98.28	0.88	0	25.47	460966.3	41.99
04-06-2025 13:00	14.36	0.98	93.65	0.73	0	26.15	328272.1	27.75
04-06-2025 14:00	14.3	1.05	97.09	0.85	0	26.65	470031	42.61
04-06-2025 15:00	14.32	1.02	98.33	0.88	0	27.56	476153.6	43.06
04-06-2025 16:00	14.27	1.11	98.85	0.81	0	26.89	484683.7	44.1
04-06-2025 17:00	14.23	1.4	99.11	0.84	0	26.77	488052.5	44.55
04-06-2025 18:00	14.22	1.41	98.68	0.87	0	26.28	480879.2	44.09
04-06-2025 19:00	14.22	1.64	98.47	0.86	0	26.4	481113.3	44.22
04-06-2025 20:00	14.17	2.34	98.31	0.81	0	25.12	475064	43.82
04-06-2025 21:00	14.17	2.88	98.07	0.78	0	25.56	477403.9	44.18
04-06-2025 22:00	14.16	2.53	98.22	0.81	0	26.14	480610	44.61
04-06-2025 23:00	14.16	2.93	98.27	0.85	0	26.11	480843.6	44.59
04-06-2025 24:00	14.17	2.5	98.4	0.91	0	25.68	464380	39.16
05-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.32
05-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
05-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
05-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
05-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
05-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
05-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
05-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
05-06-2025 09:00	<Samp	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	13.02
05-06-2025 10:00	14.22	1.5	98.29	0.86	0	25.56	484109.7	44.27
05-06-2025 11:00	14.22	1.44	99.03	0.9	0	26.07	480232.1	44.08
05-06-2025 12:00	14.24	1.32	98.8	0.88	0	25.55	473487.6	43.24
05-06-2025 13:00	14.27	1.22	92.98	0.74	0	23.73	337296.1	29.12
05-06-2025 14:00	14.24	1.46	97.31	0.83	0	25.55	476876.9	43.63
05-06-2025 15:00	14.25	1.56	98.79	0.85	0	26.6	482203.4	44.03
05-06-2025 16:00	14.25	1.37	98.84	0.88	0	26.4	480340.3	43.84
05-06-2025 17:00	14.22	1.5	98.85	0.83	0	25.44	482393.4	44.1
05-06-2025 18:00	14.2	1.87	98.69	0.83	0	25.08	477656.2	43.82
05-06-2025 19:00	14.19	2.18	98.59	0.84	0	25.39	481230.1	44.28
05-06-2025 20:00	14.16	2.69	98.18	0.82	0	24.71	472672.6	43.7
05-06-2025 21:00	14.16	3.02	97.92	0.81	0	24.82	474898.8	43.91
05-06-2025 22:00	14.18	3.1	98.7	0.81	0	25.65	484280.7	44.67
05-06-2025 23:00	14.17	3.04	98.48	0.83	0	25.45	480860	44.39
05-06-2025 24:00	14.16	3.09	98.47	0.86	0	24.98	463287.9	37.93
06-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.22
06-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
06-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
06-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
06-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
06-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	9.91
06-06-2025 10:00	14.19	2.04	98.08	1.05	0.04	25.15	471570.9	43.01
06-06-2025 11:00	14.21	1.82	97.8	0.93	0.39	24.18	460511.5	42.12
06-06-2025 12:00	14.23	1.42	98.26	0.94	0.34	24.87	461131.3	42.14
06-06-2025 13:00	14.38	0.88	92.95	0.74	0.29	26.97	326684.2	27.66
06-06-2025 14:00	14.27	1.14	96.81	0.88	0.18	25.43	461754.9	42.08
06-06-2025 15:00	14.27	1.12	97.77	0.89	0.09	25.95	461906.6	42.02
06-06-2025 16:00	14.26	1.13	97.52	0.89	0.04	26.05	464040.3	42.37
06-06-2025 17:00	14.23	1.32	98.37	0.87	0.02	26.26	476203.3	43.65
06-06-2025 18:00	14.22	1.53	98.46	0.88	0.02	26.03	475277.6	43.57
06-06-2025 19:00	14.22	1.54	98.64	0.9	0.04	26.54	483683.1	44.38
06-06-2025 20:00	14.18	2.15	98.37	0.85	0.05	25.7	477345.5	44.09
06-06-2025 21:00	14.18	2.42	98.18	0.88	0.08	26.19	479545.5	44.31
06-06-2025 22:00	14.18	2.35	98.17	0.89	0.11	25.92	476153.8	44.07
06-06-2025 23:00	14.17	2.79	98.46	0.87	0.14	25.96	481584.6	44.51
06-06-2025 24:00	14.16	2.86	98.18	0.87	0.18	25.13	458610.7	38.42
07-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.3
07-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
07-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
07-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
07-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
07-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
07-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
07-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.77			0.52	22.06		
Max	14.48	4.99			1.01	36.7		
07-06-2025 09:00	<Samp	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	13.1
07-06-2025 10:00	14.26	1.53	97.9	0.96	0.11	25.1	481881.8	43.57
07-06-2025 11:00	14.26	1.17	98.62	0.99	0.04	25.15	471583.2	42.86
07-06-2025 12:00	14.24	1.12	98.63	0.9	0.01	24.79	467388.4	42.57
07-06-2025 13:00	14.32	1.22	92.65	0.73	0.01	24.33	333292.8	28.51
07-06-2025 14:00	14.18	1.86	97.24	0.82	0	24.75	469848.4	43.42
07-06-2025 15:00	14.18	1.86	98.38	0.91	0.02	25.4	476715.8	43.9
07-06-2025 16:00	14.17	1.67	98.09	0.92	0.05	24.85	473071.9	43.63
07-06-2025 17:00	14.16	2.26	98.43	0.93	0.09	24.81	476767.7	44.01
07-06-2025 18:00	14.16	2.67	98	0.89	0.12	24.65	472010.6	43.56
07-06-2025 19:00	14.18	2.51	98.04	0.85	0.15	25.25	473978.6	43.69
07-06-2025 20:00	14.16	2.72	97.79	0.87	0.16	24.64	467926.8	43.27
07-06-2025 21:00	14.15	3.2	97.62	0.85	0.17	24.4	468713.3	43.38
07-06-2025 22:00	14.15	3.73	98.2	0.84	0.19	24.91	476786.8	44.12
07-06-2025 23:00	14.14	4.25	98.17	0.85	0.22	24.49	472849.5	43.78
07-06-2025 24:00	14.12	3.69	97.04	0.84	0.2	22.99	440107.9	36.63
08-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.27
08-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
08-06-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.02
08-06-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
08-06-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.9
08-06-2025 19:00	14.14	2.66	95.28	0.9	0	24.13	399388.9	36.26
08-06-2025 20:00	14.07	3.1	94.82	0.89	0	22.17	420002.6	39.14
08-06-2025 21:00	14.08	3.62	94.86	0.87	0.01	22.2	423617.3	39.43
08-06-2025 22:00	14.09	3.65	95.23	0.88	0.02	22.48	426197.1	39.61
08-06-2025 23:00	14.08	3.45	95.07	0.89	0.03	22.51	423081.9	39.37
08-06-2025 24:00	14.22	3.69	93.5	0.78	0.05	30.69	430058.6	39.32
09-06-2025 01:00	14.19	3.22	92.89	0.83	0.09	25.61	484051.4	45.37
09-06-2025 02:00	14.19	3.09	92.59	0.83	0.13	25.94	484348.8	45.42
09-06-2025 03:00	14.19	3.09	92.35	0.85	0.21	26.06	480280.3	45.12
09-06-2025 04:00	14.18	3.07	91.98	0.85	0.22	25.93	476646.8	44.92
09-06-2025 05:00	14.17	3.51	91.79	0.87	0.24	25.89	476111.5	44.91
09-06-2025 06:00	14.17	3.69	91.89	0.89	0.25	25.85	476494.5	44.95
09-06-2025 07:00	14.18	2.9	92.2	0.94	0.24	26	477029.6	44.88
09-06-2025 08:00	14.2	1.93	92.59	0.91	0.16	26.29	481805.9	45.09
09-06-2025 09:00	14.26	1.68	92.86	0.85	0.07	26.98	438076.6	40.01
09-06-2025 10:00	14.13	1.79	94.61	0.94	0.01	23.14	425789.8	39.47
09-06-2025 11:00	14.14	1.82	95.83	0.91	0	23.3	434170.9	40.13
09-06-2025 12:00	14.14	1.83	96.05	0.9	0	23.34	433340.8	40
09-06-2025 13:00	14.41	1.64	92.17	0.66	0	27.55	309104.6	25.32
09-06-2025 14:00	14.18	1.71	95.44	0.88	0	23.8	440935.8	40.62
09-06-2025 15:00	14.17	1.67	96.15	0.93	0	23.57	436215.3	40.14
09-06-2025 16:00	14.18	1.68	96.51	0.91	0	23.71	444335.3	40.85
09-06-2025 17:00	14.18	1.96	96.69	0.9	0	23.63	448881.7	41.32
09-06-2025 18:00	14.17	2.06	96.44	0.88	0	23.77	449114.9	41.43
09-06-2025 19:00	14.16	2.56	96.76	0.87	0	23.99	456901.5	42.19
09-06-2025 20:00	14.17	2.91	97.65	0.87	0	24.74	468454.1	43.31
09-06-2025 21:00	14.17	3.03	97.74	0.86	0	24.76	471599.6	43.59
09-06-2025 22:00	14.18	2.8	98.28	0.86	0.01	25.68	479266.1	44.18
09-06-2025 23:00	14.18	2.56	98.2	0.88	0.02	25.77	477804	44.15
09-06-2025 24:00	14.21	2.36	96.41	0.87	0.05	29.02	425253.3	38.52
10-06-2025 01:00	14.18	2.76	94	0.91	0.08	28.86	490331.1	45.87
10-06-2025 02:00	14.23	2.75	92.96	0.88	0.1	28.74	500916.3	46.84
10-06-2025 03:00	14.23	2.8	92.78	0.87	0.13	28.57	500693.1	46.77
10-06-2025 04:00	14.17	2.78	92.65	0.94	0.12	30.49	501527.6	47.39
10-06-2025 05:00	14.17	2.81	92.33	0.93	0.14	30.76	500699.4	47.3
10-06-2025 06:00	14.24	2.86	92.76	0.93	0.18	27.74	496601.1	46.39
10-06-2025 07:00	14.21	2.72	92.36	0.94	0.16	26.94	487608	45.71
10-06-2025 08:00	14.25	2.29	92.7	0.97	0.1	27.33	491242.1	45.69
10-06-2025 09:00	14.29	1.92	92.49	0.87	0.02	28.97	419245	37.87
10-06-2025 10:00	14.2	1.74	95.99	0.97	0	24.33	451456.1	41.56
10-06-2025 11:00	14.24	1.45	97.67	0.96	0	25.52	464036.8	42.49
10-06-2025 12:00	14.26	1.28	97.97	0.97	0	25.81	465653.1	42.52
10-06-2025 13:00	14.34	1.15	92.54	0.82	0	24.73	325656	27.63

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.77			0.52	22.06		
Max	14.48	4.99			1.01	36.7		
10-06-2025 14:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	42.54
10-06-2025 15:00	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	<Samp	43.85
10-06-2025 16:00	14.25	1.29	98.58	1.59	0.48	26.88	479513.8	43.69
10-06-2025 17:00	14.25	1.41	98.59	1.58	0.49	26.85	483631.9	44.1
10-06-2025 18:00	14.21	1.76	98.09	1.56	0.53	25.8	475859.6	43.69
10-06-2025 19:00	14.18	2.32	98.31	1.52	0.57	25.65	479678.2	44.12
10-06-2025 20:00	14.18	2.64	98.68	1.53	0.62	25.53	482241.4	44.34
10-06-2025 21:00	14.17	2.64	98.26	1.55	0.67	25.11	477576.5	44.02
10-06-2025 22:00	14.17	2.79	98.69	1.53	0.72	25.64	484734.8	44.66
10-06-2025 23:00	14.16	3.1	98.72	1.52	0.78	25.55	484052.1	44.62
10-06-2025 24:00	14.19	3.4	97.72	1.49	0.81	28.52	441820.7	40.03
11-06-2025 01:00	14.16	3.6	93.83	1.54	0.86	27.99	472953.8	44.22
11-06-2025 02:00	14.2	3.2	92.56	1.58	0.92	26.6	488928.1	45.67
11-06-2025 03:00	14.22	3.25	92.61	1.54	0.94	26.94	492776.8	45.96
11-06-2025 04:00	14.23	2.99	92.71	1.51	0.94	27.54	494700.8	46.05
11-06-2025 05:00	14.17	2.67	92.39	1.56	0.94	30.77	496377.3	46.83
11-06-2025 06:00	14.22	2.17	91.98	1.52	0.91	30.51	496329.7	46.57
11-06-2025 07:00	14.24	2.04	92.26	1.54	0.9	29.89	498184.8	46.56
11-06-2025 08:00	14.22	1.98	92.44	1.6	0.87	29.4	498365.7	46.7
11-06-2025 09:00	14.24	1.8	92.12	1.52	0.88	29.02	418351.4	38.09
11-06-2025 10:00	14.2	1.69	96.56	1.6	0.83	25.43	465689.1	42.91
11-06-2025 11:00	14.2	1.72	97.54	1.59	0.8	25.54	463804.3	42.64
11-06-2025 12:00	14.22	1.6	97.9	1.59	0.74	26.21	472796.6	43.37
11-06-2025 13:00	14.3	1.22	92.19	1.51	0.75	26.42	332744.4	28.59
11-06-2025 14:00	14.24	1.21	96.87	1.6	0.69	26.31	470983.6	43.14
11-06-2025 15:00	14.24	1.21	97.78	1.61	0.66	26.51	469066.5	42.88
11-06-2025 16:00	14.25	1.23	98.06	1.62	0.63	27.01	478286	43.75
11-06-2025 17:00	14.23	1.35	98.45	1.6	0.62	26.52	477139.6	43.69
11-06-2025 18:00	14.21	1.47	98.09	1.61	0.62	26.23	474096	43.51
11-06-2025 19:00	14.21	1.36	97.81	1.68	0.64	26.27	471191.1	43.37
11-06-2025 20:00	14.18	2.1	97.73	1.56	0.63	25.8	474110.4	43.78
11-06-2025 21:00	14.18	2.65	98.48	1.54	0.66	25.96	484232	44.63
11-06-2025 22:00	14.15	2.89	98.12	1.54	0.71	25.08	474030.7	43.86
11-06-2025 23:00	14.17	3.22	98.83	1.52	0.75	25.82	489034.6	45.06
11-06-2025 24:00	14.18	3.08	98.04	1.63	0.8	26.81	453918.7	41.32
12-06-2025 01:00	14.16	3.09	94.98	1.55	0.85	28.09	502196.6	46.92
12-06-2025 02:00	14.2	2.9	93.21	1.55	0.92	28.12	499930.2	46.7
12-06-2025 03:00	14.21	2.84	92.85	1.55	0.95	28	499570.5	46.74
12-06-2025 04:00	14.15	3	92.46	1.57	0.95	29.72	499905.7	47.23
12-06-2025 05:00	14.2	3.04	92.58	1.54	0.99	28.83	500336.6	46.89
12-06-2025 06:00	14.23	3.54	92.49	1.52	1.01	27.63	498429.9	46.57
12-06-2025 07:00	14.2	3.84	92.42	1.57	0.99	26.72	491681.4	46.08
12-06-2025 08:00	14.19	3.2	92.78	1.57	0.98	28.25	497575.1	46.66
12-06-2025 09:00	14.24	3.18	92.34	1.5	0.95	28.35	418478.4	37.98
12-06-2025 10:00	14.2	2.45	97.18	1.6	0.88	25.95	476995.1	43.86
12-06-2025 11:00	14.22	2.09	98.12	1.63	0.8	25.85	473045.7	43.35
12-06-2025 12:00	14.23	1.81	98.56	1.6	0.74	26.2	475981.8	43.51
12-06-2025 13:00	14.29	1.63	93.1	1.47	0.69	24.94	330771.3	28.33
12-06-2025 14:00	14.22	1.69	96.7	1.57	0.58	25.06	466271	42.74
12-06-2025 15:00	14.23	1.73	98.38	1.56	0.53	26.61	479710.1	43.92
12-06-2025 16:00	14.22	1.67	98.14	1.55	0.5	26.3	475507.9	43.64
12-06-2025 17:00	14.18	1.99	97.21	1.53	0.5	24.77	461954.1	42.6
12-06-2025 18:00	14.19	2.27	97.77	1.54	0.53	25.63	476188.3	43.85
12-06-2025 19:00	14.19	2.47	98.27	1.56	0.6	26.39	482152.9	44.43
12-06-2025 20:00	14.17	2.61	98.01	1.55	0.62	25.9	476389.1	44.01
12-06-2025 21:00	14.17	2.66	97.71	1.54	0.68	25.71	474761	43.91
12-06-2025 22:00	14.19	2.56	98.05	1.55	0.7	26.56	478802.5	44.16
12-06-2025 23:00	14.19	2.75	97.76	1.52	0.71	26.38	477602.9	44.15
12-06-2025 24:00	14.23	3	96.93	1.53	0.75	30.88	439732.6	39.8
13-06-2025 01:00	14.25	2.78	93.78	1.54	0.78	28.7	488890	45.33
13-06-2025 02:00	14.25	2.74	92.6	1.51	0.81	28.5	495415.7	46.19
13-06-2025 03:00	14.25	2.69	92.61	1.53	0.81	29.21	499964.3	46.61
13-06-2025 04:00	14.24	2.32	92.59	1.55	0.84	28.27	494652.9	46.22
13-06-2025 05:00	14.22	2.15	92.19	1.53	0.83	27.81	490635	46.02
13-06-2025 06:00	14.22	2.73	92.5	1.53	0.85	29.61	501420.6	47.06
13-06-2025 07:00	14.16	2.79	92.48	1.56	0.84	31.2	501315.4	47.52
13-06-2025 08:00	14.19	2.94	92.66	1.55	0.84	29.86	500379.9	47.08
13-06-2025 09:00	14.21	2.99	92.2	1.51	0.83	27.5	419686.5	38.36
13-06-2025 10:00	14.2	2.33	97.1	1.57	0.77	25.9	477649.9	44.05
13-06-2025 11:00	14.21	1.85	97.93	1.59	0.7	25.98	469602.1	43.12
13-06-2025 12:00	14.22	1.69	97.92	1.6	0.61	25.78	466498.3	42.78
13-06-2025 13:00	14.36	1.55	92.31	1.43	0.58	29.15	326666.8	27.6
13-06-2025 14:00	14.21	1.79	96.29	1.51	0.46	25.15	464097.9	42.72
13-06-2025 15:00	14.12	4.47	96.85	1.42	0.48	24	462797	43
13-06-2025 16:00	14.13	7.2	97.67	1.46	0.58	24.65	472245.8	43.84
13-06-2025 17:00	14.13	4.99	97.9	1.49	0.68	24.65	473036.2	43.85
13-06-2025 18:00	14.12	5.09	97.76	1.51	0.76	24.26	467236.4	43.37

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.77			0.52	22.06		
Max	14.48	4.99			1.01	36.7		
13-06-2025 19:00	14.13	4.84	97.68	1.5	0.83	24.79	472235.9	43.85
13-06-2025 20:00	14.12	4.24	97.3	1.54	0.88	24.45	462170.1	42.9
13-06-2025 21:00	14.13	4.28	97.04	1.52	0.93	24.75	466298	43.32
13-06-2025 22:00	14.12	4.36	97.09	1.52	0.96	24.56	460565.1	42.84
13-06-2025 23:00	14.14	4.39	97.49	1.53	0.97	25.32	470734	43.75
13-06-2025 24:00	14.2	3.94	96.75	1.51	0.96	29.87	433065.7	39.37
14-06-2025 01:00	14.16	3.63	94.06	1.58	0.97	28.38	496442.1	46.6
14-06-2025 02:00	14.18	3.99	92.89	1.52	0.98	28.74	502509.2	47.25
14-06-2025 03:00	14.21	4.03	92.81	1.51	0.99	27.19	496598.3	46.49
14-06-2025 04:00	14.22	3.47	92.8	1.5	0.96	27.82	499734.3	46.74
14-06-2025 05:00	14.23	3.17	92.79	1.49	0.96	28.72	502396.1	47.02
14-06-2025 06:00	14.2	3.27	92.76	1.53	0.93	29.55	502418.1	47.26
14-06-2025 07:00	14.18	5.65	92.58	1.43	0.94	29.07	503734.1	47.51
14-06-2025 08:00	14.2	9.75	92.93	1.43	0.96	27.41	501757.3	47.05
14-06-2025 09:00	14.18	9.38	91.96	1.32	0.94	25.91	422173.9	38.71
14-06-2025 10:00	14.13	10.71	95.76	1.43	0.95	25.16	468089.8	43.8
14-06-2025 11:00	14.12	8.28	97.12	1.5	0.99	24.8	462350.6	43.11
14-06-2025 12:00	14.13	4.24	96.99	1.55	1.01	24.23	458850.3	42.63
14-06-2025 13:00	14.34	2.5	91.97	1.38	1	31.76	320075.7	26.89
14-06-2025 14:00	14.17	2.6	96.18	1.53	0.87	24.35	461560.6	42.66
14-06-2025 15:00	14.17	2.48	97.32	1.51	0.78	24.72	462235.6	42.66
14-06-2025 16:00	14.17	2.61	97.26	1.51	0.74	24.57	459662.4	42.44
14-06-2025 17:00	14.18	2.63	97.48	1.52	0.71	25.05	468307.8	43.19
14-06-2025 18:00	14.17	2.67	97.42	1.51	0.69	25.01	467045.3	43.11
14-06-2025 19:00	14.16	3.1	97.69	1.51	0.67	25.22	469953.3	43.48
14-06-2025 20:00	14.13	3.39	97.08	1.52	0.69	24	458150.1	42.45
14-06-2025 21:00	14.14	3.69	97.34	1.52	0.73	24.79	466862	43.33
14-06-2025 22:00	14.14	3.84	97.8	1.55	0.76	25.28	471671.7	43.78
14-06-2025 23:00	14.15	3.3	97.48	1.53	0.78	25.22	466214.4	43.26
14-06-2025 24:00	14.19	3.45	96.89	1.5	0.81	29.52	433382.2	39.4
15-06-2025 01:00	14.22	3.94	94.07	1.48	0.84	28.49	479872.1	44.56
15-06-2025 02:00	14.22	3.37	93.33	1.49	0.84	27.87	500439.6	46.83
15-06-2025 03:00	14.22	3.52	93.09	1.49	0.86	27.94	499840.5	46.78
15-06-2025 04:00	14.2	4.12	92.9	1.51	0.87	27.53	497839	46.7
15-06-2025 05:00	14.18	4.16	93.06	1.52	0.89	28.71	502506.3	47.28
15-06-2025 06:00	14.18	4.12	93.05	1.52	0.9	28.72	502461.6	47.24
15-06-2025 07:00	14.21	4.24	93.07	1.5	0.89	27.73	500626.1	46.91
15-06-2025 08:00	14.2	4.14	93.03	1.49	0.88	27.54	497566	46.6
15-06-2025 09:00	14.2	3.36	93.07	1.53	0.82	27.12	493556.2	46.2
15-06-2025 10:00	14.21	2.75	93.1	1.51	0.73	28.94	495830.4	46.38
15-06-2025 11:00	14.18	2.63	92.89	1.57	0.66	30.25	494531	46.58
15-06-2025 12:00	14.21	2.48	93.44	1.48	0.59	26.69	499253.4	46.68
15-06-2025 13:00	14.17	2.32	93.26	1.59	0.55	30.79	494879.5	46.62
15-06-2025 14:00	14.17	2.06	92.69	1.62	0.49	32.09	492576.6	46.53
15-06-2025 15:00	14.14	1.85	92.43	1.64	0.46	32.95	490960.1	46.66
15-06-2025 16:00	14.15	1.77	92.48	1.62	0.41	32.41	492202.6	46.69
15-06-2025 17:00	14.19	1.94	92.68	1.56	0.4	30.58	494733.9	46.53
15-06-2025 18:00	14.19	2.42	92.14	1.53	0.42	27.03	475406.1	44.59
15-06-2025 19:00	14.06	2.46	93.53	1.56	0.45	24.15	425585.5	39.9
15-06-2025 20:00	14.05	2.55	93.49	1.57	0.48	22.62	413625.4	38.68
15-06-2025 21:00	14.06	2.53	93.42	1.58	0.52	22.87	414872.1	38.85
15-06-2025 22:00	14.06	2.51	93.72	1.6	0.57	23.04	418908.8	39.25
15-06-2025 23:00	14.06	2.15	94.08	1.59	0.61	23.16	420887.6	39.38
15-06-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	3.79
16-06-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
16-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
16-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
16-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
16-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
16-06-2025 09:00	<Samp	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	13
16-06-2025 10:00	14.2	1.67	96.33	1.61	0.47	25.04	462299.5	42.55
16-06-2025 11:00	14.25	1.53	97.74	1.64	0.39	25.94	469792.7	43
16-06-2025 12:00	14.26	1.33	97.9	1.62	0.35	26.03	465282.8	42.47
16-06-2025 13:00	14.31	1.1	93.02	1.5	0.32	24.16	332429.6	28.44
16-06-2025 14:00	14.26	1.22	96.81	1.61	0.26	27.6	471990.7	43.14
16-06-2025 15:00	14.28	1.25	97.85	1.6	0.23	27.03	474865.8	43.26
16-06-2025 16:00	14.28	1.14	98.48	1.6	0.22	27.55	482408.7	43.86
16-06-2025 17:00	14.27	1.18	98.83	1.59	0.22	27.6	482086.7	43.88
16-06-2025 18:00	14.24	1.23	98.3	1.61	0.23	26.69	475171.3	43.46
16-06-2025 19:00	14.23	1.38	98.09	1.6	0.21	26.72	476839.3	43.73
16-06-2025 20:00	14.17	2.06	97.75	1.57	0.25	25.35	471207	43.58
16-06-2025 21:00	14.15	2.79	97.83	1.55	0.32	25.42	473765.8	43.94
16-06-2025 22:00	14.15	3.18	98.19	1.55	0.38	25.61	478664.1	44.37
16-06-2025 23:00	14.17	2.97	98.55	1.54	0.45	26.22	485658.4	44.91

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.77			0.52	22.06		
Max	14.48	4.99			1.01	36.7		
16-06-2025 24:00	14.16	2.94	98.05	1.55	0.49	25.42	461749	38.62
17-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.64
17-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
17-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	12.2
17-06-2025 10:00	14.23	1.54	96.56	1.68	0.48	25.33	470785.8	43.06
17-06-2025 11:00	14.26	1.37	97.88	1.69	0.41	26.53	474699.8	43.36
17-06-2025 12:00	14.28	1.22	98.32	1.66	0.33	26.95	477172	43.48
17-06-2025 13:00	14.27	1.25	93.33	1.51	0.29	23.06	335719.1	28.93
17-06-2025 14:00	14.23	1.43	96.97	1.6	0.26	27.5	469700.4	43.1
17-06-2025 15:00	14.26	1.33	98.09	1.62	0.22	26.34	471669.3	42.97
17-06-2025 16:00	14.31	1.21	98.38	1.6	0.2	27.64	483698.9	43.73
17-06-2025 17:00	14.3	1.24	98.64	1.63	0.19	27.74	483210.2	43.8
17-06-2025 18:00	14.3	1.15	98.44	1.63	0.18	28.02	484996.9	44.06
17-06-2025 19:00	14.27	1.22	98.94	1.64	0.17	28.48	490423.5	44.69
17-06-2025 20:00	14.23	1.17	98.5	1.63	0.19	26.97	481730.2	44.21
17-06-2025 21:00	14.18	1.74	97.71	1.59	0.24	25.96	476334.4	44.08
17-06-2025 22:00	14.17	2.44	97.92	1.57	0.27	26.1	479286.8	44.43
17-06-2025 23:00	14.17	2.76	98.22	1.57	0.33	26.14	483122.9	44.78
17-06-2025 24:00	14.18	3.02	97.15	1.55	0.41	28.09	438934.6	40.12
18-06-2025 01:00	14.18	3.11	94.66	1.52	0.46	25.42	486587	45.38
18-06-2025 02:00	14.21	2.89	93.52	1.54	0.53	26.99	500011.3	46.73
18-06-2025 03:00	14.19	3.19	93.12	1.56	0.59	26.63	497930.1	46.67
18-06-2025 04:00	14.19	2.54	93.14	1.6	0.65	27.41	500319.1	46.92
18-06-2025 05:00	14.21	2.17	93.07	1.59	0.67	27.34	499374.8	46.76
18-06-2025 06:00	14.2	2.1	92.88	1.63	0.69	27.91	500014.1	46.9
18-06-2025 07:00	14.22	1.85	92.69	1.66	0.7	27.68	496184.3	46.49
18-06-2025 08:00	14.18	1.79	92.69	1.72	0.68	29.27	497205.6	46.86
18-06-2025 09:00	14.23	1.31	91.76	1.62	0.59	31.62	416487.7	38.09
18-06-2025 10:00	14.27	1.18	97.08	1.67	0.44	27.46	480752.2	43.97
18-06-2025 11:00	14.26	1.14	98.08	1.75	0.33	26.82	472925.2	43.17
18-06-2025 12:00	14.26	1.02	97.44	1.71	0.26	25.95	462446.8	42.18
18-06-2025 13:00	14.34	0.77	93.09	1.57	0.23	25.38	331223.4	28.32
18-06-2025 14:00	14.3	0.92	97	1.67	0.18	27.33	470108.6	42.72
18-06-2025 15:00	14.32	1.01	98.38	1.69	0.12	27.94	477455.8	43.2
18-06-2025 16:00	14.27	0.91	98.33	1.67	0.11	26.94	475369.9	43.23
18-06-2025 17:00	14.3	0.99	99.02	1.68	0.11	28.21	486964.1	44.14
18-06-2025 18:00	14.28	1.13	99.1	1.62	0.09	27.87	491926.7	44.66
18-06-2025 19:00	14.24	1.29	98.57	1.61	0.06	27.32	483352.1	44.32
18-06-2025 20:00	14.2	1.74	97.87	1.61	0.1	26.03	475499.5	43.92
18-06-2025 21:00	14.18	2.11	97.94	1.6	0.15	26.04	478258.8	44.25
18-06-2025 22:00	14.17	2.2	98.27	1.58	0.21	26.09	481075.3	44.55
18-06-2025 23:00	14.16	2.69	98.36	1.58	0.27	25.85	484024.7	44.84
18-06-2025 24:00	14.19	3.01	97.6	1.55	0.36	28.52	444497.3	40.38
19-06-2025 01:00	14.15	3.33	94.39	1.56	0.41	29.19	484151.2	45.44
19-06-2025 02:00	14.15	3.34	93.24	1.57	0.49	28.62	500800.2	47.32
19-06-2025 03:00	14.09	3.23	92.8	1.62	0.53	30.61	501256.2	47.86
19-06-2025 04:00	14.08	2.73	92.73	1.66	0.58	30.6	501322.9	47.87
19-06-2025 05:00	14.14	2.38	92.97	1.61	0.6	29.63	500995	47.48
19-06-2025 06:00	14.1	2.33	92.85	1.67	0.6	30.98	500251.6	47.73
19-06-2025 07:00	14.16	2.78	93.09	1.66	0.64	29.38	501700.7	47.4
19-06-2025 08:00	14.17	2.91	93.18	1.63	0.62	28.29	500928.8	47.16
19-06-2025 09:00	14.17	3.06	92.71	1.62	0.59	28.34	428409.3	39.46
19-06-2025 10:00	14.2	1.94	97.13	1.67	0.5	25.4	471088.3	43.45
19-06-2025 11:00	14.22	1.63	98.27	1.71	0.39	25.82	472069.6	43.32
19-06-2025 12:00	14.27	1.3	98.47	1.68	0.32	26.72	477396.1	43.42
19-06-2025 13:00	14.32	0.85	93.17	1.54	0.28	23.79	332098.1	28.44
19-06-2025 14:00	14.28	1.2	96.98	1.63	0.24	26.68	473819.2	43.19
19-06-2025 15:00	14.27	1.24	98.28	1.66	0.19	27.32	479214.8	43.76
19-06-2025 16:00	14.28	1.09	98.28	1.72	0.5	27.11	475562.1	43.36
19-06-2025 17:00	14.29	1.33	98.27	1.7	0.43	27.63	482386.4	43.88
19-06-2025 18:00	14.23	1.21	97.85	1.67	0.27	26.3	473010.7	43.42
19-06-2025 19:00	14.22	1.38	98.54	1.65	0.26	27.03	484358.2	44.45
19-06-2025 20:00	14.2	1.57	98.04	1.68	0.27	26.39	478046.9	44.11
19-06-2025 21:00	14.2	2.08	98.45	1.63	0.28	26.85	487948.4	44.94
19-06-2025 22:00	14.19	2.23	98.57	1.63	0.29	26.58	486240.3	44.86
19-06-2025 23:00	14.21	1.96	98.91	1.68	0.34	26.87	494017.8	45.35
19-06-2025 24:00	14.19	1.75	98.96	1.68	0.37	26.21	474977.4	38.74
20-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.2
20-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
20-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
20-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.77			0.52	22.06		
Max	14.48	4.99			1.01	36.7		
20-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
20-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
20-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
20-06-2025 09:00	<Samp	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	13.02
20-06-2025 10:00	14.21	1.65	97.74	1.74	0.46	24.59	476187.8	43.54
20-06-2025 11:00	14.28	1.28	98.01	1.75	0.37	26.35	472882.8	43.02
20-06-2025 12:00	14.28	0.97	97.31	1.69	0.26	25.94	457804.1	41.69
20-06-2025 13:00	14.38	0.92	92.19	1.51	0.19	28.42	323919.8	27.26
20-06-2025 14:00	14.29	1.02	96.05	1.63	0.1	26.13	466621.2	42.5
20-06-2025 15:00	14.28	1.03	96.93	1.65	0.07	26.14	460735.1	41.99
20-06-2025 16:00	14.3	1.06	97.46	1.65	0.05	27.21	475354.4	43.16
20-06-2025 17:00	14.3	1.05	97.81	1.66	0.04	27.92	478839.3	43.5
20-06-2025 18:00	14.3	1.19	97.94	1.69	0.03	28.16	480229.6	43.71
20-06-2025 19:00	14.25	1.08	97.92	1.68	0.03	27.43	477122.2	43.77
20-06-2025 20:00	14.2	1.56	97.62	1.64	0.03	26.38	474352.6	43.86
20-06-2025 21:00	14.19	2.3	97.78	1.6	0.04	26.2	480118.9	44.43
20-06-2025 22:00	14.21	2.33	98.46	1.61	0.09	26.89	487760.1	44.99
20-06-2025 23:00	14.18	2.75	97.88	1.58	0.12	25.97	477339.4	44.21
20-06-2025 24:00	14.15	3.03	97.55	1.56	0.17	25.52	459608.3	38.47
21-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.27
21-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
21-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
21-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
21-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	12.09
21-06-2025 10:00	14.2	2.41	96.76	1.66	0.36	23.74	465945.8	42.68
21-06-2025 11:00	14.22	1.84	97.73	1.68	0.28	24.75	467096.3	42.84
21-06-2025 12:00	14.23	1.59	97.76	1.67	0.2	25.01	464712.8	42.54
21-06-2025 13:00	14.37	1.25	92.75	1.5	0.14	28.09	327468.6	27.73
21-06-2025 14:00	14.26	1.46	96.38	1.63	0.04	25.44	465211.5	42.56
21-06-2025 15:00	14.24	1.43	97.85	1.65	0.03	25.71	468977.6	42.86
21-06-2025 16:00	14.25	1.48	97.92	1.65	0.02	26.12	473517.7	43.28
21-06-2025 17:00	14.24	1.43	98.23	1.62	0.01	26.16	480110.7	43.9
21-06-2025 18:00	14.21	1.86	98.03	1.62	0.02	25.98	477776.8	43.95
21-06-2025 19:00	14.18	2.18	97.41	1.63	0.05	25.26	468029.5	43.23
21-06-2025 20:00	14.18	2.38	97.27	1.63	0.08	24.95	465530.2	43.05
21-06-2025 21:00	14.17	2.71	97.25	1.62	0.11	24.89	469355.3	43.47
21-06-2025 22:00	14.17	2.93	97.93	1.62	0.13	25.57	478745	44.26
21-06-2025 23:00	14.17	2.99	98.24	1.6	0.17	25.47	479120	44.3
21-06-2025 24:00	14.15	3.01	97.83	1.62	0.21	24.76	458551.1	38.65
22-06-2025 01:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.31
22-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
22-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 09:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 10:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 11:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 12:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 13:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 14:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 15:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 16:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 17:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0.01
22-06-2025 18:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	5.99
22-06-2025 19:00	14.16	2.73	93.51	1.68	0.16	24.31	394902.5	35.71
22-06-2025 20:00	14.08	3.03	94.25	1.67	0.14	22.06	415840	38.69
22-06-2025 21:00	14.08	2.82	94.31	1.66	0.17	22.32	416210.2	38.76
22-06-2025 22:00	14.08	2.87	94.49	1.67	0.17	22.61	419835.7	39.09
22-06-2025 23:00	14.07	2.92	94.53	1.68	0.21	22.59	418336.8	38.96
22-06-2025 24:00	14.21	3.12	93.28	1.64	0.24	27.11	446537.3	41.18
23-06-2025 01:00	14.19	3.11	91.79	1.68	0.27	25.98	478943.9	45.15
23-06-2025 02:00	14.19	2.85	91.47	1.74	0.31	26.26	479532.3	45.28
23-06-2025 03:00	14.19	3.24	91.31	1.68	0.35	26.39	478188.4	45.19
23-06-2025 04:00	14.18	3.33	91.22	1.66	0.35	26.08	474667.4	44.92
23-06-2025 05:00	14.18	3.4	91.12	1.66	0.38	26.03	473674.9	44.87
23-06-2025 06:00	14.17	3.56	91.08	1.65	0.37	25.89	473522.7	44.87
23-06-2025 07:00	14.17	3.31	91.09	1.65	0.37	25.8	472767.8	44.79
23-06-2025 08:00	14.18	3.08	91.34	1.67	0.36	25.98	475511	44.94
23-06-2025 09:00	14.24	3.12	91.64	1.6	0.31	25.64	415213.4	37.91

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.77			0.52	22.06		
Max	14.48	4.99			1.01	36.7		
23-06-2025 10:00	14.17	2.74	95.42	1.71	0.24	24.32	455863.1	42.3
23-06-2025 11:00	14.21	2.01	97.09	1.77	0.18	25.34	460657.4	42.42
23-06-2025 12:00	14.25	1.56	97.82	1.77	0.11	26.23	469032.8	42.97
23-06-2025 13:00	14.31	1.36	92.98	1.63	0.05	23.92	332553.5	28.61
23-06-2025 14:00	14.28	1.41	96.57	1.72	0.01	26.67	473005.9	43.22
23-06-2025 15:00	14.25	1.81	97.99	1.65	0	26.91	481205.7	44.22
23-06-2025 16:00	14.14	3.59	97.28	1.57	0	25.39	471817.9	44.02
23-06-2025 17:00	14.13	4.72	97.51	1.61	0.05	24.65	470946.3	43.79
23-06-2025 18:00	14.14	3.82	97.17	1.63	0.13	24.11	466604	43.32
23-06-2025 19:00	14.16	4.07	97.87	1.63	0.18	25.48	480235.6	44.55
23-06-2025 20:00	14.14	4.23	97.8	1.62	0.23	24.96	474074.9	44.05
23-06-2025 21:00	14.15	4.24	97.76	1.63	0.27	25.42	478553.6	44.43
23-06-2025 22:00	14.16	4.48	98.25	1.63	0.3	25.96	484705.3	44.91
23-06-2025 23:00	14.18	3.59	98.3	1.64	0.32	26.57	487058.1	45.14
23-06-2025 24:00	14.21	3.4	97.42	1.62	0.34	29.39	447474.2	40.82
24-06-2025 01:00	14.19	4.19	93.85	1.63	0.37	26.54	488037.9	45.77
24-06-2025 02:00	14.19	3.83	91.92	1.62	0.4	26.81	488478.8	46.15
24-06-2025 03:00	14.19	4.14	91.84	1.62	0.42	27.04	490484.3	46.36
24-06-2025 04:00	14.2	4.56	91.91	1.63	0.45	27.37	494335.8	46.64
24-06-2025 05:00	14.2	4.49	92.4	1.64	0.47	28.68	504009.3	47.47
24-06-2025 06:00	14.2	3.92	92.29	1.68	0.46	28.78	502980.5	47.4
24-06-2025 07:00	14.2	3.67	92.33	1.64	0.47	27.27	495705.8	46.67
24-06-2025 08:00	14.22	4.05	92.29	1.63	0.43	27.11	495993.2	46.53
24-06-2025 09:00	14.23	3.4	92.16	1.64	0.36	27.4	417051.1	38.01
24-06-2025 10:00	14.19	2.63	96.32	1.7	0.25	25.16	467948.9	43.32
24-06-2025 11:00	14.2	2.24	97.32	1.74	0.2	25.16	463626.5	42.76
24-06-2025 12:00	14.21	1.94	97.63	1.73	0.14	25.4	466869.4	42.97
24-06-2025 13:00	14.31	1.89	91.82	1.58	0.1	28.14	326627.8	27.9
24-06-2025 14:00	14.23	1.77	96.65	1.71	0.05	25.27	466669.1	42.86
24-06-2025 15:00	14.23	1.78	98.01	1.7	0.02	26.24	476208	43.68
24-06-2025 16:00	14.21	2	97.62	1.7	0.02	25.59	469009.3	43.14
24-06-2025 17:00	14.23	1.88	97.89	1.7	0.02	26.43	476819	43.75
24-06-2025 18:00	14.2	2.16	97.84	1.67	0.02	25.9	475359.2	43.85
24-06-2025 19:00	14.2	2.65	98.3	1.67	0.02	26.41	484040.9	44.7
24-06-2025 20:00	14.17	3	97.86	1.67	0.05	25.59	474207.8	43.97
24-06-2025 21:00	14.16	3.15	97.71	1.68	0.07	25.47	474207.7	44.02
24-06-2025 22:00	14.17	3.38	98.12	1.66	0.11	26.09	483959.6	44.89
24-06-2025 23:00	14.17	3.84	98.35	1.65	0.15	26.04	484395.4	44.88
24-06-2025 24:00	14.18	3.79	97.31	1.63	0.18	27.9	444655.8	40.67
25-06-2025 01:00	14.18	4.2	94.54	1.64	0.2	27.06	499165.7	46.68
25-06-2025 02:00	14.2	4.01	92.72	1.65	0.26	27.55	501883.6	47.15
25-06-2025 03:00	14.18	4.41	92.58	1.64	0.28	27.9	502241.1	47.35
25-06-2025 04:00	14.18	4.26	92.54	1.65	0.31	28.4	502240.4	47.33
25-06-2025 05:00	14.2	4.03	92.61	1.63	0.35	27.79	501360.9	47.11
25-06-2025 06:00	14.22	3.86	92.72	1.62	0.32	27.41	500888	46.92
25-06-2025 07:00	14.21	3.43	92.76	1.65	0.34	27.45	499098.7	46.79
25-06-2025 08:00	14.21	3.87	92.57	1.66	0.3	26.92	496852.5	46.6
25-06-2025 09:00	14.24	3.53	92.18	1.61	0.27	30.15	405496.2	36.59
25-06-2025 10:00	14.2	2.53	96.98	1.69	0.16	25.44	477379.3	44.08
25-06-2025 11:00	14.22	2.04	98.14	1.79	0.1	25.7	471637.2	43.31
25-06-2025 12:00	14.24	1.69	97.77	1.79	0.04	25.33	461728.9	42.25
25-06-2025 13:00	14.33	1.55	93.09	1.61	0.01	27.33	334387.2	28.58
25-06-2025 14:00	14.23	1.73	97.16	1.69	0	25.99	473534.9	43.44
25-06-2025 15:00	14.2	2.16	97.7	1.67	0	25.93	475791.4	43.87
25-06-2025 16:00	14.19	2.58	98.05	1.68	0	26.05	480298.4	44.37
25-06-2025 17:00	14.18	2.91	98.06	1.69	0.01	25.71	478404.1	44.25
25-06-2025 18:00	14.17	3.2	97.73	1.68	0.03	25.26	473997.2	43.91
25-06-2025 19:00	14.17	3.27	97.84	1.67	0.05	25.62	477379.7	44.28
25-06-2025 20:00	14.16	3.04	97.58	1.71	0.07	24.99	469341.2	43.52
25-06-2025 21:00	14.17	2.9	97.77	1.73	0.1	25.64	478239.6	44.34
25-06-2025 22:00	14.16	3.19	98.11	1.74	0.12	25.88	480034.8	44.53
25-06-2025 23:00	14.17	3.8	98.5	1.7	0.13	26.15	485504	44.99
25-06-2025 24:00	14.18	3.91	97.52	1.67	0.16	27.05	448968.4	41.09
26-06-2025 01:00	14.17	3.94	94.78	1.71	0.18	27.41	499519.9	46.73
26-06-2025 02:00	14.2	3.46	93.12	1.69	0.23	27.67	501019.5	46.91
26-06-2025 03:00	14.18	2.74	92.76	1.7	0.24	28.48	500549.3	47.17
26-06-2025 04:00	14.19	2.21	92.72	1.72	0.27	28.11	500826.6	47.1
26-06-2025 05:00	14.17	2.16	92.77	1.88	0.29	28.32	501906.9	47.31
26-06-2025 06:00	14.19	2.13	92.68	1.78	0.31	27.12	498384.6	46.85
26-06-2025 07:00	14.18	2.17	92.24	1.78	0.32	26.58	488895.8	46.08
26-06-2025 08:00	14.21	2.45	92.52	1.77	0.22	27.06	495340.7	46.36
26-06-2025 09:00	14.25	2.26	92.04	1.69	0.07	30.51	405150.5	36.65
26-06-2025 10:00	14.22	1.93	96.87	1.79	0	25.65	471151.2	43.36
26-06-2025 11:00	14.24	1.63	98.05	1.82	0	25.94	472150.8	43.28
26-06-2025 12:00	14.24	1.63	97.88	1.79	0	25.43	466273.9	42.74
26-06-2025 13:00	14.35	1.53	92.66	1.6	0	26.53	325654.8	27.49
26-06-2025 14:00	14.24	1.57	96.05	1.74	0	24.98	458584.8	42.04

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.77			0.52	22.06		
Max	14.48	4.99			1.01	36.7		
26-06-2025 15:00	14.24	1.66	97.42	1.76	0	25.17	459265	42.01
26-06-2025 16:00	14.24	1.61	97.98	1.74	0	25.7	470935.9	43.08
26-06-2025 17:00	14.25	1.62	98.21	1.74	0	26.26	475488.4	43.5
26-06-2025 18:00	14.22	1.82	97.49	1.74	0	25.47	467856.9	43.04
26-06-2025 19:00	14.21	2.15	98.04	1.71	0	26.37	480578.9	44.25
26-06-2025 20:00	14.18	2.64	97.73	1.73	0	25.28	470059.1	43.45
26-06-2025 21:00	14.19	2.55	97.86	1.76	0	25.67	476209.9	44.01
26-06-2025 22:00	14.18	2.49	98.17	1.73	0	25.84	477839.4	44.2
26-06-2025 23:00	14.18	2.2	98.05	1.71	0	25.93	477938	44.27
26-06-2025 24:00	14.23	2.26	97.18	1.72	0	28.77	444856.3	40.55
27-06-2025 01:00	14.23	2.51	94.31	1.7	0.01	27.07	493295.3	45.96
27-06-2025 02:00	14.22	2.72	92.28	1.74	0.02	27.51	493767.8	46.38
27-06-2025 03:00	14.24	3.02	92.44	1.75	0.04	28.25	500400	46.86
27-06-2025 04:00	14.23	2.77	92.28	1.72	0.06	27.6	494502	46.42
27-06-2025 05:00	14.23	2.54	92.52	1.8	0.08	28.01	499990.8	46.84
27-06-2025 06:00	14.21	2.17	92.26	1.75	0.11	27.34	492835.3	46.38
27-06-2025 07:00	14.2	2	92.04	1.76	0.12	27.06	488877	46.14
27-06-2025 08:00	14.2	2.1	91.97	1.76	0.13	26.82	487804.7	45.97
27-06-2025 09:00	14.27	2.52	91.45	1.71	0.1	30.62	402493.6	36.38
27-06-2025 10:00	14.2	2.08	96.22	1.82	0.04	25.33	463971	42.86
27-06-2025 11:00	14.23	1.63	97.42	1.85	0.01	25.79	463015.6	42.53
27-06-2025 12:00	14.24	1.43	97.45	1.85	0	25.36	455073.1	41.7
27-06-2025 13:00	14.38	1.23	92.36	1.65	0	26.9	323629.5	27.24
27-06-2025 14:00	14.22	1.36	95.28	1.79	0	24.43	440162.2	40.46
27-06-2025 15:00	14.24	1.5	97.08	1.77	0	25.6	463317.3	42.51
27-06-2025 16:00	14.19	1.99	97.71	1.72	0	25.16	470812.5	43.43
27-06-2025 17:00	14.2	2.14	97.43	1.71	0	25.88	471912.2	43.6
27-06-2025 18:00	14.17	3.26	97.56	1.62	0	25.58	475924	44.17
27-06-2025 19:00	14.16	3.24	97.39	1.68	0	25.22	472126	43.85
27-06-2025 20:00	14.13	4.67	96.56	1.63	0	24.53	462432	43.14
27-06-2025 21:00	14.13	6.56	97.05	1.68	0.02	24.53	470243.7	43.8
27-06-2025 22:00	14.13	2.48	97.67	1.69	0.05	24.74	473010.4	44.01
27-06-2025 23:00	14.14	2.21	97.97	1.73	0.1	25.1	476311.3	44.3
27-06-2025 24:00	14.15	2.33	96.8	1.75	0.14	26.46	438663.4	40.33
28-06-2025 01:00	14.21	3.18	94.99	1.7	0.17	27.54	502731.9	46.92
28-06-2025 02:00	14.2	2.87	92.65	1.73	0.21	27.17	495610.8	46.62
28-06-2025 03:00	14.19	3.14	92.25	1.72	0.22	26.73	492083.4	46.41
28-06-2025 04:00	14.2	2.99	92.47	1.7	0.23	27.02	497397.9	46.8
28-06-2025 05:00	14.2	3.21	92.48	1.7	0.25	27.07	496828.3	46.78
28-06-2025 06:00	14.18	3.91	92.07	1.7	0.26	26.5	488764.8	46.23
28-06-2025 07:00	14.17	3.92	91.72	1.68	0.26	26.09	482201	45.64
28-06-2025 08:00	14.18	3.94	91.87	1.72	0.26	26.59	485137.4	45.8
28-06-2025 09:00	14.23	3.33	92.13	1.68	0.22	25.76	419092.3	38.12
28-06-2025 10:00	14.13	2.07	95.06	1.81	0.13	23.37	434253.9	40.32
28-06-2025 11:00	14.15	1.43	94.88	1.91	0.06	23.89	419840.5	38.77
28-06-2025 12:00	14.17	1.35	95.25	1.86	0.01	24.17	423473.4	39.01
28-06-2025 13:00	14.51	1.35	91.61	1.57	0	36.7	303213.6	24.42
28-06-2025 14:00	14.18	1.39	93.2	1.8	0	23.97	420065.6	38.89
28-06-2025 15:00	14.18	1.4	93.83	1.82	0	24.17	419327.3	38.79
28-06-2025 16:00	14.16	1.39	93.81	1.8	0	23.95	419619.5	38.89
28-06-2025 17:00	14.15	1.38	93.89	1.79	0	23.87	425025.1	39.44
28-06-2025 18:00	14.13	1.68	93.73	1.77	0	23.48	425955.1	39.69
28-06-2025 19:00	14.12	2.25	93.92	1.75	0	23.12	429575.2	40.08
28-06-2025 20:00	14.11	2.52	94.14	1.75	0	23.2	429400.6	40.06
28-06-2025 21:00	14.09	2.43	93.72	1.77	0	23.14	424337.5	39.71
28-06-2025 22:00	14.08	2.9	93.76	1.75	0	23.16	425820.1	39.94
28-06-2025 23:00	14.08	3.01	93.63	1.75	0	23.22	424344.6	39.82
28-06-2025 24:00	14.14	3.37	92.82	1.7	0.01	28.78	391788.3	35.85
29-06-2025 01:00	14.19	3.61	92.15	1.68	0.01	27.25	462374	43.47
29-06-2025 02:00	14.17	3.54	91.53	1.69	0.05	26.52	479861.4	45.46
29-06-2025 03:00	14.21	3.26	92.19	1.7	0.09	27.63	494493.9	46.59
29-06-2025 04:00	14.23	2.96	92.23	1.71	0.11	28.34	497985.3	46.81
29-06-2025 05:00	14.25	2.75	92.5	1.71	0.1	29.03	502057.1	47
29-06-2025 06:00	14.24	2.87	92.34	1.72	0.1	28.68	497667	46.72
29-06-2025 07:00	14.24	3.18	92.45	1.7	0.09	28.42	499966.3	46.89
29-06-2025 08:00	14.23	3.27	92.42	1.71	0.1	27.66	496373.5	46.56
29-06-2025 09:00	14.22	2.88	92.63	1.77	0.07	29.28	498038.6	46.7
29-06-2025 10:00	14.15	2.36	92.25	1.87	0.02	32.71	495448.2	47.1
29-06-2025 11:00	14.12	1.88	92.13	1.94	0	34.15	492670	47.05
29-06-2025 12:00	14.1	1.7	92.12	1.91	0	35.01	490797.8	47.02
29-06-2025 13:00	14.16	1.64	92.57	1.84	0	33.22	490263.8	46.46
29-06-2025 14:00	14.2	1.55	92.09	1.82	0	32.16	491063.8	46.28
29-06-2025 15:00	14.28	1.7	92.31	1.75	0	29.09	492902.3	45.77
29-06-2025 16:00	14.28	1.92	92.27	1.73	0	27.83	490504.8	45.6
29-06-2025 17:00	14.19	3.48	91.51	1.67	0	26.16	478650.2	45.18
29-06-2025 18:00	14.17	4.88	90.49	1.58	0	25.66	439544.4	40.89
29-06-2025 19:00	14.13	3.74	91.59	1.7	0	25.2	386804.8	35.64

Site ABPR3_UNIT#32 Period: 01/06/2025 00:00-01/07/2025 00:00 Type: AVG	14.0	0.5			0.5	22		
min/max range	14.5	5.0			2.0	55		
Min	14.02	0.77			0.52	22.06		
Max	14.48	4.99			1.01	36.7		
29-06-2025 20:00	14.03	2.88	93.28	1.79	0.02	22.46	409518.8	38.53
29-06-2025 21:00	14.04	2.57	93.63	1.86	0.04	22.48	412683.4	38.78
29-06-2025 22:00	14.04	2.38	94.05	1.81	0.07	22.61	415913.8	39.09
29-06-2025 23:00	14.03	2.69	94.27	1.84	0.09	22.45	414489.3	38.88
29-06-2025 24:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	4.77
30-06-2025 01:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-06-2025 02:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-06-2025 03:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-06-2025 04:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-06-2025 05:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-06-2025 06:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-06-2025 07:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-06-2025 08:00	StandBy	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	0
30-06-2025 09:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	11.65
30-06-2025 10:00	14.14	2.42	94.59	1.83	0.07	22.42	430461.2	39.68
30-06-2025 11:00	14.16	2.23	95.59	1.82	0.01	23.34	431405.7	39.79
30-06-2025 12:00	14.16	2.05	95.5	1.8	0	23.31	428740.8	39.56
30-06-2025 13:00	14.42	2.12	90.86	1.56	0	32.03	309344.9	25.44
30-06-2025 14:00	14.17	2.09	94.59	1.79	0	23.22	432327.1	39.93
30-06-2025 15:00	14.18	2	96.04	1.78	0	23.79	438456.8	40.41
30-06-2025 16:00	14.19	1.98	96.35	1.75	0	24.05	447356.2	41.22
30-06-2025 17:00	14.17	2.03	96.2	1.75	0	23.76	444948.8	41.07
30-06-2025 18:00	14.17	1.92	96.09	1.77	0	23.73	443933.4	40.99
30-06-2025 19:00	14.18	2.15	96.92	1.76	0	24.44	459841.8	42.47
30-06-2025 20:00	14.18	2.35	97.44	1.76	0	25.2	467596.1	43.24
30-06-2025 21:00	14.16	2.56	97.37	1.78	0	24.77	466245.8	43.23
30-06-2025 22:00	14.17	3.26	97.73	1.77	0	25.34	474910.3	44.05
30-06-2025 23:00	14.16	3.94	98.25	1.7	0	25.11	479423.3	44.45
30-06-2025 24:00	14.17	3.65	97.98	1.73	0.01	25.16	464582.9	38.95
Minimum	13.93	0.77	90.49	0.53	0	20.76	303213.6	0
MinDate	01-06-2025 20:00	18-06-2025 13:00	29-06-2025 18:00	02-06-2025 13:00	01-06-2025 13:00	02-06-2025 12:00	28-06-2025 13:00	03-06-2025 07:00
Maximum	14.51	10.71	99.11	1.94	1.01	36.7	506085.5	49.68
MaxDate	28-06-2025 13:00	14-06-2025 10:00	04-06-2025 17:00	29-06-2025 11:00	12-06-2025 06:00	28-06-2025 13:00	01-06-2025 22:00	01-06-2025 22:00
Avg	14.19	2.58	95.37	1.41	0.27	26.4	464601.7	35.47
Num	590	590	590	590	590	590	590	720
Data[%]	82	82	82	82	82	82	82	100
STD	0.1	1.2	2.6	0.4	0.3	2.3	38476.3	16.5

	14.19	2.58	95.37	1.41	0.27	26.40	464601.57		
AVEGAGE Except SU, SD, IMO	14.19	2.57	95.37	1.41	0.35	26.40	464601.57	275,427,975.60	m3/month
Calculation range	0-15	0-10	0-11	0-10	0-10	0-100	300000-600000		

Min	303,213.60
Max	506,085.50