

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 21/01/2025 **Sampling By#** : RATTAPOL (ว-190-จ-0015) **Receive Date** : 21/01/2025
Analysis Date : 21-29/01/2025 **Report Date** : 29/01/2025 **Report No.** : R 00549/68

Parameter	Unit	Method	WC 00612/68 ข้อพิพาทสุดท้ายก่อนระงับออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.5 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	17	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	23	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	320	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	27	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - **Observation** ฝนมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข พหลโยธิน เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข พหลโยธิน เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 19/02/2025 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 19/02/2025
Analysis Date : 19-25/02/2025 **Report Date** : 25/02/2025 **Report No.** : R 01322/68

Parameter	Unit	Method	WC 01548/68 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	28	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	15	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	266	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	34	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567
-- End Of Report --

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 19/03/2025 **Sampling By#** : NITHET (ว-190-จ-0027) **Receive Date** : 19/03/2025
Analysis Date : 19-27/03/2025 **Report Date** : 27/03/2025 **Report No.** : R 02090/68

Parameter	Unit	Method	WC 02515/68 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.2 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	25	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	15	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	334	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	20	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	Observation	อุณหภูมิตะกอน
-------------------------	-------------	---------------

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

ว-190-จ-0003

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 22/04/2025 **Sampling By#** : JITTAWEE (ว-190-จ-0028) **Receive Date** : 22/04/2025
Analysis Date : 22-30/04/2025 **Report Date** : 30/04/2025 **Report No.** : R 02884/68

Parameter	Unit	Method	WC 03434/68 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.1 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	20	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	312	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	9	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - Observation ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุขเพลส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุขเพลส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 23/05/2025 **Sampling By#** : JITTAWEE (ว-190-จ-0028) **Receive Date** : 23/05/2025
Analysis Date : 23/05/2025-02/06/2025 **Report Date** : 02/06/2025 **Report No.** : R 03748/68

Parameter	Unit	Method	WC 04472/68 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.2 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	25	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	11	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	156	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	11	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - **Observation** ฝุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503,02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 25/06/2025 **Sampling By#** : KRISSANA (ว-190-จ-0029) **Receive Date** : 25/06/2025
Analysis Date : 25/06/2025-02/07/2025 **Report Date** : 02/07/2025 **Report No.** : R 04624/68

Parameter	Unit	Method	WC 05559/68 ข้อพิพาทสุดท้ายก่อนระงับออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.1 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	17	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540-D	19	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	330	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23 rd 2017, part4500-NorgB,NH ₃ C	17	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน
-------------------------	---	-------------	-------------

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

ว-190-จ-0003

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested, Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า :

ความเป็นกรดต่าง และคลอรีน

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

มกราคม/2568

Building / อาคาร

The President (สำหรับราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม								Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน					
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt 3.24								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3			
1	9.46	1	7.8	3.38								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.05	1.5	7.8	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
2	7.01	1	8.2	3.41								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.01	1.5	7.8	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
3	6.04	1.5	7.2	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.09	1.5	7.8	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
4	7.51	1.5	7.6	3.34								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.03	1.5	7.8	3.44								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
5	8.49	1	7.6	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.07	1.5	7.8	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
6	6.24	1.5	7.6	3.44								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.05	1	7.8	3.48								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
7	5.56	1.5	7.6	3.44								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.09	1	8.2	3.37								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
8	6.01	1.5	7.6	3.46								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.17	1	7.8	3.51								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
9	8.33	1.5	7.6	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.04	1.5	8.2	3.47				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
10	6.05	1.5	7.6	3.48								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.19	1.5	7.6	3.38					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
11	6.09	1.5	7.6	3.43								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.06	1	7.6	3.55								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
12	6.05	1.5	7.6	3.55								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.01	1	7.6	3.46								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
13	6.39	1.5	7.6	3.47								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.01	1.5	7.6	3.53								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
14	7.27	1.5	7.8	3.47								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.10	1.5	8.2	3.45								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
15	6.06	1.5	7.2	3.47								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	3.14	1.5	7.2	3.47								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
16	7.13	1.5	7.6	3.54								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.11	1.5	7.8	3.49								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
17	6.05	1.5	7.6	3.52								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.14	1.5	7.8	3.47								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
18	6.36	1.5	7.6	3.43								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.13	1.5	7.8	3.51								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
19	6.12	1.5	7.6	3.46								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.13	1.5	7.8	3.51				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
20	6.04	1.5	7.6	3.6								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.08	1	7.8	3.51					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
21	5.57	1.5	7.6	3.52								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.07	1	7.8	3.44								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
22	5.57	1.5	7.6	3.46								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.03	1	7.8	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
23	6.06	1.5	7.8	3.38								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.16	1.5	8.2	3.33								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
24	6.08	1.5	7.8	3.37								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.15	1.5	7.8	3.34								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
25	6.22	1.5	7.6	3.41								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.10	1.5	7.8	3.34								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
26	6.03	1.5	8.2	3.34								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.07	1	7.8	3.44								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
27	8.11	1.5	8.2	3.49								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.10	1.5	8.2	3.39								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
28	6.42	1.5	8.2	3.38								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.08	1	7.8	3.43		5						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
29	6.29	1.5	7.2	3.44								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.06	1	6.8	3.47								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
30	6.11	1.5	7.2	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.10	1	7.2	3.36								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
31	6.51	1	7.2	3.5								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.07	1.5	7.6	3.47								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
					0	5	0	3	3	3	0										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)											
Salt(Sodiumchloride)	0/550 kg	Hydrochloric Acid 35%	5/39 Litre	Pool treat 3-3	3/7 Litre	Pool treat 4-4	3/9 Litre	Pool treat 7-7	3/9 Litre	Soda Ash (โซดาแอสช)	0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

วุฒิชัย โนนุช

Date/วันที่

4/2/2568

Time/เวลา

10:00

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

กุมภาพันธ์/2568

Building / อาคาร

The President (สาทร-ราชพฤษฯ) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By			
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน			By บันทึก	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย		
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt 3.24								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3	โดย	หัวหน้าช่าง		
1	5.32 22.10	1.5 1.5	7.6 7.6	3.43 3.43								✓ ✓	✓ ✓	1/bw 1	1/bw 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
2	8.36 21.58	1.5 1.5	7.6 7.6	3.45 3.45								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	พีระพัฒน์ ม ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
3	8.20 22.08	1.5 1.5	7.6 7.6	3.48 3.46								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	พีระพัฒน์ ม ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
4	7.49 22.03	1.5 1.5	7.6 7.6	3.54 3.46								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	พีระพัฒน์ ม ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
5	5.52 22.08	1.5 1.5	7.6 7.6	3.45 3.49								✓ ✓	✓ ✓	1/bw 1	1/bw 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
6	4.59 22.01	1.5 1.5	7.6 7.6	3.52 3.51								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	พีระพัฒน์ ม คามิน ส	บำรุง ล บำรุง ล		
7	7.53 22.13	1.5 1.5	7.8 7.6	3.52 3.49				1				✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	พีระพัฒน์ ม คามิน ส	บำรุง ล บำรุง ล		
8	8.42 22.06	1.5 1.5	8.2 7.6	3.67 3.46						1		✓ ✓	✓ ✓	1/bw 1	1/bw 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	พีระพัฒน์ ม คามิน ส	บำรุง ล บำรุง ล		
9	6.23 22.16	1.5 1.5	8.2 7.6	3.64 3.55								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ธนาธิป ด คามิน ส	บำรุง ล บำรุง ล		
10	6.18 22.08	1.5 1.5	8.2 7.6	3.52 3.51								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ คามิน ส	บำรุง ล บำรุง ล		
11	7.43 22.14	1.5 1.5	8.2 7.6	3.65 3.52								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	พีระพัฒน์ ม คามิน ส	บำรุง ล บำรุง ล		
12	6.06 22.06	1.5 1.5	8.2 7.8	3.55 3.69								✓ ✓	✓ ✓	1/bw 1/bw	1/bw 1/bw	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ สดดี อ	บำรุง ล บำรุง ล		
13	6.07 22.13	1.5 1	8.2 7.8	3.53 3.55		5						✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล บำรุง ล		
14	6.06 22.23	1.5 1.5	7.2 7.6	3.49 3.4								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ สดดี อ	บำรุง ล บำรุง ล		
15	5.38 22.00	1.5 1.5	7.6 7.6	3.29 3.43								✓ ✓	✓ ✓	1/bw 1	1/bw 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ธนาธิป ด ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
16	7.56 22.01	1.5 1.5	7.6 7.6	3.42 3.45								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	พีระพัฒน์ ม ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
17	7.51 22.15	1.5 1.5	7.6 7.6	3.4 3.41								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ธนาธิป ด ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
18	7.25 22.15	1.5 1.5	7.6 7.6	3.33 3.37				1				✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ คามิน ส	บำรุง ล บำรุง ล		
19	6.07 22.10	1.5 1.5	7.6 7.6	3.34 3.39						1		✓ ✓	✓ ✓	1/bw 1/bw	1/bw 1/bw	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
20	8.03 22.14	1.5 1	7.6 7.8	3.47 3.44								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	พีระพัฒน์ ม คามิน ส	บำรุง ล บำรุง ล		
21	6.51 22.14	1.5 1.5	7.6 7.6	3.32 3.38								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
22	5.52 22.04	1.5 1.5	7.8 7.6	3.4 3.46								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	พีระพัฒน์ ม ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
23	7.50 22.06	1.5 1.5	7.8 7.6	3.52 3.47								✓ ✓	✓ ✓	1/bw 1/bw	1/bw 1/bw	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ธนาธิป ด ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
24	6.36 22.06	1 1.5	7.6 7.6	3.43 3.42								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ ทรงกต ข	บำรุง ล บำรุง ล		
25	6.37 22.09	1.5 1	7.8 7.6	3.4 3.38								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ ธนาธิป ด	บำรุง ล บำรุง ล		
26	6.27 22.00	1.5 1.5	7.8 7.6	3.37 3.46								✓ ✓	✓ ✓	1/bw 1/bw	1/bw 1/bw	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ สดดี อ	บำรุง ล บำรุง ล		
27	6.14 22.08	1 1	8.2 7.2	3.37 3.3		5						✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	ทรงกต ข คามิน ส	บำรุง ล บำรุง ล		
28	6.38 22.08	1.5 1.5	8.2 7.6	3.4 3.5								✓ ✓	✓ ✓	1 1	1 1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	สดดี อ คามิน ส	บำรุง ล บำรุง ล		
					0	10	0	2	2	2	0											
Suggestion / ข้อเสนอแนะ																						
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																						
Salt(Sodiumchloride)		0/550 kg		Hydrochloric Acid 35%		10/29 Litre		Pool treat 3-3		2/5 Litre		Pool treat 4-4		2/7 Litre		Pool treat 7-7		2/7 Litre		Soda Ash (โซดา-แอช)		0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

วุฒิชัย โนนข

Date/วันที่

3/3/2568

Time/เวลา

10:30

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) มีนาคม/2568

Building / อาคาร The President (สำหรับ-ราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded	Checked By		
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน			By บันทึก โดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง		
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt 3.24								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3				
1	6.06	1.5	7.8	3.41								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล		
	22.07	1.5	7.6	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล		
2	7.38	1.5	7.6	3.41								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.15	1.5	7.6	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล		
3	8.20	1	7.6	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.07	1	7.6	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
4	9.37	1	7.8	3.40				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.07	1	7.6	3.56					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล		
5	6.09	1.5	7.8	3.44								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.01	1	6.8	3.5								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
6	7.51	1	7.6	3.46								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.06	1	7.6	3.51								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล		
7	7.23	1	7.6	3.46								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.02	1	7.6	3.46								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
8	6.05	1.5	7.6	3.44								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล		
	22.03	1	7.2	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล		
9	9.56	1.5	7.6	3.31								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.00	1.5	7.2	3.33								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
10	6.51	1.5	7.6	3.37								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.06	1	7.2	3.45								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
11	7.31	1.5	7.6	3.4								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.13	1	7.2	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
12	8.00	1.5	7.6	3.4								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.06	1.5	7.6	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
13	8.05	1	7.2	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.00	1	7.6	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
14	9.22	1	7.6	3.47								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.02	1	7.6	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
15	8.36	1	7.6	3.41				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล		
	22.04	1.5	7.2	3.63					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
16	8.08	1.5	7.8	3.49								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล		
	22.03	1.5	7.6	3.46								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
17	6.12	1.5	7.6	3.44								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.08	1.5	6.8	3.49								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล		
18	8.06	1.5	7.6	3.31								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.06	1.5	6.8	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
19	8.13	1.5	7.2	3.29								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.02	1.5	7.6	3.27								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
20	8.38	1.5	7.8	3.3								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.12	1.5	7.6	3.32								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล		
21	8.24	1.5	7.8	3.29								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.01	1.5	7.6	3.31								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
22	7.50	1	7.6	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล		
	22.03	1	7.2	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล		
23	5.40	1.5	7.6	3.28								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.06	1.5	7.6	3.25								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล		
24	8.20	1.5	7.6	3.31								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.06	1.5	7.6	3.26								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
25	9.06	1.5	7.6	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.15	1.5	7.6	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
26	8.11	1.5	7.6	3.24								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.02	1	7.6	3.25								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล		
27	8.31	1	7.2	3.21								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.04	1.5	7.2	3.28								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล		
28	6.15	1.5	7.6	3.33								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.07	1.5	7.2	2.26								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล		
29	6.20	1.5	7.6	3.3								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล		
	22.17	1	7.6	3.24								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล		
30	5.59	1	7.6	3.28								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล		
	22.07	1	7.6	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล		
31	6.34	1	7.6	3.17				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล		
	22.23	1.5	7.6	3.23					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล		
					0	0	0	3	3	3	0											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ เกิดเดิมน้ำที่ส้นออกไปตอนเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 20 ลบ.ม.

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt(Sodiumchloride) 0/550 kg Hydrochloric Acid 35% 0/29 Litre Pool treat 3-3 3/2 Litre Pool treat 4-4 3/4 Litre Pool treat 7-7 3/4 Litre Soda Ash (โซดา-แอส) 0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ฤทธิชัย โนนุช

Date/วันที่ 1/4/2568

Time/เวลา 11:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

เมษายน/2568

Building / อาคาร

The President (สาทร-ราชพฤษฯ) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน			By บันทึก	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt 3.24								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3	โดย	หัวหน้าช่าง	
1	6.11	1.5	7.8	3.15								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล	
	22.13	1.5	7.6	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
2	5.10	1.5	7.8	3.15								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.04	1	7.6	3.24		5						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
3	6.55	1	7.6	3.15								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล	
	22.04	1	7.6	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
4	5.56	1	7.6	3.15								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.08	1.5	7.6	3.15								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
5	6.32	1.5	7.8	3.03				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล	
	22.08	1	7.6	3.06					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
6	5.58	1.5	7.8	2.93						1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.08	1.5	7.6	2.94								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
7	7.00	1	7.6	2.9								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.10	1	7.6	2.92								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
8	5.28	1.5	7.6	2.80	100							✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล	
	22.01	1.5	7.2	3.06								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
9	7.10	1.5	7.6	3.11								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.07	1.5	7.6	3.15								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
10	6.11	1.5	7.6	3.11								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล	
	22.02	1.5	7.6	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
11	6.12	1.5	7.8	3.06								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล	
	22.09	1.5	7.6	3.19								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
12	5.55	1.5	7.6	3.25								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.08	1.5	7.6	3.18								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
13	5.52	1.5	7.6	3.12								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.05	1.5	7.8	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
14	6.11	1.5	7.6	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล	
	22.07	1.5	7.6	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
15	6.01	1.5	7.8	3.25								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.04	1.5	7.6	3.21								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
16	6.10	1.5	7.6	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล	
	22.47	1.5	7.8	3.38		5						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
17	6.06	1.5	7.2	3.18								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล	
	22.16	1.5	7.2	3.18								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
18	5.58	1.5	7.6	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สตดี อ	บำรุง ล	
	22.10	1	7.6	3.32								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
19	6.38	1	7.2	3.22				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.00	1.5	7.6	3.17					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
20	5.58	1.5	7.6	3.18						1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.01	1	6.8	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
21	6.26	1	6.8	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.08	1	6.8	3.09								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
22	6.00	1	7.2	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.01	1.5	7.2	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
23	6.14	1	7.2	3.08								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.07	1	7.6	3.21								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
24	6.02	1.5	7.8	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.06	1	7.6	3.28								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
25	5.34	1.5	7.6	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.05	1	7.6	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
26	6.25	1	7.6	3.18								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.08	1	7.6	3.25								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
27	5.56	1	7.6	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.04	1	7.6	3.21								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
28	8.06	1	7.2	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.15	1.5	7.6	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
29	9.54	1.5	7.8	3.35		5						✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.20	1.5	7.6	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
30	8.16	1	7.6	3.21				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.01	1	7.6	3.12					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
					100	15	0	3	3	3	0										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในขอบเดือน / ยอดคงเหลือ)											
Salt(Sodiumchloride)	100/450 kg	Hydrochloric Acid 35%	15/14 Litre	Pool treat 3-3	3/19 Litre	Pool treat 4-4	3/21 Litre	Pool treat 7-7	3/21 Litre	Soda Ash (โซดา-แอช)	0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

วุฒิชัย โนนุช

3/5/2568

16:00

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

พฤษภาคม/2568

Building / อาคาร

The President (สำหรับ-ราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded	Checked By
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน			By บันทึก	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt 3.24								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3	โดย	หัวหน้าช่าง
1	8.27	1.5	7.6	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
	22.07	1	7.6	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
2	8.27	1	6.8	3.28								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.11	1	7.2	2.89								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
3	6.10	1	7.2	3.00								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓		บำรุง ล
	22.10	1	7.2	2.96								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
4	6.51	1	7.2	2.89								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.07	1	7.2	2.93								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
5	8.47	1	7.2	2.87								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.05	1	7.2	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
6	9.25	1	7.8	2.82	100			1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.08	1	8.2	3.35					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
7	8.25	1.5	7.8	3.34						1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
	22.13	1	8.2	3.32		5						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
8	8.58	1	7.6	3.41								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
	22.13	1	7.8	3.34								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
9	4.20	1.5	7.6	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.02	1	7.8	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
10	8.13	1	7.8	3.29								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
	22.06	1	8.2	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
11	9.32	1.5	8.2	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล
	22.13	1.5	8.2	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
12	6.02	1.5	8.2	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
	22.05	1.5	8.2	3.29								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
13	6.00	1.5	8.2	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
	22.04	1	8.2	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
14	9.14	1	7.8	3.19								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
	22.10	1.5	8.2	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
15	9.19	1.5	8.2	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.08	1.5	8.2	3.17		4						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
16	7.28	1.5	7.6	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.05	1.5	7.6	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
17	6.40	1.5	7.2	3.26								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.07	1.5	7.6	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
18	6.00	1.5	7.2	3.23								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.04	1	7.2	3.28								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
19	6.00	1.5	7.2	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.12	1	7.2	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
20	8.33	1	7.6	3.13				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.02	1	7.2	3.13					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
21	8.00	1	7.6	3.11						1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.06	1	7.2	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
22	8.16	1	7.8	3.09								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
	22.20	1	7.6	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
23	8.09	1.5	7.8	3.33								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.20	1	7.8	2.96								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
24	8.08	1.5	7.8	3.19								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.04	1	7.6	3.03								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
25	6.39	1.5	7.8	3.25								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.09	1	7.6	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
26	8.52	1.5	7.8	3								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.12	1	7.8	2.96								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
27	6.14	1.5	7.8	3.02								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.04	1.5	7.6	2.93								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
28	6.00	1.5	7.8	3.02								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.15	1	7.2	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
29	9.07	1.5	7.8	2.91								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.01	1	7.2	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
30	6.10	1.5	7.6	3.01								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.12	1	7.8	3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
31	8.05	1.5	7.2	3.19				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.14	1	7.8	2.99					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล
					100	9	0	3	3	3	0									

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																			
Salt(Sodiumchloride)	100/1350 kg	Hydrochloric Acid 35%	9/80 Litre	Pool treat 3-3	3/16Litre	Pool treat 4-4	3/18 Litre	Pool treat 7-7	3/18 Litre	Soda Ash (โซดา-แอสช)	0/25 Kg								

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ุฉนิชัย โนนุช

Date/วันที่ 4/6/2568

Time/เวลา 10:00

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

มิถุนายน/2568

Building / อาคาร

The President (สาทร-ราชพฤษฯ) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded By บันทึก	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน				
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt 3.24								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3		
1	6.13	1	8.2	2.88								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.07	1	8.2	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
2	7.57	1	8.2	3.02								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.07	1	7.8	3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
3	9.33	1	8.2	3.03								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.10	1	8.2	3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
4	5.55	1	8.2	2.95		10						✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.23	1	7.8	2.92								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
5	8.18	1	6.8	2.92								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	21.59	1	7.2	2.96								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
6	6.08	1	7.6	2.94								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.08	1	7.6	2.93								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
7	7.59	1.5	7.8	3.06								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.26	1	7.6	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
8	6.30	1	7.6	2.95								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.00	1	7.6	2.92								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
9	7.52	1	7.6	2.88								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.06	1	7.6	2.83								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
10	7.59	1	7.6	2.91	150			1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.16	1	6.8	3.44					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
11	8.22	1.5	7.8	3.34								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.25	1	6.8	3.29								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
12	7.42	1.5	7.8	3.32								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.08	1.5	7.2	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
13	8.08	1.5	7.8	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.17	1.5	7.8	3.32								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
14	5.57	1.5	7.6	3.43								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.10	1.5	7.6	3.29								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
15	5.53	1	7.6	3.27								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.13	1.5	7.6	3.37								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
16	6.04	1	7.2	3.29								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.01	1	6.8	3.31								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
17	8.17	1.5	7.2	3.33								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.30	1	7.6	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
18	5.57	1.5	7.6	3.29								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.13	1	7.6	3.33								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
19	8.26	1.5	7.6	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.01	1	7.6	3.37								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
20	7.23	1.5	7.6	3.34								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล
	22.22	1	7.2	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
21	8.18	1.5	7.6	3.43								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.05	1.5	7.6	3.39								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
22	8.59	1.5	7.6	3.47								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.13	1	7.6	3.39								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
23	6.02	1.5	7.6	3.43				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
	22.15	1	7.6	3.36					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
24	6.12	1.5	7.6	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
	22.13	1	7.6	3.4								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
25	6.04	1.5	7.6	3.38								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.01	1	7.6	3.41								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
26	6.15	1.5	7.6	3.4								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.00	1	7.6	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล
27	6.20	1.5	7.6	3.41								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล
	22.03	1	7.2	3.34								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
28	6.11	1.5	7.6	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	22.04	1	6.8	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
29	6.00	1.5	7.6	3.26								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	22.08	1	7.2	3.15								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
30	6.28	1.5	7.6	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธานีป ด	บำรุง ล
	22.07	1	6.8	3.25								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล
					150	10	0	2	2	2	0									

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)											
Salt(Sodiumchloride)	150/1200 kg	Hydrochloric Acid 35%	10/70 Litre	Pool treat 3-3	2/14Litre	Pool treat 4-4	2/16 Litre	Pool treat 7-7	2/16 Litre	Soda Ash (โซดา-แอช)	0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

วุฒิชัย โนนุช

4/7/2568

14:00

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 21/01/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 21/01/2025
Analysis Date : 21-24/01/2025 **Report Date** : 24/01/2025 **Report No.** : RWS 00204/68

Parameter	Unit	Method	PWS 00368/68 สระว่ายน้ำสวนต้น	PWS 00369/68 สระว่ายน้ำสวนเล็ก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested, Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2

Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Contact : ผู้จัดการอาคาร

Phone : 064-7703503, 02-0354788

E.mail : thepsd2@gmail.com

Samplly Type : Water

Sample Site : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-
ราชพฤกษ์ เฟส 2

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 19/02/2025

Sampling By : WAC

Receive Date : 19/02/2025

Analysis Date : 19-26/02/2025

Report Date : 26/02/2025

Report No. : RWS 00511/68

Parameter	Unit	Method	PWS 01072/68 สรว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 01073/68 สรว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 19/03/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 19/03/2025
Analysis Date : 19-25/03/2025 **Report Date** : 25/03/2025 **Report No.** : RWS 00810/68

Parameter	Unit	Method	PWS 01650/68 ระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 01651/68 ระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในห่านองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 22/04/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 22/04/2025
Analysis Date : 22-30/04/2025 **Report Date** : 30/04/2025 **Report No.** : RWS 01119/68

Parameter	Unit	Method	PWS 02206/68 ระวายน้ำนวนต้น	PWS 02207/68 ระวายน้ำนวนลิก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำน หรือกิจการอื่นๆ ในท่านองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff 
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุขพลุฑ์ เฟส 2

Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788

E.mail : thepsd2@gmail.com

Samplly Type : Water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุขพลุฑ์ เฟส 2

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 23/05/2025 **Sampling By#** : WAC

Receive Date : 23/05/2025

Analysis Date : 23-29/05/2025 **Report Date** : 29/05/2025

Report No. : RWS 01483/68

Parameter	Unit	Method	PWS 03001/68 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 03002/68 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration	8 #	14 #	80 - 100
Cyanuric acid	mg/L	Photometric	2 #	2 #	30 - 60
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017 , part 4500-Cl- B	1575 #	1617 #	< 600
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	9.1 #	9.0 #	≤ 50
Calcium Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	121 #	119 #	250 - 600
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 #	< 1.1 #	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Ammonia	mg/L as NH ₃	Titrimetric	< 0.10 #	< 0.10 #	< 20
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	.

Remark : Limit of Quantitation ; LOQ (Cl⁻=6 mg/L as Cl⁻)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Anusara Pangduangkaew)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 25/06/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 25/06/2025
Analysis Date : 25/06/2025-01/07/2025 **Report Date** : 01/07/2025 **Report No.** : RWS 01864/68

Parameter	Unit	Method	PWS 03712/68 สระว่ายน้ำสวนต้น	PWS 03713/68 สระว่ายน้ำสวนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 19/03/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 19/03/2025
Analysis Date : 19-25/03/2025 **Report Date** : 25/03/2025 **Report No.** : RWS 00812/68

Parameter	Unit	Method	PWS 01654/68 ถึงเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ถึงที่ 1	PWS 01655/68 ถึงเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ถึงที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.84	0.78	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	3.6	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ

Sample Characterization	Observation	ใส	ใส
-------------------------	-------------	----	----

Remark : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 19/03/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 19/03/2025
Analysis Date : 19-25/03/2025 **Report Date** : 25/03/2025 **Report No.** : RWS 00812/68

Parameter	Unit	Method	PWS 01656/68	PWS 01657/68	Standard *
			ถึงเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถึงที่ 1	ถึงเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถึงที่ 2	
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.52	0.54	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	1:1	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

:- End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested, Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 25/06/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 25/06/2025
Analysis Date : 25/06/2025-03/07/2025 **Report Date** : 03/07/2025 **Report No.** : RWS 01866/68

Parameter	Unit	Method	PWS 03716/68 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ถังที่ 1	PWS 03717/68 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ถังที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.86	1.00	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0	1.8	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ

Sample Characterization	Observation	ใส	ใส
-------------------------	-------------	----	----

Remark : * เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 25/06/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 25/06/2025
Analysis Date : 25/06/2025-03/07/2025 **Report Date** : 03/07/2025 **Report No.** : RWS 01866/68

Parameter	Unit	Method	PWS 03718/68 ถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถึงที่ 1	PWS 03719/68 ถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถึงที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.66	0.76	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	1:5	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ

Sample Characterization Observation ไส ไส

Remark : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory