

## ภาคผนวก 6

---

เอกสารการเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย











Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 n.w.53



แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building

## Tidy Deluxe

### Fire Alarm/ระบบดับเพลิง

[illegible]

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Q = Quarterly

12

H = Half year

Date/วันที่

Date/วันที่ 1/11/67

Date/วันที่ .....

Y = Yearly

Time/ເວລາ

Time/1281 13.006

Time/4287 .....

(\*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✕ ไม่ปกติ

## ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนธันวาคม 2567

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ธ.พ. 63



## Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. .... Building <b>Tidy Deluxe</b>		<b>Fire Alarm/ระบบดับเพลิง</b>	
Equipment : EST3	Duration : -	Location : Juristic Office	
P.M. Code : M.0015	Done By : -	Done By :	Time taken
Assigned By : -	Date : -	Date : 1/12/67	13.00h

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไป (Check the condition)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Zone Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Trouble Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Control Switch	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Fire Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Sound Buzzer	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบคุณภาพของ Battery 12x12 v 8ah	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ	***	***	***	***	✓		
กดรีโมทตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์มือหมุนสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชัน					✓		
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน				***	✓		
ทำความสะอาด Detector				***	✓		
เปลี่ยน							
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)				***	✓		
***เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

<b>REMARK</b>	<b>Done By / ดำเนินการโดย</b>	<b>Checked by / ตรวจสอบโดย</b>	<b>Verified by / ทวนสอบโดย</b>
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )	Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 1/12/67	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา 13.00h	Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ









**VilleCon**  
Management Co., Ltd.  
Take care of your home like ours  
1234567890.com

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

## ไต่ดีดีลักษณ์

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Please Mark      ✓ Normal / ปกติ      × Abnormal / ไม่ปกติ







ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ถังดับเพลิง และสายฉีดน้ำดับเพลิง เดือนพฤศจิกายน 2567

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25 n.w.53



## Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month ( เดือน ) / Year ( ปี )

11/67

## Building

**ไทด์ดีลักซ์**[illegible]

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

๑๖๕๓

Date/วันที่ 29/11/67

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / Unit

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

× *Abnormal* / ไม่ปกติ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ .....

Time/เวลา





## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกรกฎาคม 2567 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



## Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

19 / 7 / 2567

Building

ไทดีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวาง เคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B1	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	02/67	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	19/01/67	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	11/67	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	11/67	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องปั๊มน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	05/67	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	17/7/67	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องติด	12	3	✓	12V-2.8ah	04/67	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/67	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	05/67	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	02/67	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	20/67	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/67	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	04/67	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	23/3/67	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	01/67	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	16/9/67	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	30/4/67	.2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	1/9/67	.2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/67	.2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	21/2/67	.2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/1/67	.2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	22/6/67	.2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	05/67	.2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/4/67	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	09/67	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	01/4/67	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	01/67	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	30/04/67	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/67	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/67	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	14/2/67	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	05/67	.3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	03/67	.3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 19/07/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ



## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกรกฎาคม 2567 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 2 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

19 / 7 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด					
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )					
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/16	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/64	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	03/16	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/3/66	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/16	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	07/16	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	02/16	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/65	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/2/67	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/7/65	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/66	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	15/10/66	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/64	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/15	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/11/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 19/09/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\* ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

( \*\*\* ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกรกฎาคม 2567 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

19 / 7 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		Hours
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า								
		กระแสตรง	กระแสตรง	SLA	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/67	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/8/65	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	20/10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	14/1/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	19/6/65	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/67	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/6/67	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/65	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	14/1/65	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/4/65	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	03/1/65	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/66	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/4/66	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/2/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	03/6/64	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	13/11/67	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/67	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	14/12/67	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/3/65	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/3/65	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/11/67	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/2/66	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	01/67	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

19/7/67

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.SUP./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา





## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนสิงหาคม 2567 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 1 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20 / 8 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
B1	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	4/65	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	7
B1	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	1/68	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	7
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	1/68	B1/1	✓	✓	LED/6W	7
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	5/64	B1/2	✓	✓	LED/6W	7
B1	ห้องขี้นน้ำดี	12	3	✓	12V-2.8ah	5/64	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	7
G	ห้องขายไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	2/66	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องนิติ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/64	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	1/64	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	5/64	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	2/65	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	30/64	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อนยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	2/68	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องขายไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	9/62	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	5/66	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	1/61	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	4/65	ST2/G	✓	✓	LED/6W	7
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	4/65	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	2/65	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/62	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	8/66	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	1/61	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	6/64	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	5/63	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องขายไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	2/61	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องขี้นน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	7/62	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	4/62	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	5/63	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	4/63	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	4/62	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/63	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	2/62	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	5/63	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	3/65	3/2	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 20/8/67

Time/เวลา 22.30

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ



## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนสิงหาคม 2567 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20 / 1 / 8 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด					
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )					
3	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah	4/8/9	.3/3	X	X	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/8/9	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah	4/8/9	.3/5	X	X	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/8/9	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/8/9	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/8/9	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/8/9	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/5	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	—	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	4/8/9	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/6/5	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/8/9	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah	11/6/5	.4/4	✓	X	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/6/6	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/6/5	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/5	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/8/9	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/6/1	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	—	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	9/6/5	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/6/1	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/6/5	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/6/4	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/6/5	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/6/1	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/6/5	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 20/9/67  
Time/เวลา 92/70

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่  
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่  
Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนสิงหาคม 2567 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



## Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20/1/8 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/63	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/65	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	16/61	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	16/61	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	1/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	1/68	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/69	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/64	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/65	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/65	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/65	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/65	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/66	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/66	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	9/64	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/69	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/69	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	3/66	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/68	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/61	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 20/1/2567

Time/เวลา 12.30

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา



## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนสิงหาคม 2567 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 4 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

26 / 8 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
7	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	8/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	10/65	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/64	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/63	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/63	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	1/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/67	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/65	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/65	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	5/68	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	9/61	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	1/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	5/67	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	4/65	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มค้ายไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	6/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอดรถ	12	3	✓	12v-2.8ah	7/18	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Signature/ลายเซ็น  
Date/วันที่ 20/8/67  
Time/เวลา 22.30

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Signature/ลายเซ็น  
Date/วันที่  
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Signature/ลายเซ็น  
Date/วันที่  
Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\* ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกันยายน 2567 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



## Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

22 / 9 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		Hours
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	SLA	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้ง ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	01/65	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	10/01/67	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	11/64	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	05/67	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องปั๊มน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	05/67	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	17/1/65	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องนิติ	12	3	✓	12V-2.8ah	04/63	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/63	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	X	12V-2.8ah	05/63	G/4	X	X	LED/6W	X
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	02/65	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หาลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	30/65	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ปั๊มน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/67	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หาลิฟท์ชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	29/8/67	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	23/8/66	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	01/66	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	16/9/65	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หาลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	30/4/65	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	1/9/65	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	16/4/67	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	24/2/67	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/66	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	22/6/61	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	09/67	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/4/66	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	09/62	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	13/9/64	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	05/67	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	30/8/66	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/67	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/67	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	10/11/67	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หาลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	05/63	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	07/65	3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

นายอภิรักษ์ น้อยวงศ์

Date/วันที่ 22/9/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกันยายน 2567 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



**Emergency Light Monthly Checklist**

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

22 / 9 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )					
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	03/64	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/67	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/64	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/3/66	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/67	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/67	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/67	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	02/65	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	04/63	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/65	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/63	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/67	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/3/67	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/3/67	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	15/9/65	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah	22/6/67	.5/3	X	X	LED/6W	X
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/64	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

นายอภิสิทธิ์ พันธะนา

Date/วันที่ 22/9/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล



## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกันยายน 2567 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

22/1/80/2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	( 10 )
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/67	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/8/65	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	16/10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	19/01/67	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/67	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/9/67	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/66	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✗	12v-2.8ah	1/7/65	.6/5	✗	✗	LED/6W	✗
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/4/65	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	03/65	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/66	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/9/66	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/9/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	29/9/67	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	18/4/67	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/67	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/2/67	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/7/65	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/65	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/4/67	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/4/66	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	04/67	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

นายกิตติศักดิ์ น้อยวงษ์

Date/วันที่ 19/1/67

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\* ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกันยายน 2567 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 4 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

22 / 9 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	SLA	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		กระแสตรง	กระแสตรง	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่	ผลการ	ชุดดวง	หลอด	
		( ..... Volt )	( ..... Amp )				ชั้น	ทดสอบ	โคม	ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )
7	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หม้อลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	20/10/65	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/9/65	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✗	12v-2.8ah	04/6/69	.8/3	✗	✗	LED/6W	✗
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/4/65	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/1/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/4/67	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✗	12v-2.8ah	11/4/65	.8/7	✗	✗	LED/6W	✗
8	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	29/3/67	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/5/66	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/66	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หม้อลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	20/5/67	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	30/4/65	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องปั้มคาส์ฟ้า	12	3	✓	12v-2.8ah	10/6/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอด	12	3	✓	12v-2.8ah	15/7/67	G/9	✓	✓	LED/6W	2
		</									

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.ช่าง )

นายทศพรศักดิ์ พันธ์จรรยา

Date/วันที่ 22/9/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

( \*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ



## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนตุลาคม 2567 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 1 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

21/10/2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด ( ..... )	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่ ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดควบคุม	หลอดไฟ	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B1	ประตูด่านไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	2/10/67	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูด่านไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	1/10/67	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	1/10/67	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✗	12V-2.8ah	5/6/67	B1/2	✗	✗	LED/6W	2
B1	ห้องปั๊มน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	5/6/67	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	7/10/67	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องน้	12	3	✓	12V-2.8ah	4/6/67	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/6/67	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	9/6/67	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	2/10/67	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	บันไดลิฟท์	12	3	✗	12V-2.8ah	4/6/67	G/6	✗	✗	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	2/10/67	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	บันไดลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	4/6/67	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	8/6/67	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูด่านไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	1/6/67	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูด่านไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	3/6/67	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	บันไดลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	4/6/67	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	7/10/67	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/6/67	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/6/67	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	1/6/67	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	6/6/67	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	5/6/67	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/6/67	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	9/6/67	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	4/6/67	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	10/6/67	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	4/6/67	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	4/6/67	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูด่านไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	16/10/67	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูด่านไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	2/10/67	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	บันไดลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	5/6/67	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	9/6/67	3/2	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 21/10/67

Time/เวลา 21.00

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา



## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนตุลาคม 2567 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 2 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

21/10/2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ ติดตั้ง	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )					
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/6/2	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 21/10/2567  
Time/เวลา 21.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่  
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่  
Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนตุลาคม 2567 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

21 / 10 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )					
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/67	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/67	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	6/61	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	1/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	1/67	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/67	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/67	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/65	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/67	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/65	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/65	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/66	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/61	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	2/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	9/67	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	4/67	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah	-	.7/2	X	X	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/67	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	3/15	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/65	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/67	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	12/61	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	2/61	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	2/67	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 21/10/67  
Time/เวลา 21.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่ .....  
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ .....  
Time/เวลา .....

( \* ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\* ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ



## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนตุลาคม 2567 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 4 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

21/1/10 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่ ( V / Ah )	Capacity ขนาด Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด ( 5 )	Lastest Lastest ( 6 )	ผลการ ทดสอบ ( 7 )	ชุดดวง โคม ( 8 )	หลอด ชนิด / ขนาด ( 9 )		
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
7	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	8/6	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	9/65	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/82	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/62	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/65	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	1/61	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/62	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/62	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/62	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	5/61	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	8/61	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	1/61	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	8/61	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	6/62	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	2/65	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มคาส์ฟ้า	12	3	✓	12v-2.8ah	6/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอดรถ	12	3	✓	12v-2.8ah	-	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\* ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ



## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤศจิกายน 2567 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 พ.ย. 63



## Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 1 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... / 11 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ ชั้น	ผลการ ทดสอบ	จุดตรวจ โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )					
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	X	12V-2.8ah	02/67	ST1/B1	X	X	LED/6W	X
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	19/10/67	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	07/67	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องรับน้ำดี	12	3	✓	12V-2.8ah	09/67	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องขายไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah		E/G/2			LED/6W	
G	ห้องนิติ	12	3	✓	12V-2.8ah	04/67	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/67	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	27/9/67	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	X	12V-2.8ah	02/67	G/5	X	X	LED/6W	X
G	หม้อลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ม็อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	14/1/67	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องขายไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	21/8/67	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	27/7/67	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	01/66	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	16/9/65	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หม้อลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	28/4/65	.2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	11/9/65	.2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	18/11/67	.2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	27/1/66	.2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/66	.2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	22/6/64	.2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	07/67	.2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องขายไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/9/66	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องขายน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	13/4/62	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	13/4/62	F/1	✓	✓	LED/6W	1
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	30/11/65	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	05/67	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/64	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/63	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	09/62	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หม้อลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	09/67	.3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	07/65	.3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.SUP./หัวหน้าช่าง )

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤศจิกายน 2567 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 2 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

...../..11../2567.....

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/65	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/16	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/1/66	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/16	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	X	12v-2.8ah	02/16	ST1/3	X	X	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/65	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/16	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/1/66	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/64	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/1/65	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/1/66	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	16/1/65	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	15/1/66	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/1/67	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/16	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/1/65	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ 21/11/64

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล



## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤศจิกายน 2567 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... / 11 / 2567 .....

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า	Distilled	Capacity	Lastest	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		กระแสตรง	กระแสตรง	SLA	ขนาด	Change	ติดตั้งที่ ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด					
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )		
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/6/7	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องข่าวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	13/8/16	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องข่าวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/16	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/16	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/16	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	19/10/17	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/6/3	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	20/8/17	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/6/2	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/9/17	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/9/16	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/6/5	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องข่าวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	12/9/16	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องข่าวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/9/16	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/16	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/17	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	18/4/19	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/17	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/17	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/9/15	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/15	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/4/15	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/16	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องข่าวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/16	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องข่าวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/4/16	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	04/6/3	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

สุวิทย์ งามบัว

Date/วันที่ 21/11/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\* ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ



## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤศจิกายน 2567 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 พ.ย. 53



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....4.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

...../11/2567.....

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่ ( 3 )	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด ( 5 )	ติดตั้งที่ ชั้น ( 6 )	ผลการ ทดสอบ ( 7 )	ชุดดวง โคม ( 8 )	หลอด ชนิด / ขนาด ( 9 )	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
7	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	20/10/66	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/6/67	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/9/67	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/4/66	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/1/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/4/67	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/10/67	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/67	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	17/6/66	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/66	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	20/5/67	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	30/4/66	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มคาส์ฟ้า	12	3	✓	12v-2.8ah	20/6/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอด	12	3	✓	12v-2.8ah	15/4/67	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

กิตติกร นันทวัฒน์

Date/วันที่ 21/11/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\* ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนธันวาคม 2567 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ธ.ค. 63



## Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ..... 1 .....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20 / 12 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	จุดตรวจ โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/67	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	01/16/63	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องบันไดดี	12	3	✓	12V-2.8ah	05/16/63	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	14/11/67	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องนิติ	12	3	✓	12V-2.8ah	04/16/63	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	X	12V-2.8ah	11/16/63	G/3	X	X	LED/6W	X
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	29/9/67	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/67	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	29/8/67	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	23/11/67	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	01/16/63	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	16/11/67	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	20/11/67	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	11/11/67	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	18/11/67	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	14/11/67	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	14/11/67	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	09/16/63	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องเช่าไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องเช่าหน้า	12	3	✓	12V-2.8ah	06/16/63	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องพัสดุ	12	3	✓	12V-2.8ah	13/11/67	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำดื่มเนสท์เล่	12	3	✓	12V-2.8ah	01/16/63	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำดื่มเนสท์เล่	12	3	✓	12V-2.8ah	30/11/67	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องพัสดุ	12	3	✓	12V-2.8ah	18/11/67	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/16/63	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/67	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	05/16/63	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	09/16/63	3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ



## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนธันวาคม 2567 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



## Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20 / 12 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Volt )	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( ..... Amp )	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด ( V / Ah )	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/14	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	14/12/67	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/14	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/1/16	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/14	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องซาว์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องซาว์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/67	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	09/14	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/66	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/14	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/14	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	24/10/66	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/9/16	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/67	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องซาว์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/9/16	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องซาว์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/11/16	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/16	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	21/12/16	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	15/1/16	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/1/16	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/1/16	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/16	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/1/16	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

กิตติกร

Date/วันที่ 20/12/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.SUP./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

## ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนธันวาคม 2567 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ธ.พ. 63



### Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20 / 12 / 2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	02/16/63	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/1/63	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	19/10/62	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/1/63	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	20/1/63	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/6/62	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	24/9/64	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/66	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/1/63	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/66	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/66	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	21/1/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	20/1/66	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	18/1/64	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/64	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/6/65	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/1/69	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/64	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/66	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	04/6/63	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 20/12/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.SUP./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\* ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ



ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนธันวาคม 2567 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 พ.ย.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ .....4.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20/11/2567

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม	สภาพชุดหลอดไฟ			
		( ..... Volt )	( ..... Amp )	แบตเตอรี่	( V / Ah )	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด			ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	
		( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )
7	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	20/10/66	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/6/66	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/66	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	20/9/66	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/11/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/4/66	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/10/67	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	29/5/66	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/5/66	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/66	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	10/11/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	20/5/67	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	20/9/66	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มคาน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	20/4/68	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอดรถ	12	3	✓	12v-2.8ah	15/12/67	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

20/11/67

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

( \* ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\* ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ