เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการ Maestro 12 Residences
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรี แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 21-31/03/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 09/04/2568
รหัสลูกค้า : JP-025-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์ บ่อพักน้ำก่อนปล่อยสู่ท่อระบายสาธารณะ	ค่ามาตรฐาน[1]
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	51	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 ^{O}C	2.5	260	1,000
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 ^{O}C	2.5	44	40
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	2.0	8.7	20
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	76	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Fecal Coliform Bacteria[2]	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0566	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:25 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: [2] วิเคราะห์โดย UAE

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการ Maestro 12 Residences
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรี แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20/03-01/04/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/04/2568
รหัสลูกค้า : JP 025-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์ ถังเก็บน้ำใต้ดิน	ค่ามาตรฐาน[1]
Acanthamoeba[2]	mg/L	Culture Method	-	Detected	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0567	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:20 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	

หมายเหตุ : [1] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2] วิเคราะห์โดย UAE

[redacted]

Analyst Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

_ชื่อลูกค้า : โครงการ Maestro 12 Residences
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรี แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-13/06/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 16/06/2568
รหัสลูกค้า : JP-025-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์ ปอพักน้ำก่อนปล่อยสู่ท่อระบายสาธารณะ	ค่ามาตรฐาน[1]
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	38	30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	2.5	216	1,000
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	2.5	18	40
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	37	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Fecal Coliform Bacteria[2]	MPN/100ml	MPN Method	1.8	92,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1217	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:15 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: [2] วิเคราะห์โดย UAE

[redacted]

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY