

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung BIZ Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวุธ คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 28/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 29/05-09/06/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 12/06/2568
รหัสลูกค้า : JP 043-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.3	7.2	7.3	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	297	42	41	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	303	16	18	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	132	3.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	105	20	23	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1162	WW 1163	WW 1164	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:35 น.	10:30 น.	10:24 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/06/2568

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/06-04/07/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่รายงาน : 08/07/2568

รหัสลูกค้า : JP 043-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.7	7.4	7.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	364	94	132	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	1,197	27	30	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	4.0	7.3	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	64	50	49	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1432	WW 1433	WW 1434	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:03 น.	10:00 น.	09:52 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY