

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 24/01/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/01-04/02/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 05/02/2568
รหัสลูกค้า : JP-084-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				น้ำก่อนเข้าระบบ บำบัด	น้ำหลังออกจาก ระบบบำบัด	
pH	-	Electrometric Method	-	8.7	7.4	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	237	5.2	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	97	3.0	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	-	314	1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	-	0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric	2.0	-	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	-	5.0	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	-	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0084	WW 0085	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:12 น.	13:30 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10/02/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-20/02/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 24/02/2568
รหัสลูกค้า : JP-084-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				น้ำก่อนเข้าระบบ บำบัด	น้ำหลังออกจาก ระบบบำบัด	
pH	-	Electrometric Method	-	8.1	7.3	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	254	14	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	181	6.2	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	-	310	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	-	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric	2.0	-	3.3	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	-	21	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	-	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0220	WW 0221	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:40 น.	11:45 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

[Redacted Signature]

(Miss Suthida Issara)
Analyst

[Redacted Signature]

(Miss Thanutruenan Tongdang)
Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 12-18/03/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 19/03/2568
รหัสลูกค้า : JP-084-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				น้ำก่อนเข้าระบบ บำบัด	น้ำหลังออกจาก ระบบบำบัด	
pH		Electrometric Method		8.6	6.7	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	234	7.5	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	198	3.3	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	-	402	1,000
Settleable Solids	m/L	Volumetric Method	0.1	-	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric	2.0	-	3.7	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	-	6.4	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	-	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0460	WW 0461	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:05 น.	11:00 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10/04/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-28/04/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 28/04/2568
รหัสลูกค้า : JP-084-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				น้ำก่อนเข้าระบบ บำบัด	น้ำหลังออกจาก ระบบบำบัด	
pH	-	Electrometric Method	-	8.0	6.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	189	6.9	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	157	4.5	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	-	386	1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	-	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric	2.0	-	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	-	7.2	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	-	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0755	WW 0756	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:05 น.	11:08 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาพาน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 16-25/05/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 27/05/2568
รหัสลูกค้า : JP-084-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				น้ำก่อนเข้าระบบ บำบัด	น้ำหลังออกจาก ระบบบำบัด	
pH	-	Electrometric Method	-	8.4	7.7	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	411	29	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	222	6.7	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	-	340	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	-	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric	2.0	-	9.3	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	-	10	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	-	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1047	WW 1048	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:30 น.	11:35 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด The Platinum Fashion Mall
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 222 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-13/06/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 16/06/2568
รหัสลูกค้า : JP-084-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				น้ำก่อนเข้าระบบ บำบัด	น้ำหลังออกจาก ระบบบำบัด	
pH	-	Electrometric Method	-	7.4	7.1	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	657	10	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	338	4.6	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	-	320	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	-	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric	2.0	-	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	-	<1.5	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	-	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1213	WW 1214	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:40 น.	10:50 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager

