

ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-1

REPORT NO. : 050157/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดอัมเบล ลิฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์			
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (อัมเบล ลิฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)			
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]			
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29/01/2568	วันที่รายงาน	: 07/02/2568	[REDACTED]
วันที่รับตัวอย่าง	: 30/01/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	[REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 30/01-07/02/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]	[REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.55	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาลตะกอนปานกลาง	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.4	-	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	229	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	388	-	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	86.0	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	9	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	86.5	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	1.9	-	mg/L
8. Settleable Solids ⁽¹⁾	Imhoff Cone (2540 F)	0.3	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

(1) = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-1

REPORT NO. : 050158/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดอัมเบล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (อัมเบล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29/01/2568	วันที่รายงาน	: 07/02/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 30/01/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 30/01-07/02/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.45	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาลตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.3	-	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	123	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	401	-	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	18.3	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	86.3	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	1.6	-	mg/L
8. Settleable Solids ⁽¹⁾	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

(1) = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0125-1
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6, BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTHABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JANUARY 29, 2025
SAMPLING TIME : 1/
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS BUSSAKORN MAJAI
RECEIVED DATE : JANUARY 31, 2025
ANALYTICAL DATE : JANUARY 31 - FEBRUARY 4, 2025
ISSUE DATE : FEBRUARY 7, 2025
REPORT NO. : 2025-U010668
WORK NO. : 2025-001165
ANALYSIS NO. : T25AC045-0001 - T25AC045-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT		DETECTION LIMIT
			1 11:55 HOUR 1/ T25AC045-0001	2 11:45 HOUR 1/ T25AC045-0002	
MICROBIOLOGY					
FAECAL COLIFORM BACTERIA b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	>160,000	>160,000	1.8
SAMPLE CONDITION					
WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID YELLOW	COLOURLESS/CLEAR WHITE	

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนการบำบัด

RESULT 2 : น้ำเสียหลังการบำบัด





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-1

REPORT NO. : 050159/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดเอ็มเบล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (เอ็มเบล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29/01/2568	วันที่รายงาน	: 07/02/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 30/01/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 30/01-07/02/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อสังเกตการณ์		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.25	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.1	5.5-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	3	30	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	302	1,000	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	ND	35	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1.0	mg/L
8. Settleable Solids ⁽¹⁾	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

(1) = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

ND = Non-Detectable (Total Kjeldahl Nitrogen <4.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและ

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0125-1
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6, BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTHABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JANUARY 29, 2025
SAMPLING TIME : 11:25 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS BUSSAKORN MAJAI
RECEIVED DATE : JANUARY 31, 2025
ANALYTICAL DATE : JANUARY 31 - FEBRUARY 4, 2025
ISSUE DATE : FEBRUARY 7, 2025
REPORT NO. : 2025-U010669
WORK NO. : 2025-001165
ANALYSIS NO. : T25AC045-0003

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			บ่อสิ่งแวดล้อมการ T25AC045-0003	
MICROBIOLOGY				
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	49	1.8
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR	
			-	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.



REF.NO. : PM 68/0125-2

REPORT NO. : 050433/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	:	HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	:	91 ซอยเสาชอว์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	:	
ข้อมูลการติดต่อ	:	

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 26/02/2568	วันที่รายงาน	: 07/03/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 26/02/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:
วันที่วิเคราะห์	: 27/02-05/03/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.57	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนปานกลาง	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.3	-	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	247	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	374	-	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	81.0	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	6	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	111	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	1.9	-	mg/L
8. Settleable Solids ⁽¹⁾	Imhoff Cone (2540 F)	1.0	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

(1) = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-2

REPORT NO. : 050434/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดเอ็มเบล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (เอ็มเบล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: ๑๔ ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามแสงทอง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 26/02/2568	วันที่รายงาน	: 07/03/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 26/02/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 27/02-05/03/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.50	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.4	-	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	118	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	370	-	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	23.1	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	85.0	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	1.5	-	mg/L
8. Settleable Solids ⁽¹⁾	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

(1) = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0125-2
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6, BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTHABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE :
SAMPLE TYPE : WASTEWATER
SAMPLING DATE : FEBRUARY 26, 2025
SAMPLING TIME : 1/
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS ITSARIYAPORN BUATIB
RECEIVED DATE : FEBRUARY 28, 2025
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 28 - MARCH 4, 2025
ISSUE DATE : MARCH 11, 2025
REPORT NO. : 2025-U020318
WORK NO. : 2025-002156
ANALYSIS NO. : T25AE350-0005 - T25AE350-0006

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT		DETECTION LIMIT
			1	2	
			10:57 HOUR 1/ T25AE350-0005	10:50 HOUR 1/ T25AE350-0006	
MICROBIOLOGY					
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	>160,000	>160,000	1.8
SAMPLE CONDITION					
WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID YELLOW	YELLOW/TURBID WHITE	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนการบำบัด

RESULT 2 : น้ำเสียหลังการบำบัด





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuaotong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-2

REPORT NO. : 050435/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 26/02/2568	วันที่รายงาน	: 07/03/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 26/02/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 27/02-05/03/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อสังเกตการณ์		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.54	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.3	5.5-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	3	30	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	286	1,000	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	ND	40	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	ND	35	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1.0	mg/L
8. Settleable Solids ⁽¹⁾	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

(1) = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ND = Non-Detectable (Total Suspended Solids <3.0 mg/L, Total Kjeldahl Nitrogen <4.0 mg/L)

มาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภท พ.ศ. 2567 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 105 ก วันที่ 15 พฤษภาคม 2567)

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0125-2
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6, BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER
SAMPLING DATE : FEBRUARY 26, 2025
SAMPLING TIME : 10:54 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS ITSARIYAPORN BUATIB
RECEIVED DATE : FEBRUARY 28, 2025
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 28 - MARCH 4, 2025
ISSUE DATE : MARCH 11, 2025
REPORT NO. : 2025-U020319
WORK NO. : 2025-002156
ANALYSIS NO. : T25AE350-0007

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			บ่อสิ่งแวดล้อมการณ T25AE350-0007	
MICROBIOLOGY				
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	23	1.8
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR WHITE	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-3

REPORT NO. : 050699/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20/03/2568	วันที่รายงาน	: 01/04/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 21/03/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 22-31/03/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.02	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนมาก	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.4	-	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	208	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	390	-	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	430	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	46	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	140	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	3.0	-	mg/L
8. Settleable Solids ^[1]	Imhoff Cone (2540 F)	20	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

[1] =อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-3

REPORT NO. : 050670/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20/03/2568	วันที่รายงาน	: 01/04/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 21/03/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 22-31/03/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.10	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.5	-	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	110	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	349	-	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	16.2	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	86.2	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	1.2	-	mg/L
8. Settleable Solids ^[1]	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

[1] = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0125-3
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6 BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER
SAMPLING DATE : MARCH 20, 2025
SAMPLING TIME : 1/
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS ITSARIYAPORN BUATIB
RECEIVED DATE : MARCH 21, 2025
ANALYTICAL DATE : MARCH 21-26, 2025
ISSUE DATE : APRIL 2, 2025
REPORT NO. : 2025-U028062
WORK NO. : 2025-002930
ANALYSIS NO. : T25AG262-0001 - T25AG262-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT		DETECTION LIMIT
			1 10:03 HOUR 1/ T25AG262-0001	2 10:10 HOUR 1/ T25AG262-0002	
MICROBIOLOGY					
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	>160,000	>160,000	1.8
SAMPLE CONDITION					
WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID YELLOW	YELLOW/TURBID YELLOW	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนการบำบัด

RESULT 2 : น้ำเสียหลังการบำบัด





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-3

REPORT NO. : 050671/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20/03/2568	วันที่รายงาน	: 01/04/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 21/03/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 22-31/03/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อสังเกตการณ์		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.17	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.6	5.5-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	2	30	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	360	1,000	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	ND	40	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	ND	35	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1.0	mg/L
8. Settleable Solids ^[1]	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

[1] =อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ND = Non-Detectable (Total Suspended Solids <3.0 mg/L, Total Kjeldahl Nitrogen <4.0 mg/L)

มาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภท

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0125-3
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6 BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTHABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER
SAMPLING DATE : MARCH 20, 2025
SAMPLING TIME : 10:17 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS ITSARIYAPORN BUATIB
RECEIVED DATE : MARCH 21, 2025
ANALYTICAL DATE : MARCH 21-26, 2025
ISSUE DATE : APRIL 2, 2025
REPORT NO. : 2025-U028063
WORK NO. : 2025-002930
ANALYSIS NO. : T25AG262-0003

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			ปอัสงเอดการณ T25AG262-0003	
MICROBIOLOGY				
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	1,700	1.8
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID			COLOURLESS/CLEAR	
SEDIMENT			WHITE	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-4

REPORT NO. : 050923/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18/04/2568	วันที่รายงาน	: 29/04/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 18/04/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 18-28/04/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09.58	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนปานกลาง	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.3	-	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	265	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	380	-	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	77.9	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	5	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	84.4	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	1.3	-	mg/L
8. Settleable Solids ^[1]	Imhoff Cone (2540 F)	2.0	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

^[1] = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-4

REPORT NO. : 050924/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18/04/2568	วันที่รายงาน	: 29/04/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 18/04/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 18-28/04/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09.51	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.4	-	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	82	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	385	-	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	13.5	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	81.0	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	1.2	-	mg/L
8. Settleable Solids ^[1]	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

[1] = นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0125-4
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6 BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER
SAMPLING DATE : APRIL 18, 2025
SAMPLING TIME : -
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS CHATRAPORN RATCHANET
RECEIVED DATE : APRIL 23, 2025
ANALYTICAL DATE : APRIL 23-29, 2025
ISSUE DATE : MAY 7, 2025
REPORT NO. : 2025-U039170
WORK NO. : 2025-003730
ANALYSIS NO. : T25AI583-0020 - T25AI583-0021

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT		DETECTION LIMIT
			1 T25AI583-0020	2 T25AI583-0021	
MICROBIOLOGY					
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	>160,000	160,000	1.8
SAMPLE CONDITION					
WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID GREEN	YELLOW/CLEAR WHITE	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนการบำบัด

RESULT 2 : น้ำเสียหลังการบำบัด





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-4

REPORT NO. : 050925/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18/04/2568	วันที่รายงาน	: 29/04/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 18/04/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 18-28/04/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		ข้อสังเกตการณ์		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09.43	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.2	5.5-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	3	30	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	290	1,000	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	ND	40	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	ND	35	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1.0	mg/L
8. Settleable Solids ^[1]	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

[1] =อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ND = Non-Detectable (Total Suspended Solids <3.0 mg/L, Total Kjeldahl Nitrogen <4.0 mg/L)

มาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข) [\[REDACTED\]](#)

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0125-4
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6 BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER
SAMPLING DATE : APRIL 18, 2025
SAMPLING TIME : -
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS CHATRAPORN RATCHANET

RECEIVED DATE : APRIL 23, 2025
ANALYTICAL DATE : APRIL 23-29, 2025
ISSUE DATE : MAY 7, 2025
REPORT NO. : 2025-U039171
WORK NO. : 2025-003730
ANALYSIS NO. : T25AI583-0022

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			ปอสังเกตรการณ T25AI583-0022	
MICROBIOLOGY				
FAECAL COLIFORM BACTERIA ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	13,000	1.8
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID			COLOURLESS/CLEAR	
SEDIMENT			WHITE	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-5

REPORT NO. : 051349/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20/05/2568	วันที่รายงาน	: 02/06/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 20/05/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 21-30/05/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	12.38	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนปานกลาง	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.2	-	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	225	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	488	-	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	79.5	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	8	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	89.5	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	2.4	-	mg/L
8. Settleable Solids ^[1]	Imhoff Cone (2540 F)	1.0	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)^[1] = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-5

REPORT NO. : 051350/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20/05/2568	วันที่รายงาน	: 02/06/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 20/05/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 21-30/05/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	12.37	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.2	-	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	126	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	385	-	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	19.2	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	87.1	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	2.2	-	mg/L
8. Settleable Solids ^[1]	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

[1] = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0125-5
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6 BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTHABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER
SAMPLING DATE : MAY 20, 2025
SAMPLING TIME : 1/
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS CHATTRAPORN RATCHANET
RECEIVED DATE : MAY 23, 2025
ANALYTICAL DATE : MAY 23-28, 2025
ISSUE DATE : JUNE 13, 2025
REPORT NO. : 2025-U052070
WORK NO. : 2025-004741
ANALYSIS NO. : T25AL201-0025 - T25AL201-0026

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT		DETECTION LIMIT
			1	2	
			12:38 HOUR 1/ T25AL201-0025	12:37 HOUR 1/ T25AL201-0026	
MICROBIOLOGY					
FAECAL COLIFORMS ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221B, C AND E)	>160,000	>160,000	1.8
SAMPLE CONDITION					
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/TURBID	YELLOW/CLEAR	
SEDIMENT			WHITE	YELLOW	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : น้ำเสียก่อนการบำบัด

RESULT 2 : น้ำเสียหลังการบำบัด





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-5

REPORT NO. : 051351/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์		
ชื่อโครงการ	:	HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)		
ที่ตั้งโครงการ	:	04 ซอยศอทอง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ผู้ประสานงาน	:	[REDACTED]		
ข้อมูลการติดต่อ	:	[REDACTED]		

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	20/05/2568	วันที่รายงาน	:	02/06/2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	20/05/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	[REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	:	21-30/05/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	[REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		ข้อสังเกตการณ์		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	12.35	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.7	5.5-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	3	30	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	294	1,000	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	29.8	35	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	0.22	1.0	mg/L
8. Settleable Solids ^[1]	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.

(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

[1] = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

มาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM68/0125-5
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6 BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : WASTEWATER
SAMPLING DATE : MAY 20, 2025
SAMPLING TIME : 12:35 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS CHATRAPORN RATCHANET
RECEIVED DATE : MAY 23, 2025
ANALYTICAL DATE : MAY 23-28, 2025
ISSUE DATE : JUNE 13, 2025
REPORT NO. : 2025-U052071
WORK NO. : 2025-004741
ANALYSIS NO. : T25AL201-0027

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			ปล่องทดสอบการณ์ T25AL201-0027	
MICROBIOLOGY				
FAECAL COLIFORMS ^b	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	54,000	1.8
SAMPLE CONDITION				
WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR WHITE	

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-6

REPORT NO. : 051700/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	
ข้อมูลการติดต่อ	

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20/06/2568	วันที่รายงาน	: 08/07/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 20/06/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	
วันที่วิเคราะห์	: 20-30/06/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียก่อนการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.30	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนมาก	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.3	-	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	198	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	385	-	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	135	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	12	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	74.0	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	4.8	-	mg/L
8. Settleable Solids ^[1]	Imhoff Cone (2540 F)	1.3	-	mL/L
9. Fecal Coliform Bacteria ^{[1]**}	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: Part 9221 B, C AND C)	>160,000	-	MPN/100ml

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

[1] =อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

** = เป็นผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-6

REPORT NO. : 051701/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอต ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยเสาชอว์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20/06/2568	วันที่รายงาน	: 08/07/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 20/06/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 20-30/06/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		น้ำเสียหลังการบำบัด		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.15	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.3	-	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	106	-	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	344	-	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	18.1	-	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	6	-	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	81.1	-	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	1.7	-	mg/L
8. Settleable Solids ^[1]	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L
9. Fecal Coliform Bacteria ^{[1]**}	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: Part 9221 B, C AND C)	160,000	-	MPN/100ml

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

^[1] = อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

** = เป็นผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ บริษัท ยูนิเต็ด แอนาไลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 68/0125-6

REPORT NO. : 051702/2025

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์
ชื่อโครงการ	: HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด ศุภฤกษ์)
ที่ตั้งโครงการ	: 94 ซอยศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน	: [REDACTED]
ข้อมูลการติดต่อ	: [REDACTED]

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20/06/2568	วันที่รายงาน	: 08/07/2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 20/06/2568	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์	: 20-30/06/2568	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: [REDACTED]

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อสังเกตการณ์		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.05	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใสเหลือง	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.6	5.5-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test, Azide (5210 B) Modification Method (4500-O-C)	2	30	mg/L
3. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	276	1,000	mg/L
4. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	ND	40	mg/L
5. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	19.1	35	mg/L
7. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1.0	mg/L
8. Settleable Solids ^[1]	Imhoff Cone (2540 F)	<0.1	-	mL/L
9. Fecal Coliform Bacteria ^{[1]**}	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM: Part 9221 B, C AND C)	240	-	MPN/100ml

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd 2017.

* = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 24th 2023.
(หมายถึงผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง)

[1] =อยู่นอกขอบข่ายของการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ND = Non-Detectable (Total Suspended Solids <3.0 mg/L)

** = เป็นผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ บริษัท ไมเน็ด แอนาไลซิส แอนด์ เคมีเลียรีนค คอปัลแดนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๑-145

มาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากอาคารบางประเภทและบาง

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.03/24-02-68