
ไฟล์รายงานผลตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า pH และคลอรีน

PROJECT : Atmos Season Ladkrabang

SYSTEM : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : Swimming Pool on: 7

LOCATION : ห้องใต้สะพานอาคาร A

YEAR : 2025

MONTH :	Jan	Feb	Mar	✓ April	May	Jun
---------	-----	-----	-----	---------	-----	-----

	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

M	=	ตรวจสอบกะเช้า
---	---	---------------

A = ตรวจสอบกะบ้าย

รายการตรวจสอบ ในแต่ละครั้งต้องผ่าน ทุกข้อถึงจะเป็นปกติ	วันที่ค่าที่ตรวจสอบ																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M
1.ตรวจสอบแรงดันที่ถังกรอง ไม่เกิน แถบสีเหลือง / 20 PSI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.ตรวจสอบตำแหน่งสวิทช์ Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ตรงเวลาปัจจุบัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.ตรวจสอบไฟ Pilot Lamp 3 ดวง ด้านบนติดครบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.ตรวจสอบอุณหภูมิ ใช้มือสามารถจับมอเตอร์ได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6.ความสะดวก ไม่มีฝุ่นที่ตู้ควบคุม และมอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
REMARK :	7.67.67.67.27.27.27.27.67.67.67.67.67.67.27.27.27.67.67.67.27.27.27.27.67.																														

PROJECT : Atmos Season Ladkrabang

LOCATION : ห้องใต้สะพานอาคาร C

SYSTEM : SWIMMING POOL

YEAR : 2025

EQUIPMENT : Swimming Pool on. C

M = ตรวจสอบกะเช้า

MONTH :	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

A = ตรวจสอบกระบ้าย

	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

รายการตรวจสอบ ในแต่ละครั้งต้องผ่าน ทุกข้อถึงจะเป็นปกติ	วันที่/ปีที่ตรวจสอบ																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A
1.ตรวจสอบแรงดันที่ถังกรอง ไม่เกิน แก๊สเหลือ / 20 PSI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.ตรวจสอบตำแหน่งสวิทช์ Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ตรงเวลาปัจจุบัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4.ตรวจสอบไฟ Pilot Lamp 3 ดวง ด้านบนติดครบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5.ตรวจสอบอุณหภูมิ ใช้มือสามารถจับมอเตอร์ได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6.ความสะอาด ไม่มีฝุ่นที่ตู้ควบคุม และมอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
REMARK :	7.2	7.2	7.4	7.3	7.6	7.4	7.2	7.3	7.2	7.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3	7.6	7.2	7.3	7.1	7.5	7.6	7.4	7.3	7.6	7.1	7.4	7.6	7.2	7.3	7.4	7.3
	2.9	2.1	2.0	1.6	2.0	2.6	2.9	3.0	2.4	1.7	1.1	1.4	1.9	2.7	2.0	2.4	2.2	1.8	2.2	1.9	1.5	1.9	2.9	2.5	2.4	3.0	1.3	2.9	3.0	2.7	2.0	1.7
ตรวจสอบโดย : ช่างประจำอาคาร																																
ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าช่าง																																
วิศวกรรวมส่วนกลาง																																
REMARK : /=ปกติ X=ผิดปกติ และบันทึกค่าในตาราง (กะเช้าช่วงเวลา 08:00-09:00 น. กะบ่ายช่วงเวลา 18:00-21:00 น.) ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าช่าง 15วันครั้ง																																

PROJECT : Atmos Season Ladkrabang

SYSTEM : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : Swimming Pool on.

LOCATION : ห้องใต้สะพานอาคาร A

YEAR : 2025

MONTH :	Jan	Feb	Mar	April	May	Jun
----------------	-----	-----	-----	-------	-----	-----

	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

M = ตรวจสอบกะเข้า

A = ตรวจสอบทุกเช้า

รายการตรวจสอบ ในแต่ละครั้งต้องผ่าน ทุกข้อถึงจะเป็นปกติ	วันที่/ค่าที่ตรวจสอบ																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M
1.ตรวจสอบแรงดันที่ถังกรอง ไม่เกิน แอมป์สเล็อง / 20 PSI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.ตรวจสอบตำแหน่งสวิทซ์ Auto	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ตรงเวลาปัจจุบัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.ตรวจสอบไฟ Pilot Lamp 3 ดวง ด้านบนติดครบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.ตรวจสอบอุณหภูมิ ใช้มือสามารถจับมอเตอร์ได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6.ความสะอาด ไม่มีฝุ่นที่ตู้ควบคุม และมอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
REMARK :	Ph	7.6	7.6	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	CL	1.0	2.0	1.5	2.0	2.0	3.0	3.0	ค่าปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ	ค่าผิดปกติ
ตรวจสอบโดย : ช่างประจำอาคาร																															
ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าช่าง																															
วิศวกรรส่วนกลาง																															
REMARK : / = ปกติ X = ผิดปกติ และบันทึกค่าในตาราง (กะเช้าช่วงเวลา 08:00-09:00 น. กะบ่ายช่วงเวลา 18:00-21:00 น.) ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าช่าง 15วันครั้ง																															

PROJECT : Atmoz Season Ladkrabang

SYSTEM : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : Swimming Pool on. _____

LOCATION : ห้องใต้สะพานอาคาร C

YEAR : 2025

MONTH : ☐ Jan ☐ Feb ☐ Mar ☐ Apr ☒ May ☐ Jun
☐ Jul ☐ Aug ☐ Sep ☐ Oct ☐ Nov ☐ Dec

M = ตรวจสอบกะเข้า

A = ตรวจสอบกะปาย

รายการตรวจสอบ ในแต่ละครั้งต้องผ่าน ทุกข้อถึงจะเป็นปกติ	วันที่/ค่าที่ตรวจสอบ																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M
1.ตรวจสอบแรงดันที่ถังกรอง ไม่เกิน แถบสีเหลือง / 20 PSI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.ตรวจสอบตำแหน่งสวิทซ์ Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ตรงเวลาปัจจุบัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.ตรวจสอบไฟ Pilot Lamp 3 ดวง ด้านบนติดครบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.ตรวจสอบอุณหภูมิ ใช้มือสามารถจับมอเตอร์ได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6.ความสะอาด ไม่มีฝุ่นที่ตู้ควบคุม และมอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7.2-7.6 PH REMARK : 1.0-3.0 CL	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.2	7.4	7.6	7.3	7.4	7.4	7.6	7.2	7.2	7.6	7.1	7.3	7.5	7.2	7.3	7.1	7.4	7.2	7.2	7.6	7.4	7.2	7.2	7.6	7.3	7.4
	2.0	1.8	2.5	2.9	1.0	1.7	4.0	2.1	1.9	2.7	2.7	1.8	1.9	2.9	2.0	2.6	2.4	2.9	2.4	1.7	2.6	2.0	3.0	1.8	1.7	2.5	2.2	2.4	3.0	1.1	1.4
ตรวจสอบโดย : ช่างประจำอาคาร																															
ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าช่าง																															
วิศวกรรณส่วนกลาง																															
REMARK : /= ปกติ X = ผิดปกติ และบันทึกค่าในตาราง (กะเช้าช่วงเวลา 08:00-09:00 น. กะบ่ายช่วงเวลา 18:00-21:00 น.) ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าช่าง 15วันครั้ง																															

PROJECT : Atmos Season Ladkrabang

SYSTEM : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : Swimming Pool on.

LOCATION : ห้องใต้สะพานอาคาร A

YEAR : 2025

MONTH :	Jan	Feb	Mar	Apil	May	Jun
---------	-----	-----	-----	------	-----	-----

Jul Aug Sep Oct Nov Dec

M = ตรวจสอบปากเข้า

A = ตรวจสอบกะปาย

รายการตรวจสอบ ในแต่ละครั้งต้องผ่าน ทุกข้อถึงจะเป็นปกติ	วันที่/ค่าที่ตรวจสอบ																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M
1.ตรวจสอบแรงดันที่ถังกรอง ไม่เกิน แกดส์เหลืออง / 20 PSI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ตรงเวลาปัจจุบัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4.ตรวจสอบไฟ Pilot Lamp 3 ดวง ด้านบนติดครบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5.ตรวจสอบอุณหภูมิ ใช้มือสามารถจับมอเตอร์ได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6.ความสะอาด ไม่มีฝุ่นที่ตู้ควบคุม และมอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
REMARK :	PH	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	CL	1.4	1.0	1.1	1.7	1.9	2.1	1.0	2.1	2.2	1.0	2.1	2.0	1.9	1.6	1.9	1.6	1.5	1.6	1.9	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1
ตรวจสอบโดย : ช่างประจำอาคาร																															
ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าช่าง																															
วิศวกรรมส่วนกลาง																															
REMARK : /=ปกติ X=ผิดปกติ และบันทึกค่าในตาราง (กะเช้าช่วงเวลา 08:00-09:00 น. กะบ่ายช่วงเวลา 18:00-21:00 น.) ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าช่าง 15วันครั้ง																															

PROJECT : Atmoz Season Ladkrabang

SYSTEM : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : Swimming Pool on. C

LOCATION : ห้องใต้สะพานอาคาร C

YEAR : 2025

MONTH : Jan Feb Mar April May Jun

Jul Aug Sep Oct Nov Dec

M = ตรวจสอบกระแสเข้า

A = ตรวจสอบกระดาษ

รายการตรวจสอบ ในแต่ละครั้งจึงผ่าน ทุกข้อถึงจะเป็นปกติ	วันที่/ค่าที่ตรวจสอบ																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.ตรวจสอบแรงดันที่ถังกรอง ไม่เกิน เก๊สสี่เหลี่ยม / 20 PSI	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A
2.ตรวจสอบตำแหน่งสวิทช์ Auto	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A
3.ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ตรงเวลาปัจจุบัน	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A
4.ตรวจสอบไฟ Pilot Lamp 3 ดวง ด้านบนติดครบ	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A
5.ตรวจสอบอุณหภูมิ ใช้มือสามารถจับมอเตอร์ได้	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A
6.ความสะอาด ไม่มีฝุ่นที่ตู้ควบคุม และมอเตอร์	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A
REMARK :	PH 7.67																															
	GL 20.20																															
ตรวจสอบโดย : ช่างประจำอาคาร																																
ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าช่าง																																
วิศวกรรส่วนกลาง																																

REMARK : /= ปกติ X = ผิดปกติ และบันทึกค่าในตาราง (กะเช้าช่วงเวลา 08:00-09:00 น. กะบ่ายช่วงเวลา 18:00-21:00 น.) ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าช่าง 15วันครั้ง