

ภาคผนวกที่ 10

การตรวจวัดค่า pH Cl ของสระว่ายน้ำ

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

1 / 68

อาคาร / Building

SALADAENG ONE

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment				บันทึก โดย ช่าง Recorded by Tech.	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked by Tech. Sup.
		CL. (1-3)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอช Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt.)	แรงดันของถัง Tank Press (.....PSI)		สถานะระบบ เกลือ Salt Chlorinator	สถานะระบบ โอโซน Ozone System		
									No 1	No 2				
1	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	✓	N/A		
2	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	✓	N/A		
3	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	✓	N/A		
4	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
5	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
6	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
7	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
8	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
9	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
10	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
11	6.00	1.5	7.6	-	100	-	-	3.4	16	-	✓	N/A		
12	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	✓	N/A		
13	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	✓	N/A		
14	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	15	-	✓	N/A		
15	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	15	-	✓	N/A		
16	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	15	-	✓	N/A		
17	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
18	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
19	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
20	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	✓	N/A		
21	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	✓	N/A		
22	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	✓	N/A		
23	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
24	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
25	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	✓	N/A		
26	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	✓	N/A		
27	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	✓	N/A		
28	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	✓	N/A		
29	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	✓	N/A		
30	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	✓	N/A		
31	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	12	-	✓	N/A		
		1.5	7.6	-	100	-	-	-						

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 1 / - kg. Powder (สารกรอง) 1 / - kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)

Soda Ash (โซดา-แอช) 1 / - kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 1 / - kg.

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature [Signature] (เจ้าพนักงานอาคาร / BM.)

วันที่/Date 4/6/68

เวลา/Time

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

อาคาร / Building

SALADAENG ONE

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment				บันทึก โดย ช่าง Recorded	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked
				คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอสช Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt)	แรงดันของถัง Tank Press.(.....PSI)		สถานะระบบ เกลือ Salt Chlorinator	สถานะระบบ โอโซน Ozone System		
		CL. (1-3)	PH (7.2-7.6)						No 1	No 2				
1	06.00	1.5	7.2	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
2	06.00	1.5	7.5	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
3	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
4	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
5	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
6	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
7	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
8	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
9	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
10	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
11	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
12	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
13	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
14	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
15	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
16	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
17	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
18	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
19	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
20	08.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
21	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
22	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
23	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
24	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
25	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
26	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
27	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
28	6.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
29												N/A		
30												N/A		
31												N/A		
		1.5	7.6	-	-	-	-	-						

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ kg. Powder (สารกรอง) _____ kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____

Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ kg.

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature _____ อาคาร / BM.)

วันที่/Date

4/6/68

เวลา/Time

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / - ปกติ Normal , X - ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

สิงหาคม / 2568

อาคาร / Building

SALADAENG ONE

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment				บันทึก โดย ช่าง Recorded by Tech.	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked by Tech. Sup.
		CL (1-3)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอส Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt.)	แรงดันของถัง Tank Press.(.....PSI)		สถานะระบบ เกลือ Salt Chlorinator	สถานะระบบ โอโซน Ozone System		
									No 1	No 2				
1	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
2	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A		
3	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A		
4	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
5	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
6	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
7	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
8	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
9	06.00	1.6	7.6	-	100	-	-	-	20	-	/	N/A		
10	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
11	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
12	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
13	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
14	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
15	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	/	N/A		
16	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A		
17	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A		
18	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A		
19	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A		
20	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A		
21	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
22	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
23	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
24	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
25	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
26	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
27	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
28	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
29	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
30	06.00	1.6	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
31	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
		-	-	-	100	-	-	-						

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) — / — kg. Powder (สารกรอง) — / — kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)

Soda Ash (โซดา-แอส) — / — kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) — / — kg.

ตรวจสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้ดูแลอาคาร / BM.)

วันที่/Date

4/6/68

เวลา/Time

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / - ปกติ Normal , X - ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

เมษายน ๒๕๖๘

อาคาร / Building

SALADAENG ONE

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment				บันทึก โดย ช่าง Recorded by Tech.	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked by Tech. Sup.
		CL (1-3)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอส Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt)	แรงดันของถัง Tank Press.(.....PSI)		สถานะระบบ เกลือ Salt Chlorinator	สถานะระบบ โอโซน Ozone System		
									No 1	No 2				
1	๖.๐๖	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	N/A		
2	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	N/A		
3	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	N/A		
4	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	-	N/A		
5	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	-	N/A		
6	๖.๐๐	1.5	7.2	-	100	-	-	-	18	-	-	N/A		
7	๖.๐๐	1.5	7.5	-	-	-	-	-	19	-	-	N/A		
8	๖.๐๐	1.5	7.5	-	-	-	-	-	19	-	-	N/A		
9	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	N/A		
10	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	N/A		
11	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	N/A		
12	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	N/A		
13	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	N/A		
14	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	13	-	-	N/A		
15	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	13	-	-	N/A		
16	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	-	N/A		
17	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	N/A		
18	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	N/A		
19	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	-	N/A		
20	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	N/A		
21	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	N/A		
22	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	-	N/A		
23	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	N/A		
24	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	-	N/A		
25	๖.๐0	1.5	7.6	-	100	-	-	-	16	-	-	N/A		
26	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	-	N/A		
27	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	-	N/A		
28	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	-	N/A		
29	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	19	-	-	N/A		
30	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	19	-	-	N/A		
31												N/A		
		1.5	7.6	-	200	-	-	-						

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / kg. Powder (สารกรอง) / kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) / kg.

Soda Ash (โซดา-แอส) / kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg.

ทวนสอบโดย / Verified by
ลายเซ็น /  ผู้จัดการอาคาร / BM.)

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

วันที่/Date 4/6/68
เวลา/Time

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable
** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

พฤษภาคม ๖๘

อาคาร / Building

SALADAENG ONE

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment				บันทึก โดย ช่าง Recorded by Tech.	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked by Tech. Sup.
				คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอสช Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg /Lt)	แรงดันของถัง Tank Press.(.....PSI)		สถานะระบบ เกลือ Salt Chlorinator	สถานะระบบ โอโซน Ozone System		
		CL (1-3)	PH (7.2-7.6)						No.1	No.2				
1	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
2	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
3	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
4	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
5	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
6	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
7	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	✓	N/A		
8	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	22	-	✓	N/A		
9	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	19	-	✓	N/A		
10	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	19	-	✓	N/A		
11	๖.๐๐	1.5	7.6	-	100	-	-	-	19	-	✓	N/A		
12	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
13	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
14	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
15	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
16	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	✓	N/A		
17	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	✓	N/A		
18	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	✓	N/A		
19	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
20	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
21	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
22	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
23	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
24	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	21	-	✓	N/A		
25	๖.๐๐	1.5	7.6	-	100	-	-	-	18	-	✓	N/A		
26	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	✓	N/A		
27	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	✓	N/A		
28	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	19	-	✓	N/A		
29	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	19	-	✓	N/A		
30	๖.๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
31	๐๖-๐๐	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	✓	N/A		
		1.5	7.6	-	200	-	-	-						

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / kg. Powder (สารกรอง) / kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) / kg.

Soda Ash (โซดา-แอส) / kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg.

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

วันที่/Date

4/6/68

เวลา/Time

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

เดือน (Month) / ปี (Year)

6/68

อาคาร / Building

SALADAENG ONE

วันที่ Date	เวลา Time	บันทึกค่า Status Record		การเติม / Adding					สภาพของอุปกรณ์ / Condition of Equipment				บันทึก โดย ช่าง Recorded	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง Checked
		CL (1-3)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน Chlorine (kg.)	เกลือ Salt (kg.)	โซดา-แอช Soda Ash (kg.)	กรดเกลือ HCL (Lt.)	สารกรอง Powder (kg./Lt.)	แรงดันของถัง Tank Press (.....PSI)		สถานะระบบ เกลือ Salt Chlorinator	สถานะระบบ โอโซน Ozone System		
									No 1	No 2				
1	06.00	1.6	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	3.4	16	N/A	/	N/A		
2	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	-	/	N/A		
3	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	/	N/A		
4	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	/	N/A		
5	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	/	N/A		
6	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	N/A	/	N/A		
7	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	N/A	/	N/A		
8	6.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	N/A	/	N/A		
9	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
10	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	/	N/A		
11	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	/	N/A		
12	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	/	N/A		
13	6.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	/	N/A		
14	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
15	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	/	N/A		
16	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	3.4	16	-	/	N/A		
17	6.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	/	N/A		
18	6.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	/	N/A		
19	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	/	N/A		
20	6.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	N/A	/	N/A		
21	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	18	-	/	N/A		
22	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	N/A	/	N/A		
23	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	-	/	N/A		
24	6.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	/	N/A		
25	6.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	/	N/A		
26	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	/	N/A		
27	06.00	1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	/	N/A		
28	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	20	N/A	/	N/A		
29	06.00	1.5	7.6	N/A	12.5	N/A	N/A	3.4	16	N/A	/	N/A		
30	06.00	1.5	7.6	-	-	-	-	-	16	N/A	/	N/A		
31												N/A		
		1.5	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	10.2						

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 1 kg. Powder (สารกรอง) 1 kg. Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)

Soda Ash (โซดา-แอช) 1 kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) 1 kg.

ข้อเสนอแนะ / Suggestion

ทวนสอบโดย / Verified by

ลายเซ็น / Signature (ผู้จัดการอาคาร / BM.)

วันที่/Date 9/9/68

เวลา/Time

หมายเหตุ / Remark :

* กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / Please Mark N/A if not applicable

** กรุณาทำเครื่องหมาย / = ปกติ Normal , X = ไม่ปกติ Abnormal