



ภาคผนวก ข-17
เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลัก

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนมกราคม 2568

Distribution Board (MDB) Daily Checklist

อาคาร เวิร์ทค

เดือน มกราคม 68



การตรวจสอบและจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

1 รอบเช้า 2 รอบบ่าย 3 รอบคืน

MDB 1												MDB 2												ผู้บันทึก	เวลา	ปกติ	พิกัด	ผู้ตรวจสอบ
เฟส						KW	PF	อุณหภูมิ	เฟส						KW	PF	อุณหภูมิ											
V	A	V	A	V	A				V	A	V	A	V	A				V	A	V	A	V	A					
348	310	348	180	348	152	96	0.98	54	348	36	348	41	348	30	25	0.94	50	[Redacted]	09:00	[Redacted]		[Redacted]						
348	219	348	400	348	146	97	0.98	54	348	36	348	41	348	31	20	0.94	50											
348	240	348	401	348	152	96	0.98	55	348	41	348	22	348	20	34	0.98	56											
348	301	348	110	348	93	110	0.98	52	348	129	348	48	348	48	48	0.98	54											
348	141	348	157	348	157	99	0.98	57	348	45	348	57	348	45	57	0.98	57											
348	148	348	145	348	101	89	0.98	55	348	910	348	110	348	57	57	0.98	55											
348	101	348	136	348	110	99	0.98	57	348	51	348	41	348	45	59	0.98	57											
348	220	348	157	348	145	99	0.98	54	348	37	348	40	348	30	24	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	157	99	0.98	54	348	21	348	22	348	24	21	0.98	54											
348	220	348	240	348	1																							

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

กฤษณา อโศกสิน

รอบเช้า ☐ 2 รอบบ่าย ☐ 3 รอบดึก



MDB 1										MDB 2										ผู้ควบคุม	ผู้ควบคุมบันทึก	เวลา	ปกติ	หมายเหตุ		ผู้ตรวจ
เฟส S						KW	PF	ผู้เดิน	เฟส S						KW	PF	ผู้เดิน	ปกติ	ผิดปกติ							
V	R	A	V	R	A				V	R	A	V	R	A										V	R	
307	307	307	240	307	330	141	0.96	57	307	24	307	27	307	41	372	0.98	57	08.00	✓							
307	150	307	204	307	170	141	0.97	57	307	24	307	27	307	41	372	0.98	57	13.00	✓							
307	260	307	204	307	170	141	0.96	57	307	24	307	27	307	41	372	0.98	57	00.00	✓							
307	141	307	172	307	130	48	0.97	59	307	27	307	47	307	21	57	0.99	57	00.00	✓							
307	149	307	204	307	170	140	0.96	59	307	27	307	47	307	21	57	0.99	57	13.00	✓							
307	204	400	159	307	143	130	0.97	57	307	30	400	33	307	21	19	0.97	57	02.00	✓							
307	146	307	30	307	68	61	0.99	57	307	30	307	33	307	21	29	0.99	57	04.00	✓							
307	150	307	204	307	92	141	0.98	56	307	21	307	24	307	21	27	0.99	56	15.00	✓							
307	20	307	180	307	110	130	0.98	58	307	21	307	24	307	13	56	0.98	56	00.00	✓							
307	159	307	79	307	94	80	0.99	57	307	28	307	25	307	24	58	0.99	59	09.00	✓							
307	150	307	204	307	98	147	0.98	58	307	24	307	24	307	21	58	0.98	56	14.00	✓							
307	170	307	130	307	108	147	0.98	58	307	24	307	21	307	21	61	0.98	56	10.00	✓							
307	215	307	115	307	108	95	0.99	56	307	27	307	24	307	21	59	0.99	56	01.00	✓							
307	240	307	140	307	120	92	0.98	56	307	27	307	24	307	21	53	0.99	56	14.00	✓							
307	119	307	125	307	108	110	0.99	56	307	27	307	21	307	21	61	0.99	56	00.00	✓							
307	187	307	91	307	139	109	0.99	55	307	28	307	24	307	21	59	0.99	55	09.00	✓							
307	190	307	201	307	120	120	0.97	56	307	24	307	40	307	21	28	0.98	56	14.00	✓							
307	10	307	140	307	81	120	0.97	56	307	41	307	31	307	24	61	0.97	56	00.00	✓							
307	201	307	159	307	97	110	0.98	58	307	28	307	25	307	21	35	0.98	58	04.00	✓							
307	229	307	161	307	125	114	0.98	56	307	28	307	21	307	21	25	0.98	56	15.00	✓							
307	121	307	128	307	79	119	0.98	58	307	21	307	31	307	21	61	0.98	59	00.00	✓							
307	206	307	116	307	109	113	0.98	58	307	21	307	21	307	21	75	0.99	59	09.00	✓							
307	204	307	152	307	145	119	0.98	59	307	21	307	21	307	21	50	0.98	59	15.00	✓							
307	124	307	125	307	96	117	0.97	57	307	21	307	21	307	21	60	0.97	57	00.00	✓							
307	172	307	151	307	127	128	0.99	59	307	21	307	21	307	21	61	0.97	58	10.00	✓							
307	216	307	141	307	136	103	0.97	58	307	21	307	21	307	21	42	0.97	58	15.00	✓							
307	120	307	157	307	79	116	0.96	56	307	21	307	21	307	21	60	0.99	56	00.00	✓							
307	190	307	119	307	46	115	0.98	54	307	21	307	21	307	21	40	0.98	54	04.00	✓							
307	169	400	141	307	154	108	0.98	56	307	21	400	21	307	21	36	0.98	56	15.00	✓							
307	121	307	114	307	91	116	0.97	55	307	21	307	21	307	21	30	0.97	55	00.00	✓							
307	210	307	195	307	98	46	0.99	57	307	21	307	21	307	21	31	0.97	57	09.00	✓							
307	191	307	188	307	139	110	0.96	56	307	21	307	21	307	21	24	0.96	56	05.00	✓							
307	220	307	202	307	137	210	0.93	53	307	21	307	21	307	21	42	0.93	53	00.00	✓							
307	210	307	155	307	98	46	0.99	56	307	21	307	21	307	21	31	0.99	56	04.00	✓							
307	207	307	155	307	180	151	0.97	56	307	21	307	21	307	21	38	0.97	56	13.00	✓							
307	211	307	151	307	197	112	0.97	59	307	21	307	21	307	21	31	0.97	59	00.00	✓							
307	210	307	155	307	94	91	0.99	55	307	21	307	21	307	21	31	0.99	55	09.00	✓							
307	222	307	147	307	154	140	0.97	58	307	21	307	21	307	21	12	0.97	58	16.00	✓							
307	212	307	136	307	113	121	0.99	58	307	21	307	21	307	21	31	0.97	58	00.00	✓							
307	210	307	160	307	147	126	0.97	54	307	21	307	21	307	21	61	0.97	54	09.00	✓							
307	210	307	158	307	181	96	0.96	59	307	21	307	21	307	21	30	0.96	59	16.00	✓							
307	211	307	197	307	176	97	0.99	59	307	21	307	21	307	21	37	0.99	59	00.00	✓							
307	210	307	160	307	142	126	0.96	56	307	21	307	21	307	21	30	0.96	56	09.00	✓							
307	209	307	186	307	189	161	0.97	57	307	21	307	21	307	21	28	0.97	57	00.00	✓							
307	221	307	201	307	187	113	0.97	59	307	21	307	21	307	21	36	0.97	59	09.00	✓							

Board (MDB) Daily Checklist
PROPERTY GROUP CO., LTD.

อาคาร เวอร์ทีก

เดือน

ทฤษฎีบท

ทบทวน

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนมีนาคม 2568

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

อาคาร เวิร์ท

เดือน มีนาคม ๒๕

AC PROPERTY

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

1 รอบเช้า 2 รอบบ่าย 3 รอบดึก

MDB 1															MDB 2															ผู้จัดบันทึก	เวลา	หมายเหตุ		ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าช่าง
วันที่	เฟส										KW	PF	อุณหภูมิ	เฟส										KW	PF	อุณหภูมิ	ปกติ	ไม่ปกติ						
	R		S		T		R		S					T		R		S		T														
	V	A	V	A	V	A	V	A	V	A				V	A	V	A	V	A	V	A													
1	เช้า	39.8	22.1	39.9	1.67	3.97	1.31	120	0.98	5.7	39.6	4.1	39.7	1.7	34.5	1.3	2.2	0.98	5.7	39.6	4.1	39.7	1.7	34.5	1.3	2.2	0.98	5.7	11.00	✓				
	บ่าย	39.8	24.3	39.7	5.8	3.98	3.2	3.7	0.98	5.8	39.8	2.4	39.8	1.8	39.7	1.1	39.5	0.98	5.8	39.8	2.4	39.8	1.8	39.7	1.1	39.5	0.98	5.8	16.00	✓				
	ดึก	39.4	21.0	39.5	1.94	3.97	1.3	11.3	0.98	5.9	39.6	4.0	39.7	1.1	39.5	1.2	39.5	0.98	5.9	39.6	4.0	39.7	1.1	39.5	1.2	39.5	0.98	5.9	20.00	✓				
2	เช้า	39.5	24.7	39.7	1.53	3.94	1.4	11.6	0.98	5.8	39.5	4.0	39.9	1.5	39.5	1.3	39.3	0.98	5.8	39.5	4.0	39.9	1.5	39.5	1.3	39.3	0.98	5.8	11.00	✓				
	บ่าย	39.2	28.1	39.3	1.73	3.96	1.09	10.8	0.98	5.7	39.3	4.0	39.4	1.5	39.5	1.4	39.6	0.98	5.7	39.3	4.0	39.4	1.5	39.5	1.4	39.6	0.98	5.7	19.00	✓				
	ดึก	39.4	19.8	39.6	1.94	3.98	1.01	12.4	0.98	5.9	39.4	4.0	39.7	1.5	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	39.4	4.0	39.7	1.5	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	20.00	✓				
3	เช้า	39.7	17.3	39.9	1.22	3.97	1.1	10.6	0.98	5.6	39.7	4.0	39.5	1.7	39.3	1.4	39.6	0.98	5.6	39.7	4.0	39.5	1.7	39.3	1.4	39.6	0.98	5.6	10.00	✓				
	บ่าย	39.6	23.2	39.8	2.41	3.98	2.10	13.9	0.98	5.8	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	14.00	✓				
	ดึก	39.4	21.4	39.5	2.32	3.97	1.94	13.0	0.98	5.8	39.5	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	39.5	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	20.00	✓				
4	เช้า	39.8	21.0	39.9	2.20	3.99	2.10	12.0	0.98	5.7	39.8	4.0	39.6	1.6	39.5	1.4	39.7	0.98	5.7	39.8	4.0	39.6	1.6	39.5	1.4	39.7	0.98	5.7	09.00	✓				
	บ่าย	39.0	19.8	39.3	1.20	3.98	1.09	10.0	0.98	5.9	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	04.00	✓				
	ดึก	39.4	23.9	39.6	2.14	3.98	1.94	12.1	0.98	5.9	39.5	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	39.5	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	05.00	✓				
5	เช้า	39.6	28.0	39.8	2.14	3.99	2.10	12.0	0.98	5.7	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.7	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.7	04.00	✓				
	บ่าย	39.6	29.2	39.8	2.30	3.96	2.24	13.0	0.98	5.8	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	09.00	✓				
	ดึก	39.3	29.3	39.6	2.33	3.97	1.94	12.4	0.98	5.9	39.5	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	39.5	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	15.00	✓				
6	เช้า	39.3	19.0	39.5	2.34	3.99	2.10	12.0	0.98	5.7	39.3	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.7	39.3	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.7	00.00	✓				
	บ่าย	39.2	29.5	39.4	2.35	3.98	2.10	12.0	0.98	5.8	39.2	4.0	39.4	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	39.2	4.0	39.4	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	08.00	✓				
	ดึก	39.6	25.4	39.3	2.10	3.98	1.94	12.4	0.98	5.9	39.6	4.0	39.4	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	39.6	4.0	39.4	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	09.00	✓				
7	เช้า	39.7	22.0	39.6	3.06	3.97	3.30	20.1	0.98	5.7	39.4	4.1	39.5	2.2	39.6	4.1	39.7	0.98	5.7	39.4	4.1	39.5	2.2	39.6	4.1	39.7	0.98	5.7	14.00	✓				
	บ่าย	39.8	39.0	39.9	3.70	3.97	3.10	2.70	0.98	5.8	39.4	4.1	39.5	2.2	39.6	4.1	39.7	0.98	5.8	39.4	4.1	39.5	2.2	39.6	4.1	39.7	0.98	5.8	00.00	✓				
	ดึก	39.6	21.0	39.7	1.91	3.95	1.52	10.7	0.98	5.9	39.6	4.0	39.7	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	39.6	4.0	39.7	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	09.00	✓				
8	เช้า	39.6	21.8	39.7	1.26	3.95	1.22	10.3	0.98	5.6	39.5	4.0	39.7	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.6	39.5	4.0	39.7	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.6	14.00	✓				
	บ่าย	39.8	24.0	39.5	2.10	3.97	2.01	12.1	0.98	5.8	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	00.00	✓				
	ดึก	39.9	21.0	39.7	1.94	3.98	1.91	12.4	0.98	5.9	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	09.00	✓				
9	เช้า	39.8	39.0	39.9	2.41	3.98	2.11	12.1	0.98	5.7	39.8	4.1	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.7	39.8	4.1	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.7	14.00	✓				
	บ่าย	39.6	39.2	39.9	2.30	3.99	2.20	20.1	0.98	5.8	39.8	4.1	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	39.8	4.1	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	00.00	✓				
	ดึก	39.4	21.5	39.3	1.94	3.98	1.94	12.4	0.98	5.9	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	39.6	4.0	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.9	09.00	✓				
10	เช้า	39.6	25.4	39.3	1.94	3.97	1.64	15.3	0.98	5.9	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.9	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.9	15.00	✓				
	บ่าย	39.2	23.9	39.4	1.96	3.97	2.08	14.2	0.98	5.8	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.8	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.8	00.00	✓				
	ดึก	39.6	25.4	39.3	1.94	3.97	1.64	15.3	0.98	5.9	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.9	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.9	09.00	✓				
11	เช้า	39.2	26.5	39.4	1.46	3.98	1.70	11.7	0.98	5.7	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.7	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.7	08.00	✓				
	บ่าย	39.7	21.5	39.5	2.13	3.98	1.94	12.4	0.98	5.8	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.8	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.8	15.00	✓				
	ดึก	39.6	21.5	39.5	2.32	3.98	1.94	12.4	0.98	5.9	39.6	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.9	39.6	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.9	00.00	✓				
12	เช้า	39.9	29.5	39.4	1.47	3.98	1.24	12.1	0.98	5.7	39.8	4.1	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.7	39.8	4.1	39.8	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.7	14.00	✓				
	บ่าย	39.2	25.2	39.4	2.32	3.97	1.89	14.3	0.98	5.8	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.8	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.8	00.00	✓				
	ดึก	39.4	21.4	39.6	1.46	3.98	1.50	12.4	0.98	5.9	39.6	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.9	39.6	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.9	09.00	✓				
13	เช้า	39.5	28.5	39.3	1.93	3.96	1.15	12.0	0.98	5.8	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.8	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.8	18.00	✓				
	บ่าย	39.4	29.1	39.3	1.93	3.96	1.15	12.0	0.98	5.8	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.8	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.8	00.00	✓				
	ดึก	39.4	21.4	39.3	1.93	3.96	1.15	12.0	0.98	5.8	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.8	39.4	4.0	39.5	1.6	39.4	1.3	39.5	0.98	5.8	09.00	✓				
14	เช้า	39.6	18.7	39.8	1.47	3.95	1.38	10.5	0.98	5.7	39.6	4.0	39.7	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.7	39.6	4.0	39.7	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.7	19.00	✓				
	บ่าย	39.4	21.8	39.7	1.47	3.97	1.45	10.5	0.98	5.8	39.4	4.0	39.7	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	39.4	4.0	39.7	1.6	39.5	1.4	39.6	0.98	5.8	00.00	✓				
	ดึก	39.4	21.4	39.3	1.47	3.97	1.45	10.5	0.98	5.8	39.4	4.0																						

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนเมษายน 2568

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

อาคาร เวิร์ทพิก

เดือน 1 เมษายน 68

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

1 รอบเช้า

2 รอบบ่าย

3 รอบดึก

AC
PROPERTY

วันที่	MDB 1											MDB 2											ผู้ปฏิบัติงาน	เวลา	หมายเหตุ		ผู้ตรวจสอบ พร้อมหน้าช่าง
	เฟส						KW	PF	อุณหภูมิ	เฟส						KW	PF	อุณหภูมิ	ปกติ	ไม่ปกติ							
	V	R	A	V	S	T				V	R	A	V	S	T						V	R			A		
1	เช้า	39.6	21.7	39.2	19.3	39.6	12.9	0.98	56	39.4	5.3	39.8	5.2	39.6	4.1	39	0.96	56				09:00	✓				
	บ่าย	39.7	21.6	39.9	19.9	39.7	13.0	0.96	57	39.7	5.2	39.9	4.0	39.6	3.9	39	0.96	57				13:00	✓				
	ดึก	39.4	21.3	39.7	19.7	39.7	13.0	0.96	56	39.5	4.9	39.7	5.2	39.6	4.0	39	0.96	56				00:00	✓				
2	เช้า	39.3	22.5	39.5	18.9	39.2	19.1	0.92	57	39.3	4.0	39.5	5.1	39.4	3.9	39	0.92	57				09:00	✓				
	บ่าย	39.5	24.3	39.7	19.6	39.4	13.1	0.99	57	39.5	3.7	39.7	4.1	39.4	3.8	39	0.99	57				11:00	✓				
	ดึก	39.6	25.9	39.7	19.4	39.6	13.2	0.99	57	39.6	4.1	39.7	5.2	39.4	4.0	39	0.99	57				00:00	✓				
3	เช้า	39.4	21.0	39.4	20	39.2	12.5	0.98	56	39.4	5.1	39.5	4.1	39.4	4.0	39	0.98	56				09:00	✓				
	บ่าย	39.3	21.3	39.4	22.5	39.2	19.4	0.98	58	39.3	5.2	39.4	4.0	39.2	3.9	39	0.98	58				15:00	✓				
	ดึก	39.3	21.7	39.9	21.7	39.4	13.2	0.97	59	39.3	5.0	39.5	3.7	39.9	3.1	39	0.97	59				00:00	✓				
4	เช้า	39.3	22.5	39.4	21.1	39.3	13.0	0.98	58	39.3	4.1	39.4	3.6	39.5	3.8	39	0.98	58				09:00	✓				
	บ่าย	39.2	21.9	39.4	21.0	39.3	13.1	0.98	57	39.2	4.8	39.4	3.6	39.2	3.7	39	0.98	57				16:00	✓				
	ดึก	39.9	21.5	39.6	24.0	39.7	13.6	0.99	57	39.6	5.0	39.7	4.0	39.6	3.0	39	0.99	57				00:00	✓				
5	เช้า	39.3	21.3	39.4	19.3	39.2	13.1	0.97	58	39.3	5.4	39.2	3.8	39.4	3.1	39	0.97	58				09:00	✓				
	บ่าย	39.4	26.0	39.4	19.2	39.7	13.6	0.99	59	39.3	5.0	39.7	3.0	39.3	3.8	39	0.99	59				15:00	✓				
	ดึก	39.2	22.6	39.1	16.7	39.2	13.2	0.99	59	39.2	5.4	39.4	3.5	39.1	1.5	39	0.99	59				00:00	✓				
6	เช้า	39.3	23.9	39.6	19.3	39.2	13.0	0.97	57	39.6	5.0	39.6	5.1	39.5	3.3	39	0.97	57				09:00	✓				
	บ่าย	39.6	23.2	39.7	19.2	39.6	16.5	0.98	57	39.6	6.2	39.7	4.0	39.6	4.0	39	0.98	57				15:00	✓				
	ดึก	39.5	24.5	39.7	19.3	39.5	10.1	0.98	57	39.5	6.2	39.7	3.8	39.5	2.3	39	0.98	57				00:00	✓				
7	เช้า	39.3	23.2	39.4	19.4	39.2	13.2	0.98	58	39.3	4.9	39.4	3.8	39.4	3.1	39	0.98	58				09:00	✓				
	บ่าย	39.7	26.7	39.6	19.2	39.6	13.2	0.97	56	39.7	5.3	39.4	3.8	39.7	3.4	39	0.97	56				15:00	✓				
	ดึก	39.2	23.6	39.0	18.1	39.3	13.0	0.98	56	39.2	5.4	39.4	3.5	39.1	1.6	39	0.98	56				00:00	✓				
8	เช้า	39.4	23.0	39.5	24.4	39.3	14.3	0.99	57	39.4	5.7	39.5	3.8	39.4	3.6	39	0.99	57				09:00	✓				
	บ่าย	39.2	23.1	39.7	20.1	39.6	10.7	0.97	55	39.2	4.9	39.4	3.2	39.6	2.3	39	0.97	55				15:00	✓				
	ดึก	39.7	23.2	39.7	23.1	39.5	13.4	0.98	57	39.4	4.1	39.4	3.6	39.5	2.8	39	0.98	57				00:00	✓				
9	เช้า	39.6	23.2	39.7	23.1	39.5	13.4	0.98	57	39.4	4.1	39.4	3.6	39.5	2.8	39	0.98	57				09:00	✓				
	บ่าย	39.3	23.2	39.7	23.1	39.5	13.4	0.98	57	39.4	4.1	39.4	3.6	39.5	2.8	39	0.98	57				15:00	✓				
	ดึก	39.3	23.2	39.7	23.1	39.5	13.4	0.98	57	39.4	4.1	39.4	3.6	39.5	2.8	39	0.98	57				00:00	✓				
10	เช้า	39.5	21.0	39.5	16.0	39.4	13.0	0.98	56	39.3	2.6	39.7	3.8	39.4	2.1	39	0.97	56				09:00	✓				
	บ่าย	39.6	23.2	39.6	13.0	39.6	13.4	0.97	57	39.6	4.5	39.7	4.0	39.6	2.4	39	0.97	57				15:00	✓				
	ดึก	39.3	23.2	39.6	13.0	39.6	13.4	0.97	57	39.6	4.5	39.7	4.0	39.6	2.4	39	0.97	57				00:00	✓				
11	เช้า	39.6	23.2	39.6	13.0	39.6	13.4	0.97	57	39.6	4.5	39.7	4.0	39.6	2.4	39	0.97	57				09:00	✓				
	บ่าย	39.3	23.2	39.6	13.0	39.6	13.4	0.97	57	39.6	4.5	39.7	4.0	39.6	2.4	39	0.97	57				15:00	✓				
	ดึก	39.3	23.2	39.6	13.0	39.6	13.4	0.97	57	39.6	4.5	39.7	4.0	39.6	2.4	39	0.97	57				00:00	✓				
12	เช้า	39.7	24.2	39.9	15.4	39.7	14.3	0.98	56	39.7	5.4	39.8	6.4	39.6	4.3	39	0.98	56				09:00	✓				
	บ่าย	39.4	24.1	39.9	15.4	39.7	14.3	0.98	56	39.7	5.4	39.8	6.4	39.6	4.3	39	0.98	56				15:00	✓				
	ดึก	39.3	23.0	39.4	13.3	39.1	22.2	0.97	57	39.3	2.1	39.4	3.4	39.0	1.6	39	0.97	57				00:00	✓				
13	เช้า	39.4	24.7	39.4	14.4	39.5	15.6	0.98	58	39.4	2.10	39.5	1.5	39.1	2.4	39	0.98	58				09:00	✓				
	บ่าย	39.8	27.0	39.3	13.0	39.7	13.8	0.98	58	39.8	4.7	39.7	2.1	39.8	4.8	41	0.97	58				15:00	✓				
	ดึก	39.6	23.7	39.7	24.1	39.6	14.6	0.97	57	39.6	4.5	39.7	4.0	39.4	4.0	39	0.97	57				00:00	✓				
14	เช้า	39.4	21.0	39.4	20.2	39.2	12.5	0.98	56	39.4	5.1	39.5	4.1	39.4	4.0	39	0.98	56				09:00	✓				
	บ่าย	39.3	21.3	39.4	22.5	39.2	19.4	0.98	58	39.3	5.2	39.4	4.0	39.2	3.9	39	0.98	58				15:00	✓				
	ดึก	39.3	21.7	39.9	21.7	39.4	13.2	0.97	59	39.3	5.0	39.5	3.7	39.9	3.1	39	0.97	59				00:00	✓				
15	เช้า	39.3	22.5	39.4	21.1	39.3	13.0	0.98	58	39.3	4.1	39.4	3.6	39.5	3.8	39	0.98	58				09:00	✓				
	บ่าย	39.2	21.9	39.4	21.0	39.3	13.1	0.98	57	39.2	4.8	39.4	3.6	39.2	3.7	39	0.98	57				15:00	✓				
	ดึก	39.9	21.5	39.6	24.0	39.7	13.6	0.99	57	39.6	5.0	39.7	4.0	39.6	3.0	39	0.99	57				00:00	✓				

พบทวน

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

อาคาร เวิร์ทพิก

เดือน เมษายน 68

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนพฤษภาคม 2568

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

อาคาร เวิร์ท

1 รอบเช้า 2 รอบบ่าย 3 รอบคืน

เดือน พฤษภาคม

PROPERTY

แบบฟอร์มการตรวจสอบמצจ่ายไฟฟหาลักของอาคารประจาวน															MDB 1															MDB 2															ผู้จัดบันทึก	เวลา	ปกติ	ไมปกติ	พิวหน้าช่าง
วันที่	เฟส								KW	PF	อุณหภูมิ	เฟส								KW	PF	อุณหภูมิ																											
	R				S							T				R							S				T																						
	V	R	A	V	R	A	V	R	A	V	R	A	V	R	A	V	R	A	V	R	A	V	R	A	V	R	A	V	R	A																			
1	เช้า	331	237	392	228	390	187	130.7	0.97	57	391	13	392	33	389	31	49	0.96	60			10:29	✓																										
	บาค	337	241	396	232	397	190	120	0.99	57	394	24	399	39	397	42	41	0.97	59			15:00	✓																										
	คค	392	241	399	225	396	188	126	0.99	55	394	43	399	42	396	4	36	0.98	55			00:00	✓																										
2	เช้า	394	223	395	156	398	197	126	0.96	54	399	51	399	41	397	41	47	0.96	54			15:00	✓																										
	บาค	394	251	399	246	398	197	126	0.96	56	394	25	399	49	393	37	27	0.96	59			00:00	✓																										
	คค	396	215	399	128	394	132	106	0.96	56	394	43	399	49	393	37	27	0.96	59			08:39	✓																										
3	เช้า	394	225	399	138	394	132	106	0.96	56	394	43	399	49	393	37	27	0.96	59			15:00	✓																										
	บาค	393	235	395	181	397	156	121	0.98	57	395	54	395	52	396	52	46	0.96	59			00:00	✓																										
	คค	397	215	394	235	397	207	127	0.95	57	394	75	396	84	394	62	45	0.94	59			10:00	✓																										
4	เช้า	395	210	394	210	395	240	163	0.95	57	394	75	396	84	394	62	45	0.94	59			16:00	✓																										
	บาค	399	257	395	188	392	168	113	0.99	56	393	57	393	57	393	27	31	0.97	58			00:00	✓																										
	คค	396	225	397	145	394	121	121	0.97	56	395	54	395	46	394	15	15	0.98	59			10:45	✓																										
5	เช้า	393	216	395	145	393	111	115	0.97	57	393	21	393	21	392	15	15	0.98	58			14:00	✓																										
	บาค	392	242	394	223	391	150	120	0.99	58	394	40	391	40	397	41	31	0.99	57			00:00	✓																										
	คค	396	235	397	250	396	247	142	0.96	57	397	36	394	27	397	10	10	0.97	58			10:00	✓																										
6	เช้า	390	193	399	150	397	86	84	0.96	57	398	16	399	28	397	10	10	0.97	58			15:00	✓																										
	บาค	393	219	395	158	392	129	125	0.90	58	393	49	393	40	392	51	29	0.99	58			00:00	✓																										
	คค	396	257	397	174	396	125	116	0.97	57	397	56	399	50	392	52	30	0.97	57			08:00	✓																										
7	เช้า	392	216	398	150	396	130	130	0.96	59	396	37	397	41	395	38	21	0.97	57			15:00	✓																										
	บาค	397	209	399	188	396	207	120	0.98	58	397	43	398	62	396	47	35	0.98	58			00:00	✓																										
	คค	397	209	399	188	396	207	120	0.98	58	397	43	398	62	396	47	35	0.98	58			08:30	✓																										
8	เช้า	395	214	397	140	395	176	120	0.95	58	395	34	396	46	394	29	22	0.97	58			16:00	✓																										
	บาค	394	260	396	219	393	168	122	0.98	58	394	59	395	22	397	47	47	0.98	58			00:00	✓																										
	คค	394	215	399	207	397	149	132	0.90	59	394	61	399	50	396	47	42	0.94	56			09:00	✓																										
9	เช้า	396	210	396	221	396	181	145	0.98	57	394	48	397	51	396	45	32	0.98	57			14:00	✓																										
	บาค	395	257	395	189	394	189	143	0.96	57	394	56	399	45	397	34	29	0.99	57			00:00	✓																										
	คค	397	217	393	210	396	143	143	0.96	57	394	56	399	45	397	34	29	0.99	57			10:00	✓																										
10	เช้า	395	223	399	210	395	149	137	0.98	58	394	40	396	51	394	31	30	0.98	58			18:00	✓																										
	บาค	396	201	397	218	394	147	147	0.94	54	394	40	396	51	394	31	30	0.98	58			00:00	✓																										
	คค	396	201	397	218	394	147	147	0.94	54	394	40	396	51	394	31	30	0.98	58			14:00	✓																										
11	เช้า	394	210	396	195	394	150	117	0.95	56	394	33	397	47	393	26	27	0.96	57			16:00	✓																										
	บาค	396	211	396	188	397	149	124	0.99	58	394	51	396	54	395	49	40	0.97	57			00:00	✓																										
	คค	397	235	394	192	396	149	164	0.97	57	394	63	399	61	397	57	16	0.97	59			10:25	✓																										
12	เช้า	392	235	394	105	397	109	100	0.97	54	392	40	394	25	391	24	20	0.97	59			14:00	✓																										
	บาค	397	230	396	202	393	180	125	0.97	54	392	40	394	25	391	24	20	0.97	59			00:00	✓																										
	คค	391	210	391	210	396	180	150	0.97	59	394	49	396	53	391	61	46	0.98	56			16:00	✓																										
13	เช้า	394	210	396	195	394	150	117	0.97	57	394	33	397	47	393	26	27	0.96	57			17:00	✓																										
	บาค	397	221	398	184	396	138	116	0.95	57	394	41	399	43	396	18	28	0.96	57			00:00	✓																										
	คค	397	221	398	184	396	138	116	0.95	57	394	41	399	43	396	18	28	0.96	57			08:00	✓																										
14	เช้า	392	211	393	188	392	133	100	0.93	54	392	36	393	51	392	29	25	0.98	54			10:00	✓																										
	บาค	396	211	395	128	397	120	120	0.98	57	396	24	397	29	397	29	41	0.98	54			00:00	✓																										
	คค	397	210	396	180	394	171	180	0.98	59	396	24	397	29	397	29	41	0.98	54			08:00	✓																										
15	เช้า	393	154	394	138	392	106	81	0.96	58	393	21	394	40	392	30	32	0.98	58			10:00	✓																										
	บาค	396	230	396	201	395	165	155	0.96	58	396	29	397	30	394	48	40	0.98	58			00:00	✓																										
	คค	397	232	394	192	396	149	162	0.98	58	396	29	397	30	394	48	40	0.98	58			08:00	✓																										

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนมิถุนายน 2568

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

อาคาร เวิร์ทค

เดือน มิถุนายน 68

แบบฟอร์ม การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

1 รอบเช้า 2 รอบบ่าย 3 รอบคืน

PROPERTY

วันที่	MDB 1										MDB 2										ผู้ควบคุม	ผู้บันทึก	เวลา	ปกติ	พบเหตุ		ผู้ตรวจพบ
	เฟส					KW	PF	อุณหภูมิ	เฟส					KW	PF	อุณหภูมิ	ไม่ปกติ										
	V	R	A	S	T				V	R	A	S	T				V	R	A	S					T	ปกติ	
1	เช้า	39.4	2.19	39.3	2.60	39.2	1.93	12.0	0.97	57	39.2	52	39.4	1.88	39.2	3.1	4.4	0.97	57	10:00	✓						
1	บ่าย	39.3	2.60	39.6	2.28	39.3	1.71	14.3	0.93	57	39.3	55	39.6	1.60	39.2	5.2	0.5	0.97	55	10:00	✓						
	คืน	39.4	1.60	39.6	3.36	39.3	1.81	14.8	0.97	57	39.4	48	39.3	3.1	39.1	5.8	4.8	0.97	58	10:00	✓						
	เช้า	39.0	1.82	39.2	1.48	39.1	1.81	12.3	0.99	54	39.1	50	39.3	4.3	39.1	5.2	4.3	0.97	54	10:00	✓						
2	บ่าย	39.5	2.19	39.6	2.63	39.3	1.92	12.9	0.96	56	39.5	37	39.6	4.1	39.3	2.6	2.4	0.98	56	10:00	✓						
	คืน	39.6	1.60	39.6	3.36	39.6	1.81	13.0	0.98	57	39.6	41	39.6	3.6	39.4	2.5	2.6	0.97	57	10:00	✓						
	เช้า	39.3	2.32	39.6	1.98	39.3	1.66	13.5	0.97	56	39.2	41	39.4	3.2	39.3	4.5	3.1	0.97	56	10:00	✓						
3	บ่าย	39.4	2.18	39.6	2.27	39.3	1.67	13.4	0.97	60	39.4	36	39.6	3.9	39.2	2.7	1.5	0.99	60	10:00	✓						
	คืน	39.5	2.10	39.6	2.21	39.3	1.80	15.1	0.97	58	39.6	4.2	39.6	4.1	39.5	3.9	4.2	0.97	58	10:00	✓						
	เช้า	39.6	2.17	39.8	1.50	39.6	1.09	12.8	0.97	57	39.6	4.2	39.6	4.1	39.5	3.9	4.2	0.97	58	10:00	✓						
4	บ่าย	39.5	2.27	39.7	2.13	39.4	1.42	14.2	0.94	60	39.5	5.1	39.7	1.4	39.4	4.2	3.2	0.93	56	10:00	✓						
	คืน	39.6	2.10	39.6	2.18	39.4	1.54	15.6	0.96	50	39.6	5.1	39.7	1.4	39.4	4.2	3.2	0.93	56	10:00	✓						
	เช้า	39.4	2.38	39.6	1.48	39.5	1.54	15.6	0.96	50	39.6	5.1	39.7	1.4	39.4	4.2	3.2	0.93	56	10:00	✓						
5	บ่าย	39.7	2.74	39.8	3.11	39.6	2.01	16.2	0.95	58	39.6	2.27	39.8	2.30	39.5	2.29	3.6	0.97	58	10:00	✓						
	คืน	39.6	2.52	39.7	3.46	39.6	2.12	17.9	0.97	57	39.7	2.14	39.6	3.0	39.8	2.10	4.2	0.97	57	10:00	✓						
	เช้า	39.4	2.15	39.5	1.64	39.3	1.98	12.5	0.98	57	39.2	3.4	39.4	3.8	39.3	2.10	4.2	0.97	57	10:00	✓						
6	บ่าย	39.7	2.74	39.8	3.11	39.6	2.01	16.2	0.95	58	39.6	2.27	39.8	2.30	39.5	2.29	3.6	0.97	58	10:00	✓						
	คืน	39.6	2.52	39.7	3.46	39.6	2.12	17.9	0.97	57	39.7	2.14	39.6	3.0	39.8	2.10	4.2	0.97	57	10:00	✓						
	เช้า	39.4	2.15	39.5	1.64	39.3	1.98	12.5	0.98	57	39.2	3.4	39.4	3.8	39.3	2.10	4.2	0.97	57	10:00	✓						
7	บ่าย	39.5	2.11	39.6	1.56	39.4	1.24	11.9	0.96	57	39.3	5.5	39.5	6.6	39.3	4.6	3.5	0.98	60	9:15	✓						
	คืน	39.5	2.11	39.6	1.56	39.4	1.24	11.9	0.96	57	39.3	5.5	39.5	6.6	39.3	4.6	3.5	0.98	60	9:15	✓						
	เช้า	39.5	2.11	39.6	1.56	39.4	1.24	11.9	0.96	57	39.3	5.5	39.5	6.6	39.3	4.6	3.5	0.98	60	9:15	✓						
8	บ่าย	39.2	2.27	39.4	1.82	39.1	1.96	14.0	0.98	58	39.3	4.4	39.2	5.2	39.4	4.1	3.1	0.98	58	10:00	✓						
	คืน	39.3	2.65	39.5	2.15	39.2	1.81	14.6	0.97	58	39.3	4.4	39.2	5.2	39.4	4.1	3.1	0.98	58	10:00	✓						
	เช้า	39.4	2.57	39.5	2.14	39.6	2.07	16.4	0.96	58	39.3	4.4	39.2	5.2	39.4	4.1	3.1	0.98	58	10:00	✓						
9	บ่าย	39.6	2.01	39.7	1.58	39.6	1.86	9.7	0.96	57	39.5	2.7	39.7	3.2	39.4	4.2	4.0	0.98	58	10:00	✓						
	คืน	39.7	2.70	39.7	2.12	39.3	1.93	15.1	0.97	57	39.3	4.6	39.9	6.1	39.5	3.2	2.0	0.97	60	10:00	✓						
	เช้า	39.8	2.10	39.7	1.82	39.6	1.87	16.1	0.98	58	39.6	6.3	39.5	2.4	39.4	4.3	3.2	0.97	57	10:00	✓						
10	บ่าย	39.7	2.08	39.7	1.13	39.0	1.80	12.2	0.97	57	39.2	3.2	39.0	4.4	39.2	3.5	2.3	0.97	57	10:00	✓						
	คืน	39.7	1.53	39.8	1.64	39.8	1.21	12.1	0.97	57	39.7	4.9	39.8	6.1	39.7	3.1	3.0	0.97	57	10:00	✓						
	เช้า	39.7	1.53	39.8	1.64	39.8	1.21	12.1	0.97	57	39.7	4.9	39.8	6.1	39.7	3.1	3.0	0.97	57	10:00	✓						
11	บ่าย	39.7	1.53	39.8	1.64	39.8	1.21	12.1	0.97	57	39.7	4.9	39.8	6.1	39.7	3.1	3.0	0.97	57	10:00	✓						
	คืน	39.7	1.53	39.8	1.64	39.8	1.21	12.1	0.97	57	39.7	4.9	39.8	6.1	39.7	3.1	3.0	0.97	57	10:00	✓						
	เช้า	39.7	1.53	39.8	1.64	39.8	1.21	12.1	0.97	57	39.7	4.9	39.8	6.1	39.7	3.1	3.0	0.97	57	10:00	✓						
12	บ่าย	39.6	2.11	39.4	1.76	39.4	1.43	12.3	0.98	58	39.4	4.2	39.6	5.5	39.6	4.0	3.7	0.97	57	10:00	✓						
	คืน	39.6	1.62	39.4	1.08	39.4	1.59	12.0	0.97	57	39.6	5.4	39.7	4.7	39.8	4.0	3.7	0.97	57	10:00	✓						
	เช้า	39.6	1.62	39.4	1.08	39.4	1.59	12.0	0.97	57	39.6	5.4	39.7	4.7	39.8	4.0	3.7	0.97	57	10:00	✓						
13	บ่าย	39.5	2.15	39.5	1.91	39.5	2.05	13.2	0.95	59	39.5	4.7	39.5	5.1	39.5	4.2	3.7	0.96	57	10:00	✓						
	คืน	39.4	2.05	39.5	2.10	39.9	1.86	14.3	0.95	58	39.4	5.1	39.5	5.1	39.4	4.2	3.7	0.96	57	10:00	✓						
	เช้า	39.3	2.06	39.5	1.85	39.3	1.72	11.2	0.95	58	39.3	5.1	39.5	5.1	39.4	4.2	3.7	0.96	57	10:00	✓						
14	บ่าย	39.7	2.22	39.5	1.81	39.6	1.70	12.0	0.95	58	39.7	4.7	39.5	5.1	39.5	4.2	3.7	0.96	57	10:00	✓						
	คืน	39.4	2.14	39.3	1.83	39.7	1.49	12.0	0.96	58	39.4	4.7	39.5	5.1	39.5	4.2	3.7	0.96	57	10:00	✓						
	เช้า	39.2	2.06	39.4	1.48	39.2	1.19	10.6	0.99	58	39.2	1.7	39.4	2.6	39.2	1.0	3.0	0.97	57	10:00	✓						
15	บ่าย	39.5	1.94	39.5	1.53	39.2	1.12	9.8	0.97	57	39.3	4.7	39.5	5.1	39.2	3.9	3.0	0.97	57	10:00	✓						
	คืน	39.7	1.83	39.5	1.63	39.6	1.26	10.2	0.97	57	39.3	5.2	39.4	6.4	39.6	4.2	3.0	0.97	57	10:00	✓						
	เช้า	39.7	1.80	39.6	1.90	39.6	1.21	10.6	0.98	58	39.6	4.8	39.6	5.8	39.6	5.1	3.7	0.96	58	10:00	✓						

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

อาคาร เวิร์ทค

เดือน

AC PROPERTY GROUP CO., LTD.

พบเหตุ