
รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Fire Alarm System Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

หน้าที 1

อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

รายการตรวจสอบ	ลำดับ	รายละเอียด	รายการ	คำแนะนำและการแก้ไข
	1	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของชุดควบคุมหลัก	(3M, 6M)	ปกติ
	2	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของแจ้งเหตุเพลิงไหม้	(3M, 6M)	สถานะเรียบร้อย
	3	ทดสอบหลอดไฟของ Graphic Annunciator	(3M, 6M)	หลอดไฟติดทั้งหมด
	4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	(3M, 6M)	12-12.8 V. / 1 UNIT
	5	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของ RTU.	(3M, 6M)	ปกติ
	6	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	(6M, Y)	ปกติ
	7	ตรวจสอบ Loop ในแต่ละชั้น	(3M, 6M)	ปกติ
	8	ทดสอบการแจ้งเพลิงไหม้ในแต่ละโซน	(3M)	ปกติ
	9	ทดสอบการแจ้งเหตุผิดปกติในแต่ละโซน (Trouble)	(3M)	ปกติ
	10	ทดสอบการทำงานรองฟังก์ชันต่างๆ ที่นำผู้ควบคุมหลัก	(3M)	ปกติ

ผลการทำงาน

ปี พ.ศ 2568													
ลำดับ	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status : Q
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
1			/			/							
2			/			/							
3			/			/							
4			/			/							
5			/			/							
6			N/A			N/A							
7			/			/							
8			/			/							
9			/			/							
10			/			/							
ผู้ตรวจสอบ													
ว/ด/ป													
เวลา													
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง													
พบพบตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร													
หมายเหตุ													

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ