

ภาคผนวกที่ 17

รายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 4 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ การทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บั๊ตไค ST-3	/		/		/		/		/		/		
B2-4	ห้อง บั๊ม CWP	/		/		/		/		/		/		
B2-2	ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไคST-2	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไคST-1	/		/		/		/		/		/		
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		
B1	สันทนาการ	/		/		/		/		/		/		
B1	ลิอบบี้	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไคทางออกST-2	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไคทางออกST-1	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูทางออกBTS	/		/		/		/		/		/		
1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไคST-1	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไคST-2	/		/		/		/		/		/		
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไคST-1	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไคST-2	/		/		/		/		/		/		
3	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไคST-1	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไคST-2	/		/		/		/		/		/		
4	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ


Recorded By / จัดบันทึกโดย

Sign 

Date / วันที่ 4/1/68

Time / เวลา 14.00


Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /  หน้าช่าง)

Date / วันที่ 4/1/68

Time / เวลา 15.00

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign  (อาคาร)

Date / วันที่ 4/1/68

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 4 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2568

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลินจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ การทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บั๊ตโต ST-3	/		/		/		/		/		/		
B2-4	ห้อง บั้ม CWP	/		/		/		/		/		/		
B2-2	ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		
B1	สันทนาการ	/		/		/		/		/		/		
B1	ลิอบบี้	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-2	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-1	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูทางออกBTS	/		/		/		/		/		/		
1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
3	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
4	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature /

Date / วันที่ 4/2/68

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /

Date / วันที่ 4/2/68

Time / เวลา 19.00

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature /

Date / วันที่ 5/2/68

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่...5...Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3	/		/		/		/		/		/		
B2-4	ห้อง บีม CWP	/		/		/		/		/		/		
B2-2	ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		
B1	ลิ้นทนาการ	/		/		/		/		/		/		
B1	ลิโอบบี้	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-2	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-1	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูทางออกBTS	/		/		/		/		/		/		
1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
3	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
4	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature [Redacted]

Date / วันที่ 5/3/68

Time / เวลา 17.00น

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature [Redacted]

Date / วันที่ 5/3/68

Time / เวลา 15.00น

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature [Redacted]

Date / วันที่ 4/5/68

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1


Date / วันที่ 9 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2568

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลินจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3	/		/		/		/		/		/		
B2-4	ห้อง บั้ม CWP	/		/		/		/		/		/		
B2-2	ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		
B1	สันทนาการ	/		/		/		/		/		/		
B1	ลิโอบบี้	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-2	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-1	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูทางออกBTS	/		/		/		/		/		/		
1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
3	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
4	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature 

Date / วันที่ 9/4/68
Time / เวลา 9.00น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature 

Date / วันที่ 9/4/68
Time / เวลา 11.00น.

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature 

Date / วันที่ 9/4/68

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 25 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลินจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ การทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3	/		/		/		/		/		/		
B2-4	ห้อง บั้ม CWP	/		/		/		/		/		/		
B2-2	ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		
B1	ลิ้นชักการ	/		/		/		/		/		/		
B1	ลิ้นชัก	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-2	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-1	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูทางออกBTS	/		/		/		/		/		/		
1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
3	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
4	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Sig 

Date / วันที่ 25/5/68

Time / เวลา 9.40น

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature  (าง)

Date / วันที่ 25/5/68

Time / เวลา 10.30น

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature  (อาคาร)

Date / วันที่ 4/5/68

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่.....Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2568

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ การทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3	/		/		/		/		/		/		
B2-4	ห้อง บั้ม CWP	/		/		/		/		/		/		
B2-2	ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		
B1	สันทานการ	/		/		/		/		/		/		
B1	ลิอบบี้	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-2	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าบันไดทางออกST-1	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูทางออกBTS	/		/		/		/		/		/		
1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
2	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
3	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
3	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		
4	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		
4	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / [Redacted] (หน้าช่าง)

Signature / [Redacted] (อาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา 17.00

Time / เวลา 16.45

