

ภาคผนวกที่ 19

รายงานการตรวจสอบสระว่ายนํ้า

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร คราฟท์เพลตินิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	ค่าเกลือ	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน (kg.)	โซดา-แอส (kg.)	PPT กระสอบ	ชุดปั๊มน้ำ		น้ำพ	แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ		บันทึก โดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
							No...	No...		No.....	No.....	No....	No....			
1/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
2/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
3/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
4/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
5/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
6/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
7/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
8/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
9/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
10/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
11/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
12/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
13/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
14/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
15/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
16/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
17/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
18/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
19/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
20/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
21/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
22/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
23/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
24/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
25/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
26/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
27/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
28/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
29/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
30/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
31/1/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature _____ (อาคาร)

Date / วันที่ _____

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2568

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	ค่าเกลือ PPT กระสอบ	Pump Set		ปั๊ม น้ำพุ No...	Pressure Tank		Filter Set				
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)				ชุดปั๊มน้ำ No...	แรงดันของถัง(.....PSI) No.....		ชุดไส้กรองน้ำ No.... No....						
1/2/68	06.00	1.5	7.7	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
2/2/68	06.00	1.5	7.9	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
3/2/68	06.11	1.5	7.7	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
4/2/68	06.14	1.5	7.9	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
5/2/68	06.46	1.5	7.9	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
6/2/68	06.30	1.5	7.9	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
7/2/68	06.37	1.5	7.8	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
8/2/68	06.51	1.6	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
9/2/68	06.16	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
10/2/68	06.17	1.5	7.1	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
11/2/68	06.20	1.5	7.0	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
12/2/68	06.27	1.5	7.0	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
13/2/68	06.24	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
14/2/68	06.18	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
15/2/68	06.13	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
16/2/68	06.13	1.5	7.1	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
17/2/68	06.11	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
18/2/68	06.16	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
19/2/68	06.11	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
20/2/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
21/2/68	06.24	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
22/2/68	06.14	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
23/2/68	06.18	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
24/2/68	06.11	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
25/2/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
26/2/68	06.00	1.5	7.1	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
27/2/68	06.00	1.5	7.1	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
28/2/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/			
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)		Kg.	Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre	Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.								
Soda Ash (โซดา-แอส)		Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.											

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature /

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	ค่าเกลือ	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.	
		CL.	PH	คลอรีน	โซดา-แอสช	PPT	ชุดปั๊มน้ำ		น้ำพุ	แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ		บันทึก	ตรวจสอบโดย	
		(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg.)	(kg.)	กระสอบ	No...	No...	No...	No.....	No.....	No....	No....	โดย	หัวหน้าช่าง	
1/3/68	7.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
2/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3600	/	/	/	/	/	/	/			
3/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
4/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
5/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
6/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
7/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
8/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
9/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
10/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
11/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
12/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
13/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
14/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
15/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
16/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
17/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
18/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
19/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
20/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
21/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
22/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
23/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
24/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
25/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
26/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
27/3/68	7.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
28/3/68	7.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
29/3/68	7.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
30/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
31/3/68	6.00	1.5	7.2	/	/	3500	/	/	/	/	/	/	/			
รวม																

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอสช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature _____ ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/3/2568

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2568

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง				
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	ค่าเกลือ PPT กระสอบ	Pump Set		ปั๊ม น้ำพุ	Pressure Tank		Filter Set						
							ชุดปั๊มน้ำ	No...		No...	แรงดันของถัง(.....PSI)	No.....			No.....	ชุดไส้กรองน้ำ	No....	No....
1/4/68	06.00	1.3	7.1	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
2/4/68	06.00	1.3	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
3/4/68	06.32	1.0	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
4/4/68	06.12	1.5	7.0	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
5/4/68	06.22	1.5	7.1	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
6/4/68	06.20	1.3	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
7/4/68	06.24	1.3	7.1	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
8/4/68	06.38	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
9/4/68	06.26	1.3	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
10/4/68	06.29	1.3	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
11/4/68	06.31	1.3	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
12/4/68	06.00	1.3	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
13/4/68	06.00	1.3	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
14/4/68	06.00	1.3	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
15/4/68	06.00	1.3	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
16/4/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
17/4/68	06.30	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
18/4/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
19/4/68	06.30	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
20/4/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
21/4/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
22/4/68	07.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
23/4/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
24/4/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
25/4/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
26/4/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
27/4/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
28/4/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
29/4/68	06.00	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
30/4/68	06.30	1.5	7.2	-	-	3500	/	/	/	/	/	/	/	/				
รวม																		
Remark / หมายเหตุ																		
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																		
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.								
Soda Ash (โซดา-แอส)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.												

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (ชื่อและนามสกุล)

Date / วันที่ 30/4/68

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	ค่าเกลือ	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	คลอรีน (kg.)	โซดา-แอช (kg.)	PPT กระสอบ	ชุดปั้มน้ำ		น้ำพุ	แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ		บันทึก	ตรวจสอบโดย	
							No...	No...		No.....	No.....	No....	No....			
โดย															หัวหน้าช่าง	
1/5/68	06.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
2/5/68	06.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
3/5/68	6.10	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
4/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
5/5/68	6.30	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
6/5/68	6.30	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
7/5/68	6.30	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
8/5/68	6.30	1.5	7.2	—	—	3700	/	/	/	/	/	/	/			
9/5/68	6.30	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
10/5/68	6.30	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
11/5/68	6.10	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
12/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
13/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
14/5/68	6.10	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
15/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
16/5/68	6.30	1.5	7.2	—	—	3800	/	/	/	/	/	/	/			
17/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
18/5/68	6.30	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
19/5/68	6.30	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
20/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
21/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
22/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
23/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
24/5/68	6.30	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
25/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
26/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			
27/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3700	/	/	/	/	/	/	/			
28/5/68	6.10	1.5	7.2	—	—	3700	/	/	/	/	/	/	/			
29/5/68	6.00	1.5	7.2	—	—	3700	/	/	/	/	/	/	/			
30/5/68	6.30	1.5	7.2	—	—	3500	/	/	/	/	/	/	/			

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / _____ (ชื่อและนามสกุล)

Date / วันที่ 31/05/68

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่.1

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2568

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	ค่าเกลือ PPT กระสอบ	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		ปั้ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No...	No...		No.....	No.....	No....	No....			
1/6/68	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/6/68	6.30	1.6	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/6/68	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/6/68	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/6/68	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/6/68	6.30	1.6	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/6/68	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/6/68	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/6/68	6.30	1.6	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/6/68	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/6/68	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/6/68	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/6/68	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/6/68	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/6/68	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/6/68	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/6/68	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/6/68	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/6/68	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/6/68	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/6/68	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/6/68	6.10	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/6/68	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/6/68	6.00	1.3	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/6/68	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/6/68	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/6/68	6.30	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/6/68	6.40	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/6/68	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/6/68	6.00	1.5	7.2	-	-	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)				Kg.	Powder (สารกรอง)				Kg. / Litre	Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)				Kg.		
Soda Ash (โซดา-แอช)				Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg.							

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ผู้จัดการอาคาร

Date / วันที่ 30/6/68