

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารทิปโก้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 118/1

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พระราม 6

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 022736000

โทรสาร : 022736102

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 60758

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : แบบ อ.6 0163

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายจักรพงษ์ วงษ์บุญรอด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ จิณณพณี ๙ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ Aerated Submerged Biological Wastewater Treatment System

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบละกอน☒ อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนนพระราม 6..... แขวง/ตำบลพญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัดกรุงเทพฯ..... โทรศัพท์02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มีคุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือน**มกราคม**.... พ.ศ.**2568**..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

สุวิภาภรณ์ ✓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์.....วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียAerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุม)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)9,360..... หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)5,599..... ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)5,729.10..... ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ม.ค. 68	114	79.00	64.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 ม.ค. 68	132	209.00	127.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 ม.ค. 68	141	228.00	161.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 ม.ค. 68	123	82.00	84.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 ม.ค. 68	126	152.00	83.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 ม.ค. 68	135	229.00	146.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 ม.ค. 68	138	139.00	150.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 ม.ค. 68	135	231.00	152.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 ม.ค. 68	141	221.00	165.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 ม.ค. 68	138	278.00	151.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 ม.ค. 68	171	67.00	84.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 ม.ค. 68	222	94.00	83.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 ม.ค. 68	234	217.00	145.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 ม.ค. 68	237	200.00	154.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
15 ม.ค. 68	183	233.00	153.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 ม.ค. 68	138	148.00	148.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 ม.ค. 68	135	192.00	145.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 ม.ค. 68	174	104.00	83.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19 ม.ค. 68	213	157.00	88.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
20 ม.ค. 68	228	218.00	139.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
21 ม.ค. 68	231	215.00	150.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
22 ม.ค. 68	231	144.00	147.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
23 ม.ค. 68	228	196.00	146.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	5	-	-	กัมปนาท
24 ม.ค. 68	234	281.00	153.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
25 ม.ค. 68	219	85.00	83.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
26 ม.ค. 68	219	146.00	93.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
27 ม.ค. 68	228	143.00	138.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
28 ม.ค. 68	228	201.00	140.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
29 ม.ค. 68	228	199.00	134.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
30 ม.ค. 68	231	207.00	149.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
31 ม.ค. 68	228	182.00	161.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

รวม

5,763.00

5,477.00

4,012.30

()

2,024.00

* ข้อมูลวันที่ 1/1/68 - 31/1/68

3,453.00 หมายถึง : คำนวณที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ม.ค. 68	114	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
2 ม.ค. 68	107	52	41.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 ม.ค. 68	109	125	100.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 ม.ค. 68	97	7	5.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
5 ม.ค. 68	107	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
6 ม.ค. 68	122	128	102.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
7 ม.ค. 68	113	98	78.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
8 ม.ค. 68	206	88	70.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
9 ม.ค. 68	112	89	71.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
10 ม.ค. 68	114	91	72.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธนส์วี
11 ม.ค. 68	106	7	5.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
12 ม.ค. 68	120	57	45.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
13 ม.ค. 68	114	95	76.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
14 ม.ค. 68	116	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
15 ม.ค. 68	116	98	78.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
16 ม.ค. 68	115	62	49.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
17 ม.ค. 68	115	111	88.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
18 ม.ค. 68	112	6	4.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19 ม.ค. 68	110	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
20 ม.ค. 68	113	119	95.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
21 ม.ค. 68	113	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
22 ม.ค. 68	117	99	79.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
23 ม.ค. 68	114	60	48.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
24 ม.ค. 68	115	90	72.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
25 ม.ค. 68	110	7	5.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
26 ม.ค. 68	110	57	45.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
27 ม.ค. 68	113	98	78.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
28 ม.ค. 68	114	71	56.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
29 ม.ค. 68	113	105	84.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
30 ม.ค. 68	115	81	64.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
31 ม.ค. 68	125	71	56.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย

รวม 3,597.00 2,146.00 1,716.80 8.40 Kg.

หมายเหตุ : ค่าน้ำที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารทิปโก้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 118/1

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พระราม 6

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 022736000

โทรสาร : 022736102

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 60758

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : แบบ อ.6 0163

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายจักรพงษ์ วงษ์บุญรอด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ จุลพงศ์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ Aerated Submerged Biological Wastewater Treatment System

600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[X] อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตะกอนไปทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

9,103.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

5,107.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

5,299.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนนพระราม 6..... แขวง/ตำบลพญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มีคุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ.2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....*สุวิมล*..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์.....วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียAerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)เพื่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)9,103.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)5,107.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)5,299.....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.พ. 68	219	139.00	75.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 ก.พ. 68	219	91.00	87.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 ก.พ. 68	225	213.00	146.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 ก.พ. 68	228	239.00	146.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 ก.พ. 68	228	196.00	145.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 ก.พ. 68	228	236.00	167.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 ก.พ. 68	231	276.00	162.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 ก.พ. 68	216	87.00	81.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 ก.พ. 68	216	88.00	87.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 ก.พ. 68	222	239.00	140.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 ก.พ. 68	228	222.00	152.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 ก.พ. 68	210	79.00	83.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 ก.พ. 68	222	206.00	140.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 ก.พ. 68	225	209.00	142.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
15 ก.พ. 68	216	81.00	81.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 ก.พ. 68	207	175.00	88.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 ก.พ. 68	183	205.00	142.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 ก.พ. 68	135	242.00	150.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19 ก.พ. 68	135	193.00	151.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
20 ก.พ. 68	135	234.00	152.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
21 ก.พ. 68	132	210.00	143.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
22 ก.พ. 68	114	84.00	87.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
23 ก.พ. 68	117	117.00	87.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	5	-	-	กัมปนาท
24 ก.พ. 68	231	190.00	152.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
25 ก.พ. 68	261	233.00	149.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
26 ก.พ. 68	264	222.00	150.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
27 ก.พ. 68	264	217.00	145.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
28 ก.พ. 68	264	214.00	153.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

รวม	5,775.00	5,137.00	3,593.40	0
		2,162.00		* ข้อมูลวันที่ 1/2/68 - 28/2/68
		2,975.00		หมายเหตุ : ค่าน้ำที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 ก.พ. 68	129	56	44.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
2 ก.พ. 68	109	7	5.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 ก.พ. 68	135	112	89.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 ก.พ. 68	127	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
5 ก.พ. 68	119	101	80.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
6 ก.พ. 68	119	91	72.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
7 ก.พ. 68	117	103	82.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
8 ก.พ. 68	107	7	5.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
9 ก.พ. 68	111	58	46.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
10 ก.พ. 68	127	119	95.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
11 ก.พ. 68	121	66	52.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
12 ก.พ. 68	105	57	45.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
13 ก.พ. 68	131	99	79.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
14 ก.พ. 68	121	101	80.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
15 ก.พ. 68	118	7	5.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
16 ก.พ. 68	115	12	9.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย

17 ก.พ. 68	122	111	88.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
18 ก.พ. 68	117	118	94.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
19 ก.พ. 68	125	84	67.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
20 ก.พ. 68	120	95	76.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
21 ก.พ. 68	121	103	82.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
22 ก.พ. 68	111	8	6.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
23 ก.พ. 68	115	57	45.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
24 ก.พ. 68	115	106	84.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
25 ก.พ. 68	117	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
26 ก.พ. 68	119	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
27 ก.พ. 68	119	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
28 ก.พ. 68	116	92	73.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
รวม	3,328.00	2,132.00	1,705.60	8.40 Kg.											

หมายเหตุ : คำนวณที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารทิปโก้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 118/1

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พระราม 6

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 022736000

โทรสาร : 022736102

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 60758

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : แบบ อ.6 0163

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายจักรพงษ์ วงษ์บุญรอด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ Wichapong W. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ Aerated Submerged Biological Wastewater Treatment System

600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[X] อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ตะกอนไปทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 9,663.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,531.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,596.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบลำไส้	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 12.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จดทะเบียนสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนนพระราม 6..... แขวง/ตำบลพญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัดกรุงเทพฯ..... โทรศัพท์02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มีคุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ อายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....คุณจักรพงษ์.....วงศ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ อายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ อายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียAerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)9,663.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)5,531.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)5,596.60.....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....12✓.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 มี.ค. 68	255	92.00	74.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 มี.ค. 68	258	147.00	88.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 มี.ค. 68	264	223.00	146.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 มี.ค. 68	264	218.00	138.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 มี.ค. 68	267	228.00	150.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 มี.ค. 68	264	219.00	142.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 มี.ค. 68	267	231.00	144.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 มี.ค. 68	258	85.00	82.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 มี.ค. 68	255	117.00	85.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 มี.ค. 68	270	286.00	155.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 มี.ค. 68	261	238.00	149.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 มี.ค. 68	234	238.00	168.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 มี.ค. 68	165	209.00	148.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 มี.ค. 68	207	220.00	145.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	8Q	-	วุฒิพงศ์
15 มี.ค. 68	210	133.00	120.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 มี.ค. 68	210	223.00	137.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 มี.ค. 68	213	209.00	141.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 มี.ค. 68	210	225.00	159.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19 มี.ค. 68	204	224.00	145.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
20 มี.ค. 68	207	205.00	147.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
21 มี.ค. 68	207	190.00	142.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
22 มี.ค. 68	195	145.00	93.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
23 มี.ค. 68	198	92.00	92.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
24 มี.ค. 68	204	231.00	144.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
25 มี.ค. 68	207	221.00	146.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
26 มี.ค. 68	213	232.00	142.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
27 มี.ค. 68	207	233.00	145.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
28 มี.ค. 68	201	209.00	111.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
29 มี.ค. 68	183	47.00	52.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
30 มี.ค. 68	192	119.00	63.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
31 มี.ค. 68	204	176.00	117.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

รวม

6,177.00

5,403.00

3,613.40

0

2,351.00

* ข้อมูลวันที่ 1/3/68 - 31/3/68

3,052.00

หมายเหตุ : คำนวณที่น้ำที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ใน ทุก กิจกรรม ของ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 มี.ค. 68	115	7	5.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปริญญา
2 มี.ค. 68	100	55	44.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 มี.ค. 68	122	120	96.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 มี.ค. 68	117	113	90.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
5 มี.ค. 68	117	104	83.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
6 มี.ค. 68	118	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
7 มี.ค. 68	119	72	57.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
8 มี.ค. 68	106	65	52.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
9 มี.ค. 68	113	58	46.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
10 มี.ค. 68	118	97	77.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
11 มี.ค. 68	120	109	87.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
12 มี.ค. 68	116	102	81.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
13 มี.ค. 68	113	101	80.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
14 มี.ค. 68	114	112	89.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	4Q	-	นพดล
15 มี.ค. 68	112	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
16 มี.ค. 68	107	63	50.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
17 มี.ค. 68	110	108	86.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย

18 มี.ค. 68	114	99	79.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
19 มี.ค. 68	115	106	84.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
20 มี.ค. 68	113	93	74.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
21 มี.ค. 68	113	92	73.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
22 มี.ค. 68	109	67	53.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
23 มี.ค. 68	104	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
24 มี.ค. 68	114	117	93.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
25 มี.ค. 68	113	108	86.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
26 มี.ค. 68	114	102	81.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
27 มี.ค. 68	112	93	74.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
28 มี.ค. 68	112	59	47.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
29 มี.ค. 68	107	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
30 มี.ค. 68	92	88	70.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
31 มี.ค. 68	117	73	58.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล

รวม 3,486.00 2,479.00 1,983.20 8.40 Kg.

หมายเหตุ : คำนวณที่ค่าไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารทิปโก้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 118/1

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พระราม 6

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 022736000

โทรสาร : 022736102

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 60758

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : แบบ อ.6 0163

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายจักรพงษ์ วงษ์บุญรอด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

Julaporn P

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ Aerated Submerged Biological Wastewater Treatment System

600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบละกอน☒ อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ตะกอนไปทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,684.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,129.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,226.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบลำไส้	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
อื่นๆ เครื่องกวาด/ผสมสารสกัดชีวภาพ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนนพระราม 6..... แขวง/ตำบลพญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัดกรุงเทพฯ..... โทรศัพท์02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มีคุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือนเมษายน..... พ.ศ.2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์..... วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียAerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำตะกอนไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)8,684.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)5,219.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)5,226.80.....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 เม.ย. 68	114	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
2 เม.ย. 68	112	60	48.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 เม.ย. 68	113	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 เม.ย. 68	115	67	53.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
5 เม.ย. 68	100	6	4.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
6 เม.ย. 68	106	56	44.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
7 เม.ย. 68	116	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
8 เม.ย. 68	117	118	94.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
9 เม.ย. 68	114	91	72.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
10 เม.ย. 68	113	92	73.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
11 เม.ย. 68	112	97	77.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
12 เม.ย. 68	100	8	6.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
13 เม.ย. 68	106	57	45.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
14 เม.ย. 68	108	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
15 เม.ย. 68	107	559	447.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
16 เม.ย. 68	118	51	40.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
17 เม.ย. 68	112	108	86.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย

18 เม.ย. 68	112	100	80.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
19 เม.ย. 68	107	6	4.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
20 เม.ย. 68	104	55	44.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
21 เม.ย. 68	123	96	76.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
22 เม.ย. 68	113	110	88.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
23 เม.ย. 68	111	111	88.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
24 เม.ย. 68	116	113	90.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
25 เม.ย. 68	110	107	85.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
26 เม.ย. 68	109	56	44.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
27 เม.ย. 68	106	62	49.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
28 เม.ย. 68	114	112	89.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
29 เม.ย. 68	112	132	105.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
30 เม.ย. 68	105	100	80.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย

รวม 3,325.00 2,713.00 2,170.40 8.40 Kg.

หมายเหตุ : คำนวณที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ใน ทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 เม.ย. 68	204	207.00	122.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 เม.ย. 68	204	200.00	129.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 เม.ย. 68	204	201.00	131.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 เม.ย. 68	204	273.00	132.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 เม.ย. 68	198	83.00	79.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 เม.ย. 68	186	146.00	75.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 เม.ย. 68	192	109.00	87.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 เม.ย. 68	196	218.00	142.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 เม.ย. 68	198	255.00	163.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 เม.ย. 68	192	237.00	161.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 เม.ย. 68	198	129.00	126.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 เม.ย. 68	201	177.00	72.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 เม.ย. 68	192	84.00	68.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 เม.ย. 68	198	90.00	72.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	วุฒิพงษ์
15 เม.ย. 68	204	85.00	70.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 เม.ย. 68	201	165.00	114.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 เม.ย. 68	192	229.00	129.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 เม.ย. 68	198	277.00	118.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1

วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
19 เม.ย. 68	192	96.00	78.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
20 เม.ย. 68	201	144.00	84.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
21 เม.ย. 68	192	222.00	126.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
22 เม.ย. 68	198	261.00	151.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
23 เม.ย. 68	201	229.00	137.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
24 เม.ย. 68	198	229.00	149.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
25 เม.ย. 68	201	255.00	128.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
26 เม.ย. 68	192	139.00	80.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
27 เม.ย. 68	195	89.00	85.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
28 เม.ย. 68	219	178.00	133.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
29 เม.ย. 68	219	315.00	142.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	
30 เม.ย. 68	201	236.00	143.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท	

รวม

5,359.00

4,950.00

3,056.40

()

2,444.00

* ข้อมูลวันที่ 1/4/68 - 30/4/68

2,506.00

หมายเหตุ : คำนวณที่น้ำที่ไม่ตรงกับของดึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารทิปโก้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 118/1

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พระราม 6

แขวง/ตำบล : พญาไท

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 022736000

โทรสาร : 022736102

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป ระบุจำนวน ตาราง : 60758

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : แบบ อ.6 0163

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายจักรพงษ์ วงษ์บุญรอด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

Juckong

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ Aerated Submerged Biological Wastewater Treatment System

600.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[X] อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตะกอนไปทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

8,599.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

5,305.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

4,855.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] ระบายทุกวัน

☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.

ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

อื่นๆ เครื่องกวน/ผสมสารสกัดชีวภาพ

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนนพระราม 6..... แขวง/ตำบลพญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัดกรุงเทพฯ..... โทรศัพท์02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มีคุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือนพฤษภาคม.... พ.ศ.2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์..... วงษ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียAerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)8,599.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)5,305.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)4,855.80.....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 พ.ค. 68	189	80.00	80.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 พ.ค. 68	198	229.00	118.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 พ.ค. 68	192	82.00	75.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 พ.ค. 68	192	136.00	73.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 พ.ค. 68	192	120.00	87.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 พ.ค. 68	201	199.00	83.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 พ.ค. 68	204	223.00	186.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 พ.ค. 68	201	231.00	144.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 พ.ค. 68	204	301.00	142.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 พ.ค. 68	195	79.00	0.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 พ.ค. 68	192	89.00	149.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 พ.ค. 68	195	143.00	103.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 พ.ค. 68	204	207.00	101.40	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 พ.ค. 68	201	206.00	105.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	วุฒิพงษ์
15 พ.ค. 68	207	202.00	141.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 พ.ค. 68	201	231.00	130.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 พ.ค. 68	195	78.00	48.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 พ.ค. 68	198	107.00	82.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19 พ.ค. 68	204	267.00	126.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
20 พ.ค. 68	183	202.00	126.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
21 พ.ค. 68	201	210.00	125.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
22 พ.ค. 68	204	133.00	126.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
23 พ.ค. 68	201	239.00	125.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
24 พ.ค. 68	195	332.00	77.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
25 พ.ค. 68	195	95.00	73.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
26 พ.ค. 68	201	187.00	103.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
27 พ.ค. 68	201	223.00	121.90	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
28 พ.ค. 68	207	213.00	122.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
29 พ.ค. 68	171	220.00	126.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
30 พ.ค. 68	174	240.00	127.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
31 พ.ค. 68	165	91.00	79.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

5,319.00

5,113.00

2,961.40

()

2,176.00

* ข้อมูลวันที่ 1/5/68 - 31/5/68

2,937.00 หมายเหตุ : คำนวณที่น้ำที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัดน้ำ (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 พ.ค. 68	15	83	66.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
2 พ.ค. 68	121	92	73.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 พ.ค. 68	96	41	32.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 พ.ค. 68	106	22	17.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
5 พ.ค. 68	108	40	32.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
6 พ.ค. 68	119	89	71.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
7 พ.ค. 68	112	88	70.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
8 พ.ค. 68	113	103	82.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
9 พ.ค. 68	108	86	68.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
10 พ.ค. 68	108	90	72.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปริญญญา
11 พ.ค. 68	113	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปริญญญา
12 พ.ค. 68	99	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
13 พ.ค. 68	113	109	87.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
14 พ.ค. 68	111	76	60.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
15 พ.ค. 68	110	88	70.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
16 พ.ค. 68	108	60	48.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
17 พ.ค. 68	109	8	6.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล

18 พ.ค. 68	108	54	43.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
19 พ.ค. 68	111	102	81.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
20 พ.ค. 68	112	105	84.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
21 พ.ค. 68	111	101	80.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
22 พ.ค. 68	111	81	64.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
23 พ.ค. 68	114	144	115.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
24 พ.ค. 68	103	64	51.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
25 พ.ค. 68	108	57	45.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
26 พ.ค. 68	108	120	96.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
27 พ.ค. 68	113	80	64.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
28 พ.ค. 68	106	98	78.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
29 พ.ค. 68	111	106	84.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
30 พ.ค. 68	103	112	89.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
31 พ.ค. 68	92	69	55.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย

รวม 3,280.00 2,368.00 1,894.40 8.40 Kg.

หมายเหตุ : คำนวณค่าที่ไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ ...อาคารทิปโก้ทาวเวอร์... เลขที่118/1..... หมู่ที่-.....
 ซอย-..... ถนนพระราม 6..... แขวง/ตำบลพญาไท..... เขต/อำเภอ.....พญาไท.....
 จังหวัดกรุงเทพฯ..... โทรศัพท์02-273-6000..... โทรสาร.....02-273-6102.....
 มีคุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทอาคารพาณิชย์ให้เช่า

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับ เดือนมิถุนายน... พ.ศ.2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

Suldcapong L เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....คุณจักรพงษ์...วงศ์บุญรอด.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียAerated Submerged Biological
 Wastewater Treatment System.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
600..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ผสมสารสกัดชีวภาพ

- ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....
- (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบน้ำทิ้งไปทิ้ง...

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)7,526.....หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)5,431.....ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)5,375.90....ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)กิโลกรัม.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มีติดตั้ง.....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ผสมสารสกัดชีวภาพ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....9.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย / ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) (BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 มิ.ย. 68	165	178.00	83.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
2 มิ.ย. 68	171	193.00	86.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
3 มิ.ย. 68	165	86.00	107.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
4 มิ.ย. 68	183	223.00	132.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
5 มิ.ย. 68	183	222.00	124.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
6 มิ.ย. 68	183	224.00	110.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
7 มิ.ย. 68	174	148.00	86.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
8 มิ.ย. 68	174	115.00	86.60	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
9 มิ.ย. 68	183	211.00	102.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
10 มิ.ย. 68	186	226.00	108.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
11 มิ.ย. 68	180	216.00	110.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
12 มิ.ย. 68	186	230.00	136.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
13 มิ.ย. 68	183	238.00	127.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
14 มิ.ย. 68	174	117.00	92.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	วุฒิพงส์
15 มิ.ย. 68	186	220.00	171.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นันทิกร
16 มิ.ย. 68	183	218.00	120.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
17 มิ.ย. 68	186	218.00	153.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
18 มิ.ย. 68	186	236.00	159.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร1

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)(BioCAT)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
19 มิ.ย. 68	186	272.00	147.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
20 มิ.ย. 68	183	202.00	142.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
21 มิ.ย. 68	174	107.00	87.20	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
22 มิ.ย. 68	171	169.00	81.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
23 มิ.ย. 68	189	233.00	163.50	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
24 มิ.ย. 68	186	239.00	159.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
25 มิ.ย. 68	186	285.00	154.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
26 มิ.ย. 68	189	235.00	154.30	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	5	-	กัมปนาท
27 มิ.ย. 68	189	297.00	196.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
28 มิ.ย. 68	171	103.00	80.80	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
29 มิ.ย. 68	177	103.00	80.70	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
30 มิ.ย. 68	192	305.00	110.00	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท
31/6/2568	165	91.00	79.10	ระบาย	0.85kg	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	กัมปนาท

2,934.00

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 มิ.ย. 68	69	10	8.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
2 มิ.ย. 68	98	103	82.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
3 มิ.ย. 68	82	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
4 มิ.ย. 68	103	101	80.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
5 มิ.ย. 68	95	92	73.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
6 มิ.ย. 68	94	87	69.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
7 มิ.ย. 68	83	58	46.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
8 มิ.ย. 68	27	72	57.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
9 มิ.ย. 68	30	153	122.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
10 มิ.ย. 68	98	81	64.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
11 มิ.ย. 68	96	90	72.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
12 มิ.ย. 68	97	92	73.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
13 มิ.ย. 68	95	104	83.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
14 มิ.ย. 68	88	0	0.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
15 มิ.ย. 68	89	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย
16 มิ.ย. 68	92	90	72.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธวัชชัย

17 มิ.ย. 68	94	89	71.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
18 มิ.ย. 68	98	84	67.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
19 มิ.ย. 68	93	86	68.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
20 มิ.ย. 68	95	90	72.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
21 มิ.ย. 68	85	63	50.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	รวัชชัย
22 มิ.ย. 68	74	57	45.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปริญญา
23 มิ.ย. 68	94	138	110.4	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปริญญา
24 มิ.ย. 68	95	110	88.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปริญญา
25 มิ.ย. 68	92	115	92.0	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปริญญา
26 มิ.ย. 68	96	112	89.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	4	-	ธนส์วี
27 มิ.ย. 68	93	111	88.8	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปริญญา
28 มิ.ย. 68	90	62	49.6	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธนส์วี
29 มิ.ย. 68	71	59	47.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล
30 มิ.ย. 68	97	94	75.2	ระบาย	0.041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	นพดล

รวม 2,603.00 2,497.00 1,997.60 8.40 Kg.

หมายเหตุ : คำนวณที่ค่าไม่ตรงกับของตึก 1 เนื่องจากทางช่างจดบันทึกคนละเวลา กัน