

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพัก 80 ของบริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568 (ระยะดำเนินการ) พบว่า จากการติดตามตรวจสอบโครงการได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการบ้านพัก 80 ของบริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568 (ระยะดำเนินการ) สามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

4.2.1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้น และสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำปี มีค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine), ความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium hardness) และกรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการจะดำเนินการป้องกันแก้ไข และปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำภายในโครงการ เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในระดับมาตรฐานกำหนดต่อไป

4.2.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด คือ บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสีย และจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบ่อตรวจคุณภาพ จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบ่อตรวจคุณภาพ พบว่า ค่าที่เคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 และของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการจะดำเนินตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในระดับมาตรฐานกำหนดต่อไป