

ภาคผนวก ค.  
ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ

**ภาคผนวก ก-1**

**รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม 2568**



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW020/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : January 31, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : February 01, 2025

Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : February 07, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ข้อพิพาทหลังบำบัด	
pH Value	Electrometric Method	-	7.1	5.0 – 9.0
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	18.0	≤40
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	6.0	≤20
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	30.5	≤30
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Macro-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	32.2	≤35
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	718.0	≤500
Sulfide	Iodometric	mg/l	1.1	1.0

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW020/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รีสอร์ท-ลาดพร้าว 15  
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
Sampling Type : Swimming pool water Collected Date : January 31, 2025  
Sampling Method : Grab Receive Date : February 01, 2025  
Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008 Analytical Date : February 07, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			สระว่ายน้ำ	
pH value	Electrometric Method	-	7.0	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.3	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW020/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : January 31, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : February 01, 2025

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : February 07, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อพักหลังบำบัด	
Settle able Solids	Volumetric Method	mg/l	0.8	≤0.5

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW020/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : January 31, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : February 01, 2025

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : February 07, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ตรวจน้ำส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ก-2

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์ 2568



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW039/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : February 17, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : February 18, 2025

Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : February 24, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ข้อพิพาทหลังบำบัด	
pH Value	Electrometric Method	-	7.2	5.0 – 9.0
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	20.5	≤40
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	3.4	≤20
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	26.5	≤30
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Macro-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	46.1	≤35
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	464.0	≤500
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.5	1.0

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW039/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รีสอร์ท-ลาดพร้าว 15  
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
Sampling Type : Swimming pool water Collected Date : February 17, 2025  
Sampling Method : Grab Receive Date : February 18, 2025  
Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008 Analytical Date : February 24, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			สระว่ายน้ำ	
pH value	Electrometric Method	-	7.2	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.5	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW039/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยี รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : February 17, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : February 18, 2025

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : February 24, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อพักหลังบำบัด	
Settle able Solids	Volumetric Method	mg/l	0.1	≤0.5

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW039/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยี รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : February 17, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : February 18, 2025

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : February 24, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ตรวจน้ำส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ก-3

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมีนาคม 2568





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW059/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 03, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 04, 2025

Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : March 10, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ข้อพิพาทหลังบำบัด	
pH Value	Electrometric Method	-	6.9	5.0 – 9.0
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	46.5	≤40
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	2.6	≤20
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	22.0	≤30
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Macro-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	38.2	≤35
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	405.0	≤500
Sulfide	Iodometric	mg/l	1.1	1.0

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW059/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รีสอร์ท-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : March 03, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 04, 2025

Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : March 10, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			สระว่ายน้ำ	
pH value	Electrometric Method	-	7.6	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.03	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W059/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 03, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 04, 2025

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : March 10, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อพักหลังบำบัด	
Settle able Solids	Volumetric Method	mg/l	0.2	≤0.5

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W059/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : March 03, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 04, 2025

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : March 10, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ตรวจน้ำส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

**ภาคผนวก ก-4**

**รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน 2568**



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW118/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : April 03, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : April 04, 2025

Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : April 11, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ข้อพิงหลังบำบัต	
pH Value	Electrometric Method	-	6.46	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	30.5	≤30
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	37.0	≤40
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	267	≤500
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Macroc-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	14.58	≤35
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	0.85	≤20
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.23	1.0

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW118/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รีสอร์ท-ลาดพร้าว 15  
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
Sampling Type : Swimming pool water Collected Date : April 03, 2025  
Sampling Method : Grab Receive Date : April 04, 2025  
Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008 Analytical Date : April 11, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			สระว่ายน้ำ	
pH value	Electrometric Method	-	7.41	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.9	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W118/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : April 03, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : April 04, 2025

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : April 11, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อพักหลังบำบัด	
Settle able Solids	Volumetric Method	mg/l	2.0	≤0.5

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W118/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : April 03, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : April 04, 2025

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : April 11, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ตรวจน้ำส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ก-5

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนพฤษภาคม 2568



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW154/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : May 10, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : May 11, 2025

Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008

Analytical Date : May 19, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ข้อพิพาทหลังบำบัด	
pH Value	Electrometric Method	-	6.70	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	6.8	≤30
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	29.0	≤40
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	332	≤500
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Macroc-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	23.04	≤35
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	11.90	≤20
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.41	1.0

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW154/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15  
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
Sampling Type : Swimming pool water Collected Date : May 10, 2025  
Sampling Method : Grab Receive Date : May 11, 2025  
Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008 Analytical Date : May 19, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			สระว่ายน้ำ	
pH value	Electrometric Method	-	6.90	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	ND	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai  
Analyst No.ว-270-จ-0007



Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W154/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยี รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : May 10, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : May 11, 2025

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : May 19, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อพักหลังบำบัด	
Settle able Solids	Volumetric Method	mg/l	1.50	≤0.5

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W154/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : May 10, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : May 11, 2025

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : May 19, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ตรวจน้ำส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Mr. Norasing Panyasai

Analyst



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ก-6

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน 2568



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410


## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW164/68


Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15  
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
Sampling Type : Waste water Collected Date : June 04, 2025  
Sampling Method : Grab Receive Date : June 05, 2025  
Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008 Analytical Date : June 11, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ข้อพิพาทหลังบำบัด	
pH Value	Electrometric Method	-	7.1	5.0 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	28.0	≤30
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	41.5	≤40
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	480.0	≤500
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Macroc-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	25.5	≤35
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	15.3	≤20
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.4	1.0

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

  
Miss. Sunisa Nueanil  
Analyst No.ว-270-จ-0011



  
Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW164/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รีสอร์ท-ลาดพร้าว 15  
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
Sampling Type : Swimming pool water Collected Date : June 04, 2025  
Sampling Method : Grab Receive Date : June 05, 2025  
Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-0008 Analytical Date : June 11, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			สระว่ายน้ำ	
pH value	Electrometric Method	-	6.6	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	ND.	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Miss. Sunisa Nueanil

Analyst No.ว-270-จ-0011



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W164/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Waste water

Collected Date : June 04, 2025

Sampling Method : Grab


Receive Date : June 05, 2025

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.


Analytical Date : June 11, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อพักหลังบำบัด	
Settle able Solids	Volumetric Method	mg/l	2.5	≤0.5

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

  
Miss. Sunisa Nueanil  
Analyst



  
Mr. Chainarong Toeakbandit  
Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. W164/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15

Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Sampling Type : Swimming pool water

Collected Date : June 04, 2025

Sampling Method : Grab

Receive Date : June 05, 2025

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : June 11, 2025

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ตรวจน้ำส่วนต้น	
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

กณิสรา

Miss. Sunisa Nueanil

Analyst



Chainarong

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2