

## เอกสารแนบ 4

---

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel:

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด สิริเรสซิเดนซ์  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 24 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 11/03/2568  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 12-19/03/2568

วันเดือนปีที่รายงาน : 20/03/2568

รหัสลูกค้า : JP-050-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				ถังแยกตะกอน (ก่อนบำบัด)	ถังพักน้ำทิ้ง (หลังการบำบัด)	
pH		Electrometric Method	-	7.0	7.3	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	74	25	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	37	20	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	7.3	<2.0	20
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	330	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0469	WW 0470	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:02 น.	11:57 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager

