

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหม่) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารโครงการ 98 Wireless
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 28/01/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 30/01-06/02/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 07/02/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	**	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	34	**	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	40	**	50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	318	**	1,300
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	**	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	**	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	27	**	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	**	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	**	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	**	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0127	WW 0000	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:31 น.	-	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น	- - -	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

**มีการก่อสร้างบริเวณบ่อเก็บตัวอย่างน้ำไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ชั่วคราว

St.1: น้ำก่อนการบำบัด (บ่อปรับสมดุล)

St.2: น้ำหลังการบำบัด (บ่อพักน้ำใส)



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารโครงการ 98 Wireless
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 28/01/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 30/01-06/02/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 07/02/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0128	WW 0129	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:24 น.	12:25 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง ปิฆทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารโครงการ 98 Wireless
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20/02/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 21-28/02/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/03/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.4	**	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	246	**	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	107	**	50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	408	**	1,300
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	**	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	22	**	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	97	**	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	2.2	**	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	**	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	**	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0318	-	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:24 น.	-	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง	-	
				ตะกอนมาก	-	
				มีกลิ่น	-	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

**มีการก่อสร้างบริเวณบ่อเก็บตัวอย่างน้ำไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ชั่วคราว

St.1: น้ำก่อนการบำบัด (บ่อปรับสมดุล)

St.2: น้ำหลังการบำบัด (บ่อพักน้ำใส)



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารโครงการ 98 Wireless
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20/02/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประเว้า
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 21-28/02/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/03/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0317	WW 0316	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:14 น.	11:16 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระเว้าน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารโครงการ 98 Wireless
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-14/03/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 17/03/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.6	**	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	98	**	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	57	**	50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	290	**	1,300
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	**	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	12	**	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	48	**	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	**	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	**	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	**	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0435	-	
เวลาเก็บตัวอย่าง				14:00 น.	-	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	- - -	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

**มีการก่อสร้างบริเวณบ่อเก็บตัวอย่างน้ำไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ชั่วคราว

St.1: น้ำก่อนการบำบัด (บ่อปรับสมดุล)

St.2: น้ำหลังการบำบัด (บ่อพักน้ำใส)



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารโครงการ 98 Wireless
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-14/03/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 17/03/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0436	WW 0437	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:55 น.	13:57 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารโครงการ 98 Wireless

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03/04/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 03-28/04/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 28/04/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.9	**	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	102	**	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	76	**	50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	242	**	1,300
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	**	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	9.0	**	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	99	**	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	**	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	**	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	**	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0702	-	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:41 น.	-	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	- - -	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

**มีการก่อสร้างบริเวณบ่อเก็บตัวอย่างน้ำไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ชั่วคราว

St.1: น้ำก่อนการบำบัด (บ่อปรับสมดุล)

St.2: น้ำหลังการบำบัด (บ่อพักน้ำใส)



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารโครงการ 98 Wireless

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03/04/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 04-17/04/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/04/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
<i>E. Coli</i> ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0703	WW 0704	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:34 น.	13:36 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารโครงการ 98 Wireless

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 08/05/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 09-19/05/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/05/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.4	7.7	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	298	2.6	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	127	4.3	50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	372	668	1,300
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	18	7.5	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	110	<1.5	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	2,400	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	2,400	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0989	WW 0990	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:15 น.	12:30 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: น้ำก่อนการบำบัด (บ่อปรับสมดุล)

St.2: น้ำหลังการบำบัด (บ่อพักน้ำใส)



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารโครงการ 98 Wireless
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 08/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 09-19/05/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/05/2568
รหัสลูกค้า : JP-085-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนต้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
<i>E. Coli</i> ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0991	WW 0992	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:07 น.	12:10 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารโครงการ 98 Wireless

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 11/06/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 12-20/06/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 24/06/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.4	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	95	4.1	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	62	13	50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	158	316	1,300
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	6.7	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	50	<1.5	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	13,000	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	13,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1247	WW 1248	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:30 น.	13:40 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: น้ำก่อนการบำบัด (บ่อปรับสมดุล)

St.2: น้ำหลังการบำบัด (บ่อพักน้ำใส)



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารโครงการ 98 Wireless

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 11/06/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-20/06/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 24/06/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนต้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
<i>E. Coli</i> ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1249	WW 1250	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:22 น.	13:25 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE