

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ พิบูลย์ คอนโดวิลล์ 3-4
ที่อยู่ : เลขที่ 51, 53 ซอยสุภาวธรรม ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/06-03/07/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 04/07/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	8.1	7.3	5.5-9.0
Temperature	°C	Electrometric Method	-	32	32	-
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	<2.0	66	20
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	<1.5	61	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1443	WW 1444	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:21 น.	12:16 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดอาคาร 3

St.2: น้ำเสียหลังออกระบบบำบัดอาคาร 3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ พิบูลย์ คอนโดวิลล์ 3-4
ที่อยู่ : เลขที่ 51, 53 ซอยสุขาร่วม ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/06-03/07/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 04/07/2568

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.3	St.4	
pH	-	Electrometric Method	-	7.3	7.6	5.5-9.0
Temperature	°C	Electrometric Method	-	31	32	-
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	92	122	20
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	65	60	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.2	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1445	WW 1446	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:08 น.	12:04 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดอาคาร 4

St.2: น้ำเสียหลังออกระบบบำบัดอาคาร 4