

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

26/3/25



รายการ Description	Normal Scale			
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt	
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-	
รายการ Description	สถานะ OK	สถานะ NOT	สถานะ OK	สถานะ NOT
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุดซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คคลอรีนถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คยูนิเท็น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน				
รายการ Description	สถานะ OK	สถานะ NOT	สถานะ OK	สถานะ NOT
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายงานอื่นๆ

เติมคลอรีน 1 kg

Kew

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

28/3/25



รายการ Description	Normal Scale			
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt	
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5	6.8	-	
รายการ Description	สถานะ OK	สถานะ NOT	สถานะ OK	สถานะ NOT
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุดซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คคลอรีนถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คยูนิเท็น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน				
รายการ Description	สถานะ OK	สถานะ NOT	สถานะ OK	สถานะ NOT
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รายงานอื่นๆ

เติมคลอรีน 0.5 kg

miku

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ใบตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list



หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date:

4/4/25

รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	—

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	✓		✓		
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	✓		✓		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุดซี	✓		✓		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	✓		✓		
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	✓		✓		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	✓		✓		
ตรวจเช็คลูกกลอยถังเก็บน้ำ	✓		✓		
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	✓		✓		
ตรวจเช็คตะแกรงหน้าปั๊มน้ำ	✓		✓		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	✓		✓		
ตรวจเช็คยูนิเทีย ข้อต่อท่อทั้งหมด	✓		✓		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	✓		✓		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	✓		✓		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	✓		✓		

ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	✓		✓		
ขัดตะไคร่ พื้น/ผนัง/ขอบบนสระ	✓		✓		
ช้อนใบไม้-เศษผง	✓		✓		
ล้างถังกรอง backwash	✓		✓		
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	✓		✓		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	✓		✓		

รายงานอื่นๆ

Mik

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list



หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date:

7/4/25

รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5	6.8	—

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	✓		✓		
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	✓		✓		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุดซี	✓		✓		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	✓		✓		
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	✓		✓		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	✓		✓		
ตรวจเช็คลูกกลอยถังเก็บน้ำ	✓		✓		
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	✓		✓		
ตรวจเช็คตะแกรงหน้าปั๊มน้ำ	✓		✓		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	✓		✓		
ตรวจเช็คยูนิเทีย ข้อต่อท่อทั้งหมด	✓		✓		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	✓		✓		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	✓		✓		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	✓		✓		

ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	✓		✓		
ขัดตะไคร่ พื้น/ผนัง/ขอบบนสระ	✓		✓		
ช้อนใบไม้-เศษผง	✓		✓		
ล้างถังกรอง backwash	✓		✓		
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	✓		✓		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	✓		✓		

รายงานอื่นๆ

Mik

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

18/ 4/ 25



Date: 18/4/25

รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5	6.8	

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้มจากชุดซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คคลกลอยทั้งค้เก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิเอน ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ขัดขอบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

เช็คค่าน้ำ 18/ 4/ 25

new

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

21/ 4/ 25



Date: 21/12/25

รายการ Description	Normal Scale				
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt		
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5	6.8	—		
รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้มจากชุดซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คลูกกลอยทั้งค้เก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิเอน ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน					
รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ขัดขอบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

เช็คค่าน้ำ 21/ 4/ 25

new

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date:

28/4/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	/		/		
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	/		/		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุด	/		/		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/		/		
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/		/		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/		/		
ตรวจเช็คลูกลอยถังเก็บน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	/		/		
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าบ่มน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/		/		
ตรวจเช็คยูนิเอน ข้อต่อท่อทั้งหมด	/		/		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/		/		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/		/		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	/		/		

ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน					
รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	/		/		
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/		/		
ซักใบไม้-เศษผง	/		/		
ล้างถังกรอง backwash	/		/		
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	/		/		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		/		

รายงานอื่นๆ

เพิ่มเกลือ < kg

ken

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date:

30/4/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5	6.8	-

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	/		/		
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	/		/		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุด	/		/		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/		/		
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/		/		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/		/		
ตรวจเช็คลูกลอยถังเก็บน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	/		/		
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าบ่มน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/		/		
ตรวจเช็คยูนิเอน ข้อต่อท่อทั้งหมด	/		/		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/		/		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/		/		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	/		/		

ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน					
รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	/		/		
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/		/		
ซักใบไม้-เศษผง	/		/		
ล้างถังกรอง backwash	/		/		
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	/		/		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		/		

รายงานอื่นๆ

เพิ่มเกลือ 1 kg

ken

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิตินคคลอการชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

21/5/25



Date: 21/5/2565

รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	7.5	6.8	-

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้ม	/		/		
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	/		/		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้มจากชุดซี	/		/		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/		/		
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/		/		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/		/		
ตรวจเช็คคลอรีนถอยแท่งค้เก็บน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	/		/		
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/		/		
ตรวจเช็คยูเนียน ข้อต่อท่อทั้งหมด	/		/		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/		/		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/		/		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ต้อ, กระชอน, สายดูด	/		/		

ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	/		/		
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/		/		
ช้อนใบไม้-เศษผง	/		/		
ล้างถังกรอง backwash	/		/		
ทำความสะอาดห้องปั้ม	/		/		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		/		

รายงานอื่นๆ

เคมีคลอรีน 1 kg

mic

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

D.A

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิตินคคลอการชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

9/5/25



Date: 2023/12/27

รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	—

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้ม	/		/		
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	/		/		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้มจากชุดซี	/		/		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/		/		
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/		/		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/		/		
ตรวจเช็คคลอรีนถังเก็บน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	/		/		
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/		/		
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	/		/		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/		/		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/		/		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	/		/		

ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	/		/		
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/		/		
ช้อนใบไม้-เศษผง	/		/		
ล้างถังกรอง backwash	/		/		
ทำความสะอาดห้องปั้ม	/		/		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		/		

รายงานอื่นๆ

เคมีคลอรีน 1 kg

min L

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่ 12/5/25

Date:



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5	6.8	—
รายการ Description	สถานะ OK	สะอาด NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากขั้ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คคลุกกลอยทั้งถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะแกรงหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK	สะอาด NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ พื้น/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ 12/5/25 1 48

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

P.A

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่ 19/5/25

Date:



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	4.5	6.8	—
รายการ Description	สถานะ OK	สะอาด NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากขั้ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คคลุกกลอยทั้งถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะแกรงหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK	สะอาด NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ พื้น/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ 12/5/25 2 KS

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date: 21/05/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากห้ซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกลไกของถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปร่ง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

เติมคลอรีน 1 kg

Kew

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date: 30/5/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.0	6.8	-

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากห้ซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกลไกของถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปร่ง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ - ใช้ทำการตรวจเช็คค่าน้ำใช้เองท่านใดที่ตรวจเองได้
ในสระน้ำ 30/5/25 และ คำนวณค่าค่าน้ำ การตรวจเช็ค
ภาควิชาของคอนโดมิเนียมนี้ครับ จ้ะ

Mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

Ph. S.

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิคมอุตสาหกรรมซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่ 21/6/25

Date:



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-
รายการ Description	สถานะ OK	สะอาด OK	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากขั้ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คถังกลอยแห้งค้เก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิเอน ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK	สะอาด OK	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ ได้ม คลอรัน 1 kg, 1.5 kg, 0.4 kg

mile

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิคมอุตสาหกรรมซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่ 4/6/25

Date:



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-
รายการ Description	สถานะ OK	สะอาด OK	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากขั้ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คถังกลอยแห้งค้เก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิเอน ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK	สะอาด OK	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ ได้ม คลอรัน 1.5 kg

Rew

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date: 6/6/25



Date: 6/6/25

รายการ Description	Normal Scale				
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl		7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt	
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0		6.8	—	
รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้ม	/		/		
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	/		/		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้มจากขั้วซี	/		/		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/		/		
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/		/		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/		/		
ตรวจเช็คลูกลอยแ่งค์เก็บน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	/		/		
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/		/		
ตรวจเช็คยูนิเอน ข้อต่อท่อทั้งหมด	/		/		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/		/		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/		/		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ต้อ, กระซอน, สายดูด	/		/		
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน					
รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	/		/		
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/		/		
ช้อนใบไม้-เศษผง	/		/		
ล้างถังกรอง backwash	/		/		
ทำความสะอาดห้องปั้ม	/		/		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		/		

รายงานอื่นๆ

1 ชม คอรัล 1 kg

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date: 9/6/25



Date: 9/6/25

รายการ Description	Normal Scale				
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt		
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.0	6.8	—		
รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้ม	/		/		
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	/		/		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้มจากขั้วซี	/		/		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/		/		
ตรวจเช็คระบบบถังกรองทราย	/		/		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/		/		
ตรวจเช็คลูกลอยถังเก็บน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	/		/		
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/		/		
ตรวจเช็คยูนิเอน ข้อต่อท่อทั้งหมด	/		/		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/		/		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/		/		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	/		/		
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน					
รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	/		/		
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/		/		
ช้อนใบไม้-เศษผง	/		/		
ล้างถังกรอง backwash	/		/		
ทำความสะอาดห้องปั้ม	/		/		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		/		

รายงานอื่นๆ

1 ชม คอรัล 1 kg

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning checklist

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

ที่ดินคณบดีอาคารชุดที่ สราญ คอนโดลิโชน

11/6/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0-3.0 คลอรีน Cl	7.2-7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	—
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คหม้อต้มร้อน			
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกรอง			
ตรวจเช็คหม้อต้มร้อนจากชุด			
ตรวจเช็คระบบไฟสระ			
ตรวจเช็คระบบปั๊มกรองทราย			
ตรวจเช็คแรงดันกรอง			
ตรวจเช็คถังเกลือและถังเก็บน้ำ			
ตรวจเช็คปั๊มดูดน้ำจากสวน			
ตรวจเช็คตะกร้าเก็บน้ำ			
ตรวจเช็คท่อเมนการดึงเวลา			
ตรวจเช็คหม้อต้มร้อน			
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ			
ตรวจเช็ครอยรั่วซึม			
อุปกรณ์ แบตเตอรี่, แม่เหล็ก, กรรวย, สายดูด			
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูค่าความสะอาดสระ			
เช็คตะกร้า/ ฟัน/ ฟัน/ อุปกรณ์สระ			
เช็คไฟเมน/ ไฟสระ			
ล้างถังกรอง Backwash			
ทำความสะอาดห้องปั๊ม			
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระ			

รายงานอื่นๆ

11/6/25 1.5 kg

10/6/25

Kew

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

P.S.

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning checklist

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

ที่ดินคณบดีอาคารชุดที่ สราญ คอนโดลิโชน

13/6/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0-3.0 คลอรีน Cl	7.2-7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	—
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คหม้อต้มร้อน			
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกรอง			
ตรวจเช็คหม้อต้มร้อนจากชุด			
ตรวจเช็คระบบไฟสระ			
ตรวจเช็คระบบปั๊มกรองทราย			
ตรวจเช็คแรงดันกรอง			
ตรวจเช็คถังเกลือและถังเก็บน้ำ			
ตรวจเช็คปั๊มดูดน้ำจากสวน			
ตรวจเช็คตะกร้าเก็บน้ำ			
ตรวจเช็คท่อเมนการดึงเวลา			
ตรวจเช็คหม้อต้มร้อน			
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ			
ตรวจเช็ครอยรั่วซึม			
อุปกรณ์ แบตเตอรี่, แม่เหล็ก, กรรวย, สายดูด			
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูค่าความสะอาดสระ			
เช็คตะกร้า/ ฟัน/ ฟัน/ อุปกรณ์สระ			
เช็คไฟเมน/ ไฟสระ			
ล้างถังกรอง Backwash			
ทำความสะอาดห้องปั๊ม			
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระ			

รายงานอื่นๆ

13/6/25 0.5 kg

Mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning checklist

หน่วยงาน

Location: หิตินิคมอุตสาหกรรม ชี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date: 16/6/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0-3.0 คลอรีน Cl	7.2-7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	—
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สถานะ OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเป่าลมและกรองอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบส่งกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คถังคลอรีนแรงดันเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คปลั๊กวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกอนที่หน้าบ่อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ควาล์วเมเตอร์วาล์ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คปั๊มขึ้น-ส่งต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครัอยรอบบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แบม, หัวดูด, ไม้ตัก, กรรวย, ส้อมดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สถานะ OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดีทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
เช็คเครื่อง/ปั๊ม/ท่อ/วาล์ว/ระบบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
เช็คไฟในสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง Backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระบ่อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานเสร็จ 16 มิ ๒๐๖๕ 1 ๕8

mik

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning checklist

หน่วยงาน

Location: หิตินิคมอุตสาหกรรม ชี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date: 18/06/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0-3.0 คลอรีน Cl	7.2-7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	—
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สถานะ OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเป่าลมและกรองอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบส่งกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คถังคลอรีนแรงดันเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คปลั๊กวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกอนที่หน้าบ่อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ควาล์วเมเตอร์วาล์ว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คปั๊มขึ้น-ส่งต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครัอยรอบบ่อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แบม, หัวดูด, ไม้ตัก, กรรวย, ส้อมดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สถานะ OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดีทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
เช็คเครื่อง/ปั๊ม/ท่อ/วาล์ว/ระบบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
เช็คไฟในสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง Backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระบ่อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานเสร็จ 18 มิ ๒๐๖๕ 1.5 kg

kew

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

P. Ap

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date: 23/06/25



รายการ Description	Normal Scale			
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl		7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5		6.8	
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5		6.8	
รายการ Description	สถานะ		สะอาด	
	OK	NOT	OK	NOT
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	/		/	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกล็ดและกระบอกเซล	/		/	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุดซี	/		/	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/		/	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/		/	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/		/	
ตรวจเช็คกลไกของถังเก็บน้ำ	/		/	
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	/		/	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	/		/	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/		/	
ตรวจเช็คยูเนียน ข้อต่อท่อทั้งหมด	/		/	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/		/	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/		/	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	/		/	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน				
รายการ Description	สถานะ		สะอาด	
	OK	NOT	OK	NOT
ดูดทำความสะอาดสระ	/		/	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/		/	
ช้อนใบไม้-เศษผง	/		/	
ล้างถังกรอง backwash	/		/	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	/		/	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		/	

รายงานอื่นๆ

เติม คลอรีน 1 kg

11 พฤศจิกายน 2564 ตรวจเช็คอุปกรณ์

Kaw

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

160

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date: 27/6/25



รายการ Description	Normal Scale			
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl		7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0		6.8	
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0		6.8	
รายการ Description	สถานะ		สะอาด	
	OK	NOT	OK	NOT
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	/		/	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกล็ดและกระบอกเซล	/		/	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุดซี	/		/	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/		/	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/		/	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/		/	
ตรวจเช็คกลไกของถังเก็บน้ำ	/		/	
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	/		/	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	/		/	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/		/	
ตรวจเช็คยูเนียน ข้อต่อท่อทั้งหมด	/		/	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/		/	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/		/	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	/		/	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน				
รายการ Description	สถานะ		สะอาด	
	OK	NOT	OK	NOT
ดูดทำความสะอาดสระ	/		/	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/		/	
ช้อนใบไม้-เศษผง	/		/	
ล้างถังกรอง backwash	/		/	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	/		/	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		/	

รายงานอื่นๆ

เติม คลอรีน 0.5 kg

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning checklist

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

30 / 6 / 15

ศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ สรรพ คอนโดมิเนียม



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ / Water Scaling	2.5	6.8	-
รายการ Description	ดี/OK	เสีย/NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	/	/	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและเครื่องดูดฝุ่น	/	/	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากท่อ	/	/	
ตรวจเช็คระบบฟิวส์	/	/	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/	/	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/	/	
ตรวจเช็คถังกรองน้ำแข็งเก็บน้ำ	/	/	
ตรวจเช็คบอลลูนสวิตช์	/	/	
ตรวจเช็คตะกร้าเก็บน้ำ	/	/	
ตรวจเช็คหัวเมอร์คิวรี	/	/	
ตรวจเช็คแผ่นใย	/	/	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/	/	
ตรวจเช็ครอยรั่ว	/	/	
อุปกรณ์: แปรง, หัวดูด, ไม้ตัก, กระดาษ, สายดูด	/	/	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	ดี/OK	เสีย/NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	/	/	
เช็คดู: โค้ช/คน/คน/คน/คน	/	/	
เช็คดู: โค้ช/คน/คน/คน/คน	/	/	
ล้างถังกรอง Backwash	/	/	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	/	/	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระ	/	/	

รายงานสิ้นๆ 15000 1 kg

Mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

P.A.

ผู้จัดการอาคาร

####