

ภาคผนวก ช-3

ผลการตรวจวัดค่า pH ของสระว่ายนํ้า

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่ 8/01/25

รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากuzzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกลกลอยถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ พื้น/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

เกลือ คลอรีน 1.5 kg

kew

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่ 13/1/25

รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5	6.8	-
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากuzzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกลกลอยถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ พื้น/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

เกลือ คลอรีน 1 kg

mi a

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

27/1/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5	6.8	—
รายการ Description	สถานะ		หมายเหตุ
	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากซึ่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกลล้อยกแก๊สเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปร่ง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เปลี่ยน
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ		หมายเหตุ
	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ใส่รายละเอียด
ขัดตะไคร่ พื้น/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

เก็บคลอรีน 1kg

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

31/1/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	—
รายการ Description	สถานะ		หมายเหตุ
	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากซึ่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกลล้อยกแก๊สเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปร่ง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ		หมายเหตุ
	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ใส่รายละเอียด
ขัดตะไคร่ พื้น/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

เก็บคลอรีน 0.5 kg

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

างตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

างงาน

ocation:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

Date:

3/2/25



รายการ Description	Normal Scale			
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt	
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-	
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ใส่รายละเอียด	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุดซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คคลุกลอยแท่งค้เก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ	
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ใส่รายละเอียด	
ขัดตะไคร่ พื้น/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานอื่นๆ

ได้มดลยวัน 1 kg

mrk

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

างตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

างงาน

ocation:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

Date:

5/02/25



รายการ Description	Normal Scale			
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt	
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5	6.8	-	
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ใส่รายละเอียด	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุดซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คคลุกลอยแท่งค้เก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ	
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ใส่รายละเอียด	
ขัดตะไคร่ พื้น/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานอื่นๆ

ได้มดลยวัน 2 kg

keu

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่ 7/2/25

รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	—
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากซซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คคลอรีนถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตัก, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ เติมน้ำ 1 kg

ตรวจพบ ตะไคร่ 2116 กรัม จากชุด

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

Mike

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่ 10/2/25

รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5	6.8	—
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากซซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คคลอรีนถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตัก, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ เติมน้ำ 1 kg

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

12/02/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุดซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คถังกรองดินถึงกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คถังกรองแยกถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิเอน ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ พื้น/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

เพิ่มคลอรีน 0.5 kg

kew

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

14/2/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุดซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คถังกรองดินถึงกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คถังกรองแยกถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิเอน ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ พื้น/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

เพิ่มเกลือ 1 kg

mija

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

17/2/25



Date: 11/2/25

รายการ Description	Normal Scale			
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl		7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0		6.8	
รายการ Description	สถานะ		สะอาด	
	OK	NOT	OK	NOT
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้มจากชุดซี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็คลูกกลอยถังเก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
อุปกรณ์ แปร่ง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน				
รายการ Description	สถานะ		สะอาด	
	OK	NOT	OK	NOT
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ทำความสะอาดห้องปั้ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

รายงานอื่นๆ

เติมคลอรีน 1 kg

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

19/02/25



Date: 19/02/25

รายการ Description	Normal Scale				
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl		7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH		3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0		6.8		-
รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้ม	✓		✓		
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	✓		✓		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั้มจากชุดซี	✓		✓		
ตรวจเช็คระบบ ไฟสระ	✓		✓		
ตรวจเช็คระบบ ถังกรองทราย	✓		✓		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	✓		✓		
ตรวจเช็คลูกกลอยถังเก็บน้ำ	✓		✓		
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	✓		✓		
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั้มน้ำ	✓		✓		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	✓		✓		
ตรวจเช็คยูนิย่น ข้อต่อท่อทั้งหมด	✓		✓		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	✓		✓		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	✓		✓		
อุปกรณ์ แปร่ง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	✓		✓		
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน					
รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	✓		✓		
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	✓		✓		
ช้อนใบไม้-เศษผง	✓		✓		
ล้างถังกรอง backwash	✓		✓		
ทำความสะอาดห้องปั้ม	✓		✓		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	✓		✓		

รายงานอื่นๆ

เติมคลอรีน 1 kg

kew

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

21/2/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3-0	6-8	-

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	/		/		
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	/		/		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากuzzi	/		/		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/		/		
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/		/		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/		/		
ตรวจเช็คคลุกกลอยแท่งเก็บน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คบอลลวาลูกกลิ้ง	/		/		
ตรวจเช็คตะกร้าน้ำบ่มน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/		/		
ตรวจเช็คยูเนียน ข้อต่อทั้งหมด	/		/		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/		/		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/		/		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	/		/		

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	/		/		
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/		/		
ช้อนใบไม้-เศษผง	/		/		
ล้างถังกรอง backwash	/		/		
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	/		/		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		/		

รายงานอื่นๆ

1 กิ่งควอ กิ่ง 1 48

mia

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

100

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location:

วันที่

Date:

นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

26/2/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6-8	-

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	/		/		
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	/		/		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากuzzi	/		/		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/		/		
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/		/		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/		/		
ตรวจเช็คคลุกกลอยแท่งเก็บน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คบอลลวาลูกกลิ้ง	/		/		
ตรวจเช็คตะกร้าน้ำบ่มน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/		/		
ตรวจเช็คยูเนียน ข้อต่อทั้งหมด	/		/		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/		/		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/		/		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	/		/		

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	/		/		
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/		/		
ช้อนใบไม้-เศษผง	/		/		
ล้างถังกรอง backwash	/		/		
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	/		/		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		/		

รายงานอื่นๆ

เพิ่มควอวัน 1 กิ่ง

ken

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน
Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม
วันที่
Date: 28/2/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.7	6-8	-

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	/				
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	/				
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุดซี	/				
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/				
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/				
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/				
ตรวจเช็คคลอรีนแท่งเก็บน้ำ	/		/		เพิ่มสภาพ
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	/		/		
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/		/		
ตรวจเช็คยูนิเทียล ข้อต่อท่อทั้งหมด	/		/		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/		/		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/		/		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	/		/		

ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	/		/		
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/		/		
ช้อนใบไม้-เศษผง	/		/		
ล้างถังกรอง backwash	/		/		
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	/		/		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		/		

รายงานอื่นๆ ตรวจเช็ค พบลูกบอล สีเขียว 1 แห่ง เลื่อนมาลงบ่อเก็บน้ำ
ได้ม สันธรมคต/มอร์ ใต้ ทา กค 10/1/2558 เปลี่ยน ลูกบอลใหม่
10:00 1 kg

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

400

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน
Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม
วันที่
Date: 3/3/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6-8	-

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	/		/		
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซลล์	/		/		
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากชุดซี	/		/		
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/		/		
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/		/		
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/		/		
ตรวจเช็คคลอรีนแท่งเก็บน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	/		/		
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	/		/		
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/		/		
ตรวจเช็คยูนิเทียล ข้อต่อท่อทั้งหมด	/		/		
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/		/		
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/		/		
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	/		/		

ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน

รายการ Description	สถานะ		สะอาด		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	/		/		
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/		/		
ช้อนใบไม้-เศษผง	/		/		
ล้างถังกรอง backwash	/		/		
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	/		/		
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/		/		

รายงานอื่นๆ 1 ปี 1 เดือน 1 kg

nika

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน
Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม
วันที่
Date: 5/3/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK NOT	OK NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากuzzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คคลอรีนแท่งที่เก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูเนียน ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
รายการ Description	ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน		
	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

เก็บคลอรีน 2-5 kg

kow
เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน
Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม
วันที่
Date: 10/3/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	1.5	6.8	-
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK NOT	OK NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากuzzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คคลอรีนแท่งที่เก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูเนียน ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
รายการ Description	ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน		
	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

เก็บคลอรีน 2-5 kg

mia
เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน
Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม
วันที่
Date: 12/03/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากซึ่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คลูกลอยถังค้เก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูเนียน ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

ถังควอซี 1 kg

Kaw

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน
Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม
วันที่
Date: 14/3/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากซึ่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คลูกลอยถังค้เก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูเนียน ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK NOT	สะอาด OK NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

เคมีควอซี 5kg 1kg

Mix

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

Joe

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน
Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม
วันที่: 17/03/24
Date:



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-
รายการ Description	สถานะ		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	/	/	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	/	/	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากuzzi	/	/	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/	/	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/	/	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/	/	
ตรวจเช็คคลุกกลอยแท่งค้เก็บน้ำ	/	/	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	/	/	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	/	/	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/	/	
ตรวจเช็คยูเนียน ข้อต่อท่อทั้งหมด	/	/	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/	/	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/	/	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	/	/	
รายการ Description	ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	สถานะ	สะอาด	
	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	/	/	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/	/	
ช้อนใบไม้-เศษผง	/	/	
ล้างถังกรอง backwash	/	/	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	/	/	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/	/	

รายงานอื่นๆ

ถังคลอรีน 1 kg

ken
เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน
Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม
วันที่: 19/03/24
Date:



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	-
รายการ Description	สถานะ		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	OK	NOT	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	/	/	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	/	/	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากuzzi	/	/	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	/	/	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	/	/	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	/	/	
ตรวจเช็คคลุกกลอยแท่งค้เก็บน้ำ	/	/	
ตรวจเช็คบอลลวาล์วทุกส่วน	/	/	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	/	/	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	/	/	
ตรวจเช็คยูเนียน ข้อต่อท่อทั้งหมด	/	/	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	/	/	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	/	/	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระซอน, สายดูด	/	/	
รายการ Description	ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน		หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
	สถานะ	สะอาด	
	OK	NOT	
ดูดทำความสะอาดสระ	/	/	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	/	/	
ช้อนใบไม้-เศษผง	/	/	
ล้างถังกรอง backwash	/	/	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	/	/	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/	/	

รายงานอื่นๆ

ถังคลอรีน 1 kg

ken
เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date:

21/3/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	2.5	6.8	—
รายการ Description	สถานะ OK	สะอาด NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากขี้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คคลุกกลอยแห้งค้เก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิเอน ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK	สะอาด NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

1๕๖๐๐0 กรัม 1 kg

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็ค ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Pool cleaning check list

หน่วยงาน

Location: นิติบุคคลอาคารชุด ซี สราญ คอนโดมิเนียม

วันที่

Date:

24/3/25



รายการ Description	Normal Scale		
	1.0 - 3.0 คลอรีน Cl	7.2 - 7.6 กรด/ด่าง pH	3,500-4,000 เกลือ Salt
ตรวจเช็คค่าน้ำ/ Water Scaling	3.0	6.8	—
รายการ Description	สถานะ OK	สะอาด NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบเครื่องเกลือและกระบอกเซล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊มจากขี้	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบไฟสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คระบบถังกรองทราย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คแรงดันถังกรอง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คคลุกกลอยแห้งค้เก็บน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คบอลวาล์วทุกส่วน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คตะกร้าหน้าปั๊มน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คทามเมอร์การตั้งเวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คยูนิเอน ข้อต่อท่อทั้งหมด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คกระเบื้องภายใน และรอบสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็ครอยยาแนว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
อุปกรณ์ แปรง, หัวดูด, ไม้ตอ, กระชอน, สายดูด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ตรวจเช็คการปฏิบัติงาน			
รายการ Description	สถานะ OK	สะอาด NOT	หมายเหตุ ใส่รายละเอียด
ดูดทำความสะอาดสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ขัดตะไคร่ ฟัน/ผนัง/ขอบบนสระ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ช้อนใบไม้-เศษผง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ล้างถังกรอง backwash	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดห้องปั๊ม	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

รายงานอื่นๆ

1๕๖๐๐0 กรัม 0.5 kg

mike

เจ้าหน้าที่/พนักงานสระ

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร