

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

- 1.สำเนาหนังสือเห็นชอบ และมาตรการฯระยะเปิดดำเนินการ
- 2.สำเนาหนังสืออนุญาตก่อสร้าง : อ.1
- 3.สำเนารับรองการก่อสร้าง : อ.6
- 4.หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด : อ.ช.10
- 5.หนังสือจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด : อ.ช.12
- 6.หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด : อ.ช.13

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๓ ๙ ๘ ๒



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE
ของบริษัท สิริยศ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๑๔/๓๖๔๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนน
ซอยลาซาล ๗ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)
มีจำนวนห้องชุด ๑๗๘ ห้อง พร้อมทั้งสรุปรายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว โดยให้บริษัท สิริยศ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือ
กรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ อุบลทิพย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๓ ๙ ๘ ๓



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE
ของบริษัท สิริยศ จำกัด

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท สิริยศ จำกัด ที่ ๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๓๖๔๓
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย บริษัท สิริยศ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยลาซาล ๗ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๑๗๘ ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานครได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยลาซาล ๗ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากกรมที่ดินได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือกรมที่ดินส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สุโข อธิบดี

(นายสุโข อธิบดี)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๘๕๕๒ วันที่ 2 ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๑.๕๕ ผู้รับ กทม.๑๓

ที่ กท ๑๑๐๔/๒๖๔๓

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๒๐๗๙ วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๑๐ ผู้รับ กทม.๑๓

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม อาคารธเนศนันทน์ ชั้น ๑๑
๑๘๙ ถ. มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๕๗๑๑
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด

ด้วย บริษัท สิริยศ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำ
และเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด ตั้งอยู่ที่
ถนนลาซาล ๗ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวน
ห้องชุด ๑๗๘ ห้อง ให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรุงเทพมหานคร ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริการชุมชน กรุงเทพมหานคร พิจารณาลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ของบริษัท สิริยศ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กองบริหาร
เลขที่ ๑๗๘๐ วันที่ 31/๑๐/๖๑
เวลา ๑๐.๒๕ ผู้รับ กทม.๑๓

(นางเต็มศิริ จงพูนผล)

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สำนักสิ่งแวดล้อม

เลขานุการคณะกรรมการ

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๕๐๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๕๐๖

En ๐๗ ๓๐๐ ๐๐๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| สำนักงานนโยบายและแผน | |
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| เลขที่ | 6920 วันที่ 15.12.56 |
| เวลา | 15.18 ผู้รับ |

ที่ 14/2561

10 มี.ย. 2561

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
| เลขที่ | 772 วันที่ 10 มี.ย. 2561 |
| เวลา | 15.55 ผู้รับ |

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ DOLCE LASALLE
ของ บริษัท สิริยศ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) จำนวน 15 ชุด
2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับย่อ) จำนวน 15 เล่ม

ตามที่บริษัท สิริยศ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ศึกษาและ
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ DOLCE LASALLE ตั้งอยู่ที่ถนนซอยลาซาล 7 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอต่อกรุงเทพมหานครพิจารณาในขั้นตอนขออนุญาตโครงการ นั้น

บัดนี้ บริษัท สิริยศ จำกัด ได้จัดเตรียมรายงานแล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

| |
|-------------------|
| กลุ่มงานวิเคราะห์ |
| ด้านใด |
| เลขที่ 679 |
| 16.10 |
| 26/4/61 |



ขอแสดงความนับถือ
นายวิชาญ คุปดิพงศ์กุล
(นายวิชาญ คุปดิพงศ์กุล)

เจ้าของโครงการ / หรือผู้มีอำนาจทำการแทน

บริษัท สิริยศ จำกัด

BJA/รณ ๐/๑๖/๖๑



ต้นฉบับ
แบบ อ.1
10594

การประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 35

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่..ขบง.....180.2561

อนุญาตให้.....บริษัท สิริยศ จำกัด โดย นายวิศว/คฤพตพงศ์กุล.....เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ 77/44-46 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ชั้น 9 / ตรอก/ซอย.....ถนน.....พญาไท
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ถนนพญาไท / อำเภอ/เขต.....ราชเทวี.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ.....ก่อสร้างอาคาร.....
บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ลาซาล 7 / ถนน.....ลาซาล
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....บางนาใต้ อำเภอ/เขต.....บางนา.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.....3728, 3729.....เลขที่ดิน.....4129, 4130
เป็นที่ดินของ.....บริษัท สิริยศ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร
(1) ชนิด ค.ส.ล. 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 178 ห้อง) -สระว่ายน้ำ
โดยมีพื้นที่/ความยาว.....9,417.00 ตารางเมตร มีที่จอดรถ ที่กัลบริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน
พื้นที่.....ตารางเมตร
(2) ชนิด.....ที่ระบายน้ำ.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....ที่ระบายน้ำทิ้ง
โดยมีพื้นที่/ความยาว.....242.00 เมตร มีที่จอดรถ ที่กัลบริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน
พื้นที่.....ตารางเมตร
(3) ชนิด.....ที่จอดรถที่กัลบริดและทางเข้าออกของรถ.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....ที่จอดรถที่กัลบริดและ.....
ทางเข้าออกของรถ.....โดยมีพื้นที่/ความยาว.....420.00 ตารางเมตร มีที่จอดรถ ที่กัลบริด และทางเข้าออกของรถ
จำนวน.....69.....คัน พื้นที่.....ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
เลขที่.....ที่แนบท้ายใบอนุญาตข้อ.....
ข้อ ๓ โดยมี.....นายจอมพล หนูนาถ สย. 7443 , นายยุทธนา โสภณภักดิ์ สย. 34288
นายสุริย์ เจริญสถาวรส ส.ส. 2347เป็นผู้ควบคุมงาน และ นายสมพงษ์ จิตรัตน์พงษ์ สย. 3089 , นายวรพจน์ ลั่นกนกรัตน์
ส.ส. 2553เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ และ.....นายศิริศักดิ์ เย็นมะโนช วย. 1512 ผู้ดำเนินการตรวจสอบงานออกแบบและ.....
คำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและ
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

8 พ.ศ. ๒๕๖๒
ms
350m

ค่าใบอนุญาต 20.00 บาท ค่าตรวจแบบ 38,120.00 บาท
รวม 38,140.00 บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.....11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ออกให้ ณ วันที่.....12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ลายมือชื่อ).....
ในตำแหน่ง.....
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



ใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๒๕๓๐ / 2563

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท สิริยศ จำกัด โดย นายวิจารย์ คุณติพงศ์กุล
อยู่บ้านเลขที่ 77/44-46 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ชั้น 9 หมู่ ตรอก/ ซอย
ถนน พญาไท ตำบล/แขวง ถนนพญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตเลขที่ ขบง. 180/2561
ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เป็นอาคาร

- (1) ชนิด ค.ส.ล. 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัยรวม (178 ห้อง) - สระว่ายน้ำ
โดยมีที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน
(2) ชนิด ที่ระบายน้ำ จำนวน เพื่อใช้เป็น ที่ระบายน้ำทิ้ง
โดยมีที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน
(3) ชนิด ที่จอดรถยนต์ จำนวน เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถยนต์
โดยมีที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 69 คัน
(4) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน
ที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ลาชาด 7
ถนน ลาชาด ตำบล/แขวง บางนาใต้ อำเภอ/เขต บางนา กรุงเทพมหานคร
โดย บริษัท สิริยศ จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร
และ บริษัท สิริยศ จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/ น.ส. 3 เลขที่/ ส.ค. 1 เลขที่ 3728, 3729
เลขที่ดิน 4129, 4130 เป็นที่ดินของ บริษัท สิริยศ จำกัด

ข้อ 2. ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และ
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
(2) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ออกให้ ณ วันที่ เดือน 12 ม.ย. 2563 พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง

(นายอรรณพ จันทร์เดย์)
ผู้อำนวยการเขตบางนา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง



(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท สิริยศ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... “โดว์เซ่ ลาซาล”

๒. โฉนดที่ดินเลขที่..... ๓๗๒๘ และ ๓๗๒๙

ตำบล/แขวง..... บางนาอำเภอ/เขต..... บางนาจังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร..... ๑หลัง

๔. จำนวนห้องชุด..... ๑๗๘ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗)

พื้นที่และทรัพย์สินทั่วไปที่มีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน รื้อโครงการ, ทางเดินภายในและภายนอกอาคาร, ที่จอดรถจำนวน ๖๙ คัน, หลังคาและดาดฟ้า, บันไดหนีไฟและบันไดหลัก, หม้อแปลงไฟฟ้า, ห้องเครื่องไฟฟ้า, ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร, ทางเข้าโรงลิฟต์, เครื่องลิฟต์พร้อมอุปกรณ์, ระบบปรับอากาศ, ห้องควบคุม, เครื่องแสงสว่างไฟฉุกเฉิน, สระว่ายน้ำ และสระว่ายน้ำเด็ก, ห้องปั๊มสระว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์, ที่นั่งเล่น, ทางเดินเชื่อม, สวนและพื้นที่สีเขียว, โถงต้อนรับ โถงลิฟต์, ห้องนิติบุคคล, ห้องเก็บของนิติบุคคล, ห้องออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์, ห้องนั่งเล่น, ห้องซักผ้า, ห้องเก็บขยะ มูลฝอยอันตราย มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยย่อยสลายได้, ห้องน้ำ และห้องชาราน้ำ, ห้องเครื่องประจำชั้น, ห้องขยะประจำชั้น, ป้อมยาม, ระบบไม้กั้นรถพร้อมอุปกรณ์, อุปกรณ์ชะลอความเร็วรถ, ป้ายโครงการ, ป้ายแสดงตำแหน่งของแต่ละชั้น, ป้ายเตือน, ป้ายข้อความต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมของผู้พักอาศัย

ระบบต่างๆ ระบบท่อน้ำทิ้งต่างๆ และระบบท่อน้ำดี, ระบบที่วิ้งจรปิด พร้อมอุปกรณ์, ระบบโทรทัศน์รวมพร้อมอุปกรณ์, ระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์, ระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์, ระบบบ่อน้ำบาดน้ำเสีย พร้อมอุปกรณ์, ระบบระบายน้ำรอบอาคาร, ระบบระบายน้ำเชื่อมต่อสาธารณะ, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ, ระบบผ่านเข้าออก-อาคาร Key Card, ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์, ระบบแสงสว่างส่วนกลาง, ระบบประปา, มาตรการน้ำประปา, ท่อน้ำดี, ห้องปั๊มน้ำ, ถังเก็บน้ำ ๑ ถังเก็บน้ำ ๒

ทรัพย์สินส่วนกลางอื่นๆ ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมที่มีอยู่แล้วหรือที่จะจัดให้มีในภายหลัง เพื่อประโยชน์กับเจ้าของร่วมทุกคน

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย

จำนวน..... ๑๗๘ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า

จำนวน..... -ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล

จำนวน..... -คัน

อื่นๆ.....

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเพ็ญใจ ลอดหนองแข็ง)
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

พนักงานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง..... เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

| ทะเบียน เลขที่ | ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด | ที่ตั้งสำนักงาน | ชื่อ ที่อยู่ของผู้จัดการ | จดทะเบียน วัน เดือน ปี | พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงลายมือชื่อ |
|-------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|--|
| ๑๙/๒๕๖๓ | ไกรছে ลาสาด | เลขที่ ๓๕ ซอยลาซาด ๕ แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร | นายวิสาร ศปติพงษ์กุล ๓๗๘ ซอยลาซาดพัฒนา ถนน พระรามที่ ๖ แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร สำนักงานต้อง | ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓ |  |
| | | | | | (นางสาวเพ็ญใจ ลอดทองแข็ง) นักวิชาการที่ดินชำนาญการ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๓ |

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุด เป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด “โดว์เซ่ ลาซาล”

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย ลาซาล ๗
ถนน - ตำบล/แขวง บางนาใต้ อำเภอ/เขต บางนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายไตรรัตน์ เทพวรวิทย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง



ภาคผนวก ข.

สำเนาผลตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 อ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์

Report No: 250213020

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : โครงการ DOLCE-LASALLE

: เลขที่ 75 ซอยลาซาล 7 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

#Sampling Date : 13-Feb-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 13-Feb-25

#Sampling By : Customer

Testing Date : Feb 13-19,2025

Approved Date : 25-Feb-25

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| Sample Name | | | Inspect | Standard |
| Sample Type | | | Wastewater | |
| Analysis No. | | | 250213020 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow odour sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.8 | 5.5-9.0 |
| BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 38 | ≤30 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 51 | ≤40 |
| #TDS | mg/L | APHA:2540 C | 360 | ≤1,000 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 4.0 | ≤20 |
| #TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | 72 | ≤35 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | 1.0 | ≤1.0 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | <0.1 | - |
| #Coliform,Total | MPN/100 mL | APHA:9221 B | >160,000 | ไม่ได้กำหนด |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | >160,000 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนวิเศษศรี ด.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี

Report No: 250411003

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : โครงการ DOLCE-LASALLE

: เลขที่ 75 ซอยลาซาล 7 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

#Sampling Date : 11-Apr-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 11-Apr-25

#Sampling By : Customer

Testing Date : Apr 11-22,2025

Approved Date : 24-Apr-25

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| Sample Name | | | Inspection | Standard |
| Sample Type | | | Wastewater | |
| Analysis No. | | | 250411003 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow odour sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.6 | 5.5-9.0 |
| BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 30 | ≤30 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 112 | ≤40 |
| #TDS | mg/L | APHA:2540 C | 375 | ≤1,000 |
| #Fat,Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 4.0 | ≤20 |
| #TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | 62 | ≤35 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | 1.1 | ≤1.0 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | 0.1 | - |
| #Coliform,Total | MPN/100 mL | APHA:9221 B | >160,000 | ไม่ได้กำหนด |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | >160,000 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนวิเบศร์ ต.โพธิ์

Report No: 250411004

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|-------------|
| Sampling Source | : โครงการ DOLCE-LASALLE | | |
| | : เลขที่ 75 ซอยลาซาล 7 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ | | |
| Sampling Date | : 11-Apr-25 | Sampling Method | : Grab |
| Received Date | : 11-Apr-25 | Sampling By | : Customer |
| Testing Date | : Apr 11-21,2025 | Approved Date | : 24-Apr-25 |

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| Sample Name | | | น้ำสระว่ายน้ำ | Standard |
| Sample Type | | | น้ำสระว่ายน้ำ | |
| Analysis No. | | | 250411004 | |
| Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Clear | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 3.8 | 7.2-8.4 |
| Chlorine, Free | mg/L Cl ₂ | APHA:4500-Cl(G) | 1.5 | 0.6-1.0 |
| Combine Chlorine | mg/L | APHA:4500-Cl(G) | <0.1 | 0.5-1.0 |
| Alkalinity, Total | mg/L CaCO ₃ | APHA:2320 B | 10 | 80-100 |
| Calcium-H | mg/L Ca | APHA:3500-Ca(B) | 224 | 250-600 |
| Chloride | mg/L Cl | APHA:4500-Cl(B) | 489 | ≤600 |
| Cyanuric acid | mg/L | Colorimetric | 180 | 30-60 |
| N-Ammonia | mg/L N | APHA:4500-NH ₃ (C) | <0.14 | ≤20 |
| Nitrate | mg/L NO ₃ | APHA:4500-NO ₃ (D) | 4.4 | ≤50 |
| Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA:9221 B | ND | ≤10 |
| Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | ND | ต้องไม่พบ |
| E.coli | MPN/100 mL | APHA:9221 G | ND | ต้องไม่พบ |
| S.aureus | /100 mL | APHA2012 : 9213 B | ND | ต้องไม่พบ |
| P.aeruginosa | /500 mL | ISO 16266 : 2006 | ND | ต้องไม่พบ |

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.โทรมา

Report No: 250411005

อ.เมือง จ.นนทบุรี

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : โครงการ DOLCE-LASALLE

: เลขที่ 75 ซอยลาซาล 7 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

#Sampling Date : 11-Apr-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 11-Apr-25

#Sampling By : Customer

Testing Date : Apr 11 - May 5, 2025

Approved Date : 06-May-25

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|--------------------|-----------------|----------|
| Sample Name | | | น้ำไข | Standard |
| Sample Type | | | น้ำไข | |
| Analysis No. | | | 250411005 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Clear | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.8 | 6.5-8.5 |
| #Turbidity | NTU | APHA:2130 B | 0.35 | ≤5 |
| #True Color | pt-Co | APHA:2120 B | <5 | ≤20 |
| #TDS | mg/L | APHA:2540 C | 196 | - |
| #Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA:9221 B | ND | <2.2 |
| #E.coli | MPN/100 mL | APHA:9221 G | ND | ND |
| #S.aureus | /100 mL | APHA2012 : 9213 B | ND | ND |
| #C.Perfringens | /100 mL | ISO 14189:2013 | ND [Ⓢ] | ND |

Standard : ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) และฉบับที่ 6 (พ.ศ.2553) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

ND : Not Detectable

Ⓢ : Analytical by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

 Alisa Songsawasd
 Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วินน์คอนซ์ จำกัด

Page 1 of 1

Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี

Report No: 250605027

Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788

Fax: 0-2921-8799

#Sampling Source : โครงการ DOLCE-LASALLE

: เลขที่ 75 ซอยลาซาล 7 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

#Sampling Date : 05-Jun-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 05-Jun-25

#Sampling By : Customer

Testing Date : Jun 5-13, 2025

Approved Date : 19-Jun-25

| Item | Unit | Method of Analysis | Result | |
|---------------------|------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| Sample Name | | | Inspect | Standard |
| Sample Type | | | น้ำเสีย | |
| Analysis No. | | | 250605027 | |
| #Sampling Time | | | - | |
| Physical Appearance | | | Turbid yellow odour sediment | |
| pH at 25 deg C | - | APHA:4500-H(B) | 7.8 | 5.5-9.0 |
| BOD 5 Days* | mg/L | APHA:4500-O(C)5210 B | 42 | ≤20 |
| TSS | mg/L | APHA:2540 D | 73 | ≤30 |
| #TDS | mg/L | APHA:2540 C | 355 | ≤1,000 |
| #Fat, Oil & Grease | mg/L | APHA:5520 B | 1.6 | ≤20 |
| #TKN | mg/L N | APHA:4500-Norg(B) | 71 | ≤35 |
| #Sulfide | mg/L S | APHA:4500-S(F) | 5.2 | ≤1.0 |
| #Settleable Solid | ml/L | APHA:2540 F | 10 | - |
| #Coliform, Total | MPN/100 mL | APHA:9221 B | >160,000 | ไม่ได้กำหนด |
| #Coliform, Fecal | MPN/100 mL | APHA:9221 E | >160,000 | ไม่ได้กำหนด |

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songasawad

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

ภาคผนวก ค.

สำเนา Certificate Calibration ห้องปฏิบัติการ



ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด
(Environment & Laboratory Co., Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๔๐ ซอยเลี้ยวเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๒๔๐
(Accreditation No. Testing 0240)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
(Issue date : 15 January B.E. 2567 (2024))

(นายวีระศักดิ์ เพ็งหล่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9620e443



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ แล็บอราตอรี จำกัด

(Environment and Laboratory Co.,Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0240

(Testing 0240)

ฉบับที่ 02

(Issue No. 02)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(25 December B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571

(Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

| สาขาการทดสอบ (Field of Testing) | รายการทดสอบ (Parameter) | วิธีทดสอบ (Test Method) |
|---|---|---|
| <p>สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)</p> <p>1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)</p> | <p>- pH 4.0 to 10.0</p> <p>- Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L</p> <p>- Copper (Cu) 0.030 mg/L to 5.00 mg/L</p> | <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H+ B</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3111 B and part 3030 E</p> |

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)



ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(25 December B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571

(Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

| สาขาการทดสอบ (Field of Testing) | รายการทดสอบ (Parameter) | วิธีทดสอบ (Test Method) |
|---|---|---|
| <p>สาขาส่งแวดล้อม (environmental field)</p> <p>1. น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) (water and wastewater) (cont.)</p> <p>2. น้ำเสีย (wastewater)</p> | <p>- Biochemical oxygen demand (BOD) 5.0 mg/L to 2 000 mg/L</p> <p>- Chemical oxygen demand (COD) 40.0 mg/L to 4 000 mg/L</p> | <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C</p> |