บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.
115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000
โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

JOB NO.	:	ERD 0028-1/01-68	ANALYSIS NO.	:	WW68/0088 - WW68/0091
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	15 มกราคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	15-29 มกราคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	15 มกราคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	29 มกราคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.4	7.4	7.5	7.5	**5.5 – 9.0**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	240	20	9.2	12	**ไม่เกิน 40**
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	37	88	31	28	**ไม่เกิน 30**
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	35	41	28	32	**ไม่เกิน 35**
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	<5	<5	**ไม่เกิน 20**
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.53	0.67	1.73	4.93	**ไม่เกิน 1.0**
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	34	34	27	34	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 1 ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 2
ST.3 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 3 ST.4 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 4

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

JOB NO.	:	ERD 0028-2/02-68	ANALYSIS NO.	:	WW68/0090 - WW68/0091
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	4 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่วิเคราะห์	:	4-25 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	4 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	25 กุมภาพันธ์ 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.1	7.2	7.3	7.3	**5.5 – 9.0**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	12	25	3.6	8.8	**ไม่เกิน 40**
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	48	54	37	46	**ไม่เกิน 30**
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	35	46	29	28	**ไม่เกิน 35**
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	<5	<5	**ไม่เกิน 20**
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	**ไม่เกิน 1.0**
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	27	22	22	27	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 1 ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 2
ST.3 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 3 ST.4 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 4

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

JOB NO.	:	ERD 0028-3/03-68	ANALYSIS NO.	:	WW68/0634 - WW68/0637
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	11 มีนาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	11-31 มีนาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	11 มีนาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	31 มีนาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			
		* บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด			

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	6.8	6.8	6.9	6.9	**5.5 – 9.0**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	40	23	5.6	57	**ไม่เกิน 40**
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	41	54	32	42	**ไม่เกิน 30**
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)*	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	36	42	17	24	**ไม่เกิน 35**
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	<5	<5	**ไม่เกิน 20**
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.67	0.53	0.53	0.67	**ไม่เกิน 1.0**
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	34	34	34	34	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 1 ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 2
ST.3 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 3 ST.4 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 4

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.
115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000
โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

JOB NO.	:	ERD 0028-4/04-68	ANALYSIS NO.	:	WW68/0874 - WW68/0877
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	10 เมษายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	10-28 เมษายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	10 เมษายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	28 เมษายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			
		* บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด			

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.0	6.9	7.0	7.2	**5.5 – 9.0**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	12	29	130	3.6	**ไม่เกิน 40**
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	118	116	59	226	**ไม่เกิน 30**
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)*	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	29	42	21	<0.28	**ไม่เกิน 35**
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	16	<5	<5	**ไม่เกิน 20**
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	9.33	8.40	8.53	0.80	**ไม่เกิน 1.0**
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	450	270	220	22	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 1 ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 2
ST.3 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 3 ST.4 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 4

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

JOB NO.	:	ERD 0028-5/05-68	ANALYSIS NO.	:	WW68/1295 - WW68/1298
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	14 พฤษภาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	15-30 พฤษภาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	15 พฤษภาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	30 พฤษภาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.0	7.2	7.2	6.9	**5.5 – 9.0**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	42	18	18	13	**ไม่เกิน 40**
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	38	24	3	44	**ไม่เกิน 30**
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	39	36	2	35	**ไม่เกิน 35**
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	<5	<5	**ไม่เกิน 20**
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	9.33	8.00	0.53	1.73	**ไม่เกิน 1.0**
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	34	34	340	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 1 ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 2

ST.3 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 3 ST.4 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 4

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.
115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000
โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	:	905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ที่ตั้งโครงการ	:	แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

JOB NO.	:	ERD 0028-6/06-68	ANALYSIS NO.	:	WW68/1595 - WW68/1598
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	10 มิถุนายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	10-23 มิถุนายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	10 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	23 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.0	7.1	7.5	7.0	**5.5 – 9.0**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	31	9.2	3.6	6.8	**ไม่เกิน 40**
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	51	50	<2	61	**ไม่เกิน 30**
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	30	38	2	30	**ไม่เกิน 35**
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	<5	<5	**ไม่เกิน 20**
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.73	1.33	0.13	2.93	**ไม่เกิน 1.0**
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	220	170	220	170	-

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 1 ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 2
ST.3 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 3 ST.4 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด ชุดที่ 4

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องชุด แต่ไม่ถึง 500 ห้องชุด)

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร