

ภาคผนวก ค-4

ผลการตรวจหาเชื้อ *Legionella*



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร

<http://nih.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน -

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม เทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11
ลงวันที่	-	ที่อยู่	-
วันที่รับตัวอย่าง	20/03/2568		
หมายเลขตัวอย่าง	3CL-10	วันที่เก็บตัวอย่าง	20/03/2568
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 1000 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำจากถังพักน้ำ Roof tank		
ลักษณะตัวอย่าง	-		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำ ด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ <i>Legionella</i> spp.	In-house method SOP 13-02-129	
หมายเหตุ	1.สถานที่เก็บ : โรงแรม เทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11 2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017		
ผู้ทดสอบ	นายยุทธนา ผลสะอาด นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์	 (นางพิไลลักษณ์ อัครไพฑูรย์ โอภาตะ) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นางสาววิษราภรณ์ คำจุมพล		
วันที่ทดสอบ	20/03/2568		
วันที่ออกรายงาน	27/03/2568		

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร

<http://nih.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน -

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม เทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11
ลงวันที่	-	ที่อยู่	-
วันที่รับตัวอย่าง	20/03/2568		
หมายเลขตัวอย่าง	3CL-11	วันที่เก็บตัวอย่าง	20/03/2568
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 1000 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำร้อนจากก๊อกอ่างล้างหน้า ห้อง 2310		
ลักษณะตัวอย่าง	-		
รายการทดสอบ		ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ Legionella ในตัวอย่างน้ำ ด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน		ไม่พบเชื้อ Legionella spp.	In-house method SOP 13-02-129
หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : โรงแรม เทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11 2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017			
ผู้ทดสอบ		 (นางพิไลลักษณ์ อัครไพฑูรย์ โอภาตะ) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์			
ผู้ตรวจสอบ			
นางสาววิษราภรณ์ คำจุมพล			
วันที่ทดสอบ		20/03/2568	
วันที่ออกรายงาน		27/03/2568	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร

<http://nih.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน -

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือส่งที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม เทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11
ลงวันที่	-	ที่อยู่	-
วันที่รับตัวอย่าง	20/03/2568		
หมายเลขตัวอย่าง	3CL-12	วันที่เก็บตัวอย่าง	20/03/2568
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 1000 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำร้อนจากฝักบัว (Shower) ห้อง 2310		
ลักษณะตัวอย่าง	-		
รายการทดสอบ		ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ Legionella ในตัวอย่างน้ำ ด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน		ไม่พบเชื้อ Legionella spp.	In-house method SOP 13-02-129
หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : โรงแรม เทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11 2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017			
ผู้ทดสอบ		 (นางพิไลลักษณ์ อัครไพฑูรย์ โอภาตะ) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์			
ผู้ตรวจสอบ			
นางสาววิษราภรณ์ คำจุมพล			
วันที่ทดสอบ			
20/03/2568			
วันที่ออกรายงาน		27/03/2568	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร

<http://nih.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน -

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม เทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11
ลงวันที่	-	ที่อยู่	-
วันที่รับตัวอย่าง	20/03/2568		
หมายเลขตัวอย่าง	3CL-13	วันที่เก็บตัวอย่าง	20/03/2568
ชนิดตัวอย่าง	Swab	ปริมาณที่รับ	1 swab swabละ - หน่วย
ชื่อตัวอย่าง	swab จากหัวฝักบัว ห้อง 2310		
ลักษณะตัวอย่าง	-		
รายการทดสอบ		ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ Legionella ในตัวอย่างน้ำ ด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน		ไม่พบเชื้อ Legionella spp.	In-house method SOP 13-02-129
หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : โรงแรม เทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11 2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017			
ผู้ทดสอบ		 (นางพิไลลักษณ์ อัครไพฑูรย์ โอภาตะ) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์			
ผู้ตรวจสอบ			
นางสาววิษราภรณ์ คำจุมพล			
วันที่ทดสอบ			
20/03/2568			
วันที่ออกรายงาน		27/03/2568	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร

<http://nih.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน -

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	โรงแรม เทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11
ลงวันที่	-	ที่อยู่	-
วันที่รับตัวอย่าง	20/03/2568		
หมายเลขตัวอย่าง	3CL-14	วันที่เก็บตัวอย่าง	20/03/2568
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 1000 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำจากถังพักน้ำ Underground tank		
ลักษณะตัวอย่าง	-		
รายการทดสอบ		ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ Legionella ในตัวอย่างน้ำ ด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน		ไม่พบเชื้อ Legionella spp.	In-house method SOP 13-02-129
หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : โรงแรม เทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11 2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017			
ผู้ทดสอบ		 (นางพิไลลักษณ์ อัครไพฑูรย์ โอภาตะ) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์			
ผู้ตรวจสอบ			
นางสาววิษราภรณ์ คำจุมพล			
วันที่ทดสอบ			
20/03/2568			
วันที่ออกรายงาน		27/03/2568	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร