ภาคผนวกที่ 6

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

WORKING TIME

EFFLUENT SUMP PUMP BB-2

DATE	TIME	PUMP #5	PUMP #6	PUMP #7	REMARK
21-12-67	08.00	12579.67	8832.72	21939.17	
21/12/67	18:00	12579.94	8839.39	21939,71	
22/12/67	06.00	12580,19	8841,18	21940,38	
22/12/67	18:00	12580.59	8842.38	21940.70	
23/12/67	5:00	12540.72	4444.90	21741.21	
23-12-67	08.00	12580.85	8844.93	21941.29	
23/12/67	18.00	12581.13	8847,22	21941,79	
24/12/67	5:30	12581,38	8849,06	21942.52	
24-12-67	08.00	12581.51	8849.06	21942.52	
24/12/67	18:00	12581.90	8851.21	21942,76	
25/12/67	6:00	12542.16	4453.75	21942.94	
25-12-67	08.00	12582.16	8853.25	21942.84	
25/12/67	18:10	12582.56	8855.29	21942,91	
26/12/67	5:30	12542.54	4457.86	21942.91	
26/12/67	08.00	12582.68	8858.27	21942.99	
26/12/67	18:00	12583.13	8860.68	21943.23	
27/12/67	05.30	12543.37	4466.52	21943.39	
27-12-67	08.00	12583.37	8862.37	21943.42	
27/12/67	18.00	12583.76	8863.84	21943.77	
28/12/67	5:30	12543.76	4465.21	21943.98	
28-12-67	06.10	12584.01	8865.97	21944.02	
28-12-67	18:00	12584.28	8867.74	21944.32	
29/12/67	06.00	12584.54	8870.10	21944.44	
29/12/67	18:10	12584.81	8871.78	21944,82	
30/12/67	5:30	12585.07	4474.04	21945.03	
30-12-67	08.00	12585.09	8874.04	21945.12	
30-12-67	18:00	12585.45	8875,37	21945.35	
31-12-67	5:30	12585.59	4477.43	21945.61	
31-12-67	08.10	12585.71	8877.43	21945.66	
31-12-67	18:00	12585.97	8879.14	21945.96	
1-01-68	5:30	12586.22	4481.10	21946.22	
1-1-68	08.00	12586.22	8881.10	21946.22	
1/1/68	18.00	12586.50	8882.85	21946.40	

WORKING TIME

EFFLUENT SUMP PUMP BB-2

DATE	TIME	PUMP #5	PUMP #6	PUMP #7
2/01/68	5:30	12586.63	8885.49	21946.74
2-1-68	08.00	12586.26	8885.49	21946.74
2/1/67	18.00	12587.16	8886.86	21946.9
3/01/68	5:30	12587.29	8889.12	21946.97
3-1-68	08.00	12587.29	8889.12	21947.02
3/1/68	18.00	12587.69	8891.51	21947.27
4/01/64	5:30	12587.82	8892.82	21947.62
4-1-68	08.15	12587.96	8892.82	21947.62
4/1/67	18.00	12588.22	8894.76	21947.9
5/1/67	06.00	12588.34	8897.05	21948.30
5/1/67	18.00	12588.72	8898.52	21948.5
6/01/68	5:30	12588.87	8899.79	21949.74
6-1-68	08.00	12588.87	8899.99	21948.8
6/1/67	18.10	12589.28	8902.89	21949.9
7/1/64	5:30	12589.40	8905.21	21950.10
7-1-68	06.00	12589.40	8905.21	21950.29
7/1/68	18.00	12589.81	8907.47	21950.48
8/1/64	5:30	12590.06	8908.29	21951.07
8-1-68	08.00	12590.06	8908.85	21951.08
8/1/68	18.10	12590.48	8910.72	21952.4
9/1/64	5:30	12590.61	8912.84	21953.13
9-1-68	08.00	12590.64	8912.84	21953.14
9/1/68	18.00	12591.04	8914.82	21954.0
10/01/64	5:30	12591.30	8916.50	21954.5
10-1-68	08.00	12591.30	8917.07	21954.6
10-1-68	18.00	12591.73	8919.43	21955.55
11-01-64	5:30	12591.98	8920.10	21955.5
11-1-68	08.00	12591.98	8921.34	21955.63
11-1-68	18.00	12592.40	8922.81	21956.27
12-01-68	06.00	12591.25	8925.58	21957.03
12-1-68	18.00	12593.07	8928.24	21958.23
13-1-68	06.00	12593.21	8929.29	21958.92
13-1-68	08.00	12593.34	8929.29	21958.92

WORKING TIME

EFFLUENT SUMP PUMP BB-2

DATE	TIME	PUMP #5	PUMP #6	PUMP #7	REMARK
13/1/68	18.00	12593.73	8931.72	21959.9	
14-01-68	06:00	12593.88	8934.84	21960.78	
14/1/68	18.00	12594.33	8937.02	21962.0	
15-01-68	06:10	12594.38	8939.18	21962.41	
15-1-68	08.00	12594.73	8939.13	21962.53	
15-1-68	18.00	12595.01	8941.25	21963.10	
16-01-68	06:00	12595.27	8943.38	21963.35	
16-1-68	08.00	12595.27	8944.01	21963.64	
16-1-68	18.00	12595.70	8946.41	21964.20	
17-01-68	18:00	12595.94	8947.18	21964.34	
17-1-68	08.00	12595.94	8948.20	21964.51	
17-1-68	18:00	12596.40	8949.40	21964.61	
18-1-68	06:05	12596.61	8951.77	21965.24	
18-1-68	08.00	12596.61	8952.59	21965.35	
18/1/68	18.00	12597.02	8954.31	21965.51	
19/1/68	6.00	12597.15	8955.74	21965.92	
19/1/68	08.30	12597.27	8956.21	21965.97	
19/1/68	18.00	12597.54	8958.16	21966.12	
20/1/68	06:00	12597.80	8960.04	21966.12	
20/1/68	08.20	12597.93	8960.04	21966.12	
20/1/68	18.00	12598.20	8962.14	21966.12	
21/1/68	06:00	12598.46	8964.54	21966.12	
21/1/68	14:00	12599.86	8966.65	21966.12	
22/01/68	06:00	12599.12	8968.52	21966.12	
22/1/68	08.30	12599.24	8969.08	21966.12	
22/1/68	18:00	12599.53	8970.73	21966.55	
23/1/68	06:00	12599.80	8972.93	21966.76	
23-1-68	08.10	12599.93	8973.27	21966.76	
23/1/68	18:10	12600.21	8975.20	21967.90	
24/01/68	06:00	12600.47	8977.03	21968.26	
24-1-68	08.15	12600.60	8977.27	21968.26	
24-1-68	19:00	12601.01	8979.41	21968.18	
25/01/68	06:00	12601.27	8980.60	21969.41	

WORKING TIME

EFFLUENT SUMP PUMP BB-2

DATE	TIME	PUMP #5	PUMP #6	PUMP #7	REMARK
25-1-68	08.15	12601.27	8981.55	21969.41	
25/1/68	14:00	12601.92	8983.56	21969.41	
26-01-68	06:00.	12602.14	8986.36	21969.41	
26/1/68	1405	12602.53	8987.54	21969.41	
27/01/68	06:00	12602.66	8989.60	21969.41	
27-1-68	08.15	12602.78	8989.99	21969.41	
27/1/68	14:00	12603.07	8991.76	21978.84	
28/01/68	06:00	12603.30	8993.76	21970.80	
28-1-68	09.50	12603.42	8994.98	21971.39	
28/1/68	14:00	12603.94	8995.66	21971.88	
29/1/68	06:00	12603.99	8997.55	21973.03	
29-1-68	08.00	12603.99	8998.27	21973.21	
29-1-68	18:00.	12604.27	9000.04	21973.67	
30/01/68	06:00	12604.52	9002.07	21973.67	
30-1-68	08.00	12604.66	9002.50	21973.67	
30-1-68	18:00	12604.96	9004.37	21973.87	
31/1/68	06.00	12605.21	9006.66	21973.87	
31-1-68	08.10	12605.35	9006.70	21973.87	
31-1-68	18.00	12605.77	9008.91	21974.36	
01/02/68	06:00	12606.03	9010.60	21974.61	
1-2-68	08.20	12606.03	9010.98	21974.99	
1-2-68	18:00.	12606.45	9013.71	21975.59	
2-2-68	06.00	12606.72	9014.71	21975.83	
2-2-68	18:30	12607.13	9016.98	21975.83	
3-2-68	06:00	12607.39	9018.17	21975.83	
3-2-68	06.00	12607.39	9018.93	21977.87	
3-2-68	14:10.	12607.82	9020.87	21976.42	
4/2/68	06.00	12608.07	9022.07	21976.81	
4-2-68	10.30	12608.29	9022.97	21977.05	
4-2-68	18:00.	12608.78	9024.69	21977.10	
5/2/68	06.00	12608.78	9026.05	21977.10	
5-2-68	08.00	12608.73	9026.78	21977.10	
5-2-68	18:00	12609.15	9028.47	21977.10	

WORKING TIME

EFFLUENT SUMP PUMP BB-2

DATE	TIME	PUMP #5	PUMP #6	PUMP #7	REMARK
6/2/68	06.00	12609.28	9030.39	21977.23	
6-2-68	06.00	12609.42	9030.39	21977.26	
6-2-68	18:00	12609.93	9033.15	21977.54	
7-2-68	06:00	12609.96	9033.66	21977.59	
7-2-68	18.00	12609.96	9034.82	21977.77	
7-2-68	18.00	12610.39	9037.01	21978.15	
8/2/68	06.00	12610.66	9037.91	21978.15	
8-2-68	06.00	12610.66	9038.92	21978.28	
8-2-68	18:00	12610.09	9040.96	21978.56	
9-2-68	06.00	12611.35	9043.24	21978.72	
9-2-68	18:00	12611.77	9045.42	21978.94	
10/2/68	06.00	12611.90	9046.80	21979.12	
10-2-68	06.10	12612.02	9046.80	21979.12	
10/02/68	18:10	12612.29	9049.30	21979.24	
11/2/68	06.00	12612.63	9050.36	21979.24	
11/2/68	18:00	12612.60	9052.73	21979.32	
12/2/68	6:00	12613.05	9055.04	21979.42	
12-2-68	06.15	12613.05	9055.39	21979.43	
12-2-68	18:00	12613.46	9056.94	21979.61	
13/2/68	6:00	12613.59	9058.85	21979.61	
13-2-68	06.00	12613.70	9059.17	21979.61	
13/02/68	18:00	12614.11	9060.86	21979.77	
14/2/68	6:00	12614.24	9063.33	21979.89	
14-2-68	06.20	12614.39	9063.33	21979.89	
14-2-68	18.00	12614.65	9065.49	21979.97	
15/2/68	6:00	12614.90	9067.21	21980.03	
15-2-68	06.00	12614.90	9068.21	21980.09	
15/02/68	18:00	12615.00	9069.17	21980.22	
16/02/68	06.00	12615.55	9071.10	21980.26	
17/2/68	6:00	12616.16	9074.29	21980.43	
17/2/68	18:00	12616.60	9076.64	21980.56	
18/2/68	6:00	12616.79	9074.98	21980.67	
18-2-68	08.10	12616.85	9079.06	21980.68	

WORKING TIME

EFFLUENT SUMP PUMP BB-2

DATE	TIME	PUMP #5	PUMP #6	PUMP #7	REMARK
18	14:00	12617.27	9080.55	21980.78	
[illegible]/2/68	6:00	12617.40	9082.24	21980.86	
19-2-68	08.10	12612.52	9082.54	21980.86	
19-2-68	18:00	12617.93	9084.31	21980.92	
20/2/68	6:00	12618.03	9085.92	21980.97	
202-68	08-10	12618.18	9085.92	21980.97	
20-2-68	18:00	12618.58	9088.23	21981.06	
21/2/68	6:00	12618.71	9089.91	21981.17	
21-2-68	08.00	12618.83	9089.91	21981.17	
21-2-68	18.00	12619.22	9092.41	21981.26	
22-2-68	5:30	12619.47	9093.76	21981.30	
22-2-68	08.10	12619.47	9094.61	21981.30	
22-2-68	18:00	12619.57	9096.27	21981.32	
23-2-68	06.00	12620.12	9097.72	21981.39	
23/02/68	18:00	12620.38	9100.29	21981.40	
24/2/68	06.00	12620.63	9102.34	21981.54	
24-2-68	06.00	12620.63	9102.34	21981.55	
24-2-68	18:00	12621.03	9104.75	21981.66	
25/2/68	06.00	12621.28	9105.83	21981.72	
25/2/68	18:00	12621.67	9108.64	21981.82	
26/2/68	06.00	12621.81	9110.47	21981.95	
262-68	08-15	12621.93	9110.54	21981.95	
262-68	18:00	12622.34	9112.51	21982.03	
27/2/68	06.00	12622.47	9114.30	21982.13	
27-2-68	08.00	12622.59	9114.56	21982.13	
27-2-68	18:00	12623.02	9117.16	21982.26	
28/2/68	06.00	12623.28	9119.37	21982.46	
28/2/68	18.00	12623.68	9121.52	21982.67	
1/3/68	06.00	12623.93	9122.46	21982.71	
1-3-68	08-10	12623.93	9122.98	21982.76	
1/3/68	18.00	12624.33	9124.76	2982.82	
2/3/68	06.00	12624.46	9126.37	2982.90	
2/3/68	18.00	12624.85	9128.34	21982.99	

WORKING TIME

EFFLUENT SUMP PUMP BB-2

DATE	TIME	PUMP #5	PUMP #6	PUMP #7	REMARK
3-3-68	05.55	12625.10	9129.43	21983.04	
3-3-68	06.20	12625.10	9130.58	21983.07	
3-3-68	18:00	12625.51	9232.61	21983.17	
4-3-68	06:00	12625.64	9134.09	21983.27	
4-3-68	08:10	12625.76	9134.09	21983.27	
4-3-68	16:00	12626.03	9136.55	21983.39	
5-3-68	06:00	12626.27	9137.43	21983.46	
5-3-68	08.10	12626.27	9138.55	21983.48	
5-3-68	18:10	12626.68	9140.03	21983.61	
6-3-68	06:00	12626.81	9141.76	21983.70	
6-3-68	08.00	12626.94	9141.76	21983.70	
6-3-68	18:10	12627.21	9143.93	21983.79	
7-3-68	06:00	12627.33	9145.24	21983.85	
7-3-68	08.00	12627.45	9145.51	21983.85	
7/3/68	18.00	12627.87	9147.90	21984.01	
8/3/68	06.00	12628.12	9150.70	21984.07	
8-3-68	08.00	12628.12	9150.80	21984.08	
8-3-68	18:10	12628.51	9152.96	21984.26	
9-3-68	06:00	12628.76	9154.04	21984.33	
9-3-68	9-30	12614.70	9134.90	21964.34	
9/3/68	18:00	12629.05	9156.63	21984.49	
10/3/68	5:30	12627.31	9137.66	21984.50	
10/3/68	08.00	12629.31	9158.68	21984.51	
10/3/68	18.00	12629.70	9160.38	21984.68	
11/03/68	5:30	12629.43	9161.72	21984.79	
11/03/68	18:00	12630.39	9164.54	21984.98	
12/03/68	06:00	12630.64	9165.76	21985.11	
12-3-68	08.00	12630.64	9166.32	21985.12	
12/3/68	18.00	12631.06	9168.51	21985.20	
13-3-68	06:00	12631.31	9169.49	21985.20	
13-3-68	08-15	12631.39	9170.33	21985.28	
13/3-68	18.00	12631.73	9172.18	21985.42	
14-3-68	06:10	12631.85	9172.60	21985.48	

WORKING TIME

EFFLUENT SUMP PUMP BB-2

DATE	TIME	PUMP #5	PUMP #6	PUMP #7	REMARK
14-3-68	06.10	12631.85	9173.68	21985.51	
14-3-68	15:10	12632.26	9176.05	21986.05	
15-3-68	06:00	12632.51	9176.89	21986.78.	
15-3-68	08.00	12632.51	9177.55	21986.89	
15/03/68	18 :00	12632.92	9179.30	21987.15	
16/3/68	06.00	12633.18	9180.77	21987.34	
16/3/68	18.00	12633.43	9183.43	21987.50	
17/03/68	06:00.	12633.68	9184.99	21987.74	
17-3-68	06.10	12633.68	9185.75	21987.78	
17-3-64	18.00	12634.06	9187.59	21987.90	
18-3-68	06 :00	12634.20	9189.46	21988.06	
18-3-68	09.55	12634.32	9190.13	21988.09	
18/3/68	18.00	12634.72	9191.52	21988.32	
19/3/68	06:00	12634.85	9193.67	21988.56	
19-3-68	06.10	12634.99	9193.67	21988.56	
19/3/68	18.00	12635.22	9195.67	21989.49	
20/3/68	06:00	12635.51	9196.38	21990.12	
20-3-68	06.10	12635.71	9198.38	21990.33	
20-3-68	18.00	12636.04	9200.43	21991.47	
21-3-68	06:00	12636.16	9201.10	21992.02	
21-3-68	06.10	12636.16	9202.08	21992.36	
21-3-68	18:10	12636.56	9204.10	21994.34	
22-3-68	06:00	12636.69	9205.27	21995.11	
22-3-68	08.00	12636.82	9205.39	21995.11	
22/3/68	18:00	12637.09	9207.44	21997.08	
23/3/68	06.00	12637.33	9208.46	21997.71	
23/3/68	10.00	12637.46	9209.51	21998.30	
23/3/68	18:00	12637.59	9211.13	21999.63	
24/3/68	06:00	12637.84	9211.89	22000.20	
24-3-68	06.10	12637.96	9211.89	22000.20	
24/3/68	18.00	12638.24	9214.32	22002.33	
25/3/68	06:00	12638.48	9215.97	22002.90	
25/3/68	08.30	12638.44	9217.00	22003.20	

WORKING TIME

EFFLUENT SUMP PUMP BB-2

DATE	TIME	PUMP #5	PUMP #6	PUMP #7	REMARK
25/3/68	18.00	12638.90	9219.05	22005.15	
26/3/68	06:00	12639.15	9220.10	22005.59	
26-3-68	08.40	12639.15	9220.75	22005 71	
26-3-68	15:00	12639.57	9222.00	22005.93	
27/3/68	06:00	12639.83	9224.00	22006.05	
27/3/68	18.00	12640.23	9226.45	22006.27	
28/3/68	06:00	12640.49	9224.31	22006.32	
28/3/68	18:10	12640.58	9230.71	22006.56	
29/3/68	06:00	12641.00	9233.35	22006.84	
29/3/68	08.10	12641.12	9233.35	22006.84	
29/3/68	18:00	12641.38	9235.20	22007.10	
30/3/68	06.00	12641.62	9236.29	22007.21	
30/3/68	10:00	12641.75	9237.24	22007.26	
31/3/68	06:00	12642.01	9240.34	22007.43	
31-3-68	06.00	12642.43	9240.34	22007.43	
31-3-68	18:05	12642.40	9242.63	22007.66	
01-4-68	06:00	12642.61	9243.61	22007.79	
1-4-68	06.00	12642.64	9243.93	22007.79	
1/4/68	18:00	12642.92	9245.85	22008.05	
2/4/68	06.00	12643.17	9246.65	22008.18	
2-4-68	08.10	12643.17	9248.13	22008,20	
2/4/68	18:10	12643.56	9249.51	22008.47	
3/4/68	06.00	12643.68	9252.19	22008.75	
3-4-68	06.00	12643.68	9252.19	22008.79	
3/4/68	18:00	12644.08	9254.55	22009.17	
4/4/68	06.00	12644.20	9256.12	22009.31	
4-4-68	08.10	12644.32	9256.12	22009.31	
4/4/68	18.00	12644.78	9257.70	22009.56	
5/4/68	06.00	12644.85	9260.05	22009.78	
5-4-68	06.15	12644.85	9260.05	22009,79	
5/4/68	18:00	12645.24	9261.53	22009.99	
6/4/68	18:00	12645.62	9266.27	22010.44	
7/4/68	06.00	12645.76	9266.89	22010.55	

WORKING TIME

EFFLUENT SUMP PUMP BB-2

DATE	TIME	PUMP #5	PUMP #6	PUMP #7	REMARK
7-4-68	08.30	12645.89	9267.04	22010.5	
7/4/68	18:00	12646.16	9269.15	22010.9	
8/4/68	06.00	12646.40	9270.27	22011.05	
8/4/68	07.45	12646.46	9271.01	22011.08	
8/4/68	18:00	12646.66	9272.67	22011.38	
9/4/68	06:00	12646.91	9273.61	22011.50	
9/4/68	18:10	12647.18	9275.94	22011.82	
10/4/68	06.00	12647.42	9277.16	22011.9	
10-4-68	06.15	12647.42	9278.25	22011.97	
10/4/68	18:00	12647.70	9279.99	22012.37	
11/4/68	06.00	12647.82	9281.16	22012.5	
11-4-68	06.10	12647.94	9281.57	22012.52	
11/4/68	18.00	12648.20	9283.44	22012.8	
12/04/68	5:30	12648.47	9284.68	22013.13	
12-4-68	06.10	12648.48	9285.23	22013.21	
12/4/68	18.00	12648.73	9286.78	22013.38	
13/4/68	06.00	12648.86	9288.38	22013.6	
13/4/68	18:00	12649.12	9290.12	22013.96	
14/4/68	06.00	12649.41	9290.80	22014.1	
14-4-68	06.00	12649.49	9291.25	22014.1	
14/4/68	18.00	12649.54	9292.90	22014.4	
15/04/68	06.00	12649.66	9295.01	22014.60	
15-4-68	06.10	12649.80	9295.32	22014.68	
15/4/68	18.00	12650.07	9296.78	22015.0	
16/4/68	06.00	12650.19	9299.59	22015.3	
16-4-68	06.10	12650.19	9299.59	22015.4	
16/4/68	18.00	12650.44	9301.43	22015.7	
17/4/18	06.00	12650.52	9302.94	22015.9	
17-4-68	06.00	12650.71	9302.98	22015.9	
17/4/68	18.00	12650.96	9304.91	22016.2	
18/4/68	06:00	12651.20	9306.19	22016.4	
18-4-68	06.10	12651.20	9306.42	22016.4	
18/4/68	18.00	12651.49	9308.36	22016.62	

WORKING TIME

EFFLUENT SUMP PUMP BB-2

DATE	TIME	PUMP #5	PUMP #6	PUMP #7	REMARK
19/04/68	06:00	12651.69	9310.09	22016.75	
19-4-68	08:00	12651.74	9310.67	22016.81	
19-4-68	18:00	12652.15	9312.21	22017.26	
20-4-68	6:00	12652.27	9313.41	22017.45	
20-4	18:05	12652.54	9316.48	22017.71	
21/04/68	06:00	12652.67	9318.65	22017.93	
21-4-68	08.05	12652.67	9318.65	22017.92	
21-4-68	18:05	12653.09	9321.09	22018.29	
22-4-68	06:00	12653.20	9324.55	22018.52	
22-4-68	08.00	12653.20	9324.55	22018.58	
22-4-68	18:05	12653.64	9326.50	22018.82	
23-4-68	06:00	12653.75	9327.85	22018.99	
23-4-68	08.10	12653.75	9328.34	22019.03	
23-4-68	18:15	12654.17	9330.40	22019.45	
24/04/68	06:00	12654.31	9333.57	22019.58	
24-4-68	08.10	12654.34	9333.96	22019.66	

บริษัท วนาดล จำกัด
WANADOL CO., LTD.
2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 0062/ 2025

January 20, 2025

Customer Name	**Prince Palace Mahanak Hotel**
	498 Dumrongruk Road, Klong Mahanak, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100
Sample Name	Effluent : Effluent Tank
Sampling Time / Date	January 9, 2025 / 11 : 25 am.
Testing Date	January 9 – 15, 2025
Analysis By	Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration No. ว. 029
Sampling By	Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019
Sampling Method	Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Results	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.20	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 ° C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	15.0	≤ 20
3. Suspended Solids (SS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	24.6	≤ 30
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	405	≤ 500
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	6.60	≤ 35
6. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	1.15	≤ 20
7. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	< 0.5	≤ 0.5
8. Sulfide (H_2S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	< 1.0	≤ 1.0
Sample Condition			Rather clear	-

Standards : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated November 07, B.E. 2548 (2005) published in the Royal Government Gazette, Vol. 122 Part 125 D, dated December 29, B.E. 2548(2005)

The Effluent Of Prince Palace Mahanak Hotel In January 2025 Met The Effluent Standards Of Type A.

N Sooksai

(Ms.Noochnapa Sooksai)
Registration No. 100-48-00191

บริษัท วนาดล จำกัด
WANADOL CO., LTD.
2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 0323/ 2025

February 14, 2025

Customer Name	**Prince Palace Mahanak Hotel**
	498 Dumrongruk Road, Klong Mahanak, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100
Sample Name	Effluent : Effluent Tank
Sampling Time / Date	February 4, 2025 / 13 : 25 pm.
Testing Date	February 5 – 11, 2025
Analysis By	Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration No. ว. 029
Sampling By	Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019
Sampling Method	Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Results	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.40	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 ° C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	9.50	≤ 20
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	5.00	≤ 30
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	410	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	0.28	≤ 35
6. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	0.60	≤ 20
7. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	< 0.5	≤ 0.5
8. Sulfide (H_2S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	< 1.0	≤ 1.0
Sample Condition			Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024) published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent Of Prince Palace Mahanak Hotel In February 2025 Met The Effluent Standards Of Type A.

N. Sooksai

(Ms.Noochnapa Sooksai)
Registration No. 100-48-00191

บริษัท วนาดล จำกัด
WANADOL CO., LTD.
2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 0716/ 2025

March 15, 2025

Customer Name	**Prince Palace Mahanak Hotel**
	Bobae Tower 2 Condominium Juristic Person
	498 Dumrongruk Road, Klong Mahanak, Pomprap Sattru Phai, Bangkok 10100
Sample Name	Effluent : Effluent Tank
Sampling Time / Date	March 6, 2025 / 11 : 10 am.
Testing Date	March 6 – 12, 2025
Analysis By	Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration No. ว. 029
Sampling By	Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019
Sampling Method	Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Results	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.30	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 ° C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	10.2	≤ 20
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	6.20	≤ 30
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	370	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	1.26	≤ 35
6. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	0.90	≤ 20
7. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	< 0.5	≤ 0.5
8. Sulfide (H_2S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	< 1.0	≤ 1.0
Sample Condition			Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024) published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent Of Prince Palace Mahanak Hotel In March 2025 Met The Effluent Standards Of Type A.

N. Sooksai

(Ms.Noochnapa Sooksai)
Registration No. 100-48-00191

บริษัท วนาดล จำกัด
WANADOL CO., LTD.
2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-

ANALYSIS REPORT

R. 1104/ 2025

April 17, 2025

Customer Name	**Prince Palace Mahanak Hotel**
	Bobae Tower 2 Condominium Juristic Person
	498 Dumrongruk Road, Klong Mahanak, Pomprap Sattru Phai, Bangkok 10100
Sample Name	Effluent : Effluent Tank
Sampling Time / Date	April 4, 2025 / 11 : 10 am.
Testing Date	April 5 – 11, 2025
Analysis By	Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration No. ว. 029
Sampling By	Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019
Sampling Method	Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Results	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.25	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 ° C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	11.0	≤ 20
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	9.40	≤ 30
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	385	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	1.58	≤ 35
6. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	1.00	≤ 20
7. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	< 0.5	≤ 0.5
8. Sulfide (H_2S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	< 1.0	≤ 1.0
Sample Condition			Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024) published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent Of Prince Palace Mahanak Hotel In April 2025 Met The Effluent Standards Of Type A.

N. Sooksai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 100-48-00191

6.2 เอกสารหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

ที่ กท ๔๑๐๖/ ๑๖๙

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
๕๐ ถนนศุภมิตร กทม.๑๐๑๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊มินิออฟฟิศทาวเวอร์

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมฯ ตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินปริมาณการทิ้งปริมาณมูลฝอยจากอาคารเลขที่ ๑๐๘๒/๑ - ๒๐ (๒๐ ห้อง) ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ ดังกล่าวข้างต้นแล้วมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน ๔๐ ลิตรต่อห้องต่อวัน โดยคิดเป็นค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อัตราเดือนละ ๑,๖๐๐.- บาท ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รวม ๖ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐.- บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมฯ ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ โดยนำไปชำระได้โดยตรงที่ **อาคารฝ่ายรักษาความสะอาด-และสวนสาธารณะ หรือชำระทางไปรษณีย์โดยทางธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.หลานหลวง ถึงหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เลขที่ ๖๓ ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. ๑๐๑๐๐ หากชำระด้วยเช็ค กรุณาขีดคร่อม และสั่งจ่ายในนาม “กรุงเทพมหานคร”** หากท่านไม่ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยตามเวลาที่กำหนดกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
โทร ๐ ๒๒๘๑ ๓๐๑๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๗๘๕๗

ที่ กท ๔๑๐๖/ ๑๖๖

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
๕๐ ถนนศุภมิตร กทม.๑๐๑๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ (อาคาร ๑)

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมฯ ตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินปริมาณการทิ้งปริมาณมูลฝอยจากอาคารเลขที่ ๔๘๘/๑ - ๘๐๑ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ ดังกล่าวข้างต้นแล้วมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน ๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยคิดเป็นค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อัตราเดือนละ ๒๔,๐๐๐.- บาท ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รวม ๖ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมฯ ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ โดยนำไปชำระได้โดยตรงที่ **อาคารฝ่ายรักษาความสะอาด-และสวนสาธารณะ หรือชำระทางไปรษณีย์โดยทางธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.หลานหลวง ถึงหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เลขที่ ๖๓ ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. ๑๐๑๐๐ หากชำระด้วยเช็ค กรุณาขีดคร่อม และสั่งจ่ายในนาม “กรุงเทพมหานคร”** หากท่านไม่ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยตามเวลาที่กำหนดกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
โทร ๐ ๒๒๘๑ ๓๐๑๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๗๘๕๗

ที่ กท ๔๑๐๖/ ๑๖๕

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
๕๐ ถนนศุภมิตร กทม.๑๐๑๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ (อาคาร ๒)

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมฯ ตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินปริมาณการทิ้งปริมาณมูลฝอยจากอาคารเลขที่ ๔๙๘/๑ - ๑๓๐๐ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ ดังกล่าวข้างต้นแล้วมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน ๑๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยคิดเป็นค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อัตราเดือนละ ๒๖,๐๐๐.- บาท ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รวม ๖ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมฯ ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ โดยนำไปชำระได้โดยตรงที่ **อาคารฝ่ายรักษาความสะอาด-และสวนสาธารณะ หรือชำระทางไปรษณีย์โดยทางธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.หลานหลวง ถึงหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เลขที่ ๖๓ ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. ๑๐๑๐๐ หากชำระด้วยเช็ค กรุณาขีดคร่อม และสั่งจ่ายในนาม “กรุงเทพมหานคร”** หากท่านไม่ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยตามเวลาที่กำหนดกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
โทร ๐ ๒๒๘๑ ๓๐๑๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๗๘๕๗

6.3 เอกสารการบันทึกค่า pH และค่าคลอรีนของสระว่ายน้ำ

Clear Filter Swimming Pool BB-1

ตารางล้างถังกรองสระน้ำ BB-1

เดือน มกราคม พ.ศ. 68

DATE	TIME	สระว่ายน้ำ		PUMP NO. 1		PUMP NO. 2		ผงกรอง (kg.)	คลอรีน (kg.)	SODA ASH	ลงชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูดสระน้ำ
		CL	PH	ON	OFF	ON	OFF				
1	7:00.	3.0	6.8.	✓	-	-	✓	1/2	1/2		
2	7:00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	1/2	1/2		
3	7:00	3.0	6.8	✓	-	-	✓	1/2	1/2	เติมน้ำ	
4	7:00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	1/2	1/2	-	
5	7:00	3.0	6.8	✓	-	-	✓	1/2	1/2	-	
6	7:00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	1/2	1/2	-	
7	7:00	3.0	6.8	✓	-	-	✓	1/2	1/2		
8	7:00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	1/2	1/2	เติมน้ำ	
9	7:00	3.0	6.8	✓	-	-	✓	1/2	1/2		
10	7:00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	1/2	1/2	-	
11	7.00.	3.0	6.8.	✓	-	-	✓	1/2	1/2	-	
12	7.00	3.0	6.8	/	-	-	✓	1/2	1/2	6P	
13	07:00	3.0	6.8	-	/	/	-	1/2	1/2	-	
14	07:00	3.0	6.8	-	/	/	-	1/2	1/2	เติม น้ำ	
15	07:00	3.0	6.8	/	-	-	/	1/2	1/2	-	
16	07:00	3.0	6.8	-	/	/	-	1/2	1/2		
17	07:00	3.0	6.8	/	-	-	/	1/2	1/2	-	
18	07:00	3.0	6.8	-	/	/	-	1/2	1/2	-	
19	07:00	3.0	6.8	-	/	/	-	1/2	1/2	-	
20	07.00	3.0	6.8	/	-	-	/	1/2	1/2	เติมน้ำ	
21	07.00	3.0	6.8	-	/	/	-	1/2	1/2	-	
22	07.00	3.0	6.8	/	-	-	/	1/2	1/2	1/2	
23										-	
24	07.00	3.0	6.8	-	/	/	-	1/2	1/2	เติมน้ำยา	
25											
26	07.00	3.0	6.8	-	/	/	-	1/2	1/2	-	
27	07.00	3.0	6.8	/	-	-	/	1/2	1/2	-	
28	07.00	3.0	6.8	-	/	/	-	1/2	1/2	-	
29	07.00	3.0	6.8		/	/	-	1/2	1/2	เติมน้ำยา	
30	07:00	3.0	6.8	/	-	-	/	1/2	1/2	-	
31											

[redacted]

.....

CHIEF ENGINEER

Clear Filter Swimming Pool BB-1

ตารางล้างถังกรองสระน้ำ BB-1

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

DATE	TIME	สระว่ายน้ำ		PUMP NO. 1		PUMP NO. 2		ผงกรอง	คลอรีน	SODA ASH	ลงชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูดสระน้ำ
		CL	PH	ON	OFF	ON	OFF	(kg.)	(kg.)		
1	[illegible]										
2	6.00	3.0	6.6	/	-	-	✓	½	½		
3	6:30	3.0	6.8	✓	-	-	/	½	½		
4	6:30	3.0	6.8	/	-	-	/	½	½	[illegible]	
5	6:30	3.0	6.8	/	-	-	/	½	½	-	
6	6:30	3.0	6.8	/	-	-	/	½	½		
7	6:30	3.0	6.8	/	-	-	/	½	½		
8	6:30	3.0	6.8	/	-	-	/	½	½		
9	6:30	3.0	6.8	/	-	-	/	½	½	[illegible]	
10	6:30	3.0	6.8	/	-	-	/	½	½	-	
11	6:30	3.0	6.8	/	-	-	/	½	½	[illegible]	
12	07.00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	½	½		
13	07.00	3.0	6.8	✓	-	-	✓	½	½		
14	07.00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	½	½		
15	07.00	3.0	6.8	✓	-	-	✓	½	½		
16	07.00	3.0	6.8	✓	-	-	✓	-	½		
17	07.00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	½	½	½+[illegible]	
18	07.00	3.0	6.8	✓	-	-	✓	½	½		
19	07.00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	½	½		
20	07.00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	½	½		
21	07.00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	½	½	½+	
22	07.00	3.0	6.0	-	✓	✓	-	-	½		
23	07.00	3.0	6.8	/	-	✓	-	1/2	1/2	-	
24	07.00	3.0	6.8	-	✓	-	✓	1/2	1/2		
25	07.00	3.0	6.8	-	/	✓	-	1/2	1/2	เติมน้ำ	
26	07.00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	1/2	1/2		
27	07.00	3.0	6.8	-	/	/	-	1/2	1/2		
28	07.00	3.0	6.8	-	/	/	-	1/2	1/2	เติมน้ำ	
29	07.00	3.0	6.8	-	✓	✓	-	1/2	1/2	-	
30											
31											

[redacted]

.....

GINEER

Clear Filter Swimming Pool BB-1

ตารางล้างถังกรองสระน้ำ BB-1

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

DATE	TIME	สระว่ายน้ำ		PUMP NO. 1		PUMP NO. 2		ผงกรอง	คลอรีน	SODA ASH	ลงชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูดสระน้ำ
		CL	PH	ON	OFF	ON	OFF	(kg.)	(kg.)		
1	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
2	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2	–	
3	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
4	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2	1	
5	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
6	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2	เติม	
7	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
8	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2	เติม	
9	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
10	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
11	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
12	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
13	07:00	3.0	6.8	/	–	–	/	1/2	1/2	เติม	
14	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2	–	–
15	07:00	3.0	6.8	/	–	–	/	1/2	1/2		
16	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
17	07:00	3.0	6.8	/	–	–	/	1/2	1/2		
18	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
19	07:00	3.0	6.8	/	–	–	/	1/2	1/2		
20	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
21	07:00	3.0	6.8	/	–	–	/	1/2	1/2		
22	07:00	3.0	6.8	/	–	–	/	1/2	1/2		
23	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
24	07:00	3.0	6.8	/	–	–	/	1/2	1/2		
25	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2	–	
26	07:00	3.0	6.8	/	–	–	/	1/2	1/2	–	
27	07:00	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2		
28	06:30	3.0	6.8	–	/	/	–	1/2	1/2	–	
29	06:30	3.0	6.8	/	–	–	/	1/2	2	–	
30	07:00	3.0	6.8	/	–	–	/	1/2	1	เติมน้ำ	
31											

SUPERVISOR ASST. CHIEF ENGINEER CHIEF ENGINEER

Clear Filter Swimming Pool BB-1

ตารางล้างถังกรองสระน้ำ BB-1

เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

DATE	TIME	สระว่ายน้ำ		PUMP NO. 1		PUMP NO. 2		ผงกรอง	คลอรีน	SODA ASH	ลงชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
		CL	PH	ON	OFF	ON	OFF	(kg.)	(kg.)		
1	6:30	3.0	6.4	-	/	/	-	½	½	เติม	
2	6:30	3.0	6.4	-	/	/	-	½	½		
3	6.30	3.0	6.4	-	/	/	-	½	½		
4	6:30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
5	7:00	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
6	6:30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
7	6:30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½	เติม	
8	6:30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
9	6.30	3.0	7.2	-	/	/	-	1/2	1/2		
10	6.30	3.0	7.2	-	/	/	-	1/2	1/2		
11											
12	6:30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
13	6:										
14	6:30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½	เติม	
15	6.30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
16	6:30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
17	6:30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
18	6.30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
19	6:30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½	เติม	
20	07:00	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
21	6:30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
22	7:30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
23	6:30	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½		
24	7:45	3.0	7.2	-	/	/	-	½	½	เติม	
25											
26											
27											
28											
29											
30											

[redacted]

.....

[redacted]NEER

Clear Filter Swimming Pool BB-2

ตารางล้างถังกรองสระน้ำ BB-2

DATE	TIME	สระว่ายน้ำ		PUMP NO. 1		PUMP NO. 2		น้ำยากันตะไคร่	คลอรีน	SODA ASH	ลงชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
		CL	PH	ON	OFF	ON	OFF				
01/01/68	07:00	3.0	7.2	—	✓	✓	-	—	½	-	
02/01/68	07:00	3.0	7.2	/	-	-	✓	-	½	-	
5/01/68	06.00	3.0	7.2	-	✓	✓	-	-	½	-	
06/01/68	06:30	3.0	7.2	/	-	-	/	-	½	-	
07/01/68	06:30	3.0	7.2	-	✓	/	-	✓	½	-	
08/01/68	06:30	3.0	7.2	/	-	-	/	-	½	-	
09/01/68	06:30	3.0	7.2	—	✓	/	-	-	½	-	
10/01/68	06:30	3.0	7.2	/	-	/	-	-	½	-	
11/01/68	06:30	3.0	7.2	/	-	/	-	-	½	-	
12/01/68	06.30	3.0	7.2	-	✓	✓	-	-	½	-	
13/01/68	06.30	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
15/01/68	06.30	3.0	7.2	✓	-	-	✓	✓	½	-	
16/01/68	06.30	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
17/01/68	06.30	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
18/01/68	06.30	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
19/01/68	06.30	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
20/01/68	06.30	3.0	7.2	✓	-	-	✓	✓	½	✓	
21/01/68	06.30	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
22/01/68	06:30	3.0	7.2	✓	-	-	✓	—	½	-	
23	[redacted]								½	-	

[redacted]

.....
CHIEF ENGINEER

Clear Filter Swimming Pool BB-2

ตารางล้างถังกรองสระน้ำ BB-2

DATE	TIME	สระว่ายน้ำ		PUMP NO. 1		PUMP NO. 2		น้ำยากันตะไคร่	คลอรีน	SODA ASH	ลงชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูดสระน้ำ
		CL	PH	ON	OFF	ON	OFF				
24/01/68	06:30	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	[redacted]
25/01/68	06:30	3.0	7.2	–	✓	✓	–	–	½	–	
26/01/68	06:30	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
27/01/68	06:30	3.0	7.2	–	✓	✓	–	–	½	–	
28/01/68	06:30	3.0	7.2	✓	–	–	✓	เติมน้ำยากันตะไคร่	½	½	
29/01/68	06:30	3.0	7.2	–	✓	✓	–	–	½	–	
30/01/68	06:30	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
31/01/68	06:30	3.0	7.2	–	✓	✓	–	–	½	–	
01/02/68	06:30	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
3/2/68	06:30	3.0	7.2	✓	–	–	✓	เติมน้ำยากันตะไคร่	½	–	
4/2/68	06.30	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
5/2/68	07.00	3.0	7.2	–	✓	✓	–	–	½	½	
6/2/68	07.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	½	
7/2/68	07.00	3.0	7.2	–	✓	✓	–	–	½	½	
8/2/68	07.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	เติมน้ำยากันตะไคร่	½	–	
9/2/68	07:30	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
10/2/68	07.00	3.0	7.2	–	✓	✓	–	–	½	½	
11/2/68	07.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	½	
12/2/68	06.30	3.0	7.2	–	✓	✓	–	–	1/2	–	
[redacted]								เติมน้ำยากันตะไคร่	1/2	–	

.....

.....
CHIEF ENGINEER

Clear Filter Swimming Pool BB-2

ตารางล้างถังกรองสระน้ำ BB-2

DATE	TIME	สระว่ายน้ำ		PUMP NO. 1		PUMP NO. 2		น้ำยากันตะไคร่	คลอรีน	SODA ASH	ลงชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูดสระน้ำ
		CL	PH	ON	OFF	ON	OFF				
12/02/68	7:30	3.0	7.2	/	-	-	/	-	1/2	-	[redacted]
17/02/68	7.00	3.0	7.2	-	/	/	-	เติมน้ำ	1/2	-	
18/2/68	7.00	3.0	7.2	/	-	-	/	-	1/2	-	
19/2/68	7.30	3.0	7.2	-	/	/	-	-	1/2	เติม SODA ASH	
23/02/68	7:30	3.0	7.2	/	-	-	/	-	1/2	-	
24/2/68	7:00	3.0	7.2	-	/	/	-	-	1/2	-	
25/2/68	7:00	3.0	7.2	/	-	-	/	-	1/2	-	
26/2/68	7:30	3.0	7.2	-	/	/	-	-	1/2	-	
27/2/68	7:00	3.0	7.2	/	-	/	-	-	1/2	-	
28/2/68	7:00	3.0	7.2	/	-	/	-	-	1/2	-	
1/03/68	7:00	3.0	7.2	/	-	/	-	-	1/2	-	
2/03/68	7:00	3.0	7.2	-	/	/	-	-	1/2	-	
3/03/68	7:00	3.0	7.2	/	-	-	/	-	1/2	-	
4/03/68	7:00	3.0	7.2	-	/	/	-	เติมน้ำยา	1/2	-	
5/03/68	7:00	3.0	7.2	/	-	-	/	-	1/2	-	
6/03/68	7:00	3.0	7.2	-	/	/	-	-	1/2	-	
7/03/68	7.00	3.0	7.2	/	-	-	/	-	1/2	-	
8/3/68	07.00	3.0	7.2	-	/	/	-	-	1/2	1/2	
9/3/68	07.00	3.0	7.2	/	-	-	/	เติมน้ำยา	1/2	1/2	
10/3/68	[redacted]								1/2	1/2	

Remark : [redacted]

.....
CHIEF ENGINEER

Clear Filter Swimming Pool BB-2

ตารางล้างถังกรองสระน้ำ BB-2

DATE	TIME	สระว่ายน้ำ		PUMP NO. 1		PUMP NO. 2		น้ำยากันตะไคร่	คลอรีน	SODA ASH	ลงชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูดสระน้ำ
		CL	PH	ON	OFF	ON	OFF				
											[redacted]
12/3/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
13/3/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
14/3/68	7:00	3.0	7.2	-	✓	✓	-	-	½	-	
15/3/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
16/3/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
17/3/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
18/3/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
19/3/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
20/3/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	[illegible]	½	-	
21/3/68	7.00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
22/3/68	7.00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
23/3/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
24/3/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
25/3/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
26/03/68	7.00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½	-	
27/03/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½		
28/03/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½		
29/03/68	7:00	3.0	7.2	✓	-	-	✓	-	½		
30/03/68	[redacted]								½		[illegible]

Remark : [redacted]

CHIEF ENGINEER

Clear Filter Swimming Pool BB-2

ตารางล้างถังกรองสระน้ำ BB-2

DATE	TIME	สระว่ายน้ำ		PUMP NO. 1		PUMP NO. 2		น้ำยากันตะไคร่	คลอรีน	SODA ASH	ลงชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูดสระน้ำ
		CL	PH	ON	OFF	ON	OFF				
31/03/68	7:00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
2/04/68	7.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
3/04/68	7.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
4/04/68	7.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
5/04/68	7.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
8/04/68	7.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	เติมน้ำยากันตะไคร่	½	–	
9/04/68	7.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
10/04/68	7.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
11/04/68	7.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
13/4/68	07.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	เติมน้ำยากันตะไคร่	½	–	
14/4/68	07.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
15/04/68	07.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
16/04/68	07.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	เติมน้ำยา	½	–	
17/04/68	07.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
18/04/68	07.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
19/04/68	07.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
22/04/68	07:30	3.0	7.2	/	–	–	/	–	½	–	
23/04/68	07.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	
24/04/68	07.00	3.0	7.2	✓	–	–	✓	–	½	–	

Remark : [redacted]

.....
CHIEF ENGINEER

6.4 เอกสารใบเสร็จซื้อขายขยะรีไซเคิล

วันที่ 14 เดือน 1 ปี 68

บันทึกภายใน

เรียน ฝ่ายการเงิน

เรื่อง สรุปรายได้ขายขยะประจำเดือน มกราคม 2568

	ลำดับ	รายการขาย	ราคา/หน่วย	นน.รวม	รวมเงิน
เฟส 1	1	ถุงรวม	2	1,987	3,974
	2	ถุงนิ่ม	5	219	1,095
	3				
	รวม				

	ลำดับ	รายการขาย	ราคา/หน่วย	นน.รวม	รวมเงิน
เฟส 1	1	กระดาษลัง	2		
	2	กระดาษสี	1		
	3	ขวด	3.5		
	4	กระป๋อง	23		
	รวม				

[redacted]

5069

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 14/1/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 3 ประเภท ก950ม

)

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	12	8	16	23	12	16	18	11	9	11	136
2	11	12	15	15	8	19	12	9	10	9	120
3	10	14	15	14	8	9	16	13	15	10	124
4	12	14	19	15	8	10	12	10	9	11	120
5	16	16	13	8	12	9	12	13	15	6	120
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											623

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 2 /บาท รวมหน่วย 623 รวมบาท 1246-/

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 14/1/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 6 ประเภท ลูกอม

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	8	12	12	9	12	14	13	13	15	12	120
2	9	14	11	14	13	17	15	7	18	18	136
3	8	10	9	8	13	13	18	13	12	16	120
4	11	10	12	8	18	17	14	13	10	10	123
5	8	18	7	15	11	12	12	14	9	16	122
6	10	10	16	15	8	17	11	9	20	14	133
7	10	16	9	23	19	18	13	9	13	14	144
8	10										10
9											
10											
11											
12											
รวม											908

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 2 /บาท รวมหน่วย 908 / รวมบาท 1816 - /

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 14/1/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 7 ประเภท ผ้ารวม

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	16	8	24	13	12	15	17	17	14	15	151
2	16	12	16	19	11	17	17	11	13	8	140
3	9	7	12	16	18	14	12	15	8	15	126
4	24	15									39
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											456

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 2 /บาท รวมหน่วย 456 รวมบาท 912

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 14/1/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 3 ประเภท ขนม

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	13	13	18								44
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											44

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 5 /บาท รวมหน่วย 44 รวมบาท 220

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 14/1/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 6 ประเภท ดาษิม

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	13	20	20	15	16	14	15	12	8		133
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											133

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 5 /บาท รวมหน่วย 133 / รวมบาท 665 /

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 14/1/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 4 ประเภท ขวดน้ำ

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	20	22									42
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											42

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 5 /บาท รวมหน่วย 42 รวมบาท 210

[redacted]

วันที่ 15 เดือน 1 ปี 68

บันทึกภายใน

เรียน ฝ่ายการเงิน

เรื่อง สรุปรายได้ขายขยะประจำเดือน มกราคม 2568

	ลำดับ	รายการขาย	ราคา/หน่วย	นน.รวม	รวมเงิน
เฟส 1	1	ถุงรวม	2		
	2	ถุงนิ่ม	5		
	3				
	รวม				

	ลำดับ	รายการขาย	ราคา/หน่วย	นน.รวม	รวมเงิน
เฟส 1	1	กระดาษลัง	2	601 ✓	1202 ✓
	2	กระดาษสี	1	263 ✓	263 ✓
	3	ขวด	3.5	479 ✓	1676.5 ✓
	4	กระป๋อง	23	5 ✓	115 ✓
	รวม				

	3256.50 ✓

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 15/1/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 4 ประเภท กระดาษลัง

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	26	23	26	25	29	20	13	25	21	30	238
2	36	41	38	20	31	19	25	20	28	36	294
3	36	33									69
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											601

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 2 /บาท รวมหน่วย 601 ✓ รวมบาท 1,202 ✓

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 15/1/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 4 ประเภท ตรอกนส

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	18	29	19	21	34	27	23	24	24	32	251
2	12										12
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											263

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 1 /บาท รวมหน่วย 263 รวมบาท 263

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 15/1/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 6 ประเภท ขอลมลางชิ้น

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	11	11	10	12	11	12	12	13	10	11	113
2	5	12	5								22
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											135

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 3.5 /บาท รวมหน่วย 135 รวมบาท 472.5

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 15/1/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 8 ประเภท ของพลาสติก

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	16	24	13	13	17	13	14	14	11	12	147
2	12	14	17	4							47
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											194

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 3.5 /บาท รวมหน่วย 194 รวมบาท 679

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 15/1/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 9 ประเภท ขวดแก้ว

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	14	10	10	15	11	13	13	14	15	12	127
2	16	7									23
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											150

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 3.5 /บาท รวมหน่วย 150 รวมบาท 525

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 15/1/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 8 ประเภท กระดาษ

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	5										5
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											5

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 23 /บาท รวมหน่วย 5 รวมบาท 115

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 20 เดือน 2 ปี 2560

เรียน ฝ่ายการเงิน

เรื่อง สรุปรายได้ขายขยะประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

	ลำดับ	รายการขาย	ราคา/หน่วย	นน.รวม	รวมเงิน
เฟส 1	1	ถุงรวม	6	814	4884
	2	ถุงนิ่ม	8	319	2553
	3	กระดาษลัง	3.3	467	1541.10
	4	กระดาษสี	2.2	5	11
	5	ขวด	3.5	303	1060.50
	6	กระป๋อง	48	4	192
	รวม			1912	10240.60

[redacted] 10240.60

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 20/2/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 9 ประเภท กะดาษ ลัง

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	43	46	52	51	54	59	53	38	48	23	467
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											467

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 3.3 /บาท รวมหน่วย ~~853~~ 467 รวมบาท 1541.10

[redacted]

99.40.60

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 20/2/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 9 ประเภท กระดาษ

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	5										5
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											5

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 2.2 /บาท รวมหน่วย 5 รวมบาท 11

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 20/2/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 6 ประเภท ขยะพลาสติก

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	20	17	16	15	16	21	17	16	20	19	177
2	21	23	17	21	18	7					107
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											284

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 3.5 /บาท รวมหน่วย 284 รวมบาท 994

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 20/2/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 9 ประเภท ผลไม้

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	16	3									19
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											19

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 3.5 /บาท รวมหน่วย 19 รวมบาท 66.50

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ .....

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 3 ประเภท ถุงน้ำ

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	19	19	22	19	18	20	18	18	19	20	192
2	9										9
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											201

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 8 /บาท รวมหน่วย 201 รวมบาท 1608

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 20/2/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 6 ประเภท ถุงสี่

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	17	9	2								28
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											28

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 8 /บาท รวมหน่วย 28 รวมบาท 224

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 20/2/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 7 ประเภท ถุงน้ำ

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	20	27	20	10	13						90
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											90

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 8 /บาท รวมหน่วย 90 รวมบาท 720

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 20/2/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 6 ประเภท กระป๋อง

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	4										4
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 4 /บาท รวมหน่วย 48 รวมบาท 192

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ .....

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น ~~4~~ 3 ประเภท กุ้งรวม

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	30	28	27	36	28	27	28	29	27		260
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											260

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 6 /บาท รวมหน่วย 260 รวมบาท 1560

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 20/2/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 8 ประเภท ทั่วไป

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	22	22	26	18							88
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											88

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 6 /บาท รวมหน่วย 88 รวมบาท 528

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 20/2/64

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 7 ประเภท ถุงยาม

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	21	25	28	28	20	26	26	34	45	26	279
2	36	28	32	30	38	23					187
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											466

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 6 /บาท รวมหน่วย 466 รวมบาท 2796

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 20 เดือน มีนาคม ปี 2568

เรียน ฝ่ายการเงิน

เรื่อง สรุปรายได้ขายขยะประจำเดือน มีนาคม 2568

	ลำดับ	รายการขาย	ราคา/หน่วย	นน.รวม	รวมเงิน
เฟส 1	1	กระดาษลัง	3.3	311	1026.30
	2	กระดาษสี	2.2	-	-
	3	ขวด	4	12	48
	4	กระป๋อง	55	3	165
	5	ขวดใส	9	261	2349
	รวม			587	3588.30

[redacted] 3588.30

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 20/3/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 7 ประเภท กะกายหลัง

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	31	29	21	27	24	25	32	19	19	24	251
2	25	22	13								60
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											311

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 3.3 /บาท รวมหน่วย 311 รวมบาท 1026.3

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

วันที่ 20/3/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 6 ประเภท ขวดใส

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	13	13	15	17	22	19	19	21	18	15	172
2	18	8	19	18	18	8					89
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											261

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 9 /บาท รวมหน่วย ~~283~~ 261 รวมบาท 2349

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 20/3/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 6 ประเภท กระป๋อง

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	3										3
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 55 /บาท รวมหน่วย 3 รวมบาท 165

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 20/3/48

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 6 ประเภท ขวดรวม

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	12										12
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 4 /บาท รวมหน่วย 12 รวมบาท 48

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 20 เดือน มีนาคม ปี 2568

เรียน ฝ่ายการเงิน

เรื่อง สรุปรายได้ขายขยะประจำเดือน มีนาคม 2568

	ลำดับ	รายการขาย	ราคา/หน่วย	นน.รวม	รวมเงิน
เฟส 1	1	ถุงรวม	2	586	1172
	2	ถุงนิ่ม	5	38	190
	รวม			624	1362

[redacted] 1362

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 20/3/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 6 ประเภท กุยช่าย

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	17	17	12	13	11	17	16	20	16	15	154
2	7	14	6	14	18	14	14	11	13	9	120
3	19	19	13	8	20	16	17	23	13	15	163
4	15	20									35
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											472

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 2 /บาท รวมหน่วย 472 รวมบาท 944

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ ....20/3/68....

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น .....6..... ประเภท.....ถุงใส่.....

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	12	21									33
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											33

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย.....5...../บาท รวมหน่วย.....33..... รวมบาท.....165.....

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 20/3/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 3 ประเภท ทั่วไป

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	13	10	10	13	10	12	18	12	16		114
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											114

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 2 /บาท รวมหน่วย 114 รวมบาท 228

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 20/3/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 3 ประเภท ถุงน้ำ

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	5										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 5 /บาท รวมหน่วย 5 รวมบาท 25

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 28 เดือน เม.ย. ปี 68

เรียน ฝ่ายการเงิน

เรื่อง สรุปรายได้ขายขยะประจำเดือน เมษายน 2568

	ลำดับ	รายการขาย	ราคา/หน่วย	นน.รวม	รวมเงิน
เฟส 1	1	กระดาษลัง	3.3	140	462
	2	กระดาษสี	2.2	15	33
	3	ขวด	4	11	44
	4	กระป๋อง	55	4	220
	5	ขวดใส	9	174	1566
	รวม			344	2,325

[redacted] 2325

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 23/4/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 7 ประเภท กระดาษ

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	15										15
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 2.2 /บาท รวมหน่วย 15 รวมบาท 33

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 23/4/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 6 ประเภท ขาดิส

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	17	15	18	19	20	17	17	20	7	14	164
2	10										10
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											174

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 9 /บาท รวมหน่วย 174 รวมบาท 1566

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 23/4/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น ..... ประเภท กระป๋อง

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	4										4
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											4

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 55 /บาท รวมหน่วย 4 รวมบาท 220

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

วันที่ 23/4/68

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 6 ประเภท ขวด

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	11										11
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 4 /บาท รวมหน่วย 11 รวมบาท 44

[redacted]

BOBAE TOWER

บันทึกภายใน

เรียน ผู้จัดการศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ วันที่ 23/4/68

เรื่อง สรุปชั่งน้ำหนักที่ชั้น 7 ประเภท กระดาษลัง

ครั้ง	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	22	17	16	23	22	20	11	9			140
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
รวม											140

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วย 3.03 /บาท รวมหน่วย 140 รวมบาท ~~420~~ 462

[redacted]