

อาคาร : ไอทีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม 2568																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่อง บ่อพักน้ำด้านหลังโครงการ																																
บ่อพักน้ำ	Sump Pump No.01(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sump Pump No.02(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ทดสอบเดินเครื่อง บ่อพักน้ำด้านหน้าโครงการ บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ																																
บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ	Ejector Pump No.01(SAT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ทดสอบเดินเครื่องผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อร้านค้า																																
บ่อร้านค้า	Sump Pump No.01(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sump Pump No.02(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	สันท	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	สันท																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	สันท																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																



อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม 2568																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่อง																																
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																															
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01(STP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sewage Pump No.02(STP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sewage Pump No.03(STP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01(ATP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.02(ATP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.03(ATP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.04(ATP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.05(ATP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.06(ATP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01(SLP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sludge Pump No.02(SLP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sludge Pump No.03(SLP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Ejector Pump No.01(EJ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Ejector Pump No.02(EJ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บ่อฟักน้ำ	Effluent Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Effluent Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปั๊มน้ำรดต้นไม้ WP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	อ.ร	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	อ.ร																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	อ.ร																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																



## Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : | ใต้อีโคโนมิค โซน มหิทธิ-อีอีอีอีอี

รายละเอียด		เดือนสิงหาคม 2568																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																															
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																															
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																															
ทดสอบเดินเครื่อง																															
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน																														
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01(STP)																														
	Sewage Pump No.02(STP)																														
	Sewage Pump No.03(STP)																														
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01(ATP)																														
	Aerator Pump No.02(ATP)																														
	Aerator Pump No.03(ATP)																														
	Aerator Pump No.04(ATP)																														
	Aerator Pump No.05(ATP)																														
	Aerator Pump No.06(ATP)																														
บ่อดกตะกอน	Sludge Pump No.01(SLP)																														
	Sludge Pump No.02(SLP)																														
	Sludge Pump No.03(SLP)																														
	Ejector Pump No.01(EJ)																														
	Ejector Pump No.02(EJ)																														
บ่อบำบัดน้ำ	Effluent Pump No.01																														
	Effluent Pump No.02																														
	ปั๊มน้ำรดต้นไม้ WP-01																														
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																													
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก <input type="checkbox"/> ไปตรวจระบบเครื่องม <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																															



# การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List



อาคาร : ไอทีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

รายละเอียด		เดือนสิงหาคม 2568																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่อง บ่อพักน้ำด้านหลังโครงการ																																
บ่อพักน้ำ	Sump Pump No.01(SDP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Sump Pump No.02(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่อง บ่อพักน้ำด้านหน้าโครงการ บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ																																
บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ	Ejector Pump No.01(SAT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่องตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อร่อนค้ำ																																
บ่อร่อนค้ำ	Sump Pump No.01(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sump Pump No.02(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>ce</span> <span>ce</span> <span>ce</span> <span>ce</span> <span>ce</span> </div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>W</span> <span>W</span> <span>W</span> <span>W</span> <span>W</span> </div>																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนี้ : No.1 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อม																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																



การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List



อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

รายละเอียด		เดือน กันยายน 2568																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																															
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																															
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																															
ทดสอบเดินเครื่อง																															
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตกไขมัน																														
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01(STP)																														
	Sewage Pump No.02(STP)																														
	Sewage Pump No.03(STP)																														
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01(ATP)	off																													
	Aerator Pump No.02(ATP)	off																													
	Aerator Pump No.03(ATP)	off																													
	Aerator Pump No.04(ATP)	off																													
	Aerator Pump No.05(ATP)	off																													
	Aerator Pump No.06(ATP)	off																													
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01(SLP)																														
	Sludge Pump No.02(SLP)																														
	Sludge Pump No.03(SLP)																														
	Ejector Pump No.01(EJ)																														
	Ejector Pump No.02(EJ)																														
บ่อดักน้ำ	Effluent Pump No.01																														
	Effluent Pump No.02																														
	ปั๊มน้ำรดต้นไม้ WP-01																														
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนแนะ : Aerator No.1 อยู่ในร:ตรวจเช็คปกติในร:ซ่อม																													
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																															
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																															



การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List



อาคาร : ไอทีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

รายละเอียด		เดือน กันยายน 2568																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																															
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่อง บ่อพักน้ำด้านหลังโครงการ																															
บ่อพักน้ำ	Sump Pump No.01(SDP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Sump Pump No.02(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																															
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่อง บ่อพักน้ำด้านหน้าโครงการ บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ																															
บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ	Ejector Pump No.01(SAT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																															
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่องผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อร้านค้า																															
บ่อร้านค้า	Sump Pump No.01(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sump Pump No.02(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน	อินัน
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	อินัน																													
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	อินัน																													
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนี้ : Pump (SDP) No.1 อยู่ระหว่างเดินงานในกรณีฉุกเฉิน																													
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																															
โปรดระบุเครื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																															



Daily Waste Water Treatment Plant Check List



อาคาร : ไชยดีโฮ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

รายละเอียด		เดือน ตุลาคม 2568																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
<b>ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย</b>																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>ทดสอบเดินเครื่อง</b>																																
<b>บ่อดักไขมัน</b>	ตรวจเช็ค / ดักไขมัน															/															/	
<b>บ่อเกราะ</b>	Sewage Pump No.01(STP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	
	Sewage Pump No.02(STP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sewage Pump No.03(STP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
<b>บ่อเติมอากาศ</b>	Aerator Pump No.01(ATP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	
	Aerator Pump No.02(ATP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.03(ATP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.04(ATP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.05(ATP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Aerator Pump No.06(ATP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
<b>บ่อดกตะกอน</b>	Sludge Pump No.01(SLP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sludge Pump No.02(SLP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sludge Pump No.03(SLP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Ejector Pump No.01(EJ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Ejector Pump No.02(EJ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
<b>บ่อบำบัดน้ำ</b>	Effluent Pump No.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Effluent Pump No.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ปั๊มน้ำรดต้นไม้ WP-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
<b>ผู้จัดบันทึก</b>	ช่างอาคาร	ม.ร.ว.จ.		ม.ร.ว.ค.		ม.ร.ว.ด.		ม.ร.ว.น.		อ.พ.ณ.		อ.พ.ธ.		อ.พ.ท.		อ.พ.ช.		อ.พ.ศ.		อ.พ.ย.		อ.พ.ภ.		อ.พ.ป.		อ.พ.ง.		อ.พ.ด.		อ.พ.ต.		
<b>ผู้ตรวจสอบ</b>	หัวหน้าช่าง	อ.ท.						อ.ท.																								



# การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List



อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

รายละเอียด		เดือน ตุลาคม 2568																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย</b>																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>ทดสอบเดินเครื่อง บ่อพักน้ำด้านหลังโครงการ</b>																																
บ่อพักน้ำ	Sump Pump No.01(SDP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Sump Pump No.02(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย</b>																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>ทดสอบเดินเครื่อง บ่อพักน้ำด้านหน้าโครงการ บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ</b>																																
บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ	Ejector Pump No.01(SAT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย</b>																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>ทดสอบเดินเครื่องผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อร้านค้า</b>																																
บ่อร้านค้า	Sump Pump No.01(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sump Pump No.02(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.	ป.ธ.ก.ก.ก.
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>OK</span> <span>OK</span> <span>OK</span> <span>OK</span> </div>																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>พ</span> <span>พ</span> </div>																														
หมายเหตุ :		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                     รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก                      โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ                 </div> <div>                     ข้อเสนอแนะ : _____                      _____                 </div> </div>																														



Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ไอทีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน 2568																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																															
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่อง																															
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน																														
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01(STP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Sewage Pump No.02(STP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Sewage Pump No.03(STP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01(ATP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Aerator Pump No.02(ATP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Aerator Pump No.03(ATP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Aerator Pump No.04(ATP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Aerator Pump No.05(ATP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Aerator Pump No.06(ATP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
บ่อดักตะกอน	Sludge Pump No.01(SLP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Sludge Pump No.02(SLP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Sludge Pump No.03(SLP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Ejector Pump No.01(EJ)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Ejector Pump No.02(EJ)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
บ่อดักน้ำ	Effluent Pump No.01	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Effluent Pump No.02	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	ปั๊มน้ำรดต้นไม้ WP-01	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[Signature]																													
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]																													
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนี้แนะ : _____																													
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																															
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																															



การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน 2568																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																															
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่อง บ่อพักน้ำด้านหลังโครงการ																															
บ่อพักน้ำ	Sump Pump No.01(SDP)	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Sump Pump No.02(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																															
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่อง บ่อพักน้ำด้านหน้าโครงการ บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ																															
บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ	Ejector Pump No.01(SAT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																															
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งสวิตช์ (Auto)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ทดสอบเดินเครื่องผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อร้านค้า																															
บ่อร้านค้า	Sump Pump No.01(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sump Pump No.02(SDP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์	ประสิทธิ์
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	OK																													
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	OK																													
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนี้แนะ :																													
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																															
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																															



# การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

## Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม 2568																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง บ่อพักน้ำด้านหลังโครงการ																																
บ่อพักน้ำ	Sump Pump No.01(SDP)																															
	Sump Pump No.02(SDP)																															
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่อง บ่อพักน้ำด้านหน้าโครงการ บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ																																
บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ	Ejector Pump No.01(SAT)																															
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																																
ทดสอบเดินเครื่องผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อรื้อน้ำ																																
บ่อรื้อน้ำ	Sump Pump No.01(SDP)																															
	Sump Pump No.02(SDP)																															
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก โปรดระบุเครื่องหมด <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																



## Daily Waste Water Treatment Plant Check List



อาคาร : ไชยดีโฮ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม 2568																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย																																	
ไฟแสดงสถานะหน้าตู้																																	
ตำแหน่งสวิทช์ (Auto)																																	
ทดสอบเดินเครื่อง																																	
บ่อดักไขมัน	ตรวจเช็ค / ตักไขมัน															/															/		
บ่อเกราะ	Sewage Pump No.01(STP)	OFF	OFF	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Sewage Pump No.02(STP)																																
	Sewage Pump No.03(STP)																																
บ่อเติมอากาศ	Aerator Pump No.01(ATP)	OFF	OFF	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Aerator Pump No.02(ATP)																																
	Aerator Pump No.03(ATP)																																
	Aerator Pump No.04(ATP)																																
	Aerator Pump No.05(ATP)																																
	Aerator Pump No.06(ATP)																																
บ่อตกตะกอน	Sludge Pump No.01(SLP)																																
	Sludge Pump No.02(SLP)																																
	Sludge Pump No.03(SLP)																																
	Ejector Pump No.01(EJ)																																
	Ejector Pump No.02(EJ)																																
บ่อฟักน้ำ	Effluent Pump No.01																																
	Effluent Pump No.02																																
	ปั๊มน้ำรดต้นไม้ WP-01																																
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร			อนันท์	อนันท์	อนันท์	อนันท์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์	ชัชวาลย์
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	On						On						On						On						On							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	W															W																
หมายเหตุ :																																	
รอบการตรวจเช็ค <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																	
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																	
ข้อเสนอแนะ :																																	