

5.2 ภาคผนวก 2

สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 2-1

เอกสารการตรวจสอบระบบระบายอากาศ

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 68

อาคาร 1 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หล่อลื่นสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....4.2.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....4.3.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....4.1.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	ดูอุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรถาภิต.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 7/7/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 7/7/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7/7/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่ 7 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

อาคาร 1 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หล่อลื่นสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทหารอรัว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.4.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.6.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.5.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ท้าวความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อารดาพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 7/7/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 7/7/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Thar ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7/7/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... กรกฎาคม...

วันที่... 7... เดือน... ก.ค... พ.ศ... 68...

อาคาร 2 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงถูกบินมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสลมมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1... 3.8A
	Phase / เฟส S	/			No.1... 3.4A
	Phase / เฟส T	/			No.1... 3.1A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1... 399A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1... 298A
	Phase / เฟส R	/			No.1... 229A
	Phase / เฟส S	/			No.1... 229A
	Phase / เฟส T	/			No.1... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อรรถนล... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ช่างเทคนิค

วันที่ 7 / 7 / 68 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N... หัวหน้าช่าง

วันที่ 7 / 7 / 68

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7 / 7 / 68

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารยาธ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 68

อาคาร 2 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของบีม MECHANICAL SEAL (หกรอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สลักยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสลมมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.6.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... อรรถมนต์ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 7/7/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Nหัวหน้าช่าง

วันที่ 7/7/68

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... J. Tranผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7/7/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... กรกฎาคม...

วันที่ 8 เดือน... พ.ศ. 68

อาคาร 3 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.3A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.2A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.5A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คูเฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คูเฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คูเฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (นาย).....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8 / 7 / 68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 8 / 7 / 68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (นาย).....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8 / 7 / 68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... กรกฎาคม

วันที่... 8 ...เดือน... ก.ค. ...พ.ศ. 68

อาคาร 4 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานจุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.6.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	วัดความสั่นขาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ฉัตรานต์.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..... ช่างเทคนิค

วันที่ 8/7/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/7/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/7/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน ธันวาคม

วันที่ 8 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 68

อาคาร 6 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หยาบๆ)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1 <u>2.7</u> A
	Phase / เฟส S	/			No.1 <u>2.8</u> A
	Phase / เฟส T	/			No.1 <u>2.8</u> A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1 <u>399</u> A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1 <u>399</u> A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1 <u>398</u> A
	Phase / เฟส R	/			No.1 <u>229</u> A
	Phase / เฟส S	/			No.1 <u>229</u> A
	Phase / เฟส T	/			No.1 <u>230</u> A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อรรถาณต ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 8/7/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 8/7/68

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Thon ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/7/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... กรกฎาคม...

วันที่... 9... เดือน... 8... พ.ศ. ... 68...

อาคาร 8 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นาวอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.7A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.8A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.8A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อรรถพล... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ช่างเทคนิค

วันที่ 9/7/68 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ห้วยหน้าช่าง

วันที่ 9/7/68

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/7/68

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันที่ 9 เดือน ก.พ. พ.ศ. 68

อาคาร 10 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หล่อลื่นสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นวอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.9.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.8.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....829.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....829.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....830.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรถพล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....อรรถพล.....ช่างเทคนิค

วันที่ 9/7/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....✓.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/7/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....วิภา.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/7/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่ 9 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

อาคาร 12 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หล่อลื่นลัญญานไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรถานันท์.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....อรรถานันท์.....ช่างเทคนิค

วันที่ 9/7/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ก.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/7/68

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ท.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/7/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

อาคาร 1 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลทของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....4.2.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....4.3.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....4.1.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรวรรณ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 5/8/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....น.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/8/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/8/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... สิงหาคม

วันที่... 5 ...เดือน... สิงหาคม ...พ.ศ. 2568

อาคาร 1 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	ห้อยดัดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลทของปั้ม MECHANICAL SEAL (หายขยั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.4A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.6A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.5A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อรรถวิมล ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่... 5 / 8 / 68 ...เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่... 5 / 8 / 68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... 2/ ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่... 9 / 8 / 68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 5 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2568

อาคาร 2 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หาลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....3.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....3.4.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....3.1.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....329.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....329.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ สมชาย งาม ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 5/8/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/8/68

เวลา.....

พบพบตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 2/ค ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/8/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... สิงหาคม

วันที่... 5 ...เดือน... สิงหาคม ...พ.ศ. 2568...

อาคาร 2 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หล่อลื่นสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลทของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 8.7A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.6A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.7A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 396A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อรรถาณัส ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ...ช่างเทคนิค

วันที่ 5/8/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ส ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/8/68

เวลา.....

พบพบตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 5/8/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 6 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2568

อาคาร 3 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเหลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.2.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.5.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....389.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....389.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....330.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ควาสมล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 6/8/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 5 หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/8/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 2/ค ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 30/8/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... สิงหาคม...

วันที่... 6... เดือน... สิงหาคม... พ.ศ... 2568...

อาคาร 4 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.6.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อรรถพล... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ช่างเทคนิค

วันที่... 6 / 8 / 68... เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N... หัวหน้าช่าง

วันที่... 6 / 8 / 68...

เวลา...

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... 2/ก... ผู้จัดการอาคาร

วันที่... 6 / 8 / 68...

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 6 เดือน ส.ค. พ.ศ. 8568

อาคาร 6 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>8.7</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>8.8</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>8.8</u>A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... <u>399</u>A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... <u>399</u>A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... <u>398</u>A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>229</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>229</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>230</u>A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ดร.วิมล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 6/8/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/8/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 2km ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/8/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 7 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2568

อาคาร 8 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 8.7A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.6A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.8A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 329A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... วิศวกร.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 7/8/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 7/8/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/8/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... สิงหาคม

วันที่... 7 ...เดือน... สิงหาคม... พ.ศ. 2568

อาคาร 10 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลลาของบีม MECHANICAL SEAL (หวอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สลักยึดค้ำหลังบึง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.7A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.8A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.8A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... ภาณุพลช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 7 / 8 / 68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ห้วยหน้าช่าง

วันที่ 7 / 8 / 68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9 / 8 / 68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....สิงหาคม.....

วันที่.....7.....เดือน.....ส.ค.....พ.ศ.....2568..

อาคาร 12 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสลมมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....8.9.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....8.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....8.6.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คูเฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คูเฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คูเฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....(สว.อ.สม.ล.).....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่ 7 / 8 / 68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....(สว.อ.สม.ล.).....หัวหน้าช่าง

วันที่ 7 / 8 / 68

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....(สว.อ.สม.ล.).....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7 / 8 / 68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน...กันยายน...

วันที่...19...เดือน...ก.ย...พ.ศ...2568...

อาคาร 1 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หล่อลื่นสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	ลูกยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....4.2.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....4.3.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....4.1.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....330.....A
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ...สมชาย น....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ...สมชาย น....ช่างเทคนิค

วันที่...19/9/68...เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ...สมชาย น....หัวหน้าช่าง

วันที่...19/9/68...

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ...สมชาย น....ผู้จัดการอาคาร

วันที่...19/9/68...

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....กันยายน.....

วันที่.....19.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ.....2568.....

อาคาร 1 (ชั้น B)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเหลาของบีม MECHANICAL SEAL (หวอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สลักยึดคัทสวิต (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.4.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.6.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.5.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายทาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	หาค่าความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....สมชาย นิล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่.....19/9/68.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....น.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....19/9/68.....

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....สมชาย.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....19/9/68.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....กันยายน.....

วันที่ 19 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2568

อาคาร 2 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	นอตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสปรिंगรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....3.2.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....3.4.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....3.1.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟต่างๆ ตำแหน่งคิวิท์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....889.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....889.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....930.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ธวัชพล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 19/9/68 เวลา

ตรวจพบโดย

ลงชื่อ..... นว..... หัวหน้าช่าง

วันที่ 19/9/๖8

1381.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

.....หัวน้ำช้าง

วันที่ 19/9/68

เวลา.....

senX บริหารงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

From: MARGRIS

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน กันยายน

วันที่ 19 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2568

อาคาร 2 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปเพลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสลมมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.6.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อรรณณ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 19/9/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ก หัวหน้าช่าง

วันที่ 19/9/68

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สม ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 19/9/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....สีน้ำตาล.....

วันที่ 20 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

อาคาร 3 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสปรिंगรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.9.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.5.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

จงใส่.....อย่างปลอดภัย.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ ๑๐/๙/๖๘ เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 20/9/08

1287.....

ทดสอบตรวจสอบโดย

.....หัวน้ำช้าง

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 20/9/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มาลากาฬ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน...กันยายน...

วันที่...20...เดือน...ก.ย...พ.ศ...2568...

อาคาร 4 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หล่อลื่นสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของน้ำมัน MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.6.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	วัดความสั่นสะเทือน				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ...ดร.ว.อ.น.ด...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ...ช่างเทคนิค

วันที่...20/9/68...เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ...N...หัวหน้าช่าง

วันที่...20/9/68...

เวลา...

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่...20/9/68...

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน.....กันยายน.....

วันที่.....20.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ.....2568.....

อาคาร 6 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอตสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของบีม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....8.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.8.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....829.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....829.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....830.....A
	หาค่าความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรถนล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่.....20/9/68.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ก.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....20/9/68.....

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....Shin.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....20/9/68.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....กันยายน.....

วันที่.....21.....เดือน.....ก.ย.....พ.ศ.....2568.....

อาคาร 8 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทนรอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....27.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....28.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....28.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรถาณล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่.....21/9/68.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....21/9/68.....

เวลา.....

พบพบตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....21/9/68.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ เดือน ๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาคาร 10 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หล่อลื่นสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของบีม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... ๙.๙A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... ๙.๙A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... ๙.๘A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... ๓๙๙A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... ๓๙๙A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... ๓๙๘A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... ๓๙๙A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... ๓๙๙A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... ๓๓๐A
	ค่าความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (ตรวจ).....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ ๒๑/๙/๒๕๖๔ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (N).....หัวหน้าช่าง

วันที่ ๒๑/๙/๒๕๖๔

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (Signature).....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๒๑/๙/๒๕๖๔

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน ๙ เดือน ๙๖.....

วันที่ ๒๑ เดือน ๙.๖ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาคาร 12 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.7A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.8A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.7A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 209A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... อาภากร.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ ๒๑/๙/๖๘ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 21/๙/๖๘

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๒๑/๙/๖๘

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน ตุลาคม

วันที่ 17 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2564

อาคาร 1 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (พารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัพเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....4.1.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....4.8.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....4.1.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....400.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....830.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....831.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....832.....A
	ค่าความสละขาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....นางสาวมณี.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 17/10/64 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 17/10/64

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 17/10/64

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....ตุลาคม.....

วันที่.....17.....เดือน.....ต.ค.....พ.ศ.....2568.....

อาคาร 1 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>8.8</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>8.8</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>8.5</u>A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คูเฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... <u>400</u>A
	คูเฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... <u>401</u>A
	คูเฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... <u>402</u>A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>830</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>829</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>830</u>A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรถวิทย์.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....อรรถวิทย์.....ช่างเทคนิค

วันที่.....17/10/68.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....5.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....17/10/68.....

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....Shm.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....17/10/68.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน ตุลาคม

วันที่ 17 เดือน 10 พ.ศ. 2562

อาคาร 2 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของบีม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 3.8A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 3.2A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 3.3A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 401A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 402A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 401A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 220A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... ภาณุพล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 17/10/62 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... น.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 17/10/62

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 17/10/62

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....ตุลาคม.....

วันที่.....17.....เดือน.....10.....พ.ศ.....

อาคาร 2 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของบีม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สลักยึดคัทสวิง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....27.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....28.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....29.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....229.....A
	หาคำถามสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....สว.ระพีพร.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่.....17.10.18.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....17/10/18.....

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....17/10/18.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากร ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน ตุลาคม

วันที่ 18 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568

อาคาร 3 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของบีม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.3A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.4A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.8A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 401A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 401A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 402A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... อาริณ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 18/10/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 18/10/68

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 18/10/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... ตุลาคม

วันที่... 18 ... เดือน... 10 ... พ.ศ... 2568

อาคาร 4 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manulie 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสัญญานไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทวอยั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดค้ำหลังบริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 8.5A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 8.4A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.6A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 401A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 402A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 403A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 231A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 232A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... อรวรรณช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 18/10/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Nหัวหน้าช่าง

วันที่ 18/10/68

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Shmผู้จัดการอาคาร

วันที่ 18/10/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... ตุลาคม...

วันที่... 18... เดือน... ๑๐... พ.ศ... ๒๕๖๕...

อาคาร 6 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของบีม MECHANICAL SEAL (หารอยร้าว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สลักยึดค้ำหลังรับ (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.9A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.6A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.7A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 401A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 402A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 403A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 239A
	ท้าวความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... ความฉลาด... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ช่างเทคนิค

วันที่... 18/10/65... เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N... หัวหน้าช่าง

วันที่... 18/10/65...

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ผู้จัดการอาคาร

วันที่... 18/10/65...

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน ตุลาคม

วันที่ 18 เดือน 10 พ.ศ. 2566

อาคาร 8 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเหลาของบีม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	บีดยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สลักยึดค้ำทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....27.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....28.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....29.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายทาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....401.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....402.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....401.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	หาค่าความเสียด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....สมชาย หิ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....สมชาย หิ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 18/10/66 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 18/10/66

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....สมชาย หิ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 18/10/66

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน ตุลาคม

วันที่ 18 เดือน 10 พ.ศ. 2568

อาคาร 10 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หวอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสกรูรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.9.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....401.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....401.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....402.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ท้าวความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรณพ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 18/10/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 18/10/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 18/10/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน..... ตุลาคม.....

วันที่..... 18..... เดือน..... ต.ค..... พ.ศ..... 2568.....

อาคาร 12 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	เนื้อยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 27A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 28A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 29A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 401A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 402A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 403A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 231A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... สมวิมล..... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..... ช่างเทคนิค

วันที่..... 18/10/68..... เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... N..... หัวหน้าช่าง

วันที่..... 18/10/68.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่..... 18/10/68.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

ประจำเดือน.....

วันที่ 14 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

อาคาร 1 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manufe 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	✓			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
3	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	✓			
6	น็อตยึดฐานจุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	✓			
10	วัดกระแสมอเตอร์	✓			
	Phase / เฟส R	✓			No.1..... A.1A
	Phase / เฟส S	✓			No.1..... A.2A
	Phase / เฟส T	✓			No.1..... A.1A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	✓			
12	ความตึงของสายพาน	✓			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	✓			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	✓			No.1..... 398A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	✓			No.1..... 394A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	✓			No.1..... 399A
	Phase / เฟส R	✓			No.1..... 228A
	Phase / เฟส S	✓			No.1..... 229A
	Phase / เฟส T	✓			No.1..... 229A
วัดความเสถียร					
1	มอเตอร์	✓			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	✓			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 14/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน 12 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน

พฤษภาคม

อาคาร 1 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	☒			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	☒			
3	หล่อลื่นสัญญาณไฟ	☒			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	☒			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	☒			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	☒			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	☒			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	☒			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
10	วัดกระแสลมมอเตอร์	☒			
	Phase / เฟส R	☒			No.1..... 2.4A
	Phase / เฟส S	☒			No.1..... 2.3A
	Phase / เฟส T	☒			No.1..... 2.5A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	☒			
12	ความตึงของสายพาน	☒			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	☒			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	☒			No.1..... 0.98A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	☒			No.1..... 0.99A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	☒			No.1..... 0.99A
	Phase / เฟส R	☒			No.1..... 0.98A
	Phase / เฟส S	☒			No.1..... 0.99A
	Phase / เฟส T	☒			No.1..... 0.99A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	☒			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	☒			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... 12/12/68ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 14/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 14 เดือน ม.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร 2 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	☒			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	☒			
3	หลอดสัญญาณไฟ	☒			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	☒			
5	ซีลเพลาของบีม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	☒			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	☒			
7	สลักยึดค้ำหลังวัง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	☒			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	☒			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	☒			
10	วัดกระแสมอเตอร์	☒			
	Phase / เฟส R	☒			No.1..... 4.0A
	Phase / เฟส S	☒			No.1..... 4.1A
	Phase / เฟส T	☒			No.1..... 4.1A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	☒			
12	ความตึงของสายพาน	☒			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	☒			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	☒			No.1..... 398A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	☒			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	☒			No.1..... 399A
	Phase / เฟส R	☒			No.1..... 228A
	Phase / เฟส S	☒			No.1..... 229A
	Phase / เฟส T	☒			No.1..... 229A
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	☒			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	☒			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	☒			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... ข้างเทคนิค

ลงชื่อ..... ข้างเทคนิค

วันที่ 14/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มาลากาฬ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน

อาคาร 2 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	✓			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
3	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	✓			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			
9	ลูกยางและสกรูรับฐานมอเตอร์ปั้ม	✓			
10	วัดกระแสมอเตอร์	✓			
	Phase / เฟส R	✓			No.1..... 0.8A
	Phase / เฟส S	✓			No.1..... 0.7A
	Phase / เฟส T	✓			No.1..... 0.7A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	✓			
12	ความตึงของสายพาน	✓			
13	อุปกรณ์ปิดแนวท่อ	✓			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	✓			No.1..... 0.9A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	✓			No.1..... 0.9A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	✓			No.1..... 0.9A
	Phase / เฟส R	✓			No.1..... 0.8A
	Phase / เฟส S	✓			No.1..... 0.9A
	Phase / เฟส T	✓			No.1..... 0.9A
	วัดความสั่นสะเทือน				
1	มอเตอร์	✓			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	✓			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... 14/11/68ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 14/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... 14/11/68หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... 14/11/68ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568


ประจำเดือน มพฤศจิกายน

อาคาร 3 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	☒			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	☒			
3	หลุดสลักสัญญาณไฟ	☒			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	☒			
5	ซีลเพลาของบีม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	☒			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	☒			
7	สลักยึดคัทสวิต (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	☒			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	☒			
9	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์บีม	☒			
10	วัดกระแสมอเตอร์	☒			
	Phase / เฟส R	☒			No.1..... 0.8A
	Phase / เฟส S	☒			No.1..... 0.7A
	Phase / เฟส T	☒			No.1..... 0.8A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	☒			
12	ความตึงของสายพาน	☒			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	☒			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	☒			No.1..... 398A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	☒			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	☒			No.1..... 399A
	Phase / เฟส R	☒			No.1..... 0.8A
	Phase / เฟส S	☒			No.1..... 0.7A
	Phase / เฟส T	☒			No.1..... 0.8A
	หาค่าความสะอาด				
1	มอเตอร์	☒			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	☒			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	☒			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..... ช่างเทคนิค

วันที่ 15/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 15 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พฤษภาคม
อาคาร 4 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	☒			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	☒			
3	หลุดตลับลูกปืนไฟ	☒			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	☒			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	☒			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	☒			
7	สกรูยึดคัพเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	☒			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	☒			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
10	วัดกระแสมอเตอร์	☒			
	Phase / เฟส R	☒			No.1..... 0.7 A
	Phase / เฟส S	☒			No.1..... 0.8 A
	Phase / เฟส T	☒			No.1..... 0.7 A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	☒			
12	ความตึงของสายพาน	☒			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	☒			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	☒			No.1..... 0.98 A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	☒			No.1..... 0.99 A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	☒			No.1..... 0.99 A
	Phase / เฟส R	☒			No.1..... 0.98 A
	Phase / เฟส S	☒			No.1..... 0.99 A
	Phase / เฟส T	☒			No.1..... 0.99 A
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	☒			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	☒			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/11/68

เวลา.....

พบพบตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พ.ย. 2568

อาคาร 6 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Menule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	✓			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
3	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
5	ซีลเพลทของมีม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	✓			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์มีม	✓			
7	สลักยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับมีม)	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์มีม	✓			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์มีม	✓			
10	วัดกระแสมอเตอร์	✓			
	Phase / เฟส R	✓			No.1..... 0.8A
	Phase / เฟส S	✓			No.1..... 0.9A
	Phase / เฟส T	✓			No.1..... 0.8A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	✓			
12	ความตึงของสายพาน	✓			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	✓			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	✓			No.1..... 0.48A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	✓			No.1..... 0.49A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	✓			No.1..... 0.49A
	Phase / เฟส R	✓			No.1..... 0.48A
	Phase / เฟส S	✓			No.1..... 0.49A
	Phase / เฟส T	✓			No.1..... 0.49A
	ห้ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	✓			
2	บริเวณฐานมอเตอร์มีม	✓			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/11/68

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 16 เดือน ม.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ม.ย. 68

อาคาร 8 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	☒			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	☒			
3	หลอดสัญญาณไฟ	☒			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	☒			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	☒			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	☒			
7	สลักยึดคัทสวิต (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	☒			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	☒			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
10	วัดกระแสมอเตอร์	☒			
	Phase / เฟส R	☒			No.1..... 0.7 A
	Phase / เฟส S	☒			No.1..... 0.7 A
	Phase / เฟส T	☒			No.1..... 0.8 A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟหัดต่างๆ ตำแหน่งสวิตซ์	☒			
12	ความตึงของสายพาน	☒			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	☒			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	☒			No.1..... 0.8 A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	☒			No.1..... 0.9 A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	☒			No.1..... 0.9 A
	Phase / เฟส R	☒			No.1..... 0.8 A
	Phase / เฟส S	☒			No.1..... 0.9 A
	Phase / เฟส T	☒			No.1..... 0.9 A
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	☒			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	☒			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 16/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชียล

วันที่ 16 เดือน มิ.ย พ.ศ. 2568

ประจำเดือน มิ.ย 2568

อาคาร 10 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	☒			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	☒			
3	หลอดสัญญาณไฟ	☒			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	☒			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	☒			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	☒			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	☒			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	☒			
9	ลูกยางและสปีริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	☒			
10	วัดกระแสมอเตอร์	☒			
	Phase / เฟส R	☒			No.1..... 0.8A
	Phase / เฟส S	☒			No.1..... 0.8A
	Phase / เฟส T	☒			No.1..... 0.9A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	☒			
12	ความตึงของสายพาน	☒			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	☒			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	☒			No.1..... 0.98A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	☒			No.1..... 0.99A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	☒			No.1..... 0.99A
	Phase / เฟส R	☒			No.1..... 0.98A
	Phase / เฟส S	☒			No.1..... 0.99A
	Phase / เฟส T	☒			No.1..... 0.99A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	☒			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	☒			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	☒			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..... ช่างเทคนิค

วันที่ 16/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 16 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พ.ย. 2568

อาคาร 12 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสลักฐานไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.7A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.8A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.8A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 298A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 299A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 299A
	ค่าความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 16/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

อาคาร 1 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสับริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....4.1.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....4.2.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....4.1.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ค่าความสั่นสะเทือน				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ศรฉัตร.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 9/12/65 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/12/65

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/12/65

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 9 เดือน สิง พ.ศ. 2565

อาคาร 1 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสลักแฉกไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเหลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>2.4</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>2.3</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>2.5</u>A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... <u>398</u>A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... <u>399</u>A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... <u>399</u>A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>229</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>230</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>230</u>A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ สมชาย พล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 9/12/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/12/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สมชาย พล ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/12/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน.....กันยายน.....

วันที่.....9.....เดือน.....พ.ย.....พ.ศ.....2568.....

อาคาร 2 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดค้ำหลังรับ (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสลักรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....29.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....28.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....30.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....สมชาย ใจดี.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่.....9/12/68.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....9/12/68.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....J.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....9/12/68.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 9 เดือน สิง พ.ศ. 2568

อาคาร 2 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>9.8</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>9.7</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>9.7</u>A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... <u>398</u>A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... <u>399</u>A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... <u>399</u>A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>399</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>220</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>220</u>A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อรรถพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 9/12/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ น หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/12/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Jim ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/12/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 9 เดือน 8 พ.ศ. 2568

อาคาร 3 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัทลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....8.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.8.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....829.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....830.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....830.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 9/12/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/12/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/12/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

อาคาร 4 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หล่อลื่นสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.7 A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.8 A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.7 A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 398 A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399 A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 399 A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 829 A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 820 A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 820 A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..... ช่างเทคนิค

วันที่ 10/12/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/12/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/12/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน.....ก.ค.๖๘.....

วันที่.....10.....เดือน.....ก.ค......พ.ศ.....๒๕๖๘.....

อาคาร 6 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของบีม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>9.7</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>9.7</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>9.8</u>A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... <u>396</u>A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... <u>399</u>A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... <u>399</u>A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>229</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>230</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>230</u>A
	วัดความเสียด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....สมชาย หาน.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....สมชาย หาน.....ช่างเทคนิค

วันที่.....10/12/68.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ส.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....10/12/68.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....สมชาย หาน.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....10/12/68.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

ประจำเดือน... สิงหาคม

วันที่... 10 ... เดือน... สิงหาคม ... พ.ศ. 2568 ...

อาคาร 8 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เครื่อง/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.8 A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.9 A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.8 A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 398 A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399 A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 399 A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 229 A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 230 A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230 A
	วัดความสั่นสะเทือน				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (สรวดี พล) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่... 10/12/68 ...เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ..หัวหน้าช่าง

วันที่... 10/12/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ..ผู้จัดการอาคาร

วันที่... 10/12/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... สิงหาคม...

วันที่... 10... เดือน... สิงหาคม... พ.ศ. 2568.

อาคาร 10 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอตสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของบีม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สลักยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 3.9A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 3.8A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 3.9A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 399A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 220A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 220A
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... มารากษ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/12/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/12/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/12/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 10 เดือน 10 พ.ศ. 2568

อาคาร 12 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสตั๊นฐานไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัพเพบริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 9.8A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 9.9A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 9.8A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คูเฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	คูเฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คูเฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 399A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	วัดความสั่นสะเทือน				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (นาย).....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/12/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... น.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/12/68

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/12/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 68

ประจำเดือน พฤษภาคม

สถานที่ หลังห้องช่าง

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เลียงลูกบินมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูลมอเตอร์	/			
4	พูลพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีบ	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกบินมอเตอร์บีบ	/			R. 1.6 S. 2.1 T. 2.2
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนโทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 12/7/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 12/7/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Q/kan ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 12/7/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 12 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

ประจำเดือน กรกฎาคม

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูล์มมอเตอร์	/			
4	พูล์มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 11.3 S. 11.0 T. 11.4
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อรรถพล ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 12/7/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 12/7/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... 2/ton ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 12/7/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 18 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

ประจำเดือน กรกฎาคม

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูลมอเตอร์	/			
4	พูลพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 11.0 S. 11.2 T. 11.4
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อรรถพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 12 / 7 / 68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 19 / 7 / 68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 2har ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 12 / 7 / 68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ประจำเดือน.....

สถานที่ ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูลมอเตอร์	/			
4	พูลพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีบ	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีบ	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 11.0 S. 11.1 T. 11.3
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนโทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรถพร.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 12/7/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....~.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 12/7/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....2km.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 12/7/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 12 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

ประจำเดือน กรกฎาคม

สถานที่ ห้องสระ B

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูลมอเตอร์	/			
4	พูลพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 11.4 S. 11.2 T. 11.0
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วรรณพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 12 / 7 / 68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ น. หัวหน้าช่าง

วันที่ 12 / 7 / 68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 24x ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 12 / 7 / 68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน... กุมภาพันธ์

วันที่... 18 ...เดือน... ก.ค. ...พ.ศ... 68

สถานที่ ห้องสระ C

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ชุดต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R... 2.2 ... S... 2.1 ... T... 2.1 ...
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อรรถพร ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 12/7/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 12/7/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... 2km ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 12/7/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 14 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ก.ค.

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูลมอเตอร์	/			
4	พูลพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			R 12-0 S 12-1 T 12-2
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R.....S.....T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	น้ำคอนเทรคของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งสัญญาณ	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 14/8/64 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/8/64

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/8/64

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารารเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน ๙.๙ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำเดือน ๙.๙

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ฟูล์มมอเตอร์	/			
4	ฟูล์มพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จากระบบปั้มมอเตอร์ปั้ม	/			R 11.3 S 11.0 T 11.4
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R.....S.....T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนแทรกของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ๙.๙ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 14/8/๒๕ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ๙.๙ หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/8/๒๕

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ๙.๙ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๑๔/๘/๒๕

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 15 เดือน ๕.๕. พ.ศ. 25๖8

ประจำเดือน ๕.๕.๖๘

สถานที่ หลังห้องช่าง

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ฟิวส์มอเตอร์	/			
4	ฟิวส์พัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีบ	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีบ	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... 11.0 S..... 11.4 T..... 11.2
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนโทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ไรอัน ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 15/8/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ห้วยหน้าช่าง

วันที่ 15/8/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๑๖/๘/๖๘

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 15 เดือน ๙.๗ พ.ศ. 256๘

ประจำเดือน ธันวาคม

สถานที่ ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูล์มอเตอร์	/			
4	พูล์พัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R. 11.0 S. 11.1 T. 11.3
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งตุลลัม	/			

ดำเนินการโดย โศภณ ช่างเทคนิค
 ลงชื่อ.....
 วันที่ 15/9/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย N หัวหน้าช่าง
 ลงชื่อ.....
 วันที่ 15/9/68 เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย โศภณ ผู้จัดการอาคาร
 ลงชื่อ.....
 วันที่ 16/9/68 เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 16 เดือน ๓.๓. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน สิงหาคม

สถานที่ ห้องสระ C

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พู่ลมมอเตอร์	/			
4	พู่ลมพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			R. 2.2 S. 2.1 T. 2.1
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	หาคความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิชาญ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 16/8/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/8/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/8/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ก.ย. 68

สถานที่ หลังห้องเช่า

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	✓			
4	ทุลุ่มพัดลม	✓			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระปีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			R. 11.9 S. 10.2 T. 12.1
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ 2568 ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 14/9/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ก. ห้วยหน้าช่าง

วันที่ 14/9/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 2568 ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/9/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 14 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน กันยายน
สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูลมอเตอร์	/			
4	พูลพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 31.9 S. 11.4 T. 11.4
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ค่าความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย
ลงชื่อ ช.พ.อ.ก ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
วันที่ 14/9/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย
ลงชื่อ น หัวหน้าช่าง
วันที่ 14/9/68
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย
ลงชื่อ ช.พ.อ.ก ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 14/9/68
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 15 เดือน ต.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน กันยายน

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	พูล์มอเตอร์	✓			
4	พูล์พัดลม	✓			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีบ	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีบ	✓			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R.....S.....T.....
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/9/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/9/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/9/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน กันยายน

สถานที่ ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	พูล์มอเตอร์	✓			
4	พูล์พัดลม	✓			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			R. 11.2 S. 11.4 T. 11.5
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งตุลลัม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ สมชาย ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/9/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ก หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/9/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สมชาย ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/9/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 16 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ก.ย. 68

สถานที่ ห้องสระ B

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูลมอเตอร์	/			
4	พูลพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 16/9/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/9/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/9/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 16 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ก.ย. 68

สถานที่ ห้องสระ C

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ฟิวส์มอเตอร์	/			
4	ฟิวส์พัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R. 11.9 S. 11.8 T. 12.0
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ สมชาย ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 16/9/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ก หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/9/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สมชาย ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/9/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 19 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ตุลาคม

สถานที่ หลังห้องเช่า

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ฟิวส์มอเตอร์	/			
4	ฟิวส์พัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีบ	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีบ	/			R. 2.1 S. 2.2 T. 2.1
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	/			R. S. T.
หัวข้อความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ภาณุพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 19/10/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ก. หัวหน้าช่าง

วันที่ 19/10/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 19/10/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 19 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ตุลาคม

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ฟิวส์มอเตอร์	/			
4	ฟิวส์พัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 11.9 S. 11.9 T. 11.9
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... สมชาย ใจดี ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 19/10/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ก ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 19/10/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... สมชาย ใจดี ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 19/10/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 19 เดือน 10 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ตุลาคม

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานขับเคลื่อนกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... 11.9 S..... 11.9 T..... 11.4
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกรช่างเทคนิค

ลงชื่อ วิศวกรช่างเทคนิค

วันที่ 19/10/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 19/10/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 19/10/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 19 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ตุลาคม

สถานที่ ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูล์มอเตอร์	/			
4	พูล์พัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R... 11.2 ... S... 11.1 ... T... 11.3 ...
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 19/10/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ วิศวกร หัวหน้าช่าง

วันที่ 19/10/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 19/10/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 20 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สถานที่ ห้องสระ B

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูล์มอเตอร์	/			
4	พูล์พัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... 12.1 S..... 11.9 T..... 11.5
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนโทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... สมชาย งามดี ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 20/10/64 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... [Signature] ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 20/10/64

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... [Signature] ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 20/10/64

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 20 เดือน 10 พ.ศ. 2562

ประจำเดือน ตุลาคม

สถานที่ ห้องสระ C

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ฟูล์มมอเตอร์	/			
4	ฟูล์มพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานเดินกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... 12.1 S..... 11.9 T..... 11.5
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... สมชาย งาม ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 20/10/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ก ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 20/10/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... สมชาย งาม ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 20/10/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มาลากาฬ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน 11 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พย 68

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R. 11.9 S. 12.2 T. 12.1
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ 11/11/68 ช่างเทคนิค

ลงชื่อ 11/11/68 ช่างเทคนิค

วันที่ 11/11/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 11/11/68 หัวหน้าช่าง

วันที่ 11/11/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 11/11/68 ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 11/11/68

เวลา

senX บริหารงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 14 เดือน ๙ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำเดือน พฤศจิกายน

สถานที่ หลังห้องช่าง

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	พูล์มอเตอร์	✓			
4	พูล์พัดลม	✓			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			R 12.2 S 12.0 T 12.1
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R.....S.....T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ผู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ สมชาย ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 14/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สมชาย หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สมชาย ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซีย

วันที่ 15 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พฤศจิกายน
สถานที่ ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	พูล์มอเตอร์	✓			
4	พูล์พัดลม	✓			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			R. 11.2 S. 11.4 T. 11.5
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
หาคความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 15 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน...
สถานที่ ห้องสระ B

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	พู่ลมมอเตอร์	✓			
4	พู่ลมพัดลม	✓			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			R. 11.1 S. 11.3 T. 11.2
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ...
ช่างเทคนิค

ลงชื่อ...
ช่างเทคนิค

วันที่ 15/11/68 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ...
หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/11/68

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ...
ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/11/68

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน.....
สถานที่ ห้องสระ C

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	พูล์มอเตอร์	✓			
4	พูล์พัดลม	✓			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			R. 11.2 S. 11.1 T. 11.5
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	✓			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	✓			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	✓			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 15 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ธันวาคม

สถานที่ หลังห้องเช่า

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุบมอเตอร์	/			
4	ทุบพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานดันกำลัง	/			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R. 2.1 S. 2.2 T. 2.1
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
หาคำแนะนำ					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... คุณวราพล ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 15/12/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... Mr ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/12/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... [Signature] ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/12/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 15 เดือน 8 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน สิงหาคม

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุเลมเตอร์	/			
4	ทุเล่พัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาวะปั้กลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R. 11.9 S. 11.0 T. 11.4
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 15/12/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/12/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/12/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 15 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน สิงหาคม

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูลมอเตอร์	/			
4	พูลพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 11.9 S. 11.9 T. 11.4
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/12/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/12/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/12/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 16 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน สิงหาคม

สถานที่ ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูลมอเตอร์	/			
4	พูลพัดลม	/			
5	บ๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	รีดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 11.8 S. 11.1 T. 11.3
	รีดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	รีดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	รีดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 16/12/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/12/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/12/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 16 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ธันวาคม

สถานที่ ห้องสระ B

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงดูกบินมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุบมอเตอร์	/			
4	ทุบพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีดูกบินมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 12.1 S. 11.9 T. 11.5
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	หาคความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนแทรกของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (สมชาย)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 16/12/64 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (N)หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/12/64

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (Signature)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/12/64

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 16 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ธันวาคม

สถานที่ ห้องสระ C

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 12.1 S. 11.9 T. 11.5
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R.....S.....T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วรรณพงษ์ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 16/12/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ วรรณพงษ์ หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/12/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/12/68

เวลา

ภาคผนวก 2-2

เอกสารการตรวจสอบระบบประปา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 15 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

ประจำเดือน กรกฎาคม

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องข้าง)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเหลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.2 S. 5.4 T. 5.5	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No 229 No 229 No No
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No 399 No 399 No No
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No 400 No 400 No No
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No 400 No 400 No No
	Phase / เฟส R	/		/			No 229 No 229 No No
	Phase / เฟส S	/		/			No 230 No 230 No No
	Phase / เฟส T	/		/			No 230 No 230 No No
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม พบน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อรรถานันท์ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ

วันที่ 15 / 7 / 68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ

วันที่

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ

วันที่

เวลา

ลงชื่อ

วันที่

เวลา

ผู้จัดการอาคาร

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 15 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ฉนวนสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดค้ำหลังปั๊ม (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อชน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกาซ์วัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 6.3 S. 6.1 T. 6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 6.3 S. 6.2 T. 6.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 .PSI / OUT 90 .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 .PSI / OUT 90 .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN .PSI / OUT .PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN .PSI / OUT .PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	หาความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วรรณาน ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 15/7/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ

วันที่

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วันที่

เวลา

ผู้จัดการอาคาร

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 15 เดือน ต.ค. พ.ศ. 68

ประจำเดือน กรกฎาคม

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้ออื่น (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R...6.2... S...6.2... T...6.5	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R...6.5... S...6.2... T...6.8	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 .PSI / OUT 90 .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 .PSI / OUT 90 .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN .PSI / OUT .PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN .PSI / OUT .PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No. --
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No. --
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 400 No. No. --
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No. --
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No. --
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No. --
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No. --
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... วิศวกร...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ...ช่างเทคนิค

วันที่ 15/7/68 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ...

วันที่

เวลา...

พบทวนตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ...

วันที่

เวลา...

ผู้จัดการอาคาร

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่ 15 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

อาคาร 3

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารยั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อ (หารยั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.2 S. 5.4 T. 5.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 4.9 T. 4.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN ... PSI / OUT ... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN ... PSI / OUT ... PSI						
14	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. ...
	ตู้เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. ...
	ตู้เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. ...
	ตู้เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. ...
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. ...
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. ...
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. ...
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม พ่นน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อธิวิธพงษ์ ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ...ช่างเทคนิค

วันที่ 15 / 7 / 68 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 15 / 7 / 68

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 19 / 7 / 68

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่ 15 เดือน ต.ค. พ.ศ. 68

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (พารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อชน (พารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จากระบบลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 4.9 S. 5.0 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 5.0 T. 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 829 No. 829 No. No. ..
	ตู้เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No. ..
	ตู้เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No. ..
	ตู้เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No. ..
	Phase / เฟส R	/		/			No. 829 No. 829 No. No. ..
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No. ..
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No. ..
	ทั่วความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม พ่นน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อรุณานล ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 15/7/68 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...

วันที่ 15/7/68

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ... ฐาน ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/7/68

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

ประจำเดือน ธันวาคม ค.ศ.วันที่ 16 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 68

อาคาร 6

ITEM	Description / รายการ	No. <u>1</u>		No. <u>2</u>		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	น็อตยึดฐานปั๊ม	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้ออื่น (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกาซ์วัดความดัน	/		/			
10	จารบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. <u>5.0</u> S. <u>5.1</u> T. <u>5.1</u>	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. <u>5.1</u> S. <u>5.0</u> T. <u>5.2</u>	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ฐาน No.1 IN. <u>50</u> .PSI / OUT <u>80</u> .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ฐาน No.2 IN. <u>50</u> .PSI / OUT <u>80</u> .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ฐาน No.3 IN.PSI / OUTPSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ฐาน No.4 IN.PSI / OUTPSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. <u>229</u> No. <u>229</u> No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. <u>399</u> No. <u>399</u> No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. <u>400</u> No. <u>400</u> No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. <u>400</u> No. <u>400</u> No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. <u>229</u> No. <u>229</u> No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. <u>229</u> No. <u>230</u> No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. <u>230</u> No. <u>230</u> No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อรรณพ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 16/7/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ นวันที่ 16/7/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 27วันที่ 16/7/68

เวลา.....

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่ 16 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No. <u>1</u>		No. <u>2</u>		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอรั้ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อเหวี่ยง (ทารอรั้ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. <u>5.0</u> S. <u>4.9</u> T. <u>5.1</u>	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. <u>4.9</u> S. <u>5.0</u> T. <u>5.0</u>	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN <u>50</u> .PSI / OUT <u>80</u> .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN <u>50</u> .PSI / OUT <u>80</u> .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN .PSI / OUT .PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN .PSI / OUT .PSI						
14	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	/		/		No. <u>229</u> No. <u>229</u> No. No.	
	ตู้เฟส R - S (380 Volts)	/		/		No. <u>399</u> No. <u>399</u> No. No.	
	ตู้เฟส S - T (380 Volts)	/		/		No. <u>400</u> No. <u>400</u> No. No.	
	ตู้เฟส T - R (380 Volts)	/		/		No. <u>400</u> No. <u>400</u> No. No.	
	Phase / เฟส R	/		/		No. <u>229</u> No. <u>229</u> No. No.	
	Phase / เฟส S	/		/		No. <u>230</u> No. <u>230</u> No. No.	
	Phase / เฟส T	/		/		No. <u>230</u> No. <u>230</u> No. No.	
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อรรสพณ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 16/7/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ น หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/7/68

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ อรรสพณ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/7/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

ประจำเดือน กรกฎาคมวันที่ 16 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

อาคาร 10

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลทของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทสวิตจิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อชน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. <u>5.0</u> S. <u>5.0</u> T. <u>5.1</u>	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. <u>4.9</u> S. <u>5.1</u> T. <u>5.0</u>	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN <u>50</u> .PSI / OUT <u>90</u> .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN <u>50</u> .PSI / OUT <u>90</u> .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN .PSI / OUT .PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN .PSI / OUT .PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/		No. <u>229</u> No. <u>229</u> No. No.	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/		No. <u>399</u> No. <u>399</u> No. No.	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/		No. <u>400</u> No. <u>400</u> No. No.	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/		No. <u>400</u> No. <u>400</u> No. No.	
	Phase / เฟส R	/		/		No. <u>229</u> No. <u>229</u> No. No.	
	Phase / เฟส S	/		/		No. <u>230</u> No. <u>230</u> No. No.	
	Phase / เฟส T	/		/		No. <u>230</u> No. <u>230</u> No. No.	
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อรรถวิวัฒน์ ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 16/7/68 เวลา... ..

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่างวันที่ 16/7/68 ..

เวลา... ..

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... Qhan ...ผู้จัดการอาคารวันที่ 16/7/68 ..

เวลา... ..

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มาลาเกษ หัวหิน เรสซิเดนซ์

ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่ 16 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

อาคาร 12

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอขั้ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อเหวี่ยง (ทารอขั้ว)	/		/			
9	เกาจิวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 4.9 S... 5.1 T... 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 5.0 S... 4.9 T... 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่มือ Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 829 No. 829 No. No.
	คู่มือ R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่มือ S - T (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	คู่มือ T - R (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 829 No. 829 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม พ่นน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ช่างเทคนิค

วันที่ 16/7/68 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/7/68

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/7/68

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 4 เดือน ส.ค พ.ศ. 2568

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค อาการเสีย	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค	/		/			
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัทสวิต (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.2 S. 5.4 T. 5.5	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.2 S. 4.9 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า/ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า/ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า/ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า/ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No 229 No 224 No No
	ตู้เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No 398 No 398 No No
	ตู้เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No 399 No 399 No No
	ตู้เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No 399 No 399 No No
	Phase / เฟส R	/		/			No 299 No 229 No No
	Phase / เฟส S	/		/			No 230 No 230 No No
	Phase / เฟส T	/		/			No 230 No 230 No No
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ไลออน ข้างเทคนิค

ลงชื่อ ข้างเทคนิค

วันที่ 4/8/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N
วันที่ 4/8/68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 266 ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/8/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 4 เดือน 10 พ.ศ. 2563

ประจำเดือน ธันวาคม

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No.		No.		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค	/		/			
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R...6.3 S...6.1 T...6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R...6.5 S...6.1 T...6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN...50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN...50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No 229 No 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No 398 No 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No 399 No 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No 399 No 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No 229 No 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No 230 No 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No 230 No 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ไรภพ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 4/8/63 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N

วันที่ 4/8/63

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 260 ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/8/63

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No.		No.		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค	/		/			
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อชน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสกรูรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... วิชาเทคนิค

ลงชื่อ..... วิชาเทคนิค

วันที่ 4/8/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/8/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/8/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ ๕ เดือน ๕ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำเดือน ๕/๖๖

อาคาร 3

ITEM	Description / รายการ	No.....		No.....		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลทของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้ออื่น (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จากระบบลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงบริเวณมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.2 S. 5.1 T. 5.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.1 S. 5.0 T. 5.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ธก No.1 IN 50 .PSI / OUT 80 .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ธก No.2 IN. 50 .PSI / OUT. 80 .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ธก No.3 IN. .PSI / OUT .PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ธก No.4 IN .PSI / OUT. .PSI						
14	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No. ..
	ตู้เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No. ..
	ตู้เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No. ..
	ตู้เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No. ..
	Phase / เฟส R	/		/			No. 228 No. 228 No. No. ..
	Phase / เฟส S	/		/			No. 228 No. 229 No. No. ..
	Phase / เฟส T	/		/			No. 229 No. 229 No. No. ..
	หัวข้อความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... 5/๖๖...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ...ช่างเทคนิค

วันที่ 5/8/๖๘ เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... 5/๖๖...หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/๖๖...

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... 26/๖๖...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๖/๖/๖๖...

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 5 เดือน ๕.๑ พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ๕.๑

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จากระบบปั๊มมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 4.9 S. 5.0 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.1 S. 4.9 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ท้าวความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ 1.ช่างเทคนิค

ลงชื่อ 2.ช่างเทคนิค

วันที่ 5/8/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N.

วันที่ 5/8/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ 2.ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 5/8/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน 6 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน 6

อาคาร 6

ITEM	Description / รายการ	No.....		No.....		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค	/		/			
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดค้ำทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ขั้วต่อข้อ (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกาซ์วัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R...5.0 S...5.1 T...5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R...5.1 S...5.0 T...5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 .PSI / OUT 80 .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 .PSI / OUT 80 .PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN .PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN .PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... [Signature] ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 6/8/68 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/8/68

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... [Signature] ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/8/68

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 6 เดือน ๙.๙ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค	/	/	/	/		
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/	/	/	/		
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/	/	/	/		
3	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/	/	/	/		
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/	/	/	/		
8	ข้อต่อข้ออื่น (ทารอยรั่ว)	/	/	/	/		
9	เกจวัดความดัน	/	/	/	/		
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
11	ลูกยางและสปรिंगรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 5.0 S... 5.2 T... 5.1	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 5.1 S... 5.0 T... 5.0	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R... S... T...	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R... S... T...	/	/	/	/		
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50 PSI / OUT 80 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50 PSI / OUT 80 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN... PSI / OUT PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN... PSI / OUT PSI	/	/	/	/		
14	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	/	/	/	/		No. 229 No. 229 No. No.
	ตู้เฟส R - S (380 Volts)	/	/	/	/		No. 398 No. 398 No. No.
	ตู้เฟส S - T (380 Volts)	/	/	/	/		No. 399 No. 399 No. No.
	ตู้เฟส T - R (380 Volts)	/	/	/	/		No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/	/	/	/		No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/	/	/	/		No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/	/	/	/		No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด	/	/	/	/		
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... ธีรกร ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ...ช่างเทคนิค

วันที่ 6/8/68 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ธีรกร ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/8/68

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ธีรกร ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/9/68

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 7 เดือน ๓.๓ พ.ศ. 2568

ประจำเดือน 3 มีนาคม

อาคาร 10

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค	/		/			
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ขั้วต่อข้อต่อ (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R...5.0... S...5.0... T...5.1...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R...5.1... S...5.0... T...4.9...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... T...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 7/8/68 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N...หัวหน้าช่าง

วันที่ 7/8/68

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... 2/6...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/8/68

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 7 เดือน 8 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 12

ITEM	Description / รายการ	No.		No.		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค	/		/			
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อชน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 5.0 S... 5.0 T... 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 5.1 S... 5.0 T... 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN... PSI / OUT... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN... PSI / OUT... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

วันที่ 7/8/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ วิศวกร

วันที่ 7/8/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/8/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ ๒๒ เดือน ๙/๙ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประจำเดือน กันยายน

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของบ่ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บ่ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับบ่ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บ่ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์บ่ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 52 S. 54 T. 55	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 49 S. 52 T. 50	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์บ่ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บ่ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ๒๒/๙/๖๖ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ ๒๒/๙/๖๖ เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ ๒๒/๙/๖๖

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ J ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๒๒/๙/๖๖

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 22 เดือน 11 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน กันยายน 2568

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หดรัดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R...6.3 S...6.1 T...6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R...6.3 S...6.2 T...6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN...50 PSI / OUT...80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN...50 PSI / OUT...80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230
	ค่าความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม พบน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อรรถพล... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ช่างเทคนิค

วันที่ 22/9/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N... หัวหน้าช่าง

วันที่ 22/9/68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 22/9/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ ๒๒ เดือน ๙ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำเดือน กันยายน

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/	/	/	/		
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/	/	/	/		
3	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/	/	/	/		
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
7	สกรูยึดคัปเพริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/	/	/	/		
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/	/	/	/		
9	เกจวัดความดัน	/	/	/	/		
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R 6.2 S 5.2 T 6.5	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R 6.5 S 6.1 T 6.2	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....	/	/	/	/		
13	ดูปรอทวัดแรงดัน	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI	/	/	/	/		
14	ดูสาย Phase-N (220 Volts)	/	/	/	/		No. 229 No. 229 No. No.
	ดูเฟส R - S (380 Volts)	/	/	/	/		No. 399 No. 399 No. No.
	ดูเฟส S - T (380 Volts)	/	/	/	/		No. 399 No. 399 No. No.
	ดูเฟส T - R (380 Volts)	/	/	/	/		No. 400 No. 400 No. No.
	Phase / เฟส R	/	/	/	/		No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/	/	/	/		No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/	/	/	/		No. 230 No. 230 No. No.
	วัดความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ๒๒/๙/๖๘

ลงชื่อ

วันที่ ๒๒/๙/๖๘ เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ

วันที่ ๒๒/๙/๖๘

เวลา

พบหน้าตรวจสอบโดย

ลงชื่อ

วันที่ ๒๒/๙/๖๘

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 23 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน กันยายน

อาคาร 3

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีคเกลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเตอร์ริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.9 S. 5.1 T. 5.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 4.9 T. 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ค่าความเสียด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อดิวิทย์ ข้างเทคนิค

ลงชื่อ ข้างเทคนิค

วันที่ 23/9/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ก หน้าช่าง

วันที่ 22/9/68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 22/9/68 ผู้จัดการอาคาร

วันที่

เวลา

ในรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 23 เดือน 9 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน 8/2568

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัพปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสกรูรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 4.9 S. 5.0 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 5.0 T. 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	ดูปรอทฉีดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	วัดความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม พอน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วรรณภาพ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ

วันที่ 23/9/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 23/9/68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Jm ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 23/9/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 24 เดือน 11 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน 11/2568

อาคาร 6

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.1 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.1 S. 5.0 T. 5.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 409 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วรรณิต ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 24/11/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ น. หัวหน้าช่าง

วันที่ 24/11/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ [Signature] ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 24/11/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 24 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน กันยายน

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลุดสัญญานไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.0 S. 4.9 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 5.0 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 5.0 PSI / OUT 8.0 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 5.0 PSI / OUT 8.0 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/		No. 229 No. 229 No. No.	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/		No. 399 No. 399 No. No.	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/		No. 400 No. 400 No. No.	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/		No. 400 No. 400 No. No.	
	Phase / เฟส R	/		/		No. 229 No. 229 No. No.	
	Phase / เฟส S	/		/		No. 230 No. 230 No. No.	
	Phase / เฟส T	/		/		No. 230 No. 230 No. No.	
	หัวความสะดวก						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วรรณพงศ์ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ

วันที่ 24 / 9 / 68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 24 / 9 / 68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ธีรพงศ์ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 24 / 9 / 68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 25 เดือน 11 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ธันวาคม

อาคาร 10

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลุดสัณฐานไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทเบริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.0 S. 5.0 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 5.1 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม พบน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วรรณ นามะกุล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ

วันที่ 25/11/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 25/11/68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Jha ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 25/11/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 25 เดือน 9 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน กันยายน

อาคาร 12

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลุดสลักรูปร่างไฟ	/		/			
4	ชำรุดสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อเหวี่ยง (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสลักกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 4.9 S. 5.1 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.0 S. 4.9 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 60 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 400 No. 400 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วรรณาสี ข้างเทคนิค

ลงชื่อ ข้างเทคนิค

วันที่ 25/9/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หน้าช่าง

วันที่ 25/9/68

เวลา

บทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 25/9/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 9 เดือน ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำเดือน ตุลาคม

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องข้าง)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงถูกปั๊มมอเตอร์	/		/			
2	เสียงถูกปั๊ม	/		/			
3	หลุดสกรูฐานไฟ	/		/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	รีดเพลทของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัพเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีถูกปั๊มมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ดูยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 4.9 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.	/		/			
13	ดูอุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI	/		/			
14	ดูสาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229
	ดูเฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398
	ดูเฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	ดูเฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230
	หัวความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 9/10/65 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/10/65

เวลา...

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/10/65

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 9 เดือน 10 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ตุลาคม 1

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลากรองน้ำมัน MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อ (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ถูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 6.1 S... 6.3 T... 6.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 6.2 S... 6.3 T... 6.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R... S... T...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R... S... T...	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50 PSI / OUT... 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50 PSI / OUT... 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	หาคความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อวสาน... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ช่างเทคนิค

วันที่ 9/10/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N... หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/10/68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/10/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 9 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ตุลาคม

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปเพริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อย่อน (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 6.2 S. 6.1 T. 6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 6.2 S. 6.3 T. 6.3	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	ตู้เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	ตู้เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	ตู้เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	วัดความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อดิวิทย์ ข้างเทคนิค

ลงชื่อ ข้างเทคนิค

วันที่ 9/10/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/10/68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มาจากเลข หัวนิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 10 เดือน 10 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ตุลาคม

อาคาร 3

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค อาการเสีย	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสลึงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 5.1 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ค่าความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อดิชา พงษ์...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ...ช่างเทคนิค

วันที่ 10/10/68 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/10/68

เวลา...

บทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/10/68

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 10 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2566

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 49 S. 5.0 T. 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 49 S. 5.1 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วรรณวิมล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ

วันที่ 10/10/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/10/68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ [Signature] ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/10/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 11 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ตุลาคม

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงที่ฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.0 S. 5.1 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ค่าความสั่นไหว						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ...ช่างเทคนิค

วันที่ 11/10/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 11/10/68

เวลา

บทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 11/10/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 11 เดือน 11 ปี 2568

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/	/	/	/		
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/	/	/	/		
3	หลุดสัณฐานไฟ	/	/	/	/		
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/	/	/	/		
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
7	สลักยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/	/	/	/		
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/	/	/	/		
9	เกจวัดความดัน	/	/	/	/		
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.0 S. 5.1 T. 5.0	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.0 S. 4.9 T. 5.0	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.	/	/	/	/		
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI	/	/	/	/		
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/	/	/	/		No. 829 No. 829 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/	/	/	/		No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/	/	/	/		No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/	/	/	/		No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/	/	/	/		No. 829 No. 829 No. No.
	Phase / เฟส S	/	/	/	/		No. 830 No. 830 No. No.
	Phase / เฟส T	/	/	/	/		No. 830 No. 830 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ (สว.จ.น.อ.)ช่างเทคนิค

ลงชื่อช่างเทคนิค

วันที่ 11/10/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Nหัวหน้าช่าง

วันที่ 11/10/68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 11/10/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 12 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ตุลาคม

อาคาร 10

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลุดสลักแฉกไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 4.9 S. 5.1 T. 5.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.1 S. 4.9 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 889 No. 889 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 889 No. 889 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 12/10/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หัวหน้าช่าง

วันที่ 12/10/68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 12/10/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 18 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ตุลาคม

อาคาร 12

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปั๊มมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อต่อ (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปั๊มมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.0 T. 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.0 S. 4.9 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (ผู้ตรวจ) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 18/10/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 18/10/68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (ผู้ตรวจ) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 18/10/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน 11 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พฤศจิกายน

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 4.9 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 40 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 40 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 220 No. 220 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 220 No. 220 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 220 No. 220 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 220 No. 220 No. No.
	ท้าวความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกรช่างเทคนิค

ลงชื่อ วิศวกรช่างเทคนิค

วันที่ 4/11/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ วิศวกรช่างเทคนิค

วันที่ 4/11/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/11/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พฤศจิกายน

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของมีม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์มีม	/		/			
7	สลักยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับมีม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เก็รวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์มีม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์มีม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R 6.1 S 6.3 T 6.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R 6.2 S 6.3 T 6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 899 No. 899
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	Phase / เฟส R	/		/			No. 899 No. 899
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230
	หวัความสะอาด						
1	มอเตอร์ มีม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์มีม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... มารากษ ห้วยหิน...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 4/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N...หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... J...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พฤศจิกายน

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารยั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อเหวี่ยง (หารยั่ว)	/		/			
9	เก็ววัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 6.2 S. 6.1 T. 6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 6.2 S. 6.3 T. 6.3	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (อ.ร.ร.ร.ร.) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 4/11/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/11/68

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (Signature) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/11/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 5 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พฤศจิกายน

อาคาร 3

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	นอตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R 5.1 S 5.2 T 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R 4.9 S 5.1 T 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	ดูอุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	ดูสาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	ดูเฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	ดูเฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	ดูเฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 5/11/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/11/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 5/11/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 5 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พฤศจิกายน

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสี่ยงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสี่ยงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อ (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R 4.9 S 5.0 T 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R 4.9 S 5.1 T 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 889 No. 889 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 898 No. 898 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 899 No. 899 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 899 No. 899 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 899 No. 899 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 830 No. 830 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 830 No. 830 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ภาณุพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 5/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ น. หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 5/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

อาคาร 6

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อต่อ (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปรिंगรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.0 S. 5.1 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 298 No. 298 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ท้าวความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิชาญ วิชาญ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 6/11/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ น. หน้าช่าง

วันที่ 6/11/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/11/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน พฤศจิกายน

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No.		No.		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสับริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 50 S. 51 T. 50	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 50 S. 49 T. 50	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 220 No. 220 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ (นายพล) ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 6/11/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ น. หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/11/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ (นายพล) ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/11/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 7 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน มิ.ย. 2568

อาคาร 10

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสับรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (360 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ท่วความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (อ.อ.อ.อ.อ.)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 7/11/68 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 7/11/68

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7/11/68

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ ๕ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๘

อาคาร 12

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	ลูกยึดคัทลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้ออื่น (นารอยั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R 5.1 S 5.0 T 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R 5.0 S 4.9 T 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	Phase / เฟส R	/		/			No. 399 No. 399
	Phase / เฟส S	/		/			No. 399 No. 399
	Phase / เฟส T	/		/			No. 399 No. 399
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (สุวิมล)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ ๕/๖/๖๘ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... กหัวหน้าช่าง

วันที่ ๕/๖/๖๘

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (Signature)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๕/๖/๖๘

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ธันวาคม

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องข้าง)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจสอบเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 4.9 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 4/12/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/12/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/12/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ธันวาคม

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูปิดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... S... T...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... S... T...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R... S... T...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R... S... T...	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 396 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... วิศวกร... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ช่างเทคนิค

วันที่ 4/12/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/12/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/12/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 6.2 S. 6.1 T. 6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 6.2 S. 6.3 T. 6.3	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	วัดความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อนุชิต ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 4/12/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/12/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/12/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 5 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ธันวาคม

อาคาร 3

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค อาการเสีย	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/	/	/	/		
2	เสียงลูกปืน	/	/	/	/		
3	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/	/	/	/		
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/	/	/	/		
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/	/	/	/		
9	เกจวัดความดัน	/	/	/	/		
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 5.1 T. 5.0	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.	/	/	/	/		
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI	/	/	/	/		
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/	/	/	/		No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/	/	/	/		No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/	/	/	/		No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/	/	/	/		No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/	/	/	/		No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/	/	/	/		No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/	/	/	/		No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม พ่นน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... วรรณพหล...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 5/12/68 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ..หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/12/68

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ..ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 5/12/68

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 5 เดือน 5 ปี พ.ศ. 2568

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 4.9 S. 50 T. 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 51 T. 50	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม พ่นน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 5/12/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ วิศวกร หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/12/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 5/12/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน มิ.ย พ.ศ. 2568

ประจำเดือน มิ.ย 2568

อาคาร 6

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยหัว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยหัว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสกรูรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.0 S. 5.1 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	ตู้สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	ตู้เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	ตู้เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	ตู้เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 830 No. 830 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 830 No. 830 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ภาณุ ภาณุ ข้างเทคนิค

ลงชื่อ ข้างเทคนิค

วันที่ 6/12/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N ห้วยหน้าช่าง

วันที่ 6/12/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Sme ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/12/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2568

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์						
2	เสียงลูกปืนปั๊ม						
3	หลอดสัญญาณไฟ						
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ						
5	ซีลเพลทของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)						
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม						
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)						
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)						
9	เกจวัดความดัน						
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม						
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม						
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.0 S. 5.1 T. 5.0						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.0 S. 4.9 T. 5.0						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 40 PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 40 PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่มือ Phase-N (220 Volts)						No. 229 No. 229 No. No.
	คู่มือ R - S (380 Volts)						No. 398 No. 398 No. No.
	คู่มือ S - T (380 Volts)						No. 399 No. 399 No. No.
	คู่มือ T - R (380 Volts)						No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R						No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S						No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T						No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ						
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม						
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์						

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 6/12/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/12/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/12/68

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ ๕ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจำเดือน มิ.ย. ๖๒

อาคาร 10

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (พารอยั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อ (พารอยั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R 4.9 S 5.1 T 5.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R 5.1 S 4.9 T 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / สก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / สก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / สก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / สก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทั่วความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ ๕/๖/๖๒ เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หน้าช่าง

วันที่ ๕/๖/๖๒

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๕/๖/๖๒

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 7 เดือน 7 พ.ศ. 2568

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 12

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อ (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปรिंगรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.0 T. 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.0 S. 4.9 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / สก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / สก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / สก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / สก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่มือ Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่มือ R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่มือ S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่มือ T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ธาราพร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ

วันที่ 7/12/68 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 7/12/68

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ

วันที่ 7/12/68

เวลา