

**ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ของโครงการ CAPE NIDHRA HOTEL**



**BEST CHOICE**  
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 1/3

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมเคปนิพัทธาหัวหิน)	Sampling Date <sup>[5]</sup>	21 ตุลาคม 2568
Customer Address	97/2 ถ.เพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110	Receiving Date	22 ตุลาคม 2568
Sampling Source	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร HHA 1	Analyzed Date	22-29 ตุลาคม 2568
Sampling Method	แบบจ้วง	Report Date	30 ตุลาคม 2568
Sampling By	นางสาววิไลวัลย์ ขำทิพย์พาทิ	Report No.	PKT6810140

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time <sup>[5]</sup>	-
Analysis No.	25684226

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5210 B	14.3	≤ 30
2. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	12.7	≤ 40

Physical Appearance      Sample 25684228 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน      Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

**REMARK**

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24<sup>th</sup> Edition 2023  
 [2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567  
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

*วิไลวัลย์ ขำทิพย์พาทิ*  
นางสาววิไลวัลย์ ขำทิพย์พาทิ  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
30/10/68

ผู้อนุมัติ :

*วิไลวัลย์ ขำทิพย์พาทิ*  
นางสาววิไลวัลย์ ขำทิพย์พาทิ  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
30/10/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124  
 PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000  
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th  
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/3

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมเคปนิทราหัวหิน)	Sampling Date <sup>[5]</sup>	21 ตุลาคม 2568
Customer Address	97/2 อ. เพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110	Receiving Date	22 ตุลาคม 2568
Sampling Source	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร HHA 2	Analyzed Date	22-29 ตุลาคม 2568
Sampling Method	แบบจ้วง	Report Date	30 ตุลาคม 2568
Sampling By	นางสาววิไลรัช ชำทิพย์หาทิ	Report No.	PKT6810140

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time <sup>[5]</sup>	-
Analysis No.	25684227

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5210 B	19.0	≤ 30
2. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	15.6	≤ 40

Physical Appearance Sample 25684228 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L.

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24<sup>th</sup> Edition 2023  
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567  
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548  
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัช นาคดี  
นางสาวไพรัช นาคดี  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
30/10/68

ผู้อนุมัติ :

ปิยนุช นุชแก้ว  
นางสาวปิยนุช นุชแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
30/10/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124  
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



# BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



## WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/3

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมเคปนิทราหัวหิน)	Sampling Date <sup>[5]</sup>	21 ตุลาคม 2568
Customer Address	97/2 อ. เพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110	Receiving Date	22 ตุลาคม 2568
Sampling Source	ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร HIHA 3	Analyzed Date	22-29 ตุลาคม 2568
Sampling Method	แบบจ้วง	Report Date	30 ตุลาคม 2568
Sampling By	นางสาววิไลวัลย์ ขำทิพย์พาทย์	Report No.	PKT6810140

Sampling Name <sup>[5]</sup>	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time <sup>[5]</sup>	-
Analysis No.	25684228

Parameter	Unit	Method of Analysis <sup>[1]</sup>	Result	Standard <sup>[2]</sup>
1. Biochemical Oxygen Demand <sup>[4]</sup>	mg/L	SM : 5210 B	27.7	≤ 30
2. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	32.2	≤ 40

Physical Appearance      Sample 25684228 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน      Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L.

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24<sup>th</sup> Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 2333 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

*วิไลวัลย์ ขำทิพย์พาทย์*

นางสาววิไลวัลย์ ขำทิพย์พาทย์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
30/10/68

ผู้อนุมัติ :

*วิไลวัลย์ ขำทิพย์พาทย์*

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว  
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
30/10/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400