

ภาคผนวก 6

เอกสารการเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนกรกฎาคม 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ก.พ. 53



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building Tidy Deluxe		Fire Alarm/ระบบดับเพลิง					
Equipment : EST3	Duration : -	Location : Juristic Office					
P.M. Code : M.0015	Done By : -	Done By :	Time taken				
Assigned By : -	Date : -	Date : 1/7/68	13.00h				
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป (Check the condition)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Zone Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Trouble Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Control Switch	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Fire Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Sound Buzzer	***	***	***	***	✓		
ตรวจคุณภาพของ Battery 12x12 v 8ah	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ จุดเชื่อมต่อ	***	***	***	***	✓		
กดรีโมทตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชัน				***	✓		
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน				***	✓		
ทำความสะอาด Detector				***	✓		
เปลี่ยน							
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)				***	✓		
เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 1/7/68	Date/วันที่ 1/7/68
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา 13.00h	Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนสิงหาคม 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ก.พ. 53



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building Tidy Deluxe		Fire Alarm/ระบบดับเพลิง					
Equipment : EST3	Duration : -	Location : Juristic Office					
P.M. Code : M.0015	Done By : -	Done By :	Time taken				
Assigned By : -	Date : -	Date : 1/8/68	13.00				
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไป (Check the condition)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Zone Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Trouble Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Control Switch	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Fire Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Sound Buzzer	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Battery 12x12 v 8ah	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบจุดตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชัน				***	✓		
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน				***	✓		
ทำความสะอาด Detector				***	✓		
เปลี่ยน							
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)				***	✓		
เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech./Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
H = Half yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา
Y = Yearly			

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนกันยายน 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ก.พ. 53



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building		Tidy Deluxe		Fire Alarm/ระบบดับเพลิง				
Equipment :	EST3	Duration :	-	Location :	Juristic Office			
P.M. Code :	M.0015	Done By :	-	Done By :				
Assigned By :	-	Date :	-	Date :	1/9/68			
DESCRIPTION		M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจสอบเช็ค								
ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยทั่วไป (Check the condition)		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Zone Lamp		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Trouble Lamp		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Control Switch		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Fire Lamp		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Sound Buzzer		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Battery 12x12 v 8ah		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ		***	***	***	***	✓		
ทดสอบกดตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell		***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชั่น					***	✓		
ทำความสะอาด								
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน					***	✓		
ทำความสะอาด Detector					***	✓		
เปลี่ยน								
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)					***	✓		
***เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562								
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
H = Half yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา
Y = Yearly			

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนตุลาคม 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ก.พ. 53



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building		Tidy Deluxe		Fire Alarm/ระบบดับเพลิง			
Equipment :	EST3	Duration :	-	Location :	Juristic Office		
P.M. Code :	M.0015	Done By :	-	Done By :			
Assigned By :	-	Date :	-	Date :	1/10/68		
				Time taken	13.00		
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไป (Check the condition)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Zone Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Trouble Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Control Switch	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Fire Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Sound Buzzer	***	***	***	***	✓		
คุณภาพของ Battery 12x12 v 8ah	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ	***	***	***	***	✓		
กดรีเซ็ตตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชัน				***	✓		
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน				***	✓		
ทำความสะอาด Detector				***	✓		
เปลี่ยน							
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)				***	✓		
เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
H = Half yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา
Y = Yearly			

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนพฤศจิกายน 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ก.พ. 53



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building Tidy Deluxe		Fire Alarm/ระบบดับเพลิง					
Equipment : EST3	Duration : -	Location : Juristic Office					
P.M. Code : M.0015	Done By : -	Done By :	Time taken				
Assigned By : -	Date : -	Date : 1/11/68	13.00				
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป (Check the condition)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Zone Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Trouble Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Control Switch	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Fire Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Sound Buzzer	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบคุณภาพของ Battery 12x12 v 8ah	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ	***	***	***	***	✓		
กดรีโมทตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชัน				***	✓		
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน				***	✓		
ทำความสะอาด Detector				***	✓		
เปลี่ยน							
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)				***	✓		
***เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 1/11/68	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา 13.00	Time/เวลา
(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ			

ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนธันวาคม 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ธ.พ. 53



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

Tidy Deluxe

Fire Alarm/ระบบดับเพลิง

Equipment :	EST3	Duration :	-	Location :	Juristic Office			
P.M. Code :	M.0015	Done By :	-	Done By :				
Assigned By :	-	Date :	-	Date :	1/12/88			
DESCRIPTION		M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจสอบเช็ค								
ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยทั่วไป (Check the condition)		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Zone Lamp		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Trouble Lamp		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Control Switch		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Fire Lamp		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Sound Buzzer		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ Battery 12x12 v 8ah		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบการเชื่อมต่อตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพเครื่อง Detector		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v		***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell		***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชั่น					***	✓		
ทำความสะอาด								
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน					***	✓		
ทำความสะอาด Detector					***	✓		
เปลี่ยน								
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)					***	✓		
***เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562								
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง) Signature/ลายเซ็น (Tech./Sup./หัวหน้าช่าง) Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ Date/วันที่ Date/วันที่

Y = Yearly Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ



Take care of your home like ours

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

71 68

ไทดีดีลักซ์

× Abnormal / ឆ្គោត

ใบตรวจเช็คตัดดับเพลิง ถังดับเพลิง และสายฉีดน้ำดับเพลิง เดือนสิงหาคม 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25.11.53



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายจิดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) 21/08/68

Building

ไทด์ดีลักซ์[illegible]

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

21/8/58

Time/เวลา

21.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

ถ้าไม่มีข้อมูล

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (**BM./**ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

370



VilleCon
Management Co. Ltd.

Take care of your home like ours

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

23 / 09 / 68

๖. ไทดีดีลักษณ์

Time/เวลา

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง ถังดับเพลิง และสายฉีดน้ำดับเพลิง เดือนตุลาคม 2568

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 018
Date	25.11.53



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตักเก็บสาหร่ายชนิดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี)

27/10/68

Building

ไท่ดีดีลักซ์[illegible]

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

27/10/14

Time/เวลา

78.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

× Abnormal / ไม่ปกติ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

22/6/68

Time/เวลา



Take care of your home like our

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

25/11/68

Building

ไต่ดีดีลักษณ์

[illegible]

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Time/1282

Please Mark ☒ Normal / ပုံမှန် ☐ Abnormal / မပုံမှန်



VilleCon
Management Co., Ltd.

Take care of your home like ours

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

23... 121... 68

ไทดีดีลักซ์Please Mark ✓ Normal / ပုံမှန် × Abnormal / မပုံမှန်

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกรกฎาคม 2568 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

12 / 07 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่ (V / Ah)	Capacity ขนาด Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	Lastest วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	10/62	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องปั๊มน้ำ	12	3	✗	12V-2.8ah	11/62	P/B1/1	✗	✗	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องนิติ	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 12/7/68

Time/เวลา 12.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 12/7/68

Time/เวลา

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกรกฎาคม 2568 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

12 / 07 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/64	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	1/39	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	1/64	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/65	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/64	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/62	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	11/62	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	—	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	8/63	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/63	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/63	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/63	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/63	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/63	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/63	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/63	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/63	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/63	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/63	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/66	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	70/66	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 12/2/68

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 12/2/68

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกรกฎาคม 2568 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

12 / 07 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/69	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/69	E/5	✓	✓	LED/6W	2
	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	2/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	1/82	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	5/69	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/69	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	7/69	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/65	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	—	.6/7	—	—	LED/6W	2
6	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	2/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/69	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	2/69	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/69	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/69	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/65	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/65	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/69	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	2/69	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกรกฎาคม 2568 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

12 / 07 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่ (3)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	10/66	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
	ทางเดิน	12	3	✗	12v-2.8ah	6/66	.8/2	✗	✗	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/66	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องชาร์จอไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	5/66	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องชาร์จอไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ	12	3	✗	12v-2.8ah	9/66	ST1/8	✗	✗	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	11/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	5/66	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	11/66	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มตยฟ้า	12	3	✓	12v-2.8ah	6/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอดรถ	12	3	✓	12v-2.8ah	—	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 27/7/68
Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 27/7/68
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

รายการที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนสิงหาคม 2568 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 63



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

21/08/2568

Building

ไท่ดีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✗	12V-2.8ah	4/62	B1/1	✗	✗	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	10/62	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องปั๊มน้ำดี	12	3	✓	12V-2.8ah	4/62	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	2/62	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องนิติ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/62	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	11/62	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	10/62	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	2/62	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/62	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	4/66	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/66	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✗	12V-2.8ah	4/65	ST2/G	✗	✗	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	4/65	.2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/65	.2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/67	.2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/66	.2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	11/66	.2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	6/66	.2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	5/67	.2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/66	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	21/69	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	4/62	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	4/62	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	4/65	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	4/67	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/62	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	2/62	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	21/62	.3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/65	.3/2	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 21/8/62

Time/เวลา 20.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 21/8/62

Time/เวลา

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนสิงหาคม 2568 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

21 / 08 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	SLA	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		กระแสตรง	กระแสตรง	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/64	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/64	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/64	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah	9/64	.3/7	X	X	LED/6W	2
3	ห้องซาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/64	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องซาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/82	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	11/64	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah		ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	4/64	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/64	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/64	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/64	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/64	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/64	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/64	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องซาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/64	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องซาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah		ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	12/64	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/64	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/64	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/64	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/64	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 21/8/68
Time/เวลา 20.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 21/8/68
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนสิงหาคม 2568 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

21 / 08 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ชั้น	(6)	(7)	(8)	
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	5/68	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	1/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	1/68	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	5/68	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/66	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/68	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/68	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/68	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah	9/68	.7/4	+	X	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.7/5	+	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/66	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/68	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 21/8/68

Time/เวลา 20.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 21/8/68

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนสิงหาคม 2568 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่4.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

21 / 08 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (.....Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	10/65	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/64	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
9	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/63	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/65	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	1/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/67	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/62	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องซาว์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/67	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องซาว์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	5/66	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/66	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	1/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	5/68	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/65	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มค้าย้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	6/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอดรถ	12	3	✓	12v-2.8ah	-	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 21/8/68
Time/เวลา 20.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 21/8/68
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

รายการที่

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกันยายน 2568 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

09 / 09 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	(10)
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3		12V-2.8ah		ST1/B1			LED/6W	
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	22/8/68	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	27/8/68	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/68	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องปั๊มน้ำดี	12	3		12V-2.8ah		P/B1/1			LED/6W	
G	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	19/8/68	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องนิติ	12	3	✓	12V-2.8ah	21/8/68	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	25/12/68	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	27/7/68	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/68	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	21/11/68	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/68	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	29/3/68	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	27/8/68	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/68	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	07/68	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	30/4/65	.2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	11/4/68	.2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/67	.2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	05/68	.2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	22/1/68	.2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/66	.2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	23/8/66	.2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/8/68	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	28/4/68	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/12/68	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	02/68	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	45/9/15	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/68	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/68	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	12/68	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	06/68	.3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	07/68	.3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกันยายน 2568 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

๖... / 09 / 2568

Building

ไททีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	03/02	.3/3	/	/	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	19/2/67	.3/4	/	/	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	03/02	.3/5	/	/	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	18/7/65	.3/6	/	/	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	24/8/66	.3/7	/	/	LED/6W	2
3	ห้องชาร์ไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	04/67	E/3	/	/	LED/6W	2
3	ห้องชาร์น้ำ	12	3	/	12v-2.8ah	09/62	W/3	/	/	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	22/11/67	ST1/3	/	/	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	-	ST2/3	/	/	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	/	12v-2.8ah	06/67	.4/1	/	/	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	21/11/65	.4/2	/	/	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	05/67	.4/3	/	/	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	11/67	.4/4	/	/	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	27/10/66	.4/5	/	/	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	16/9/65	.4/6	/	/	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	19/2/64	.4/7	/	/	LED/6W	2
4	ห้องชาร์ไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	18/8/65	E/4	/	/	LED/6W	2
4	ห้องชาร์น้ำ	12	3	/	12v-2.8ah	29/9/66	W/4	/	/	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	-	ST1/4	/	/	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	16/9/67	ST2/4	/	/	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	/	12v-2.8ah	22/2/66	.5/1	/	/	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	19/9/65	.5/2	/	/	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	27/6/67	.5/3	/	/	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	10/67	.5/4	/	/	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	25/10/66	.5/5	/	/	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	10/9/67	.5/6	/	/	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ ๑๖/๑/๖๘
Time/เวลา 15.30

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 25/๑/๖๘
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกันยายน 2568 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... / 09 / 2568

Building

ไท่ดีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/6/3	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/3/65	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/11/64	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	13/10/67	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/4/68	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/67	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/10/67	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/67	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/10/65	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	24/9/67	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/66	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/6/66	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/6/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	23/10/67	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	13/10/67	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/67	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/67	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/3/68	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/6/7	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/5/67	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/12/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/8/66	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/6/7	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 23/2/68

Time/เวลา 15.30

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 23/2/68

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกันยายน 2568 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่4.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

...../..09../2568.....

Building

ไท่ดีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
7	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/61	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	20/10/65	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/5/63	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/4/67	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/5/65	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/1/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/4/63	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/67	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	29/3/67	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/5/66	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/61	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3		12v-2.8ah		.9/1			LED/6W	
9	ประตูหนีไฟ	12	3		12v-2.8ah		ST1/9			LED/6W	
9	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/66	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มดับไฟ	12	3		12v-2.8ah		P/9			LED/6W	
G	ลานจอดรถ	12	3		12v-2.8ah		G/9			LED/6W	
					</						

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 23/4/68

Time/เวลา 15.30

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 23/4/68

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

รายการที่

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนตุลาคม 2568 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20 / 10 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✗	12V-2.8ah	22/8/67	ST2/B1	✗	✗	LED/6W	0
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	27/9/67	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอดรถ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องปัมน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	05/8/67	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/65	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องนิต	12	3	✓	12V-2.8ah	27/8/67	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	20/12/67	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	24/9/67	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/67	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	29/8/67	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	20/8/66	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	01/6/6	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	21/9/67	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	30/4/65	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	1/5/65	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/66	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	23/8/66	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/66	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	02/6/61	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	05/6/67	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	21/10/67	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	13/11/67	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	05/6/67	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	30/10/67	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/67	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/6/67	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	11/12/67	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	05/6/67	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	03/6/67	3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 20/10/68

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 20/10/68

Time/เวลา

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนตุลาคม 2568 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 พ.ย.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

10 / 10 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (.....Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/164	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/64	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	03/164	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/11/64	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/64	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/163	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/162	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/67	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/163	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/65	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	02/164	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/163	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/11/65	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/67	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/8/65	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/9/66	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	16/11/65	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/67	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/65	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/67	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/164	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/11/69	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 20/10/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 20/10/69

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนตุลาคม 2568 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

๑๐ / 10 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16/6	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/8/6	E/5	✓	✓	LED/6W	2
	ห้องชาน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/6	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/6	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/6	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/6	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/4/6	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	28/8/6	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/4/6	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/6	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/9/6	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/8/6	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/6	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/4/6	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/2/6	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	23/3/6	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	13/4/6	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/6	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/6	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/9/6	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/6/6	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/6	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/12/6	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
	ห้องชาไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/6	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/6	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/6/6	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

20/10/68

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

20/10/68

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

20/10/68

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนตุลาคม 2568 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

9 / 10 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่ (3)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น (6)	ผลการ ทดสอบ (7)	ชุดดวง โคม (8)	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/9/67	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/6/67	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/7/67	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/4/67	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/1/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/4/67	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/10/67	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องชาร์ژไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/67	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องชาร์ژไฟ	12	3	✗	12v-2.8ah	19/5/66	W/8	✗	✗	LED/6W	✗
8	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	23/3/66	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/67	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	20/05/67	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah		ST2/9			LED/6W	
9	ห้องปั๊มดาดฟ้า	12	3	✓	12v-2.8ah		P/9			LED/6W	
G	ลานจอดรถ	12	3	✓	12v-2.8ah	15/4/67	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 20/10/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 20/10/68

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

รายการที่

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤศจิกายน 2568 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... / 11 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/68	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	20/10/68	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	22/8/68	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/68	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องบีบีดี	12	3	✓	12V-2.8ah	09/6/68	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	19/5/68	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องบิล	12	3	✓	12V-2.8ah	27/3/68	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	20/12/68	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	23/9/68	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาเตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	20/12/68	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	บันไดลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/68	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	บิโอมยาร	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/68	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/68	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	23/8/68	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	01/06	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	22/8/68	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	บันไดลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	30/4/68	.2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	18/8/68	.2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/68	.2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	29/6/68	.2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/68	.2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	02/6/68	.2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	05/6/68	.2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/4/68	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/9/68	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	19/8/68	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	01/6/68	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	40/10/68	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/3/68	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/68	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/68	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	บันไดลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	09/6/68	.3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/6/68	.3/2	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/11/68

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤศจิกายน 2568 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... / 11 / 2568

Building

ไท่ดีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/16	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/6	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/16	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/3/16	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/16	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah		ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	บันได	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/16	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/6	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/11/16	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/16	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/16	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/11/16	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/11/16	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah		ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/16	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	บันได	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/16	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	15/9/16	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/11/16	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/16	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/10/16	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/11/16	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤศจิกายน 2568 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

...../ 11 / 2568.....

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System		Light Bulbs		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	SLA	ขนาด	Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		กระแสตรง (..... Volt)	กระแสตรง (..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/63	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/66	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	26/12/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	11/11/63	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/9/63	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/64	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/9/68	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/11/68	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/68	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/9/67	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/68	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/66	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/67	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	29/10/67	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	18/4/67	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/67	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/67	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	24/8/68	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	28/6/65	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/66	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/67	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/66	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	04/63	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤศจิกายน 2568 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่4.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

...../11/2568.....

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(.....Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
7	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	25/6/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	21/9/68	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/6/62	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/64	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	20/4/65	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/1/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/66	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	17/6/67	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	20/10/68	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	21/3/66	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	21/9/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	20/5/67	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah		ST2/9			LED/6W	
9	ห้องปั่นคาสไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	20/6/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอด	12	3	✓	12v-2.8ah	15/1/64	G/9	✓	✓	LED/6W	2
								</			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

รายการที่

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนธันวาคม 2568 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ธ.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

12 / 12 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	20/10/68	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	27/9/68	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/68	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องปั๊มน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	05/10/68	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	27/4/68	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องนิติ	12	3	✓	12V-2.8ah	27/4/68	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	20/12/67	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	23/9/67	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	บันไดลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	19/4/67	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	29/9/67	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	23/3/66	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	01/6/66	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	22/8/65	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	บันไดลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	30/4/65	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✗	12V-2.8ah	21/7/65	2/2	✗	✗	LED/6W	✗
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/64	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	22/4/64	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/1/64	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	27/6/64	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	05/1/63	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/61	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	26/11/61	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	19/5/61	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	05/6/61	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	7/6/15	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/64	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/6/63	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/64	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	บันไดลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	05/1/63	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	03/6/65	3/2	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/12/68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนธันวาคม 2568 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ธ.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... 12 / 2568

Building

ไท่ดีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/64	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/12/67	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/64	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/3/64	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	24/3/18	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/1/64	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	07/62	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/67	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	บันได	12	3	✓	12v-2.8ah	04/63	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/65	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/63	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/63	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/9/65	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	17/2/67	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✗	12v-2.8ah	23/8/65	E/4	✗	✗	LED/6W	✗
4	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	20/9/66	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✗	12v-2.8ah	16/9/65	ST2/4	✗	✗	LED/6W	✗
5	บันได	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/64	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	15/4/65	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/67	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/65	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Date/วันที่ 22/12/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนธันวาคม 2568 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ธ.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

12 / 12 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge
		DC. Voltage	DC. Amperes	Distilled	Capacity	Lastest	Control System	Light Bulbs	Hours		
		แรงเคลื่อนไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	SLA	ขนาด	Change					
		กระแสตรง	กระแสตรง	แบตเตอรี่	ขนาด	วันที่เปลี่ยนล่าสุด					
(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	สภาพชุดหลอดไฟ	จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/6/63	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/2/65	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	15/10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	11/1/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/1/67	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/4/68	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/68	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/4/68	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/67	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/68	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/8/68	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/11	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/4/66	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/64	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	19/4/67	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/67	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/2/67	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/9/66	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	3/6/61	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/4/67	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/67	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/8/67	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	07/6/67	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/12/69
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนธันวาคม 2568 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... / 12 / 2568

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	29/12/67	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	29/12/67	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/67	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/12/67	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/12/67	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	28/12/66	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	28/12/66	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/12/67	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	29/12/67	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	20/10/68	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	23/12/67	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	20/12/67	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	30/12/67	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มคยฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	20/12/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอดรถ	12	3	✓	12v-2.8ah	15/12/67	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/12/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.SUP./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

รายการที่