

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ประจำเดือน ตุลาคม 2568



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdiddat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/4

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคา์พินวา ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	17 ตุลาคม 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย -The Cape	Analyzed Date	18-25 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	27 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-ช-0003)	Report No.	PKT6810110

Sampling Name ^[4]	น้ำเสียก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	11.10 น.	11.07 น.
Analysis No.	25684128	25684129

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.0	5.7	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	131	9.0	≤ 40.0
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	56.0	7.6	≤ 50.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	642	535	≤ 1300 ^[5]
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	8.1	0.6	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 2540 C	0.9	0.6	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	24.1	8.0	≤ 40.0

Physical Appearance	Sample 25684128 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
	Sample 25684129 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233จ วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : วิภากรวิทย์ มิตตะภา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา (ว-250-ช-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
27/10/68

ผู้อนุมัติ : นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์
นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-ช-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
27/10/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-2550

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

Get the Experience of Experts
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
BANGKOK Tel. (038) 740 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/4

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[1]	17 ตุลาคม 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[1]	ระบบบำบัดน้ำเสีย -The Cape	Analyzed Date	18-25 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[1]	แบบจ้วง	Report Date	27 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[1]	นางสาวถลัดดา ราณีรัตน์	Report No.	PKT6810110
Sampling Name ^[1]		น้ำเสียก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[1]		11.10 น.	11.07 น.
Analysis No.		25684129	25684130

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	-
9. Organic-Nitrogen ^[2]	ml/L	SM : 4500 Norg B	5.4	2.4	-
10. Ammonia-Nitrogen ^[2]	ml/L	SM : 4500-NH ₃ C	18.7	9.5	-

Physical Appearance	Sample 25684129 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
	Sample 25684130 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023	
	[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548	
	[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า	

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ สิงหะ

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑๗ / ๑๐ / ๖๘

ผู้อนุมัติ :

ก้องเกียรติ สิงหะ

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑๗ / ๑๐ / ๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พนักงานปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/10

Customer/Code	บริษัท เกมมิก จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	16 กรกฎาคม 2568
Customer Address	27.2./2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	16 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเดอะเคป-ส่วนลึก	Analyzed Date	16-23 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	24 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ธาณรัตน์ (ว-250-8-0003)	Report No.	PKT6807112
Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ		
Sampling Time ^[4]	08.36 น.		
Analysis No.	25682835		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
1. pH at 25.6 °C	-	SM : 4500-H+ B	7.2	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample 25682835 : ขอมเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทันองเดียวกัน

[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิรากริณี สิงทะน

นางสาวจิรากริณี สิงทะน (ว-250-8-0004)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

24, 7, 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-8-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

24, 7, 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	16 กรกฎาคม 2568
Customer Address	27.27/2 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิศุข ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	16 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[5]	สระเคอะเคป-ส่วนลึก	Analyzed Date	16-23 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	24 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[5]	นางสาวอติลา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6807112

Sampling Name ^[5]	น้ำสระว่านน้ำ
Sampling Time ^[5]	08.36 น.
Analysis No.	25682835

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	< 10.0	-
4. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25682835 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่านน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะ

[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะภา

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

24, 7, 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวาทา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

24, 7, 68



BC & E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
 BANGKOK Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 9/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	18 สิงหาคม 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	19 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเคอะเค-ส่วนลึก	Analyzed Date	19-26 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	27 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวอดิศักดิ์ ขานีรัตน์ (ว-250-ท-0003)	Report No.	PKT6808110
Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายนํ้า		
Sampling Time ^[4]	09.16 น.		
Analysis No.	25683254		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
1. pH at 25.6 °C	-	SM : 4500-H+ B	7.3	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample 25683254 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้าหรือกิจการอื่นๆ ในทางองคืเดียวกัน
[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิรากร พิชัย
นางสาวจันทร์ทิพย์ มีตะกา (ว-250-ท-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
27.8.68

ผู้อนุมัติ :

นิพนธ์ หงษ์
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ท-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
27.8.68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
BANGKOK Tel. (022) 720 424, 426-960 HIAHIN Tel. (032) 530 575, 515 473 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ปัววา ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	18 สิงหาคม 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	19 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[5]	สระเคอะเค-ส่วนลึก	Analyzed Date	19-26 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[5]	แบบชั่ง	Report Date	27 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[5]	นางสาวชลลดา ขำนิรัตน์	Report No.	PKT6808110

Sampling Name ^[5]	น้ำสระว้ายน้ำ
Sampling Time ^[5]	09.16 น.
Analysis No.	25683254

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	< 10.0	-
4. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25683254 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 มาตรฐานทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ชลลดา ขำนิรัตน์

นางสาวชลลดา ขำนิรัตน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

27/8/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวาทา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

27/8/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
นางสาวชลลดา ขำนิรัตน์

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

ประจำเดือน กันยายน 2568



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	18 กันยายน 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	18 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	สระเคอะเคป-ส่วนลึก	Analyzed Date	18-27 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบขั้ว	Report Date	29 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-8-0003)	Report No.	PKT6809129
Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายนํ้า		
Sampling Time ^[4]	09.56 น.		
Analysis No.	25683707		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
1. pH at 26.0 °C	-	SM : 4500-H+ B	7.6	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample 25683707 : ขอมเหลวใส มีกลิ่นเหม็น ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะ

[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะภา
นางสาวจิราภรณ์ มิตตะภา (ว-250-8-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๑/๙/๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวาทา พงษ์แก้ว
นางสาวสวาทา พงษ์แก้ว (ว-250-8-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๑/๙/๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
Tel. (02) 966 6005, 526 5124 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	18 กันยายน 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	18 กันยายน 2568
Sampling Source ^[5]	สระเคอะเคป-สวนลิ้น	Analyzed Date	18-27 กันยายน 2568
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	29 กันยายน 2568
Sampling By ^[5]	นางสาวถลัดดา ชานันรัตน์	Report No.	PKT6809129

Sampling Name ^[5]	น้ำสระว้างน้ำ
Sampling Time ^[5]	09.56 น.
Analysis No.	25683707

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
2. Residual Chlorine ^[1]	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^[1]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[6]	< 10.0	-
4. E.coli ^[1]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25683707 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จันทิพย์ วิฑิตะภา
นางสาวจันทิพย์ วิฑิตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29/9/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29/9/68



BC&E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
Tel. (031) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เกษมกิจ ภูเก็ต) /SK-001	Sampling Date ^[4]	หน้า 1/2 17 ตุลาคม 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเคหะเกษ-ส่วนลึก	Analyzed Date	18 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบเจาะ	Report Date	26 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวอลังค์ดา ธานีรัตน์ (ว-250-9-0003)	Report No.	PKT6811115
Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ		
Sampling Time ^[4]	10.15 น.		
Analysis No.	25684561		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
1. pH at 26.0°C	-	SM : 4500-H+ B	7.4	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample 25684561 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทางเดียวกัน

[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรางงาน :

นางสาวจันทิพย์ มีตะกอน
(ว-250-9-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/11/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-9-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/11/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/IDW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	17 ตุลาคม 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[5]	สระเคเค-ส่วนลึก	Analyzed Date	18 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	26 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[5]	นางสาวณัฏฐา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6811115
Sampling Name ^[5]	น้ำสระว่านน้ำ		
Sampling Time ^[5]	10.15 น.		
Analysis No.	25684561		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
2. Residual Chlorine ^[1]	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^[1]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0	-
4. E.coli ^[1]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25684561 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ในทันตสาธารณสุข
[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะภา

นางสาวจิราภรณ์ มิตตะภา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26/11/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26/11/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434 426 880 HUAHIN Tel. (032) 530 575 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า ที่ 9/10

Customer/Code	บริษัท เกมมิกซ์ จำกัด (โรงแรม เคปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	18 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	27/12 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	18 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	สระเคอะเคป-ส่วนลึก	Analyzed Date	18-25 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานันรัตน์ (ว-250-9-0003)	Report No.	PKT6811114

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายนํ้า
Sampling Time ^[4]	10.39 น.
Analysis No.	25684122

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
1. pH at 26.0°C	-	SM : 4500-H+ B	7.4	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance	Sample	25684122 : ขอลงท่อใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	--	---

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้าหรือกิจการอื่นๆ ในทางเดียวกัน

[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

กนกวิทย์ มิตรตะก
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตรตะก (ว-250-9-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 11 / 68

ผู้อนุมัติ :

Dr. Joon Joo
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-9-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 11 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4; 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 10/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	18 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	18 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[5]	สระเคอะเคป-ส่วนลึก	Analyzed Date	18-25 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[5]	แบบชั่ง	Report Date	26 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[5]	นางสาวอลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6811114

Sampling Name ^[5]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[5]	10.39 น.
Analysis No.	25684122

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0	-
4. E.coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25684122 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่ของเทศบาล

[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

กนกภรณ์ มีพรหม

นางสาวจันทรีทิพย์ มีตะกอน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26 / 11 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26 / 11 / 68



BC&E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 9/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เลปพันาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	19 ธันวาคม 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์ศรี ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเคอะเคป-ส่วนลึก	Analyzed Date	20-27 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	29 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวอัสดัตตา ชานีรัตน์ (ว-250-9-0003)	Report No.	PKT6812165

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายนํ้า
Sampling Time ^[4]	09.04 น.
Analysis No.	25685156

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
1. pH at 26.0°C	-	SM : 4500-H+ B	7.5	7.2-8.4	7.4-7.6

Physical Appearance Sample 25685156 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
- [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้าหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- [3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)
- [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29.12.68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-9-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29.12.68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 10/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	19 ธันวาคม 2568
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[5]	สระเคหะเคป-ส่วนลึก	Analyzed Date	20-27 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	29 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[5]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6812165

Sampling Name ^[5]	น้ำสระว่ายนํ้า
Sampling Time ^[5]	09.04 น.
Analysis No.	25685156

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]	Standard ^[3]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	1.0	0.6 - 1.0	1.0-3.0
3. Coliform Bacteria ^[1]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0	-
4. E.coli ^[1]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	-

Physical Appearance Sample 25685156 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้าหรือกิจการอื่นๆ ในกั้นองเดียวกัน
[3] : ตามมาตรฐานของ National Spa & Pool Institute (NSPI)
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[6] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

พิกุลรัตน์ อิ่มสมบูรณ์
นางสาวจันทร์ทิพย์ นิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29, 12, 68

ผู้อนุมัติ :

ปิยนันท์ หุ่นแก้ว
นางสาวเสาวภา หุ่นแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29, 12, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ภายนอก

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400