

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกประจำวันการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน ปี 2565

วันที่	เวลา	ปั๊ม คลอรีน ปกติ/ไม่ ปกติ	ระดับ คลอรีนใน ถัง(50ลิตร)	ค่า คลอรีน ตกค้าง (0.2-1.0)	ค่าความเป็น กรด-ด่าง (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ ละลายในน้ำ(DO) (2-4)	ปริมาณตะกอน (SV 30) (200 - 300mg/l)	สีตะกอน ในบ่อเติม อากาศ	อุณหภูมิน้ำ เสีย (≤ 40C)	Aerator Pump No1		Aerator Pump No2		ลงชื่อ	หมายเหตุ
										กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
										A(4.4-4.8)	V(380-400)	A(4.4-4.8)	V(380-400)		
1	8.30	✓	10	0.06	7.01	10.1	15	ดำ	33.1	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
2	8.35	✓	30	0.08	7.18	13.3	0	ดำ	32.5	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
3	8.40	✓	20	0.03	7.29	12.8	0	ดำ	31.2	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
4	8.30	✓	10	0.05	7.19	11.9	0	ดำ	32.2	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
5	8.35	✓	30	0.04	6.18	13.4	0	ดำ	33.1	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
6	8.30	✓	20	0.03	7.00	13.3	20	ดำ	31.2	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
7	8.35	✓	10	0.06	6.18	13.3	15	ดำ	32.3	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
8	8.30	✓	30	0.10	7.19	13.9	20	ดำ	33.4	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
9	8.45	✓	20	0.15	7.8	13.8	0	ดำ	31.2	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
10	8.35	✓	10	0.05	7.01	13.7	20	ดำ	33.1	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
11	8.30	✓	30	0	7.13	13.7	15	ดำ	32.5	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
12	8.35	✓	20	0.12	7.25	11.3	35	ดำ	33.1	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
13	8.30	✓	10	0.09	7.18	13.3	25	ดำ	32.3	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
14	8.45	✓	30	0.11	7.18	13.1	35	ดำ	32.2	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
15	8.30	✓	20	0.20	8.19	11.1	30	ดำ	31.5	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
16	8.30	✓	11	0.21	7.16	10.8	20	ดำ	30.0	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
17	8.30	✓	30	0.21	6.99	7.9	40	ดำ	31.5	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
18	8.30	✓	21	1.15	7.11	1.5	80	ดำ	32.5	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
19	8.30	✓	10	1.20	7.19	3.1	100	ดำ	33.1	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
20	8.30	✓	30	1.01	7.10	3.8	40	ดำ	31.5	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
21	8.30	✓	22	0.20	7.11	3.4	50	ดำ	30.5	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
22	8.35	✓	10	1.01	7.19	7.6	40	ดำ	29.7	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
23	8.35	✓	30	1.14	6.99	6.9	60	ดำ	27.6	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
24	8.30	✓	21	1.21	7.11	7.9	40	ดำ	33.2	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
25	8.30	✓	10	1.01	7.16	8.8	80	ดำ	31.5	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
26	8.30	✓	30	1.01	6.94	8.1	80	ดำ	32.2	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
27	8.30	✓	21	0.91	7.18	9.11	40	ดำ	30.5	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
28	8.35	✓	9	1.03	7.10	9.9	30	ดำ	31.5	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
29	8.30	✓	30	0.20	7.14	9.1	20	ดำ	32.5	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
30	8.30	✓	20	0.26	8.91	3.8	30	ดำ	31.8	4.4	400	4.4	400	หิวัช	
31	8.30	✓	10	0.26	6.11	8.1	40	ดำ	32.9	4.4	400	4.4	400	หิวัช	

หิวัช

Checked By
31, 7, 64

หิวัช

Verified By (BPH)
31, 7, 64

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน มิถุนายน ปี 2568

วันที่	เวลา	ปั๊ม คลอรีน ปกติ/ไม่ ปกติ	ระดับ คลอรีนใน ถัง(50ลิตร)	ค่า คลอรีน ตกค้าง (0.2-1.0)	ค่าความเป็น กรด-ด่าง (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ ละลายในน้ำ(DO) (2-4)	ปริมาณตะกอน (SV 30) (200 - 300mg/l)	สีตะกอน ในบ่อเติม อากาศ	อุณหภูมิน้ำ เสีย (≤ 40C)	Aretor Pump No1		Aretor Pump No2		ลงชื่อ	หมายเหตุ
										กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
										A(4.4-4.8)	V(380-400)	A(4.4-4.8)	V(380-400)		
1	8.30	✓	30	0.25	7.10	6.7	30	สี	21.1	4.4	400	4.4	400	นายพ	
2	8.40	✓	21	0.20	6.71	7.1	40	สี	22.2	4.4	401	4.4	400	นายพ	
3	8.50	✓	22	0.20	6.70	6.1	50	สี	22.1	4.4	400	4.4	400	นายพ	
4	8.40	✓	30	0.20	6.81	6.6	40	สี	22.1	4.4	400	4.4	400	นายพ	
5	8.30	✓	20	0.20	6.88	6.9	70	สี	20.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
6	8.36	✓	11	0.21	6.71	7.1	80	สี	20.1	4.4	400	4.4	400	นายพ	
7	8.30	✓	30	0.69	6.82	7.8	20	สี	21.2	4.4	400	4.4	400	นายพ	
8	8.40	✓	21	0.70	6.85	6.2	60	สี	20.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
9	8.30	✓	10	0.21	7.11	6.1	50	สี	22.6	4.4	400	4.4	400	นายพ	
10	8.30	✓	30	0.29	6.01	7.2	20	สี	20.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
11	8.40	✓	21	0.20	7.12	6.1	70	สี	21.2	4.4	400	4.4	400	นายพ	
12	8.30	✓	20	0.25	6.68	7.2	80	สี	20.0	4.4	400	4.4	400	นายพ	
13	8.38	✓	30	0.30	7.1	1.8	60	สี	21.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
14	8.40	✓	20	0.26	6.91	7.1	50	สี	22.6	4.4	400	4.4	400	นายพ	
15	8.30	✓	10	0.86	7.06	6.1	80	สี	24.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
16	8.38	✓	30	0.21	7.07	6.6	70	สี	21.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
17	8.40	✓	20	0.23	7.03	6.1	30	สี	22.0	4.4	400	4.4	400	นายพ	
18	8.36	✓	10	0.21	7.11	7.2	30	สี	22.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
19	8.30	✓	30	0.20	6.81	1.8	40	สี	21.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
20	8.38	✓	20	0.22	6.91	7.2	70	สี	22.6	4.4	400	4.4	400	นายพ	
21	8.40	✓	10	1.82	7.28	6.1	60	สี	22.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
22	8.36	✓	30	0.21	7.13	1.8	100	สี	22.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
23	8.40	✓	21	0.33	7.18	7.2	100	สี	21.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
24	8.30	✓	10	0.41	7.19	6.7	40	สี	22.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
25	8.40	✓	30	0.28	7.19	6.1	80	สี	21.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
26	8.30	✓	21	0.20	6.71	6.7	80	สี	22.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
27	8.30	✓	9	0.23	7.10	6.1	30	สี	20.6	4.4	400	4.4	400	นายพ	
28	8.30	✓	30	1.68	7.28	11.8	40	สี	20.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
29	8.30	✓	20	0.28	7.14	11.6	50	สี	21.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
30	8.38	✓	10	0.38	7.13	7.2	30	สี	22.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	
31	8.40	✓	30	1.20	7.19	9.1	40	สี	22.4	4.4	400	4.4	400	นายพ	

นายพ

Checked By
31/8/68

นายพ

Verified By (BPH)
31/8/68

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกประจำวันการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน สิงหาคม ปี 2563

วันที่	เวลา	ปั๊ม คลอรีน ปกติ/ไม่ ปกติ	ระดับ คลอรีนใน ถัง(50ลิตร)	ค่า คลอรีน ตกค้าง (0.2-1.0)	ค่าความเป็น กรด ค่า (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ ละลายในน้ำ(DO) (2-4)	ปริมาณตะกอน (SV 30) (200 - 300mg/l)	สีตะกอน ในบ่อเติม อากาศ	อุณหภูมิ น้ำ เสีย ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	Aerator Pump No1		Aerator Pump No2		ลงชื่อ	หมายเหตุ
										กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
1	8.30	✓	20	0.21	6.6	11.2	20	ดำ	29.3	4.4	100	4.4	100	สมิทธิ์	
2	8.40	✓	10	0.20	9.1	12.1	30	ดำ	31.4	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
3	8.30	✓	100	0.23	7.1	12.1	30	ดำ	31.6	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
4	8.36	✓	21	1.25	6.6	13.1	30	ดำ	31.4	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
5	8.40	✓	10	0.26	9.1	14.1	20	ดำ	29.9	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
6	8.46	✓	30	0.23	7.1	12.1	40	ดำ	30.1	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
7	8.30	✓	22	1.26	7.1	16.7	30	ดำ	30.2	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
8	8.40	✓	12	1.00	6.1	16.1	50	ดำ	30.1	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
9	8.36	✓	30	1.11	7.1	16.1	80	ดำ	30.4	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
10	8.40	✓	20	0.25	7.1	13.1	40	ดำ	31.4	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
11	8.30	✓	10	0.21	7.3	15.1	30	ดำ	32.4	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
12	8.40	✓	30	2.06	7.2	10.5	30	ดำ	31.7	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
13	8.30	✓	20	0.21	7.1	18.7	30	ดำ	30.6	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
14	8.40	✓	10	0.23	7.1	12.3	40	ดำ	30.2	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
15	8.40	✓	30	0.37	9.1	18.1	30	ดำ	31.6	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
16	8.30	✓	19	0.41	7.4	13.1	20	ดำ	32.4	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
17	8.50	✓	30	0.61	7.3	10.6	60	ดำ	31.4	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
18	8.35	✓	30	0.23	7.3	10.1	50	ดำ	30.3	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
19	8.36	✓	20	0.21	7.1	10.1	60	ดำ	30.4	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
20	8.40	✓	11	0.22	7.1	12.1	40	ดำ	31.6	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
21	8.30	✓	30	0.23	7.6	12.1	40	ดำ	30.2	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
22	8.40	✓	20	1.93	7.3	10.2	40	ดำ	30.4	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
23	8.36	✓	10	0.23	7.3	14.6	30	ดำ	29.6	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
24	8.40	✓	30	0.24	7.2	13.1	30	ดำ	30.4	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
25	8.56	✓	20	0.20	7.1	15.1	30	ดำ	32.1	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
26	8.40	✓	10	0.26	7.1	10.6	30	ดำ	34.0	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
27	8.50	✓	30	0.26	7.6	18.6	50	ดำ	31.6	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
28	8.30	✓	20	0.33	7.1	13.1	30	ดำ	29.9	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
29	8.40	✓	11	2.60	7.1	11.1	100	ดำ	30.9	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
30	8.34	✓	30	0.21	7.1	12.3	30	ดำ	30.7	4.4	400	4.4	400	สมิทธิ์	
31															

สมิทธิ์ 2563

Checked By
30/9/63

สมิทธิ์

Verified By (BPH)
30/9/63

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน ตุลาคม ปี ๖๖

วันที่	เวลา	ปั๊ม คลอรีน ปกติ/ไม่ ปกติ	ระดับ คลอรีนใน ถัง(50ลิตร)	ค่า คลอรีน ตกค้าง (0.2-1.0)	ค่าความเป็น กรด ค่า (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ ละลายในน้ำ(DO) (2-4)	ปริมาณตะกอน (SV 30) (200 - 300mg/l)	สีตะกอน ในบ่อเติม อากาศ	อุณหภูมิน้ำ เสีย ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	Aretor Pump No1		Aretor Pump No2		ลงชื่อ	หมายเหตุ
										กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
										A(4.4-4.8)	V(380-400)	A(4.4-4.8)	V(380-400)		
1	8.30	/	20	0.21	7.14	6.5	10	ดำ	32.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
2	8.35	/	10	0.23	6.97	7.1	30	ดำ	33.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
3	8.30	/	30	0.21	7.16	4.5	20	ดำ	32.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
4	8.30	/	20	0.24	7.15	8.1	30	ดำ	32.2	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
5	8.30	/	10	0.23	6.14	7.9	20	ดำ	31.3	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
6	8.35	/	30	1.01	7.10	9.1	15	ดำ	31.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
7	8.35	/	20	0.21	7.11	8.5	30	ดำ	32.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
8	8.35	/	10	0.28	7.33	10.1	20	ดำ	32.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
9	8.35	/	30	1.21	7.14	10.2	10	ดำ	32.2	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
10	8.30	/	20	0.23	7.11	10.1	10	ดำ	31.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
11	8.30	/	10	0.25	6.84	9.10	30	ดำ	31.5	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
12	8.30	/	30	0.21	6.15	9.10	20	ดำ	32.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
13	8.30	/	20	0.23	7.12	9.15	10	ดำ	31.5	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
14	8.30	/	10	0.21	7.13	6.15	20	ดำ	31.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
15	8.31	/	30	0.21	7.11	7.04	10	ดำ	31.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
16	8.35	/	20	0.22	7.15	7.19	20	ดำ	32.2	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
17	8.31	/	10	0.21	7.52	7.14	20	ดำ	32.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
18	8.35	/	30	0.21	7.21	7.14	10	ดำ	31.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
19	8.30	/	20	0.20	7.21	7.11	30	ดำ	32.3	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
20	8.40	/	10	0.23	7.11	9.1	30	ดำ	32.4	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
21	8.30	/	30	0.21	7.14	12.3	20	ดำ	31.4	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
22	8.30	/	20	0.25	7.46	11.5	10	ดำ	32.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
23	8.30	/	10	1.58	7.15	15.9	10	ดำ	31.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
24	8.30	/	30	0.25	7.14	17.4	10	ดำ	33.1	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
25	8.35	/	20	0.25	7.11	16.4	10	ดำ	33.4	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
26	8.35	/	10	0.21	7.29	19.1	20	ดำ	33.2	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
27	8.31	/	30	0.20	7.14	17.1	20	ดำ	33.3	4.5	400	4.5	400	ห.พ.	
28	8.30	/	20	0.30	7.20	17.0	10	ดำ	33.1	4.4	400	4.4	400	ห.พ.	
29	8.40	/	10	0.25	7.22	16.0	20	ดำ	33.4	4.4	400	4.4	400	ห.พ.	
30	8.20	/	10	0.35	7.12	11.2	10	ดำ	33.6	4.4	400	4.4	400	ห.พ.	
31	8.30	/	20	0.37	7.16	11.2	10	ดำ	33.2	4.4	400	4.4	400	ห.พ.	

.....
Checked By
31 / 10 / 66

.....
Verified By (BPH)
31 / 10 / 66

บันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน สิงหาคม ปี 63

วันที่	เวลา	ปั๊ม คลอรีน ปกติ/ไม่ปกติ	ระดับ คลอรีนใน ถัง (20 ลิตร)	ค่าคลอรีน ตกค้าง (0.2-1.0 mg/l)	ค่าความเป็น กรด-ด่าง(PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ(DO) (2-4 mg/l)	ปริมาณตะกอน (SV 30) (200 - 300mg/l)	สีตะกอน ในบ่อเดิม อากาศ	อุณหภูมิ น้ำเสีย ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	Aretor Pump No1		Aretor Pump No2		ลงชื่อ	หมายเหตุ
										กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
										A(4.4-4.8)	V(380-400)	A(4.4-4.8)	V(380-400)		
1	08.21	/	10	0.93	7.20	14.3	10	สี	32.1	5.4	400	4.4	400	นายทศพร	
2	08.30	/	30	0.91	7.23	17.1	20	สี	32.4	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
3	8.40	/	20	0.21	7.24	12.1	30	สี	32.2	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
4	8.50	/	13	0.23	6.19	14.3	10	สี	29.0	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
5	8.55	/	30	0.22	7.13	12.1	20	สี	29.3	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
6	8.50	/	20	0.21	7.13	10.3	30	สี	30.1	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
7	8.55	/	10	0.20	7.21	12.1	20	สี	30.2	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
8	8.40	/	30	0.24	7.13	12.4	10	สี	31.4	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
9	8.50	/	21	0.22	7.24	12.3	30	สี	30.2	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
10	8.40	/	10	1.02	7.24	14.3	20	สี	29.9	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
11	8.45	/	30	1.00	7.14	13.1	20	สี	30.2	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
12	8.50	/	20	2.20	7.22	17.2	10	สี	30.4	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
13	8.55	/	11	0.20	7.23	14.3	30	สี	30.4	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
14	8.40	/	30	0.21	7.14	14.3	10	สี	30.4	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
15	8.40	/	20	0.22	7.18	14.1	20	สี	31.4	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
16	8.50	/	10	0.22	7.13	14.2	30	สี	31.6	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
17	8.40	/	30	1.20	7.14	13.2	10	สี	30.1	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
18	8.55	/	20	0.21	7.16	12.1	20	สี	30.2	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
19	8.50	/	12	1.01	7.16	13.0	30	สี	31.4	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
20	8.50	/	30	0.19	7.33	13.4	20	สี	32.6	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
21	8.50	/	20	0.21	7.15	13.6	10	สี	30.4	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
22	8.40	/	10	1.21	7.16	19.4	20	สี	30.7	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
23	8.50	/	30	0.24	7.16	13.1	30	สี	30.8	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
24	8.50	/	20	0.21	7.15	17.3	10	สี	30.4	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
25	8.40	/	10	0.24	7.21	12.1	20	สี	30.9	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
26	8.50	/	30	1.20	7.20	12.3	30	สี	30.6	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
27	8.55	/	20	0.29	7.13	17.6	30	สี	31.4	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
28	8.50	/	10	0.22	7.14	13.1	10	สี	30.2	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
29	8.40	/	30	0.23	7.14	14.1	20	สี	31.2	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
30	8.50	/	20	0.21	7.20	10.3	30	สี	30.4	4.4	400	4.4	400	นายทศพร	
31															

นายทศพร ธีระวัฒน์
Checked By
30, 11, 63

นายทศพร ธีระวัฒน์
Verified By (BPH)
30, 11, 63

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน ธันวาคม ปี ๖๖

วันที่	เวลา	ปั๊ม คลอรีน ปกติ/ไม่ปกติ	ระดับ คลอรีนใน ถัง (20 ลิตร)	ค่าคลอรีน ตกค้าง (0.2-1.0 mg/l)	ค่าความเป็น กรด-ด่าง (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ (DO) (2-4 mg/l)	ปริมาณตะกอน (SV 30) (200 - 300mg/l)	สีตะกอน ในบ่อเติม อากาศ	อุณหภูมิ น้ำ เสีย (≤ 40C)	Aerator Pump No1 กระแส แรงดัน A(4.4-4.8) V(380-400)	Aerator Pump No2 กระแส แรงดัน A(4.4-4.8) V(380-400)	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	8.30	/	10	0.36	7.13	11.60	30	สี	29.1	4.4 400	4.4 400	นิค	
2	8.40	/	30	0.21	7.4	16.02	20	สี	31.2	4.4 400	4.4 400	นิค	
3	8.50	/	20	0.21	7.13	11.11	10	สี	33.2	4.4 400	4.4 400	นิค	
4	8.55	/	10	0.20	7.13	12.11	20	สี	32.1	4.4 400	4.4 400	นิค	
5	8.40	/	30	0.60	7.14	14.11	30	สี	33.2	4.4 400	4.4 400	นิค	
6	8.55	/	20	0.26	6.17	11.01	20	สี	30.1	4.4 400	4.4 400	นิค	
7	8.10	/	10	0.26	6.21	11.21	10	สี	33.2	4.4 400	4.4 400	นิค	
8	8.55	/	30	0.20	7.71	12.01	20	สี	33.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
9	8.40	/	20	0.21	7.20	12.10	30	สี	31.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
10	8.45	/	10	0.31	7.21	12.31	15	สี	32.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
11	8.30	/	30	1.11	7.13	13.21	20	สี	32.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
12	8.30	/	21	0.32	7.14	11.11	30	สี	35.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
13	8.30	/	12	0.26	7.20	11.30	20	สี	32.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
14	8.40	/	30	1.01	7.13	14.20	15	สี	34.2	4.4 400	4.4 400	นิค	
15	8.55	/	20	0.21	6.21	16.10	30	สี	32.3	4.4 400	4.4 400	นิค	
16	8.50	/	12	0.31	7.14	15.23	10	สี	33.9	4.4 400	4.4 400	นิค	
17	8.45	/	30	0.23	7.31	13.23	20	สี	31.8	4.4 400	4.4 400	นิค	
18	8.50	/	22	2.36	7.30	14.33	0	สี	32.1	4.4 400	4.4 400	นิค	
19	8.30	/	10	2.02	7.50	16.3	10	สี	33.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
20	8.40	/	30	0.31	7.46	14.3	10	สี	33.7	4.4 400	4.4 400	นิค	
21	8.30	/	20	0.21	7.13	14.2	0	สี	34.6	4.4 400	4.4 400	นิค	
22	8.30	/	30	1.30	6.30	15.21	20	สี	35.1	4.4 400	4.4 400	นิค	
23	8.50	/	30	0.38	7.13	16.30	30	สี	31.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
24	8.50	/	20	0.31	7.14	14.30	10	สี	34.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
25	8.30	/	11	0.20	7.41	16.30	20	สี	34.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
26	8.34	/	30	1.32	7.40	15.30	30	สี	33.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
27	8.55	/	22	0.41	7.31	14.30	20	สี	31.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
28	8.40	/	10	0.31	7.41	16.2	10	สี	30.8	4.4 400	4.4 400	นิค	
29	8.40	/	30	0.26	7.31	15.3	20	สี	30.9	4.4 400	4.4 400	นิค	
30	8.30	/	30	0.31	7.40	17.1	30	สี	32.4	4.4 400	4.4 400	นิค	
31	8.40	/	11	0.33	7.31	16.2	10	สี	31.2	4.4 400	4.4 400	นิค	

Signature

Checked By
31, 12, 62

Signature

Verified By (BPH)
31, 12, 64