

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 1 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	104	126		
	PCWP No. # 2	104	120	104	120	104	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	108	124	106	122	96	118
	SCWP No. # 6	110	140	110	138	96	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	128	106	128		
	CWP No. # 3	106	136	102	128	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 5160509 kwh
 # 3 16196963 kwh
 # 4 16000187 kwh



Checked By

1 / 7 / 68



Verified By (Engineer)

1 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 2 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>118</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>101</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>96</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>106</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>100</u>	<u>126</u>	<u>101</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>	<u>นสพ</u>	<u>อนิษฐ์</u>			

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5962978</u>	<u>kWh</u>
	<u># 3</u>	<u>16163351</u>	<u>kWh</u>
	<u># 1</u>	<u>16000373</u>	<u>kWh</u>

.....

 Checked By
2 / 7 / 68

.....

 Verified By (Engineer)
2 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 3 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	124	106	126		
	PCWP No. # 2	102	118	104	120	101	121
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	124	92	132	92	130
	SCWP No. # 1	106	124	104	124	91	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	126	102	126		
	CWP No. # 2	106	124	106	124	106	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุ		มณ		อริส	

Remark	Chiller # 1	5163174	kwh
	# 3	16166188	kwh
	# 1	16006006	kwh

.....
 Checked By
3 / 7 / 68

.....
 Verified By (Engineer)
3 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 1 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>102</u>	<u>118</u>		
	PCWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>86</u>	<u>120</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>108</u>	<u>138</u>	<u>90</u>	<u>132</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>	

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5168972</u>	<u>kWh</u>
	<u># 3</u>	<u>16166398</u>	<u>kWh</u>
	<u># 4</u>	<u>16008276</u>	<u>kWh</u>

.....

 Checked By
4 / 7 / 68

.....

 Verified By (Engineer)
4 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	124	102	128		
	PCWP No. # 2	106	120	104	118	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	134	110	138	90	132
	SCWP No. # 2	92	131	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	104	121	106	124		
	CWP No. # 4	102	126	104	126	106	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อ.กนก		จิรัช		ทอง	

Remark	Chiller # 1	5171379	kWh
	# 3	16172682	kWh
	# 4	16008372	kWh

.....
Checked By
๗ / ๗ / ๖๕

.....
Verified By (Engineer)
๕ / ๗ / ๖๕

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 6 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u>#2</u>	<u>101</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>128</u>		
	PCWP No. <u>#4</u>	<u>106</u>	<u>121</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>118</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u>#2</u>	<u>92</u>	<u>131</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u>#4</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>108</u>	<u>124</u>	<u>88</u>	<u>118</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u>#4</u>	<u>102</u>	<u>121</u>	<u>102</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u>#2</u>	<u>101</u>	<u>121</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>122</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>อริสริทธิ์</u>	<u>จิรยุทธ</u>	<u>จิรยุทธ</u>			

Remark

Chiller #1 5171478 kWh
#3 16175351 kWh
#4 16013766 kWh

จิรยุทธ

Checked By

6 / 7 / 68

วิภากร

Verified By (Engineer)

6 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
7 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	101	126		
	PCWP No. # 2	104	118	101	120	101	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	106	124	106	124	96	120
	SCWP No. # 6	110	138	110	131	96	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	126	106	124		
	CWP No. # 3	104	124	101	121	104	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 5177655 kwh
 # 3 16175400 kwh
 # 4 1601656 kwh

[Signature]

Checked By
7 / 7 / 68

[Signature]

Verified By (Engineer)
7 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
8 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #2	104	120	104	120		
	PCWP No. #4	104	130	100	128	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #6	92	138	92	138	96	130
	SCWP No. #2	92	134	90	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #3	106	126	106	126		
	CWP No. #4	102	126	104	126	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>มก</u>		<u>มก</u>		<u>อริศ</u>	

Remark
Chiller #1 5180324 kWh
#3 16182184 kWh
#4 16016335 kWh
อริศ

Checked By

8 / 7 / 68
วิรัตน์

Verified By (Engineer)

16 / 7 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 9 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>122</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 1</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>	<u>กนก</u>	<u>อดิษฐ์</u>			

Remark

Chiller # 1 5182076 kWh
3 16185019 kWh
4 16022961 kWh

อดิษฐ์

Checked By

9 / 7 / 68
วิรัช

Verified By (Engineer)

9 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
10 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	118	104	118		
	PCWP No. # 1	102	126	102	126	104	121
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	106	124	106	124	96	120
	SCWP No. # 6	110	138	110	138	96	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	126	106	126		
	CWP No. # 3	106	122	106	124	106	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		ณน		อริส	

Remark
Chiller # 1 5186555 kWh
3 16185260 kWh
4 16025621 kWh

Checked By
10 / 7 / 68

Verified By (Engineer)
10 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
11 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>106</u>	<u>118</u>	<u>106</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>134</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>134</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>100</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>ทรง</u>		<u>ทรง</u>	

Remark
Chiller # 1 5188798 kWh
3 16191792 kWh
1 16025813 kWh
Checked By
11 / 7 / 68
Verified By (Engineer)
11 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
12 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	118	102	120	106	124
	PCWP No. # 4	102	126	102	126	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	131	92	128
	SCWP No. # 4	106	124	102	122	98	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	126	104	126		
	CWP No. # 2	104	124	104	121	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัชกุล</u>		<u>อภิสัย</u>		<u>ทอง</u>	

Remark
Chiller #1 5188968 kWh
#3 16194422 kWh
#4 16031444 kWh
Checked By
12 / 7 / 68
Verified By (Engineer)
12 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

13 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	126	102	126		
	PCWP No. # 2	102	118	102	120	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	106	124	106	121	96	120
	SCWP No. # 6	110	138	110	134	98	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	126	101	126		
	CWP No. # 3	106	124	106	121	106	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		อริสส		อริสส	

Remark

Chiller # 1 5194 824 kWh
3 16194646 kWh
4 16034310 kWh

อริสส

Checked By

13 / 7 / 68

วิรัตน์

Verified By (Engineer)

13 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 14 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	120	102	118		
	PCWP No. # 4	104	126	102	128	102	128
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	138	110	138	96	130
	SCWP No. # 2	92	134	92	132	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	122	106	124		
	CWP No. # 4	102	126	104	128	104	128
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นาย</u>		<u>จิรัช</u>		<u>อริส</u>	

Remark Chiller #1 597107 kWh
#3 16901157 kWh
#4 16034419 kWh

อริส
Checked By
14 / 7 / 68
จิรัช
Verified By (Engineer)
14 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

15 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	126	102	126		
	PCWP No. # 2	106	120	104	120	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	132	92	130
	SCWP No. # 4	106	124	106	122	94	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	100	124	100	124		
	CWP No. # 2	104	124	104	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		นาย		นาย		อสิริ	

Remark

Chiller # 1 5197178 kWh

3 16204148 kWh

1 16040864 kWh

อสิริ

Checked By

15 / 7 / 68

วิจิตร

Verified By (Engineer)

15 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 16 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	118	104	118		
	PCWP No. # 1	102	126	102	126	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	106	124	106	124	94	120
	SCWP No. # 6	110	138	110	138	96	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	102	126	104	126		
	CWP No. # 3	106	124	102	120	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรเดช		นงน		อติสิทธิ์	

Remark	Chiller # 1	5203813	kWh
	# 3	16204375	kWh
	# 1	16043455	kWh

.....
อติสิทธิ์
Checked By
16 / 7 / 68

.....
วิรัตน์
Verified By (Engineer)
16 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 17 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>102</u>	<u>124</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>116</u>	<u>104</u>	<u>118</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>136</u>	<u>96</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุ</u>		<u>กนก</u>		<u>อริส</u>	

Remark Chiller # 1 5206413 kWh
3 16210998 kWh
1 16043649 kWh

อริส
 Checked By
17 / 7 / 68

จิรายุ
 Verified By (Engineer)
17 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 18 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	118	102	118		
	PCWP No. # 1	104	128	104	124	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	132	92	128
	SCWP No. # 1	106	124	106	124	98	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	126	104	124		
	CWP No. # 2	104	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	5206569	kWh
	# 2	16213577	kWh
	# 1	16049718	kWh


 Checked By
18 / 7 / 68


 Verified By (Engineer)
116 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

19 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #4	104	124	102	128		
	PCWP No. #2	104	118	102	118	104	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #A	106	124	106	124	86	120
	SCWP No. #B	110	134	110	138	90	134
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #2	104	124	104	126		
	CWP No. #3	106	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อนันต์		จิรัช		นภ	

Remark

Chiller #1 5212507 kWh

#3 16213666 kWh

#4 16052283 kWh

Checked By

19 / 7 / 68

Verified By (Engineer)

19 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

20 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	101	118	101	118		
	PCWP No. # 4	101	126	104	121	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	131	110	131	92	130
	SCWP No. # 2	92	131	92	132	90	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	101	126	101	126		
	CWP No. # 4	102	121	102	121	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อริสพร		อริสพร		จิรัช	

Remark

Chiller #1 5214982 kWh

#3 16219861 kWh

#4 16052358 kWh

จิรัช

Checked By

20 / 7 / 68

จิรัช

Verified By (Engineer)

20 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 21 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	104	124		
	PCWP No. # 2	104	118	104	120	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	131	92	130
	SCWP No. # 4	106	124	106	122	88	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	100	124	102	124		
	CWP No. # 2	106	124	106	124	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 5214986 kwh
3 16222411 kwh
4 16057904 kwh

Checked By

21 / 7 / 68

Verified By (Engineer)

21 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

 Date 22 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	120	106	120		
	PCWP No. # 4	104	126	104	126	104	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	108	124	106	124	96	118
	SCWP No. # 6	110	140	110	134	98	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	106	124		
	CWP No. # 3	106	124	104	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 5221048 kwh

3 16222411 kwh

4 16060423 kwh



Checked By

22 / 7 / 68


Verified By (Engineer)

22 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
23 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #4	102	128	104	126		
	PCWP No. #2	102	118	104	118	101	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #6	110	138	110	138	96	130
	SCWP No. #2	92	134	92	132	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #3	106	124	106	124		
	CWP No. #4	102	128	100	126	102	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		นก		จิรัช	

Remark

Chiller # 1 5223622 kwh

3 16229061 kwh

4 16060655 kwh


Checked By
23 / 7 / 68

Verified By (Engineer)
23 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
21 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	118	104	120		
	PCWP No. # 1	104	126	104	126	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	132	92	130
	SCWP No. # 1	106	124	106	124	94	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	126	100	126		
	CWP No. # 2	102	124	106	126	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		กนก		อริส	

Remark

Chiller # 1 5223841 kWh

3 16231869 kWh

1 16067100 kWh



Checked By

21 / 7 / 68


Verified By (Engineer)

21 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

25 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	100	122	104	126		
	PCWP No. # 2	100	112	104	116	104	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	102	120	104	120	102	120
	SCWP No. # 6	104	134	110	136	110	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	126	106	126		
	CWP No. # 3	106	124	106	124	110	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		ทรง		ทรง	

Remark

Chiller # 1 5230368 kWh

3 1623 2088 kWh

1 16089623 kWh

Checked By

25 / 7 / 68

Verified By (Engineer)

10 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
26 กรกฎาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>102</u>	<u>118</u>		
	PCWP No. <u># 4</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>118</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>134</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>90</u>	<u>136</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>82</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>120</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>อริส</u>		<u>อริส</u>		<u>ทรง</u>	

Remark

Chiller #1 5232822 kWh
#3 16238295 kWh
#4 16069663 kWh

Checked By
26 / 7 / 66
Verified By (Engineer)
26 / 7 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 27 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	124	104	128		
	PCWP No. # 2	104	120	104	118	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	132	92	130
	SCWP No. # 4	104	124	106	124	88	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	124	102	126		
	CWP No. # 2	106	124	104	124	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อติสิทธิ์		จิรัช		จิรัช	

Remark

Chiller #1 5232945 kWh
#3 16241364 kWh
#4 16076176 kWh

จิรัช

Checked By

27 / 7 / 68

จิรัช

Verified By (Engineer)

27 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 28 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	120	106	120		
	PCWP No. # 4	104	126	102	126	102	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	106	124	106	121	86	118
	SCWP No. # 6	110	140	110	136	90	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	102	121		
	CWP No. # 3	106	124	106	121	108	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>กนก</u>		<u>อริส</u>		<u>จิรยศ</u>	

Remark

Chiller # 1 5239438 kwh

3 16241462 kwh

4 16078756 kwh

จิรยศ

Checked By

28 / 7 / 68
อริส

Verified By (Engineer)

28 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 29 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	101	126		
	PCWP No. # 2	106	118	101	120	101	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	140	110	136	96	130
	SCWP No. # 2	92	134	92	131	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	126	106	126		
	CWP No. # 4	106	126	104	121	104	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นาง</u>		<u>อริส</u>		<u>อริส</u>	

Remark	Chiller # 1	5241901	Kwh
	# 3	16248320	Kwh
	# 4	16098842	Kwh

อริส
Checked By
29 / 7 / 68

อริส
Verified By (Engineer)
29 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 30 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>114</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>136</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 1</u>	<u>100</u>	<u>120</u>	<u>100</u>	<u>122</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>ทอง</u>	<u>ทอง</u>	<u>ทอง</u>		<u>ทอง</u>	

Remark

Chiller # 1 5242003 kWh
3 16251222 kWh
1 16085934 kWh

ทอง

Checked By

30 / 7 / 68

ทอง

Verified By (Engineer)

30 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 31 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>101</u>	<u>118</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>92</u>	<u>118</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>96</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>121</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>นง</u>		<u>อริส</u>	

Remark Chiller # 1 5249229 kWh

3 16251426 kWh

1 16089029 kWh

Checked By

31 / 7 / 68

Verified By (Engineer)

31 / 7 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 1 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>102</u>	<u>118</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>90</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>100</u>	<u>120</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรยุทธ</u>		<u>จิรยุทธ</u>		<u>นกก</u>	

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5252095</u>	<u>kWh</u>
	<u># 3</u>	<u>16258602</u>	<u>kWh</u>
	<u># 1</u>	<u>16089228</u>	<u>kWh</u>

Checked By

1 / 8 / 68

Verified By (Engineer)

1 / 16 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 2 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 4</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>102</u>	<u>110</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>88</u>	<u>128</u>
	SCWP No. <u># 4</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>122</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 4</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>122</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>128</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>นงน</u>		<u>จิรายุส</u>	

Remark

Chiller #1 5252192 kWh
#3 16261320 kWh
#4 16095567 kWh

Checked By

2 / 8 / 68

Verified By (Engineer)

2 / 4 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building E
Date 3 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	118	104	124		
	PCWP No. # 4	104	126	104	126	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	104	124	104	124	88	118
	SCWP No. # 6	110	134	110	134	90	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	126	104	126		
	CWP No. # 3	106	124	106	124	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark
Chiller # 1 5259015
Kwh
3 16261364
Kwh
4 16097999
Kwh
จิรัช
Checked By
3 / 8 / 68
จิรัช
Verified By (Engineer)
3 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 4 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	126	104	126		
	PCWP No. # 2	104	118	104	122	102	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	128	110	136	90	132
	SCWP No. # 2	92	132	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	120	106	124		
	CWP No. # 4	102	122	102	124	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	5261753	kwh
	# 3	16268328	kwh
	# 4	16098033	kwh

Checked By
4 / 8 / 68

Verified By (Engineer)
* / 16 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

5 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	100	120	102	118		
	PCWP No. # 4	104	126	104	126	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	136	92	134	92	130
	SCWP No. # 4	106	124	106	122	96	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	100	122	102	122		
	CWP No. # 2	106	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นาย</u>		<u>นาย</u>		<u>นาย</u>	

Remark

Chiller # 1 5261809 Kwh

3 16271264 Kwh

4 16104750 Kwh

Checked By

5 / 8 / 68

Verified By (Engineer)

5 / 16 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
6 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>118</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>94</u>	<u>118</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>96</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัชกุล</u>		<u>กนก</u>		<u>อริส</u>	

Remark
Chiller # 1 5268827
kWh
3 16271411
kWh
4 16107466
kWh
อริส
Checked By
6 / 8 / 68
หิรัญ
Verified By (Engineer)
6 / 4 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
7 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	118	104	120		
	PCWP No. # 1	102	128	104	126	104	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	138	110	136	96	130
	SCWP No. # 2	92	132	92	122	92	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	122	106	126		
	CWP No. # 1	104	128	102	124	101	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>นพวิทย์</u>		<u>อริส</u>	

Remark

Chiller # 1 5271557 kWh
 # 3 16278245 kWh
 # 1 16107659 kWh

Checked By
7 / 8 / 68
Verified By (Engineer)
7 / 16 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building B
Date 8 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u>#1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u>#2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u>#2</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>132</u>		
	SCWP No. <u>#4</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>122</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u>#1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u>#2</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>นรณ</u>		<u>นรณ</u>	

Remark
Chiller # 1 5271749 kWh
3 16280828 kWh
4 16114475 kWh
Checked By
8 / 8 / 68
Verified By (Engineer)
6 / 16 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

9 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	120	102	118		
	PCWP No. # 4	104	126	102	126	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	104	122	106	124	86	118
	SCWP No. # 6	110	131	110	138	90	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	126	104	126		
	CWP No. # 3	106	124	106	124	110	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อัครวิทย์		จิรัช		ณภพ	

Remark

Chiller #1 5277662 kWh
#3 16280946 kWh
#4 16117026 kWh

Checked By

9 / 8 / 68

Verified By (Engineer)

9 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 10 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 4</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>102</u>	<u>110</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>90</u>	<u>132</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>128</u>		
	CWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>121</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>122</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>	

Remark Chiller #1 5280144 kWh

#3 16287496 kWh

#4 16117096 kWh

จิรายุส

Checked By

10 / 8 / 68

ทศกริช

Verified By (Engineer)

10 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 11 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	120	104	122		
	PCWP No. # 4	102	126	104	126	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	122	92	124	92	130
	SCWP No. # 4	106	122	106	124	88	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	126	102	126		
	CWP No. # 2	104	126	104	124	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นงน</u>		<u>อริส</u>		<u>จิรัช</u>	

Remark

Chiller # 1 5280203 Kwh
3 16290314 Kwh
4 16123026 Kwh

Checked By

11 / 8 / 68

Verified By (Engineer)

11 / 4 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

12 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	126	102	124		
	PCWP No. # 2	104	120	104	122	104	119
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	106	124	106	124	96	120
	SCWP No. # 6	110	140	110	136	98	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	126	104	
	CWP No. # 3	106	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 5286667 Kwh
 # 3 16290373 Kwh
 # 4 16125648 Kwh

[Signature]

Checked By

12 / 8 / 68

[Signature]

Verified By (Engineer)

12 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 13 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>96</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>100</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>ทอ</u>		<u>อริส</u>	

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5289012</u>	<u>kWh</u>
	<u># 3</u>	<u>16297035</u>	<u>kWh</u>
	<u># 1</u>	<u>16125830</u>	<u>kWh</u>

อริส

Checked By

13 / 8 / 68

ทอ

Verified By (Engineer)

13 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 14 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u>#1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u>#2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>106</u>	<u>120</u>	<u>106</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u>#2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u>#1</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u>#1</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>100</u>	<u>122</u>		
	CWP No. <u>#2</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>นพ</u>			

Remark Chiller # 1 5289252 kWh
3 16299854 kWh
4 16131685 kWh

จิรัช

Checked By

14 / 8 / 68
14/8/68

Verified By (Engineer)

14 / 10 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 15 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	118	104	120		
	PCWP No. # 4	102	128	104	126	104	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	106	124	106	122	106	124
	SCWP No. # 6	110	138	110	136	110	136
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	102	124	104	124		
	CWP No. # 3	106	124	106	124	106	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		นพ		นพ	

Remark

Chiller # 1 5295525 kWh
3 16300040 kWh
4 16134045 kWh

Checked By

15 / 8 / 68

Verified By (Engineer)

15 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
16 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #4	106	121	102	128		
	PCWP No. #2	101	120	104	118	104	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #6	110	138	110	138	90	132
	SCWP No. #2	91	131	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #3	106	126	106	124		
	CWP No. #4	102	124	102	126	102	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>อริส</u>		<u>จิรัช</u>		<u>ณัฐ</u>	

Remark
Chiller #1 5297939 kWh
#3 16306317 kWh
#4 16134159 kWh
Checked By
16 / 8 / 68
Verified By (Engineer)
16 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 17 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	101	127	102	118		
	PCWP No. # 4	106	126	102	128	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	131	92	134	88	118
	SCWP No. # 4	101	121	106	124	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	121	102	126		
	CWP No. # 2	106	121	104	124	102	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark

Chiller #1 5297987 kWh

#3 16309046 kWh

#4 16139771 kWh

จิรัช

Checked By

17 / 8 / 68

the first

Verified By (Engineer)


17 / 6 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
F
Date
18 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	104	126		
	PCWP No. # 2	104	118	104	122	102	108
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	106	124	106	124	88	118
	SCWP No. # 6	110	140	110	138	90	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	124		
	CWP No. # 3	104	120	106	124	108	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 53032100 Kwh
 # 3 16309056 Kwh
 # 4 16142062 Kwh


Checked By
18 / 8 / 68

Verified By (Engineer)
16 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
19 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #2	106	120	106	122		
	PCWP No. #4	104	128	104	126	104	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #1	110	138	110	138	98	130
	SCWP No. #2	92	132	92	132	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #3	106	122	106	124		
	CWP No. #4	100	124	102	124	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นาง</u>		<u>อภิสิทธิ์</u>		<u>อภิสิทธิ์</u>	

Remark

Chiller #1 5305901 kWh
 #3 16315349 kWh
 #4 16142133 kWh

อภิสิทธิ์
Checked By
19 / 8 / 68
อภิสิทธิ์
Verified By (Engineer)
19 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 20 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>118</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 4</u>	<u>108</u>	<u>122</u>	<u>108</u>	<u>122</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>106</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>ทอง</u>		<u>อริส</u>	

Remark

Chiller # 1 5306106 kWh
3 16318076 kWh
1 16148113 kWh

อริส

Checked By

20 / 8 / 68

ทอง

Verified By (Engineer)

20 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 21 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>118</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>94</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>	

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>53124 99</u>	<u>kwh</u>
	<u># 3</u>	<u>163183 93</u>	<u>kwh</u>
	<u># 4</u>	<u>161507 00</u>	<u>kwh</u>

จิรายุส

Checked By

21 / 8 / 68

จิรายุส

Verified By (Engineer)

21 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 22 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	128	102	126		
	PCWP No. # 2	102	118	104	120	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	138	110	138	110	134
	SCWP No. # 2	92	134	92	132	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	124	104	126		
	CWP No. # 1	102	128	100	126	106	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>กนก</u>		<u>ณัฐ</u>	

Remark Chiller # 1 5314931 kWh
3 16324956 kWh
1 16150882 kWh

ณัฐ
 Checked By
22 / 8 / 68

ณัฐ
 Verified By (Engineer)
22 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 13 สิงหาคม 2564

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>101</u>	<u>122</u>	<u>104</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>101</u>	<u>136</u>	<u>104</u>	<u>136</u>	<u>97</u>	<u>128</u>
	SCWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>121</u>	<u>104</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>101</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>อนันต์</u>	<u>จิรายุส</u>	<u>ณนภ</u>			

 Remark Chiller #1 5315008 kWh
#3 16327632 kWh
#4 16156066 kWh

Checked By

23 / 8 / 64

Verified By (Engineer)

23 / 8 / 64

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 24 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	104	124		
	PCWP No. # 2	104	122	104	124	102	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	104	124	104	136	86	118
	SCWP No. # 6	110	138	110	138	90	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	124		
	CWP No. # 3	106	124	106	124	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark

Chiller # 1 5320798 Kwh
 # 3 16327695 Kwh
 # 4 16158418 Kwh

จิรัช

Checked By

24 / 8 / 68

จิรัช

Verified By (Engineer)

24 / 16 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 25 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #2	104	120	104	122		
	PCWP No. #4	104	126	104	126	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #6	110	138	110	138	90	132
	SCWP No. #4	92	124	104	124	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #3	106	120	106	124		
	CWP No. #4	106	124	102	124	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller #1 5323028 kWh
#3 16334166 kWh
#4 16158440 kWh

[Signature]

Checked By

25 / 8 / 68

[Signature]

Verified By (Engineer)

15 / 16 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

26 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	104	126		
	PCWP No. # 2	104	118	104	122	104	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	110	132	106	132	92	130
	SCWP No. # 4	106	124	106	124	96	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	124	102	124		
	CWP No. # 2	104	126	104	126	104	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 5323149 kwh
3 16337178 kwh
4 16164875 kwh

[Signature]

Checked By

26 / 8 / 68

[Signature]

Verified By (Engineer)

26 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 27 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>118</u>		
	PCWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>118</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>106</u>	<u>138</u>	<u>98</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>ณม</u>		<u>จิรายุส</u>	

Remark	<u>Chiller # 1 5329705 kwh</u>
	<u># 3 16337352 kwh</u>
	<u># 4 16167533 kwh</u>

จิรายุส

Checked By

27 / 8 / 68

จิรายุส

Verified By (Engineer)

27 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 28 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>101</u>	<u>118</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>106</u>	<u>132</u>	<u>108</u>	<u>138</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>94</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>122</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>100</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิราพร</u>	<u>ณภ</u>	<u>จิราพร</u>			

Remark

Chiller # 1 5229705 kWh
3 16337352 kWh
1 16167933 kWh

จิราพร

Checked By

28 / 8 / 68

วิจิตร

Verified By (Engineer)

96 / 6 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 29 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	118	102	118		
	PCWP No. # 1	102	128	104	126	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	132	92	128
	SCWP No. # 1	106	124	106	122	86	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	126	100	124		
	CWP No. # 2	104	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>ทอง</u>		<u>ทอง</u>	

Remark

Chiller # 1 5332426 kWh
3 16346435 kWh
4 16173981 kWh

ทอง
Checked By
29 / 8 / 68

วิรัช
Verified By (Engineer)
29 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 30 สิงหาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #4	102	126	104	126		
	PCWP No. #2	104	120	104	118	102	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #1	104	124	106	124	88	118
	SCWP No. #6	110	138	110	138	90	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #2	104	124	104	124		
	CWP No. #3	106	124	106	124	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		จิรายุส		จิรายุส	

Remark

Chiller #1 5338411 kWh

#3 16346555 kWh

#4 16176511 kWh

จิรายุส

Checked By

30 8 68

จิรายุส

Verified By (Engineer)

30 16 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 31 สิงหาคม 256

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	101	120	104	118		
	PCWP No. # 4	101	126	104	126	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	138	110	138	90	132
	SCWP No. # 2	92	131	92	132	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	101	126	106	122		
	CWP No. # 4	102	121	102	124	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อริสhti		นกก		จิรัช	

Remark

Chiller # 1 5340698 Kwh
 # 3 16353251 Kwh
 # 4 16176546 Kwh

Checked By

31 / 8 / 68

Verified By (Engineer)

31 / 8 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 1 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	121	104	126		
	PCWP No. # 2	101	122	104	118	102	110
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	136	92	132	92	130
	SCWP No. # 4	101	121	106	124	88	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	121	102	124		
	CWP No. # 2	101	126	106	124	102	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชพร		นภพ		จิรัชพร	

Remark

Chiller # 1 5340718 Kwh
3 16355905 Kwh
4 16182993 Kwh

จิรัชพร

Checked By

1 / 9 / 68

วิรัชพร

Verified By (Engineer)

1 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 2 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	101	122	101	121		
	PCWP No. # 4	101	126	102	121	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	101	111	101	121	86	120
	SCWP No. # 6	110	136	110	136	90	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	126	101	126		
	CWP No. # 3	106	121	102	126	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อริส		อริส		นพ	

 Remark Chiller # 1 5341051 Kwh
3 16355595 Kwh
4 16189816 Kwh
นพ

Checked By

2 / 9 / 68
นพ

Verified By (Engineer)

2 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 3 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>101</u>	<u>118</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>98</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิณณ</u>		<u>นภกร</u>		<u>อริส</u>	

Remark Chiller # 1 5347244 kWh
3 16357841 kWh
4 16192532 kWh

อริส
 Checked By
3 / 9 / 68

นภกร
 Verified By (Engineer)
3 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 4 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	118	106	120		
	PCWP No. # 4	102	128	104	130	104	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	130	92	130
	SCWP No. # 4	106	124	96	120	96	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	126	104	124		
	CWP No. # 2	104	124	106	136	106	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>วิญญู</u>		<u>ณรง</u>		<u>อภินันท์</u>	

Remark

Chiller # 1 534 9849 kWh
3 16364120 kWh
4 16192625 kWh

อภินันท์

Checked By

1 / 9 / 68

วิญญู

Verified By (Engineer)

1 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date ๕ กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>102</u>	<u>134</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>122</u>
	PCWP No. <u># 1</u>			<u>102</u>	<u>130</u>	<u>102</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>108</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>96</u>	<u>122</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>116</u>	<u>140</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>132</u>	<u>104</u>	<u>132</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>130</u>	<u>106</u>	<u>128</u>	<u>101</u>	<u>126</u>
	CWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>			

Remark Chiller # 1 5349996 kWh
3 16366743 kWh
1 16198774 kWh

จิรัช
 Checked By
5 / 9 / 68

จิรัช
 Verified By (Engineer)
5 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 6 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>122</u>		
	PCWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>130</u>
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>116</u>	<u>140</u>	<u>118</u>	<u>140</u>	<u>96</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>136</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>128</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>130</u>	<u>106</u>	<u>130</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>126</u>
	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>132</u>	<u>104</u>	<u>132</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>

Remark

Chiller # 1 5355834 khh
3 16366904 khh
1 16201602 khh

จิรัช

Checked By

6 / 9 / 68

จิรัช

Verified By (Engineer)

6 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 7 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>132</u>		
	PCWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>136</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>134</u>	<u>102</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 4</u>	<u>114</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>98</u>	<u>122</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>130</u>		
	CWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>128</u>
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>130</u>	<u>106</u>	<u>130</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>

Remark Chiller # 1 5358232 kWh
3 16373594 kWh
4 16201763 kWh

จิรัชกุล

Checked By

7 / 9 / 68

จิรัชกุล

Verified By (Engineer)

7 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 8 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>130</u>	<u>102</u>	<u>130</u>
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>134</u>	<u>104</u>	<u>134</u>	<u>102</u>	<u>130</u>
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>110</u>	<u>126</u>	<u>114</u>	<u>124</u>	<u>98</u>	<u>122</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>116</u>	<u>140</u>	<u>119</u>	<u>140</u>	<u>100</u>	<u>138</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>130</u>	<u>102</u>	<u>130</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>130</u>	<u>102</u>	<u>130</u>	<u>106</u>	<u>134</u>
	CWP No. <u># 4</u>	<u>100</u>	<u>130</u>	<u>100</u>	<u>130</u>	<u>104</u>	<u>136</u>
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>	

Remark Chiller # 1 5358383 kWh

3 16376242 kWh

1 16207492 kWh

จิรัช

Checked By

8 / 9 / 68

จิรัช



Verified By (Engineer)

8 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน


Building E

Date 9 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	132	102	130		
	PCWP No. # 4	104	134	104	136	102	128
	PCWP No. # 2	106	126	106	124	102	120
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	134	116	140	100	138
	SCWP No. # 2	92	136	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	102	132	106	130		
	CWP No. # 4	102	132	100	132	104	136
	CWP No. # 3	104	134	106	130	106	134
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 5364472 Kwh
3 16376388 Kwh
4 16209925 Kwh



Checked By

9 / 9 / 68





Verified By (Engineer)

9 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E


Date 10 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	136	104	134		
	PCWP No. # 2	106	121	104	124	102	120
	PCWP No. # 1	102	132	102	132	102	130
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	136	92	134	92	134
	SCWP No. # 4	104	121	104	124	100	124
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	100	132	100	130		
	CWP No. # 3	106	130	106	130	108	134
	CWP No. # 2	100	132	104	130	104	136
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 5366782
3 16382656
4 16210031

Kwh
Kwh
Kwh



Checked By

10 / 9 / 68




Verified By (Engineer)

10 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 11 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	124	106	124		
	PCWP No. # 1	102	132	102	130	102	126
	PCWP No. # 4	104	134	104	134	100	130
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	104	126	110	124	110	124
	SCWP No. # 6	116	140	116	140	116	136
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	104	130	104	130		
	CWP No. # 2	102	132	104	130	102	126
	CWP No. # 4	102	132	100	130	100	128
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 5366908 Kwh
 # 3 16385416 Kwh
 # 4 16215808 Kwh

Checked By

11 / 9 / 68

Verified By (Engineer)

11 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 12 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	132	102	132		
	PCWP No. # 2	106	124	106	124	106	122
	PCWP No. # 4	104	132	104	132	104	130
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	118	140	118	140	114	138
	SCWP No. # 2	92	134	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	132	102	132		
	CWP No. # 2	102	130	102	130	104	138
	CWP No. # 3	106	130	106	130	106	134
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		จิรายุส		ทรง	

Remark Chiller #1 5372894 kWh

#3 16218219 kWh

#4 16385669 kWh

.....

 Checked By
12 / 9 / 68

.....

 Verified By (Engineer)
12 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 13 กันยายน 2563

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	124	102	124		
	PCWP No. # 4	104	134	104	132	104	120
	PCWP No. # 1	102	132	102	132		
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	136	92	136	92	128
	SCWP No. # 4	112	126	112	124	88	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	132	106	132		
	CWP No. # 3	106	130	106	130		
	CWP No. # 4	102	132	102	132	104	120
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		จิรายุส		จิรายุส	

Remark Chiller #1 5375313 kWh

#3 16391970 kWh

#4 16218441 kWh

Checked By

13 / 9 / 68

Verified By (Engineer)

13 / 9 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 14 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u>#4</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>102</u>	<u>128</u>		
	PCWP No. <u>#1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u>#4</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No. <u>#6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>90</u>	<u>134</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u>#4</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u>#2</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>122</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรยุทธ</u>	<u>จิรยุทธ</u>	<u>จิรยุทธ</u>	<u>จิรยุทธ</u>	<u>จิรยุทธ</u>	<u>จิรยุทธ</u>

Remark Chiller #1 5375562 kWh
#3 16394620 kWh
#4 16224082 kWh

จิรยุทธ

 Checked By
14 / 9 / 68

วิภากร

 Verified By (Engineer)
14 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 15 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #1	102	126	102	126		
	PCWP No. #2	102	118	102	120	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #6	110	138	110	138	90	130
	SCWP No. #2	92	134	92	132	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #2	102	126	102	126		
	CWP No. #3	106	124	106	124	110	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		จิรัชกุล		นง	

Remark Chiller #1 5380965 kWh

#3 16394906 kWh

#4 16226289 kWh

นง

Checked By

15 / 9 / 68

นิ-จิรัชกุล

Verified By (Engineer)

15 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

16 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u>#2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>102</u>	<u>118</u>		
	PCWP No. <u>#4</u>	<u>104</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u>#2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u>#4</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>94</u>	<u>118</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u>#3</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>122</u>		
	CWP No. <u>#4</u>	<u>102</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>	<u>จิรายุส</u>	<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>	

Remark

Chiller #1 5383286 kWh

#3 16401099 kWh

#4 16226497 kWh

จิรายุส

Checked By

16 / 9 / 68

วิภากร

Verified By (Engineer)

16 / 9 / 68


แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 17 February 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>104</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>118</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>104</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>106</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>mm</u>		<u>อริส</u>		<u>อริส</u>	

Remark

Chiller # 1 5383363 kWh
3 16403708 kWh
1 16232455 kWh


Checked By

17 / 9 / 68


Verified By (Engineer)

17 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 18 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 4</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>96</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>วณ</u>		<u>อริส</u>	

Remark Chiller # 1 5389312 kWh
3 16403912 kWh
4 16235173 kWh

อริส

Checked By

18 / 9 / 68
วณ

Verified By (Engineer)

18 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 19 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	128	102	128		
	PCWP No. # 2	102	118	102	120	106	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	134	92	128
	SCWP No. # 4	106	124	106	124	86	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	102	124	102	124		
	CWP No. # 4	102	126	102	126	100	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชพงศ์		จิรัชพงศ์		กนก	

Remark

Chiller # 1 5391500

kwh

3 16410391

kwh

4 16235324

kwh

Checked By

19/9/68

Verified By (Engineer)

19/9/68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 20 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	101	122	104	118		
	PCWP No. # 4	102	121	104	126	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	101	121	106	122	88	118
	SCWP No. # 6	110	138	110	140	90	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	121	102	124		
	CWP No. # 2	106	126	106	126	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	5391522	kwh
	# 3	16413037	kwh
	# 4	16241393	kwh

.....
Checked By
20 / 9 / 68

.....
Verified By (Engineer)
20 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 21 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	126	104	126		
	PCWP No. # 2	102	122	102	124	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	138	111	138	90	132
	SCWP No. # 2	92	134	96	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	126	104	126		
	CWP No. # 3	102	124	102	124	108	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อริสริศ		อริสริศ		จิรัชญ์	

Remark

Chiller # 1 5398108

Kwh

3 16413065

Kwh

4 16240358

Kwh

จิรัชญ์
.....
Checked By
21, 9, 68

.....
Verified By (Engineer)
21, 9, 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 22 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	118	102	124		
	PCWP No. # 4	104	136	101	128	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	90	132	92	131	92	130
	SCWP No. # 4	106	124	101	121	88	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	124	106	121		
	CWP No. # 4	102	126	102	126	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>กรรณ</u>		<u>อริส</u>		<u>อริส</u>	

Remark	Chiller # 1	5400435	Kwh
	# 3	16419416	Kwh
	# 4	16243884	Kwh

อริส
Checked By
22 / 9 / 68

อริส
Verified By (Engineer)
22 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 23 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u>4</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u>2</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>106</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u>#4</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No. <u>#6</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u>#4</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u>#2</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>MSD</u>	<u>MSD</u>	<u>MSD</u>		<u>MSD</u>	

Remark Chiller #1 5400495 kWh

#3 16422231 kWh

#4 16250163 kWh

MSD

Checked By

23 / 9 / 68

MSD

Verified By (Engineer)

23 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 21 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	118	104	118		
	PCWP No. # 1	102	128	104	126	102	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	140	110	138	98	130
	SCWP No. # 2	92	134	92	132	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	126	106	126		
	CWP No. # 3	106	124	106	122	106	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		กนก		อริส	

Remark

Chiller # 1 5407439 kWh
 # 3 1642244 kWh
 # 1 16252862 kWh

อริส

Checked By

21 / 9 / 68

กนก

Verified By (Engineer)

24 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 25 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>102</u>	<u>129</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>100</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>118</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>94</u>	<u>136</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 4</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>110</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>120</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุ</u>	<u>มด</u>	<u>อภินันท์</u>			

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5410089</u>	<u>kwh</u>
	<u># 3</u>	<u>16425034</u>	<u>kwh</u>
	<u># 1</u>	<u>16256977</u>	<u>kwh</u>

อภินันท์

Checked By

25 / 9 / 68
วิภากร

Verified By (Engineer)

25 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 26 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	118	104	118	106	120
	PCWP No. # 1	102	128	104	126	106	11
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	106	124	106	122	106	122
	SCWP No. # 6	110	140	110	140	108	134
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	126	102	122		
	CWP No. # 2	104	124	106	124	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชญ์		กมล		กมล	

Remark	Chiller # 1	5416817	kWh
	# 3	16425215	kWh
	# 1	16259562	kWh

.....
Checked By
26 / 9 / 68

.....
Verified By (Engineer)
26 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 27 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #4	102	126	102	126		
	PCWP No. #2	104	122	104	122	106	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #6	114	138	114	138	96	130
	SCWP No. #2	92	134	92	134	92	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #2	104	124	104	126		
	CWP No. #3	106	124	104	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>อริส</u>		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>	

Remark Chiller #1 5A19187 kWh

#3 16A31848 kWh

#4 16209686 kWh

จิรัช

Checked By

27 / 9 / 68

พริษฐ์

Verified By (Engineer)

27 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 28 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	122	102	122		
	PCWP No. # 4	101	121	101	121	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	131	92	131	92	130
	SCWP No. # 4	101	122	101	121	88	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	121	106	121		
	CWP No. # 4	102	121	102	121	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>	

Remark

Chiller # 1 5119283 kWh
 # 3 16131510 kWh
 # 4 16265658 kWh

จิรัช

Checked By

28 / 9 / 68

จิรัช

Verified By (Engineer)

28 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 29 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	101	126		
	PCWP No. # 2	106	120	106	120	102	110
	PCWP No. 1						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	106	124	101	121	88	118
	SCWP No. # 6	110	140	110	138	90	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	100	120	102	121		
	CWP No. # 2	106	124	104	121	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>กมล</u>	<u>อานนท์</u>	<u>จิรายุส</u>			

Remark

Chiller # 1 5425620 kWh
 # 3 16434586 kWh
 # 4 16268020 kWh

จิรายุส

Checked By

29 / 9 / 68

วิจิตร

Verified By (Engineer)

29 / 9 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 30 กันยายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #2	104	118	104	120		
	PCWP No. #4	104	126	102	126	102	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #6	110	140	110	138	98	130
	SCWP No. #2	92	134	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #2	104	124	104	124		
	CWP No. #3	106	126	104	126	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>nmj</u>		<u>CSKNO</u>		<u>CSKNO</u>	

Remark Chiller #1 5428101 kWh

#3 16441643 kWh

#4 16268110 kWh

nmj

Checked By

30/9/68

nmj

Verified By (Engineer)

30/9/68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 1 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u>#1</u>	<u>104</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u>#2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>101</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u>#2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u>#1</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u>#3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u>#1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>100</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>121</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัชกุล</u>		<u>ทอง</u>		<u>อริสรา</u>	

Remark Chiller #1 5428353 kWh
#3 16444530 kWh
#1 16294901 kWh

อริสรา
 Checked By
1 / 10 / 68

15
 Verified By (Engineer)
1 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

2 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	118	102	118		
	PCWP No. # 1	102	128	102	128	102	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	106	124	106	124	96	120
	SCWP No. # 6	110	140	108	138	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	104	126	104	126		
	CWP No. # 2	104	124	106	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark

Chiller # 1 5434440 kWh
3 16444807 kWh
1 16277235 kWh

(Signature)

Checked By

2 / 10 / 68

(Signature)

Verified By (Engineer)

2 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 3 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>106</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>140</u>		
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>108</u>	<u>122</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>วิเศษ</u>		<u>นงน</u>		<u>นงน</u>	

Remark Chiller # 1 5436804 kWh
3 16451211 kWh
1 16277391 kWh

นงน

 Checked By
3 / 10 / 68

นงน

 Verified By (Engineer)
3 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 1 สิงหาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	118	104	124		
	PCWP No. # 4	102	128	102	126	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	136	92	128
	SCWP No. # 4	108	124	104	124	98	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	124	106	124		
	CWP No. # 4	104	126	104	126	104	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		อริส		มณ	

Remark	Chiller #1	5437015	kWh
	#3	16453843	kWh
	#4	16283187	kWh

.....
Checked By
A. 10. 68

.....
Verified By (Engineer)
10. 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

5 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #4	102	128	102	126		
	PCWP No. #2	104	118	101	122	101	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #4	106	124	106	126	96	120
	SCWP No. #6	108	138	110	138	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #4	104	126	101	121		
	CWP No. #2	106	124	106	121	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		อริส		อริส	

Remark

Chiller #1 5443082 kWh

#3 16454044 kWh

#4 16285412 kWh

Checked By

5 10 68

Verified By (Engineer)

5 10 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 6 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>ศิริกุล</u>		<u>ทรง</u>		<u>ศิริกุล</u>	

Remark Chiller # 1 5445199 kWh
3 16461777 kWh
1 16285415 kWh

ศิริกุล
 Checked By
6 / 10 / 68

MS
 Verified By (Engineer)
6 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 7 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>101</u>	<u>118</u>	<u>101</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 4</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>110</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 4</u>	<u>100</u>	<u>124</u>	<u>100</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>121</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นาง</u>	<u>นาง</u>	<u>นาง</u>		<u>นาง</u>	

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5445321</u>	<u>kwh</u>
	<u># 3</u>	<u>16463326</u>	<u>kwh</u>
	<u># 4</u>	<u>16290429</u>	<u>kwh</u>

นาง

Checked By

7 / 10 / 68

นาง

Verified By (Engineer)

7 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 8 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 7</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>100</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>ทอง</u>		<u>อติพร</u>	

Remark Chiller # 1 5451109 kwh

3 16463471 kwh

4 16292700 kwh

อติพร

Checked By

8 / 10 / 68

ME

Verified By (Engineer)

6 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 9 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	128	102	126		
	PCWP No. # 2	102	120	102	116	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	138	108	136	96	130
	SCWP No. # 2	92	134	92	132	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	126	106	126		
	CWP No. # 3	106	124	106	124	106	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>นาง</u>		<u>อานนท์</u>	

Remark

Chiller # 1 5456991 Kwh
 # 3 16466363 Kwh
 # 4 16292700 Kwh

อานนท์

Checked By

9 / 10 / 68

15

Verified By (Engineer)

9 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 10 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	120	104	118		
	PCWP No. # 1	102	128	102	128	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	132	92	134	92	130
	SCWP No. # 1	108	124	108	126	88	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	122	106	124		
	CWP No. # 1	104	126	104	126	106	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		ณง	

Remark

Chiller # 1 5459233 kWh
 # 3 16472949 kWh
 # 4 16292832 kWh

Checked By

10 / 10 / 68

Verified By (Engineer)

10 / 10 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 11 กุมภาพันธ์ 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	120	104	120		
	PCWP No. # 4	102	104	102	124	104	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	92	124	94	124	92	140
	SCWP No. # 6	90	132	90	132	90	138
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	100	124	100	124		
	CWP No. # 4	102	124	100	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>ณัฐกร</u>		<u>ณัฐกร</u>		<u>ณัฐกร</u>	

Remark Chiller #1 5459233 kWh

#3 16473962 kWh

#4 16293104 kWh

ณัฐกร

Checked By

11 / 10 / 68

118

Verified By (Engineer)

11 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 12 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>122</u>	<u>104</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>102</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>90</u>	<u>132</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>102</u>	<u>136</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>122</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>	<u>จิรายุส</u>	<u>จิรายุส</u>			

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5464764</u>	<u>kWh</u>
	<u># 3</u>	<u>16475442</u>	<u>kWh</u>
	<u># 4</u>	<u>16300021</u>	<u>kWh</u>

จิรายุส

 Checked By
12 / 10 / 68

MS

 Verified By (Engineer)
12 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 13 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	128	104	128		
	PCWP No. # 2	104	120	104	122	104	112
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	136	92	130
	SCWP No. # 4	108	126	110	122	104	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	104	120	104	124		
	CWP No. # 4	102	126	102	126	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นาง</u>		<u>อ.อริส</u>		<u>อ.อริส</u>	

Remark

Chiller # 1 5466877 kWh
3 16481335 kWh
4 16300051 kWh

อ.อริส

Checked By

13 / 10 / 68

MS

Verified By (Engineer)

13 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

14 ตุลาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	120	104	122		
	PCWP No. # 4	104	128	104	128	104	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	108	126	104	126	96	120
	SCWP No. # 6	110	140	110	138	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	124	104	124		
	CWP No. # 2	104	124	104	126	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1

5466881

kWh

3

16483657

kWh

4

16305120

kWh

[Signature]

Checked By

14 / 10 / 69

[Signature]

Verified By (Engineer)

14 / 10 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 19 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	104	128	104	126		
	PCWP No. # 2	106	118	106	118	104	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	140	110	140	100	130
	SCWP No. # 2	92	134	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	106	124		
	CWP No. # 3	106	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>ทรง</u>		<u>ทรง</u>		<u>ทรง</u>	

Remark Chiller # 1 5472391 kwh
3 16483725 kwh
1 16307282 kwh

ทรง
 Checked By
15 / 10 / 68

MS
 Verified By (Engineer)
15 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 16 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	104	120	104	118		
	PCWP No. <u># 1</u>	104	120	104	126	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	92	134	92	134	92	130
	SCWP No. <u># 1</u>	110	124	106	124	96	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	106	124	106	124		
	CWP No. <u># 1</u>	102	126	102	126	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>ทพญ</u>	<u>ทพญ</u>	<u>ทพญ</u>			

Remark Chiller # 1 5422997 kWh
3 16486120 kWh
1 16307282 kWh

ทพญ

Checked By

16 / 10 / 68
MS

Verified By (Engineer)

16 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 17 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	104	128	104	128		
	PCWP No. # 2	106	118	106	118	104	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	108	126	108	124	96	120
	SCWP No. # 6	110	140	110	140	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	106	124	102	124		
	CWP No. # 2	106	124	106	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>น.น.ก</u>		<u>น.น.ก</u>		<u>อ.อ.ก</u>	

Remark Chiller # 1 5479577 kwh
3 16492309 kwh
4 16501371 kwh

อ.อ.ก
 Checked By
17 / 10 / 68

น.น.ก
 Verified By (Engineer)
17 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 18 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>90</u>	<u>134</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>108</u>	<u>120</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>	

 Remark Chiller # 1 5479679 kWh
3 16494856 kWh
4 16313206 kWh



 Checked By
18 / 10 / 68



 Verified By (Engineer)
18 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 19 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	128	102	128		
	PCWP No. # 2	101	120	101	118	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	131	92	131	92	130
	SCWP No. # 4	101	122	101	121	88	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	121	106	121		
	CWP No. # 4	102	121	102	121	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อ.อริส		อ.อริส		จิรายุส	

Remark

Chiller #1 5195044 kWh
 #3 16495001 kWh
 #4 16315155 kWh

จิรายุส

Checked By

19 / 10 / 68

MS

Verified By (Engineer)

19 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 20 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	120	104	120		
	PCWP No. # 4	104	128	102	128	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	110	122	104	122	88	120
	SCWP No. # 6	110	138	110	138	90	134
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	124	102	124		
	CWP No. # 2	106	124	106	124	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 5487103 Kwh
3 16501220 Kwh
4 16315540 Kwh

Checked By

20 / 10 / 68

Verified By (Engineer)

20 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 21 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #4	104	130	102	128		
	PCWP No. #2	106	120	104	120	101	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #6	112	140	110	138	100	130
	SCWP No. #2	92	134	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #2	106	126	106	124		
	CWP No. #3	106	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

 Remark Chiller #1 5487184 kWh
#3 16503880 kWh
#4 16321170 kWh


Checked By

21 / 10 / 68


Verified By (Engineer)

21 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 22 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	120	104	120		
	PCWP No. # 4	102	128	104	128	102	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	134	92	130
	SCWP No. # 4	106	124	106	122	100	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	122	106	126		
	CWP No. # 4	104	126	106	126	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรพร		รอง		อริส	

Remark

Chiller # 1 5493103 Kwh
 # 3 16504126 Kwh
 # 4 16323546 Kwh

อริส

Checked By

22 / 10 / 68

MS

Verified By (Engineer)

22 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 23 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u>#1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>128</u>		
	PCWP No. <u>#2</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>106</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>118</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u>#4</u>	<u>108</u>	<u>122</u>	<u>108</u>	<u>124</u>	<u>98</u>	<u>120</u>
	SCWP No. <u>#6</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u>#1</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>100</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u>#2</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>นพวิทย์</u>		<u>อริสรา</u>	

 Remark Chiller #1 5499364 kWh
#3 16506620 kWh
#4 16323546 kWh
อริสรา

Checked By

23 / 10 / 68
NE

Verified By (Engineer)

10 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 24 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>118</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>132</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>136</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>122</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>รณกร</u>		<u>รณกร</u>	

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5500109</u>	<u>khk</u>
	<u># 3</u>	<u>16511972</u>	<u>khk</u>
	<u># 4</u>	<u>16323659</u>	<u>khk</u>

รณกร

 Checked By
24 / 10 / 68

NS

 Verified By (Engineer)
24 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 25 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	126	102	126		
	PCWP No. # 2	104	120	104	118	102	112
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	92	134	92	134	92	134
	SCWP No. # 4	104	122	106	124	88	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	124	106	124		
	CWP No. # 4	102	124	102	126	102	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>กนก</u>		<u>จิรัช</u>	

Remark Chiller #1 5500180 kWh

#3 16514261 kWh

#4 16328619 kWh

จิรัช

Checked By

25 / 10 / 68

กส

Verified By (Engineer)

25 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 26 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	122	102	120		
	PCWP No. # 4	104	126	104	128	104	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	104	124	106	124	88	120
	SCWP No. # 6	110	136	110	140	92	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	124	104	126		
	CWP No. # 2	104	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark

Chiller # 1 5905657

Kvh

3 16518271

Kvh

4 16330646

Kvh

จิรัช

Checked By

26, 10, 68

NS

Verified By (Engineer)

26, 10, 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 27 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	104	128		
	PCWP No. # 2	104	120	102	122	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	140	110	138	100	130
	SCWP No. # 2	92	136	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	124		
	CWP No. # 3	106	122	106	122	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นพก</u>		<u>อริส</u>		<u>อริส</u>	

Remark

Chiller # 1 5507691 Kwh
3 46519320 Kwh
4 16330699 Kwh

อริส

Checked By

27 / 10 / 68

NS

Verified By (Engineer)

27 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 28 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>106</u>	<u>118</u>	<u>106</u>	<u>118</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 1</u>	<u>108</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>100</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>121</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นางสาว</u>	<u>นางสาว</u>	<u>นางสาว</u>		<u>นางสาว</u>	

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5507691</u>	<u>kWh</u>
	<u># 3</u>	<u>16521814</u>	<u>kWh</u>
	<u># 1</u>	<u>16335953</u>	<u>kWh</u>

นางสาว
Checked By
28 / 10 / 68

M-S
Verified By (Engineer)
28 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 29 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>128</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>118</u>	<u>104</u>	<u>118</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>110</u>	<u>122</u>	<u>108</u>	<u>124</u>	<u>96</u>	<u>120</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>อริส</u>		<u>อริส</u>		<u>อริส</u>	

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>3509829</u>	<u>kwh</u>
	<u># 3</u>	<u>16524138</u>	<u>kwh</u>
	<u># 1</u>	<u>16341188</u>	<u>kwh</u>


 Checked By
29 / 10 / 68


 Verified By (Engineer)
29 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 30 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>106</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>138</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัชกุล</u>		<u>นาง</u>		<u>อริสรา</u>	

Remark Chiller # 1 5513240 kWh

3 16524469 kWh

1 16343064 kWh

อริสรา

Checked By

30 / 10 / 68

115

Verified By (Engineer)

30 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 31 ตุลาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	128	104	128		
	PCWP No. # 2	102	120	104	118	106	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	134	92	128
	SCWP No. # 1	108	124	106	124	104	124
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	104	126	106	124		
	CWP No. # 1	106	124	102	124	102	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นพกร</u>		<u>นพกร</u>		<u>นพกร</u>	

Remark	Chiller # 1	5515175	kwh
	# 3	16529593	kwh
	# 4	16343151	kwh

นพกร
 Checked By
31 / 10 / 68

นส
 Verified By (Engineer)
31 / 10 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

1 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	120	102	118		
	PCWP No. # 4	101	128	102	128	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	101	121	106	124	86	120
	SCWP No. # 6	110	136	110	134	90	134
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	121	104	124		
	CWP No. # 2	106	121	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		อรรถวิทย์		วิรัช		ณัฐ	

Remark

Chiller # 1 5515334 kWh

3 16531880 kWh

4 16348332 kWh

Checked By

1 / 11 / 68

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 2 พฤศจิกายน 2564

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	126	102	126		
	PCWP No. # 2	101	122	104	118	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	111	136	110	140	90	134
	SCWP No. # 2	92	134	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	101	126	104	126		
	CWP No. # 3	106	121	104	126	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 5519207

KWh

3 16533129

KWh

4 16350431

KWh

Checked By

2 / 11 / 68

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

3 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	120	102	120		
	PCWP No. # 4	104	126	102	126	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	132	92	130
	SCWP No. # 4	108	126	102	122	88	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	124	106	122		
	CWP No. # 4	102	126	102	126	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller #1 5519207 kWh

#3 16535932 kWh

#4 16355860 kWh

[Signature]

Checked By

3 / 11 / 68

[Signature]

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 1 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	128	101	126		
	PCWP No. # 2	106	120	104	122	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	108	124	101	121	98	120
	SCWP No. # 6	110	140	110	138	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	124	102	121		
	CWP No. # 2	104	124	101	121	104	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

 Remark Chiller #1 5519209 kWh
#3 16237618 kWh
#4 16360798 kWh



Checked By

1 / 11 / 68




Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 5 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	120	104	120		
	PCWP No. # 4	102	128	104	126	102	128
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	140	110	140	100	130
	SCWP No. # 2	92	134	92	132	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	126	106	126		
	CWP No. # 3	106	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 5519207 kWh
 # 3 16543771 kWh
 # 4 16363147 kWh

Checked By

5 / 11 / 68

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 6 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>128</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>118</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>118</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>128</u>
	SCWP No. <u># 1</u>	<u>108</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>98</u>	<u>120</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิณฐะ</u>		<u>จิณฐะ</u>		<u>จิณฐะ</u>	

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5519207</u>	<u>kwh</u>
	<u># 3</u>	<u>16546007</u>	<u>kwh</u>
	<u># 1</u>	<u>16368177</u>	<u>kwh</u>

จิณฐะ
.....
Checked By
6 / 11 / 68

จิณฐะ
.....
Verified By (Engineer)
2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 7 พฤษภาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	118	102	118		
	PCWP No. # 4	102	128	102	128	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	108	124	104	124	88	120
	SCWP No. # 6	110	140	110	140	90	134
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	126	104	126		
	CWP No. # 2	104	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		จิรัชกุล		ทรง	

Remark	Chiller # 1	5519209	kWh
	# 3	16547788	kWh
	# 4	16374256	kWh




 Checked By
7 / 11 / 68



 Verified By (Engineer)
2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
8 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	101	128	102	128		
	PCWP No. # 2	102	122	102	120	104	114
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	138	110	140	90	134
	SCWP No. # 2	92	131	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	101	126	104	124		
	CWP No. # 3	106	121	106	124	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller #1 5519207 kWh
 #3 16553827 kWh
 #4 16376601 kWh

Checked By
8 / 11 / 68
Verified By (Engineer)
2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
9 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	120	102	120		
	PCWP No. # 4	101	126	102	128	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	92	131	92	134	92	130
	SCWP No. # 4	101	121	106	124	88	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	124	106	124		
	CWP No. # 4	102	121	104	126	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark
Chiller # 1 5519207
kWh
3 16556296
kWh
4 16381972
kWh
จิรัช

Checked By

9 / 11 / 68
จิรัช

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

10 กรกฎาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #4	104	128	101	128		
	PCWP No. #2	104	120	102	120	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #4	108	124	101	121	88	120
	SCWP No. #6	100	140	110	138	90	134
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #4	104	120	101	120		
	CWP No. #2	106	124	106	121	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		จิรยุทธ	

Remark

Chiller #1 5519207 kWh
 #3 16562970 kWh
 #4 16384326 kWh

[Signature]

Checked By

10 / 11 / 68

[Signature]

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 11 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	120	104	120		
	PCWP No. # 4	104	128	104	128	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	140	110	138	100	130
	SCWP No. # 2	92	134	92	134	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	104	126		
	CWP No. # 3	106	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 5519207

3 16665631

4 16390501

Kwh

Kwh

Kwh



Checked By

11 / 11 / 68


Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 12 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	128	104	128		
	PCWP No. # 2	102	120	102	118	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	134	92	131
	SCWP No. # 4	106	124	106	124	98	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	102	126	104	124		
	CWP No. # 4	102	128	102	126	102	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>ทอง</u>		<u>อริส</u>	

Remark	Chiller # 1	5519207	Kwh
	# 3	16572416	Kwh
	# 4	16393029	Kwh

อริส

.....

Checked By

12 / 11 / 68

ทอง

.....

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 13 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>98</u>	<u>120</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>130</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>100</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By				<u>กนก</u>		<u>กนก</u>	

Remark Chiller # 1 5519207 khh

3 16595091 khh

1 16399060 khh

กนก

Checked By

13 / 11 / 68

กนก

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 14 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u>#1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>128</u>		
	PCWP No. <u>#2</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>106</u>	<u>120</u>	<u>106</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u>#6</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>110</u>	<u>136</u>
	SCWP No. <u>#2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u>#2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u>#1</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>120</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัชกุล</u>		<u>นงน</u>		<u>นงน</u>	

Remark Chiller # 1 5519209 kWh
3 16581276 kWh
4 16401322 kWh

นงน
 Checked By
14 / 11 / 68

นงน
 Verified By (Engineer)
2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 15 กรกฎาคม 2564

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	122	104	120		
	PCWP No. # 4	101	128	104	128	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	131	92	134	92	130
	SCWP No. # 4	101	121	106	121	88	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	121	106	124		
	CWP No. # 4	102	121	104	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>ทอง</u>		<u>จิรัช</u>	

Remark	Chiller # 1	5519207	kWh
	# 3	16583412	kWh
	# 4	16109715	kWh

จิรัช
 Checked By
15 / 11 / 68

ทอง
 Verified By (Engineer)
2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 16 พฤศจิกายน 2564

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	101	128	101	128		
	PCWP No. # 2	102	121	102	122	102	112
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	101	121	101	122	88	120
	SCWP No. # 6	110	138	110	138	92	136
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	121	102	121		
	CWP No. # 2	101	121	101	121	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	5519207	Kwh
	# 3	16388052	Kwh
	# 4	16407296	Kwh

Checked By
16 / 11 / 68

Verified By (Engineer)
2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 17 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	104	120	104	122		
	PCWP No. # 4	104	128	104	128	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	140	110	138	90	134
	SCWP No. # 2	102	134	92	131	92	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	104	121		
	CWP No. # 3	104	122	106	121	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 5519207 Kwh
 # 3 16590122 Kwh
 # 4 16411922 Kwh



Checked By

17 / 11 / 68



Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 18 พฤศจิกายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	126	104	126		
	PCWP No. # 2	106	120	104	124	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	138	92	130
	SCWP No. # 4	106	126	104	124	98	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	124	106	124		
	CWP No. # 4	100	124	102	124	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1

๖๕๑๙๒๐๗

Kuh

3

๑๖๕๙๖๗๑๘

Kuh

4

๑๖๔๑๕๘๒๔

Kuh

[Signature]

Checked By

18 / 11 / 68

[Signature]

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 19 พฤษภาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	106	122	104	120		
	PCWP No. # 4	104	132	104	130	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	104	118	104	118	98	118
	SCWP No. # 6	116	132	116	132	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	100	124	100	124		
	CWP No. # 2	104	124	104	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>กนก</u>		<u>กนก</u>		<u>อริส</u>	

Remark Chiller # 1 5519207 kWh
3 16597105 kWh
4 16418193 kWh

อริส
 Checked By
19 / 11 / 68

กนก
 Verified By (Engineer)
2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 20 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>132</u>	<u>102</u>	<u>130</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>118</u>	<u>134</u>	<u>118</u>	<u>134</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>130</u>	<u>92</u>	<u>130</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>

Remark

Chiller # 1 5519207 kWh

3 16599220 kWh

4 16422354 kWh

จิรัช

Checked By

20 / 11 / 68

จิรัช

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 21 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	120	102	120		
	PCWP No. # 1	102	134	101	138	104	128
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	114	120	111	132		
	SCWP No. # 2	92	130	92	130	92	122
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	124	106	121		
	CWP No. # 1	104	126	102	121	104	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จัสย		อริณ		กนก	

Remark Chiller # 1 5519207 kWh

3 16602892 kWh

1 16423836 kWh

..... กนก

Checked By

21 / 11 / 68

..... กนก

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 22 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	134	102	132		
	PCWP No. # 2	102	122	102	122	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	130				
	SCWP No. # 4	114	130	114	118		
	SCWP No. # 6			108	132	110	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	106	124	104	126		
	CWP No. # 2	104	126	104	126	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark Chiller # 1 5519109 kWh
3 16604340 kWh
6 16426991 kWh

จิรัช
 Checked By
22 / 11 / 68

จิรัช
 Verified By (Engineer)
2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 20 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	122	102	122		
	PCWP No. # 4	104	132	104	132	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	118	134	118	134	106	124
	SCWP No. # 2	92	130	92	130	92	122
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	126	104	126		
	CWP No. # 3	106	124	106	124	106	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark Chiller # 1 5519207 kWh
3 46608087 kWh
4 16428426 kWh

.....
Checked By
23 / 11 / 68

.....
Verified By (Engineer)
2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 24 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	130	104	130		
	PCWP No. # 2	102	122	102	120	106	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	130	92	130	92	120
	SCWP No. # 4	114	118	114	120	104	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	104	128	106	124		
	CWP No. # 4	106	124	104	126	102	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		จิรายุส		จิรายุส	

Remark	Chiller #1	5519207	kWh
	#3	16610403	kWh
	#4	16432408	kWh

.....

 Checked By
 24 / 11 / 68

.....

 Verified By (Engineer)
 2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

F

Date

25 กรกฎาคม 2564

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	120	102	122		
	PCWP No. # 4	102	130	102	130	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	114	118	114	118		
	SCWP No. # 6	118	132	118	132	100	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	126	104	126		
	CWP No. # 2	104	126	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		จิรัชกุล		ณภพ	

Remark

Chiller # 1 5523521 kWh

3 16610900 kWh

4 16434029 kWh

Checked By

25 / 11 / 68

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 26 พฤศจิกายน 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	102	130	102	130		
	PCWP No. # 2	104	120	104	120	106	116
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	118	132	118	132	108	136
	SCWP No. # 2	92	130	92	132	92	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	126	104	126		
	CWP No. # 3	106	124	106	126	104	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>		<u>ณฐกร</u>	

Remark Chiller # 1 5524960 kWh

3 16610900 kWh

4 16439626 kWh

ณฐกร

Checked By

26 / 11 / 66

ณฐกร

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
27 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	122	104	122		
	PCWP No. # 4	102	132	102	132	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	130	92	130	92	120
	SCWP No. # 4	112	120	112	120	104	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	124	106	124		
	CWP No. # 4	102	128	102	128	100	126
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชพล		จิรัชพล		จิรัชพล	

Remark
Chiller #1 5528818 kWh
#3 16610993 kWh
#4 16439331 kWh

Checked By

27 / 11 / 68

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
28 พฤศจิกายน 2564

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	132	104	132		
	PCWP No. # 2	102	122	106	122	106	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 1	116	118	116	120		
	SCWP No. # 6	118	132	118	134	110	132
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	124	100	124		
	CWP No. # 2	106	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		ทอง		ทอง	

Remark
Chiller #1 5530359 kWh
#3 16614749 kWh
#4 16440202 kWh

Checked By

28 / 11 / 68

Verified By (Engineer)

2 / 11 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 29 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	122	102	122		
	PCWP No. # 4	104	128	104	128	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	138	110	138	108	128
	SCWP No. # 2	92	131	92	131	94	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	101	121	101	121		
	CWP No. # 3	106	121	106	121	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark Chiller #1 5530110 kWh
#3 16615974 kWh
#4 16412380 kWh


 Checked By
29 / 11 / 68


 Verified By (Engineer)
2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 30 พฤศจิกายน 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	130	104	132		
	PCWP No. # 5	102	122	104	122	102	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	130	92	128	92	128
	SCWP No. # 4	114	118	110	118	96	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	124	106	124		
	CWP No. # 4	104	126	102	126	104	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรายุส		นภกร		อติพร	

Remark

Chiller #1 5533801 kWh
 #3 16616099 kWh
 #4 16443608 kWh

อติพร

Checked By

30 / 11 / 68

นภกร

Verified By (Engineer)

2 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 1 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>136</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>101</u>	<u>124</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>110</u>	<u>114</u>	<u>110</u>	<u>118</u>	<u>98</u>	<u>118</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>114</u>	<u>130</u>	<u>92</u>	<u>130</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 1</u>	<u>106</u>	<u>138</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>106</u>	<u>138</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>101</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>

Remark

Chiller # 1 5534984 kWh
3 16619959 kWh
4 16443608 kWh

จิรัช

Checked By

1 / 12 / 68

จิรัช

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 2 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>130</u>	<u>102</u>	<u>128</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>118</u>	<u>134</u>	<u>118</u>	<u>134</u>	<u>100</u>	<u>134</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>130</u>	<u>92</u>	<u>130</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัชกุล</u>		<u>จิรัชกุล</u>			

Remark

Chiller # 1 5535115 kWh
3 16621805 kWh
4 16447634 kWh

จิรัชกุล

Checked By

2 / 12 / 68

จิรัชกุล

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 3 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	122	106	122		
	PCWP No. # 1	104	130	104	130	104	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	128	92	126	92	126
	SCWP No. # 1	114	120	114	120	100	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	124	106	124		
	CWP No. # 1	100	124	100	124	102	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>nmj</u>		<u>nmj</u>		<u>อนันต์</u>	

Remark Chiller # 1 5539394 kWh

3 16621926 kWh

1 16449443 kWh

อนันต์

Checked By

3 / 12 / 12

อนันต์

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 4 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. #4	102	130	104	130		
	PCWP No. #2	104	120	106	120	104	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. #4	114	120	104	120		
	SCWP No. #6	118	132	116	134	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. #4	104	126	100	126		
	CWP No. #2	106	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>ทอง</u>		<u>ไพรัช</u>	

Remark

Chiller # 1 5544092 kwh
 # 3 16624233 kwh
 # 4 16449443 kwh

ไพรัช

Checked By

1 / 12 / 68

ทอง

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 5 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	120	102	118		
	PCWP No. # 4	102	130	102	130	104	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	114	118	114	120	104	114
	SCWP No. # 2	92	130	92	130	92	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	106	124		
	CWP No. # 3	106	124	104	126	104	120
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		จิรัชกุล		นพภ	

Remark Chiller # 1 5545806 Kwh

3 16629138 Kwh

4 16449661 Kwh

นพภ

Checked By

5 / 12 / 68

จิรัชกุล

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 6 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	102	130	102	130		
	PCWP No. # 2	102	120	102	120	102	118
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	114	120	114	118	96	120
	SCWP No. # 6	118	132	118	134	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	122	104	124		
	CWP No. # 4	104	126	104	126	102	121
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัชกุล		จิรัชกุล		อริสรา	

Remark	Chiller # 1	5545980	kWh
	# 3	16631215	kWh
	# 4	16454312	kWh

.....
 Checked By
6 / 12 / 68

.....
 Verified By (Engineer)
31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 7 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>130</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>101</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>118</u>	<u>134</u>	<u>118</u>	<u>134</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>128</u>	<u>92</u>	<u>132</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 4</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>101</u>	<u>121</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>	

Remark Chiller # 1 5550909 kWh

3 16631389 kWh

4 16456255 kWh

จิรายุส

Checked By

7 / 12 / 68

จิรายุส

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 8 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>130</u>	<u>102</u>	<u>130</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>128</u>	<u>92</u>	<u>130</u>	<u>92</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 1</u>	<u>114</u>	<u>120</u>	<u>114</u>	<u>118</u>	<u>98</u>	<u>120</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>	<u>จิรายุส</u>	<u>จิรายุส</u>		<u>จิรายุส</u>	

Remark Chiller # 1 5552646 kWh
3 16636147 kWh
4 16456259 kWh

จิรายุส

Checked By

8 / 12 / 68
จิรายุส

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 9 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>122</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>128</u>	<u>104</u>	<u>130</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>114</u>	<u>120</u>	<u>114</u>	<u>120</u>	<u>98</u>	<u>120</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>118</u>	<u>132</u>	<u>116</u>	<u>132</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>122</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>100</u>	<u>126</u>	<u>100</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>กมล</u>	<u>กมล</u>	<u>อริส</u>			

Remark Chiller # 1 5552712 kWh

3 16638095 kWh

1 16460200 kWh

อริส

Checked By

9 / 12 / 68
กมล

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 10 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	104	132	104	130		
	PCWP No. <u># 2</u>	106	122	106	122	104	122
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	118	134	116	136	100	130
	SCWP No. <u># 2</u>	92	128	92	126	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 1</u>	100	122	100	124		
	CWP No. <u># 2</u>	106	124	106	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นางสาว</u>	<u>นางสาว</u>	<u>นางสาว</u>			

Remark Chiller #1 5556828 kWh
#3 16638171 kWh
#4 16461949 kWh

นางสาว

Checked By

10 / 12 / 68

นางสาว

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 11 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>122</u>	<u>104</u>	<u>122</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>130</u>	<u>104</u>	<u>130</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>130</u>	<u>92</u>	<u>128</u>	<u>92</u>	<u>128</u>
	SCWP No. <u># 1</u>	<u>114</u>	<u>118</u>	<u>114</u>	<u>120</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>		<u>ณน</u>		<u>Osano</u>	

Remark

Chiller # 1 5561119 kWh
3 16640254 kWh
1 16461949 kWh

Osano

Checked By

11 / 12 / 68

ณน

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 12 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>132</u>	<u>104</u>	<u>130</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>114</u>	<u>118</u>	<u>114</u>	<u>118</u>	<u>108</u>	<u>118</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>118</u>	<u>132</u>	<u>116</u>	<u>134</u>	<u>116</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>100</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>120</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จ.ร.ร.</u>		<u>ร.ร.ร.</u>		<u>ร.ร.ร.</u>	

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5562688</u>	<u>kwh</u>
	<u># 3</u>	<u>16644941</u>	<u>kwh</u>
	<u># 4</u>	<u>16462028</u>	<u>kwh</u>

.....
Checked By
12 / 12 / 68

.....
Verified By (Engineer)
31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 13 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	101	122	101	121		
	PCWP No. # 1	106	128	101	128	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	136	110	136	106	126
	SCWP No. # 2	92	131	92	131	92	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 1	102	124	101	121		
	CWP No. # 2	101	121	101	121	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	5562782	kWh
	# 3	16647092	kWh
	# 1	16466731	kWh


 Checked By
B / 12 / 68


 Verified By (Engineer)
31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

14 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	130	102	130		
	PCWP No. # 2	102	122	104	120	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	134	92	128	92	130
	SCWP No. # 4	104	124	114	116	114	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	104	124	104	126		
	CWP No. # 3	106	124	106	124	106	128
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		จิรัช		จิรัช		จิรัช	

Remark

Chiller # 1 5567805 kWh
 # 3 16647195 kWh
 # 4 16468675 kWh

จิรัช

Checked By

14 / 12 / 68

หทัย

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 15 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	122	106	120		
	PCWP No. # 4	104	130	104	130	104	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	114	118	114	118	100	120
	SCWP No. # 6	118	132	118	132	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	124	106	124		
	CWP No. # 4	102	126	100	124	102	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 5569664 kWh

3 16652263 kWh

4 16468738 kWh

[Signature]

Checked By

15 / 12 / 68

[Signature]

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน
Building
E
Date
16 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	100	120	102	128		
	PCWP No. # 2	104	124	104	120	102	120
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	118	132	118	132	100	130
	SCWP No. # 2	116	128	92	126	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	104	132	100	126		
	CWP No. # 2	116	124	106	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นาง</u>		<u>นาง</u>		<u>อริส</u>	

Remark
Chiller #1 5569729 kWh
#3 16654413 kWh
#4 16473469 kWh
อริส
Checked By
16 / 12 / 68
สมิ
Verified By (Engineer)
31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

17 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	102	120	106	122		
	PCWP No. # 1	102	130	104	128	102	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	130	92	126	92	126
	SCWP No. # 1	114	118	114	118	98	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	124	106	126		
	CWP No. # 3	124	126	104	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 5571853 kWh

3 16654413 kWh

4 16478593 kWh

[Signature]

Checked By

17 / 12 / 68

[Signature]

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 18 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>130</u>	<u>102</u>	<u>130</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>112</u>	<u>118</u>	<u>114</u>	<u>118</u>	<u>98</u>	<u>120</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>116</u>	<u>132</u>	<u>118</u>	<u>132</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>121</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>	<u>จิรัชกุล</u>

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5576621</u>	<u>kWh</u>
	<u># 3</u>	<u>16654498</u>	<u>kWh</u>
	<u># 4</u>	<u>16490634</u>	<u>kWh</u>

จิรัชกุล

Checked By

18 / 12 / 68

จิรัชกุล

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 19 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>104</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>132</u>	<u>104</u>	<u>130</u>	<u>104</u>	<u>126</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>116</u>	<u>134</u>	<u>116</u>	<u>130</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>128</u>	<u>92</u>	<u>126</u>	<u>92</u>	<u>128</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 1</u>	<u>100</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>ทพญ</u>	<u>ทพญ</u>	<u>ทพญ</u>		<u>ทพญ</u>	

Remark Chiller # 1 5578610 kWh
3 16659751 kWh
4 16480721 kWh

ทพญ
 Checked By
19 / 12 / 68

ทพญ
 Verified By (Engineer)
31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 20 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>130</u>	<u>104</u>	<u>128</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>126</u>	<u>92</u>	<u>128</u>	<u>92</u>	<u>120</u>
	SCWP No. <u># 1</u>	<u>114</u>	<u>118</u>	<u>114</u>	<u>120</u>	<u>114</u>	<u>120</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>128</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นพ</u>	<u>คณิศร</u>	<u>จิรัช</u>			

Remark

Chiller # 1 557867 kWh
3 16661916 kWh
4 16485505 kWh

จิรัช

Checked By

20 / 12 / 68

นพ


Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 21 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	122	104	120		
	PCWP No. # 4	104	132	104	130	104	124
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 4	114	118	112	116	98	120
	SCWP No. # 6	118	132	118	132	100	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 3	106	122	106	122		
	CWP No. # 4	100	124	100	124	104	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	5583166	Kwh
	# 3	16661989	Kwh
	# 4	16487411	Kwh



 Checked By
21 / 12 / 68



 Verified By (Engineer)
31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date 22 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	132	104	130		
	PCWP No. # 2	106	102	106	120	102	112
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	118	132	116	130	106	126
	SCWP No. # 2	92	120	92	126	92	120
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	106	124	109	124		
	CWP No. # 2	102	124	106	124	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

 Chiller #1 5584784 kWh
 #3 1666464 kWh
 #4 16469262 kWh

Checked By

22 / 12 / 68

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 23 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 2	104	122	104	120		
	PCWP No. # 4	104	132	104	130	104	130
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 2	92	128	92	126	92	126
	SCWP No. # 4	114	118	112	116	112	118
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 2	106	126	104	124		
	CWP No. # 3	106	124	106	124	106	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark

Chiller # 1 5584879 kwh

3 16492620 kwh

4 16668673 kwh



Checked By

23 / 12 / 68


Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 21 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>130</u>	<u>104</u>	<u>130</u>		
	PCWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>104</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>120</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>114</u>	<u>118</u>	<u>112</u>	<u>116</u>	<u>98</u>	<u>120</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>118</u>	<u>132</u>	<u>118</u>	<u>132</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>122</u>	<u>106</u>	<u>122</u>		
	CWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>121</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จสย</u>	<u>จสย</u>	<u>จสย</u>		<u>จสย</u>	

Remark Chiller # 1 5590763 kWh

3 16669290 kWh

1 16496438 kWh

จสย

Checked By

21 / 12 / 68

จสย

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 64

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 25 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 2</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>130</u>	<u>104</u>	<u>130</u>	<u>102</u>	<u>130</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 6</u>	<u>118</u>	<u>134</u>	<u>118</u>	<u>134</u>	<u>100</u>	<u>130</u>
	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>130</u>	<u>92</u>	<u>128</u>	<u>92</u>	<u>128</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>126</u>		
	CWP No. <u># 2</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>120</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรายุส</u>	<u>จิรายุส</u>				

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5594305</u>	<u>Kwh</u>
	<u># 3</u>	<u>16670880</u>	<u>kwh</u>
	<u># 1</u>	<u>16500354</u>	<u>Kwh</u>

จิรายุส
 Checked By
25 / 12 / 68

จิรายุส
 Verified By (Engineer)
31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 26 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>132</u>	<u>104</u>	<u>130</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>130</u>	<u>102</u>	<u>130</u>	<u>102</u>	<u>130</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>128</u>	<u>92</u>	<u>126</u>	<u>92</u>	<u>128</u>
	SCWP No. <u># 1</u>	<u>114</u>	<u>118</u>	<u>114</u>	<u>118</u>	<u>98</u>	<u>118</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>106</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>124</u>
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>รณภ</u>	<u>รณภ</u>	<u>อริส</u>			

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5594480</u>	<u>kWh</u>
	<u># 3</u>	<u>16673997</u>	<u>kWh</u>
	<u># 4</u>	<u>16500416</u>	<u>kWh</u>

อริส

Checked By

26 / 12 / 68

รณภ

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 27 ธันวาคม 2564

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	102	130	102	130		
	PCWP No. <u># 4</u>	104	130	104	130	102	130
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	114	118	112	114	102	110
	SCWP No. <u># 6</u>	118	132	118	132	116	130
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	106	124	106	124		
	CWP No. <u># 4</u>	100	126	104	126	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>นาง</u>		<u>จิระกุล</u>		<u>จิระกุล</u>	

Remark	<u>Chiller # 1</u>	<u>5594558</u>	<u>kWh</u>
	<u># 3</u>	<u>16676284</u>	<u>kWh</u>
	<u># 4</u>	<u>16505292</u>	<u>kWh</u>

จิระกุล
Checked By
27 / 12 / 68

นาง
Verified By (Engineer)
31 / 12 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

E

Date

28 ธันวาคม 2566

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 4	104	128	104	130		
	PCWP No. # 1	104	130	102	130	102	130
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	114	138	94	132	92	134
	SCWP No. # 2	92	131	92	126	92	128
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	124	100	124		
	CWP No. # 2	101	121	106	126	106	122
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		[Signature]		[Signature]		[Signature]	

Remark

Chiller # 1 5599192 kWh

3 16676291 kWh

4 16607362 kWh

[Signature]

Checked By

28 / 12 / 66

[Signature]

Verified By (Engineer)

31 / 12 / 66

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 29 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>106</u>	<u>128</u>	<u>106</u>	<u>128</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>126</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 2</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>134</u>	<u>92</u>	<u>128</u>
	SCWP No. <u># 1</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>104</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>110</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 2</u>	<u>104</u>	<u>124</u>	<u>104</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>122</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>			

Remark Chiller # 1 5601057 kWh
3 16681304 kWh
1 16507976 kWh

จิรัช

 Checked By
29 / 12 / 68

จิรัช

 Verified By (Engineer)
31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building E

Date 30 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>128</u>	<u>102</u>	<u>128</u>		
	PCWP No. <u># 1</u>	<u>106</u>	<u>126</u>	<u>106</u>	<u>126</u>	<u>102</u>	<u>122</u>
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. <u># 1</u>	<u>102</u>	<u>122</u>	<u>102</u>	<u>120</u>	<u>102</u>	<u>110</u>
	SCWP No. <u># 6</u>	<u>112</u>	<u>138</u>	<u>112</u>	<u>138</u>	<u>106</u>	<u>130</u>
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. <u># 3</u>	<u>106</u>	<u>124</u>	<u>106</u>	<u>124</u>		
	CWP No. <u># 4</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>124</u>	<u>102</u>	<u>126</u>
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By		<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>	<u>จิรัช</u>		<u>จิรัช</u>	

Remark Chiller # 1 3601115 kWh

3 16683463 kWh

4 16511814 kWh

จิรัช

Checked By

30 / 12 / 68

สมศักดิ์


Verified By (Engineer)

31 / 12 / 68

แบบฟอร์มบันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

 Building E

 Date 31 ธันวาคม 2568

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Primary Chilled Water Pump	PCWP No. # 1	106	128	102	130		
	PCWP No. # 4	104	126	104	130	104	126
	PCWP No.						
	PCWP No.						
Secondary Chilled Water Pump	SCWP No. # 6	110	138	116	132	116	130
	SCWP No. # 2	92	134	92	126	90	126
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
	SCWP No.						
Condenser Water Pump	CWP No. # 4	102	121	100	124		
	CWP No. # 2	101	121	106	126	100	124
	CWP No.						
	CWP No.						
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
	CT No.	/	/	/	/	/	/
Record By							

Remark	Chiller # 1	5605711	kwh
	# 3	16683511	kwh
	# 4	16613661	kwh



 Checked By
31 / 12 / 68



 Verified By (Engineer)
31 / 12 / 68