

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

ก.ก. อาทณ ๒

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU หนีต้อลงใต้ชาย (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์อาคารระเนน (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทนชันยาวระเนน (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโพลีเอปน (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องขานลิฟต์หน้าลิฟต์ (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องใต้ชาย # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องใต้ชาย # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทนชันยาว A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องจั่ว ทนชันยาวระเนน # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องจั่ว ทนชันยาวระเนน # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องขานลิฟต์หน้าลิฟต์ (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องใต้ชาย (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องขานลิฟต์หน้าลิฟต์ (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทนชันยาว A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประคตสุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประคตสุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องขานลิฟต์หน้าลิฟต์ (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องใต้ชาย (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	แผนกประคตสุขภาพ # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	แผนกประคตสุขภาพ # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU หนีต้อลงใต้ชาย # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU หนีต้อลงใต้ชาย # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องขานลิฟต์หน้าลิฟต์ (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องใต้ชาย (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU หนีต้อลงใต้ชาย (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องขานลิฟต์หน้าลิฟต์ (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU หนีต้อลงใต้ชาย (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องขานลิฟต์หน้าลิฟต์ (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU หนีต้อลงใต้ชาย # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU หนีต้อลงใต้ชาย # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องขานลิฟต์หน้าลิฟต์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องขานลิฟต์หน้าลิฟต์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	ก.ก. อาทณ	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบแยก, แบบรวม)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

ก.ก. อาทณ

10/7/60

ក្រុងបាត់ដំបង ២៤

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

ลิทาคม ๖๖

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องโถง (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์เฉพาะชั้น (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเดินยาวตอน (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโถงโปงแปง (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องชาร์จไฟแท่งลิฟท์ (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ช่างห้องโถง # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ช่างห้องโถง # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องจอร์ ทนั้ตยุมอง # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องจอร์ ทนั้ตยุมอง # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องชาร์จไฟแท่งลิฟท์ (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ช่างห้องโถง (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องแม่ข่ายศูนย์รวม (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประตูดุจภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประตูดุจภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องชาร์จไฟแท่งลิฟท์ (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ช่างห้องโถง (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	นั้ตยุมองเครื่อง # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	นั้ตยุมองเครื่อง # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU นั้ตยุมองไฟ # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU นั้ตยุมองไฟ # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องชาร์จไฟแท่งลิฟท์ (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ช่างห้องโถง (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ทนั้ตยุมอง (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องชาร์จไฟแท่งลิฟท์ (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องชาร์จไฟแท่งลิฟท์ (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU นั้ตยุมองไฟ # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU นั้ตยุมองไฟ # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องชาร์จไฟแท่งลิฟท์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องชาร์จไฟแท่งลิฟท์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	กรรณกร	

PM Program (Monthly)			
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)		
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า		
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ		
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)		
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ พ.ร.ก.๖
วันที่ 10/๖/๖๖

ສາກົນ ໒

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดนอกตู้ไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

ทั้งหมด 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องผู้ป่วย (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์ชั้นวางยา (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าวางยา (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโสตประสาท (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องตรวจไฟฟ้าหัวใจ (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องผู้ป่วย # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องผู้ป่วย # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องจ่ายน้ำที่ศูนย์ดมยา # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องจ่ายน้ำที่ศูนย์ดมยา # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องตรวจไฟฟ้าหัวใจ (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องผู้ป่วย (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องดมยาแบบนอนราบ (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประคบสุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประคบสุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องตรวจไฟฟ้าหัวใจ (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องผู้ป่วย (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องตรวจการตรวจหัวใจ # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องตรวจการตรวจหัวใจ # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ชั้นโสตประสาท 2 # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ชั้นโสตประสาท 2 # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องตรวจไฟฟ้าหัวใจ (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องผู้ป่วย (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ชั้นกลาง (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องตรวจไฟฟ้าหัวใจ (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับชม (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องตรวจไฟฟ้าหัวใจ (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้นโสตประสาท 2 # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้นโสตประสาท 2 # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องตรวจไฟฟ้าหัวใจ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องตรวจไฟฟ้าหัวใจ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Answer 68

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใบงาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ NS

วันที่ 10/9/60

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

6/10/64

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU หนี้ออกหน้าชาย (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ซารูปไฟฟ้าหน้าอาคาร (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU หน้าชั้นวางรถเข็น (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโถงโถง (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องซารูปไฟฟ้าหน้าห้อง (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU หน้าห้องหน้าชาย # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU หน้าห้องหน้าชาย # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU หน้าห้อง A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้อง AHU หน้าห้องแยก # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้อง AHU หน้าห้องแยก # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องซารูปไฟฟ้าหน้าห้อง (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องหน้าชาย (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องแยกหน้าแยกหน้าอาคาร (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU หน้าห้อง A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องซารูปไฟฟ้าหน้าห้อง (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU หน้าห้องหน้าชาย (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	แผนกการตรวจรักษา # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	แผนกการตรวจรักษา # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU หน้าห้องไฟฟ้า # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU หน้าห้องไฟฟ้า # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องซารูปไฟฟ้าหน้าห้อง (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU หน้าห้องหน้าชาย (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU หน้าอาคาร (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องซารูปไฟฟ้าหน้าห้อง (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU หน้า CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU หน้า CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU หน้า ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU หน้าห้อง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องซารูปไฟฟ้าหน้าห้อง (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU หน้าห้องไฟฟ้า # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU หน้าห้องไฟฟ้า # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องซารูปไฟฟ้าหน้าห้อง # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	นรวิทย์	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องซารูปไฟฟ้าหน้าห้อง # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	นรวิทย์	

PM Program (Monthly)			
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)		
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า		
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ		
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)		
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ		

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ นรวิทย์
วันที่ 10/10/64

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

มกราคม 68

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU ท่อห้องไอซียู (G)	CEL-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์ชั้นวางระเบียน (G)	CEL-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคารระเบียน (G)	CEL-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโสตโสต (G)	CEL-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องช่างไฟฟ้า (2E)	CEL-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องไอซียู # 1 (2E)	CEL-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องไอซียู # 2 (2E)	CEL-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องช่างไฟฟ้า (2E) # 1 (2E)	CEL-E-2-05	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องช่างไฟฟ้า (2E) # 2 (2E)	CEL-E-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องช่างไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องไอซียู (3E)	CEL-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องช่างไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องช่างไฟฟ้า (4E)	CEL-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องไอซียู (4E)	CEL-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 1 (4E)	CEL-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 2 (4E)	CEL-E-4-04	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU บนลิฟต์ # 1 (4E)	CEL-E-4-05	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU บนลิฟต์ # 2 (4E)	CEL-E-4-06	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องช่างไฟฟ้า (5E)	CEL-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องไอซียู (5E)	CEL-E-5-04	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU บนลิฟต์ (5E)	CEL-E-5-05	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องช่างไฟฟ้า (6E)	CEL-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับแจ้ง (6E)	CEL-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องช่างไฟฟ้า (M)	CEL-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU บนลิฟต์ # 1 (M)	CEL-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU บนลิฟต์ # 2 (M)	CEL-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องช่างไฟฟ้า (7E)	CEL-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องช่างไฟฟ้า (7E) # 2 (7E)	CEL-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	หจก.พ	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หจก.พ
2 / 12 / 68

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

ชั้นตึก 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องโถง (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์ชั้นวางระเบียน (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	โถงบันได (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องแอร์ หน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องแอร์ หน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	แผนกการตรวจวินิจฉัย # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	แผนกการตรวจวินิจฉัย # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU บนโถงไฟฟ้า # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU บนโถงไฟฟ้า # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU รับลม (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU บนโถงไฟฟ้า # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU บนโถงไฟฟ้า # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	หจก.พห		
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	หจก.พห		
PM Program (Monthly)												
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจสอบ วันที่ 10/12/68	
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า											
3	ตรวจสอบเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่างๆ											
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)											
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ											

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

