

Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

กรกฎาคม 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าเคาเตอร์ศูนย์สมอง	FEXL-E-2-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์เบาหวาน	FEXL-E-3-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าเคาเตอร์อายุรกรรม	FEXL-E-3-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่หักลูกค้ำศูนย์อายุรกรรม	FEXL-E-4-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณเคาเตอร์กายภาพบำบัด	FEXL-E-4-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ห้องอาคาร A	FEXL-E-4-03	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าสายลิฟท์บริเวณ 1	FEXL-E-4-04	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าเคาเตอร์ศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟสายส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ทันตกรรม	FEXL-E-5-03	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ทันตกรรม	FEXL-E-5-04	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ สบ.ผอ	FEXL-E-M-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-7-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 7515	FEXL-E-7-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-8-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 8515	FEXL-E-8-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-9-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 9515	FEXL-E-9-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-10-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 10515	FEXL-E-10-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-11-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 11515	FEXL-E-11-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-12-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 12515	FEXL-E-12-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-14-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 14515	FEXL-E-14-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-15-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 15515	FEXL-E-15-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-16-01	/	/	/	ก/ก/ก			
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 16508	FEXL-E-16-02	/	/	/	ก/ก/ก			
Code					PM Program (Monthly)			ผู้ตรวจสอบ วันที่			
1	Push										
2	กดปุ่ม Test										
3	หลอดไฟ										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

เดือน ก.ย ๖๙

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าเคาท์เตอร์ศูนย์สมอง	FEXL-E-2-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์ย่นาหวาน	FEXL-E-3-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าเคาท์เตอร์อายุรกรรม	FEXL-E-3-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่หักลูกค้ายาอายุรกรรม	FEXL-E-4-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณเคาท์เตอร์กายภาพเก่า	FEXL-E-4-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU มังอาคาร A	FEXL-E-4-03	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าคีย์ลิฟต์บริเวณโถง	FEXL-E-4-04	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าเคาท์เตอร์ศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ชั้นตรวจ	FEXL-E-5-03	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ชั้นตรวจ	FEXL-E-5-04	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ สน.ผอ	FEXL-E-M-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-7-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 7515	FEXL-E-7-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-8-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 8515	FEXL-E-8-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-9-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 9515	FEXL-E-9-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-10-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 10515	FEXL-E-10-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-11-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 11515	FEXL-E-11-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-12-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 12515	FEXL-E-12-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-14-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 14515	FEXL-E-14-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-15-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 15515	FEXL-E-15-02	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-16-01	✓	✓	✓	✓		
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 16508	FEXL-E-16-02	✓	✓	✓	✓		
Code	PM Program (Monthly)								ผู้ตรวจสอบ วันที่	
1	Push									
2	กดปุ่ม Test									
3	หลอดไฟ									

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-BPH-FM-029.00

Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

วันที่ ๒๙

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าเคาเตอร์ชุมชนสง	FEXL-E-2-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์เบาหวาน	FEXL-E-3-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าเคาเตอร์อายุรกรรม	FEXL-E-3-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่หักลูกค้าย่อยอายุรกรรม	FEXL-E-4-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณเคาเตอร์เอกซเรย์ภาพเก่า	FEXL-E-4-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ห้องอาคาร A	FEXL-E-4-03	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าคอกลิ้งลิ้งประโชน	FEXL-E-4-04	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าเคาเตอร์ศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟสายส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ชั้นตึก	FEXL-E-5-03	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ชั้นตึก	FEXL-E-5-04	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ ส.ส.ส	FEXL-E-M-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-7-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 7515	FEXL-E-7-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-8-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 8515	FEXL-E-8-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-9-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 9515	FEXL-E-9-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-10-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 10515	FEXL-E-10-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-11-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 11515	FEXL-E-11-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-12-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 12515	FEXL-E-12-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-14-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 14515	FEXL-E-14-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-15-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 15515	FEXL-E-15-02	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-16-01	/	/	/	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 16508	FEXL-E-16-02	/	/	/	ปกติ	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 10-9-66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

6 ตุลาคม 68

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าเคาน์เตอร์ตู้ยาสอง	FEXL-E-2-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์ยานพาหนะ	FEXL-E-3-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าเคาน์เตอร์ทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่พักลูกค้าศูนย์ยากรรม	FEXL-E-4-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณเคาน์เตอร์กายภาพ	FEXL-E-4-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ชั้นอาคาร A	FEXL-E-4-03	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าห้องลิฟต์บริเวณ	FEXL-E-4-04	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟสายส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ชั้นตรวจ	FEXL-E-5-03	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ชั้นตรวจ	FEXL-E-5-04	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ สบ.ผอ	FEXL-E-M-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-7-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟห้อง 7515	FEXL-E-7-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-8-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟห้อง 8515	FEXL-E-8-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-9-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟห้อง 9515	FEXL-E-9-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-10-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟห้อง 10515	FEXL-E-10-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-11-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟห้อง 11515	FEXL-E-11-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-12-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟห้อง 12515	FEXL-E-12-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-14-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟห้อง 14515	FEXL-E-14-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-15-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟห้อง 15515	FEXL-E-15-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-16-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟห้อง 16508	FEXL-E-16-02	✓	✓	✓	กรรณกร	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

115

10/10/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

วันที่ตรวจ 6/12/64

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าเคาเตอร์ศูนย์สมอง	FEXL-E-2-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์เบาหวาน	FEXL-E-3-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าเคาเตอร์ศูนย์กรรม	FEXL-E-3-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่หักลูกค้าศูนย์ยากรรม	FEXL-E-4-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณเคาเตอร์กายภาพเก่า	FEXL-E-4-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ห้องอาคาร A	FEXL-E-4-03	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าสายลิฟต์บริเวณ	FEXL-E-4-04	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าเคาเตอร์ศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟสายส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ทันตกรรม	FEXL-E-5-03	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ทันตกรรม	FEXL-E-5-04	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ ส.ผอ	FEXL-E-M-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-7-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 7515	FEXL-E-7-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-8-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 8515	FEXL-E-8-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-9-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 9515	FEXL-E-9-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-10-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 10515	FEXL-E-10-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-11-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 11515	FEXL-E-11-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-12-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 12515	FEXL-E-12-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-14-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 14515	FEXL-E-14-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-15-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 15515	FEXL-E-15-02	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟห้อง AHU	FEXL-E-16-01	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 16508	FEXL-E-16-02	✓	✓	✓	กรรณกร	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

กรรณกร
2 / 12 / 64

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

ชื่อบุคคล ๔๔

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์สมอง	FEXL-E-2-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์เนวโร	FEXL-E-3-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์เนวโร	FEXL-E-3-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่ฟักลูกศ่ายศูนย์เนวโร	FEXL-E-4-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณเคาน์เตอร์กายภาพเก่า	FEXL-E-4-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU หังอาคาร A	FEXL-E-4-03	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าห้องลิฟต์บริเวณ	FEXL-E-4-04	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าเคาน์เตอร์ศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟสายส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ชั้นตึก	FEXL-E-5-03	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ชั้นตึก	FEXL-E-5-04	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ สบ.ผอ	FEXL-E-M-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-7-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 7515	FEXL-E-7-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-8-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 8515	FEXL-E-8-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-9-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 9515	FEXL-E-9-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-10-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 10515	FEXL-E-10-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-11-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 11515	FEXL-E-11-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-12-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 12515	FEXL-E-12-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-14-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 14515	FEXL-E-14-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-15-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 15515	FEXL-E-15-02	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-16-01	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง 16508	FEXL-E-16-02	✓	✓	✓	ปกติ	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

10/12/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค