BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

SN Service Solutions

กรกฎาคม 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องกลังยาบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องกลังยา	FEHR-E-B-06	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกกลังยา	FEHR-E-B-07	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1	FEHR-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FEHR-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟทันตกรรม	FEHR-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทันตกรรม	FEHR-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M	FEHR-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ1	FEHR-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ2	FEHR-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	ภาณุพงศ์	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

สรุปผลการตรวจ

ภาณุพงศ์ ปิยะ

Checked By

10 / 7 / 68

ประจักษ์

Verified By (BPH)

10 / 7 / 68

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

SN Service Solutions

กรกฎาคม 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าที่ชั้นดาดฟ้า	FEHR-E-R-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-04	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-05	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ถังที่ 1	FEHR-E-G-07	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ถังที่ 2	FEHR-E-G-08	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคลังยา # 2	FEHR-E-B-09	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคลังยา # 3	FEHR-E-B-10	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคลังยา # 4	FEHR-E-B-11	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟต์	FEHR-E-R-06	✓	✓	✓	✓	✓	ภีรพล	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

สรุปผลการตรวจ

ภีรพล ริหอิ่ม ..... Checked By ..... 10 / 7 / 68

ปิยะจักร ..... Verified By (BPH) ..... 10 / 7 / 68

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

SN Service Solutions

สำนักงาน CH

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องคลังยาบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องคลังยา	FEHR-E-B-06	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกคลังยา	FEHR-E-B-07	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1	FEHR-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	✓	✓		✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FEHR-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟทันตกรรม	FEHR-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทันตกรรม	FEHR-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M	FEHR-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ1	FEHR-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ2	FEHR-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	พชิต	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

สรุปผลการตรวจ

Checked By: 10 / 8 / 68

Verified By (BPH): 17 / 10 / 66

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

SN Service Solutions

สิ้นเดือน 64

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าที่ชั้นดาดฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ถังที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ถังที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกกลังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกกลังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกกลังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	กรกนก	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟต์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	กรกนก	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

สรุปผลการตรวจ

Checked By 10 / 8 / 68

Verified By (BPH) 10 / 4 / 68

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

SN Service Solutions

ตุลาคม 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าฉีฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องคลังยาบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องคลังยา	FEHR-E-B-06	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกคลังยา	FEHR-E-B-07	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าฉีฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1	FEHR-E-G-04	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าฉีฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าฉีฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าฉีฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FEHR-E-4-03	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟทันตกรรม	FEHR-E-5-01	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทันตกรรม	FEHR-E-5-02	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าฉีฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าฉีฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M	FEHR-E-M-01	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ1	FEHR-E-M-02	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ2	FEHR-E-M-03	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าฉีฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	√	√	√	√	√	สาทุพล	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	√	√	√	√	√	สาทุพล	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

สรุปผลการตรวจ

สาทุพล สิทธิพร

Checked By

10 / 9 / 68

Verified By (BPH)

10 / 9 / 68

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

SN Service Solutions

ปีงบประมาณ 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าที่ชั้นดาดฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ถังที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ถังที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกถังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกถังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกถังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟต์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	ภาคพงศ์	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

สรุปผลการตรวจ

ภาคพงศ์ ชื่อสัง

Checked By

10 / 09 / 68

Verified By (BPH)

10 / 9 / 68

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

SN Service Solutions

ตุลาคม 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องถังยาบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องถังยา	FEHR-E-B-06	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกถังยา	FEHR-E-B-07	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1	FEHR-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FEHR-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟทันตกรรม	FEHR-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทันตกรรม	FEHR-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M	FEHR-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ1	FEHR-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ2	FEHR-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณการ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

สรุปผลการตรวจ

Checked By

10 / 10 / 68

Verified By (BPH)

10 / 10 / 68

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

SN Service Solutions

ตุลาคม 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าที่ชั้นดาดฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ถังที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ถังที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกถังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกถังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกถังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	พรศิน	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟต์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	พรศิน	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

สรุปผลการตรวจ

Checked By 15/10/68

Verified By (BPH) 15/10/68

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

SN Service Solutions

พฤศจิกายน 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องกลังยาบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องกลังยา	FEHR-E-B-06	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกกลังยา	FEHR-E-B-07	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1	FEHR-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FEHR-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟหันตกรรม	FEHR-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์หันตกรรม	FEHR-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M	FEHR-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ1	FEHR-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ2	FEHR-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณิการ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

สรุปผลการตรวจ

ภาณุพงศ์ สิทธิ์เด ..... Checked By 10/11/68

..... Verified By (BPH) 2/12/66

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

SN Service Solutions

พฤศจิกายน 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าที่ชั้นดาดฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ถังที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ถังที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกถังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกถังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกถังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	กรรณการ	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟต์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	กรรณการ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

สรุปผลการตรวจ

Checked By: 10/11/68

Verified By (BPH): 2/12/68

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

SN Service Solutions

ปีพ.ศ. 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องกลังยาบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องกลังยา	FEHR-E-B-06	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกกลังยา	FEHR-E-B-07	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1	FEHR-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FEHR-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟทันตกรรม	FEHR-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทันตกรรม	FEHR-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M	FEHR-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ1	FEHR-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ2	FEHR-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	ภาคพงศ์	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

สรุปผลการตรวจ

ภาคพงศ์ ชูชื่อง
Checked By
10/12/68

ประจักษ์
Verified By (BPH)
10/12/68

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง

SN Service Solutions

ธันวาคม 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าที่ชั้นดาดฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอด ฮ.	FEHR-E-R-05	/	-	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ถังที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ถังที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกถังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกถังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกถังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	ภาคภูมิ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

(√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

สรุปผลการตรวจ

ภาคภูมิ สิทธิวัฒ

Checked By

10 / 12 / 68

ประจักษ์

Verified By (BPH)

10 / 12 / 68