

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหนีไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องลิฟท์บันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ชั้นห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าอาคารเคอร์เกนภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟที่เคอรวม	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงชั้นเคอร์เกนที่เคอรวม	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.บ. ห.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงชั้นห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงชั้นห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงชั้นห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/น/น	

PM Program (Monthly)												
1	1.ตรวจเช็คสภาพพาวเวอร์คัม(เปิด-ปิด)											ผู้ตรวจสอบ
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด											วันที่
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง											
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ											
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิด/กระบอก/ก๊วยแจ											
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง											
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

[illegible]

PM Program (Monthly)			
1	1.ตรวจเช็คสภาพพาส์ควบคุม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ	พริ้งกษิ
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด		
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง	วันที่	10/8/66
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ		
5	5.ตรวจเช็คชุดดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/กัญแจ		
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง		
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ		

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเบ็ด

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหนีไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องเครื่องปรับอากาศ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ชั้นห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟที่เคหาสน์	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงชั้นเคหาสน์เคหาสน์	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. ม.๑	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงชั้นห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงชั้นห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงชั้นห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	

PM Program (Monthly)		
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ <u> </u> วันที่ <u> </u>
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด	
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง	
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ	
5	5.ตรวจเช็คชุดดับเพลิงเช่นถัง/กระบอก/ทุบ	
6	6.หาความสะอาดตู้ดับเพลิง	
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

பிப்ரவரி 68

[illegible]

PM Program (Monthly)			
1	1.ตรวจเช็คสภาพพาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ	นพรัตน์
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด	วันที่	10/6/60
3	3.ตรวจเช็คฟ้ครอบทองเหลือง		
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ		
5	5.ตรวจเช็คคู่มือเพลิงเช่นตู้/กระจก/กัญแจ		
6	6.ทำความสะอาดคู่มือเพลิง		
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Name	Unit	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินเจ้าหน้าที่ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	ชั้นใต้ดินน้ำเย็น CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องเครื่องบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	เจ้าหน้าที่ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	ในห้องลิฟท์ 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	เจ้าหน้าที่ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	ในห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	เจ้าหน้าที่ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	ในห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	เจ้าหน้าที่ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าเคาร์เตอร์ภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟในส้วม	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ครัวชั้นเคาร์เตอร์ในส้วม	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	เจ้าหน้าที่ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	เจ้าหน้าที่ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	ทางเชื่อมชั้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	เจ้าหน้าที่ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. ห.บ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	เจ้าหน้าที่ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ครัวชั้นห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ครัวชั้นห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	เจ้าหน้าที่ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ครัวชั้นห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	เจ้าหน้าที่ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)				ผู้ตรวจสอบ	
1	1.ตรวจเช็คสภาพสารความดัน(เปิด-ปิด)				15
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด				
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง				
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ				วันที่ 10/1/66
5	5.ตรวจเช็คชุดดับเพลิงแบบมือถือ/กระบอก/ทุบแจ				
6	6.ทำความสะอาดชุดดับเพลิง				
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ				

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

July 1968

[illegible]

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ
1	1.ตรวจเช็คสภาพแวดล้อม(เปิด-ปิด)	MS วันที่ 10/12/66
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวใจ	
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง	
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ	
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/ก๊วยแจ	
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง	
7	7.ทดสอบสายเคเบิลการฉีดน้ำ	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องเครื่องหน้าลิฟท์	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์บริหาร	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ชั้นห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าอาคารตรวจภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	ชั้นใต้ดินลิฟท์ในเคาน์	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงชั้นเคาน์เตอร์ในเคาน์	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	ชั้นใต้ดินลิฟท์ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	ชั้นใต้ดินลิฟท์ ส.น. น.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงชั้นห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงชั้นห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงชั้นห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	พริศ	

PM Program (Monthly)												ผู้ตรวจสอบ	
1	1.ตรวจเช็คสภาพความพร้อม(เปิด-ปิด)											1/2	
2	2.ตรวจเช็คสภาพหน้าผด											วันที่	
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง											10/10/66	
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ												
5	5.ตรวจเช็คชุดดับเพลิงชนิด/กระบอก/ก๊วยแจ												
6	6.ทำความสะอาดชุดดับเพลิง												
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ												

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหนีไฟหน้าลิฟท์ CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องเครื่องลิฟท์	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำร้อน 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	หน้าห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าการตรวจกายภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟหน้าลิฟท์	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงชั้นการตรวจหน้าลิฟท์	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำร้อน M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.บ. น.๑	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงชั้นห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงชั้นห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงชั้นห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	

PM Program (Monthly)				ผู้ตรวจสอบ	
1	1.ตรวจเช็คสภาพหัวควบคุม(เปิด-ปิด)	วันที่ 2 / 12 / 68		มณฑิ	
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด				
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง				
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ				
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/ทุบ				
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง				
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ				

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

[illegible]

PM Program (Monthly)			
1	1.ตรวจเช็คสภาพพาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ	มณฑิรา
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด	วันที่	2 / 12 / 68
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง		
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลต่าง ๆ		
5	5.ตรวจเช็คคู่มือเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ		
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง		
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ		

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหน้าลิฟท์ CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องเครื่องบันไดลิฟท์	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าการตรวจกายภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดลิฟท์ขึ้นเคหาสน์	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงชั้นการตรวจเคหาสน์	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดลิฟท์ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดลิฟท์ ส.น. น.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงชั้นห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงชั้นห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงชั้นห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและขั้วต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คระดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/ทุยแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ จิราพร
วันที่ 10/12/68

พฤษภาคม ๖๔

[illegible]

PM Program (Monthly)		
1	1.ตรวจเช็คสภาพอาคารควบคุม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ <u>สุเมธ</u>
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวใจ	
3	3.ตรวจเช็คผ้าครอบทองเหลือง	วันที่ <u>10 / 12 / 64</u>
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลต่าง ๆ	
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กัญแจ	
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง	
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเบ็ด