



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร
<http://nih.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ


เลขที่รายงาน R67041000285

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง บริษัท เซ็นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่ 03/04/2567	ที่อยู่ 30/29-30
วันที่รับตัวอย่าง 03/04/2567	ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย
	แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
	กรุงเทพมหานคร 10510
หมายเลขตัวอย่าง 67039982001	วันที่เก็บตัวอย่าง 01/04/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	ปริมาณที่รับ 2 ขวด ขวดละ 250 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง จุด Cooling Tower No.1 St2401092-1	

ลักษณะตัวอย่าง -		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ <i>Legionella</i> spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

- หมายเหตุ
- 1.ออกรายงานในนาม : โรงพยาบาลวัดถนนแพทย อ่าวนาง กระบี่
 - 2.สถานที่เก็บ : โรงพยาบาลวัดถนนแพทย อ่าวนาง กระบี่
 - 3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด นางสาวนุชนาฏ บุญจันทร์ นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์	 (นายอาชวินทร์ ไรจนวิวัฒน์) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ	
วันที่ทดสอบ 03/04/2567	
วันที่ออกรายงาน 10/04/2567	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร

<http://nih.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ


เลขที่รายงาน R67041000284

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง บริษัท เซ็นท์ เอ็นไวร์ จำกัด
ลงวันที่ 03/04/2567	ที่อยู่ 30/29-30
วันที่รับตัวอย่าง 03/04/2567	ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย
	แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
	กรุงเทพมหานคร 10510
หมายเลขตัวอย่าง 67039982002	วันที่เก็บตัวอย่าง 01/04/2567
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	ปริมาณที่รับ 2 ขวด ขวดละ 250 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง จุด Cooling Tower No.2 St2401092-2	

ลักษณะตัวอย่าง -		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ <i>Legionella</i> spp.	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี พร้อมรายงานชนิดเชื้อระดับ genus และจำนวนที่พบ

- หมายเหตุ
- 1.ออกรายงานในนาม : โรงพยาบาลวัดถนนแพทย อ่าวนาง กระบี่
 - 2.สถานที่เก็บ : โรงพยาบาลวัดถนนแพทย อ่าวนาง กระบี่
 - 3.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

ผู้ทดสอบ นายยุทธนา ผลสะอาด นางสาวนุชญา บุญจันทร์ นางสาวสุภาพร สระทองพิมพ์	 (นายอาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ	
วันที่ทดสอบ 03/04/2567	
วันที่ออกรายงาน 10/04/2567	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

