

ภาคผนวก ข-11

แนวทางการจัดการเชื้อเพลิงแบบเข้าก่อน-ออกก่อน
(First in-First out)



การจัดเก็บเชื้อเพลิงเป็นเวลานานโดยใช้ระบบการจัดการเชื้อเพลิงแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First in - First out)

ขั้นตอนและการปฏิบัติ

1. รถขนส่งชีวมวลที่เข้ามาส่งในโรงไฟฟ้า ต้องทำการขังน้ำหนักร่อนให้เรียบร้อยก่อน และต้องได้รับอนุญาตจากทางตราซึ่งก่อนจะนำชีวมวลไปลงที่จุด/ กอง ที่ทางตราซึ่งได้ชี้จุดให้สามารถลงชีวมวลได้
2. การนำชีวมวลไปลงต้องแยกชีวมวลแต่ละชนิดอย่างชัดเจน ไม่กีดขวางทางสัญจร ในการทำงานของรถตักและ ไม่กีดขวางป้อนดิบเพลิงซึ่งอาจจะทำให้การทำงานยากลำบากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการนำชีวมวลเกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน
3. เมื่อทำการลงชีวมวลเสร็จเรียบร้อย ทางตราซึ่งหรือผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว รถขนส่งสามารถมาขังน้ำหนักร่อน และทางตรา ซึ่งทำการ ออกบิลน้ำหนักให้ผู้ส่งชีวมวล

ขั้นตอนการนำชีวมวลไปใช้

1. การนำชีวมวลไปใช้ ต้องเลือกใช้ชีวมวลซึ่งไล่เรียงในกองที่นำเข้ามาก่อน ซึ่งแยกแต่ละกองและแต่ละชนิดไว้แล้ว
2. ในกรณีชีวมวลที่ใช้หมดกอง และจะใช้กองใหม่ ต้องทำการแจ้งทางตราซึ่งหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องก่อนนำไปใช้ และความเป็นระบบที่วางไว้



หมายเหตุ

-  หมายถึง ช่องทางจราจร / เส้นทางเดินรถ
-  หมายถึง กองชีวมวล
-  หมายถึง บั้มดักเพลิง

ภาคผนวก ข-12

เอกสารขออนุญาตการผันน้ำ ระบายน้ำทิ้งของโครงการ



ใบอนุญาตให้เทน้ำทิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ

ที่ ๑๗ / ๒๕๖๗

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติในการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ผู้รับมอบหมายอำนาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จากอธิบดีกรมเจ้าท่า

จึงอนุญาตให้ บริษัท กัลป์ จะนะ กรีน จำกัด เทน้ำทิ้งหรือระบายน้ำทิ้งตามค่ามาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือประกาศ กรมเจ้าท่า ลงสู่ คลองนาทวี บริเวณ หมู่ที่ ๓ ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา โดยให้ผู้รับอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
๒. ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือฉุกเฉินได้ทันที
๓. กรณีการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนหรือเกิดความเสียหายในทรัพย์สินบริเวณข้างเคียง ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
๔. ผู้รับอนุญาตต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและ สภาพแวดล้อมทางน้ำในบริเวณที่ได้รับอนุญาตได้ตามความจำเป็น
๕. กรณีผู้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับอนุญาตต้อง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยให้ตรวจสอบความเป็นกรดด่าง(PH) ปริมาณสารแขวนลอย(SS) ปริมาณสารละลายในน้ำ(DS) ปริมาณน้ำและไขมัน(FOG) และปริมาณความสกปรก(BOD) และ(COD) ส่งให้สำนักงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบทุก ๓ เดือน
๖. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาตหรือเงื่อนไข ให้ใบอนุญาตฉบับนี้เป็นอัน ยกเลิกโดยมิต้องบอกกล่าวก่อน

อนุญาต ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ หมดอายุวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)



(นายทรงยศ หิตะประพนธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา

ผู้รับมอบหมายอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า

เงื่อนไขเพิ่มเติมแนบท้ายใบอนุญาตระบายน้ำทิ้งเลขที่ ๑๗ / ๒๕๖๗

ของ บริษัท กัลป์ จะนะ กรีน จำกัด

๑. ห้ามระบายน้ำทิ้งที่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียทิ้งโดยตรงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นไปตามแบบที่ยื่นขออนุญาตหรือเป็นแบบที่ปรับปรุงให้ดีกว่าแบบเดิม
๓. มีระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นของตนเองเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
๔. หากน้ำที่ระบายทิ้งก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนหรือเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม ผู้ขออนุญาตต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
๕. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเข้าตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม
๖. หากผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายนี้ ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ในการระงับหนังสืออนุญาตนี้
๗. หากพบว่าผู้รับอนุญาตกระทำความผิด หรือก่อความเสียหายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา จะดำเนินการตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป
๘. ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตระบายน้ำทิ้งให้ครบถ้วนด้วย
๙. ผู้รับอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นเรื่องก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนดให้ถือว่าผู้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมแนบท้ายฉบับนี้ ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้ข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ

ผู้รับอนุญาต



ใบอนุญาตให้เทน้ำทิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ

ที่ ๑๗ / ๒๕๖๘

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติในการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ผู้รับมอบหมายอำนาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จากอธิบดีกรมเจ้าท่า

จึงอนุญาตให้ บริษัท กัลป์ จะนะ กรีน จำกัด เทน้ำทิ้งหรือระบายน้ำทิ้งตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือประกาศกรมเจ้าท่า ลงสู่ คลองนาทวี บริเวณ หมู่ที่ ๓ ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา โดยให้ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
๒. ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือฉุกเฉินได้ทันที
๓. กรณีการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนหรือเกิดความเสียหายในทรัพย์สินบริเวณข้างเคียง ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
๔. ผู้รับอนุญาตต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและสภาพแวดล้อมทางน้ำในบริเวณที่ได้รับอนุญาตได้ตามความจำเป็น
๕. กรณีผู้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับอนุญาตต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยให้ตรวจสอบความเป็นกรดด่าง(PH) ปริมาณสารแขวนลอย(SS) ปริมาณสารละลายในน้ำ(DS) ปริมาณน้ำและไขมัน(FOG) และปริมาณความสกปรก(BOD) และ(COD) ส่งให้สำนักงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบทุก ๓ เดือน
๖. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาตหรือเงื่อนไข ให้ใบอนุญาตฉบับนี้เป็นอันยกเลิกโดยมิต้องบอกกล่าวก่อน

อนุญาต ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ หมดยุวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพรหมเดช สบกระพณธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา
ผู้รับมอบหมายอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า

เงื่อนไขเพิ่มเติมแนบท้ายใบอนุญาตระบายน้ำทิ้งเลขที่ ๑๗ / ๒๕๖๘

ของ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด

๑. ห้ามระบายน้ำทิ้งที่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียทิ้งโดยตรงสู่แหล่งน้ำ
๒. ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นไปตามแบบที่ยื่นขออนุญาตหรือเป็นแบบที่ปรับปรุงให้ดีกว่าแบบเดิม
๓. มีระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นของตนเองเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
๔. หากน้ำที่ระบายทิ้งก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนหรือเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม ผู้ขออนุญาตต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
๕. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเข้าตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม
๖. หากผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายนี้ ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ในการระงับหนังสืออนุญาตนี้
๗. หากพบว่าผู้รับอนุญาตกระทำความผิด หรือก่อความเสียหายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา จะดำเนินการตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป
๘. ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตระบายน้ำทิ้งให้ครบถ้วนด้วย
๙. ผู้รับอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นเรื่องก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วันหากไม่ยื่นภายในกำหนดให้ถือว่าผู้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมแนบท้ายฉบับนี้ ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้ข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ)

(

ผู้รับอนุญาต

)

ภาคผนวก ข-13

ตัวอย่างแบบบันทึกการตรวจสอบสภาพบ่อเก็บน้ำของโครงการ

	Monthly Dam of a Pond Inspection				Plant : GCG Date : 07/07/2025
	Description (KKS)	Criteria (Record / Visual Inspection)	Raw Water A	Raw Water B	-
Status					
ทางน้ำเข้าบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
ลาดขอบบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
ดินดินขอบบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
รอยแตกขอบปูน		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
สภาพแผ่น HDPE		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
อื่นๆ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
หมายเหตุ กรณีโรงไฟฟ้าใดมีระบบการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มรายการข้อมูลเพื่อบันทึกเพิ่มเติมได้ In case of abnormal , Please issue notification Notification number: _____ Notification description: _____ Notification remark : _____					
Recorded by Afnan Phichitsaenyakorn ,Afnan Phichitsaenyakorn (Operation Engineer) (โปรดเขียนตัวบรรจง) Verified by Asree Cheuseng (Shift Leader) (โปรดเขียนตัวบรรจง)					

	Monthly Dam of a Pond Inspection				Plant : GCG Date : 04/08/2025
	Description (KKS)	Criteria (Record / Visual Inspection)	Raw Water A	Raw Water B	-
Status					
ทางน้ำเข้าบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
ลาดขอบบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
ดินดินขอบบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
รอยแตกขอบปูน		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
สภาพแผ่น HDPE		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
อื่นๆ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
หมายเหตุ กรณีโรงไฟฟ้าใดมีระบบการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มรายการข้อมูลเพื่อบันทึกเพิ่มเติมได้ In case of abnormal , Please issue notification Notification number: _____ Notification description: _____ Notification remark : _____					
Recorded by <u>Afnan Phichitsaenyakorn ,Afnan Phichitsaenyakorn</u> (Operation Engineer) (โปรดเขียนตัวบรรจง) Verified by <u>Anwar Haji-Ibrahim</u> (Shift Leader) (โปรดเขียนตัวบรรจง)					

	Monthly Dam of a Pond Inspection				Plant : GCG Date : 01/09/2025
	Description (KKS)	Criteria (Record / Visual Inspection)	Raw Water A	Raw Water B	-
Status					
ทางน้ำเข้าบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
ลาดขอบบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
ดันดินขอบบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
รอยแตกขอบปูน		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
สภาพแผ่น HDPE		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
อื่นๆ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
หมายเหตุ กรณีโรงไฟฟ้าใดมีระบบการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มรายการข้อมูลเพื่อบันทึกเพิ่มเติมได้ In case of abnormal , Please issue notification Notification number: _____ Notification description: _____ Notification remark : _____					
Recorded by Afnan Phichitsaenyakorn ,Afnan Phichitsaenyakorn (Operation Engineer) (โปรดเขียนตัวบรรจง) Verified by Theerachai Saheem (Shift Leader) (โปรดเขียนตัวบรรจง)					

	Monthly Dam of a Pond Inspection				Plant : GCG Date : 06/10/2025
	Description (KKS)	Criteria (Record / Visual Inspection)	Raw Water A	Raw Water B	-

Status					
ทางน้ำเข้าบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
ลาดขอบบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
คันดินขอบบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
รอยแตกขอบปูน		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
สภาพแผ่น HDPE		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
อื่นๆ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		

หมายเหตุ กรณีโรงไฟฟ้าใดมีระบบการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มรายการข้อมูลเพื่อบันทึกเพิ่มเติมได้
 In case of abnormal , Please issue notification
Notification number: _____
Notification description: _____
Notification remark : _____

Recorded by Afnan Phichitsaenyakorn ,Afnan Phichitsaenyakorn
 (Operation Engineer)
 (โปรดเขียนตัวบรรจง)

Verified by Asree Cheuseng
 (Shift Leader)
 (โปรดเขียนตัวบรรจง)

	Monthly Dam of a Pond Inspection				Plant : GCG Date : 03/11/2025
	Description (KKS)	Criteria (Record / Visual Inspection)	Raw Water A	Raw Water B	-
Status					
ทางน้ำเข้าบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
ลาดขอบบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
ดินดินขอบบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
รอยแตกขอบปูน		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
สภาพแผ่น HDPE		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
อื่นๆ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
หมายเหตุ กรณีโรงไฟฟ้าใดมีระบบการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มรายการข้อมูลเพื่อบันทึกเพิ่มเติมได้ In case of abnormal , Please issue notification Notification number: _____ Notification description: _____ Notification remark : _____					
Recorded by Faosee Leerem ,Faosee Leerem (Operation Engineer) (โปรดเขียนตัวบรรจง) Verified by Theerachai Saheem (Shift Leader) (โปรดเขียนตัวบรรจง)					

	Monthly Dam of a Pond Inspection				Plant : GCG Date : 01/12/2025
	Description (KKS)	Criteria (Record / Visual Inspection)	Raw Water A	Raw Water B	-
Status					
ทางน้ำเข้าบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
ลาดขอบบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
ดินดินขอบบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
รอยแตกขอบปูน		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
สภาพแผ่น HDPE		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
อื่นๆ		☒ Normal ☐ Abnormal	☒ Normal ☐ Abnormal		
หมายเหตุ กรณีโรงไฟฟ้าใดมีระบบการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มรายการข้อมูลเพื่อบันทึกเพิ่มเติมได้ In case of abnormal , Please issue notification Notification number: _____ Notification description: _____ Notification remark : _____					
Recorded by Faosee Leerem ,Faosee Leerem (Operation Engineer) (โปรดเขียนตัวบรรจง) Verified by Theerachai Saheem (Shift Leader) (โปรดเขียนตัวบรรจง)					

	Monthly Inspection Ash Pond				Plant : GCG Date : 02/07/2025
Description (KKS)	Criteria (Record / Visual Inspection)	Inspection results	-	-	Remark
Ash Pond#1					
คันดินรอบบ่อและสภาพบ่อ		[X] Normal [] Abnormal			
ผ้าใบพลาสติก HDPE		[X] Normal [] Abnormal			
สภาพพื้นที่บ่อ กลิ่น, สี, อื่นๆ		[X] Normal [] Abnormal			
Ash Pond#2					
คันดินรอบบ่อและสภาพบ่อ		[X] Normal [] Abnormal			
ผ้าใบพลาสติก HDPE		[X] Normal [] Abnormal			
สภาพพื้นที่บ่อ กลิ่น, สี, อื่นๆ		[X] Normal [] Abnormal			
หมายเหตุ กรณีโรงไฟฟ้าใดมีระบบการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มรายการข้อมูลเพื่อบันทึกเพิ่มเติมได้ In case of abnormal , Please issue notification Notification number: _____ Notification description: _____ Notification remark : _____					
Recorded by <u>Afnan Phichitsaenyakorn ,Afnan Phichitsaenyakorn</u> (Operation Engineer) (โปรดเขียนตัวบรรจง) Verified by <u>Asree Cheuseng</u> (Shift Leader) (โปรดเขียนตัวบรรจง)					

	Monthly Inspection Ash Pond				Plant : GCG
					Date : 06/08/2025
Description (KKS)	Criteria (Record / Visual Inspection)	Inspection results	-	-	Remark
Ash Pond#1					
คันดินรอบบ่อและสภาพบ่อ		[X] Normal [] Abnormal			
ผ้าใบพลาสติก HDPE		[X] Normal [] Abnormal			
สภาพพื้นที่บ่อ กลิ่น, สี, อื่นๆ		[X] Normal [] Abnormal			
Ash Pond#2					
คันดินรอบบ่อและสภาพบ่อ		[X] Normal [] Abnormal			
ผ้าใบพลาสติก HDPE		[X] Normal [] Abnormal			
สภาพพื้นที่บ่อ กลิ่น, สี, อื่นๆ		[X] Normal [] Abnormal			
หมายเหตุ กรณีโรงไฟฟ้าใดมีระบบการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มรายการข้อมูลเพื่อบันทึกเพิ่มเติมได้ In case of abnormal , Please issue notification Notification number: _____ Notification description: _____ Notification remark : _____					
Recorded by <u>Afnan Phichitsaenyakorn ,Afnan Phichitsaenyakorn</u> (Operation Engineer) (โปรดเขียนตัวบรรจง) Verified by <u>Anwar Haji-Ibrahim</u> (Shift Leader) (โปรดเขียนตัวบรรจง)					

	Monthly Inspection Ash Pond				Plant : GCG Date : 03/09/2025
Description (KKS)	Criteria (Record / Visual Inspection)	Inspection results	-	-	Remark
Ash Pond#1					
คันดินรอบบ่อและสภาพบ่อ		[X] Normal [] Abnormal			
ผ้าใบพลาสติก HDPE		[X] Normal [] Abnormal			
สภาพพื้นที่บ่อ กลิ่น, สี, อื่นๆ		[X] Normal [] Abnormal			
Ash Pond#2					
คันดินรอบบ่อและสภาพบ่อ		[X] Normal [] Abnormal			
ผ้าใบพลาสติก HDPE		[X] Normal [] Abnormal			
สภาพพื้นที่บ่อ กลิ่น, สี, อื่นๆ		[X] Normal [] Abnormal			
หมายเหตุ กรณีโรงไฟฟ้าใดมีระบบการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มรายการข้อมูลเพื่อบันทึกเพิ่มเติมได้ In case of abnormal , Please issue notification Notification number: _____ Notification description: _____ Notification remark : _____					
Recorded by <u>Afnan Phichitsaenyakorn ,Afnan Phichitsaenyakorn</u> (Operation Engineer) (โปรดเขียนตัวบรรจง) Verified by <u>Theerachai Saheem</u> (Shift Leader) (โปรดเขียนตัวบรรจง)					

	Monthly Inspection Ash Pond				Plant : GCG Date : 01/10/2025
Description (KKS)	Criteria (Record / Visual Inspection)	Inspection results	-	-	Remark
Ash Pond#1					
คันดินรอบบ่อและสภาพบ่อ		[X] Normal [] Abnormal			
ผ้าใบพลาสติก HDPE		[X] Normal [] Abnormal			
สภาพพื้นที่บ่อ กลิ่น, สี, อื่นๆ		[X] Normal [] Abnormal			
Ash Pond#2					
คันดินรอบบ่อและสภาพบ่อ		[X] Normal [] Abnormal			
ผ้าใบพลาสติก HDPE		[X] Normal [] Abnormal			
สภาพพื้นที่บ่อ กลิ่น, สี, อื่นๆ		[X] Normal [] Abnormal			
หมายเหตุ กรณีโรงไฟฟ้าใดมีระบบการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มรายการข้อมูลเพื่อบันทึกเพิ่มเติมได้ In case of abnormal , Please issue notification Notification number: _____ Notification description: _____ Notification remark : _____					
Recorded by <u>Afnan Phichitsaenyakorn ,Afnan Phichitsaenyakorn</u> (Operation Engineer) (โปรดเขียนตัวบรรจง) Verified by <u>Mayusoh Kharemdabeh</u> (Shift Leader) (โปรดเขียนตัวบรรจง)					

	Monthly Inspection Ash Pond				Plant : GCG
					Date : 05/11/2025
Description (KKS)	Criteria (Record / Visual Inspection)	Inspection results	-	-	Remark
Ash Pond#1					
คันดินรอบบ่อและสภาพบ่อ		[X] Normal [] Abnormal			
ผ้าใบพลาสติก HDPE		[X] Normal [] Abnormal			
สภาพพื้นที่บ่อ กลิ่น, สี, อื่นๆ		[X] Normal [] Abnormal			
Ash Pond#2					
คันดินรอบบ่อและสภาพบ่อ		[X] Normal [] Abnormal			
ผ้าใบพลาสติก HDPE		[X] Normal [] Abnormal			
สภาพพื้นที่บ่อ กลิ่น, สี, อื่นๆ		[X] Normal [] Abnormal			
หมายเหตุ กรณีโรงไฟฟ้าใดมีระบบการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มรายการข้อมูลเพื่อบันทึกเพิ่มเติมได้ In case of abnormal , Please issue notification Notification number: _____ Notification description: _____ Notification remark : _____					
Recorded by _____ Faosee Leerem ,Faosee Leerem (Operation Engineer) (โปรดเขียนตัวบรรจง) Verified by _____ Theerachai Saheem (Shift Leader) (โปรดเขียนตัวบรรจง)					

	Monthly Inspection Ash Pond				Plant : GCG Date : 03/12/2025
	Description (KKS)	Criteria (Record / Visual Inspection)	Inspection results	-	-
Ash Pond#1					
ถังดินรอบบ่อและสภาพบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal			
ผ้าใบพลาสติก HDPE		☒ Normal ☐ Abnormal			
สภาพพื้นที่บ่อ กรวด, ทราย, อื่นๆ		☒ Normal ☐ Abnormal			
Ash Pond#2					
ถังดินรอบบ่อและสภาพบ่อ		☒ Normal ☐ Abnormal			
ผ้าใบพลาสติก HDPE		☒ Normal ☐ Abnormal			
สภาพพื้นที่บ่อ กรวด, ทราย, อื่นๆ		☒ Normal ☐ Abnormal			
หมายเหตุ กรณีโรงไฟฟ้าใดมีระบบการผลิตเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถเพิ่มรายการข้อมูลเพื่อบันทึกเพิ่มเติมได้ In case of abnormal , Please issue notification Notification number: _____ Notification description: _____ Notification remark : _____					
Recorded by <u>Faosee Leerem ,Faosee Leerem</u> (Operation Engineer) (โปรดเขียนตัวบรรจง) Verified by <u>Theerachai Saheem</u> (Shift Leader) (โปรดเขียนตัวบรรจง)					

ภาคผนวก ข-14

แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบบำบัดน้ำเสีย



YEARLY PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER SCHEDULE

YEAR 2025

DEPARTMENT : MAINTENANCE SECTION : MECHANICAL

☒ MECH. ☐ ELEC ☐ INST.

REV. 00

DATE : 25/02/2020

DESCRIPTION OF ACTIVITIES & LEGENDS

L : Lubrication

R : Running condition check

S : Stand by condition check

I : Inspection

C : Calibration

F : Function test

D : Chemical & dielectric strength check

B : Program back up

O : Overhaul

ISSUED BY:

MECHANICAL LEADER

DATE: 20/2/2025

APPROVED BY:

MAINTENANCE MANAGER

DATE: 20/2/2025

APPROVED BY:

OPERATION MANAGER

DATE: 20/2/25

APPROVED BY:

PLANT MANAGER

DATE: 20/2/25

EQUIPMENT NO.	EQUIPMENT NAME	Month	January		February		March		April		May		June		July		August		September		October		November		December	
		Date	1-15	16-31	1-15	16-28	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31
2301-BO-10GBN33AP001	POLYMER FEED PUMP 3 FIL. PRESS FEED PUMP	WTK	R																							
2301-BO-10GBN34AP001	POLYMER FEED PUMP 4 FIL. PRESS FEED PUMP	WTK	R																							
2301-BO-10GCN31AP001	BISULPHITE DOSING PUMP 1 FOR RO UNIT	WTK	R																							
2301-BO-10GCN32AP001	BISULPHITE DOSING PUMP 2 FOR RO UNIT	WTK	R																							
2301-BO-10GBN11AP001	PAC FEED PUMP 1 FOR CLARIFIER	WTK	R																							
2301-BO-10GBN12AP001	PAC FEED PUMP 2 FOR CLARIFIER	WTK	R																							
2301-BO-10GBN21AP001	PRE-NaOCl FEED PUMP 1 FOR CLARIFIER	WTK	R																							
2301-BO-10GBN22AP001	PRE-NaOCl FEED PUMP 2 FOR CLARIFIER	WTK	R																							
2301-BO-10GBN23AP001	POST-NaOCl FEED PUMP 3 FOR MMF	WTK	R																							
2301-BO-10GBN24AP001	POST-NaOCl FEED PUMP 4 FOR MMF	WTK	R																							
2301-BO-10GBN41AP001	NaOH DOSING PUMP 1 FOR CLARIFIER	WTK	R																							
2301-BO-10GBN42AP001	NaOH DOSING PUMP 2 FOR CLARIFIER	WTK	R																							
2301-BO-10GCN41AP001	NaOH DOSING PUMP 3 FOR RO UNIT 1,2	WTK	R																							
2301-BO-10GCN42AP001	NaOH DOSING PUMP 4 FOR RO UNIT 1,2	WTK	R																							
2301-BO-10GCN43AP001	NaOH DOSING PUMP 5 FOR NEU. PIT	WTK	R																							
2301-BO-10GCN44AP001	NaOH DOSING PUMP 6 FOR NEU. PIT	WTK	R																							
2301-BO-10GCN51AP001	H2SO4 PUMP 1 FOR NEU. PIT	WTK	R																							
2301-BO-10GCN52AP002	H2SO4 PUMP 2 FOR NEU. PIT	WTK	R																							
2301-BO-10GCN11AP001	BIOCIDE DOS. PUMP 1 RO UNIT 1,2	WTK	R																							
2301-BO-10GCN12AP001	BIOCIDE DOS.PUMP 2 RO UNIT 1,3	WTK	R																							
2301-BO-10GKC21AP001	CEDI FEED PUMP 1	WTK	R				R				R				R			R					R			
2301-BO-10GKC22AP001	CEDI FEED PUMP 2	WTK	R				R				R				R			R					R			
2301-BO-10GCP10AP001	RO/CEDI CIP PUMP	WTK	R				R				R				R			R					R			
2301-BO-10GCR11AP001	NEUTRALIZATION PUMP 1	WTK	R				R				R				R			R					R			
2301-BO-10GCR22AP001	NEUTRALIZATION PUMP 2	WTK	R				R				R				R			R					R			
2301-BO-10GTA30AP001	WASHING WATER PUMP	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMA10AP001	WASTE WATER TRANSFER PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMA20AP001	WASTE WATER TRANSFER PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMC10AP001	WASTE WATER RECYCLE PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMC20AP002	WASTE WATER RECYCLE PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMB40AP001	WASTE WATER POND TRANSFER PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMB50AP001	WASTE WATER POND TRANSFER PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMB10AP001	WASTE WATER DISCHARGE PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMB20AP001	WASTE WATER DISCHARGE PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMB30AP001	UNDER POND DRAINAGE PUMP A	SRW			R						R						R						R			

แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย



YEARLY PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER SCHEDULE

YEAR 2025

DEPARTMENT : MAINTENANCE SECTION : MECHANICAL

☒ MECH ☐ ELEC ☐ INST.

REV 00

DATE 25/02/2020

DESCRIPTION OF ACTIVITIES & LEGENDS

L Lubrication

R Running condition check

S Stand by condition check

I Inspection

C Calibration

F Function test

D Chemical & dielectric strength

O Lube oil quality check

B Program back up

O Overhaul

ISSUED BY

MECHANICAL LEADER

DATE 20/02/2025

APPROVED BY

MAINTENANCE MANAGER

DATE 20/2/2025

APPROVED BY

OPERATION MANAGER

DATE 20/2/25

APPROVED BY

PLANT MANAGER

DATE 26/2/25

EQUIPMENT NO	EQUIPMENT NAME	Month	January		February		March		April		May		June		July		August		September		October		November		December	
		Date	1-15	16-31	1-15	16-28	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31
2301-BO-10GMB30AP002	UNDER POND DRAINAGE PUMP B	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMD30AP001	UNDER POND PUMP ASH DUMP POND A	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMD30AP002	UNDER POND PUMP ASH DUMP POND B	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMD10AP001	ASH POND RECYCLE PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GMD20AP001	ASH POND RECYCLE PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GUC30AP001	UNDER POND DRAINAGE PUMP SETTLING POND	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GME10AP001	DAF FEED PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GME20AP001	DAF FEED PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GUC10AP001	STROM WATER TRANSFER PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-CG-10GUC20AP001	STROM WATER TRANSFER PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GUB30AP001	UNDER POND DRAINAGE PUMP PROCESS AREA	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GUB10AP001	STORM WATER TRANSFER PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GUB20AP001	STORM WATER TRANSFER PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GUB10AP001	ELEC. TRENCH SUMP PUMP SWAYD AREA	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GUE20AP001	ELEC. TRENCH SUMP PUMP BOILER AREA	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GQC30AP001	CONDENSATE PUMP AREA SUBMERSIBLE PUMP	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GQC10AP001	STG AREA SUBMERSIBLE PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GQC20AP001	STG AREA SUBMERSIBLE PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GTA10AP001	BOILER ASH WATER RECIRCULATION PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GTA20AP001	BOILER ASH WATER RECIRCULATION PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GQE10AP001	WORKSHOP AREA SUBMERSIBLE PUMP 1	SRW			R																					
2301-BO-10GQE20AP001	WORKSHOP AREA SUBMERSIBLE PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GQA10AP001	TRANSFORMER AREA SUBMERSIBLE PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GQA20AP001	TRANSFORMER AREA SUBMERSIBLE PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GQB10AP001	UTILITY AREA SUBMERSIBLE PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GQB20AP001	UTILITY AREA SUBMERSIBLE PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GQF10AP001	FUEL STORAGE BUILDING AREA SUB. PUMP 1	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10GQF20AP001	FUEL STORAGE BUILDING AREA SUB. PUMP 2	SRW			R						R						R						R			
2301-BO-10QCA20AP001	HP DOSING PUMP 1	SRK	R																							
2301-BO-10QCA30AP001	HP DOSING PUMP 2	SRK	R																							
2301-BO-10QCB20AP001	LP DOSING PUMP 1	SRK	R																							
2301-BO-10QCB30AP002	LP DOSING PUMP 2	SRK	R																							
2301-BO-10LFN20AP001	PH DOSING PUPM 1	SRK	R																							
2301-BO-10LFN30AP001	PH DOSING PUMP 2	SRK	R																							
2301-BO-10LCQ60AP001	BOILER BLOWDOWN TRANSFER PUMP 1	SRK			R						R						R						R			

แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก ข-15

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบต่อเนื่อง
(Online Monitor)

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
Max	8.40	56.21	1,722.00	1,244.00	8.40	35.00
AVG	8.10	19.12	1,472.39	1,064.70	7.60	31.73
Min	7.78	0.02	1,224.00	892.00	6.83	28.35
2025-07-01 00:00:00	8.16	3.10	1,486.00	1,198.00	8.17	28.75
2025-07-01 01:00:00	8.30	3.34	1,516.00	1,106.00	6.97	31.45
2025-07-01 02:00:00	8.22	4.89	1,524.00	955.00	7.74	32.47
2025-07-01 03:00:00	8.05	4.10	1,396.00	902.00	8.14	33.60
2025-07-01 04:00:00	8.35	2.43	1,278.00	1,004.00	8.36	28.47
2025-07-01 05:00:00	8.07	4.75	1,386.00	985.00	8.36	34.48
2025-07-01 06:00:00	7.79	3.84	1,700.00	1,236.00	7.81	32.37
2025-07-01 07:00:00	8.06	2.63	1,554.00	899.00	7.31	30.64
2025-07-01 08:00:00	8.08	3.24	1,447.00	1,074.00	8.16	32.93
2025-07-01 09:00:00	8.17	2.49	1,254.00	1,211.00	8.24	31.66
2025-07-01 10:00:00	7.87	12.08	1,283.00	1,151.00	8.16	32.40
2025-07-01 11:00:00	7.86	0.77	1,427.00	1,211.00	8.32	32.32
2025-07-01 12:00:00	8.10	1.69	1,574.00	902.00	7.90	34.91
2025-07-01 13:00:00	7.85	0.04	1,304.00	1,023.00	7.84	31.92
2025-07-01 14:00:00	7.85	0.03	1,445.00	993.00	7.74	34.49
2025-07-01 15:00:00	7.91	0.03	1,492.00	1,017.00	7.45	28.50
2025-07-01 16:00:00	8.08	0.04	1,623.00	1,054.00	7.56	30.51
2025-07-01 17:00:00	8.22	0.04	1,271.00	1,062.00	7.33	29.80
2025-07-01 18:00:00	8.22	0.03	1,700.00	935.00	8.35	34.87
2025-07-01 19:00:00	7.82	0.05	1,267.00	898.00	7.71	34.28
2025-07-01 20:00:00	8.18	5.97	1,459.00	1,070.00	8.15	32.08
2025-07-01 21:00:00	8.17	52.11	1,608.00	1,214.00	7.94	30.66
2025-07-01 22:00:00	8.40	54.03	1,529.00	989.00	8.24	32.21
2025-07-01 23:00:00	8.08	54.46	1,307.00	1,038.00	8.11	31.27
2025-07-02 00:00:00	7.80	54.71	1,494.00	1,160.00	7.12	31.79
2025-07-02 01:00:00	8.27	54.98	1,271.00	984.00	6.95	33.69
2025-07-02 02:00:00	8.08	55.26	1,632.00	945.00	8.28	31.19
2025-07-02 03:00:00	7.98	55.17	1,529.00	1,014.00	7.70	33.24
2025-07-02 04:00:00	7.82	54.83	1,661.00	1,073.00	7.37	32.57
2025-07-02 05:00:00	7.97	54.58	1,418.00	1,155.00	7.48	33.65
2025-07-02 06:00:00	8.34	16.22	1,477.00	1,072.00	7.43	32.25
2025-07-02 07:00:00	8.31	0.20	1,383.00	1,143.00	7.73	34.25
2025-07-02 08:00:00	8.14	14.17	1,426.00	1,241.00	7.48	34.25
2025-07-02 09:00:00	8.18	20.09	1,531.00	1,064.00	7.18	33.40
2025-07-02 10:00:00	7.99	8.51	1,450.00	989.00	8.02	29.67
2025-07-02 11:00:00	7.92	0.03	1,499.00	1,051.00	7.71	34.37
2025-07-02 12:00:00	7.85	0.03	1,258.00	1,060.00	7.92	28.88
2025-07-02 13:00:00	8.13	0.03	1,437.00	911.00	7.56	32.99
2025-07-02 14:00:00	8.37	0.03	1,433.00	1,079.00	7.89	32.05
2025-07-02 15:00:00	7.94	0.04	1,718.00	1,218.00	7.59	32.98
2025-07-02 16:00:00	8.34	0.03	1,555.00	1,130.00	7.57	30.57
2025-07-02 17:00:00	8.31	0.04	1,589.00	995.00	6.89	28.52
2025-07-02 18:00:00	8.04	0.04	1,371.00	923.00	7.80	31.18
2025-07-02 19:00:00	8.04	0.03	1,530.00	972.00	7.35	29.09
2025-07-02 20:00:00	8.20	0.03	1,512.00	1,070.00	7.46	32.82
2025-07-02 21:00:00	8.29	0.18	1,258.00	1,115.00	7.95	32.65
2025-07-02 22:00:00	7.93	0.03	1,645.00	1,044.00	7.03	31.40
2025-07-02 23:00:00	7.95	0.03	1,652.00	1,115.00	7.06	33.85
2025-07-03 00:00:00	7.95	0.03	1,381.00	1,064.00	8.00	31.81
2025-07-03 01:00:00	8.34	35.25	1,480.00	1,070.00	7.44	31.55
2025-07-03 02:00:00	8.29	55.18	1,498.00	932.00	8.16	30.07
2025-07-03 03:00:00	8.26	55.48	1,278.00	893.00	7.05	29.80
2025-07-03 04:00:00	7.91	55.37	1,633.00	949.00	7.61	34.68
2025-07-03 05:00:00	7.95	55.03	1,648.00	1,155.00	6.89	33.51
2025-07-03 06:00:00	8.07	55.02	1,518.00	1,015.00	8.01	31.93
2025-07-03 07:00:00	8.06	54.95	1,270.00	1,018.00	7.86	33.70
2025-07-03 08:00:00	8.36	54.89	1,637.00	972.00	7.23	31.66
2025-07-03 09:00:00	7.88	54.76	1,656.00	938.00	7.27	30.13
2025-07-03 10:00:00	8.35	54.72	1,688.00	1,097.00	7.40	32.02
2025-07-03 11:00:00	8.09	54.71	1,330.00	1,241.00	8.36	34.46
2025-07-03 12:00:00	7.87	54.60	1,412.00	954.00	7.24	34.14
2025-07-03 13:00:00	7.86	54.63	1,527.00	1,132.00	8.35	29.78
2025-07-03 14:00:00	7.95	54.59	1,567.00	935.00	7.30	31.58
2025-07-03 15:00:00	7.81	54.40	1,705.00	916.00	6.88	33.00
2025-07-03 16:00:00	8.07	11.06	1,441.00	941.00	7.12	30.14
2025-07-03 17:00:00	8.01	0.04	1,531.00	914.00	7.50	34.15
2025-07-03 18:00:00	8.07	0.04	1,236.00	1,218.00	7.41	31.87
2025-07-03 19:00:00	8.31	0.03	1,392.00	984.00	6.84	31.70
2025-07-03 20:00:00	8.12	0.03	1,433.00	1,161.00	7.33	32.02
2025-07-03 21:00:00	8.37	0.03	1,296.00	908.00	7.32	32.21

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-07-03 22:00:00	7.90	0.03	1,521.00	1,046.00	7.73	30.31
2025-07-03 23:00:00	8.02	0.03	1,260.00	1,126.00	7.67	33.33
2025-07-04 00:00:00	8.06	0.91	1,478.00	1,088.00	7.77	29.05
2025-07-04 01:00:00	7.88	0.21	1,501.00	1,116.00	6.93	34.70
2025-07-04 02:00:00	8.37	0.83	1,359.00	1,157.00	8.39	30.16
2025-07-04 03:00:00	8.36	0.20	1,396.00	1,070.00	7.55	32.67
2025-07-04 04:00:00	8.01	0.24	1,656.00	896.00	7.13	29.32
2025-07-04 05:00:00	8.04	1.35	1,433.00	978.00	7.04	34.75
2025-07-04 06:00:00	8.02	1.02	1,320.00	963.00	7.52	32.05
2025-07-04 07:00:00	8.25	2.87	1,361.00	957.00	8.28	30.46
2025-07-04 08:00:00	8.28	5.04	1,438.00	1,126.00	7.67	32.63
2025-07-04 09:00:00	8.15	19.78	1,345.00	1,048.00	6.98	34.99
2025-07-04 10:00:00	7.99	5.55	1,262.00	1,071.00	8.20	32.81
2025-07-04 11:00:00	7.95	0.03	1,409.00	1,034.00	8.17	32.15
2025-07-04 12:00:00	8.08	0.03	1,420.00	1,139.00	7.40	31.15
2025-07-04 13:00:00	8.03	0.03	1,652.00	1,170.00	7.30	30.30
2025-07-04 14:00:00	8.25	0.04	1,259.00	897.00	8.22	29.83
2025-07-04 15:00:00	8.07	0.03	1,308.00	1,004.00	8.00	34.86
2025-07-04 16:00:00	8.36	0.04	1,605.00	972.00	6.99	29.62
2025-07-04 17:00:00	8.03	0.03	1,649.00	1,008.00	7.63	34.35
2025-07-04 18:00:00	8.23	0.03	1,376.00	962.00	8.25	33.03
2025-07-04 19:00:00	7.90	0.03	1,438.00	1,065.00	8.32	30.14
2025-07-04 20:00:00	8.08	0.03	1,605.00	1,022.00	7.10	32.50
2025-07-04 21:00:00	8.09	0.03	1,441.00	1,199.00	7.59	30.98
2025-07-04 22:00:00	7.89	0.03	1,444.00	1,115.00	8.09	33.33
2025-07-04 23:00:00	7.93	0.03	1,489.00	994.00	8.05	30.84
2025-07-05 00:00:00	8.14	0.03	1,621.00	920.00	6.87	33.01
2025-07-05 01:00:00	8.34	0.03	1,438.00	1,145.00	7.60	28.45
2025-07-05 02:00:00	8.25	0.03	1,297.00	916.00	6.87	31.27
2025-07-05 03:00:00	8.27	0.03	1,296.00	1,008.00	6.97	31.54
2025-07-05 04:00:00	7.94	0.02	1,369.00	1,129.00	7.71	29.66
2025-07-05 05:00:00	8.08	0.02	1,470.00	1,208.00	7.55	28.49
2025-07-05 06:00:00	7.87	0.03	1,637.00	1,168.00	8.24	32.51
2025-07-05 07:00:00	7.80	0.54	1,256.00	978.00	6.85	31.85
2025-07-05 08:00:00	7.93	47.54	1,719.00	1,181.00	8.06	30.59
2025-07-05 09:00:00	8.17	55.24	1,706.00	1,137.00	7.56	30.21
2025-07-05 10:00:00	8.00	55.62	1,316.00	1,224.00	7.29	29.42
2025-07-05 11:00:00	8.03	55.97	1,321.00	1,083.00	7.52	30.20
2025-07-05 12:00:00	8.34	55.20	1,411.00	1,031.00	8.19	32.28
2025-07-05 13:00:00	8.07	55.16	1,269.00	995.00	7.89	34.44
2025-07-05 14:00:00	8.05	55.01	1,337.00	1,239.00	7.91	34.88
2025-07-05 15:00:00	8.26	54.97	1,594.00	896.00	7.33	34.85
2025-07-05 16:00:00	7.93	54.77	1,502.00	1,219.00	7.91	34.83
2025-07-05 17:00:00	8.18	29.08	1,471.00	1,133.00	7.27	30.84
2025-07-05 18:00:00	8.19	0.04	1,301.00	1,134.00	7.83	32.86
2025-07-05 19:00:00	7.99	0.04	1,367.00	1,176.00	7.41	28.41
2025-07-05 20:00:00	7.91	0.14	1,614.00	972.00	7.81	31.45
2025-07-05 21:00:00	8.34	0.30	1,424.00	990.00	7.10	33.38
2025-07-05 22:00:00	7.86	0.03	1,573.00	1,149.00	7.14	29.00
2025-07-05 23:00:00	7.78	0.18	1,442.00	1,112.00	7.58	32.86
2025-07-06 00:00:00	8.04	0.13	1,346.00	933.00	8.06	31.68
2025-07-06 01:00:00	8.28	0.17	1,702.00	1,101.00	7.78	31.70
2025-07-06 02:00:00	7.90	0.03	1,354.00	1,217.00	8.09	28.96
2025-07-06 03:00:00	8.22	0.14	1,708.00	1,058.00	8.04	31.26
2025-07-06 04:00:00	8.15	0.04	1,490.00	1,212.00	7.33	28.92
2025-07-06 05:00:00	8.30	0.48	1,657.00	1,152.00	6.96	34.64
2025-07-06 06:00:00	7.96	0.57	1,447.00	1,006.00	8.05	28.80
2025-07-06 07:00:00	8.11	3.30	1,696.00	1,183.00	8.11	34.65
2025-07-06 08:00:00	8.27	4.23	1,362.00	1,019.00	6.90	29.93
2025-07-06 09:00:00	8.37	5.79	1,652.00	1,049.00	8.03	30.11
2025-07-06 10:00:00	7.94	0.31	1,610.00	1,058.00	7.47	28.75
2025-07-06 11:00:00	8.10	0.03	1,473.00	927.00	7.33	33.43
2025-07-06 12:00:00	8.06	0.03	1,257.00	1,219.00	6.99	29.81
2025-07-06 13:00:00	8.16	0.03	1,706.00	1,066.00	7.88	31.32
2025-07-06 14:00:00	8.38	0.03	1,543.00	987.00	7.93	33.01
2025-07-06 15:00:00	7.98	0.03	1,479.00	919.00	7.61	33.24
2025-07-06 16:00:00	8.23	0.03	1,562.00	1,217.00	7.27	29.13
2025-07-06 17:00:00	7.93	0.15	1,421.00	1,113.00	8.22	32.16
2025-07-06 18:00:00	8.39	0.37	1,319.00	1,104.00	8.05	31.15
2025-07-06 19:00:00	8.01	0.98	1,316.00	1,172.00	7.09	31.22
2025-07-06 20:00:00	8.02	0.76	1,560.00	1,124.00	7.19	30.95
2025-07-06 21:00:00	8.24	1.56	1,518.00	1,111.00	8.08	28.47
2025-07-06 22:00:00	7.82	12.74	1,570.00	1,177.00	7.62	34.27

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-07-06 23:00:00	7.89	55.82	1,365.00	1,150.00	7.30	33.43
2025-07-07 00:00:00	7.81	56.21	1,405.00	1,158.00	7.53	28.88
2025-07-07 01:00:00	8.03	55.75	1,683.00	1,030.00	6.96	30.77
2025-07-07 02:00:00	8.16	55.56	1,647.00	987.00	7.18	32.37
2025-07-07 03:00:00	8.37	55.53	1,457.00	1,112.00	7.99	28.80
2025-07-07 04:00:00	8.12	55.37	1,337.00	999.00	7.74	29.83
2025-07-07 05:00:00	8.18	55.26	1,289.00	1,055.00	7.23	29.24
2025-07-07 06:00:00	8.02	55.16	1,601.00	1,041.00	8.25	29.25
2025-07-07 07:00:00	8.19	54.95	1,235.00	975.00	7.71	34.65
2025-07-07 08:00:00	8.25	30.47	1,478.00	905.00	7.05	31.89
2025-07-07 09:00:00	7.84	0.02	1,391.00	1,207.00	7.82	29.10
2025-07-07 10:00:00	7.88	0.02	1,504.00	892.00	7.01	33.02
2025-07-07 11:00:00	8.03	0.02	1,262.00	899.00	7.22	32.37
2025-07-07 12:00:00	8.21	0.02	1,488.00	942.00	6.92	32.99
2025-07-07 13:00:00	7.92	0.02	1,390.00	1,138.00	6.85	34.43
2025-07-07 14:00:00	8.08	0.02	1,456.00	1,088.00	7.83	30.50
2025-07-07 15:00:00	8.20	2.00	1,427.00	953.00	7.59	34.56
2025-07-07 16:00:00	8.26	3.75	1,227.00	892.00	7.63	28.93
2025-07-07 17:00:00	7.80	0.02	1,480.00	893.00	7.41	33.66
2025-07-07 18:00:00	8.18	0.02	1,535.00	908.00	7.48	32.72
2025-07-07 19:00:00	8.19	0.02	1,254.00	919.00	8.27	28.36
2025-07-07 20:00:00	8.12	0.36	1,302.00	919.00	7.36	29.61
2025-07-07 21:00:00	8.12	0.02	1,374.00	1,055.00	7.85	30.52
2025-07-07 22:00:00	7.79	0.20	1,301.00	978.00	6.84	32.40
2025-07-07 23:00:00	7.90	0.02	1,473.00	1,226.00	7.04	30.88
2025-07-08 00:00:00	8.09	0.43	1,658.00	897.00	7.15	32.98
2025-07-08 01:00:00	8.32	0.42	1,626.00	1,086.00	7.96	32.43
2025-07-08 02:00:00	8.00	0.02	1,486.00	945.00	7.80	30.90
2025-07-08 03:00:00	7.98	27.15	1,363.00	1,001.00	6.95	34.57
2025-07-08 04:00:00	7.85	53.90	1,466.00	1,049.00	8.33	34.55
2025-07-08 05:00:00	8.20	54.20	1,359.00	1,044.00	7.99	30.33
2025-07-08 06:00:00	8.37	54.74	1,550.00	1,060.00	6.83	31.57
2025-07-08 07:00:00	8.06	55.35	1,695.00	1,179.00	7.43	34.95
2025-07-08 08:00:00	8.27	55.71	1,694.00	910.00	6.96	34.25
2025-07-08 09:00:00	7.92	55.91	1,443.00	1,049.00	7.95	31.54
2025-07-08 10:00:00	8.18	55.35	1,605.00	1,079.00	7.48	29.91
2025-07-08 11:00:00	7.93	55.13	1,226.00	1,235.00	7.12	33.86
2025-07-08 12:00:00	8.18	55.11	1,305.00	1,157.00	7.76	33.21
2025-07-08 13:00:00	8.05	54.95	1,259.00	1,097.00	8.11	30.28
2025-07-08 14:00:00	8.39	52.82	1,501.00	1,167.00	8.14	28.49
2025-07-08 15:00:00	8.04	0.03	1,510.00	1,036.00	8.16	34.32
2025-07-08 16:00:00	8.31	0.03	1,392.00	945.00	8.03	28.89
2025-07-08 17:00:00	7.96	0.03	1,373.00	1,012.00	7.16	32.96
2025-07-08 18:00:00	8.30	0.02	1,491.00	935.00	7.18	29.25
2025-07-08 19:00:00	7.84	0.02	1,377.00	992.00	6.99	30.96
2025-07-08 20:00:00	7.89	0.15	1,506.00	1,168.00	7.76	33.75
2025-07-08 21:00:00	8.04	0.77	1,410.00	954.00	7.03	31.65
2025-07-08 22:00:00	8.19	1.47	1,300.00	908.00	6.98	29.49
2025-07-08 23:00:00	8.05	1.78	1,272.00	1,211.00	7.94	28.47
2025-07-09 00:00:00	8.32	1.80	1,422.00	899.00	6.93	32.06
2025-07-09 01:00:00	8.37	1.04	1,373.00	984.00	7.36	32.64
2025-07-09 02:00:00	8.23	1.88	1,334.00	969.00	8.08	34.41
2025-07-09 03:00:00	8.28	1.83	1,323.00	1,203.00	8.17	31.27
2025-07-09 04:00:00	8.34	2.06	1,265.00	928.00	8.26	30.45
2025-07-09 05:00:00	8.29	2.78	1,289.00	1,170.00	8.09	29.49
2025-07-09 06:00:00	8.20	3.30	1,576.00	1,177.00	7.17	32.09
2025-07-09 07:00:00	8.25	3.45	1,469.00	988.00	7.92	31.72
2025-07-09 08:00:00	8.16	5.11	1,663.00	1,219.00	7.56	30.08
2025-07-09 09:00:00	8.10	4.66	1,228.00	1,179.00	7.05	29.06
2025-07-09 10:00:00	7.87	50.14	1,271.00	1,025.00	8.23	33.63
2025-07-09 11:00:00	8.19	55.75	1,689.00	1,097.00	8.23	28.92
2025-07-09 12:00:00	8.05	56.04	1,655.00	954.00	7.94	30.69
2025-07-09 13:00:00	7.85	55.50	1,279.00	1,143.00	8.28	30.79
2025-07-09 14:00:00	8.34	55.31	1,303.00	916.00	7.57	29.93
2025-07-09 15:00:00	7.97	55.12	1,458.00	903.00	7.40	29.75
2025-07-09 16:00:00	8.35	55.14	1,347.00	1,243.00	8.16	30.15
2025-07-09 17:00:00	8.11	54.95	1,614.00	935.00	6.87	32.75
2025-07-09 18:00:00	8.12	54.86	1,553.00	1,017.00	7.89	31.01
2025-07-09 19:00:00	8.38	34.67	1,262.00	1,132.00	7.59	28.55
2025-07-09 20:00:00	7.79	0.03	1,403.00	957.00	7.83	31.12
2025-07-09 21:00:00	8.05	0.03	1,467.00	1,146.00	7.46	32.79
2025-07-09 22:00:00	7.96	0.16	1,372.00	935.00	8.05	33.45
2025-07-09 23:00:00	7.87	0.14	1,566.00	1,170.00	7.93	30.77

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-07-10 00:00:00	7.80	0.03	1,544.00	1,066.00	7.85	30.25
2025-07-10 01:00:00	8.40	0.03	1,241.00	1,132.00	7.80	32.46
2025-07-10 02:00:00	8.20	0.03	1,339.00	1,209.00	8.00	28.78
2025-07-10 03:00:00	7.85	0.03	1,466.00	1,133.00	7.22	29.26
2025-07-10 04:00:00	7.98	0.03	1,366.00	907.00	6.89	33.46
2025-07-10 05:00:00	8.12	0.03	1,697.00	925.00	7.23	34.45
2025-07-10 06:00:00	8.28	0.02	1,637.00	1,119.00	6.85	34.98
2025-07-10 07:00:00	7.80	0.02	1,616.00	1,224.00	6.91	33.13
2025-07-10 08:00:00	7.97	5.27	1,291.00	1,069.00	7.07	30.29
2025-07-10 09:00:00	7.81	3.03	1,316.00	1,161.00	7.46	33.40
2025-07-10 10:00:00	8.39	0.03	1,716.00	988.00	7.55	29.54
2025-07-10 11:00:00	8.00	0.03	1,350.00	1,234.00	8.09	31.15
2025-07-10 12:00:00	7.79	0.03	1,596.00	1,047.00	8.38	32.80
2025-07-10 13:00:00	8.15	0.04	1,312.00	1,027.00	7.84	32.86
2025-07-10 14:00:00	8.23	0.03	1,499.00	1,220.00	7.57	32.13
2025-07-10 15:00:00	8.34	0.04	1,690.00	900.00	7.72	30.68
2025-07-10 16:00:00	7.89	0.04	1,330.00	968.00	8.10	29.63
2025-07-10 17:00:00	8.01	0.04	1,649.00	1,107.00	7.19	31.89
2025-07-10 18:00:00	7.85	0.04	1,531.00	1,182.00	8.20	32.28
2025-07-10 19:00:00	8.39	0.04	1,716.00	1,095.00	8.16	31.25
2025-07-10 20:00:00	8.10	1.25	1,231.00	914.00	7.21	29.10
2025-07-10 21:00:00	7.99	0.39	1,492.00	1,003.00	7.11	31.80
2025-07-10 22:00:00	7.96	0.14	1,529.00	1,212.00	8.06	33.84
2025-07-10 23:00:00	7.83	0.03	1,662.00	1,220.00	7.43	30.35
2025-07-11 00:00:00	7.95	0.49	1,631.00	1,149.00	7.12	33.78
2025-07-11 01:00:00	8.28	0.03	1,696.00	901.00	7.29	32.42
2025-07-11 02:00:00	8.34	0.10	1,398.00	1,243.00	7.43	28.94
2025-07-11 03:00:00	8.20	13.02	1,572.00	1,175.00	8.28	28.60
2025-07-11 04:00:00	8.01	53.08	1,250.00	1,186.00	7.01	33.17
2025-07-11 05:00:00	8.27	53.63	1,523.00	1,090.00	7.05	33.40
2025-07-11 06:00:00	8.01	54.53	1,358.00	1,149.00	7.00	34.37
2025-07-11 07:00:00	8.08	55.05	1,460.00	1,114.00	8.39	34.90
2025-07-11 08:00:00	7.98	55.37	1,305.00	973.00	7.64	28.55
2025-07-11 09:00:00	8.34	54.79	1,471.00	1,221.00	7.20	29.46
2025-07-11 10:00:00	8.17	54.72	1,277.00	1,088.00	8.08	32.46
2025-07-11 11:00:00	8.34	54.53	1,707.00	1,015.00	7.99	29.47
2025-07-11 12:00:00	8.09	54.40	1,227.00	1,040.00	7.02	32.73
2025-07-11 13:00:00	7.96	54.14	1,402.00	1,049.00	8.11	33.00
2025-07-11 14:00:00	8.13	41.82	1,307.00	992.00	7.98	29.88
2025-07-11 15:00:00	8.01	0.04	1,651.00	1,003.00	7.70	33.55
2025-07-11 16:00:00	8.03	0.04	1,695.00	1,171.00	7.99	31.90
2025-07-11 17:00:00	8.39	0.04	1,339.00	1,023.00	8.28	31.54
2025-07-11 18:00:00	8.20	0.04	1,450.00	993.00	7.43	28.55
2025-07-11 19:00:00	8.14	0.53	1,595.00	1,173.00	7.75	30.74
2025-07-11 20:00:00	7.89	1.55	1,522.00	1,032.00	8.19	32.99
2025-07-11 21:00:00	8.12	10.16	1,468.00	1,078.00	8.07	31.56
2025-07-11 22:00:00	7.96	5.32	1,427.00	952.00	7.69	28.73
2025-07-11 23:00:00	8.18	7.54	1,570.00	992.00	7.11	29.49
2025-07-12 00:00:00	8.05	6.50	1,577.00	912.00	8.19	30.91
2025-07-12 01:00:00	8.30	4.35	1,274.00	1,126.00	8.38	33.47
2025-07-12 02:00:00	8.37	4.63	1,684.00	921.00	8.17	31.28
2025-07-12 03:00:00	8.35	4.41	1,282.00	1,037.00	7.86	34.28
2025-07-12 04:00:00	7.89	4.74	1,339.00	954.00	7.71	31.27
2025-07-12 05:00:00	8.21	7.47	1,496.00	1,178.00	8.27	29.12
2025-07-12 06:00:00	8.37	8.32	1,541.00	1,192.00	8.24	30.88
2025-07-12 07:00:00	7.91	7.67	1,680.00	1,226.00	7.98	32.63
2025-07-12 08:00:00	8.34	4.53	1,616.00	1,021.00	7.22	30.30
2025-07-12 09:00:00	7.92	0.94	1,624.00	962.00	7.18	34.31
2025-07-12 10:00:00	8.33	0.22	1,347.00	1,175.00	8.29	33.85
2025-07-12 11:00:00	8.11	1.31	1,553.00	990.00	7.72	33.59
2025-07-12 12:00:00	8.25	0.23	1,411.00	1,236.00	7.51	34.08
2025-07-12 13:00:00	8.25	0.04	1,318.00	1,189.00	6.91	32.75
2025-07-12 14:00:00	7.80	26.24	1,691.00	1,038.00	8.33	30.67
2025-07-12 15:00:00	8.36	55.46	1,591.00	1,214.00	7.02	33.68
2025-07-12 16:00:00	8.14	55.77	1,432.00	1,204.00	8.13	30.84
2025-07-12 17:00:00	7.86	55.24	1,697.00	1,220.00	7.90	32.56
2025-07-12 18:00:00	8.35	55.02	1,631.00	1,179.00	7.64	29.05
2025-07-12 19:00:00	7.83	55.01	1,251.00	1,136.00	8.15	34.34
2025-07-12 20:00:00	8.12	55.16	1,317.00	1,094.00	7.82	29.92
2025-07-12 21:00:00	8.06	55.31	1,686.00	1,195.00	8.21	30.86
2025-07-12 22:00:00	8.32	54.92	1,470.00	1,186.00	8.15	31.95
2025-07-12 23:00:00	7.86	54.74	1,459.00	956.00	8.32	30.18
2025-07-13 00:00:00	8.35	54.68	1,256.00	1,240.00	6.83	31.85

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-07-13 01:00:00	7.96	14.16	1,273.00	1,005.00	7.04	34.91
2025-07-13 02:00:00	7.82	0.03	1,665.00	1,231.00	7.43	32.64
2025-07-13 03:00:00	8.08	0.85	1,338.00	1,003.00	7.30	33.97
2025-07-13 04:00:00	7.88	2.05	1,231.00	971.00	6.99	32.27
2025-07-13 05:00:00	8.04	1.26	1,679.00	1,184.00	8.32	30.43
2025-07-13 06:00:00	8.32	0.57	1,307.00	951.00	7.15	31.31
2025-07-13 07:00:00	8.02	0.03	1,566.00	1,016.00	7.52	33.82
2025-07-13 08:00:00	8.40	0.03	1,261.00	1,084.00	7.90	31.36
2025-07-13 09:00:00	7.90	0.03	1,434.00	949.00	7.60	31.01
2025-07-13 10:00:00	8.05	0.03	1,617.00	1,014.00	8.16	29.43
2025-07-13 11:00:00	8.18	0.03	1,635.00	968.00	7.82	34.03
2025-07-13 12:00:00	8.11	0.03	1,429.00	1,196.00	7.64	33.15
2025-07-13 13:00:00	8.31	0.04	1,276.00	1,008.00	7.52	31.41
2025-07-13 14:00:00	8.33	0.04	1,617.00	1,081.00	7.27	29.95
2025-07-13 15:00:00	8.15	0.04	1,434.00	1,121.00	7.34	31.79
2025-07-13 16:00:00	8.08	0.04	1,387.00	1,039.00	7.39	30.03
2025-07-13 17:00:00	7.86	0.04	1,689.00	1,191.00	8.07	31.93
2025-07-13 18:00:00	7.81	0.04	1,471.00	975.00	8.20	33.39
2025-07-13 19:00:00	7.89	0.04	1,548.00	965.00	6.88	33.45
2025-07-13 20:00:00	8.05	0.03	1,443.00	996.00	8.01	34.30
2025-07-13 21:00:00	8.31	0.04	1,449.00	1,072.00	6.89	29.62
2025-07-13 22:00:00	8.36	0.03	1,705.00	1,088.00	8.34	29.02
2025-07-13 23:00:00	8.06	52.17	1,639.00	1,032.00	6.90	31.93
2025-07-14 00:00:00	7.88	55.66	1,621.00	1,082.00	6.86	33.88
2025-07-14 01:00:00	7.93	55.87	1,397.00	1,105.00	7.19	32.68
2025-07-14 02:00:00	8.21	55.75	1,303.00	1,169.00	6.98	32.55
2025-07-14 03:00:00	8.39	55.30	1,326.00	1,202.00	8.30	28.95
2025-07-14 04:00:00	8.19	55.07	1,613.00	1,080.00	7.52	32.99
2025-07-14 05:00:00	8.35	55.06	1,445.00	995.00	6.97	30.97
2025-07-14 06:00:00	8.31	55.00	1,706.00	1,206.00	7.26	29.11
2025-07-14 07:00:00	8.03	55.01	1,538.00	933.00	7.95	30.62
2025-07-14 08:00:00	8.24	54.90	1,684.00	1,091.00	7.25	31.33
2025-07-14 09:00:00	8.30	54.90	1,663.00	1,231.00	6.90	32.39
2025-07-14 10:00:00	7.94	54.82	1,653.00	1,082.00	7.98	28.75
2025-07-14 11:00:00	8.26	42.57	1,564.00	1,229.00	7.42	32.60
2025-07-14 12:00:00	8.02	0.03	1,296.00	893.00	8.23	34.40
2025-07-14 13:00:00	8.09	0.04	1,594.00	1,148.00	7.70	31.52
2025-07-14 14:00:00	8.35	0.04	1,234.00	906.00	8.11	31.29
2025-07-14 15:00:00	8.35	0.04	1,539.00	1,113.00	7.23	29.95
2025-07-14 16:00:00	8.11	0.04	1,420.00	1,243.00	8.33	33.75
2025-07-14 17:00:00	8.28	0.04	1,442.00	1,115.00	7.85	32.87
2025-07-14 18:00:00	8.32	0.04	1,497.00	926.00	7.48	29.12
2025-07-14 19:00:00	7.79	0.14	1,347.00	996.00	7.72	31.79
2025-07-14 20:00:00	8.38	0.04	1,522.00	1,206.00	7.08	32.27
2025-07-14 21:00:00	7.85	0.15	1,555.00	1,241.00	7.09	30.04
2025-07-14 22:00:00	8.08	0.05	1,426.00	1,233.00	7.35	33.78
2025-07-14 23:00:00	7.97	1.25	1,614.00	1,147.00	7.73	33.17
2025-07-15 00:00:00	8.14	2.51	1,413.00	1,005.00	7.31	31.67
2025-07-15 01:00:00	8.08	2.73	1,554.00	928.00	7.42	28.54
2025-07-15 02:00:00	8.25	3.21	1,339.00	1,241.00	7.03	35.00
2025-07-15 03:00:00	8.03	3.36	1,245.00	996.00	7.35	29.43
2025-07-15 04:00:00	8.07	5.09	1,376.00	1,002.00	8.25	34.32
2025-07-15 05:00:00	8.18	38.53	1,696.00	1,001.00	8.15	30.61
2025-07-15 06:00:00	8.34	54.75	1,316.00	988.00	7.58	29.91
2025-07-15 07:00:00	8.23	55.12	1,688.00	1,158.00	7.05	32.61
2025-07-15 08:00:00	8.32	54.58	1,634.00	1,170.00	6.85	28.92
2025-07-15 09:00:00	7.91	53.77	1,362.00	1,154.00	7.86	30.71
2025-07-15 10:00:00	7.92	53.41	1,480.00	1,053.00	7.43	34.63
2025-07-15 11:00:00	8.33	53.57	1,418.00	951.00	7.49	30.90
2025-07-15 12:00:00	8.35	53.70	1,612.00	1,114.00	7.93	31.13
2025-07-15 13:00:00	8.00	53.72	1,406.00	900.00	7.67	32.52
2025-07-15 14:00:00	8.23	53.59	1,674.00	1,114.00	8.21	34.83
2025-07-15 15:00:00	7.86	53.56	1,624.00	892.00	7.15	33.05
2025-07-15 16:00:00	8.00	53.54	1,394.00	893.00	7.27	31.50
2025-07-15 17:00:00	7.88	53.55	1,289.00	924.00	8.04	28.76
2025-07-15 18:00:00	8.00	53.43	1,298.00	1,235.00	7.70	32.19
2025-07-15 19:00:00	8.16	27.56	1,634.00	1,189.00	8.07	34.31
2025-07-15 20:00:00	8.06	0.04	1,659.00	1,134.00	6.97	34.09
2025-07-15 21:00:00	8.05	0.36	1,530.00	920.00	6.93	28.88
2025-07-15 22:00:00	8.15	1.29	1,546.00	916.00	7.44	32.22
2025-07-15 23:00:00	8.36	1.54	1,248.00	903.00	8.34	30.44
2025-07-16 00:00:00	8.12	0.95	1,645.00	1,071.00	7.38	33.28
2025-07-16 01:00:00	7.94	0.40	1,496.00	1,144.00	7.27	32.36

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-07-16 02:00:00	8.09	0.64	1,657.00	1,135.00	7.84	32.72
2025-07-16 03:00:00	8.26	0.06	1,261.00	1,086.00	7.92	29.36
2025-07-16 04:00:00	8.11	0.04	1,452.00	1,210.00	7.88	28.43
2025-07-16 05:00:00	8.22	0.03	1,505.00	999.00	7.52	29.41
2025-07-16 06:00:00	8.31	0.03	1,575.00	1,164.00	7.59	35.00
2025-07-16 07:00:00	8.17	0.57	1,558.00	1,032.00	6.85	30.18
2025-07-16 08:00:00	7.80	5.37	1,487.00	1,002.00	8.18	29.70
2025-07-16 09:00:00	8.27	22.52	1,239.00	1,124.00	8.35	30.30
2025-07-16 10:00:00	8.22	55.41	1,694.00	967.00	7.39	31.21
2025-07-16 11:00:00	8.04	55.87	1,450.00	1,128.00	8.34	33.00
2025-07-16 12:00:00	7.98	55.61	1,460.00	1,011.00	7.43	29.30
2025-07-16 13:00:00	8.01	55.43	1,677.00	937.00	6.83	33.45
2025-07-16 14:00:00	7.80	55.34	1,331.00	1,239.00	7.23	31.62
2025-07-16 15:00:00	8.02	55.33	1,560.00	1,027.00	8.18	34.66
2025-07-16 16:00:00	8.11	55.31	1,685.00	1,089.00	8.01	29.20
2025-07-16 17:00:00	7.84	55.24	1,445.00	899.00	6.95	32.85
2025-07-16 18:00:00	7.91	55.23	1,437.00	983.00	7.20	29.61
2025-07-16 19:00:00	8.08	55.34	1,426.00	1,218.00	6.91	28.42
2025-07-16 20:00:00	8.07	55.25	1,508.00	895.00	6.88	34.79
2025-07-16 21:00:00	8.35	55.23	1,251.00	1,188.00	7.24	31.57
2025-07-16 22:00:00	8.02	55.10	1,338.00	1,105.00	7.32	33.90
2025-07-16 23:00:00	7.97	55.15	1,467.00	1,071.00	7.30	31.59
2025-07-17 00:00:00	7.91	55.00	1,419.00	1,107.00	8.01	32.35
2025-07-17 01:00:00	8.02	8.36	1,243.00	1,222.00	7.77	32.36
2025-07-17 02:00:00	7.81	0.70	1,338.00	1,000.00	8.18	30.10
2025-07-17 03:00:00	8.06	8.27	1,717.00	930.00	7.50	31.97
2025-07-17 04:00:00	8.02	0.97	1,284.00	921.00	7.92	32.79
2025-07-17 05:00:00	8.19	0.02	1,587.00	917.00	8.33	31.61
2025-07-17 06:00:00	8.15	0.02	1,684.00	1,011.00	6.96	34.27
2025-07-17 07:00:00	8.04	0.02	1,342.00	1,016.00	8.23	28.85
2025-07-17 08:00:00	8.05	1.77	1,663.00	927.00	7.21	28.78
2025-07-17 09:00:00	8.22	0.02	1,275.00	1,091.00	7.18	29.62
2025-07-17 10:00:00	8.11	0.74	1,615.00	1,197.00	7.92	31.20
2025-07-17 11:00:00	7.82	0.92	1,562.00	1,036.00	7.43	28.52
2025-07-17 12:00:00	7.95	0.03	1,329.00	897.00	8.13	34.07
2025-07-17 13:00:00	8.33	0.03	1,462.00	1,056.00	7.42	31.74
2025-07-17 14:00:00	7.99	0.04	1,597.00	1,141.00	6.95	33.33
2025-07-17 15:00:00	8.15	9.20	1,234.00	1,043.00	7.08	28.51
2025-07-17 16:00:00	7.79	55.30	1,561.00	1,122.00	7.45	29.89
2025-07-17 17:00:00	8.32	55.85	1,475.00	1,131.00	7.80	29.58
2025-07-17 18:00:00	7.88	55.80	1,583.00	1,068.00	7.47	28.67
2025-07-17 19:00:00	8.01	55.42	1,589.00	1,221.00	7.31	30.21
2025-07-17 20:00:00	8.04	55.42	1,261.00	1,177.00	7.84	34.71
2025-07-17 21:00:00	8.40	55.48	1,716.00	918.00	7.88	33.78
2025-07-17 22:00:00	8.37	55.59	1,275.00	1,009.00	6.88	28.38
2025-07-17 23:00:00	8.11	55.55	1,586.00	970.00	7.89	30.99
2025-07-18 00:00:00	8.04	55.53	1,327.00	1,206.00	7.37	29.93
2025-07-18 01:00:00	8.20	55.42	1,562.00	975.00	7.95	29.92
2025-07-18 02:00:00	8.22	55.31	1,368.00	928.00	7.44	32.62
2025-07-18 03:00:00	8.30	12.29	1,347.00	1,174.00	7.69	31.73
2025-07-18 04:00:00	7.80	0.02	1,592.00	896.00	7.86	29.98
2025-07-18 05:00:00	8.26	1.98	1,232.00	1,203.00	7.11	33.16
2025-07-18 06:00:00	8.08	3.58	1,570.00	996.00	6.84	34.51
2025-07-18 07:00:00	8.15	1.30	1,489.00	1,171.00	8.38	31.15
2025-07-18 08:00:00	8.21	1.97	1,350.00	1,051.00	7.37	28.51
2025-07-18 09:00:00	8.20	4.69	1,660.00	1,121.00	7.93	31.31
2025-07-18 10:00:00	8.13	0.02	1,421.00	1,169.00	8.37	31.74
2025-07-18 11:00:00	8.23	0.03	1,625.00	928.00	8.20	31.51
2025-07-18 12:00:00	8.09	0.03	1,708.00	1,158.00	7.46	34.12
2025-07-18 13:00:00	8.36	0.03	1,553.00	932.00	6.89	29.91
2025-07-18 14:00:00	8.18	0.03	1,530.00	1,172.00	7.53	32.56
2025-07-18 15:00:00	8.18	0.03	1,574.00	1,237.00	8.19	32.05
2025-07-18 16:00:00	7.91	0.03	1,614.00	1,163.00	7.74	31.55
2025-07-18 17:00:00	8.24	0.04	1,646.00	1,080.00	7.81	34.78
2025-07-18 18:00:00	8.16	0.03	1,391.00	923.00	6.97	29.48
2025-07-18 19:00:00	8.26	0.03	1,580.00	977.00	8.21	29.49
2025-07-18 20:00:00	8.25	0.03	1,562.00	1,128.00	7.97	33.46
2025-07-18 21:00:00	8.34	0.03	1,297.00	1,191.00	7.73	32.89
2025-07-18 22:00:00	8.32	0.03	1,321.00	984.00	7.08	28.76
2025-07-18 23:00:00	8.02	0.03	1,225.00	980.00	8.37	34.51
2025-07-19 00:00:00	8.12	0.03	1,365.00	1,167.00	7.26	34.14
2025-07-19 01:00:00	8.14	0.02	1,681.00	1,089.00	7.45	32.16
2025-07-19 02:00:00	8.00	0.13	1,458.00	1,201.00	8.00	29.19

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-07-19 03:00:00	7.93	0.04	1,669.00	1,004.00	8.06	32.81
2025-07-19 04:00:00	8.26	0.05	1,702.00	1,198.00	7.09	31.47
2025-07-19 05:00:00	8.12	0.25	1,501.00	1,004.00	7.57	31.29
2025-07-19 06:00:00	7.79	0.02	1,644.00	993.00	7.07	33.07
2025-07-19 07:00:00	7.79	2.01	1,331.00	1,185.00	7.46	33.96
2025-07-19 08:00:00	7.86	0.02	1,346.00	1,161.00	8.09	34.07
2025-07-19 09:00:00	8.11	0.02	1,400.00	1,044.00	8.14	33.03
2025-07-19 10:00:00	8.24	3.92	1,712.00	1,000.00	7.66	31.42
2025-07-19 11:00:00	8.39	0.03	1,557.00	1,039.00	7.25	33.76
2025-07-19 12:00:00	8.39	3.55	1,631.00	962.00	7.22	33.32
2025-07-19 13:00:00	7.90	55.31	1,539.00	1,120.00	7.65	33.84
2025-07-19 14:00:00	7.94	55.97	1,683.00	937.00	7.13	30.03
2025-07-19 15:00:00	8.16	55.37	1,707.00	909.00	7.26	32.15
2025-07-19 16:00:00	8.02	55.17	1,517.00	1,036.00	7.49	30.82
2025-07-19 17:00:00	8.02	55.07	1,447.00	1,059.00	6.99	33.35
2025-07-19 18:00:00	7.98	54.99	1,623.00	1,195.00	8.25	30.90
2025-07-19 19:00:00	8.07	54.94	1,681.00	934.00	8.39	29.45
2025-07-19 20:00:00	8.03	54.83	1,467.00	928.00	7.33	34.10
2025-07-19 21:00:00	8.30	13.26	1,688.00	1,062.00	7.20	29.09
2025-07-19 22:00:00	8.09	0.03	1,632.00	1,183.00	7.95	30.70
2025-07-19 23:00:00	8.21	0.89	1,527.00	1,169.00	7.67	33.63
2025-07-20 00:00:00	8.37	3.47	1,362.00	1,087.00	7.94	28.73
2025-07-20 01:00:00	8.09	2.28	1,514.00	1,123.00	7.77	33.54
2025-07-20 02:00:00	8.26	0.38	1,564.00	1,028.00	7.56	34.28
2025-07-20 03:00:00	7.96	0.04	1,705.00	1,112.00	7.84	31.38
2025-07-20 04:00:00	8.03	0.17	1,484.00	1,058.00	7.23	32.02
2025-07-20 05:00:00	7.85	0.03	1,510.00	1,165.00	7.74	34.83
2025-07-20 06:00:00	8.19	0.02	1,600.00	945.00	8.07	34.61
2025-07-20 07:00:00	8.32	0.03	1,532.00	905.00	7.62	32.55
2025-07-20 08:00:00	8.15	0.02	1,457.00	1,073.00	6.88	32.73
2025-07-20 09:00:00	7.81	0.03	1,352.00	1,069.00	7.54	29.77
2025-07-20 10:00:00	8.25	0.02	1,262.00	924.00	7.71	31.25
2025-07-20 11:00:00	8.25	0.03	1,369.00	1,226.00	7.65	33.47
2025-07-20 12:00:00	8.23	0.03	1,596.00	1,241.00	7.81	33.44
2025-07-20 13:00:00	7.91	0.03	1,623.00	929.00	8.08	30.69
2025-07-20 14:00:00	8.40	5.35	1,539.00	1,221.00	7.20	34.23
2025-07-20 15:00:00	7.93	54.62	1,422.00	904.00	7.70	33.76
2025-07-20 16:00:00	8.05	54.36	1,291.00	936.00	7.68	34.64
2025-07-20 17:00:00	8.39	53.77	1,641.00	986.00	7.85	32.67
2025-07-20 18:00:00	7.97	53.75	1,692.00	1,030.00	7.15	31.29
2025-07-20 19:00:00	7.98	53.77	1,416.00	935.00	7.94	29.53
2025-07-20 20:00:00	8.11	53.69	1,470.00	941.00	8.12	32.10
2025-07-20 21:00:00	7.80	53.75	1,284.00	1,063.00	8.27	33.61
2025-07-20 22:00:00	8.38	13.59	1,224.00	1,044.00	7.72	30.36
2025-07-20 23:00:00	8.40	0.02	1,547.00	1,045.00	7.35	34.21
2025-07-21 00:00:00	8.04	0.03	1,562.00	1,229.00	7.23	29.13
2025-07-21 01:00:00	8.28	0.03	1,560.00	1,150.00	7.34	30.95
2025-07-21 02:00:00	8.28	0.02	1,571.00	1,243.00	7.27	34.67
2025-07-21 03:00:00	8.34	0.03	1,397.00	1,008.00	7.92	29.44
2025-07-21 04:00:00	8.22	0.03	1,645.00	1,056.00	6.89	30.59
2025-07-21 05:00:00	7.95	0.02	1,341.00	1,015.00	7.25	29.32
2025-07-21 06:00:00	7.80	0.02	1,667.00	967.00	7.53	30.15
2025-07-21 07:00:00	8.38	5.46	1,493.00	1,053.00	7.80	32.02
2025-07-21 08:00:00	7.86	31.22	1,270.00	983.00	7.95	34.33
2025-07-21 09:00:00	8.37	17.12	1,518.00	1,090.00	7.90	33.34
2025-07-21 10:00:00	7.82	54.62	1,437.00	946.00	6.92	34.33
2025-07-21 11:00:00	7.91	17.46	1,585.00	1,040.00	8.16	31.70
2025-07-21 12:00:00	7.90	0.03	1,347.00	1,206.00	7.72	34.60
2025-07-21 13:00:00	7.80	37.24	1,283.00	944.00	7.40	29.43
2025-07-21 14:00:00	7.82	54.85	1,515.00	985.00	7.30	34.62
2025-07-21 15:00:00	8.10	55.00	1,377.00	1,012.00	7.57	29.24
2025-07-21 16:00:00	8.37	54.57	1,722.00	1,226.00	7.03	28.42
2025-07-21 17:00:00	8.29	28.23	1,399.00	1,074.00	8.14	30.23
2025-07-21 18:00:00	8.33	0.04	1,308.00	961.00	6.90	30.10
2025-07-21 19:00:00	7.99	0.03	1,684.00	1,211.00	7.89	30.69
2025-07-21 20:00:00	8.01	0.03	1,347.00	1,142.00	7.59	29.28
2025-07-21 21:00:00	8.24	0.03	1,562.00	1,107.00	7.95	28.61
2025-07-21 22:00:00	8.19	0.03	1,678.00	1,235.00	7.24	33.99
2025-07-21 23:00:00	7.80	41.03	1,635.00	1,183.00	7.09	33.06
2025-07-22 00:00:00	8.06	55.49	1,709.00	1,241.00	7.03	28.83
2025-07-22 01:00:00	7.82	55.52	1,553.00	1,040.00	7.52	34.71
2025-07-22 02:00:00	7.88	55.23	1,585.00	1,006.00	7.32	34.67
2025-07-22 03:00:00	8.37	55.11	1,450.00	1,021.00	7.32	33.97

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-07-22 04:00:00	8.07	4.94	1,225.00	1,215.00	7.46	34.93
2025-07-22 05:00:00	8.10	0.03	1,583.00	1,236.00	8.35	30.39
2025-07-22 06:00:00	7.84	0.03	1,574.00	959.00	7.42	28.78
2025-07-22 07:00:00	8.14	0.03	1,697.00	1,126.00	7.48	34.26
2025-07-22 08:00:00	7.96	0.57	1,552.00	941.00	7.39	33.36
2025-07-22 09:00:00	8.18	0.48	1,713.00	1,013.00	7.59	29.45
2025-07-22 10:00:00	7.94	24.64	1,241.00	1,143.00	7.66	29.34
2025-07-22 11:00:00	7.87	55.26	1,692.00	1,028.00	7.59	32.36
2025-07-22 12:00:00	8.31	55.32	1,517.00	1,094.00	8.31	30.05
2025-07-22 13:00:00	8.30	54.63	1,242.00	1,217.00	7.02	32.09
2025-07-22 14:00:00	7.90	54.67	1,224.00	1,073.00	7.48	29.50
2025-07-22 15:00:00	7.90	42.91	1,272.00	988.00	8.04	30.37
2025-07-22 16:00:00	8.26	0.04	1,463.00	992.00	7.01	30.64
2025-07-22 17:00:00	7.80	0.04	1,340.00	965.00	7.52	32.47
2025-07-22 18:00:00	8.03	0.04	1,297.00	1,001.00	7.05	32.86
2025-07-22 19:00:00	8.18	0.04	1,648.00	950.00	8.19	34.06
2025-07-22 20:00:00	8.24	0.04	1,374.00	962.00	8.04	29.10
2025-07-22 21:00:00	8.05	0.04	1,657.00	1,056.00	8.26	29.50
2025-07-22 22:00:00	8.19	0.03	1,520.00	1,089.00	6.86	29.68
2025-07-22 23:00:00	8.23	32.52	1,694.00	1,011.00	6.84	33.08
2025-07-23 00:00:00	7.93	54.84	1,560.00	898.00	6.94	29.07
2025-07-23 01:00:00	7.86	55.30	1,309.00	1,138.00	8.07	29.02
2025-07-23 02:00:00	7.95	55.13	1,373.00	1,125.00	7.97	29.14
2025-07-23 03:00:00	7.87	54.31	1,681.00	995.00	7.56	31.86
2025-07-23 04:00:00	8.19	54.33	1,447.00	1,068.00	7.48	34.26
2025-07-23 05:00:00	8.37	12.19	1,419.00	1,120.00	6.91	30.78
2025-07-23 06:00:00	8.36	0.03	1,521.00	1,103.00	7.34	30.79
2025-07-23 07:00:00	8.11	0.26	1,224.00	1,114.00	8.34	34.22
2025-07-23 08:00:00	8.04	11.94	1,526.00	894.00	7.99	34.98
2025-07-23 09:00:00	8.02	11.58	1,391.00	1,080.00	7.75	30.94
2025-07-23 10:00:00	7.98	0.03	1,245.00	991.00	7.57	31.70
2025-07-23 11:00:00	8.05	0.04	1,331.00	1,167.00	7.97	34.29
2025-07-23 12:00:00	8.24	0.04	1,470.00	1,065.00	6.86	34.86
2025-07-23 13:00:00	8.12	9.73	1,249.00	1,164.00	7.45	29.65
2025-07-23 14:00:00	8.12	53.68	1,285.00	897.00	7.50	29.82
2025-07-23 15:00:00	7.80	53.79	1,379.00	1,011.00	7.79	28.37
2025-07-23 16:00:00	7.92	53.38	1,478.00	1,067.00	8.03	30.79
2025-07-23 17:00:00	8.11	53.32	1,715.00	1,069.00	7.29	33.67
2025-07-23 18:00:00	7.83	53.36	1,376.00	1,116.00	7.09	34.99
2025-07-23 19:00:00	7.87	53.43	1,270.00	909.00	7.27	33.70
2025-07-23 20:00:00	8.34	43.64	1,357.00	922.00	7.27	29.21
2025-07-23 21:00:00	7.89	0.04	1,358.00	1,107.00	8.00	33.04
2025-07-23 22:00:00	8.37	0.04	1,428.00	1,244.00	8.28	33.23
2025-07-23 23:00:00	8.15	0.04	1,685.00	1,105.00	7.77	30.66
2025-07-24 00:00:00	8.30	0.03	1,332.00	1,124.00	7.82	30.08
2025-07-24 01:00:00	8.04	0.03	1,622.00	1,026.00	6.93	33.66
2025-07-24 02:00:00	8.30	0.03	1,348.00	989.00	7.69	33.96
2025-07-24 03:00:00	8.34	0.03	1,462.00	1,184.00	7.32	32.72
2025-07-24 04:00:00	8.32	0.03	1,635.00	1,116.00	6.95	32.51
2025-07-24 05:00:00	7.86	0.03	1,385.00	1,075.00	7.50	33.50
2025-07-24 06:00:00	8.22	30.76	1,283.00	1,121.00	7.38	33.96
2025-07-24 07:00:00	7.85	54.88	1,596.00	1,140.00	7.07	32.44
2025-07-24 08:00:00	8.18	55.14	1,293.00	1,152.00	7.21	30.83
2025-07-24 09:00:00	8.01	54.43	1,517.00	972.00	7.02	33.95
2025-07-24 10:00:00	8.39	54.36	1,656.00	1,112.00	7.08	34.21
2025-07-24 11:00:00	7.98	54.26	1,236.00	1,174.00	8.30	30.48
2025-07-24 12:00:00	8.01	54.19	1,575.00	1,206.00	7.64	34.29
2025-07-24 13:00:00	8.27	14.80	1,333.00	951.00	6.95	34.35
2025-07-24 14:00:00	7.85	0.04	1,436.00	994.00	8.06	32.12
2025-07-24 15:00:00	8.05	0.04	1,477.00	1,071.00	7.03	34.13
2025-07-24 16:00:00	8.38	0.04	1,236.00	973.00	7.30	33.73
2025-07-24 17:00:00	8.07	0.04	1,356.00	905.00	7.52	33.79
2025-07-24 18:00:00	8.05	0.04	1,446.00	937.00	7.41	29.68
2025-07-24 19:00:00	7.95	0.04	1,629.00	1,060.00	8.15	33.70
2025-07-24 20:00:00	7.91	0.04	1,613.00	1,062.00	8.16	29.62
2025-07-24 21:00:00	8.05	0.87	1,512.00	1,180.00	8.36	28.72
2025-07-24 22:00:00	8.03	0.72	1,590.00	1,081.00	7.32	31.46
2025-07-24 23:00:00	7.97	45.80	1,546.00	931.00	7.12	31.52
2025-07-25 00:00:00	8.33	54.66	1,535.00	1,182.00	7.62	32.96
2025-07-25 01:00:00	7.81	55.03	1,524.00	1,018.00	8.32	34.75
2025-07-25 02:00:00	7.90	55.30	1,628.00	988.00	7.81	32.59
2025-07-25 03:00:00	7.81	54.78	1,656.00	1,074.00	8.33	28.40
2025-07-25 04:00:00	7.97	54.54	1,462.00	939.00	6.97	29.86

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-07-25 05:00:00	8.33	24.71	1,297.00	952.00	7.62	34.15
2025-07-25 06:00:00	7.92	0.03	1,544.00	968.00	8.07	30.47
2025-07-25 07:00:00	8.07	0.03	1,476.00	952.00	7.72	34.43
2025-07-25 08:00:00	7.84	0.03	1,629.00	1,182.00	7.05	34.32
2025-07-25 09:00:00	7.85	0.03	1,446.00	1,149.00	8.12	30.83
2025-07-25 10:00:00	8.22	0.03	1,229.00	928.00	7.16	34.86
2025-07-25 11:00:00	7.91	0.03	1,403.00	906.00	7.45	33.62
2025-07-25 12:00:00	7.87	0.03	1,341.00	914.00	7.80	32.77
2025-07-25 13:00:00	8.28	0.03	1,642.00	1,124.00	6.83	29.65
2025-07-25 14:00:00	8.40	0.03	1,570.00	1,041.00	7.06	29.39
2025-07-25 15:00:00	7.83	0.03	1,429.00	1,229.00	8.31	32.97
2025-07-25 16:00:00	8.21	0.03	1,374.00	1,185.00	7.55	29.46
2025-07-25 17:00:00	8.08	0.03	1,619.00	1,062.00	7.94	31.19
2025-07-25 18:00:00	8.31	3.51	1,411.00	907.00	7.26	32.33
2025-07-25 19:00:00	7.83	54.02	1,257.00	945.00	8.02	34.91
2025-07-25 20:00:00	8.17	54.33	1,538.00	1,018.00	6.89	31.38
2025-07-25 21:00:00	7.91	54.55	1,645.00	963.00	7.86	30.41
2025-07-25 22:00:00	8.06	54.26	1,499.00	1,223.00	7.43	31.61
2025-07-25 23:00:00	8.07	54.14	1,592.00	1,244.00	7.49	29.13
2025-07-26 00:00:00	7.83	54.16	1,640.00	1,167.00	7.43	33.35
2025-07-26 01:00:00	8.22	18.61	1,451.00	1,049.00	7.55	30.66
2025-07-26 02:00:00	7.80	0.03	1,661.00	1,233.00	6.94	33.29
2025-07-26 03:00:00	8.17	0.03	1,246.00	1,040.00	7.11	32.94
2025-07-26 04:00:00	7.98	0.60	1,480.00	1,041.00	8.28	28.78
2025-07-26 05:00:00	8.21	0.08	1,286.00	1,167.00	8.10	28.50
2025-07-26 06:00:00	7.97	0.41	1,709.00	1,121.00	7.37	32.87
2025-07-26 07:00:00	8.26	0.02	1,458.00	1,040.00	7.82	29.83
2025-07-26 08:00:00	8.15	5.69	1,542.00	951.00	8.16	34.56
2025-07-26 09:00:00	8.35	0.03	1,598.00	936.00	8.05	34.53
2025-07-26 10:00:00	8.17	0.03	1,489.00	1,087.00	7.10	28.55
2025-07-26 11:00:00	7.81	0.03	1,621.00	1,033.00	7.50	33.90
2025-07-26 12:00:00	8.14	0.03	1,229.00	1,130.00	7.52	30.91
2025-07-26 13:00:00	8.22	0.04	1,522.00	1,187.00	6.93	30.38
2025-07-26 14:00:00	8.02	0.04	1,487.00	1,222.00	8.38	34.19
2025-07-26 15:00:00	8.28	37.04	1,467.00	1,096.00	8.31	30.34
2025-07-26 16:00:00	8.29	53.70	1,555.00	1,014.00	8.19	32.03
2025-07-26 17:00:00	7.99	53.11	1,432.00	1,047.00	7.57	30.99
2025-07-26 18:00:00	8.28	53.17	1,326.00	1,224.00	7.25	33.76
2025-07-26 19:00:00	8.31	53.24	1,490.00	1,143.00	7.48	32.04
2025-07-26 20:00:00	8.17	53.27	1,340.00	1,191.00	7.51	28.57
2025-07-26 21:00:00	7.95	53.34	1,280.00	995.00	7.52	34.74
2025-07-26 22:00:00	8.29	3.68	1,298.00	1,120.00	7.58	30.89
2025-07-26 23:00:00	7.79	0.03	1,446.00	1,218.00	6.91	30.61
2025-07-27 00:00:00	8.06	0.24	1,294.00	1,080.00	7.07	29.51
2025-07-27 01:00:00	8.14	1.46	1,472.00	1,131.00	7.06	32.99
2025-07-27 02:00:00	7.90	0.23	1,575.00	1,095.00	7.75	29.29
2025-07-27 03:00:00	8.29	0.03	1,482.00	1,087.00	8.09	32.77
2025-07-27 04:00:00	8.15	0.03	1,267.00	979.00	7.42	32.31
2025-07-27 05:00:00	8.07	0.02	1,377.00	1,242.00	8.20	33.81
2025-07-27 06:00:00	8.16	0.03	1,654.00	957.00	7.58	34.35
2025-07-27 07:00:00	7.81	0.02	1,584.00	1,005.00	7.34	34.91
2025-07-27 08:00:00	7.93	0.03	1,559.00	1,207.00	7.53	29.52
2025-07-27 09:00:00	8.04	0.03	1,562.00	902.00	7.77	30.51
2025-07-27 10:00:00	8.33	0.03	1,446.00	1,204.00	8.30	29.96
2025-07-27 11:00:00	7.96	0.03	1,672.00	1,148.00	8.17	29.29
2025-07-27 12:00:00	8.22	25.00	1,467.00	1,216.00	7.15	32.58
2025-07-27 13:00:00	7.93	53.78	1,485.00	899.00	7.63	33.15
2025-07-27 14:00:00	8.30	53.61	1,460.00	1,028.00	6.92	30.66
2025-07-27 15:00:00	8.28	53.22	1,621.00	1,222.00	7.53	32.76
2025-07-27 16:00:00	8.03	53.12	1,713.00	1,163.00	7.21	32.84
2025-07-27 17:00:00	8.36	53.24	1,371.00	903.00	7.25	33.65
2025-07-27 18:00:00	8.18	13.38	1,341.00	1,013.00	8.27	32.83
2025-07-27 19:00:00	7.97	0.03	1,602.00	1,006.00	6.99	31.86
2025-07-27 20:00:00	8.21	0.03	1,555.00	941.00	7.48	31.91
2025-07-27 21:00:00	7.87	0.03	1,578.00	1,034.00	8.37	32.18
2025-07-27 22:00:00	7.80	0.03	1,641.00	1,070.00	8.02	33.30
2025-07-27 23:00:00	8.07	0.03	1,257.00	991.00	7.03	31.38
2025-07-28 00:00:00	8.09	0.02	1,309.00	1,024.00	8.14	35.00
2025-07-28 01:00:00	8.40	0.03	1,445.00	1,128.00	8.25	30.66
2025-07-28 02:00:00	8.25	0.03	1,401.00	1,162.00	8.14	34.84
2025-07-28 03:00:00	7.90	0.03	1,387.00	896.00	7.84	30.13
2025-07-28 04:00:00	8.18	0.03	1,318.00	1,197.00	7.20	32.46
2025-07-28 05:00:00	8.22	0.03	1,419.00	933.00	7.81	35.00

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-07-28 06:00:00	7.80	37.28	1,239.00	1,081.00	8.17	34.31
2025-07-28 07:00:00	7.85	53.88	1,673.00	1,160.00	7.11	28.95
2025-07-28 08:00:00	7.89	53.63	1,445.00	1,192.00	7.91	32.23
2025-07-28 09:00:00	8.26	53.30	1,360.00	1,108.00	8.23	28.77
2025-07-28 10:00:00	8.30	52.83	1,413.00	1,221.00	7.00	29.04
2025-07-28 11:00:00	8.03	52.58	1,457.00	967.00	8.40	34.01
2025-07-28 12:00:00	8.27	24.65	1,231.00	1,097.00	7.98	34.49
2025-07-28 13:00:00	7.92	0.04	1,706.00	1,204.00	8.03	28.51
2025-07-28 14:00:00	7.84	0.04	1,350.00	1,115.00	8.00	30.12
2025-07-28 15:00:00	7.84	0.04	1,632.00	1,068.00	7.14	29.61
2025-07-28 16:00:00	8.23	0.04	1,313.00	1,033.00	7.25	28.35
2025-07-28 17:00:00	8.15	0.04	1,299.00	1,158.00	7.17	30.73
2025-07-28 18:00:00	8.32	0.04	1,445.00	1,060.00	8.07	33.33
2025-07-28 19:00:00	7.94	0.04	1,486.00	1,147.00	7.99	29.15
2025-07-28 20:00:00	8.27	0.03	1,316.00	954.00	7.31	34.37
2025-07-28 21:00:00	7.89	0.03	1,590.00	931.00	7.56	32.76
2025-07-28 22:00:00	8.38	0.03	1,301.00	1,153.00	8.33	31.94
2025-07-28 23:00:00	8.16	0.03	1,374.00	1,065.00	7.11	32.04
2025-07-29 00:00:00	7.81	0.03	1,248.00	932.00	8.31	29.98
2025-07-29 01:00:00	7.91	46.12	1,331.00	1,024.00	8.33	29.79
2025-07-29 02:00:00	8.08	52.89	1,663.00	1,024.00	7.16	30.99
2025-07-29 03:00:00	8.28	52.66	1,694.00	945.00	6.85	30.39
2025-07-29 04:00:00	8.33	52.37	1,384.00	1,132.00	7.65	30.75
2025-07-29 05:00:00	7.95	52.33	1,510.00	904.00	7.62	30.77
2025-07-29 06:00:00	8.13	52.32	1,532.00	937.00	7.13	29.97
2025-07-29 07:00:00	7.86	52.24	1,678.00	1,149.00	7.42	29.19
2025-07-29 08:00:00	8.39	2.84	1,408.00	910.00	8.12	31.47
2025-07-29 09:00:00	8.01	0.03	1,657.00	1,050.00	7.00	28.76
2025-07-29 10:00:00	8.37	0.03	1,547.00	1,022.00	6.97	28.47
2025-07-29 11:00:00	8.17	0.03	1,611.00	970.00	8.03	33.90
2025-07-29 12:00:00	8.21	0.03	1,461.00	989.00	7.26	33.46
2025-07-29 13:00:00	7.97	0.02	1,561.00	932.00	7.73	31.58
2025-07-29 14:00:00	7.94	0.03	1,293.00	1,242.00	7.11	31.26
2025-07-29 15:00:00	7.91	0.03	1,583.00	985.00	7.13	28.53
2025-07-29 16:00:00	7.91	0.03	1,418.00	1,124.00	7.87	33.19
2025-07-29 17:00:00	8.14	0.03	1,605.00	1,127.00	7.37	31.59
2025-07-29 18:00:00	8.40	22.52	1,611.00	1,000.00	8.01	33.08
2025-07-29 19:00:00	7.95	52.70	1,516.00	1,173.00	8.34	28.96
2025-07-29 20:00:00	7.90	52.85	1,259.00	1,027.00	8.05	32.61
2025-07-29 21:00:00	8.34	52.51	1,649.00	1,033.00	8.05	33.97
2025-07-29 22:00:00	7.86	52.58	1,247.00	1,195.00	8.00	34.88
2025-07-29 23:00:00	7.85	52.11	1,490.00	1,108.00	8.05	28.48
2025-07-30 00:00:00	8.10	52.02	1,639.00	1,158.00	7.61	28.81
2025-07-30 01:00:00	8.39	52.08	1,344.00	1,124.00	7.43	31.52
2025-07-30 02:00:00	8.21	52.04	1,378.00	1,124.00	7.18	34.32
2025-07-30 03:00:00	8.21	15.12	1,594.00	998.00	6.90	29.94
2025-07-30 04:00:00	8.34	0.02	1,513.00	975.00	8.28	32.70
2025-07-30 05:00:00	8.08	0.02	1,540.00	1,229.00	7.18	30.41
2025-07-30 06:00:00	8.08	0.03	1,519.00	1,229.00	7.08	32.12
2025-07-30 07:00:00	7.91	0.02	1,396.00	1,239.00	7.54	29.98
2025-07-30 08:00:00	8.25	0.03	1,633.00	1,075.00	7.11	30.99
2025-07-30 09:00:00	8.32	0.02	1,336.00	1,240.00	8.22	33.28
2025-07-30 10:00:00	8.11	0.03	1,703.00	928.00	7.17	34.52
2025-07-30 11:00:00	8.40	0.02	1,717.00	1,091.00	7.12	33.38
2025-07-30 12:00:00	8.04	50.34	1,351.00	1,034.00	7.45	33.56
2025-07-30 13:00:00	7.85	53.12	1,332.00	1,143.00	6.83	31.55
2025-07-30 14:00:00	8.30	52.64	1,391.00	1,233.00	7.78	30.53
2025-07-30 15:00:00	7.84	52.61	1,630.00	1,105.00	6.90	31.79
2025-07-30 16:00:00	8.36	52.57	1,639.00	1,170.00	7.54	32.35
2025-07-30 17:00:00	8.29	52.57	1,709.00	1,217.00	8.01	30.14
2025-07-30 18:00:00	8.19	52.56	1,311.00	975.00	7.63	34.02
2025-07-30 19:00:00	8.17	52.67	1,549.00	1,165.00	8.33	29.76
2025-07-30 20:00:00	8.27	25.27	1,482.00	903.00	7.71	32.51
2025-07-30 21:00:00	8.36	0.02	1,461.00	970.00	7.40	29.94
2025-07-30 22:00:00	8.08	0.02	1,316.00	1,088.00	7.43	29.52
2025-07-30 23:00:00	7.91	0.02	1,224.00	1,023.00	7.79	32.61
2025-07-31 00:00:00	8.35	0.02	1,562.00	1,132.00	8.05	34.15
2025-07-31 01:00:00	8.24	0.02	1,628.00	1,087.00	7.46	32.82
2025-07-31 02:00:00	8.14	0.02	1,454.00	1,086.00	7.09	34.96
2025-07-31 03:00:00	8.30	0.02	1,256.00	1,215.00	8.10	30.22
2025-07-31 04:00:00	8.17	0.02	1,404.00	926.00	7.68	31.26
2025-07-31 05:00:00	7.95	0.02	1,538.00	1,013.00	7.47	33.84
2025-07-31 06:00:00	8.09	0.02	1,450.00	959.00	7.13	34.37

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-07-31 07:00:00	8.33	0.02	1,551.00	1,237.00	7.33	28.71
2025-07-31 08:00:00	8.39	0.02	1,348.00	1,078.00	7.42	31.60
2025-07-31 09:00:00	7.81	21.53	1,407.00	1,065.00	7.00	30.68
2025-07-31 10:00:00	8.39	52.68	1,261.00	913.00	7.50	29.16
2025-07-31 11:00:00	8.37	52.77	1,268.00	1,162.00	7.14	31.04
2025-07-31 12:00:00	7.91	52.45	1,618.00	1,150.00	6.95	29.66
2025-07-31 13:00:00	7.90	52.41	1,330.00	1,022.00	7.71	33.72
2025-07-31 14:00:00	7.96	52.35	1,385.00	950.00	7.03	33.54
2025-07-31 15:00:00	7.95	45.82	1,308.00	1,202.00	7.35	33.75
2025-07-31 16:00:00	7.94	10.19	1,525.00	1,007.00	8.19	33.93
2025-07-31 17:00:00	8.01	0.03	1,245.00	1,123.00	7.63	32.78
2025-07-31 18:00:00	8.05	0.03	1,437.00	1,014.00	7.16	32.78
2025-07-31 19:00:00	7.79	0.03	1,682.00	1,211.00	7.13	29.40
2025-07-31 20:00:00	8.16	0.04	1,636.00	912.00	7.64	31.44
2025-07-31 21:00:00	7.85	0.03	1,405.00	1,127.00	7.96	30.92
2025-07-31 22:00:00	8.08	0.03	1,305.00	1,165.00	7.82	30.48
2025-07-31 23:00:00	8.29	0.03	1,310.00	974.00	7.29	31.12

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
Max	8.35	59.41	1,235.71	1,184.99	8.20	34.89
AVG	7.67	13.05	1,156.97	928.24	7.57	29.76
Min	7.01	0.00	978.57	685.28	6.98	20.20
2025-08-01 00:00:00	8.22	0.00	1,225.71	1,079.22	7.05	31.98
2025-08-01 01:00:00	7.55	0.00	1,225.71	1,147.62	7.40	31.75
2025-08-01 02:00:00	7.18	0.00	1,225.71	864.45	7.77	31.69
2025-08-01 03:00:00	7.20	0.00	1,225.71	1,103.72	7.13	31.63
2025-08-01 04:00:00	7.77	0.00	1,225.71	840.54	7.37	31.53
2025-08-01 05:00:00	7.41	0.00	1,225.71	831.59	7.77	31.38
2025-08-01 06:00:00	7.37	0.00	1,225.71	889.67	7.39	31.36
2025-08-01 07:00:00	7.57	0.00	1,225.71	1,079.32	8.05	31.41
2025-08-01 08:00:00	7.99	0.00	1,225.71	927.19	7.51	31.48
2025-08-01 09:00:00	7.19	0.00	1,225.71	963.49	7.48	31.53
2025-08-01 10:00:00	7.49	0.00	1,225.71	685.28	7.20	31.19
2025-08-01 11:00:00	7.18	0.00	1,225.71	894.05	7.33	31.27
2025-08-01 12:00:00	8.28	0.00	1,225.71	1,041.65	7.04	31.25
2025-08-01 13:00:00	7.44	0.00	1,225.71	1,070.97	7.73	29.63
2025-08-01 14:00:00	7.49	0.00	1,225.71	778.01	8.03	27.65
2025-08-01 15:00:00	8.05	0.00	1,225.71	1,050.79	7.52	26.87
2025-08-01 16:00:00	7.67	0.00	1,225.71	782.93	7.52	26.85
2025-08-01 17:00:00	7.24	0.00	1,225.71	1,115.57	7.77	26.33
2025-08-01 18:00:00	8.28	0.00	1,225.71	787.83	8.13	25.70
2025-08-01 19:00:00	7.39	0.00	1,225.71	745.66	7.08	24.97
2025-08-01 20:00:00	8.31	0.00	1,225.71	1,109.93	7.03	24.53
2025-08-01 21:00:00	8.14	0.00	1,225.71	826.53	7.48	24.24
2025-08-01 22:00:00	7.28	0.00	1,225.71	964.23	7.56	23.96
2025-08-01 23:00:00	8.00	0.00	1,225.71	1,017.64	7.43	23.72
2025-08-02 00:00:00	7.59	0.00	1,225.71	914.96	7.28	23.56
2025-08-02 01:00:00	8.07	0.00	1,225.71	747.12	7.46	23.24
2025-08-02 02:00:00	7.88	0.00	1,225.71	746.64	7.17	22.98
2025-08-02 03:00:00	7.92	0.00	1,225.71	1,129.85	7.52	22.67
2025-08-02 04:00:00	7.76	0.00	1,225.71	1,013.01	8.11	22.41
2025-08-02 05:00:00	7.79	0.00	1,225.71	1,091.39	7.74	22.11
2025-08-02 06:00:00	8.00	0.00	1,225.71	969.60	7.58	22.14
2025-08-02 07:00:00	7.75	0.00	1,225.71	941.81	8.14	23.01
2025-08-02 08:00:00	7.96	0.00	1,225.71	1,007.28	7.67	29.89
2025-08-02 09:00:00	8.33	0.00	1,225.71	956.25	7.22	31.36
2025-08-02 10:00:00	7.32	0.00	1,225.71	1,107.90	7.63	31.54
2025-08-02 11:00:00	7.44	0.00	1,225.71	714.81	7.24	31.62
2025-08-02 12:00:00	7.07	0.00	1,225.71	1,145.74	7.83	31.86
2025-08-02 13:00:00	7.70	0.00	1,225.71	715.85	7.69	32.92
2025-08-02 14:00:00	7.36	0.00	1,225.71	996.17	7.17	33.64
2025-08-02 15:00:00	7.41	0.00	1,225.71	700.33	7.18	32.92
2025-08-02 16:00:00	8.09	0.00	1,225.71	1,036.19	7.99	32.89
2025-08-02 17:00:00	7.72	0.00	1,225.71	796.48	7.98	32.97
2025-08-02 18:00:00	7.64	0.00	1,225.71	1,007.49	7.78	32.88
2025-08-02 19:00:00	7.12	0.00	1,225.71	765.32	7.87	32.69
2025-08-02 20:00:00	7.95	0.00	1,225.71	881.71	7.14	32.54
2025-08-02 21:00:00	7.90	0.00	1,225.71	1,068.39	7.07	32.40
2025-08-02 22:00:00	7.03	0.00	1,225.71	729.86	7.39	31.53
2025-08-02 23:00:00	7.83	0.00	1,225.71	1,031.79	7.24	28.37
2025-08-03 00:00:00	7.44	0.00	1,225.71	1,172.65	7.57	26.45
2025-08-03 01:00:00	7.93	0.00	1,225.71	1,067.85	7.05	25.46
2025-08-03 02:00:00	7.17	0.00	1,225.71	1,002.24	7.14	24.62
2025-08-03 03:00:00	8.19	0.00	1,225.71	796.37	7.92	24.36
2025-08-03 04:00:00	8.06	0.00	1,225.71	949.87	8.01	23.84
2025-08-03 05:00:00	7.22	0.00	1,225.71	964.16	7.10	23.42
2025-08-03 06:00:00	7.20	0.00	1,225.71	1,006.29	7.57	23.13
2025-08-03 07:00:00	8.00	0.00	1,225.71	879.68	7.52	24.01
2025-08-03 08:00:00	7.20	0.00	1,234.88	731.17	6.98	28.09
2025-08-03 09:00:00	8.31	0.00	1,235.71	902.83	7.53	34.83
2025-08-03 10:00:00	7.51	0.00	1,235.71	1,109.15	7.22	34.81
2025-08-03 11:00:00	7.60	0.00	1,235.71	786.60	8.07	34.82
2025-08-03 12:00:00	8.29	0.00	1,235.71	1,050.24	7.93	34.80
2025-08-03 13:00:00	8.31	0.00	1,235.71	1,104.82	7.19	34.82
2025-08-03 14:00:00	8.22	0.00	1,235.71	715.86	7.01	34.81
2025-08-03 15:00:00	7.41	0.00	1,235.71	773.88	7.75	34.82
2025-08-03 16:00:00	7.47	0.00	1,235.71	838.83	7.00	34.81
2025-08-03 17:00:00	8.16	0.00	1,235.71	1,128.87	7.08	34.89
2025-08-03 18:00:00	7.39	0.00	1,235.71	1,113.38	7.80	30.77
2025-08-03 19:00:00	7.49	0.00	1,235.71	999.71	7.68	28.36
2025-08-03 20:00:00	8.34	14.25	1,235.71	800.04	7.89	27.13
2025-08-03 21:00:00	8.01	45.00	1,235.71	891.93	7.49	26.57

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-08-03 22:00:00	8.19	45.00	1,235.71	796.25	7.81	26.04
2025-08-03 23:00:00	7.74	45.00	1,235.71	715.46	7.50	25.71
2025-08-04 00:00:00	7.15	45.00	1,235.71	902.32	7.77	25.23
2025-08-04 01:00:00	7.21	45.00	1,235.71	943.91	7.29	24.60
2025-08-04 02:00:00	7.40	45.00	1,235.71	762.80	7.65	23.97
2025-08-04 03:00:00	7.50	45.00	1,235.71	839.30	6.98	23.44
2025-08-04 04:00:00	7.77	45.00	1,235.71	970.96	7.17	22.98
2025-08-04 05:00:00	7.99	45.00	1,235.71	1,109.34	7.45	22.71
2025-08-04 06:00:00	8.27	45.00	1,235.71	966.56	7.86	22.37
2025-08-04 07:00:00	8.31	45.00	1,235.71	1,139.42	7.13	23.21
2025-08-04 08:00:00	7.54	15.47	1,235.71	1,098.21	7.40	26.61
2025-08-04 09:00:00	7.41	2.94	1,235.71	813.58	7.52	30.84
2025-08-04 10:00:00	8.34	2.92	1,235.71	1,015.88	7.57	30.56
2025-08-04 11:00:00	7.29	13.94	1,235.71	975.29	7.90	31.44
2025-08-04 12:00:00	7.93	6.03	1,235.71	919.64	7.21	31.63
2025-08-04 13:00:00	7.88	0.05	1,235.71	844.62	7.22	31.77
2025-08-04 14:00:00	7.67	0.05	1,235.71	944.36	8.04	32.19
2025-08-04 15:00:00	7.38	0.05	1,235.71	949.49	7.53	32.90
2025-08-04 16:00:00	7.75	0.05	1,235.71	1,013.01	7.98	32.55
2025-08-04 17:00:00	8.10	0.52	1,235.71	1,119.26	6.98	32.17
2025-08-04 18:00:00	7.60	0.06	1,235.71	1,021.37	7.65	32.03
2025-08-04 19:00:00	7.34	2.18	1,235.71	751.96	7.85	31.87
2025-08-04 20:00:00	8.07	0.92	1,235.71	792.09	6.98	31.75
2025-08-04 21:00:00	7.38	0.91	1,235.71	1,102.92	7.02	31.70
2025-08-04 22:00:00	7.88	1.26	1,235.71	1,177.51	7.84	31.66
2025-08-04 23:00:00	8.03	1.71	1,235.71	810.88	7.14	29.75
2025-08-05 00:00:00	7.10	0.97	1,235.71	1,111.82	7.12	26.31
2025-08-05 01:00:00	7.28	1.51	1,235.71	768.36	7.79	24.51
2025-08-05 02:00:00	8.04	1.43	1,235.71	733.09	8.12	23.24
2025-08-05 03:00:00	7.95	1.39	1,235.71	791.90	8.08	22.39
2025-08-05 04:00:00	7.80	0.70	1,235.71	973.16	7.85	21.69
2025-08-05 05:00:00	8.02	2.14	1,235.71	690.38	7.54	21.20
2025-08-05 06:00:00	8.30	1.75	1,235.71	774.13	8.13	20.90
2025-08-05 07:00:00	7.68	1.51	1,235.71	904.32	7.53	21.51
2025-08-05 08:00:00	7.66	1.79	1,235.71	1,158.92	7.88	24.11
2025-08-05 09:00:00	7.15	3.57	1,235.71	902.61	7.09	31.66
2025-08-05 10:00:00	7.57	1.36	1,235.71	1,137.34	7.85	34.80
2025-08-05 11:00:00	7.81	5.70	1,235.71	764.04	7.81	34.81
2025-08-05 12:00:00	7.36	2.89	1,235.71	725.19	7.70	34.82
2025-08-05 13:00:00	7.11	0.24	1,235.71	1,180.91	7.91	34.82
2025-08-05 14:00:00	7.46	0.05	1,235.71	745.55	7.73	34.82
2025-08-05 15:00:00	7.88	0.05	1,235.71	947.03	7.02	34.80
2025-08-05 16:00:00	8.23	0.05	1,235.71	808.70	7.95	34.82
2025-08-05 17:00:00	8.20	0.05	1,235.71	964.70	7.07	34.82
2025-08-05 18:00:00	7.26	4.88	1,235.71	1,066.90	7.53	30.75
2025-08-05 19:00:00	8.01	5.31	1,235.71	842.02	7.46	27.82
2025-08-05 20:00:00	7.83	1.70	1,235.71	1,046.54	7.09	26.21
2025-08-05 21:00:00	8.30	1.52	1,235.71	903.14	7.15	25.24
2025-08-05 22:00:00	7.03	1.15	1,235.71	1,098.35	7.11	24.74
2025-08-05 23:00:00	7.55	2.22	1,235.71	984.60	7.01	24.27
2025-08-06 00:00:00	7.87	1.62	1,235.71	1,174.95	7.71	29.14
2025-08-06 01:00:00	7.07	1.52	1,235.71	875.34	7.16	31.18
2025-08-06 02:00:00	8.32	1.93	1,235.71	905.16	8.06	31.28
2025-08-06 03:00:00	8.01	1.14	1,235.71	703.75	7.18	31.18
2025-08-06 04:00:00	7.88	1.01	1,235.71	1,104.09	7.71	30.93
2025-08-06 05:00:00	7.89	1.28	1,235.71	810.17	7.28	30.79
2025-08-06 06:00:00	7.22	0.96	1,235.71	815.58	7.07	30.75
2025-08-06 07:00:00	7.31	1.42	1,235.71	827.82	7.03	30.68
2025-08-06 08:00:00	7.70	1.09	1,235.71	920.08	7.48	30.79
2025-08-06 09:00:00	7.72	0.04	1,235.71	1,159.93	7.92	31.02
2025-08-06 10:00:00	8.13	0.04	1,235.71	993.95	7.20	34.03
2025-08-06 11:00:00	8.00	4.14	1,235.71	1,058.83	7.88	34.81
2025-08-06 12:00:00	7.41	7.29	1,235.71	903.06	7.42	34.80
2025-08-06 13:00:00	8.25	2.39	1,235.71	690.88	7.43	34.80
2025-08-06 14:00:00	7.25	3.44	1,235.71	1,041.52	8.14	34.82
2025-08-06 15:00:00	7.30	0.04	1,235.71	1,021.82	7.27	34.80
2025-08-06 16:00:00	8.20	0.05	1,235.71	1,001.21	7.15	34.80
2025-08-06 17:00:00	8.26	1.09	1,235.71	971.08	7.13	34.82
2025-08-06 18:00:00	7.92	2.32	1,235.71	966.15	7.06	34.82
2025-08-06 19:00:00	8.04	0.65	1,235.71	735.03	7.67	27.54
2025-08-06 20:00:00	7.74	0.04	1,235.71	1,116.64	7.44	25.98
2025-08-06 21:00:00	7.80	0.35	1,235.71	893.09	7.96	25.04
2025-08-06 22:00:00	8.18	0.19	1,235.71	894.76	7.59	24.01

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-08-06 23:00:00	7.12	0.47	1,235.71	1,086.64	8.13	23.10
2025-08-07 00:00:00	8.24	1.19	1,235.71	784.59	8.07	22.24
2025-08-07 01:00:00	7.78	1.53	1,235.71	785.65	7.38	21.66
2025-08-07 02:00:00	7.73	1.03	1,235.71	970.02	8.16	21.15
2025-08-07 03:00:00	7.16	0.21	1,235.71	969.27	7.51	20.90
2025-08-07 04:00:00	8.19	0.43	1,235.71	794.17	7.81	20.56
2025-08-07 05:00:00	7.52	1.42	1,235.71	782.62	8.00	20.30
2025-08-07 06:00:00	8.08	1.81	1,235.71	787.26	7.09	20.20
2025-08-07 07:00:00	8.13	0.03	1,235.71	802.08	7.43	21.40
2025-08-07 08:00:00	7.01	0.03	1,235.71	835.09	7.06	28.52
2025-08-07 09:00:00	7.56	0.03	1,235.71	846.83	7.88	34.82
2025-08-07 10:00:00	8.20	0.04	1,235.71	942.20	7.12	34.80
2025-08-07 11:00:00	7.17	3.10	1,235.71	1,044.68	7.62	34.81
2025-08-07 12:00:00	7.43	6.71	1,235.71	1,173.83	7.79	34.80
2025-08-07 13:00:00	7.77	0.05	1,235.71	1,121.15	7.72	31.49
2025-08-07 14:00:00	7.66	0.05	1,235.71	1,086.16	7.45	31.97
2025-08-07 15:00:00	7.93	0.05	1,235.71	852.24	7.15	32.78
2025-08-07 16:00:00	7.93	0.05	1,235.71	932.29	7.40	32.94
2025-08-07 17:00:00	7.86	0.05	1,235.71	766.87	7.73	32.38
2025-08-07 18:00:00	7.84	0.05	1,235.71	783.66	8.00	32.35
2025-08-07 19:00:00	8.27	2.96	1,235.71	729.35	7.27	32.29
2025-08-07 20:00:00	7.82	5.24	1,235.71	865.38	6.99	32.19
2025-08-07 21:00:00	8.27	1.19	1,235.71	708.38	7.87	32.04
2025-08-07 22:00:00	8.05	1.65	1,235.71	999.63	7.03	31.89
2025-08-07 23:00:00	7.59	1.62	1,235.71	1,160.76	8.15	31.75
2025-08-08 00:00:00	7.49	0.97	1,235.71	944.79	8.02	31.62
2025-08-08 01:00:00	8.25	0.30	1,235.71	843.00	7.00	31.50
2025-08-08 02:00:00	7.39	0.04	1,235.71	845.21	7.71	31.40
2025-08-08 03:00:00	7.61	0.04	1,235.71	1,003.07	7.08	30.46
2025-08-08 04:00:00	7.59	0.04	1,235.71	860.57	7.90	26.52
2025-08-08 05:00:00	7.21	0.04	1,235.71	798.86	7.81	24.25
2025-08-08 06:00:00	7.83	0.03	1,235.71	877.00	7.97	22.90
2025-08-08 07:00:00	7.76	0.03	1,235.71	1,084.53	7.40	23.98
2025-08-08 08:00:00	7.62	0.03	1,235.71	966.69	7.26	31.28
2025-08-08 09:00:00	7.22	0.04	1,235.71	745.54	8.07	34.82
2025-08-08 10:00:00	7.14	0.04	1,235.71	882.55	7.45	34.82
2025-08-08 11:00:00	7.05	0.04	1,235.71	1,109.30	7.25	34.82
2025-08-08 12:00:00	7.24	4.02	1,235.71	1,028.58	7.80	34.82
2025-08-08 13:00:00	7.92	0.05	1,235.71	828.40	7.00	34.81
2025-08-08 14:00:00	7.10	0.05	1,235.71	1,021.08	8.02	34.82
2025-08-08 15:00:00	7.38	0.05	1,235.71	1,097.98	7.44	34.82
2025-08-08 16:00:00	7.50	0.05	1,235.71	1,149.81	6.98	34.82
2025-08-08 17:00:00	7.57	6.38	1,235.71	966.99	7.04	34.89
2025-08-08 18:00:00	7.44	16.11	1,235.71	812.99	8.17	30.47
2025-08-08 19:00:00	7.29	15.86	1,235.71	1,124.22	7.39	27.58
2025-08-08 20:00:00	7.42	4.57	1,235.71	1,008.72	8.12	26.29
2025-08-08 21:00:00	7.30	1.42	1,235.71	934.13	7.75	25.39
2025-08-08 22:00:00	7.89	0.50	1,235.71	958.18	7.64	24.63
2025-08-08 23:00:00	7.90	0.04	1,235.71	1,078.09	7.07	24.04
2025-08-09 00:00:00	8.18	0.04	1,235.71	1,152.01	8.18	23.47
2025-08-09 01:00:00	7.29	0.04	1,235.71	939.51	7.53	22.97
2025-08-09 02:00:00	8.10	0.04	1,235.71	975.92	7.64	22.61
2025-08-09 03:00:00	7.83	0.04	1,235.71	795.39	7.80	22.30
2025-08-09 04:00:00	7.33	0.04	1,235.71	730.38	7.33	22.01
2025-08-09 05:00:00	7.67	0.04	1,235.71	895.22	8.10	21.80
2025-08-09 06:00:00	7.54	0.03	1,235.71	944.74	7.37	21.73
2025-08-09 07:00:00	8.01	0.03	1,235.71	733.97	7.98	23.36
2025-08-09 08:00:00	8.23	0.04	1,235.71	922.82	7.74	30.11
2025-08-09 09:00:00	8.21	0.04	1,235.71	776.75	7.44	31.77
2025-08-09 10:00:00	8.15	0.04	1,235.71	957.88	7.33	31.57
2025-08-09 11:00:00	7.57	0.04	1,235.71	1,024.83	7.16	31.98
2025-08-09 12:00:00	7.07	3.71	1,235.71	850.21	8.13	31.64
2025-08-09 13:00:00	8.26	0.23	1,235.71	795.82	7.63	32.06
2025-08-09 14:00:00	8.07	0.06	1,235.71	689.89	7.17	33.36
2025-08-09 15:00:00	7.31	0.05	1,235.71	1,102.54	7.60	33.34
2025-08-09 16:00:00	7.15	0.53	1,235.71	1,033.66	7.59	32.69
2025-08-09 17:00:00	7.02	1.85	1,235.71	725.49	7.41	32.31
2025-08-09 18:00:00	8.27	1.56	1,235.71	1,025.62	8.11	32.29
2025-08-09 19:00:00	8.23	0.04	1,235.71	1,079.31	8.09	32.21
2025-08-09 20:00:00	8.30	0.04	1,235.71	931.13	7.52	32.07
2025-08-09 21:00:00	7.41	0.04	1,235.71	973.66	7.67	31.92
2025-08-09 22:00:00	7.16	0.04	1,235.71	905.52	7.55	31.71
2025-08-09 23:00:00	7.68	0.04	1,235.71	941.49	7.56	31.04

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-08-10 00:00:00	7.94	0.04	1,235.71	995.08	7.03	27.48
2025-08-10 01:00:00	8.10	0.04	1,235.71	858.00	7.33	25.69
2025-08-10 02:00:00	8.01	0.03	1,235.71	914.21	7.12	24.58
2025-08-10 03:00:00	8.30	0.03	1,235.71	801.98	7.51	23.70
2025-08-10 04:00:00	7.05	0.03	1,235.71	1,025.47	7.22	22.88
2025-08-10 05:00:00	7.31	0.03	1,235.71	689.32	7.03	22.55
2025-08-10 06:00:00	7.03	0.03	1,235.71	828.46	7.58	22.29
2025-08-10 07:00:00	7.56	0.03	1,235.71	1,053.71	7.30	23.52
2025-08-10 08:00:00	8.07	0.03	1,235.71	772.13	7.78	30.95
2025-08-10 09:00:00	7.23	0.03	1,235.71	965.62	8.18	34.80
2025-08-10 10:00:00	7.53	0.04	1,235.71	782.98	7.97	34.80
2025-08-10 11:00:00	7.55	0.04	1,235.71	834.25	7.09	34.81
2025-08-10 12:00:00	7.92	1.05	1,235.71	821.04	7.19	34.82
2025-08-10 13:00:00	7.61	2.90	1,235.71	717.34	7.16	34.82
2025-08-10 14:00:00	8.21	0.05	1,235.71	1,058.39	7.62	34.82
2025-08-10 15:00:00	7.34	0.05	1,235.71	1,014.76	7.27	34.81
2025-08-10 16:00:00	7.39	0.05	1,235.71	1,062.27	7.82	34.81
2025-08-10 17:00:00	7.01	0.05	1,235.71	978.85	8.04	33.31
2025-08-10 18:00:00	7.97	0.05	1,235.71	1,069.49	7.34	29.63
2025-08-10 19:00:00	7.62	0.05	1,235.71	891.18	7.04	27.48
2025-08-10 20:00:00	7.96	0.96	1,235.71	760.45	8.01	26.37
2025-08-10 21:00:00	7.29	0.55	1,235.71	851.42	7.16	25.69
2025-08-10 22:00:00	8.15	0.04	1,235.71	741.52	7.28	25.21
2025-08-10 23:00:00	8.04	0.04	1,235.71	819.58	7.06	24.57
2025-08-11 00:00:00	7.33	0.04	1,235.71	1,091.25	7.02	23.96
2025-08-11 01:00:00	7.68	0.04	1,235.71	1,108.05	7.29	23.32
2025-08-11 02:00:00	7.46	0.04	1,235.71	911.39	7.50	22.83
2025-08-11 03:00:00	8.00	0.03	1,235.71	740.80	7.26	22.47
2025-08-11 04:00:00	7.01	0.03	1,235.71	962.66	7.93	21.96
2025-08-11 05:00:00	7.93	0.03	1,235.71	1,131.17	7.87	21.54
2025-08-11 06:00:00	7.17	0.03	1,235.71	976.38	7.33	29.40
2025-08-11 07:00:00	8.15	0.03	1,235.71	959.13	7.61	31.17
2025-08-11 08:00:00	7.05	0.03	1,235.71	870.44	7.03	31.42
2025-08-11 09:00:00	7.31	0.03	1,235.71	808.09	7.63	31.64
2025-08-11 10:00:00	7.76	0.04	1,235.71	1,090.31	7.53	32.35
2025-08-11 11:00:00	8.02	0.04	1,235.71	1,160.33	8.02	33.69
2025-08-11 12:00:00	7.83	0.29	1,235.71	1,026.07	7.22	33.88
2025-08-11 13:00:00	7.27	0.96	1,235.71	1,171.72	7.27	34.45
2025-08-11 14:00:00	7.28	0.05	1,235.71	1,079.50	8.14	34.74
2025-08-11 15:00:00	8.00	0.05	1,235.71	891.63	7.38	34.76
2025-08-11 16:00:00	7.26	0.06	1,235.71	764.06	7.38	34.16
2025-08-11 17:00:00	7.37	0.06	1,235.71	928.37	7.84	33.59
2025-08-11 18:00:00	7.31	0.06	1,235.71	1,028.39	7.05	33.38
2025-08-11 19:00:00	8.09	4.44	1,234.95	860.20	8.07	32.98
2025-08-11 20:00:00	7.04	45.00	1,230.00	702.95	6.99	30.66
2025-08-11 21:00:00	8.06	24.00	1,230.00	970.05	7.76	26.79
2025-08-11 22:00:00	7.44	0.00	1,230.00	726.80	7.06	24.77
2025-08-11 23:00:00	8.11	37.57	1,230.00	819.08	7.20	23.39
2025-08-12 00:00:00	7.93	49.00	1,230.00	711.93	7.59	22.49
2025-08-12 01:00:00	7.40	46.27	1,230.00	1,043.62	8.03	21.90
2025-08-12 02:00:00	7.11	45.00	1,230.00	883.81	7.09	21.39
2025-08-12 03:00:00	7.11	45.00	1,230.00	1,165.05	7.47	20.98
2025-08-12 04:00:00	7.44	45.00	1,230.00	745.91	8.00	20.68
2025-08-12 05:00:00	7.50	45.00	1,230.00	909.60	8.15	20.45
2025-08-12 06:00:00	7.90	45.00	1,230.00	728.98	7.72	20.39
2025-08-12 07:00:00	8.34	16.39	1,230.00	1,005.06	7.52	21.88
2025-08-12 08:00:00	7.11	6.50	1,230.00	974.96	7.15	28.96
2025-08-12 09:00:00	7.83	2.36	1,230.00	1,052.81	7.36	34.82
2025-08-12 10:00:00	7.40	3.62	1,230.00	761.68	7.11	34.82
2025-08-12 11:00:00	7.68	4.76	1,230.00	797.44	7.54	34.80
2025-08-12 12:00:00	7.97	7.52	1,230.00	894.19	7.47	34.80
2025-08-12 13:00:00	7.40	0.05	1,230.00	784.70	7.18	34.80
2025-08-12 14:00:00	7.53	0.06	1,230.00	1,054.25	8.19	34.81
2025-08-12 15:00:00	8.26	0.06	1,230.00	700.56	7.19	34.82
2025-08-12 16:00:00	7.83	0.05	1,230.00	1,008.05	7.82	34.82
2025-08-12 17:00:00	8.04	0.06	1,230.00	942.20	7.71	34.31
2025-08-12 18:00:00	8.24	2.34	1,230.00	901.63	7.43	30.23
2025-08-12 19:00:00	7.93	46.20	1,230.00	711.15	8.07	27.67
2025-08-12 20:00:00	7.45	46.20	1,230.00	928.13	8.08	26.26
2025-08-12 21:00:00	7.30	46.20	1,230.00	793.09	7.84	28.82
2025-08-12 22:00:00	7.31	46.20	1,230.00	1,121.50	7.24	31.18
2025-08-12 23:00:00	7.09	46.20	1,230.00	1,013.94	8.16	31.54
2025-08-13 00:00:00	7.51	46.20	1,230.00	1,013.23	7.32	31.55

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-08-13 01:00:00	7.04	46.20	1,230.00	766.32	7.40	31.35
2025-08-13 02:00:00	7.59	46.20	1,230.00	795.88	7.19	31.29
2025-08-13 03:00:00	7.06	46.20	1,230.00	769.52	7.05	31.39
2025-08-13 04:00:00	7.91	46.20	1,230.00	972.02	7.85	31.32
2025-08-13 05:00:00	7.55	46.20	1,230.00	819.91	7.95	31.22
2025-08-13 06:00:00	7.13	46.20	1,230.00	817.08	7.12	31.12
2025-08-13 07:00:00	7.82	5.55	1,230.00	694.72	7.41	31.11
2025-08-13 08:00:00	8.12	3.47	1,230.00	833.39	7.45	31.21
2025-08-13 09:00:00	7.76	3.10	1,230.00	984.51	7.42	31.99
2025-08-13 10:00:00	7.11	2.87	1,230.00	772.27	7.32	32.99
2025-08-13 11:00:00	8.32	8.72	1,230.00	940.94	7.85	34.82
2025-08-13 12:00:00	7.25	7.24	1,230.00	837.65	7.85	34.82
2025-08-13 13:00:00	7.41	0.05	1,230.00	904.29	7.11	34.82
2025-08-13 14:00:00	7.14	0.05	1,230.00	748.24	7.81	34.80
2025-08-13 15:00:00	7.47	0.05	1,230.00	703.48	7.08	34.82
2025-08-13 16:00:00	7.15	6.90	1,230.00	1,066.77	8.20	34.80
2025-08-13 17:00:00	7.55	39.36	1,230.00	1,137.94	8.12	34.81
2025-08-13 18:00:00	7.64	41.26	1,230.00	906.12	8.03	34.82
2025-08-13 19:00:00	8.17	41.96	1,230.00	1,095.26	7.05	27.97
2025-08-13 20:00:00	7.95	46.69	1,230.00	822.48	7.96	26.29
2025-08-13 21:00:00	8.07	46.87	1,230.00	803.58	7.79	25.24
2025-08-13 22:00:00	7.77	46.12	1,230.00	845.21	7.51	24.47
2025-08-13 23:00:00	8.15	46.08	1,230.00	916.72	7.52	24.01
2025-08-14 00:00:00	7.30	46.02	1,230.00	1,174.77	7.56	23.68
2025-08-14 01:00:00	7.42	44.94	1,230.00	849.03	7.12	22.81
2025-08-14 02:00:00	8.15	16.41	1,230.00	899.77	7.67	21.95
2025-08-14 03:00:00	8.11	0.04	1,230.00	833.87	7.70	21.46
2025-08-14 04:00:00	7.60	1.53	1,230.00	1,015.91	7.25	21.78
2025-08-14 05:00:00	7.32	2.70	1,230.00	708.74	7.20	21.86
2025-08-14 06:00:00	8.01	1.67	1,230.00	796.91	8.02	21.59
2025-08-14 07:00:00	8.00	2.52	1,230.00	773.28	7.79	23.35
2025-08-14 08:00:00	7.42	11.42	1,230.00	912.44	7.45	28.33
2025-08-14 09:00:00	7.77	7.26	1,230.00	1,166.88	7.82	33.34
2025-08-14 10:00:00	7.05	1.96	1,230.00	1,073.98	8.20	34.16
2025-08-14 11:00:00	7.87	0.04	1,230.00	1,151.81	7.52	34.82
2025-08-14 12:00:00	7.03	0.04	1,230.00	827.90	7.14	34.80
2025-08-14 13:00:00	8.19	11.06	1,230.00	1,182.16	7.57	34.80
2025-08-14 14:00:00	7.39	43.32	1,230.00	1,121.74	7.32	34.82
2025-08-14 15:00:00	8.10	46.55	1,230.00	848.02	7.33	34.81
2025-08-14 16:00:00	7.23	46.60	1,230.00	728.42	7.27	34.80
2025-08-14 17:00:00	7.12	45.92	1,230.00	1,066.18	7.69	34.80
2025-08-14 18:00:00	7.96	45.91	1,230.00	1,102.57	7.15	34.82
2025-08-14 19:00:00	7.32	45.86	1,230.00	777.74	7.03	31.50
2025-08-14 20:00:00	7.19	43.89	1,230.00	839.57	7.87	31.21
2025-08-14 21:00:00	7.54	0.17	1,230.00	1,077.09	7.23	30.26
2025-08-14 22:00:00	7.16	1.19	1,230.00	704.44	8.18	28.39
2025-08-14 23:00:00	7.03	1.64	1,230.00	1,033.42	7.82	25.50
2025-08-15 00:00:00	7.13	5.02	1,230.00	758.47	7.11	23.86
2025-08-15 01:00:00	7.85	4.32	1,230.00	1,079.97	6.98	27.97
2025-08-15 02:00:00	7.12	1.54	1,230.00	1,053.67	7.82	29.05
2025-08-15 03:00:00	7.75	0.03	1,230.00	1,136.88	7.78	28.70
2025-08-15 04:00:00	8.21	6.79	1,230.00	712.35	7.29	24.63
2025-08-15 05:00:00	7.47	3.81	1,230.00	1,032.61	7.55	22.28
2025-08-15 06:00:00	8.33	8.35	1,230.00	990.85	7.49	25.52
2025-08-15 07:00:00	7.96	4.30	1,230.00	1,165.72	8.08	29.08
2025-08-15 08:00:00	7.21	4.80	1,230.00	1,118.27	7.82	31.07
2025-08-15 09:00:00	8.34	9.23	1,230.00	1,147.21	7.16	34.80
2025-08-15 10:00:00	8.23	5.43	1,230.00	721.50	7.86	34.80
2025-08-15 11:00:00	8.18	7.08	1,230.00	701.68	7.25	34.80
2025-08-15 12:00:00	7.88	31.17	1,230.00	838.46	7.06	34.80
2025-08-15 13:00:00	7.22	43.93	1,230.00	801.33	7.52	34.82
2025-08-15 14:00:00	7.94	46.75	1,230.00	1,022.08	7.38	34.80
2025-08-15 15:00:00	7.40	46.70	1,230.00	1,154.12	7.55	34.81
2025-08-15 16:00:00	8.18	45.65	1,230.00	1,115.21	7.10	34.82
2025-08-15 17:00:00	7.58	45.21	1,230.00	783.90	7.34	31.62
2025-08-15 18:00:00	7.83	45.19	1,230.00	1,019.92	7.14	28.73
2025-08-15 19:00:00	7.99	14.05	1,230.00	987.72	7.35	26.73
2025-08-15 20:00:00	7.02	0.04	1,230.00	1,008.33	7.10	25.34
2025-08-15 21:00:00	8.18	2.86	1,230.00	1,110.63	7.87	24.04
2025-08-15 22:00:00	8.14	5.40	1,230.00	976.87	8.06	23.05
2025-08-15 23:00:00	7.90	3.40	1,230.00	1,111.60	7.69	22.32
2025-08-16 00:00:00	7.93	22.60	1,230.00	845.32	7.83	21.94
2025-08-16 01:00:00	8.19	49.20	1,230.00	1,099.29	7.87	21.53

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-08-16 02:00:00	7.69	51.51	1,230.00	849.17	7.82	21.03
2025-08-16 03:00:00	7.19	53.51	1,230.00	1,114.12	7.78	20.72
2025-08-16 04:00:00	7.63	59.41	1,230.00	1,031.14	7.89	20.54
2025-08-16 05:00:00	7.76	58.04	1,230.00	694.91	7.73	20.65
2025-08-16 06:00:00	8.12	57.65	1,230.00	780.37	7.07	20.92
2025-08-16 07:00:00	7.34	46.47	1,230.00	695.11	8.11	23.52
2025-08-16 08:00:00	7.54	45.00	1,230.00	1,178.04	7.83	29.43
2025-08-16 09:00:00	7.41	45.00	1,230.00	1,181.56	7.95	34.13
2025-08-16 10:00:00	8.10	45.00	1,230.00	701.82	7.68	34.80
2025-08-16 11:00:00	8.33	42.20	1,230.00	890.95	7.42	34.80
2025-08-16 12:00:00	7.82	42.00	1,230.00	972.86	7.85	34.80
2025-08-16 13:00:00	7.42	42.00	1,230.00	866.06	7.32	34.81
2025-08-16 14:00:00	7.83	42.00	1,230.00	748.26	8.10	34.82
2025-08-16 15:00:00	8.07	42.00	1,230.00	979.54	8.10	34.80
2025-08-16 16:00:00	7.70	42.00	1,230.00	1,129.03	7.15	34.80
2025-08-16 17:00:00	7.23	42.00	1,230.00	1,173.27	7.45	34.81
2025-08-16 18:00:00	8.21	42.00	1,230.00	796.21	7.25	29.41
2025-08-16 19:00:00	8.29	42.92	1,232.52	944.46	7.97	27.29
2025-08-16 20:00:00	8.25	43.00	1,232.86	892.41	7.43	26.06
2025-08-16 21:00:00	8.11	43.00	1,232.86	1,077.26	7.55	29.55
2025-08-16 22:00:00	7.76	43.00	1,232.86	1,035.85	7.21	30.07
2025-08-16 23:00:00	7.01	43.00	1,232.86	1,098.64	7.52	30.32
2025-08-17 00:00:00	8.18	43.00	1,232.86	893.00	8.04	30.42
2025-08-17 01:00:00	7.87	43.00	1,232.86	1,056.09	8.00	30.46
2025-08-17 02:00:00	7.32	43.00	1,232.86	1,179.96	7.97	30.45
2025-08-17 03:00:00	7.04	43.00	1,232.86	1,177.65	7.26	30.45
2025-08-17 04:00:00	7.97	43.00	1,232.86	1,183.15	7.92	30.42
2025-08-17 05:00:00	7.12	43.00	1,232.86	1,056.63	7.72	30.33
2025-08-17 06:00:00	7.58	43.00	1,232.86	816.22	7.64	30.29
2025-08-17 07:00:00	7.68	43.00	1,232.86	976.93	7.08	30.98
2025-08-17 08:00:00	7.20	43.00	1,232.86	903.35	8.04	33.02
2025-08-17 09:00:00	7.53	43.00	1,232.86	806.31	7.82	34.80
2025-08-17 10:00:00	7.94	43.00	1,232.86	1,026.68	7.85	34.82
2025-08-17 11:00:00	8.28	43.00	1,232.86	1,184.99	7.28	34.80
2025-08-17 12:00:00	7.03	43.00	1,232.86	686.75	7.90	34.81
2025-08-17 13:00:00	7.36	43.00	1,232.86	820.03	8.07	34.81
2025-08-17 14:00:00	7.30	43.00	1,232.86	873.09	7.17	34.81
2025-08-17 15:00:00	8.23	43.00	1,232.86	951.57	7.89	34.80
2025-08-17 16:00:00	7.32	43.00	1,232.86	975.06	7.62	34.81
2025-08-17 17:00:00	7.17	43.00	1,232.86	927.59	7.25	33.00
2025-08-17 18:00:00	7.94	41.60	1,232.86	771.76	7.21	29.84
2025-08-17 19:00:00	8.10	41.00	1,232.86	967.65	7.61	27.70
2025-08-17 20:00:00	7.06	41.00	1,232.86	933.47	7.37	26.66
2025-08-17 21:00:00	7.15	41.00	1,232.86	893.52	7.19	25.87
2025-08-17 22:00:00	7.31	41.00	1,232.86	1,169.23	7.49	25.22
2025-08-17 23:00:00	8.16	41.00	1,232.86	731.36	7.17	24.52
2025-08-18 00:00:00	7.86	41.00	1,232.86	789.28	7.71	23.93
2025-08-18 01:00:00	7.04	41.00	1,232.86	946.38	7.89	23.38
2025-08-18 02:00:00	7.58	40.17	1,232.86	1,168.07	7.54	22.92
2025-08-18 03:00:00	7.53	40.00	1,232.86	721.78	7.92	22.48
2025-08-18 04:00:00	7.85	40.00	1,232.86	1,110.96	7.17	22.28
2025-08-18 05:00:00	7.81	40.00	1,232.86	1,137.98	7.93	22.06
2025-08-18 06:00:00	8.04	40.00	1,232.86	718.93	7.05	21.90
2025-08-18 07:00:00	7.69	40.00	1,232.86	1,080.01	8.19	23.94
2025-08-18 08:00:00	7.47	40.00	1,232.86	1,090.54	7.72	31.04
2025-08-18 09:00:00	8.26	40.00	1,232.86	946.47	7.40	34.81
2025-08-18 10:00:00	7.06	40.00	1,232.86	912.84	7.12	34.82
2025-08-18 11:00:00	8.14	40.00	1,232.86	752.33	7.09	34.81
2025-08-18 12:00:00	7.37	40.00	1,232.86	909.93	8.18	34.80
2025-08-18 13:00:00	7.27	40.00	1,232.86	857.30	7.55	34.80
2025-08-18 14:00:00	7.37	40.00	1,232.86	821.89	7.51	34.81
2025-08-18 15:00:00	7.06	40.00	1,232.86	1,034.67	7.23	34.81
2025-08-18 16:00:00	8.01	40.00	1,232.86	972.76	7.12	34.82
2025-08-18 17:00:00	7.22	40.00	1,232.86	809.39	7.36	34.85
2025-08-18 18:00:00	7.41	40.00	1,232.86	984.47	7.27	31.12
2025-08-18 19:00:00	7.57	40.00	1,232.86	1,074.53	7.25	30.57
2025-08-18 20:00:00	8.12	40.00	1,232.86	788.62	7.01	31.05
2025-08-18 21:00:00	8.06	40.00	1,232.86	1,144.90	7.25	31.31
2025-08-18 22:00:00	7.82	40.00	1,232.86	882.71	7.72	31.33
2025-08-18 23:00:00	7.68	39.05	1,235.57	1,065.42	8.05	31.26
2025-08-19 00:00:00	7.83	39.00	1,235.71	1,164.83	7.73	31.11
2025-08-19 01:00:00	7.83	39.00	1,235.71	941.89	7.49	31.05
2025-08-19 02:00:00	7.10	39.00	1,235.71	1,160.65	8.03	30.87

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-08-19 03:00:00	7.17	39.00	1,235.71	1,180.62	7.21	30.81
2025-08-19 04:00:00	8.15	39.00	1,235.71	831.04	8.13	30.67
2025-08-19 05:00:00	8.20	39.00	1,235.71	722.66	7.95	30.52
2025-08-19 06:00:00	7.26	40.30	1,235.71	783.33	7.69	30.46
2025-08-19 07:00:00	8.04	41.00	1,235.71	977.06	7.34	31.14
2025-08-19 08:00:00	7.83	40.38	1,231.43	1,001.99	7.26	33.31
2025-08-19 09:00:00	8.22	40.00	1,228.57	833.76	7.13	34.81
2025-08-19 10:00:00	7.19	40.00	1,228.57	968.79	7.02	34.80
2025-08-19 11:00:00	7.13	40.00	1,228.57	788.46	7.92	34.80
2025-08-19 12:00:00	7.53	40.00	1,228.57	930.19	7.74	34.80
2025-08-19 13:00:00	7.29	40.00	1,228.57	705.04	7.44	34.82
2025-08-19 14:00:00	7.95	40.00	1,228.57	694.84	7.86	34.81
2025-08-19 15:00:00	7.47	40.00	1,228.57	962.75	7.22	34.80
2025-08-19 16:00:00	7.77	40.00	1,228.57	738.17	8.03	34.82
2025-08-19 17:00:00	7.89	40.00	1,228.57	808.76	7.87	34.81
2025-08-19 18:00:00	8.34	40.00	1,228.57	1,131.69	7.19	31.73
2025-08-19 19:00:00	8.22	40.00	1,228.57	885.81	7.45	28.80
2025-08-19 20:00:00	7.50	40.00	1,228.57	983.66	7.85	27.55
2025-08-19 21:00:00	7.80	40.00	1,228.57	826.87	7.81	26.84
2025-08-19 22:00:00	7.39	40.00	1,228.57	802.27	8.18	26.14
2025-08-19 23:00:00	7.51	40.00	1,228.57	809.46	7.49	26.08
2025-08-20 00:00:00	8.33	40.00	1,228.57	1,014.88	7.55	26.26
2025-08-20 01:00:00	7.30	40.00	1,228.57	1,130.74	7.85	26.26
2025-08-20 02:00:00	7.61	40.00	1,228.57	992.15	8.12	26.23
2025-08-20 03:00:00	7.93	40.00	1,228.57	778.04	7.93	26.18
2025-08-20 04:00:00	7.95	40.00	1,228.57	848.21	7.22	25.74
2025-08-20 05:00:00	8.00	40.00	1,228.57	1,160.32	7.90	24.83
2025-08-20 06:00:00	7.36	40.00	1,228.57	1,081.65	8.04	24.18
2025-08-20 07:00:00	7.46	40.00	1,228.57	934.37	7.43	26.37
2025-08-20 08:00:00	8.07	40.00	1,228.57	733.85	8.15	32.22
2025-08-20 09:00:00	8.17	40.00	1,228.57	1,145.77	7.07	34.82
2025-08-20 10:00:00	8.28	40.00	1,228.57	1,109.01	8.16	34.81
2025-08-20 11:00:00	7.15	40.00	1,228.57	946.32	7.35	34.82
2025-08-20 12:00:00	7.97	40.00	1,228.57	786.03	8.09	34.80
2025-08-20 13:00:00	7.01	40.00	1,228.57	871.31	7.58	34.82
2025-08-20 14:00:00	8.02	40.00	1,228.57	734.80	7.02	34.81
2025-08-20 15:00:00	8.00	40.00	1,228.57	868.48	7.71	34.82
2025-08-20 16:00:00	7.06	40.00	1,228.57	1,011.23	7.05	34.81
2025-08-20 17:00:00	7.38	40.00	1,228.57	1,164.12	8.00	34.80
2025-08-20 18:00:00	7.78	40.00	1,228.57	939.67	7.89	31.09
2025-08-20 19:00:00	8.20	40.00	1,228.57	1,098.98	8.10	28.64
2025-08-20 20:00:00	7.07	40.00	1,228.57	1,184.15	7.25	27.14
2025-08-20 21:00:00	7.74	40.00	1,228.57	776.75	7.60	26.11
2025-08-20 22:00:00	8.21	40.00	1,228.57	887.63	7.87	25.62
2025-08-20 23:00:00	7.76	40.00	1,228.57	729.63	7.04	24.99
2025-08-21 00:00:00	7.50	40.00	1,228.57	1,157.20	7.84	24.87
2025-08-21 01:00:00	7.15	40.00	1,228.57	768.14	7.46	24.61
2025-08-21 02:00:00	7.12	40.00	1,228.57	1,100.36	8.20	24.07
2025-08-21 03:00:00	7.78	40.00	1,228.57	1,074.51	7.33	29.55
2025-08-21 04:00:00	8.01	40.00	1,228.57	920.37	7.59	30.59
2025-08-21 05:00:00	7.72	40.00	1,228.57	1,074.50	6.99	30.74
2025-08-21 06:00:00	7.67	40.00	1,228.57	848.25	7.17	30.82
2025-08-21 07:00:00	8.20	40.00	1,228.57	728.87	7.68	31.54
2025-08-21 08:00:00	7.61	40.00	1,228.57	1,160.60	7.04	34.18
2025-08-21 09:00:00	8.08	40.00	1,228.57	1,012.55	8.14	34.80
2025-08-21 10:00:00	8.09	40.00	1,228.57	706.34	8.16	34.80
2025-08-21 11:00:00	8.07	40.00	1,228.57	979.92	8.03	34.80
2025-08-21 12:00:00	7.54	40.00	1,228.57	736.17	7.80	34.82
2025-08-21 13:00:00	8.03	40.00	1,228.57	685.47	7.76	34.82
2025-08-21 14:00:00	7.20	40.00	1,228.57	947.49	7.15	34.82
2025-08-21 15:00:00	7.05	40.00	1,228.57	1,118.68	7.23	34.82
2025-08-21 16:00:00	8.20	40.00	1,228.57	909.39	7.23	34.81
2025-08-21 17:00:00	7.29	40.00	1,228.57	890.41	7.73	34.82
2025-08-21 18:00:00	7.77	40.00	1,228.57	1,096.39	7.24	31.98
2025-08-21 19:00:00	7.18	42.97	1,230.67	1,140.53	8.09	29.24
2025-08-21 20:00:00	8.09	45.62	1,231.43	1,084.30	7.96	27.75
2025-08-21 21:00:00	7.34	45.98	1,231.43	728.76	7.99	26.82
2025-08-21 22:00:00	7.49	40.70	1,231.43	802.34	8.09	26.21
2025-08-21 23:00:00	8.34	40.00	1,231.43	1,011.28	7.26	26.26
2025-08-22 00:00:00	7.44	40.00	1,231.43	1,178.67	7.36	25.79
2025-08-22 01:00:00	7.99	40.00	1,231.43	1,075.11	7.81	25.42
2025-08-22 02:00:00	7.64	40.00	1,231.43	1,128.57	8.18	24.88
2025-08-22 03:00:00	7.20	40.00	1,231.43	748.07	8.14	24.30

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-08-22 04:00:00	7.92	40.00	1,231.43	820.94	8.14	23.88
2025-08-22 05:00:00	7.08	40.00	1,231.43	808.67	7.37	23.89
2025-08-22 06:00:00	7.10	40.00	1,231.43	1,057.35	8.15	23.59
2025-08-22 07:00:00	8.12	18.30	1,231.43	783.95	7.37	24.57
2025-08-22 08:00:00	8.17	2.84	1,231.43	1,054.35	8.06	28.26
2025-08-22 09:00:00	7.93	1.77	1,231.43	814.63	7.41	32.41
2025-08-22 10:00:00	8.14	4.35	1,231.43	1,009.38	7.39	34.82
2025-08-22 11:00:00	7.15	0.04	1,231.43	728.69	7.98	34.82
2025-08-22 12:00:00	7.40	0.87	1,231.43	1,149.82	8.03	34.80
2025-08-22 13:00:00	7.54	0.05	1,231.43	1,132.49	7.60	34.81
2025-08-22 14:00:00	8.19	0.05	1,231.43	848.86	7.93	34.81
2025-08-22 15:00:00	7.35	0.05	1,231.43	1,071.97	7.47	34.80
2025-08-22 16:00:00	7.13	0.05	1,231.43	951.13	7.65	34.80
2025-08-22 17:00:00	7.55	0.05	1,231.43	1,067.04	7.00	34.80
2025-08-22 18:00:00	8.29	0.05	1,231.43	1,070.74	7.50	34.81
2025-08-22 19:00:00	7.58	21.01	1,133.32	932.83	7.63	29.67
2025-08-22 20:00:00	7.43	48.77	978.57	854.12	7.09	28.44
2025-08-22 21:00:00	8.17	40.00	978.57	893.12	7.88	27.83
2025-08-22 22:00:00	7.92	40.00	978.57	930.87	7.66	27.26
2025-08-22 23:00:00	8.25	40.00	978.57	768.00	8.04	26.89
2025-08-23 00:00:00	8.03	40.00	978.57	774.74	7.89	26.62
2025-08-23 01:00:00	7.98	40.00	978.57	848.30	7.03	26.38
2025-08-23 02:00:00	7.52	40.00	978.57	709.96	8.11	26.25
2025-08-23 03:00:00	7.11	40.00	978.57	887.82	8.18	28.22
2025-08-23 04:00:00	7.93	40.00	978.57	795.33	7.06	30.50
2025-08-23 05:00:00	7.69	40.00	978.57	856.08	7.08	31.07
2025-08-23 06:00:00	8.09	40.00	978.57	706.29	7.48	31.28
2025-08-23 07:00:00	7.10	5.84	978.57	1,010.58	7.87	31.70
2025-08-23 08:00:00	7.28	0.00	978.57	698.81	7.62	34.15
2025-08-23 09:00:00	7.85	0.00	978.57	1,123.34	7.08	34.82
2025-08-23 10:00:00	7.12	0.00	978.57	756.63	7.85	34.81
2025-08-23 11:00:00	8.23	0.00	978.57	1,052.59	7.24	34.80
2025-08-23 12:00:00	7.75	0.00	978.57	1,108.77	7.04	34.82
2025-08-23 13:00:00	7.13	0.00	978.57	894.74	7.62	34.82
2025-08-23 14:00:00	7.23	0.00	978.57	832.25	7.53	34.82
2025-08-23 15:00:00	7.11	0.00	978.57	947.52	8.16	34.81
2025-08-23 16:00:00	7.92	0.00	978.57	1,154.38	8.18	34.81
2025-08-23 17:00:00	7.94	0.00	978.57	1,028.40	7.58	34.81
2025-08-23 18:00:00	8.04	0.00	978.57	1,115.58	8.17	33.32
2025-08-23 19:00:00	7.02	0.00	978.57	810.04	7.15	33.00
2025-08-23 20:00:00	8.14	0.00	978.57	800.65	7.24	32.61
2025-08-23 21:00:00	8.30	0.00	978.57	851.93	8.19	32.27
2025-08-23 22:00:00	7.77	0.00	978.57	771.97	7.36	32.07
2025-08-23 23:00:00	7.39	0.00	978.57	700.60	7.61	31.86
2025-08-24 00:00:00	7.91	0.00	978.57	771.93	7.57	30.49
2025-08-24 01:00:00	8.26	0.00	978.57	1,065.10	7.21	26.72
2025-08-24 02:00:00	7.55	0.00	978.57	1,124.09	7.17	25.32
2025-08-24 03:00:00	8.16	0.00	978.57	1,016.92	7.02	24.52
2025-08-24 04:00:00	7.03	0.00	978.57	845.65	7.29	23.86
2025-08-24 05:00:00	7.13	0.00	978.57	799.31	7.04	23.47
2025-08-24 06:00:00	7.22	0.00	978.57	864.90	7.18	23.34
2025-08-24 07:00:00	7.51	0.00	978.57	855.35	7.91	25.45
2025-08-24 08:00:00	7.94	0.00	978.57	784.89	7.02	32.64
2025-08-24 09:00:00	7.75	0.00	978.57	973.84	8.12	34.81
2025-08-24 10:00:00	7.05	0.00	978.57	831.40	7.22	34.82
2025-08-24 11:00:00	7.76	0.00	978.57	965.80	8.10	34.82
2025-08-24 12:00:00	7.57	0.00	978.57	1,066.42	7.15	34.82
2025-08-24 13:00:00	7.34	0.00	978.57	781.61	7.52	34.82
2025-08-24 14:00:00	7.99	0.00	978.57	1,074.42	7.81	34.81
2025-08-24 15:00:00	7.12	0.00	978.57	746.69	7.76	34.80
2025-08-24 16:00:00	7.01	0.00	978.57	775.57	7.74	34.80
2025-08-24 17:00:00	8.10	0.00	978.57	1,049.56	8.12	34.80
2025-08-24 18:00:00	7.71	0.00	978.57	1,158.97	7.48	32.99
2025-08-24 19:00:00	7.31	0.00	978.57	839.92	7.53	29.93
2025-08-24 20:00:00	7.77	0.00	978.57	1,151.76	7.35	28.12
2025-08-24 21:00:00	7.66	0.00	978.57	1,097.80	7.43	26.81
2025-08-24 22:00:00	7.80	0.00	978.57	770.68	7.70	25.79
2025-08-24 23:00:00	7.76	0.00	978.57	1,167.08	8.07	25.26
2025-08-25 00:00:00	7.44	0.00	978.57	1,068.92	8.08	24.64
2025-08-25 01:00:00	7.22	0.00	978.57	910.39	7.98	27.78
2025-08-25 02:00:00	7.61	0.00	978.57	727.84	6.98	30.61
2025-08-25 03:00:00	7.18	0.00	978.57	941.28	7.50	31.04
2025-08-25 04:00:00	8.04	0.00	978.57	1,135.30	7.44	31.51

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-08-25 05:00:00	7.56	0.00	978.57	831.63	7.96	31.80
2025-08-25 06:00:00	7.83	0.00	978.57	852.33	7.26	31.81
2025-08-25 07:00:00	8.01	0.00	978.57	764.99	8.20	32.05
2025-08-25 08:00:00	7.06	0.00	978.57	886.07	7.76	32.69
2025-08-25 09:00:00	7.30	0.00	978.57	1,172.97	7.51	34.82
2025-08-25 10:00:00	7.93	0.00	978.57	1,130.12	7.39	34.81
2025-08-25 11:00:00	7.32	0.00	978.57	729.12	7.84	34.82
2025-08-25 12:00:00	7.05	0.00	978.57	1,014.91	7.24	34.82
2025-08-25 13:00:00	7.56	0.00	978.57	1,017.32	8.13	34.80
2025-08-25 14:00:00	7.77	0.00	978.57	1,142.28	7.60	34.80
2025-08-25 15:00:00	7.17	0.00	978.57	1,092.35	7.69	34.80
2025-08-25 16:00:00	7.14	0.00	978.57	1,018.86	7.55	34.80
2025-08-25 17:00:00	8.33	0.00	978.57	821.95	8.12	34.81
2025-08-25 18:00:00	8.33	0.00	978.57	724.52	7.72	32.69
2025-08-25 19:00:00	7.52	0.00	978.57	971.45	7.71	29.18
2025-08-25 20:00:00	8.35	0.00	978.57	955.99	8.17	26.91
2025-08-25 21:00:00	7.18	0.00	978.57	1,181.80	8.01	25.52
2025-08-25 22:00:00	7.07	0.00	978.57	1,105.70	7.14	24.39
2025-08-25 23:00:00	7.86	0.00	978.57	1,183.01	7.87	23.61
2025-08-26 00:00:00	7.76	0.00	978.57	801.42	8.19	23.10
2025-08-26 01:00:00	7.08	0.00	978.57	714.87	7.07	22.60
2025-08-26 02:00:00	8.23	0.00	978.57	945.10	7.56	22.26
2025-08-26 03:00:00	7.69	0.00	978.57	745.40	7.75	22.25
2025-08-26 04:00:00	7.43	0.00	978.57	1,160.06	7.23	21.96
2025-08-26 05:00:00	8.16	0.00	978.57	1,080.99	7.05	21.83
2025-08-26 06:00:00	7.63	0.00	978.57	940.88	7.46	22.00
2025-08-26 07:00:00	7.45	0.00	978.57	1,085.55	7.37	22.91
2025-08-26 08:00:00	7.25	0.00	978.57	810.31	6.98	28.53
2025-08-26 09:00:00	7.93	0.00	978.57	983.40	7.75	34.81
2025-08-26 10:00:00	7.16	0.00	978.57	989.05	7.52	34.80
2025-08-26 11:00:00	7.42	0.00	978.57	807.01	7.58	34.80
2025-08-26 12:00:00	8.18	0.00	978.57	892.37	7.35	34.81
2025-08-26 13:00:00	8.26	0.00	978.57	985.24	7.24	34.80
2025-08-26 14:00:00	7.48	0.00	978.57	945.70	8.15	34.80
2025-08-26 15:00:00	7.71	0.00	978.57	814.15	7.13	34.82
2025-08-26 16:00:00	8.00	0.00	978.57	983.58	8.01	34.81
2025-08-26 17:00:00	7.25	0.00	978.57	1,002.76	7.74	34.82
2025-08-26 18:00:00	8.07	0.00	978.57	823.27	7.71	33.98
2025-08-26 19:00:00	7.54	0.00	978.57	1,128.94	6.99	33.67
2025-08-26 20:00:00	7.33	0.00	978.57	1,036.52	7.72	30.38
2025-08-26 21:00:00	7.14	0.00	978.57	756.41	7.63	27.57
2025-08-26 22:00:00	7.32	0.00	978.57	886.34	7.84	26.26
2025-08-26 23:00:00	8.29	0.00	978.57	828.93	7.84	25.29
2025-08-27 00:00:00	7.60	0.00	978.57	736.61	7.74	24.51
2025-08-27 01:00:00	7.99	0.00	978.57	976.32	7.31	23.84
2025-08-27 02:00:00	8.17	0.00	978.57	837.61	7.20	23.38
2025-08-27 03:00:00	8.35	0.00	978.57	1,029.60	7.60	23.07
2025-08-27 04:00:00	8.00	0.00	978.57	1,143.93	7.49	22.68
2025-08-27 05:00:00	7.72	0.00	978.57	1,173.50	8.07	22.41
2025-08-27 06:00:00	7.47	0.00	978.57	1,162.92	7.05	22.41
2025-08-27 07:00:00	7.88	0.00	978.57	931.89	7.57	24.18
2025-08-27 08:00:00	8.16	0.00	978.57	1,073.99	8.16	30.78
2025-08-27 09:00:00	7.19	0.00	978.57	888.58	8.00	34.80
2025-08-27 10:00:00	8.30	0.00	978.57	818.41	7.81	34.80
2025-08-27 11:00:00	7.60	0.00	978.57	693.21	7.37	34.81
2025-08-27 12:00:00	8.33	0.00	978.57	738.73	7.23	34.81
2025-08-27 13:00:00	7.36	0.00	978.57	964.71	8.18	34.82
2025-08-27 14:00:00	8.30	0.00	978.57	1,076.59	7.25	34.81
2025-08-27 15:00:00	7.31	0.00	978.57	777.70	7.98	34.82
2025-08-27 16:00:00	7.14	0.00	978.57	787.60	7.15	34.80
2025-08-27 17:00:00	7.64	0.00	978.57	1,089.19	7.50	34.80
2025-08-27 18:00:00	7.66	0.00	978.57	1,029.23	8.16	31.23
2025-08-27 19:00:00	7.82	0.00	978.57	758.40	7.89	29.26
2025-08-27 20:00:00	7.32	0.00	978.57	1,078.13	7.67	27.95
2025-08-27 21:00:00	7.46	0.00	978.57	836.49	7.59	27.03
2025-08-27 22:00:00	7.19	0.00	978.57	1,167.22	7.66	26.66
2025-08-27 23:00:00	7.53	0.00	978.57	949.51	7.53	26.16
2025-08-28 00:00:00	7.80	0.00	978.57	1,038.14	8.12	25.63
2025-08-28 01:00:00	7.97	0.00	978.57	940.44	8.08	25.53
2025-08-28 02:00:00	7.79	0.00	978.57	983.72	8.07	25.67
2025-08-28 03:00:00	7.06	0.00	978.57	798.00	7.69	25.44
2025-08-28 04:00:00	7.78	0.00	978.57	744.63	7.39	29.07
2025-08-28 05:00:00	7.23	0.00	978.57	1,004.87	8.06	31.13

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-08-28 06:00:00	7.95	0.00	978.57	926.25	7.37	31.63
2025-08-28 07:00:00	8.06	0.00	978.57	841.14	7.27	32.63
2025-08-28 08:00:00	8.30	0.00	978.57	949.00	7.88	34.75
2025-08-28 09:00:00	8.34	0.00	978.57	998.58	7.58	34.80
2025-08-28 10:00:00	7.63	0.00	978.57	835.14	7.13	34.82
2025-08-28 11:00:00	7.42	0.00	978.57	823.40	7.89	34.82
2025-08-28 12:00:00	7.81	0.00	978.57	822.34	7.34	34.80
2025-08-28 13:00:00	7.36	0.00	978.57	767.51	7.39	34.80
2025-08-28 14:00:00	7.68	0.00	978.57	685.77	7.97	34.82
2025-08-28 15:00:00	7.50	0.00	978.57	1,159.19	7.32	34.81
2025-08-28 16:00:00	7.24	0.00	978.57	836.86	7.78	34.82
2025-08-28 17:00:00	8.04	0.00	978.57	975.48	7.40	34.82
2025-08-28 18:00:00	7.24	0.00	978.57	743.28	7.72	31.71
2025-08-28 19:00:00	7.51	0.00	978.57	976.21	7.21	29.75
2025-08-28 20:00:00	8.15	0.00	978.57	773.54	8.02	28.27
2025-08-28 21:00:00	8.19	0.00	978.57	1,024.41	7.88	27.08
2025-08-28 22:00:00	7.66	0.00	978.57	1,078.61	7.48	26.08
2025-08-28 23:00:00	7.84	0.00	978.57	1,081.27	7.75	25.32
2025-08-29 00:00:00	7.73	0.00	978.57	707.18	7.17	24.81
2025-08-29 01:00:00	7.33	0.00	978.57	764.77	8.04	24.34
2025-08-29 02:00:00	8.09	0.00	978.57	718.99	7.14	23.92
2025-08-29 03:00:00	7.21	0.00	978.57	999.14	7.37	23.60
2025-08-29 04:00:00	7.49	0.00	978.57	704.73	8.12	23.33
2025-08-29 05:00:00	8.30	0.00	978.57	1,170.12	7.78	22.97
2025-08-29 06:00:00	7.71	0.00	978.57	1,150.77	7.55	22.86
2025-08-29 07:00:00	8.03	0.00	978.57	904.18	7.47	25.38
2025-08-29 08:00:00	7.47	0.00	978.57	900.36	7.94	33.03
2025-08-29 09:00:00	7.30	0.00	978.57	1,152.43	7.37	34.82
2025-08-29 10:00:00	7.45	0.00	978.57	880.59	7.31	34.82
2025-08-29 11:00:00	7.77	0.00	978.57	1,119.15	7.11	34.81
2025-08-29 12:00:00	7.61	0.00	978.57	962.05	7.84	34.80
2025-08-29 13:00:00	8.03	0.00	978.57	1,125.47	7.25	34.80
2025-08-29 14:00:00	7.19	0.00	978.57	721.89	7.44	34.82
2025-08-29 15:00:00	7.67	0.00	978.57	748.08	7.24	34.82
2025-08-29 16:00:00	7.52	0.00	978.57	803.22	7.34	34.81
2025-08-29 17:00:00	8.02	0.00	978.57	980.45	7.12	34.80
2025-08-29 18:00:00	8.32	0.00	978.57	935.55	7.65	32.19
2025-08-29 19:00:00	8.13	0.00	978.57	717.81	7.83	29.49
2025-08-29 20:00:00	7.58	0.00	978.57	845.76	7.15	27.72
2025-08-29 21:00:00	7.32	0.00	978.57	940.56	7.38	26.49
2025-08-29 22:00:00	7.40	0.00	978.57	1,150.25	8.14	25.71
2025-08-29 23:00:00	7.43	0.00	978.57	840.19	7.21	25.19
2025-08-30 00:00:00	7.43	0.00	978.57	854.10	7.87	24.75
2025-08-30 01:00:00	7.80	0.00	978.57	1,088.66	7.29	24.16
2025-08-30 02:00:00	7.32	0.00	978.57	744.75	7.35	23.55
2025-08-30 03:00:00	7.28	0.00	978.57	871.59	7.68	23.10
2025-08-30 04:00:00	7.97	0.00	978.57	886.53	7.57	26.00
2025-08-30 05:00:00	7.87	0.00	978.57	741.70	7.15	30.34
2025-08-30 06:00:00	7.10	0.00	978.57	872.97	7.65	30.88
2025-08-30 07:00:00	7.54	0.00	978.57	859.80	8.10	31.90
2025-08-30 08:00:00	7.39	0.00	978.57	906.88	7.42	33.73
2025-08-30 09:00:00	7.32	0.00	978.57	761.87	7.37	34.80
2025-08-30 10:00:00	8.05	0.00	978.57	858.74	7.14	34.82
2025-08-30 11:00:00	7.38	0.00	978.57	756.11	6.98	34.81
2025-08-30 12:00:00	7.66	0.00	978.57	1,107.22	7.96	34.82
2025-08-30 13:00:00	8.14	0.00	978.57	1,125.82	7.21	34.82
2025-08-30 14:00:00	7.50	0.00	978.57	760.54	7.41	34.82
2025-08-30 15:00:00	7.65	0.00	978.57	1,161.02	7.89	34.81
2025-08-30 16:00:00	7.25	0.00	978.57	717.64	7.63	34.80
2025-08-30 17:00:00	7.89	0.00	978.57	706.40	7.35	34.81
2025-08-30 18:00:00	7.81	0.00	978.57	707.23	7.25	31.89
2025-08-30 19:00:00	7.76	0.00	978.57	723.56	7.23	29.05
2025-08-30 20:00:00	7.25	0.00	978.57	757.91	8.15	27.20
2025-08-30 21:00:00	7.96	0.00	978.57	718.51	7.02	25.81
2025-08-30 22:00:00	8.22	0.00	978.57	1,046.17	7.23	24.59
2025-08-30 23:00:00	7.03	0.00	978.57	785.66	7.03	23.71
2025-08-31 00:00:00	7.73	0.00	978.57	1,016.30	7.46	23.12
2025-08-31 01:00:00	7.33	0.00	978.57	1,067.24	7.85	22.73
2025-08-31 02:00:00	7.18	0.00	978.57	944.67	7.39	22.41
2025-08-31 03:00:00	8.18	0.00	978.57	840.47	7.05	22.22
2025-08-31 04:00:00	8.08	0.00	978.57	769.67	7.20	21.95
2025-08-31 05:00:00	7.53	0.00	978.57	807.96	7.89	21.65
2025-08-31 06:00:00	7.12	0.00	978.57	750.14	7.72	21.44

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-08-31 07:00:00	7.80	0.00	978.57	1,078.51	7.46	23.45
2025-08-31 08:00:00	7.88	0.00	978.57	810.56	7.55	30.70
2025-08-31 09:00:00	7.18	0.00	978.57	697.66	7.34	34.82
2025-08-31 10:00:00	8.29	0.00	978.57	993.86	7.62	34.82
2025-08-31 11:00:00	7.11	0.00	978.57	1,062.64	7.96	34.82
2025-08-31 12:00:00	7.45	0.00	978.57	948.92	7.84	34.82
2025-08-31 13:00:00	7.24	0.00	978.57	830.32	7.97	34.81
2025-08-31 14:00:00	7.14	0.00	978.57	1,121.13	7.51	34.81
2025-08-31 15:00:00	7.65	0.00	978.57	745.52	7.71	34.80
2025-08-31 16:00:00	7.08	0.00	978.57	1,085.86	7.54	34.82
2025-08-31 17:00:00	7.04	0.00	978.57	747.84	8.16	34.80
2025-08-31 18:00:00	7.50	0.00	978.57	838.40	7.16	32.10
2025-08-31 19:00:00	7.62	0.00	978.57	1,070.07	8.07	29.32
2025-08-31 20:00:00	8.10	0.00	978.57	704.80	7.22	30.45
2025-08-31 21:00:00	7.24	0.00	978.57	709.46	8.02	31.27
2025-08-31 22:00:00	7.09	0.00	978.57	887.51	7.85	31.80
2025-08-31 23:00:00	8.05	0.00	978.57	1,059.56	7.54	31.84

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
Max	8.40	32.06	1,645.65	1,199.51	7.20	35.00
AVG	7.75	8.01	1,427.71	968.40	7.02	33.14
Min	7.11	0.00	1,201.82	721.57	6.50	31.13
2025-09-01 00:00:00	7.91	0.00	1,457.97	869.61	7.20	32.99
2025-09-01 01:00:00	7.94	0.00	1,205.78	884.75	7.20	34.09
2025-09-01 02:00:00	8.20	0.00	1,436.07	1,074.08	7.20	32.84
2025-09-01 03:00:00	8.18	0.00	1,379.82	942.09	7.20	33.93
2025-09-01 04:00:00	8.13	0.00	1,543.41	816.31	7.20	31.78
2025-09-01 05:00:00	8.12	0.00	1,356.59	966.03	7.20	31.72
2025-09-01 06:00:00	7.48	0.00	1,416.81	1,007.12	7.20	31.53
2025-09-01 07:00:00	7.50	0.00	1,282.85	1,123.33	7.20	32.83
2025-09-01 08:00:00	8.27	0.00	1,399.19	812.95	7.20	32.38
2025-09-01 09:00:00	8.02	0.00	1,507.03	975.00	7.20	33.40
2025-09-01 10:00:00	7.67	0.00	1,337.93	955.75	7.20	31.76
2025-09-01 11:00:00	7.84	0.00	1,460.13	1,103.49	7.20	34.22
2025-09-01 12:00:00	7.99	0.00	1,346.52	1,184.83	7.20	31.96
2025-09-01 13:00:00	8.03	0.00	1,628.73	1,188.36	7.20	32.15
2025-09-01 14:00:00	7.27	0.00	1,420.75	978.53	7.20	34.18
2025-09-01 15:00:00	7.28	0.00	1,362.83	1,038.44	7.20	34.71
2025-09-01 16:00:00	8.19	0.00	1,264.42	1,102.54	7.20	34.90
2025-09-01 17:00:00	8.33	0.00	1,210.15	822.68	7.20	34.66
2025-09-01 18:00:00	7.77	0.00	1,345.71	809.61	7.20	32.32
2025-09-01 19:00:00	8.28	0.00	1,241.21	1,022.39	7.20	32.66
2025-09-01 20:00:00	7.68	0.00	1,410.32	798.24	7.20	34.52
2025-09-01 21:00:00	7.42	0.00	1,285.51	956.81	7.20	33.14
2025-09-01 22:00:00	7.31	0.00	1,255.20	902.79	7.20	33.87
2025-09-01 23:00:00	7.51	0.00	1,548.40	824.68	7.20	33.09
2025-09-02 00:00:00	7.97	0.00	1,422.64	939.88	7.20	31.34
2025-09-02 01:00:00	7.25	0.00	1,429.27	968.85	7.20	31.57
2025-09-02 02:00:00	7.68	0.00	1,634.29	1,012.49	7.20	31.25
2025-09-02 03:00:00	7.52	0.00	1,572.05	1,185.37	7.20	33.18
2025-09-02 04:00:00	7.80	0.00	1,276.04	1,112.19	7.20	32.76
2025-09-02 05:00:00	7.94	0.00	1,324.90	1,035.66	7.20	32.83
2025-09-02 06:00:00	7.88	0.00	1,400.64	1,164.59	7.20	31.95
2025-09-02 07:00:00	8.26	0.00	1,505.43	921.55	7.20	33.41
2025-09-02 08:00:00	7.90	0.00	1,611.10	743.51	7.20	34.95
2025-09-02 09:00:00	7.18	0.00	1,629.05	971.08	7.20	32.81
2025-09-02 10:00:00	7.20	0.00	1,591.65	1,107.43	7.20	32.73
2025-09-02 11:00:00	8.33	0.00	1,344.67	1,000.86	7.20	34.72
2025-09-02 12:00:00	7.55	0.00	1,598.04	1,097.36	7.20	33.34
2025-09-02 13:00:00	7.73	0.00	1,644.87	1,102.08	7.20	34.05
2025-09-02 14:00:00	7.22	0.00	1,274.49	828.57	7.20	34.51
2025-09-02 15:00:00	8.06	0.00	1,517.78	961.15	7.20	31.51
2025-09-02 16:00:00	8.08	0.00	1,490.35	880.28	7.20	31.96
2025-09-02 17:00:00	7.14	0.00	1,449.81	1,011.12	7.20	33.87
2025-09-02 18:00:00	7.55	0.00	1,459.92	916.13	7.20	31.48
2025-09-02 19:00:00	7.58	0.00	1,598.85	770.62	7.20	32.27
2025-09-02 20:00:00	8.00	0.00	1,278.98	811.87	7.20	31.30
2025-09-02 21:00:00	7.36	0.00	1,394.07	1,197.86	7.20	31.67
2025-09-02 22:00:00	8.00	0.00	1,288.94	1,118.34	7.20	31.56
2025-09-02 23:00:00	7.24	0.00	1,450.74	726.37	7.20	33.64
2025-09-03 00:00:00	7.62	0.00	1,435.59	1,075.20	7.20	32.73
2025-09-03 01:00:00	7.29	0.00	1,436.27	803.11	7.20	34.44
2025-09-03 02:00:00	7.57	0.00	1,625.36	1,090.69	7.20	33.99
2025-09-03 03:00:00	7.54	0.00	1,528.04	938.34	7.20	32.52
2025-09-03 04:00:00	7.62	0.00	1,607.12	908.09	7.20	32.96
2025-09-03 05:00:00	7.63	0.00	1,486.12	794.37	7.20	34.93
2025-09-03 06:00:00	7.79	0.00	1,319.83	833.99	7.20	31.49
2025-09-03 07:00:00	8.09	0.00	1,472.37	773.81	7.20	31.61
2025-09-03 08:00:00	8.01	0.00	1,585.16	1,179.81	7.20	32.75
2025-09-03 09:00:00	8.09	0.00	1,628.19	750.14	7.20	33.68
2025-09-03 10:00:00	7.63	0.00	1,566.55	1,156.49	7.20	32.70
2025-09-03 11:00:00	7.52	0.00	1,451.38	1,109.77	7.20	34.50
2025-09-03 12:00:00	7.36	0.00	1,209.72	919.44	7.20	34.97
2025-09-03 13:00:00	8.39	0.00	1,473.56	728.04	7.20	34.73
2025-09-03 14:00:00	7.80	0.00	1,343.96	1,055.31	7.20	34.27
2025-09-03 15:00:00	8.14	0.00	1,291.69	1,082.17	7.20	33.90
2025-09-03 16:00:00	7.98	0.00	1,232.29	999.18	7.20	31.28
2025-09-03 17:00:00	7.17	0.00	1,590.60	1,084.73	7.20	32.63
2025-09-03 18:00:00	7.99	0.00	1,567.53	1,006.52	7.20	31.49
2025-09-03 19:00:00	7.76	0.00	1,443.74	753.00	7.20	33.56
2025-09-03 20:00:00	8.23	0.00	1,459.89	1,090.16	7.20	32.72
2025-09-03 21:00:00	7.85	0.00	1,495.72	837.18	7.20	31.97

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-09-03 22:00:00	8.19	0.00	1,275.40	778.40	7.20	33.68
2025-09-03 23:00:00	7.82	0.00	1,215.18	1,083.23	7.20	31.63
2025-09-04 00:00:00	7.45	0.00	1,208.28	994.42	7.20	31.79
2025-09-04 01:00:00	7.13	0.00	1,560.11	870.92	7.20	31.54
2025-09-04 02:00:00	7.85	0.00	1,273.14	933.77	7.20	31.63
2025-09-04 03:00:00	7.62	0.00	1,340.88	846.49	7.20	33.43
2025-09-04 04:00:00	8.11	0.00	1,346.36	936.62	7.20	34.45
2025-09-04 05:00:00	8.32	0.00	1,590.97	1,128.29	7.20	32.88
2025-09-04 06:00:00	7.62	0.00	1,587.12	742.14	7.20	32.79
2025-09-04 07:00:00	8.29	0.00	1,586.31	1,051.90	7.20	34.70
2025-09-04 08:00:00	8.28	0.00	1,503.30	1,020.11	7.20	31.66
2025-09-04 09:00:00	7.76	0.00	1,228.17	1,176.93	7.20	32.44
2025-09-04 10:00:00	7.73	0.00	1,426.21	1,172.01	7.20	33.67
2025-09-04 11:00:00	7.46	0.00	1,322.08	980.76	7.20	32.53
2025-09-04 12:00:00	7.52	0.00	1,485.30	832.25	7.20	34.54
2025-09-04 13:00:00	7.89	0.00	1,481.78	847.55	7.20	32.72
2025-09-04 14:00:00	7.93	0.00	1,269.19	1,155.82	7.20	34.13
2025-09-04 15:00:00	7.55	0.00	1,240.28	1,050.87	7.20	32.97
2025-09-04 16:00:00	7.47	0.00	1,531.60	1,106.21	7.20	32.76
2025-09-04 17:00:00	8.05	0.00	1,207.49	796.24	7.20	32.70
2025-09-04 18:00:00	7.47	0.00	1,251.08	1,072.48	7.20	34.17
2025-09-04 19:00:00	8.34	0.00	1,245.03	1,118.61	7.20	34.05
2025-09-04 20:00:00	7.47	0.00	1,421.43	1,013.25	7.20	34.00
2025-09-04 21:00:00	7.69	0.00	1,230.15	1,199.38	7.20	34.85
2025-09-04 22:00:00	8.14	0.00	1,369.42	767.60	7.20	34.84
2025-09-04 23:00:00	7.83	0.00	1,223.04	1,030.48	7.20	34.99
2025-09-05 00:00:00	8.27	0.00	1,503.06	1,135.52	7.20	34.71
2025-09-05 01:00:00	8.22	0.00	1,204.63	869.78	7.20	33.87
2025-09-05 02:00:00	7.81	0.00	1,509.86	1,141.80	7.20	33.54
2025-09-05 03:00:00	8.23	0.00	1,548.18	1,039.25	7.20	31.28
2025-09-05 04:00:00	8.09	0.00	1,588.13	764.23	7.20	32.46
2025-09-05 05:00:00	8.08	0.00	1,208.37	942.95	7.20	31.87
2025-09-05 06:00:00	8.02	0.00	1,427.59	1,076.73	7.20	32.16
2025-09-05 07:00:00	8.40	0.00	1,523.59	921.50	7.20	31.94
2025-09-05 08:00:00	8.31	0.00	1,455.48	1,104.48	7.20	34.66
2025-09-05 09:00:00	7.60	0.00	1,468.42	981.33	7.20	32.98
2025-09-05 10:00:00	8.08	0.00	1,352.13	1,136.24	7.20	33.30
2025-09-05 11:00:00	8.06	0.00	1,234.10	788.99	7.20	33.67
2025-09-05 12:00:00	8.16	0.00	1,465.89	947.46	7.20	33.02
2025-09-05 13:00:00	7.34	0.00	1,203.49	1,126.89	7.20	32.68
2025-09-05 14:00:00	7.34	0.00	1,388.17	803.25	7.20	32.30
2025-09-05 15:00:00	8.24	0.00	1,240.39	816.25	7.20	34.36
2025-09-05 16:00:00	7.23	0.00	1,307.20	895.68	7.20	34.68
2025-09-05 17:00:00	7.24	0.00	1,645.65	1,137.77	7.20	33.70
2025-09-05 18:00:00	7.25	0.00	1,327.35	1,124.21	7.20	32.92
2025-09-05 19:00:00	7.33	0.00	1,593.68	781.48	7.20	31.95
2025-09-05 20:00:00	8.22	0.00	1,331.91	1,077.61	7.20	32.98
2025-09-05 21:00:00	8.35	0.00	1,428.85	809.88	7.20	33.68
2025-09-05 22:00:00	8.39	0.00	1,392.18	1,101.75	7.20	31.46
2025-09-05 23:00:00	8.23	0.00	1,529.26	1,161.58	7.20	32.86
2025-09-06 00:00:00	7.33	0.00	1,283.15	818.31	7.20	33.82
2025-09-06 01:00:00	7.91	0.00	1,544.54	750.13	7.20	32.91
2025-09-06 02:00:00	8.10	0.00	1,281.88	1,007.92	7.20	32.96
2025-09-06 03:00:00	7.14	0.00	1,617.92	731.22	7.20	33.02
2025-09-06 04:00:00	8.21	0.00	1,447.22	1,076.01	7.20	33.70
2025-09-06 05:00:00	7.63	0.00	1,634.88	1,011.19	7.20	33.35
2025-09-06 06:00:00	7.14	0.00	1,555.82	1,036.02	7.20	34.52
2025-09-06 07:00:00	7.69	0.00	1,619.63	899.49	7.20	32.96
2025-09-06 08:00:00	7.44	0.00	1,304.19	917.29	7.20	33.25
2025-09-06 09:00:00	7.89	0.00	1,386.90	1,005.64	7.20	33.92
2025-09-06 10:00:00	7.34	0.00	1,241.03	1,113.10	7.20	31.65
2025-09-06 11:00:00	7.61	0.00	1,381.63	786.53	7.20	33.39
2025-09-06 12:00:00	7.96	0.00	1,468.30	1,026.52	7.20	33.26
2025-09-06 13:00:00	7.13	0.00	1,406.50	923.17	7.20	32.20
2025-09-06 14:00:00	8.40	0.00	1,468.32	816.85	7.20	31.53
2025-09-06 15:00:00	7.72	0.00	1,418.55	933.82	7.20	31.28
2025-09-06 16:00:00	7.64	0.00	1,382.89	986.96	7.20	32.83
2025-09-06 17:00:00	7.50	0.00	1,429.60	917.49	7.20	34.34
2025-09-06 18:00:00	7.96	0.00	1,455.97	891.35	7.20	31.70
2025-09-06 19:00:00	8.23	0.00	1,602.44	994.40	7.20	32.33
2025-09-06 20:00:00	7.11	0.00	1,306.05	1,168.18	7.20	34.45
2025-09-06 21:00:00	7.49	0.00	1,432.11	963.41	7.13	33.26
2025-09-06 22:00:00	7.40	0.00	1,492.12	1,046.90	7.10	34.95

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-09-06 23:00:00	8.12	0.00	1,410.11	1,146.46	7.10	35.00
2025-09-07 00:00:00	7.77	0.00	1,401.37	911.15	7.10	33.83
2025-09-07 01:00:00	8.00	0.00	1,527.04	1,187.81	7.10	33.00
2025-09-07 02:00:00	7.67	0.00	1,371.39	1,164.76	7.10	32.76
2025-09-07 03:00:00	8.37	0.00	1,524.48	873.99	7.10	33.83
2025-09-07 04:00:00	8.16	0.00	1,325.48	1,195.97	7.10	33.18
2025-09-07 05:00:00	8.21	0.00	1,343.67	909.07	7.10	31.36
2025-09-07 06:00:00	7.97	0.00	1,211.20	799.51	7.10	34.27
2025-09-07 07:00:00	7.72	0.00	1,375.19	740.94	7.10	31.74
2025-09-07 08:00:00	7.50	0.00	1,538.30	1,139.15	7.10	33.75
2025-09-07 09:00:00	7.96	0.00	1,203.34	868.41	7.10	32.29
2025-09-07 10:00:00	7.45	32.06	1,593.30	967.71	7.10	33.48
2025-09-07 11:00:00	8.22	32.06	1,254.68	756.01	7.10	32.91
2025-09-07 12:00:00	7.38	32.06	1,271.72	1,082.35	7.10	33.91
2025-09-07 13:00:00	7.93	32.06	1,435.85	1,023.88	7.10	32.44
2025-09-07 14:00:00	7.56	32.06	1,492.05	835.16	7.10	32.81
2025-09-07 15:00:00	7.76	32.06	1,312.03	1,159.36	7.10	34.88
2025-09-07 16:00:00	7.52	32.06	1,624.77	1,118.83	7.10	34.23
2025-09-07 17:00:00	7.91	32.06	1,562.71	1,138.82	7.10	32.46
2025-09-07 18:00:00	7.38	32.06	1,477.98	1,049.49	7.10	34.22
2025-09-07 19:00:00	7.16	32.06	1,214.71	723.75	7.10	33.00
2025-09-07 20:00:00	7.57	32.06	1,315.98	963.07	7.10	33.97
2025-09-07 21:00:00	7.27	32.06	1,232.46	826.32	7.10	31.67
2025-09-07 22:00:00	7.50	32.05	1,385.51	1,181.09	7.10	34.74
2025-09-07 23:00:00	7.16	32.05	1,451.96	1,119.47	7.10	32.62
2025-09-08 00:00:00	8.01	0.00	1,577.08	799.00	7.10	33.68
2025-09-08 01:00:00	7.54	0.00	1,458.04	1,125.26	7.10	31.87
2025-09-08 02:00:00	7.25	0.00	1,319.72	1,010.11	7.10	34.47
2025-09-08 03:00:00	8.04	0.00	1,358.24	755.39	7.10	33.33
2025-09-08 04:00:00	8.23	0.00	1,343.26	1,154.64	7.10	32.00
2025-09-08 05:00:00	7.36	0.00	1,567.83	1,064.47	7.10	32.98
2025-09-08 06:00:00	8.05	0.00	1,314.29	849.10	7.10	32.80
2025-09-08 07:00:00	7.68	0.00	1,505.71	881.83	7.10	33.38
2025-09-08 08:00:00	8.05	0.00	1,418.46	1,152.87	7.10	32.33
2025-09-08 09:00:00	7.89	0.00	1,623.68	1,115.75	7.10	31.69
2025-09-08 10:00:00	7.39	0.00	1,217.77	821.80	7.10	33.64
2025-09-08 11:00:00	8.24	0.00	1,421.34	1,091.65	7.10	33.27
2025-09-08 12:00:00	8.35	0.00	1,215.25	824.02	7.10	31.71
2025-09-08 13:00:00	8.10	0.00	1,643.06	1,181.79	7.10	32.47
2025-09-08 14:00:00	7.24	32.06	1,212.02	948.49	7.10	33.31
2025-09-08 15:00:00	7.48	32.06	1,609.80	1,015.91	7.10	34.06
2025-09-08 16:00:00	7.12	32.06	1,609.75	766.17	7.10	34.35
2025-09-08 17:00:00	8.10	32.06	1,547.09	1,187.74	7.10	33.10
2025-09-08 18:00:00	7.46	32.06	1,327.06	1,050.82	7.10	32.65
2025-09-08 19:00:00	8.12	32.06	1,459.52	863.07	7.10	32.42
2025-09-08 20:00:00	7.60	32.06	1,496.29	1,137.37	7.10	33.11
2025-09-08 21:00:00	7.29	32.06	1,383.08	893.60	7.10	31.58
2025-09-08 22:00:00	7.68	32.06	1,397.67	825.46	7.10	34.00
2025-09-08 23:00:00	7.29	32.06	1,358.86	1,013.52	7.10	34.59
2025-09-09 00:00:00	7.80	32.06	1,304.30	886.50	7.10	32.87
2025-09-09 01:00:00	7.32	32.06	1,279.13	986.85	7.10	34.23
2025-09-09 02:00:00	7.64	32.06	1,347.89	804.20	7.10	34.32
2025-09-09 03:00:00	7.14	32.06	1,584.88	936.69	7.10	33.51
2025-09-09 04:00:00	8.37	32.06	1,276.85	1,174.92	7.10	33.27
2025-09-09 05:00:00	7.37	32.06	1,583.18	901.90	7.10	34.62
2025-09-09 06:00:00	7.71	32.06	1,607.07	892.44	7.10	33.75
2025-09-09 07:00:00	8.08	32.06	1,265.71	1,106.58	7.10	34.01
2025-09-09 08:00:00	7.34	0.00	1,574.68	887.04	7.10	31.29
2025-09-09 09:00:00	8.38	0.00	1,254.73	940.02	7.10	32.94
2025-09-09 10:00:00	7.20	0.00	1,258.85	746.48	7.10	32.47
2025-09-09 11:00:00	7.53	0.00	1,449.66	908.06	7.10	34.24
2025-09-09 12:00:00	7.24	0.00	1,331.39	1,179.55	7.10	31.53
2025-09-09 13:00:00	8.09	0.00	1,327.46	971.34	7.10	33.27
2025-09-09 14:00:00	8.04	0.00	1,393.17	1,174.07	7.10	33.44
2025-09-09 15:00:00	7.42	0.00	1,408.22	1,191.69	7.10	32.10
2025-09-09 16:00:00	8.26	0.00	1,557.81	780.41	7.10	34.44
2025-09-09 17:00:00	7.44	0.00	1,224.91	1,193.24	7.10	34.38
2025-09-09 18:00:00	8.36	0.00	1,253.15	863.05	7.10	31.71
2025-09-09 19:00:00	7.37	0.00	1,590.06	769.61	7.10	34.85
2025-09-09 20:00:00	7.80	0.00	1,475.32	897.68	7.10	31.71
2025-09-09 21:00:00	7.78	0.00	1,267.54	1,062.15	7.10	31.90
2025-09-09 22:00:00	7.62	32.06	1,521.63	773.32	7.10	34.02
2025-09-09 23:00:00	8.34	32.06	1,446.39	943.51	7.10	32.39

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-09-10 00:00:00	7.77	32.06	1,452.17	1,009.78	7.10	32.35
2025-09-10 01:00:00	7.50	32.06	1,237.85	819.12	7.10	33.43
2025-09-10 02:00:00	7.76	32.06	1,508.89	1,139.47	7.10	34.13
2025-09-10 03:00:00	7.98	32.06	1,385.26	794.80	7.10	34.50
2025-09-10 04:00:00	7.16	32.06	1,490.15	744.56	7.10	33.23
2025-09-10 05:00:00	7.71	32.06	1,644.94	1,182.23	7.10	32.57
2025-09-10 06:00:00	7.73	32.06	1,529.72	1,087.53	7.10	33.23
2025-09-10 07:00:00	7.51	0.00	1,487.25	775.07	7.10	33.93
2025-09-10 08:00:00	7.47	0.00	1,611.30	900.28	7.10	33.76
2025-09-10 09:00:00	7.51	0.00	1,310.41	1,108.63	7.10	31.43
2025-09-10 10:00:00	7.84	0.00	1,635.33	801.56	7.10	34.61
2025-09-10 11:00:00	8.39	0.00	1,478.41	1,013.12	7.10	33.19
2025-09-10 12:00:00	7.77	32.06	1,301.12	905.53	7.10	33.09
2025-09-10 13:00:00	8.33	32.06	1,378.11	975.66	7.10	34.64
2025-09-10 14:00:00	7.88	0.00	1,301.30	846.85	7.10	31.32
2025-09-10 15:00:00	7.50	0.00	1,497.57	1,019.11	7.10	34.06
2025-09-10 16:00:00	8.04	0.00	1,277.72	1,113.17	7.10	34.56
2025-09-10 17:00:00	7.98	0.00	1,215.30	893.37	7.10	32.91
2025-09-10 18:00:00	7.56	0.00	1,332.77	980.41	7.10	33.95
2025-09-10 19:00:00	7.42	32.06	1,324.60	1,108.95	7.10	31.81
2025-09-10 20:00:00	8.33	32.06	1,211.14	740.54	7.10	34.09
2025-09-10 21:00:00	7.94	32.06	1,629.78	856.82	7.10	32.96
2025-09-10 22:00:00	7.41	32.06	1,619.90	763.32	7.10	31.83
2025-09-10 23:00:00	8.11	32.06	1,558.07	761.06	7.10	31.32
2025-09-11 00:00:00	7.71	0.00	1,211.13	1,060.44	7.10	33.33
2025-09-11 01:00:00	7.46	0.00	1,449.85	791.26	7.10	34.37
2025-09-11 02:00:00	8.32	0.00	1,203.92	964.24	7.10	31.68
2025-09-11 03:00:00	8.02	0.00	1,342.69	732.49	7.10	33.11
2025-09-11 04:00:00	8.27	0.00	1,548.25	910.95	7.10	34.80
2025-09-11 05:00:00	7.50	0.00	1,286.05	1,117.02	7.10	31.87
2025-09-11 06:00:00	7.85	0.00	1,579.15	1,131.82	7.10	34.68
2025-09-11 07:00:00	7.77	0.00	1,409.41	721.57	7.10	31.56
2025-09-11 08:00:00	7.49	0.00	1,311.16	855.91	7.10	32.92
2025-09-11 09:00:00	7.47	0.00	1,470.36	941.55	7.10	33.05
2025-09-11 10:00:00	8.08	0.00	1,621.82	952.04	7.10	34.70
2025-09-11 11:00:00	8.37	32.06	1,570.52	1,185.23	7.10	33.62
2025-09-11 12:00:00	7.15	32.06	1,463.64	984.79	7.10	33.59
2025-09-11 13:00:00	7.79	32.06	1,314.52	883.37	7.10	33.32
2025-09-11 14:00:00	7.41	32.06	1,533.39	1,015.07	7.10	31.36
2025-09-11 15:00:00	7.38	32.06	1,513.14	882.49	7.10	31.88
2025-09-11 16:00:00	7.38	32.06	1,255.18	1,012.80	7.10	32.31
2025-09-11 17:00:00	8.00	32.06	1,636.58	1,060.47	7.10	33.77
2025-09-11 18:00:00	7.61	32.06	1,366.27	970.89	7.10	33.84
2025-09-11 19:00:00	7.95	32.06	1,407.43	1,168.62	7.10	33.72
2025-09-11 20:00:00	7.91	0.00	1,614.03	1,148.74	7.10	33.77
2025-09-11 21:00:00	7.45	0.00	1,439.27	865.24	7.10	32.96
2025-09-11 22:00:00	7.13	0.00	1,418.02	976.85	7.10	34.12
2025-09-11 23:00:00	7.67	0.00	1,211.35	1,155.04	7.10	34.91
2025-09-12 00:00:00	7.38	0.00	1,606.60	970.53	7.10	32.65
2025-09-12 01:00:00	7.96	32.06	1,270.77	824.34	7.10	32.49
2025-09-12 02:00:00	8.26	32.06	1,636.50	792.58	7.10	31.57
2025-09-12 03:00:00	7.37	32.06	1,368.23	1,105.44	7.10	34.40
2025-09-12 04:00:00	8.18	32.06	1,632.90	1,058.52	7.10	31.90
2025-09-12 05:00:00	7.33	32.06	1,381.73	983.80	7.10	32.67
2025-09-12 06:00:00	7.66	32.06	1,457.55	906.94	7.10	32.64
2025-09-12 07:00:00	7.42	32.06	1,379.27	1,073.51	7.10	32.41
2025-09-12 08:00:00	7.72	32.06	1,354.31	813.98	7.10	32.27
2025-09-12 09:00:00	7.42	32.06	1,419.80	1,030.71	7.10	32.53
2025-09-12 10:00:00	8.37	0.00	1,516.03	903.03	7.10	31.64
2025-09-12 11:00:00	8.09	0.00	1,272.74	1,045.92	7.10	34.67
2025-09-12 12:00:00	8.22	0.00	1,313.17	864.31	7.10	33.93
2025-09-12 13:00:00	7.22	0.00	1,489.99	889.45	7.10	32.63
2025-09-12 14:00:00	7.82	0.00	1,447.88	1,036.34	7.10	34.01
2025-09-12 15:00:00	7.85	0.00	1,211.63	1,058.00	7.10	32.81
2025-09-12 16:00:00	7.85	0.00	1,570.01	1,131.52	7.10	34.51
2025-09-12 17:00:00	7.34	0.00	1,241.95	1,046.40	7.10	32.49
2025-09-12 18:00:00	7.12	0.00	1,202.36	761.24	7.10	33.66
2025-09-12 19:00:00	8.28	0.00	1,518.35	729.43	7.10	32.40
2025-09-12 20:00:00	7.48	0.00	1,460.67	869.35	7.10	34.54
2025-09-12 21:00:00	7.63	0.00	1,603.21	858.68	7.10	34.39
2025-09-12 22:00:00	8.23	32.06	1,636.61	1,076.12	7.10	34.86
2025-09-12 23:00:00	7.19	32.06	1,320.23	846.37	7.10	31.45
2025-09-13 00:00:00	7.52	32.06	1,485.50	1,121.87	7.10	31.66

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-09-13 01:00:00	7.55	32.06	1,272.47	1,076.00	7.10	34.89
2025-09-13 02:00:00	8.31	32.06	1,607.62	819.08	7.10	33.67
2025-09-13 03:00:00	8.05	32.06	1,360.62	776.41	7.10	32.60
2025-09-13 04:00:00	7.90	32.06	1,482.77	1,131.41	7.10	32.87
2025-09-13 05:00:00	7.81	32.06	1,376.86	978.57	7.10	32.86
2025-09-13 06:00:00	7.51	32.06	1,471.79	776.74	7.10	33.25
2025-09-13 07:00:00	7.29	32.06	1,303.30	960.67	7.10	33.58
2025-09-13 08:00:00	8.12	0.00	1,298.18	723.32	7.10	34.38
2025-09-13 09:00:00	8.07	0.00	1,440.28	900.10	7.10	34.59
2025-09-13 10:00:00	8.34	0.00	1,592.31	961.27	7.10	32.36
2025-09-13 11:00:00	7.25	0.00	1,234.61	1,081.88	7.10	31.42
2025-09-13 12:00:00	8.26	0.00	1,287.11	726.91	7.10	34.70
2025-09-13 13:00:00	7.45	0.00	1,246.30	994.00	7.10	34.67
2025-09-13 14:00:00	7.31	32.06	1,237.58	899.42	7.10	33.57
2025-09-13 15:00:00	8.35	32.06	1,335.50	889.48	7.10	34.62
2025-09-13 16:00:00	7.89	32.06	1,588.44	1,129.47	7.10	33.38
2025-09-13 17:00:00	7.82	32.06	1,391.41	968.28	7.10	31.45
2025-09-13 18:00:00	7.43	32.06	1,528.32	1,111.00	7.10	32.08
2025-09-13 19:00:00	8.22	32.06	1,562.71	1,135.86	7.10	31.42
2025-09-13 20:00:00	7.50	32.06	1,495.17	1,094.25	7.10	34.77
2025-09-13 21:00:00	7.56	32.06	1,204.89	929.85	7.10	33.29
2025-09-13 22:00:00	7.46	32.06	1,309.25	1,177.96	7.10	32.88
2025-09-13 23:00:00	8.00	0.00	1,536.82	963.25	7.10	34.56
2025-09-14 00:00:00	7.54	0.00	1,489.85	789.01	7.10	33.14
2025-09-14 01:00:00	8.30	0.00	1,442.56	1,145.90	7.10	34.52
2025-09-14 02:00:00	7.18	0.00	1,252.57	962.53	7.10	33.68
2025-09-14 03:00:00	7.79	0.00	1,523.60	1,193.01	7.10	32.86
2025-09-14 04:00:00	8.31	0.00	1,431.52	1,009.71	7.10	33.66
2025-09-14 05:00:00	7.50	0.00	1,412.12	1,059.94	7.10	33.64
2025-09-14 06:00:00	7.45	0.00	1,470.33	837.44	7.10	33.66
2025-09-14 07:00:00	8.40	0.00	1,492.69	799.39	7.10	34.60
2025-09-14 08:00:00	7.33	0.00	1,596.78	1,034.05	7.10	34.80
2025-09-14 09:00:00	8.11	0.00	1,591.38	1,188.13	7.10	31.95
2025-09-14 10:00:00	8.38	0.00	1,357.27	1,037.48	7.10	32.92
2025-09-14 11:00:00	7.31	32.06	1,241.43	1,134.02	7.10	33.71
2025-09-14 12:00:00	7.93	0.00	1,574.50	1,187.50	7.10	31.41
2025-09-14 13:00:00	7.20	0.00	1,513.70	895.26	7.10	34.10
2025-09-14 14:00:00	8.08	0.00	1,619.63	896.78	7.10	32.55
2025-09-14 15:00:00	7.62	0.00	1,586.79	1,177.29	7.10	33.46
2025-09-14 16:00:00	8.08	0.00	1,354.26	1,060.23	7.10	33.65
2025-09-14 17:00:00	7.92	0.00	1,349.18	1,086.40	7.10	33.10
2025-09-14 18:00:00	8.26	0.00	1,345.98	791.03	7.10	32.31
2025-09-14 19:00:00	8.35	0.00	1,514.55	899.34	7.10	33.38
2025-09-14 20:00:00	7.44	0.00	1,352.32	769.65	7.10	31.59
2025-09-14 21:00:00	7.41	0.00	1,446.15	889.12	7.10	32.73
2025-09-14 22:00:00	7.23	0.00	1,458.25	832.69	7.10	33.38
2025-09-14 23:00:00	8.30	0.00	1,593.68	970.26	7.10	34.98
2025-09-15 00:00:00	7.90	0.00	1,213.12	1,187.47	7.10	33.52
2025-09-15 01:00:00	8.05	0.00	1,361.96	1,170.42	7.10	32.54
2025-09-15 02:00:00	7.91	0.00	1,527.60	848.57	7.10	31.77
2025-09-15 03:00:00	7.85	0.00	1,605.11	911.20	7.10	31.51
2025-09-15 04:00:00	7.81	0.00	1,334.17	1,068.37	7.10	34.91
2025-09-15 05:00:00	7.55	0.00	1,564.55	1,190.57	7.10	33.66
2025-09-15 06:00:00	7.65	0.00	1,203.83	1,123.54	7.10	32.30
2025-09-15 07:00:00	7.17	0.00	1,371.64	791.45	7.10	33.78
2025-09-15 08:00:00	7.70	0.00	1,258.47	1,023.98	7.10	34.48
2025-09-15 09:00:00	7.96	0.00	1,279.79	889.45	7.10	31.41
2025-09-15 10:00:00	7.18	0.00	1,202.69	1,008.81	7.10	32.79
2025-09-15 11:00:00	8.11	0.00	1,621.83	866.57	7.10	32.33
2025-09-15 12:00:00	7.21	0.00	1,632.90	996.18	7.10	32.52
2025-09-15 13:00:00	7.38	0.00	1,528.11	1,056.66	7.10	32.15
2025-09-15 14:00:00	7.36	0.00	1,345.89	913.06	7.10	34.31
2025-09-15 15:00:00	7.46	0.00	1,234.45	792.51	7.10	32.54
2025-09-15 16:00:00	7.23	0.00	1,567.18	1,164.83	7.10	33.62
2025-09-15 17:00:00	7.11	0.00	1,633.69	1,197.37	7.10	34.95
2025-09-15 18:00:00	8.36	0.00	1,313.07	1,090.04	7.10	34.38
2025-09-15 19:00:00	8.33	0.00	1,510.37	1,071.32	7.10	31.75
2025-09-15 20:00:00	7.84	0.00	1,511.71	860.72	7.10	34.30
2025-09-15 21:00:00	7.67	0.00	1,506.06	1,036.34	7.10	33.27
2025-09-15 22:00:00	7.11	0.00	1,371.23	1,108.14	7.10	33.33
2025-09-15 23:00:00	8.13	0.00	1,627.57	1,184.65	7.10	34.83
2025-09-16 00:00:00	7.95	0.00	1,404.11	1,140.96	7.10	33.38
2025-09-16 01:00:00	8.14	0.00	1,622.08	749.34	7.10	34.72

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-09-16 02:00:00	7.60	0.00	1,615.02	1,008.05	7.10	34.05
2025-09-16 03:00:00	7.41	0.00	1,308.80	941.65	7.10	33.20
2025-09-16 04:00:00	7.79	0.00	1,257.84	1,171.18	7.10	33.07
2025-09-16 05:00:00	7.32	0.00	1,219.00	1,048.14	7.10	33.97
2025-09-16 06:00:00	7.43	0.00	1,492.43	953.93	7.10	31.41
2025-09-16 07:00:00	7.89	0.00	1,508.35	1,127.04	7.10	33.60
2025-09-16 08:00:00	7.35	0.00	1,253.55	1,100.28	7.10	34.73
2025-09-16 09:00:00	7.67	0.00	1,268.61	990.34	7.10	34.32
2025-09-16 10:00:00	8.35	0.00	1,293.81	847.10	7.10	34.66
2025-09-16 11:00:00	7.13	0.00	1,273.86	990.63	7.10	34.70
2025-09-16 12:00:00	7.97	0.00	1,291.60	955.65	7.10	32.46
2025-09-16 13:00:00	8.35	0.00	1,552.19	761.86	7.10	32.60
2025-09-16 14:00:00	7.14	0.00	1,306.26	1,187.33	7.10	34.28
2025-09-16 15:00:00	8.19	32.06	1,596.37	1,100.84	7.10	32.07
2025-09-16 16:00:00	7.52	32.06	1,227.00	983.04	7.10	33.46
2025-09-16 17:00:00	8.08	32.06	1,380.27	743.03	7.10	32.60
2025-09-16 18:00:00	8.17	32.06	1,228.81	1,173.52	7.10	34.31
2025-09-16 19:00:00	7.38	32.06	1,524.50	1,080.63	7.10	34.15
2025-09-16 20:00:00	7.51	32.06	1,352.55	887.94	7.02	31.40
2025-09-16 21:00:00	7.26	32.06	1,503.94	824.41	6.90	32.38
2025-09-16 22:00:00	7.71	0.00	1,221.67	853.80	6.90	34.08
2025-09-16 23:00:00	7.98	0.00	1,457.64	1,010.71	6.90	31.71
2025-09-17 00:00:00	7.14	0.00	1,278.62	1,165.88	6.90	31.75
2025-09-17 01:00:00	7.82	0.00	1,245.25	1,143.26	6.90	32.09
2025-09-17 02:00:00	7.98	0.00	1,626.34	878.27	6.90	32.88
2025-09-17 03:00:00	7.46	32.06	1,281.59	968.34	6.90	32.14
2025-09-17 04:00:00	7.99	32.06	1,415.58	1,021.51	6.90	32.99
2025-09-17 05:00:00	8.28	32.06	1,555.43	1,169.96	6.90	33.91
2025-09-17 06:00:00	7.87	32.06	1,222.01	879.43	6.90	32.46
2025-09-17 07:00:00	7.96	32.06	1,639.87	853.37	6.90	32.80
2025-09-17 08:00:00	7.28	32.06	1,536.42	781.06	6.90	31.81
2025-09-17 09:00:00	7.28	0.00	1,366.65	1,115.89	6.90	34.03
2025-09-17 10:00:00	8.01	0.00	1,255.30	802.34	6.90	31.29
2025-09-17 11:00:00	7.20	0.00	1,406.10	836.80	6.90	32.35
2025-09-17 12:00:00	7.65	0.00	1,375.94	1,136.59	6.90	34.52
2025-09-17 13:00:00	7.60	0.00	1,208.04	1,022.56	6.90	34.09
2025-09-17 14:00:00	7.65	0.00	1,568.38	820.33	6.90	33.85
2025-09-17 15:00:00	8.08	0.00	1,263.24	764.58	6.90	31.75
2025-09-17 16:00:00	7.80	0.00	1,403.95	741.75	6.90	32.57
2025-09-17 17:00:00	7.92	0.00	1,607.46	839.07	6.90	32.82
2025-09-17 18:00:00	7.64	0.00	1,462.72	1,033.43	6.90	33.27
2025-09-17 19:00:00	7.44	0.00	1,383.08	990.17	6.90	34.15
2025-09-17 20:00:00	7.63	0.00	1,310.90	1,024.07	6.90	32.39
2025-09-17 21:00:00	8.19	0.00	1,545.79	1,158.03	6.90	34.11
2025-09-17 22:00:00	7.48	0.00	1,275.04	1,125.13	6.90	34.78
2025-09-17 23:00:00	7.96	0.00	1,449.30	989.20	6.90	33.21
2025-09-18 00:00:00	7.33	0.00	1,529.19	887.44	6.90	31.76
2025-09-18 01:00:00	7.61	0.00	1,338.53	803.39	6.90	32.15
2025-09-18 02:00:00	7.70	0.00	1,452.18	919.41	6.90	33.19
2025-09-18 03:00:00	7.26	0.00	1,483.66	1,124.02	6.90	34.82
2025-09-18 04:00:00	8.11	0.00	1,278.23	1,178.31	6.90	33.64
2025-09-18 05:00:00	8.39	0.00	1,421.82	985.64	6.90	33.30
2025-09-18 06:00:00	8.04	0.00	1,421.05	991.36	6.90	32.77
2025-09-18 07:00:00	7.78	0.00	1,479.03	1,155.86	6.90	31.64
2025-09-18 08:00:00	8.08	0.00	1,253.17	1,045.53	6.90	34.65
2025-09-18 09:00:00	8.14	0.00	1,641.03	1,191.41	6.90	34.56
2025-09-18 10:00:00	7.27	0.00	1,322.78	1,172.21	6.90	32.81
2025-09-18 11:00:00	7.37	0.00	1,521.07	829.61	6.90	32.95
2025-09-18 12:00:00	7.79	0.00	1,455.35	1,055.22	6.90	34.52
2025-09-18 13:00:00	7.82	0.00	1,518.39	752.71	6.90	32.25
2025-09-18 14:00:00	7.24	0.00	1,470.38	947.14	6.90	34.40
2025-09-18 15:00:00	7.69	0.00	1,474.49	1,116.97	6.90	33.74
2025-09-18 16:00:00	7.90	0.00	1,315.93	911.22	6.90	32.72
2025-09-18 17:00:00	7.15	0.00	1,405.82	948.85	6.90	33.99
2025-09-18 18:00:00	7.43	0.00	1,351.69	884.05	6.90	34.44
2025-09-18 19:00:00	7.65	0.00	1,236.50	1,001.14	6.90	33.43
2025-09-18 20:00:00	7.33	0.00	1,381.35	870.39	6.90	32.02
2025-09-18 21:00:00	8.34	0.00	1,626.57	1,018.73	6.90	32.58
2025-09-18 22:00:00	7.97	0.00	1,367.66	1,173.23	6.90	31.50
2025-09-18 23:00:00	7.32	0.00	1,376.38	1,109.29	6.90	31.60
2025-09-19 00:00:00	7.25	0.00	1,487.16	1,010.24	6.90	31.73
2025-09-19 01:00:00	7.65	0.00	1,511.82	1,017.50	6.90	33.44
2025-09-19 02:00:00	8.09	0.00	1,463.45	1,126.61	6.90	34.28

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-09-19 03:00:00	7.64	0.00	1,528.06	962.87	6.90	34.64
2025-09-19 04:00:00	7.33	0.00	1,620.60	1,111.92	6.90	32.72
2025-09-19 05:00:00	7.47	0.00	1,555.38	949.11	6.90	32.42
2025-09-19 06:00:00	7.22	0.00	1,506.47	897.35	6.90	31.36
2025-09-19 07:00:00	7.46	0.00	1,495.54	737.81	6.90	33.81
2025-09-19 08:00:00	7.85	0.00	1,550.56	1,075.36	6.90	34.01
2025-09-19 09:00:00	8.40	0.00	1,477.01	1,092.01	6.90	32.38
2025-09-19 10:00:00	7.60	0.00	1,540.55	1,136.59	6.90	34.08
2025-09-19 11:00:00	7.83	0.00	1,525.19	857.44	6.90	34.24
2025-09-19 12:00:00	7.56	0.00	1,605.47	787.71	6.90	32.25
2025-09-19 13:00:00	7.79	0.00	1,526.50	1,024.65	6.90	31.50
2025-09-19 14:00:00	8.40	0.00	1,311.30	1,182.71	6.90	34.15
2025-09-19 15:00:00	8.19	0.00	1,492.62	862.50	6.90	34.08
2025-09-19 16:00:00	7.84	0.00	1,381.42	813.34	6.90	33.78
2025-09-19 17:00:00	7.17	0.00	1,635.17	788.26	6.90	31.90
2025-09-19 18:00:00	8.19	0.00	1,421.72	841.03	6.90	32.73
2025-09-19 19:00:00	7.22	0.00	1,227.37	874.43	6.90	33.82
2025-09-19 20:00:00	8.36	0.00	1,340.88	762.17	6.90	31.51
2025-09-19 21:00:00	7.85	0.00	1,361.88	734.77	6.90	34.06
2025-09-19 22:00:00	7.48	0.00	1,279.10	1,105.33	6.90	34.57
2025-09-19 23:00:00	7.95	32.06	1,334.89	1,141.22	6.90	34.47
2025-09-20 00:00:00	8.06	32.06	1,455.72	737.27	6.90	32.35
2025-09-20 01:00:00	7.64	32.06	1,367.56	983.53	6.90	34.10
2025-09-20 02:00:00	7.55	32.06	1,368.09	1,164.00	6.90	32.45
2025-09-20 03:00:00	7.57	32.06	1,348.83	995.90	6.90	34.70
2025-09-20 04:00:00	7.82	32.06	1,316.64	1,124.13	6.90	32.22
2025-09-20 05:00:00	7.85	0.00	1,305.43	878.81	6.90	31.32
2025-09-20 06:00:00	7.70	0.00	1,542.24	799.00	6.90	31.44
2025-09-20 07:00:00	7.69	0.00	1,533.07	1,192.91	6.90	33.99
2025-09-20 08:00:00	7.89	0.00	1,615.73	988.79	6.90	34.00
2025-09-20 09:00:00	7.57	0.00	1,202.69	856.29	6.90	32.29
2025-09-20 10:00:00	7.18	0.00	1,388.86	912.10	6.90	32.13
2025-09-20 11:00:00	7.22	32.06	1,586.74	1,101.50	6.90	32.63
2025-09-20 12:00:00	8.16	32.06	1,532.30	803.19	6.90	31.98
2025-09-20 13:00:00	8.01	32.06	1,227.81	1,179.26	6.90	33.71
2025-09-20 14:00:00	7.77	32.06	1,411.37	798.68	6.90	32.78
2025-09-20 15:00:00	7.56	32.06	1,564.46	778.80	6.90	31.61
2025-09-20 16:00:00	7.58	32.06	1,201.82	1,152.96	6.90	31.26
2025-09-20 17:00:00	8.25	32.06	1,472.87	1,093.85	6.90	32.73
2025-09-20 18:00:00	7.77	32.06	1,205.35	1,025.59	6.90	31.87
2025-09-20 19:00:00	7.16	32.06	1,327.26	878.98	6.90	33.04
2025-09-20 20:00:00	7.58	32.06	1,501.40	922.19	6.90	34.06
2025-09-20 21:00:00	8.33	32.06	1,516.01	1,063.50	6.90	31.91
2025-09-20 22:00:00	7.31	32.06	1,538.70	1,009.59	6.90	33.47
2025-09-20 23:00:00	8.06	32.06	1,398.94	932.26	6.90	33.02
2025-09-21 00:00:00	7.58	32.06	1,526.24	1,011.51	6.90	34.06
2025-09-21 01:00:00	8.37	32.06	1,376.49	739.56	6.90	33.58
2025-09-21 02:00:00	7.77	0.00	1,602.34	916.09	6.90	31.84
2025-09-21 03:00:00	7.16	0.00	1,303.09	801.71	6.90	31.97
2025-09-21 04:00:00	7.66	0.00	1,402.54	1,023.75	6.90	31.36
2025-09-21 05:00:00	7.80	0.00	1,506.82	874.63	6.90	34.01
2025-09-21 06:00:00	8.22	0.00	1,588.89	1,078.97	6.90	33.61
2025-09-21 07:00:00	7.69	0.00	1,488.50	994.37	6.90	33.72
2025-09-21 08:00:00	7.80	0.00	1,235.13	870.94	6.90	32.15
2025-09-21 09:00:00	7.68	0.00	1,542.66	1,032.14	6.90	33.54
2025-09-21 10:00:00	7.49	0.00	1,242.73	772.59	6.90	33.45
2025-09-21 11:00:00	8.37	0.00	1,386.54	1,188.00	6.90	31.28
2025-09-21 12:00:00	7.89	0.00	1,540.86	1,198.98	6.90	32.16
2025-09-21 13:00:00	7.70	0.00	1,464.68	1,056.15	6.90	32.59
2025-09-21 14:00:00	7.37	0.00	1,603.82	1,056.43	6.90	31.39
2025-09-21 15:00:00	8.00	0.00	1,585.12	867.55	6.90	32.93
2025-09-21 16:00:00	8.00	32.06	1,626.94	741.74	6.90	35.00
2025-09-21 17:00:00	8.40	32.06	1,495.76	740.28	6.90	31.45
2025-09-21 18:00:00	8.01	32.06	1,552.42	1,021.18	6.90	33.64
2025-09-21 19:00:00	8.00	32.06	1,319.47	905.29	6.90	33.67
2025-09-21 20:00:00	7.35	32.06	1,524.80	949.92	6.90	33.41
2025-09-21 21:00:00	8.14	32.06	1,285.53	883.50	6.90	34.19
2025-09-21 22:00:00	8.34	32.06	1,603.28	1,095.61	6.90	33.15
2025-09-21 23:00:00	7.77	32.06	1,491.56	899.65	6.90	32.66
2025-09-22 00:00:00	7.82	32.06	1,490.47	1,057.70	6.90	32.03
2025-09-22 01:00:00	7.75	32.06	1,320.72	790.99	6.90	33.53
2025-09-22 02:00:00	8.30	32.06	1,327.57	898.37	6.90	34.54
2025-09-22 03:00:00	8.24	32.06	1,613.18	726.73	6.90	33.78

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-09-22 04:00:00	7.55	32.06	1,601.15	1,159.45	6.90	31.34
2025-09-22 05:00:00	8.00	0.00	1,641.12	1,137.01	6.90	34.35
2025-09-22 06:00:00	7.51	0.00	1,567.12	1,189.57	6.90	33.86
2025-09-22 07:00:00	7.15	0.00	1,413.02	1,107.52	6.90	33.23
2025-09-22 08:00:00	7.73	0.00	1,635.23	1,090.58	6.90	33.89
2025-09-22 09:00:00	7.42	0.00	1,411.05	748.44	6.90	34.80
2025-09-22 10:00:00	8.22	0.00	1,640.75	947.82	6.90	34.10
2025-09-22 11:00:00	7.75	0.00	1,411.46	732.96	6.90	34.52
2025-09-22 12:00:00	7.82	0.00	1,375.76	1,048.71	6.90	33.58
2025-09-22 13:00:00	7.42	0.00	1,502.32	1,121.97	6.90	33.20
2025-09-22 14:00:00	7.29	0.00	1,581.63	794.18	6.90	31.45
2025-09-22 15:00:00	8.02	0.00	1,554.56	1,017.32	6.90	31.59
2025-09-22 16:00:00	7.55	0.00	1,478.75	1,101.64	6.90	33.85
2025-09-22 17:00:00	8.16	0.00	1,533.14	1,028.99	6.90	32.21
2025-09-22 18:00:00	7.62	0.00	1,244.60	1,083.82	6.90	31.28
2025-09-22 19:00:00	7.96	0.00	1,233.17	892.40	6.97	34.26
2025-09-22 20:00:00	8.29	0.00	1,637.47	728.10	7.10	34.82
2025-09-22 21:00:00	7.72	0.00	1,570.25	839.99	7.10	33.63
2025-09-22 22:00:00	8.16	0.00	1,389.80	850.99	7.10	34.75
2025-09-22 23:00:00	7.68	0.00	1,638.44	1,098.78	7.10	32.97
2025-09-23 00:00:00	7.84	32.05	1,391.50	827.96	7.10	33.87
2025-09-23 01:00:00	7.42	32.05	1,259.30	854.62	7.10	32.06
2025-09-23 02:00:00	7.73	32.05	1,438.59	1,128.17	7.10	31.53
2025-09-23 03:00:00	7.35	32.05	1,303.86	1,143.01	7.10	34.35
2025-09-23 04:00:00	8.17	32.05	1,260.41	780.81	7.10	32.56
2025-09-23 05:00:00	8.14	32.05	1,619.63	1,149.30	7.10	32.67
2025-09-23 06:00:00	7.86	32.05	1,526.10	1,194.74	7.10	33.68
2025-09-23 07:00:00	7.75	32.05	1,579.12	923.28	7.10	31.59
2025-09-23 08:00:00	7.57	32.05	1,265.10	1,048.26	7.10	33.90
2025-09-23 09:00:00	7.50	0.00	1,556.52	994.05	7.10	33.76
2025-09-23 10:00:00	7.74	0.00	1,642.47	1,181.06	7.10	32.45
2025-09-23 11:00:00	7.51	0.00	1,633.02	889.31	7.10	34.92
2025-09-23 12:00:00	7.99	0.00	1,206.91	821.50	7.10	34.25
2025-09-23 13:00:00	7.45	0.00	1,444.82	760.18	7.10	31.62
2025-09-23 14:00:00	7.50	0.00	1,434.07	1,115.47	7.10	31.40
2025-09-23 15:00:00	7.20	0.00	1,431.64	1,106.43	7.10	31.53
2025-09-23 16:00:00	7.69	0.00	1,534.10	923.53	7.10	33.79
2025-09-23 17:00:00	7.41	32.06	1,422.45	1,153.29	7.10	34.83
2025-09-23 18:00:00	7.26	32.06	1,469.01	1,199.51	7.10	31.92
2025-09-23 19:00:00	8.40	32.06	1,595.59	1,098.86	7.10	33.72
2025-09-23 20:00:00	7.82	32.06	1,373.01	959.47	7.10	34.47
2025-09-23 21:00:00	7.50	32.06	1,592.06	1,072.52	7.10	34.61
2025-09-23 22:00:00	7.66	32.06	1,550.74	993.42	7.10	33.13
2025-09-23 23:00:00	7.25	32.06	1,435.16	1,017.12	7.10	31.69
2025-09-24 00:00:00	7.28	32.06	1,365.75	1,039.27	7.10	32.24
2025-09-24 01:00:00	8.22	0.00	1,292.81	935.00	7.10	32.25
2025-09-24 02:00:00	8.20	0.00	1,507.38	867.69	7.10	33.88
2025-09-24 03:00:00	7.90	0.00	1,552.20	1,194.64	7.10	31.89
2025-09-24 04:00:00	7.51	0.00	1,584.63	997.40	7.10	32.05
2025-09-24 05:00:00	7.45	0.00	1,581.02	1,194.86	7.10	32.36
2025-09-24 06:00:00	7.25	0.00	1,531.85	957.79	7.10	33.12
2025-09-24 07:00:00	7.24	0.00	1,403.98	810.44	7.10	32.56
2025-09-24 08:00:00	8.35	0.00	1,610.11	1,098.75	7.10	34.20
2025-09-24 09:00:00	8.39	0.00	1,204.71	929.38	7.10	34.61
2025-09-24 10:00:00	7.19	0.00	1,348.74	1,191.83	7.10	31.52
2025-09-24 11:00:00	7.81	0.00	1,513.08	735.93	7.10	32.73
2025-09-24 12:00:00	7.17	0.00	1,644.04	813.10	7.10	32.37
2025-09-24 13:00:00	7.62	0.00	1,535.74	1,076.17	7.10	31.41
2025-09-24 14:00:00	8.08	0.00	1,208.96	927.62	7.10	34.84
2025-09-24 15:00:00	7.49	32.06	1,434.21	1,197.61	7.10	34.91
2025-09-24 16:00:00	8.00	32.06	1,406.41	829.78	7.10	31.45
2025-09-24 17:00:00	8.21	32.06	1,419.57	907.12	7.10	32.74
2025-09-24 18:00:00	7.53	32.06	1,464.61	1,146.21	7.10	33.61
2025-09-24 19:00:00	7.67	32.06	1,285.06	848.93	7.10	33.82
2025-09-24 20:00:00	7.72	32.06	1,327.64	986.76	7.10	33.03
2025-09-24 21:00:00	7.84	32.06	1,637.83	1,183.74	7.10	34.90
2025-09-24 22:00:00	8.23	32.06	1,343.41	1,152.38	7.10	33.80
2025-09-24 23:00:00	8.08	32.06	1,498.39	729.59	7.10	32.95
2025-09-25 00:00:00	7.52	0.00	1,408.67	920.83	7.10	33.93
2025-09-25 01:00:00	7.62	0.00	1,373.20	1,146.07	7.10	34.91
2025-09-25 02:00:00	7.20	0.00	1,569.83	774.97	7.10	33.03
2025-09-25 03:00:00	7.92	0.00	1,357.94	899.71	7.10	32.37
2025-09-25 04:00:00	8.03	0.00	1,639.21	1,083.97	7.10	32.63

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-09-25 05:00:00	8.31	0.00	1,558.08	779.12	7.10	31.80
2025-09-25 06:00:00	7.91	0.00	1,569.68	886.86	7.10	31.74
2025-09-25 07:00:00	7.94	0.00	1,304.82	795.61	7.10	34.02
2025-09-25 08:00:00	8.10	0.00	1,330.89	1,012.50	7.10	32.99
2025-09-25 09:00:00	7.82	0.00	1,255.44	943.51	7.10	31.48
2025-09-25 10:00:00	7.56	0.00	1,600.05	1,157.41	7.10	33.27
2025-09-25 11:00:00	7.32	0.00	1,280.37	1,013.30	7.10	33.79
2025-09-25 12:00:00	7.99	0.00	1,283.25	826.79	7.10	31.98
2025-09-25 13:00:00	7.53	0.00	1,479.02	1,072.00	7.10	34.49
2025-09-25 14:00:00	7.20	0.00	1,214.06	755.17	7.10	34.53
2025-09-25 15:00:00	7.38	0.00	1,233.16	908.63	7.10	33.53
2025-09-25 16:00:00	7.58	0.00	1,549.03	757.27	7.10	34.92
2025-09-25 17:00:00	8.19	0.00	1,374.18	1,150.10	7.10	32.15
2025-09-25 18:00:00	7.61	0.00	1,298.15	940.51	7.10	34.32
2025-09-25 19:00:00	8.39	0.00	1,634.76	974.16	7.10	31.90
2025-09-25 20:00:00	7.79	0.00	1,239.22	839.20	7.10	32.47
2025-09-25 21:00:00	8.19	0.00	1,370.47	1,058.14	7.10	33.84
2025-09-25 22:00:00	7.77	0.00	1,409.69	786.66	7.10	34.16
2025-09-25 23:00:00	7.54	0.00	1,548.82	744.62	7.10	34.54
2025-09-26 00:00:00	8.33	0.00	1,248.59	1,042.65	7.10	32.07
2025-09-26 01:00:00	7.63	0.00	1,409.44	896.40	7.10	34.55
2025-09-26 02:00:00	8.16	0.00	1,625.21	1,022.58	7.10	34.83
2025-09-26 03:00:00	7.43	0.00	1,339.24	775.69	7.10	34.80
2025-09-26 04:00:00	7.52	0.00	1,417.23	842.34	7.10	32.78
2025-09-26 05:00:00	7.68	0.00	1,606.70	1,152.76	7.10	32.05
2025-09-26 06:00:00	7.62	0.00	1,465.96	1,027.32	7.10	33.06
2025-09-26 07:00:00	8.10	0.00	1,257.59	1,097.12	7.10	33.91
2025-09-26 08:00:00	7.29	0.00	1,229.92	862.25	7.10	34.82
2025-09-26 09:00:00	8.22	0.00	1,617.54	923.60	7.10	31.74
2025-09-26 10:00:00	7.18	0.00	1,589.59	767.53	7.10	34.07
2025-09-26 11:00:00	8.19	0.00	1,598.09	1,037.11	7.10	34.45
2025-09-26 12:00:00	7.52	0.00	1,518.37	868.27	7.10	34.88
2025-09-26 13:00:00	7.46	0.00	1,241.03	769.72	7.10	32.85
2025-09-26 14:00:00	7.55	0.00	1,495.37	873.42	7.10	32.84
2025-09-26 15:00:00	7.12	0.00	1,393.57	722.65	7.10	34.87
2025-09-26 16:00:00	7.48	0.00	1,443.75	885.93	7.10	32.75
2025-09-26 17:00:00	8.24	0.00	1,227.71	1,165.68	7.10	31.83
2025-09-26 18:00:00	8.15	0.00	1,564.59	1,196.87	7.10	31.96
2025-09-26 19:00:00	7.74	0.00	1,249.65	1,039.65	7.10	33.32
2025-09-26 20:00:00	7.81	0.00	1,518.20	957.72	7.10	32.71
2025-09-26 21:00:00	8.12	0.00	1,489.69	1,061.25	7.10	33.32
2025-09-26 22:00:00	7.60	0.00	1,590.31	767.05	7.10	31.28
2025-09-26 23:00:00	7.34	0.00	1,505.86	965.69	7.10	32.98
2025-09-27 00:00:00	8.27	0.00	1,575.71	962.75	7.10	31.48
2025-09-27 01:00:00	7.41	0.00	1,427.00	780.66	7.10	31.47
2025-09-27 02:00:00	7.93	0.00	1,615.42	1,169.33	7.10	31.35
2025-09-27 03:00:00	7.15	0.00	1,359.64	764.54	7.10	34.13
2025-09-27 04:00:00	7.83	0.00	1,219.00	965.86	7.10	32.34
2025-09-27 05:00:00	7.86	0.00	1,536.77	1,030.00	7.10	33.41
2025-09-27 06:00:00	8.03	0.00	1,573.65	1,049.60	7.10	33.38
2025-09-27 07:00:00	7.84	0.00	1,445.99	828.80	7.10	32.58
2025-09-27 08:00:00	7.44	0.00	1,211.96	956.58	7.10	32.01
2025-09-27 09:00:00	7.30	0.00	1,578.21	927.02	7.10	34.22
2025-09-27 10:00:00	8.11	0.00	1,329.19	1,179.10	7.10	34.21
2025-09-27 11:00:00	7.40	0.00	1,209.89	783.82	6.51	32.39
2025-09-27 12:00:00	7.41	0.00	1,433.55	783.73	6.50	33.66
2025-09-27 13:00:00	8.40	0.00	1,614.24	1,102.69	6.50	33.05
2025-09-27 14:00:00	7.64	0.00	1,576.94	790.57	6.50	32.24
2025-09-27 15:00:00	7.96	0.00	1,394.09	1,037.50	6.50	34.49
2025-09-27 16:00:00	7.13	0.00	1,456.53	873.20	6.50	32.78
2025-09-27 17:00:00	7.60	32.06	1,313.43	1,033.94	6.50	31.94
2025-09-27 18:00:00	8.20	32.06	1,555.32	738.82	6.50	33.43
2025-09-27 19:00:00	8.17	32.06	1,230.39	978.93	6.50	33.42
2025-09-27 20:00:00	8.39	32.06	1,246.38	875.61	6.50	32.61
2025-09-27 21:00:00	7.91	32.06	1,617.87	976.28	6.50	31.45
2025-09-27 22:00:00	7.64	32.06	1,549.26	894.52	6.50	32.20
2025-09-27 23:00:00	8.19	32.06	1,280.20	806.78	6.50	34.49
2025-09-28 00:00:00	7.25	32.06	1,543.41	729.39	6.50	31.43
2025-09-28 01:00:00	8.19	32.06	1,593.53	1,076.98	6.50	31.63
2025-09-28 02:00:00	7.55	0.00	1,407.69	1,028.99	6.50	32.83
2025-09-28 03:00:00	7.22	0.00	1,331.57	815.94	6.50	33.31
2025-09-28 04:00:00	8.29	0.00	1,506.59	1,149.52	6.50	33.84
2025-09-28 05:00:00	7.68	0.00	1,440.85	898.18	6.50	34.82

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-09-28 06:00:00	8.12	0.00	1,215.67	1,050.02	6.50	31.85
2025-09-28 07:00:00	7.77	0.00	1,641.17	883.28	6.50	31.56
2025-09-28 08:00:00	7.89	0.00	1,308.85	844.41	6.50	33.73
2025-09-28 09:00:00	7.75	0.00	1,403.15	742.82	6.50	32.59
2025-09-28 10:00:00	7.31	0.00	1,640.20	936.69	6.73	32.68
2025-09-28 11:00:00	7.44	0.00	1,223.07	1,002.69	6.80	32.18
2025-09-28 12:00:00	7.23	0.00	1,207.73	777.47	6.80	34.49
2025-09-28 13:00:00	7.47	0.00	1,206.62	820.67	6.80	31.73
2025-09-28 14:00:00	8.10	0.00	1,472.47	814.08	6.80	33.50
2025-09-28 15:00:00	7.76	0.00	1,566.78	891.65	6.80	33.68
2025-09-28 16:00:00	7.54	0.00	1,228.26	1,174.56	6.80	31.94
2025-09-28 17:00:00	8.14	0.00	1,637.86	885.00	6.80	32.22
2025-09-28 18:00:00	7.87	0.00	1,344.22	1,085.72	6.80	34.58
2025-09-28 19:00:00	7.64	0.00	1,525.26	1,163.51	6.80	31.89
2025-09-28 20:00:00	7.40	0.00	1,430.77	871.99	6.80	34.54
2025-09-28 21:00:00	7.88	0.00	1,267.33	1,011.40	6.80	32.48
2025-09-28 22:00:00	7.18	0.00	1,608.59	1,064.37	6.80	32.58
2025-09-28 23:00:00	8.09	0.00	1,319.55	769.50	6.80	33.58
2025-09-29 00:00:00	7.13	0.00	1,451.50	896.03	6.80	33.06
2025-09-29 01:00:00	8.24	0.00	1,539.53	1,017.02	6.80	32.23
2025-09-29 02:00:00	7.17	0.00	1,340.67	1,056.27	6.80	31.73
2025-09-29 03:00:00	7.68	0.00	1,214.70	1,079.35	6.80	33.76
2025-09-29 04:00:00	8.34	0.00	1,519.60	928.51	6.80	31.82
2025-09-29 05:00:00	7.64	0.00	1,522.35	1,032.98	6.80	34.56
2025-09-29 06:00:00	7.59	0.00	1,212.73	740.03	6.80	31.44
2025-09-29 07:00:00	8.35	0.00	1,608.42	938.99	6.80	34.34
2025-09-29 08:00:00	8.29	0.00	1,251.62	726.51	6.80	31.28
2025-09-29 09:00:00	7.65	0.00	1,511.36	839.40	6.80	34.05
2025-09-29 10:00:00	7.40	0.00	1,511.05	846.64	6.72	34.46
2025-09-29 11:00:00	7.39	0.00	1,565.46	722.51	6.60	34.76
2025-09-29 12:00:00	7.94	0.00	1,368.68	964.60	6.60	33.69
2025-09-29 13:00:00	8.25	0.00	1,443.18	946.73	6.60	31.30
2025-09-29 14:00:00	7.88	0.00	1,529.30	1,150.11	6.60	33.76
2025-09-29 15:00:00	8.06	32.06	1,206.38	901.36	6.60	33.57
2025-09-29 16:00:00	7.14	32.06	1,300.12	1,072.58	6.60	34.52
2025-09-29 17:00:00	7.82	32.06	1,549.47	888.89	6.60	32.13
2025-09-29 18:00:00	8.28	32.06	1,431.50	1,175.15	6.60	32.75
2025-09-29 19:00:00	7.65	32.06	1,401.09	1,002.44	6.60	34.02
2025-09-29 20:00:00	7.15	32.06	1,406.73	763.67	6.60	34.74
2025-09-29 21:00:00	7.65	32.06	1,416.49	1,098.25	6.60	34.01
2025-09-29 22:00:00	7.31	32.06	1,284.29	997.75	6.60	32.66
2025-09-29 23:00:00	7.46	32.06	1,409.23	893.70	6.60	34.93
2025-09-30 00:00:00	7.81	32.06	1,470.95	865.62	6.60	31.87
2025-09-30 01:00:00	7.88	32.06	1,555.50	1,166.38	6.60	32.11
2025-09-30 02:00:00	7.48	32.06	1,280.17	1,142.43	6.60	32.52
2025-09-30 03:00:00	8.05	0.00	1,218.50	1,039.77	6.60	32.71
2025-09-30 04:00:00	7.85	0.00	1,421.18	802.19	6.60	34.44
2025-09-30 05:00:00	7.64	0.00	1,554.70	847.71	6.60	32.50
2025-09-30 06:00:00	8.13	0.00	1,259.41	799.12	6.60	31.96
2025-09-30 07:00:00	7.21	0.00	1,634.07	1,020.79	6.60	34.53
2025-09-30 08:00:00	7.75	0.00	1,327.66	847.76	6.60	31.68
2025-09-30 09:00:00	8.37	0.00	1,543.94	761.52	6.60	33.93
2025-09-30 10:00:00	7.60	0.00	1,409.30	963.99	6.60	34.07
2025-09-30 11:00:00	7.94	0.00	1,232.57	1,002.47	6.60	34.64
2025-09-30 12:00:00	7.76	0.00	1,375.52	1,191.39	6.60	32.19
2025-09-30 13:00:00	7.30	0.00	1,546.05	892.09	6.60	33.90
2025-09-30 14:00:00	8.01	0.00	1,580.13	1,060.98	6.60	33.81
2025-09-30 15:00:00	7.45	0.00	1,594.19	821.92	6.60	34.46
2025-09-30 16:00:00	7.89	0.00	1,243.96	1,156.41	6.60	32.60
2025-09-30 17:00:00	8.22	0.00	1,322.83	1,153.12	6.60	34.77
2025-09-30 18:00:00	7.11	0.00	1,396.54	1,109.33	6.60	32.48
2025-09-30 19:00:00	7.18	0.00	1,567.18	760.77	6.60	33.49
2025-09-30 20:00:00	7.98	0.00	1,351.27	828.87	6.60	31.52
2025-09-30 21:00:00	8.04	0.00	1,383.49	962.84	6.60	33.04
2025-09-30 22:00:00	7.75	0.00	1,557.44	1,046.18	6.60	34.17
2025-09-30 23:00:00	7.43	0.00	1,609.38	1,020.37	6.60	31.13

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
Max	7.85	69.70	1,699.59	1,119.66	6.80	35.00
AVG	7.54	19.24	1,591.10	1,054.28	6.61	31.73
Min	6.63	0.00	1,500.11	988.05	6.50	28.35
2025-10-01 00:00:00	7.85	41.30	1,545.57	1,054.10	6.60	28.75
2025-10-01 01:00:00	7.85	41.30	1,583.38	1,099.59	6.60	31.45
2025-10-01 02:00:00	7.85	41.30	1,575.66	1,011.94	6.60	32.47
2025-10-01 03:00:00	7.85	41.30	1,545.56	997.49	6.60	33.60
2025-10-01 04:00:00	7.85	41.30	1,620.36	1,107.10	6.60	28.47
2025-10-01 05:00:00	7.85	41.30	1,627.66	991.48	6.60	34.48
2025-10-01 06:00:00	7.85	41.30	1,545.16	1,023.19	6.60	32.37
2025-10-01 07:00:00	7.85	40.98	1,544.25	1,036.55	6.60	30.64
2025-10-01 08:00:00	7.85	40.50	1,592.59	1,109.69	6.60	32.93
2025-10-01 09:00:00	7.85	40.50	1,540.22	1,042.82	6.60	31.66
2025-10-01 10:00:00	7.85	40.50	1,545.10	1,068.89	6.60	32.40
2025-10-01 11:00:00	7.85	40.50	1,631.61	1,032.70	6.60	32.32
2025-10-01 12:00:00	7.85	40.50	1,533.71	1,046.14	6.60	34.91
2025-10-01 13:00:00	7.85	40.50	1,576.81	1,023.89	6.60	31.92
2025-10-01 14:00:00	7.85	40.50	1,614.91	1,033.98	6.60	34.49
2025-10-01 15:00:00	7.85	40.50	1,684.42	1,050.78	6.60	28.50
2025-10-01 16:00:00	7.85	40.50	1,651.70	1,006.67	6.60	30.51
2025-10-01 17:00:00	7.85	40.50	1,540.18	1,060.74	6.60	29.80
2025-10-01 18:00:00	7.85	40.50	1,681.18	995.89	6.60	34.87
2025-10-01 19:00:00	7.85	40.92	1,558.08	1,006.31	6.60	34.28
2025-10-01 20:00:00	7.85	41.00	1,626.55	1,064.60	6.60	32.08
2025-10-01 21:00:00	7.81	39.82	1,676.98	1,049.07	6.56	30.66
2025-10-01 22:00:00	7.75	38.18	1,618.31	1,055.42	6.50	32.21
2025-10-01 23:00:00	7.75	65.24	1,646.94	1,022.61	6.50	31.27
2025-10-02 00:00:00	7.75	69.70	1,676.33	1,096.33	6.50	31.79
2025-10-02 01:00:00	7.75	69.67	1,599.28	1,048.00	6.50	33.69
2025-10-02 02:00:00	7.75	69.62	1,574.73	1,027.50	6.50	31.19
2025-10-02 03:00:00	7.75	69.60	1,587.92	1,083.57	6.50	33.24
2025-10-02 04:00:00	7.75	69.50	1,523.96	1,063.45	6.50	32.57
2025-10-02 05:00:00	7.75	68.95	1,609.47	1,045.71	6.50	33.65
2025-10-02 06:00:00	7.75	68.93	1,687.95	1,106.85	6.50	32.25
2025-10-02 07:00:00	7.75	55.88	1,609.12	1,046.69	6.50	34.25
2025-10-02 08:00:00	7.75	20.00	1,587.78	1,067.80	6.50	34.25
2025-10-02 09:00:00	7.75	20.00	1,513.67	1,086.51	6.50	33.40
2025-10-02 10:00:00	7.75	20.00	1,513.11	990.55	6.50	29.67
2025-10-02 11:00:00	7.75	20.00	1,515.15	1,071.61	6.50	34.37
2025-10-02 12:00:00	7.75	20.00	1,681.09	1,056.97	6.50	28.88
2025-10-02 13:00:00	7.75	20.00	1,654.81	1,090.68	6.50	32.99
2025-10-02 14:00:00	7.75	20.00	1,507.15	1,006.86	6.50	32.05
2025-10-02 15:00:00	7.75	20.00	1,500.70	1,056.62	6.50	32.98
2025-10-02 16:00:00	7.75	20.00	1,504.50	1,006.79	6.50	30.57
2025-10-02 17:00:00	7.75	20.00	1,667.77	1,066.39	6.50	28.52
2025-10-02 18:00:00	7.75	20.00	1,539.40	1,055.10	6.50	31.18
2025-10-02 19:00:00	7.75	20.00	1,673.43	1,099.52	6.50	29.09
2025-10-02 20:00:00	7.75	20.00	1,650.37	1,094.96	6.50	32.82
2025-10-02 21:00:00	7.75	20.00	1,506.48	1,106.66	6.50	32.65
2025-10-02 22:00:00	7.75	20.00	1,521.95	1,085.73	6.50	31.40
2025-10-02 23:00:00	7.75	20.00	1,681.67	1,117.63	6.50	33.85
2025-10-03 00:00:00	7.75	20.00	1,611.29	1,091.56	6.50	31.81
2025-10-03 01:00:00	7.75	38.33	1,568.42	1,073.62	6.50	31.55
2025-10-03 02:00:00	7.75	40.00	1,554.54	1,074.01	6.50	30.07
2025-10-03 03:00:00	7.75	40.00	1,687.47	1,105.43	6.50	29.80
2025-10-03 04:00:00	7.75	40.00	1,606.69	1,040.17	6.50	34.68
2025-10-03 05:00:00	7.75	40.00	1,621.76	1,107.44	6.50	33.51
2025-10-03 06:00:00	7.75	40.00	1,632.14	1,108.22	6.50	31.93
2025-10-03 07:00:00	7.75	40.00	1,645.18	1,095.24	6.50	33.70
2025-10-03 08:00:00	7.75	40.00	1,557.65	1,007.60	6.50	31.66
2025-10-03 09:00:00	7.75	40.00	1,668.34	993.66	6.50	30.13
2025-10-03 10:00:00	7.75	40.00	1,564.15	1,109.04	6.50	32.02
2025-10-03 11:00:00	7.75	40.00	1,519.35	1,058.13	6.50	34.46
2025-10-03 12:00:00	7.75	40.00	1,663.42	1,105.66	6.50	34.14
2025-10-03 13:00:00	7.75	40.00	1,559.80	1,052.33	6.50	29.78
2025-10-03 14:00:00	7.75	40.00	1,515.30	994.69	6.50	31.58
2025-10-03 15:00:00	7.75	40.00	1,545.35	1,037.06	6.50	33.00
2025-10-03 16:00:00	7.75	40.00	1,679.22	1,053.49	6.50	30.14
2025-10-03 17:00:00	7.75	40.00	1,681.58	1,088.73	6.50	34.15
2025-10-03 18:00:00	7.75	40.00	1,584.93	1,119.15	6.50	31.87
2025-10-03 19:00:00	7.75	40.00	1,504.06	1,060.67	6.50	31.70
2025-10-03 20:00:00	7.75	40.00	1,527.28	996.38	6.50	32.02
2025-10-03 21:00:00	7.75	40.00	1,520.70	1,019.66	6.50	32.21

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-10-03 22:00:00	7.75	40.00	1,542.02	1,090.40	6.50	30.31
2025-10-03 23:00:00	7.75	40.00	1,591.87	1,071.39	6.50	33.33
2025-10-04 00:00:00	7.75	40.00	1,672.61	1,115.47	6.50	29.05
2025-10-04 01:00:00	7.75	40.00	1,548.40	1,009.19	6.50	34.70
2025-10-04 02:00:00	7.75	40.00	1,662.09	1,047.25	6.50	30.16
2025-10-04 03:00:00	7.75	40.00	1,593.40	1,027.04	6.50	32.67
2025-10-04 04:00:00	7.75	40.00	1,549.90	997.60	6.50	29.32
2025-10-04 05:00:00	7.75	36.00	1,604.84	1,073.29	6.50	34.75
2025-10-04 06:00:00	7.75	0.00	1,668.28	1,043.45	6.50	32.05
2025-10-04 07:00:00	7.75	0.00	1,544.26	1,076.42	6.50	30.46
2025-10-04 08:00:00	7.75	0.00	1,533.22	1,105.23	6.50	32.63
2025-10-04 09:00:00	7.75	0.00	1,654.89	1,039.03	6.50	34.99
2025-10-04 10:00:00	7.75	0.00	1,577.43	1,101.19	6.50	32.81
2025-10-04 11:00:00	7.75	0.00	1,644.68	1,014.53	6.50	32.15
2025-10-04 12:00:00	7.75	0.00	1,540.36	997.28	6.50	31.15
2025-10-04 13:00:00	7.75	0.00	1,671.62	1,039.57	6.50	30.30
2025-10-04 14:00:00	7.75	0.00	1,565.53	1,009.26	6.50	29.83
2025-10-04 15:00:00	7.75	0.00	1,638.79	1,033.59	6.50	34.86
2025-10-04 16:00:00	7.75	0.00	1,500.11	1,103.61	6.50	29.62
2025-10-04 17:00:00	7.75	0.00	1,555.62	1,081.80	6.50	34.35
2025-10-04 18:00:00	7.75	0.00	1,506.88	1,082.25	6.50	33.03
2025-10-04 19:00:00	7.75	0.00	1,552.80	1,093.18	6.50	30.14
2025-10-04 20:00:00	7.75	0.00	1,641.34	1,010.63	6.50	32.50
2025-10-04 21:00:00	7.75	0.00	1,536.54	1,080.19	6.50	30.98
2025-10-04 22:00:00	7.75	0.00	1,599.55	1,082.43	6.50	33.33
2025-10-04 23:00:00	7.75	0.00	1,573.46	1,114.50	6.50	30.84
2025-10-05 00:00:00	7.75	0.00	1,529.71	1,051.67	6.50	33.01
2025-10-05 01:00:00	7.75	0.00	1,631.59	1,022.54	6.50	28.45
2025-10-05 02:00:00	7.75	0.00	1,553.40	1,098.69	6.50	31.27
2025-10-05 03:00:00	7.75	0.00	1,682.96	1,041.29	6.50	31.54
2025-10-05 04:00:00	7.75	0.00	1,636.55	1,096.31	6.50	29.66
2025-10-05 05:00:00	7.75	0.00	1,569.45	1,101.41	6.50	28.49
2025-10-05 06:00:00	7.75	0.00	1,630.30	1,015.22	6.50	32.51
2025-10-05 07:00:00	7.75	0.00	1,522.07	1,089.33	6.50	31.85
2025-10-05 08:00:00	7.75	0.00	1,637.09	1,076.77	6.50	30.59
2025-10-05 09:00:00	7.75	0.00	1,646.51	1,086.92	6.50	30.21
2025-10-05 10:00:00	7.75	0.00	1,553.96	1,097.66	6.50	29.42
2025-10-05 11:00:00	7.75	0.00	1,633.62	1,033.08	6.50	30.20
2025-10-05 12:00:00	7.75	0.00	1,535.66	1,087.20	6.50	32.28
2025-10-05 13:00:00	7.75	0.00	1,637.04	1,051.23	6.50	34.44
2025-10-05 14:00:00	7.75	0.00	1,540.13	1,007.28	6.50	34.88
2025-10-05 15:00:00	7.75	0.00	1,552.82	1,115.41	6.50	34.85
2025-10-05 16:00:00	7.75	0.00	1,641.60	990.57	6.50	34.83
2025-10-05 17:00:00	7.75	0.00	1,645.51	1,101.22	6.50	30.84
2025-10-05 18:00:00	7.75	0.00	1,623.08	1,067.39	6.50	32.86
2025-10-05 19:00:00	7.75	0.00	1,567.05	1,023.91	6.50	28.41
2025-10-05 20:00:00	7.75	0.00	1,665.79	1,075.17	6.50	31.45
2025-10-05 21:00:00	7.75	0.00	1,507.38	1,080.41	6.50	33.38
2025-10-05 22:00:00	7.75	0.00	1,556.31	1,098.36	6.50	29.00
2025-10-05 23:00:00	7.75	0.00	1,604.05	1,007.28	6.50	32.86
2025-10-06 00:00:00	7.75	0.00	1,610.22	992.55	6.50	31.68
2025-10-06 01:00:00	7.75	0.00	1,545.44	1,072.49	6.50	31.70
2025-10-06 02:00:00	7.75	0.00	1,671.67	1,055.41	6.50	28.96
2025-10-06 03:00:00	7.75	0.00	1,652.18	1,083.24	6.50	31.26
2025-10-06 04:00:00	7.75	0.00	1,607.23	1,023.83	6.50	28.92
2025-10-06 05:00:00	7.75	0.00	1,599.34	1,055.12	6.50	34.64
2025-10-06 06:00:00	7.75	0.00	1,624.06	1,047.93	6.50	28.80
2025-10-06 07:00:00	7.75	0.00	1,537.13	1,049.30	6.50	34.65
2025-10-06 08:00:00	7.75	38.97	1,539.83	1,041.20	6.50	29.93
2025-10-06 09:00:00	7.75	39.87	1,610.40	1,012.74	6.50	30.11
2025-10-06 10:00:00	7.75	38.99	1,697.70	1,026.84	6.50	28.75
2025-10-06 11:00:00	7.73	8.83	1,572.85	1,048.01	6.68	33.43
2025-10-06 12:00:00	7.71	0.00	1,614.56	1,047.76	6.80	29.81
2025-10-06 13:00:00	7.71	0.00	1,629.75	1,116.26	6.80	31.32
2025-10-06 14:00:00	7.71	0.00	1,629.54	1,098.98	6.80	33.01
2025-10-06 15:00:00	7.71	0.00	1,513.48	1,091.80	6.80	33.24
2025-10-06 16:00:00	7.71	0.00	1,561.93	1,098.64	6.80	29.13
2025-10-06 17:00:00	7.71	0.00	1,603.52	1,112.76	6.80	32.16
2025-10-06 18:00:00	7.75	16.67	1,514.32	1,040.32	6.76	31.15
2025-10-06 19:00:00	7.81	42.00	1,689.07	1,114.54	6.70	31.22
2025-10-06 20:00:00	7.81	42.00	1,576.85	1,029.04	6.70	30.95
2025-10-06 21:00:00	7.81	42.00	1,642.26	1,052.80	6.70	28.47
2025-10-06 22:00:00	7.81	42.00	1,504.51	997.89	6.70	34.27

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-10-06 23:00:00	7.81	42.00	1,572.83	1,047.21	6.70	33.43
2025-10-07 00:00:00	7.81	42.00	1,526.65	1,110.25	6.70	28.88
2025-10-07 01:00:00	7.81	42.00	1,503.26	1,039.81	6.70	30.77
2025-10-07 02:00:00	7.81	42.00	1,601.41	988.42	6.70	32.37
2025-10-07 03:00:00	7.81	42.00	1,657.97	1,022.92	6.70	28.80
2025-10-07 04:00:00	7.81	42.00	1,645.17	1,004.40	6.70	29.83
2025-10-07 05:00:00	7.81	26.60	1,612.16	996.26	6.70	29.24
2025-10-07 06:00:00	7.81	0.00	1,696.49	1,076.53	6.70	29.25
2025-10-07 07:00:00	7.81	0.00	1,638.02	1,072.13	6.70	34.65
2025-10-07 08:00:00	7.81	0.00	1,506.02	994.43	6.70	31.89
2025-10-07 09:00:00	7.81	0.00	1,567.42	1,028.36	6.70	29.10
2025-10-07 10:00:00	7.81	0.00	1,594.10	1,001.95	6.70	33.02
2025-10-07 11:00:00	7.81	0.00	1,637.91	1,035.88	6.70	32.37
2025-10-07 12:00:00	7.81	0.00	1,661.17	993.83	6.70	32.99
2025-10-07 13:00:00	7.81	0.00	1,566.80	1,014.56	6.70	34.43
2025-10-07 14:00:00	7.81	0.00	1,508.37	1,086.33	6.70	30.50
2025-10-07 15:00:00	7.81	0.00	1,524.46	1,082.92	6.70	34.56
2025-10-07 16:00:00	7.81	0.00	1,618.46	1,111.16	6.70	28.93
2025-10-07 17:00:00	7.81	0.00	1,641.44	1,097.57	6.70	33.66
2025-10-07 18:00:00	7.81	16.20	1,699.56	1,093.26	6.70	32.72
2025-10-07 19:00:00	7.81	39.19	1,656.74	1,003.17	6.70	28.36
2025-10-07 20:00:00	7.81	4.51	1,520.84	1,087.80	6.70	29.61
2025-10-07 21:00:00	7.81	0.00	1,593.88	1,058.81	6.70	30.52
2025-10-07 22:00:00	7.81	0.00	1,536.23	1,049.59	6.70	32.40
2025-10-07 23:00:00	7.81	0.00	1,681.04	1,052.19	6.70	30.88
2025-10-08 00:00:00	7.81	0.00	1,622.18	1,053.68	6.70	32.98
2025-10-08 01:00:00	7.81	0.00	1,550.59	1,051.22	6.70	32.43
2025-10-08 02:00:00	7.81	0.00	1,573.76	998.39	6.70	30.90
2025-10-08 03:00:00	7.81	0.00	1,598.65	1,115.70	6.70	34.57
2025-10-08 04:00:00	7.81	0.00	1,636.34	1,022.62	6.70	34.55
2025-10-08 05:00:00	7.81	0.00	1,529.95	1,026.13	6.70	30.33
2025-10-08 06:00:00	7.81	0.00	1,692.81	1,048.71	6.70	31.57
2025-10-08 07:00:00	7.81	0.00	1,556.44	993.56	6.70	34.95
2025-10-08 08:00:00	7.81	0.00	1,519.74	1,077.87	6.70	34.25
2025-10-08 09:00:00	7.81	0.00	1,556.65	1,081.68	6.70	31.54
2025-10-08 10:00:00	7.81	0.00	1,690.78	1,066.80	6.70	29.91
2025-10-08 11:00:00	7.81	0.00	1,645.26	1,083.61	6.70	33.86
2025-10-08 12:00:00	7.81	0.00	1,650.56	1,119.31	6.70	33.21
2025-10-08 13:00:00	7.81	0.00	1,657.38	1,116.03	6.70	30.28
2025-10-08 14:00:00	7.81	0.00	1,614.43	1,002.26	6.70	28.49
2025-10-08 15:00:00	7.81	0.00	1,573.51	1,117.28	6.70	34.32
2025-10-08 16:00:00	7.81	0.00	1,581.92	1,083.10	6.70	28.89
2025-10-08 17:00:00	7.81	28.67	1,556.02	1,020.77	6.70	32.96
2025-10-08 18:00:00	7.80	40.83	1,695.10	991.37	6.65	29.25
2025-10-08 19:00:00	7.75	40.00	1,612.76	1,111.42	6.50	30.96
2025-10-08 20:00:00	7.75	40.00	1,692.21	1,076.22	6.50	33.75
2025-10-08 21:00:00	7.75	40.00	1,504.23	1,026.01	6.50	31.65
2025-10-08 22:00:00	7.75	40.00	1,629.02	1,041.06	6.50	29.49
2025-10-08 23:00:00	7.75	40.00	1,642.97	1,021.24	6.50	28.47
2025-10-09 00:00:00	7.75	40.00	1,632.51	1,065.47	6.50	32.06
2025-10-09 01:00:00	7.75	40.00	1,685.94	1,011.85	6.50	32.64
2025-10-09 02:00:00	7.75	40.00	1,653.62	1,096.36	6.50	34.41
2025-10-09 03:00:00	7.75	40.00	1,537.15	999.75	6.50	31.27
2025-10-09 04:00:00	7.75	40.00	1,676.84	1,034.44	6.50	30.45
2025-10-09 05:00:00	7.75	40.00	1,550.57	1,043.56	6.50	29.49
2025-10-09 06:00:00	7.75	40.00	1,578.56	1,107.25	6.50	32.09
2025-10-09 07:00:00	7.75	40.00	1,613.65	1,099.04	6.50	31.72
2025-10-09 08:00:00	7.75	40.00	1,635.91	997.79	6.50	30.08
2025-10-09 09:00:00	7.75	40.00	1,605.66	1,024.00	6.50	29.06
2025-10-09 10:00:00	7.75	40.00	1,646.28	1,012.48	6.50	33.63
2025-10-09 11:00:00	7.75	40.00	1,536.26	1,072.13	6.50	28.92
2025-10-09 12:00:00	7.75	40.00	1,542.09	1,010.48	6.50	30.69
2025-10-09 13:00:00	7.75	40.00	1,559.99	1,023.37	6.50	30.79
2025-10-09 14:00:00	7.75	40.00	1,500.37	1,073.14	6.50	29.93
2025-10-09 15:00:00	7.75	40.00	1,655.98	1,051.30	6.50	29.75
2025-10-09 16:00:00	7.75	40.00	1,541.77	1,108.67	6.50	30.15
2025-10-09 17:00:00	7.75	40.00	1,634.64	1,060.54	6.50	32.75
2025-10-09 18:00:00	7.75	40.00	1,651.73	1,119.42	6.50	31.01
2025-10-09 19:00:00	7.75	40.00	1,539.21	1,028.25	6.50	28.55
2025-10-09 20:00:00	7.75	40.00	1,599.57	1,016.49	6.50	31.12
2025-10-09 21:00:00	7.75	40.00	1,528.71	1,106.11	6.50	32.79
2025-10-09 22:00:00	7.75	40.00	1,624.50	1,052.52	6.50	33.45
2025-10-09 23:00:00	7.75	40.00	1,689.19	1,035.86	6.50	30.77

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-10-10 00:00:00	7.75	40.00	1,621.89	1,000.05	6.50	30.25
2025-10-10 01:00:00	7.75	40.00	1,697.92	1,014.06	6.50	32.46
2025-10-10 02:00:00	7.75	40.00	1,595.70	999.65	6.50	28.78
2025-10-10 03:00:00	7.75	40.00	1,692.29	1,119.13	6.50	29.26
2025-10-10 04:00:00	7.75	40.00	1,545.99	1,096.18	6.50	33.46
2025-10-10 05:00:00	7.75	40.00	1,587.67	1,051.12	6.50	34.45
2025-10-10 06:00:00	7.75	40.00	1,646.60	1,101.97	6.50	34.98
2025-10-10 07:00:00	7.75	39.92	1,532.30	1,013.01	6.50	33.13
2025-10-10 08:00:00	7.75	39.50	1,504.14	1,073.37	6.50	30.29
2025-10-10 09:00:00	7.75	39.50	1,588.73	1,079.51	6.50	33.40
2025-10-10 10:00:00	7.75	39.50	1,556.11	1,083.95	6.50	29.54
2025-10-10 11:00:00	7.75	39.50	1,564.44	1,064.78	6.50	31.15
2025-10-10 12:00:00	7.75	39.50	1,553.82	988.64	6.50	32.80
2025-10-10 13:00:00	7.75	39.50	1,554.19	1,017.89	6.50	32.86
2025-10-10 14:00:00	7.75	39.50	1,500.91	1,116.16	6.50	32.13
2025-10-10 15:00:00	7.75	39.50	1,690.31	1,007.90	6.50	30.68
2025-10-10 16:00:00	7.75	39.50	1,660.23	1,054.96	6.50	29.63
2025-10-10 17:00:00	7.75	39.50	1,543.02	990.69	6.50	31.89
2025-10-10 18:00:00	7.75	39.50	1,652.68	1,003.68	6.50	32.28
2025-10-10 19:00:00	7.75	39.19	1,632.40	994.12	6.50	31.25
2025-10-10 20:00:00	7.75	39.10	1,509.46	1,010.73	6.50	29.10
2025-10-10 21:00:00	7.75	39.10	1,579.59	1,093.35	6.50	31.80
2025-10-10 22:00:00	7.75	39.10	1,541.75	1,104.24	6.50	33.84
2025-10-10 23:00:00	7.75	39.10	1,562.38	1,008.10	6.50	30.35
2025-10-11 00:00:00	7.75	39.10	1,533.90	988.74	6.50	33.78
2025-10-11 01:00:00	7.75	39.10	1,554.60	1,043.13	6.50	32.42
2025-10-11 02:00:00	7.75	39.10	1,680.53	1,093.08	6.50	28.94
2025-10-11 03:00:00	7.75	39.10	1,525.99	1,095.02	6.50	28.60
2025-10-11 04:00:00	7.75	39.10	1,508.52	1,017.68	6.50	33.17
2025-10-11 05:00:00	7.75	39.10	1,528.21	1,060.38	6.50	33.40
2025-10-11 06:00:00	7.75	39.10	1,543.32	993.50	6.50	34.37
2025-10-11 07:00:00	7.75	39.36	1,519.36	1,005.27	6.50	34.90
2025-10-11 08:00:00	7.75	40.20	1,667.09	1,026.53	6.50	28.55
2025-10-11 09:00:00	7.75	40.20	1,511.79	1,055.21	6.50	29.46
2025-10-11 10:00:00	7.75	40.20	1,633.04	1,104.74	6.50	32.46
2025-10-11 11:00:00	7.75	40.20	1,513.18	1,032.23	6.50	29.47
2025-10-11 12:00:00	7.75	40.20	1,694.86	1,024.25	6.50	32.73
2025-10-11 13:00:00	7.75	40.20	1,596.36	1,092.79	6.50	33.00
2025-10-11 14:00:00	7.75	40.20	1,640.13	1,089.00	6.50	29.88
2025-10-11 15:00:00	7.75	40.20	1,637.53	1,039.77	6.50	33.55
2025-10-11 16:00:00	7.75	40.20	1,600.13	1,086.91	6.50	31.90
2025-10-11 17:00:00	7.75	40.20	1,526.70	1,069.15	6.50	31.54
2025-10-11 18:00:00	7.75	40.20	1,669.61	1,041.94	6.50	28.55
2025-10-11 19:00:00	7.75	39.65	1,616.00	1,056.45	6.50	30.74
2025-10-11 20:00:00	7.75	39.50	1,661.73	1,029.41	6.50	32.99
2025-10-11 21:00:00	7.75	39.50	1,569.16	1,080.58	6.50	31.56
2025-10-11 22:00:00	7.75	39.50	1,520.11	1,013.79	6.50	28.73
2025-10-11 23:00:00	7.75	39.50	1,620.09	1,073.51	6.50	29.49
2025-10-12 00:00:00	7.75	39.50	1,595.50	1,077.88	6.50	30.91
2025-10-12 01:00:00	7.75	39.50	1,506.68	1,112.59	6.50	33.47
2025-10-12 02:00:00	7.75	39.50	1,698.50	1,079.79	6.50	31.28
2025-10-12 03:00:00	7.75	39.50	1,516.88	1,024.32	6.50	34.28
2025-10-12 04:00:00	7.75	39.50	1,534.52	1,008.25	6.50	31.27
2025-10-12 05:00:00	7.75	39.50	1,607.37	1,027.49	6.50	29.12
2025-10-12 06:00:00	7.75	39.50	1,520.88	1,102.97	6.50	30.88
2025-10-12 07:00:00	7.76	39.58	1,591.20	1,045.47	6.51	32.63
2025-10-12 08:00:00	7.80	40.00	1,509.87	1,100.58	6.60	30.30
2025-10-12 09:00:00	7.80	40.00	1,547.89	1,082.13	6.60	34.31
2025-10-12 10:00:00	7.80	40.00	1,666.28	1,039.31	6.60	33.85
2025-10-12 11:00:00	7.80	40.00	1,670.25	1,089.96	6.60	33.59
2025-10-12 12:00:00	7.80	40.00	1,574.11	1,118.79	6.60	34.08
2025-10-12 13:00:00	7.80	40.00	1,639.58	1,082.79	6.60	32.75
2025-10-12 14:00:00	7.80	40.00	1,605.38	1,115.05	6.60	30.67
2025-10-12 15:00:00	7.80	40.00	1,513.94	1,028.94	6.60	33.68
2025-10-12 16:00:00	7.80	40.00	1,603.93	1,044.47	6.60	30.84
2025-10-12 17:00:00	7.80	40.00	1,550.06	1,038.15	6.60	32.56
2025-10-12 18:00:00	7.80	40.00	1,692.14	1,086.43	6.60	29.05
2025-10-12 19:00:00	7.80	40.00	1,696.27	1,084.42	6.60	34.34
2025-10-12 20:00:00	7.80	40.00	1,562.28	1,064.95	6.60	29.92
2025-10-12 21:00:00	7.80	40.00	1,573.02	1,090.76	6.60	30.86
2025-10-12 22:00:00	7.80	40.00	1,534.61	1,058.01	6.60	31.95
2025-10-12 23:00:00	7.80	40.38	1,559.59	1,007.38	6.60	30.18
2025-10-13 00:00:00	7.80	41.00	1,587.14	999.28	6.60	31.85

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-10-13 01:00:00	7.80	41.00	1,635.57	997.53	6.60	34.91
2025-10-13 02:00:00	7.80	41.00	1,578.29	1,024.24	6.60	32.64
2025-10-13 03:00:00	7.80	41.00	1,694.04	1,061.95	6.60	33.97
2025-10-13 04:00:00	7.80	41.00	1,677.19	1,082.85	6.60	32.27
2025-10-13 05:00:00	7.80	41.00	1,544.77	1,076.90	6.60	30.43
2025-10-13 06:00:00	7.80	41.00	1,534.07	995.07	6.60	31.31
2025-10-13 07:00:00	7.78	40.20	1,513.92	999.24	6.69	33.82
2025-10-13 08:00:00	7.78	40.10	1,680.59	1,006.40	6.70	31.36
2025-10-13 09:00:00	7.78	40.10	1,662.27	1,099.22	6.70	31.01
2025-10-13 10:00:00	7.78	40.10	1,570.49	1,046.73	6.70	29.43
2025-10-13 11:00:00	7.78	40.10	1,690.25	994.11	6.70	34.03
2025-10-13 12:00:00	7.78	40.10	1,556.73	1,077.95	6.70	33.15
2025-10-13 13:00:00	7.78	40.10	1,532.67	1,066.68	6.70	31.41
2025-10-13 14:00:00	7.78	40.10	1,689.94	1,069.18	6.70	29.95
2025-10-13 15:00:00	7.78	40.10	1,686.21	1,046.56	6.70	31.79
2025-10-13 16:00:00	7.78	40.10	1,556.16	1,071.56	6.70	30.03
2025-10-13 17:00:00	7.78	40.10	1,577.55	1,004.29	6.70	31.93
2025-10-13 18:00:00	7.78	40.10	1,578.69	1,020.16	6.70	33.39
2025-10-13 19:00:00	7.78	40.10	1,657.19	1,073.11	6.70	33.45
2025-10-13 20:00:00	7.78	40.10	1,696.83	1,037.39	6.70	34.30
2025-10-13 21:00:00	7.78	40.10	1,508.27	1,083.93	6.70	29.62
2025-10-13 22:00:00	7.78	40.10	1,509.20	1,068.88	6.70	29.02
2025-10-13 23:00:00	7.78	40.10	1,579.00	992.01	6.70	31.93
2025-10-14 00:00:00	7.78	40.10	1,560.81	1,077.95	6.70	33.88
2025-10-14 01:00:00	7.78	40.10	1,500.42	1,017.78	6.70	32.68
2025-10-14 02:00:00	7.78	40.10	1,555.66	1,050.63	6.70	32.55
2025-10-14 03:00:00	7.78	40.10	1,582.94	1,020.29	6.70	28.95
2025-10-14 04:00:00	7.78	40.10	1,581.62	1,096.35	6.70	32.99
2025-10-14 05:00:00	7.78	40.10	1,508.93	1,074.85	6.70	30.97
2025-10-14 06:00:00	7.78	40.10	1,526.72	1,106.66	6.70	29.11
2025-10-14 07:00:00	7.78	40.10	1,548.91	1,098.64	6.70	30.62
2025-10-14 08:00:00	7.78	40.10	1,530.48	1,112.70	6.70	31.33
2025-10-14 09:00:00	7.78	40.10	1,615.37	999.98	6.70	32.39
2025-10-14 10:00:00	7.78	40.10	1,602.82	1,117.63	6.70	28.75
2025-10-14 11:00:00	7.78	40.10	1,501.44	1,063.91	6.70	32.60
2025-10-14 12:00:00	7.78	40.10	1,631.92	1,086.90	6.70	34.40
2025-10-14 13:00:00	7.78	40.10	1,674.40	1,080.76	6.70	31.52
2025-10-14 14:00:00	7.78	40.10	1,569.56	1,004.32	6.70	31.29
2025-10-14 15:00:00	7.78	40.10	1,510.82	1,012.51	6.70	29.95
2025-10-14 16:00:00	7.78	40.10	1,635.77	996.29	6.70	33.75
2025-10-14 17:00:00	7.78	40.10	1,575.99	1,026.38	6.70	32.87
2025-10-14 18:00:00	7.73	40.45	1,518.50	1,010.92	6.61	29.12
2025-10-14 19:00:00	7.72	40.50	1,622.39	1,021.83	6.60	31.79
2025-10-14 20:00:00	7.72	40.50	1,686.27	1,086.06	6.60	32.27
2025-10-14 21:00:00	7.72	40.50	1,556.11	988.96	6.60	30.04
2025-10-14 22:00:00	7.72	40.50	1,533.77	1,065.41	6.60	33.78
2025-10-14 23:00:00	7.72	40.50	1,619.82	1,045.23	6.60	33.17
2025-10-15 00:00:00	7.72	40.50	1,642.66	1,110.74	6.60	31.67
2025-10-15 01:00:00	7.72	40.50	1,632.62	1,014.76	6.60	28.54
2025-10-15 02:00:00	7.72	40.50	1,687.05	1,099.61	6.60	35.00
2025-10-15 03:00:00	7.72	40.50	1,637.44	1,048.67	6.60	29.43
2025-10-15 04:00:00	7.72	40.50	1,582.88	1,001.87	6.60	34.32
2025-10-15 05:00:00	7.72	40.50	1,676.01	1,113.81	6.60	30.61
2025-10-15 06:00:00	7.72	40.50	1,687.72	997.17	6.60	29.91
2025-10-15 07:00:00	7.72	40.12	1,523.80	1,070.56	6.60	32.61
2025-10-15 08:00:00	7.72	39.50	1,559.17	1,025.04	6.60	28.92
2025-10-15 09:00:00	7.72	39.50	1,593.17	1,097.51	6.60	30.71
2025-10-15 10:00:00	7.72	39.50	1,645.46	1,061.03	6.60	34.63
2025-10-15 11:00:00	7.72	39.50	1,699.59	1,087.82	6.60	30.90
2025-10-15 12:00:00	7.72	39.50	1,593.00	1,020.28	6.60	31.13
2025-10-15 13:00:00	7.72	39.50	1,549.99	1,066.20	6.60	32.52
2025-10-15 14:00:00	7.72	39.50	1,537.46	1,107.86	6.60	34.83
2025-10-15 15:00:00	7.72	39.50	1,566.40	1,119.27	6.60	33.05
2025-10-15 16:00:00	7.72	39.50	1,507.64	1,071.56	6.60	31.50
2025-10-15 17:00:00	7.72	39.50	1,698.90	1,112.26	6.60	28.76
2025-10-15 18:00:00	7.71	39.97	1,521.43	1,096.44	6.67	32.19
2025-10-15 19:00:00	7.70	40.20	1,524.55	1,040.45	6.70	34.31
2025-10-15 20:00:00	7.70	40.20	1,629.55	1,071.44	6.70	34.09
2025-10-15 21:00:00	7.70	40.20	1,556.88	1,049.48	6.70	28.88
2025-10-15 22:00:00	7.70	40.20	1,681.10	1,098.62	6.70	32.22
2025-10-15 23:00:00	7.70	40.20	1,662.55	1,001.44	6.70	30.44
2025-10-16 00:00:00	7.70	40.20	1,647.68	1,042.06	6.70	33.28
2025-10-16 01:00:00	7.70	40.20	1,537.60	1,038.95	6.70	32.36

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-10-16 02:00:00	7.70	40.20	1,552.11	1,002.41	6.70	32.72
2025-10-16 03:00:00	7.70	40.20	1,615.10	1,095.98	6.70	29.36
2025-10-16 04:00:00	7.70	40.20	1,502.48	994.70	6.70	28.43
2025-10-16 05:00:00	7.70	40.20	1,564.30	1,001.39	6.70	29.41
2025-10-16 06:00:00	7.70	40.20	1,545.95	1,118.44	6.70	35.00
2025-10-16 07:00:00	7.70	40.04	1,587.09	1,023.61	6.70	30.18
2025-10-16 08:00:00	7.70	39.50	1,635.05	1,102.54	6.70	29.70
2025-10-16 09:00:00	7.70	39.50	1,694.30	1,078.12	6.70	30.30
2025-10-16 10:00:00	7.70	39.50	1,605.28	1,080.63	6.70	31.21
2025-10-16 11:00:00	7.70	39.50	1,504.35	1,028.07	6.70	33.00
2025-10-16 12:00:00	7.70	39.50	1,502.28	1,021.39	6.70	29.30
2025-10-16 13:00:00	7.70	39.50	1,557.05	989.02	6.70	33.45
2025-10-16 14:00:00	7.70	39.50	1,581.97	1,009.97	6.70	31.62
2025-10-16 15:00:00	7.70	39.50	1,531.80	1,099.40	6.70	34.66
2025-10-16 16:00:00	7.70	39.50	1,642.45	1,053.26	6.70	29.20
2025-10-16 17:00:00	7.70	39.50	1,513.10	1,061.09	6.70	32.85
2025-10-16 18:00:00	7.74	38.42	1,600.59	1,023.34	6.63	29.61
2025-10-16 19:00:00	7.75	38.10	1,522.11	1,038.06	6.60	28.42
2025-10-16 20:00:00	7.75	38.10	1,667.52	1,020.13	6.60	34.79
2025-10-16 21:00:00	7.75	38.10	1,542.43	997.16	6.60	31.57
2025-10-16 22:00:00	7.75	38.10	1,578.61	1,107.31	6.60	33.90
2025-10-16 23:00:00	7.75	38.10	1,558.89	1,064.91	6.60	31.59
2025-10-17 00:00:00	7.75	38.10	1,609.87	995.43	6.60	32.35
2025-10-17 01:00:00	7.75	38.10	1,554.26	1,097.60	6.60	32.36
2025-10-17 02:00:00	7.75	38.10	1,502.25	1,024.01	6.60	30.10
2025-10-17 03:00:00	7.75	38.10	1,665.07	1,075.86	6.60	31.97
2025-10-17 04:00:00	7.75	38.10	1,556.22	1,082.33	6.60	32.79
2025-10-17 05:00:00	7.75	38.10	1,686.68	991.74	6.60	31.61
2025-10-17 06:00:00	7.75	38.10	1,531.21	998.17	6.60	34.27
2025-10-17 07:00:00	7.75	38.86	1,552.75	1,116.58	6.60	28.85
2025-10-17 08:00:00	7.75	17.33	1,568.15	1,086.55	6.60	28.78
2025-10-17 09:00:00	7.75	0.00	1,556.43	1,024.58	6.60	29.62
2025-10-17 10:00:00	7.75	0.00	1,536.41	1,078.85	6.60	31.20
2025-10-17 11:00:00	7.75	0.00	1,593.79	1,067.56	6.60	28.52
2025-10-17 12:00:00	7.75	0.00	1,542.88	993.03	6.60	34.07
2025-10-17 13:00:00	7.75	0.00	1,594.87	1,112.52	6.60	31.74
2025-10-17 14:00:00	7.75	0.00	1,553.48	1,109.83	6.60	33.33
2025-10-17 15:00:00	7.75	0.00	1,523.96	1,001.00	6.60	28.51
2025-10-17 16:00:00	7.75	0.00	1,586.06	1,016.67	6.60	29.89
2025-10-17 17:00:00	7.75	0.00	1,517.14	1,069.18	6.60	29.58
2025-10-17 18:00:00	7.75	0.00	1,688.45	997.53	6.60	28.67
2025-10-17 19:00:00	7.75	0.00	1,675.97	1,041.47	6.60	30.21
2025-10-17 20:00:00	7.75	0.00	1,586.89	1,000.72	6.60	34.71
2025-10-17 21:00:00	7.75	0.00	1,653.01	1,031.52	6.60	33.78
2025-10-17 22:00:00	7.75	0.00	1,639.82	1,090.42	6.60	28.38
2025-10-17 23:00:00	7.75	0.00	1,604.33	1,092.81	6.60	30.99
2025-10-18 00:00:00	7.75	0.00	1,661.20	1,016.39	6.60	29.93
2025-10-18 01:00:00	7.75	0.00	1,610.92	1,045.69	6.60	29.92
2025-10-18 02:00:00	7.75	0.00	1,677.20	1,117.10	6.60	32.62
2025-10-18 03:00:00	7.75	0.00	1,529.40	1,046.62	6.60	31.73
2025-10-18 04:00:00	7.75	0.00	1,626.84	1,088.89	6.60	29.98
2025-10-18 05:00:00	7.75	0.00	1,557.70	1,002.26	6.60	33.16
2025-10-18 06:00:00	7.75	0.00	1,511.99	1,049.13	6.60	34.51
2025-10-18 07:00:00	7.75	0.00	1,687.87	1,008.93	6.60	31.15
2025-10-18 08:00:00	7.75	0.00	1,691.19	1,035.24	6.60	28.51
2025-10-18 09:00:00	7.75	0.00	1,636.80	1,095.18	6.60	31.31
2025-10-18 10:00:00	7.75	0.00	1,563.61	1,065.22	6.60	31.74
2025-10-18 11:00:00	7.75	0.00	1,557.75	1,024.60	6.60	31.51
2025-10-18 12:00:00	7.75	0.00	1,623.20	1,108.78	6.60	34.12
2025-10-18 13:00:00	7.75	0.00	1,542.62	1,048.81	6.60	29.91
2025-10-18 14:00:00	7.75	0.00	1,524.25	1,114.79	6.60	32.56
2025-10-18 15:00:00	7.75	0.00	1,510.51	1,083.23	6.60	32.05
2025-10-18 16:00:00	7.75	0.00	1,518.93	1,049.73	6.60	31.55
2025-10-18 17:00:00	7.75	0.00	1,632.20	996.31	6.60	34.78
2025-10-18 18:00:00	7.75	0.00	1,616.21	1,093.80	6.60	29.48
2025-10-18 19:00:00	7.75	0.00	1,505.77	1,077.22	6.60	29.49
2025-10-18 20:00:00	7.75	0.00	1,538.85	1,054.71	6.60	33.46
2025-10-18 21:00:00	7.75	0.00	1,618.58	1,018.91	6.60	32.89
2025-10-18 22:00:00	7.75	0.00	1,521.88	1,046.62	6.60	28.76
2025-10-18 23:00:00	7.75	0.00	1,699.49	1,039.95	6.60	34.51
2025-10-19 00:00:00	7.75	0.00	1,685.39	1,081.68	6.60	34.14
2025-10-19 01:00:00	7.75	0.00	1,618.29	1,118.28	6.60	32.16
2025-10-19 02:00:00	7.75	0.00	1,673.50	1,106.02	6.60	29.19

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-10-19 03:00:00	7.75	0.00	1,606.43	1,054.28	6.60	32.81
2025-10-19 04:00:00	7.75	0.00	1,547.26	1,044.36	6.60	31.47
2025-10-19 05:00:00	7.75	0.00	1,583.54	989.23	6.60	31.29
2025-10-19 06:00:00	7.75	0.00	1,509.91	1,086.82	6.60	33.07
2025-10-19 07:00:00	7.75	0.00	1,515.25	1,085.21	6.60	33.96
2025-10-19 08:00:00	7.75	0.00	1,503.57	1,015.57	6.60	34.07
2025-10-19 09:00:00	7.75	0.00	1,570.54	1,006.51	6.60	33.03
2025-10-19 10:00:00	7.75	0.00	1,569.64	1,053.92	6.60	31.42
2025-10-19 11:00:00	7.75	0.00	1,536.81	1,111.26	6.60	33.76
2025-10-19 12:00:00	7.75	0.00	1,505.50	1,020.88	6.60	33.32
2025-10-19 13:00:00	7.75	0.00	1,557.09	988.52	6.60	33.84
2025-10-19 14:00:00	7.75	0.00	1,654.16	1,089.43	6.60	30.03
2025-10-19 15:00:00	7.75	0.00	1,572.13	1,044.32	6.60	32.15
2025-10-19 16:00:00	7.75	0.00	1,538.16	1,014.09	6.60	30.82
2025-10-19 17:00:00	7.75	0.00	1,514.80	1,033.51	6.60	33.35
2025-10-19 18:00:00	7.75	0.00	1,513.33	1,005.69	6.60	30.90
2025-10-19 19:00:00	7.75	0.00	1,631.80	1,096.60	6.60	29.45
2025-10-19 20:00:00	7.75	0.00	1,636.10	1,017.06	6.60	34.10
2025-10-19 21:00:00	7.75	0.00	1,575.96	1,083.26	6.60	29.09
2025-10-19 22:00:00	7.75	0.00	1,661.33	1,063.22	6.60	30.70
2025-10-19 23:00:00	7.75	0.00	1,597.62	992.80	6.60	33.63
2025-10-20 00:00:00	7.75	0.00	1,507.84	1,021.79	6.60	28.73
2025-10-20 01:00:00	7.75	0.00	1,509.76	1,092.17	6.60	33.54
2025-10-20 02:00:00	7.75	0.00	1,506.87	1,104.74	6.60	34.28
2025-10-20 03:00:00	7.75	0.00	1,591.98	1,000.50	6.60	31.38
2025-10-20 04:00:00	7.75	0.00	1,510.66	1,009.82	6.60	32.02
2025-10-20 05:00:00	7.75	0.00	1,518.68	1,099.36	6.60	34.83
2025-10-20 06:00:00	7.75	0.00	1,581.23	1,046.42	6.60	34.61
2025-10-20 07:00:00	7.75	0.00	1,653.06	1,111.20	6.60	32.55
2025-10-20 08:00:00	7.75	0.00	1,516.34	1,040.45	6.60	32.73
2025-10-20 09:00:00	7.75	0.00	1,589.09	1,058.76	6.60	29.77
2025-10-20 10:00:00	7.75	0.00	1,653.95	1,074.03	6.60	31.25
2025-10-20 11:00:00	7.75	0.00	1,517.19	1,023.71	6.60	33.47
2025-10-20 12:00:00	7.75	0.00	1,545.15	1,079.44	6.60	33.44
2025-10-20 13:00:00	7.75	0.00	1,589.67	1,021.75	6.60	30.69
2025-10-20 14:00:00	7.75	0.00	1,520.65	1,116.83	6.60	34.23
2025-10-20 15:00:00	7.75	0.00	1,505.61	1,027.42	6.60	33.76
2025-10-20 16:00:00	7.75	0.00	1,613.31	1,061.05	6.60	34.64
2025-10-20 17:00:00	7.75	0.00	1,596.49	1,113.32	6.60	32.67
2025-10-20 18:00:00	7.75	0.00	1,500.98	1,092.57	6.60	31.29
2025-10-20 19:00:00	7.75	0.00	1,609.99	1,018.97	6.60	29.53
2025-10-20 20:00:00	7.75	0.00	1,502.64	1,019.77	6.60	32.10
2025-10-20 21:00:00	7.75	0.00	1,626.50	1,118.12	6.60	33.61
2025-10-20 22:00:00	7.75	0.00	1,577.78	993.70	6.60	30.36
2025-10-20 23:00:00	7.75	0.00	1,566.56	988.38	6.60	34.21
2025-10-21 00:00:00	7.75	0.00	1,508.40	1,030.21	6.60	29.13
2025-10-21 01:00:00	7.75	0.00	1,677.65	1,069.59	6.60	30.95
2025-10-21 02:00:00	7.75	0.00	1,697.21	1,117.90	6.60	34.67
2025-10-21 03:00:00	7.75	0.00	1,565.46	1,088.80	6.60	29.44
2025-10-21 04:00:00	7.75	0.00	1,635.87	1,092.49	6.60	30.59
2025-10-21 05:00:00	7.75	0.00	1,564.83	1,101.72	6.60	29.32
2025-10-21 06:00:00	7.75	0.00	1,634.81	1,102.10	6.60	30.15
2025-10-21 07:00:00	7.75	0.00	1,535.12	1,024.74	6.60	32.02
2025-10-21 08:00:00	7.75	0.00	1,628.57	1,058.48	6.60	34.33
2025-10-21 09:00:00	7.75	0.00	1,566.29	1,078.25	6.60	33.34
2025-10-21 10:00:00	7.75	0.00	1,592.99	1,064.41	6.60	34.33
2025-10-21 11:00:00	7.75	0.00	1,563.21	1,060.17	6.60	31.70
2025-10-21 12:00:00	7.75	0.00	1,602.69	1,045.49	6.60	34.60
2025-10-21 13:00:00	7.75	0.00	1,643.44	994.80	6.60	29.43
2025-10-21 14:00:00	7.75	0.00	1,598.31	1,033.31	6.60	34.62
2025-10-21 15:00:00	7.75	0.00	1,561.49	1,055.15	6.60	29.24
2025-10-21 16:00:00	7.75	0.00	1,537.70	1,001.81	6.60	28.42
2025-10-21 17:00:00	7.75	0.00	1,662.52	1,066.88	6.60	30.23
2025-10-21 18:00:00	7.75	0.00	1,652.54	1,050.98	6.60	30.10
2025-10-21 19:00:00	7.75	0.00	1,597.94	1,024.47	6.60	30.69
2025-10-21 20:00:00	7.75	0.00	1,509.84	1,023.18	6.60	29.28
2025-10-21 21:00:00	7.75	0.00	1,501.75	1,071.56	6.60	28.61
2025-10-21 22:00:00	7.75	0.00	1,526.22	1,038.19	6.60	33.99
2025-10-21 23:00:00	7.75	0.00	1,540.24	988.05	6.60	33.06
2025-10-22 00:00:00	7.75	0.00	1,632.16	1,091.10	6.60	28.83
2025-10-22 01:00:00	7.75	0.00	1,511.63	1,012.96	6.60	34.71
2025-10-22 02:00:00	7.75	0.00	1,669.48	1,063.85	6.60	34.67
2025-10-22 03:00:00	7.75	0.00	1,531.83	1,028.57	6.60	33.97

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-10-22 04:00:00	7.75	0.00	1,693.15	1,038.99	6.60	34.93
2025-10-22 05:00:00	7.75	0.00	1,672.82	1,099.53	6.60	30.39
2025-10-22 06:00:00	7.75	0.00	1,515.69	1,111.67	6.60	28.78
2025-10-22 07:00:00	7.75	0.00	1,561.23	1,044.14	6.60	34.26
2025-10-22 08:00:00	7.75	0.00	1,598.84	1,050.37	6.60	33.36
2025-10-22 09:00:00	7.75	0.00	1,655.26	1,065.52	6.60	29.45
2025-10-22 10:00:00	7.75	0.00	1,591.90	1,039.48	6.60	29.34
2025-10-22 11:00:00	7.75	0.00	1,639.13	1,109.08	6.60	32.36
2025-10-22 12:00:00	7.75	0.00	1,581.99	1,064.82	6.60	30.05
2025-10-22 13:00:00	7.75	0.00	1,547.07	1,100.67	6.60	32.09
2025-10-22 14:00:00	7.75	0.00	1,557.11	1,116.89	6.60	29.50
2025-10-22 15:00:00	7.75	0.00	1,557.46	1,110.71	6.60	30.37
2025-10-22 16:00:00	7.75	0.00	1,648.33	1,028.46	6.60	30.64
2025-10-22 17:00:00	7.75	0.00	1,643.82	1,111.85	6.60	32.47
2025-10-22 18:00:00	7.75	0.00	1,581.71	1,092.70	6.60	32.86
2025-10-22 19:00:00	7.75	0.00	1,649.22	1,090.82	6.60	34.06
2025-10-22 20:00:00	7.75	0.00	1,613.04	990.21	6.60	29.10
2025-10-22 21:00:00	7.75	0.00	1,694.62	1,004.81	6.60	29.50
2025-10-22 22:00:00	7.75	0.00	1,576.77	1,069.52	6.60	29.68
2025-10-22 23:00:00	7.75	0.00	1,678.41	1,043.07	6.60	33.08
2025-10-23 00:00:00	7.75	0.00	1,692.12	1,038.24	6.60	29.07
2025-10-23 01:00:00	7.75	0.00	1,585.18	1,040.96	6.60	29.02
2025-10-23 02:00:00	7.75	0.00	1,667.02	1,060.54	6.60	29.14
2025-10-23 03:00:00	7.75	0.00	1,684.61	1,033.25	6.60	31.86
2025-10-23 04:00:00	7.75	0.00	1,509.60	1,032.96	6.60	34.26
2025-10-23 05:00:00	7.75	0.00	1,640.22	991.75	6.60	30.78
2025-10-23 06:00:00	7.75	0.00	1,519.31	1,116.57	6.60	30.79
2025-10-23 07:00:00	7.75	0.00	1,583.09	1,051.22	6.60	34.22
2025-10-23 08:00:00	7.75	0.00	1,577.15	1,089.49	6.62	34.98
2025-10-23 09:00:00	7.71	0.00	1,509.31	1,106.51	6.80	30.94
2025-10-23 10:00:00	7.71	0.00	1,629.64	995.50	6.80	31.70
2025-10-23 11:00:00	7.71	0.00	1,696.65	1,083.24	6.80	34.29
2025-10-23 12:00:00	7.71	0.00	1,538.82	1,034.55	6.80	34.86
2025-10-23 13:00:00	7.71	0.00	1,680.71	994.83	6.80	29.65
2025-10-23 14:00:00	7.71	0.00	1,557.05	1,104.72	6.80	29.82
2025-10-23 15:00:00	7.71	0.00	1,634.17	1,097.50	6.80	28.37
2025-10-23 16:00:00	7.71	0.00	1,559.64	1,006.96	6.80	30.79
2025-10-23 17:00:00	7.71	0.00	1,581.01	1,032.56	6.80	33.67
2025-10-23 18:00:00	7.71	0.00	1,648.76	1,064.75	6.80	34.99
2025-10-23 19:00:00	7.71	0.00	1,630.60	1,074.66	6.80	33.70
2025-10-23 20:00:00	7.68	38.86	1,634.07	1,069.00	6.70	29.21
2025-10-23 21:00:00	7.68	40.20	1,616.80	1,069.33	6.70	33.04
2025-10-23 22:00:00	7.68	40.20	1,655.41	1,095.86	6.70	33.23
2025-10-23 23:00:00	7.68	40.20	1,576.97	996.54	6.70	30.66
2025-10-24 00:00:00	7.68	40.20	1,566.97	1,088.20	6.70	30.08
2025-10-24 01:00:00	7.68	40.20	1,547.23	1,097.56	6.70	33.66
2025-10-24 02:00:00	7.68	40.20	1,638.24	1,079.93	6.70	33.96
2025-10-24 03:00:00	7.68	40.20	1,668.43	1,092.40	6.70	32.72
2025-10-24 04:00:00	7.68	40.20	1,544.88	1,007.26	6.70	32.51
2025-10-24 05:00:00	7.68	40.20	1,699.44	1,027.42	6.70	33.50
2025-10-24 06:00:00	7.68	40.20	1,655.27	1,008.24	6.70	33.96
2025-10-24 07:00:00	7.68	40.00	1,509.88	1,029.34	6.70	32.44
2025-10-24 08:00:00	7.68	39.50	1,571.25	1,060.13	6.70	30.83
2025-10-24 09:00:00	7.68	39.50	1,633.24	1,062.80	6.70	33.95
2025-10-24 10:00:00	7.68	39.50	1,543.20	1,038.55	6.70	34.21
2025-10-24 11:00:00	7.68	39.50	1,568.03	1,002.28	6.70	30.48
2025-10-24 12:00:00	7.68	39.50	1,561.73	1,084.94	6.70	34.29
2025-10-24 13:00:00	7.68	39.50	1,552.52	1,020.73	6.70	34.35
2025-10-24 14:00:00	7.68	39.50	1,572.32	992.04	6.70	32.12
2025-10-24 15:00:00	7.68	39.50	1,684.32	1,110.88	6.70	34.13
2025-10-24 16:00:00	7.68	39.50	1,671.07	1,093.55	6.70	33.73
2025-10-24 17:00:00	7.68	39.50	1,564.51	990.46	6.70	33.79
2025-10-24 18:00:00	7.66	39.59	1,653.38	1,095.15	6.66	29.68
2025-10-24 19:00:00	7.59	40.00	1,522.14	1,066.47	6.50	33.70
2025-10-24 20:00:00	7.59	40.00	1,654.88	1,117.39	6.50	29.62
2025-10-24 21:00:00	7.59	40.00	1,577.29	1,086.23	6.50	28.72
2025-10-24 22:00:00	7.59	40.00	1,591.24	1,040.61	6.50	31.46
2025-10-24 23:00:00	7.59	40.00	1,539.37	1,062.61	6.50	31.52
2025-10-25 00:00:00	7.59	40.00	1,503.99	1,014.63	6.50	32.96
2025-10-25 01:00:00	7.59	40.00	1,532.34	1,040.03	6.50	34.75
2025-10-25 02:00:00	7.59	40.00	1,630.42	1,001.83	6.50	32.59
2025-10-25 03:00:00	7.59	40.00	1,592.21	1,020.81	6.50	28.40
2025-10-25 04:00:00	7.59	40.00	1,684.95	1,077.76	6.50	29.86

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-10-25 05:00:00	7.59	40.00	1,518.30	1,001.10	6.50	34.15
2025-10-25 06:00:00	7.59	40.00	1,521.68	1,073.14	6.50	30.47
2025-10-25 07:00:00	7.59	39.77	1,548.69	1,041.63	6.50	34.43
2025-10-25 08:00:00	7.59	39.00	1,620.49	1,104.46	6.50	34.32
2025-10-25 09:00:00	7.59	39.00	1,624.58	1,077.12	6.50	30.83
2025-10-25 10:00:00	7.59	39.00	1,645.27	1,081.61	6.50	34.86
2025-10-25 11:00:00	7.59	39.00	1,610.94	1,095.47	6.50	33.62
2025-10-25 12:00:00	7.59	39.00	1,555.94	1,055.11	6.50	32.77
2025-10-25 13:00:00	7.59	39.00	1,629.53	1,110.43	6.50	29.65
2025-10-25 14:00:00	7.59	39.00	1,595.69	1,107.88	6.50	29.39
2025-10-25 15:00:00	7.59	39.00	1,620.85	1,117.48	6.50	32.97
2025-10-25 16:00:00	7.59	39.00	1,519.69	1,004.07	6.50	29.46
2025-10-25 17:00:00	7.59	39.00	1,518.16	1,051.81	6.50	31.19
2025-10-25 18:00:00	7.59	39.13	1,544.97	1,097.62	6.51	32.33
2025-10-25 19:00:00	7.60	40.00	1,501.46	1,091.13	6.60	34.91
2025-10-25 20:00:00	7.60	40.00	1,577.52	1,051.92	6.60	31.38
2025-10-25 21:00:00	7.60	40.00	1,569.48	1,073.21	6.60	30.41
2025-10-25 22:00:00	7.60	40.00	1,595.99	1,083.81	6.60	31.61
2025-10-25 23:00:00	7.60	40.00	1,697.40	1,018.14	6.60	29.13
2025-10-26 00:00:00	7.60	40.00	1,652.29	1,013.50	6.60	33.35
2025-10-26 01:00:00	7.60	40.00	1,550.54	1,062.37	6.60	30.66
2025-10-26 02:00:00	7.60	40.00	1,597.10	1,074.03	6.60	33.29
2025-10-26 03:00:00	7.60	40.00	1,625.08	1,077.37	6.60	32.94
2025-10-26 04:00:00	7.60	40.00	1,544.24	1,020.02	6.60	28.78
2025-10-26 05:00:00	7.60	40.00	1,590.08	1,074.78	6.60	28.50
2025-10-26 06:00:00	7.60	40.00	1,635.14	1,041.31	6.60	32.87
2025-10-26 07:00:00	7.44	33.33	1,651.99	1,005.62	6.62	29.83
2025-10-26 08:00:00	6.63	0.00	1,502.23	1,010.71	6.70	34.56
2025-10-26 09:00:00	6.63	0.00	1,614.59	1,092.00	6.70	34.53
2025-10-26 10:00:00	6.63	0.00	1,521.98	1,082.23	6.70	28.55
2025-10-26 11:00:00	6.63	0.00	1,657.17	1,038.61	6.70	33.90
2025-10-26 12:00:00	6.63	0.00	1,562.42	1,043.89	6.70	30.91
2025-10-26 13:00:00	6.63	0.00	1,620.89	994.11	6.70	30.38
2025-10-26 14:00:00	6.63	0.00	1,518.46	1,082.09	6.70	34.19
2025-10-26 15:00:00	6.63	0.00	1,531.65	1,073.46	6.70	30.34
2025-10-26 16:00:00	6.63	0.00	1,555.44	1,056.51	6.70	32.03
2025-10-26 17:00:00	6.63	0.00	1,594.24	1,110.75	6.70	30.99
2025-10-26 18:00:00	6.63	0.00	1,524.78	1,055.86	6.70	33.76
2025-10-26 19:00:00	6.63	0.00	1,529.19	1,057.86	6.70	32.04
2025-10-26 20:00:00	6.63	0.00	1,560.28	1,099.55	6.70	28.57
2025-10-26 21:00:00	6.63	0.00	1,688.08	1,111.81	6.70	34.74
2025-10-26 22:00:00	6.63	0.00	1,594.01	1,108.08	6.70	30.89
2025-10-26 23:00:00	6.63	0.00	1,626.42	1,091.04	6.70	30.61
2025-10-27 00:00:00	6.63	0.00	1,622.34	1,014.92	6.70	29.51
2025-10-27 01:00:00	6.63	0.00	1,652.38	989.30	6.70	32.99
2025-10-27 02:00:00	6.63	0.00	1,692.34	995.55	6.70	29.29
2025-10-27 03:00:00	6.63	0.00	1,539.06	1,001.01	6.70	32.77
2025-10-27 04:00:00	6.63	0.00	1,514.50	1,113.58	6.70	32.31
2025-10-27 05:00:00	6.63	0.00	1,623.14	1,035.31	6.70	33.81
2025-10-27 06:00:00	6.63	0.00	1,545.09	1,116.73	6.70	34.35
2025-10-27 07:00:00	6.63	0.00	1,585.60	1,092.29	6.70	34.91
2025-10-27 08:00:00	6.63	0.00	1,567.80	1,110.62	6.70	29.52
2025-10-27 09:00:00	6.63	0.00	1,528.75	1,073.02	6.70	30.51
2025-10-27 10:00:00	6.63	0.00	1,659.55	1,069.51	6.70	29.96
2025-10-27 11:00:00	6.63	0.00	1,607.70	1,002.47	6.70	29.29
2025-10-27 12:00:00	6.63	0.00	1,675.28	1,013.28	6.70	32.58
2025-10-27 13:00:00	6.63	0.00	1,556.69	1,056.85	6.70	33.15
2025-10-27 14:00:00	6.63	0.00	1,642.73	1,096.63	6.70	30.66
2025-10-27 15:00:00	6.63	0.00	1,680.59	999.58	6.70	32.76
2025-10-27 16:00:00	6.63	0.00	1,509.17	1,006.06	6.70	32.84
2025-10-27 17:00:00	6.63	0.00	1,639.30	1,028.15	6.70	33.65
2025-10-27 18:00:00	6.63	0.00	1,607.19	1,050.13	6.70	32.83
2025-10-27 19:00:00	6.63	0.00	1,554.06	1,073.58	6.70	31.86
2025-10-27 20:00:00	6.63	0.00	1,675.31	1,072.33	6.70	31.91
2025-10-27 21:00:00	6.63	0.00	1,506.33	1,049.69	6.70	32.18
2025-10-27 22:00:00	6.63	0.00	1,644.73	1,055.73	6.70	33.30
2025-10-27 23:00:00	6.63	0.00	1,522.30	1,113.56	6.70	31.38
2025-10-28 00:00:00	6.63	0.00	1,591.59	1,036.78	6.70	35.00
2025-10-28 01:00:00	6.63	0.00	1,551.90	1,043.37	6.70	30.66
2025-10-28 02:00:00	6.63	0.00	1,638.97	998.38	6.70	34.84
2025-10-28 03:00:00	6.63	0.00	1,665.62	1,068.05	6.70	30.13
2025-10-28 04:00:00	6.63	0.00	1,503.79	1,012.96	6.70	32.46
2025-10-28 05:00:00	6.63	0.00	1,580.60	1,091.37	6.70	35.00

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-10-28 06:00:00	6.63	0.00	1,649.80	993.99	6.70	34.31
2025-10-28 07:00:00	6.63	0.00	1,654.61	995.54	6.70	28.95
2025-10-28 08:00:00	6.63	0.00	1,509.18	1,005.07	6.70	32.23
2025-10-28 09:00:00	6.63	0.00	1,507.20	1,006.30	6.70	28.77
2025-10-28 10:00:00	6.63	0.00	1,507.58	1,075.99	6.70	29.04
2025-10-28 11:00:00	6.63	0.00	1,683.31	1,023.06	6.70	34.01
2025-10-28 12:00:00	6.63	0.00	1,626.46	1,059.78	6.70	34.49
2025-10-28 13:00:00	6.63	0.00	1,566.00	1,011.57	6.70	28.51
2025-10-28 14:00:00	6.63	0.00	1,510.24	998.52	6.70	30.12
2025-10-28 15:00:00	6.63	0.00	1,520.60	1,026.97	6.70	29.61
2025-10-28 16:00:00	6.63	0.00	1,578.86	1,046.99	6.70	28.35
2025-10-28 17:00:00	6.63	0.00	1,628.67	1,019.36	6.70	30.73
2025-10-28 18:00:00	6.63	0.00	1,551.77	1,026.71	6.70	33.33
2025-10-28 19:00:00	6.63	0.00	1,674.24	1,111.55	6.70	29.15
2025-10-28 20:00:00	6.63	0.00	1,605.83	1,095.13	6.70	34.37
2025-10-28 21:00:00	6.63	0.00	1,666.46	988.49	6.70	32.76
2025-10-28 22:00:00	6.63	0.00	1,538.74	1,069.47	6.70	31.94
2025-10-28 23:00:00	6.63	0.00	1,526.44	1,041.20	6.70	32.04
2025-10-29 00:00:00	6.63	0.00	1,508.11	1,055.16	6.70	29.98
2025-10-29 01:00:00	6.63	0.00	1,628.53	1,022.95	6.70	29.79
2025-10-29 02:00:00	6.63	0.00	1,533.20	1,020.78	6.70	30.99
2025-10-29 03:00:00	6.63	0.00	1,657.84	1,074.63	6.70	30.39
2025-10-29 04:00:00	6.63	0.00	1,636.56	1,061.10	6.70	30.75
2025-10-29 05:00:00	6.63	0.00	1,540.88	1,039.09	6.70	30.77
2025-10-29 06:00:00	6.63	0.00	1,611.64	1,060.41	6.70	29.97
2025-10-29 07:00:00	6.63	0.00	1,516.16	1,043.55	6.70	29.19
2025-10-29 08:00:00	6.63	0.00	1,625.00	1,021.62	6.70	31.47
2025-10-29 09:00:00	6.63	0.00	1,673.55	1,029.01	6.70	28.76
2025-10-29 10:00:00	6.63	0.00	1,530.04	1,014.70	6.70	28.47
2025-10-29 11:00:00	6.63	0.00	1,511.01	992.28	6.70	33.90
2025-10-29 12:00:00	6.63	0.00	1,642.22	1,053.69	6.70	33.46
2025-10-29 13:00:00	6.63	0.00	1,517.89	1,097.30	6.70	31.58
2025-10-29 14:00:00	6.63	0.00	1,512.47	1,080.79	6.70	31.26
2025-10-29 15:00:00	6.63	0.00	1,664.96	1,047.00	6.70	28.53
2025-10-29 16:00:00	6.63	0.00	1,677.05	988.78	6.70	33.19
2025-10-29 17:00:00	6.63	0.00	1,515.78	1,095.21	6.70	31.59
2025-10-29 18:00:00	6.63	0.00	1,635.29	1,051.05	6.70	33.08
2025-10-29 19:00:00	6.63	0.00	1,649.44	1,116.14	6.70	28.96
2025-10-29 20:00:00	6.63	0.00	1,590.36	1,052.76	6.70	32.61
2025-10-29 21:00:00	6.63	0.00	1,610.52	1,089.71	6.70	33.97
2025-10-29 22:00:00	6.63	0.00	1,668.64	1,100.72	6.70	34.88
2025-10-29 23:00:00	6.63	0.00	1,644.91	988.57	6.70	28.48
2025-10-30 00:00:00	6.63	0.00	1,691.84	1,014.32	6.70	28.81
2025-10-30 01:00:00	6.63	0.00	1,584.16	1,114.24	6.70	31.52
2025-10-30 02:00:00	6.63	0.00	1,660.93	1,009.65	6.70	34.32
2025-10-30 03:00:00	6.63	0.00	1,519.33	1,118.83	6.70	29.94
2025-10-30 04:00:00	6.63	0.00	1,603.91	1,053.72	6.70	32.70
2025-10-30 05:00:00	6.63	0.00	1,524.53	1,019.62	6.70	30.41
2025-10-30 06:00:00	6.63	0.00	1,556.26	1,102.08	6.70	32.12
2025-10-30 07:00:00	6.65	0.00	1,542.59	1,017.73	6.73	29.98
2025-10-30 08:00:00	6.72	0.00	1,566.60	1,016.31	6.80	30.99
2025-10-30 09:00:00	6.72	0.00	1,622.17	1,069.57	6.80	33.28
2025-10-30 10:00:00	6.72	0.00	1,573.31	1,061.35	6.80	34.52
2025-10-30 11:00:00	6.72	0.00	1,664.65	1,000.04	6.80	33.38
2025-10-30 12:00:00	6.72	0.00	1,607.88	1,002.34	6.80	33.56
2025-10-30 13:00:00	6.72	0.00	1,507.22	1,015.47	6.80	31.55
2025-10-30 14:00:00	6.72	0.00	1,504.59	1,079.40	6.80	30.53
2025-10-30 15:00:00	6.72	0.00	1,694.00	1,057.70	6.80	31.79
2025-10-30 16:00:00	6.72	0.00	1,529.30	1,066.88	6.80	32.35
2025-10-30 17:00:00	6.72	0.00	1,695.92	1,062.45	6.80	30.14
2025-10-30 18:00:00	6.72	0.00	1,532.48	1,054.56	6.80	34.02
2025-10-30 19:00:00	6.72	0.00	1,512.00	1,070.73	6.80	29.76
2025-10-30 20:00:00	6.72	0.00	1,515.41	1,119.66	6.80	32.51
2025-10-30 21:00:00	6.72	0.00	1,697.95	1,111.50	6.80	29.94
2025-10-30 22:00:00	6.72	0.00	1,607.14	1,023.71	6.80	29.52
2025-10-30 23:00:00	6.72	0.00	1,512.86	1,004.37	6.80	32.61
2025-10-31 00:00:00	6.72	0.00	1,699.48	1,028.54	6.80	34.15
2025-10-31 01:00:00	6.72	0.00	1,547.09	1,088.41	6.80	32.82
2025-10-31 02:00:00	6.72	0.00	1,652.83	1,046.35	6.80	34.96
2025-10-31 03:00:00	6.72	0.00	1,669.25	990.99	6.80	30.22
2025-10-31 04:00:00	6.72	0.00	1,534.18	1,114.05	6.80	31.26
2025-10-31 05:00:00	6.72	0.00	1,543.77	1,079.84	6.80	33.84
2025-10-31 06:00:00	6.72	0.00	1,656.51	1,001.33	6.80	34.37

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)
2025-10-31 07:00:00	6.72	0.00	1,531.52	997.63	6.80	28.71
2025-10-31 08:00:00	6.66	0.00	1,567.59	1,004.81	6.71	31.60
2025-10-31 09:00:00	6.65	0.00	1,619.63	1,114.95	6.70	30.68
2025-10-31 10:00:00	6.65	0.00	1,527.02	1,001.63	6.70	29.16
2025-10-31 11:00:00	6.65	0.00	1,558.74	1,062.06	6.70	31.04
2025-10-31 12:00:00	6.65	0.00	1,548.58	1,115.99	6.70	29.66
2025-10-31 13:00:00	6.65	0.00	1,659.56	1,100.56	6.70	33.72
2025-10-31 14:00:00	6.65	0.00	1,509.04	1,106.34	6.70	33.54
2025-10-31 15:00:00	6.65	0.00	1,668.97	1,078.59	6.70	33.75
2025-10-31 16:00:00	6.65	0.00	1,669.13	1,064.96	6.70	33.93
2025-10-31 17:00:00	6.65	0.00	1,607.22	1,043.38	6.70	32.78
2025-10-31 18:00:00	6.65	0.00	1,556.35	1,030.20	6.70	32.78
2025-10-31 19:00:00	6.65	0.00	1,641.28	1,101.77	6.70	29.40
2025-10-31 20:00:00	6.65	0.00	1,580.11	1,086.80	6.70	31.44
2025-10-31 21:00:00	6.65	0.00	1,589.55	1,053.87	6.70	30.92
2025-10-31 22:00:00	6.65	0.00	1,637.06	1,010.68	6.70	30.48
2025-10-31 23:00:00	6.65	0.00	1,533.08	1,069.55	6.70	31.12

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)	Remark
Max	8.25	44.47	1,645.65	1,199.38	6.80	35.51	
AVG	8.07	21.13	1,421.07	974.17	6.38	28.76	
Min	7.89	0.00	1,201.82	721.57	6.10	23.29	
2025-11-01 00:00:00	8.25	25.19	1,457.97	869.61	6.70	25.11	
2025-11-01 01:00:00	7.89	23.20	1,205.78	884.75	6.70	24.84	
2025-11-01 02:00:00	8.01	33.75	1,436.07	1,074.08	6.70	24.69	
2025-11-01 03:00:00	8.06	15.75	1,379.82	942.09	6.70	24.55	
2025-11-01 04:00:00	8.01	19.09	1,543.41	816.31	6.70	24.78	
2025-11-01 05:00:00	8.18	35.78	1,356.59	966.03	6.70	24.68	
2025-11-01 06:00:00	8.05	33.03	1,416.81	1,007.12	6.70	24.31	
2025-11-01 07:00:00	8.05	3.80	1,282.85	1,123.33	6.70	25.46	
2025-11-01 08:00:00	8.06	32.52	1,399.19	812.95	6.70	26.41	
2025-11-01 09:00:00	7.96	24.35	1,507.03	975.00	6.70	28.55	
2025-11-01 10:00:00	8.22	9.21	1,337.93	955.75	6.70	30.78	
2025-11-01 11:00:00	7.98	36.65	1,460.13	1,103.49	6.70	31.89	
2025-11-01 12:00:00	8.07	26.57	1,346.52	1,184.83	6.70	32.57	
2025-11-01 13:00:00	8.04	34.18	1,628.73	1,188.36	6.70	33.83	
2025-11-01 14:00:00	7.96	7.74	1,420.75	978.53	6.70	34.58	
2025-11-01 15:00:00	8.07	22.54	1,362.83	1,038.44	6.70	33.84	
2025-11-01 16:00:00	8.07	35.79	1,264.42	1,102.54	6.70	32.65	
2025-11-01 17:00:00	8.04	36.78	1,210.15	822.68	6.70	31.24	
2025-11-01 18:00:00	8.25	28.19	1,345.71	809.61	6.70	31.94	
2025-11-01 19:00:00	8.15	21.48	1,241.21	1,022.39	6.70	32.02	
2025-11-01 20:00:00	8.25	14.18	1,410.32	798.24	6.70	29.40	
2025-11-01 21:00:00	8.18	10.08	1,285.51	956.81	6.70	27.08	
2025-11-01 22:00:00	8.00	11.52	1,255.20	902.79	6.70	25.81	
2025-11-01 23:00:00	8.24	28.85	1,548.40	824.68	6.70	25.03	
2025-11-02 00:00:00	8.23	21.82	1,422.64	939.88	6.70	24.60	
2025-11-02 01:00:00	8.16	39.03	1,429.27	968.85	6.70	24.18	
2025-11-02 02:00:00	8.06	8.11	1,634.29	1,012.49	6.70	23.79	
2025-11-02 03:00:00	7.94	14.44	1,572.05	1,185.37	6.70	23.46	
2025-11-02 04:00:00	8.08	35.72	1,276.04	1,112.19	6.70	23.29	
2025-11-02 05:00:00	8.20	30.48	1,324.90	1,035.66	6.70	23.46	
2025-11-02 06:00:00	7.96	20.21	1,400.64	1,164.59	6.70	23.48	
2025-11-02 07:00:00	8.03	16.41	1,505.43	921.55	6.70	25.11	
2025-11-02 08:00:00	8.00	27.13	1,611.10	743.51	6.70	31.17	
2025-11-02 09:00:00	8.18	13.77	1,629.05	971.08	6.70	32.13	
2025-11-02 10:00:00	7.90	36.53	1,591.65	1,107.43	6.70	32.57	
2025-11-02 11:00:00	7.98	1.51	1,344.67	1,000.86	6.70	33.35	
2025-11-02 12:00:00	7.90	3.52	1,598.04	1,097.36	6.70	33.78	
2025-11-02 13:00:00	7.94	30.89	1,644.87	1,102.08	6.70	34.09	
2025-11-02 14:00:00	8.00	38.10	1,274.49	828.57	6.70	34.49	
2025-11-02 15:00:00	8.11	38.50	1,517.78	961.15	6.70	34.29	
2025-11-02 16:00:00	7.89	0.02	1,490.35	880.28	6.70	33.38	
2025-11-02 17:00:00	8.25	1.88	1,449.81	1,011.12	6.70	28.57	
2025-11-02 18:00:00	8.02	23.82	1,459.92	916.13	6.70	25.47	
2025-11-02 19:00:00	8.05	17.72	1,598.85	770.62	6.70	24.28	
2025-11-02 20:00:00	8.18	27.59	1,278.98	811.87	6.70	24.08	
2025-11-02 21:00:00	8.23	13.47	1,394.07	1,197.86	6.57	24.18	
2025-11-02 22:00:00	7.89	0.02	1,288.94	1,118.34	6.30	24.12	
2025-11-02 23:00:00	8.02	16.34	1,450.74	726.37	6.30	23.89	
2025-11-03 00:00:00	8.04	31.83	1,435.59	1,075.20	6.30	23.66	
2025-11-03 01:00:00	7.90	5.89	1,436.27	803.11	6.30	23.55	
2025-11-03 02:00:00	8.15	30.78	1,625.36	1,090.69	6.30	23.57	
2025-11-03 03:00:00	8.16	4.25	1,528.04	938.34	6.30	23.71	
2025-11-03 04:00:00	8.04	14.24	1,607.12	908.09	6.30	23.73	
2025-11-03 05:00:00	8.13	36.22	1,486.12	794.37	6.30	23.55	
2025-11-03 06:00:00	8.06	29.12	1,319.83	833.99	6.30	28.11	
2025-11-03 07:00:00	7.94	37.57	1,472.37	773.81	6.30	31.01	
2025-11-03 08:00:00	7.91	16.46	1,585.16	1,179.81	6.30	31.53	
2025-11-03 09:00:00	8.09	18.19	1,628.19	750.14	6.30	31.95	
2025-11-03 10:00:00	8.05	29.48	1,566.55	1,156.49	6.30	32.24	
2025-11-03 11:00:00	7.96	12.22	1,451.38	1,109.77	6.30	32.69	
2025-11-03 12:00:00	8.25	27.68	1,209.72	919.44	6.30	33.67	
2025-11-03 13:00:00	7.93	31.34	1,473.56	728.04	6.30	34.87	
2025-11-03 14:00:00	8.25	20.71	1,343.96	1,055.31	6.30	35.10	
2025-11-03 15:00:00	8.06	24.97	1,291.69	1,082.17	6.30	34.90	
2025-11-03 16:00:00	8.19	29.49	1,232.29	999.18	6.30	33.46	
2025-11-03 17:00:00	7.98	2.31	1,590.60	1,084.73	6.30	33.13	
2025-11-03 18:00:00	8.05	27.99	1,567.53	1,006.52	6.30	30.41	
2025-11-03 19:00:00	8.08	6.01	1,443.74	753.00	6.30	28.63	
2025-11-03 20:00:00	8.01	21.74	1,459.89	1,090.16	6.30	27.61	
2025-11-03 21:00:00	8.11	26.55	1,495.72	837.18	6.30	26.86	
2025-11-03 22:00:00	8.16	31.19	1,275.40	778.40	6.30	25.69	
2025-11-03 23:00:00	8.09	38.76	1,215.18	1,083.23	6.30	24.81	
2025-11-04 00:00:00	8.05	0.06	1,208.28	994.42	6.30	24.76	
2025-11-04 01:00:00	8.21	15.39	1,560.11	870.92	6.30	24.62	
2025-11-04 02:00:00	8.03	25.48	1,273.14	933.77	6.30	24.72	
2025-11-04 03:00:00	7.97	17.54	1,340.88	846.49	6.30	24.44	
2025-11-04 04:00:00	8.07	18.48	1,346.36	936.62	6.30	24.33	
2025-11-04 05:00:00	8.06	7.11	1,590.97	1,128.29	6.30	24.41	
2025-11-04 06:00:00	8.03	32.41	1,587.12	742.14	6.30	24.53	
2025-11-04 07:00:00	8.22	3.67	1,586.31	1,051.90	6.30	25.84	
2025-11-04 08:00:00	8.11	10.86	1,503.30	1,020.11	6.30	30.48	
2025-11-04 09:00:00	7.90	13.72	1,228.17	1,176.93	6.30	33.74	
2025-11-04 10:00:00	7.97	33.05	1,426.21	1,172.01	6.30	34.76	

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)	Remark
2025-11-04 11:00:00	8.14	34.37	1,322.08	980.76	6.30	35.13	
2025-11-04 12:00:00	7.96	5.55	1,485.30	832.25	6.30	35.12	
2025-11-04 13:00:00	8.03	40.16	1,481.78	847.55	6.30	34.26	
2025-11-04 14:00:00	8.04	33.65	1,269.19	1,155.82	6.30	34.24	
2025-11-04 15:00:00	8.20	17.79	1,240.28	1,050.87	6.30	34.07	
2025-11-04 16:00:00	7.89	0.04	1,531.60	1,106.21	6.30	34.00	
2025-11-04 17:00:00	8.09	26.17	1,207.49	796.24	6.30	32.27	
2025-11-04 18:00:00	8.03	34.51	1,251.08	1,072.48	6.30	30.18	
2025-11-04 19:00:00	8.03	31.42	1,245.03	1,118.61	6.30	28.21	
2025-11-04 20:00:00	8.10	29.28	1,421.43	1,013.25	6.30	26.92	
2025-11-04 21:00:00	8.10	11.93	1,230.15	1,199.38	6.30	26.06	
2025-11-04 22:00:00	8.01	44.40	1,369.42	767.60	6.30	25.45	
2025-11-04 23:00:00	7.95	38.48	1,223.04	1,030.48	6.30	24.94	
2025-11-05 00:00:00	8.13	40.29	1,503.06	1,135.52	6.30	24.55	
2025-11-05 01:00:00	7.93	0.16	1,204.63	869.78	6.30	24.37	
2025-11-05 02:00:00	8.25	7.17	1,509.86	1,141.80	6.30	24.53	
2025-11-05 03:00:00	7.93	28.55	1,548.18	1,039.25	6.30	24.40	
2025-11-05 04:00:00	8.14	6.91	1,588.13	764.23	6.30	24.26	
2025-11-05 05:00:00	8.14	10.49	1,208.37	942.95	6.30	24.13	
2025-11-05 06:00:00	8.22	32.20	1,427.59	1,076.73	6.30	24.89	
2025-11-05 07:00:00	8.11	26.47	1,523.59	921.50	6.30	30.48	
2025-11-05 08:00:00	8.23	22.16	1,455.48	1,104.48	6.30	31.80	
2025-11-05 09:00:00	8.06	21.61	1,468.42	981.33	6.30	31.57	
2025-11-05 10:00:00	8.04	27.32	1,352.13	1,136.24	6.30	31.81	
2025-11-05 11:00:00	8.10	0.27	1,234.10	788.99	6.30	32.19	
2025-11-05 12:00:00	8.08	0.01	1,465.89	947.46	6.30	32.42	
2025-11-05 13:00:00	8.07	9.54	1,203.49	1,126.89	6.30	32.91	
2025-11-05 14:00:00	7.89	26.00	1,388.17	803.25	6.30	33.47	
2025-11-05 15:00:00	7.94	17.03	1,240.39	816.25	6.30	33.81	
2025-11-05 16:00:00	8.07	38.48	1,307.20	895.68	6.30	34.19	
2025-11-05 17:00:00	8.02	29.74	1,645.65	1,137.77	6.30	33.98	
2025-11-05 18:00:00	7.91	24.10	1,327.35	1,124.21	6.30	33.35	
2025-11-05 19:00:00	8.01	0.09	1,593.68	781.48	6.30	33.10	
2025-11-05 20:00:00	7.98	7.14	1,331.91	1,077.61	6.30	32.79	
2025-11-05 21:00:00	7.96	38.41	1,428.85	809.88	6.30	32.49	
2025-11-05 22:00:00	8.05	33.22	1,392.18	1,101.75	6.30	32.16	
2025-11-05 23:00:00	8.24	10.36	1,529.26	1,161.58	6.30	31.87	
2025-11-06 00:00:00	8.24	24.05	1,283.15	818.31	6.30	31.59	
2025-11-06 01:00:00	7.92	19.13	1,544.54	750.13	6.30	31.29	
2025-11-06 02:00:00	8.18	41.08	1,281.88	1,007.92	6.30	30.99	
2025-11-06 03:00:00	8.08	5.83	1,617.92	731.22	6.30	30.75	
2025-11-06 04:00:00	8.21	37.05	1,447.22	1,076.01	6.30	30.52	
2025-11-06 05:00:00	8.19	28.85	1,634.88	1,011.19	6.30	30.25	
2025-11-06 06:00:00	7.97	24.51	1,555.82	1,036.02	6.30	29.99	
2025-11-06 07:00:00	7.96	6.01	1,619.63	899.49	6.39	30.80	
2025-11-06 08:00:00	8.01	21.38	1,304.19	917.29	6.40	31.12	
2025-11-06 09:00:00	7.91	29.27	1,386.90	1,005.64	6.40	31.89	
2025-11-06 10:00:00	8.22	27.66	1,241.03	1,113.10	6.40	32.75	
2025-11-06 11:00:00	7.97	12.69	1,381.63	786.53	6.40	33.72	
2025-11-06 12:00:00	8.02	23.57	1,468.30	1,026.52	6.40	34.64	
2025-11-06 13:00:00	8.12	11.99	1,406.50	923.17	6.40	34.71	
2025-11-06 14:00:00	8.16	0.00	1,468.32	816.85	6.40	35.05	
2025-11-06 15:00:00	7.89	0.00	1,418.55	933.82	6.40	35.11	
2025-11-06 16:00:00	8.23	0.08	1,382.89	986.96	6.40	34.01	
2025-11-06 17:00:00	8.22	1.12	1,429.60	917.49	6.40	34.61	
2025-11-06 18:00:00	7.94	22.32	1,455.97	891.35	6.40	34.92	
2025-11-06 19:00:00	8.04	20.30	1,602.44	994.40	6.40	34.53	
2025-11-06 20:00:00	8.00	28.32	1,306.05	1,168.18	6.40	34.17	
2025-11-06 21:00:00	8.24	17.10	1,432.11	963.41	6.40	33.79	
2025-11-06 22:00:00	8.16	39.33	1,492.12	1,046.90	6.40	33.44	
2025-11-06 23:00:00	8.12	22.83	1,410.11	1,146.46	6.40	33.02	
2025-11-07 00:00:00	8.09	12.57	1,401.37	911.15	6.40	32.72	
2025-11-07 01:00:00	8.08	21.03	1,527.04	1,187.81	6.40	32.40	
2025-11-07 02:00:00	7.98	31.84	1,371.39	1,164.76	6.40	32.07	
2025-11-07 03:00:00	7.95	12.40	1,524.48	873.99	6.40	31.72	
2025-11-07 04:00:00	8.21	19.35	1,325.48	1,195.97	6.40	31.37	
2025-11-07 05:00:00	8.13	0.04	1,343.67	909.07	6.40	31.11	
2025-11-07 06:00:00	8.01	10.49	1,211.20	799.51	6.40	30.79	
2025-11-07 07:00:00	8.25	39.11	1,375.19	740.94	6.40	30.70	
2025-11-07 08:00:00	8.19	36.73	1,538.30	1,139.15	6.40	31.25	
2025-11-07 09:00:00	7.96	0.01	1,203.34	868.41	6.40	32.90	
2025-11-07 10:00:00	8.13	12.77	1,593.30	967.71	6.40	33.50	
2025-11-07 11:00:00	8.23	31.47	1,254.68	756.01	6.40	34.16	
2025-11-07 12:00:00	8.22	35.86	1,271.72	1,082.35	6.40	34.44	
2025-11-07 13:00:00	8.04	20.20	1,435.85	1,023.88	6.40	35.08	
2025-11-07 14:00:00	7.92	1.08	1,492.05	835.16	6.40	34.34	
2025-11-07 15:00:00	8.16	20.38	1,312.03	1,159.36	6.40	34.12	
2025-11-07 16:00:00	8.12	41.90	1,624.77	1,118.83	6.40	34.95	
2025-11-07 17:00:00	8.00	27.82	1,562.71	1,138.82	6.40	32.77	
2025-11-07 18:00:00	8.04	30.99	1,477.98	1,049.49	6.40	30.22	
2025-11-07 19:00:00	7.94	40.30	1,214.71	723.75	6.40	28.47	
2025-11-07 20:00:00	8.10	20.10	1,315.98	963.07	6.40	27.20	
2025-11-07 21:00:00	8.00	34.28	1,232.46	826.32	6.40	26.31	
2025-11-07 22:00:00	7.94	21.57	1,385.51	1,181.09	6.40	25.62	
2025-11-07 23:00:00	8.14	42.08	1,451.96	1,119.47	6.40	25.20	
2025-11-08 00:00:00	8.15	36.05	1,577.08	799.00	6.40	24.84	

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)	Remark
2025-11-08 01:00:00	8.17	25.58	1,458.04	1,125.26	6.40	24.43	
2025-11-08 02:00:00	7.99	34.25	1,319.72	1,010.11	6.40	24.29	
2025-11-08 03:00:00	7.98	9.66	1,358.24	755.39	6.40	24.19	
2025-11-08 04:00:00	8.17	0.04	1,343.26	1,154.64	6.40	24.06	
2025-11-08 05:00:00	8.01	21.53	1,567.83	1,064.47	6.40	24.08	
2025-11-08 06:00:00	8.08	6.95	1,314.29	849.10	6.40	24.11	
2025-11-08 07:00:00	8.07	13.64	1,505.71	881.83	6.40	25.10	
2025-11-08 08:00:00	8.22	21.35	1,418.46	1,152.87	6.40	29.04	
2025-11-08 09:00:00	8.13	24.33	1,623.68	1,115.75	6.40	30.16	
2025-11-08 10:00:00	8.13	35.84	1,217.77	821.80	6.40	31.68	
2025-11-08 11:00:00	7.97	5.25	1,421.34	1,091.65	6.40	32.28	
2025-11-08 12:00:00	8.17	23.11	1,215.25	824.02	6.40	33.87	
2025-11-08 13:00:00	8.07	15.54	1,643.06	1,181.79	6.40	34.27	
2025-11-08 14:00:00	8.21	44.43	1,212.02	948.49	6.40	34.33	
2025-11-08 15:00:00	8.13	16.88	1,609.80	1,015.91	6.40	35.00	
2025-11-08 16:00:00	8.01	23.81	1,609.75	766.17	6.40	34.84	
2025-11-08 17:00:00	8.20	6.03	1,547.09	1,187.74	6.40	33.85	
2025-11-08 18:00:00	8.24	7.57	1,327.06	1,050.82	6.40	30.99	
2025-11-08 19:00:00	7.90	32.74	1,459.52	863.07	6.40	29.09	
2025-11-08 20:00:00	7.99	24.51	1,496.29	1,137.37	6.40	27.76	
2025-11-08 21:00:00	8.15	13.04	1,383.08	893.60	6.40	26.82	
2025-11-08 22:00:00	8.24	9.63	1,397.67	825.46	6.40	26.10	
2025-11-08 23:00:00	8.03	0.01	1,358.86	1,013.52	6.40	25.81	
2025-11-09 00:00:00	8.18	18.19	1,304.30	886.50	6.40	25.49	
2025-11-09 01:00:00	8.05	28.47	1,279.13	986.85	6.40	25.25	
2025-11-09 02:00:00	8.06	40.44	1,347.89	804.20	6.40	24.92	
2025-11-09 03:00:00	8.07	34.36	1,584.88	936.69	6.40	24.69	
2025-11-09 04:00:00	8.12	24.94	1,276.85	1,174.92	6.40	24.45	
2025-11-09 05:00:00	8.06	13.82	1,583.18	901.90	6.40	24.27	
2025-11-09 06:00:00	8.13	15.39	1,607.07	892.44	6.40	24.28	
2025-11-09 07:00:00	7.93	17.45	1,265.71	1,106.58	6.40	25.14	
2025-11-09 08:00:00	8.14	35.43	1,574.68	887.04	6.40	27.07	
2025-11-09 09:00:00	7.91	29.37	1,254.73	940.02	6.40	27.21	
2025-11-09 10:00:00	7.97	18.27	1,258.85	746.48	6.40	29.36	
2025-11-09 11:00:00	7.93	32.58	1,449.66	908.06	6.40	31.06	
2025-11-09 12:00:00	8.03	22.13	1,331.39	1,179.55	6.40	33.16	
2025-11-09 13:00:00	7.94	12.52	1,327.46	971.34	6.40	34.43	
2025-11-09 14:00:00	7.95	13.75	1,393.17	1,174.07	6.40	35.05	
2025-11-09 15:00:00	8.02	41.22	1,408.22	1,191.69	6.40	34.75	
2025-11-09 16:00:00	7.98	36.98	1,557.81	780.41	6.40	34.16	
2025-11-09 17:00:00	7.99	0.00	1,224.91	1,193.24	6.40	33.79	
2025-11-09 18:00:00	7.96	39.30	1,253.15	863.05	6.43	32.05	
2025-11-09 19:00:00	8.09	34.43	1,590.06	769.61	6.50	28.76	
2025-11-09 20:00:00	7.90	35.61	1,475.32	897.68	6.50	25.11	
2025-11-09 21:00:00	7.92	29.62	1,267.54	1,062.15	6.50	24.83	
2025-11-09 22:00:00	8.20	6.17	1,521.63	773.32	6.50	24.57	
2025-11-09 23:00:00	8.25	19.35	1,446.39	943.51	6.50	24.53	
2025-11-10 00:00:00	7.95	3.57	1,452.17	1,009.78	6.50	24.59	
2025-11-10 01:00:00	7.92	5.67	1,237.85	819.12	6.50	24.35	
2025-11-10 02:00:00	8.22	14.80	1,508.89	1,139.47	6.50	24.12	
2025-11-10 03:00:00	8.11	8.99	1,385.26	794.80	6.50	23.94	
2025-11-10 04:00:00	8.10	13.65	1,490.15	744.56	6.50	23.81	
2025-11-10 05:00:00	7.91	40.35	1,644.94	1,182.23	6.50	23.66	
2025-11-10 06:00:00	7.91	27.21	1,529.72	1,087.53	6.50	23.75	
2025-11-10 07:00:00	8.09	16.32	1,487.25	775.07	6.50	26.04	
2025-11-10 08:00:00	8.24	6.92	1,611.30	900.28	6.50	28.98	
2025-11-10 09:00:00	8.10	26.27	1,310.41	1,108.63	6.50	29.61	
2025-11-10 10:00:00	7.89	15.40	1,635.33	801.56	6.50	30.60	
2025-11-10 11:00:00	8.00	27.74	1,478.41	1,013.12	6.50	31.25	
2025-11-10 12:00:00	8.08	11.23	1,301.12	905.53	6.50	33.33	
2025-11-10 13:00:00	7.91	0.14	1,378.11	975.66	6.50	34.22	
2025-11-10 14:00:00	7.91	6.98	1,301.30	846.85	6.50	34.71	
2025-11-10 15:00:00	8.02	21.00	1,497.57	1,019.11	6.50	35.09	
2025-11-10 16:00:00	8.18	22.95	1,277.72	1,113.17	6.50	32.46	
2025-11-10 17:00:00	7.97	31.89	1,215.30	893.37	6.50	30.55	
2025-11-10 18:00:00	8.15	6.80	1,332.77	980.41	6.50	28.43	
2025-11-10 19:00:00	8.07	35.89	1,324.60	1,108.95	6.50	27.19	
2025-11-10 20:00:00	8.05	37.01	1,211.14	740.54	6.50	26.42	
2025-11-10 21:00:00	8.25	37.08	1,629.78	856.82	6.50	25.84	
2025-11-10 22:00:00	8.08	0.00	1,619.90	763.32	6.50	25.51	
2025-11-10 23:00:00	8.08	38.11	1,558.07	761.06	6.50	25.34	
2025-11-11 00:00:00	8.05	18.56	1,211.13	1,060.44	6.50	25.06	
2025-11-11 01:00:00	8.14	22.95	1,449.85	791.26	6.50	24.85	
2025-11-11 02:00:00	7.98	17.13	1,203.92	964.24	6.50	24.81	
2025-11-11 03:00:00	7.91	0.04	1,342.69	732.49	6.50	24.67	
2025-11-11 04:00:00	8.00	31.54	1,548.25	910.95	6.50	24.39	
2025-11-11 05:00:00	7.91	14.87	1,286.05	1,117.02	6.50	24.25	
2025-11-11 06:00:00	8.04	32.34	1,579.15	1,131.82	6.50	24.36	
2025-11-11 07:00:00	8.10	0.03	1,409.41	721.57	6.50	25.13	
2025-11-11 08:00:00	7.93	30.30	1,311.16	855.91	6.50	27.64	
2025-11-11 09:00:00	8.20	0.19	1,470.36	941.55	6.50	31.07	
2025-11-11 10:00:00	7.96	37.33	1,621.82	952.04	6.50	34.57	
2025-11-11 11:00:00	8.22	20.92	1,570.52	1,185.23	6.50	34.76	
2025-11-11 12:00:00	8.15	11.20	1,463.64	984.79	6.50	35.46	
2025-11-11 13:00:00	8.05	35.44	1,314.52	883.37	6.50	35.45	
2025-11-11 14:00:00	7.95	5.25	1,533.39	1,015.07	6.50	34.35	

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)	Remark
2025-11-11 15:00:00	7.90	22.04	1,513.14	882.49	6.50	34.95	
2025-11-11 16:00:00	8.23	0.27	1,255.18	1,012.80	6.50	32.75	
2025-11-11 17:00:00	8.11	8.55	1,636.58	1,060.47	6.50	30.46	
2025-11-11 18:00:00	7.97	3.74	1,366.27	970.89	6.50	27.40	
2025-11-11 19:00:00	7.96	34.92	1,407.43	1,168.62	6.50	25.24	
2025-11-11 20:00:00	8.06	9.53	1,614.03	1,148.74	6.50	24.65	
2025-11-11 21:00:00	8.04	17.13	1,439.27	865.24	6.50	24.53	
2025-11-11 22:00:00	8.17	34.92	1,418.02	976.85	6.50	24.62	
2025-11-11 23:00:00	8.12	39.61	1,211.35	1,155.04	6.50	24.60	
2025-11-12 00:00:00	8.06	25.47	1,606.60	970.53	6.50	24.54	
2025-11-12 01:00:00	8.24	18.73	1,270.77	824.34	6.50	24.24	
2025-11-12 02:00:00	8.11	33.03	1,636.50	792.58	6.50	24.19	
2025-11-12 03:00:00	7.96	27.32	1,368.23	1,105.44	6.50	24.26	
2025-11-12 04:00:00	8.00	0.36	1,632.90	1,058.52	6.50	24.15	
2025-11-12 05:00:00	8.16	21.28	1,381.73	983.80	6.50	24.13	
2025-11-12 06:00:00	7.96	12.11	1,457.55	906.94	6.50	24.12	
2025-11-12 07:00:00	8.04	3.85	1,379.27	1,073.51	6.50	25.64	
2025-11-12 08:00:00	7.90	33.67	1,354.31	813.98	6.50	28.71	
2025-11-12 09:00:00	7.93	35.64	1,419.80	1,030.71	6.50	30.81	
2025-11-12 10:00:00	7.90	0.05	1,516.03	903.03	6.50	32.96	
2025-11-12 11:00:00	7.92	0.00	1,272.74	1,045.92	6.50	33.03	
2025-11-12 12:00:00	8.22	5.79	1,313.17	864.31	6.50	34.57	
2025-11-12 13:00:00	8.09	35.28	1,489.99	889.45	6.50	35.01	
2025-11-12 14:00:00	8.07	36.86	1,447.88	1,036.34	6.50	34.74	
2025-11-12 15:00:00	8.14	35.76	1,211.63	1,058.00	6.50	34.24	
2025-11-12 16:00:00	8.17	16.79	1,570.01	1,131.52	6.50	34.06	
2025-11-12 17:00:00	8.03	15.83	1,241.95	1,046.40	6.50	33.94	
2025-11-12 18:00:00	8.20	21.07	1,202.36	761.24	6.50	30.56	
2025-11-12 19:00:00	8.07	37.29	1,518.35	729.43	6.50	29.10	
2025-11-12 20:00:00	8.23	11.62	1,460.67	869.35	6.50	27.69	
2025-11-12 21:00:00	8.24	0.00	1,603.21	858.68	6.50	26.73	
2025-11-12 22:00:00	7.93	29.06	1,636.61	1,076.12	6.50	26.18	
2025-11-12 23:00:00	7.96	34.85	1,320.23	846.37	6.50	26.10	
2025-11-13 00:00:00	7.93	26.69	1,485.50	1,121.87	6.50	25.63	
2025-11-13 01:00:00	8.06	8.26	1,272.47	1,076.00	6.50	25.15	
2025-11-13 02:00:00	7.96	12.05	1,607.62	819.08	6.50	24.84	
2025-11-13 03:00:00	7.94	35.87	1,360.62	776.41	6.50	24.69	
2025-11-13 04:00:00	8.21	6.84	1,482.77	1,131.41	6.50	24.58	
2025-11-13 05:00:00	8.05	16.58	1,376.86	978.57	6.50	24.37	
2025-11-13 06:00:00	8.05	18.27	1,471.79	776.74	6.50	24.43	
2025-11-13 07:00:00	8.20	41.25	1,303.30	960.67	6.50	25.53	
2025-11-13 08:00:00	8.22	22.90	1,298.18	723.32	6.50	27.92	
2025-11-13 09:00:00	8.08	9.77	1,440.28	900.10	6.50	28.11	
2025-11-13 10:00:00	8.21	10.52	1,592.31	961.27	6.50	29.57	
2025-11-13 11:00:00	8.24	16.98	1,234.61	1,081.88	6.50	30.89	
2025-11-13 12:00:00	8.13	18.64	1,287.11	726.91	6.50	32.34	
2025-11-13 13:00:00	8.20	24.69	1,246.30	994.00	6.50	33.76	
2025-11-13 14:00:00	7.90	36.22	1,237.58	899.42	6.50	34.90	
2025-11-13 15:00:00	8.19	12.06	1,335.50	889.48	6.50	33.69	
2025-11-13 16:00:00	8.04	24.57	1,588.44	1,129.47	6.50	32.83	
2025-11-13 17:00:00	8.02	40.25	1,391.41	968.28	6.50	31.66	
2025-11-13 18:00:00	7.93	26.13	1,528.32	1,111.00	6.50	28.43	
2025-11-13 19:00:00	8.09	33.29	1,562.71	1,135.86	6.50	27.20	
2025-11-13 20:00:00	8.20	0.00	1,495.17	1,094.25	6.50	26.24	
2025-11-13 21:00:00	8.24	4.82	1,204.89	929.85	6.50	25.49	
2025-11-13 22:00:00	8.19	23.42	1,309.25	1,177.96	6.50	24.99	
2025-11-13 23:00:00	8.16	13.83	1,536.82	963.25	6.50	24.81	
2025-11-14 00:00:00	8.15	25.43	1,489.85	789.01	6.50	24.85	
2025-11-14 01:00:00	8.15	26.28	1,442.56	1,145.90	6.50	24.59	
2025-11-14 02:00:00	8.17	41.98	1,252.57	962.53	6.50	24.23	
2025-11-14 03:00:00	8.18	0.34	1,523.60	1,193.01	6.50	24.25	
2025-11-14 04:00:00	8.08	17.05	1,431.52	1,009.71	6.50	24.40	
2025-11-14 05:00:00	8.05	33.69	1,412.12	1,059.94	6.50	24.56	
2025-11-14 06:00:00	8.05	38.10	1,470.33	837.44	6.50	24.79	
2025-11-14 07:00:00	7.90	19.41	1,492.69	799.39	6.50	26.71	
2025-11-14 08:00:00	8.24	37.32	1,596.78	1,034.05	6.50	27.23	
2025-11-14 09:00:00	8.23	10.94	1,591.38	1,188.13	6.50	28.21	
2025-11-14 10:00:00	8.21	29.21	1,357.27	1,037.48	6.50	29.75	
2025-11-14 11:00:00	8.16	8.72	1,241.43	1,134.02	6.50	31.18	
2025-11-14 12:00:00	8.11	28.72	1,574.50	1,187.50	6.50	33.10	
2025-11-14 13:00:00	7.90	33.31	1,513.70	895.26	6.50	34.14	
2025-11-14 14:00:00	8.25	36.51	1,619.63	896.78	6.50	35.51	
2025-11-14 15:00:00	8.11	11.66	1,586.79	1,177.29	6.50	34.03	
2025-11-14 16:00:00	8.21	0.29	1,354.26	1,060.23	6.50	32.18	
2025-11-14 17:00:00	7.90	21.66	1,349.18	1,086.40	6.50	30.01	
2025-11-14 18:00:00	8.17	23.26	1,345.98	791.03	6.50	28.31	
2025-11-14 19:00:00	8.06	22.70	1,514.55	899.34	6.50	27.21	
2025-11-14 20:00:00	8.05	28.93	1,352.32	769.65	6.50	26.53	
2025-11-14 21:00:00	8.18	14.35	1,446.15	889.12	6.50	25.93	
2025-11-14 22:00:00	7.94	2.39	1,458.25	832.69	6.50	25.62	
2025-11-14 23:00:00	8.05	14.97	1,593.68	970.26	6.50	25.40	
2025-11-15 00:00:00	8.17	6.52	1,213.12	1,187.47	6.50	25.11	
2025-11-15 01:00:00	8.10	4.15	1,361.96	1,170.42	6.50	24.75	
2025-11-15 02:00:00	8.02	34.18	1,527.60	848.57	6.50	24.84	
2025-11-15 03:00:00	8.25	11.55	1,605.11	911.20	6.50	24.81	
2025-11-15 04:00:00	8.05	10.10	1,334.17	1,068.37	6.50	24.74	

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)	Remark
2025-11-15 05:00:00	8.20	0.38	1,564.55	1,190.57	6.50	24.73	
2025-11-15 06:00:00	8.18	10.67	1,203.83	1,123.54	6.50	24.86	
2025-11-15 07:00:00	7.95	28.41	1,371.64	791.45	6.50	25.81	
2025-11-15 08:00:00	8.19	29.94	1,258.47	1,023.98	6.50	29.13	
2025-11-15 09:00:00	8.03	24.85	1,279.79	889.45	6.59	30.28	
2025-11-15 10:00:00	8.17	16.66	1,202.69	1,008.81	6.80	31.71	
2025-11-15 11:00:00	8.15	36.35	1,621.83	866.57	6.80	33.13	
2025-11-15 12:00:00	8.13	20.11	1,632.90	996.18	6.80	34.54	
2025-11-15 13:00:00	8.22	36.68	1,528.11	1,056.66	6.80	35.15	
2025-11-15 14:00:00	8.13	7.93	1,345.89	913.06	6.80	32.03	
2025-11-15 15:00:00	8.12	22.97	1,234.45	792.51	6.80	28.92	
2025-11-15 16:00:00	7.90	0.00	1,567.18	1,164.83	6.80	26.17	
2025-11-15 17:00:00	7.90	36.13	1,633.69	1,197.37	6.80	25.61	
2025-11-15 18:00:00	8.05	18.06	1,313.07	1,090.04	6.80	25.31	
2025-11-15 19:00:00	7.90	27.56	1,510.37	1,071.32	6.80	24.65	
2025-11-15 20:00:00	8.09	27.31	1,511.71	860.72	6.80	24.52	
2025-11-15 21:00:00	7.97	20.60	1,506.06	1,036.34	6.74	27.95	
2025-11-15 22:00:00	8.25	22.22	1,371.23	1,108.14	6.70	30.71	
2025-11-15 23:00:00	8.03	36.38	1,627.57	1,184.65	6.70	30.51	
2025-11-16 00:00:00	8.24	33.07	1,404.11	1,140.96	6.70	30.36	
2025-11-16 01:00:00	7.98	26.60	1,622.08	749.34	6.70	30.18	
2025-11-16 02:00:00	8.10	28.88	1,615.02	1,008.05	6.70	30.01	
2025-11-16 03:00:00	7.98	28.04	1,308.80	941.65	6.70	29.88	
2025-11-16 04:00:00	7.94	22.94	1,257.84	1,171.18	6.70	29.74	
2025-11-16 05:00:00	8.25	9.50	1,219.00	1,048.14	6.70	29.57	
2025-11-16 06:00:00	8.06	34.79	1,492.43	953.93	6.70	28.67	
2025-11-16 07:00:00	7.98	22.28	1,508.35	1,127.04	6.51	27.29	
2025-11-16 08:00:00	7.99	28.10	1,253.55	1,100.28	6.10	28.12	
2025-11-16 09:00:00	7.95	34.14	1,268.61	990.34	6.10	29.06	
2025-11-16 10:00:00	7.89	7.25	1,293.81	847.10	6.10	28.50	
2025-11-16 11:00:00	8.24	31.29	1,273.86	990.63	6.10	28.13	
2025-11-16 12:00:00	7.93	0.00	1,291.60	955.65	6.10	27.83	
2025-11-16 13:00:00	7.95	25.26	1,552.19	761.86	6.10	27.93	
2025-11-16 14:00:00	8.24	0.00	1,306.26	1,187.33	6.10	27.49	
2025-11-16 15:00:00	8.22	21.26	1,596.37	1,100.84	6.10	27.79	
2025-11-16 16:00:00	8.12	22.64	1,227.00	983.04	6.10	28.85	
2025-11-16 17:00:00	8.16	41.69	1,380.27	743.03	6.10	28.79	
2025-11-16 18:00:00	7.91	27.53	1,228.81	1,173.52	6.10	28.51	
2025-11-16 19:00:00	8.25	1.53	1,524.50	1,080.63	6.10	28.23	
2025-11-16 20:00:00	8.10	8.26	1,352.55	887.94	6.10	28.20	
2025-11-16 21:00:00	8.15	18.13	1,503.94	824.41	6.10	27.95	
2025-11-16 22:00:00	7.96	31.46	1,221.67	853.80	6.10	27.61	
2025-11-16 23:00:00	8.11	31.02	1,457.64	1,010.71	6.10	27.36	
2025-11-17 00:00:00	7.95	41.83	1,278.62	1,165.88	6.10	27.40	
2025-11-17 01:00:00	8.24	28.15	1,245.25	1,143.26	6.10	27.20	
2025-11-17 02:00:00	8.21	41.50	1,626.34	878.27	6.10	26.93	
2025-11-17 03:00:00	7.98	41.02	1,281.59	968.34	6.10	27.03	
2025-11-17 04:00:00	8.18	25.59	1,415.58	1,021.51	6.10	27.08	
2025-11-17 05:00:00	8.11	21.63	1,555.43	1,169.96	6.10	26.85	
2025-11-17 06:00:00	8.24	36.90	1,222.01	879.43	6.10	25.87	
2025-11-17 07:00:00	8.21	31.49	1,639.87	853.37	6.10	26.12	
2025-11-17 08:00:00	8.23	21.25	1,536.42	781.06	6.10	26.87	
2025-11-17 09:00:00	7.89	29.50	1,366.65	1,115.89	6.10	27.90	
2025-11-17 10:00:00	8.21	20.50	1,255.30	802.34	6.10	30.33	
2025-11-17 11:00:00	8.08	29.35	1,406.10	836.80	6.10	32.95	
2025-11-17 12:00:00	8.02	28.94	1,375.94	1,136.59	6.10	33.02	
2025-11-17 13:00:00	7.90	7.27	1,208.04	1,022.56	6.10	34.78	
2025-11-17 14:00:00	8.13	23.64	1,568.38	820.33	6.10	31.96	
2025-11-17 15:00:00	8.13	23.38	1,263.24	764.58	6.10	29.62	
2025-11-17 16:00:00	8.20	0.03	1,403.95	741.75	6.10	29.84	
2025-11-17 17:00:00	7.94	38.64	1,607.46	839.07	6.10	28.88	
2025-11-17 18:00:00	7.95	22.27	1,462.72	1,033.43	6.10	27.15	
2025-11-17 19:00:00	8.09	31.97	1,383.08	990.17	6.10	26.05	
2025-11-17 20:00:00	8.07	30.72	1,310.90	1,024.07	6.10	25.35	
2025-11-17 21:00:00	7.96	32.78	1,545.79	1,158.03	6.10	24.93	
2025-11-17 22:00:00	8.00	24.94	1,275.04	1,125.13	6.10	24.82	
2025-11-17 23:00:00	7.99	31.96	1,449.30	989.20	6.10	24.71	
2025-11-18 00:00:00	7.99	16.39	1,529.19	887.44	6.10	24.48	
2025-11-18 01:00:00	8.12	19.50	1,338.53	803.39	6.10	24.55	
2025-11-18 02:00:00	8.00	0.91	1,452.18	919.41	6.10	24.42	
2025-11-18 03:00:00	8.01	22.96	1,483.66	1,124.02	6.10	24.30	
2025-11-18 04:00:00	8.15	37.07	1,278.23	1,178.31	6.10	24.38	
2025-11-18 05:00:00	7.92	0.00	1,421.82	985.64	6.10	27.59	
2025-11-18 06:00:00	8.04	37.92	1,421.05	991.36	6.10	31.13	
2025-11-18 07:00:00	7.97	0.52	1,479.03	1,155.86	6.10	31.29	
2025-11-18 08:00:00	8.14	14.61	1,253.17	1,045.53	6.10	31.33	
2025-11-18 09:00:00	8.12	18.56	1,641.03	1,191.41	6.10	31.32	
2025-11-18 10:00:00	7.99	36.46	1,322.78	1,172.21	6.10	31.32	
2025-11-18 11:00:00	7.99	9.67	1,521.07	829.61	6.10	30.38	
2025-11-18 12:00:00	8.24	31.78	1,455.35	1,055.22	6.10	26.51	
2025-11-18 13:00:00	7.98	28.39	1,518.39	752.71	6.10	26.16	
2025-11-18 14:00:00	8.00	20.00	1,470.38	947.14	6.10	27.94	
2025-11-18 15:00:00	8.04	22.10	1,474.49	1,116.97	6.10	28.40	
2025-11-18 16:00:00	8.25	29.65	1,315.93	911.22	6.10	27.27	
2025-11-18 17:00:00	8.22	33.90	1,405.82	948.85	6.10	25.91	
2025-11-18 18:00:00	8.21	12.78	1,351.69	884.05	6.10	25.02	

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)	Remark
2025-11-29 13:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	หมายเหตุ น้ำท่วมโรงไฟฟ้า ตั้งแต่ 22 Nov 25 Shutdown ถึง 14 Dec 25
2025-11-29 14:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-29 15:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-29 16:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-29 17:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-29 18:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-29 19:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-29 20:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-29 21:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-29 22:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-29 23:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 00:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 01:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 02:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 03:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 04:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 05:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 06:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 07:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 08:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 09:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 10:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 11:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 12:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 13:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 14:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 15:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 16:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 17:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 18:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 19:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 20:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 21:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 22:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-11-30 23:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	

Report Date/Time	10GMB30CQ001XQ01 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)	Remark
Max	8.32	48.38	1680.28	1215.30	6.60	35.45	
AVG	8.17	18.27	1520.61	1205.25	6.45	29.72	
Min	8.02	0.00	1368.25	1195.01	6.30	23.75	
2025-12-01 00:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	หมายเหตุ น้ำท่วมโรงไฟฟ้า ตั้งแต่ 22 Nov 25 Shutdown ถึง 14 Dec 25
2025-12-01 01:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 02:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 03:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 04:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 05:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 06:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 07:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 08:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 09:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 10:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 11:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 12:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 13:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 14:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 15:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 16:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 17:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 18:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 19:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 20:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 21:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 22:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-01 23:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 00:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 01:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 02:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 03:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 04:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 05:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 06:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 07:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 08:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 09:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 10:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 11:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 12:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 13:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 14:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 15:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 16:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 17:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 18:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 19:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 20:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 21:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 22:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-02 23:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 00:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 01:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 02:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 03:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 04:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 05:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 06:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 07:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 08:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 09:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 10:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 11:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 12:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 13:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 14:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 15:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 16:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 17:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 18:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 19:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 20:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 21:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 22:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-03 23:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 00:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 01:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 02:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 03:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 04:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 05:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 06:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 07:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 08:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 09:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 10:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 11:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 12:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-04 13:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	

[illegible]

[illegible]

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)	Remark
2025-12-12 00:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	หมายเหตุ น้ำท่วมโรงไฟฟ้า ตั้งแต่ 22 Nov 25 Shutdown ถึง 14 Dec 25
2025-12-12 01:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 02:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 03:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 04:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 05:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 06:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 07:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 08:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 09:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 10:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 11:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 12:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 13:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 14:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 15:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 16:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 17:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 18:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 19:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 20:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 21:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 22:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-12 23:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 00:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 01:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 02:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 03:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 04:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 05:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 06:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 07:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 08:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 09:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 10:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 11:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 12:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 13:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 14:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 15:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 16:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 17:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 18:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 19:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 20:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 21:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 22:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-13 23:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-14 00:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-14 01:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-14 02:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-14 03:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-14 04:00:00	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	Shutdown	
2025-12-14 05:00:00	8.22	46.26	1,534.25	1,206.55	6.39	26.90	
2025-12-14 06:00:00	8.25	45.96	1,373.16	1,205.58	6.38	27.10	
2025-12-14 07:00:00	8.26	46.62	1,505.92	1,204.89	6.37	27.26	
2025-12-14 08:00:00	8.05	44.47	1,394.17	1,197.69	6.49	26.78	
2025-12-14 09:00:00	8.22	44.86	1,424.88	1,202.26	6.40	29.19	
2025-12-14 10:00:00	8.29	48.38	1,560.04	1,210.00	6.34	30.29	
2025-12-14 11:00:00	8.05	46.71	1,435.97	1,214.25	6.53	31.39	
2025-12-14 12:00:00	8.26	44.25	1,543.98	1,197.17	6.58	31.46	
2025-12-14 13:00:00	8.32	46.94	1,387.24	1,214.88	6.37	31.72	
2025-12-14 14:00:00	8.25	45.41	1,603.36	1,201.99	6.39	31.95	
2025-12-14 15:00:00	8.25	45.79	1,421.33	1,196.23	6.46	31.98	
2025-12-14 16:00:00	8.09	45.88	1,610.40	1,199.90	6.37	30.84	
2025-12-14 17:00:00	8.19	47.50	1,436.07	1,195.51	6.35	29.66	
2025-12-14 18:00:00	8.28	46.94	1,467.49	1,199.31	6.48	28.40	
2025-12-14 19:00:00	8.04	47.10	1,576.18	1,212.90	6.49	26.97	
2025-12-14 20:00:00	8.26	46.95	1,389.96	1,206.76	6.31	26.76	
2025-12-14 21:00:00	8.11	46.75	1,676.49	1,204.45	6.35	26.82	
2025-12-14 22:00:00	8.05	48.00	1,518.40	1,200.84	6.48	26.95	
2025-12-14 23:00:00	8.03	45.27	1,412.60	1,203.64	6.33	26.93	
2025-12-15 00:00:00	8.20	45.76	1,479.36	1,202.25	6.58	27.09	
2025-12-15 01:00:00	8.32	46.19	1,501.46	1,205.65	6.51	26.98	
2025-12-15 02:00:00	8.23	48.26	1,440.72	1,202.27	6.47	27.05	
2025-12-15 03:00:00	8.14	46.54	1,530.58	1,202.78	6.44	27.20	
2025-12-15 04:00:00	8.05	45.03	1,604.65	1,201.88	6.55	27.50	
2025-12-15 05:00:00	8.12	46.83	1,368.25	1,206.10	6.40	27.50	
2025-12-15 06:00:00	8.19	47.77	1,442.80	1,198.94	6.49	27.31	
2025-12-15 07:00:00	8.07	47.17	1,615.24	1,199.38	6.41	27.86	
2025-12-15 08:00:00	8.13	45.46	1,424.28	1,198.55	6.40	28.90	
2025-12-15 09:00:00	8.11	44.62	1,417.24	1,206.45	6.35	27.26	
2025-12-15 10:00:00	8.29	44.23	1,604.88	1,198.45	6.33	27.49	
2025-12-15 11:00:00	8.20	45.53	1,635.07	1,215.00	6.47	28.14	
2025-12-15 12:00:00	8.28	45.17	1,478.04	1,202.29	6.35	29.91	
2025-12-15 13:00:00	8.05	46.61	1,578.74	1,196.51	6.48	27.56	
2025-12-15 14:00:00	8.16	45.04	1,629.70	1,198.84	6.52	27.28	
2025-12-15 15:00:00	8.11	46.70	1,406.65	1,213.78	6.39	26.56	
2025-12-15 16:00:00	8.15	44.31	1,461.24	1,198.43	6.45	27.33	

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ01 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)	Remark
2025-12-15 17:00:00	8.06	46.49	1,484.34	1,202.10	6.47	27.97	
2025-12-15 18:00:00	8.10	45.49	1,653.12	1,205.52	6.47	28.25	
2025-12-15 19:00:00	8.05	47.13	1,379.14	1,203.74	6.42	28.08	
2025-12-15 20:00:00	8.25	46.62	1,555.65	1,213.57	6.52	27.97	
2025-12-15 21:00:00	8.16	45.87	1,370.37	1,195.11	6.53	27.88	
2025-12-15 22:00:00	8.04	45.09	1,650.81	1,203.39	6.34	27.84	
2025-12-15 23:00:00	8.12	44.55	1,557.12	1,209.59	6.40	27.76	
2025-12-16 00:00:00	8.17	46.22	1,431.03	1,207.06	6.56	27.68	
2025-12-16 01:00:00	8.28	46.44	1,514.77	1,196.47	6.51	27.61	
2025-12-16 02:00:00	8.28	47.84	1,597.50	1,196.37	6.43	27.53	
2025-12-16 03:00:00	8.28	46.12	1,627.28	1,209.18	6.59	27.44	
2025-12-16 04:00:00	8.31	46.68	1,636.62	1,196.31	6.47	27.33	
2025-12-16 05:00:00	8.19	45.44	1,498.08	1,205.91	6.57	27.23	
2025-12-16 06:00:00	8.22	47.46	1,531.14	1,207.53	6.52	27.13	
2025-12-16 07:00:00	8.06	46.37	1,422.92	1,202.52	6.35	27.12	
2025-12-16 08:00:00	8.22	46.69	1,559.15	1,204.16	6.55	27.27	
2025-12-16 09:00:00	8.08	44.39	1,572.61	1,214.28	6.49	27.90	
2025-12-16 10:00:00	8.30	45.19	1,676.49	1,195.54	6.38	28.66	
2025-12-16 11:00:00	8.23	47.76	1,402.42	1,201.22	6.58	29.65	
2025-12-16 12:00:00	8.16	45.22	1,501.07	1,208.01	6.34	30.75	
2025-12-16 13:00:00	8.23	44.92	1,537.39	1,199.17	6.48	31.93	
2025-12-16 14:00:00	8.02	44.92	1,506.26	1,212.51	6.50	32.94	
2025-12-16 15:00:00	8.21	46.55	1,546.28	1,205.52	6.54	34.62	
2025-12-16 16:00:00	8.05	45.98	1,678.91	1,199.10	6.59	34.95	
2025-12-16 17:00:00	8.25	46.78	1,402.25	1,211.79	6.48	31.56	
2025-12-16 18:00:00	8.18	45.40	1,423.26	1,198.50	6.42	28.54	
2025-12-16 19:00:00	8.18	45.60	1,392.40	1,212.81	6.34	29.71	
2025-12-16 20:00:00	8.09	44.25	1,610.18	1,212.21	6.36	31.14	
2025-12-16 21:00:00	8.09	45.21	1,551.36	1,199.41	6.46	32.01	
2025-12-16 22:00:00	8.18	44.53	1,529.37	1,207.01	6.39	32.49	
2025-12-16 23:00:00	8.30	43.67	1,534.06	1,205.02	6.38	32.60	
2025-12-17 00:00:00	8.21	43.25	1,654.91	1,205.77	6.44	32.57	
2025-12-17 01:00:00	8.10	45.10	1,402.63	1,208.37	6.49	32.49	
2025-12-17 02:00:00	8.19	42.64	1,499.07	1,203.50	6.40	31.08	
2025-12-17 03:00:00	8.18	43.56	1,543.30	1,202.84	6.55	29.13	
2025-12-17 04:00:00	8.29	43.38	1,581.46	1,211.16	6.30	28.44	
2025-12-17 05:00:00	8.07	44.73	1,553.97	1,196.36	6.56	27.94	
2025-12-17 06:00:00	8.05	44.22	1,465.76	1,197.45	6.46	27.68	
2025-12-17 07:00:00	8.09	43.95	1,625.22	1,202.19	6.49	28.72	
2025-12-17 08:00:00	8.05	23.26	1,508.37	1,198.36	6.33	31.11	
2025-12-17 09:00:00	8.08	0.00	1,389.98	1,196.23	6.45	33.23	
2025-12-17 10:00:00	8.09	0.00	1,665.65	1,205.37	6.42	34.09	
2025-12-17 11:00:00	8.32	0.00	1,542.47	1,200.80	6.60	34.39	
2025-12-17 12:00:00	8.12	0.00	1,471.41	1,201.56	6.60	35.16	
2025-12-17 13:00:00	8.03	0.00	1,599.15	1,207.84	6.60	35.42	
2025-12-17 14:00:00	8.27	0.00	1,378.01	1,197.19	6.37	34.28	
2025-12-17 15:00:00	8.22	0.00	1,460.93	1,205.30	6.41	33.79	
2025-12-17 16:00:00	8.30	0.00	1,519.94	1,210.39	6.44	32.67	
2025-12-17 17:00:00	8.15	0.00	1,622.26	1,211.58	6.41	33.10	
2025-12-17 18:00:00	8.32	0.00	1,494.62	1,197.72	6.38	33.52	
2025-12-17 19:00:00	8.14	0.00	1,408.21	1,211.55	6.45	33.62	
2025-12-17 20:00:00	8.07	0.00	1,587.44	1,213.03	6.39	33.42	
2025-12-17 21:00:00	8.09	0.00	1,462.67	1,212.98	6.54	32.64	
2025-12-17 22:00:00	8.05	0.00	1,388.75	1,214.50	6.43	32.34	
2025-12-17 23:00:00	8.24	0.00	1,590.52	1,195.12	6.58	32.15	
2025-12-18 00:00:00	8.13	0.00	1,545.12	1,198.12	6.48	30.99	
2025-12-18 01:00:00	8.19	0.00	1,373.00	1,195.38	6.42	30.59	
2025-12-18 02:00:00	8.08	0.00	1,452.62	1,209.62	6.36	30.44	
2025-12-18 03:00:00	8.32	0.00	1,592.16	1,206.06	6.52	30.29	
2025-12-18 04:00:00	8.05	0.00	1,421.30	1,197.84	6.36	30.15	
2025-12-18 05:00:00	8.18	0.00	1,476.02	1,202.85	6.31	30.03	
2025-12-18 06:00:00	8.12	0.00	1,414.67	1,200.99	6.30	29.92	
2025-12-18 07:00:00	8.23	0.00	1,552.07	1,210.37	6.58	29.89	
2025-12-18 08:00:00	8.23	0.00	1,473.45	1,196.33	6.43	30.02	
2025-12-18 09:00:00	8.24	0.00	1,517.93	1,197.75	6.41	30.51	
2025-12-18 10:00:00	8.04	0.00	1,414.66	1,210.93	6.48	31.04	
2025-12-18 11:00:00	8.03	0.00	1,459.42	1,201.42	6.43	32.04	
2025-12-18 12:00:00	8.20	0.00	1,659.35	1,202.27	6.55	32.51	
2025-12-18 13:00:00	8.17	0.00	1,393.38	1,213.38	6.51	33.40	
2025-12-18 14:00:00	8.21	0.00	1,485.21	1,201.15	6.44	34.08	
2025-12-18 15:00:00	8.25	0.00	1,432.30	1,210.18	6.39	34.13	
2025-12-18 16:00:00	8.10	0.00	1,617.20	1,208.17	6.46	33.85	
2025-12-18 17:00:00	8.06	0.00	1,543.72	1,206.37	6.43	33.41	
2025-12-18 18:00:00	8.22	0.00	1,631.18	1,214.34	6.44	33.17	
2025-12-18 19:00:00	8.02	0.00	1,677.73	1,199.34	6.52	32.95	
2025-12-18 20:00:00	8.22	0.00	1,631.30	1,211.64	6.43	32.20	
2025-12-18 21:00:00	8.21	0.00	1,374.14	1,213.58	6.53	31.64	
2025-12-18 22:00:00	8.22	0.00	1,382.28	1,211.33	6.32	31.42	
2025-12-18 23:00:00	8.09	0.00	1,565.63	1,208.28	6.53	31.23	
2025-12-19 00:00:00	8.20	0.00	1,674.13	1,205.27	6.48	31.03	
2025-12-19 01:00:00	8.32	0.00	1,419.56	1,211.51	6.38	30.84	
2025-12-19 02:00:00	8.16	0.00	1,532.47	1,214.53	6.54	30.68	
2025-12-19 03:00:00	8.06	0.00	1,636.06	1,205.34	6.36	30.49	
2025-12-19 04:00:00	8.04	0.00	1,429.54	1,208.46	6.49	30.33	
2025-12-19 05:00:00	8.32	0.00	1,400.29	1,210.64	6.55	30.04	
2025-12-19 06:00:00	8.20	0.00	1,680.28	1,199.08	6.46	29.81	
2025-12-19 07:00:00	8.14	0.00	1,553.97	1,211.90	6.41	29.88	
2025-12-19 08:00:00	8.21	0.00	1,460.79	1,196.30	6.42	30.42	
2025-12-19 09:00:00	8.16	0.00	1,676.21	1,196.91	6.39	31.06	


Report DateTime	10GMB30CQ001XQ01 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)	Remark
2025-12-19 10:00:00	8.07	0.00	1,591.41	1,204.57	6.36	31.47	
2025-12-19 11:00:00	8.10	0.00	1,531.81	1,202.84	6.54	32.34	
2025-12-19 12:00:00	8.31	0.00	1,521.20	1,215.13	6.57	32.75	
2025-12-19 13:00:00	8.27	0.00	1,515.67	1,203.30	6.36	33.91	
2025-12-19 14:00:00	8.31	0.00	1,372.22	1,202.25	6.56	34.20	
2025-12-19 15:00:00	8.06	0.00	1,655.26	1,212.66	6.47	34.42	
2025-12-19 16:00:00	8.24	0.00	1,519.55	1,205.27	6.51	33.91	
2025-12-19 17:00:00	8.27	0.00	1,420.59	1,209.05	6.40	33.65	
2025-12-19 18:00:00	8.21	0.00	1,383.53	1,195.06	6.35	33.49	
2025-12-19 19:00:00	8.30	0.00	1,487.40	1,210.80	6.49	33.15	
2025-12-19 20:00:00	8.12	0.00	1,651.86	1,207.49	6.36	32.27	
2025-12-19 21:00:00	8.08	0.00	1,524.41	1,204.13	6.38	31.98	
2025-12-19 22:00:00	8.23	0.00	1,631.80	1,197.86	6.39	31.77	
2025-12-19 23:00:00	8.28	0.00	1,539.19	1,212.16	6.35	31.52	
2025-12-20 00:00:00	8.19	0.00	1,638.12	1,202.26	6.40	31.23	
2025-12-20 01:00:00	8.26	0.00	1,678.32	1,202.50	6.59	30.94	
2025-12-20 02:00:00	8.27	0.00	1,486.34	1,214.09	6.60	30.67	
2025-12-20 03:00:00	8.30	0.00	1,466.11	1,200.75	6.35	30.40	
2025-12-20 04:00:00	8.05	0.00	1,430.21	1,211.49	6.52	30.13	
2025-12-20 05:00:00	8.09	0.00	1,632.99	1,204.07	6.45	29.86	
2025-12-20 06:00:00	8.22	0.00	1,516.43	1,210.13	6.49	29.62	
2025-12-20 07:00:00	8.27	0.00	1,548.89	1,209.19	6.33	29.52	
2025-12-20 08:00:00	8.21	0.00	1,517.46	1,208.90	6.58	29.77	
2025-12-20 09:00:00	8.04	0.00	1,642.65	1,196.75	6.43	30.38	
2025-12-20 10:00:00	8.27	0.00	1,376.95	1,198.27	6.37	31.69	
2025-12-20 11:00:00	8.20	0.00	1,375.61	1,199.90	6.45	33.12	
2025-12-20 12:00:00	8.06	0.00	1,601.73	1,207.88	6.44	32.42	
2025-12-20 13:00:00	8.12	0.00	1,435.56	1,205.91	6.46	33.41	
2025-12-20 14:00:00	8.03	0.00	1,473.18	1,209.60	6.46	33.50	
2025-12-20 15:00:00	8.29	0.00	1,667.66	1,200.90	6.31	34.13	
2025-12-20 16:00:00	8.15	0.00	1,677.52	1,213.20	6.39	34.01	
2025-12-20 17:00:00	8.17	0.00	1,592.04	1,209.91	6.44	33.55	
2025-12-20 18:00:00	8.11	0.00	1,675.56	1,215.14	6.45	33.27	
2025-12-20 19:00:00	8.29	0.00	1,470.33	1,208.91	6.56	32.80	
2025-12-20 20:00:00	8.15	0.00	1,652.63	1,213.69	6.36	32.01	
2025-12-20 21:00:00	8.23	0.00	1,653.24	1,214.53	6.34	31.62	
2025-12-20 22:00:00	8.10	0.00	1,470.76	1,211.96	6.36	31.27	
2025-12-20 23:00:00	8.29	0.00	1,617.62	1,207.11	6.40	30.91	
2025-12-21 00:00:00	8.07	0.00	1,649.40	1,200.36	6.34	30.49	
2025-12-21 01:00:00	8.16	0.00	1,626.76	1,208.94	6.30	30.23	
2025-12-21 02:00:00	8.24	0.00	1,543.53	1,211.75	6.36	30.04	
2025-12-21 03:00:00	8.06	0.00	1,458.04	1,208.52	6.49	29.51	
2025-12-21 04:00:00	8.17	0.00	1,616.83	1,215.30	6.40	28.24	
2025-12-21 05:00:00	8.29	0.00	1,575.89	1,212.13	6.43	27.76	
2025-12-21 06:00:00	8.24	0.00	1,493.92	1,208.43	6.48	27.54	
2025-12-21 07:00:00	8.03	0.00	1,411.01	1,195.38	6.33	28.17	
2025-12-21 08:00:00	8.31	0.00	1,482.17	1,201.25	6.51	30.23	
2025-12-21 09:00:00	8.20	0.00	1,408.04	1,207.48	6.56	31.66	
2025-12-21 10:00:00	8.07	0.00	1,431.85	1,199.71	6.60	33.64	
2025-12-21 11:00:00	8.16	0.00	1,463.34	1,211.07	6.31	33.84	
2025-12-21 12:00:00	8.25	0.00	1,415.28	1,208.99	6.44	34.20	
2025-12-21 13:00:00	8.07	0.00	1,631.29	1,212.33	6.40	34.46	
2025-12-21 14:00:00	8.31	0.00	1,499.68	1,207.04	6.56	35.19	
2025-12-21 15:00:00	8.21	0.00	1,379.23	1,206.18	6.42	34.69	
2025-12-21 16:00:00	8.07	0.00	1,418.61	1,210.11	6.46	33.24	
2025-12-21 17:00:00	8.20	0.00	1,395.73	1,197.31	6.40	35.45	
2025-12-21 18:00:00	8.09	0.00	1,564.28	1,213.09	6.34	31.63	
2025-12-21 19:00:00	8.29	0.00	1,457.19	1,212.65	6.35	29.43	
2025-12-21 20:00:00	8.28	0.00	1,643.58	1,199.04	6.38	27.90	
2025-12-21 21:00:00	8.16	0.00	1,648.90	1,211.28	6.56	26.02	
2025-12-21 22:00:00	8.05	0.00	1,377.78	1,202.90	6.30	25.60	
2025-12-21 23:00:00	8.19	0.00	1,598.51	1,206.57	6.49	25.57	
2025-12-22 00:00:00	8.29	0.00	1,503.78	1,209.30	6.54	25.11	
2025-12-22 01:00:00	8.07	0.00	1,639.46	1,197.53	6.36	24.54	
2025-12-22 02:00:00	8.11	0.00	1,455.40	1,207.00	6.47	24.09	
2025-12-22 03:00:00	8.21	0.00	1,598.73	1,214.23	6.50	23.83	
2025-12-22 04:00:00	8.07	0.00	1,654.12	1,214.83	6.38	23.75	
2025-12-22 05:00:00	8.23	0.00	1,378.32	1,213.65	6.36	24.04	
2025-12-22 06:00:00	8.10	0.00	1,607.29	1,209.65	6.45	23.99	
2025-12-22 07:00:00	8.29	0.00	1,428.12	1,207.62	6.48	24.93	
2025-12-22 08:00:00	8.18	0.00	1,439.81	1,206.69	6.60	28.03	
2025-12-22 09:00:00	8.06	0.00	1,591.90	1,212.63	6.53	29.56	
2025-12-22 10:00:00	8.25	0.00	1,401.21	1,196.91	6.34	30.92	
2025-12-22 11:00:00	8.21	0.00	1,554.04	1,208.39	6.43	31.32	
2025-12-22 12:00:00	8.27	0.00	1,529.46	1,215.01	6.42	32.59	
2025-12-22 13:00:00	8.06	0.00	1,494.65	1,214.30	6.47	33.37	
2025-12-22 14:00:00	8.11	0.00	1,558.18	1,202.25	6.41	34.24	
2025-12-22 15:00:00	8.06	0.00	1,644.56	1,200.17	6.39	35.27	
2025-12-22 16:00:00	8.26	0.00	1,665.42	1,205.20	6.52	34.04	
2025-12-22 17:00:00	8.31	0.00	1,545.02	1,198.33	6.40	31.10	
2025-12-22 18:00:00	8.16	0.00	1,506.14	1,210.57	6.54	28.79	
2025-12-22 19:00:00	8.29	0.00	1,542.05	1,202.84	6.41	27.55	
2025-12-22 20:00:00	8.27	0.00	1,530.66	1,213.35	6.50	27.22	
2025-12-22 21:00:00	8.12	0.00	1,486.89	1,203.09	6.40	27.09	
2025-12-22 22:00:00	8.26	0.00	1,525.42	1,214.43	6.33	27.29	
2025-12-22 23:00:00	8.10	0.00	1,383.74	1,206.15	6.34	30.28	
2025-12-23 00:00:00	8.10	0.00	1,453.03	1,195.17	6.42	31.50	
2025-12-23 01:00:00	8.03	0.00	1,663.87	1,199.79	6.55	31.48	
2025-12-23 02:00:00	8.25	0.00	1,671.58	1,214.96	6.31	31.29	

Report DateTime	10GMB30CQ001XQ0 1 WW Disch pH	10GMB30CF001XQ01 WW Disch Flow (T/hr)	10GMB30CQ002XQ0 1 WW Disch Conduct uS/cm.	10GMB30CQ003XQ 01 WW Disch TDS mg/L	10GMB30CQ004XQ01 Dissol oxygen	10GMB30CT001XQ01 WW Disch Temp (degC)	Remark
2025-12-23 03:00:00	8.20	0.00	1,671.75	1,208.02	6.54	31.11	
2025-12-23 04:00:00	8.14	0.00	1,477.70	1,200.81	6.50	30.33	
2025-12-23 05:00:00	8.28	0.00	1,391.81	1,207.30	6.32	27.95	
2025-12-23 06:00:00	8.32	0.00	1,564.56	1,204.75	6.49	27.10	
2025-12-23 07:00:00	8.18	0.00	1,447.97	1,197.09	6.60	25.89	
2025-12-23 08:00:00	8.03	0.00	1,646.73	1,197.02	6.36	24.99	
2025-12-23 09:00:00	8.03	0.00	1,482.33	1,212.38	6.52	27.95	
2025-12-23 10:00:00	8.19	0.00	1,401.35	1,208.09	6.34	29.29	
2025-12-23 11:00:00	8.26	0.00	1,538.46	1,199.27	6.56	30.58	
2025-12-23 12:00:00	8.25	0.00	1,519.62	1,201.44	6.46	29.91	
2025-12-23 13:00:00	8.22	0.00	1,541.81	1,200.82	6.47	27.60	
2025-12-23 14:00:00	8.08	0.00	1,654.16	1,212.05	6.42	26.30	
2025-12-23 15:00:00	8.23	0.00	1,399.53	1,199.78	6.50	25.89	
2025-12-23 16:00:00	8.10	0.00	1,389.18	1,215.26	6.60	25.18	
2025-12-23 17:00:00	8.18	0.00	1,580.16	1,206.79	6.60	24.25	
2025-12-23 18:00:00	8.16	0.00	1,418.26	1,197.55	6.44	24.14	
2025-12-23 19:00:00	8.07	0.00	1,649.82	1,207.95	6.44	24.04	
2025-12-23 20:00:00	8.05	45.07	1,493.13	1,195.64	6.30	24.23	
2025-12-23 21:00:00	8.19	45.06	1,404.48	1,206.45	6.36	24.31	
2025-12-23 22:00:00	8.17	45.12	1,678.05	1,206.87	6.30	24.36	
2025-12-23 23:00:00	8.03	45.51	1,520.94	1,197.75	6.60	24.58	
2025-12-24 00:00:00	8.08	46.11	1,555.05	1,207.71	6.44	24.68	
2025-12-24 01:00:00	8.22	45.97	1,446.20	1,200.43	6.43	24.65	
2025-12-24 02:00:00	8.10	47.10	1,490.00	1,203.81	6.57	24.70	
2025-12-24 03:00:00	8.30	46.38	1,410.89	1,206.81	6.60	24.69	
2025-12-24 04:00:00	8.28	46.79	1,447.62	1,202.35	6.40	24.81	
2025-12-24 05:00:00	8.25	46.17	1,415.25	1,196.75	6.38	24.56	
2025-12-24 06:00:00	8.24	46.62	1,679.12	1,213.60	6.31	24.22	
2025-12-24 07:00:00	8.13	45.55	1,494.72	1,199.16	6.59	24.37	
2025-12-24 08:00:00	8.07	43.93	1,520.46	1,199.73	6.57	24.76	
2025-12-24 09:00:00	8.22	44.44	1,496.83	1,198.57	6.54	25.27	
2025-12-24 10:00:00	8.13	45.66	1,534.78	1,208.67	6.37	25.10	
2025-12-24 11:00:00	8.23	45.59	1,436.62	1,198.47	6.47	28.18	
2025-12-24 12:00:00	8.08	44.57	1,608.52	1,195.01	6.50	30.27	
2025-12-24 13:00:00	8.16	44.82	1,503.56	1,201.39	6.55	30.28	
2025-12-24 14:00:00	8.26	46.03	1,501.40	1,201.07	6.38	30.28	
2025-12-24 15:00:00	8.14	45.28	1,438.04	1,213.90	6.58	30.30	
2025-12-24 16:00:00	8.28	45.53	1,614.90	1,203.28	6.46	30.14	
2025-12-24 17:00:00	8.27	45.25	1,444.87	1,204.35	6.52	27.95	
2025-12-24 18:00:00	8.15	44.60	1,610.17	1,205.02	6.34	26.60	
2025-12-24 19:00:00	8.25	46.58	1,540.73	1,208.14	6.32	27.17	
2025-12-24 20:00:00	8.28	45.81	1,602.07	1,208.49	6.36	26.80	
2025-12-24 21:00:00	8.14	45.59	1,650.93	1,202.46	6.48	26.55	
2025-12-24 22:00:00	8.25	45.88	1,536.12	1,209.73	6.58	25.83	
2025-12-24 23:00:00	8.08	44.91	1,511.12	1,208.66	6.49	26.03	


ภาคผนวก ข-16

แผนการบำรุงรักษาและการตรวจสอบเครื่องจักรที่ทำให้เกิดเสียงดัง


			INSPECTION SHEET SECONDARY SHREDDER				
GCG			Form No.	FW-MTN-MM-12-01		Work Permit	2301009511
Functional Location :			2301-BO-12EBA10AJ002			Work Order	20320788
Description			SECONDARY SHREDDER (SHD2B)			Date	21/07/2025
Brand :			CBI			Time	08:44:43
Model :			6400SE			Work Supervisor	Thanawat Semsoh
						Interval	1M
Item	Header	Sub item	Description	Unit	Criteria	Result	Remark
1	VISUAL INSPECTION AND ACTIVITY	1.1	Inspect hydraulic system in operation. Check for unusual		No noise, No leak	Normal	-
		1.2	Inspect level of hydraulic oil		In level	Normal	-
		1.3	Inspect clearance striker & anvil		Hardfacing anvil	Normal	-
		1.4	Inspect bolt striker		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.5	Inspect wear of liner		Hardfacing liner	Normal	-
		1.6	Inspect bolt lock deck plate		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.7	Inspect bolt lock upper & lower casing		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.8	Inspect bolt lock shear pin		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.9	Inspect return filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.10	Inspect high pressure filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.11	Inspect charge filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.12	Inspect infeed belt conveyor		No damaged , Adjust alignment	Normal	-
		1.13	Inspect discharge belt conveyor		No damaged , Adjust alignment	Normal	-
		1.14	Inspect cooling radiator & hydraulic fan		Cleaning	Normal	-
		1.15	Grease lubricant		Follow lubrication schedule	Normal	-
2	MEASURING AND RECORD DATA	2.1	Measure bearing temperature motor NDE	°C	< 90	49.300	-
		2.2	Measure bearing temperature motor DE	°C	< 90	52.900	-
		2.3	Measure bearing temperature Rotor NDE	°C	< 90	47.600	-
		2.4	Measure bearing temperature Rotor DE	°C	< 90	56.700	-
		2.5	Measure bearing temperature Jackshaft NDE	°C	< 90	69.800	-
		2.6	Measure bearing temperature Jackshaft DE	°C	< 90	68.000	-
		2.7	Measure bearing vibration motor NDE vertical	mm/s	< 4.5	1.230	-
		2.8	Measure bearing vibration motor NDE horizontal	mm/s	< 4.5	1.490	-
		2.9	Measure bearing vibration motor NDE axial	mm/s	< 4.5	1.990	-
		2.10	Measure bearing vibration motor DE vertical	mm/s	< 4.5	1.470	-
		2.11	Measure bearing vibration motor DE horizontal	mm/s	< 4.5	3.000	-
		2.12	Measure bearing vibration motor DE axial	mm/s	< 4.5	1.910	-
		2.13	Measure bearing vibration Rotor DE vertical	mm/s	< 4.5	0.550	-
		2.14	Measure bearing vibration Rotor DE horizontal	mm/s	< 4.5	2.350	-
		2.15	Measure bearing vibration Rotor DE axial	mm/s	< 4.5	1.690	-
2.16	Measure bearing vibration Rotor NDE vertical	mm/s	< 4.5	0.650	-		
2.17	Measure bearing vibration Rotor NDE horizontal	mm/s	< 4.5	2.250	-		
2.18	Measure bearing vibration Rotor NDE axial	mm/s	< 4.5	2.120	-		
2.19	Measure bearing vibration Jackshaft DE vertical	mm/s	< 7.1	4.100	-		

			INSPECTION SHEET SECONDARY SHREDDER					
GCG			Form No.	FW-MTN-MM-12-01			Work Permit	2301009511
Functional Location :			2301-BO-12EBA10AJ002				Work Order	20320788
Description			SECONDARY SHREDDER (SHD2B)				Date	21/07/2025
Brand :			CBI				Time	08:44:43
Model :			6400SE				Work Supervisor	Thanawat Semsoh
							Interval	1M
Item	Header	Sub item	Description		Unit	Criteria	Result	Remark
		2.20	Measure bearing vibration Jackshaft DE horizontal		mm/s	< 7.1	5.220	-
		2.21	Measure bearing vibration Jackshaft DE axial		mm/s	< 7.1	5.300	-
		2.22	Measure bearing vibration Jackshaft NDE vertical		mm/s	< 7.1	1.330	-
		2.23	Measure bearing vibration Jackshaft NDE horizontal		mm/s	< 7.1	2.020	-
		2.24	Measure bearing vibration Jackshaft NDE axial		mm/s	< 7.1	2.360	-
		2.25	Frequency of belt No.1 Belt Band 4		Hz	14-17	16.400	-
		2.26	Frequency of belt No.2 Belt Band 3		Hz	14-17	16.400	-
		2.27	Frequency of belt No.3 Belt Band 4		Hz	14-17	16.400	-
		2.28	Alignment			mm	< 2	2.000
							Remarks	Normal
							Accept by	Wisuth Khunsree


			INSPECTION SHEET SECONDARY SHREDDER				
GCG			Form No.	FW-MTN-MM-12-01		Work Permit	2301009647
Functional Location :			2301-BO-12EBA10AJ002			Work Order	20322988
Description			SECONDARY SHREDDER (SHD2B)			Date	28/08/2025
Brand :			CBI			Time	08:44:15
Model :			6400SE			Work Supervisor	Thanawat Semsoh
						Interval	1M
Item	Header	Sub item	Description	Unit	Criteria	Result	Remark
1	VISUAL INSPECTION AND ACTIVITY	1.1	Inspect hydraulic system in operation. Check for unusual		No noise, No leak	Normal	-
		1.2	Inspect level of hydraulic oil		In level	Normal	-
		1.3	Inspect clearance striker & anvil		Hardfacing anvil	Normal	-
		1.4	Inspect bolt striker		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.5	Inspect wear of liner		Hardfacing liner	Normal	-
		1.6	Inspect bolt lock deck plate		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.7	Inspect bolt lock upper & lower casing		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.8	Inspect bolt lock shear pin		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.9	Inspect return filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.10	Inspect high pressure filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.11	Inspect charge filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.12	Inspect infeed belt conveyor		No damaged , Adjust alignment	Normal	-
		1.13	Inspect discharge belt conveyor		No damaged , Adjust alignment	Normal	-
		1.14	Inspect cooling radiator & hydraulic fan		Cleaning	Normal	-
		1.15	Grease lubricant		Follow lubrication schedule	Normal	-
2	MEASURING AND RECORD DATA	2.1	Measure bearing temperature motor NDE	°C	< 90	62.000	-
		2.2	Measure bearing temperature motor DE	°C	< 90	59.000	-
		2.3	Measure bearing temperature Rotor NDE	°C	< 90	67.000	-
		2.4	Measure bearing temperature Rotor DE	°C	< 90	55.000	-
		2.5	Measure bearing temperature Jackshaft NDE	°C	< 90	68.000	-
		2.6	Measure bearing temperature Jackshaft DE	°C	< 90	78.000	-
		2.7	Measure bearing vibration motor NDE vertical	mm/s	< 4.5	2.300	-
		2.8	Measure bearing vibration motor NDE horizontal	mm/s	< 4.5	2.130	-
		2.9	Measure bearing vibration motor NDE axial	mm/s	< 4.5	3.000	-
		2.10	Measure bearing vibration motor DE vertical	mm/s	< 4.5	2.800	-
		2.11	Measure bearing vibration motor DE horizontal	mm/s	< 4.5	3.000	-
		2.12	Measure bearing vibration motor DE axial	mm/s	< 4.5	2.800	-
		2.13	Measure bearing vibration Rotor DE vertical	mm/s	< 4.5	1.900	-
		2.14	Measure bearing vibration Rotor DE horizontal	mm/s	< 4.5	2.100	-
		2.15	Measure bearing vibration Rotor DE axial	mm/s	< 4.5	2.000	-
2.16	Measure bearing vibration Rotor NDE vertical	mm/s	< 4.5	0.400	-		
2.17	Measure bearing vibration Rotor NDE horizontal	mm/s	< 4.5	2.100	-		
2.18	Measure bearing vibration Rotor NDE axial	mm/s	< 4.5	3.000	-		
2.19	Measure bearing vibration Jackshaft DE vertical	mm/s	< 7.1	4.900	-		

			INSPECTION SHEET SECONDARY SHREDDER					
GCG			Form No.	FW-MTN-MM-12-01			Work Permit	2301009647
Functional Location :			2301-BO-12EBA10AJ002				Work Order	20322988
Description			SECONDARY SHREDDER (SHD2B)				Date	28/08/2025
Brand :			CBI				Time	08:44:15
Model :			6400SE				Work Supervisor	Thanawat Semsoh
							Interval	1M
Item	Header	Sub item	Description		Unit	Criteria	Result	Remark
		2.20	Measure bearing vibration Jackshaft DE horizontal		mm/s	< 7.1	5.300	-
		2.21	Measure bearing vibration Jackshaft DE axial		mm/s	< 7.1	4.600	-
		2.22	Measure bearing vibration Jackshaft NDE vertical		mm/s	< 7.1	2.600	-
		2.23	Measure bearing vibration Jackshaft NDE horizontal		mm/s	< 7.1	3.000	-
		2.24	Measure bearing vibration Jackshaft NDE axial		mm/s	< 7.1	2.900	-
		2.25	Frequency of belt No.1 Belt Band 4		Hz	14-17	17.000	-
		2.26	Frequency of belt No.2 Belt Band 3		Hz	14-17	17.000	-
		2.27	Frequency of belt No.3 Belt Band 4		Hz	14-17	17.000	-
		2.28	Alignment			mm	< 2	1.000
							Remarks	Normal
							Accept by	Wisuth Khunsree


			INSPECTION SHEET SECONDARY SHREDDER				
GCG			Form No.	FW-MTN-MM-12-01		Work Permit	2301009845
Functional Location :			2301-BO-12EBA10AJ002			Work Order	20325087
Description			SECONDARY SHREDDER (SHD2B)			Date	02/10/2025
Brand :			CBI			Time	08:24:36
Model :			6400SE			Work Supervisor	Thanawat Semsoh
						Interval	1M
Item	Header	Sub item	Description	Unit	Criteria	Result	Remark
1	VISUAL INSPECTION AND ACTIVITY	1.1	Inspect hydraulic system in operation. Check for unusual		No noise, No leak	Normal	-
		1.2	Inspect level of hydraulic oil		In level	Normal	-
		1.3	Inspect clearance striker & anvil		Hardfacing anvil	Normal	-
		1.4	Inspect bolt striker		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.5	Inspect wear of liner		Hardfacing liner	Normal	-
		1.6	Inspect bolt lock deck plate		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.7	Inspect bolt lock upper & lower casing		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.8	Inspect bolt lock shear pin		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.9	Inspect return filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.10	Inspect high pressure filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.11	Inspect charge filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.12	Inspect infeed belt conveyor		No damaged , Adjust alignment	Normal	-
		1.13	Inspect discharge belt conveyor		No damaged , Adjust alignment	Normal	-
		1.14	Inspect cooling radiator & hydraulic fan		Cleaning	Normal	-
		1.15	Grease lubricant		Follow lubrication schedule	Normal	-
2	MEASURING AND RECORD DATA	2.1	Measure bearing temperature motor NDE	°C	< 90	46.000	-
		2.2	Measure bearing temperature motor DE	°C	< 90	49.000	-
		2.3	Measure bearing temperature Rotor NDE	°C	< 90	77.000	-
		2.4	Measure bearing temperature Rotor DE	°C	< 90	79.000	-
		2.5	Measure bearing temperature Jackshaft NDE	°C	< 90	73.000	-
		2.6	Measure bearing temperature Jackshaft DE	°C	< 90	76.000	-
		2.7	Measure bearing vibration motor NDE vertical	mm/s	< 4.5	2.500	-
		2.8	Measure bearing vibration motor NDE horizontal	mm/s	< 4.5	3.000	-
		2.9	Measure bearing vibration motor NDE axial	mm/s	< 4.5	2.600	-
		2.10	Measure bearing vibration motor DE vertical	mm/s	< 4.5	3.000	-
		2.11	Measure bearing vibration motor DE horizontal	mm/s	< 4.5	2.600	-
		2.12	Measure bearing vibration motor DE axial	mm/s	< 4.5	2.900	-
		2.13	Measure bearing vibration Rotor DE vertical	mm/s	< 4.5	1.800	-
		2.14	Measure bearing vibration Rotor DE horizontal	mm/s	< 4.5	2.200	-
		2.15	Measure bearing vibration Rotor DE axial	mm/s	< 4.5	2.600	-
2.16	Measure bearing vibration Rotor NDE vertical	mm/s	< 4.5	1.000	-		
2.17	Measure bearing vibration Rotor NDE horizontal	mm/s	< 4.5	3.300	-		
2.18	Measure bearing vibration Rotor NDE axial	mm/s	< 4.5	3.100	-		
2.19	Measure bearing vibration Jackshaft DE vertical	mm/s	< 7.1	3.500	-		

			INSPECTION SHEET SECONDARY SHREDDER				
GCG			Form No.	FW-MTN-MM-12-01		Work Permit	2301009845
Functional Location :			2301-BO-12EBA10AJ002			Work Order	20325087
Description			SECONDARY SHREDDER (SHD2B)			Date	02/10/2025
Brand :			CBI			Time	08:24:36
Model :			6400SE			Work Supervisor	Thanawat Semsoh
						Interval	1M
Item	Header	Sub item	Description	Unit	Criteria	Result	Remark
		2.20	Measure bearing vibration Jackshaft DE horizontal	mm/s	< 7.1	4.200	-
		2.21	Measure bearing vibration Jackshaft DE axial	mm/s	< 7.1	3.800	-
		2.22	Measure bearing vibration Jackshaft NDE vertical	mm/s	< 7.1	2.800	-
		2.23	Measure bearing vibration Jackshaft NDE horizontal	mm/s	< 7.1	3.700	-
		2.24	Measure bearing vibration Jackshaft NDE axial	mm/s	< 7.1	4.000	-
		2.25	Frequency of belt No.1 Belt Band 4	Hz	14-17	16.400	-
		2.26	Frequency of belt No.2 Belt Band 3	Hz	14-17	16.400	-
		2.27	Frequency of belt No.3 Belt Band 4	Hz	14-17	16.400	-
		2.28	Alignment		mm	< 2	0.000
Remarks						Normal	
Accept by						Wisuth Khunsree	


			INSPECTION SHEET SECONDARY SHREDDER				
GCG			Form No.	FW-MTN-MM-12-01		Work Permit	2301010056
Functional Location :			2301-BO-12EBA10AJ002			Work Order	20327025
Description			SECONDARY SHREDDER (SHD2B)			Date	01/11/2025
Brand :			CBI			Time	08:06:49
Model :			6400SE			Work Supervisor	Thanawat Semsoh
						Interval	1M
Item	Header	Sub item	Description	Unit	Criteria	Result	Remark
1	VISUAL INSPECTION AND ACTIVITY	1.1	Inspect hydraulic system in operation. Check for unusual		No noise, No leak	Normal	-
		1.2	Inspect level of hydraulic oil		In level	Normal	-
		1.3	Inspect clearance striker & anvil		Hardfacing anvil	Normal	-
		1.4	Inspect bolt striker		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.5	Inspect wear of liner		Hardfacing liner	Normal	-
		1.6	Inspect bolt lock deck plate		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.7	Inspect bolt lock upper & lower casing		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.8	Inspect bolt lock shear pin		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.9	Inspect return filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.10	Inspect high pressure filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.11	Inspect charge filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.12	Inspect infeed belt conveyor		No damaged , Adjust alignment	Normal	-
		1.13	Inspect discharge belt conveyor		No damaged , Adjust alignment	Normal	-
		1.14	Inspect cooling radiator & hydraulic fan		Cleaning	Normal	-
		1.15	Grease lubricant		Follow lubrication schedule	Normal	-
2	MEASURING AND RECORD DATA	2.1	Measure bearing temperature motor NDE	°C	< 90	46.000	-
		2.2	Measure bearing temperature motor DE	°C	< 90	45.000	-
		2.3	Measure bearing temperature Rotor NDE	°C	< 90	52.000	-
		2.4	Measure bearing temperature Rotor DE	°C	< 90	49.000	-
		2.5	Measure bearing temperature Jackshaft NDE	°C	< 90	71.000	-
		2.6	Measure bearing temperature Jackshaft DE	°C	< 90	78.000	-
		2.7	Measure bearing vibration motor NDE vertical	mm/s	< 4.5	3.000	-
		2.8	Measure bearing vibration motor NDE horizontal	mm/s	< 4.5	3.200	-
		2.9	Measure bearing vibration motor NDE axial	mm/s	< 4.5	1.900	-
		2.10	Measure bearing vibration motor DE vertical	mm/s	< 4.5	2.900	-
		2.11	Measure bearing vibration motor DE horizontal	mm/s	< 4.5	3.000	-
		2.12	Measure bearing vibration motor DE axial	mm/s	< 4.5	3.300	-
		2.13	Measure bearing vibration Rotor DE vertical	mm/s	< 4.5	1.900	-
		2.14	Measure bearing vibration Rotor DE horizontal	mm/s	< 4.5	1.200	-
		2.15	Measure bearing vibration Rotor DE axial	mm/s	< 4.5	1.500	-
2.16	Measure bearing vibration Rotor NDE vertical	mm/s	< 4.5	1.100	-		
2.17	Measure bearing vibration Rotor NDE horizontal	mm/s	< 4.5	2.600	-		
2.18	Measure bearing vibration Rotor NDE axial	mm/s	< 4.5	2.000	-		
2.19	Measure bearing vibration Jackshaft DE vertical	mm/s	< 7.1	3.500	-		

			INSPECTION SHEET SECONDARY SHREDDER					
GCG			Form No.	FW-MTN-MM-12-01			Work Permit	2301010056
Functional Location :			2301-BO-12EBA10AJ002				Work Order	20327025
Description			SECONDARY SHREDDER (SHD2B)				Date	01/11/2025
Brand :			CBI				Time	08:06:49
Model :			6400SE				Work Supervisor	Thanawat Semsoh
							Interval	1M
Item	Header	Sub item	Description		Unit	Criteria	Result	Remark
		2.20	Measure bearing vibration Jackshaft DE horizontal		mm/s	< 7.1	5.700	-
		2.21	Measure bearing vibration Jackshaft DE axial		mm/s	< 7.1	1.600	-
		2.22	Measure bearing vibration Jackshaft NDE vertical		mm/s	< 7.1	3.900	-
		2.23	Measure bearing vibration Jackshaft NDE horizontal		mm/s	< 7.1	5.200	-
		2.24	Measure bearing vibration Jackshaft NDE axial		mm/s	< 7.1	4.000	-
		2.25	Frequency of belt No.1 Belt Band 4		Hz	14-17	16.400	-
		2.26	Frequency of belt No.2 Belt Band 3		Hz	14-17	16.400	-
		2.27	Frequency of belt No.3 Belt Band 4		Hz	14-17	16.400	-
		2.28	Alignment			mm	< 2	1.000
							Remarks	Normal
							Accept by	Wisuth Khunsree

			INSPECTION SHEET SECONDARY SHREDDER				
GCG			Form No.	FW-MTN-MM-12-01		Work Permit	2301010213
Functional Location :			2301-BO-12EBA10AJ002			Work Order	20329142
Description			SECONDARY SHREDDER (SHD2B)			Date	19/11/2025
Brand :			CBI			Time	08:19:29
Model :			6400SE			Work Supervisor	Thanawat Semsoh
						Interval	1M
Item	Header	Sub item	Description	Unit	Criteria	Result	Remark
1	VISUAL INSPECTION AND ACTIVITY	1.1	Inspect hydraulic system in operation. Check for unusual		No noise, No leak	Normal	-
		1.2	Inspect level of hydraulic oil		In level	Normal	-
		1.3	Inspect clearance striker & anvil		Hardfacing anvil	Normal	-
		1.4	Inspect bolt striker		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.5	Inspect wear of liner		Hardfacing liner	Normal	-
		1.6	Inspect bolt lock deck plate		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.7	Inspect bolt lock upper & lower casing		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.8	Inspect bolt lock shear pin		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.9	Inspect return filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.10	Inspect high pressure filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.11	Inspect charge filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.12	Inspect infeed belt conveyor		No damaged , Adjust alignment	Normal	-
		1.13	Inspect discharge belt conveyor		No damaged , Adjust alignment	Normal	-
		1.14	Inspect cooling radiator & hydraulic fan		Cleaning	Normal	-
		1.15	Grease lubricant		Follow lubrication schedule	Normal	-
2	MEASURING AND RECORD DATA	2.1	Measure bearing temperature motor NDE	°C	< 90	56.000	-
		2.2	Measure bearing temperature motor DE	°C	< 90	60.000	-
		2.3	Measure bearing temperature Rotor NDE	°C	< 90	62.000	-
		2.4	Measure bearing temperature Rotor DE	°C	< 90	64.000	-
		2.5	Measure bearing temperature Jackshaft NDE	°C	< 90	75.000	-
		2.6	Measure bearing temperature Jackshaft DE	°C	< 90	73.000	-
		2.7	Measure bearing vibration motor NDE vertical	mm/s	< 4.5	2.600	-
		2.8	Measure bearing vibration motor NDE horizontal	mm/s	< 4.5	3.000	-
		2.9	Measure bearing vibration motor NDE axial	mm/s	< 4.5	1.800	-
		2.10	Measure bearing vibration motor DE vertical	mm/s	< 4.5	2.800	-
		2.11	Measure bearing vibration motor DE horizontal	mm/s	< 4.5	2.200	-
		2.12	Measure bearing vibration motor DE axial	mm/s	< 4.5	1.800	-
		2.13	Measure bearing vibration Rotor DE vertical	mm/s	< 4.5	1.300	-
		2.14	Measure bearing vibration Rotor DE horizontal	mm/s	< 4.5	2.600	-
		2.15	Measure bearing vibration Rotor DE axial	mm/s	< 4.5	2.800	-
2.16	Measure bearing vibration Rotor NDE vertical	mm/s	< 4.5	1.100	-		
2.17	Measure bearing vibration Rotor NDE horizontal	mm/s	< 4.5	3.500	-		
2.18	Measure bearing vibration Rotor NDE axial	mm/s	< 4.5	3.000	-		
2.19	Measure bearing vibration Jackshaft DE vertical	mm/s	< 7.1	2.900	-		

			INSPECTION SHEET SECONDARY SHREDDER					
GCG			Form No.	FW-MTN-MM-12-01			Work Permit	2301010213
Functional Location :			2301-BO-12EBA10AJ002				Work Order	20329142
Description			SECONDARY SHREDDER (SHD2B)				Date	19/11/2025
Brand :			CBI				Time	08:19:29
Model :			6400SE				Work Supervisor	Thanawat Semsoh
							Interval	1M
Item	Header	Sub item	Description		Unit	Criteria	Result	Remark
		2.20	Measure bearing vibration Jackshaft DE horizontal		mm/s	< 7.1	3.000	-
		2.21	Measure bearing vibration Jackshaft DE axial		mm/s	< 7.1	3.500	-
		2.22	Measure bearing vibration Jackshaft NDE vertical		mm/s	< 7.1	2.900	-
		2.23	Measure bearing vibration Jackshaft NDE horizontal		mm/s	< 7.1	3.900	-
		2.24	Measure bearing vibration Jackshaft NDE axial		mm/s	< 7.1	3.600	-
		2.25	Frequency of belt No.1 Belt Band 4		Hz	14-17	16.400	-
		2.26	Frequency of belt No.2 Belt Band 3		Hz	14-17	16.400	-
		2.27	Frequency of belt No.3 Belt Band 4		Hz	14-17	16.400	-
		2.28	Alignment			mm	< 2	1.000
							Remarks	Normal
							Accept by	Wisuth Khunsree

			INSPECTION SHEET SECONDARY SHREDDER				
GCG			Form No.	FW-MTN-MM-12-01		Work Permit	2301010424
Functional Location :			2301-BO-11EBA10AJ002			Work Order	20331114
Description			SECONDARY SHREDDER (SHD2A)			Date	30/12/2025
Brand :			CBI			Time	08:22:28
Model :			6400SE			Work Supervisor	Thanawat Semsoh
						Interval	1M
Item	Header	Sub item	Description	Unit	Criteria	Result	Remark
1	VISUAL INSPECTION AND ACTIVITY	1.1	Inspect hydraulic system in operation. Check for unusual		No noise, No leak	Normal	-
		1.2	Inspect level of hydraulic oil		In level	Normal	-
		1.3	Inspect clearance striker & anvil		Hardfacing anvil	Normal	-
		1.4	Inspect bolt striker		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.5	Inspect wear of liner		Hardfacing liner	Normal	-
		1.6	Inspect bolt lock deck plate		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.7	Inspect bolt lock upper & lower casing		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.8	Inspect bolt lock shear pin		Tightness bolt&nut, no loose	Normal	-
		1.9	Inspect return filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.10	Inspect high pressure filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.11	Inspect charge filter		Replace (if the indicator shown)	Normal	-
		1.12	Inspect infeed belt conveyor		No damaged , Adjust alignment	Normal	-
		1.13	Inspect discharge belt conveyor		No damaged , Adjust alignment	Normal	-
		1.14	Inspect cooling radiator & hydraulic fan		Cleaning	Normal	-
		1.15	Grease lubricant		Follow lubrication schedule	Normal	-
2	MEASURING AND RECORD DATA	2.1	Measure bearing temperature motor NDE	°C	< 90	45.000	-
		2.2	Measure bearing temperature motor DE	°C	< 90	49.000	-
		2.3	Measure bearing temperature Rotor NDE	°C	< 90	34.000	-
		2.4	Measure bearing temperature Rotor DE	°C	< 90	48.000	-
		2.5	Measure bearing temperature Jackshaft NDE	°C	< 90	76.000	-
		2.6	Measure bearing temperature Jackshaft DE	°C	< 90	69.000	-
		2.7	Measure bearing vibration motor NDE vertical	mm/s	< 4.5	4.000	-
		2.8	Measure bearing vibration motor NDE horizontal	mm/s	< 4.5	4.300	-
		2.9	Measure bearing vibration motor NDE axial	mm/s	< 4.5	2.900	-
		2.10	Measure bearing vibration motor DE vertical	mm/s	< 4.5	4.400	-
		2.11	Measure bearing vibration motor DE horizontal	mm/s	< 4.5	4.400	-
		2.12	Measure bearing vibration motor DE axial	mm/s	< 4.5	1.300	-
		2.13	Measure bearing vibration Rotor DE vertical	mm/s	< 4.5	2.400	-
		2.14	Measure bearing vibration Rotor DE horizontal	mm/s	< 4.5	2.000	-
		2.15	Measure bearing vibration Rotor DE axial	mm/s	< 4.5	1.800	-
2.16	Measure bearing vibration Rotor NDE vertical	mm/s	< 4.5	2.100	-		
2.17	Measure bearing vibration Rotor NDE horizontal	mm/s	< 4.5	2.200	-		
2.18	Measure bearing vibration Rotor NDE axial	mm/s	< 4.5	1.600	-		
2.19	Measure bearing vibration Jackshaft DE vertical	mm/s	< 7.1	3.500	-		

			INSPECTION SHEET SECONDARY SHREDDER					
GCG			Form No.	FW-MTN-MM-12-01			Work Permit	2301010424
Functional Location :			2301-BO-11EBA10AJ002				Work Order	20331114
Description			SECONDARY SHREDDER (SHD2A)				Date	30/12/2025
Brand :			CBI				Time	08:22:28
Model :			6400SE				Work Supervisor	Thanawat Semsoh
							Interval	1M
Item	Header	Sub item	Description		Unit	Criteria	Result	Remark
		2.20	Measure bearing vibration Jackshaft DE horizontal		mm/s	< 7.1	4.800	-
		2.21	Measure bearing vibration Jackshaft DE axial		mm/s	< 7.1	2.300	-
		2.22	Measure bearing vibration Jackshaft NDE vertical		mm/s	< 7.1	2.900	-
		2.23	Measure bearing vibration Jackshaft NDE horizontal		mm/s	< 7.1	4.100	-
		2.24	Measure bearing vibration Jackshaft NDE axial		mm/s	< 7.1	2.100	-
		2.25	Frequency of belt No.1 Belt Band 4		Hz	14-17	16.900	-
		2.26	Frequency of belt No.2 Belt Band 3		Hz	14-17	16.900	-
		2.27	Frequency of belt No.3 Belt Band 4		Hz	14-17	16.900	-
		2.28	Alignment			mm	< 2	1.000
Remarks							Normal	
Accept by							Wisuth Khunsree	

ภาคผนวก ข-17

เอกสารแจ้งกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังจากการทดลองเดินเครื่องจักร

ที่ GCG O 12-2025/0263

08 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์


บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตประมาณ 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำหนดการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และการทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ ในระหว่างช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 – 18.00 น. ซึ่งในการทดสอบดังกล่าวอาจมีเสียงดังในบางครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าในการดำเนินการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงานการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ และขออภัยมายังท่านในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(คุณสุนทร รักรงค์)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด

ผู้ประสานงาน

นายไฉว ธาราเกษมสัมพันธ์ โทร. 086-291-4218

08 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ
เรียน นายอำเภอจะนะ

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ("บริษัทฯ") เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้ไม้
ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตประมาณ 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มี
กำหนดการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และการทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ ใน
ระหว่างช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 – 18.00 น. ซึ่งในการทดสอบ
ดังกล่าวอาจมีเสียงดังในบางครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าในการดำเนินการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย
(Safety Valve) ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงานการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ และขออภัยมายังท่านในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(คุณสุนทร รักรงค์)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด



ผู้ประสานงาน

นายไฉว ธาราเกษมสัมพันธ์ โทร. 086-291-4218

ที่ GCG O 12-2025/0263.2

08 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหนด

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ("บริษัทฯ") เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้ไม้
ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตประมาณ 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มี
กำหนดการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และการทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ ใน
ระหว่างช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 – 18.00 น. ซึ่งในการทดสอบดังกล่าว
อาจมีเสียงดังในบางครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าในการดำเนินการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย
(Safety Valve) ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงานการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ และขออภัยมาอย่างทันท่วงทีในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(คุณณัฐพร วรรณรงค์)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้ไว้แล้ว	
ลงชื่อ	(ผู้รับ)
วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๘	

ผู้ประสานงาน

นายไสว ธาธาเกษมสัมพันธ์ โทร. 086-291-4218

08 ธันวาคม 2568


เรื่อง แจ้งการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ
เรียน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอจะนะ

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ("บริษัทฯ") เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตประมาณ 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำหนดการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และการทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ ในระหว่างช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 – 18.00 น. ซึ่งในการทดสอบดังกล่าวอาจมีเสียงดังในบางครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าในการดำเนินการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงานการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ และขออภัยมาอย่างทันท่วงทีในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์



ขอแสดงความนับถือ

[redacted]
(คุณสุนทร รักรงค์)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด

ผู้ประสานงาน

นายไสว ธาธาเกษมสัมพันธ์ โทร. 086-291-4218

08 ธันวาคม 2568


เรื่อง แจ้งการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ("บริษัทฯ") เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตประมาณ 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำหนดการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และการทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ ในระหว่างช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 – 18.00 น. ซึ่งในการทดสอบดังกล่าวอาจมีเสียงดังในบางครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าในการดำเนินการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve) ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงานการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ และขออภัยมายังท่านในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์



ขอแสดงความนับถือ



(คุณสุนทร วัชรวงศ์)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด

ผู้ประสานงาน

นายไสว ธาธาเกษมสัมพันธ์ โทร. 086-291-4218

08 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ
เรียน ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า กัลฟ์ จะนะ กรีน

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตประมาณ 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำหนดการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และการทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ ในระหว่างช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 – 18.00 น. ซึ่งในการทดสอบดังกล่าวอาจมีเสียงดังในบางครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าในการดำเนินการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงานการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ และขออภัยมายังท่านในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับต้นฉบับหนังสือนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ (ผู้รับ)
(.....)
วันที่ ๑/๑๒/๖๘



(คุณสุนทร รักรงค์)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด

ผู้ประสานงาน

นายไสว ธาราเกษมสัมพันธ์ โทร. 086-291-4218

08 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูคตศิธิ


บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตประมาณ 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำหนดการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และการทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ ในระหว่างช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 – 18.00 น. ซึ่งในการทดสอบดังกล่าวอาจมีเสียงดังในบางครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าในการดำเนินการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงานการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ และขออภัยมายังท่านในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(คุณสุนทร รักรงค์)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด

ผู้ประสานงาน

นายไสว ธาราเกษมสัมพันธ์ โทร. 086-291-4218

08 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ
เรียน โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุซซำซี


บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตประมาณ 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำหนดการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และการทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ ในระหว่างช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 – 18.00 น. ซึ่งในการทดสอบดังกล่าวอาจมีเสียงดังในบางครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าในการดำเนินการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve) ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงานการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ และขออภัยมายังท่านในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(คุณสุนทร รักรงค์)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด

ผู้ประสานงาน

นายไสว ธาราเกษมสัมพันธ์ โทร. 086-291-4218

08 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ
เรียน ได้ะอืหม่ามประจำมัสยิดเราะหะมะ


บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตประมาณ 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำหนดการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และการทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ ในระหว่างช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 – 18.00 น. ซึ่งในการทดสอบดังกล่าวอาจมีเสียงดังในบางครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าในการดำเนินการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงานการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ และขออภัยมายังท่านในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(คุณสุนทร รักรงค์)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด

ผู้ประสานงาน

นายไสว ธาราเกษมสัมพันธ์ โทร. 086-291-4218

08 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ
เรียน ท่านเจ้าของบ้านหลังแรกทีใกล้โรงไฟฟ้า(สถานีสูบน้ำคลองนาทวี)


บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตประมาณ 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำหนดการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และการทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ ในระหว่างช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 – 18.00 น. ซึ่งในการทดสอบดังกล่าวอาจมีเสียงดังในบางครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าในการดำเนินการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงานการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ และขออภัยมายังท่านในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(คุณสุนทร ภิกรงค์)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด

ผู้ประสานงาน

นายไฉว ธาราเกษมสัมพันธ์ โทร. 086-291-4218

08 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคู (รพ.สต.คู)


บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ("บริษัทฯ") เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตประมาณ 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำหนดการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และการทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve)ของหม้อไอน้ำ ในระหว่างช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568 เวลา 07.00 – 18.00 น. ซึ่งในการทดสอบดังกล่าวอาจมีเสียงดังในบางครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าในการดำเนินการหยุดเครื่องบำรุงรักษาประจำปี 2569 และทดสอบลิ้นนิรภัย(Safety Valve) ของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงานการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ และขออภัยมายังท่านในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(คุณสุนทร รักรงค์)

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด

ผู้ประสานงาน

นายไสว ธาธาเกษมสัมพันธ์ โทร. 086-291-4218

ภาคผนวก ข-18

เอกสารประกอบการอบรมความปลอดภัย

Registration Form / Training Record

Course/Topic: Safety talk and monthly meeting on Jul 2025

Date: 30 Jul 2025 **Time:** 08:15 - 15:30

Trainer: [REDACTED] **Venue:** GCG

Safety talk: การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย

No.	Name	Surname	Signature	Remark
1	Soonthorn	Ragrong		
2	Sahwai	Tharakasemsamphan		
3	Chanapat	Kongkaew		
4	Kantimar	Rattanasathian		
5	Maream	Namyuree		
6	Wichuda	Sangjaratvong		
7	Payuda	Kaewsomwong		
8	Wongchanok	Chaisongkram		
9	Choltichat	Kimakom		
10	Somyos	Kwangtung		
11	Wisuth	Khunsree		
12	Sorasak	Saepang		
13	Thanawat	Semsoh		
14	Wuttichai	Kanavut		
15	Sarawut	Praditukrit		
16	Sutee	Sirisom		
17	Burapa	Noppakaow		
18	Kumobarick	Mahamad		
19	Petcharat	Suwansin		
20	Thanakhom	Suntornpairoj		
21	Chayanon	Dujsaengthong		
22	Anwar	Haji-Ibrahim		
23	Wigrom	Thongbour		
24	Asree	Cheuseng		
25	Theerachai	Saheem		
26	Ammuesoh	Burodiya		
27	Mayusoh	Kharemdabeh		
28	Niphan	Janthawong		
29	Yuttasak	Homgate		
30	Ni-Arfarn	Waepi		
31	Jirawat	Pengpattra		
32	Krissada	Binron		
33	Fatah	Hemboh		
34	Wuttichai	Jeerathanawat		
35	Wutiporn	Chaowatut		

Team

Team

Team

Team

Team

Team

Registration Form / Training Record

Course/Topic: Safety talk and monthly meeting on Jul 2025

Date: 30 Jul 2025 **Time:** _____

Trainer: [Redacted] **Venue:** GCG

Safety talk *monthly meeting*

No.	Name	Surname	Signature	Remark
36	Kanniti	Chanoknoi		Team
37	Sarayoot	Jeuma		Team
38	Samart	Ratchumrong		Team
39	Wissarut	Mudkasem		
40	Afnan	Phichitsaenyakorn		
41	Sar-iyah	Hajiberaheng		
42	Anan	Thuadee		Team
43	Sutee	Sorbom		Team
44	Muhammad	Sa-ahseng		
45	Teerawat	Meesang		
46	Nuttapong	Lamkam		
47	Viyada	Tekaew		
48	Juleeporn	Songseng		
49	Kuphuwai-sah	Etae		
50	Thana Khom	Suntorn parroj		

Remarks : This registration is for reference and records.

Registration Form / Training Record

Course/Topic:

บัญชีรายได้อื่นๆ

Date:

6/8/65

Time:

09:00

Trainer



Venue: GCG

No.	Name	Surname	Signature	Remark
1	Soonthorn	Ragrang		
2	Sahwai	Tharakasemsamphan		
3	Chanapat	Kongkaew		
4	Kantimar	Rattanasathian		
5	Maream	Namyuree		
6	Wichuda	Sangjaratvong		
7	Payuda	Kaewsomwong		Team
8	Wongchanok	Chaisongkram		Team
9	Choltichat	Kimakom		
10	Somyos	Kwangtung		
11	Wisuth	Khunsree		
12	Sorasak	Saepang		
13	Thanawat	Semsoh		
14	Wuttichai	Kanavut		
15	Sarawut	Praditukrit		
16	Sutee	Sirisom		
17	Burapa	Noppakaow		
18	Kumobarick	Mahamad		
19	Petcharat	Suwansin		
20	Thanakhom	Suntornpairoj		
21	Chayanon	Dujsaengthong		
22	Anwar	Haji-Ibrahim		
23	Wigrom	Thongbour		Team
24	Asree	Cheuseng		
25	Theerachai	Saheem		Team
26	Ammuesoh	Burodiya		Team
27	Mayusoh	Kharemdabeh		Team
28	Niphan	Janthawong		
29	Yuttasak	Homgate		Team
30	Ni-Arfarn	Waepi		Team
31	Jirawat	Pengpattra		
32	Krissada	Binron		
33	Fatah	Hemboh		
34	Wuttichai	Jeerathanawat		Team
35	Wutiporn	Chaowatut		

Registration Form / Training Record

Course/Topic:

ฟุตบอลนักเรียนชาย-ชั้นม.๓

Date:

6/8/65

Time:


09.00

Trainer



Venue:

GCG

No.	Name	Surname	Signature	Remark
36	Kanniti	Chanoknoi		Team
37	Sarayoot	Jeuma		
38	Samart	Ratchumrong		Team
39	Wissarut	Mudkasem		Team
40	Afnan	Phichitsaenyakorn		
41	Sar-iyah	Hajiberaheng		
42	Anan	Thuadee		Team
43	Sutee	Sorbom		Team
44	Muhammad	Sa-ahseng		
45	Teerawat	Meesang		Team
46	Nuttapong	Lamkam		
47	Viyada	Tekaew		
48	Juleeporn	Songseng		
49	Kuphuwai-sah	Etae		
Remarks : This registration is for reference and records.				

Registration Form / Training Record

Course/Topic: Safety talk:
Date: 10 Sep 25 **Time:** 08:15 - 08:30
Trainer: [REDACTED] **Venue:** GCG

No.	Name	Surname	Signature	Remark
1	Soonthorn	Ragrong		Team
2	Sahwai	Tharakasemsamphan		
3	Chanapat	Kongkaew		
4	Kantimar	Rattanasathian		
5	Maream	Namyuree		
6	Wichuda	Sangjaratvong		Team
7	Payuda	Kaewsomwong		Team
8	Wongchanok	Chaisongkram		
9	Choltichat	Kimakom		
10	Somyos	Kwangtung		
11	Wisuth	Khunsree		
12	Sorasak	Saepang		
13	Thanawat	Semsoh		
14	Wuttichai	Kanavut		
15	Sarawut	Praditukrit		
16	Sutee	Sirisom		
17	Burapa	Noppakaow		
18	Kumobarick	Mahamad		
19	Petcharat	Suwansin		
20	Thanakhom	Suntornpairoj		
21	Chayanon	Dujsaengthong		
22	Anwar	Haji-Ibrahim		
23	Wigrom	Thongbour		Team
24	Asree	Cheuseng		
25	Theerachai	Saheem		
26	Ammuesoh	Burodiya		Team
27	Mayusoh	Kharemdabeh		Team
28	Niphan	Janthawong		
29	Yuttasak	Homgate		Team
30	Ni-Arfarn	Waepi		Team
31	Jirawat	Pengpattra		
32	Krissada	Binron		Team
33	Fatah	Hemboh		Team
34	Wuttichai	Jeerathanawat		
35	Wutiporn	Chaowatut		Team

Registration Form / Training Record

Course/Topic: Safety talk

Date: 10 Sep 25

Time: 08:15 - 08:30

Trainer: [Redacted]

Venue: GCG

No.	Name	Surname	Signature	Remark
36	Kanniti	Chanoknoi	[Redacted]	
37	Sarayoot	Jeuma	[Redacted]	
38	Samart	Ratchumrong	[Redacted]	Team
39	Wissarut	Mudkasem	[Redacted]	Team
40	Afnan	Phichitsaenyakorn	[Redacted]	
41	Sar-iyah	Hajiberaheng	[Redacted]	
42	Anan	Thuadee	[Redacted]	Team
43	Sutee	Sorbom	[Redacted]	Team
44	Muhammad	Sa-ahseng	[Redacted]	Team
45	Teerawat	Meesang	[Redacted]	Team
46	Nuttapong	Lamkam	[Redacted]	
47	Viyada	Tekaew	[Redacted]	
48	Juleeporn	Songseng	[Redacted]	
49	Kuphuwai-sah	Etae	[Redacted]	
			[Redacted]	
			[Redacted]	
			[Redacted]	
			[Redacted]	
			[Redacted]	
			[Redacted]	
Remarks : This registration is for reference and records.				

Course/Topic:

Safety talk ကလေးတွေအတွက် အရေးကြီးသော

Date:

1 Oct 2025

Time:

08:15 - 08:30

Trainer

Venue: GCG

No.	Name	Surname	Signature	Remark
1	Soonthorn	Ragrong		
2	Sahwai	Tharakasemsamphan		
3	Chanapat	Kongkaew		
4	Kantimar	Rattanasathian		
5	Maream	Namyuree		
6	Wichuda	Sangjaratvong		Team
7	Payuda	Kaewsomwong		Team
8	Wongchanok	Chaisongkram		Team
9	Choltichat	Kimakom		
10	Somyos	Kwangtung		
11	Wisuth	Khunsree		
12	Sorasak	Saepang		
13	Thanawat	Semsoh		
14	Wuttichai	Kanavut		
15	Sarawut	Praditukrit		
16	Sutee	Sirisom		
17	Burapa	Noppakaow		Team
18	Kumobarick	Mahamad		
19	Petcharat	Suwansin		
20	Thanakhom	Suntornpairoj		
21	Chayanon	Dujsaengthong		
22	Anwar	Haji-Ibrahim		
23	Wigrom	Thongbour		Team
24	Asree	Cheuseng		Team
25	Theerachai	Saheem		Team
26	Ammuesoh	Burodiya		
27	Mayusoh	Kharemdabeh		Team
28	Niphan	Janthawong		
29	Yuttasak	Homgate		
30	Ni-Arfarn	Waepi		
31	Jirawat	Pengpattra		Team
32	Krissada	Binron		Team
33	Fatah	Hemboh		Team
34	Wuttichai	Jeerathanawat		
35	Wutiporn	Chaowatut		

Registration Form / Training Record

Course/Topic: Safety talk :

Date: 1 Oct 2025 Time: _____

Trainer: [Redacted] Venue: GCG

No.	Name	Surname	Signature	Remark
36	Kanniti	Chanoknoi		
37	Sarayoot	Jeuma		Team
38	Samart	Ratchumrong		Team
39	Wissarut	Mudkasem		
40	Afnan	Phichitsaenyakorn		
41	Sar-iyah	Hajiberaheng		
42	Anan	Thuadee		Team
43	Sutee	Sorbom		
44	Muhammad	Sa-ahseng		Team
45	Teerawat	Meesang		
46	Nuttapong	Lamkam		
47	Viyada	Tekaew		
48	Juleeporn	Songseng		
49	Kuphuwai-sah	Etae		
50	Saruta	Narual		
Remarks : This registration is for reference and records.				

Registration Form / Training Record

Course/Topic:

Safety talk : การป้องกันการหล่นในที่ทำงาน

Date: 05.11.25

Time: 08.15-08.30

Trainer Sarawut P.

Venue:

No.	Name	Surname	Signature	Remark
1	Soonthorn	Ragrong		
2	Sahwai	Tharakasemsamphan		
3	Chanapat	Kongkaew		
4	Kantimar	Rattanasathian		Online.
5	Maream	Namyuree		
6	Wichuda	Sangjaratvong		
7	Suwannee	Ruangrit		
8	Payuda	Kaewsomwong		
9	Wongchanok	Chaisongkram		Online.
10	Choltichat	Kimakom		
11	Somyos	Kwangtung		
12	Wisuth	Khunsree		
13	Sorasak	Saepang		
14	Thanawat	Semsoh		
15	Wuttichai	Kanavut		
16	Sarawut	Praditukrit		
17	Sutee	Sirisom		
18	Burapa	Noppakaow		
19	Chatree	Bureerat		
20	Petcharat	Suwansin		
21	Thanakhom	Suntornpairoj		
22	Chayanon	Dujsaengthong		
23	Anwar	Haji-Ibrahim		
24	Wigrom	Thongbour		
25	Asree	Cheuseng		Online.
26	Theerachai	Saheem		
27	Ammuesoh	Burodiya		
28	Mayusoh	Kharemdabeh		Online.
29	Niphan	Janthawong		
30	Yuttasak	Homgate		
31	Ni-Arfarn	Waepi		
32	Jirawat	Pengpattra		
33	Krissada	Binron		
34	Fatah	Hemboh		
35	Wutiporn	Chaowatut		

Registration Form / Training Record

Course/Topic:

Safety talk : การป้องกันการหกล้มในที่ทำงาน

Date: 05.11.25

Time: 08.15-08.30

Trainer

Venue:

No.	Name	Surname	Signature	Remark
36	Kanniti	Chanoknoi		
37	Sarayoot	Jeuma		
38	Samart	Ratchumrong		Online
39	Wissarut	Mudkasem		
40	Afnan	Phichitsaenyakorn		Online
41	Faosee	Leerem		
42	Sar-iyah	Hajiberaheng		
43	Anan	Thuadee		Online
44	Sutee	Sorbom		Online.
45	Muhammad	Sa-ahseng		
46	Teerawat	Meesang		
47	Nuttapong	Lamkam		
48	Juleeporn	Songseang		
49	Kuphuwai-sah	Etae		
50	Saruta	Nanual		Online.
51	Viyada	Tekaew		
52	Sumanee	Ruangrit		
53	Faosee	Leerem		
54	Chatree	Dureerat		
Remarks : This registration is for reference and records.				

ภาคผนวก ข-19

เอกสารบันทึกยานพาหนะที่เข้า-ออกโรงไฟฟ้า

บันทึกชนิดและปริมาณรถยนต์ที่เข้า - ออก โรงไฟฟ้ากัลฟ์ จะนะ กรีน (แบบสรุปเป็นรายเดือน) ประจำปี 2568

ประจำเดือน	ชนิดยานพาหนะเข้า - ออก					
	รถพนักงาน	รถผู้รับเหมา	รถหกล้อ	รถสิบล้อ	รถสิบล้อพ่วง	ยอดรวม/เดือน
มกราคม	644	528	26	19	107	1,305
กุมภาพันธ์	524	226	45	28	532	1,318
มีนาคม	575	262	340	105	653	1,887
เมษายน	537	231	526	71	354	1,750
พฤษภาคม	520	196	933	67	587	2,184
มิถุนายน	518	200	806	81	799	2,350
กรกฎาคม	566	217	1,144	130	983	3,031
สิงหาคม	561	132	855	48	652	2,229
กันยายน	600	149	101	74	628	2,373
ตุลาคม	575	168	1,029	78	845	2,665
พฤศจิกายน	384	148	704	43	424	1,682
ธันวาคม	422	127	445	25	254	1,136