ภาคผนวก ค.1

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบาย ด้วยระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศ จากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

Site HRSG11 Monthly: 07/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
1/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.02	MA	MA
1/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	350463.5	35.08	14.08	2.05	0	135.03
1/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	349938.4	35.28	14.08	2.07	0	134.63
1/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	350359.6	35.22	14.08	2.02	0	134.75
1/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	351584.2	34.93	14.08	1.99	0	134.63
1/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	351150.9	35.27	14.08	2.06	0	134.81
1/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2	MA	MA
1/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	351325.1	35.35	14.18	1.96	0	134.6
1/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	335126	36.16	14.12	1.92	0	132.47
1/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	276658.9	33.26	14.04	1.56	0	127.9
1/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	279419.6	29.68	13.98	1.53	0	129.48
1/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	279753.2	29.14	13.98	2.55	0	129.74
1/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.37	MA	MA
1/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	275133.5	32.43	14.17	1.51	0	128.6
1/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	280287.9	29.83	14.08	1.61	0	130.08
1/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	279959.7	29.82	14.08	1.62	0	130.07
1/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	279662.1	29.89	14.08	1.62	0	130
1/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	278868.6	29.36	13.98	1.57	0	129.52
1/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.64	MA	MA
1/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	278701.8	30.83	14.08	1.67	0	129.06
1/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	278026.3	31.79	14.08	1.67	0	128.92
1/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	278262.5	31.88	14.08	1.59	0	129.22
1/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.72	279111	31.44	14.08	1.74	0	129.4
1/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.71	301037.5	32.17	14.08	1.89	0	130.22
2/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.15	MA	MA
2/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	350133.1	33.71	14.08	2.19	0	135.11
2/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	349808.3	33.55	14.08	2.17	0	134.75
2/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	350131.4	33.47	14.08	2.13	0	134.85
2/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	350603.2	34.14	14.08	2.14	0	135.02
2/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	349994	34.51	14.08	2.18	0	134.37
2/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.1	MA	MA
2/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	350927.4	33.92	14.08	2.1	0	134.97
2/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	336024.9	33.77	14.05	2.02	0	134.08
2/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	279061.1	32.15	14.02	1.65	0	129.21
2/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.73	280178.5	29.4	13.98	1.53	0	129.61
2/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	279447.9	29.19	13.98	2.54	0	129.9
2/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.42	MA	MA
2/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	275516.6	32.71	14.16	1.52	0	128.2
2/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	280006	29.5	14.08	1.48	0	129.58
2/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	279591.6	29.8	14.08	1.54	0	129.72
2/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	279548.7	30.08	14.08	1.64	0	129.88
2/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	279705	31.21	14.08	1.67	0	129.39
2/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.71	MA	MA
2/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	278585.5	32.85	14.08	1.81	0	129.1
2/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	278038.2	32.94	14.08	1.76	0	129.03
2/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	279237.1	32.71	14.08	1.76	0	129.05
2/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	280431.7	31.74	14.08	1.84	0	129.1
2/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	320504	32.39	14.07	1.98	0	131.41
3/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.18	MA	MA
3/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	351118.3	33.75	14.12	2.08	0	135.57
3/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	350220.2	33.82	14.08	2.16	0	135.63
3/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	350047.9	34.15	14.08	2.19	0	135.52
3/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	349587.4	34.19	14.08	2.14	0	135.24
3/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	349866.7	33.99	14.08	2.14	0	135.57
3/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.19	MA	MA
3/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	350959.9	33.02	14.08	2.15	0	134.85
3/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	332872.2	34.21	14.05	2.03	0	133.63
3/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	277041.1	33.71	14.04	1.8	0	129.24
3/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	280125.3	29.75	13.98	1.66	0	129.63
3/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	279771.4	29.47	13.98	2.57	0	129.25
3/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.36	MA	MA
3/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	275186.6	31.95	14.08	1.49	0	127.98
3/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	279363.1	28.71	13.98	1.58	0	129.46
3/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	279881.4	29	13.98	1.61	0	129.78
3/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	280609.6	28.84	13.98	1.62	0	129.73
3/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	279927.1	28.49	13.98	1.61	0	129.63
3/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.61	MA	MA
3/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	280355.2	28.98	14.08	1.57	0	129.56
3/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	279653.1	29.85	14.08	1.64	0	129.48
3/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	279137.6	31.53	14.08	1.64	0	129.09
3/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	280101.6	32.04	14.08	1.63	0	129.01
3/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	325036.5	33.51	14.08	1.74	0	131.38
4/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.85	MA	MA
4/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	351701.7	35.59	14.18	1.87	0	134.96
4/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	352799.6	35.6	14.18	1.86	0	134.4
4/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	352423	35.78	14.18	1.86	0	134.41
4/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	351658.4	35.13	14.18	1.88	0	134.37

Site HRSG11 Monthly: 07/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
4/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	352274.5	35.6	14.18	1.88	0	134.34
4/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.86	MA	MA
4/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	351311.2	34.43	14.18	1.84	0	134.53
4/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	333152.1	35.67	14.15	1.74	0	133.76
4/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	275748.7	32.73	14.15	1.45	0	129.2
4/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	280525.1	29.55	14.08	1.48	0	129.81
4/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	279915.2	29.37	14.08	2.54	0	129.84
4/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.43	MA	MA
4/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	275174.8	32.64	14.17	1.55	0	128.46
4/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	279880	29.26	14.08	1.59	0	129.89
4/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	279951.8	30.65	14.08	1.65	0	129.95
4/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	281001.5	30.5	14.08	1.61	0	129.91
4/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	280492.8	29.9	14.08	1.6	0	130.17
4/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.61	MA	MA
4/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	279836.2	29.08	14.08	1.58	0	129.99
4/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	280065.8	28.71	14.08	1.61	0	129.83
4/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	279211.1	30.43	14.08	1.66	0	129.74
4/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	279345.6	30.45	14.08	1.57	0	129.65
4/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	312644.5	31.75	14.08	1.62	0	130.21
5/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.92	MA	MA
5/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	352460.9	34.42	14.18	1.82	0	135.02
5/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	351288.9	33.89	14.17	1.79	0	134.53
5/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	351152.2	33.67	14.08	1.81	0	134.08
5/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	351499.9	33.92	14.08	1.82	0	134.29
5/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	351337.2	33.36	14.08	1.82	0	134.56
5/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.81	MA	MA
5/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	351419.5	34.68	14.18	1.8	0	133.63
5/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	332771.5	35.68	14.15	1.67	0	133.3
5/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	278034.8	31.4	14.06	1.39	0	128.35
5/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	279670.8	28.01	13.98	1.41	0	129.64
5/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	279338.1	27.91	13.98	2.5	0	130.47
5/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.4	MA	MA
5/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	276407.1	31.97	14.17	1.6	0	128.79
5/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	279457.5	28.38	14.08	1.56	0	129.7
5/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	278973.2	28.27	14.08	1.54	0	129.55
5/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	278719.9	28.1	14.08	1.59	0	129.31
5/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	277794.4	30.95	14.08	1.69	0	128.85
5/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.73	MA	MA
5/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	278368.5	30.28	14.08	1.74	0	129.62
5/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	278249.1	29.73	14.08	1.7	0	129.63
5/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	278889.9	30.11	14.08	1.7	0	129.4
5/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	279422	30.35	14.08	1.77	0	129.55
5/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	311763.6	31.81	14.08	1.8	0	130.05
6/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.91	MA	MA
6/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	351446	35.43	14.18	1.92	0	135
6/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	350612.6	35.25	14.18	1.92	0	134.67
6/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	350592.2	35.67	14.18	1.93	0	134.55
6/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	350513.9	35.28	14.18	1.93	0	134.18
6/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	350332.5	35.01	14.18	1.93	0	134.32
6/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.94	MA	MA
6/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	350637.4	34.19	14.18	1.94	0	133.85
6/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	352691.8	34.02	14.18	1.87	0	134.11
6/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	353099.1	34.44	14.18	1.83	0	134.68
6/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	354821.2	34.23	14.18	1.87	0	134.95
6/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	355183.2	34.31	14.18	2.9	0	135.1
6/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.84	MA	MA
6/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	355060.4	34.17	14.18	1.87	0	135.42
6/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	354603.8	34.55	14.18	1.88	0	135.37
6/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	353682.6	35.08	14.18	1.93	0	135.08
6/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	354472.2	33.98	14.18	2.03	0	135.11
6/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	347695.4	35.14	14.18	1.82	0	133.74
6/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.55	MA	MA
6/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	279590.9	29.07	13.98	1.54	0	128.91
6/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	279336.1	28.57	13.98	1.66	0	129.61
6/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	279164.1	29.83	13.98	1.52	0	129.45
6/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	284190.2	30.13	13.98	1.56	0	129.72
6/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	351717.7	34.03	14.08	1.88	0	134.3
7/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.91	MA	MA
7/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	351434.7	35.22	14.18	1.95	0	134.53
7/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	349969	34.94	14.18	1.93	0	134.26
7/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	350315.2	34.72	14.18	1.87	0	134.13
7/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	350234.9	34.8	14.18	1.86	0	134.21
7/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	351199.3	34.58	14.18	1.88	0	134.21
7/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
7/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	352343.6	33.71	14.18	1.83	0	132.62
7/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	333368.6	34.56	14.14	1.84	0	132.92
7/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	278813.7	32.4	14.04	1.56	0	128.33

Site HRSG11 Monthly: 07/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate_	SO2_	Temp_
7/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	280465	27.81	13.98	1.63	0	129.95
7/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	279632.1	27.29	13.98	2.54	0	130.03
7/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.48	225051.7	44.08	14.81	1.4	0	126.71
7/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	275824.7	32.09	14.17	1.55	0	128.61
7/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	280491	28.28	14.08	1.6	0	130.08
7/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	281055.8	28.55	14.08	1.66	0	130.18
7/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	280716.5	28.93	14.08	1.69	0	130.19
7/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	280336.4	29.62	14.08	1.7	0	129.95
7/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	279980.7	28.92	14.08	1.67	0	130.02
7/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	280439.2	29.22	14.08	1.68	0	129.79
7/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	278926.2	28.9	14.08	1.62	0	129.83
7/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	278657.6	29.43	14.08	1.66	0	129.65
7/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	279423.9	28.47	14.08	1.56	0	129.86
7/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	307775.3	29.77	14.08	1.73	0	131.31
8/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	353071	33.36	14.18	2.07	0	136.1
8/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	351898.8	33.66	14.18	2.12	0	135.64
8/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	351382.2	33.52	14.18	2.03	0	135.21
8/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	350717.6	33.16	14.18	1.99	0	135.13
8/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	350757.5	31.65	14.15	1.96	0	134.77
8/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	350596.6	32.35	14.08	2.03	0	134.87
8/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	351102.2	32.06	14.11	2.11	0	137.01
8/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	352004.3	32.23	14.08	2.05	0	133.26
8/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	332404.7	34.04	14.08	1.86	0	132.03
8/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	280334	32.37	14.03	1.65	0	128.74
8/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	280420.4	28.43	13.98	1.58	0	129.59
8/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	280425.3	27.71	13.98	2.61	0	129.73
8/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.46	225278.7	44.42	14.86	1.41	0	126.46
8/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	276215	30.5	14.17	1.55	0	128.33
8/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	280410.8	27.14	14.08	1.62	0	129.84
8/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	280719	28.09	14.08	1.7	0	129.85
8/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	280587.3	27.59	14.08	1.8	0	129.5
8/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	280255.2	27.52	14.08	1.76	0	129.42
8/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.71	279479.8	28.32	14.08	1.6	0	127.97
8/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	278183.6	29.38	14	1.76	0	128.1
8/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.73	279227.5	29.79	13.98	1.63	0	129.08
8/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	278765.2	30.05	13.98	1.67	0	129.34
8/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	279135.1	29.52	13.98	1.71	0	129.31
8/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	326352.1	30.72	14.04	1.98	0	132.23
9/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	351783.9	32.46	14.12	2.17	0	135.85
9/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	351152	32.1	14.08	2.09	0	135.81
9/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	350708.5	31.75	14.08	2.2	0	135.27
9/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	350729.6	31.57	14.08	2.07	0	134.93
9/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	350148	31.48	14.08	1.95	0	135.38
9/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	350760.2	31.44	14.08	1.93	0	134.76
9/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	349951.2	31.11	14.08	2.01	0	135.09
9/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	351524.8	31.49	14.08	1.95	0	135.13
9/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	332587.6	33.28	14.07	1.69	0	132.54
9/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	277982.8	30.15	14.06	1.51	0	130.13
9/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	280293.6	26.71	13.98	1.52	0	129.98
9/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	280714.6	26.74	13.98	2.54	0	129.97
9/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.47	226321.6	43.48	14.8	1.36	0	125.83
9/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	275099.8	30.3	14.17	1.45	0	128.34
9/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	279646.3	27.74	14.08	1.46	0	129.55
9/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	278958	28.41	14.08	1.47	0	129.26
9/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	279662.8	28.37	14.08	1.52	0	129.24
9/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	278777.7	28.29	14.08	1.57	0	129.37
9/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	279042	28.23	14.08	1.58	0	129.25
9/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	279102.9	28.36	14.08	1.55	0	129.33
9/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	279582.8	28.81	14.08	1.54	0	129.42
9/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	279514.2	28.79	14.08	1.5	0	129.55
9/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	279400.2	28.41	14.08	1.53	0	129.69
9/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	313524.8	30.25	14.08	1.69	0	131.47
10/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	352726.6	32.14	14.18	1.85	0	135.9
10/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	351712.3	32.27	14.18	1.85	0	135.75
10/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	350789.9	31.58	14.15	1.87	0	135.53
10/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	350727.7	31.44	14.08	1.89	0	135.5
10/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	349997.1	31.51	14.08	1.87	0	134.61
10/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	351645.5	31.54	14.08	1.86	0	134.77
10/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	350680.8	33.07	14.18	1.86	0	135.39
10/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	351314.2	32.56	14.1	1.88	0	135.4
10/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	351870.7	32.2	14.08	1.92	0	135.69
10/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	353553.6	32.7	14.08	1.94	0	135.85
10/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	352524.8	32.78	14.08	1.93	0	136.12
10/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	354525.7	33	14.08	2.96	0	136.2
10/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	354341	34.37	14.28	1.9	0	136.35
10/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	354927.2	34.48	14.23	1.93	0	136.16
10/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	353822.7	35.23	14.18	1.91	0	135.79

Site HRSG11 Monthly: 07/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate_	SO2_	Temp_
10/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	352796.7	36.33	14.18	1.92	0	135.4
10/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	352326.6	36.33	14.18	1.87	0	135.33
10/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	348571.4	35.18	14.1	1.87	0	134.74
10/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	276191.4	33.13	14.07	1.61	0	126.9
10/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	278942.6	27.14	13.98	1.65	0	129.65
10/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	279159.6	27.77	13.98	1.44	0	129.28
10/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.72	278867.6	28.46	13.98	1.4	0	129.05
10/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	281684.9	28.89	13.98	1.45	0	129.25
10/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	349084.6	33.16	14.07	1.76	0	132.29
11/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	353597.5	34.09	14.18	1.83	0	135.69
11/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	352165.5	33.65	14.18	1.8	0	135.65
11/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	351546.5	32.89	14.18	1.8	0	135.59
11/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	351521.9	32.16	14.13	1.81	0	135.43
11/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	352105.3	32.1	14.08	1.84	0	135.72
11/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	351574.1	31.97	14.08	1.9	0	137.46
11/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	351289	32.72	14.08	1.8	0	132
11/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	350347.5	32.62	14.08	1.82	0	134.98
11/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	352310.4	32.51	14.08	1.82	0	135.54
11/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	351802.8	31.77	14.08	1.81	0	135.63
11/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	353442.5	32.21	14.08	1.85	0	135.83
11/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	353715	32.17	14.08	2.86	0	135.72
11/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	353429.6	33.27	14.18	1.84	0	135.75
11/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	353161.9	33.21	14.18	1.89	0	136.12
11/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	352441.7	34.09	14.18	1.95	0	135.94
11/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	352740.4	35.34	14.18	1.93	0	135.61
11/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	352238.9	35.42	14.08	1.95	0	135.49
11/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	347997.8	34.34	14.08	1.85	0	133.58
11/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	277602.3	33.35	14.06	1.55	0	128.19
11/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	278535.7	27.41	13.98	1.51	0	129.23
11/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	278707	27.29	13.98	1.49	0	128.97
11/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.72	278802	28.15	13.98	1.48	0	128.95
11/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.71	283533.6	28.31	13.98	1.54	0	129.11
11/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	351407.5	32.41	14.08	1.92	0	132.38
12/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	352567.3	33.81	14.17	1.95	0	135.25
12/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	352742.7	33.37	14.08	1.93	0	135.05
12/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	352189	33.48	14.08	1.92	0	135.11
12/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	352369.5	33.95	14.08	1.9	0	134.85
12/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	352342.6	33.6	14.08	1.92	0	136.14
12/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	352408.3	33.36	14.08	1.94	0	133.66
12/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	350489.2	33.26	14.14	1.95	0	134.81
12/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	352543.1	32.65	14.08	1.9	0	134.77
12/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	332104.5	35.11	14.09	1.74	0	134
12/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	275130	30.93	14.05	1.41	0	128.6
12/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	279430.7	27.29	13.98	1.45	0	129.73
12/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	279663.2	27.68	13.98	2.57	0	130.25
12/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.5	226097.6	45.08	14.8	1.47	0	126.33
12/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	274959.4	30.92	14.17	1.57	0	128.59
12/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	280121.2	27.29	14.08	1.64	0	130.06
12/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	280972.8	27.57	14.08	1.65	0	130.09
12/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	280157.9	28.17	14.08	1.65	0	130.1
12/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	280172.1	27.64	14.08	1.62	0	130.03
12/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	279753.8	28	14.08	1.55	0	129.77
12/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	278811.1	27.76	14.08	1.5	0	129.4
12/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	278719.7	28.77	14.08	1.5	0	129.33
12/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	279221.1	28.94	14.08	1.57	0	129.21
12/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.64	279106	29.16	14.08	1.62	0	129.01
12/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.65	314974.5	30.26	14.08	1.84	0	130.52
13/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	354906.4	32.94	14.18	2.06	0	135.25
13/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	352754.2	33.03	14.18	2.15	0	135.5
13/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	351256	32.3	14.08	2.03	0	134.87
13/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	350396	32.17	14.08	1.93	0	134.78
13/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	350376.2	32.25	14.08	2.07	0	134.95
13/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	350627	32.2	14.08	2.17	0	135.02
13/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	348883.3	31.8	14.09	2.2	0	136.26
13/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	351098.9	31.96	14.08	2	0	133.63
13/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	354375.5	31.42	14.08	1.83	0	135.29
13/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	355412.9	31.64	14.08	1.81	0	135.91
13/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	355751.8	31.5	14.08	1.83	0	135.95
13/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	354831.5	31.86	14.08	2.82	0	136.6
13/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	353766.7	34.11	14.2	1.86	0	136.18
13/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	352804.1	33.93	14.18	1.95	0	136.15
13/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	352388.3	33.52	14.18	1.91	0	135.65
13/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	351731.9	33.59	14.18	1.91	0	135.62
13/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	351706.2	34.2	14.18	1.91	0	135.4
13/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	346335.6	33.53	14.16	1.86	0	134.67
13/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	275762.6	32.53	14.09	1.72	0	127.56
13/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	279236.6	26.43	13.98	1.56	0	128.36

Site HRSG11 Monthly: 07/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
13/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.73	279353.5	28.06	13.98	1.6	0	129.29
13/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.61	280180.9	27.54	13.98	1.62	0	129.33
13/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.65	283142.6	27.02	13.98	1.6	0	129.59
13/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	353958.4	31.55	14.08	1.92	0	134.69
14/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	352022.1	32.13	14.18	2.03	0	134.84
14/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	352165.5	31.44	14.18	2.11	0	134.47
14/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	351695.2	31.43	14.11	1.97	0	134.3
14/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	351630.7	31.01	14.08	2.03	0	134.06
14/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	352189.6	30.97	14.08	2.1	0	134.05
14/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	351728.8	31.15	14.08	2.14	0	134.39
14/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	350971.2	31.17	14.11	1.97	0	132.58
14/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	352028.7	31.02	14.08	1.78	0	133.93
14/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	336194.5	31.84	14.07	1.7	0	132.35
14/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	280411.5	30.39	14.13	1.39	0	126.66
14/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	281533.7	26.08	14.08	1.47	0	130.11
14/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.69	281168.4	25.75	14.08	2.54	0	130.97
14/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.51	227144.2	44.51	14.81	1.42	0	126.68
14/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	276355.7	30.15	14.17	1.55	0	129.58
14/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	281276.4	26.88	14.08	1.56	0	130.35
14/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	281770.9	26.84	14.08	1.57	0	130.45
14/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	281291.4	27.12	14.08	1.56	0	130.46
14/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	280836.8	26.7	14.08	1.5	0	130.32
14/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	280091.2	27.03	14.08	1.5	0	130.17
14/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	279919.8	26.36	14.08	1.48	0	129.78
14/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	279429.1	25.93	13.99	1.5	0	129.37
14/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	279202.9	26.04	13.98	1.45	0	129.58
14/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.73	279889.1	26.34	13.98	1.56	0	129.39
14/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.72	316832.1	28.55	14.02	1.78	0	131.65
15/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	355307.1	31.69	14.18	2.04	0	136.11
15/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	354285.2	31.54	14.17	2.13	0	136.6
15/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	350983.7	31.14	14.08	2.05	0	135.06
15/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	351345	31	14.08	2.04	0	134.09
15/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	351177.3	30.89	14.08	2.03	0	134.15
15/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	350397.2	31.17	14.08	2.02	0	133.99
15/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	353888.2	31.21	14.18	2.08	0	134.42
15/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	352235.9	31.55	14.18	2.02	0	133.21
15/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	333702.8	32.55	14.12	1.8	0	133.44
15/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.65	279486.4	30.05	14.12	1.46	0	127.65
15/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.53	281098.2	25.9	14.08	1.39	0	130.16
15/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.58	281100.5	26.5	14.08	2.56	0	130.78
15/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.57	227249.3	43.83	14.79	1.52	0	126.73
15/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	276190.7	29.92	14.17	1.55	0	129.17
15/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	281301.3	27.19	14.08	1.55	0	130.4
15/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	281574.7	27.1	14.08	1.53	0	130.74
15/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	280860.3	27.44	14.06	1.55	0	130.41
15/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	280724.4	26.8	13.98	1.61	0	130.46
15/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	281283.1	26.52	14.03	1.72	0	130.22
15/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	281282.6	27.05	13.98	1.68	0	129.98
15/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	280793.7	25.97	13.98	1.59	0	129.72
15/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	281085.6	25.8	13.98	1.61	0	129.84
15/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.64	280200.5	25.45	13.98	1.6	0	129.05
15/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.54	315448.5	28.83	13.98	1.72	0	130.55
16/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	353999.7	31.8	14.1	1.9	0	133.82
16/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	349892.6	31.83	14.08	1.83	0	133.5
16/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	351411	31.28	14.08	1.93	0	134.58
16/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	351841.8	31.26	14.08	2.07	0	135.87
16/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	350901.5	31.25	14.08	2.19	0	136.34
16/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	350715.9	31.62	14.08	2.21	0	136.06
16/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	350930.1	30.74	14.08	2.21	0	136.78
16/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	351164.9	31.59	14.08	2.08	0	131.81
16/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	335887.8	31.84	14.06	2.02	0	131.64
16/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.76	277399	30.01	14.04	1.76	0	129.6
16/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.67	281475.1	25.66	13.98	1.64	0	129.83
16/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.68	281716.7	26.55	13.98	2.66	0	129.82
16/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.54	227975.1	44.73	14.8	1.5	0	126.36
16/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	278302.6	30.74	14.16	1.6	0	129.05
16/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	281480.8	27.37	14.08	1.6	0	129.98
16/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	283070	28.03	14.08	1.59	0	130.2
16/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	283241.8	28.34	14.08	1.82	0	130.16
16/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	282879.4	28.48	14.08	1.83	0	130.11
16/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	282833.3	27.3	14.08	1.84	0	130.09
16/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	282191	26.43	14.08	1.83	0	130.18
16/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	280317.6	25.29	14.02	1.85	0	129.83
16/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	279930.1	28.54	13.98	1.69	0	128.85
16/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	280811.7	28.46	13.98	1.75	0	129.27
16/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	331206.3	29.83	14.04	1.98	0	132.62
17/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	356380.3	32.56	14.17	2.08	0	135.79

Site HRSG11 Monthly: 07/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
17/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	351950.2	32.16	14.08	2	0	134.96
17/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	352049.6	32.09	14.08	2.08	0	135.03
17/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	351919.6	32.1	14.08	2.01	0	135.21
17/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	351774.1	31.78	14.08	2.18	0	135.4
17/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	351762.9	32.16	14.08	2.25	0	134.95
17/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	351646.1	31.16	14.11	2.21	0	135.3
17/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	352669	31.54	14.08	2.18	0	135.03
17/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.76	340859.5	31.78	14.06	2.03	0	132.8
17/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.49	278635	30.98	14.04	1.7	0	130.98
17/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.51	282091.9	26.74	13.98	1.66	0	129.73
17/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.6	282014.3	26.76	13.98	2.65	0	130.02
17/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.47	228850.7	44.32	14.79	1.44	0	125.97
17/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	274492.6	32.61	14.2	1.56	0	128.43
17/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	282885.1	26.83	14.08	1.62	0	129.72
17/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	282611.7	26.96	14.08	1.66	0	129.81
17/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	281324.9	26.3	14.03	1.76	0	128.66
17/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	281451.8	25.77	13.98	1.78	0	128
17/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	281240.6	27.36	14.08	1.82	0	128.23
17/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	280011.6	27.08	14.08	1.68	0	128.63
17/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	279154.5	28.9	14.08	1.75	0	128.7
17/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	279550.2	29.29	14.08	1.87	0	128.88
17/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	279357.8	27.56	14.08	1.87	0	128.9
17/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	314880.6	28.72	14.08	2.02	0	130.9
18/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	353921.9	31.66	14.17	2.24	0	134.11
18/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	352525.6	31.46	14.08	2.23	0	134.31
18/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	351617.7	31.38	14.08	2.25	0	133.97
18/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	351134.3	31.45	14.08	2.26	0	133.89
18/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	350873.8	31	14.08	2.24	0	133.85
18/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	351296.1	31.06	14.08	2.24	0	133.82
18/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	350975.3	31.27	14.09	2.22	0	133.37
18/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	349986.3	30.59	14.08	2.15	0	133.73
18/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	333019.8	32.45	14.08	1.84	0	132.96
18/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	282493.8	32.22	14.14	1.58	0	128.99
18/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	285048.5	28.13	14.08	1.61	0	129.95
18/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	285282.2	28.03	14.08	2.56	0	130.39
18/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.4	MA	MA
18/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	279188.5	31.47	14.09	1.6	0	128.47
18/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	284322.8	27.92	13.98	1.6	0	129.73
18/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	284422.1	27.73	13.98	1.63	0	129.75
18/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	283752.4	28.33	13.98	1.58	0	129.77
18/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	284320.4	28.51	13.98	1.61	0	129.6
18/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	283346.9	28.06	14.08	1.61	0	129.74
18/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	283417.6	27.62	14.04	1.58	0	129.77
18/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	280595.3	26.56	13.98	1.55	0	129.74
18/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	280859.9	26.19	13.98	1.67	0	129.63
18/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	280501.2	26.75	13.98	1.63	0	129.48
18/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	314902.7	27.85	13.98	1.83	0	131.06
19/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	356672.2	31.4	14.18	1.96	0	136.45
19/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	352812.5	32.27	14.08	1.9	0	135.2
19/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	351595.3	32.11	14.08	1.9	0	135
19/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	350227	32.76	14.08	1.89	0	134.67
19/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	350514.7	32.37	14.08	1.88	0	134.72
19/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	350685.4	32.64	14.08	1.93	0	135.65
19/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	350811.5	31.56	14.17	1.89	0	132.89
19/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	351460.5	31.57	14.08	1.95	0	134.47
19/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	334762.3	32.78	14.07	1.78	0	133.3
19/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	279697.1	31.32	14.04	1.55	0	128.99
19/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	281795.6	26.68	13.98	1.46	0	129.46
19/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	282040.2	26.08	13.98	2.56	0	129.69
19/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.63	228709.9	46.12	14.74	1.39	0	125.8
19/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	276957.9	30.78	14.06	1.52	0	128.17
19/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	281017.5	27.63	13.98	1.55	0	129.54
19/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	281249.9	27.15	13.98	1.61	0	129.72
19/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	280670.7	26.78	13.98	1.58	0	129.35
19/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	279674.3	27.04	13.98	1.57	0	129.14
19/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	280282.1	27.34	13.98	1.54	0	129.05
19/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	280276.1	27.59	13.98	1.56	0	129.21
19/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	278677.9	26.46	13.98	1.54	0	129.13
19/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	279860	26.57	13.98	1.52	0	129.11
19/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	279756.4	26.91	13.98	1.54	0	129.03
19/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	303414.1	31.63	14.05	1.64	0	129.36
20/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	353150.8	32.4	14.18	1.96	0	135.89
20/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	352825.5	32.66	14.18	1.96	0	134.94
20/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	353091.2	32.35	14.15	1.98	0	134.75
20/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	352658.2	31.68	14.08	2.06	0	135.03
20/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	350993.5	32.23	14.08	2.05	0	134.62
20/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	351627.3	32.23	14.08	2.08	0	134.88

Site HRSG11 Monthly: 07/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
20/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	350700.6	32.07	14.1	2.02	0	132.05
20/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	350466.9	31.62	14.08	2.01	0	133.67
20/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	356232.1	31.14	14.08	1.98	0	134.81
20/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	358209.3	32.41	14.08	1.93	0	135.35
20/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	356545.7	33.2	14.08	1.83	0	134.54
20/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	355514	33.31	14.08	2.88	0	135.03
20/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	353492.4	33.05	14.14	1.88	0	134.97
20/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	352433.9	33.1	14.08	1.88	0	135.23
20/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	352430.1	33.08	14.08	1.95	0	134.66
20/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	351598.5	33.35	14.08	1.91	0	134.26
20/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	350474.2	32.93	14.08	1.89	0	134.37
20/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	348438.8	32.62	14.08	1.9	0	134.24
20/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	276303.6	32.06	13.99	1.65	0	127.83
20/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	281294.3	26.27	13.88	1.67	0	128.71
20/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.68	279723.1	25.14	13.88	1.62	0	129.24
20/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.68	280128.6	25.03	13.88	1.59	0	129.2
20/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.68	288887	25.38	13.89	1.56	0	129.38
20/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	355254.6	30.48	13.98	1.91	0	134.31
21/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	350462.3	32.03	14.14	1.93	0	135.25
21/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	350475.8	32.1	14.08	1.88	0	134.89
21/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	349724.8	31.36	14.08	1.94	0	134.63
21/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	350628.7	31.32	14.08	1.95	0	134.53
21/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	349943.4	31.52	14.08	1.98	0	134.37
21/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	351459.5	31.95	14.08	1.9	0	134.42
21/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	350809.3	31.24	14.09	2.01	0	134.92
21/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	351685.9	31.24	14.08	2.04	0	134.42
21/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	337007.8	32.76	14.07	1.99	0	134.82
21/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	278621.7	30.04	14.03	1.59	0	128.71
21/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.68	281377.1	25.88	13.98	1.59	0	129.1
21/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	281111.6	26.5	13.98	2.64	0	129.13
21/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.56	227780.2	45.37	14.72	1.54	0	125.35
21/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	277241.5	30.18	14.07	1.64	0	127.91
21/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	280587.6	26.91	13.98	1.66	0	129.5
21/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	281383.1	26.42	13.98	1.64	0	129.55
21/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	280648.6	26.75	13.98	1.67	0	129.68
21/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	281512.2	26.68	13.98	1.7	0	129.7
21/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	281278.6	26.49	14.08	1.69	0	129.39
21/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	281265.9	26.64	14.08	1.62	0	129.36
21/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	279219.5	26.15	14.08	1.64	0	129.29
21/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	279293.1	26.67	14.08	1.63	0	129.22
21/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.72	279535.6	26.99	14.08	1.61	0	129.18
21/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.76	312988.4	28.45	14.08	1.77	0	130.54
22/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	353276.7	31.04	14.1	2.1	0	135.59
22/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	352902.4	30.67	14.08	1.95	0	134.1
22/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	350125.9	31.4	14.08	1.96	0	133.92
22/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	350263.8	30.69	14.08	1.96	0	133.49
22/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	349969.2	31.25	14.08	1.98	0	133.4
22/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	350062.6	31.06	14.08	2.02	0	133.6
22/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	349471.6	31.3	14.08	2.04	0	132.41
22/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	349247	31.35	14.08	1.98	0	132.76
22/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	336509.9	31.71	14.05	1.9	0	131.34
22/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	280332.4	29.31	13.94	1.65	0	126.75
22/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.72	281456.9	25.01	13.88	1.69	0	129.29
22/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	281115.7	24.85	13.88	2.69	0	129.34
22/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.53	226048.5	43.17	14.69	1.54	0	125.29
22/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	275777.2	29.17	14.06	1.65	0	127.81
22/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	280224.4	26.44	13.98	1.7	0	129.21
22/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	279589.4	25.6	13.98	1.68	0	129.34
22/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	279478.7	26.08	13.98	1.68	0	129.28
22/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	279589.5	25.98	13.98	1.7	0	129.32
22/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	280296.9	24.8	13.98	1.75	0	129.53
22/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	278426.8	25.27	13.98	1.78	0	129.29
22/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	277452.3	25.09	13.98	1.76	0	129.37
22/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	278193.4	25.67	13.98	1.71	0	129.28
22/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	277518.7	25.65	13.98	1.68	0	129.11
22/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	325219.2	28	13.98	1.89	0	131.38
23/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	351095.5	30.52	14.08	2.03	0	134.16
23/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	349712.6	30.22	14.08	2.13	0	135.1
23/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	348944.6	30.63	14.08	2.14	0	134.92
23/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	348794.1	29.61	14.08	2.12	0	134.55
23/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	348362.3	30.48	14.08	2.13	0	134.09
23/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	348742.1	29.72	14.08	2.18	0	134.12
23/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	348305	29.52	14.08	2.27	0	134.16
23/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	350014.1	29.53	14.08	2.19	0	132.51
23/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	333349.7	30.77	14.02	2.13	0	131.71
23/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	280858.2	30.15	13.96	1.73	0	127.01
23/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.67	279118.6	25.28	13.88	1.79	0	128.95

Site HRSG11 Monthly: 07/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
23/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	279550.3	24.29	13.88	2.78	0	129.18
23/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.52	225475	43.54	14.69	1.57	0	125.3
23/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	274208.9	29.36	14.07	1.67	0	127.78
23/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	278973	25.94	13.98	1.66	0	129.53
23/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	278942.9	26.26	13.98	1.68	0	129.48
23/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	279880.2	25.6	13.98	1.71	0	129.52
23/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	279001.1	26.41	13.98	1.74	0	129.53
23/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	278919.8	26	13.98	1.79	0	129.44
23/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	278972.3	25.29	13.98	1.78	0	129.38
23/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	277923.2	25.28	13.98	1.77	0	129.32
23/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	277837.5	25.83	13.98	1.77	0	129.17
23/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.71	278316.4	26.49	13.98	1.77	0	129.09
23/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	327086.4	29.2	13.98	1.86	0	131.37
24/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	350724.3	31.14	14.1	2.01	0	133.99
24/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	348426.6	31.39	14.08	2.01	0	134.59
24/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	349061.5	31.14	14.08	2.26	0	134.88
24/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	348921.1	31.32	14.08	2.28	0	134.44
24/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	348683.1	31.27	14.08	2.33	0	134.55
24/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	349362.7	30.29	14.08	2.34	0	134.29
24/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	349347	29.86	14.08	2.35	0	135.32
24/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	350215.7	30.03	14.08	2.25	0	132.91
24/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	333718.7	31.21	14.05	2.18	0	132.53
24/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	278352.9	29.86	14.02	1.9	0	126.22
24/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.76	280401.4	25.3	13.98	1.85	0	129.66
24/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	280752.8	25.38	13.98	2.67	0	129.98
24/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.38	226080.1	44.44	14.8	1.5	0	126
24/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	276046.6	29.83	14.16	1.6	0	128.33
24/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	280873.1	26.57	14.08	1.62	0	129.39
24/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	280349.9	25.86	14.08	1.63	0	129.42
24/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	280246.4	25.94	14.08	1.63	0	129.37
24/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.76	279845.6	24.98	14.08	1.68	0	129.69
24/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	280464.7	24.32	14.08	1.69	0	129.8
24/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	279707.9	24.21	14.08	1.77	0	129.59
24/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	279910.7	24.59	14.08	1.77	0	129.47
24/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	279380.7	24.77	14.08	1.65	0	129.39
24/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	279124	25.8	14.08	1.71	0	129.31
24/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.23	277084.5	33.69	14.15	1.74	0	138.54
25/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.53	280769.6	29.78	14.08	1.49	0	130.18
25/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.47	280554.8	29.34	14.08	2.57	0	130.53
25/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.48	226475	43.74	14.81	1.39	0	126.2
25/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	276463.2	33.93	14.08	1.55	0	128.51
25/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	280580.2	31.24	13.98	1.63	0	129.71
25/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	280538.8	31.52	13.98	1.65	0	129.64
25/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	281670.5	32.08	13.98	1.64	0	129.67
25/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	280233.1	32.06	13.98	1.61	0	129.43
25/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	279995.8	31.59	14.08	1.72	0	129.42
25/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	280391.6	31.83	14.08	1.67	0	129.48
25/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	279873.8	31.8	14.08	1.59	0	129.38
25/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	279897.6	31.97	14.08	1.56	0	129.19
25/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	280882.6	31.92	14.08	1.57	0	129.22
25/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	328638.7	35.51	14.08	1.79	0	132.47
26/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	355811	39.08	14.19	1.91	0	135.6
26/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	354022.8	39.2	14.18	1.92	0	135.16
26/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	354299.3	39.24	14.18	1.91	0	135.16
26/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	352772.8	38.73	14.18	1.9	0	135
26/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	352735	38.27	14.18	1.96	0	134.84
26/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	353242.8	37.91	14.18	1.98	0	134.25
26/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	351082.8	38.11	14.18	2.03	0	134.92
26/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	351939.7	37.86	14.18	1.96	0	134.89
26/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	331883.8	38.54	14.14	1.76	0	132.4
26/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	280635.6	34.82	14.13	1.45	0	128.99
26/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	281223.7	31.48	14.08	1.45	0	129.77
26/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	281036.1	31.55	14.08	2.57	0	129.76
26/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.46	228145.7	43.73	14.8	1.44	0	126.31
26/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	277059.8	33.57	14.08	1.57	0	128.45
26/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	280963.1	31.17	13.98	1.61	0	129.88
26/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	281235.6	31.08	13.98	1.63	0	129.76

Site HRSG11 Monthly: 07/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate_	SO2_	Temp_
26/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	278708.2	30.17	13.98	1.66	0	128.92
26/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	279371	29.76	13.98	1.65	0	129.73
26/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	279532.9	30.46	14.08	1.76	0	129.64
26/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	280481.2	30.05	14.08	1.81	0	129.83
26/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	280873.9	30.43	14.08	1.83	0	129.54
26/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.68	280527.5	31.73	14.08	1.71	0	129.54
26/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.71	280523.2	31.24	14.08	1.75	0	129.37
26/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	271556.8	33.35	14.19	1.61	0	126.82
27/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.37	279879.6	30.56	14.08	1.66	0	129.43
27/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
27/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	278686.6	31.48	14.08	1.65	0	129.12
27/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	277356.1	32.52	14.08	1.63	0	128.72
27/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	347480	37.88	14.09	1.98	0	133.96
28/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	352829.6	39.11	14.19	2.01	0	135.07
28/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	351678.5	39.31	14.18	2.04	0	135.22
28/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	351372.6	39.02	14.18	2.08	0	135.11
28/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	351050.5	38.94	14.18	2.1	0	135.15
28/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	351139.9	39.26	14.18	2.06	0	135.06
28/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	359293.8	39.75	14.18	2.37	0	135.48
28/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	361872.1	40.47	14.09	1.97	0	131.55
28/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	369492.6	42.74	14.08	2.06	0	134.05
28/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	364597.4	41.86	14.08	1.96	0	132.21
28/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.22	270770.1	35.86	14.13	1.52	0	127.62
28/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.69	279661.9	30.75	13.98	1.56	0	129.08
28/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.57	279566.4	29.82	13.98	1.6	0	129.13
28/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.51	280222.8	28.94	13.98	1.61	0	129.35
28/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.46	279841.9	28.51	13.98	1.67	0	129.52
28/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.47	285104.8	29.54	13.98	1.63	0	129.61
29/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	356415.4	37.35	14.18	2.09	0	135.86
29/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	353767.3	37.74	14.16	2.02	0	134.18
29/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	352089.2	36.84	14.08	1.94	0	134.18
29/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	351621.5	37.68	14.08	1.96	0	134.13
29/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	352065.1	37.36	14.08	2	0	133.75
29/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	352996.9	37.75	14.08	2.05	0	134.54
29/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	351871.8	37.98	14.18	2.02	0	133.27
29/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	353263.2	37.54	14.18	2.05	0	133.7
29/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	333238.1	38.75	14.14	1.79	0	131.9
29/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	276696.7	34.17	14.05	1.46	0	129.01
29/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	280612	31.18	13.98	1.44	0	129.84
29/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	279718.9	31.13	13.98	2.48	0	130.15
29/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.51	226656.2	42.78	14.79	1.32	0	126.33
29/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	275382.7	32.77	14.08	1.44	0	128.7
29/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	280864.6	30.32	13.98	1.46	0	129.82
29/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	280949.9	31.55	13.98	1.52	0	128.52
29/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	282717.8	32.19	13.98	1.57	0	123.99
29/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	283327.9	32.05	13.98	1.52	0	123.96
29/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.49	MA	MA
29/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.56	282343.6	31.95	14.08	1.47	0	123.7
29/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.57	282380	31.33	14.08	1.44	0	123.66

Site HRSG11 Monthly: 07/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate_	SO2_	Temp_
29/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.55	282421.4	30.76	14.08	1.44	0	123.72
29/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.52	282718.9	30.28	14.08	1.46	0	123.67
29/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.53	316065.2	32.71	14.08	1.59	0	124.62
30/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	360244	36.95	14.19	1.89	0	129.54
30/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	358082.1	37.25	14.18	1.91	0	128.33
30/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.4	354876.8	36.84	14.18	1.87	0	127.64
30/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	355042.6	36.76	14.18	1.88	0	127.31
30/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	355226	36.97	14.18	1.87	0	127.46
30/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	356455.4	37.03	14.18	1.94	0	128.45
30/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	355418.5	37.38	14.18	1.86	0	127.03
30/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	355634.5	37.48	14.18	1.87	0	127.53
30/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	338316.3	37.39	14.12	1.83	0	126.24
30/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	284304.7	34.67	14.05	1.44	0	122.38
30/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	283489.6	31.13	13.98	1.42	0	124.29
30/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	283780.2	31.02	13.98	2.53	0	124.11
30/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.51	229108.7	44.12	14.8	1.3	0	120.1
30/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
30/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	283374.8	30.82	14.08	1.51	0	123.78
30/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	281678.9	31.1	14.08	1.55	0	123.93
30/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
30/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	281712.1	31.1	14.08	1.53	0	124.06
30/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	281389.9	30.86	14.08	1.53	0	124
30/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.73	281463.6	29.3	14.08	1.54	0	124.08
30/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.68	281058.5	29.1	14.08	1.52	0	124.17
30/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	281295.3	29.34	14.08	1.54	0	124.11
30/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.67	282538.9	29.61	14.08	1.54	0	124.15
30/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	312346	32.58	14.08	1.62	0	125.82
31/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	357496.9	37.9	14.18	1.85	0	129.84
31/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	356201.2	38.08	14.18	1.89	0	130.5
31/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.43	354999.5	37.68	14.18	1.86	0	129.32
31/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.44	354639.8	36.89	14.18	1.85	0	128.96
31/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.45	354471.2	37.05	14.18	1.88	0	128.68
31/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.45	354285.3	37.57	14.18	1.93	0	128.51
31/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	354073	37.32	14.18	1.98	0	129.85
31/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	354797.7	36.91	14.18	1.85	0	126.33
31/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	336419.3	37.04	14.14	1.73	0	126.32
31/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	284398.9	34.12	14.05	1.5	0	122.86
31/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	283695.1	30.12	13.98	1.48	0	124.27
31/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	283924.1	30.15	13.98	2.47	0	124.67
31/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.45	228699.9	43.47	14.82	1.32	0	120.93
31/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	278852.2	33.58	14.17	1.46	0	123.15
31/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	283194.9	31.14	14.08	1.51	0	124.18
31/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	283992.3	30.77	14.08	1.62	0	124.62
31/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	283542.6	32.19	14.08	1.65	0	124.66
31/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	283541.6	31.71	14.08	1.6	0	124.54
31/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	283104.8	31.35	14.08	1.64	0	124.11
31/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	282219.1	30.83	14.08	1.59	0	124.03
31/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	282168.2	30.48	14.08	1.52	0	123.89
31/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	281787.5	30.52	14.08	1.44	0	123.59
31/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.76	281329.4	30.74	14.08	1.43	0	123.6
31/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.76	303565.4	31.89	14.08	1.52	0	124.86
MIN			0.46	225051.66	24.21	13.88	1.30	0.00	120.10
Averg.			1.95	310894.23	31.44	14.10	1.81	0.00	131.20
MAX			3.23	369492.64	46.12	14.86	2.96	0.00	138.54

Site HRSG11 Monthly: 08/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
1/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	357988.14	36.76	14.18	1.77	0	127.1
1/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	356180.59	36.92	14.18	1.79	0	127.94
1/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	353044.05	37.2	14.18	1.79	0	127.64
1/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	352991.75	36.83	14.18	1.78	0	127.44
1/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	352546.63	37.05	14.16	1.8	0	127.44
1/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	353900.6	36.51	14.08	1.82	0	128.74
1/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	352955.37	36.1	14.18	1.82	0	125.27
1/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	356085.76	36.12	14.18	1.77	0	127.33
1/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	299287.28	36.08	14.12	1.47	0	124.5
1/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	282787.05	30.08	14.08	1.35	0	123.59
1/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	283769.08	30.13	14.08	1.4	0	124.28
1/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	283083.26	31.05	14.08	2.5	0	124.87
1/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.43	228614.69	43.04	14.81	1.36	0	121.29
1/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	277901.44	32.97	14.17	1.49	0	123.64
1/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	283850.03	30.69	14.08	1.55	0	124.47
1/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	283954.74	31.12	14.08	1.5	0	124.64
1/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	283610.14	31.39	14.08	1.55	0	124.39
1/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	283330.07	31.3	14.08	1.57	0	124.41
1/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	282367.32	30.94	14.08	1.56	0	124.35
1/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	283215.2	30.02	14.08	1.45	0	124.24
1/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	282265.31	29.64	14.08	1.4	0	124.02
1/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	282227.61	29.5	14.08	1.42	0	123.91
1/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	282985.52	30.41	14.08	1.42	0	123.84
1/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	287526.27	28.81	14.08	1.42	0	124.06
2/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	356998.14	35.1	14.18	1.76	0	129.1
2/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	356718.29	36.81	14.18	1.78	0	129.56
2/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	354442.49	37.01	14.18	1.78	0	129.41
2/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	354531.57	37.19	14.18	1.79	0	129.2
2/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	354562.19	36.73	14.18	1.76	0	129.02
2/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	355933.6	37.32	14.18	1.77	0	128.91
2/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	354942.28	35.96	14.18	1.78	0	128.8
2/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	357234.5	36.35	14.18	1.72	0	127.31
2/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	310029.12	35.81	14.13	1.44	0	125.03
2/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	283253.46	30.13	14.08	1.32	0	121.35
2/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	283891.68	30.23	14.08	1.35	0	121.28
2/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	284004.44	29.92	14.08	2.42	0	122.02
2/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.49	229149.49	44.07	14.89	1.35	0	118.38
2/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	279368.04	32.65	14.17	1.55	0	122.18
2/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	282865.88	30.12	14.08	1.55	0	124.32
2/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	283884.45	30.82	14.08	1.61	0	124.52
2/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	284031.33	30.92	14.08	1.6	0	124.29
2/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	283432.44	30.75	14.08	1.59	0	124.19
2/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	284299.93	30.79	14.1	1.73	0	124.14
2/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	284202.89	29.61	14.08	1.75	0	124.08
2/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	283670.82	29.55	14.08	1.75	0	124.21
2/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	282966.34	28.87	14.08	1.54	0	123.78
2/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	282419.77	28.41	14.08	1.59	0	123.73
2/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	287824.48	28.99	14.08	1.49	0	123.83
3/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	359860.13	34.19	14.18	1.88	0	130.17
3/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	355819.16	34.38	14.18	1.88	0	129.8
3/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	355514.33	34.53	14.18	1.92	0	130.17
3/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	356057.71	34.57	14.18	1.98	0	130.15
3/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	355322.92	34.42	14.18	1.95	0	130.28
3/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	356691.91	35.09	14.18	1.86	0	129.97
3/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	354191.15	35.02	14.18	1.93	0	130.01
3/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	355295.76	35.14	14.18	1.82	0	129.92
3/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	357688.09	35.42	14.18	1.75	0	130.45
3/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	361507.65	35.89	14.18	1.76	0	129.95
3/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	360423.77	36.75	14.18	1.8	0	129.98
3/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	358532.99	38.03	14.18	2.77	0	129.75
3/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	356368.68	38.63	14.28	1.73	0	129.76
3/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	355476.38	39	14.23	1.78	0	129.78
3/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	353108.65	38.56	14.18	1.75	0	129.38
3/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	363901.64	36.21	14.09	1.87	0	131.06
3/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	364205.7	35.57	14.08	1.89	0	131.23
3/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	338586.85	35.61	14.07	1.85	0	127.92
3/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	286211.73	30.49	14.08	1.66	0	122.53
3/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	283047.8	29.38	14.08	1.6	0	124.11
3/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.73	283441.43	28.78	14.08	1.51	0	124.16
3/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	282985.98	28.67	14.08	1.58	0	124.33
3/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.73	283451.84	29.04	14.08	1.56	0	123.97
3/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	319608.16	31.59	14.08	1.56	0	125.21
4/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.74	MA	MA
4/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	354404.82	34.83	14.18	1.88	0	130.01
4/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	353349.68	34.45	14.18	1.88	0	129.56
4/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	354478.73	34.66	14.18	1.86	0	129.59
4/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	353100.76	34.33	14.18	1.84	0	129.51
4/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	354130.51	34.24	14.18	1.93	0	130.36
4/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	354618.63	34.61	14.18	1.79	0	127.65
4/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	355951.26	34.63	14.18	1.69	0	128.37
4/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	295863.91	36.56	14.16	1.39	0	124.94
4/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	283314.85	28.48	14.08	1.31	0	124.75
4/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	284320.59	29.21	14.08	1.4	0	124.46
4/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	283431.54	29.26	14.08	2.53	0	124.68

Site HRSG11 Monthly: 08/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
4/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.49	229439.05	44.18	14.89	1.36	0	121.53
4/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	279751.93	33.03	14.26	1.55	0	123.56
4/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	284140.02	30.08	14.18	1.58	0	124.46
4/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	284088.59	30.23	14.18	1.58	0	124.48
4/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	284687.58	30.83	14.18	1.56	0	124.56
4/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	284123.24	30.69	14.18	1.66	0	124.56
4/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	284065.18	30.16	14.18	1.73	0	124.33
4/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	283349.92	29.8	14.18	1.69	0	124.18
4/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	283189.12	29.8	14.18	1.67	0	124.14
4/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	282950.34	29.37	14.18	1.5	0	123.73
4/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	282343.61	28.35	14.13	1.42	0	123.58
4/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	283490.12	27.81	14.08	1.52	0	123.81
5/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	359996.63	33.29	14.2	1.81	0	130.28
5/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	358220.42	33.74	14.18	1.87	0	129.81
5/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	357166.84	34.11	14.18	1.96	0	130.25
5/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	356417.09	33.94	14.18	1.91	0	130.11
5/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	356765.22	34.34	14.18	1.94	0	130.18
5/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	357257.2	34.31	14.18	1.96	0	129.42
5/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	357196.64	34.73	14.18	1.94	0	130.01
5/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	358651.29	34.45	14.18	1.81	0	129.66
5/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	292530.18	36.35	14.14	1.49	0	127.2
5/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	284146.85	27.89	13.98	1.34	0	124.33
5/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	284414.33	27.99	13.98	1.35	0	124.25
5/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	284101.59	27.99	13.98	2.5	0	124.63
5/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.41	229728.27	44.06	14.86	1.36	0	121.08
5/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	279660.58	31.67	14.17	1.46	0	123.26
5/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	284043.48	28.28	14.08	1.53	0	124.13
5/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	283941.91	28.63	14.08	1.53	0	124.16
5/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	284032.82	28.73	14.08	1.51	0	124.27
5/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	283391.17	28.52	14.08	1.52	0	124
5/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.71	283696.65	28.88	14.1	1.61	0	124.18
5/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	283208.61	28.61	14.08	1.55	0	124.16
5/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	282914.09	28.56	14.08	1.48	0	124
5/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.76	282741.95	28.61	14.08	1.54	0	123.87
5/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.76	282668.41	27.31	14.08	1.52	0	123.75
5/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.73	308416.04	28.96	14.08	1.55	0	124.62
6/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	359952.2	34.07	14.18	1.81	0	130.76
6/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	356731.48	34.29	14.18	1.8	0	128.73
6/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	354296.23	34.53	14.18	1.8	0	128.54
6/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	353820.76	34.98	14.18	1.82	0	128.2
6/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	353740.97	34.65	14.18	1.76	0	127.92
6/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	353166.02	34.86	14.18	1.85	0	127.89
6/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	353039.34	34.81	14.18	1.85	0	127.14
6/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	356227.53	35.18	14.18	1.79	0	127.93
6/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	296742.54	36.91	14.13	1.49	0	126.28
6/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	283255.35	28.47	13.98	1.38	0	124.02
6/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	283082.63	27.57	13.98	1.38	0	124.18
6/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	283208.23	27.59	13.98	2.45	0	124.37
6/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.46	228734.89	43.93	14.89	1.33	0	120.93
6/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	278414.71	32.07	14.18	1.46	0	123.09
6/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	283152.64	29.34	14.08	1.56	0	124.12
6/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	283917.37	29.77	14.08	1.57	0	124.16
6/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	283945.52	29.52	14.08	1.53	0	124.26
6/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	284493.32	29.74	14.08	1.59	0	124.27
6/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	283554.13	28.51	14.1	1.65	0	123.78
6/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	281760.07	28.95	14.08	1.62	0	123.68
6/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	282496.38	29.15	14.08	1.81	0	123.6
6/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	282045.38	28.64	14.08	1.67	0	123.94
6/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	282478.6	28.68	14.08	1.73	0	123.97
6/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	312674.2	30.07	14.08	1.87	0	124.17
7/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	357535.17	33.91	14.18	2.1	0	129.94
7/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	356133.22	34.14	14.18	2.09	0	129.48
7/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	354126.21	34.11	14.18	2.13	0	128.99
7/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	353925.88	33.58	14.08	2.11	0	128.68
7/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	354983.17	33.55	14.08	2.05	0	128.92
7/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	354851.96	34.17	14.08	2.11	0	129.13
7/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	355949.4	33.34	14.18	2.12	0	127.4
7/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	356990.07	33.32	14.18	2.03	0	128.28
7/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	300398.95	34.1	14.1	1.69	0	122.75
7/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	284941.03	27.58	13.98	1.69	0	123.81
7/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.76	283822.65	27.36	13.98	1.56	0	124.37
7/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	284935.73	26.89	13.98	2.54	0	124.81
7/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.4	229641.58	43.88	14.89	1.41	0	121.3
7/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	279314.19	31.73	14.18	1.52	0	123.5
7/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	283013.43	28.71	14.08	1.66	0	123.35
7/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	282563.98	29.58	14.08	1.61	0	122.95
7/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	284456.3	28.58	14.08	1.65	0	123.99
7/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	283841.46	28.2	14.08	1.89	0	124.07
7/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	283833.12	28.08	14.09	1.8	0	124.07
7/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	283833.36	27.71	14.08	1.71	0	124.37
7/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	281496.5	27.58	14.08	1.71	0	124.22
7/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	311739.35	33.91	14.16	1.9	0	126.05
7/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	272723.55	32.37	14.23	1.78	0	123.02
8/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 08/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
8/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 08/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
19/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 08/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
23/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.14	226340.38	58.1	14.86	1.42	0	125.64
26/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0	234764.68	49.64	14.59	1.5	0	125.71

Site HRSG11 Monthly: 08/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
26/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.34	233923.87	46.58	14.59	1.61	0	126.04
26/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.52	273372.07	44.18	14.2	2.11	0	129.3
26/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.54	358656.77	39.13	13.97	2.71	0	135.46
26/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.54	363618.02	40.39	13.98	2.2	0	129.52
26/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	8.11	MA	MA
28/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.87	332898.62	41.53	14.23	2.01	0	132.28
28/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.14	362692.06	35.98	14.08	2.03	0	132.29
28/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.82	361592.75	35.07	14.08	2.01	0	130.76
28/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.71	362157.4	34.83	14.08	1.97	0	130.4
28/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.98	MA	MA
28/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	362425.04	38.42	14.23	2.01	0	130.79
28/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	363436.37	39.05	14.18	2.1	0	134.53
28/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	362771.97	40.52	14.18	1.95	0	128.03
28/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	361105.63	40.66	14.18	1.92	0	130.43
28/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	360020.94	41.26	14.18	1.97	0	130.58
28/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.98	MA	MA
28/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	358428.04	40.88	14.28	2.01	0	130.43
28/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	357798.89	40.62	14.22	2	0	131.53
28/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	357257.19	40.16	14.18	2.01	0	130.4
28/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	355604.67	40.96	14.18	2.09	0	130.4
28/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	355342.66	41.02	14.18	2.04	0	130.12
28/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.03	MA	MA
28/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	357994.4	41.26	14.19	2.02	0	130.1
28/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.43	358923.34	40.47	14.18	2.05	0	130.22
28/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.46	359561.13	39.8	14.18	2	0	130.23
28/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.46	360636.49	39.74	14.18	1.98	0	130.34
28/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.48	360835.81	38.38	14.18	1.97	0	130.25
28/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 08/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
30/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3	287665.02	35.54	14.08	1.63	0	125.55
30/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.65	288971.2	35.22	14.08	1.62	0	124.64
30/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.73	MA	MA
30/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.72	236547.6	49.81	14.69	1.64	0	124.96
30/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	284948.4	37.71	14.07	1.73	0	126.36
30/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	288751.26	34.85	13.98	1.73	0	126.7
30/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	288370.9	35.23	13.98	1.71	0	126.78
30/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	289101.63	34.89	13.98	1.7	0	126.92
30/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.67	MA	MA
30/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	289492.1	34.67	14.01	1.68	0	126.85
30/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	300942	34.39	13.98	1.74	0	127.42
30/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	358880.14	37.8	13.98	2.08	0	131.23
30/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.47	359227.08	37.59	13.98	2.07	0	131.43
30/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	359356.18	37.14	13.98	1.84	0	131.14
30/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.88	MA	MA
31/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	359576	37.67	14.09	1.94	0	133.69
31/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	359759.45	38.37	14.08	1.92	0	132.67
31/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	359948.18	39.01	14.08	1.92	0	132.63
31/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	359322.68	38.81	14.08	1.93	0	132.69
31/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	360775.2	37.42	14.08	1.93	0	132.68
31/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.95	MA	MA
31/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	360877.59	38.42	14.08	2.1	0	132.73
31/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	361016.95	38.18	14.08	2.1	0	132.8
31/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	360602.04	38.25	14.08	2.04	0	132.87
31/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	359764.82	38.93	14.08	1.94	0	130.28
31/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	357515.02	39.54	14.08	1.91	0	136.65
31/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	3.03	MA	MA
31/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	356345.06	40.09	14.18	1.91	0	132.46
31/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	356206.75	40.12	14.18	1.9	0	132.32
31/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	354092.31	39.86	14.18	1.93	0	132.23
31/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	353788.41	39.86	14.18	1.92	0	132.34
31/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	354079.68	39.74	14.18	1.94	0	132.38
31/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
31/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	357033.04	39.16	14.18	2.07	0	131.31
31/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	340522.99	39.79	14.19	1.98	0	129.84
31/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

MIN	0.00	226340.38	26.89	13.97	1.31	0.00	118.38
Averg.	1.96	317372.44	34.28	14.15	1.81	0.00	127.01
MAX	3.87	364205.70	58.10	14.89	8.11	0.00	136.65

Site HRSG11 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
1/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.48	277903.6	41.67	14.15	1.51	0	122.48
1/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.53	MA	MA
2/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.97	258226.4	52.52	14.57	2.03	0	146.94
2/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.69	287972.9	32.74	13.98	1.75	0	127.56
2/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.47	289205.1	32.87	13.98	1.58	0	126.96
2/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.65	MA	MA
2/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	235082.6	47.62	14.69	1.55	0	124.82
2/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	283544.6	34.97	14.06	1.79	0	126.38
2/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	288251.1	32.74	13.98	1.8	0	126.33
2/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	287153.6	33.22	13.98	1.77	0	126.18
2/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	287164	32.87	13.98	1.7	0	126.55
2/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.82	MA	MA
2/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	287252	32.52	13.98	1.83	0	126.19
2/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.37	286804.6	33.2	13.98	1.81	0	126.26
2/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	285368.7	32.59	13.98	1.77	0	126.38
2/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	284293.9	31.35	13.98	1.81	0	126.2
2/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	284417.7	31.93	13.98	1.8	0	126.1
2/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.81	MA	MA
3/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	363218.4	37.51	14.1	2.1	0	132.49
3/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	364681.6	38.07	14.08	2.09	0	132.78
3/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	365308.5	37.47	14.08	2.1	0	133.08
3/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.4	364307.9	37.32	14.08	2.26	0	132.77
3/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.45	364799.6	36.73	14.08	2.34	0	133.56
3/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.29	MA	MA
3/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.4	365345.8	36.72	14.14	2.29	0	132.43
3/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.5	364325.6	36.54	14.08	2.25	0	131.45
3/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	291533.2	37.98	14.08	1.71	0	127.74
3/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	286842.7	31.56	13.98	1.6	0	125.79
3/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	287295.5	32.03	13.98	1.5	0	126.99
3/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.61	MA	MA
3/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.59	234261.5	47.36	14.71	1.48	0	124.46
3/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	282212	35.27	14.07	1.62	0	126.16
3/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	288019.9	32.63	13.98	1.72	0	126.61
3/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	289180.5	32.81	13.98	1.78	0	126.67
3/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	289137.8	33.2	13.98	1.77	0	126.87
3/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.81	MA	MA
3/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	289423.7	32.69	14.07	1.74	0	126.72
3/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.41	288050.5	31.26	13.98	1.75	0	126.49
3/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.42	285956.1	30.25	13.98	1.73	0	126.45
3/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	285920.7	30.32	13.98	1.63	0	126.22
3/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	285545.7	29.59	13.98	1.58	0	126.09
3/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.56	MA	MA
4/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	362607.2	35.94	14.12	2.18	0	133.22
4/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	364876.3	36.36	14.08	2.17	0	132.09
4/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	363236.2	36.23	14.08	2.09	0	132.02
4/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	363477.5	35.89	14.08	2.06	0	132.4
4/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	363164.3	36.12	14.08	2.04	0	131.92
4/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.01	MA	MA
4/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	364169.5	36.12	14.1	2.13	0	132.65
4/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	363596.3	36.33	14.08	2.16	0	132.04
4/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	302099.4	37.2	14.05	1.81	0	130.02
4/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	288520.7	32.61	13.98	1.79	0	127.32
4/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	289535.2	31.69	13.98	1.75	0	126.81
4/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	289195.9	31.95	13.98	2.7	0	126.79

Site HRSG11 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
4/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.73	236052.3	48.24	14.69	1.61	0	124.66
4/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	284785.2	33.93	14.06	1.69	0	126.25
4/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	288323.7	31.79	13.98	1.69	0	126.72
4/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	286891.9	31.53	13.98	1.62	0	126.6
4/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	286133.2	31.99	13.98	1.74	0	126.68
4/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.87	MA	MA
4/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	283692.9	29.33	13.98	1.9	0	125.47
4/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	282664.7	29.19	13.98	1.78	0	125.72
4/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	282004.1	28.58	13.98	1.74	0	125.6
4/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	281642.4	28.28	13.98	1.72	0	126
4/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	282594.8	28.15	13.98	1.85	0	125.87
4/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.82	MA	MA
5/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	363555.2	33.57	14.18	2.18	0	135.62
5/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	359467	34.45	14.18	2.13	0	132.44
5/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.41	358451.6	34.41	14.18	2.3	0	132.8
5/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.56	357811.1	34.69	14.17	2.29	0	131.81
5/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	357887.8	34.31	14.08	2.29	0	131.89
5/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.24	MA	MA
5/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	360540.1	33.39	14.18	2.25	0	131.95
5/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	362237.4	34.25	14.18	2.28	0	132
5/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	286981.6	36.65	14.1	1.91	0	127.27
5/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	283843.7	28.55	13.98	1.78	0	125.58
5/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	284588	28.4	13.98	1.72	0	126.16
5/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.89	MA	MA
5/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	232844.9	43.68	14.73	1.74	0	122.92
5/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	279697.3	32.2	14.07	1.87	0	124.92
5/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	284653.6	29.61	13.98	1.71	0	125.91
5/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	284915.9	30.1	13.98	1.81	0	126.07
5/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	285329.2	29.83	13.98	1.73	0	125.69
5/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.74	MA	MA
5/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	284629.4	29.29	13.98	1.73	0	125.77
5/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	284147.4	29.29	13.98	1.75	0	125.53
5/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	284307.3	29.12	13.98	1.74	0	125.53
5/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	284624.3	28.89	13.98	1.67	0	125.58
5/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	283858.2	29.41	13.98	1.69	0	125.61
5/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.74	MA	MA
6/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	363000.4	33.7	14.18	2.25	0	134.08
6/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	359319.6	34.27	14.18	2.21	0	132.42
6/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	358814	33.65	14.18	2.01	0	132.35
6/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	358695.5	34.02	14.18	2.05	0	132.6
6/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	358840.4	33.52	14.18	2.16	0	131.71
6/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.15	MA	MA
6/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	361058.7	33.66	14.18	2.13	0	131.74
6/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	362522.1	34.2	14.18	2.14	0	132.31
6/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	290933.5	35.87	14.11	1.77	0	128.43
6/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	284625.8	27.37	13.98	1.8	0	126.7
6/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	285239.4	26.67	13.98	1.69	0	126.93
6/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.84	MA	MA
6/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.72	232542.3	43.75	14.79	1.57	0	123.6
6/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	281107.7	31.03	14.08	1.65	0	125.71
6/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	286206.3	28.86	13.98	1.76	0	126.6
6/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	283950.1	28.37	13.98	1.86	0	125.11
6/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	282387.1	28.56	13.98	1.85	0	124.99
6/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.77	MA	MA
6/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	283275.5	28.6	13.98	1.76	0	125.78
6/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	282528.1	28.42	13.98	1.74	0	125.97
6/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	280978	28.9	13.98	1.6	0	125.89
6/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	281804.1	29.61	13.98	1.6	0	125.75
6/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	280711.5	29.63	13.98	1.55	0	125.69
6/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.54	MA	MA
7/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.09	282916.7	28.83	13.98	1.74	0	123.62
7/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.7	282071.2	27.62	13.98	1.77	0	126.11
7/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.55	281721.4	28.05	13.98	1.65	0	126.32
7/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.48	281652.3	28.62	13.98	1.6	0	126.13
7/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.54	281086.2	29.24	13.98	1.58	0	126.02
7/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.8	MA	MA

Site HRSG11 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
8/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	357799.9	36.3	14.18	2.04	0	132.44
8/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	358503.6	35.92	14.18	2.24	0	131.73
8/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	357903.2	35.94	14.18	2.28	0	131.33
8/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	356986.2	35.69	14.16	2.25	0	131.12
8/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	356435.4	35.44	14.08	2.25	0	130.9
8/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.21	MA	MA
8/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	361859.9	35.58	14.18	2.17	0	130.18
8/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	363064.8	36.24	14.18	2.29	0	132.36
8/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	293881.2	38.36	14.05	1.89	0	126.27
8/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	283282.6	31.21	13.98	1.7	0	126.48
8/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.76	283313.5	31.09	13.98	1.65	0	126.41
8/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.81	MA	MA
8/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.53	231435	45.35	14.79	1.6	0	123.62
8/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	278739.4	34.61	14.09	1.84	0	125.3
8/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	282683	31.01	13.98	1.94	0	125.78
8/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	282061.1	30.55	13.98	1.87	0	125.64
8/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	282679.2	30.68	13.98	1.81	0	125.65
8/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.85	MA	MA
8/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	283240	31.15	14.01	1.84	0	126.16
8/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	283562.5	30.75	13.98	1.88	0	126.08
8/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	282798.8	30.63	13.98	1.89	0	125.94
8/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	282626.6	31.36	13.98	1.86	0	125.78
8/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	282756.6	31.79	13.98	1.9	0	125.8
8/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
9/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	360922.2	35.59	14.18	2.34	0	132.41
9/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	359774.9	36.22	14.18	2.36	0	132.06
9/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	357489.3	35.99	14.18	2.35	0	131.85
9/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	357855.2	35.92	14.18	2.34	0	131.83
9/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	358329.6	36.03	14.18	2.34	0	131.93
9/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.36	MA	MA
9/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	363051.8	35.64	14.19	2.37	0	131.38
9/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	363973.4	35.6	14.18	2.34	0	131.54
9/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	299658.3	38.05	14.08	1.9	0	127.14
9/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	282874.5	30.37	13.98	1.8	0	126.08
9/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	283948	30.11	13.98	1.71	0	126.28
9/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.78	MA	MA
9/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.4	230616	45.71	14.82	1.51	0	123.44
9/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	279219.8	34.32	14.17	1.68	0	125.3
9/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	283455.5	31.54	14.08	1.74	0	126.13
9/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	283036.1	31.05	14.06	1.89	0	125.93
9/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	282192.5	29.73	13.98	1.93	0	126.13
9/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.93	MA	MA
9/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	282607	31.37	14.08	1.78	0	125.33
9/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	281350.6	31.67	14.08	1.68	0	125.33
9/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	281404.5	32.16	14.08	1.7	0	125.51
9/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	281939.2	32.74	14.08	1.92	0	125.02
9/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	281857	32.7	14.08	1.92	0	125.03
9/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
10/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	362511.4	35.06	14.19	2.45	0	133.41
10/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	359841.4	35.49	14.18	2.44	0	132.72
10/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	359071.9	35.73	14.18	2.42	0	132.59
10/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	359091.2	35.34	14.18	2.4	0	132.49
10/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	358930.8	35.53	14.18	2.4	0	132.51
10/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.38	MA	MA
10/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	360845.9	35.26	14.18	2.42	0	132.11
10/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	364289.1	35.32	14.18	2.39	0	131.7
10/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	294862	36.6	14.07	2.03	0	128.37
10/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	284119.8	30.17	13.98	1.88	0	126
10/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	285186.9	30.14	13.98	1.94	0	126.04
10/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.89	MA	MA
10/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.53	233154.3	45.2	14.79	1.78	0	124.14
10/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	279900	33.83	14.17	1.91	0	125.79
10/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	284126.2	31.07	14.08	1.97	0	126.27
10/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	284872.1	31.09	14.08	1.96	0	126.32
10/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	285132.5	30.53	14.08	1.96	0	126.18
10/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.97	MA	MA
10/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	284825.1	30.5	14.02	1.96	0	126.1
10/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	284334.3	30.17	13.98	1.96	0	126.12
10/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	282127.8	29.38	13.98	1.92	0	126.27
10/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	283424.9	28.95	13.98	1.92	0	126.35
10/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	283662.1	29.49	13.98	1.78	0	126.21
10/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.86	MA	MA
11/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	363336.5	35.43	14.18	2.24	0	133.49
11/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	359928.6	35.58	14.18	2.42	0	132.62
11/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	359594.3	35.79	14.18	2.25	0	131.25
11/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	358275.5	35.99	14.18	2.38	0	130.37
11/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	357315.8	35.48	14.18	2.36	0	131.53
11/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.26	MA	MA
11/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	361826.2	35.25	14.18	2.3	0	132.06
11/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	364152	35.88	14.18	2.45	0	132.17
11/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	299622.6	37.18	14.1	2.09	0	129.79
11/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	283234.9	30.16	13.98	1.85	0	126.34
11/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	285629.5	30.32	13.98	2.05	0	126.37
11/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.55	MA	MA

Site HRSG11 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
11/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.44	233287.6	47.39	14.79	1.6	0	124.65
11/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	280092	34.53	14.17	1.73	0	125.82
11/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	285084	31.89	14.08	1.78	0	126.21
11/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	284934.8	31.7	14.08	1.67	0	126.19
11/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	286073.7	32.12	14.08	1.74	0	126.3
11/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.74	MA	MA
11/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	285835.7	31.89	14.09	1.7	0	126.32
11/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.39	285331.9	31.4	14.08	1.76	0	126.34
11/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.4	284464.9	30.82	14.08	1.86	0	126.59
11/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.64	284632.4	30.14	14.08	1.8	0	126.48
11/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.63	284248.7	30.02	14.08	1.83	0	126.54
11/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.74	MA	MA
12/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	362344.1	35.77	14.19	1.98	0	128.93
12/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	361630.9	34.81	14.18	2.24	0	135.54
12/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	361640.1	34.7	14.18	2.05	0	132.83
12/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	361390	34.39	14.18	2.08	0	132.77
12/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	361137.4	34.26	14.18	2.09	0	132.67
12/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.09	MA	MA
12/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.76	364185	34.71	14.18	2.26	0	133.18
12/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	363583.5	35.01	14.18	2.2	0	133.63
12/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	296327.7	37.81	14.16	1.77	0	128.9
12/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	286134.1	29.81	13.98	1.71	0	127.12
12/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	286072.1	29.87	13.98	2.04	0	126.79
12/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.3	MA	MA
12/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.67	234134.8	45.82	14.72	1.58	0	123.72
12/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	282544.8	33.44	14.16	1.74	0	125.97
12/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	286117.9	30.43	14.08	1.74	0	126.71
12/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	286218.5	31.09	14.08	1.76	0	126.82
12/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	286620.7	30.65	14.07	1.76	0	126.54
12/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.76	MA	MA
12/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	283676.7	29.76	14	1.73	0	125.42
12/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	282251.9	29.1	13.98	1.75	0	125.58
12/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	282444.5	29.44	13.98	1.73	0	125.73
12/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	282632.6	29.82	13.98	1.81	0	125.78
12/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	282898.2	28.92	13.98	1.73	0	126.02
12/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	284303.9	29.39	13.98	1.75	0	126.06
13/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	363520.3	33.81	14.25	2.19	0	136.16
13/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.36	360509.2	34.18	14.18	2.3	0	132.77
13/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.42	359993.9	34.09	14.18	2.29	0	131.92
13/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.46	360050.3	34.13	14.18	2.32	0	132.87
13/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.56	360227.4	33.97	14.18	2.22	0	132.75
13/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.33	MA	MA
13/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.79	362881.8	33.13	14.18	2.23	0	131.3
13/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.57	364508.9	33.51	14.18	2.21	0	134.45
13/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.45	287171.8	36.44	14.19	1.79	0	129.9
13/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	286190.2	28.1	13.98	1.83	0	127
13/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	287646.6	28.16	13.98	2.37	0	126.83
13/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.34	MA	MA
13/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	234016	46.32	14.78	1.78	0	123.88
13/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	282341.2	33.1	14.16	1.82	0	126.13
13/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	287113.4	30.57	14.08	1.8	0	126.83
13/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	287239.9	30.31	14.08	1.75	0	126.7
13/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	287510.6	30.33	14.08	1.68	0	126.6
13/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.76	MA	MA
13/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	285737.1	29.91	14.08	1.82	0	126.23
13/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	284537.3	28.92	14.08	1.82	0	125.64
13/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	283988.6	28.45	14.08	1.75	0	125.95
13/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	283962.1	27.89	14.08	1.88	0	125.15
13/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	282752.9	28.74	14.08	1.86	0	124.92
13/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	7.97	304605.4	46.91	14.37	1.84	0	118.95
14/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.38	364214.1	37.73	14.08	2.28	0	131.08
14/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.76	366097.3	39.13	14.08	2.33	0	131.01
14/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.28	MA	MA

Site HRSG11 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
15/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	365647	38.61	14.18	2.35	0	132.73
15/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.42	364349.8	38.63	14.18	2.34	0	132.82
15/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.5	365082.2	38.2	14.18	2.36	0	132.75
15/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.56	364405.7	38.38	14.18	2.35	0	132.29
15/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.54	363834.5	38.12	14.18	2.34	0	132.53
15/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.36	MA	MA
15/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.75	365404.1	38.37	14.18	2.38	0	132.36
15/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.71	364675.9	38.21	14.18	2.34	0	132.45
15/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.67	365459.1	38.92	14.18	2.36	0	132.74
15/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.49	365052	39.01	14.18	2.31	0	132.4
15/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	364419.5	38.94	14.18	2.89	0	131.32
15/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.4	MA	MA
15/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	360874.1	39.15	14.22	2.06	0	132.52
15/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	359974.8	38.33	14.18	2.12	0	130.26
15/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	359387.7	38.28	14.18	2.2	0	130.63
15/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	359479.4	38.3	14.18	2.2	0	130.53
15/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.36	358551.4	38.8	14.18	2.18	0	130.68
15/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	358307.3	38.88	14.18	2.13	0	130.59
15/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	361156.6	38.77	14.18	2.03	0	130.16
15/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	361900.3	38.71	14.18	1.99	0	130.33
15/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	346130.2	39.32	14.2	2.05	0	129.8
15/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.6	MA	MA
16/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	286474.6	32.94	14.09	1.66	0	126.01
16/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	285871.6	32.64	14.08	1.7	0	126.2
16/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	285365.9	32.27	14.08	1.7	0	125.94
16/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	285822.4	32.25	14.08	1.7	0	125.74
16/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	285796.8	32.38	14.08	1.69	0	125.73
16/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.67	MA	MA
17/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.55	363046.7	38.63	14.2	2.07	0	132.94
17/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.49	362278.9	38.22	14.18	2.04	0	132.98
17/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	361073.7	39.06	14.18	2.07	0	132.54
17/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	360588.7	39.09	14.18	2.01	0	132.14
17/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	359932.1	39.1	14.18	2.1	0	132.2
17/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.22	MA	MA
17/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.4	363651.1	38.59	14.28	2.16	0	129.67
17/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.53	364040.2	38.76	14.25	2.09	0	132.48
17/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.4	298010.4	38.85	14.16	1.81	0	127.07
17/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	285991	33.66	14.08	1.67	0	126.74
17/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	286512.5	33.86	14.08	2.5	0	126.68
17/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
17/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
17/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
17/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
17/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
17/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	287827.7	35.21	14.08	1.79	0	126.83
17/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.67	MA	MA
17/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	284306.8	35.3	14.09	1.87	0	125.47
17/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	283840.3	34.53	14.08	1.79	0	125.01
17/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	283619.7	33.96	14.08	1.73	0	125.46
17/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	283865.7	33.54	14.08	1.64	0	125.7
17/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	284173.7	33.32	14.08	1.74	0	126
17/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.74	MA	MA
18/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	364363.6	37.36	14.19	2.22	0	132.29
18/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.4	362074.2	36.92	14.18	2.41	0	133.35
18/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	361025.6	36.59	14.18	2.39	0	132.9
18/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.57	361639.5	35.85	14.18	2.38	0	132.62
18/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	360223.4	35.96	14.18	2.37	0	132.57
18/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.4	MA	MA
18/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.39	364114.4	35.78	14.19	2.42	0	131.84
18/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	363684.2	35.86	14.18	2.4	0	132.28
18/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	310205.2	36.55	14.09	2.03	0	126.43
18/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	284946.7	31.01	13.98	1.82	0	126.9
18/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	285572.9	31.06	13.98	2.73	0	126.18
18/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.8	MA	MA

Site HRSG11 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
18/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.71	233169.3	45.45	14.79	1.66	0	124.53
18/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	280316	35.01	14.16	1.82	0	125.95
18/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	284889	32.47	14.02	1.81	0	126.43
18/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	285814.9	32.39	13.98	1.82	0	126.48
18/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	285335.1	32.53	13.98	1.82	0	126.51
18/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.74	MA	MA
18/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	285478.4	32.16	14.02	1.74	0	126.29
18/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	285212	31.49	13.98	1.71	0	126.35
18/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	284966.1	31.23	13.98	1.69	0	126.07
18/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	284675	30.97	13.98	1.69	0	126.22
18/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	284381	30.98	13.98	1.67	0	126.19
18/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.69	MA	MA
19/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.79	257501.3	49.94	14.52	2.05	0	139.54
19/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.75	286209.1	32.99	14.08	1.78	0	127.71
19/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.57	285999.8	33.49	14.08	2.72	0	126.5
19/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.66	MA	MA
19/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.64	233154.1	47.85	14.81	1.7	0	124.4
19/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	281258.2	36.46	14.16	1.69	0	125.9
19/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	285293.1	33.66	14.08	1.71	0	126.22
19/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	284956.5	33.87	14.08	1.68	0	126.25
19/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	284883.6	33.98	14.08	1.72	0	126.25
19/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.75	MA	MA
19/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	283932.9	31.93	13.99	1.88	0	125.64
19/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.53	283985	30.54	13.98	1.9	0	126
19/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.46	284129.6	30.6	13.98	1.92	0	126.03
19/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	284408.2	30.81	13.98	1.91	0	126.1
19/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	284368	30.61	13.98	1.9	0	126.12
19/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.89	MA	MA
20/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.79	259858.6	50.68	14.5	2.12	0	141.47
20/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.63	285411.6	32.42	14.08	1.89	0	127.11
20/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	284694.1	33.09	14.08	2.81	0	126.23
20/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.69	MA	MA
20/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.62	233339.3	46.68	14.8	1.6	0	122.93
20/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	281633	35.45	14.08	1.76	0	125.25
20/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	284839.8	33.09	13.98	1.84	0	126.24
20/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	285376.8	34.07	13.98	1.81	0	126.27
20/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	285213	34.07	13.98	1.77	0	126.17
20/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.78	MA	MA
20/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	285667	33.38	14.08	1.83	0	126.14
20/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	285547.4	33.29	14.08	1.85	0	126.18
20/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	284386.2	32.94	14.08	1.81	0	125.8
20/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	283622.2	32.9	14.08	1.83	0	126.1
20/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	284182.2	32.56	14.08	1.82	0	126.06
20/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.85	MA	MA
21/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	361464.2	37.6	14.18	2.23	0	133.29
21/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	361708.9	39.16	14.18	2.19	0	131.95
21/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	362105.4	38	14.18	2.18	0	132.53
21/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	361221.9	38.14	14.18	2.11	0	132.6
21/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	362121.7	37.55	14.18	2.27	0	132.52
21/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.25	MA	MA
21/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	363310.4	36.92	14.19	2.27	0	132.81
21/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	362519.9	37.26	14.18	2.29	0	132.71
21/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	361399.3	38.81	14.18	2.04	0	132.39
21/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	360498.2	39.43	14.18	2.03	0	131.91
21/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	359355.3	39.1	14.18	3.12	0	132.17
21/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.05	MA	MA
21/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	357615.1	40.05	14.28	2.03	0	132
21/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	357502.1	39.41	14.18	2.04	0	131.87
21/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	367938.6	39	14.18	2.12	0	133.24
21/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	368057.6	38.16	14.18	2.13	0	133.97
21/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	369367.1	38.57	14.18	2.11	0	133.83
21/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.03	MA	MA
21/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	288560.6	33.56	13.99	1.69	0	125.76
21/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	283149.6	31.94	13.98	1.67	0	125.85
21/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	283296.7	31.69	13.98	1.65	0	125.61
21/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	282766	32.28	13.98	1.67	0	125.53
21/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	281759.1	31.86	13.98	1.66	0	125.49
21/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
22/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.02	259598.6	52.75	14.56	1.77	0	139.31
22/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.65	283844.5	34.47	14.08	1.6	0	126.5
22/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.54	284361.8	33.67	14.08	2.66	0	126.04
22/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.7	MA	MA
22/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.59	232854.8	47.63	14.83	1.6	0	122.78
22/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	279743.4	36.04	14.17	1.68	0	125.2
22/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	283858.9	33.23	14.08	1.75	0	126.25
22/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	284143.4	32.75	14.08	1.76	0	126.27
22/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	284164.6	32.04	14.08	1.75	0	126.07
22/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.82	MA	MA
22/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	282398.6	31.01	13.99	1.86	0	125.77
22/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	283268	31.26	13.98	1.74	0	125.89
22/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	282752	31.97	13.98	1.67	0	125.82
22/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	281973.1	31.84	13.98	1.7	0	125.61
22/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	282962.1	31.7	13.98	1.71	0	125.65
22/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.11	258777	51.45	14.56	1.74	0	128.89
23/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.8	285143.4	33.92	14.08	1.69	0	126.34
23/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.56	284553.8	34.01	14.08	2.77	0	125.99
23/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.73	MA	MA
23/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.71	233609.1	46.05	14.8	1.61	0	122.64
23/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	281202.4	35.1	14.08	1.72	0	125.11
23/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	284911.3	32.23	13.98	1.75	0	126.14
23/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	284051	32.81	13.98	1.78	0	125.91
23/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	282462	32.51	13.98	1.86	0	124.99
23/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.8	MA	MA
23/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	282961.7	31.93	13.98	1.72	0	125.67
23/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	283002.3	32.59	13.98	1.73	0	125.79
23/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	282954.6	33.1	13.98	1.74	0	125.48
23/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	283427.2	33.32	13.98	1.73	0	125.46
23/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	283305.4	33.73	13.98	1.79	0	125.52
23/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	5.82	257025.5	51.35	14.51	1.95	0	135.75
24/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.7	284445.3	35.17	14.08	1.72	0	126.08
24/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.48	285643.7	34.18	14.08	2.77	0	126.19
24/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.73	MA	MA
24/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	233928	47.36	14.75	1.61	0	124.09
24/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	280065.6	36.62	14.07	1.77	0	125.7
24/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	284794.4	33.98	13.98	1.79	0	126.03
24/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	284971.1	34.23	13.98	1.85	0	126.03
24/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	284806.7	34.03	13.98	1.86	0	125.99
24/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.87	MA	MA
24/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	283619.3	34.36	14.08	1.86	0	125.85
24/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	282923.2	34.8	14.08	1.81	0	125.84
24/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	283088.2	33.98	14.08	1.77	0	126.02
24/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.37	282907.3	33.9	14.08	1.71	0	125.85
24/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	283091.3	33.72	14.08	1.68	0	125.84
24/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.68	MA	MA
25/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	5.84	256442.1	51.85	14.52	1.79	0	139.68
25/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.69	284894.8	34.28	14.08	1.67	0	126.74
25/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.52	284197	33.97	14.08	2.7	0	126.45
25/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.81	MA	MA

Site HRSG11 Monthly: 09/2025										
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
25/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.62	234000.2	46.58	14.72	1.56	0	124.16
25/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	279443.5	36.3	14.07	1.66	0	125.94
25/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	284491.5	33.59	13.98	1.77	0	126.19
25/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	284304.4	33.88	13.98	1.73	0	126.1
25/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	284641.4	33.93	13.98	1.65	0	126.05
25/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.66	MA	MA
25/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	285036.6	34.3	14.08	1.65	0	125.78
25/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	283852.4	34.44	14.04	1.66	0	125.77
25/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	283507.1	34.36	13.98	1.66	0	125.82
25/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	283771.2	33.89	13.98	1.65	0	125.67
25/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	283612.9	34	13.98	1.67	0	125.72
25/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.66	MA	MA
26/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	6.62	256460.1	51.65	14.54	1.91	0	139.71
26/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.86	284103.1	33.02	14.08	1.75	0	127.1
26/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.59	285358.6	32.7	14.08	2.66	0	126.49
26/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.68	MA	MA
26/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	233585.4	46.39	14.79	1.62	0	122.99
26/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	280379.1	35.99	14.17	1.7	0	125.2
26/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	285165.2	33.52	14.08	1.7	0	126.18
26/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	285095.7	33.01	14.08	1.87	0	126.07
26/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	284818.2	32.51	14.03	1.98	0	126.2
26/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.89	MA	MA
26/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	285089.8	31.49	13.98	1.81	0	126.68
26/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	284768.5	32.55	13.98	1.72	0	126.44
26/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	284142.4	32.76	13.98	1.71	0	126.09
26/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	284794.4	32.62	13.98	1.69	0	126.09
26/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	284727.2	32.11	13.98	1.65	0	126.1
26/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.81	MA	MA
27/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	7.6	258252.5	51.43	14.57	2.13	0	142.92
27/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	3.06	285878.2	33.04	14.08	1.94	0	126.86
27/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.78	285780.7	33.11	14.08	2.88	0	126.51
27/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
27/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.72	233586.8	44.54	14.79	1.79	0	123.08
27/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	280792.6	34.75	14.16	1.91	0	125.52
27/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	285095	32.56	14.08	1.94	0	126.15
27/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	283202.8	32.43	14.02	1.92	0	125.98
27/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	284524.8	31.62	13.98	1.88	0	126.24
27/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
27/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	284997.5	32.03	14.02	1.78	0	126.3
27/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	283572.4	31.88	13.98	1.83	0	126.28
27/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	282414.8	31.49	13.98	1.85	0	125.95
27/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	283803	31.18	13.98	1.68	0	126.23
27/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	283234.6	30.18	13.98	1.72	0	126.19
27/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.78	MA	MA
28/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.45	362946.4	35.53	14.19	2.26	0	133.04
28/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.4	360901.9	36.14	14.18	2.34	0	132.74
28/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.46	359783.5	36.3	14.18	2.33	0	132.7
28/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.55	359453.8	36.38	14.18	2.37	0	132.36
28/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.87	358693.1	36.4	14.18	2.44	0	132.25
28/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.37	MA	MA
28/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.46	358827.3	36.11	14.18	2.36	0	132.18
28/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.48	358352.4	35.9	14.18	2.36	0	132.24
28/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.36	362476.4	36.02	14.18	2.34	0	132.58
28/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.43	365048.6	38.18	14.18	2.38	0	132.56
28/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	362622.6	38.3	14.18	3.27	0	132.56
28/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.32	MA	MA
28/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	360435.7	38.43	14.18	2.32	0	132.22
28/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.39	364852.3	39.35	14.18	2.3	0	132.9
28/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.41	369192.9	40.27	14.15	2.34	0	133.51
28/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	369116.4	39.37	14.08	2.38	0	133.52
28/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.41	368726.6	39.76	14.08	2.39	0	133.33
28/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.33	MA	MA
28/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	296105.8	33.96	13.95	1.99	0	128.39
28/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	283544.8	31.42	13.88	1.75	0	125.49
28/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	283266.4	30.63	13.88	1.69	0	125.6
28/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	281991.6	30.04	13.88	1.64	0	125.77
28/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	282597.1	30.15	13.88	1.68	0	125.71
28/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 09/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
29/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	8.64	256796.2	49.95	14.47	1.93	0	138.91
29/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.75	283505.6	33.83	14	1.84	0	126.63
29/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.52	283716.4	32.61	13.98	2.79	0	125.95
29/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.99	MA	MA
29/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.51	231715.7	44.89	14.69	1.79	0	122.66
29/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	279060.7	35.51	14.07	1.86	0	124.82
29/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	283541.4	32.77	13.98	1.9	0	125.71
29/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	283909.3	33.26	13.98	1.94	0	125.71
29/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	284459.8	33.19	13.98	1.95	0	125.89
29/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.99	MA	MA
29/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	282803.6	32.77	13.99	1.99	0	125.48
29/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	282811.9	32.12	13.98	1.97	0	125.36
29/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	281725.2	31.96	13.98	1.94	0	125.32
29/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	281789.7	32.02	13.98	2.02	0	125.21
29/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	281894.2	32.23	13.98	1.99	0	125.35
29/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
30/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	5.89	258308.9	49.34	14.52	2.28	0	140.06
30/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.49	284926.1	33.37	14.08	2.07	0	125.29
30/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	284440	33.37	14.08	3.05	0	125.12
30/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.91	MA	MA
30/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.58	232617.8	47.41	14.8	1.78	0	121.89
30/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	280610.1	36.72	14.17	1.96	0	124.72
30/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	283230.9	33.13	14.08	1.93	0	125.77
30/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	282954.9	32.33	14.08	1.77	0	125.79
30/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	281132.2	32.02	13.99	1.87	0	124.89
30/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.03	MA	MA
30/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	282088.4	31.61	14.08	2.07	0	125.56
30/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	282252.3	31.53	14.08	2.08	0	125.81
30/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	281765.2	31.16	14.08	2.06	0	125.61
30/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2	282235.8	31.77	14.08	2.06	0	125.78
30/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	282426	31.61	14.08	2.03	0	125.65
30/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

MIN	0.48	230616.04	26.67	13.88	1.48	0.00	118.95
Averg.	2.28	304480.21	34.66	14.12	1.96	0.00	128.14
MAX	8.64	369367.06	52.75	14.83	3.27	0.00	146.94

Site HRSG11 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
1/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.71	259494.8	52.72	14.64	1.99	0	128.09
1/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.83	285981.83	33.43	14.18	3.01	0	126.17
1/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.97	MA	MA
1/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	236917.26	44.62	14.7	1.96	0	123.04
1/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	267784.62	38.59	14.35	2.04	0	124.11
1/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.39	284611.95	33.35	14.08	2.14	0	125.65
1/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.42	284434.97	34.04	14.08	2.13	0	125.7
1/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.48	284158.78	33.7	14.08	2.06	0	125.74
1/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.03	MA	MA
1/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	283457.78	32.95	14.1	2.01	0	125.62
1/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	283364.55	31.71	14.08	2.01	0	125.72
1/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	283784.47	31.79	14.08	2.01	0	125.73
1/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	283566.19	31.72	14.08	2	0	125.61
1/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	284280.06	32.01	14.08	2	0	125.49
1/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	5.54	260722.69	51.96	14.68	1.96	0	135.76
2/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.87	286519.93	34.76	14.2	2.96	0	127.4
2/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.82	MA	MA
2/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	238639.16	45.45	14.71	1.74	0	123.74
2/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	269420.18	39.86	14.35	1.83	0	124.88
2/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	287581.78	34.59	14.08	1.89	0	126.62
2/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	287905.14	34.7	14.08	1.88	0	126.72
2/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	286303.67	33.37	14.08	1.88	0	126.33
2/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.93	MA	MA
2/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	284203.87	31.36	14.08	1.84	0	126.49
2/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	285005.98	31.7	14.08	1.82	0	126.62
2/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.46	284155.21	30.72	14.08	1.83	0	126.59
2/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.49	283595.28	30.21	14.08	1.85	0	126.53
2/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	283120.5	30.78	14.08	1.8	0	126.37
2/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.09	257536.68	54.3	14.61	2.16	0	137.56
3/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.88	284462.45	35.69	14.18	2.86	0	126.37
3/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.02	MA	MA
3/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	234754.95	43.77	14.71	1.81	0	123.29
3/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	266445.74	38.38	14.35	1.99	0	124.53
3/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	284848.7	34.03	14.08	2.19	0	126.34
3/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	285458.61	32.57	14.08	2.23	0	126.59
3/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	286398.93	32.64	14.08	2.19	0	126.61
3/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.15	MA	MA
3/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	284441.05	32.01	14.08	2.1	0	126.37
3/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	284366.49	31.78	14.08	2.15	0	126.53
3/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.57	283225.73	31.82	14.08	2.23	0	126.15
3/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	282777.52	33.1	14.08	2.16	0	125
3/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	282699.63	33.23	14.08	2.08	0	124.96
3/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.56	261472.58	51.57	14.61	2.26	0	136.03
4/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.88	284065.29	31.66	14.08	3.13	0	127.03
4/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.96	MA	MA

Site HRSG11 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
4/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.72	235294.82	43.06	14.71	1.86	0	123.29
4/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	265422.37	37.52	14.34	1.96	0	124.16
4/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	282556.09	32.56	14.08	1.76	0	125.64
4/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	282065.57	32.72	14.08	1.88	0	125.81
4/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	281100.34	32.97	14.08	1.91	0	126.09
4/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.88	MA	MA
4/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	281033.33	32.66	14.08	1.75	0	126.07
4/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	281803.01	32.84	14.08	1.93	0	126.05
4/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	280802.22	33.58	14.08	2.02	0	126.13
4/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	281007.77	34.53	14.08	2	0	125.94
4/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	281525.33	35.28	14.08	1.92	0	125.89
4/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	5.85	263453.68	53.42	14.5	1.92	0	119.68
5/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.66	283091.68	31.94	13.98	2.07	0	125.68
5/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	281834.9	32.32	13.98	2.03	0	125.42
5/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	281554.97	32.55	13.98	2.06	0	125.59
5/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.02	259403.9	49.02	14.53	1.91	0	136.81
6/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.71	283890.1	34.56	14.18	2.8	0	125.89
6/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.77	MA	MA
6/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	233712.51	45.65	14.71	1.63	0	122.07
6/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	264866.64	38.24	14.35	1.72	0	123.19
6/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	281685.31	31.9	14.08	1.8	0	124.79
6/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	282626.47	32.07	14.08	1.83	0	124.96
6/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	282854.81	31.89	14.08	1.88	0	124.97
6/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.84	MA	MA
6/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	282048.67	32.78	14.18	1.86	0	124.96
6/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	282010.09	32.88	14.18	1.93	0	125.06
6/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	281614.91	32.99	14.18	1.82	0	124.8
6/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	281447.9	32.67	14.15	1.75	0	124.8
6/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	281807.3	31.26	14.08	1.67	0	124.69
6/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	5.92	258440.84	52.37	14.6	1.89	0	138.2
7/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.95	283736.8	35.53	14.18	2.81	0	126.35
7/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.88	MA	MA
7/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.65	233695.22	46.13	14.81	1.69	0	122.66
7/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	265005.49	38.94	14.38	1.8	0	125.24
7/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	282305.57	32.53	14.08	1.83	0	125.33
7/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	282226.35	32.16	14.08	1.86	0	125.27
7/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	282072.45	32.35	14.08	1.79	0	124.91
7/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.7	MA	MA
7/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	281374.52	32.87	14.18	1.78	0	124.52
7/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	280979.59	35.18	14.18	1.85	0	124.85
7/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	280771.45	37.28	14.18	1.83	0	125.32
7/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	280632.31	37.48	14.18	1.82	0	125.39
7/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	281589.34	36.96	14.18	1.79	0	125.37
7/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 10/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
8/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.07	256961.38	55.75	14.69	1.93	0	136.67
8/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.88	283738.69	35.35	14.18	3.02	0	125.98
8/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.97	MA	MA
8/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	234324	45.39	14.71	1.76	0	122.67
8/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	264321.65	38.64	14.42	1.86	0	123.67
8/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	283196.79	32.63	14.18	1.94	0	125.26
8/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	282390.14	32.54	14.18	1.93	0	125.21
8/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	283212.17	32.76	14.18	1.85	0	125.28
8/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.86	MA	MA
8/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	282690.75	31.38	14.1	1.93	0	125.03
8/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	282060.24	32.14	14.08	1.96	0	124.9
8/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	280152.68	33.69	14.08	1.93	0	124.65
8/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.48	279491.11	34.92	14.08	1.86	0	124.77
8/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.45	280415.09	34.98	14.08	1.85	0	124.77
8/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.12	261530.23	50.77	14.56	1.95	0	131.86
9/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.86	283661.75	34.02	14.08	3.02	0	126.54
9/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.03	MA	MA
9/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	234259.62	44.02	14.72	1.9	0	122.09
9/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	264605.86	37.82	14.41	1.92	0	123.31
9/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	281526.21	32.15	14.18	1.95	0	125.38
9/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	281958.18	31.85	14.18	2	0	125.43
9/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	281461.6	31.97	14.16	1.93	0	125.8
9/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.88	MA	MA
9/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	282704.36	31.6	14.09	1.94	0	125.49
9/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.43	282190.24	32.06	14.08	1.84	0	125.65
9/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.44	282212.77	32.36	14.08	1.9	0	125.44
9/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.57	281471.82	33.25	14.08	1.86	0	125.5
9/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.7	281693.89	33.44	14.08	1.99	0	125.29
9/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.26	266801.74	46.46	14.41	2.17	0	138.33
10/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.71	284547.97	33.74	14.18	3.01	0	126.54
10/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2	MA	MA
10/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	234490.76	46.2	14.81	1.93	0	123.14
10/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	265569.1	39.53	14.45	1.96	0	124.05
10/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	282731.61	33.34	14.18	2.02	0	125.81
10/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	282846.54	33.38	14.18	2.04	0	125.8
10/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	280662.95	34.47	14.13	2.02	0	124.67
10/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.86	MA	MA
10/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	280002.22	34.7	14.08	1.96	0	125.4
10/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	280215.55	33.72	14.08	1.94	0	125.59
10/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	279669.78	34.08	14.08	1.92	0	125.81
10/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.45	280765.96	33.91	14.08	1.99	0	125.92
10/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	280038.2	34.14	14.08	2.02	0	125.72
10/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.78	260896.93	48.74	14.56	2.15	0	136.04
11/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.73	285274.41	33.59	14.18	3.02	0	127.32
11/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA

Site HRSG11 Monthly: 10/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
11/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	236510.9	44.95	14.71	1.84	0	123.81
11/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	266365.18	38.19	14.35	1.73	0	124.77
11/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	283836.42	33.05	14.08	1.79	0	126.48
11/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	282650.29	33.1	14.08	2	0	126.04
11/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	281729.97	32.93	14.08	1.65	0	125.93
11/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.74	MA	MA
11/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	281793.34	32.27	14.08	1.76	0	125.91
11/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	280997.95	32.98	14.08	1.84	0	125.71
11/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	279715.24	37.26	14.08	1.85	0	125.72
11/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	279919.38	37.82	14.08	1.78	0	125.9
11/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	280046.53	37.94	14.08	1.81	0	125.9
11/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	7.35	263727.97	49.51	14.44	1.84	0	119.99
12/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.88	282004.8	33.43	13.98	1.8	0	125.84
12/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.69	280114.65	37.42	13.98	1.86	0	126.16
12/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.65	280557.22	36.83	13.98	1.93	0	126.42
12/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	7.33	276132.08	48.77	14.38	2.06	0	136.65
13/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.81	286779.05	32.73	14.08	3.02	0	129.34
13/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.81	MA	MA
13/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.59	236410.06	44.38	14.71	1.75	0	122.89
13/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	267023.45	37.26	14.35	1.87	0	123.6
13/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	284021.37	31.64	14.08	1.98	0	124.89
13/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	284164.81	31.11	14.08	1.98	0	125.21
13/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	284155.19	30.27	14.08	2.06	0	125.31
13/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.06	MA	MA
13/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	283049.34	32.53	14.08	1.99	0	125.36
13/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	282246.11	33.81	14.08	1.89	0	125.38
13/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	280592.82	37.12	14.08	2	0	125.24
13/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	281127.67	37.87	14.08	2.01	0	125.29
13/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	281200.04	36.82	14.08	1.99	0	125.08
13/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.92	261757.84	47.48	14.47	2.17	0	137.22
14/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.83	286376.54	33.24	14.18	3.05	0	126.33
14/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2	MA	MA
14/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	236196.13	45.31	14.71	1.92	0	122.59
14/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	267406.86	38.63	14.35	1.92	0	123.79
14/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	284479.37	32.2	14.08	2.05	0	125.43
14/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	283107.28	32.22	14.08	2.01	0	124.68
14/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	281601.24	32.59	14.08	1.9	0	124.85
14/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
14/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	281240.87	33.72	14.08	1.94	0	124.86
14/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	281618.03	35.01	14.08	1.94	0	125.06
14/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.37	281138.87	37.24	14.08	1.96	0	124.92
14/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.59	280843.27	37.32	14.08	1.96	0	124.87
14/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	280428.45	36.54	14.08	1.93	0	125.2
14/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
15/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	7.43	260796.89	46.79	14.46	2.07	0	136.13
15/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.91	284708.06	35.26	14.18	2.91	0	125.83
15/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.92	MA	MA
15/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	233819.63	47.32	14.72	1.86	0	123.07
15/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	264840.21	38.64	14.35	1.83	0	124.64
15/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	283250.81	31.83	14.08	1.95	0	125.15
15/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	283102.06	32.08	14.08	2.04	0	125.02
15/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	282452.98	32.11	14.08	2.07	0	124.68
15/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.02	MA	MA
15/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	281206.73	37.06	14.18	1.79	0	124.11
15/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	280716.35	40.11	14.18	1.74	0	123.99
15/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	281263.37	40.22	14.18	1.79	0	124.25
15/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	280990.89	39.71	14.18	1.77	0	124.27
15/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	281102.8	39.31	14.18	1.93	0	124.79
15/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	8.27	260087.42	51.89	14.6	2.26	0	139.13
16/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.92	284581.9	34.53	14.18	3.09	0	126.51
16/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.07	MA	MA
16/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	235054.83	45.63	14.72	1.97	0	122.16
16/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	266297.39	38.4	14.35	2.05	0	123.22
16/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	283617.84	32.45	14.08	2.09	0	124.91
16/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	283545.88	32.29	14.08	2.11	0	124.97
16/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	283679.99	32.19	14.08	2.05	0	124.91
16/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.97	MA	MA
16/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	282644.94	31.51	14.11	1.98	0	124.52
16/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	282752.97	32.15	14.08	1.96	0	124.47
16/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	281950.32	34.05	14.08	2.02	0	124.34
16/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	281208.45	34.69	14.08	2.06	0	124.08
16/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	281754.43	35.16	14.08	2.04	0	123.92
16/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.22	260586.84	53.13	14.67	2.19	0	132.49
17/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.04	284057.71	33.44	14.28	3.07	0	125.09
17/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.18	MA	MA
17/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	235819.81	45.65	14.73	2.11	0	121.66
17/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	267332.05	39.21	14.41	2.19	0	122.91
17/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	283756.54	32.87	14.18	2.25	0	124.53
17/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	284195.67	33.1	14.18	2.21	0	124.65
17/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	283650.54	32.72	14.18	2.16	0	124.66
17/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.95	MA	MA
17/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	281985.82	31.6	14.09	1.99	0	124.55
17/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	281868.22	33.31	14.08	2.05	0	124.99
17/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	281287.45	35.22	14.08	2.15	0	125.16
17/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	280828.63	35.63	14.08	2.03	0	125.25
17/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.44	281776.96	35.23	14.08	2.11	0	125.23
17/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.78	257643.92	49.68	14.68	2.28	0	132.07
18/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.15	285228.58	32.55	14.28	3.24	0	125.77
18/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.19	MA	MA

Site HRSG11 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
18/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	235661.28	47.08	14.8	2.1	0	122.74
18/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	265605.27	40.44	14.45	2.23	0	123.67
18/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	283700.44	34.14	14.18	2.26	0	125.57
18/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	283792.28	34.89	14.18	2.29	0	125.74
18/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	284109.05	34.73	14.18	2.23	0	125.72
18/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.18	MA	MA
18/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	283497.69	33.5	14.18	2.15	0	125.53
18/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	282232.27	32.65	14.18	2.16	0	125.54
18/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	281617.23	32.78	14.18	2.15	0	125.45
18/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	281460.17	33.07	14.18	2.16	0	125.34
18/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	281479.4	34.03	14.18	2.14	0	125.49
18/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	8.04	257672.26	49.55	14.52	2.08	0	120.09
19/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.67	283615.22	33.09	14.08	2.23	0	124.75
19/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.41	281050.29	32.99	14.08	2.19	0	124.8
19/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.36	281308.51	34.45	14.08	2.12	0	125.24
19/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.81	257654.03	57.74	14.72	2.38	0	135.76
20/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3	284186.08	34.25	14.18	2.91	0	128.42
20/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.25	MA	MA
20/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	233704.62	48.14	14.81	2.2	0	121.9
20/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	264362.44	40.81	14.45	2.22	0	123.42
20/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	282692.23	34.36	14.18	2.34	0	124.86
20/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	283316.96	34.64	14.18	2.23	0	125.15
20/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	283695.74	33.81	14.18	2.25	0	125.18
20/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.2	MA	MA
20/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	281899.84	33.4	14.19	2.18	0	125.15
20/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	281716.93	33.09	14.18	2.18	0	125.24
20/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	282327.43	33.04	14.18	2.18	0	125.34
20/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	281933.88	33.46	14.18	2.18	0	125.61
20/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	281691.79	33.52	14.18	2.21	0	125.74
20/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	7.53	271878.85	53.63	14.44	2.47	0	143.98
21/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.06	285039.69	35.14	14.08	3.24	0	127.57
21/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.18	MA	MA
21/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.66	234947.63	49.79	14.82	2.1	0	122.58
21/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	267707.7	42.42	14.44	2.19	0	123.65
21/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	284730.86	35.66	14.18	2.27	0	125.33
21/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	284309.94	35.39	14.18	2.26	0	125.41
21/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	284992.61	35.75	14.18	2.23	0	125.32
21/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.23	MA	MA
21/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	282652.69	34.3	14.18	2.22	0	125.18
21/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	282624.68	33.51	14.18	2.19	0	125.35
21/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	281181.27	34.17	14.18	2.21	0	125.13
21/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	281210.5	34.89	14.18	2.21	0	124.95
21/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	280785.39	36.68	14.18	2.13	0	125.27
21/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
22/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.88	284302.92	36.87	14.28	3.21	0	125.08
22/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.27	MA	MA
22/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	234716.23	51.18	14.81	2.17	0	121.69
22/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	266912.24	42.84	14.45	2.24	0	123.23
22/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	285227.49	35.83	14.18	2.38	0	124.84
22/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	284894.96	35.79	14.18	2.3	0	125.1
22/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	284365.69	36.31	14.18	2.29	0	125.12
22/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.28	MA	MA
22/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	282785.36	35.25	14.2	2.23	0	125.11
22/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.39	282978.28	34.5	14.18	2.23	0	125.13
22/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.4	281753.12	36.42	14.18	2.2	0	124.91
22/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.42	281444.3	36.06	14.18	2.27	0	124.94
22/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.43	281355.3	36.16	14.18	2.25	0	125.08
22/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.99	260513.35	58.67	14.69	2.34	0	131.64
23/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.97	283996.66	39.11	14.28	3.23	0	124.58
23/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.25	MA	MA
23/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	233771.95	51.7	14.9	2.14	0	121.01
23/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	265359.8	43.35	14.48	2.19	0	122.3
23/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	283770.9	35.49	14.18	2.25	0	123.94
23/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	282430.31	35.84	14.18	2.28	0	124.03
23/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	285933.75	37.45	14.11	2.29	0	124.21
23/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.26	MA	MA
23/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	282560.25	36.51	14.28	2.23	0	123.82
23/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	281911.97	36.65	14.28	2.24	0	123.92
23/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	281179.19	38.5	14.28	2.27	0	124.05
23/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	282192.15	38.93	14.28	2.27	0	124.5
23/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	281572.73	39.2	14.28	2.24	0	124.59
23/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.53	261469.46	50.54	14.56	2.4	0	136.13
24/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.11	283853.33	34.98	14.28	3.24	0	124.8
24/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.26	MA	MA
24/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	234301.84	50.95	14.81	2.19	0	121.28
24/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	266245.45	42.84	14.45	2.24	0	122.48
24/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	283318.62	35.33	14.18	2.32	0	124.22
24/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	283337.11	35.25	14.18	2.3	0	124.51
24/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	283794.87	35.3	14.18	2.28	0	124.43
24/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.26	MA	MA
24/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	282752.33	34.45	14.2	2.27	0	124.01
24/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	282374.07	35.33	14.18	2.18	0	124.62
24/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	281555.46	38.48	14.18	2.22	0	124.55
24/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	281094.99	39.36	14.18	2.23	0	124.5
24/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	281551.53	39.34	14.18	2.24	0	124.6
24/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.86	261371.28	54.82	14.65	2.46	0	136.68
25/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.03	284223.31	36.93	14.28	3.28	0	125.79
25/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.31	MA	MA

Site HRSG11 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
25/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	232895.02	52.16	14.82	2.19	0	121.92
25/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	264868.62	43.96	14.45	2.27	0	123.3
25/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	282460.18	35.75	14.18	2.32	0	125.05
25/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	282272.43	35.81	14.18	2.36	0	125.33
25/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	282429.84	35.93	14.18	2.3	0	125.22
25/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.25	MA	MA
25/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	283022.98	33.34	14.2	2.24	0	125.46
25/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	282057.03	34.45	14.18	2.28	0	125.32
25/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.42	281402.87	35.09	14.18	2.25	0	125.31
25/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	282114.73	36.35	14.18	2.2	0	125.45
25/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	282986.78	37.12	14.18	2.22	0	125.52
25/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.21	MA	MA
26/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	283396.62	35.51	14.28	2.27	0	126.12
26/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	281905.94	36.75	14.28	2.21	0	125.11
26/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	282053.54	37.79	14.28	2.2	0	125.38
26/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	281968.74	38.58	14.28	2.19	0	125.41
26/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.08	261005.05	53.98	14.7	2.35	0	136.67
27/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.03	283888.2	35.51	14.28	3.19	0	126.09
27/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.27	MA	MA
27/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	234825.35	51.1	14.82	2.14	0	122.77
27/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	265824.72	42.17	14.45	2.16	0	123.82
27/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	283230.97	35.01	14.18	2.23	0	125.47
27/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	282878.02	35.31	14.18	2.28	0	125.22
27/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	281876.8	35.69	14.18	2.24	0	125.37
27/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.22	MA	MA
27/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	282414.91	35.17	14.18	2.16	0	125.4
27/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	282209.1	36.17	14.18	2.18	0	125.46
27/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	281762.81	37.24	14.18	2.14	0	125.81
27/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	282663.65	36.9	14.18	2.11	0	125.87
27/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	282818.83	37.74	14.18	2.12	0	125.95
27/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.26	263377.69	50.63	14.59	2.44	0	142.06
28/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.64	285206.55	33.67	14.18	3.21	0	126.28
28/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.18	MA	MA
28/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	235141.97	49.26	14.81	2.03	0	122.61
28/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	266331.15	41.09	14.44	2.14	0	123.46
28/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	284415.83	35.36	14.18	2.09	0	125.12
28/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	284160.55	34.93	14.18	2.13	0	125.13
28/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.13	MA	MA
28/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	283008.36	32.67	14.18	2.16	0	125.35
28/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	283033.77	33.07	14.18	2.13	0	125.28
28/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	282244.65	35.18	14.18	2.09	0	125.28
28/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	282610.05	36.04	14.18	2.12	0	125.26
28/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	281531.53	36.13	14.18	2.13	0	125.39
28/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
29/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.19	259230.26	57.38	14.71	2.33	0	140.05
29/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.6	284251.01	35.36	14.18	3.13	0	128.41
29/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.19	MA	MA
29/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.56	235542.97	50.51	14.81	2.02	0	122.8
29/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	266404.02	42.02	14.44	2.17	0	123.7
29/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	283411.62	34.94	14.18	2.17	0	125.35
29/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	283128.39	34.77	14.18	2.15	0	125.38
29/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	284427.26	34.71	14.18	2.27	0	125.17
29/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.18	MA	MA
29/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.41	283026.12	34.81	14.21	2.16	0	125.12
29/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	283233.52	34.3	14.18	2	0	125.57
29/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	281620.41	35.97	14.18	2.12	0	125.58
29/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	280585.37	36.26	14.18	2.1	0	125.29
29/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	280897.83	36.39	14.18	2.07	0	125.37
29/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	7.1	264965.21	52.04	14.51	2.38	0	140.38
30/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.46	283584.17	36.81	14.08	3.17	0	125.56
30/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.24	MA	MA
30/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.57	233276.48	48.74	14.7	2.08	0	121.5
30/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.73	265034.93	41.74	14.34	2.05	0	124.59
30/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	282246.4	34.92	14.08	2.04	0	125.39
30/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	282065.81	34.78	14.08	2.07	0	125.45
30/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	281860.27	34.8	14.08	2.04	0	125.67
30/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.05	MA	MA
30/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	281818.56	34.15	14.18	2.05	0	125.48
30/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	282047.57	33.77	14.1	2.14	0	125.31
30/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	280984.17	33.99	14.08	2.3	0	125.12
30/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	281333.38	33.54	14.08	2.2	0	125.33
30/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	280518.13	34	14.08	1.98	0	125.64
30/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.41	262546.01	51.17	14.58	2.3	0	136.3
31/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.59	283737.04	34.05	14.18	3.13	0	125.93
31/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.24	MA	MA
31/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	233467.48	47.75	14.71	2.07	0	122.32
31/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	264972.37	40.1	14.34	2.23	0	123.04
31/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	281372.26	33.29	14.08	2.19	0	124.99
31/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	282295.78	32.95	14.08	2.21	0	125.31
31/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	281805.68	33.18	14.08	2.26	0	125.14
31/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.26	MA	MA
31/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	281680.2	32.94	14.18	2.23	0	125.43
31/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	281658.83	35.25	14.18	2.33	0	124.35
31/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.42	280046.48	38.82	14.18	2.1	0	125.09
31/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	280785.33	38.59	14.18	2.13	0	125.66
31/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.62	281160.2	37.58	14.18	2.27	0	125.47
31/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

MIN	1.56	232895.02	30.21	13.98	1.63	0.00	119.68
Averg.	2.58	275677.82	37.38	14.25	2.13	0.00	125.84
MAX	8.27	287905.14	58.67	14.90	3.28	0.00	143.98

Site HRSG11 Monthly: 11/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
1/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.63	277153.2	39.7	14.26	2.23	0	127.25
1/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.63	282544	33.21	14.16	2.22	0	125.01
1/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.63	281924.3	33.37	14.08	2.13	0	125.19
1/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.53	280989.8	34.31	14.08	2.12	0	125.18
1/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.13	MA	MA
1/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	282118.5	35.06	14.18	2.13	0	125.26
1/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	281323.9	35.47	14.18	2.05	0	125.06
1/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	280388.5	36.88	14.18	2.04	0	125.01
1/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	279842.9	37.16	14.18	2.12	0	124.92
1/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	284894.7	37.07	14.18	2.05	0	124.59
1/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.2	MA	MA
2/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	354328.2	38.76	14.28	2.55	0	127.71
2/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	353844.1	37.89	14.19	2.57	0	127.6
2/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	352713.9	37.95	14.18	2.58	0	127.76
2/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.4	353707.5	38.09	14.18	2.6	0	127.93
2/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	352723.5	38.5	14.18	2.58	0	128.28
2/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.54	MA	MA
2/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	353474.5	38.2	14.24	2.5	0	128.78
2/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	351847.7	37.45	14.18	2.47	0	128.71
2/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	354364.2	36.97	14.18	2.58	0	129
2/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	356885.8	36.9	14.18	2.56	0	130.22
2/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	358827.9	37.69	14.18	3.44	0	132.07
2/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.56	MA	MA
2/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	357854.8	38.39	14.3	2.58	0	131.5
2/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.47	359681.2	37.56	14.28	2.71	0	131.57
2/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	358755.1	37.75	14.28	2.65	0	131.68
2/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3	359430.3	39.18	14.18	2.61	0	129.74
2/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.37	MA	MA
2/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	280893.5	32.94	14.08	2.18	0	125.79
2/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	280849.5	32.87	14.08	2.12	0	125.36
2/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	279319.2	35.52	14.08	2.01	0	124.88
2/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	300031.5	39.19	14.08	2.91	0	123.71
2/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	355113.9	36.27	14.08	2.6	0	129.54
2/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.49	MA	MA
3/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	353475.5	37.96	14.27	2.57	0	129.74
3/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	352728.8	37.67	14.18	2.49	0	129.43
3/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	352781.9	37.89	14.18	2.49	0	129.23
3/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.42	352968.5	38.22	14.18	2.47	0	129.3
3/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.64	352886.3	37.8	14.18	2.56	0	128.99
3/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.56	MA	MA
3/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.42	354072.3	37.63	14.28	2.53	0	127.85
3/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.62	353129.8	37.1	14.28	2.56	0	128.89
3/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.67	355857.4	36.89	14.28	2.55	0	129.15
3/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.66	360226.3	37.01	14.28	2.57	0	129.68
3/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.55	360794	37.25	14.28	3.55	0	129.95
3/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.69	MA	MA
3/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	335751.6	40.48	14.23	2.57	0	129.31
3/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	283346.2	37.96	14.13	2.2	0	123.81
3/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	282305.9	33.03	14.08	2.3	0	126.16
3/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	281449.6	32.52	14.08	2.25	0	126.35
3/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	281283.8	32.44	14.08	2.19	0	125.2
3/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.19	MA	MA
3/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	280303.3	34.82	14.18	2.16	0	125.04
3/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	280660.3	35.83	14.18	2.13	0	125.35
3/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	280214.2	37.16	14.18	2.21	0	125.21
3/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	280002.5	37.64	14.18	2.19	0	125.23
3/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	276534.1	39.96	14.2	2.02	0	125.37
3/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 11/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
4/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.25	278233.1	39.87	14.26	2.22	0	127.72
4/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.55	281520.4	34.71	14.18	2.24	0	125.56
4/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.43	282038.2	34.62	14.18	2.21	0	125.4
4/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.37	282608.8	34.64	14.18	2.16	0	125.55
4/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.29	MA	MA
4/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	280101.8	36.67	14.18	2.21	0	124.93
4/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	280929.7	37.46	14.18	2.18	0	124.79
4/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	280741.1	39.47	14.18	2.18	0	124.85
4/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	280816.5	41.55	14.18	2.13	0	125.04
4/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	276496.6	42.55	14.21	2.15	0	124.7
4/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	5.54	269918.2	46.67	14.41	2.28	0	128.85
5/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.1	282777.1	35.09	14.18	2.2	0	124.41
5/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.69	283094.2	34.39	14.18	2.19	0	125.3
5/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.27	MA	MA
5/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	281594.7	35.5	14.18	2.2	0	125.25
5/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	282428.7	36.05	14.18	2.2	0	125.21
5/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	281595.9	37.3	14.18	2.22	0	125.33
5/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	281637.2	37.56	14.18	2.25	0	125.32
5/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	277231.5	39.82	14.21	2.23	0	125.02
5/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.27	279158.5	38.97	14.19	2.26	0	129.49
6/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.47	282878.5	33.75	14.08	2.29	0	126.39
6/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	282515.9	34	14.08	2.24	0	126.14
6/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	282564.5	35.14	14.08	2.2	0	126.11
6/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.16	MA	MA
6/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	281840.7	34.74	14.18	2.14	0	125.85
6/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	282018.4	35.02	14.18	2.11	0	125.77
6/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	280621.5	36.89	14.18	2.12	0	125.62
6/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	280596.9	36.91	14.18	2.1	0	125.78
6/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.44	276913.3	37.48	14.2	2.08	0	125.6
6/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.01	276008.5	40.11	14.26	2.09	0	129.57
7/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	282903.6	34.23	14.14	2.01	0	125.95
7/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	282210.3	33.55	14.08	2.01	0	126.03
7/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.4	281568.8	32.99	14.08	2.03	0	125.76
7/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2	MA	MA
7/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	282037.5	32.61	14.08	1.95	0	125.67
7/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	281520.2	33.07	14.08	2	0	126.01
7/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	280070.5	33.61	14.08	2.19	0	125.56
7/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	279875.8	34.38	14.08	2.19	0	125.19
7/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	275489.7	37.21	14.11	2.09	0	124.97
7/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 11/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
8/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.7	275039.9	42.64	14.3	2.29	0	127.73
8/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.84	283094.8	35.27	14.18	2.3	0	125.86
8/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.7	283482.6	35.1	14.18	2.19	0	125.87
8/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.51	283678.3	34.7	14.08	2.19	0	126.16
8/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.18	MA	MA
8/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	282551	35.19	14.18	2.18	0	125.93
8/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.42	282043.3	34.96	14.11	2.2	0	125.95
8/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.57	280854.1	34.77	14.08	2.31	0	125.92
8/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.67	281502.2	35.11	14.08	2.19	0	125.96
8/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.7	276801.3	35.9	14.11	2.17	0	125.73
8/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.88	MA	MA
9/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.46	282820.9	31.35	14.18	2.07	0	125.86
9/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.3	281078.9	30.2	14.18	2.12	0	125.49
9/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.29	281450.8	31.07	14.18	2.08	0	125.58
9/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.38	278233.7	38.12	14.3	2.25	0	126.14
10/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.5	281985	31.96	14.18	2.25	0	125.63
10/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.47	281923.7	32.28	14.18	2.2	0	125.87
10/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.47	281635.6	32.04	14.18	2.15	0	126.02
10/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.17	MA	MA
10/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	281350.8	32.59	14.18	2.13	0	125.83
10/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	281196.4	34.04	14.18	2.16	0	125.72
10/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	280788.1	37.68	14.18	2.12	0	125.56
10/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	281130.3	38.2	14.18	2.12	0	125.72
10/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	277279.8	39.91	14.2	2.04	0	125.65
10/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 11/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
11/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.96	277623.5	39.26	14.27	2.07	0	128.75
11/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.37	283455.3	34.64	14.18	2.08	0	126.48
11/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	283249.8	34.72	14.18	2.08	0	126.41
11/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	283728.4	34.39	14.18	2.09	0	126.28
11/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.05	MA	MA
11/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	282090.8	33.23	14.18	2.02	0	126.21
11/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	282576.8	33.38	14.18	2.04	0	126.38
11/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.51	281368	34.56	14.18	1.96	0	126.35
11/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	281557.4	35.45	14.18	1.96	0	126.3
11/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	277775.2	37.19	14.2	1.97	0	126.14
11/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.21	279373.7	38.17	14.26	2.12	0	128.76
12/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.58	283441.7	34.24	14.18	2.1	0	126.7
12/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.44	283854.3	34.75	14.18	2.1	0	126.29
12/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.44	283996.1	34.94	14.18	2.02	0	126.33
12/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	1.99	MA	MA
12/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	283231.5	33.39	14.18	1.94	0	126.49
12/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	282236.4	32.25	14.18	1.98	0	126.12
12/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	281816	33.19	14.18	1.98	0	126.14
12/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	281343.5	33.25	14.18	1.92	0	126.34
12/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	277848.6	35.27	14.21	1.92	0	126.41
12/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.4	281522.2	39.21	14.28	2.41	0	128.08
13/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.59	284407.7	33.98	14.18	2.36	0	126.24
13/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.5	284382.5	32.57	14.18	2.37	0	126.15
13/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.46	284286.2	32.74	14.18	2.34	0	126.08
13/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.33	MA	MA
13/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	283790.5	33.12	14.18	2.3	0	125.91
13/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	283264.6	33.74	14.18	2.3	0	125.71
13/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	282706.9	34.54	14.18	2.3	0	125.51
13/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	282735	36.22	14.18	2.33	0	125.53
13/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	287927	36.83	14.18	2.38	0	125.53
13/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
14/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	359338.2	40.98	14.38	2.82	0	131.3
14/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	356646.6	40.23	14.34	2.8	0	131.02
14/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	356779.9	39.92	14.28	2.76	0	130.75
14/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	357060.3	39.82	14.28	2.79	0	131.36
14/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	356019.2	40.37	14.28	2.81	0	131.48
14/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.77	MA	MA
14/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	356005.7	41.16	14.38	2.79	0	131.34
14/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	355599.2	41.64	14.38	2.74	0	131.36
14/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	360865.5	41.88	14.38	2.86	0	131.44
14/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	363578.7	42.16	14.38	2.85	0	131.7
14/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	364797.2	42.34	14.38	3.77	0	131.74
14/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.84	MA	MA
14/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	334812.5	43.48	14.35	2.7	0	129.26
14/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	280503.1	38.8	14.27	2.45	0	125.44
14/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	284574.5	35.18	14.18	2.36	0	123.92
14/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	284918.4	35.58	14.18	2.39	0	125.24
14/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	285105.5	36.52	14.18	2.37	0	125.18
14/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.33	MA	MA
14/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	283300.4	36.73	14.28	2.37	0	125.2
14/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	283725.8	37.25	14.28	2.38	0	125.13
14/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	282687.4	40.78	14.28	2.38	0	124.8
14/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	282351.5	41.95	14.28	2.37	0	124.76
14/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	278369.7	43.62	14.31	2.34	0	124.72
14/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG11 Monthly: 11/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
15/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.56	279436.1	46.32	14.45	2.41	0	125.38
15/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.82	284783.9	39.91	14.38	2.4	0	125.33
15/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.66	285110.6	39.25	14.36	2.39	0	125.01
15/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.58	285542.9	38.87	14.28	2.39	0	124.89
15/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.32	MA	MA
15/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	284254.3	38.2	14.29	2.3	0	125.25
15/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	284118.4	37.94	14.28	2.34	0	125.21
15/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	283132.5	41.41	14.28	2.37	0	124.87
15/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.34	282570.2	42.03	14.28	2.38	0	124.94
15/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.66	278667.8	42.41	14.32	2.26	0	121.52
17/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.67	284413.3	34.97	14.18	2.33	0	125.18
17/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.42	283998.4	35.22	14.18	2.34	0	125.26
21/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	353922.1	41.88	14.38	2.89	0	129.26
21/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	359964.1	42.03	14.38	2.94	0	129.25
21/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	360971	42.31	14.38	2.91	0	128.68
21/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	362036.9	42.59	14.38	3.78	0	128.68
21/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.93	MA	MA
21/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	342751.4	44.54	14.42	2.86	0	127.92
21/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	288706	44.06	14.21	2.57	0	125.2
21/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	284904.3	40.91	14.18	2.49	0	123.72
21/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	284168.6	40.44	14.18	2.49	0	123.88
21/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	284254.7	40.63	14.18	2.46	0	124.25
21/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.47	MA	MA
21/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	285152.7	39.98	14.28	2.48	0	124.67
21/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	284449.4	40.47	14.28	2.48	0	124.67
21/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	283423.1	45.45	14.28	2.48	0	124.59
21/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	283011.1	47.1	14.28	2.45	0	124.53
21/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	287733.2	47.1	14.28	2.49	0	124.42
21/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
22/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	356411.1	41.75	14.39	2.91	0	131.42
22/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	357665.7	41.41	14.38	2.96	0	131.23
22/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	356858.1	41.17	14.38	2.98	0	131.06

Site HRSG11 Monthly: 11/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
22/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	355190.6	41.13	14.38	3.02	0	130.85
22/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2	355206.9	41.53	14.38	2.98	0	130.91
22/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.95	MA	MA
22/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	355018.1	41.46	14.38	2.94	0	129.4
22/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	355068.1	41.73	14.38	2.89	0	129.43
22/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	356814.4	41.47	14.38	2.91	0	129.67
22/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	359003.7	41.53	14.38	2.96	0	129.9
22/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	363035.6	42.31	14.38	3.86	0	130.17
22/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.94	MA	MA
22/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	341529.6	44.52	14.41	2.84	0	129.18
22/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	283179.2	42.51	14.31	2.48	0	125.54
22/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	283945.6	38.17	14.28	2.46	0	124.02
22/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	284290.8	37.05	14.28	2.44	0	124.17
22/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2	283322.1	37.24	14.28	2.45	0	124.22
22/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.42	MA	MA
22/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	283910.6	37.4	14.28	2.37	0	124.35
22/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.37	284238.3	38.6	14.28	2.38	0	124.61
22/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	282957.9	41.13	14.28	2.37	0	124.2
22/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	283570	41	14.28	2.41	0	124.35
22/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	299940.1	41.28	14.28	2.49	0	124.92
22/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.85	MA	MA
23/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	356386.6	39.43	14.38	2.88	0	130.88
23/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	355791.5	39.51	14.35	2.89	0	130.8
23/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	355074.7	38.78	14.28	2.86	0	130.56
23/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	355099.5	38.77	14.28	2.91	0	130.73
23/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	354980.5	39.13	14.28	2.89	0	130.61
23/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
23/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	354862.6	39.82	14.38	2.83	0	129.22
23/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	354776.7	40.15	14.38	2.83	0	129.4
23/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	355866.6	40.18	14.38	2.83	0	129.35
23/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	359887.8	39.88	14.38	2.88	0	130.43
23/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	361003.5	39.98	14.38	3.82	0	131.18
23/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.91	MA	MA
23/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	363456.4	40.99	14.49	2.97	0	131.43
23/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	364013.6	40.86	14.49	2.96	0	131.56
23/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	364321.1	40.63	14.49	2.97	0	131.77
23/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	364056.5	40.49	14.48	2.94	0	131.74
23/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	364847.1	40.02	14.38	2.91	0	131.52
23/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.62	MA	MA
23/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2	284084.8	35.2	14.18	2.36	0	123.9
23/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	283057.9	36.89	14.18	2.32	0	124.63
23/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	281468.8	39.79	14.18	2.34	0	124.67
23/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	296206.4	39.68	14.19	2.52	0	124.99
23/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	359344.9	37.22	14.28	2.91	0	131.97
23/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.91	MA	MA
24/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	354728.1	37.27	14.3	2.86	0	131.09
24/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	356249.7	37.59	14.28	2.8	0	131.49
24/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	353965.8	37.74	14.28	2.83	0	130.79
24/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	354203.6	37.27	14.28	2.91	0	130.61
24/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2	353839.7	37.37	14.28	2.89	0	130.7
24/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.89	MA	MA
24/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	353466.7	37.68	14.29	2.86	0	129.42
24/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	353426.9	37.96	14.28	2.87	0	129.58
24/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	356266.9	38.05	14.28	2.85	0	129.57
24/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	360263.1	38.2	14.28	2.88	0	129.99
24/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	361145.9	38.2	14.28	4.13	0	130.22
24/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.84	MA	MA
24/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2	334380.1	41.7	14.36	2.72	0	129.5
24/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	281708.8	38.29	14.25	2.38	0	124.82
24/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	284705.9	33.28	14.18	2.34	0	124.56
24/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	283568.6	32.7	14.18	2.34	0	124.68
24/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	283408.2	32.26	14.18	2.32	0	124.69
24/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.27	MA	MA
24/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	283324.5	34.4	14.28	2.27	0	125.1
24/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	282588.4	35.1	14.28	2.33	0	125.01
24/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	282365.4	37.26	14.28	2.36	0	124.82
24/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	282050	38.12	14.28	2.34	0	124.53
24/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	308030.3	36.88	14.24	2.44	0	125.2
24/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.77	MA	MA
25/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	356620.2	37.08	14.38	2.86	0	132.25
25/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	355466.2	36.54	14.29	2.86	0	131.8
25/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	355737.5	36.75	14.28	2.84	0	131.2
25/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	355998.7	37.32	14.28	2.84	0	131.36
25/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	356911.2	37.66	14.28	2.84	0	130.89
25/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.84	MA	MA
25/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	355632.3	38.25	14.38	2.76	0	129.28
25/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	354937.2	38.7	14.38	2.77	0	129.33
25/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	358148.3	39.42	14.38	2.77	0	129.54
25/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	355977.9	39.45	14.38	2.78	0	130.19
25/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	356692.1	39.44	14.38	3.75	0	130.19
25/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.91	MA	MA
25/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	337074.6	40.79	14.37	2.79	0	129.62
25/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	284043.3	40.83	14.23	2.44	0	123.92
25/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	281624.3	37.99	14.18	2.41	0	123.89

Site HR5G11 Monthly: 11/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
25/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	282066.4	37.67	14.18	2.42	0	124.41
25/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	282166	37.94	14.18	2.4	0	124.57
25/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.4	MA	MA
25/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2	281753.2	39.36	14.28	2.41	0	124.65
25/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	282888.9	41.96	14.28	2.38	0	124.98
25/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	281633.2	43.58	14.28	2.41	0	124.66
25/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	282135	44.23	14.28	2.43	0	124.49
25/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	310918.3	41.47	14.28	2.55	0	125.47
25/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.92	MA	MA
26/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	353511.9	38.68	14.38	2.88	0	130.23
26/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	354484.6	38.76	14.38	2.89	0	130.08
26/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	354035	38.77	14.35	2.89	0	129.15
26/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	354164.8	38.36	14.28	2.89	0	129.37
26/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.8	353366	38.88	14.28	2.87	0	129.11
26/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
26/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	353402.3	38.99	14.38	2.84	0	127.47
26/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	352693.5	39.05	14.38	2.83	0	127.56
26/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	354408.2	38.67	14.38	2.87	0	127.94
26/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	355807.1	38.75	14.38	2.85	0	128.07
26/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	356137.9	39.09	14.38	3.76	0	128.23
26/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.9	MA	MA
26/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	335063	44.14	14.44	2.87	0	128.76
26/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	279745.1	42.62	14.26	2.47	0	124.03
26/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	282222.5	40.96	14.18	2.46	0	123.67
26/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
26/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	281857.2	41.9	14.36	2.46	0	123.82
26/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.44	MA	MA
26/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	282364.3	43.2	14.3	2.44	0	124.23
26/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	282027.2	44.82	14.28	2.46	0	124.32
26/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	282486.3	46.33	14.28	2.44	0	124.3
26/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	281696.9	47.68	14.28	2.39	0	124.44
26/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	297608.1	45.48	14.28	2.54	0	124.92
26/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.96	MA	MA
27/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	355746	39.5	14.38	2.91	0	130.83
27/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	353252.9	39.6	14.38	2.9	0	130.56
27/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	355044.6	39.33	14.38	2.95	0	130.48
27/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	354145.6	39.6	14.38	2.93	0	129.95
27/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	354418.9	39.63	14.38	2.94	0	129.72
27/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.95	MA	MA
27/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	355914.6	38.98	14.38	2.98	0	130.27
27/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	354173.5	39.01	14.38	2.85	0	127.4
27/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	355009.4	39.21	14.38	2.85	0	128.34
27/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	355781.1	39.08	14.38	2.87	0	129.02
27/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	356486	39.79	14.38	3.81	0	129.43
27/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.94	MA	MA
27/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	336267.2	43.03	14.44	2.87	0	129.41
27/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	282707	42.91	14.33	2.51	0	124.81
27/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	282945.6	41.32	14.28	2.51	0	124.12
27/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	282890.2	40.29	14.28	2.5	0	124.21
27/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	283599.7	39.79	14.28	2.48	0	124.45
27/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.48	MA	MA
27/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	282337.3	43.01	14.36	2.48	0	124.14
27/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	282628.5	45.52	14.28	2.45	0	124.34
27/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	282511.3	48.06	14.28	2.46	0	124.14
27/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	281991.4	49.41	14.28	2.46	0	124.12
27/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	292855	49.03	14.28	2.53	0	124.65
27/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.89	MA	MA
28/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	354045.8	40.21	14.4	2.99	0	130.05
28/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	353586.9	40.09	14.38	2.96	0	130.03
28/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	352791.2	39.84	14.38	2.97	0	129.62
28/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	352218.4	40.12	14.38	2.97	0	129.26
28/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	352016.1	40.54	14.38	2.97	0	128.84
28/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.95	MA	MA
28/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	352571.8	40.86	14.38	2.92	0	128.5
28/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	352458.2	40.98	14.38	2.93	0	128.47
28/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	352934.7	40.34	14.38	2.92	0	128.6
28/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	353016.5	40.72	14.38	2.91	0	128.76
28/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	353567.7	40.21	14.38	3.83	0	128.72
28/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.95	MA	MA
28/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	333499.7	44.84	14.45	2.8	0	123.1
28/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	282815.5	48.49	14.32	2.57	0	122.09
28/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	282870.2	46.65	14.28	2.56	0	122.26
28/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	282222.4	45.37	14.28	2.54	0	122.22
28/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	282424.2	45.15	14.28	2.52	0	122.5
28/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.55	MA	MA
28/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	281600.2	47.78	14.29	2.52	0	122.7
28/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.38	281617.4	48.35	14.28	2.49	0	122.88
28/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.48	281318.1	49.46	14.28	2.51	0	122.64
28/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.49	280980.6	49.91	14.28	2.53	0	122.78
28/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	2.42	286226.9	48.3	14.28	2.57	0	122.95
28/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.9	MA	MA
29/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	350759.7	38.55	14.3	2.96	0	128.59
29/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	350400.2	38.67	14.28	2.85	0	128.37
29/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	349955	38.42	14.28	2.93	0	127.96

Site HRSG11 Monthly: 11/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
29/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	350279.7	38.8	14.28	2.99	0	127.81
29/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	348981.1	38.79	14.28	2.89	0	127.58
29/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.84	MA	MA
29/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	349865.5	38.42	14.29	2.88	0	127.3
29/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	348648.8	38.26	14.28	2.92	0	127.21
29/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	352352.4	38.43	14.28	2.91	0	127.59
29/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	354997.7	38.67	14.28	2.93	0	126.82
29/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	355736.9	38.44	14.28	3.78	0	127.02
29/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.8	MA	MA
29/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	335728.5	41.72	14.39	2.77	0	127.51
29/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	282204.2	43.55	14.31	2.39	0	120.98
29/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	282847	40.27	14.28	2.39	0	122.86
29/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	283058.7	39.88	14.28	2.37	0	122.96
29/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	283067.2	39.72	14.28	2.34	0	123.25
29/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.3	MA	MA
29/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	282283	42.79	14.28	2.3	0	123.51
29/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	281372.6	44.8	14.28	2.27	0	123.52
29/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	281411.9	46.66	14.28	2.27	0	123.38
29/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	281343	46.85	14.28	2.27	0	123.53
29/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	285892.6	46.1	14.28	2.43	0	123.63
29/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.78	MA	MA
30/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	351276.7	37.5	14.29	2.76	0	129.44
30/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	351924.8	37.54	14.28	2.83	0	129.5
30/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	350998.1	37.29	14.28	2.82	0	129.14
30/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	349404.2	36.87	14.28	2.77	0	129.17
30/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	348742.5	36.76	14.28	2.72	0	129.11
30/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.71	MA	MA
30/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	348629.1	36.32	14.28	2.7	0	129.22
30/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	348543.3	36.28	14.28	2.69	0	128.97
30/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	353511.7	35.82	14.28	2.85	0	129.35
30/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	358230.2	36.31	14.28	2.86	0	129.97
30/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	359887.6	36.34	14.28	3.55	0	129.6
30/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.77	MA	MA
30/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	362303.2	37.68	14.49	2.86	0	131.05
30/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	363903.4	38.75	14.49	2.83	0	131.16
30/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	363874.5	38.63	14.49	2.86	0	130.54
30/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	364516.2	39.05	14.49	2.77	0	130.37
30/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	364773.3	40.34	14.39	2.69	0	129.24
30/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.3	MA	MA
30/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	282708.1	34.84	14.23	2.24	0	124.26
30/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	282282.9	36.4	14.18	2.26	0	124.51
30/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	282454.6	40.26	14.18	2.23	0	124.57
30/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	305262.5	39.36	14.18	2.33	0	125.5
30/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	360032.4	36.02	14.18	2.72	0	132.17
30/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.72	MA	MA
	MIN		1.29	269918.18	30.20	14.08	1.88	0.00	120.98
	Averg.		2.19	313307.19	38.72	14.26	2.55	0.00	127.05
	MAX		5.54	364847.14	49.91	14.49	4.13	0.00	132.25

Site HRSG11 Monthly: 12/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
1/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.5	353948	35.57	14.32	2.75	0	132.28
1/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.59	352701.4	35.04	14.28	2.69	0	130.69
1/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.62	352480.3	34.86	14.28	2.7	0	130.4
1/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.58	352078.3	35.06	14.28	2.71	0	130.17
1/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.72	351787.2	34.28	14.28	2.66	0	129.82
1/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.72	MA	MA
1/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	351264	35.26	14.28	2.82	0	129.73
1/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	351904.2	35.34	14.28	2.71	0	129.69
4/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	358327.4	34.24	14.38	2.76	0	132.13
4/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	357730.8	34.43	14.38	2.74	0	131.51
4/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	356526.4	34.52	14.38	2.73	0	131.37
4/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	356504	34.84	14.38	2.72	0	131.11
4/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.72	MA	MA
4/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	356478.8	35.01	14.38	2.69	0	129.92
4/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	356697.5	35.48	14.38	2.63	0	129.66
4/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.33	MA	MA
4/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	284939.7	30.25	14.28	2.32	0	125.03
4/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	284680.6	30.24	14.28	2.31	0	125.12
4/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	284530	30.48	14.28	2.3	0	125.26
4/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	284974.7	30.62	14.28	2.33	0	125.33
5/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	360941.6	34.1	14.42	2.86	0	133.88
5/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	360298.9	34.22	14.38	2.79	0	132.35
5/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	359299.3	34.27	14.38	2.85	0	132.34
5/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	359704.4	34.16	14.38	2.87	0	132.12
5/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.79	MA	MA
5/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	359898	34.23	14.38	2.79	0	131.71
5/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	355117	33.95	14.38	2.82	0	131.1
5/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	354761	33.31	14.38	3.78	0	130.73
5/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
5/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	356270.5	34.41	14.49	2.86	0	132.4
5/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	358577.3	34	14.4	2.76	0	132.7
5/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	359017	33.73	14.38	2.77	0	132.73
5/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	359262.5	33.64	14.38	2.84	0	133.12
5/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	362655.7	34.07	14.38	2.89	0	131.02
5/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	282186.8	33.92	14.28	2.39	0	125.18
5/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.71	302693.4	33.35	14.28	2.49	0	125.88
5/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.9	MA	MA
6/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	355066	32.59	14.38	2.83	0	131
6/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	354889.7	32.44	14.32	2.77	0	130.73
6/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	354080.8	32.3	14.28	2.84	0	130.38
6/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	354915.4	32.16	14.28	2.88	0	130.39
6/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.39	353511.7	31.97	14.28	2.85	0	129.99
6/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
6/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	353954.3	33.88	14.38	2.84	0	130.11
6/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	353643.4	34.3	14.38	2.82	0	130.13
6/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	356379.2	34.46	14.38	2.88	0	129.98
6/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	359123.7	33.66	14.38	2.86	0	130.78
6/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	283039.3	31.9	14.28	2.37	0	125.26
6/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	287545	33.15	14.28	2.42	0	125.2
6/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.77	MA	MA
7/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	354667	33.96	14.38	2.77	0	131.68
7/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	354910.7	33.62	14.38	2.76	0	131.4
7/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	354775.6	34.16	14.38	2.87	0	131.02
7/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	354186.8	33.32	14.3	2.79	0	130.72
7/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.35	354752	33.08	14.28	2.85	0	130.44
7/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.85	MA	MA
7/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	353719.7	33.55	14.38	2.83	0	130.1
7/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	352198.6	33.89	14.38	2.81	0	130.19
7/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	356372.8	33.02	14.38	2.79	0	130.32
7/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	359887.4	33.1	14.38	2.79	0	130.46
7/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	360656.8	33.15	14.38	3.74	0	130.57
7/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.81	MA	MA
7/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	363491.6	34.74	14.49	2.78	0	131.15
7/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	362798.6	35.91	14.49	2.84	0	130.91
7/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	362500.7	36.97	14.42	2.84	0	131.01
7/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.81	361186.9	37.27	14.38	2.8	0	129.35
7/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	360415	37.52	14.38	2.83	0	129.77
7/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.47	MA	MA
7/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	284782.1	30.16	14.28	2.31	0	124.67
7/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	283630.3	30.34	14.28	2.3	0	124.97
7/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	283530.4	31.96	14.28	2.3	0	125.14
7/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.32	305539	32.35	14.28	2.45	0	126.18
7/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.31	363319.1	32.87	14.28	2.81	0	132.13
7/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.77	MA	MA
8/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	355904.5	34.15	14.38	2.73	0	132.26
8/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	355655.2	34	14.38	2.8	0	131.96
8/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	354766.2	34.16	14.38	2.83	0	131.42
8/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	355323.8	34.57	14.38	2.82	0	131.16
8/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	353703.7	34.79	14.38	2.8	0	131.17
8/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.83	MA	MA
8/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	353328.8	34.78	14.39	2.87	0	131.13
8/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	353566	34.85	14.38	2.83	0	130.45
8/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	354504.1	34.74	14.38	2.83	0	130.41
8/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	355884.6	35.21	14.38	2.85	0	130.47

Site HRSG11 Monthly: 12/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
8/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	357318.3	35.66	14.38	3.78	0	130.55
8/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.92	MA	MA
8/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	340252.7	37.7	14.42	2.87	0	130.26
8/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	282253.5	35.66	14.31	2.53	0	126.13
8/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	284569.9	30.95	14.28	2.49	0	124.21
8/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	284954.7	30.69	14.28	2.49	0	124.46
8/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	284633.7	30.96	14.28	2.49	0	124.49
8/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.45	MA	MA
8/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	285226.8	32.31	14.34	2.39	0	124.63
8/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.97	283844.4	33.46	14.28	2.41	0	124.82
8/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.19	282609.9	39.31	14.28	2.4	0	124.54
8/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	281920	40.35	14.28	2.42	0	124.63
8/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.36	287803.6	40.17	14.28	2.46	0	124.74
8/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.88	MA	MA
9/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	356240.6	35.66	14.4	2.89	0	130.41
9/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	355689.9	35.85	14.38	2.9	0	130.02
9/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	354387.8	35.85	14.38	2.9	0	129.54
9/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	354353.4	35.55	14.38	2.91	0	129.96
9/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	353918.4	35.72	14.38	2.95	0	129.97
9/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.93	MA	MA
9/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	353005.4	35.55	14.38	2.9	0	128.9
9/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	353303.2	35.52	14.38	2.91	0	129.57
9/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	360794.4	35.25	14.38	2.96	0	129.95
9/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	363012	35.63	14.38	2.98	0	130.85
9/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	364869.7	34.95	14.38	3.85	0	131.1
9/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.94	MA	MA
9/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	335212.1	38.41	14.41	2.74	0	125.05
9/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	284903.3	36	14.27	2.47	0	122.83
9/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	284118.3	29.81	14.18	2.5	0	124.62
9/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	284059.8	29.76	14.18	2.49	0	124.52
9/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	284716.9	30.39	14.18	2.49	0	124.44
9/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.39	MA	MA
9/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	283890.6	31.02	14.28	2.37	0	124.65
9/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	283433.6	33.15	14.28	2.39	0	124.51
9/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.23	281687.9	38.13	14.28	2.4	0	124.45
9/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.21	281295.6	39.64	14.28	2.39	0	124.46
9/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	282452.3	40.1	14.28	2.42	0	124.44
9/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.84	MA	MA
10/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	354550	34.71	14.38	2.92	0	131.21
10/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	354362.6	34.71	14.38	2.93	0	131.14
10/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	352906	34.97	14.38	2.92	0	131.14
10/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	353113.4	34.68	14.38	2.92	0	130.91
10/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	352082.9	34.34	14.31	2.77	0	131.08
10/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.8	MA	MA
10/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	352933.2	34.19	14.38	2.93	0	131.11
10/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	352665.4	33.92	14.38	2.9	0	131.05
10/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.73	357698	33.51	14.38	2.86	0	131.31
10/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	364278.4	33.4	14.38	2.99	0	131.91
10/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	365190.5	33.6	14.38	3.83	0	131.69
10/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.07	283482.8	39.75	14.39	2.47	0	127.35
10/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0	284107	32.65	14.38	2.42	0	124.46
10/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.44	MA	MA
10/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	0.84	283517.1	37.27	14.38	2.39	0	124.09
10/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.4	282990.1	38.92	14.38	2.37	0	123.9
10/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
10/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	4.58	282296.8	46.43	14.38	2.4	0.74	124.16
10/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	6.71	277578.3	48.38	14.37	2.4	4.84	123.76
10/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.51	279288	47.63	14.29	2.39	0	123.56
11/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.61	282447	43.81	14.18	2.36	0	123.98
11/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.36	281637.1	43.52	14.18	2.37	0	124.04
11/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.46	281948.7	43.97	14.18	2.37	0	123.91
11/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.36	MA	MA
11/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	282224.5	43.05	14.19	2.36	0	124.05
11/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	282129.8	44.59	14.18	2.38	0	124.15
11/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.29	280471.7	47.76	14.18	2.39	0	124
11/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	279947.6	47.78	14.18	2.39	0	123.91

Site HRSG11 Monthly: 12/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
11/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	289436.7	46.01	14.18	2.41	0	124.22
11/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.82	MA	MA
12/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	352730	40.88	14.31	2.87	0	130.97
12/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	352040.3	40.55	14.28	2.9	0	130.4
12/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	351003	40.53	14.28	2.95	0	130.27
12/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	350973.9	40.45	14.28	2.98	0	130.11
12/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	352089.9	40.43	14.28	2.96	0	129.8
12/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.97	MA	MA
12/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	352005.4	40.02	14.28	2.99	0	129.67
12/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.2	350721.5	40.18	14.28	3.02	0	129.8
12/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	357149.2	39.93	14.28	3.07	0	130.13
12/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	358534.3	40.31	14.28	3.02	0	130.36
12/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	359331.2	40.31	14.28	3.86	0	131.15
12/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.85	MA	MA
12/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	336653.9	42.98	14.29	2.79	0	129.75
12/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.09	280059.8	39.88	14.25	2.38	0	124.21
12/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	281962.4	37.29	14.18	2.33	0	123.95
12/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	281880.1	36.93	14.18	2.33	0	124
12/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	282458.6	37.15	14.18	2.29	0	124.28
12/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.28	MA	MA
12/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	281808.1	39.04	14.19	2.29	0	124.27
12/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.93	281630.9	40.24	14.18	2.31	0	124.04
12/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2	280282.5	43.8	14.18	2.36	0	124.07
12/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	280477.2	44.2	14.18	2.34	0	124.04
12/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	289578.1	43.68	14.18	2.4	0	124.2
12/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.78	MA	MA
13/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	353376.4	39.93	14.28	2.8	0	131.06
13/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	352705.5	39.9	14.28	2.79	0	130.76
13/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	352332.6	40.15	14.28	2.8	0	130.54
13/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	351746.8	39.53	14.28	2.79	0	130.24
13/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.28	352429.8	39.56	14.28	2.79	0	130.14
13/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.8	MA	MA
13/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	353144.5	40.39	14.28	2.84	0	129.88
13/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	352801.9	40.57	14.28	2.92	0	129.99
13/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	353967.9	40.25	14.28	2.87	0	129.87
13/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.18	359085.8	40.18	14.28	2.86	0	130.33
13/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	359959.3	39.46	14.28	3.73	0	130.48
13/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.81	MA	MA
13/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	338220.6	41.64	14.3	2.64	0	127.25
13/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	285964	38.68	14.22	2.35	0	124.13
13/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.72	283614.6	34	14.18	2.34	0	124.73
13/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	284077.7	34.27	14.18	2.3	0	124.68
13/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.58	283793.2	34.29	14.18	2.27	0	124.85
13/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.22	MA	MA
13/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	283593.4	34.76	14.2	2.22	0	124.72
13/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	282449.7	36.43	14.18	2.25	0	124.34
13/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	280630.8	40.03	14.18	2.29	0	124.31
13/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	280559.9	41.13	14.18	2.28	0	124.22
13/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	293494.9	41.16	14.18	2.4	0	125.1
14/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	353455.3	40.42	14.31	2.73	0	130.22
14/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	353433.5	40.75	14.28	2.77	0	129.8
14/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	352572.1	40.58	14.28	2.82	0	129.52
14/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	352934.2	40.75	14.28	2.85	0	129.22
14/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	352440.6	41.12	14.28	2.88	0	129.12
14/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.89	MA	MA
14/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.05	351624.3	40.25	14.3	2.97	0	128.96
14/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.27	352356	40.01	14.28	2.86	0	129.18
14/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	356971.7	40.08	14.28	2.8	0	129.38
14/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	361773.4	40.34	14.28	2.8	0	130.34
14/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	361869.7	40.19	14.28	3.78	0	130.78
14/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.91	MA	MA
14/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	361889.8	42.14	14.44	2.95	0	131.3
14/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	361632.7	43.01	14.38	2.92	0	131.17
14/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	361831.9	43.43	14.38	2.93	0	131.29
14/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	360871.7	43.09	14.38	2.94	0	131.26
14/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	361734.5	43.32	14.38	2.9	0	129.58
14/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.57	MA	MA
14/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	282864.1	36.45	14.28	2.45	0	124.5
14/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	282539.6	37.43	14.28	2.37	0	124.48
14/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	281075.8	40.49	14.28	2.32	0	124.51
14/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	303306.9	39.45	14.25	2.44	0	124.94
14/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	356827.9	38.02	14.18	2.8	0	130.05
14/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.82	MA	MA
15/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	353086.6	38.73	14.32	2.89	0	129.55
15/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.02	353411.4	39.63	14.28	2.95	0	130.18
15/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	353073.8	40.96	14.28	2.92	0	129.84
15/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	352950.7	40.73	14.28	2.89	0	129.67
15/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	353339.9	40.45	14.28	2.88	0	129.59
15/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.91	MA	MA
15/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	351879.5	41.78	14.38	2.86	0	128.86
15/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.83	352367.8	42.43	14.38	2.81	0	128.77
15/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	354818.8	41.84	14.38	2.84	0	129.2
15/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	358171.2	41.65	14.38	2.89	0	129.01
15/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	357985.2	41.91	14.38	3.75	0	129.5

Site HRSG11 Monthly: 12/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
15/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.87	MA	MA
15/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
15/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
15/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
15/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.65	283529.8	35.37	14.28	2.29	0	124.67
15/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.23	MA	MA
15/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	282733.1	35.98	14.34	2.21	0	124.56
15/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.89	282551.7	35.79	14.28	2.3	0	124.42
15/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	281923.7	38.36	14.28	2.25	0	124.57
16/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	3.24	282447.7	41.5	14.37	2.45	0	126.87
26/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	359706.9	39.35	14.38	3.72	0	129.84
26/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.93	MA	MA
26/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	281389.6	38.91	14.24	2.6	0	124.26
26/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.73	283762.6	33.78	14.18	2.56	0	124.08
26/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	283574.5	34.03	14.18	2.53	0	124.06
26/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	283628.8	34.21	14.18	2.52	0	124.27
26/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.41	MA	MA
26/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.42	MA	MA
26/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.79	283325.3	35.11	14.28	2.49	0	124.15
26/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.87	283215.9	37	14.28	2.46	0	124.2
26/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	283156.9	37.14	14.28	2.42	0	123.97
26/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	314066.8	37.46	14.28	2.57	0	125.33
26/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
27/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
27/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	356702.4	38.95	14.38	2.86	0	130.87
27/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	357128.2	38.68	14.38	2.97	0	130.89
27/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.94	356617.3	38.91	14.38	2.97	0	130.19
27/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	355789.1	39.33	14.38	2.91	0	130.26
27/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
27/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.89	MA	MA
27/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	354345.5	38.74	14.38	2.93	0	129.96
27/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	357725.1	38.28	14.38	2.91	0	130.01
27/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.77	359392.4	38.74	14.38	2.94	0	130.17
27/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.78	361674.2	38.53	14.38	3.81	0	130.56
27/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.95	MA	MA
27/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.99	MA	MA
27/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	363280.1	40.14	14.49	3	0	131.65
27/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.03	362429.3	41.16	14.44	2.88	0	131.48
27/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	362059.8	41.89	14.38	2.92	0	131.5
27/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.9	363189.7	41.6	14.38	2.94	0	132.44
27/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.54	MA	MA
27/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.4	MA	MA
27/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	282746.7	36.52	14.28	2.43	0	124.17
27/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	282048.3	38.04	14.28	2.52	0	124.06
27/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.15	304024.9	37.87	14.28	2.57	0	124.5
27/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.26	360744.1	37.99	14.28	2.85	0	130.14
27/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.89	MA	MA
28/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.83	MA	MA
28/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	355799.5	38.49	14.38	2.84	0	129.64
28/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	356632.1	38.32	14.38	2.82	0	129.35
28/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.11	355554.4	38.18	14.38	2.84	0	129.02
28/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.24	355079.5	37.96	14.38	2.83	0	129.17
28/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.85	MA	MA
28/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.82	MA	MA
28/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.33	353830.3	38.03	14.38	2.66	0	128.91
28/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.17	355154.5	37.79	14.38	2.72	0	128.92
28/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.07	357484.7	37.71	14.38	2.87	0	129.35
28/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	360191.1	37.75	14.38	3.79	0	130.66
28/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.79	MA	MA
28/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.82	MA	MA
28/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.84	363303.9	40.37	14.49	2.84	0	131.78
28/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	362204.6	40.52	14.49	2.81	0	131.89
28/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	362068.6	40.63	14.44	2.85	0	132.19
28/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.7	362352.3	40.65	14.38	2.7	0	128.11
28/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.36	MA	MA
28/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.28	MA	MA
28/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.06	283303.9	34.71	14.28	2.34	0	124.48
28/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.1	283382.7	35.86	14.28	2.28	0	124.57
28/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.3	306382.5	36.07	14.28	2.33	0	125.07
28/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	364314.7	37.38	14.28	2.64	0	130.37
28/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.63	MA	MA
29/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.64	MA	MA
29/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.91	354730.2	35.69	14.38	2.79	0	130.27
29/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	353507.4	35.26	14.3	2.83	0	129.72
29/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.68	353419.2	36.72	14.28	2.81	0	129.4
29/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	354083.1	36.7	14.28	2.8	0	129.14
29/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.73	MA	MA
29/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.75	MA	MA
29/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	352972.6	37.61	14.28	2.67	0	129.11

Site HRSG11 Monthly: 12/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
29/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.04	354318.7	37.39	14.28	2.74	0	129.47
29/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.74	356995.4	37.91	14.28	2.77	0	129.37
29/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.68	358361	38.57	14.28	3.74	0	129.41
29/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
29/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.83	MA	MA
29/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.22	363202.9	38.62	14.49	2.88	0	131.98
29/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.12	362869.5	39.22	14.49	2.84	0	131.64
29/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.13	362534.8	40.16	14.49	2.8	0	132.12
29/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.25	362165.4	40.78	14.38	2.78	0	131.99
29/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.48	MA	MA
29/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.3	MA	MA
29/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.14	282768.6	33.98	14.28	2.26	0	124.75
29/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	282605.6	34.96	14.28	2.34	0	124.79
29/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.95	305661.2	35.01	14.25	2.4	0	125.7
29/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.92	363690.2	35.43	14.18	2.69	0	130.43
29/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.77	MA	MA
30/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.72	MA	MA
30/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.67	358172.1	36.02	14.35	2.71	0	130.98
30/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.67	354430.3	35.07	14.28	2.73	0	130.51
30/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.63	354865.7	35.88	14.28	2.77	0	130.4
30/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.59	354873.9	36.28	14.28	2.74	0	130.13
30/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.73	MA	MA
30/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.77	MA	MA
30/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.16	353293.5	36.04	14.28	2.65	0	129.9
30/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.99	353524	36.14	14.28	2.66	0	130.05
30/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.01	353844.4	35.69	14.28	2.71	0	130.04
30/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.88	354447.8	35.29	14.28	3.65	0	130.72
30/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.7	MA	MA
30/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.8	MA	MA
30/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	2.08	359702.4	38	14.49	2.79	0	131.67
30/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.86	358789.7	37.91	14.49	2.57	0	131.75
30/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.85	359692.2	37.71	14.49	2.66	0	131.74
30/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.98	362092.5	38.49	14.45	2.62	0	129.86
30/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.34	MA	MA
30/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.21	MA	MA
30/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.69	280773.9	34.48	14.24	2.21	0	124.19
30/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.75	281028.9	34.44	14.18	2.22	0	124.14
30/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.82	327127.9	34.76	14.18	2.52	0	126.76
30/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	1.96	359705.9	34.61	14.18	2.73	0	131.38
30/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	MA	MA	MA	MA	2.75	MA	MA
31/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0063	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
MIN			0.00	277578.28	29.76	14.18	2.21	0.00	122.83
Averg.			2.02	332512.61	37.13	14.32	2.72	0.02	128.51
MAX			6.71	365190.48	48.38	14.49	3.86	4.84	133.88

Site HRSG12 Monthly: 07/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
1/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.72	0	38.11	14	1.85	0.5	0
1/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	33.94	13.9	1.68	0.21	0
1/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	33.62	13.9	1.67	0	0
1/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.42	MA	MA
1/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	35.16	14.08	1.63	0	0
1/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	32.93	14	1.68	0	0
1/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.04	0	32.32	14	1.71	0	0
1/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.15	0	32.71	14	1.71	0	0
1/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.12	0	32.42	14	1.71	0	0
1/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.77	MA	MA
1/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	33.77	13.9	1.86	0	0
1/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.24	0	34.45	13.9	1.84	0	0
1/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	34.23	13.9	1.78	0	0
1/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.24	0	34.31	13.9	1.88	0	0
1/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.32	0	39.19	14.12	1.96	0.01	0
2/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	34.23	14	1.76	0	0
2/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	33.92	14	1.73	0	0
2/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.52	MA	MA
2/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	35.97	14.08	1.7	0	0
2/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	33.15	14	1.7	0	0
2/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	33.49	14	1.72	0	0
2/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.34	0	33.35	14	1.78	0	0
2/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	34.61	14	1.86	0	0
2/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.86	MA	MA
2/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	35.61	14	2	0	0
2/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	35.8	14	1.97	0	0
2/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	36.05	14	2.01	0.02	0
2/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	35.29	14	2.24	0	0
2/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	37.47	14.08	2.14	0	0
3/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	34.13	14	1.91	0	0
3/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.23	0	34.11	14	1.8	0	0
3/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.54	MA	MA
3/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.19	0	35.71	14.09	1.7	0	0
3/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	33.67	14	1.71	0	0
3/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	33.45	14	1.72	0	0
3/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.34	0	33.34	14	1.7	0	0
3/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	33.24	14	1.71	0	0
3/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.74	MA	MA
3/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	33.37	14	1.67	0	0
3/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	34.47	14	1.72	0	0
3/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	35.78	14	1.67	0	0
3/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	36.17	14	1.65	0	0
3/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	16.4	0	59.1	14.6	1.79	0.04	0
4/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.45	0	37.35	14.07	1.7	0.09	0
4/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.94	0	34.92	14	1.65	0.01	0
4/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	34.75	14	1.67	0	0

Site HRSG12 Monthly: 07/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
4/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.46	MA	MA
4/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	37.29	14.09	1.67	0	0
4/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	34.9	14	1.69	0	0
4/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	35.56	14	1.75	0	0
4/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	35.71	14	1.69	0	0
4/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	35.69	14	1.66	0	0
4/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.69	MA	MA
4/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	34	14	1.71	0	0
4/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.39	0	33.66	14	1.73	0	0
4/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	35.1	14	1.8	0	0
4/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	34.6	14	1.74	0	0
4/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	22.4	0	59.57	14.63	1.58	0	0
5/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.15	0	38.01	14.09	1.71	0	0
5/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	34.14	14	1.69	0	0
5/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	33.91	14	1.69	0	0
5/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.46	MA	MA
5/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	34.9	14.01	1.67	0	0
5/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.39	0	32.21	13.9	1.69	0	0
5/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	31.75	13.9	1.7	0	0
5/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	31.53	13.9	1.75	0	0
5/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.24	0	33.38	13.9	1.79	0	0
5/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.86	MA	MA
5/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	35.16	14	1.87	0	0
5/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	35.05	14	1.82	0	0
5/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	35.42	14	1.82	0	0
5/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	35.88	14	1.88	0	0
5/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.58	MA	MA
6/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.81	0	34.24	14	1.7	0	0
6/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.77	0	34.73	14	1.8	0	0
6/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.75	0	35.96	14	1.68	0	0
6/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.68	0	37.39	14.02	1.64	0.01	0
6/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.16	0	37.53	14.08	1.82	0	0
7/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	34.19	14	1.78	0	0
7/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	34.01	14	1.74	0	0
7/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.53	MA	MA
7/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	36.6	14.09	1.71	0	0
7/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	33.24	14	1.72	0	0
7/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	33.76	14	1.74	0	0
7/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	34.07	14	1.76	0	0
7/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	34.06	14	1.79	0	0
7/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.76	MA	MA
7/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	34.57	14	1.81	0	0
7/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.24	0	34.65	14	1.74	0	0
7/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.24	0	34.38	14	1.79	0	0
7/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.22	0	33.63	14	1.73	0	0
7/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 07/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
8/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.12	0	38.39	14.09	1.91	0	0
8/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	34.63	14	1.78	0	0
8/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	34.4	14	1.78	0	0
8/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.53	MA	MA
8/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	35.59	14.09	1.73	0	0
8/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	32.88	14	1.76	0	0
8/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	33.4	14	1.81	0	0
8/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.23	0	32.96	14	1.89	0	0
8/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.19	0	32.8	14	1.89	0	0
8/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.99	MA	MA
8/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.23	0	33.2	13.91	2.44	0	0
8/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	34.19	13.9	1.86	0	0
8/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	34.13	13.9	1.88	0	0
8/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	34.05	13.9	1.92	0	0
8/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.2	0	35.91	14.07	1.76	0	0
9/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	33.7	14	1.69	0	0
9/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	33.4	14	1.69	0	0
9/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.42	MA	MA
9/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	35	14.01	1.64	0	0
9/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	33.45	13.9	1.69	0	0
9/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	33.86	13.9	1.7	0	0
9/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	33.62	13.9	1.73	0.11	0
9/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	33.61	13.9	1.75	0.22	0
9/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.76	MA	MA
9/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	34.02	14	1.73	0	0
9/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	33.77	14	1.73	0	0
9/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	33.97	14	1.7	0	0
9/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	33.9	14	1.71	0	0
9/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	5.8	0	45.38	14.27	1.61	0	0
10/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.59	0	33.41	14	1.78	0	0
10/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.37	0	32.57	14	1.69	0	0
10/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.29	0	33.15	14	1.68	0	0
10/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.26	0	34.63	14.02	1.64	0	0
10/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 07/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
11/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	8.58	0	44.54	14.27	3.01	0.03	0
11/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.63	0	33.82	14	1.7	0	0
11/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.49	0	34.05	14	1.7	0	0
11/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.54	0	34.14	14	1.68	0	0
11/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.72	0	35.85	14.04	1.68	0	0
11/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	17.55	0	58.92	14.58	1.82	0	0
12/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.13	0	36.52	14.05	1.74	0	0
12/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	34.13	14	1.68	0	0
12/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	34.06	14	1.69	0	0
12/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2	MA	MA
12/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	37.31	14.09	1.65	0	0
12/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	35.21	14	1.71	0.01	0
12/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	36.35	14.01	1.7	0	0
12/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	35.63	14	1.69	0	0
12/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2	0	35.96	14	1.66	0.88	0
12/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.6	MA	MA
12/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.29	0	34.39	14	1.65	0	0
12/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.18	0	34.64	14	1.66	0	0
12/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.24	0	34.95	14	1.71	0	0
12/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	35.16	14	1.76	0	0
12/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.7	MA	MA
13/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.65	0	33.29	14	1.79	0	0
13/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.68	0	34.68	14	1.79	0	0
13/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.77	0	34.24	14	1.77	0	0
13/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.79	0	34.92	14.02	1.7	0	0
13/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.91	0	36.17	14.08	1.71	0	0
14/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	33.35	14	1.61	0	0
14/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.2	0	33.4	14	1.69	0	0
14/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.8	MA	MA
14/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	38.3	14.09	1.68	0	0
14/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	36.2	14	1.67	0	0
14/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	36.23	14	1.7	0	0
14/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	36.24	14	1.67	0.01	0
14/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	35.94	14	1.66	0	0
14/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.66	MA	MA
14/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	33.56	14	1.7	0	0
14/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	32.82	14	1.76	0	0
14/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.29	0	33.08	14	1.73	0	0
14/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	33.47	14	1.8	0	0
14/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 07/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp__
15/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.1	0	36.07	14.07	1.82	0	0
15/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	33.07	14	1.65	0	0
15/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	33.57	14	1.67	0	0
15/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.75	MA	MA
15/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	38.15	14.09	1.65	0.01	0
15/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	36.11	14	1.65	0	0
15/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	36.47	14	1.63	0	0
15/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	36.41	13.98	1.66	0	0
15/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	35.31	13.9	1.72	0	0
15/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.84	MA	MA
15/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.23	0	34.74	14	1.81	0	0
15/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.91	0	33.37	14	1.78	0	0
15/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.93	0	33.24	14	1.77	0	0
15/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.23	0	33.19	14	1.84	0	0
15/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	37.04	14.08	2.1	0	0
16/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	33.66	14	1.87	0	0
16/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.39	0	33.8	14	1.8	0	0
16/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.75	MA	MA
16/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	37.73	14.08	1.77	0	0
16/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	35.48	14	1.75	0	0
16/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	36.08	14	1.73	0	0
16/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	36.34	14	1.91	0	0
16/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	36.36	14	1.94	0	0
16/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.96	MA	MA
16/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	33.56	13.9	1.97	0.03	0
16/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	32.28	13.9	2.02	0	0
16/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	35.7	13.9	2.03	0	0
16/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	35.6	13.9	2.03	0.01	0
16/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.42	0	39.36	14.07	1.98	0.02	0
17/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.97	0	36.63	14	1.87	0.01	0
17/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.86	0	36.29	14	1.83	0	0
17/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.66	MA	MA
17/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	38.46	14.12	1.73	0	0
17/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	35.2	14	1.78	0	0
17/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	35.31	14	1.78	0	0
17/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	34.75	13.96	1.94	0	0
17/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	34.1	13.9	2.03	0	0
17/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.05	MA	MA
17/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	35.84	13.96	1.87	0	0
17/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	36.21	13.9	1.91	0	0
17/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	36.3	13.9	2.04	0	0
17/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	36.08	13.9	2.07	0	0
17/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	38.32	14.1	1.77	0	0
18/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	34.55	14	1.76	0	0
18/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	34.27	14	1.72	0	0

Site HRSG12 Monthly: 07/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp__
18/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.55	MA	MA
18/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	35.98	14.09	1.72	0	0
18/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	33.38	14	1.74	0	0
18/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	33.37	14	1.76	0	0
18/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	33.56	14	1.74	0	0
18/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	33.94	14	1.75	0	0
18/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.75	MA	MA
18/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	35.5	14	1.73	0	0
18/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	35.08	14	1.72	0	0
18/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	35.58	14	1.8	0	0
18/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	35.75	14	1.77	0	0
18/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.97	0	36.59	14.06	1.81	0	0
19/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	34.38	14	1.69	0	0
19/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	34.42	14	1.74	0	0
19/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.46	MA	MA
19/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	38.26	13.98	1.72	0	0
19/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	36.1	13.9	1.76	0	0
19/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	36.02	13.9	1.77	0	0
19/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	35.94	13.9	1.77	0	0
19/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	35.36	13.9	1.82	0	0
19/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.8	MA	MA
19/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	32.51	13.9	1.8	0	0
19/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	32.23	13.9	1.81	0	0
19/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	32.25	13.9	1.78	0	0
19/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	32.63	13.9	1.78	0	0
19/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	7.01	0	40.16	14.06	1.63	0	0
20/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	32.09	13.9	1.89	0	0
20/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.86	0	31.16	13.9	1.84	0	0
20/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.63	0	30.61	13.9	1.82	0	0
20/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.62	0	36.67	13.97	1.81	0.03	0
21/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.07	0	34.29	13.9	1.79	0	0
21/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.03	0	34.26	13.9	1.78	0.03	0
21/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.52	MA	MA
21/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	33.55	13.99	1.78	0	0
21/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	31.26	13.9	1.81	0	0
21/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.39	0	31.28	13.9	1.79	0	0
21/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.39	0	31.08	13.9	1.8	0	0
21/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	31.23	13.9	1.78	0	0
21/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.79	MA	MA
21/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	33.31	13.9	1.75	0.03	0
21/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	32.47	13.9	1.76	0.13	0
21/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	32.69	13.9	1.77	0.16	0
21/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	33.22	13.9	1.75	0.2	0
21/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 07/2025										
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
22/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.28	0	38.66	13.99	1.91	0	0
22/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	35.27	13.9	1.85	0	0
22/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	34.78	13.9	1.85	0	0
22/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.56	MA	MA
22/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	34.7	13.98	1.88	0.02	0
22/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	32.22	13.9	1.92	0.02	0
22/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	32.1	13.9	1.91	0	0
22/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	32.11	13.9	1.91	0.01	0
22/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	32.25	13.9	1.92	0.01	0
22/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.94	MA	MA
22/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	31.85	13.9	1.96	0	0
22/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	31.56	13.9	1.93	0	0
22/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	31.78	13.9	1.92	0	0
22/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	31.83	13.9	1.91	0	0
22/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.16	0	36.04	13.97	2.06	0	0
23/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.77	0	32.99	13.9	1.98	0	0
23/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	32.68	13.9	1.97	0	0
23/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.62	MA	MA
23/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	32.58	13.99	1.87	0	0
23/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	30.3	13.9	1.89	0	0
23/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	30.8	13.9	1.9	0	0
23/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	30.3	13.9	1.9	0	0
23/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	30.18	13.9	1.91	0	0
23/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.93	MA	MA
23/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	33.09	13.9	1.93	0	0
23/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	33.14	13.9	1.92	0.01	0
23/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	33.28	13.9	1.91	0	0
23/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	33.29	13.9	1.92	0.02	0
23/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.95	0	37.93	14.04	2.33	0	0
24/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	32.22	13.9	2.15	0	0
24/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.39	0	32.6	13.9	1.94	0	0
24/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.58	MA	MA
24/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	36.17	14.08	1.81	0	0
24/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	34.46	14	1.83	0	0
24/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	34.14	14	1.83	0	0
24/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	33.98	14	1.81	0	0
24/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	33.06	14	1.82	0	0
24/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.83	MA	MA
24/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.25	0	32.78	13.9	1.85	0	0
24/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.25	0	33.12	13.9	1.85	0	0
24/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	33.09	13.9	1.79	0	0
24/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	32.78	13.9	1.84	0	0
24/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	35.69	13.96	1.97	0	0
25/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.08	MA	MA
25/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	40.48	14.1	2.09	0	0
25/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	41.1	14.1	2.05	0	0
25/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	41.14	14.1	2.1	0	0
25/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	41.13	14.1	2.13	0	0
25/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	41.13	14.1	2.16	0	0
25/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.15	MA	MA
25/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	39.32	14.1	2.19	0	0
25/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	40.1	14.07	2.03	0	0
25/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	36.91	14.04	1.77	0	0
25/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.15	0	34.56	14	1.7	0	0
25/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.09	0	34.16	14	1.74	0	0

Site HRSG12 Monthly: 07/2025										
Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
25/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.5	MA	MA
25/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	36.69	14.08	1.74	0.04	0
25/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	34.02	14	1.81	0	0
25/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	34.36	14	1.81	0.02	0
25/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	34.76	14	1.8	0.02	0
25/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	34.4	14	1.75	0	0
25/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.8	MA	MA
25/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	33.74	14	1.72	0	0
25/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	33.54	14	1.79	0	0
25/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	33.35	14	1.74	0	0
25/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	33.75	14	1.69	0	0
25/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	35.68	14.07	1.78	0	0
26/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	33.94	14	1.73	0	0
26/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	33.94	14	1.76	0	0
26/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.53	MA	MA
26/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	36.86	14.07	1.76	0	0
26/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	34.47	14	1.8	0	0
26/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.23	0	34.16	14	1.81	0	0
26/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	33.31	13.9	1.89	0	0
26/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.39	0	33.11	13.9	1.86	0	0
26/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.93	MA	MA
26/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	34.2	13.9	2.02	0	0
26/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	34.73	13.9	2.04	0	0
26/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	35.09	13.9	1.84	0	0
26/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	35	13.9	1.88	0	0
26/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	37.12	13.96	2.04	0	0
27/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.18	MA	MA
27/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	34.15	14.1	2.15	0	0
27/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	33.99	14.1	2.11	0	0
27/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	34.34	14.1	2.09	0	0
27/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	34.4	14.1	2.07	0	0
27/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	34.07	14.1	2.11	0	0
27/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.14	MA	MA
27/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	33.87	14.1	2.11	0	0
27/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	33.69	14.1	2.06	0	0
27/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	34.67	14.1	2.07	0	0
27/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	35.39	14.1	2.1	0	0
27/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	35.58	14.1	2.04	0	0
27/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.07	MA	MA
27/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	41.23	14.1	2.09	0	0
27/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	41.47	14.1	2.1	0	0
27/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.13	0	41.47	14.1	2.1	0	0
27/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.21	0	40.93	14.1	2.12	0	0
27/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	40.48	14.1	2.07	0	0
27/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.75	MA	MA
27/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.34	0	34.47	13.9	1.82	0	0
27/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	35.19	13.9	1.8	0	0
27/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	35.19	13.9	1.8	0	0
27/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	36.04	13.92	1.77	0	0
27/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.88	0	42.31	14.16	2.06	0	0
28/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	37.47	14	2.21	0	0
28/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	39.08	14.06	2.08	0	0
28/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.07	MA	MA
28/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	41.08	14.1	2.07	0	0
28/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	40.87	14.1	2.08	0.01	0
28/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.77	0	41.36	14.1	2.08	0.02	0
28/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	41.03	14.1	2.04	0	0
28/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	40.72	14.1	2.09	0	0
28/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.88	MA	MA
28/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.15	0	33.94	13.9	1.8	0	0
28/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.16	0	33.11	13.9	1.85	0	0
28/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.09	0	32.6	13.9	1.86	0	0
28/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.07	0	32.53	13.9	1.91	0	0
28/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.09	0	33.44	13.92	1.84	0	0

Site HRSG12 Monthly: 07/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
29/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	38.2	14.05	1.87	0	0
29/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	36.14	14	1.79	0	0
29/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	36.31	14	1.82	0	0
29/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.53	MA	MA
29/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	36.3	14	1.78	0	0
29/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
29/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
29/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
29/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.48	0	52.22	13.97	1.85	0.02	0
29/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.84	MA	MA
29/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	11.8	0	33.9	14.06	1.92	0.79	0
30/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	13.25	0	31.79	14	1.87	0.71	0
30/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
30/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
30/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
30/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	NODATA	MA	MA	MA	MA	NODATA
30/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
30/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	33.25	13.9	1.83	0.14	0
30/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.07	0	32.6	13.9	1.86	0.06	0
30/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.83	MA	MA
30/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.06	0	34.51	14	1.8	0.01	0
30/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.9	0	33.82	14	1.77	0.02	0
30/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.92	0	32.92	14	1.8	0.01	0
30/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.92	0	32.89	14	1.81	0	0
30/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/7/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/7/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/7/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/7/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/7/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/7/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/7/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/7/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/7/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/7/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
31/7/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.85	0	23	14	1.8	0	0
31/7/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
31/7/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
31/7/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/7/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	38.9	14	1.79	1.21	0
31/7/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.86	0	39.58	14	1.87	1.01	0
31/7/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.01	0	40.71	14	1.86	1.16	0
31/7/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.88	0	40.72	14	1.78	1.02	0
31/7/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.86	MA	MA
31/7/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	39.83	14	1.76	2.31	0
31/7/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	40.27	14	1.73	2.88	0
31/7/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	40.16	14	1.69	2.78	0
31/7/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	38.76	14	1.7	2.24	0
31/7/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

MIN	0.26	0.00	23.00	13.90	1.46	0.00	0.00
Averg.	1.75	0.00	35.25	14.00	1.84	0.06	0.00
MAX	22.40	0.00	59.57	14.63	3.01	2.88	0.00

Site HRSG12 Monthly: 08/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
1/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	6.39	0	57.2	14.36	3.36	3.49	0
1/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	38.09	13.9	1.68	2.96	0
1/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	39.09	13.9	1.67	2.71	0
1/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	39.04	13.9	1.71	2.67	0
1/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.49	MA	MA
1/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	35.78	14.09	1.73	0.22	0
1/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	34.14	14	1.77	0.12	0
1/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.01	0	34.83	14	1.72	0.04	0
1/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.03	0	34.66	14	1.77	0.12	0
1/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.06	0	34.24	14	1.77	0.04	0
1/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.76	MA	MA
1/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	39.35	14	1.7	0	0
1/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.77	0	39.32	14	1.67	0.04	0
1/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	38.89	14	1.69	0	0
1/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	39.19	14	1.7	0.01	0
1/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	38.69	14.02	1.72	0.04	0
2/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	7.66	0	50	14.24	1.91	0.01	0
2/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2	0	35.74	13.9	1.75	0.1	0
2/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	35.89	13.9	1.75	0	0
2/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	36	13.9	1.71	0	0
2/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.53	MA	MA
2/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	37.85	14.08	1.78	0.08	0
2/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	35.08	14	1.74	0	0
2/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	35.68	14	1.78	0	0
2/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	35.55	14	1.76	0.11	0
2/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	35.74	14	1.76	0.05	0
2/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.88	MA	MA
2/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	37.55	14	1.89	0	0
2/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	36.94	14	1.92	0	0
2/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	36.38	14	1.76	0.01	0
2/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	36.11	14	1.83	0.09	0
2/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	36.87	14.02	1.73	0.05	0
3/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.83	MA	MA
3/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	34.67	14	1.86	0.71	0
3/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.78	0	33.13	14	1.77	0.09	0
3/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.72	0	32.64	14	1.81	0.08	0
3/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.98	0	33.68	14	1.77	0.28	0
3/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	6.34	0	51.8	14.43	1.74	0.14	0
4/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.02	0	36.07	14	1.63	0.08	0
4/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.91	0	36.77	14	1.72	0.02	0
4/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	36.75	14	1.75	0.05	0

Site HRSG12 Monthly: 08/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
4/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.5	MA	MA
4/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.95	0	42.84	14.09	1.78	0.57	0
4/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
4/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	SHTDWN	MA	MA	MA	MA	SHTDWN
4/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
4/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
4/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
4/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	4.15	0	48.61	14	1.9	1.98	107.2
4/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	5.08	0	52.42	14	1.91	3.58	107.13
4/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	5.99	0	55.21	14	1.79	4.94	106.62
4/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	5.85	0	54.92	14	1.77	4.15	106.49
4/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	5.62	0	54.3	14.02	1.78	4.57	106.47
5/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	6.18	0	44.97	14.24	1.79	3.34	114.1
5/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.88	0	34.57	14	1.71	2.5	107.72
5/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	34.11	14	1.7	2.73	107.28
5/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
5/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
5/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
5/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
5/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
5/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
5/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
5/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.87	0	40.24	14	1.84	0.35	0
5/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.46	0	43.96	13.96	1.78	1.39	0
5/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.36	0	45.91	13.9	1.71	2.32	0
5/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	43.69	13.9	1.77	0.99	0
5/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.27	0	38.61	13.9	1.78	0.73	0
5/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	8.3	0	40.84	14.18	1.73	2.42	0
6/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	29.06	13.9	1.74	1.67	0
6/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	28.42	13.9	1.72	1.2	0
6/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	28.04	13.9	1.77	0.85	0
6/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.55	MA	MA
6/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.93	0	41.81	14.08	1.78	1.18	0
6/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.18	0	39.98	14	1.85	1.03	0
6/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.07	0	40.06	14	1.86	0.63	0
6/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	40.25	14	1.83	0.65	0
6/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.98	0	40.87	14	1.86	0.59	0
6/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
6/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	32.35	13.92	2.01	0.52	0
6/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.85	0	33.64	13.9	2.06	0.59	0
6/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.23	0	35.35	13.9	2.02	0.76	0
6/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.4	0	35.91	13.9	2.04	1.01	0
6/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	5.95	0	48.42	14.35	2.06	1.25	0
7/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.23	0	31.09	13.9	2.05	0.83	0
7/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.36	0	32.59	13.9	1.92	1.03	0
7/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.21	0	33.06	13.9	1.83	0.9	0
7/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.57	MA	MA
7/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.87	0	33.5	14.09	1.77	0.14	0
7/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.07	0	31.71	14	1.91	0.21	0
7/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.12	0	32.42	13.97	1.96	0.16	0
7/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.75	0	32.9	13.9	1.86	0.4	0
7/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	32.19	13.9	2.09	0.49	0
7/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.99	MA	MA
7/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	31.65	14	1.91	2.41	0
7/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.18	0	30.48	14	1.91	0.89	0
7/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.18	0	37.56	14.27	1.9	2.26	0
7/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	32.14	13.93	2.14	2.38	0
8/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 08/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
8/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 08/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate	SO2_	Temp_
19/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
19/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
20/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 08/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate	SO2_	Temp_
23/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 08/2025										
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate_	SO2_	Temp_
26/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	18.97	0	47.98	14.44	2.63	0	0
27/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.13	0	38.74	14	2.46	0	0
27/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	37.83	14	2.34	0	0
28/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.25	MA	MA
28/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	11.68	0	58.49	14.61	1.9	3.09	0
28/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.14	0	46.9	14.49	1.55	2.09	0
28/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.77	0	49.81	14.5	1.58	3.4	0
28/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	10.25	0	52.55	14.52	1.65	0.36	0
28/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.83	0	49.4	14.4	1.68	0.69	0
28/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
28/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.13	0	54.86	14.42	1.71	2.23	0
28/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.51	0	56.46	14.4	1.67	2.89	0
28/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.69	MA	MA
28/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.15	0	52.27	14.5	1.69	0.02	0
28/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	50.88	14.5	1.61	0.02	0
28/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.77	0	50.06	14.5	1.57	0.01	0
28/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	51.32	14.5	1.51	0.02	0
28/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.23	0	47.42	14.3	1.8	0.01	0
29/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.33	MA	MA
29/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.25	0	38.79	14	2.35	0.2	0
29/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	37.55	14	2.42	0.19	0
29/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.07	0	37.13	14	2.4	0.11	0
29/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.31	0	34.12	14	2.32	0.02	0
29/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.17	0	33.12	14	2.31	0.01	0
29/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.18	MA	MA
29/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	39.12	14.1	2.11	1.26	0
29/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.9	0	44.02	14.1	2.25	1.98	0
29/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.62	0	47.75	14.1	2.29	3.67	0
29/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.59	0	46.47	14.1	2.32	3.43	0
29/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.36	0	47	14.1	2.38	2.93	0
29/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.93	MA	MA
29/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	42.12	14.1	2.44	0.05	0
29/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.9	0	41.43	14.1	2.41	0.05	0
29/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.9	0	39.93	14.1	2.39	0.07	0
29/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.98	0	41.6	14.05	2.38	0.07	0
29/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.07	0	41.41	14	2.39	0.06	0
29/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.39	MA	MA
29/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.89	0	51.29	14.1	2.42	0.41	0
29/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.72	0	48.11	14.02	2.33	0.45	0
29/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.86	0	47.21	14	2.22	0.49	0
29/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.97	0	47.79	14	2.22	0.5	0
29/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.08	0	48.89	14	2.26	0.63	0
30/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.31	MA	MA
30/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	44.1	14.1	2.22	0.9	0
30/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	44.25	14.1	2.14	1.05	0
30/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	44.27	14.1	2.1	1.14	0
30/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	44.57	14.1	2.08	1.32	0
30/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	44.04	14.1	2.13	1.34	0
30/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.12	MA	MA
30/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	40.74	14.1	2.19	1.41	0

Site HRSG12 Monthly: 08/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate_	SO2_	Temp_
30/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	42.16	14.03	2.18	1.66	0
30/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	38.91	13.9	1.96	2.18	0
30/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.12	0	39.92	13.9	1.96	3.08	0
30/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.96	0	39.67	13.9	1.97	2.75	0
30/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.38	MA	MA
30/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.09	0	35.18	13.99	1.96	1.18	0
30/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.94	0	32.72	13.9	1.98	0.85	0
30/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	31.84	13.9	1.97	0.81	0
30/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	32.33	13.9	1.98	0.7	0
30/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2	0	32.76	13.9	1.96	0.78	0
30/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.96	MA	MA
30/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.21	0	39.56	13.95	1.92	0.31	0
30/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.09	0	52.39	14.4	1.75	0.46	0
30/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.93	0	51.31	14.4	1.72	0.36	0
30/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	50.23	14.4	1.54	0.25	0
30/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	51.31	14.4	1.55	0.29	0
31/8/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/8/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.74	MA	MA
31/8/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	51.9	14.34	1.86	1.44	0
31/8/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	44.15	13.9	2.43	1.31	0
31/8/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	46.88	13.9	2.48	1.49	0
31/8/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.77	0	46.81	13.9	2.45	1.28	0
31/8/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	45.4	13.9	2.45	1.47	0
		MIN	0.00	0.00	28.04	13.90	1.38	0.00	0.00
		Averg.	2.23	0.00	40.94	14.06	1.93	1.00	6.35
		MAX	18.97	0.00	58.49	14.61	3.36	4.94	114.10

Site HRSG12 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp__
1/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.41	MA	MA
1/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.29	0	38.8	14	2.43	1.81	0
1/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.99	0	37.91	14	2.4	1.63	0
1/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	38.78	14	2.38	1.57	0
1/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.23	0	38.9	14	2.37	1.98	0
1/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	37.58	14	2.39	1.29	0
1/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
1/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.26	0	39.18	14.09	2.39	0.18	0
1/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	42.55	14	2.38	0.49	0
1/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.65	0	48.09	14	2.27	1.09	0
1/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.73	0	48.5	14	2.25	1.13	0
1/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.48	0	47.76	14	2.29	0.7	0
1/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
1/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	47.93	14.1	2.35	0.79	0
1/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	48.57	14.02	2.3	1.11	0
1/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	47.91	14	2.21	0.87	0
1/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	46.72	14	2.16	0.65	0
1/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	46.27	14	2.28	0.58	0
1/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.32	MA	MA
1/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.06	0	41.39	14	2.26	4.18	0
1/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.13	0	40.67	14	2.25	4.76	0
1/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	38.34	14	2.34	4.68	0
1/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	30.31	13.85	2.01	4.04	0
1/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	30.45	13.8	1.85	4.31	0
2/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
2/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	42.11	14	2.34	0.04	0
2/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	39.09	14	2.39	0.03	0
2/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.97	0	37.33	14	2.56	0.01	0
2/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.88	0	36.27	14	2.45	0	0
2/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.68	0	35.97	14	2.31	0	0
2/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
2/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.56	0	38.72	14	2.24	0.17	0
2/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.49	0	36.47	13.96	2.17	0.11	0
2/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.05	0	34.82	13.9	2	0.39	0
2/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.34	0	36.51	13.9	1.84	0.83	0
2/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	38.49	13.9	1.78	0.94	0
2/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
2/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.01	0	39.56	13.98	1.96	0.07	0
2/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	37.28	13.9	2.01	0.02	0
2/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.07	0	38.53	13.9	2.05	0.04	0
2/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.57	0	40.56	13.9	1.97	0.23	0
2/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.1	0	41.41	13.9	2.21	0.39	0
2/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
2/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.64	0	25.29	13.82	2.18	0	0
2/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.18	0	22.97	13.8	2.09	0	0
2/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.02	0	20.5	13.8	2.15	0	0
2/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	19.38	13.8	2.17	0	0
2/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	19.18	13.83	2.13	0	0
3/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	9.58	0	51.59	14.42	2.07	3.55	0
3/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.01	0	36.94	13.9	1.87	4.73	0
3/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3	0	37.27	13.9	1.8	4.21	0
3/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.05	0	38.34	13.9	1.78	4.16	0
3/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
3/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.95	0	40.91	13.97	1.84	2.35	0
3/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.19	0	39.58	13.9	1.92	2.84	0
3/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.19	0	40.03	13.9	1.99	2.88	0
3/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.12	0	39.39	13.9	2.02	2.67	0
3/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.15	0	38.91	13.82	2.12	2.9	0
3/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
3/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.85	0	36.3	13.9	2.02	1.52	0
3/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.6	0	33.81	13.9	2.02	0.78	0
3/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.21	0	33.55	13.9	1.91	0.74	0
3/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.23	0	32.95	13.9	1.9	0.66	0
3/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	7.78	0	49.57	14.42	2.09	0.09	0
4/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.94	0	34.85	13.9	2.08	0.15	0
4/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.85	0	35.33	13.9	2.03	0.11	0
4/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.57	0	34.69	13.9	1.94	0.09	0

Site HRSG12 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp__
4/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
4/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	34.04	13.97	1.94	0.05	0
4/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	32.44	13.9	1.9	0.04	0
4/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.87	0	32.52	13.87	1.87	0.03	0
4/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.86	0	32.37	13.8	1.98	0.05	0
4/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.1	0	32.2	13.8	2.27	0.06	0
4/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
4/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.06	0	36.49	13.9	2.18	3.07	0
4/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.71	0	37.42	13.9	2.25	4.63	0
4/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.59	0	37.61	13.9	2.03	4.62	0
4/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.37	0	36.72	13.9	2.18	3.93	0
4/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	9.52	0	46.33	14.37	2.2	0.11	0
5/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.12	0	31.47	13.9	2.14	0.08	0
5/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	34.35	13.9	2.04	0.22	0
5/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	35.09	13.9	2.02	0.23	0
5/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.4	MA	MA
5/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	35.97	13.98	2.09	0.08	0
5/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.91	0	34.45	13.9	1.94	0.14	0
5/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.02	0	35.08	13.9	1.98	0.17	0
5/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.06	0	34.11	13.9	1.98	0.1	0
5/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.1	0	33.46	13.9	2.1	0.12	0
5/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
5/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.94	0	29.01	13.9	2.12	0	0
5/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.1	0	28.67	13.9	2.1	0	0
5/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.1	0	28.86	13.9	1.99	0	0
5/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.11	0	29.15	13.9	1.97	0	0
5/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	6.1	0	47.96	14.46	2.01	0.27	0
6/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.03	0	32.46	14	2.11	0.66	0
6/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	34.03	14	2.05	1.09	0
6/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	33.58	14	2.13	1.38	0
6/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
6/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	36.1	13.99	1.85	1.51	0
6/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.09	0	34.71	13.9	1.99	1.94	0
6/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2	0	34.34	13.9	2.39	1.76	0
6/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	33.03	13.9	2.31	1.18	0
6/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.2	0	31.73	13.89	2.06	0.93	0
6/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
6/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	28.89	13.81	2.25	1.28	0
6/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	29.11	13.84	1.9	1.79	0
6/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	29.52	13.9	1.87	1.67	0
6/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	29.4	13.9	1.82	1.8	0
6/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	31.32	13.9	1.85	2.27	0
7/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
7/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.39	0	41.75	14.1	2.14	0.62	0
7/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.52	0	41.93	14.01	2.22	0.8	0
7/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.55	0	41.07	14	2.3	0.66	0
7/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.39	0	40.32	14	2.37	0.62	0
7/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.19	0	39.76	14	2.34	0.32	0
7/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.3	MA	MA
7/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	12.36	0	45.79	14.23	2.11	1.75	0
7/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
7/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
7/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
7/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
7/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
7/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	12.03	13.9	2.44	0	0
7/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	11.13	13.88	2.68	0	0
7/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
7/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.03	0	31.42	13.9	2.01	0.02	0
7/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.29	0	28.99	13.9	1.82	0	0
7/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.12	0	28.46	13.9	1.8	0.01	0
7/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.17	0	29.24	13.9	1.8	0.01	0
7/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
8/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	17.74	0	57.88	14.53	2.08	1.09	0
8/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.25	0	35.26	13.9	1.98	0.42	0
8/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	36.65	13.9	1.94	0.82	0
8/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.87	0	38.41	13.9	1.89	1.29	0
8/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.3	MA	MA
8/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	39.97	14	2.02	0.34	0
8/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	36.91	13.9	2.16	0.3	0
8/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	36.76	13.9	2.21	0.31	0
8/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.14	0	37.14	13.9	2.13	0.54	0
8/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.4	0	37.95	13.9	2.17	0.66	0
8/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
8/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.74	0	31.64	13.9	2.16	0.05	0
8/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.13	0	28.47	13.9	2.19	0.02	0
8/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.05	0	29.16	13.9	2.13	0	0
8/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.37	0	31.06	13.9	2.17	0.05	0
8/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.06	0	29.84	13.92	2.16	0.02	0
9/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	15.87	0	50.39	14.48	2.13	0.06	0
9/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.31	0	29.32	13.94	2.11	0.02	0
9/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.24	0	28.79	13.9	2.06	0.01	0
9/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.01	0	32.56	13.9	1.94	0.05	0
9/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
9/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	40.66	14.07	1.9	1.05	0
9/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.02	0	39.09	14	1.94	1.47	0
9/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.96	0	38.52	13.96	2.08	1.35	0
9/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2	0	36.75	13.9	2.17	1.2	0
9/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.95	0	36.38	13.9	2.22	1.3	0
9/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.1	MA	MA
9/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	32.54	13.9	1.98	0.29	0
9/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	32.96	13.9	1.98	0.4	0
9/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.9	0	33.42	13.9	2.24	0.33	0
9/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	33.27	13.9	2.28	0.36	0
9/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	12.57	0	58.17	14.56	2.3	0.88	0
10/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.34	0	34.35	13.9	2.23	0.26	0
10/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.9	0	33.45	13.9	2.21	0.12	0
10/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.39	0	35.63	13.9	2.19	0.38	0
10/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.67	MA	MA
10/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	35	13.99	2.11	0.48	0
10/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	32.49	13.9	2.15	0.27	0
10/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	32.36	13.9	2.13	0.21	0
10/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	31.76	13.9	2.12	0.28	0
10/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	31.46	13.9	2.15	0.2	0
10/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
10/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	31.6	13.9	2.21	0.51	0
10/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.93	0	28.5	13.9	2.18	0.13	0
10/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.17	0	25.59	13.9	2.13	0.01	0
10/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.02	0	23.49	13.9	1.93	0	0
10/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	9.48	0	53.27	14.42	2.36	0.06	0
11/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.01	0	31.53	13.9	2.06	0.01	0
11/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.95	0	31.41	13.9	1.99	0.02	0
11/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.1	0	31.64	13.9	1.92	0.03	0

Site HRSG12 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
11/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
11/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	41.53	14.08	1.87	0.29	0
11/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.02	0	40.63	14	1.91	0.59	0
11/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.14	0	40.68	14	1.82	0.7	0
11/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.08	0	40.63	14	1.85	0.53	0
11/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.21	0	41.3	14	1.8	0.55	0
11/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
11/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.9	0	36.45	14	1.8	0.05	0
11/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	33.44	14	1.97	0.02	0
11/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.5	0	29.26	13.99	1.91	0	0
11/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.14	0	27.13	13.9	1.98	0	0
11/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	13.06	0	47.01	14.43	1.86	0.12	0
12/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.31	0	33.52	14	1.83	0.01	0
12/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.48	0	34.76	14	1.79	0.13	0
12/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.63	0	35.01	14	1.78	0.26	0
12/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
12/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	33.24	13.99	1.87	1.23	0
12/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	31.6	13.9	1.87	1.47	0
12/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	32.6	13.9	1.88	1.62	0
12/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.86	0	32.35	13.9	1.88	1.63	0
12/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	31.6	13.9	1.96	1.42	0
12/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
12/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.34	0	33.74	13.9	2.06	1.11	0
12/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.28	0	34.02	13.9	1.97	0.83	0
12/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.87	0	32.7	13.9	1.98	0.71	0
12/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	31.79	13.9	1.92	0.16	0
12/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	5.49	0	43.83	14.32	1.9	0.01	0
13/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.41	0	31.03	14	1.99	0	0
13/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.54	0	32.08	14	2.01	0	0
13/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.97	0	34.14	14	1.97	0.01	0
13/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
13/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.08	0	36.47	13.99	1.94	0.63	0
13/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.29	0	35.02	13.9	1.96	0.52	0
13/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.44	0	35.11	13.9	1.85	0.78	0
13/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.17	0	34.67	13.9	1.77	0.66	0
13/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.28	0	34.54	13.9	1.88	0.66	0
13/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
13/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.05	0	34.1	13.94	1.97	0.21	0
13/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.94	0	33	13.9	1.92	0.17	0
13/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.94	0	33.17	13.9	2.08	0.09	0
13/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.11	0	33.88	13.9	2.16	0.25	0
13/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.08	0	34.96	13.92	2.17	0.29	0
14/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
14/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	34.28	14.1	2.23	0.37	0
14/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	33.84	14.1	2.31	0.23	0
14/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	33.51	14.1	2.35	0.17	0
14/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	33.4	14.1	2.34	0.11	0
14/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.13	0	33.3	14.1	2.28	0.04	0
14/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
14/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	36.75	14.1	2.28	0.44	0
14/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.14	0	35.43	14.1	2.36	0.09	0
14/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.54	0	34.15	14	2.32	0.02	0
14/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.7	0	34.7	14	2.24	0.06	0
14/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	37.46	14	2.32	0.17	0
14/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
14/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.27	0	43.92	14.1	2.34	0.69	0
14/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.62	0	47.89	14.1	2.46	1.23	0
14/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.74	0	48.3	14.1	2.39	1.11	0
14/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.55	0	47.91	14.1	2.34	0.96	0
14/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.46	0	47.34	14.1	2.35	0.98	0
14/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
14/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	47.91	14	2.26	0	0
14/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.87	0	40.3	14.07	2.17	0	0
14/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.02	0	42.33	14.48	1.68	0	0
14/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	43.62	14.55	1.77	0	0
14/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
15/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	8.3	0	55.19	14.46	1.91	0.43	0
15/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	48.78	14.48	1.74	0.25	0
15/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.79	0	47.33	14.5	1.71	0.09	0
15/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.1	0	48.47	14.5	1.8	0.19	0
15/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.36	0	51.27	14.38	1.75	0.72	0
15/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	50.08	14.4	1.75	0.69	0
15/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.82	0	49.52	14.4	1.76	0.31	0
15/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.85	0	50.31	14.4	1.76	0.54	0
15/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.95	0	50.67	14.4	1.73	0.62	0
15/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
15/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	49.34	14.5	1.53	0.41	0
15/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.02	0	46.95	14.43	1.68	0.24	0
15/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.92	0	40.45	13.96	2.4	0.03	0
15/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.97	0	41.95	14	2.38	0.01	0
15/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.72	0	40.93	14	2.31	0.02	0
16/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
16/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.09	0	40.33	14.1	2.37	0.06	0
16/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.19	0	40.85	14.1	2.3	0.14	0
16/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.25	0	43.57	14.1	2.24	0.25	0
16/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.55	0	44.58	14.1	3.1	0.44	0
16/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.77	0	44.95	14.1	2.75	0.66	0
16/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
16/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	40.2	14.1	2.21	0.11	0
16/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	42.34	14.1	2.28	0.26	0
16/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.94	0	45.75	14.1	2.3	0.06	0
16/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.09	0	45.97	14.1	2.24	0.07	0
16/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
16/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
16/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
16/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
16/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
16/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.91	0	41.94	14	2.31	0	0
16/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	36.99	13.86	2.08	0.83	0
16/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
16/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.39	0	29.4	13.8	1.88	0.01	0
16/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.01	0	25.72	13.8	1.91	0	0
16/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	23.75	13.8	1.88	0	0
16/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	21.75	13.8	1.89	0	0
16/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	21.38	13.83	1.83	0	0
17/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
17/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	9.54	0	50.14	14.31	2	1.05	0
17/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	34.31	13.9	1.86	0.59	0
17/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	35.92	13.9	1.76	1.26	0
17/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.18	0	38.26	13.9	1.78	1.22	0
17/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
17/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	40.69	13.97	1.88	0.2	0
17/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	41.44	13.9	1.89	0.27	0
17/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.1	0	38.67	13.9	1.89	0.08	0
17/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.03	0	32.62	13.9	1.89	0	0
17/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	29.2	13.9	1.76	0	0
17/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
17/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.49	0	38.82	13.9	2.03	4.34	0
17/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.42	0	38.61	13.9	1.93	4.29	0
17/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.29	0	37.94	13.9	1.81	4.53	0
17/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.43	0	37.55	13.9	1.85	4.08	0
17/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.22	0	38.23	13.92	1.81	4.59	0
18/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
18/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	10.65	0	47.79	14.2	2.36	0.77	0
18/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	32.44	13.86	2.08	0.56	0
18/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	31.83	13.9	1.94	0.22	0
18/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.14	0	30.81	13.9	1.84	0.15	0

Site HRSG12 Monthly: 09/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp_
18/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
18/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	35.72	13.97	1.9	0.5	0
18/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.94	0	34.63	13.9	1.87	0.61	0
18/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	34.93	13.9	1.87	0.57	0
18/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.2	0	34.91	13.9	1.84	0.85	0
18/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	34.28	13.9	1.8	0.63	0
18/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
18/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	34.36	13.9	1.75	1.02	0
18/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	33.8	13.9	1.76	0.79	0
18/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	34.46	13.9	1.79	1.13	0
18/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.11	0	36.87	13.9	1.75	1.95	0
18/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.28	0	37.27	13.86	1.77	2	0
19/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
19/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	41.45	14	2.46	0	0
19/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	41.24	14	2.42	0.01	0
19/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	41.1	14	2.41	0.01	0
19/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	41.39	14	2.39	0	0
19/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	41.69	14	2.37	0	0
19/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
19/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.51	0	46.34	14	2.37	0.53	0
19/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.29	0	45.2	13.96	2.21	0.56	0
19/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.87	0	39.59	13.9	1.94	0.33	0
19/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	39.91	13.9	1.84	0.27	0
19/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	39.43	13.9	1.8	0.1	0
19/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
19/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	39.08	13.98	1.86	1.79	0
19/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	36.91	13.9	1.89	1.52	0
19/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	37.14	13.9	1.85	2.03	0
19/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.07	0	35.19	13.9	1.88	1.39	0
19/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.23	0	31.7	13.9	1.88	0.37	0
19/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
19/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.28	0	34.44	13.8	2.08	1.89	0
19/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.97	0	36.64	13.8	2.13	3.17	0
19/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.97	0	37.23	13.8	2.17	3.54	0
19/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.88	0	37.61	13.8	2.12	3.66	0
19/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.94	0	38.02	13.8	2.13	3.58	0
20/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
20/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	39.09	14	2.47	0.51	0
20/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	39	14	2.43	0.59	0
20/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	39.07	14	2.46	0.58	0
20/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.94	0	39.43	14	2.43	0.77	0
20/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.07	0	39.85	13.98	2.4	0.91	0
20/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
20/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.12	0	38.6	13.94	2.42	0.58	0
20/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.88	0	36.91	13.9	2.39	0.45	0
20/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.86	0	32.67	13.86	2.13	0.45	0
20/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	32.99	13.9	2.01	0.77	0
20/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.29	0	32.51	13.9	1.88	0.39	0
20/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
20/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.24	0	35.73	13.9	1.93	0.43	0
20/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	34.19	13.8	1.98	0.55	0
20/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	34.87	13.8	1.95	0.51	0
20/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.5	0	31.18	13.8	1.92	0.15	0
20/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.1	0	28.52	13.8	1.9	0.06	0
20/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
20/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.26	0	41.15	13.9	1.89	2.19	0
20/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.93	0	42.89	13.9	1.89	3.84	0
20/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.14	0	43.45	13.9	1.93	4.21	0
20/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.41	0	43.64	13.9	1.94	4.84	0
20/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.48	0	44.59	13.92	1.93	4.2	0
21/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
21/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	37.48	13.9	1.82	0.74	0
21/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	37.94	13.9	1.82	1.17	0
21/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2	0	39.56	13.9	1.78	1.45	0
21/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	39.24	13.9	1.8	1.36	0
21/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	42.17	13.94	1.97	1.31	0

Site HRSG12 Monthly: 09/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	_Flow_	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
22/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
22/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.13	0	41.9	14.1	2.28	1.83	0
22/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.24	0	40.98	14.1	2.26	1.92	0
22/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.16	0	41.18	14.1	2.26	1.93	0
22/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.12	0	41.86	14.1	2.27	2.03	0
22/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.07	0	41.38	14.05	2.19	1.8	0
22/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
22/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.19	0	45.65	14	2.24	0.29	0
22/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.05	0	44.01	13.96	1.95	0.31	0
22/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.58	0	38.04	13.9	1.8	0.17	0
22/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.36	0	37.47	13.9	1.82	0.11	0
22/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.47	0	37.44	13.9	1.83	0.11	0
22/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
22/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
22/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
22/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	38.4	13.9	1.88	4.53	0
22/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	35.78	13.9	1.9	4.31	0
22/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	35.5	13.9	1.96	4.47	0
22/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
22/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.36	0	34.45	13.8	1.85	0.13	0
22/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.6	0	35.83	13.8	1.82	0.23	0
22/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.54	0	36.23	13.8	1.8	0.29	0
22/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.21	0	34.72	13.8	1.8	0.16	0
22/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.06	0	34.7	13.91	1.84	0.21	0
23/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
23/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	41.6	14.06	2.29	0.92	0
23/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	41.66	14.01	2.29	0.88	0
23/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	42.73	14.1	2.26	1.44	0
23/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	42.84	14.1	2.32	1.46	0
23/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.85	0	42.44	14.09	2.29	1.49	0
23/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
23/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	40.62	14	2.37	0.44	0
23/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.18	0	38.56	13.92	2.02	0.25	0
23/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.07	0	34.43	13.9	1.85	0.3	0
23/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.95	0	34	13.9	1.91	0.28	0
23/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.61	0	32.64	13.9	1.9	0.19	0
23/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
23/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	31.99	13.9	1.89	0.36	0
23/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	30.2	13.8	1.87	0.29	0
23/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	30.25	13.8	1.9	0.26	0
23/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.87	0	30.44	13.8	2.02	0.45	0
23/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	3.07	0	33.57	13.8	1.97	1.63	0
23/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
23/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.1	0	33.62	13.8	1.81	1.86	0
23/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	34.11	13.8	1.85	1.84	0
23/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	33.99	13.8	1.86	1.53	0
23/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	33.63	13.8	1.87	1.72	0
23/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	34.11	13.86	1.92	1.74	0
24/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
24/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.06	0	38.22	14	2.38	3.08	0
24/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.26	0	38.3	14	2.38	3.56	0
24/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.42	0	38.52	14	2.36	3.53	0
24/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.42	0	38.53	14	2.29	3.78	0
24/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.32	0	38.07	14	2.3	3.53	0
24/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
24/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.1	0	38.76	14	2.38	0.29	0
24/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.75	0	37.74	13.91	2.14	0.13	0
24/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	32.17	13.8	1.89	0.19	0
24/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	30.44	13.8	1.91	0.25	0
24/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.89	0	29.06	13.8	1.9	0.08	0
24/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
24/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	38.33	13.89	1.88	0.87	0
24/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	35.84	13.8	1.9	0.85	0
24/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	36.89	13.8	1.88	0.77	0
24/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.09	0	35.48	13.8	1.91	0.66	0
24/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.86	0	38.19	13.8	1.89	1.33	0
24/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
24/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.34	0	40.89	13.9	1.82	2.4	0
24/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.57	0	41.72	13.9	1.78	2.72	0
24/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.7	0	42.03	13.9	1.79	2.81	0
24/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.73	0	41.52	13.87	1.79	3.06	0
24/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.82	0	40.78	13.81	1.85	3.18	0
25/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
25/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.86	0	39.37	13.98	2.35	0.67	0
25/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.72	0	39.09	14	2.35	0.39	0
25/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.89	0	39.05	14	2.31	0.47	0
25/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.08	0	39.69	14	2.34	0.57	0
25/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.22	0	39.73	14	2.3	0.57	0
25/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
25/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.21	0	38.74	14	2.27	3.64	0
25/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.02	0	38.57	13.95	1.97	3.16	0
25/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	32.36	13.89	1.81	2.28	0
25/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.02	0	31.45	13.9	1.81	1.95	0
25/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.67	0	29.06	13.9	1.94	1.39	0

Site HRSG12 Monthly: 09/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	_Flow_	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
25/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
25/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	43.89	13.89	1.8	2.94	0
25/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	41.76	13.8	1.89	2.93	0
25/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.67	0	39.16	13.8	1.87	1.4	0
25/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.9	0	39.87	13.8	1.82	1.88	0
25/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.16	0	40.47	13.8	1.83	2.37	0
25/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
25/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.21	0	33.83	13.9	1.8	4.93	0
25/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.4	0	34.36	13.9	1.81	4.24	0
25/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.46	0	34.66	13.9	1.81	4.58	0
25/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.68	0	34.94	13.89	1.82	4.99	0
25/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.75	0	34.47	13.82	1.85	4.13	0
26/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
26/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.11	0	35.55	14	2.33	0.36	0
26/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.19	0	35.86	14	2.31	0.43	0
26/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.26	0	35.9	14	2.3	0.42	0
26/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	36.03	14	2.24	0.57	0
26/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	36.39	14	2.28	0.34	0
26/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
26/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.22	0	35.65	14	2.27	1.19	0
26/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.91	0	35.68	13.92	1.98	1.16	0
26/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	28.96	13.88	1.85	0.51	0
26/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.15	0	28.24	13.9	1.81	0.52	0
26/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.12	0	24.14	13.9	1.8	0.08	0
26/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
26/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.18	0	33.63	13.98	1.83	2.39	0
26/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	32.69	13.9	1.8	2.61	0
26/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	31.64	13.89	1.94	2.58	0
26/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.71	0	34.61	13.8	2.19	4.85	0
26/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	3.54	0	36.92	13.8	1.99	4.29	0
26/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
26/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.25	0	33.54	13.9	1.74	0.25	0
26/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	34.39	13.9	1.75	0.31	0
26/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	33.75	13.9	1.74	0.45	0
26/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	34.08	13.9	1.73	0.38	0
26/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	33.22	13.9	1.86	0.14	0
27/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
27/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.31	0	38.33	14	2.67	1.54	0
27/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.56	0	39.13	14	2.83	1.86	0
27/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.76	0	39.48	14	2.84	1.96	0
27/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.89	0	39.53	14	2.62	2.06	0
27/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.94	0	39.56	14	2.44	1.99	0
27/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
27/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	35.62	14.08	2.4	1.86	0
27/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	35.76	13.92	2.13	1.78	0
27/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	29.31	13.8	2.05	1.51	0
27/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	30	13.8	1.99	1.61	0
27/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	29.3	13.8	1.99	1.51	0
27/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
27/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.59	0	32.06	13.89	1.99	1.52	0
27/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	0.31	0	28.6	13.8	2.06	1.06	0
27/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1	0	30.27	13.8	2.05	2.15	0
27/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.24	0	31.07	13.8	2.01	2.85	0
27/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	31.74	13.8	1.99	2.89	0
27/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
27/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	34.92	13.9	1.97	0.45	0
27/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	34.45	13.9	1.88	0.47	0
27/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	32.8	13.9	1.71	0.33	0
27/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	33.72	13.9	1.76	0.63	0
27/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	35.09	13.92	1.85	0.42	0
28/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	20.12	0	43.04	14.14	1.88	0.88	0
28/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.43	0	34.58	13.81	1.81	0.2	0
28/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.41	0	34.4	13.8	1.77	0.3	0
28/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.56	0	33.79	13.8	1.76	0.23	0
28/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.45	0	34.09	13.8	1.76	0.25	0
28/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.5	0	36.89	13.84	1.95	0.21	0

Site HRSG12 Monthly: 09/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
29/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
29/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.15	0	39.96	13.9	2.24	0.03	0
29/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.99	0	40.21	13.91	2.24	0.03	0
29/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.02	0	40.57	13.9	2.18	0.04	0
29/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.21	0	40.95	13.9	2.19	0.02	0
29/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.24	0	41.13	13.9	2.2	0.09	0
29/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
29/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	38.72	13.98	2.23	0.55	0
29/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.21	0	37.25	13.86	2.07	0.47	0
29/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.12	0	31.94	13.76	1.91	0.65	0
29/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.22	0	32.06	13.8	1.88	0.7	0
29/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.1	0	31.35	13.8	1.91	0.36	0
29/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
29/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	33.49	13.88	1.95	0.75	0
29/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	31.1	13.8	2	0.53	0
29/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	32.57	13.8	2	0.99	0
29/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.16	0	34.06	13.8	1.98	1.58	0
29/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.18	0	33.82	13.8	2	1.61	0
29/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
29/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.31	0	35.66	13.8	2	0.49	0
29/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.3	0	35.33	13.8	2.01	0.46	0
29/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.48	0	35.89	13.8	2.07	0.78	0
29/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.7	0	36.59	13.8	2.03	0.59	0
29/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.73	0	36.14	13.8	1.98	0.79	0
30/9/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
30/9/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	39.5	14	2.46	0.34	0
30/9/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	39.34	14	2.48	0.39	0
30/9/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	38.91	14	2.56	0.33	0
30/9/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	39.02	14	2.56	0.23	0
30/9/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	39.41	14	2.54	0.39	0
30/9/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
30/9/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.2	0	40.21	14	2.58	3.28	0
30/9/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.21	0	38.04	13.92	2.34	3.48	0
30/9/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.9	0	33.42	13.8	2.15	3.06	0
30/9/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	32.9	13.8	2.14	2.9	0
30/9/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	33.72	13.8	2	3.16	0
30/9/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
30/9/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	37.67	13.9	2.01	1.13	0
30/9/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	34.28	13.8	1.98	1.12	0
30/9/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	33.91	13.8	1.84	1.04	0
30/9/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	33.83	13.8	2	1.11	0
30/9/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	33.72	13.8	2.1	1.19	0
30/9/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
30/9/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.06	0	35.32	13.9	2.14	0.69	0
30/9/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.08	0	35.01	13.9	2.14	0.61	0
30/9/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.88	0	35.13	13.9	2.17	0.5	0
30/9/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.79	0	35.17	13.9	2.13	0.49	0
30/9/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.88	0	34.99	13.9	2.19	0.63	0
MIN			0.00	0.00	11.13	13.76	1.30	0.00	0.00
Averg.			1.91	0.00	36.69	13.95	2.06	1.04	0.00
MAX			20.12	0.00	58.17	14.56	3.10	4.99	0.00

Site HRSG12 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
1/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.51	MA	MA
1/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	37.08	14.07	2.53	0.03	0
1/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	36.84	14	2.53	0.04	0
1/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.88	0	37.14	14	2.51	0.03	0
1/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	37.24	14	2.53	0.05	0
1/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	37.56	14	2.5	0.08	0
1/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.49	MA	MA
1/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	41.9	14.1	2.5	1.38	0
1/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	42.54	14.1	2.49	1.45	0
1/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	41.44	13.98	2.29	1.47	0
1/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	35.66	13.9	2.12	1	0
1/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.26	0	35.52	13.9	2.03	1.16	0
1/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
1/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	41.27	14.16	1.99	0.29	0
1/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	35.75	13.9	2.1	0.16	0
1/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	35.72	13.9	2.09	0.18	0
1/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	35.69	13.9	2.03	0.12	0
1/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	35.05	13.9	2.03	0.17	0
1/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.01	MA	MA
1/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.41	0	31.17	13.9	2.03	3.84	0
1/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.36	0	30.7	13.9	2.05	3.77	0
1/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.03	0	30.93	13.9	2.02	3.24	0
1/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.16	0	30.44	13.9	2.02	3.36	0
1/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.36	0	32.84	13.95	2.1	3.71	0
2/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.3	MA	MA
2/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.12	0	38.52	14.1	2.24	0	0
2/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	39.14	14.1	2.22	0	0
2/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	39.05	14.1	2.34	0	0
2/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	38.87	14.1	2.45	0.03	0
2/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	38.58	14.1	2.41	0.01	0
2/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.52	MA	MA
2/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	37.15	14.1	2.38	1.3	0
2/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	39.53	14.1	2.38	1.25	0
2/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.09	0	38.58	14.01	2.07	0.67	0
2/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.97	0	33.18	13.9	2.04	0.99	0
2/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.5	0	31.35	13.9	1.98	0.39	0
2/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.84	MA	MA
2/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	43.51	14.16	1.95	0.33	0
2/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	39.08	13.9	2.03	0.78	0
2/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.19	0	38.95	13.9	2	1.18	0
2/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.21	0	38.11	13.9	2.02	1.05	0
2/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.39	0	37.61	13.9	2.08	1.13	0
2/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.98	MA	MA
2/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.03	0	32.44	13.9	1.96	0.92	0
2/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.16	0	31.69	13.9	2.02	0.74	0
2/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.18	0	31.25	13.9	2.03	1.01	0
2/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.03	0	31.83	13.9	1.98	0.68	0
2/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.06	0	33.81	13.9	2.17	0.79	0
3/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.47	MA	MA
3/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.93	0	40.09	14.1	2.34	0.31	0
3/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.12	0	41.17	14.1	2.36	0.54	0
3/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.01	0	40.66	14.1	2.33	0.33	0
3/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.11	0	40.24	14.1	2.35	0.26	0
3/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.15	0	39.49	14.1	2.4	0.37	0
3/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.41	MA	MA
3/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.23	0	36.59	14.1	2.35	0.79	0
3/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	38.78	14.1	2.39	0.52	0
3/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	37.56	13.99	2.14	0.5	0
3/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.14	0	31.77	13.9	2.04	0.55	0
3/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.14	0	31.96	13.9	1.91	0.77	0
3/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.75	MA	MA
3/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	40.7	14.16	1.98	1.04	0
3/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	35.31	13.9	2.18	0.9	0
3/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	34.66	13.9	2.23	0.71	0
3/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	34.71	13.9	2.17	0.9	0
3/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	34.2	13.9	2.17	0.71	0
3/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.18	MA	MA
3/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	33.97	13.9	2.19	0.14	0
3/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	33.78	13.9	2.15	0.24	0
3/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	34.73	13.9	2.08	0.26	0
3/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	34.88	13.9	2.06	0.23	0
3/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	36.49	13.95	2.21	0.26	0
4/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.54	MA	MA
4/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.16	0	39.98	14.1	2.58	0.92	0
4/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.23	0	39.84	14.1	2.57	0.81	0
4/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.24	0	39.49	14.1	2.56	0.69	0
4/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.3	0	39.03	14.1	2.54	0.71	0
4/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.43	0	39.08	14.1	2.52	0.83	0
4/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.43	MA	MA
4/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	38.25	14.1	2.51	0.46	0
4/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	38.46	14.1	2.58	0.29	0
4/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	36.95	13.99	2.33	0.54	0
4/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	31.57	13.9	2.17	0.52	0
4/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.23	0	31.34	13.9	2.08	0.51	0

Site HRSG12 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow_	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp_
4/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
4/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	36.04	14.16	1.97	0.44	0
4/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	30.74	13.9	1.88	0.17	0
4/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	30.83	13.9	1.97	0.13	0
4/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	31.19	13.9	1.96	0.13	0
4/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	31.43	13.9	1.94	0.17	0
4/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.78	MA	MA
4/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	33.75	13.9	1.97	1.16	0
4/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	34.21	13.9	2.04	0.99	0
4/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	34.15	13.9	2.03	1.11	0
4/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	34.43	13.9	1.95	0.85	0
4/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.96	0	35.8	13.95	2.19	0.96	0
5/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.55	MA	MA
5/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	36.61	14.03	2.48	1.02	0
5/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	36.49	14	2.46	0.95	0
5/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	36.42	14	2.45	0.86	0
5/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	36.81	14	2.46	1	0
5/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.75	0	36.88	14	2.49	0.7	0
5/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.46	MA	MA
5/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	35.44	14	2.47	1.26	0
5/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	35.77	14	2.34	1.21	0
5/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.29	0	35.28	14	2.3	1.15	0
5/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	35.52	14	2.34	1.26	0
5/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.01	0	35.33	14	2.28	1	0
5/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.34	MA	MA
5/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	36.69	14.1	2.36	0.11	0
5/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.34	0	36.89	14.1	2.38	0.14	0
5/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	36.68	14.1	2.34	0.13	0
5/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	36.45	14.1	2.36	0.11	0
5/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	35.98	14.1	2.45	0.16	0
5/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.25	MA	MA
5/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.94	0	29.77	13.8	2.14	2.34	0
5/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.75	0	29.58	13.8	2.11	2.4	0
5/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	29.8	13.8	2.14	2.17	0
5/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.08	0	32.76	13.91	2.34	2.6	0
5/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.08	0	35.77	14	2.55	2.59	0
6/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.5	MA	MA
6/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	37.67	14	2.51	0	0
6/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	37.32	14	2.42	0	0
6/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	37.38	14	2.4	0	0
6/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	37.43	14	2.39	0	0
6/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	37.72	14	2.45	0	0
6/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.51	MA	MA
6/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.85	0	38.42	14	2.43	0.35	0
6/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	40.02	14	2.28	0.34	0
6/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	40.42	14.01	1.96	0.35	0
6/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	33.76	13.9	1.79	0.31	0
6/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	32.84	13.9	1.86	0.13	0
6/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.72	MA	MA
6/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1	0	39.48	14.16	1.81	0.32	0
6/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.04	0	33.3	13.9	1.91	0.25	0
6/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.92	0	33.32	13.9	1.91	0.15	0
6/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.81	0	33.05	13.9	1.92	0.23	0
6/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.11	0	33.39	13.9	1.88	0.2	0
6/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.88	MA	MA
6/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	31.25	13.95	1.96	0.02	0
6/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	31.3	13.9	1.89	0.04	0
6/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	31.11	13.9	1.86	0.02	0
6/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	30.59	13.9	1.82	0.05	0
6/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	32.32	13.93	2.01	0.02	0
7/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.34	MA	MA
7/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.22	0	37.33	14.1	2.27	0.32	0
7/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.23	0	37.48	14.1	2.27	0.23	0
7/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.07	0	38.09	14.1	2.28	0.11	0
7/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.96	0	38.36	14.1	2.25	0.08	0
7/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.95	0	37.86	14.1	2.26	0.08	0
7/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.26	MA	MA
7/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.13	0	33.72	14.1	2.23	0.34	0
7/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.98	0	34.24	14.1	2.21	0.31	0
7/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.03	0	33.97	14.02	1.95	0.33	0
7/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.96	0	27.95	13.9	1.82	0.42	0
7/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.01	0	27.78	13.9	1.86	0.49	0
7/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.68	MA	MA
7/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	36.35	14.16	1.79	0.13	0
7/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	29.81	13.9	1.82	0.11	0
7/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	29.92	13.9	1.85	0.09	0
7/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	29.52	13.9	1.78	0.18	0
7/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	30.64	13.9	1.7	0.13	0
7/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.78	MA	MA
7/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.94	0	32.35	13.9	1.85	0.05	0
7/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.91	0	32.98	13.9	1.81	0.02	0
7/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.94	0	32.96	13.9	1.77	0.02	0
7/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	32.86	13.9	1.75	0.02	0
7/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	33.44	13.95	1.96	0.03	0

Site HRSG12 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow_	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp_
8/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.37	MA	MA
8/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	30.7	14.1	2.4	0.03	0
8/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	30.21	14.04	2.45	0.04	0
8/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	29.93	14	2.44	0.06	0
8/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	29.67	14	2.43	0.03	0
8/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	29.83	14	2.45	0.02	0
8/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.39	MA	MA
8/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	35.16	14	2.43	0.43	0
8/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	35.66	14	2.34	0.38	0
8/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	37.26	14	1.97	0.29	0
8/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	31.28	13.9	1.97	0.35	0
8/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	30.47	13.9	1.96	0.19	0
8/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.38	MA	MA
8/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	39.89	14.21	1.93	0.08	0
8/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	32.51	13.9	2.03	0.09	0
8/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	32.3	13.9	2	0.01	0
8/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.9	0	32.51	13.9	1.95	0.08	0
8/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	32.2	13.9	1.94	0.02	0
8/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.09	MA	MA
8/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.99	0	32.01	13.9	2.17	0.33	0
8/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.05	0	32.64	13.9	2.07	0.15	0
8/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.12	0	33.46	13.9	1.91	0.02	0
8/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.16	0	33.72	13.9	1.87	0.07	0
8/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.18	0	35.17	13.95	2.1	0.43	0
9/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.3	MA	MA
9/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	37.83	14	3.47	0.77	0
9/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	38.19	14	2.84	0.99	0
9/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	37.96	14	2.44	1.55	0
9/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	38.12	14	2.33	1.37	0
9/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	37.69	14	2.26	1.12	0
9/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.46	MA	MA
9/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	36.65	14	2.56	1.16	0
9/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	36.64	14	2.5	1.23	0
9/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.26	0	36.77	13.95	2.05	1.4	0
9/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.26	0	33.1	13.9	2.17	1.56	0
9/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.16	0	32.69	13.9	2.17	1.48	0
9/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3	MA	MA
9/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.03	0	36.9	14.2	2.02	0.55	0
9/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.03	0	29.79	13.9	2.03	0.47	0
9/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.03	0	29.69	13.9	2.16	0.43	0
9/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.01	0	30	13.9	2.03	0.46	0
9/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.03	0	29.78	13.9	1.9	0.42	0
9/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.89	MA	MA
9/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	31.29	13.9	1.85	0.43	0
9/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	31.7	13.9	1.91	0.17	0
9/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.97	0	32.18	13.9	1.91	0.4	0
9/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.05	0	32.38	13.9	1.95	0.56	0
9/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.12	0	33.88	13.95	2.08	0.6	0
10/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.31	MA	MA
10/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	36.63	14	2.33	0.58	0
10/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.77	0	36.77	14	2.32	0.53	0
10/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.9	0	37.2	14	2.55	0.68	0
10/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.06	0	37.17	14	2.42	0.57	0
10/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.02	0	36.93	14	2.64	0.68	0
10/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.74	MA	MA
10/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	36.28	14	2.67	0.63	0
10/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.19	0	36.97	14	2.63	0.67	0
10/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.14	0	37.71	13.98	2.31	0.42	0
10/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1	0	32.34	13.9	2.16	0.52	0
10/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.85	0	31.68	13.9	2.12	0.59	0
10/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.95	MA	MA
10/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	37.41	14.2	2.04	1.26	0
10/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	29.85	13.9	2.15	0.99	0
10/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	30.22	13.9	2.17	1.15	0
10/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	30.27	13.9	2.04	0.91	0
10/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	31.48	13.9	1.9	0.86	0
10/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
10/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.77	0	30.84	13.9	1.98	0.81	0
10/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	30.47	13.9	1.97	0.39	0
10/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	30.56	13.9	2.02	0.84	0
10/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	30.52	13.9	2.06	0.78	0
10/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	32.36	13.9	2.25	0.5	0
11/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.45	MA	MA
11/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	34.59	14	2.43	1.82	0
11/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	33.77	14	2.39	1.67	0
11/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	33.65	14	2.43	1.57	0
11/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	33.43	14	2.4	1.54	0
11/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	33.36	14	2.4	1.62	0
11/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.53	MA	MA
11/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	33.48	14	2.43	0.9	0
11/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	33.96	14	2.39	1.02	0
11/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	35.32	13.98	2.3	1.16	0
11/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	29.56	13.9	2.16	0.84	0
11/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	29.39	13.9	2.04	0.9	0

Site HRSG12 Monthly: 10/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
11/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.86	MA	MA
11/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	37.79	14.16	1.74	0	0
11/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	31.75	13.9	1.84	0	0
11/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	31.48	13.9	2.02	0	0
11/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	31.02	13.9	1.77	0.04	0
11/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	31.23	13.9	1.81	0.04	0
11/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.86	MA	MA
11/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.97	0	30.79	13.9	1.99	1.02	0
11/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	32.83	13.9	2	0.71	0
11/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	32.95	13.9	1.94	0.72	0
11/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.87	0	33.23	13.9	1.9	0.5	0
11/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.99	0	33.61	13.9	2.17	0.3	0
12/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.38	MA	MA
12/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.15	0	33.36	14	2.37	0.42	0
12/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.14	0	33.29	14	2.36	0.42	0
12/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.28	0	33.29	14	2.31	0.4	0
12/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.22	0	33.1	14	2.26	0.35	0
12/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.1	0	33.27	14	2.32	0.28	0
12/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.37	MA	MA
12/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.14	0	33.82	14	2.35	0.07	0
12/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	33.71	14	2.62	0.09	0
12/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.07	0	34.24	14	2.55	0.16	0
12/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	34.92	14	2.5	0.09	0
12/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.91	0	35.94	14	2.47	0.1	0
12/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.4	MA	MA
12/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	37.16	14.06	2.43	0	0
12/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	35.16	14	2.24	0	0
12/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.86	0	35.69	14	2.29	0.03	0
12/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	36.18	14	2.57	0	0
12/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	36.84	14	2.66	0.01	0
12/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.39	MA	MA
12/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	29.95	13.8	1.94	0.39	0
12/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	30.95	13.8	1.87	0.39	0
12/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.26	0	30.54	13.8	1.93	0.33	0
12/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.29	0	31.66	13.87	2.13	0.37	0
12/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	33.03	13.9	2.42	0.27	0
13/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.36	MA	MA
13/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	32.7	14	2.42	0.72	0
13/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	32.46	14	2.39	0.59	0
13/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	32.37	14	2.32	0.51	0
13/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	32.32	14	2.51	0.72	0
13/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	32.38	14	2.35	0.79	0
13/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.32	MA	MA
13/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.93	0	31.17	14	2.35	2.88	0
13/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	31.49	14	2.42	2.84	0
13/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	31.96	13.97	2.2	2.51	0
13/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	26.83	13.9	1.95	2.37	0
13/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.2	0	26.5	13.9	1.74	2.27	0
13/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.66	MA	MA
13/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	35.82	14.1	1.79	0.04	0
13/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	29.72	13.8	1.9	0.02	0
13/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	30.35	13.8	2.02	0.08	0
13/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	29.86	13.8	2.26	0.11	0
13/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.03	0	29.91	13.8	2.1	0.23	0
13/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.02	MA	MA
13/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	28.92	13.9	2.05	0	0
13/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	30.33	13.9	2.01	0	0
13/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	30.55	13.9	1.98	0	0
13/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	29.67	13.9	1.97	0	0
13/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	30.66	13.9	2.34	0	0
14/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.76	MA	MA
14/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	34.69	14	2.69	0.16	0
14/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.94	0	34.65	14	2.4	0.23	0
14/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.88	0	34.56	14	2.51	0.32	0
14/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.86	0	34.08	14	2.63	0.05	0
14/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.99	0	33.9	14	2.46	0.13	0
14/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.39	MA	MA
14/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	33.06	14	2.46	0.18	0
14/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	34.5	14	2.62	0.25	0
14/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	36.23	13.98	2.35	0.24	0
14/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.95	0	29.9	13.9	2.18	0.96	0
14/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.96	0	29.79	13.9	2.11	0.88	0
14/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.99	MA	MA
14/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	36.43	14.17	1.97	0.15	0
14/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	29.28	13.9	1.98	0.01	0
14/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	28.72	13.9	1.89	0.26	0
14/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	29	13.9	1.99	0.3	0
14/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	29.7	13.9	1.97	0.21	0
14/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.97	MA	MA
14/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	30.32	13.9	1.96	0.09	0
14/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	31.29	13.9	1.94	0.02	0
14/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	31.36	13.9	1.89	0.07	0
14/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	31.63	13.9	1.93	0.18	0
14/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	32.38	13.94	2.15	0.12	0

Site HRSG12 Monthly: 10/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	_Temp_
15/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.42	MA	MA
15/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.08	0	34.13	14	2.41	1.24	0
15/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.97	0	33.95	14	2.38	1.01	0
15/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	33.71	14	2.44	0.52	0
15/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	33.79	14	2.41	0.38	0
15/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	34.1	14	2.49	0.44	0
15/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.66	MA	MA
15/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.15	0	34.76	14	2.5	0.34	0
15/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	35.16	14	2.44	0.43	0
15/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.12	0	36.5	14.01	2.07	0.33	0
15/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	30.74	13.9	1.91	0.44	0
15/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	29.84	13.9	1.88	0.32	0
15/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.81	MA	MA
15/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.91	0	38.06	14.17	1.8	0.63	0
15/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.09	0	31.19	13.9	1.89	1.14	0
15/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.09	0	31.58	13.9	1.98	0.7	0
15/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.23	0	31.37	13.9	1.96	0.63	0
15/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.1	0	30.34	13.9	1.95	0.71	0
15/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.78	MA	MA
15/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	36.23	13.9	1.68	0.54	0
15/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	35.92	13.9	1.75	0.78	0
15/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	35.33	13.9	1.74	0.73	0
15/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	35.66	13.9	1.85	0.74	0
15/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	36.35	13.91	2.33	0.51	0
16/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.48	MA	MA
16/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.96	0	34.26	14	2.48	0.36	0
16/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	34.16	14	2.51	0.45	0
16/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	33.9	14	2.49	0.4	0
16/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.93	0	34.62	14	2.46	0.49	0
16/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	34.74	14	2.5	0.5	0
16/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.46	MA	MA
16/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	36.51	14	2.51	0.99	0
16/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	35.84	14	2.74	1.03	0
16/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	37.18	13.97	2.4	1.28	0
16/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	31.73	13.9	2.21	1.08	0
16/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	30.95	13.9	2.18	0.88	0
16/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.02	MA	MA
16/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.06	0	35.51	14.2	2.1	0.56	0
16/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.03	0	28.02	13.9	2.21	0.43	0
16/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.04	0	28.03	13.9	2.22	0.53	0
16/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	28.06	13.9	2.18	0.52	0
16/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	27.89	13.9	1.98	0.55	0
16/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
16/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	30.51	13.9	1.89	0.05	0
16/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	31.74	13.9	1.96	0.05	0
16/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	32.21	13.9	2.1	0.04	0
16/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	32.45	13.9	2.16	0.05	0
16/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	34.47	13.99	2.47	0.03	0
17/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.61	MA	MA
17/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.93	0	34.04	14.04	2.52	0.01	0
17/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	34.01	14	2.42	0	0
17/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.91	0	33.99	14	2.57	0.03	0
17/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.99	0	34.07	14	2.76	0	0
17/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.99	0	34.69	14	2.7	0	0
17/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.67	MA	MA
17/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.75	0	33.15	14.1	2.65	0.15	0
17/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.75	0	33.96	14.1	2.67	0	0
17/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	33.63	14.06	2.36	0.01	0
17/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	27.64	14	2.16	0.05	0
17/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	27.44	14	2.14	0.03	0
17/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.03	MA	MA
17/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.34	0	36.75	14.2	2.1	0.06	0
17/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	29.35	13.9	2.24	0.09	0
17/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	29.64	13.9	2.22	0.21	0
17/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	29.31	13.9	2.05	0.16	0
17/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	28.04	13.9	1.83	0.3	0
17/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.92	MA	MA
17/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	31.24	13.9	1.97	0.09	0
17/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	32.27	13.9	1.98	0.12	0
17/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.85	0	32.47	13.9	1.95	0.13	0
17/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.91	0	32.8	13.9	1.98	0.26	0
17/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	34.57	13.98	2.46	0.04	0
18/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.47	MA	MA
18/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	34.26	14.08	2.46	0	0
18/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	34.25	14	2.56	0.01	0
18/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	34.29	14	2.73	0.01	0
18/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	34.22	14	2.54	0.02	0
18/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	34.31	14	2.54	0.01	0
18/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.8	MA	MA
18/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	34.65	14.1	2.74	0.03	0
18/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	35.45	14.1	2.71	0.09	0
18/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.91	0	38.15	14.03	2.35	0.11	0
18/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.94	0	31.39	13.9	2.24	0.4	0
18/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.28	0	32.03	13.9	2.18	1.34	0

Site HRSG12 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
18/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.02	MA	MA
18/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	36.76	14.2	2.11	0.23	0
18/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	29.22	13.9	2.19	0.02	0
18/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	29.12	13.9	2.21	0.08	0
18/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	28.75	13.9	2.22	0.01	0
18/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	27.85	13.9	2.24	0.02	0
18/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.18	MA	MA
18/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	30.39	14	2.18	0.01	0
18/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	30.76	14	2.26	0.04	0
18/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	30.74	14	2.16	0.03	0
18/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.29	0	31.54	14	2.17	0.01	0
18/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	33.51	14	2.49	0	0
19/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.7	MA	MA
19/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	35	14.07	2.69	0	0
19/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	34.31	14	2.64	0	0
19/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	34.53	14	2.59	0	0
19/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	35.11	14	2.72	0	0
19/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	35.54	14	2.75	0	0
19/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.79	MA	MA
19/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	33.96	14.1	2.59	0.02	0
19/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	33.78	14.1	2.65	0	0
19/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	33.58	14.1	2.69	0	0
19/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	34.68	14.1	2.68	0	0
19/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.18	0	34.73	14.1	2.64	0	0
19/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.6	MA	MA
19/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	39.63	14.1	2.67	0.03	0
19/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	38.55	14.1	2.65	0.02	0
19/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	38.71	14.1	2.67	0.03	0
19/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	38.95	14.1	2.64	0.07	0
19/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	38.78	14.1	2.62	0.01	0
19/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.33	MA	MA
19/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.94	0	33.56	13.9	2.18	0.39	0
19/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.99	0	33.46	13.9	2.13	0.28	0
19/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.98	0	34.47	13.9	2.18	0.39	0
19/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.13	0	35.7	13.95	2.51	0.21	0
19/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.31	0	37.91	14	2.75	0.18	0
20/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.7	MA	MA
20/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.87	0	35.55	14	2.5	0.28	0
20/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.86	0	36.03	14	2.72	0.37	0
20/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.97	0	35.86	14	2.7	0.18	0
20/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.91	0	35.77	14	2.8	0.41	0
20/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	35.93	14	2.74	0.1	0
20/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.68	MA	MA
20/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.97	0	34.06	14.1	2.67	0.05	0
20/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	34.71	14.1	2.75	0.01	0
20/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	35.27	14	2.42	0.01	0
20/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	29.36	13.9	2.16	0.03	0
20/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	28.7	13.9	2.17	0	0
20/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.07	MA	MA
20/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	37.52	14.2	2.07	0.02	0
20/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	29.66	13.9	2.17	0.03	0
20/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	30.87	13.9	2.2	0.15	0
20/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	31.19	13.9	2.25	0.08	0
20/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.09	0	30.7	13.9	2.17	0	0
20/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.19	MA	MA
20/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	32.2	14	2.2	0.16	0
20/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	32.27	14	2.16	0.41	0
20/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	31.59	14	2.19	0.38	0
20/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	30.91	14	2.18	0.03	0
20/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.25	0	32.31	14	2.44	0	0
21/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.54	MA	MA
21/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	37.36	14.1	2.46	0.23	0
21/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	37.38	14.1	2.44	0.01	0
21/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	37.17	14.1	2.5	0.2	0
21/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	37.22	14.06	2.68	0.12	0
21/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	36.46	14	2.77	0.11	0
21/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.74	MA	MA
21/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.09	0	36.58	14.1	2.73	0	0
21/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.01	0	38.37	14.1	2.7	0.07	0
21/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	38.11	14.06	2.58	0.06	0
21/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	32.48	13.9	2.21	0.01	0
21/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	32.34	13.9	2.11	0.02	0
21/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.06	MA	MA
21/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.09	0	40.02	14.19	2.15	0.21	0
21/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.15	0	32.67	13.9	2.27	0.11	0
21/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.12	0	33.26	13.9	2.26	0.22	0
21/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	33.67	13.9	2.24	0.3	0
21/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.25	0	32.55	13.9	2.16	0.18	0
21/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.1	MA	MA
21/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	30	14	2.06	0.07	0
21/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	29.48	14	2.07	0.47	0
21/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	29.8	14	2.07	0.26	0
21/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	31.71	14	2.1	0.2	0
21/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	32.6	14	2.38	0.36	0

Site HRSG12 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
22/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.65	MA	MA
22/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	33.56	14.1	2.63	2.19	0
22/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	34.39	14.1	2.66	2.75	0
22/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	34.63	14.1	2.74	2.68	0
22/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	35.42	14.1	2.75	2.88	0
22/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	35.23	14.1	2.67	2.54	0
22/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.64	MA	MA
22/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	39.22	14.1	2.7	0.08	0
22/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.22	0	39.37	14.1	2.72	0.02	0
22/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.13	0	39.61	14.04	2.42	0.03	0
22/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.95	0	33.88	14	2.16	0.02	0
22/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.78	0	33.88	14	2.11	0	0
22/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.04	MA	MA
22/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	40.58	14.26	2.15	0	0
22/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	32.72	14	2.27	0	0
22/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	32.86	14	2.24	0	0
22/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.97	0	33.03	14	2.25	0.03	0
22/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.09	0	33.66	14	2.26	0	0
22/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.16	MA	MA
22/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	32.36	14	2.1	0.1	0
22/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.94	0	33.09	14	2.09	0.13	0
22/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2	0	33.29	14	2.2	0.44	0
22/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.96	0	33.21	14	2.17	0.15	0
22/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.14	0	33.93	13.99	2.66	0.28	0
23/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.76	MA	MA
23/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	36.51	14.1	2.75	0.12	0
23/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	36.66	14.1	2.7	0.1	0
23/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	36.82	14.1	2.71	0.08	0
23/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.86	0	36.88	14.1	2.72	0.12	0
23/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	37.07	14.1	2.71	0.2	0
23/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.67	MA	MA
23/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	38.85	14.1	2.69	0.12	0
23/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	39.26	14.1	2.75	0	0
23/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	40.94	14.06	2.47	0.01	0
23/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.11	0	35.57	14	2.23	0.13	0
23/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.11	0	35.43	14	2.17	0.03	0
23/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.1	MA	MA
23/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	40.33	14.26	2.15	0.63	0
23/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	32.17	14	2.19	0.36	0
23/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.75	0	32.07	14	2.2	0.1	0
23/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	32.28	13.93	2.2	0.56	0
23/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	31.49	13.9	2.13	0.58	0
23/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.12	MA	MA
23/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	31.09	14	2.14	0.04	0
23/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	31.08	14	2.15	0.01	0
23/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	30.8	14	2.12	0.01	0
23/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	31.88	14	2.12	0.02	0
23/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	33.18	14.06	2.65	0.02	0
24/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.85	MA	MA
24/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	36.66	14.1	2.78	0.27	0
24/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.34	0	36.57	14.1	2.77	0.18	0
24/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	36.31	14.1	2.74	0.05	0
24/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.39	0	36.53	14.1	2.75	0.04	0
24/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	36.72	14.1	2.77	0.11	0
24/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.7	MA	MA
24/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	35.04	14.1	2.74	0.23	0
24/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.34	0	35.42	14.1	2.75	0.22	0
24/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	38.01	14.1	2.37	0.25	0
24/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	30.95	14	2.25	0.33	0
24/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.24	0	30.86	14	2.18	0.15	0
24/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.1	MA	MA
24/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.01	0	40.21	14.26	2.14	0.01	0
24/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.03	0	31.87	14	2.23	0.05	0
24/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.96	0	31.81	14	2.25	0	0
24/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.9	0	31.98	14	2.25	0	0
24/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.06	0	32.08	14	2.23	0	0
24/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.18	MA	MA
24/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	33.78	14	2.2	0	0
24/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	35.14	14	2.21	0	0
24/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	35.61	14	2.2	0	0
24/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	35.43	14	2.19	0	0
24/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	36.59	14	2.53	0	0
25/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.75	MA	MA
25/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	38.94	14.1	2.72	0	0
25/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	38.17	14.03	2.72	0	0
25/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	37.76	14	2.75	0	0
25/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	37.95	14	2.69	0	0
25/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	38.28	14	2.73	0.02	0
25/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.76	MA	MA
25/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	35.23	14.1	2.65	0.02	0
25/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	35.57	14.1	2.71	0.01	0
25/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	37.54	14.08	2.43	0.01	0
25/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.25	0	30.45	14	2.24	0	0
25/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	30.01	14	2.14	0.01	0

Site HRSG12 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	Temp_
25/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.12	MA	MA
25/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	39.79	14.26	2.07	0	0
25/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	31.85	14	2.17	0	0
25/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	32.27	14	2.24	0	0
25/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	31.68	14	2.15	0	0
25/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	31.46	14	2.1	0	0
25/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.17	MA	MA
25/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	30.14	14	2.12	0.04	0
25/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.87	0	31.17	14	2.1	0.04	0
25/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	32.19	14	2.24	0.04	0
25/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.75	0	32.57	14	2.26	0.03	0
25/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.96	0	33.41	14	2.46	0.13	0
26/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.79	MA	MA
26/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.39	0	37.16	14.1	2.72	0.02	0
26/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	36.67	14.1	2.74	0.03	0
26/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	36.18	14.1	2.74	0.03	0
26/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	37.17	14.1	2.81	0.04	0
26/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.76	MA	MA
26/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	37.31	14.1	2.64	0	0
26/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	37.41	14.1	2.73	0	0
26/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	37.33	14.1	2.7	0	0
26/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	37.03	14.1	2.69	0	0
26/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	36.85	14.1	2.66	0	0
26/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.78	MA	MA
26/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	36.17	14.22	2.71	0.4	0
26/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	36.64	14.2	2.67	0.19	0
26/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	36.57	14.2	2.61	0.42	0
26/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	36.86	14.2	2.56	0.37	0
26/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	36.65	14.08	2.11	0.98	0
26/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.03	MA	MA
26/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	32.73	14.1	1.93	0.09	0
26/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	33.14	14.1	1.88	0.04	0
26/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	33.32	14.04	1.94	0.02	0
26/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	33.58	14.05	2.16	0.1	0
26/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	35.17	14.1	2.63	0.02	0
27/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.57	MA	MA
27/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	35.96	14.1	2.66	0	0
27/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	35.91	14.1	2.56	0	0
27/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	35.82	14.1	2.52	0.01	0
27/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	34.93	14.1	2.54	0	0
27/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	35.48	14.1	2.41	0	0
27/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.49	MA	MA
27/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	35.5	14.1	2.67	0	0
27/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	35.78	14.1	2.72	0	0
27/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	37.36	14.08	2.34	0	0
27/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.22	0	31.61	14	2.19	0	0
27/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.15	0	30.87	14	2.17	0	0
27/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.09	MA	MA
27/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	38.23	14.27	2.12	0.5	0
27/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	30.26	14	2.21	0.08	0
27/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	29.59	14	2.15	0.14	0
27/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	29.53	14	2.02	0.22	0
27/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	29.96	14	1.94	0.2	0
27/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.99	MA	MA
27/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	30.69	14	2	0	0
27/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	30.37	14	1.95	0.01	0
27/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	30.57	14	1.9	0.05	0
27/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.88	0	31.14	14	1.96	0.04	0
27/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	31.74	14	2.34	0.02	0
28/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.73	MA	MA
28/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	35.11	14.1	2.68	0.56	0
28/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	34.49	14.1	2.46	0.32	0
28/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	34.24	14.1	2.47	0.46	0
28/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	34.25	14.1	2.42	0.26	0
28/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	34.14	14.1	2.42	0.2	0
28/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.6	MA	MA
28/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	34.43	14.1	2.45	0.07	0
28/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	35.24	14.1	2.64	0.03	0
28/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	36.08	14.06	2.29	0.09	0
28/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	30.46	14	2.22	0.04	0
28/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.15	0	30.29	14	2.15	0.14	0
28/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.13	MA	MA
28/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	38.68	14.25	2.12	0	0
28/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	31.66	14	2.16	0.01	0
28/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	31.4	14	2.17	0	0
28/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	30.76	14	2.15	0	0
28/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.15	MA	MA
28/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	30.21	14	2.19	2.29	0
28/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	31.34	14	2.17	1.94	0
28/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	31.53	14	2.15	2.18	0
28/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	31.51	14	2.13	1.95	0
28/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	32.33	14	2.4	1.81	0
29/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.69	MA	MA
29/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	36.16	14.1	2.7	0	0

Site HRSG12 Monthly: 10/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	_NOx_	_O2_	Particulate	_SO2_	Temp_
29/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	35.75	14.02	2.56	0	0
29/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	35.67	14	2.44	0	0
29/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	35.83	14	2.68	0.01	0
29/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	35.85	14	2.71	0.01	0
29/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.69	MA	MA
29/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	33.73	14.1	2.68	0	0
29/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	34.03	14.1	2.64	0	0
29/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	35.06	14.05	2.26	0	0
29/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.26	0	30.13	14	2.14	0	0
29/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.1	0	29.61	14	2.13	0	0
29/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.99	MA	MA
29/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	41.73	14.26	2.08	0.03	0
29/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	33.41	14	2.14	0	0
29/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	33.71	14	2.17	0	0
29/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	33.05	14	2.2	0	0
29/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	32.78	14	2.04	0	0
29/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.92	MA	MA
29/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	30.38	14	1.88	0.01	0
29/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	31.08	14	1.94	0.02	0
29/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	30.79	14	1.96	0.01	0
29/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	30.84	14	1.95	0.01	0
29/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	32.21	14	2.19	0	0
30/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.46	MA	MA
30/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	31	14.1	2.49	0.01	0
30/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	30.76	14.06	2.57	0.17	0
30/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	30.63	14	2.62	0.45	0
30/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.34	0	31.07	14	2.68	0.22	0
30/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	30.85	14	2.58	0.32	0
30/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.39	MA	MA
30/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	35.27	14.1	2.56	0.92	0
30/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1	0	35	14.1	2.73	0.34	0
30/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.14	0	35.22	13.99	2.33	0.75	0
30/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.06	0	31.44	13.9	2.11	1.08	0
30/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.97	0	31.14	13.9	2.41	0.83	0
30/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.91	MA	MA
30/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	39.53	14.19	2.09	0	0
30/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.29	0	31.88	13.9	2.01	0.02	0
30/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.25	0	31.28	13.9	1.98	0.01	0
30/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.22	0	31.52	13.9	1.99	0	0
30/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	31.53	13.9	1.99	0	0
30/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.96	MA	MA
30/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	27.75	13.9	2.08	0.07	0
30/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	28.33	13.9	2.32	0.03	0
30/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	28.02	13.9	2.23	0.03	0
30/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	28.03	13.9	1.97	0.02	0
30/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	28.4	13.89	2.16	0.01	0
31/10/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.41	MA	MA
31/10/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	32.2	14	2.42	0	0
31/10/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	32.09	14	2.46	0	0
31/10/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	32.14	14	2.46	0	0
31/10/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	32.51	14	2.6	0	0
31/10/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	32.65	14	2.78	0	0
31/10/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.77	MA	MA
31/10/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	31.52	14.1	2.84	0.01	0
31/10/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	31.34	14.1	2.85	0	0
31/10/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.26	0	31.8	13.98	2.45	0	0
31/10/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.14	0	26.74	13.9	2.31	0	0
31/10/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.06	0	25.92	13.9	2.6	0	0
31/10/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.82	MA	MA
31/10/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	34.58	14.17	2.2	0.06	0
31/10/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	27.6	13.9	2.35	0.01	0
31/10/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	27.56	13.9	2.37	0	0
31/10/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	27.43	13.9	2.4	0	0
31/10/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	27.47	13.9	2.42	0	0
31/10/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.3	MA	MA
31/10/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.07	0	26.46	13.9	2.31	0.01	0
31/10/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.08	0	28.33	13.9	2.17	0	0
31/10/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.09	0	28.08	13.9	2.11	0.01	0
31/10/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.48	0	27.64	13.9	2.18	0.27	0
31/10/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.23	0	27.54	13.9	2.29	0	0
		MIN	0.50	0.00	25.92	13.80	1.68	0.00	0.00
		Averg.	1.58	0.00	33.84	13.99	2.32	0.39	0.00
		MAX	2.48	0.00	43.51	14.27	3.78	3.84	0.00

Site HRSG12 Monthly: 11/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate	SO2_	Temp_
1/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.59	MA	MA
1/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	33.84	14	2.56	0	0
1/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	34.06	14	2.57	0.01	0
1/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	34.03	14	2.64	0	0
1/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	33.98	14	2.65	0.02	0
1/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	33.65	14	2.95	0.03	0
1/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.91	MA	MA
1/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	31.57	14	3.06	0	0
1/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	31.33	14	2.84	0	0
1/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.29	0	31.83	14	2.7	0	0
1/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.21	0	32.4	14	2.74	0	0
1/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.24	0	33.3	14	3.1	0	0
1/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	3.07	MA	MA
1/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	29.39	13.95	2.08	0	0
1/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	25.31	13.9	2.09	0	0
1/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	25.79	13.9	2.01	0	0
1/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	26.38	13.9	2.04	0	0
1/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	26.78	13.9	2.09	0	0
1/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.03	MA	MA
1/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.66	0	30.98	14	2.03	0	0
1/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	31.48	14	1.99	0	0
1/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	31.84	14	2.1	0.05	0
1/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	32.8	14.02	1.98	0	0
1/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	15.33	0	51.99	14.35	1.84	0.07	0
2/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.1	MA	MA
2/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	33.58	14	2	0.02	0
2/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.12	0	34.91	14	1.95	0	0
2/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
2/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
3/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.47	0	39.75	14.06	2.04	0.06	0
3/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.05	0	36.26	14	2.15	0.13	0
3/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	35.6	14	2.29	0.08	0
3/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	35.59	14	2.18	0	0
3/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	35.91	14	2.17	0.03	0
3/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.21	MA	MA
3/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	34.19	14	2.3	0.01	0
3/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	34.66	14	2.32	0.06	0
3/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	34.95	14	2.19	0.13	0
3/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	35.16	14	2.03	0.18	0
3/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.75	0	36.64	14	2.61	0.05	0
4/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.74	MA	MA
4/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	39.7	14.1	2.66	0.01	0
4/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	40.06	14.1	2.55	0.05	0
4/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.85	0	40.67	14.1	2.46	0.07	0
4/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.08	0	40.34	14.05	2.45	0.16	0
4/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.95	0	39.77	14	2.53	0.37	0
4/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.5	MA	MA
4/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	38.97	14.02	2.49	0.01	0
4/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	38.7	14	2.35	0	0
4/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	38.65	14	2.49	0	0
4/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	39.31	14	2.6	0	0
4/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	39.81	14	3.44	0	0

Site HRSG12 Monthly: 11/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate	SO2_	Temp_
4/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.83	MA	MA
4/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	40.69	13.96	2.2	0.01	0
4/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	36.66	13.9	2.22	0.01	0
4/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.13	0	37.3	13.9	2.24	0	0
4/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	37.55	13.9	2.24	0	0
4/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	37.3	13.9	2.25	0.02	0
4/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.17	MA	MA
4/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	36.84	14	2.14	0	0
4/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	37.85	14	2.16	0.01	0
4/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	39.3	14	2.23	0	0
4/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	39.17	14	2.38	0.01	0
4/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	40.68	14	2.79	0	0
5/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.72	MA	MA
5/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	43.3	14.1	2.79	0.01	0
5/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	43.71	14.1	2.8	0.01	0
5/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	43.78	14.1	2.81	0	0
5/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	43.57	14.1	2.78	0.06	0
5/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	43.67	14.1	2.8	0	0
5/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.74	MA	MA
5/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	41.49	14.1	2.75	0	0
5/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	41.34	14.1	2.78	0	0
5/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.39	0	41.75	14.1	2.79	0	0
5/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.13	0	41.61	14.1	2.79	0	0
5/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.08	0	42.06	14.1	3.5	0	0
5/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.74	MA	MA
5/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.12	0	42.35	14.04	2.29	0	0
5/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.5	0	37.42	14	2.22	0	0
5/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	36.95	14	2.14	0	0
5/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	37.31	14	2.34	0	0
5/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.29	MA	MA
5/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	37.14	14	2.28	0	0
5/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	36.93	14	2.24	0	0
5/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	37.51	14	2.27	0	0
5/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	38.17	14	2.29	0	0
5/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.9	0	41.27	14	2.78	0.03	0
6/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.78	MA	MA
6/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2	0	40.59	14.06	2.68	0.39	0
6/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.85	0	39.56	14	2.74	0.15	0
6/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	39.23	14	2.59	0.04	0
6/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	39.21	14	2.49	0	0
6/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	39.48	14	2.53	0	0
6/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.85	MA	MA
6/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	42.68	14	2.8	0.06	0
6/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	42.23	14	2.8	0.01	0
6/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	42.86	14	2.79	0.05	0
6/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	43.05	14	2.76	0.02	0
6/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	42.54	14	3.6	0	0
6/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.69	MA	MA
6/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	37.16	13.95	2.14	0	0
6/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	34.46	13.9	2.23	0	0
6/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	34.28	13.9	2.23	0	0
6/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	34.35	13.9	2.19	0	0
6/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.39	0	34.23	13.9	2.05	0	0
6/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.9	MA	MA
6/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	35.25	13.9	1.9	0	0
6/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	35.36	13.9	1.89	0.05	0
6/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	34.8	13.9	1.93	0	0
6/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	34.5	13.9	2.01	0	0
6/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	36.83	13.9	2.54	0	0
7/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.51	MA	MA
7/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	38.64	14	2.52	0	0
7/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.95	0	39.01	14	2.54	0	0
7/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.96	0	38.92	14	2.59	0.01	0
7/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.13	0	38.67	14	2.59	0.01	0
7/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	2.14	0	38.55	14	2.6	0.33	0
7/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.49	MA	MA
7/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	36.45	14	2.62	0.06	0
7/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.97	0	36.25	14	2.51	0.14	0
7/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.91	0	36.97	14	2.47	0.5	0
7/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.88	0	37.75	14	2.43	0.63	0
7/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	38.45	14	3.28	0.46	0
7/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.34	MA	MA
7/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	37.34	13.85	1.95	0	0
7/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	34.29	13.8	1.9	0	0
7/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	34.04	13.8	1.95	0	0
7/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	33.52	13.8	1.96	0	0
7/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	33.75	13.8	1.97	0.01	0
7/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.95	MA	MA
7/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.34	0	31.89	13.9	1.95	0.06	0
7/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.24	0	31.74	13.9	2.4	0	0
7/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.2	0	31.82	13.9	2.35	0.01	0
7/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.14	0	32.57	13.9	2.21	0	0
7/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อางทอง) 1 จำกัด	S0065	1.13	0	36.17	13.9	2.42	0.01	0

Site HRSG12 Monthly: 11/2025										
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
8/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.75	MA	MA
8/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	37.57	14	2.6	0.04	0
8/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	37.54	14	2.71	0.01	0
8/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	37.96	14	2.84	0.09	0
8/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	37.83	14	2.81	0.15	0
8/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	37.68	14	2.82	0.31	0
8/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.74	MA	MA
8/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	35.85	14	2.5	0.01	0
8/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	35.67	14	2.49	0	0
8/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	35.47	14	2.44	0	0
8/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	35.23	14	2.43	0	0
8/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.04	0	34.76	14	3.4	0	0
8/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.45	MA	MA
8/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2	0	34.14	13.92	2.17	0.08	0
8/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.98	0	31.35	13.9	2.14	0.46	0
8/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	30.6	13.9	2.06	0.04	0
8/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	30.24	13.9	2.02	0.05	0
8/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	30.87	13.9	2.04	0.14	0
8/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.03	MA	MA
8/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	35.48	13.9	2.01	0	0
8/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	36.73	13.9	2.15	0	0
8/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	36.96	13.9	2.04	0.08	0
8/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	36.53	13.9	2.17	0.01	0
8/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	38.19	13.98	2.73	0	0
9/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.74	MA	MA
9/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	37.17	14	2.72	0	0
9/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	36.61	14	2.43	0	0
9/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	36.74	14	2.45	0.01	0
9/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	36.87	14	2.45	0	0
9/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.07	0	36.7	14	2.51	0	0
9/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.52	MA	MA
9/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	37.28	14	2.47	0	0
9/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	36.62	14	2.47	0	0
9/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	36.54	14	2.48	0	0
9/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	36.91	14	2.42	0	0
9/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	36.94	14	3.44	0	0
9/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.38	MA	MA
9/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.18	0	37.06	14.1	2.49	0	0
9/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.13	0	36.86	14.1	2.42	0	0
9/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.15	0	38.4	14.1	2.43	0	0
9/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.23	0	39.25	14.1	2.33	0	0
9/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.18	0	38.91	14.05	2.18	0	0
9/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.95	MA	MA
9/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	31.14	13.9	2	0	0
9/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	31.79	13.9	2	0.04	0
9/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	33.43	13.91	2.05	0.21	0
9/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.21	0	37.07	14	2.44	0.22	0
9/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	36.97	14	2.42	0.03	0
10/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.4	MA	MA
10/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.55	0	37.58	14.1	2.37	0	0
10/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	37.06	14.07	2.33	0	0
10/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	36.79	14	2.36	0.04	0
10/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	36.42	14	2.36	0.04	0
10/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.77	0	36.43	14	2.38	0.05	0
10/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.37	MA	MA
10/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	35.83	14	2.44	0	0
10/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	35.7	14	2.44	0	0
10/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	36.44	14	2.33	0	0
10/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	36.6	14	2.28	0	0
10/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	36.5	14	3.45	0	0
10/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.46	MA	MA
10/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	37.23	13.92	2.11	0	0
10/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.15	0	34.25	13.9	2.1	0	0
10/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	34.3	13.9	2.02	0	0
10/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	34.82	13.9	2	0	0
10/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	35.13	13.9	1.97	0	0
10/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.95	MA	MA
10/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	30.64	13.9	2.01	0	0
10/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	32.91	13.9	1.98	0	0
10/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	33.34	13.9	1.95	0	0
10/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.73	0	33.52	13.9	1.89	0	0
10/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.89	0	34.78	13.9	2.27	0	0
11/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.21	MA	MA
11/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.68	0	37.09	14	2.25	0	0
11/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	37.36	14	2.48	0	0
11/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.75	0	37.01	14	2.56	0	0
11/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	36.51	14	2.39	0	0
11/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	36.79	14	2.44	0	0
11/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.43	MA	MA
11/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	37.02	14	2.42	0	0
11/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	37.14	14	2.39	0	0
11/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	37.03	14	2.42	0.01	0
11/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	36.06	14	2.35	0	0
11/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.49	0	37.39	14	3.37	0	0

Site HRSG12 Monthly: 11/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
11/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.25	MA	MA
11/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	38.31	13.97	2.02	0	0
11/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	33.24	13.9	2.01	0	0
11/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	33.4	13.9	2	0	0
11/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	32.78	13.9	1.94	0	0
11/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	33.46	13.9	1.93	0	0
11/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.91	MA	MA
11/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	31.06	14	1.93	0	0
11/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	31.29	14	1.89	0	0
11/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	31.52	14	1.89	0	0
11/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	31.56	14	1.91	0	0
11/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	34.45	14	2.38	0	0
12/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.35	MA	MA
12/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	35.85	14.07	2.39	0	0
12/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	35.32	14	2.39	0	0
12/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	35.41	14	2.42	0	0
12/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	34.91	14	2.41	0	0
12/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.99	0	35.66	14	2.39	0.01	0
12/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.54	MA	MA
12/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.95	0	33.09	14	2.38	0	0
12/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	33.92	14	2.46	0	0
12/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	33.84	14	2.55	0	0
12/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	33.52	14	2.61	0	0
12/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.14	0	33.88	14	3.51	0	0
12/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.45	MA	MA
12/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	37.68	13.96	2.11	0	0
12/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.29	0	32.98	13.9	2.08	0	0
12/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	33.1	13.9	2.03	0	0
12/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.18	0	33.05	13.9	1.99	0	0
12/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	33.14	13.9	1.94	0	0
12/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.87	MA	MA
12/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	32.64	14	1.89	0.04	0
12/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	32.61	14	1.94	0.12	0
12/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.81	0	32.9	14	1.91	0.16	0
12/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.9	0	32.57	14	1.92	0.05	0
12/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.11	0	36.48	14	2.39	0.17	0
13/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.48	MA	MA
13/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	37.14	14.1	2.3	0	0
13/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	37.71	14.1	2.27	0	0
13/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	37.56	14.1	2.35	0	0
13/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.52	0	38.07	14.1	2.44	0	0
13/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	37.71	14.1	2.38	0	0
13/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.91	MA	MA
13/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	36.25	14.1	3.21	0	0
13/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	36.17	14.1	3.2	0	0
13/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	36.29	14.1	2.88	0.02	0
13/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	35.87	14.1	2.95	0	0
13/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	36.63	14.1	3.53	0.09	0
13/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.53	MA	MA
13/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.38	0	35.34	14.04	2.19	0	0
13/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.17	0	32.12	14	2.13	0	0
13/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.23	0	31.28	14	2.2	0	0
13/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.29	0	31.86	14	2.2	0	0
13/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	31.79	14	2.23	0.18	0
13/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.22	MA	MA
13/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	32.6	14	2.18	0.08	0
13/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	33.65	14	2.16	0.02	0
13/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	33.72	14	2.16	0.14	0
13/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	35.2	14.02	2.16	0.02	0
13/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	40.75	14.07	2.4	0	0
14/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.44	0	35.84	14.01	2.35	0	0
14/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.4	0	37.3	14	2.35	0	0
14/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.62	0	38.32	14.01	2.29	0	0
14/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.98	0	38.76	14	2.3	0	0
14/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.23	MA	MA
14/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	42.94	14.1	2.14	0	0
14/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	43.55	14.1	2.11	0	0
14/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	44.01	14.1	2.13	0.17	0
14/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	44.73	14.1	2.12	0	0
14/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	47.76	14.1	2.66	0.01	0

Site HRSG12 Monthly: 11/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
15/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.66	MA	MA
15/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	45.19	14.2	2.63	0	0
15/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	44.04	14.14	2.71	0.01	0
15/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	44.22	14.1	2.74	0.01	0
15/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.07	0	43.73	14.1	2.8	0.25	0
15/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2	0	43.88	14.1	2.6	0.04	0
15/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.75	MA	MA
15/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.3	0	44.61	14.1	2.84	0	0
15/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.26	0	44.5	14.12	2.83	0	0
15/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.2	0	44.75	14.2	2.78	0	0
15/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.11	0	44.86	14.2	2.84	0	0
15/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.02	0	45.62	14.2	3.72	0	0
15/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.66	MA	MA
15/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	45.14	14.16	2.34	0.16	0
15/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	39.33	14.1	2.3	0.13	0
15/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.18	0	38.14	14.1	2.31	0	0
15/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.32	0	39.18	14.1	2.3	0	0
15/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	38.66	14.1	2.27	0.01	0
15/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.27	MA	MA
15/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	40.49	14.1	2.23	0.04	0
15/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.87	0	41.27	14.1	2.11	0.06	0
15/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	41.92	14.1	2.01	0	0
15/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.88	0	42.9	14.09	2.3	0	0
15/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.95	0	45	14.1	2.87	0.02	0
16/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.83	MA	MA
16/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.1	0	42.49	14.2	2.78	0.03	0
16/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.26	0	42.36	14.2	2.79	0.57	0
16/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.23	0	42.7	14.2	2.8	0.42	0
16/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.03	0	42.06	14.2	2.79	0.01	0
16/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.12	0	42.7	14.2	2.83	0.18	0
16/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.8	MA	MA
16/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	43.52	14.2	2.71	0	0
16/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.48	0	43.29	14.2	2.75	0.09	0
16/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	42.82	14.2	2.74	0	0
16/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	42.53	14.2	2.78	0.02	0
16/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.31	0	42.86	14.2	3.72	0	0
16/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.76	MA	MA
16/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.62	0	48.05	14.2	2.81	0	0
16/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	48.17	14.2	2.75	0.02	0
16/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	48.43	14.2	2.8	0.04	0
16/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	48.13	14.2	2.82	0	0
16/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	48.27	14.2	2.81	0.01	0
16/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.8	MA	MA
16/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	48.79	14.1	2.84	0.01	0
16/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	48.04	14.1	2.84	0	0
16/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	46.96	14.1	2.74	0	0
16/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	44.14	14.1	2.72	0	0
16/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.6	0	44.33	14.1	2.72	0	0
17/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.72	MA	MA
17/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.78	0	42.66	14.1	2.68	0.06	0
17/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	42.66	14.1	2.61	0.04	0
17/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	42.96	14.1	2.76	0.01	0
17/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	43.29	14.1	2.8	0	0
17/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.76	0	42.41	14.1	2.76	0	0
17/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.78	MA	MA
17/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.77	0	41.03	14.1	2.76	0	0
17/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.74	0	41	14.1	2.83	0	0
17/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	41.45	14.1	2.85	0	0
17/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	41.47	14.1	2.86	0	0
17/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	42.23	14.1	3.73	0	0
17/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.72	MA	MA
17/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.47	0	39.41	14.02	2.39	0	0
17/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	36.22	14	2.35	0	0
17/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	35.92	14	2.35	0	0
21/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
21/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.63	0	50.03	14.24	2.29	0	0
21/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.87	0	43.55	14.1	2.29	0	0
21/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.93	0	43.48	14.1	2.29	0	0
21/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.92	0	43.18	14.1	2.27	0.01	0
21/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.95	0	42.3	14.04	2.28	0	0
21/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.28	MA	MA
21/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	43.17	14	2.33	0	0
21/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	46.41	14.1	2.26	0	0
21/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.79	0	48.38	14.1	2.24	0	0
21/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.63	0	48.65	14.12	2.23	0	0
21/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 11/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
22/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.68	0	48.53	14.17	2.32	0.03	0
22/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.38	0	45.02	14.1	2.33	0.16	0
22/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.18	0	44.54	14.1	2.33	0.05	0
22/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.53	0	45.67	14.1	2.31	0.68	0
22/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.41	0	45.24	14.04	2.28	0.26	0
22/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.3	MA	MA
22/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	42.93	14	2.21	0	0
22/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.41	0	43.69	14	2.18	0	0
22/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	44.13	14	2.29	0	0
22/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
22/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.15	MA	MA
23/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	41.49	14.1	2.07	0.02	0
23/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.43	0	42.38	14.1	2.01	0	0
23/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
23/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.5	0	43.98	14.16	2.26	0.05	0
24/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.14	0	40.97	14.1	2.15	0.06	0
24/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.01	0	40.45	14.1	2.19	0.02	0
24/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.11	0	40.17	14.02	2.18	0.24	0
24/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.15	0	40.38	14	1.96	0.38	0
24/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.95	MA	MA
24/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	38.92	14	2.08	0	0
24/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	39.49	14	2.23	0.13	0
24/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.75	0	40.05	14	2.23	0.06	0
24/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
24/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.49	0	43.98	14.16	2.31	0	0
25/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	41.03	14.1	2.32	0	0

Site HRSG12 Monthly: 11/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate_	SO2_	Temp_
25/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.67	0	40.63	14.1	2.33	0	0
25/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.58	0	40.65	14.09	2.3	0	0
25/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.02	0	41.21	14.03	2.3	0	0
25/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.28	MA	MA
25/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.46	0	44.74	14	2.27	0	0
25/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.69	0	46.81	14.07	2.27	0	0
25/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	49.13	14.1	2.28	0	0
25/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
25/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.16	0	47.65	14.07	2.28	0.01	0
26/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.65	0	45.07	14	2.3	0	0
26/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	44.45	14	2.28	0	0
26/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	45.05	14	2.27	0	0
26/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	46.19	14.03	2.25	0	0
26/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.24	MA	MA
26/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.72	0	46.21	14.06	2.23	0.02	0
26/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.97	0	49.02	14.1	2.21	0.05	0
26/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.09	0	50.14	14.1	2.09	0.18	0
26/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.96	0	49.78	14.17	2.34	0	0
27/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	45.58	14.1	2.36	0	0
27/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.54	0	44.99	14.1	2.37	0	0
27/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.28	0	45	14.1	2.35	0	0
27/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	46.93	14.1	2.28	0	0
27/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.3	MA	MA
27/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.9	0	50.45	14.1	2.26	0	0
27/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.05	0	52.26	14.1	2.26	0.03	0
27/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.33	0	53.44	14.1	2.26	0.31	0
27/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.9	0	53.59	14.17	2.27	0	0
28/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.32	0	50.93	14.1	2.31	0	0
28/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.11	0	50.41	14.1	2.32	0	0
28/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.1	0	50.92	14.1	2.28	0.01	0
28/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.46	0	51.61	14.1	2.29	0.01	0
28/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.25	MA	MA
28/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	49.43	14.1	2.2	0.01	0
28/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.24	0	51.88	14.1	2.26	0.07	0
28/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.52	0	52.64	14.1	2.25	0.51	0
28/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.56	0	52.86	14.12	2.21	0.77	0
28/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 11/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate_	SO2_	Temp_
29/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.17	0	50.33	14.18	2.16	0	0
29/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.53	0	44.97	14.1	2.16	0	0
29/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.33	0	44.17	14.1	2.09	0	0
29/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.26	0	44	14.1	2.03	0	0
29/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	44.29	14.1	1.98	0	0
29/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.96	MA	MA
29/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.08	0	46.88	14	1.94	0	0
29/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.07	0	47.88	14	1.93	0.04	0
29/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.19	0	48.74	14	1.95	0.12	0
29/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.32	0	49.98	14.02	2.13	0.12	0
29/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.98	MA	MA
30/11/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.59	0	42.6	14	2.01	0.17	0
30/11/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.7	0	44.15	14	2	0.18	0
30/11/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/11/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

MIN	0.40	0.00	25.31	13.80	1.84	0.00	0.00	
Averg.	1.69	0.00	39.17	14.03	2.40	0.04	0.00	
MAX	15.33	0.00	53.59	14.35	3.73	0.77	0.00	

Site HRSG12 Monthly: 12/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
1/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
1/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
4/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.79	0	34.34	14	2.27	0	0
4/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.27	MA	MA
4/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.39	0	41.45	14.02	2.24	0.96	0
4/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.57	0	42.2	14	2.21	1.31	0
4/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.01	0	43.49	14	2.22	2.39	0
5/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.01	0	42.21	14.1	2.25	0.57	0
5/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
5/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
6/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.53	0	45.65	14	2.04	3.16	0
6/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	3.19	0	46.75	14.03	1.98	3.01	0
6/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.21	MA	MA
7/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	41.6	14.01	2.21	0.47	0
7/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.33	0	42.94	14	2.2	1.13	0
7/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
7/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 12/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO	Flow	NOx	O2	Particulate	SO2	Temp
8/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
8/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.13	0	45.3	14.11	2.37	0	0
8/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.87	0	37.61	14	2.31	0	0
8/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.64	0	36.77	14	2.31	0	0
8/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.01	0	37.68	14	2.29	0	0
8/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	39.12	14	2.23	0	0
8/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.23	MA	MA
8/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.13	0	44.22	14.07	2.29	0.64	0
8/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.26	0	46.65	14.1	2.26	0.88	0
8/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.37	0	47.53	14.1	2.28	1.04	0
8/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.48	0	48.89	14.12	2.2	1.28	0
8/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
9/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.18	0	41.44	14.15	2.35	0	0
9/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.14	0	36.47	14.1	2.31	0	0
9/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.04	0	36.82	14.1	2.31	0	0
9/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.05	0	36.64	14.1	2.27	0	0
9/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.44	0	38.65	14.1	2.25	0	0
9/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.24	MA	MA
9/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.1	0	44.54	14.1	2.31	0.63	0
9/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.55	0	47.72	14.1	2.29	1.51	0
9/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.91	0	49.69	14.1	2.28	1.92	0
9/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.98	0	51.61	14.12	2.23	2.43	0
9/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
10/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.21	0	52.38	14.4	2.48	0	0
10/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.93	0	43.49	14.1	2.84	0	0
10/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.49	0	36.88	14.1	2.35	0	0
10/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.63	0	36.24	14.1	2.3	0	0
10/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.02	0	36.05	14.1	2.25	0	0
10/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.19	MA	MA
10/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.82	0	40.82	14	2.12	0.04	0
10/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.03	0	44.14	14	2.04	0.3	0
10/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.16	0	45.22	14	2.19	0.53	0
10/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.29	0	45.77	14	2.25	0.79	0
10/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.49	0	46.91	14.09	2.6	0.95	0
11/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.76	MA	MA
11/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.9	0	45.22	14.2	2.73	0	0
11/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.88	0	45.53	14.2	2.79	0	0
11/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.97	0	46.31	14.2	2.78	0	0
11/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.84	0	45.32	14.11	2.81	0	0
11/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.71	0	45.08	14.1	2.81	0	0
11/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.81	MA	MA
11/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.05	0	41.24	14.11	2.82	0	0
11/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.05	0	41.17	14.1	2.8	0	0
11/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.37	0	42.39	14.1	2.83	0	0
11/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.51	0	42.43	14.1	2.97	0	0
11/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.8	0	43.54	14.1	3.8	0.21	0
11/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.7	MA	MA
11/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.56	0	39.01	13.94	2.12	0	0
11/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.57	0	37.59	13.9	2.07	0	0
11/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.35	0	37.12	13.9	2.07	0	0
11/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.2	0	36.51	13.9	2.06	0	0
11/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.27	0	36.58	13.9	2.07	0	0
11/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.08	MA	MA
11/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	40.19	14	2.12	0.01	0
11/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.03	0	43.66	14	2.13	0.36	0
11/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.06	0	44.02	14	2.1	0.31	0

Site HRSG12 Monthly: 12/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp__
11/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
11/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.2	0	38.9	13.97	2.19	0.03	0
12/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.45	0	36.06	13.9	2.13	0	0
12/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.36	0	35.81	13.9	2.13	0	0
12/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.4	0	35.68	13.9	2.04	0	0
12/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.42	0	36.07	13.9	2.02	0	0
12/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.03	MA	MA
12/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.95	0	44.02	14	2.05	0.1	0
12/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.04	0	45.79	14	2.05	0.27	0
12/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.88	0	45.56	14	2.07	0	0
12/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
12/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
13/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.09	0	38.48	14.07	2.24	0.04	0
13/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.68	0	31.74	14	2.24	0	0
13/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.16	0	30.74	14	2.16	0	0
13/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.34	0	31.59	14	2.08	0	0
13/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.86	0	33.54	14	2	0	0
13/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.99	MA	MA
13/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.09	0	40.43	14	2	0.67	0
13/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.3	0	42.36	14	2.07	1.35	0
13/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.38	0	43.24	14	2.05	1.36	0
13/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	6.14	0	52.87	14.41	1.89	0	0
14/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.09	MA	MA
14/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.77	0	38.57	14.1	2.14	0.22	0
14/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.98	0	40.73	14.1	2.04	0.46	0
14/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
14/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 12/2025

Date_time	Factory_name	meas_code	_CO_	_Flow_	_NOx_	_O2_	_Particulate_	_SO2_	_Temp__
15/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
15/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
15/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
15/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	36.09	14.1	1.81	0	0
15/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.39	0	45.6	14.1	1.68	0	0
15/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.65	MA	MA
15/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
15/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
16/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.06	0	57.51	14.1	2.04	0	0
16/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.51	0	55.46	14.1	2.02	0	0
16/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.17	0	53.75	14.1	2.03	0	0
16/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	52.99	14.1	3.1	0	0
16/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.12	MA	MA
16/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.58	0	54.51	14.14	2.04	0	0
26/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.64	0	43.97	14.13	2.08	0	0
26/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.49	0	38	14.1	2.12	0	0
26/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	36.35	14.1	2.11	0	0
26/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0	0	36.39	14.1	2.08	0	0
26/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	0.35	0	38.17	14.1	1.97	0	0
26/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.92	MA	MA
26/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.93	0	43.23	14	2.07	0.21	0
26/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.16	0	45.02	14	2.08	0.75	0
26/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.35	0	45.93	14	2.06	1.2	0
26/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
26/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	2.06	MA	MA
27/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.83	0	44.19	14.1	2.03	0.4	0
27/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	2.12	0	45.64	14.1	1.96	1.14	0
27/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
27/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.74	MA	MA
28/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.61	0	42.42	14.1	1.84	0.21	0
28/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.88	0	43.72	14.1	1.81	0.86	0
28/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
28/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN

Site HRSG12 Monthly: 12/2025									
Date_time	Factory_name	meas_code	CO_	Flow_	NOx_	O2_	Particulate_	SO2_	Temp_
29/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.81	MA	MA
29/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.96	0	42.39	14	1.8	0.01	0
29/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.88	0	43.62	14	1.83	0.18	0
29/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
29/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	MA	MA	MA	MA	1.66	MA	MA
30/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.87	0	40.48	14	1.67	0.35	0
30/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	1.91	0	41.66	14	1.72	0.64	0
30/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
30/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 0:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 1:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 2:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 3:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 4:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 5:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 6:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 7:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 8:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 9:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 10:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 11:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 12:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 13:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 14:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 15:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 16:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 17:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 18:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 19:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 20:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 21:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 22:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
31/12/2025 23:00	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด	S0065	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN	SHTDWN
		MIN	0.00	0.00	30.74	13.90	1.65	0.00	0.00
		Averg.	1.65	0.00	42.25	14.05	2.21	0.38	0.00
		MAX	6.14	0.00	57.51	14.41	3.80	3.16	0.00

ภาคผนวก ค.2

ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของ CEMS (Audit CEMS) ประจำปี พ.ศ.2568

Relative Accuracy Determination for CEMS B. Grimm Power (Angthong) 1 Co., Ltd. (BPAT1) : HRSG 11

DATE March 19,2025

Run No.	Time		O_2			NOx			SO_2			CO		
	Start	End	%			ppm@7% O_2			ppm@7% O_2			ppm@7% O_2		
			RM	CEMS	Diff(d_i)	RM	CEMS	Diff(d_i)	RM	CEMS	Diff(d_i)	RM	CEMS	Diff(d_i)
1	12:10 PM	12:30 PM	14.40	14.83	-0.43	45.29	50.65	-5.36	0.71	0.09	0.61	0.86	1.17	-0.31
2	12:31 PM	12:51 PM	14.52	15.02	-0.50	45.73	52.74	-7.01	0.81	0.09	0.71	0.52	1.09	-0.56
3	12:52 PM	1:12 PM	14.65	15.02	-0.37	46.55	53.35	-6.81	0.98	0.09	0.88	0.49	1.13	-0.65
4	1:13 PM	1:33 PM	14.42	14.54	-0.12	39.04	41.96	-2.92	0.94	0.09	0.86	0.86	1.49	-0.63
5	1:50 PM	2:10 PM	13.98	14.32	-0.34	30.97	32.91	-1.94	0.88	0.08	0.80	0.86	1.50	-0.64
6	2:11 PM	2:31 PM	13.99	14.32	-0.33	31.72	33.46	-1.74	0.91	0.08	0.82	0.89	1.48	-0.59
7	2:32 PM	2:52 PM	13.99	14.32	-0.33	31.84	33.55	-1.70	0.91	0.08	0.82	0.84	1.46	-0.61
8	2:53 PM	3:13 PM	13.98	14.32	-0.34	31.42	33.12	-1.71	0.90	0.08	0.82	0.88	1.46	-0.57
9	3:30 PM	3:50 PM	13.97	14.32	-0.35	30.77	32.64	-1.87	0.90	0.11	0.80	0.80	1.52	-0.72
10	3:51 PM	4:11 PM	13.97	14.31	-0.34	30.87	33.01	-2.14	0.70	0.11	0.60	0.92	1.62	-0.70
11	4:12 PM	4:32 PM	13.98	14.31	-0.33	31.23	33.33	-2.09	0.72	0.11	0.62	0.98	1.54	-0.56
12	4:33 PM	4:53 PM	13.99	14.31	-0.32	31.22	33.41	-2.19	0.72	0.11	0.62	0.99	1.50	-0.51
Average			14.15	14.50	-0.34	35.55	38.68	-3.12	0.84	0.09	0.75	0.82	1.41	-0.59
Confidence Coefficient			-			1.2926			0.0682			0.0667		
Relative Accuracy			0.34			12.42			8.15			0.09		
Performance Specification : RA			1%			20%**			10%***			5%***		

* Instrumental RM and CEMS data are on a consistant basis, that is, dry and actual oxygen.

** 20 % of RM value for NOx

*** 10% of Emission Standard value 10 ppmvd@7%O2 for SO2

**** 5% of Emission Standard value 690 ppmvd@7%O2 for CO

Relative Accuracy Determination for CEMS B. Grimm Power (Angthong) 1 Co., Ltd. (BPAT1) : HRSG 12

DATE **March 19,2025**

Run No.	Time		O_2			NOx			SO_2			CO		
	Start	End	%			ppm@7% O_2			ppm@7% O_2			ppm@7% O_2		
			RM	CEMS	Diff(d_i)	RM	CEMS	Diff(d_i)	RM	CEMS	Diff(d_i)	RM	CEMS	Diff(d_i)
1	12:10 PM	12:30 PM	14.71	14.42	0.29	52.43	47.53	4.90	0.88	1.37	-0.50	0.58	2.12	-1.54
2	12:31 PM	12:51 PM	14.85	15.04	-0.19	53.97	56.26	-2.30	0.85	0.14	0.71	0.16	1.40	-1.24
3	12:52 PM	1:12 PM	14.86	15.01	-0.15	54.22	56.17	-1.95	0.78	0.00	0.78	0.02	1.16	-1.13
4	1:13 PM	1:33 PM	14.42	14.53	-0.11	45.65	44.82	0.83	0.71	0.00	0.71	0.41	1.13	-0.73
5	1:50 PM	2:10 PM	14.25	14.31	-0.06	39.61	37.12	2.49	0.50	0.00	0.50	0.61	0.76	-0.15
6	2:11 PM	2:31 PM	14.24	14.31	-0.07	39.40	37.23	2.18	0.35	0.00	0.35	0.65	0.82	-0.18
7	2:32 PM	2:52 PM	14.24	14.31	-0.07	39.32	37.76	1.57	0.21	0.00	0.21	0.71	0.99	-0.28
8	2:53 PM	3:13 PM	14.24	14.31	-0.07	38.86	37.06	1.80	0.13	0.00	0.13	0.71	0.89	-0.18
9	3:30 PM	3:50 PM	14.25	14.31	-0.06	39.11	37.10	2.01	-0.04	0.00	-0.04	0.82	0.55	0.27
10	3:51 PM	4:11 PM	14.23	14.31	-0.08	38.80	38.79	0.01	-0.08	0.00	-0.08	1.25	0.78	0.47
11	4:12 PM	4:32 PM	14.22	14.31	-0.09	38.68	37.97	0.72	-0.04	0.00	-0.04	1.44	0.76	0.68
12	4:33 PM	4:53 PM	14.21	14.31	-0.10	38.81	38.16	0.66	0.04	0.00	0.04	1.45	0.93	0.53
Average			14.39	14.46	-0.06	43.24	42.16	1.08	0.36	0.13	0.23	0.73	1.02	-0.29
Confidence Coefficient			-			1.2334			0.2478			0.4652		
Relative Accuracy			0.06			5.34			4.78			0.11		
Performance Specification : RA			1%			20%**			10%***			5%***		

* Instrumental RM and CEMS data are on a consistant basis, that is, dry and actual oxygen.

** 20 % of RM value for NOx

*** 10% of Emission Standard value 10 ppmvd@7%O2 for SO2

**** 5% of Emission Standard value 690 ppmvd@7%O2 for CO

ภาคผนวก ค.3

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบตรวจวัดน้ำทิ้งแบบัตโนมัติ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568

Date	BPAT1 - Wastewater quality			
	pH Value	Conductivity; us/cm	TDS; ppm	Temperature; oC
3/1/2025	7.86	3,360	2,419	24.2
6/1/2025	7.72	3,240	2,332	24.7
8/1/2025	7.72	3,240	2,332	24.7
10/1/2025	7.81	3,110	2,239	24.4
13/1/2025	8.42	3,030	2,181	22.1
15/1/2025	7.70	2,970	2,138	23.2
17/1/2025	7.67	2,750	1,980	24.8
20/1/2025	7.96	2,770	1,994	27.7
22/1/2025	8.15	3,160	2,275	26.1
24/1/2025	8.22	3,210	2,311	28.9
27/1/2025	8.11	3,340	2,404	25.3
29/1/2025	8.11	3,340	2,404	25.3
31/1/2025	8.11	3,340	2,404	25.3
3/2/2025	8.23	3,490	2,416	26.4
5/2/2025	7.47	3,370	2,333	28.2
7/2/2025	7.79	3,530	2,443	27.9
10/2/2025	7.76	3,570	2,471	26.7
13/2/2025	8.43	3,670	2,540	27.4
14/2/2025	8.10	3,650	2,527	26.1
17/2/2025	7.58	3,950	2,734	29.0
19/2/2025	7.90	3,730	2,573	29.9
21/2/2025	7.89	3,490	2,416	27.1
24/2/2025	8.20	3,510	2,430	25.9
26/2/2025	7.85	3,550	2,457	28.5
28/2/2025	7.85	3,550	2,457	28.5
3/3/2025	8.11	3,790	2,715	30.8
5/3/2025	8.03	3,740	2,679	29.0
7/3/2025	8.02	3,520	2,521	31.0
10/3/2025	8.18	3,440	2,464	30.5
12/3/2025	7.78	3,610	2,586	31.2
14/3/2025	7.82	3,580	2,564	30.8
17/3/2025	8.57	3,430	2,457	26.4
19/3/2025	7.56	3,430	2,457	27.3
21/3/2025	8.15	3,440	2,464	25.2
24/3/2025	8.43	3,330	2,385	27.1
26/3/2025	8.74	3,230	2,314	27.5
31/3/2025	8.74	3,230	2,314	27.5
2/4/2025	7.94	3,250	2,328	31.1
4/4/2025	8.13	3,240	2,321	26.2
9/4/2025	8.08	3,260	2,335	30.4
11/4/2025	8.02	3,590	2,572	30.0
16/4/2025	8.31	3,850	2,758	29.1

Date	BPAT1 - Wastewater quality			
	pH Value	Conductivity; us/cm	TDS; ppm	Temperature; oC
18/4/2025	8.45	3,920	2,808	31.1
21/4/2025	8.23	3,900	2,794	31.1
23/4/2025	8.30	3,910	2,801	28.1
25/4/2025	8.16	3,940	2,822	29.2
28/4/2025	7.55	3,810	2,729	28.8
30/4/2025	7.69	3,890	2,786	29.3
2/5/2025	8.05	3,910	2,801	29.6
7/5/2025	8.11	3,900	2,794	29.2
9/5/2025	8.23	3,860	2,765	27.2
14/5/2025	8.10	4,100	2,937	30.5
19/5/2025	8.04	4,650	3,331	30.1
21/5/2025	8.16	4,200	3,008	29.8
23/5/2025	8.16	4,200	3,008	29.8
26/5/2025	8.03	4,370	3,130	27.5
28/5/2025	8.05	4,400	3,152	28.0
6/6/2025	8.57	3,970	2,844	31.4
9/6/2025	8.53	3,960	3,006	30.4
11/6/2025	8.57	3,530	2,680	31.1
13/6/2025	7.83	3,410	2,589	29.2
16/6/2025	7.85	3,710	2,816	29.7
18/6/2025	7.81	3,870	2,938	28.2
20/6/2025	7.84	3,770	2,862	27.2
23/6/2025	7.95	3,660	2,778	29.1
25/6/2025	8.23	3,640	2,763	30.6
27/6/2025	8.20	3,644	2,766	30.5
30/6/2025	7.44	3,550	2,695	28.4
2/7/2025	8.27	3,720	2,824	29.0
4/7/2025	8.73	3,730	2,831	29.4
7/7/2025	8.80	3,760	2,854	27.1
9/7/2025	8.81	3,870	2,938	27.4
11/7/2025	7.32	4,080	2,942	29.5
14/7/2025	8.85	4,024	2,902	28.3
16/7/2025	8.78	4,160	2,998	27.5
18/7/2025	8.59	3,780	2,726	26.4
21/7/2025	8.24	3,670	2,646	27.5
23/7/2025	7.25	3,570	2,574	26.8
25/7/2025	7.42	3,840	2,769	28.3
30/7/2025	8.07	3,330	2,401	27.5
1/8/2025	8.34	3,310	2,387	29.1
4/8/2025	8.49	3,110	2,243	30.8
7/8/2025	8.65	2,880	2,077	28.9
29/8/2025	8.70	1,990	1,435	26.8

Date	BPAT1 - Wastewater quality			
	pH Value	Conductivity; us/cm	TDS; ppm	Temperature; oC
1/9/2025	8.75	2,340	1,675	29.1
3/9/2025	8.80	2,640	1,890	29.1
5/9/2025	8.74	2,720	1,948	28.0
8/9/2025	8.25	3,110	2,227	26.7
10/9/2025	8.71	3,300	2,363	27.2
12/9/2025	8.80	3,280	2,348	28.6
15/9/2025	8.63	3,470	2,485	27.7
17/9/2025	8.66	3,600	2,578	29.0
19/9/2025	8.79	3,640	2,606	29.4
22/9/2025	8.55	3,730	2,671	28.3
24/9/2025	8.38	3,820	2,735	29.0
26/9/2025	8.39	3,880	2,778	29.0
29/9/2025	8.18	4,598	3,292	27.3
1/10/2025	8.53	3,650	2,613	29.1
3/10/2025	8.68	3,610	2,585	27.7
6/10/2025	8.55	3,630	2,599	30.3
8/10/2025	8.29	3,440	2,463	29.9
10/10/2025	8.77	3,460	2,491	29.6
15/10/2025	8.14	3,820	2,750	29.3
17/10/2025	8.54	3,840	2,764	28.3
20/10/2025	8.62	3,860	2,779	28.3
22/10/2025	8.70	3,880	2,793	29.1
24/10/2025	8.78	3,530	2,541	26.6
29/10/2025	8.80	3,780	2,721	27.9
31/10/2025	8.78	3,910	2,815	29.1
3/11/2025	8.72	3,780	2,721	26.9
5/11/2025	8.43	3,870	2,786	24.1
7/11/2025	8.04	3,770	2,714	28.7
11/11/2025	8.29	3,660	2,645	29.0
12/11/2025	8.44	3,850	2,782	30.4
19/11/2025	8.11	3,750	2,710	25.2
21/11/2025	8.52	3,840	2,775	23.4
24/11/2025	7.77	3,790	2,739	21.4
26/11/2025	8.04	3,800	2,836	23.4
28/11/2025	8.76	3,840	2,775	21.9
1/12/2025	8.75	3,700	2,664	24.4
3/12/2025	8.14	3,800	2,723	26.7
8/12/2025	8.71	3,800	2,723	25.8
10/12/2025	7.15	3,450	2,472	25.0
12/12/2025	7.92	3,800	2,723	23.7
15/12/2025	7.71	3,630	2,601	24.7
17/12/2025	8.04	3,560	2,551	27.8

Date	BPAT1 - Wastewater quality			
	pH Value	Conductivity; us/cm	TDS; ppm	Temperature; oC
19/12/2025	8.39	3,360	2,408	25.7
22/12/2025	8.71	3,380	2,422	27.3
24/12/2025	8.28	3,250	2,329	26.7
26/12/2025	8.44	3,244	2,287	25.4
29/12/2025	8.50	3,310	2,334	25.0
30/12/2025	8.37	3,305	2,330	26.1

ภาคผนวก ค.4

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นต่อโครงการ ประจำปี พ.ศ.2568

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

1. บทนำ

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ซึ่งได้กำหนดให้มี "การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชนพื้นที่โดยรอบโครงการฯ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน เป็นต้น รวมทั้งสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึงสำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล โดยให้ดำเนินการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ สำรวจปีละ 1 ครั้ง" และนำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ได้แก่ การประกอบอาชีพ สุขภาพอนามัย ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งปัญหาสภาพแวดล้อม และปัญหาผลกระทบด้านต่างๆ ในปัจจุบันของชุมชนรอบโครงการฯ

(2) เพื่อสำรวจข้อห่วงกังวลจากการดำเนินการของโครงการฯ ในภาพรวม

(3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ

(4) เพื่อสำรวจการรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ

3. พื้นที่ศึกษา

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ได้กำหนดพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ (ดังแสดงในรูปที่ 3-1) ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(1) อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

- เทศบาลตำบลไชโย ประกอบด้วย ตำบลไชโย ตำบลหลักฟ้า ตำบลชะไว ตำบลตรีณรงค์ ตำบลจระเข้ร้อง
- เทศบาลตำบลเกษไชโย ประกอบด้วย ตำบลไชโย
- องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประกอบด้วย ตำบลราชสถิต
- องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ประกอบด้วย ตำบลเทวราช

(2) อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

- องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ประกอบด้วย ตำบลบางระกำ
- องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า ประกอบด้วย ตำบลบางเจ้าฉ่า
- องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ประกอบด้วย ตำบลอินทประมูล

(3) อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

- องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ประกอบด้วย ตำบลพระงาม
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ประกอบด้วย ตำบลบ้านหม้อ

(4) อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก ประกอบด้วย ตำบลบ้านเบิก

4. กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจความคิดเห็น

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นฯ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อ่อนไหว สถานประกอบการข้างเคียง ผู้นำชุมชน และหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ.2568 รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่ทำการสำรวจความคิดเห็น มีดังนี้



ที่มา : คัดลอกจากข้อมูลแผนที่ Google, Digital Globe, 2025 คัดแปลงโดยบริษัท ซีคอท จำกัด, พ.ศ.2568

รูปที่ 3-1 พื้นที่ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ

(1) หน่วยงานราชการ

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานราชการ ดำเนินการโดยการใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแบบเจาะจง (Purposive Selection) ครอบคลุมหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานกำกับดูแล ด้านสาธารณสุข และหน่วยงานด้านการปกครอง จำนวน 1 ตัวอย่าง/หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 ตัวอย่าง ได้แก่

- สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
- ที่ว่าการอำเภอไชโย
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย
- สถานีตำรวจภูธรไชโย
- เทศบาลตำบลไชโย
- เทศบาลตำบลเกษไชโย
- องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
- องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
- องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
- องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า
- องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
- องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแบิก

(2) พื้นที่อ่อนไหว

การสำรวจความคิดเห็นจากผู้แทนในพื้นที่อ่อนไหว ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้แทนพื้นที่อ่อนไหวแบบเจาะจง (Purposive Selection) ประกอบด้วย สถานบริการด้านสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน จำนวน 1 ตัวอย่าง/หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 31 ตัวอย่าง ได้แก่

สถานบริการด้านสาธารณสุข

- โรงพยาบาลไชโย
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะไว
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักฟ้า
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยภูมิ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรีณรงค์

สถาบันการศึกษา

- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
- โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
- โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม
- โรงเรียนวัดบ้านป่า
- โรงเรียนวัดละมุด (ละมุดวิทยาการ)
- โรงเรียนราชสถิตย์วิทยาคม
- โรงเรียนวัดวงษ์ภาศนาราม
- โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)
- โรงเรียนวัดกำแพง
- โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ
- โรงเรียนวัดมหานาม

ศาสนสถาน

- วัดบ้านป่า

- วัดสกุณาราม (วัดนก)
- วัดละมุดสุทธิยาราม (วัดละมุด)
- วัดคอนกระต่ายทอง
- วัดวงษ์ภาศนาราม
- วัดมะขาม
- วัดกำแพง
- วัดปทุมคงคาราม
- วัดสระเกษ
- วัดทองครุ
- วัดมหานาม
- วัดไชยภูมิ
- มัสยิดนูรุ้ร์อัลเราะฮ์มีม
- มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี

(3) สถานประกอบการข้างเคียง

การสำรวจความคิดเห็นจากสถานประกอบการข้างเคียง ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้แทนสถานประกอบการแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 1 ตัวอย่าง/บริษัท รวมทั้งสิ้น 2 ตัวอย่าง ได้แก่

- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2-3 จำกัด
- บริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

(4) ผู้นำในท้องถิ่น

การสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้นำในท้องถิ่น ในรัศมีพื้นที่ 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Selection) กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้นำในท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เป็นต้น ในเขตเทศบาลตำบลไชโย เทศบาลตำบลเกษไชโย องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอไชโย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีจำนวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 66 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 4-1

(5) หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน

การสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือน ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการฯ ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ และเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบระบบ (Systematic Random Sampling) ในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 66 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลไชโย เทศบาลตำบลเกษไชโย องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอไชโย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดังแสดงในตารางที่ 4-1

(5.1) การกำหนดจำนวนตัวอย่างครัวเรือนที่ใช้ในการศึกษา คำนวณโดยใช้สมการของ Taro Yamane, (1973 : 725, Statistics : An Introductory Analysis 3rd ed. Tokyo : Harper International Edition) ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของประชากรการสำรวจ ดังนี้

จากสูตร $n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$

โดยที่ n = ขนาดตัวอย่าง (ครัวเรือน)

N = ขนาดประชากรทั้งหมด

e = ค่าสัมประสิทธิ์ความคลาดเคลื่อน 0.05

การคำนวณขนาดตัวอย่าง (10,041 ครัวเรือน)

ดังนั้น $n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$

$n = \frac{10,041}{(1+10,041(0.05^2))}$

n = 384.7 (ประมาณ 385 ตัวอย่าง)

(5.2) วิธีการให้น้ำหนักหรือสัดส่วนของจำนวนตัวอย่าง บริษัทที่ปรึกษาได้ให้ความสำคัญพื้นที่ใกล้โครงการ (รัศมี 0-3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ) เนื่องจากมีโอกาสได้รับผลกระทบจาก

โครงการฯมากกว่า โดยดำเนินการสำรวจ ร้อยละ 60 ของขนาดตัวอย่างที่ต้องการ และกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ใกล้โครงการฯ (รัศมี 3-5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ) ดำเนินการสำรวจร้อยละ 40 ของจำนวนตัวอย่างที่ต้องการ ดังนั้น จำนวนตัวอย่างที่จะทำการสำรวจ ภายหลังให้น้ำหนักตามความสำคัญของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นดังนี้

- ชุมชนใกล้พื้นที่โครงการฯ (รัศมี 0-3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ) ดำเนินการสำรวจ ร้อยละ 60 ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด

$$\text{Percentage} = \frac{n}{N} \times 100$$

เมื่อ Percentage = ร้อยละ

n = ข้อมูลที่สนใจ

N = จำนวนตัวอย่างทั้งหมด

การคำนวณขนาดตัวอย่าง (จำนวน 385 ตัวอย่าง)

ร้อยละ 60 $= \frac{n_{0-3km.}}{385} \times 100$

$N_{0-3\ กม.}$ = 231.0 (231 ตัวอย่าง)

จากการคำนวณโดยอาศัยสูตรข้างต้น ขนาดตัวอย่างชุมชนใกล้พื้นที่โครงการในรัศมี 0-3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ จำนวนครัวเรือนที่ต้องสำรวจ 231 ตัวอย่าง (ร้อยละ 60 ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด)

- ชุมชนไกลพื้นที่โครงการ (รัศมี 3-5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ) ดำเนินการสำรวจร้อยละ 40 ของจำนวนตัวอย่างที่ต้องการ

$$\text{Percentage} = \frac{n}{N} \times 100$$

เมื่อ Percentage = ร้อยละ

n = ข้อมูลที่สนใจ

N = จำนวนตัวอย่างทั้งหมด

การคำนวณขนาดตัวอย่าง (จำนวน 385 ตัวอย่าง)

ร้อยละ 40 $= \frac{n_{3-5km}}{385} \times 100$

$N_{3-5\ กม.}$ = 154.0 (154 ตัวอย่าง)

จากการคำนวณโดยอาศัยสูตรข้างต้น ขนาดตัวอย่างชุมชนไกลพื้นที่โครงการฯ

ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ จำนวนครัวเรือนที่ต้องสำรวจ 154 ตัวอย่าง (ร้อยละ 40 ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด)

บริษัทที่ปรึกษา ได้กระจายจำนวนตัวอย่างตามสัดส่วนของครัวเรือนในแต่ละชุมชน เพื่อให้การกระจายตัวของตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนในการศึกษา เป็นตัวแทนของประชากรในพื้นที่อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงมีจำนวนตัวอย่างที่จะดำเนินการสำรวจ รวม 421 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 4-1

แผนที่แสดงตำแหน่งการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือนที่ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ดังแสดงในรูปที่ 4-1 สำหรับภาพบรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ดังแสดงในรูปที่ 4-2

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นโดยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ จากนั้นนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายผลในรูปร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean : $\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ส่วนข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิดจะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาจำแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาและนำเสนอในลักษณะการบรรยาย และแปลความหมาย

5.1 การแปลผลโดยใช้ค่าร้อยละ

การแปลผลโดยใช้ค่าร้อยละ วิธีการโดยหาความถี่ (จำนวน) ในแต่ละคำตอบแล้วแปลความถี่ให้อยู่ในรูปร้อยละ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นแบบสอบถามปลายปิด มีรายละเอียดดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ศาสนา การศึกษา สภาพสมรส สถานภาพในครัวเรือน และการเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร

(2) ข้อมูลด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ด้านสังคม ได้แก่ ลักษณะครัวเรือนจำนวนสมาชิกในครัวเรือน และการตั้งถิ่นฐาน เป็นต้น ด้านเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ และความพอเพียงของรายได้ เป็นต้น สภาวะทางสุขภาพ การบริการทางด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค เช่น แหล่งน้ำดื่ม การใช้น้ำ การกำจัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะของครัวเรือน เป็นต้น สภาพแวดล้อมปัจจุบันในชุมชน ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผลประโยชน์ด้านบวกและผลกระทบด้านลบจากการดำเนินการของโครงการฯ ระดับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการดำเนินการของโครงการฯ และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ตารางที่ 4-1 จำนวนตัวอย่างของผู้นำในท้องถิ่น และกลุ่มครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือน ในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชน

อำเภอ / จังหวัด	เขตการปกครอง	ตำบล	ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน	ผู้นำในท้องถิ่น (ตัวอย่าง)	กลุ่มครัวเรือน (ตัวอย่าง)		
					จำนวนครัวเรือน[/]	จากการคำนวณ	จากการสำรวจจริง
รัศมี 0-3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ							
ไชโย / อ่างทอง	เทศบาลตำบลไชโย	ไชยภูมิ	1. หมู่ที่ 1 สวนมะม่วงสามัคคี	1	143	7,212	8
			2. หมู่ที่ 2 ปึงสวรรค์	1	129	6,506	7
			3. หมู่ที่ 3 บ้านกลาง	1	62	3,127	4
			4. หมู่ที่ 4 บ้านมหานาม	1	68	3,430	4
			5. หมู่ที่ 5 คุ้งคาง	1	100	5,044	6
			6. หมู่ที่ 6 คลองไพร์	1	143	7,212	8
			7. หมู่ที่ 7 บ้านสระเกษ	1	115	5,800	6
			8. หมู่ที่ 8 บ้านบางขัน	1	297	14,980	15
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลไชยภูมิ					58
		หลักฟ้า	9. หมู่ที่ 1 บ้านต้นงิ้ว	1	136	6,859	7
			10. หมู่ที่ 2 บ้านหลักฟ้า	1	188	9,482	10
			11. หมู่ที่ 3 บ้านวัว	1	195	9,835	10
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลหลักฟ้า					27
		ชะไว	12. หมู่ที่ 1 บ้านชะไวเหนือ	1	324	16,341	17
			13. หมู่ที่ 2 บ้านชะไวกลาง	1	307	15,484	16
			14. หมู่ที่ 3 บ้านชะไวใต้	1	188	9,482	10
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลชะไว					43
		ตรีณรงค์	15. หมู่ที่ 2 บ้านป่า	1	182	9,179	10
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลตรีณรงค์					10
		จรเข้ร้อง	16. หมู่ที่ 1 คลาดบ้านมะขาม	1	557	28,093	29
			17. หมู่ที่ 6 บ้านน้ำวน	1	198	9,986	10
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลจรเข้ร้อง					39
	เทศบาลตำบลเกษไชโย	ไชโย	18. หมู่ที่ 4 บ้านสามปัญญา	1	143	7,212	8
			19. หมู่ที่ 5 บ้านวัดนก	1	180	9,079	10
			20. หมู่ที่ 6 บ้านม้าพัฒนา	1	155	7,818	8
			21. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไชโย	1	122	6,153	7
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลไชโย					33

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

อำเภอ / จังหวัด	เขตการปกครอง	ตำบล	ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน	ผู้นำในท้องถิ่น (ตัวอย่าง)	กลุ่มครัวเรือน (ตัวอย่าง)		
					จำนวนครัวเรือน[1/]	จากการคำนวณ	จากการสำรวจจริง
ไชโย / อ่างทอง	อบต. ราชสถิตย์	ราชสถิตย์	22. หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์	1	237	11,953	12
			23. หมู่ที่ 2 บ้านราชสถิตย์	1	95	4,791	5
			24. หมู่ที่ 3 บ้านโรงม้า	1	156	7,868	8
			25. หมู่ที่ 5 บ้านโรงม้า	1	160	8,070	9
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลราชสถิตย์					34
รวม 0-3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ				**25**	**4,580**	**231**	**244**
รัศมี 3-5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ							
ไชโย / อ่างทอง	เทศบาลตำบลไชโย	ตรีณรงค์	26. หมู่ที่ 1 ตรีณรงค์สามัคคี	1	144	4,061	5
			27. หมู่ที่ 3 บ้านป่าพัฒนา	1	161	4,540	5
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลตรีณรงค์					10
		จรเข้ร้อง	28. หมู่ที่ 2 สวนมะม่วง	1	152	4,286	5
			29. หมู่ที่ 3 ริมเขื่อน	1	76	2,143	3
			30. หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทรย์	1	149	4,202	5
			31. หมู่ที่ 5 บ้านวัดไทรย์	1	87	2,453	3
			32. หมู่ที่ 7 บางศาลา	1	118	3,328	4
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลจรเข้ร้อง					20
	เทศบาลตำบลเกษไชโย	ไชโย	33. หมู่ที่ 1 บ้านสามัคคี	1	52	1,466	2
			34. หมู่ที่ 2 บ้านไชโยพัฒนา	1	108	3,046	4
			35. หมู่ที่ 3 เกษไชโย รวมใจไชโย	1	286	8,065	9
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลไชโย					15
	อบต. ราชสถิตย์	ราชสถิตย์	36. หมู่ที่ 4 บ้านโรงม้า	1	86	2,425	3
			37. หมู่ที่ 6 บ้านหนองขุม	1	62	1,748	2
			38. หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด	1	44	1,241	2
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลราชสถิตย์					7
	อบต. เทวราช	เทวราช	39. หมู่ที่ 1 บ้านลาว	1	150	4,230	5
			40. หมู่ที่ 2 บ้านปากบาง	1	51	1,438	2
			41. หมู่ที่ 3 บ้านโตนด	1	90	2,538	3
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลเทวราช					10
โพธิ์ทอง / อ่างทอง	อบต. บางระกำ	บางระกำ	42. หมู่ที่ 1 บ้านคลองข่อย	1	141	3,976	4
			43. หมู่ที่ 2 บ้านสร้าง	1	155	4,371	5
			44. หมู่ที่ 3 บ้านสามเรือน	1	111	3,130	4
			45. หมู่ที่ 4 บ้านวังถั่ว	1	192	5,414	6
			46. หมู่ที่ 5 บ้านบางระกำ	1	92	2,594	3

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

อำเภอ / จังหวัด	เขตการปกครอง	ตำบล	ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน	ผู้นำชุมชน (ตัวอย่าง)	กลุ่มครัวเรือน (ตัวอย่าง)		
					จำนวนครัวเรือน[1/]	จากการคำนวณ	จากการสำรวจจริง
รัศมี 3-5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ							
โพธิ์ทอง / อ่างทอง	อบต. บางระกำ	บางระกำ	47. หมู่ที่ 6 บ้านบางระกำ	1	110	3,102	4
			48. หมู่ที่ 7 บ้านลาดลำเภา	1	58	1,636	2
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลบางระกำ					28
	อบต. บางเจ้าฉ่า	บางเจ้าฉ่า	49. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลิงตก	1	283	7,981	8
			50. หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลิงตก	1	87	2,453	3
			51. หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ราษฎร์	1	132	3,722	4
			52. หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ราษฎร์	1	141	3,976	4
			53. หมู่ที่ 5 บ้านสร้าง	1	102	2,876	3
			54. หมู่ที่ 6 บ้านสร้าง	1	120	3,384	4
			55. หมู่ที่ 7 บ้านสามเรือน	1	132	3,722	4
			56. หมู่ที่ 8 บ้านบางขัน	1	227	6,401	7
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลบางเจ้าฉ่า					37
	อบต. อินทประมูล	อินทประมูล	57. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลิงออก	1	17	0,479	1
			58. หมู่ที่ 7 บ้านคลองห้วยลิงออก	1	79	2,228	3
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลอินทประมูล					4
พรหมบุรี / สิงห์บุรี	อบต. พระงาม	พระงาม	59. หมู่ที่ 1 บ้านชีประขาว	1	168	4,738	5
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลพระงาม					5
	อบต. บ้านหม้อ	บ้านหม้อ	60. หมู่ที่ 3 บ้านท่าตาหลวง	1	247	6,965	7
			61. หมู่ที่ 4 บ้านไคปูน	1	330	9,306	10
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลบ้านหม้อ					17
ท่าวุ้ง / ลพบุรี	อบต. บ้านเบิก	บ้านเบิก	62. หมู่ที่ 2 บ้านท้ายหนอง	1	127	3,581	4
			63. หมู่ที่ 3 บ้านเบิก	1	184	5,189	6
			64. หมู่ที่ 4 บ้านลาด	1	185	5,217	6
			65. หมู่ที่ 5 บ้านไคกกระเทียม	1	42	1,184	2
			66. หมู่ที่ 6 บ้านม่วง	1	183	5,161	6
		รวมจำนวนตัวอย่าง ตำบลบ้านเบิก					24
รวม 3-5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ				**41**	**5,461**	**154**	**177**
รวมทั้งสิ้น				**66**	**10,041**	**385**	**421**

ที่มา : [1/]สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2568



ที่มา : คัดลอกจากข้อมูลแผนที่ Google, Digital Globe, 2025 คัดแปลงโดยบริษัท ซีคอท จำกัด, พ.ศ.2568

รูปที่ 4-1 แผนที่แสดงการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
และความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2568

รูปที่ 4-2 ภาพถ่ายบรรยากาศการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

รูปที่ 4-2 (ต่อ) ภาพถ่ายบรรยากาศการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
และความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2568

5.2 การแปลผลข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

สำหรับคำถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วน และใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ได้ทำการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็น โดยกำหนดคะแนนแทนน้ำหนักให้แต่ละช่วงของระดับความคิดเห็น แล้วคำนวณค่าเฉลี่ย จากนั้นนำค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ซึ่งการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

(1) ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชน / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม / ประโยชน์ด้านบวก / ผลกระทบด้านลบ มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

มาก ให้ 3 คะแนน
ปานกลาง ให้ 2 คะแนน
น้อย ให้ 1 คะแนน

การแปลคะแนนค่าเฉลี่ยเป็นระดับ จากข้อมูลที่เป็น Rating Scale ได้ใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) โดยวิธีการใช้ขอบเขตที่แท้จริง (Exact Limuts) คือ ค่าที่อยู่ระหว่างขอบเขตต่ำ และขอบเขตสูง เช่น ข้อคำถาม เป็น Rating Scale มีค่าคะแนน เป็น 1 2 และ 3 นั่นคือ ทุกคะแนน จะมีขอบเขตต่ำและขอบเขตสูง ดังนี้

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย สามารถแปลความหมายได้ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง ระดับมาก

(2) ระดับความเชื่อมั่น / ระดับความพึงพอใจ มีดังนี้

มากที่สุด ให้ 5 คะแนน
มาก ให้ 4 คะแนน
ปานกลาง ให้ 3 คะแนน
น้อย ให้ 2 คะแนน
น้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย สามารถแปลความหมายได้ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

ที่มา : บุญชม ศรีสะอาด (2556) หลักการวิจัยเบื้องต้น กรุงเทพ หน้า 120-121

6. ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ

6.1 ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานราชการ

รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 19 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้แทนหน่วยงานราชการที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 68.4) ที่เหลือระหว่าง 6-10 ปี และระหว่าง 11-15 ปี ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 15.8)

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากมีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 36.8) รองลงมามีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 31.6) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 26.3) ที่เหลือมีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 5.3) และส่วนมากจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 47.4) รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 42.1) ที่เหลือจบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา (ร้อยละ 10.5)

(2) การรับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า รู้จักโครงการฯ ส่วนใหญ่ทราบว่าโครงการฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ร้อยละ 84.2) และส่วนใหญ่เคยรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ (ร้อยละ 68.4) โดยทราบจากแหล่งอื่นๆ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม การเข้าตรวจแรงงาน เป็นต้น (ร้อยละ 50.0) รองลงมาทราบจากหนังสือราชการ (ร้อยละ 18.8) จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/อสม. และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 12.5) ที่เหลือทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ/โรงไฟฟ้าบี.กริม (ร้อยละ 6.2) ดังแสดงในรูปที่ 6.1-1

รูปที่ 6.1-1 แหล่งที่มาของการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ ของกลุ่มหน่วยงานราชการ

ด้านมาตรการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า รับทราบมาตรการฯ (ร้อยละ 68.4) ที่เหลือไม่เคยรับทราบมาตรการฯ มาก่อน (ร้อยละ 31.6) โดยทราบมาตรการฯ จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (ร้อยละ 23.0) รองลงมาจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการปกครองการนำเสนอข้อมูลของโครงการฯ และรับทราบจากหนังสือราชการ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 15.4) ที่เหลือทราบจากการตรวจประเมิน สปก.ต้นแบบด้านความปลอดภัย การเข้าตรวจโรงงาน เจ้าหน้าที่โครงการฯ และการแจ้งประชาคมของโครงการฯ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 7.7)

(3) ประเด็นข้อร้องเรียนจากการดำเนินโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า หน่วยงานของตนไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา

(4) ระดับความเชื่อมั่นในการดำเนินการของโครงการฯ

จากผลการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานราชการ ส่วนมากระบุว่ามีความเชื่อมั่น และค่อนข้างเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 42.1) รองลงมาระบุว่า ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 10.5) ที่เหลือมีความเชื่อมั่นปานกลาง (ร้อยละ 5.3)

ด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 84.2) โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.13, S.D. = 0.619)

(5) ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากผลการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานราชการ พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 94.7) โดยมีระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานของโครงการฯ ในแต่ละด้านดังนี้

การดำเนินการด้านต่างๆ ของโครงการฯ (n=19)	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับความพึงพอใจ[1/]
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ดี	ดีมาก			
1. การดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในท้องถิ่น	0.0	0.0	22.2	50.0	27.8	4.06	0.725	ดี
2. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ	0.0	0.0	38.9	38.9	22.2	3.83	0.786	ดี

หมายเหตุ : [1/] เกณฑ์พิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อยมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 = ดี
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 = ดีมาก

ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

(6) ประเด็นข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการฯ

ผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่มีความห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 57.9) ที่เหลือรู้สึกห่วงกังวล (ร้อยละ 42.1) โดยเรื่องที่ยังรู้สึกห่วงกังวล ได้แก่ อากาศเสีย/ฝุ่นละออง (ร้อยละ 22.7) น้ำเสีย (ร้อยละ 18.3) เสียงดังรบกวน (ร้อยละ 13.6) อุบัติเหตุจากการประกอบกิจการ เกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชน และความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน เป็นต้น ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 9.1) การจราจรติดขัด และผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 4.5) ซึ่งสาเหตุที่ห่วงกังวลกับปัญหาต่างๆ ของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากระบุว่ามาจากการคาดคะเนด้วยตนเอง (ร้อยละ 43.0) รองลงมาคือ จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 21.4) และจากการดำเนินการที่ผ่านมาของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ (ร้อยละ 14.3) ที่เหลือจากการดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการฯ จากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เช่น จากการเข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อมูล เป็นต้น ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 7.1)

(7) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานของโครงการฯ (ร้อยละ 68.4) ที่เหลือระบุว่า มีข้อเสนอแนะ (ร้อยละ 31.6) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) ต้องการให้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
2) มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้รับทราบในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการเผชิญเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วย
3) จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มากขึ้น เช่น เรื่องโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม มลพิษ และการซ้อมแผนรับมือกับภัยพิบัติ เป็นต้น
4) อยากให้โครงการฯ เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วน ร่วมให้คำแนะนำหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้าในลักษณะไม่เป็นทางการ เช่น สภากาแฟ กิจกรรมตลาดนัดชุมชน เป็นต้น

6.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว

รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 31 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้แทนกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 54.8) รองลงมาดำรงตำแหน่งระหว่าง 6-10 ปี (ร้อยละ 25.8) ระหว่าง 16-20 ปี (ร้อยละ 9.7) มากกว่า 20 ปี (ร้อยละ 6.5) ที่เหลือดำรงตำแหน่งระหว่าง 11-15 ปี (ร้อยละ 3.2)

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากมีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 32.2) รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 25.8) อายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 19.4) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 16.1) ที่เหลือมีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 6.5) ส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 38.7) รองลงมาจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 25.8) ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 16.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 12.9) ที่เหลือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 6.5)

(2) การรับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รู้จักโครงการฯ และทราบว่าโครงการฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 77.4) ด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์

ส่วนใหญ่เคยรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการฯ (ร้อยละ 67.7) ที่เหลือระบุว่า ไม่เคยทราบ (ร้อยละ 32.3) โดยผู้ที่รับทราบ ส่วนมากทราบจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/อสม. (ร้อยละ 39.3) รองลงมา ทราบจากแหล่งอื่นๆ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม การตรวจแรงงาน เป็นต้น (ร้อยละ 35.7) สื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 10.7) และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น (ร้อยละ 7.1) ที่เหลือทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ/โรงไฟฟ้า บี.กริม และจากหนังสือราชการ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 3.6) ดังแสดงในรูปที่ 6.2-1



รูปที่ 6.2-1 แหล่งที่มาของการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ ของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว

ด้านมาตรการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าเคยรับทราบมาตรการฯ ของโครงการฯ มาก่อน (ร้อยละ 71.0) ที่เหลือระบุว่าไม่เคยทราบ (ร้อยละ 29.0) โดยผู้ที่ระบุว่าเคยทราบมาตรการฯ ส่วนใหญ่ทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ (ร้อยละ 63.7) ผู้นำชุมชน (ร้อยละ 13.7) การประชุมร่วมกับคณะกรรมการปกครอง (ร้อยละ 9.1) ที่เหลือทราบจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การตรวจประเมิน สปก.ต้นแบบด้านความปลอดภัย และการแจ้งประชาคมของโครงการฯ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 4.5)

(3) ประเด็นข้อร้องเรียนจากการดำเนินโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า หน่วยงานของตนไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา

(4) ระดับความเชื่อมั่นในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า

จากผลการสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ส่วนมากค่อนข้างเชื่อมั่น (ร้อยละ 42.0) รองลงมา ระบุว่ามีความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (ร้อยละ 29.0) และไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 22.6) ที่เหลือเชื่อมั่นปานกลาง และค่อนข้างไม่เชื่อมั่นต่อระบบการจัดการของโครงการฯ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ3.2)

ด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 77.4) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$ = 4.13, S.D. = 0.741)

(5) ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากผลการสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว พบว่ามีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคม (ร้อยละ 77.4) และมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ (ร้อยละ 80.6) โดยมีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในแต่ละด้านดังนี้

การดำเนินการด้านต่างๆ ของโครงการฯ (n =31)	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับความพึงพอใจ[1/]
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ดี	ดีมาก			
1. การดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในท้องถิ่น	0.0	4.2	8.3	66.7	20.8	4.04	0.690	ดี
2. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ	0.0	4.0	20.0	68.0	8.0	3.80	0.645	ดี

หมายเหตุ : [1/] เกณฑ์พิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อยมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 = ดี
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 = ดีมาก

ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

(6) ประเด็นข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการฯ

ผู้แทนกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่มีความห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 67.7) ที่เหลือรู้สึกห่วงกังวล (ร้อยละ 32.3) โดยเรื่องที่ยังรู้สึกห่วงกังวล ได้แก่ อากาศเสีย/ฝุ่นละออง (ร้อยละ 53.0) น้ำเสีย (ร้อยละ 23.5) อุบัติเหตุจากการประกอบกิจการ (ร้อยละ 17.6) และเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 5.9) ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุที่ห่วงกังวลกับปัญหาต่างๆ ของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่ามาจากการคาดคะเนด้วยตนเอง (ร้อยละ 61.5) รองลงมาคือ จากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 23.1) ที่เหลือจากการดำเนินการที่ผ่านมาของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ (ร้อยละ 15.4)

(7) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานของโครงการฯ (ร้อยละ 64.6) ที่เหลือระบุว่า มีข้อเสนอแนะ (ร้อยละ 35.4) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1) ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ

2) อยากให้โครงการฯ สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่

3) อยากให้โครงการฯ เข้ามามีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน

4) สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนและการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมแบบชัดเจน เช่น การจัดประชุม อบรม หรือการพาเข้าไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เพื่อให้คนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ในชุมชนเข้าใจกระบวนการผลิตว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างไร

5) ขอให้ทีมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการฯ ลงพื้นที่พบปะกับโรงเรียนในพื้นที่

6) มีการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในชุมชน เช่น คุณภาพอากาศ เสียงรบกวน เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม

7) สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของวัดในพื้นที่

8) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลกระทบและแผนฉุกเฉินอย่างโปร่งใสและต่อเนื่อง

6.3 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้แทนสถานประกอบการข้างเคียง

รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้แทนสถานประกอบการข้างเคียง จำนวน 2 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้แทนสถานประกอบการที่ให้สัมภาษณ์ ทั้งหมดมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 5 ปี มีระยะเวลาการทำงานในสถานประกอบการ น้อยกว่า 5 ปี และ ระหว่าง 5-10 ปี ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 50) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี และระหว่าง 41-50 ปี ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 50) และทั้งหมดจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

(2) การรับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดรู้จักโครงการฯ และทราบว่าโครงการฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเคยรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการฯ ซึ่งส่วนใหญ่ทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ/โรงไฟฟ้า บี.กริม (ร้อยละ 40.0) รองลงมาทราบจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/อสม. เพื่อนบ้าน สื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์ และการติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 20.0) ดังแสดงใน**รูปที่ 6.3-1**

รูปที่ 6.3-1 แหล่งที่มาของการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ ของกลุ่มสถานประกอบการ

ด้านมาตรการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าเคยรับทราบมาตรการฯ มาก่อน โดยทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ/โรงไฟฟ้า บี.กริม

(3) ประเด็นข้อร้องเรียนจากการดำเนินโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า สถานประกอบการของตนไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา

(4) ระดับความเชื่อมั่นในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า

จากผลการสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มสถานประกอบการข้างเคียง ระบุว่ามีความเชื่อมั่น และค่อนข้างเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า

ด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการฯ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ($\bar{x}$ = 4.50 , S.D. = 0.707)

(5) ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากผลการสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มสถานประกอบการข้างเคียง พบว่าทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านดังนี้

การดำเนินการด้านต่างๆ ของโครงการฯ (n = 2)	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับความพึงพอใจ[1/]
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ดี	ดีมาก			
1. การดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในท้องถิ่น	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	4.50	0.707	ดี
2. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	4.00	1.414	ดี

หมายเหตุ : [1/] เกณฑ์พิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อยมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 = ดี
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 = ดีมาก

ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

(6) ประเด็นข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการฯ

ผู้แทนสถานประกอบการทั้งหมดระบุว่า ไม่มีความห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา

(7) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานของโครงการฯ

6.4 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

รายละเอียดผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 66 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

(1) ข้อมูลลักษณะประชากร และสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ผู้นำชุมชนที่ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 59.1 และร้อยละ 40.9 ตามลำดับ) และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 95.5) ที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 4.5) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 54.5) รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50ปี (ร้อยละ 28.8) และมีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 9.1) ที่เหลือมีอายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 7.6) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 56.1) รองลงมาจบการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา/ปริญญาตรี (ร้อยละ 30.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 9.1) และระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 3.0) ที่เหลือจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 1.5)

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ 62.1) รองลงมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ 24.2) กำนัน (ร้อยละ 12.1) ที่เหลือดำรงตำแหน่งสารวัตรกำนัน (ร้อยละ 1.5)

ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทั้งหมดเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่กำเนิด (ร้อยละ 97.0) ที่เหลือ ย้ายมาจากจังหวัดอื่น (ร้อยละ 3.0) โดยย้ายมาอยู่ในพื้นที่มากกว่า 20 ปี

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน

1) ข้อมูลทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในพื้นที่รับผิดชอบดูแลมีจำนวนครัวเรือนระหว่าง 100-200 ครัวเรือน (ร้อยละ 54.6) รองลงมาเป็นชุมชนที่มีครัวเรือนน้อยกว่า 100 ครัวเรือน (ร้อยละ 33.3) ระหว่าง 200-300 ครัวเรือน (ร้อยละ 7.6) มีครัวเรือนระหว่าง 300-400 ครัวเรือน (ร้อยละ 3.0) ที่เหลือมีครัวเรือนระหว่าง 400-500 ครัวเรือน (ร้อยละ 1.5) ส่วนใหญ่มีจำนวนประชากรน้อยกว่า 500 คน(ร้อยละ 66.7) รองลงมามีจำนวนประชากรระหว่าง 500-1,000 คน (ร้อยละ 30.3) ที่เหลือมีจำนวนประชากรมากกว่า 1,000 คน (ร้อยละ 3.0) โดยทั้งหมดระบุว่าในพื้นที่รับผิดชอบดูแลมีสัดส่วนของประชากรท้องถิ่นมากกว่าประชากรแฝง

ลักษณะที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่รับผิดชอบดูแล ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าที่อยู่อาศัยของครัวเรือนมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว (ร้อยละ 98.5) ที่เหลือระบุว่ามีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์/ตึกแถว (ร้อยละ 1.5)

2) ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของชุมชน / หมู่บ้าน

อาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดูแล ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 60.6) รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 19.7) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 7.6) พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน (ร้อยละ 6.1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 4.5) ที่เหลือประกอบอาชีพท่องเที่ยวและบริการ (ร้อยละ 1.5) ส่วนอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าประชาชนมีอาชีพเสริม (ร้อยละ 63.6) ที่เหลือไม่มีอาชีพเสริมหรือรายได้เสริม (ร้อยละ 36.4) โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเสริม คือ รับจ้าง (ร้อยละ 36.9) รองลงมา คือ ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 30.8) เกษตรกรรม (ร้อยละ 23.1) และวิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ 6.2) ที่เหลือประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน (ร้อยละ 3.1)

การประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดูแลประสบปัญหา (ร้อยละ 56.1) ที่เหลือระบุว่า ไม่ประสบปัญหา (ร้อยละ 43.9) โดยสภาพปัญหา ได้แก่ รายได้น้อยไม่แน่นอน (ร้อยละ 32.4) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ (ร้อยละ 24.3) สภาพเศรษฐกิจไม่ดี (ร้อยละ 18.9) ต้นทุนผลผลิตทางการเกษตรสูง (ร้อยละ 10.8) การเกิดภัยธรรมชาติ (ร้อยละ 8.1) และปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ (ร้อยละ 5.4)

ด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ของประชาชน (ร้อยละ 68.2) ที่เหลือระบุว่า มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ของประชาชน (ร้อยละ 31.8) โดยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ คือ ทำให้มีการจ้างงานคนในชุมชน (ร้อยละ 47.6) รองลงมา เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน (ร้อยละ 23.8) มีงบประมาณช่วยชุมชน (ร้อยละ 14.3) และทำให้มีการค้าขายเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 9.5) ที่เหลือมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ร้อยละ 4.8)

3) ข้อมูลด้านสภาพสังคมโดยทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน

ลักษณะของชุมชน/หมู่บ้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท (ร้อยละ 81.8) ที่เหลือมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง (ร้อยละ 18.2) การอยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย (อยู่รวมกันแบบเครือญาติ) (ร้อยละ 84.8) ที่เหลือเป็นครอบครัวเดี่ยว (ร้อยละ 15.2)

ด้านความสัมพันธ์และการเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดูแลส่วนใหญ่เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 80.3) รองลงมาระบุว่าจะเข้าร่วมทำกิจกรรมตามความสนใจ (ร้อยละ 18.2) และที่เหลือจะเข้าร่วมทำกิจกรรมเฉพาะกรณีมีการประชุม (ร้อยละ 1.5)

(3) ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า เมื่อประชาชนเจ็บป่วยจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ/ศูนย์บริการสาธารณสุข (ร้อยละ 98.5) ที่เหลือไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก (ร้อยละ 1.5) โดยส่วนใหญ่ระบุว่า การให้บริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลในพื้นที่มีเพียงพอ (ร้อยละ 95.5)

(4) ข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ของชุมชน

1) แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในชุมชน

การใช้น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใช้น้ำจากน้ำบรรจุขวดหรือถัง (ร้อยละ 90.9) ที่เหลือใช้น้ำจากตู้กดน้ำหยอดเหรียญ (ร้อยละ 9.1) ซึ่งทั้งหมดระบุว่าน้ำมีคุณภาพดี และมีเพียงพอ

ส่วนน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง) ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าในพื้นที่มีการใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภค ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่า น้ำมีคุณภาพดี (ร้อยละ 55.7) รองลงมาระบุว่า น้ำขุ่นมีตะกอน (ร้อยละ 35.7) ที่เหลือระบุว่า น้ำมีกลิ่น และมีปัญหาอื่นๆ ได้แก่ น้ำกร่อย มีสนิม ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 4.3) และส่วนใหญ่ระบุว่า มีปริมาณน้ำใช้มีเพียงพอ (ร้อยละ 93.9)

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่ระบุว่า ในพื้นที่รับผิดชอบดูแลมีการใช้น้ำจากคลองชลประทาน (ร้อยละ 74.2) รองลงมาใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลอง (ร้อยละ 24.3) ที่เหลือจากบ่อบาดาล (ร้อยละ 1.5) ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่า น้ำมีคุณภาพดี (ร้อยละ 56.7) รองลงมาระบุว่า น้ำขุ่นมีตะกอน (ร้อยละ 35.8) ปัญหาอื่นๆ ได้แก่ ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง (ร้อยละ 6.0) ที่เหลือระบุว่า น้ำมีกลิ่น (ร้อยละ 1.5) โดยส่วนใหญ่ระบุว่า มีปริมาณน้ำใช้เพียงพอ (ร้อยละ 80.3)

2) การกำจัดน้ำเสียของชุมชน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดูแล มีการกำจัดน้ำเสียโดยปล่อยซึมลงดินที่โล่ง (ร้อยละ 88.2) รองลงมาระบุว่า ปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ (ร้อยละ 10.3) ที่เหลือปล่อยน้ำเสียลงสู่บ่อเกรอะ (ร้อยละ 1.5)

3) การกำจัดขยะที่เกิดขึ้นของชุมชน

ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทั้งหมดระบุว่าประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดูแล มีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือน โดยใช้บริการการเก็บขนและนำไปกำจัดของเทศบาล/อบต. (ร้อยละ 98.5) ที่เหลือกำจัดด้วยการกองแล้วเผา (ร้อยละ 1.5)

(5) ข้อมูลความเป็นอยู่ในปี พ.ศ.2568

จากผลการสำรวจโดยภาพรวม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าในปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบดูแลไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 54.6) รองลงมาระบุว่า มีการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 42.4) ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงจากเดิม (ร้อยละ 85.7) ที่เหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 3.0)

1) ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในพื้นที่รับผิดชอบดูแลของท่าน

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบดูแลได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ 4.5-65.2) โดยระบุประเด็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ผลกระทบ (n = 66)	ผู้ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			ผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคม		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	น้อย	ปานกลาง	มาก	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับผลกระทบ[1/]
1. ยาเสพติด	43	65.2	79.1	18.6	2.3	1.23	0.480	น้อย
2. รายได้ต่ำ	34	51.5	41.1	47.1	11.8	1.71	0.676	ปานกลาง
3. ค่าครองชีพสูง	24	36.4	16.7	58.3	25.0	2.08	0.654	ปานกลาง
4. คนว่างงาน/ตกงาน	23	34.8	69.6	17.4	13.0	1.43	0.728	น้อย
5. ไม่มีที่ดินทำกิน	11	16.7	54.5	36.4	9.1	1.55	0.688	ปานกลาง
6. ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว	11	16.7	81.8	18.2	0.0	1.18	0.405	น้อย
7. ปัญหาประชากรแฝง	8	12.1	87.5	12.5	0.0	1.13	0.354	น้อย
8. การพนัน/มั่วสุม	7	10.6	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
9. ปัญหาการจราจร	7	10.6	71.4	14.3	14.3	1.43	0.787	น้อย
10. การทะเลาะวิวาท	7	10.6	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย

ผลกระทบ (n = 66)	ผู้ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			ผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคม		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	น้อย	ปานกลาง	มาก	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับผลกระทบ[1/]
11. ความขัดแย้งของคนในชุมชน	7	10.6	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
12. ปัญหาชุมชนแออัด	4	6.1	75.0	25.0	0.0	1.25	0.500	น้อย
13. ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง	4	6.1	0.0	75.0	25.0	2.25	0.500	ปานกลาง
14. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	4	6.1	50.0	50.0	0.0	1.50	0.577	น้อย
15. ปัญหาการคมนาคม	3	4.5	66.7	0.0	33.3	1.67	1.155	ปานกลาง

หมายเหตุ : [1/] เกณฑ์พิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 = มาก

ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

จากตารางข้างต้น พบว่า ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรก ได้แก่ ปัญหายาเสพติด โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย รองลงมา คือปัญหารายได้ต่ำ ค่าครองชีพสูง การว่างงาน/ตกงาน ไม่มีที่ดินทำกิน ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว ปัญหาจากประชากรแฝง การพนัน/มั่วสุม ปัญหาการจราจร การทะเลาะวิวาท ความขัดแย้งของคนในชุมชน ชุมชนแออัด ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาการคมนาคม โดยส่วนใหญ่ระบุว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ยกเว้นปัญหารายได้ต่ำ ค่าครองชีพสูง ไม่มีที่ดินทำกิน ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง และปัญหาการคมนาคม ที่ระบุว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง

2) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบดูแลได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ (ร้อยละ 4.5-45.5) โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบมีดังนี้

ผลกระทบ (n = 66)	ผู้ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับผลกระทบ[1/]	ตลอดเวลา	นานๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
1. ฝุ่นละออง	30	45.5	1.80	0.761	ปานกลาง	20.0	40.0	40.0
2. น้ำท่วมขัง	28	42.4	2.14	0.848	ปานกลาง	17.9	10.7	71.4
3. ความแห้งแล้ง	16	24.2	1.69	0.704	ปานกลาง	6.2	25.0	68.8
4. มลพิษทางอากาศ	13	19.7	1.46	0.660	น้อย	15.4	30.8	53.8

ผลกระทบ (n = 66)	ผู้ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับผลกระทบ[1/]	ตลอดเวลา	นานๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
5. ควัน/เขม่า	13	19.7	1.38	0.506	น้อย	7.7	30.8	61.5
6. กลิ่นรบกวน	9	13.6	1.78	0.667	ปานกลาง	33.3	55.6	11.1
7. ดินเสื่อมสภาพ	8	12.1	1.63	0.518	ปานกลาง	25.0	37.5	37.5
8. เสียงดัง	7	10.6	1.14	0.378	น้อย	14.3	71.4	14.3
9. ขยะมูลฝอย	4	6.1	1.50	0.577	น้อย	0.0	50.0	50.0
10. น้ำเสีย	3	4.5	1.67	0.577	ปานกลาง	0.0	33.3	66.7

หมายเหตุ : [1/]เกณฑ์พิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 = มาก

ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

จากตารางข้างต้น พบว่า ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรก ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละออง โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ปัญหาน้ำท่วมขัง ความแห้งแล้ง มลพิษทางอากาศ ปัญหาควัน/เขม่า กลิ่นรบกวน ดินเสื่อมสภาพ เสียงดัง ขยะมูลฝอย และน้ำเสีย ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ระบุว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาควัน/เขม่า ปัญหาเสียงดัง และปัญหาขยะมูลฝอย ที่ระบุว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบไม่แน่นอนและนานๆ ครั้ง

ความคิดเห็นต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดูแล ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี (ร้อยละ 60.6) ที่เหลือระบุว่า มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 39.4)

(6) การรับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รู้จักโครงการฯ และทราบว่าโครงการฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 97.0) และส่วนใหญ่ระบุว่าเคยรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ (ร้อยละ 95.5) โดยส่วนมากทราบจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/อสม. (ร้อยละ 41.5) รองลงมาทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ/โรงไฟฟ้า บี.กริม (ร้อยละ 29.2) สื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์(ร้อยละ 16.0) อื่นๆ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 11.3) และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Line เป็นต้น (ร้อยละ 2.0) ดังแสดงในรูปที่ 6.4-1



รูปที่ 6.4-1 แหล่งที่มาของการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ ของกลุ่มผู้นำชุมชน

(7) ประโยชน์ด้านบวกและผลกระทบด้านลบ จากการดำเนินการของโครงการฯ ต่อชุมชน

ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ ระบุว่าการดำเนินงานของโครงการฯ ที่ผ่านมา ชุมชนได้รับประโยชน์ด้านบวก (ร้อยละ 10.6-69.7) และได้รับผลกระทบด้านลบ (ร้อยละ1.5-53.0) โดยระบุระดับของประโยชน์หรือผลกระทบในแต่ละด้าน ดังนี้

ประโยชน์ด้านบวก/ผลกระทบด้านลบต่อชุมชน (n = 66)	ผู้ที่ระบุได้ว่ารับประโยชน์/ผลกระทบ		ระดับของผลประโยชน์/ผลกระทบ		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับของประโยชน์/ผลกระทบ[1/]
<u>ประโยชน์ด้านบวก</u>					
1. เกิดการหมุนเวียนรายได้ของคนในชุมชน/สภาพเศรษฐกิจ	35	53.0	1.83	0.568	ปานกลาง
2. มีการพัฒนาสาธารณูปโภค	44	37.9	2.08	0.493	ปานกลาง
3. ช่วยลดปัญหาไฟดกในพื้นที่	7	10.6	1.71	0.756	ปานกลาง
4. ช่วยลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่	17	25.8	1.41	0.618	น้อย
5. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนามากขึ้นจากงบประมาณเองทุนโรงไฟฟ้า	46	69.7	2.02	0.683	ปานกลาง
6. ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมจากโรงไฟฟ้า	34	51.5	2.06	0.694	ปานกลาง
7. โรงไฟฟ้าสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่	33	50.0	1.91	0.631	ปานกลาง
<u>ผลกระทบด้านลบ</u>					
1. ฝุ่นละออง เขม่า ควัน	5	7.6	1.20	0.447	น้อย

ประโยชน์ด้านบวก/ผลกระทบด้านลบต่อชุมชน (n = 66)	ผู้ที่ระบุได้ว่ารับประโยชน์/ผลกระทบ		ระดับของผลประโยชน์/ผลกระทบ		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับของประโยชน์/ผลกระทบ[1/]
2. กลิ่นรบกวน	3	4.5	1.33	0.577	น้อย
3. น้ำเสีย/ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ	3	4.5	167	0.577	ปานกลาง
4. เสียงดังรบกวน	3	4.5	1.00	0.000	น้อย
5. สุขภาพ	1	1.5	2.00	0.000	ปานกลาง

หมายเหตุ : [1/]เกณฑ์พิจารณาระดับผลประโยชน์ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 = มาก

ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

(8) ระดับความเชื่อมั่นในการดำเนินการของโครงการฯ

จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากระบุว่า มีความเชื่อมั่น และค่อนข้างเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 48.5) รองลงมาระบุว่า มีความเชื่อมั่นปานกลาง (ร้อยละ 3.0)

ด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการฯ (ร้อยละ 98.5) โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.12 S.D. = 0.451)

(9) ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) ความพึงพอใจในการดำเนินงานของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 93.9) ที่เหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 6.1) โดยมีระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านดังนี้

การดำเนินการด้านต่างๆ ของโครงการฯ (n = 66)	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับความพึงพอใจ[1/]
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ดี	ดีมาก			
1. การดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในท้องถิ่น	0.0	1.6	19.4	67.7	11.3	3.89	0.603	มาก
2. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ	0.0	1.6	17.7	69.4	11.3	3.90	0.593	มาก

หมายเหตุ : [1/]เกณฑ์พิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อยมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 = ดี
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 = ดีมาก

ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

2) ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากระบุว่า ต้องการให้โครงการฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรือผู้นำในท้องถิ่น (ร้อยละ 49.2) รองลงมาต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์โดยการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า (ร้อยละ 25.3) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 6.3) และอื่นๆ ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม การเข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 5.6) ผ่านเจ้าหน้าที่โครงการฯ/โรงไฟฟ้าบี.กริม (ร้อยละ 4.8) และประชาสัมพันธ์ติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 4.0) ที่เหลือระบุว่าประชาสัมพันธ์ผ่านเพื่อนบ้าน และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Line เป็นต้น ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 2.4)

3) ความต้องการให้โครงการฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน

ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ ระบุว่าต้องการให้โครงการฯ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในด้านต่างๆ (ร้อยละ 15.2-77.3) ดังนี้

การมีส่วนร่วมกับชุมชน (n = 66)	ผู้ที่ระบุต้องการให้โครงการฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน		กิจกรรม
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	
1. ด้านการศึกษา	51	77.3	- มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชน - สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา - สนับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงเรียน - สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

การมีส่วนร่วมกับชุมชน (n = 66)	ผู้ที่ระบุต้องการให้โครงการฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน		กิจกรรม
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	
2. ด้านสิ่งแวดล้อม	14	21.2	- มีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม - มีมาตรการด้านความปลอดภัย - ทำความสะอาดถนน/ถางหญ้า - ขุดลอกคูคลอง - ควบคุมมลพิษ
3. ด้านชีวิตความเป็นอยู่/เศรษฐกิจชุมชน	25	37.9	- รับคนในพื้นที่เข้าทำงาน - ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง - สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน - ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของชุมชน - พัฒนาระบบประปา - ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
4. ด้านศาสนา	21	31.8	- สนับสนุนทำบุญ/ประเพณี/วันสำคัญทางศาสนา - จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา - บูรณปฏิสังขรณ์วัด
5. ด้านวัฒนธรรมประเพณี	39	59.1	- สนับสนุนสิ่งของ/เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญต่างๆ - สนับสนุนการแห่เรือพลาสติกประจำปี - ร่วมทำบุญคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อชวง - สนับสนุนงานประจำปีวัดมหานาม
6. ด้านอื่นๆ	10	15.2	- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน - สนับสนุนเรือท้องแบนให้กับชุมชน - สนับสนุนงบประมาณในการต่อเติมศาลาประชาคม - สนับสนุนเครื่องกรองน้ำให้กับชุมชน - สนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้สำหรับจัดประชุมในชุมชน

(10) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ

ผู้ให้สัมภาษณ์ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินการของโครงการฯ ดังนี้

1) พิจารณารับคนในชุมชนเข้าทำงาน
2) สนับสนุนให้ชุมชนได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
3) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
4) สนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
5) อยากให้โครงการฯ สนับสนุนเรือท้องแบนประจำหมู่บ้าน เพื่อใช้ในช่วงน้ำท่วม
6) สนับสนุนงบประมาณการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกของชุมชน
7) ขอให้เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่พบปะชุมชนเป็นประจำ
8) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ให้หน่วยงาน ชุมชน รับทราบอย่างทั่วถึง

6.5 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนครัวเรือนต่อโครงการฯ

รายละเอียดผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือน ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 421 ตัวอย่าง (ครัวเรือนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ จำนวน 244 ตัวอย่าง และครัวเรือนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ จำนวน 177 ตัวอย่าง) ดังแสดงในตารางที่ 4 โดยสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 0-3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ **(จำนวน 244 ตัวอย่าง)**

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1) เพศ อายุ และการนับถือศาสนา

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 67.6 และ ร้อยละ 32.4 ตามลำดับ) โดยส่วนมาก มีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 39.8) รองลงมามีอายุระหว่าง 61-70 ปี (ร้อยละ 23.7) ระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 23.0) ระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 12.7) ที่เหลือมีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 0.8) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีวัยวุฒิที่สามารถให้ข้อคิดเห็นที่น่าเชื่อถือได้ การนับถือศาสนา ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุว่านับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 82.0) ที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 18.0)

2) สถานภาพสมรส และสถานภาพในครัวเรือน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่สมรสแล้ว (ร้อยละ 86.5) รองลงมาเป็นโสด (ร้อยละ 7.0) เป็นหม้าย (ร้อยละ 5.3) ที่เหลือหย่าร้าง (ร้อยละ 1.2) โดยส่วนใหญ่เป็นภรรยาของหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 57.0) รองลงมาเป็นหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 39.0) ที่เหลือเป็นบุตร/ธิดา และญาติ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 1.6) ที่เหลือระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ อยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้สมรส (ร้อยละ 0.8)

3) ระดับการศึกษา

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 49.6) รองลงมาจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 36.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. (ร้อยละ 12.3) จบการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี (ร้อยละ 1.2) ที่เหลือจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และไม่ได้เรียนหนังสือ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 0.4)

4) จำนวนสมาชิกในครัวเรือน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมาก ระบุว่ามีจำนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผู้ให้สัมภาษณ์ด้วย) ระหว่าง 5-6 คน (ร้อยละ 44.2) รองลงมามีจำนวนสมาชิกระหว่าง 3-4 คน (ร้อยละ 43.9) มีจำนวนสมาชิกระหว่าง 1-2 คน (ร้อยละ 7.0) ที่เหลือมีจำนวนสมาชิกระหว่าง 7-8 คน (ร้อยละ 4.9) โดยส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกที่ประกอบอาชีพระหว่าง 1-2 คน (ร้อยละ 64.8) รองลงมามีระหว่าง 3-4 คน (ร้อยละ 33.6) และระหว่าง 5-6 คน (ร้อยละ 0.4) ที่เหลือไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 1.2)

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น (ร้อยละ 86.9) ที่เหลือเป็นเป็นผู้ที่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น (ร้อยละ 13.1) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ที่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น ส่วนมากย้ายมาจากจังหวัดในภาคกลาง (ร้อยละ 37.5) รองลงมาย้ายมาจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 25.0) จังหวัดในภาคใต้ (ร้อยละ 15.6) จังหวัดในภาคเหนือ และจังหวัดในภาคตะวันออก ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 9.4) ที่เหลือย้ายมาจากจังหวัดในภาคตะวันตก (ร้อยละ 3.1)

โดยส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 71.9) รองลงมาย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ระหว่าง 3-6 ปี (ร้อยละ 12.5) และระหว่าง 6-10 ปี (ร้อยละ 9.4) ที่เหลือย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ระหว่าง 1-3 ปี (ร้อยละ 6.2) สาเหตุการย้ายเข้ามาในพื้นที่ ส่วนใหญ่ย้ายตามครอบครัว (ร้อยละ 59.4) ที่เหลือย้ายเพื่อมาทำงาน หรือประกอบอาชีพ (ร้อยละ 40.6)

(3) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของผู้ให้สัมภาษณ์

1) รายได้หลักของครอบครัว

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากระบุว่ามีรายได้หลักมาจากการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 34.4) รองลงมาจากการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 29.5) การทำเกษตรกรรม (ร้อยละ 27.9) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท (ร้อยละ 6.6) การรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 0.8) ที่เหลือประกอบอาชีพรับจ้างในภาคเกษตร รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 0.4)

2) รายได้เสริมของครอบครัว

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าในครอบครัวไม่มีรายได้เสริม (ร้อยละ 97.5) ส่วนที่ระบุว่ามีรายได้เสริม (ร้อยละ 2.5) มาจากการรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 66.7) และจากการค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 33.3)

3) ภาวะการเงินของครัวเรือน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากระบุว่า ในครัวเรือนมีรายได้เพียงพอ มีเหลือเก็บออม (ร้อยละ 39.8) รองลงมา มีรายได้เพียงพอ แต่ไม่มีเก็บออม (ร้อยละ 38.9) มีรายได้ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน (ร้อยละ 16.4) ที่เหลือระบุว่า มีรายได้ไม่เพียงพอ และมีหนี้สิน (ร้อยละ 4.9)

(4) ข้อมูลด้านสาธารณสุขและการใช้ประโยชน์ของชุมชน

1) การเจ็บป่วยของท่านและสมาชิกในครอบครัว ในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิกในครอบครัวไม่มีอาการเจ็บป่วย (ร้อยละ 56.1) ที่เหลือระบุว่ามีอาการเจ็บป่วย (ร้อยละ 43.9) โดยส่วนมากเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ/ภูมิแพ้อากาศ (ร้อยละ 40.1) รองลงมาเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน (ร้อยละ 17.0) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (ร้อยละ 9.1) โรคเกี่ยวกับระบบเลือดคลมต่างๆ / วิงเวียนศีรษะ (ร้อยละ 7.3) โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 6.7) โรคไขมันในเลือด (ร้อยละ 4.8) โรคเกี่ยวกับตา (ร้อยละ 3.0)โรคระบบกล้ามเนื้อและโรคอื่นๆ ได้แก่ ไข้หวัดตามฤดูกาล มะเร็ง เป็นต้น ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 2.4) โรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน การเกิดอุบัติเหตุ (ร้อยละ 1.8) ที่เหลือเจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนัง และโรคหัวใจ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 1.2) ด้านภาพรวมผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมาตนมีสุขภาพเหมือนเดิม (ร้อยละ 99.6) ที่เหลือคิดว่ามีสุขภาพแย่ลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากฝุ่นเพิ่มขึ้นและอายุมากขึ้น (ร้อยละ 0.4)

สำหรับสาเหตุของโรคที่เจ็บป่วย ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากระบุว่ามาจากอากาศเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 43.4) รองลงมาจากโรคประจำตัว/ร่างกายบกพร่อง (ร้อยละ 28.0) การพักผ่อนไม่เพียงพอ (ร้อยละ 12.4) การทำงานหนัก (ร้อยละ 9.3) สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ การเสื่อมตามวัย การใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เป็นต้น (ร้อยละ 2.5) มาจากความประมาท และจากกรรมพันธุ์ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 1.9) ที่เหลือระบุว่ามีสาเหตุมาจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 0.6)

การเข้ารับการรักษาหรือใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ/รพ.สต. (ร้อยละ 73.0) รองลงมาระบุว่า ซื้อยามารับประทานเอง (ร้อยละ 18.4) ที่เหลือรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก (ร้อยละ 8.6) โดยทั้งหมดระบุว่าการให้บริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลในพื้นที่มีเพียงพอ

2) แหล่งน้ำที่ใช้ในครัวเรือน

การใช้น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม) ส่วนใหญ่ระบุว่าใช้จากน้ำบรรจุขวดหรือถัง (ร้อยละ 98.8) รองลงมาใช้น้ำประปาผ่านการกรอง (ร้อยละ 0.8) ที่เหลือจากตู้กดน้ำหยอดเหรียญ (ร้อยละ 0.4) ซึ่งทั้งหมดระบุว่าน้ำมีคุณภาพดี และมีเพียงพอ

ส่วนน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง) ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าใช้น้ำประปา โดยส่วนใหญ่ระบุว่า น้ำมีคุณภาพดี (ร้อยละ 74.4) รองลงมาระบุว่า น้ำขุ่นมีตะกอน (ร้อยละ 23.2) ที่เหลือระบุว่าน้ำมีกลิ่น (ร้อยละ 2.4) ตามลำดับ และส่วนใหญ่ระบุว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอ (ร้อยละ 98.8)

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในครอบครัวไม่มีการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ร้อยละ 71.3) ที่เหลือระบุว่า มีการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ร้อยละ 28.7) โดยแหล่งน้ำที่ใช้ส่วนมากมาจากแม่น้ำลำคลอง (ร้อยละ 42.7) รองลงมาจากน้ำฝน (ร้อยละ 35.4) ที่เหลือจากคลองชลประทาน (ร้อยละ 22.0) ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่า น้ำมีคุณภาพดี (ร้อยละ 93.3) รองลงมาระบุว่า น้ำขุ่นมีตะกอน (ร้อยละ 4.0) ที่เหลือเกิดจากปัญหาอื่นๆ ได้แก่ ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง (ร้อยละ 2.7) ตามลำดับ และส่วนใหญ่ระบุว่ามีปริมาณน้ำใช้เพียงพอ (ร้อยละ 98.6)

3) การกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ภายในครัวเรือนมีการกำจัดน้ำเสียโดยปล่อยซึมลงดินที่โล่ง (ร้อยละ 58.3) รองลงมาระบุว่า ปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ (ร้อยละ 34.7) ที่เหลือปล่อยน้ำเสียลงสู่บ่อเกรอะ (ร้อยละ 7.0)

4) การกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า มีการกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้บริการการเก็บขนและนำไปกำจัดของเทศบาล/อบต.

(5) ข้อมูลความเป็นอยู่ในปี พ.ศ.2568

จากผลการสำรวจโดยภาพรวม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 86.4) รองลงมาระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 7.0) ที่เหลือไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 6.6) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดระบุว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงจากเดิม

1) ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนของท่าน

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ปัจจุบันในชุมชนได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ 0.4-34.0) โดยมีประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ได้รับผลกระทบ ดังนี้

ผลกระทบ (n = 244)	ผู้ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			ผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคม		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	น้อย	ปานกลาง	มาก	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับผลกระทบ[1/]
1. ค่าครองชีพสูง	83	34.0	30.1	39.8	30.1	2.00	0.781	ปานกลาง
2. รายได้ต่ำ	73	29.9	46.6	30.1	23.3	1.77	0.808	ปานกลาง
3. ยาเสพติด	23	9.4	95.7	4.3	0.0	1.04	0.209	น้อย
4. คนว่างงาน/ตกงาน	15	6.1	73.3	26.7	0.0	1.27	0.458	น้อย
5. การพนัน/มั่วสุม	8	3.3	87.5	12.5	0.0	1.13	0.354	น้อย
6. ปัญหาประชากรแฝง	6	2.5	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
7. ไม่มีที่ดินทำกิน	4	1.6	75.0	25.0	0.0	1.25	0.500	น้อย
8. การทะเลาะวิวาท	4	1.6	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
9. ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง	3	1.2	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
10. ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว	3	1.2	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
11. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2	0.8	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
12. การจราจร	1	0.4	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย

หมายเหตุ : [1/]เกณฑ์พิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 = มาก

ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

จากตารางข้างต้น พบว่า ประเด็นผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรก ได้แก่ ปัญหาค่าครองชีพสูง โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือปัญหารายได้ต่ำ โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ยาเสพติด การว่างงาน/ตกงาน การพนัน/มั่วสุม ปัญหาจากประชากรแฝง ไม่มีที่ดินทำกิน การทะเลาะวิวาท ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง การลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาการจราจร ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ระบุว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ยกเว้น ปัญหารายได้ต่ำ ที่ระบุว่ามีผลกระทบอยู่ระดับปานกลาง

2) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ปัจจุบันในชุมชนได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ (ร้อยละ 0.4-19.3) โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบมีดังนี้

ผลกระทบ (n = 244)	ผู้ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับผลกระทบ[1/]	ตลอดเวลา	นานๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
1. น้ำท่วมขัง	47	19.3	2.34	0.731	ปานกลาง	10.6	12.8	76.6
2. ฝุ่นละออง	34	13.9	1.82	0.459	ปานกลาง	32.3	5.9	61.8
3. ควัน/เขม่า	18	7.4	1.61	0.502	ปานกลาง	5.6	16.7	77.7
4. มลพิษทางอากาศ	15	6.1	1.53	0.516	ปานกลาง	13.3	20.0	66.7
5. เสียงดัง	5	2.0	1.00	0.000	น้อย	20.0	40.0	40.0
6. กลิ่นรบกวน	4	1.6	1.75	0.957	ปานกลาง	0.0	50.0	50.0
7. ดินเสื่อมสภาพ	2	0.8	1.00	0.000	น้อย	0.0	0.0	100.0
8. ความแห้งแล้ง	1	0.4	1.00	0.000	น้อย	0.0	0.0	100.0

หมายเหตุ : [1/]เกณฑ์พิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 = มาก

ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

จากตารางข้างต้น พบว่า ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรก ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วมขัง โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาควัน/เขม่า มลพิษทางอากาศ ปัญหาเสียงดัง ปัญหากลิ่นรบกวน ปัญหาดินเสื่อมสภาพ และปัญหาความแห้งแล้ง ตามลำดับ โดยระบุว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ปัญหาเสียงดัง ปัญหาดินเสื่อมสภาพ และปัญหาความแห้งแล้ง ที่ระบุมีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบไม่แน่นอน นานๆ ครั้ง และตลอดเวลา

ความคิดเห็นต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าในปัจจุบันครอบครัวมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี (ร้อยละ 52.1) รองลงมาระบุว่า มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ปานกลาง (ร้อยละ 47.5) ที่เหลือระบุว่า มีสภาพแย่ (ร้อยละ 0.4)

(6) การรับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รู้จักโครงการฯ (ร้อยละ 86.1) ที่เหลือไม่รู้จักโครงการฯ (ร้อยละ 13.9) ซึ่งผู้ที่รู้จักโครงการฯ ส่วนใหญ่ทราบว่าโครงการฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ร้อยละ 83.6) ด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าเคยรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการฯ (ร้อยละ 82.0) ที่เหลือระบุว่า ไม่เคยรับทราบข้อมูล (ร้อยละ 18.0) โดยข้อมูลข่าวสารของโครงการฯที่รับทราบส่วนใหญ่ทราบจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/อสม. (ร้อยละ 58.8) รองลงมาทราบจากเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 21.2) เจ้าหน้าที่โครงการฯ/โรงไฟฟ้า บี.กริม (ร้อยละ 8.2) สื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 3.9) การติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 1.5) และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Line เป็นต้น (ร้อยละ 0.3) ดังแสดงในรูปที่ 6.5-1

รูปที่ 6.5-1 แหล่งที่มาของการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ ของกลุ่มผู้แทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 0-3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ

(7) ประโยชน์ด้านบวก และผลกระทบด้านลบ จากการดำเนินการของโครงการฯ ต่อชุมชน

ผู้แทนครัวเรือนที่ให้สัมภาษณ์ มีความเห็นว่าการดำเนินงานของโครงการฯ ที่ผ่านมาชุมชนได้รับประโยชน์ด้านบวก (ร้อยละ 6.1 - 34.0) และได้รับผลกระทบด้านลบ (ร้อยละ 0.4-0.8) โดยระบุประโยชน์และผลกระทบ ในแต่ละด้านดังนี้

ประโยชน์ด้านบวก/ผลกระทบด้านลบต่อชุมชน (n = 244)	ผู้ที่ระบุได้ว่ารับประโยชน์/ผลกระทบ		ระดับของประโยชน์/ผลกระทบ		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับของประโยชน์/ผลกระทบ[1/]
ประโยชน์ด้านบวก					
1. เกิดการหมุนเวียนรายได้ของคนในชุมชน/สภาพเศรษฐกิจ	33	13.5	2.06	0.704	ปานกลาง
2. มีการพัฒนาสาธารณูปโภค	32	13.1	1.97	0.595	ปานกลาง
3. ช่วยลดปัญหาไฟตกในพื้นที่	33	13.5	1.91	0.384	ปานกลาง
4. ช่วยลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่	15	6.1	1.33	0.488	น้อย
5. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนามากขึ้นจากงบประมาณกองทุนโรงไฟฟ้า	69	28.3	2.03	0.419	ปานกลาง
6. ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมจากโรงไฟฟ้า	83	34.0	2.01	0.366	ปานกลาง
7. โรงไฟฟ้าสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่	74	30.3	1.99	0.510	ปานกลาง
ผลกระทบด้านลบ					
1. ฝุ่นละออง เขม่า ควัน	2	0.8	2.00	0.000	ปานกลาง
2. สุขภาพ	1	0.4	2.00	0.000	ปานกลาง

หมายเหตุ : [1/]เกณฑ์พิจารณาระดับของประโยชน์/ผลกระทบ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 = มาก

ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

(8) ระดับความเชื่อมั่นในการดำเนินการของโครงการฯ

จากผลการสัมภาษณ์ผู้แทนครัวเรือน ส่วนมากค่อนข้างเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (ร้อยละ 45.9) รองลงมา ระบุว่าเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการ (ร้อยละ 28.7) ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 13.5) ที่เหลือมีความเชื่อมั่นปานกลาง (ร้อยละ 11.9)

ด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการฯ (ร้อยละ 96.3) โดยมีความพึงพอใจในระดับดี ($\bar{X}$ = 3.55 , S.D. = 1.058)

(9) ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) ความพึงพอใจในการดำเนินงานของโครงการฯ

จากผลการสัมภาษณ์ผู้แทนครัวเรือน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 84.4) ที่เหลือระบุว่าไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 15.6) โดยมีระดับความพึงพอใจ ในแต่ละด้านดังนี้

การดำเนินการด้านต่างๆ ของโครงการฯ (n = 244)	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับความพึงพอใจ[1/]
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ดี	ดีมาก			
1. การดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในท้องถิ่น	1.9	1.5	19.4	69.4	7.8	3.80	0.682	มาก
2. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ	1.9	1.0	20.7	67.8	8.6	3.80	0.684	มาก

หมายเหตุ : [1/] เกณฑ์พิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อยมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 = ดี
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 = ดีมาก

ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

2) ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุว่า ต้องการให้โครงการฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรือผู้นำชุมชน (ร้อยละ 53.5) รองลงมาต้องการให้โครงการฯ ประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่โครงการฯ/โรงไฟฟ้า บี.กริม (ร้อยละ 15.2) การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ (ร้อยละ 10.5) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 8.7) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Line เป็นต้น (ร้อยละ 5.8) ติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 2.5) ผ่านวิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว (ร้อยละ 2.2) ที่เหลือระบุว่า ประชาสัมพันธ์ผ่านเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 1.6)

3) ความต้องการให้โครงการฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน

ผู้แทนครัวเรือนที่ให้สัมภาษณ์ ระบุว่าต้องการให้โครงการฯ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนในด้านต่างๆ (ร้อยละ 3.7-69.3) โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้

ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน (n = 244)	ผู้ที่ระบุต้องการให้โครงการฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน		กิจกรรม
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	
1. ด้านการศึกษา	169	69.3	- มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชน - สนับสนุนทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในพื้นที่ - สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน / กีฬา
2. ด้านสิ่งแวดล้อม	9	3.7	- จัดกิจกรรมถางหญ้า ทำความสะอาดชุมชน - ควบคุมการปล่อยมลพิษ - สนับสนุนกิจกรรมลดการเผานาข้าว
3. ด้านชีวิตความเป็นอยู่/เศรษฐกิจชุมชน	77	31.6	- พัฒนาสาธารณูปโภคในชุมชน ได้แก่ น้ำประปา ตู้กดน้ำเครื่องสูบน้ำ - สนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพ การเพิ่มรายได้ให้ประชาชน - สนับสนุนการจ้างคนในพื้นที่/ชุมชนเข้าทำงาน - สนับสนุนอาชีพ สุขภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย - สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทอดกฐิน ผ้าป่า เป็นต้น
4. ด้านศาสนา	26	10.7	- ร่วมกิจกรรมประเพณีทางศาสนา หรือวันสำคัญต่างๆ - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับวัดและชุมชน - ทำนุบำรุงศาสนา บำรุงวัด พัฒนาซ่อมแซมวัด
5. ด้านวัฒนธรรมประเพณี	33	13.5	- เข้าร่วม และสนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีในชุมชน
6. ด้านอื่นๆ	9	3.7	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงไฟฟ้าให้รับทราบ - สนับสนุนด้านสุขภาพ / รพ.สต. - พัฒนาระบบระบายน้ำของชุมชน/สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ - จัดให้มีหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพให้กับประชาชน - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการฯ เห็นสมควร

(10) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการฯ

ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 0-3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินการของโครงการฯ ดังนี้

1) ขอให้เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่โครงการฯลงพื้นที่พบปะชุมชน
2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนเป็นประจำ

ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ **(จำนวน 177 ตัวอย่าง)**

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1) เพศ อายุ และการนับถือศาสนา

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 73.4 และ ร้อยละ 26.6 ตามลำดับ) โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 36.7) รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 26.0) ระหว่าง 61-70 ปี (ร้อยละ 24.3) ระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 12.4) ที่เหลือมีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 0.6) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีวัยวุฒิที่สามารถให้ข้อคิดเห็นที่น่าเชื่อถือได้ การนับถือศาสนาผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่านับถือศาสนาพุทธ

2) สถานภาพสมรส และสถานภาพในครัวเรือน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่สมรสแล้ว (ร้อยละ 92.1) รองลงมาเป็นโสด (ร้อยละ 4.5) ที่เหลือเป็นหม้าย (ร้อยละ 2.8) โดยส่วนใหญ่เป็นภรรยาของหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 62.7) รองลงมาเป็นหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 35.0) บุตร/ธิดา (ร้อยละ 1.7) และที่เหลือเป็นญาติ (ร้อยละ 0.6)

3) ระดับการศึกษา

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 52.5) รองลงมาจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 29.4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. (ร้อยละ 14.7) ที่เหลือจบการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี (ร้อยละ 3.4)

4) จำนวนสมาชิกในครัวเรือน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุว่ามีจำนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผู้ให้สัมภาษณ์ด้วย) ระหว่าง 3-4 คน (ร้อยละ 50.3) รองลงมามีจำนวนสมาชิกระหว่าง 5-6 คน (ร้อยละ 45.2) ระหว่าง 1-2 คน (ร้อยละ 3.4) ที่เหลือมีจำนวนสมาชิกระหว่าง 7-8 คน ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 1.1) โดยส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกที่ประกอบอาชีพระหว่าง 1-2 คน (ร้อยละ 68.4) รองลงมามีจำนวนระหว่าง 3-4 คน (ร้อยละ 30.5) ที่เหลือไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 1.1)

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น (ร้อยละ 97.7) ที่เหลือเป็นผู้ที่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น (ร้อยละ 2.3) โดยย้ายมาจากจังหวัดอื่น ส่วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 50.0) รองลงมาย้ายมาจากจังหวัดในภาคเหนือ และภาคกลาง ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 25.0)

โดยส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 75.0) รองลงมาย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ระหว่าง 3-6 ปี (ร้อยละ 25.0) สาเหตุการย้ายเข้ามาในพื้นที่ ส่วนใหญ่ย้ายตามครอบครัว (ร้อยละ 75.0) ที่เหลือย้ายเพื่อมาทำงาน หรือประกอบอาชีพ (ร้อยละ 25.0)

(3) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของผู้ให้สัมภาษณ์

1) รายได้หลักของครอบครัว

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากระบุว่ารายได้หลักของครอบครัว มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 40.1) รองลงมาจากการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 30.5) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 20.9) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท (ร้อยละ 7.3) ที่เหลือจากการประกอบอาชีพรับจ้างในภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 0.6) ตามลำดับ

2) รายได้เสริมของครอบครัว

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าในครอบครัวไม่มีรายได้เสริม (ร้อยละ 98.8) ส่วนที่ระบุว่ามีรายได้เสริม (ร้อยละ 1.2) มาจากการทำเกษตรกรรมและการแปรรูปผลไม้ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 50.0)

3) ภาวะการเงินของครัวเรือน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากระบุว่า ในครัวเรือนมีรายได้เพียงพอ แต่ไม่มีเก็บออม (ร้อยละ 45.8) รองลงมา มีรายได้เพียงพอ และมีเหลือเก็บออม (ร้อยละ 35.5) มีรายได้ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน (ร้อยละ 18.1) ที่เหลือระบุว่า มีรายได้ไม่เพียงพอ และมีหนี้สิน (ร้อยละ 0.6)

(4) ข้อมูลด้านสาธารณสุขและการใช้ประโยชน์ของชุมชน

1) การเจ็บป่วยของท่านและสมาชิกในครอบครัว ในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิกในครอบครัวไม่มีอาการเจ็บป่วย (ร้อยละ 67.2) ที่เหลือระบุว่ามีอาการเจ็บป่วย (ร้อยละ 32.8) โดยส่วนมากเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ/ภูมิแพ้อากาศ (ร้อยละ 43.9) รองลงมาเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน (ร้อยละ 22.5) โรคอื่นๆ ได้แก่ ไข้หวัดตามฤดูกาล มะเร็ง เป็นต้น (ร้อยละ 7.9) โรคระบบกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 5.6) โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 4.5) โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ / วิงเวียนศีรษะ และโรคโควิด 19 ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 3.4) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และโรคกระดูก ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 2.2) ที่เหลือ

เจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับตา โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 1.1) ตามลำดับ ด้านภาพรวมผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมาตนมีสุขภาพเหมือนเดิม (ร้อยละ 99.0)

สาเหตุของโรคที่เจ็บป่วยส่วนมากระบุว่ามาจากอากาศเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 43.5) รองลงมามาจากโรคประจำตัว/ร่างกายบกพร่อง (ร้อยละ 30.9) การพักผ่อนไม่เพียงพอ (ร้อยละ 14.9) การทำงานหนัก (ร้อยละ 9.6) ที่เหลือมาจากกรรมพันธุ์ (ร้อยละ 1.0)

การเข้ารับการรักษาหรือใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ/รพ.สต. (ร้อยละ 75.4) รองลงมาระบุว่า ซื้อยามารับประทานเอง (ร้อยละ 20.9) ที่เหลือรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก (ร้อยละ 3.7) ทั้งหมดระบุว่าการให้บริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลในพื้นที่มีเพียงพอ

2) แหล่งน้ำที่ใช้ในครัวเรือน

การใช้น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม) ส่วนใหญ่ระบุว่าใช้น้ำในครัวเรือน จากน้ำบรรจุขวดหรือถัง (ร้อยละ 91.7) ที่เหลือใช้น้ำประปาผ่านการกรอง (ร้อยละ 8.3) ซึ่งทั้งหมดระบุว่าน้ำมีคุณภาพดีและมีเพียงพอ

ส่วนน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซักล้าง) ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าในพื้นที่มีการใช้น้ำประปา ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่า น้ำมีคุณภาพดี (ร้อยละ 66.9) รองลงมาระบุว่า น้ำขุ่นมีตะกอน (ร้อยละ 33.1) ส่วนใหญ่ระบุว่ามีปริมาณเพียงพอ (ร้อยละ 99.3)

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในครอบครัวไม่มีการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ร้อยละ 57.1) ที่เหลือระบุว่า มีการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ร้อยละ 42.9) โดยแหล่งน้ำที่ใช้มาจากน้ำฝน (ร้อยละ 54.9) รองลงจากแม่น้ำลำคลอง (ร้อยละ 43.9) ที่เหลือมาจากคลองชลประทาน (ร้อยละ 1.2) ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่า น้ำมีคุณภาพดี (ร้อยละ 96.1) รองลงมาระบุว่าเกิดปัญหาอื่นๆ ได้แก่ ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง (ร้อยละ 2.6) และน้ำขุ่นมีตะกอน (ร้อยละ 1.3) โดยส่วนใหญ่ระบุว่า มีปริมาณน้ำใช้เพียงพอ (ร้อยละ 95.9) ที่เหลือระบุว่าไม่เพียงพอ (ร้อยละ 4.1) สาเหตุมาจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

3) การกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีการกำจัดน้ำเสียในครัวเรือนโดยปล่อยซึมลงดินที่โล่ง (ร้อยละ 50.5) รองลงมาระบุว่า ปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ (ร้อยละ 49.5)

4) การกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน

ผู้ให้สัมภาษณ์เกือบทั้งหมดระบุว่า มีการกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้บริการการเก็บขนและนำไปกำจัดของเทศบาล/อบต. (ร้อยละ 97.7) ที่เหลือใช้วิธีกองแล้วเผา (ร้อยละ 2.3)

(5) ข้อมูลความเป็นอยู่ในปี พ.ศ.2568

จากผลการสำรวจโดยภาพรวม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า ในชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 96.6) ที่เหลือระบุว่า มีการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 3.4) โดยส่วนใหญ่ระบุว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงจากเดิม (ร้อยละ 66.7) ที่เหลือมีความเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น (ร้อยละ 33.3)

1) ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนของท่าน

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ปัจจุบันในชุมชนได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคม (ร้อยละ 0.6-30.5) โดยปัญหาที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบมีรายละเอียดดังนี้

ผลกระทบ (n = 177)	ผู้ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ		ระดับผลกระทบ (ร้อยละ)			ผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคม		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	น้อย	ปานกลาง	มาก	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับผลกระทบ[1/]
1. รายได้ต่ำ	54	30.5	42.6	48.1	9.3	1.67	0.644	ปานกลาง
2. ค่าครองชีพสูง	48	27.1	52.1	31.3	16.6	1.65	0.758	ปานกลาง
3. คนว่างงาน/ตกงาน	38	21.5	92.1	5.3	2.6	1.11	0.388	น้อย
4. การพนัน/มั่วสุม	24	13.6	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
5. ไม่มีที่ดินทำกิน	19	10.7	52.6	42.1	5.3	1.53	0.612	ปานกลาง
6. การทะเลาะวิวาท	16	9.0	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
7. ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว	16	9.0	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
8. ยาเสพติด	15	8.5	93.3	0.0	6.7	1.13	0.516	น้อย
9. ปัญหาประชากรแฝง	7	4.0	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	5	2.8	80.0	20.0	0.0	1.20	0.447	น้อย
11. ความขัดแย้งของคนในชุมชน	5	2.8	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
12. ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง	2	1.1	0.0	50.0	50.0	2.50	0.707	ปานกลาง
13. ปัญหาอาชญากรรม	1	0.6	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย
14. ปัญหาชุมชนแออัด	1	0.6	100.0	0.0	0.0	1.00	0.000	น้อย

หมายเหตุ : [1/]เกณฑ์พิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 = มาก

ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

จากตารางข้างต้น พบว่า ประเด็นผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรก ได้แก่ ปัญหารายได้ต่ำ โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ปัญหาค่าครองชีพสูง การว่างงาน/ตกงาน การพนัน/มั่วสุม ไม่มีที่ดินทำกิน การทะเลาะวิวาท การลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว ปัญหายาเสพติด ปัญหาจากประชากรแฝงปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชน ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาชุมชนแออัด ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ยกเว้นปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และปัญหาระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง

2) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ปัจจุบันในชุมชนได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ (ร้อยละ 1.1-31.1) โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบมีดังนี้

ผลกระทบ (n = 177)	ผู้ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับผลกระทบ[1/]	ตลอดเวลา	นานๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
1. น้ำท่วมขัง	55	31.1	2.25	0.799	ปานกลาง	5.5	7.3	87.2
2. ฝุ่นละออง	22	12.4	1.55	0.596	ปานกลาง	9.1	36.4	54.5
3. ควัน/เขม่า	21	11.9	1.57	0.598	ปานกลาง	0.0	33.3	66.7
4. กลิ่นรบกวน	15	8.5	1.93	0.704	ปานกลาง	6.7	53.3	40.0
5. มลพิษทางอากาศ	7	4.0	1.43	0.535	น้อย	0.0	0.0	100.0
6. ความแห้งแล้ง	5	2.8	1.40	0.548	น้อย	60.0	40.0	0.0

ผลกระทบ (n = 177)	ผู้ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ)		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับผลกระทบ[1/]	ตลอดเวลา	นานๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
7. เสียงดัง	4	2.3	1.00	0.000	น้อย	0.0	100.0	0.0
8. ขยะมูลฝอย	2	1.1	3.00	0.000	มาก	100.0	0.0	0.0

หมายเหตุ : [1/] เกณฑ์พิจารณาระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 = มาก
ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

จากตารางข้างต้นพบว่า ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรก ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วมขัง โดยมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางรองลงมา คือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาควัน/เขม่า ปัญหากลิ่นรบกวน มลพิษทางอากาศ ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาเสียงดัง และปัญหาขยะมูลฝอย ตามลำดับ โดยระบุว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ปัญหาขยะมูลฝอย ที่ระบุว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับมาก ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาความแห้งแล้ง และปัญหาเสียงดัง ที่ระบุว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบระบุว่าไม่แน่นอน นานๆครั้ง และตลอดเวลา

ความคิดเห็นต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าในปัจจุบันครอบครัวมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันดี (ร้อยละ 51.3) รองลงมาระบุว่า มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ปานกลาง (ร้อยละ 47.5) ที่เหลือระบุว่า มีสภาพแย่ และไม่แสดงความคิดเห็น ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 0.6)

(6) การรับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รู้จักโครงการฯ (ร้อยละ 89.3) ที่เหลือไม่รู้จักโครงการฯ (ร้อยละ 10.7) ซึ่งผู้ที่รู้จักโครงการฯ ส่วนใหญ่ทราบว่าโครงการฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ร้อยละ 85.9) สำหรับการรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการฯส่วนใหญ่ระบุว่า รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/อสม. (ร้อยละ 56.8) รองลงมาทราบจากเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 26.6) แหล่งอื่นๆ ได้แก่ การพบเห็นโครงการฯ ด้วยตนเอง (ร้อยละ 11.1) จากเจ้าหน้าที่โครงการฯ/โรงไฟฟ้า บี.กริม (ร้อยละ 3.7) จากสื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์ และการติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์ ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 0.7) ที่เหลือทราบจากวิทยุชุมชน/เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว (ร้อยละ 0.4) ดังแสดงในรูปที่ 6.5-2



รูปที่ 6.5-2 แหล่งที่มาของการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ ของกลุ่มผู้แทนครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ

(7) ประโยชน์ด้านบวกและผลกระทบด้านลบจากการดำเนินการของโครงการฯ ต่อชุมชน

ผู้แทนครัวเรือนที่ให้สัมภาษณ์ มีความเห็นว่าการดำเนินงานของโครงการฯ ที่ผ่านมาชุมชนได้รับประโยชน์ด้านบวก (ร้อยละ 6.8-33.3) และไม่ได้รับผลกระทบด้านลบ (ร้อยละ 1.1) โดยระบุประโยชน์ในแต่ละด้านดังนี้

ประโยชน์ด้านบวก/ผลกระทบด้านลบต่อชุมชน (n = 177)	ผู้ที่ระบุได้ว่ารับประโยชน์/ผลกระทบ		ระดับของประโยชน์/ผลกระทบ		
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับของประโยชน์/ผลกระทบ[1/]
ประโยชน์ด้านบวก					
1. เกิดการหมุนเวียนรายได้ของคนในชุมชน/สภาพเศรษฐกิจ	29	16.4	1.52	0.634	ปานกลาง
2. มีการพัฒนาสาธารณูปโภค	31	17.5	1.65	0.661	ปานกลาง
3. ช่วยลดปัญหาไฟตกในพื้นที่	34	19.2	1.94	0.422	ปานกลาง
4. ช่วยลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่	12	6.8	1.17	0.389	น้อย
5. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนามากขึ้นจากงบประมาณกองทุนโรงไฟฟ้า	51	28.8	1.80	0.601	ปานกลาง
6. ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมจากโรงไฟฟ้า	59	33.3	1.81	0.541	ปานกลาง
7. โรงไฟฟ้าสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่	52	29.4	1.83	0.617	ปานกลาง
ผลกระทบด้านลบ					
1. อุบัติเหตุจากการดำเนินการ	2	1.1	1.50	0.707	น้อย
2. ก๊าซธรรมชาติรั่วไหล	2	1.1	1.50	0.707	น้อย

หมายเหตุ : [1]/เกณฑ์พิจารณาระดับของประโยชน์/ผลกระทบ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 = มาก
ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

(8) ระดับความเชื่อมั่นในการดำเนินการของโครงการฯ

จากผลการสัมภาษณ์ผู้แทนครัวเรือน ส่วนใหญ่ค่อนข้างเชื่อมั่นในการดำเนินการของโครงการฯ (ร้อยละ 53.7) รองลงมา ระบุว่า เชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (ร้อยละ 16.9) ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 15.3) ที่เหลือมีความเชื่อมั่นปานกลาง (ร้อยละ 14.1)

ด้านความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการฯ (ร้อยละ 98.9) โดยมีความพึงพอใจในระดับดี ($\bar{X}$ = 3.53 S.D. = 0.993)

(9) ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) ความพึงพอใจในการดำเนินงานของโครงการฯ

จากผลการสัมภาษณ์ผู้แทนครัวเรือน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 78.0) ที่เหลือระบุว่า ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 22.0) โดยมีระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านดังนี้

การดำเนินการด้านต่างๆ ของโครงการฯ (n = 177)	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)					ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ระดับความพึงพอใจ[1]
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ดี	ดีมาก			
1. การดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในท้องถิ่น	0.0	0.7	24.6	70.3	4.4	3.78	0.523	มาก
2. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ	0.0	0.8	26.3	68.4	4.5	3.77	0.535	มาก

หมายเหตุ : [1]/เกณฑ์พิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = น้อยมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = น้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 = ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 = ดี
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 = ดีมาก
ที่มา : บริษัท ซีคอท จำกัด

2) ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการฯ

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุว่าต้องการให้โครงการฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรือผู้นำชุมชน (ร้อยละ 38.0) รองลงมาคือต้องการให้โครงการฯ ประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่โครงการฯ/โรงไฟฟ้า บี.กริม (ร้อยละ 13.7) ติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 12.9) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Line เป็นต้น (ร้อยละ 11.5) ผ่านสื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 10.7) การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ (ร้อยละ 9.9) ผ่านวิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว (ร้อยละ 4.7) ที่เหลือระบุว่า ประชาสัมพันธ์ผ่านเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 0.3)

3) ความต้องการให้โครงการฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน

ผู้แทนครัวเรือนที่ให้สัมภาษณ์ ระบุว่าต้องการให้โครงการฯ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนในด้านต่างๆ (ร้อยละ 11.9-50.3) โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้

ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน (n=177)	ผู้ที่ระบุต้องการให้โครงการฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน		กิจกรรม
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	
1. ด้านการศึกษา	89	50.3	- มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชน - สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน / กีฬา - สนับสนุนทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในพื้นที่
2. ด้านสิ่งแวดล้อม	34	19.2	- จัดกิจกรรมฉางหญ้า ทำความสะอาดชุมชน - ดูแลแม่น้ำลำคลองให้สะอาด - ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย - ควบคุมการปล่อยมลพิษ - สนับสนุนกิจกรรมลดการเผานาข้าว
3. ด้านชีวิตความเป็นอยู่/เศรษฐกิจชุมชน	52	29.4	- สนับสนุนการจ้างคนในพื้นที่/ชุมชนเข้าทำงาน - สนับสนุนพัฒนาด้านอาชีพ การเพิ่มรายได้ให้ประชาชน - พัฒนาสาธารณูปโภคในชุมชน ได้แก่ น้ำประปา ตู้กดน้ำเครื่องสูบน้ำ - สนับสนุนอาชีพ สุขภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย - จัดให้มีหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพให้กับประชาชน - สนับสนุนด้านสุขภาพ / รพ.สต.
4. ด้านศาสนา	48	27.1	- ร่วมกิจกรรมประเพณีทางศาสนา หรือวันสำคัญต่างๆ - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับวัดและชุมชน - ทำนุบำรุงศาสนา บำรุงวัด พัฒนาซ่อมแซมวัด

ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน (n=177)	ผู้ที่ระบุต้องการให้โครงการฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน		กิจกรรม
	จำนวน (ตัวอย่าง)	ร้อยละ	
5. ด้านวัฒนธรรมประเพณี	21	11.9	- เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีในชุมชน
6. ด้านอื่นๆ	24	13.6	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงไฟฟ้าให้รับทราบ - พัฒนาระบบระบายน้ำของชุมชน/สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ - จัดให้มีหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพให้กับประชาชน - สนับสนุนด้านสุขภาพ / รพ.สต. - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเห็นสมควร - จัดช่องทางการแจ้งข่าวสารของโครงการฯ เพิ่มเติม

(10) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการฯ

ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินการของโครงการฯ ดังนี้

1) ขอให้เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่โครงการฯลงพื้นที่พบปะชุมชน
2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนเป็นประจำ

ภาคผนวก ก

แบบสอบถามการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น ต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

แบบสอบถามหน่วยงานราชการ/พื้นที่อ่อนไหว

เลขที่แบบสอบถาม ☐☐☐

วันที่ตอบแบบสอบถาม ...../2568

แบบสอบถามหน่วยงานราชการ

การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2568

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1-3

ชื่อหน่วยงาน .....

ตำแหน่ง..... **ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง**.....**ปี ระยะเวลาทำงานรวม** ..... **ปี**

อายุ ..... **ปี ระดับการศึกษาสูงสุด**.....

เบอร์โทรศัพท์ ..... **อีเมล** .....

คำชี้แจง : การเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อทราบถึงการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รายได้ สุขภาพ สภาพปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นในชุมชนในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาด้านสังคม-เศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลของท่านจะปิดเป็นความลับ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป
การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 บริษัท ซีคอท จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านในฐานะสิทธิ์รองเจ้าของข้อมูลได้ทราบ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะถูกจัดเก็บไว้ ณ สำนักงานของบริษัท ซีคอท จำกัด เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำการสำรวจ
2. คำถามหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลท่านสามารถระบุว่า "ไม่ระบุ"
3. ท่านสามารถยื่นคำร้องขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย (รวมเรียกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อบริษัทฯ ได้ที่อีเมล ecd_13@secot.co.th และ ccdmail@secot.co.th

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ท่านเลือกตอบ และเติมคำตอบลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลโครงการ

1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

1.1 ท่านรู้จักโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่ (**ข้ามไปทำส่วนที่ 3 ข้อ 3.1**)

(1) ไม่รู้จัก (2) รู้จัก ระบุ โรงไฟฟ้า.....

1.2 ทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

(1) ทราบ (2) ไม่ทราบ

1.3 ท่านเคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่

(1) ไม่เคยทราบมาก่อน

(2) เคยทราบ โดยทราบมาจาก.....

1.4 ท่านเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่

(1) ไม่เคย

(2) เคย โปรดระบุ.....

1.5 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 มีมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

(1) ไม่เคยทราบมาก่อน

(2) เคยทราบ โดยทราบมาจาก.....

2) **โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์** 2-3

1.6 ท่านรู้จักโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 หรือไม่ (**ข้ามไปทำส่วนที่** 3 **ข้อ** 3.1)

(1) ไม่รู้จัก (2) รู้จัก ระบุ โรงไฟฟ้า.....

1.7 ทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 **ใช้**ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

(1) ทราบ (2) ไม่ทราบ

1.8 ท่านเคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 หรือไม่

(1) ไม่เคยทราบมาก่อน

(2) เคยทราบ โดยทราบมาจาก.....

1.9 ท่านเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 หรือไม่

(1) ไม่เคย

(2) เคย โปรดระบุ.....

1.10 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 มีมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

(1) ไม่เคยทราบมาก่อน

(2) เคยทราบ โดยทราบมาจาก.....

ส่วนที่ 2 **ความเชื่อมั่นต่อโครงการและความต้องการของชุมชน**

1) **โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์** 1

2.1 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่

(1) เชื่อมั่น (2) ค่อนข้างเชื่อมั่น (3) เชื่อมั่นปานกลาง (4) ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น (5) ไม่เชื่อมั่น (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

2.2 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง (4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

2) **โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์** 2-3

2.3 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 หรือไม่

(1) เชื่อมั่น (2) ค่อนข้างเชื่อมั่น (3) เชื่อมั่นปานกลาง (4) ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น (5) ไม่เชื่อมั่น (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

2.4 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง (4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ 3 **ข้อมูลการดำเนินการที่ผ่านมาและนโยบายในหน่วยงาน (กลุ่มสถาบันการศึกษาและศาสนสถาน ให้ข้ามไปตอบส่วนที่** 4)

3.1 **กลุ่มหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและกำกับดูแล/ ด้านบริหารและการปกครอง/ ด้านสาธารณูปโภคและการบริการประชาชน**

3.1.1 นโยบายของหน่วยงาน **มีแนวความคิดสอดคล้องกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ หรือไม่ อย่างไร**

(1) .....

(2) .....

(3) .....

3.1.2 **หน่วยงานของท่านมีแนวทางการดำเนินการเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบอย่างไร**

(1) .....

(2) .....

(3) .....

3.1.3 **ในกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ของภาพรวมในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไร**

(1) .....

(2) .....

(3) .....

3.1.4 **ในกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม จากโรงไฟฟ้าฯ หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไร**

(1) .....

(2) .....

(3) .....

3.2 **กลุ่มหน่วยงานด้านการบริการสุขภาพ**

3.2.1 **ในปัจจุบันประชาชนเข้ามารับการรักษา โรคหรืออาการที่พบบ่อย ๆ คือ**

(1) .....

(2) .....

(3) .....

3.2.2 **แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา**

(1) เพิ่มขึ้น (2) เท่าเดิม (3) ลดลง

3.2.3 **ปัจจุบัน มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นอย่างไร**

(1) .....

(2) .....

(3) .....

3.2.4 **หน่วยงานของท่านมีการวางแผนรองรับแนวโน้มของการเกิดโรคในพื้นที่รับผิดชอบอย่างไร**

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

(5) .....

3.2.5 **นโยบายหรือแผนงานของหน่วยงานที่สอดคล้อง หรือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (รองรับการอพยพของแรงงานและประชากรแฝงเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น)**

(1) .....

(2) .....

(3) .....

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และ การมีส่วนร่วม

1) **โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1**

4.1 หน่วยงานของท่านเคยเข้าเยี่ยมชม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าสนับสนุน หรือไม่

(1) เคย (2) ไม่เคย

4.2 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ในท้องถิ่นของท่านมากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง

(4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

4.3 ท่านมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง

(4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

4.4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้าที่ท่านต้องการ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน (6) เจ้าหน้าที่โครงการ/ โรงไฟฟ้าบี.กริม

(2) เพื่อนบ้าน (7) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว

(3) สื่อแผ่นพับ/ เอกสารแจก / จดหมายประชาสัมพันธ์ (8) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

(4) ที่ติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์ (9) อื่นๆ .....

(5) เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

4.5 หาก โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 มีการดำเนินจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือส่วนรวม ท่านยินดีเข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นหรือไม่

(1) ยินดี เพราะ .....

(2) ไม่ยินดี เพราะ .....

(3) ยังไม่แน่ใจ เพราะ .....

2) **โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3**

4.6 หน่วยงานของท่านเคยเข้าเยี่ยมชม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าสนับสนุน หรือไม่

(1) เคย (2) ไม่เคย

4.7 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ในท้องถิ่นของท่านมากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง

(4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

4.8 ท่านมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง

(4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

4.9 ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้าที่ท่านต้องการ **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน (6) เจ้าหน้าที่โครงการ/ โรงไฟฟ้าบี.กริม

(2) เพื่อนบ้าน (7) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว

(3) สื่อแผ่นพับ/ เอกสารแจก / จดหมายประชาสัมพันธ์ (8) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

(4) ที่ติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์ (9) อื่นๆ .....

(5) เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

4.10 หากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 มีการดำเนินจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือส่วนรวม ท่านยินดีเข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นหรือไม่

(1) ยินดี เพราะ .....

(2) ไม่ยินดี เพราะ .....

(3) ยังไม่แน่ใจ เพราะ .....

ส่วนที่ 5 ข้อห่วงกังวลและการรับทราบข้อมูลในช่วงดำเนินการ

1) **โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1**

5.1 ในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ท่านมีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านใดบ้าง

(1) ไม่รู้สึกวิตกกังวล **(ข้ามไปตอบ 6.1)**

(2) รู้สึกวิตกกังวล เรื่อง

1) อากาศเสีย / ฝุ่นละออง 2) เสียงดังรบกวน

3) น้ำเสีย 4) การจราจรติดขัด

5) ปัญหาการลักทรัพย์ / อาชญากรรม 6) อุบัติเหตุจากการประกอบกิจการ

7) เกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 8) เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชน

9) ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า และถนน เป็นต้น

10) ผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ระบุ .....

11) อื่น ๆ ระบุ .....

5.2 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 เป็นผลมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) จากการคาดคะเนด้วยตนเอง

(2) จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน

(3) การดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการ

(4) จากการดำเนินการที่ผ่านมาของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

(5) จากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์

(6) อื่น ๆ (ระบุ) .....

2) **โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์** 2-3

5.3 ในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 ท่านมีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านใดบ้าง

(1) ไม่รู้สึกวิตกกังวล (**ข้ามไปตอบ** 6.2)

(2) รู้สึกวิตกกังวล เรื่อง

1) อากาศเสีย / ฝุ่นละออง
2) เสียงดังรบกวน
3) น้ำเสีย
4) การจราจรติดขัด
5) ปัญหาการลักทรัพย์ / อาชญากรรม
6) อุบัติเหตุจากการประกอบกิจการ
7) เกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
8) เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชน
9) ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า และถนน เป็นต้น
10) ผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ระบุ .....
11) อื่น ๆ ระบุ .....

5.4 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 เป็นผลมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) จากการคาดคะเนด้วยตนเอง
(4) จากการดำเนินการที่ผ่านมาของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
(2) จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน
(5) จากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์
(3) การดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการ
(6) อื่น ๆ (ระบุ) .....

ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

6.1 **โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์** 1 :.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.2 **โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์** 2-3 :.....

.....

.....

.....

.....

.....

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1-3

แบบสอบถามสถานประกอบการข้างเคียง

แบบสอบถามสถานประกอบการ

การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2568

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1-3

ชื่อบริษัท.....

ตำแหน่ง..... **ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง**.....**ปี ระยะเวลาทำงานรวม** ..... **ปี**

อายุ ..... **ปี ระดับการศึกษาสูงสุด**.....

เบอร์โทรศัพท์ ..... **อีเมล** .....

คำชี้แจง : การเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อทราบถึงการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รายได้ สุขภาพ สภาพปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นในชุมชนในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาด้านสังคม-เศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลของท่านจะปิดเป็นความลับ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 บริษัท ซีคอท จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านในฐานะสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลได้ทราบ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะถูกจัดเก็บไว้ ณ สำนักงานของบริษัท ซีคอท จำกัด เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำการสำรวจ
2. คำถามหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลท่านสามารถระบุว่า "ไม่ระบุ"
3. ท่านสามารถยื่นคำร้องขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย (รวมเรียกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อบริษัทฯ ได้ที่อีเมล ced_13@secot.co.th และ ccdmail@secot.co.th

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ท่านเลือกตอบ และเติมคำตอบลงในช่องว่าง

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานประกอบการ

สถานที่ตั้ง เลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....

อำเภอ.....จังหวัด.....ระยอง.....โทรศัพท์.....

E-mail.....

ประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม.....

เริ่มเปิดดำเนินกิจการ เมื่อปี พ.ศ.....

จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการของท่าน จำนวน.....คน (โดยประมาณ)

ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลโครงการ

1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

2.1 ท่านรู้จักโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่

(1) ไม่รู้จัก

(2) รู้จัก

2.2 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

(1) ทราบ (2) ไม่ทราบ

2.3 ท่านเคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่

(1) ไม่เคยทราบมาก่อน

(2) ทราบมาแล้ว โดยทราบจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/ อสม. 2) เพื่อนบ้าน

3) สื่อแผ่นพับ/ เอกสารแจก/ จดหมายประชาสัมพันธ์ 4) ที่ติดประกาศ/ ป้ายประกาศ/ รถประชาสัมพันธ์

5) เจ้าหน้าที่โครงการ/ โรงไฟฟ้าบี.กริม 6) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว

7) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line 8) อื่นๆ .....

2.4 ท่านเคยมีเรื่องร้องเรียนในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่

(1) ไม่เคยเลย (2) โปรดระบุ.....

2.5 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 มีมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

(1) ไม่เคยทราบมาก่อน (2) เคย โดยทราบมาจาก.....

2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3

2.6 ท่านรู้จักโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 หรือไม่

(1) ไม่รู้จัก

(2) รู้จัก

2.7 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

(1) ทราบ (2) ไม่ทราบ

2.8 ท่านเคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 หรือไม่

(1) ไม่เคยทราบมาก่อน

(2) ทราบมาแล้ว โดยทราบจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/ อสม. 2) เพื่อนบ้าน

3) สื่อแผ่นพับ/ เอกสารแจก/ จดหมายประชาสัมพันธ์ 4) ที่ติดประกาศ/ ป้ายประกาศ/ รถประชาสัมพันธ์

5) เจ้าหน้าที่โครงการ/ โรงไฟฟ้าบี.กริม 6) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว

7) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line 8) อื่นๆ .....

2.9 ท่านเคยมีเรื่องร้องเรียนในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 หรือไม่

(1) ไม่เคยเคย (2) โปรดระบุ.....

2.10 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 มีมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

(1) ไม่เคยทราบมาก่อน (2) เคย โดยทราบมาจาก.....

ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นต่อโครงการ

1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

3.1 ระดับความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

(1) เชื่อมั่น (2) ค่อนข้างเชื่อมั่น (3) เชื่อมั่นปานกลาง (4) ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น (5) ไม่เชื่อมั่น (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

3.2 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง (4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3

3.3 ระดับความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3

(1) เชื่อมั่น (2) ค่อนข้างเชื่อมั่น (3) เชื่อมั่นปานกลาง (4) ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น (5) ไม่เชื่อมั่น (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

3.4 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง (4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

4.1 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าสนับสนุน หรือไม่

(1) เคย (2) ไม่เคย

4.2 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าในชุมชนที่ตั้งสถานประกอบการของท่านมากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง (4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

4.3 ท่านมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง (4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3

4.4 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าสนับสนุน หรือไม่

(1) เคย (2) ไม่เคย

4.5 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าในชุมชนที่ตั้งสถานประกอบการของท่านมากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง (4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

4.6 ท่านมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง (4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ 5 ข้อห่วงกังวลและการรับทราบข้อมูลในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้า

1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

5.1 ในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ท่านมีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านใดบ้าง

(1) ไม่รู้สึกวิตกกังวล

(2) รู้สึกวิตกกังวล เรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1) อากาศเสีย / ฝุ่นละออง 2) เสียงดังรบกวน
3) น้ำเสีย 4) การจราจรติดขัด
5) ปัญหาการลักทรัพย์ / อาชญากรรม 6) อุบัติเหตุจากการประกอบกิจการ
7) เกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 8) เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชน
9) ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า และถนน เป็นต้น
10) ผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ระบุ .....
11) อื่น ๆ ระบุ .....

5.2 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 เป็นผลมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

(1) จากการคาดคะเนด้วยตนเอง (4) จากการดำเนินการที่ผ่านมาของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
(2) จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน (5) จากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์
(3) การดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการ (6) อื่น ๆ (ระบุ) .....

2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3

5.3 ในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 ท่านมีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านใดบ้าง

(1) ไม่รู้สึกวิตกกังวล

(2) รู้สึกวิตกกังวล เรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

1) อากาศเสีย / ฝุ่นละออง 2) เสียงดังรบกวน
3) น้ำเสีย 4) การจราจรติดขัด
5) ปัญหาการลักทรัพย์ / อาชญากรรม 6) อุบัติเหตุจากการประกอบกิจการ
7) เกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 8) เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชน
9) ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า และถนน เป็นต้น
10) ผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ระบุ .....
11) อื่น ๆ ระบุ .....

5.4 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 เป็นผลมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

(1) จากการคาดคะเนด้วยตนเอง (4) จากการดำเนินการที่ผ่านมาของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
(2) จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน (5) จากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์
(3) การดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการ (6) อื่น ๆ (ระบุ) .....

ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 : .....

.....

.....

.....

.....

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 : .....

.....

.....

.....

.....

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1-3

แบบสอบถามผู้นำชุมชน

เลขที่แบบสอบถาม ☐☐☐

วันที่ตอบแบบสอบถาม...../2568

พิกัด .....

.....

แบบสอบถามผู้นำชุมชน

การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2568

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1-3

ชื่อ สกุล .....**เบอร์โทรศัพท์**.....

บ้านเลขที่.....**หมู่ที่**.....**ชื่อชุมชน**.....**ตำบล**.....**อำเภอ**..... **จังหวัด**.....

คำชี้แจง : การเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อทราบถึงการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รายได้ สุขภาพ สภาพปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นในชุมชนในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาด้านสังคม-เศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลของท่านจะปิดเป็นความลับ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 บริษัท ซีคอท จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านในฐานะสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลได้ทราบ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะถูกจัดเก็บไว้ ณ สำนักงานของบริษัท ซีคอท จำกัด เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำการสำรวจ
2. คำถามหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลท่านสามารถระบุว่า "ไม่ระบุ"
3. ท่านสามารถยื่นคำร้องขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย (รวมเรียกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อบริษัทฯ ได้ที่อีเมล ccd_13@secot.co.th และ eedmail@secot.co.th

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ท่านเลือกตอบ และเติมคำตอบลงในช่องว่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 เพศ (1) ชาย (2) หญิง (3) อื่นๆ

1.2 ศาสนา (1) พุทธ (2) อิสลาม (3) คริสต์ (4) อื่นๆ.....

1.3 อายุ (1) 18-19 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี (5) 51-60 ปี (6) 61-70 ปี

1.4 การศึกษาสูงสุด

(1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาตอนต้น (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
(4) ปวส./ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) ไม่ได้เรียนหนังสือ

1.5 ตำแหน่งของท่านในชุมชน ..... ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ..... ปี

1.6 ที่ผ่านมาท่านเคยดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในชุมชนมาก่อนหรือไม่

(1) ไม่เคย

(2) เคย ระบุ

1) ..... ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ..... ปี

2) ..... ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ..... ปี

3) ..... ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ..... ปี

1.7 ภูมิลำเนาเดิมของท่าน

(1) อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด (2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น ระบุระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ ..... ปี

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน

2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน / หมู่บ้าน

2.1.1 จำนวนครัวเรือนโดยประมาณ ..... หลังคาเรือน

2.1.2 จำนวนประชากรโดยประมาณ ..... คน

2.1.3 สัดส่วนของประชากรท้องถิ่นต่อประชากรแฝง

(1) ประชากรท้องถิ่นมากกว่าประชากรแฝง

(2) ประชากรท้องถิ่นเท่ากับประชากรแฝง

(3) ประชากรท้องถิ่นน้อยกว่าประชากรแฝง

2.1.4 ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของชุมชน / หมู่บ้านของท่าน

(1) บ้านเดี่ยว (2) อาคารพาณิชย์ / ตึกแถว (3) ทาวน์เฮาส์
(4) แฟลต / อพาร์ทเมนท์ / ห้องแถว (5) คอนโดมิเนียม / ห้องชุด (6) อื่น ๆ ระบุ .....

2.1.5 ภูมิลำเนาเดิมของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่

(1) เป็นคนในท้องถิ่น (2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น ๆ

2.2 ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของชุมชน / หมู่บ้าน

2.2.1 อาชีพหลักของประชาชนในชุมชน / หมู่บ้าน

(1) รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ (2) พนักงานบริษัท / ลูกจ้าง / พนักงานโรงงาน (3) รับจ้างทั่วไป
(4) ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว (5) ท่องเที่ยวและบริการ (6) ประมง / เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(7) เกษตรกรรม / เลี้ยงสัตว์ (8) อื่น ๆ ระบุ .....

หมายเหตุ: อาชีพที่สร้างรายได้มากที่สุด ถือเป็นอาชีพหลัก

2.2.2 อาชีพเสริมของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน / หมู่บ้าน

(1) ไม่มี (2) มี โปรดระบุ.....

2.2.3 ประชาชนในชุมชนประสบปัญหาการประกอบอาชีพหรือไม่ อย่างไร

(1) ไม่ประสบปัญหา

(2) ประสบปัญหา ระบุสภาพปัญหา และสาเหตุ .....

2.2.4 ท่านคิดว่าการดำเนินงานของบริษัทมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ของประชาชนในชุมชน / หมู่บ้าน ของท่านหรือไม่ อย่างไร

(1) มีผล โปรดระบุ .....

(2) ไม่มีผล โปรดระบุ.....

2.3 ข้อมูลด้านสภาพสังคมโดยทั่วไปของชุมชน / หมู่บ้าน

2.3.1 ลักษณะของชุมชน / หมู่บ้านของท่าน

(1) ชุมชนชนบท (2) ชุมชนกึ่งเมือง (3) ชุมชนเมือง

2.3.2 ลักษณะการอยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน / หมู่บ้านของท่าน

(1) อยู่คนเดียว (2) ครอบครัวเดี่ยว (พ่อแม่และลูก) (3) ครอบครัวขยาย (อยู่รวมกันเป็นแบบญาติ)
(4) ครัวเรือนที่อยู่ร่วมกันแบบไม่ใช่ญาติ

2.3.3 ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ / การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน / หมู่บ้านของท่านเป็นอย่างไร

(1) ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ (มาก)

(2) ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ (ปานกลาง)

(3) ร่วมทำกิจกรรมเฉพาะกรณี ..... (น้อย)

(4) ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน (ไม่มี)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข

3.1 เมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชน / หมู่บ้าน ไปรับการรักษาหรือใช้บริการที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) โรงพยาบาลของรัฐ/ ศูนย์บริการสาธารณสุข / รพ.สต. (2) โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก

(3) ซื้อยามารักษาเอง (4) อื่นๆ ระบุ .....

3.2 ท่านคิดว่าการให้บริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลในพื้นที่ มีเพียงพอหรือไม่

(1) เพียงพอ (2) ไม่เพียงพอ ระบุ.....

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ของชุมชน

4.1 แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในชุมชน

การใช้น้ำ	แหล่งที่มา	คุณภาพน้ำ	การปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ความเพียงพอ
1. น้ำบริโภค	(1) น้ำประปา	(1) คุณภาพดี	(1) ไม่ได้ทำอะไรเลย	(1) เพียงพอ
	(2) น้ำบ่อตื้น	(2) น้ำขุ่นมีตะกอน	(2) ต้ม	(2) ไม่เพียงพอ
	(3) น้ำฝน	(3) มีกลิ่น	(3) กรอง	สาเหตุ .....
	(4) น้ำบ่อบาดาล	(4) อื่น ๆ	(4) อื่น ๆ	.....
	(5) น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง	.....	.....	.....
	(6) อื่น ๆ	.....	.....	.....
2. น้ำอุปโภค	(1) น้ำประปา	(1) คุณภาพดี	(1) ไม่ได้ทำอะไรเลย	(1) เพียงพอ
	(2) น้ำบ่อตื้น	(2) น้ำขุ่นมีตะกอน	(2) ต้ม	(2) ไม่เพียงพอ
	(3) น้ำฝน	(3) มีกลิ่น	(3) กรอง	สาเหตุ .....
	(4) น้ำบ่อบาดาล	(4) อื่น ๆ	(4) อื่น ๆ	.....
	(5) น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง	.....	.....	.....
	(6) อื่น ๆ	.....	.....	.....
3. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	(1) น้ำประปา	(1) คุณภาพดี	(1) ไม่ได้ทำอะไรเลย	(1) เพียงพอ
	(2) น้ำบ่อตื้น	(2) น้ำขุ่นมีตะกอน	(2) ต้ม	(2) ไม่เพียงพอ
	(3) น้ำฝน	(3) มีกลิ่น	(3) กรอง	สาเหตุ .....
	(4) น้ำบ่อบาดาล	(4) อื่น ๆ	(4) อื่น ๆ	.....
	(5) น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง	.....	.....	.....
	(6) อื่น ๆ	.....	.....	.....

4.2 การกำจัดน้ำเสียของชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) ปล่อยซึมลงดิน/ที่โล่ง (2) ปล่อยลงคลอง (3) ปล่อยลงท่อระบายน้ำ

(4) ปล่อยลงสู่บ่อเกรอะ (5) อื่น ๆ ระบุ .....

4.3 การกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของชุมชน

(1) ทิ้งในถังขยะเทศบาล (2) จ้างเอกชนมาเก็บ (3) กองแล้วเผา

(4) ทิ้งตามพื้นที่ว่างเปล่า (5) อื่น ๆ ระบุ .....

ส่วนที่ 5 ข้อมูลความเป็นอยู่ ในปี พ.ศ. 2568

5.1 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในรอบ 1 ปี ของชุมชนของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่

(1) ไม่มีความเห็น

(2) ไม่เปลี่ยนแปลง

(3) เปลี่ยนแปลง 1) ดีขึ้น 2) แย่ลง

5.2 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนของท่าน

ลักษณะปัญหา	ระดับผลกระทบ				สาเหตุของปัญหา (ชุมชน/โรงงาน/การจราจร/อื่น ๆ (ระบุ))
	ไม่ได้รับ	น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. ยาเสพติด					
2. ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว					
3. การพนัน/มั่วสุม					
4. การทะเลาะวิวาท					
5. คนว่างงาน/ตกงาน					
6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
7. ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง					
8. ความขัดแย้งของคนในชุมชน					
9. ปัญหาชุมชนแออัด					
10. ปัญหาอาชญากรรม					
11. ปัญหาประชากรแฝง					
12. ปัญหาการจราจร					
13. ปัญหาการคมนาคม					
14. ค่าครองชีพสูง					
15. รายได้ต่ำ					
16. ไม่มีที่ดินทำกิน					
17. อื่น ๆ (ระบุ)					

5.3 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม**ภายในชุมชน**ของท่าน

ลักษณะปัญหา	ไม่มี	ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ			สาเหตุของปัญหา (ชุมชน/โรงงาน/การจราจร/อื่น ๆ (ระบุ))
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอด	นาน ๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน	
(1) มลพิษทางอากาศ								
(2) ฝุ่นละออง								
(3) ควัน/เขม่า								
(4) กลิ่นรบกวน								
(5) เสียงดัง								
(6) ขยะมูลฝอย								
(7) น้ำเสีย								
(8) น้ำท่วมขัง								
(9) ความแห้งแล้ง								
(10) ดินเสื่อมคุณภาพ								
(11) การรั่วไหลของสารเคมี/ก๊าซธรรมชาติ								
(12) การเกิดเพลิงไหม้/การระเบิด								
(13) อื่นๆ ระบุ.....								

5.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันในชุมชนของท่าน

(1) ดี (2) ปานกลาง (3) แย่ (4) ไม่แสดงความคิดเห็น

5.5 หากมีการพัฒนาภายในท้องถิ่นท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาด้านใดจึงจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด **(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)**

(1) ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ (2) การพัฒนาทางการศึกษา

(3) การคมนาคม (4) การสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน

(5) สุขอนามัย (6) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

(7) เทคโนโลยีทางการเกษตร (8) อื่นๆ ระบุ .....

ส่วนที่ 6 การรับรู้ข้อมูลโรงไฟฟ้า

1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

6.1 ท่านรู้จักโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่

(1) ไม่รู้จัก

(2) รู้จัก

6.2 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

(1) ทราบ (2) ไม่ทราบ

6.3 ท่านเคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่

(1) ไม่เคยทราบมาก่อน

(2) ทราบมาแล้ว โดยทราบจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/ อสม. 2) เพื่อนบ้าน

3) สื่อแผ่นพับ/ เอกสารแจก/ จดหมายประชาสัมพันธ์ 4) ที่ติดประกาศ/ ป้ายประกาศ/ รถประชาสัมพันธ์

5) เจ้าหน้าที่โครงการ/ โรงไฟฟ้าบี.กริม 6) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว

7) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line 8) อื่นๆ .....

6.4 จากการดำเนินการของโครงการฯ ที่ผ่านมา ชุมชนของท่านได้รับประโยชน์**ด้านบวก**และได้รับผลกระทบ**ด้านลบ**หรือไม่อย่างไร

ประโยชน์	ไม่มี	มี ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่รับ		
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นาน ๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
ด้านบวก							
(1) เกิดการหมุนเวียนรายได้ของคนในชุมชน/สภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น							
(2) มีการพัฒนาสาธารณูปโภค							
(3) ช่วยลดปัญหาไฟตกในพื้นที่							
(4) ช่วยลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่							
(5) ท้องถิ่นได้รับการพัฒนามากขึ้นจาก งบประมาณของกองทุนโรงไฟฟ้า							
(6) ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมจากโรงไฟฟ้า							
(7) โรงไฟฟ้าสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่							
(8) อื่นๆ ระบุ							

ปัญหา	ไม่มี	มี ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่รับ		
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นาน ๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
ด้านลบ							
(1) ฝุ่นละออง, เขม่า, ควัน							
(2) กลิ่นรบกวน							
(3) น้ำเสีย/ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ							
(4) เสียงดังรบกวน							
(5) อุบัติเหตุจากการดำเนินการ.....							
(6) ก๊าซธรรมชาติรั่วไหล							
(7) ผลกระทบต่อสุขภาพ ระบุ							
(8) อื่นๆ ระบุ							

6.5 ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงไฟฟ้า ฯ มีมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

(1) ทราบ (2) ไม่ทราบ

2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3

6.6 ท่านรู้จักโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 หรือไม่

(1) ไม่รู้จัก (2) รู้จัก

6.7 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

(1) ทราบ (2) ไม่ทราบ

6.8 ท่านเคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 หรือไม่

(1) ไม่เคยทราบมาก่อน

(2) ทราบมาแล้ว โดยทราบจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/ อสม. 2) เพื่อนบ้าน

3) สื่อแผ่นพับ/ เอกสารแจก/ จดหมายประชาสัมพันธ์ 4) ที่ติดประกาศ/ ป้ายประกาศ/ รถประชาสัมพันธ์

5) เจ้าหน้าที่โครงการ/ โรงไฟฟ้าบี.กริม 6) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว

7) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line 8) อื่นๆ .....

6.9 จากการดำเนินการของโครงการฯ ที่ผ่านมา ชุมชนของท่านได้รับประโยชน์<u>ด้านบวก</u>และได้รับผลกระทบ<u>ด้านลบ</u>หรือไม่อย่างไร

ประโยชน์	ไม่มี	มี ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่รับ		
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นานๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
<u>ด้านบวก</u>							
(1) เกิดการหมุนเวียนรายได้ของคนในชุมชน/สภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น							
(2) มีการพัฒนาสาธารณูปโภค							
(3) ช่วยลดปัญหาไฟตกในพื้นที่							
(4) ช่วยลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่							
(5) ท้องถิ่นได้รับการพัฒนามากขึ้นจาก งบประมาณของกองทุนโรงไฟฟ้า							
(6) ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมจากโรงไฟฟ้า							
(7) โรงไฟฟ้าสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่							
(8) อื่นๆ ระบุ							

ปัญหา	ไม่มี	มี ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่รับ		
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นานๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
<u>ด้านลบ</u>							
(1) ฝุ่นละออง, เขม่า, ควัน							
(2) กลิ่นรบกวน							
(3) น้ำเสีย/ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ							
(4) เสียงดังรบกวน							
(5) อุบัติเหตุจากการดำเนินการ.....							
(6) ก๊าซธรรมชาติรั่วไหล							
(7) ผลกระทบต่อสุขภาพ ระบุ							
(8) อื่นๆ ระบุ							

6.10 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้า ฯ มีมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

(1) ทราบ (2) ไม่ทราบ

ส่วนที่ 7 ความเชื่อมั่นในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า

1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

7.1 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

(1) เชื่อมั่น (2) ค่อนข้างเชื่อมั่น (3) เชื่อมั่นปานกลาง (4) ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น (5) ไม่เชื่อมั่น (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

7.2 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้า

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง (4) น้อย (5)น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3

7.3 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-

(1) เชื่อมั่น (2) ค่อนข้างเชื่อมั่น (3) เชื่อมั่นปานกลาง (4) ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น (5) ไม่เชื่อมั่น (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

7.4 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้า

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง (4) น้อย (5)น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ 8 ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

8.1 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าสนับสนุนหรือไม่

(1) เคย (2) ไม่เคย

8.2 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ ในท้องถิ่นของท่านมากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง

(4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

8.3 ท่านมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง

(4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

2) **โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์** 2-3

8.4 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าสนับสนุนหรือไม่

(1) เคย (2) ไม่เคย

8.5 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ ในท้องถิ่นของท่านมากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง

(4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

8.6 ท่านมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง

(4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

8.7 ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้าที่ท่านต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน (6) เจ้าหน้าที่โครงการ/ โรงไฟฟ้าบี.กริม

(2) เพื่อนบ้าน (7) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว

(3) สื่อแผ่นพับ/ เอกสารแจก / จดหมายประชาสัมพันธ์ (8) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

(4) ที่ติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์ (9) อื่นๆ .....

(5) เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

<u>กรณีต้องการให้ติดต่อท่านโดยตรง โปรดระบุชื่อและช่องทางในการติดต่อ</u>

ชื่อ-สกุล.....บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....บ้าน.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....อีเมล์.....ไอดีไลน์.....

ช่องทางอื่น ๆ (โปรดระบุ).....

8.8 ท่านต้องการให้โครงการโรงไฟฟ้าฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนของท่านในด้านใดบ้าง

1) ด้านการศึกษา เช่น.....

2) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น.....

3) ด้านวิถีความเป็นอยู่/เศรษฐกิจชุมชน เช่น.....

4) ด้านศาสนา เช่น.....

5) ด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น.....

6) อื่นๆ.....

ส่วนที่ 9 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 : .....

.....

.....

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 : .....

.....

.....

ชื่อ-สกุล (กรณีมีข้อเสนอแนะ) .....เบอร์โทรศัพท์.....

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1-3

แบบสอบถามหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน

เลขที่แบบสอบถาม ☐☐☐

วันที่ตอบแบบสอบถาม...../2568

พิกัด .....

แบบสอบถามตัวแทนครัวเรือน

การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2568

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1-3

บ้าน.....หมู่ที่.....ตำบล..... อำเภอ ..... จังหวัด.....

คำชี้แจง : การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 บริษัท ซีคอท จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านในฐานะสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลได้ทราบ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะถูกจัดเก็บไว้ ณ สำนักงานของบริษัท ซีคอท จำกัด เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำการสำรวจ
2. คำถามหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลท่านสามารถระบุว่า "ไม่ระบุ"
3. ท่านสามารถยื่นคำร้องขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย (รวมเรียกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อบริษัทฯ ได้ที่อีเมล ccd_13@secot.co.th, ccd_22@secot.co.th และ ccdmail@secot.co.th

กลุ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ สัมภาษณ์เฉพาะผู้มีอายุ 18 - 70 ปี สัมภาษณ์ 1 ท่าน ต่อ 1 ครัวเรือน / สถานประกอบการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 เพศ (1) ชาย (2) หญิง

1.2 ศาสนา (1) พุทธ (2) อิสลาม (3) คริสต์ (4) อื่นๆ.....

1.3 อายุ (1) 18-19 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี
(4) 41-50 ปี (5) 51-60 ปี (6) 61-70 ปี

1.4 สถานภาพสมรส
(1) โสด (2) สมรส (3) หม้าย (4) หย่าร้าง (5) แยกกันอยู่

1.5 การศึกษาสูงสุด
(1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาตอนต้น (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
(4) ปวส./ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) ไม่ได้เรียนหนังสือ

1.6 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน
(1) จำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน (รวมตัวท่านเอง) ..... คน
(2) จำนวนสมาชิกที่อยู่ระหว่างศึกษา ..... คน
(3) จำนวนสมาชิกที่ประกอบอาชีพ ..... คน

1.7 สถานภาพในครัวเรือน
(1) หัวหน้าครัวเรือน (2) ภรรยา (3) บุตร/ธิดา
(4) ญาติ (5) อื่นๆ .....

1.8 ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือสมาชิกกลุ่มกิจกรรมใดบ้าง
(1) ไม่เป็น
(2) เป็น โปรดระบุ
1) กรรมการ/สมาชิกสภา อบต./ทต./ทม./ทน./อบจ.
2) กรรมการหมู่บ้าน
3) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
4) กรรมการ/สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
5) กรรมการ/สมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
6) กรรมการ/สมาชิกกลุ่มองค์กรอิสระ (NGOs)
7) อื่นๆ (ระบุ) .....

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน

2.1 ภูมิลำเนาเดิมของครอบครัว
(1) เป็นคนในท้องถิ่น **(ข้ามไปทำส่วนที่ 3)** (2) ย้ายมาจากภาค / จังหวัดอื่นๆ

2.1.1 ย้ายมาจาก
(1) ภาคเหนือ (2) ภาคกลาง (3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(4) ภาคตะวันตก (5) ภาคใต้ (6) จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก

2.1.2 สาเหตุที่ย้ายมา คือ
(1) ย้ายตามครอบครัว (2) ย้ายมาประกอบอาชีพ (3) ตามคำสั่งของหน่วยงาน (4) อื่นๆ.....

2.1.3 ระยะเวลาในการย้ายมาอยู่ในพื้นที่
(1) ไม่เกิน 1 ปี (2) 1 ปีขึ้นไป – ไม่เกิน 3 ปี (3) 3 ปีขึ้นไป – ไม่เกิน 6 ปี
(4) 6 ปีขึ้นไป – ไม่เกิน 10 ปี (5) 10 ปีขึ้นไป

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม

3.1 รายได้หลักของครอบครัว
(1) ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว (2) เกษตรกรรม (3) ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัท
(4) รับจ้างทั่วไป (5) รับจ้างในภาคเกษตร (6) รับจ้างภาคอุตสาหกรรม
(7) รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ (8) อื่นๆ ระบุ.....

3.2 รายได้เสริมของครอบครัว
(1) ไม่มี
(2) มี ระบุที่มาของรายได้เสริม.....

3.3 ครัวเรือนของท่านมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่ายหรือไม่ อย่างไร
(1) เพียงพอ มีเหลือเก็บออม (2) เพียงพอ แต่ไม่มีเก็บออม
(3) ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน (4) ไม่เพียงพอ มีหนี้สิน

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสาธารณสุขและการใช้ประโยชน์ของชุมชน

4.1 ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน ท่านและสมาชิกในครอบครัว มีใครเคยเจ็บป่วยหรือไม่

(1) เคย (2) ไม่เคย **(ข้ามไปทำข้อ 4.4)**

4.2 ถ้าเคยเจ็บป่วย กรุณาระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) ระบบทางเดินหายใจ/ภูมิแพ้อากาศ (2) ระบบทางเดินอาหาร (3) ระบบกล้ามเนื้อ
(4) ผิวหนัง (5) ระบบเลือดลมต่างๆ/ วิงเวียนศีรษะ (6) หู และการได้ยิน
(7) ตา (8) กระดูก (9) อุบัติเหตุ
(10) อื่นๆ (ระบุ) .....

4.3 สาเหตุของโรคที่ท่าน/สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย คืออะไร

(1) กรรมพันธุ์ (2) อากาศเปลี่ยนแปลง (3) มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
(4) ทำงานหนัก (5) ประมาท (6) โรคประจำตัว/ร่างกายบกพร่อง
(7) พักผ่อนไม่เพียงพอ (8) อื่น ๆ ระบุ .....

4.4 เมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่ท่าน/สมาชิกไปรับการรักษาหรือใช้บริการที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) โรงพยาบาลของรัฐ/รพ.สต. (2) โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก (3) ซื้อยามารักษาเอง (4) อื่นๆ ระบุ .....

4.5 ท่านคิดว่าการให้บริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลในพื้นที่ มีเพียงพอหรือไม่

(1) เพียงพอ (2) ไม่เพียงพอ ระบุ.....

4.6 ท่านคิดอย่างไรกับสุขภาพของท่าน

(1) เหมือนเดิม (2) ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ระบุ..... (3) แย่ลงกว่าปีที่ผ่านมา ระบุ.....

4.7 แหล่งน้ำที่ใช้ในครัวเรือนของท่าน

การใช้น้ำ	แหล่งที่มา	คุณภาพน้ำ	การปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ความเพียงพอ
1. น้ำบริโภค (น้ำดื่ม)	(1) น้ำประปา	(1) คุณภาพดี	(1) ไม่ได้ทำอะไรเลย	(1) เพียงพอ
	(2) น้ำบ่อตื้น	(2) น้ำขุ่นมีตะกอน	(2) ต้ม	(2) ไม่เพียงพอ สาเหตุ .....
	(3) น้ำฝน	(3) มีกลิ่น	(3) กรอง	
	(4) น้ำบ่อบาดาล	(4) อื่น ๆ	(4) อื่น ๆ	
	(5) น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง	.....	.....	
	(6) อื่น ๆ	.....	.....	
2. น้ำอุปโภค (น้ำใช้)	(1) น้ำประปา	(1) คุณภาพดี	(1) ไม่ได้ทำอะไรเลย	(1) เพียงพอ
	(2) น้ำบ่อตื้น	(2) น้ำขุ่นมีตะกอน	(2) ต้ม	(2) ไม่เพียงพอ สาเหตุ .....
	(3) น้ำฝน	(3) มีกลิ่น	(3) กรอง	
	(4) น้ำบ่อบาดาล	(4) อื่น ๆ	(4) อื่น ๆ	
	(5) น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง	.....	.....	
	(6) อื่น ๆ	.....	.....	

การใช้น้ำ	แหล่งที่มา	คุณภาพน้ำ	การปรับปรุงคุณภาพน้ำ	ความเพียงพอ
3. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	(1) น้ำประปา	(1) คุณภาพดี	(1) ไม่ได้ทำอะไรเลย	(1) เพียงพอ
	(2) น้ำบ่อตื้น	(2) น้ำขุ่นมีตะกอน	(2) ต้ม	(2) ไม่เพียงพอ สาเหตุ .....
	(3) น้ำฝน	(3) มีกลิ่น	(3) กรอง	
	(4) น้ำบ่อบาดาล	(4) อื่น ๆ	(4) อื่น ๆ	
	(5) น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง	.....	.....	
	(6) อื่น ๆ	.....	.....	

4.8 การกำจัดน้ำเสียของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) ปล่อยซึมลงดิน/ที่โล่ง (2) ปล่อยลงคลอง (3) ปล่อยลงท่อระบายน้ำ
(4) ปล่อยลงสู่บ่อเกรอะ (5) อื่น ๆ ระบุ .....

4.9 การกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

(1) ทิ้งในถังขยะเทศบาล (2) จ้างเอกชนมาเก็บ (3) กองแล้วเผา
(4) ทิ้งตามพื้นที่ว่างเปล่า (5) อื่น ๆ ระบุ .....

ส่วนที่ 5 ข้อมูลความเป็นอยู่ ในปี พ.ศ. 2568

5.1 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในรอบ 1 ปีของชุมชนของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่

(1) ไม่มีความเห็น
(2) ไม่เปลี่ยนแปลง
(3) เปลี่ยนแปลง 1) ดีขึ้น 2) แย่ลง

5.2 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนของท่าน

ลักษณะปัญหา	ระดับผลกระทบ				สาเหตุของปัญหา (ชุมชน/โรงงาน/การจราจร/อื่น ๆ (ระบุ))
	ไม่ได้รับ	น้อย	ปานกลาง	มาก	
1. ยาเสพติด					
2. ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว					
3. การพนัน/มั่วสุม					
4. การทะเลาะวิวาท					
5. คนว่างงาน/ตกงาน					
6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
7. ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง					
8. ความขัดแย้งของคนในชุมชน					
9. ปัญหาชุมชนแออัด					
10. ปัญหาอาชญากรรม					
11. ปัญหาประชากรแฝง					
12. ปัญหาการจราจร					

ลักษณะปัญหา	ระดับผลกระทบ				ระดับผลกระทบ
	ไม่ได้รับ	น้อย	ปานกลาง	มาก	
13. ปัญหาการคมนาคม					
14. ค่าครองชีพสูง					
15. รายได้ต่ำ					
16. ไม่มีที่ดินทำกิน					
17. อื่น ๆ (ระบุ)					

5.3 ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม<u>ภายในชุมชน</u>ของท่าน

ลักษณะปัญหา	ไม่มี	ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ			สาเหตุของปัญหา (ชุมชน/โรงงาน/การจราจร/อื่น ๆ (ระบุ))
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอด	นาน ๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน	
(1) มลพิษทางอากาศ								
(2) ฝุ่นละออง								
(3) ควัน/เขม่า								
(4) กลิ่นรบกวน								
(5) เสียงดัง								
(6) ขยะมูลฝอย								
(7) น้ำเสีย								
(8) น้ำท่วมขัง								
(9) ความแห้งแล้ง								
(10) ดินเสื่อมคุณภาพ								
(11) การรั่วไหลของสารเคมี/ก๊าซธรรมชาติ								
(12) การเกิดเพลิงไหม้/การระเบิด								
(13) อื่นๆ ระบุ.....								

5.4 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันในชุมชนของท่าน

(1) ดี (2) ปานกลาง (3) แย่ (4) ไม่แสดงความคิดเห็น

5.5 <u>หากมีการพัฒนาภายในท้องถิ่น</u>ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาด้านใดจึงจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ (2) การพัฒนาทางการศึกษา

(3) การคมนาคม (4) การสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน

(5) สุขอนามัย (6) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

(7) เทคโนโลยีทางการเกษตร (8) อื่นๆ ระบุ .....

ส่วนที่ 6 การรับรู้ข้อมูลโรงไฟฟ้า

1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

6.1 ท่านรู้จักโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1หรือไม่

(1) ไม่รู้จัก

(2) รู้จัก

6.2 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

(1) ทราบ (2) ไม่ทราบ

6.3 ท่านเคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่

(1) ไม่เคยทราบมาก่อน

(2) ทราบมาแล้ว โดยทราบจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/ อสม. 2) เพื่อนบ้าน

3) สื่อแผ่นพับ/ เอกสารแจก/ จดหมายประชาสัมพันธ์ 4) ที่ติดประกาศ/ ป้ายประกาศ/ รถประชาสัมพันธ์

5) เจ้าหน้าที่โครงการ/ โรงไฟฟ้า บี.กริม 6) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว

7) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line 8) อื่นๆ .....

6.4 จากการดำเนินการของโครงการฯ ที่ผ่านมา ท่านได้รับประโยชน์<u>ด้านบวก</u>และได้รับผลกระทบ<u>ด้านลบ</u>ต่อชุมชน/ครอบครัวของท่านหรือไม่อย่างไร

ประโยชน์	ไม่มี	มี ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่รับ		
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นาน ๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
<u>ด้านบวก</u>							
(1) เกิดการหมุนเวียนรายได้ของคน ในชุมชน/สภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น							
(2) มีการพัฒนาสาธารณูปโภค							
(3) ช่วยลดปัญหาไฟตกในพื้นที่							
(4) ช่วยลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่							
(5) ท้องถิ่นได้รับการพัฒนามากขึ้นจากงบประมาณของกองทุนโรงไฟฟ้า							
(6) ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมจากโรงไฟฟ้า							
(7) โรงไฟฟ้าสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่							
(8) อื่นๆ ระบุ							

ปัญหา	ไม่มี	มี ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่รับ		
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นานๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
ด้านลบ							
(1) ฝุ่นละออง, เขม่า, ควัน							
(2) กลิ่นรบกวน							
(3) น้ำเสีย/ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ							
(4) เสียงดังรบกวน							
(5) อุบัติเหตุจากการดำเนินการ.....							
(6) ก๊าซธรรมชาติรั่วไหล							
(7) ผลกระทบต่อสุขภาพ ระบุ							
(8) อื่นๆ ระบุ							

6.5 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้า ฯ **มีมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม**

(1) ทราบ (2) ไม่ทราบ

2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3

6.6 ท่านรู้จักโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 หรือไม่

(1) ไม่รู้จัก (2) รู้จัก

6.7 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

(1) ทราบ (2) ไม่ทราบ

6.8 ท่านเคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 หรือไม่

(1) ไม่เคยทราบมาก่อน

(2) ทราบมาแล้ว โดยทราบจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/ อสม. 2) เพื่อนบ้าน
3) สื่อแผ่นพับ/ เอกสารแจก/ จดหมายประชาสัมพันธ์ 4) ที่ติดประกาศ/ ป้ายประกาศ/ รถประชาสัมพันธ์
5) เจ้าหน้าที่โครงการ/ โรงไฟฟ้า บี.กริม 6) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว
7) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line 8) อื่นๆ .....

6.9 จากการดำเนินการของโครงการฯ ที่ผ่านมา ท่านได้รับประโยชน์**ด้านบวก**และได้รับผลกระทบ**ด้านลบ**ต่อชุมชน/ครอบครัวของท่านหรือไม่อย่างไร

ประโยชน์	ไม่มี	มี ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่รับ		
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นานๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
ด้านบวก							
(1) เกิดการหมุนเวียนรายได้ของคน ในชุมชน/สภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น							
(2) มีการพัฒนาสาธารณูปโภค							
(3) ช่วยลดปัญหาไฟตกในพื้นที่							
(4) ช่วยลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่							

ประโยชน์	ไม่มี	มี ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่รับ		
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นานๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
(5) ท้องถิ่นได้รับการพัฒนามากขึ้นจากงบประมาณของกองทุนโรงไฟฟ้า							
(6) ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมจากโรงไฟฟ้า							
(7) โรงไฟฟ้าสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่							
(8) อื่นๆ ระบุ							

ปัญหา	ไม่มี	มี ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่รับ		
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ตลอดเวลา	นานๆ ครั้ง	ไม่แน่นอน
ด้านลบ							
(1) ฝุ่นละออง, เขม่า, ควัน							
(2) กลิ่นรบกวน							
(3) น้ำเสีย/ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ							
(4) เสียงดังรบกวน							
(5) อุบัติเหตุจากการดำเนินการ.....							
(6) ก๊าซธรรมชาติรั่วไหล							
(7) ผลกระทบต่อสุขภาพ ระบุ							
(8) อื่นๆ ระบุ							

6.10 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้า ฯ มีมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

(1) ทราบ (2) ไม่ทราบ

ส่วนที่ 7 ความเชื่อมั่นในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า

1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

7.1 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ หรือไม่

(1) เชื่อมั่น (2) ค่อนข้างเชื่อมั่น (3) เชื่อมั่นปานกลาง (4) ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น (5) ไม่เชื่อมั่น (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

7.2 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้าฯ

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง (4) น้อย (5)น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3

7.3 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ หรือไม่

(1) เชื่อมั่น (2) ค่อนข้างเชื่อมั่น (3) เชื่อมั่นปานกลาง (4) ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น (5) ไม่เชื่อมั่น (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

7.4 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้าฯ

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง (4) น้อย (5)น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ 8 ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

8.1 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าจัดขึ้นในเขตพื้นที่ของท่านหรือไม่

(1) เคย (2) ไม่เคย

8.2 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ด้านการดูแลด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นของท่านมากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง

(4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

8.3 ท่านมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง

(4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

2) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3

8.4 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าจัดขึ้นในเขตพื้นที่ของท่านหรือไม่

(1) เคย (2) ไม่เคย

8.5 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ด้านการดูแลด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นของท่านมากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง

(4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

8.6 ท่านมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด

(1) ดีมาก (2) ดี (3) ปานกลาง

(4) น้อย (5) น้อยมาก (6) ไม่แสดงความคิดเห็น

8.7 ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้าที่ท่านต้องการเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน (6) เจ้าหน้าที่โครงการ/ โรงไฟฟ้าบี.กริม

(2) เพื่อนบ้าน (7) วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว

(3) สื่อแผ่นพับ/ เอกสารแจก / จดหมายประชาสัมพันธ์ (8) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

(4) ที่ติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์ (9) อื่นๆ .....

(5) เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

<u>กรณีต้องการให้ติดต่อท่านโดยตรง</u> โปรดระบุชื่อและช่องทางในการติดต่อ

ชื่อ-สกุล..... บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....บ้าน.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ระยอง.....

เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....อีเมล์.....ไอดีไลน์.....

ช่องทางอื่น ๆ (โปรดระบุ).....

8.8 ท่านต้องการให้โรงไฟฟ้าฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนของท่านในด้านใดบ้าง

(1) ด้านการศึกษา เช่น.....

(2) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น.....

(3) ด้านชีวิตความเป็นอยู่/เศรษฐกิจชุมชน เช่น.....

(4) ด้านศาสนา เช่น.....

(5) ด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่น.....

(6) อื่นๆ.....

ส่วนที่ 9 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 : .....

.....

.....

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2-3 : .....

.....

.....

.....

ชื่อ-สกุล (กรณีมีข้อเสนอแนะ) .....เบอร์โทรศัพท์.....

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1-3

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นฯ

ต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ประจำปี พ.ศ.2568

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นฯ

ของหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว

ต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ประจำปี พ.ศ.2568

ตารางที่ 1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหน่วยงานราชการ ต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ประจำปี พ.ศ.2568

รายละเอียด	ผลการสำรวจ			
	หน่วยงานราชการ		พื้นที่อ่อนไหว	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	19	100.0	31	100.0
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม				
1.1 ตำแหน่ง				
- นายอำเภอ	1	5.3	0	0.0
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	2	10.5	0	0.0
- หัวหน้าสำนักปลัด	1	5.3	0	0.0
- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	1	5.3	0	0.0
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	1	5.3	0	0.0
- หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	1	5.3	0	0.0
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	1	5.3	0	0.0
- นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	1	5.3	0	0.0
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	1	5.3	0	0.0
- นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	1	5.3	0	0.0
- เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ	1	5.3	0	0.0
- วิสวกรปฏิบัติการ	1	5.3	0	0.0
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1	5.3	0	0.0
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	1	5.3	0	0.0
- สารวัตร	1	5.3	0	0.0
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัด	1	5.3	0	0.0
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา	1	5.3	0	0.0
- นิติกร	1	5.3	0	0.0
- พระผู้ช่วยเจ้าอาวาส	0	0.0	4	12.9
- เจ้าอาวาส	0	0.0	7	22.6
- รองเจ้าอาวาส	0	0.0	1	3.2
- อิหม่าม	0	0.0	1	3.2
- รองอิหม่าม	0	0.0	1	3.2
- อาจารย์	0	0.0	1	3.2
- รองผู้อำนวยการ	0	0.0	2	6.5
- ครู	0	0.0	3	9.7
- ผู้อำนวยการโรงเรียน	0	0.0	4	12.9
- ครูชำนาญการ	0	0.0	1	3.2
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	0	0.0	5	16.2
- ไม่ระบุ	0	0.0	1	3.2
รวม	19	100.0	31	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ			
	หน่วยงานราชการ		พื้นที่อ่อนไหว	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	19	100.0	31	100.0
1.2 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (ปี)				
- 1-5 ปี	13	68.4	17	54.8
- 6-10 ปี	3	15.8	8	25.8
- 11-15 ปี	3	15.8	1	3.2
- 16-20 ปี	0	0.0	3	9.7
- มากกว่า 20 ปี	0	0.0	2	6.5
รวม	19	100.0	31	100.0
1.3 ระยะเวลาทำงานรวม (ปี)				
- 1-5 ปี	6	31.6	5	16.1
- 6-10 ปี	2	10.5	4	12.9
- 11-15 ปี	2	10.5	4	12.9
- 16-20 ปี	6	31.6	6	19.4
- มากกว่า 20 ปี	3	15.8	12	38.7
รวม	19	100.0	31	100.0
1.4 อายุ (ปี)				
- 21-30 ปี	1	5.3	2	6.5
- 31-40 ปี	5	26.3	5	16.1
- 41-50 ปี	7	36.8	10	32.2
- 51-60 ปี	6	31.6	6	19.4
- มากกว่า 60 ปี	0	0.0	8	25.8
รวม	19	100.0	31	100.0
1.5 การศึกษา				
- ประถมศึกษา	0	0.0	5	16.1
- มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0.0	4	12.9
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	0	0.0	2	6.5
- ปวส./อนุปริญญา	2	10.5	0	0.0
- ปริญญาตรี	8	42.1	12	38.7
- สูงกว่าปริญญาตรี	9	47.4	8	25.8
รวม	19	100.0	31	100.0
2. การรับรู้ข้อมูลโรงไฟฟ้า				
2.1 ท่านรู้จักโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่				
- ไม่รู้จัก	0	0.0	7	22.6
- รู้จัก	19	100.0	24	77.4
รวม	19	100.0	31	100.0
2.2 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง				
- ทราบ	16	84.2	24	77.4
- ไม่ทราบ	3	15.8	7	22.6
รวม	19	100.0	31	100.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ			
	หน่วยงานราชการ		พื้นที่อ่อนไหว	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
2.3 ท่านเคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่				
- ไม่เคยทราบมาก่อน	6	31.6	10	32.3
- เคยทราบข้อมูล	13	68.4	21	67.7
รวม	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
ทราบมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)				
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/อสม.	2	12.5	11	39.3
- สื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์	0	0.0	3	10.7
- เจ้าหน้าที่โครงการ/โรงไฟฟ้า บี.กริม	1	6.2	1	3.6
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น	2	12.5	2	7.1
- หนังสือราชการ	3	18.8	1	3.6
- อื่นๆ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม การตรวจแรงงาน	8	50.0	10	35.7
2.4 ท่านเคยมีเรื่องร้องเรียนในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่				
- ไม่เคย	19	100.0	31	100.0
รวม	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
2.5 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 มีมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม				
- ไม่เคยทราบมาก่อน	6	31.6	9	29.0
- รับทราบ	13	68.4	22	71.0
รวม	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
ทราบมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)				
- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	3	23.0	1	4.5
- การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแล	2	15.4	2	9.1
- การนำเสนอข้อมูลของโครงการฯ	2	15.4	0	0.0
- หนังสือราชการ	2	15.4	0	0.0
- การตรวจประเมิน สปก.ต้นแบบด้านความปลอดภัย	1	7.7	1	4.5
- การเข้าตรวจโรงงาน	1	7.7	0	0.0
- เจ้าหน้าที่โครงการฯ	1	7.7	14	63.7
- ผู้นำชุมชน	0	0.0	3	13.7
- การแจ้งประชาคมของโครงการฯ	1	7.7	1	4.5
3. ความเชื่อมั่นในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า				
3.1 ความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1				
- เชื่อมั่น	8	42.1	9	29.0
- ค่อนข้างเชื่อมั่น	8	42.1	13	42.0
- เชื่อมั่นปานกลาง	1	5.3	1	3.2
- ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น	0	0.0	1	3.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	2	10.5	7	22.6
รวม	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
3.2 ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้า				
- พึงพอใจ	16	84.2	24	77.4
- ไม่แสดงความคิดเห็น	3	15.8	7	22.6
รวม	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ			
	หน่วยงานราชการ		พื้นที่อ่อนไหว	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ				
- น้อยมาก	0	0.0	0	0.0
- น้อย	0	0.0	1	4.2
- ปานกลาง	2	12.5	2	8.3
- ดี	10	62.5	14	58.3
- ดีมาก	4	25.0	7	29.2
รวม	**16**	**100.0**	**24**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**4.13**		**4.13**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.619**		**0.741**	
ระดับความพึงพอใจ	**มาก**		**มาก**	
4. ข้อมูลการดำเนินการที่ผ่านมาและนโยบายในหน่วยงาน				
4.1 กลุ่มหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและกำกับดูแล/ด้านบริหารและการปกครอง/ด้านสาธารณูปโภคและการบริการประชาชน				
4.1.1 นโยบายของหน่วยงาน มีแนวความคิดสอดคล้องกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ หรือไม่ อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)				
- ป้องกันการส่งผลกระทบต่อประชาชน	1	5.3	0	0.0
- ป้องกันปัญหาสุขภาพ	1	5.3	0	0.0
- การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ	1	5.3	0	0.0
- การป้องกันเหตุรำคาญ	1	5.3	0	0.0
- ให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของโรงงานต่างๆ	1	5.3	0	0.0
- การส่งเสริมการมีงานทำและรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น	1	5.3	0	0.0
- การดูแลโดยตรง สนับสนุนกิจกรรมควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้า	0	0.0	1	3.2
- หน่วยงานมีการเพิ่มขนาด สถานที่ ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการมาซึ่งการขยายอุตสาหกรรม	0	0.0	1	3.2
- สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน	0	0.0	3	9.7
- ไม่แสดงความคิดเห็น	13	68.4	26	83.9
4.1.2 แนวทางการดำเนินการเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)				
- การมีส่วนร่วมกับชุมชนและโครงการฯ	1	5.3	0	0.0
- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการเพื่อลดปัญหา	1	5.3	0	0.0
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	1	5.3	0	0.0
- มีการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	1	5.3	0	0.0
- มีการส่งเสริม/รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่	1	5.3	0	0.0
- มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตามหลักสุขาภิบาล	1	5.3	0	0.0
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	1	5.3	0	0.0
- การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ	1	5.3	0	0.0
- การป้องกันและการลดเหตุรำคาญ การเผาป่า การทำลายสิ่งแวดล้อม	1	5.3	0	0.0
- ทำกิจกรรมปลูกป่า	1	5.3	1	3.2
- ทำการรณรงค์ให้ลดการเผาซังข้าว	1	5.3	1	3.2
- รับฟังปัญหาที่เกิดกับผู้คนและดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน	0	0.0	1	3.2
- จัดกิจกรรม Reuse Reduce Recycle	0	0.0	2	6.5
- การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคในชุมชน	0	0.0	1	3.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	8	42.1	25	80.6

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ			
	หน่วยงานราชการ		พื้นที่อ่อนไหว	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
4.1.3 แนวทางการดำเนินการเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)				
- มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน	1	5.3	0	0.0
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	1	5.3	1	3.2
- สรุปผลการตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานการแก้ปัญหา	1	5.3	0	0.0
- ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดการแจ้งข้อร้องเรียน	4	21.1	1	3.2
- หากพบว่าเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามข้อร้องเรียน เทศบาลฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ปรับปรุงแก้ไขตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายกำหนดต่อไป	2	10.5	0	0.0
- รีบแก้ไขโดยทันที	1	5.3	0	0.0
- หน่วยงานต้องออกมากำกับติดตาม	0	0.0	1	3.2
- รับฟังและหาแนวทางแก้ปัญหาโดยอาจจะต้องประสานงานกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดให้ช่วยเข้ามาดูแล	0	0.0	1	3.2
- ร่วมมือกันผู้นำและสำนักงานในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม	0	0.0	1	3.2
- ช่วยเหลือตามความเหมาะสม เจรจาไกล่เกลี่ย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0	0.0	1	3.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	9	47.4	25	80.6
4.1.4 ในกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าฯ หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)				
- มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน	1	5.3	0	0.0
- ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	2	10.5	0	0.0
- สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ปัญหา มาตรการและติดตามผล	2	10.5	1	3.2
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยการลงพื้นที่สำรวจและสอบถามประชาชนบริเวณข้างเคียง	1	5.3	0	0.0
- กรณีพบว่าเกิดปัญหาตามข้อร้องเรียนจริงและแจ้งผู้ประกอบการทราบและให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป	1	5.3	0	0.0
- การเชิญผู้ประกอบการเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง	1	5.3	0	0.0
- การจัดทำหนังสือแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข	1	5.3	0	0.0
- เข้าไปดูขั้นตอนการก่อสร้างก่อนว่าทำถูกหรือไม่	1	5.3	0	0.0
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	5.3	0	0.0
- ติดต่อแจ้งโรงไฟฟ้าให้ทราบกรณีที่เกิดขึ้น เป็นตัวกลางประสานงานให้กับ 2 ฝ่าย	0	0.0	1	3.2
- ประสานผู้นำชุมชน เทศบาล ตรวจสอบ และประสานโรงไฟฟ้า	0	0.0	1	3.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	8	42.1	28	90.3
รวม	**19**	**100.0**	**31**	**100**

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ			
	หน่วยงานราชการ		พื้นที่อ่อนไหว	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
4.2 กลุ่มหน่วยงานด้านการบริการสุขภาพ				
4.2.1 ในปัจจุบันประชาชนเข้ามารับการรักษา โรคหรืออาการที่พบบ่อยๆ คือ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)				
- โรคปอดบวม	1	5.3	0	0.0
- ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่นๆ	1	5.3	0	0.0
- โลหิตจาง	1	5.3	0	0.0
- โรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน)	1	5.3	2	6.5
- โรคทางเดินหายใจ	1	5.3	3	9.7
- ภูมิแพ้	1	5.3	0	0.0
- โรคไข้หวัด	0	0.0	1	3.2
- ระบบกล้ามเนื้อ	0	0.0	3	9.7
- ระบบไหลเวียนโลหิต	0	0.0	2	6.5
- ไม่ระบุ	13	68.4	20	64.5
4.2.2 แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา				
- เพิ่มขึ้น	1	5.3	2	6.5
- เท่าเดิม	2	10.5	3	9.7
- ลดลง	0	0.0	1	3.2
- ไม่ระบุ	16	84.2	25	80.6
รวม	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
4.2.3 ปัจจุบัน มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)				
- บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินงาน	1	5.3	0	0.0
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน	1	5.3	0	0.0
- ขาดความร่วมมือจากประชาชน	1	5.3	0	0.0
- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจการเจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพ	1	5.3	1	3.2
- ยังขาดเคลนเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และยังมีจำนวนไม่เพียงพอกับผู้ป่วย	0	0.0	1	3.2
- ชุมชนเริ่มมีอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น	0	0.0	1	3.2
- โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ ไขมันในเลือด) เพิ่มสูงขึ้น	0	0.0	1	3.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	15	78.9	27	87.1
4.2.4 หน่วยงานของท่านมีการวางแผนรองรับแนวโน้มของการเกิดโรคในพื้นที่รับผิดชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)				
- ตอบได้ได้ภาวะฉุกเฉิน PHEOC	1	5.3	1	3.2
- มีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปปัญหาการดำเนินงานและแนวโน้มการเกิดโรคในแต่ละพื้นที่	1	5.3	0	0.0
- นำปัญหามาจัดลำดับความสำคัญ	1	5.3	0	0.0
- ดำเนินโครงการแก้ปัญหาทั้งเชิงรุกและเชิงส่งเสริมป้องกัน	1	5.3	0	0.0
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่สำรวจ	2	10.5	0	0.0
- หากเกิดโรคจะดำเนินการประสานแจ้ง รพ.สต.ในพื้นที่ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป	1	5.3	0	0.0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ			
	หน่วยงานราชการ		พื้นที่อ่อนไหว	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
- การรณรงค์ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ	1	5.3	0	0.0
- การตรวจคัดกรอง ณ สถานพยาบาลท้องถิ่น	1	5.3	0	0.0
- เพิ่มการทำงานและการดูแลในระบบทางไกลให้มากขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่สถานที่พยาบาล	0	0.0	1	3.2
- การดำเนินงาน โครงการ Long term care ในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง	0	0.0	1	3.2
- การทำงานเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (H-T,D-M)	0	0.0	1	3.2
- การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันยาเสพติด	0	0.0	1	3.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	10	52.6	26	84.0
4.2.5 นโยบายหรือแผนงานของหน่วยงานที่สอดคล้อง หรือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)				
- แผนพัฒนาการใช้ระบบประกันสังคมในการเข้าถึงการระบบบริการ	1	5.3	0	0.0
- แผนการเฝ้าระวังโรคในกลุ่มแรงงานแฝง	1	5.3	0	0.0
- หน่วยงานสาธารณสุขมีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้กว้างขวาง รองรับจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น	0	0.0	1	3.2
- หน่วยงานมีการเพิ่มจำนวนบุคลากรมากขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของแรงงานเมื่อเกิดการเจ็บป่วยมาทำการรักษา	0	0.0	1	3.2
- หน่วยงานมีการเพิ่มจำนวนบุคลากรมากขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของแรงงานเมื่อเกิดการเจ็บป่วยมาทำการรักษา	0	0.0	1	3.2
- หน่วยงานมีแผนการจัดทำใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อให้แรงงานสามารถเข้าถึงการรักษาที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมาที่สถานพยาบาล	0	0.0	1	3.2
- การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน	0	0.0	1	3.2
- ไม่แสดงความคิดเห็น	17	89.5	26	84.0
5. ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน				
5.1 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าสนับสนุนหรือไม่				
- เคย	9	47.4	10	32.3
- ไม่เคย	10	52.6	21	67.7
รวม	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
5.2 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ ในท้องถิ่นของท่านมากน้อยเพียงใด				
- พึงพอใจ	18	94.7	24	77.4
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	5.3	7	22.6
รวม	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ				
- น้อยมาก	0	0.0	0	0.0
- น้อย	0	0.0	1	4.2
- ปานกลาง	4	22.2	2	8.3
- ดี	9	50.0	16	66.7
- ดีมาก	5	27.8	5	20.8
รวม	**18**	**100.0**	**24**	**100.0**

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ			
	หน่วยงานราชการ		พื้นที่อ่อนไหว	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**4.06**		**4.04**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.725**		**0.690**	
ระดับความพึงพอใจ	**ดี**		**ดี**	
5.3 ท่านมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด				
- พึงพอใจ	18	94.7	25	80.6
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	5.3	6	19.4
รวม	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ				
- น้อยมาก	0	0.0	0	0.0
- น้อย	0	0.0	1	4.0
- ปานกลาง	7	38.9	5	20.0
- ดี	7	38.9	17	68.0
- ดีมาก	4	22.2	2	8.0
รวม	**18**	**100.0**	**25**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**3.83**		**3.80**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.786**		**0.645**	
ระดับความพึงพอใจ	**ดี**		**ดี**	
5.4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้าที่ท่านต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)				
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน	10	25.0	18	21.7
- เพื่อนบ้าน	2	5.0	1	1.2
- สื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์	8	20.0	15	18.1
- ที่ติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์	0	0.0	5	6.0
- เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า	3	7.5	7	8.4
- เจ้าหน้าที่โครงการ/โรงไฟฟ้าบี.กริม	8	20.0	22	26.5
- วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว	3	7.5	3	3.6
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line	4	10.0	11	13.3
- อื่นๆ ได้แก่ การตรวจแรงงาน	2	5.0	1	1.2
5.5 หากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือมีส่วนรวม ท่านยินดีเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นหรือไม่				
- ยินดี	18	94.7	29	93.5
- ยังไม่แน่ใจ	0	0.0	0	0.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	5.3	2	6.5
รวม	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
6. ข้อห่วงกังวลและการรับทราบข้อมูลในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้า				
6.1 ในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ท่านมีความห่วงกังวลกับปัญหาด้านต่างๆหรือไม่				
- ไม่รู้สึกห่วงกังวล	11	57.9	21	67.7
- รู้สึกห่วงกังวล	8	42.1	10	32.3
รวม	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ			
	หน่วยงานราชการ		พื้นที่อ่อนไหว	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
รู้สึกห่วงกังวล เรื่อง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)				
- อากาศเสีย / ฝุ่นละออง	5	22.7	9	53.0
- เสียงดังรบกวน	3	13.6	1	5.9
- น้ำเสีย	4	18.3	4	23.5
- การจราจรติดขัด	1	4.5	0	0.0
- ปัญหาการลักทรัพย์ / อาชญากรรม	0	0.0	0	0.0
- อุบัติเหตุจากการประกอบกิจการ	2	9.1	3	17.6
- เกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ	2	9.1	0	0.0
- เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชน	2	9.1	0	0.0
- ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า และถนน เป็นต้น	2	9.1	0	0.0
- ผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น	1	4.5	0	0.0
6.2 **สาเหตุที่ท่านห่วงกังวลกับปัญหาต่างๆ ของโรงไฟฟ้าฯ เป็นผลมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)**				
- จากการคาดคะเนด้วยตนเอง	6	43.0	8	61.5
- จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน	3	21.4	0	0.0
- การดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการ	1	7.1	0	0.0
- จากการดำเนินการที่ผ่านมาของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่	2	14.3	2	15.4
- จากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์	1	7.1	3	23.1
- อื่นๆ เช่น จากการเข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อมูล	1	7.1	0	0.0
7. **ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ**				
- ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	1	5.3	0	0.0
- มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบในทุกๆ เรื่องเกี่ยวกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่	2	10.5	5	16.2
- ขอให้ท่านให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการเผชิญเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วย รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มากขึ้น เช่น เรื่องโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม มลพิษ และการซ้อมแผนรับมือกับภัยพิบัติ เป็นต้น	2	10.5	0	0.0
- อยากให้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วน ร่วมให้คำแนะนำหารือในแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้าในลักษณะไม่เป็นทางการ เช่น สภากาแฟ กิจกรรมตลาดนัดชุมชน เป็นต้น	1	5.3	0	0.0
- อยากให้โรงไฟฟ้าสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่	0	0.0	1	3.2

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ			
	หน่วยงานราชการ		พื้นที่อ่อนไหว	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**19**	**100.0**	**31**	**100.0**
- อยากให้ทางโรงไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้คนในชุมชนและการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมแบบชัดเจน อาจจะเป็นการจัดประชุม อบรม หรือการพาเข้าไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเพื่อให้คนในชุมชน เข้าหน้าที่ในชุมชนเข้าใจกระบวนการผลิตว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนของพวกเขาหรือไม่	0	0.0	1	3.2
- ขอให้ทีมมวลชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าลงพื้นที่พบปะกับโรงเรียนในพื้นที่	0	0.0	1	3.2
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของวัดในพื้นที่	0	0.0	1	3.2
- มีการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน เช่น คุณภาพอากาศ เสียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน	0	0.0	1	3.2
- การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใสและต่อเนื่อง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลกระทบและแผนฉุกเฉิน	0	0.0	1	3.2
- ไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม	13	68.4	20	64.6

ที่มา : ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ.2568

ภาคผนวก ข-2

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นฯ ของสถานประกอบการข้างเคียง ต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ประจำปี พ.ศ.2568

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้แทนสถานประกอบการ ต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ประจำปี พ.ศ.2568

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**2**	**100.0**
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม		
1.1 ตำแหน่ง		
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	1	50.0
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	1	50.0
รวม	**2**	**100.0**
1.2 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง		
- น้อยกว่า 5 ปี	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**
1.3 ระยะเวลาทำงาน (รวม)		
- น้อยกว่า 5 ปี	1	50.0
- 5-10 ปี	1	50.0
รวม	**2**	**100.0**
1.4 อายุ		
- 20-30 ปี	1	50.0
- 41-50 ปี	1	50.0
รวม	**2**	**100.0**
1.4 การศึกษา		
- ปริญญาตรี	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**
2. ข้อมูลสถานประกอบการ		
2.1 ประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม		
- ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	1	50.0
- พัฒนานิคมอุตสาหกรรม	1	50.0
รวม	**2**	**100.0**
2.2 จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ		
- 10-20 คน	1	50.0
- 31-40 คน	1	50.0
รวม	**2**	**100.0**
3. การรับรู้ข้อมูลโรงไฟฟ้า		
3.1 ท่านรู้จักโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่		
- รู้จัก	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**
3.2 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง		
- ทราบ	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**2**	**100.0**
3.3 ท่านเคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่		
- ทราบมาแล้ว	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**
ทราบมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- เพื่อนบ้าน	1	20.0
- การติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์	1	20.0
- เจ้าหน้าที่โครงการ/โรงไฟฟ้าบี.กริม	2	40.0
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น	1	20.0
3.4 ท่านเคยมีเรื่องร้องเรียนในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่		
- ไม่เคย	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**
3.5 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 มีมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม		
- ทราบ	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**
ทราบมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น	1	50.0
- เจ้าหน้าที่โครงการ / โรงไฟฟ้า บี.กริม	1	50.0
รวม	**2**	**100.0**
4. ความเชื่อมั่นในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า		
4.1 ความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1		
- เชื่อมั่น	1	50.0
- ค่อนข้างเชื่อมั่น	1	50.0
รวม	**2**	**100.0**
4.2 ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้า		
- พึงพอใจ	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ		
- น้อยมาก	0	0.0
- น้อย	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0
- ดี	1	50.0
- ดีมาก	1	50.0
รวม	**2**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**4.50**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.707**	
ระดับความพึงพอใจ	**ดี**	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**2**	**100.0**
5. ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน		
5.1 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าสนับสนุนหรือไม่		
- เคย	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**
5.2 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ ในท้องถิ่น มากน้อยเพียงใด		
- พึงพอใจ	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ		
- น้อยมาก	0	0.0
- น้อย	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0
- ดี	1	50.0
- ดีมาก	1	50.0
รวม	**2**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**4.50**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.707**	
ระดับความพึงพอใจ	**ดี**	
5.3 ท่านมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด		
- พึงพอใจ	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ		
- น้อยมาก	0	0.0
- น้อย	0	0.0
- ปานกลาง	1	50.0
- ดี	0	0.0
- ดีมาก	1	50.0
รวม	**2**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**4.00**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**1.414**	
ระดับความพึงพอใจ	**ดี**	
6. ข้อห่วงกังวลและการรับทราบข้อมูลในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้า		
6.1 ในช่วงดำเนินการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ท่านมีความห่วงกังวลกับปัญหาด้านต่างๆ หรือไม่		
- ไม่รู้สึกห่วงกังวล	2	100.0
รวม	**2**	**100.0**

ที่มา : ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ.2568

ภาคผนวก ข-3

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นฯ ของผู้นำชุมชน ต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ประจำปี พ.ศ.2568

ตารางที่ 3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ประจำปี พ.ศ.2568

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม		
1.1 เพศ		
- ชาย	39	59.1
- หญิง	27	40.9
รวม	**66**	**100.0**
1.2 ศาสนา		
- พุทธ	63	95.5
- อิสลาม	3	4.5
รวม	**66**	**100.0**
1.3 อายุ		
- 31-40 ปี	6	9.1
- 41-50 ปี	19	28.8
- 51-60 ปี	36	54.5
- 61-70 ปี	5	7.6
รวม	**66**	**100.0**
1.4 การศึกษา		
- ประถมศึกษา	2	3.0
- มัธยมศึกษาตอนต้น	6	9.1
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	37	56.1
- ปวส. หรือ อนุปริญญา / ปริญญาตรี	20	30.3
- สูงกว่าปริญญาตรี	1	1.5
รวม	**66**	**100.0**
1.5 ตำแหน่ง		
- กำนัน	8	12.1
- ผู้ใหญ่บ้าน	41	62.1
- ผู้ช่วยกำนัน	1	1.5
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	16	24.2
รวม	**66**	**100.0**
1.6 ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในชุมชน		
- ไม่เคย	39	59.1
- เคย	27	40.9
รวม	**66**	**100.0**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
ตำแหน่งอื่นๆ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1	3.7
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล	6	22.2
- ประธานกลุ่มสตรี	1	3.7
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	2	7.4
- กรรมการหมู่บ้าน	1	3.7
- ไม่ระบุ	16	59.3
1.7 ภูมิลำเนา		
- อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด	64	97.0
- ย้ายมาจากที่อื่น	2	3.0
รวม	**66**	**100.0**
ระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่ที่นี่		
- มากกว่า 20 ปี	2	100.0
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน		
2.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน		
2.1.1 จำนวนครัวเรือน		
- น้อยกว่า 100 หลังคาเรือน	22	33.3
- 100-200 หลังคาเรือน	36	54.6
- 200-300 หลังคาเรือน	5	7.6
- 300-400 หลังคาเรือน	2	3.0
- 400-500 หลังคาเรือน	1	1.5
รวม	**66**	**100.0**
2.1.2 จำนวนประชากร		
- น้อยกว่า 500 คน	44	66.7
- 500-1,000 คน	20	30.3
- มากกว่า 1,000 คน	2	3.0
รวม	**66**	**100.0**
2.1.3 สัดส่วนของประชากรท้องถิ่นต่อประชากรแฝง		
- ประชากรท้องถิ่นมากกว่าประชากรแฝง	66	100.0
รวม	**66**	**100.0**
2.1.4 ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของชุมชน/หมู่บ้าน		
- บ้านเดี่ยว	65	98.5
- อาคารพาณิชย์ / ตึกแถว	1	1.5
รวม	**66**	**100.0**
2.1.5 ภูมิลำเนาเดิมของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่		
- เป็นคนในท้องถิ่น	66	100.0
รวม	**66**	**100.0**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
2.2 ข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของชุมชน / หมู่บ้าน		
2.2.1 อาชีพหลักของประชาชนในชุมชน / หมู่บ้าน (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	3	4.5
- พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน	4	6.1
- รับจ้างทั่วไป	13	19.7
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	5	7.6
- ท่องเที่ยวและบริการ	1	1.5
- เกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว์	40	60.6
2.2.2 อาชีพเสริมของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้าน		
- ไม่มี	24	36.4
- มี	42	63.6
รวม	**66**	**100.0**
ประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- รับจ้าง	24	36.9
- ค้าขาย	20	30.8
- เกษตรกรรม	15	23.1
- วิสาหกิจชุมชน	4	6.2
- รับจ้างในโรงงาน	2	3.1
2.2.3 ประชาชนในชุมชนประสบปัญหาการประกอบอาชีพหรือไม่		
- ไม่ประสบปัญหา	29	43.9
- ประสบปัญหา	37	56.1
รวม	**66**	**100.0**
สภาพปัญหา/สาเหตุ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ภัยธรรมชาติ	3	8.1
- ต้นทุนผลผลิตทางการเกษตรสูง	4	10.8
- ราคาผลผลิตตกต่ำ	9	24.3
- รายได้น้อย/ไม่แน่นอน	12	32.4
- ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ	2	5.4
- สภาพเศรษฐกิจไม่ดี	7	18.9
2.2.4 การดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ของท่านหรือไม่		
- มีผล	21	31.8
- ไม่มีผล	45	68.2
รวม	**66**	**100.0**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ คือ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- มีการจ้างงานคนในชุมชน	10	47.6
- มีการค้าขายเพิ่มขึ้น	2	9.5
- มีงบประมาณช่วยชุมชน	3	14.3
- กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน	5	23.8
- มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	1	4.8
ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ คือ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ไม่มีการจ้างงานคนในชุมชน	19	42.3
- การประกอบอาชีพของคนในชุมชนเหมือนเดิม	0	0.0
- ยังคงวิถีเดิม	2	4.4
- ไม่ระบุ	24	53.3
2.3 ข้อมูลด้านสภาพสังคมโดยทั่วไปของชุมชน/หมู่บ้าน		
2.3.1 ลักษณะของชุมชน/หมู่บ้าน		
- ชุมชนชนบท	54	81.8
- ชุมชนกึ่งเมือง	12	18.2
รวม	**66**	**100.0**
2.3.2 ลักษณะการอยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน		
- ครอบครัวเดี่ยว (พ่อแม่และลูก)	10	15.2
- ครอบครัวขยาย (อยู่รวมกันเป็นแบบญาติ)	56	84.8
รวม	**66**	**100.0**
2.3.3 ความสัมพันธ์/การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน/หมู่บ้าน		
- ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	53	80.3
- ร่วมทำกิจกรรมตามความสนใจ	12	18.2
- ร่วมทำกิจกรรมเฉพาะ กรณี การประชุม	1	1.5
รวม	**66**	**100.0**
3. ข้อมูลด้านสาธารณสุข		
3.1 เมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านไปรับการรักษาหรือใช้บริการที่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- โรงพยาบาลของรัฐ/ศูนย์บริการสาธารณสุข/รพ.สต.	65	98.5
- โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก	1	1.5
3.2 การให้บริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลในพื้นที่มีเพียงพอหรือไม่		
- เพียงพอ	63	95.5
- ไม่เพียงพอ	3	4.5
รวม	**66**	**100.0**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
4. ข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ของชุมชน		
4.1 แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในชุมชน		
4.1.1 น้ำบริโภค		
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง	60	90.9
- อื่นๆ ได้แก่ ตู้กดน้ำ	6	9.1
คุณภาพน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- คุณภาพดี	66	100.0
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ไม่ได้ทำอะไรเลย	66	100.0
ความเพียงพอ		
- เพียงพอ	66	100.0
รวม	**66**	**100.0**
4.1.2 น้ำอุปโภค		
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- น้ำประปา	66	100.0
คุณภาพน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- คุณภาพดี	39	55.7
- น้ำขุ่นมีตะกอน	25	35.7
- มีกลิ่น	3	4.3
- อื่นๆ ได้แก่ น้ำกร่อย มีสนิม	3	4.3
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ไม่ได้ทำอะไรเลย	61	91.0
- กรอง	1	1.5
- อื่นๆ ได้แก่ ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน	5	7.5
ความเพียงพอ		
- เพียงพอ	62	93.9
- ไม่เพียงพอ	4	6.1
รวม	**66**	**100.0**
ไม่เพียงพอ สาเหตุมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ระบบน้ำประปาเก่า	3	75.0
- มีผู้ใช้น้ำปริมาณมาก	1	25.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
4.1.3 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- น้ำจากบ่อบาดาล	1	1.5
- น้ำจากคลองชลประทาน	49	74.2
- น้ำจากแม่น้ำลำคลอง	16	24.3
คุณภาพน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- คุณภาพดี	38	56.7
- น้ำขุ่นมีตะกอน	24	35.8
- มีกลิ่น	1	1.5
- อื่นๆ ได้แก่ ตามสภาพธรรมชาติ	4	6.0
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ไม่ได้ทำอะไรเลย	66	100.0
ความเพียงพอ		
- เพียงพอ	53	80.3
- ไม่เพียงพอ	13	19.7
รวม	**66**	**100.0**
ไม่เพียงพอ สาเหตุมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง	13	100.0
รวม	**13**	**100.0**
4.2 การกำจัดน้ำเสียของชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ปล่อยซึมลงดิน/ที่โล่ง	60	88.2
- ปล่อยลงท่อระบายน้ำ	7	10.3
- ปล่อยลงสู่บ่อเกรอะ	1	1.5
4.3 การกำจัดขยะที่เกิดขึ้นของชุมชน		
- ทิ้งในถังขยะเทศบาล/อบต.	65	98.5
- กองเล้วเผา	1	1.5
5. ข้อมูลความเป็นอยู่ในปี พ.ศ.2568		
5.1 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในรอบ 1 ปี ของชุมชนของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่		
- ไม่มีความเห็น	2	3.0
- ไม่เปลี่ยนแปลง	36	54.6
- เปลี่ยนแปลง	28	42.4
รวม	**66**	**100.0**
การเปลี่ยนแปลง		
- ดีขึ้น	4	14.3
- แย่ลง	24	85.7
รวม	**28**	**100.0**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
5.2 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนของท่าน		
5.2.1 ยาเสพติด		
- ได้รับผลกระทบ	43	65.2
- ไม่ได้รับผลกระทบ	23	34.8
รวม	**66**	**100.0**
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	34	79.1
- ปานกลาง	8	18.6
- มาก	1	2.3
รวม	**43**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.23**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.480**	
ระดับผลกระทบ	**น้อย**	
5.2.2 ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว		
- ได้รับผลกระทบ	11	16.7
- ไม่ได้รับผลกระทบ	55	83.3
รวม	**66**	**100.0**
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	9	81.8
- ปานกลาง	2	18.2
- มาก	0	0.0
รวม	**11**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.18**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.405**	
ระดับผลกระทบ	**น้อย**	
5.2.3 การพนัน/มั่วสุม		
- ได้รับผลกระทบ	7	10.6
- ไม่ได้รับผลกระทบ	59	89.4
รวม	**66**	**100.0**
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	7	100.0
- ปานกลาง	0	0.0
- มาก	0	0.0
รวม	**7**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.00**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.000**	
ระดับผลกระทบ	**น้อย**	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
5.2.4 การทะเลาะวิวาท		
- ได้รับผลกระทบ	7	10.6
- ไม่ได้รับผลกระทบ	59	89.4
รวม	**66**	**100.0**
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	7	100.0
- ปานกลาง	0	0.0
- มาก	0	0.0
รวม	**7**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.00**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.000**	
ระดับผลกระทบ	**น้อย**	
5.2.5 คนว่างงาน/ตกงาน		
- ได้รับผลกระทบ	23	34.8
- ไม่ได้รับผลกระทบ	43	65.2
รวม	**66**	**100.0**
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	16	69.6
- ปานกลาง	4	17.4
- มาก	3	13.0
รวม	**23**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.43**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.728**	
ระดับผลกระทบ	**น้อย**	
5.2.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		
- ได้รับผลกระทบ	4	6.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	62	93.9
รวม	**66**	**100.0**
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	2	50.0
- ปานกลาง	2	50.0
- มาก	0	0.0
รวม	**4**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.50**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.577**	
ระดับผลกระทบ	**น้อย**	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
5.2.7 ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง		
- ได้รับผลกระทบ	4	6.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	62	93.9
รวม	**66**	**100.0**
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	0	0.0
- ปานกลาง	3	75.0
- มาก	1	25.0
รวม	**4**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**2.25**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.500**	
ระดับผลกระทบ	**ปานกลาง**	
5.2.8 ความขัดแย้งของคนในชุมชน		
- ได้รับผลกระทบ	7	10.6
- ไม่ได้รับผลกระทบ	59	89.4
รวม	**66**	**100.0**
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	7	100.0
- ปานกลาง	0	0.0
- มาก	0	0.0
รวม	**7**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.00**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.000**	
ระดับผลกระทบ	**น้อย**	
5.2.9 ปัญหาชุมชนแออัด		
- ได้รับผลกระทบ	4	6.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	62	93.9
รวม	**66**	**100.0**
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	3	75.0
- ปานกลาง	1	25.0
- มาก	0	0.0
รวม	**4**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.25**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.500**	
ระดับผลกระทบ	**น้อย**	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	66	100.0
5.2.10 ปัญหาอาชญากรรม		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	66	100.0
รวม	66	100.0
5.2.11 ปัญหาประชากรแฝง		
- ได้รับผลกระทบ	8	12.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	58	87.9
รวม	66	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	7	87.5
- ปานกลาง	1	12.5
- มาก	0	0.0
รวม	8	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.13	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.354	
ระดับผลกระทบ	น้อย	
5.2.12 ปัญหาการจราจร		
- ได้รับผลกระทบ	7	10.6
- ไม่ได้รับผลกระทบ	59	89.4
รวม	66	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	5	71.4
- ปานกลาง	1	14.3
- มาก	1	14.3
รวม	7	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.43	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.787	
ระดับผลกระทบ	น้อย	
5.2.13 ปัญหาการคมนาคม		
- ได้รับผลกระทบ	3	4.5
- ไม่ได้รับผลกระทบ	63	95.5
รวม	66	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	2	66.7
- ปานกลาง	0	0.0
- มาก	1	33.3
รวม	3	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	66	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.67	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	1.155	
ระดับผลกระทบ	ปานกลาง	
5.2.14 ค่าครองชีพสูง		
- ได้รับผลกระทบ	24	36.4
- ไม่ได้รับผลกระทบ	42	63.6
รวม	66	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	4	16.7
- ปานกลาง	14	58.3
- มาก	6	25.0
รวม	24	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	2.08	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.654	
ระดับผลกระทบ	ปานกลาง	
5.2.15 รายได้ต่ำ		
- ได้รับผลกระทบ	34	51.5
- ไม่ได้รับผลกระทบ	32	48.5
รวม	66	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	14	41.1
- ปานกลาง	16	47.1
- มาก	4	11.8
รวม	34	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.71	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.676	
ระดับผลกระทบ	ปานกลาง	
5.2.16 ไม่มีที่ดินทำกิน		
- ได้รับผลกระทบ	11	16.7
- ไม่ได้รับผลกระทบ	55	83.3
รวม	66	100.0
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	6	54.5
- ปานกลาง	4	36.4
- มาก	1	9.1
รวม	11	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.55**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.688**	
ระดับผลกระทบ	**ปานกลาง**	
5.3 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน		
5.3.1 มลพิษทางอากาศ		
- ได้รับผลกระทบ	13	19.7
- ไม่ได้รับผลกระทบ	53	80.3
รวม	**66**	**100.0**
1) ประเภทของกลิ่น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	8	61.5
- ปานกลาง	4	30.8
- มาก	1	7.7
รวม	**13**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.46**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.660**	
ระดับผลกระทบ	**น้อย**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	2	15.4
- นาน ๆ ครั้ง	4	30.8
- ไม่แน่นอน	7	53.8
รวม	**13**	**100.0**
5.3.2 ฝุ่นละออง		
- ได้รับผลกระทบ	30	45.5
- ไม่ได้รับผลกระทบ	36	54.5
รวม	**66**	**100.0**
1) ประเภทของกลิ่น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	12	40.0
- ปานกลาง	12	40.0
- มาก	6	20.0
รวม	**30**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.80**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.761**	
ระดับผลกระทบ	**ปานกลาง**	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	6	20.0
- นาน ๆ ครั้ง	12	40.0
- ไม่แน่นอน	12	40.0
รวม	**30**	**100.0**
5.3.3 ควัน/เขม่า		
- ได้รับผลกระทบ	13	19.7
- ไม่ได้รับผลกระทบ	53	80.3
รวม	**66**	**100.0**
1) ประเภทของกลิ่น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	8	61.5
- ปานกลาง	5	38.5
- มาก	0	0.0
รวม	**13**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.38**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.506**	
ระดับผลกระทบ	**น้อย**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	1	7.7
- นาน ๆ ครั้ง	4	30.8
- ไม่แน่นอน	8	61.5
รวม	**13**	**100.0**
5.3.4 กลิ่นรบกวน		
- ได้รับผลกระทบ	9	13.6
- ไม่ได้รับผลกระทบ	57	86.4
รวม	**66**	**100.0**
1) ประเภทของกลิ่น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	3	33.3
- ปานกลาง	5	55.6
- มาก	1	11.1
รวม	**9**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.78**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.667**	
ระดับผลกระทบ	**ปานกลาง**	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	66	100.0
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	3	33.3
- นาน ๆ ครั้ง	5	55.6
- ไม่แน่นอน	1	11.1
รวม	9	100.0
5.3.5 เสียงดัง		
- ได้รับผลกระทบ	7	10.6
- ไม่ได้รับผลกระทบ	59	89.4
รวม	66	100.0
1) เสียงดัง (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	6	85.7
- ปานกลาง	1	14.3
- มาก	0	0.0
รวม	7	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.14	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.378	
ระดับผลกระทบ	น้อย	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	1	14.3
- นาน ๆ ครั้ง	5	71.4
- ไม่แน่นอน	1	14.3
รวม	7	100.0
5.3.6 ขยะมูลฝอย		
- ได้รับผลกระทบ	4	6.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	62	93.9
รวม	66	100.0
1) ประเภทของกลิ่น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	2	50.0
- ปานกลาง	2	50.0
- มาก	0	0.0
รวม	4	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.50	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.577	
ระดับผลกระทบ	น้อย	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	66	100.0
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0
- นาน ๆ ครั้ง	2	50.0
- ไม่แน่นอน	2	50.0
รวม	4	100.0
5.3.7 น้ำเสีย		
- ได้รับผลกระทบ	3	4.5
- ไม่ได้รับผลกระทบ	63	95.5
รวม	66	100.0
1) ประเภทของกลิ่น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	33.3
- ปานกลาง	2	66.7
- มาก	0	0.0
รวม	3	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.67	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.577	
ระดับผลกระทบ	ปานกลาง	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	0	0.0
- นาน ๆ ครั้ง	1	33.3
- ไม่แน่นอน	2	66.7
รวม	3	100.0
5.3.8 น้ำท่วมขัง		
- ได้รับผลกระทบ	28	42.4
- ไม่ได้รับผลกระทบ	38	57.6
รวม	66	100.0
1) ประเภทของกลิ่น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	8	28.6
- ปานกลาง	8	28.6
- มาก	12	42.8
รวม	28	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	2.14	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.848	
ระดับผลกระทบ	ปานกลาง	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	5	17.9
- นาน ๆ ครั้ง	3	10.7
- ไม่แน่นอน	20	71.4
รวม	**28**	**100.0**
5.3.9 ความแห้งแล้ง		
- ได้รับผลกระทบ	16	24.2
- ไม่ได้รับผลกระทบ	50	75.8
รวม	**66**	**100.0**
1) ประเภทของกลิ่น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	7	43.8
- ปานกลาง	7	43.8
- มาก	2	12.4
รวม	**16**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.69**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.704**	
ระดับผลกระทบ	**ปานกลาง**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	1	6.2
- นาน ๆ ครั้ง	4	25.0
- ไม่แน่นอน	11	68.8
รวม	**16**	**100.0**
5.3.10 ดินเสื่อมสภาพ		
- ได้รับผลกระทบ	8	12.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	58	87.9
รวม	**66**	**100.0**
1) ประเภทของกลิ่น (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
ระดับผลกระทบ		
- น้อย	3	37.5
- ปานกลาง	5	62.5
- มาก	0	0.0
รวม	**8**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.63**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.518**	
ระดับผลกระทบ	**ปานกลาง**	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- ตลอดเวลา	2	25.0
- นาน ๆ ครั้ง	3	37.5
- ไม่แน่นอน	3	37.5
รวม	**8**	**100.0**
5.3.11 การรั่วไหลของสารเคมี/ก๊าซธรรมชาติ		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	66	100.0
รวม	**66**	**100.0**
5.3.12 การเกิดเพลิงไหม้/การระเบิด		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	66	100.0
รวม	**66**	**100.0**
5.4 ความคิดเห็นต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันในชุมชน		
- ดี	40	60.6
- ปานกลาง	26	39.4
รวม	**66**	**100.0**
5.5 หากมีการพัฒนาภายในท้องถิ่นท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาด้านใด จึงจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์	49	40.5
- การพัฒนาทางการศึกษา	40	33.1
- การคมนาคม	6	5.0
- การสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน	19	15.7
- สุขอนามัย	5	4.1
- การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม	1	0.8
- เทคโนโลยีทางการเกษตร	1	0.8
6. การรับรู้ข้อมูลโรงไฟฟ้า		
6.1 ท่านรู้จักโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่		
- ไม่รู้จัก	2	3.0
- รู้จัก	64	97.0
รวม	**66**	**100.0**
6.2 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง		
- ทราบ	64	97.0
- ไม่ทราบ	2	3.0
รวม	**66**	**100.0**
6.3 ท่านเคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่		
- ไม่เคยทราบมาก่อน	3	4.5
- ทราบมาแล้ว	63	95.5
รวม	**66**	**100.0**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	66	100.0
ทราบมาจาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/อสม.	44	41.5
- สื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์	17	16.0
- เจ้าหน้าที่โครงการ/โรงไฟฟ้าบี.กริม	31	29.2
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น	2	2.0
- อื่นๆ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม	12	11.3
6.4 จากการดำเนินการของโครงการฯ ที่ผ่านมา ชุมชนของท่านได้รับประโยชน์ด้านบวก และได้รับผลกระทบด้านลบ หรือไม่		
ประโยชน์ด้านบวก		
6.4.1 เกิดการหมุนเวียนรายได้ของคนในชุมชน/สภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น		
- มี	35	53.0
- ไม่มี	31	47.0
รวม	66	100.0
1) ระดับของประโยชน์		
- น้อย	9	25.7
- ปานกลาง	23	65.7
- มาก	3	8.6
รวม	35	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.83	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.568	
ระดับของประโยชน์	ปานกลาง	
2) ช่วงเวลาที่รับ		
- ตลอดเวลา	7	20.0
- นาน ๆ ครั้ง	19	54.3
- ไม่แน่นอน	9	25.7
รวม	35	100.0
6.4.2 มีการพัฒนาสาธารณูปโภค		
- มี	25	37.9
- ไม่มี	41	62.1
รวม	66	100.0
1) ระดับของประโยชน์		
- น้อย	2	8.0
- ปานกลาง	19	76.0
- มาก	4	16.0
รวม	25	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	2.08	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.493	
ระดับของประโยชน์	ปานกลาง	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	66	100.0
2) ช่วงเวลาที่รับ		
- ตลอดเวลา	3	12.0
- นาน ๆ ครั้ง	15	60.0
- ไม่แน่นอน	7	28.0
รวม	25	100.0
6.4.3 ช่วยลดปัญหาไฟดกในพื้นที่		
- มี	7	10.6
- ไม่มี	59	89.4
รวม	66	100.0
1) ระดับของประโยชน์		
- น้อย	3	42.9
- ปานกลาง	3	42.9
- มาก	1	14.2
รวม	7	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.71	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.756	
ระดับของประโยชน์	ปานกลาง	
2) ช่วงเวลาที่รับ		
- ตลอดเวลา	1	14.2
- นาน ๆ ครั้ง	3	42.9
- ไม่แน่นอน	3	42.9
รวม	7	100.0
6.4.4 ช่วยลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่		
- มี	17	25.8
- ไม่มี	49	74.2
รวม	66	100.0
1) ระดับของประโยชน์		
- น้อย	11	64.7
- ปานกลาง	5	29.4
- มาก	1	5.9
รวม	17	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.41	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.618	
ระดับของประโยชน์	น้อย	
2) ช่วงเวลาที่รับ		
- ตลอดเวลา	1	5.9
- นาน ๆ ครั้ง	7	41.2
- ไม่แน่นอน	9	52.9
รวม	17	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
6.4.5 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนามากขึ้นจากงบประมาณกองทุนโรงไฟฟ้า		
- มี	46	69.7
- ไม่มี	20	30.3
รวม	**66**	**100.0**
1) ระดับของประโยชน์		
- น้อย	10	21.7
- ปานกลาง	25	54.3
- มาก	11	23.9
รวม	**46**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**2.02**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.683**	
ระดับของประโยชน์	**ปานกลาง**	
2) ช่วงเวลาที่รับ		
- ตลอดเวลา	10	21.7
- นาน ๆ ครั้ง	24	52.2
- ไม่แน่นอน	12	26.1
รวม	**46**	**100.0**
6.4.6 ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมจากโรงไฟฟ้า		
- มี	34	51.5
- ไม่มี	32	48.5
รวม	**66**	**100.0**
1) ระดับของประโยชน์		
- น้อย	7	20.6
- ปานกลาง	18	52.9
- มาก	9	26.5
รวม	**34**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**2.06**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.694**	
ระดับของประโยชน์	**ปานกลาง**	
2) ช่วงเวลาที่รับ		
- ตลอดเวลา	8	23.5
- นาน ๆ ครั้ง	18	53.0
- ไม่แน่นอน	8	23.5
รวม	**34**	**100.0**
6.4.7 โรงไฟฟ้าสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่		
- มี	33	50.0
- ไม่มี	33	50.0
รวม	**66**	**100.0**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
1) ระดับของประโยชน์		
- น้อย	8	24.2
- ปานกลาง	20	60.6
- มาก	5	15.2
รวม	**33**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.91**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.631**	
ระดับของประโยชน์	**ปานกลาง**	
2) ช่วงเวลาที่รับ		
- ตลอดเวลา	4	12.2
- นาน ๆ ครั้ง	21	63.6
- ไม่แน่นอน	8	24.2
รวม	**33**	**100.0**
ผลกระทบด้านลบ		
6.4.8 ฝุ่นละออง เขม่า ควัน		
- มี	5	7.6
- ไม่มี	61	92.4
รวม	**66**	**100.0**
1) ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	4	80.0
- ปานกลาง	1	20.0
- มาก	0	0.0
รวม	**5**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**1.20**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.447**	
ระดับของผลกระทบ	**น้อย**	
2) ช่วงเวลาที่รับ		
- นาน ๆ ครั้ง	4	80.0
- ไม่แน่นอน	1	20.0
รวม	**5**	**100.0**
6.4.9 กลิ่นรบกวน		
- มี	3	4.5
- ไม่มี	63	95.5
รวม	**66**	**100.0**
1) ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	2	66.7
- ปานกลาง	1	33.3
- มาก	0	0.0
รวม	**3**	**100.0**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	66	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.33	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.577	
ระดับของผลกระทบ	น้อย	
2) ช่วงเวลาที่รับ		
- ไม่แน่นอน	3	100.0
รวม	3	100.0
6.4.10 น้ำเสีย/ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ		
- มี	3	4.5
- ไม่มี	63	95.5
รวม	66	100.0
1) ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	33.3
- ปานกลาง	2	66.7
- มาก	0	0.0
รวม	3	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.67	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.577	
ระดับผลกระทบ	ปานกลาง	
2) ช่วงเวลาที่รับ		
- ตลอดเวลา	1	33.3
- นาน ๆ ครั้ง	2	66.7
รวม	3	100.0
6.4.11 เสียงดังรบกวน		
- มี	3	4.5
- ไม่มี	63	95.5
รวม	66	100.0
1) ระดับผลกระทบ		
- น้อย	3	100.0
- ปานกลาง	0	0.0
- มาก	0	0.0
รวม	3	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000	
ระดับผลกระทบ	น้อย	
2) ช่วงเวลาที่รับ		
- นาน ๆ ครั้ง	3	100.0
รวม	3	100.0
6.4.12 อุบัติเหตุจากการดำเนินการ		
- ไม่มี	66	100.0
รวม	66	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	66	100.0
6.4.13 ก๊าซธรรมชาติรั่วไหล		
- ไม่มี	66	100.0
รวม	66	100.0
6.4.14 ผลกระทบต่อสุขภาพ		
- มี	1	1.5
- ไม่มี	65	98.5
รวม	66	100.0
1) ระดับผลกระทบ		
- น้อย	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0
- มาก	0	0.0
รวม	1	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	2.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000	
ระดับผลกระทบ	ปานกลาง	
2) ช่วงเวลาที่รับ		
- ตลอดเวลา	1	100.0
รวม	1	100.0
7. ความเชื่อมั่นในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า		
7.1 ความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1		
- เชื่อมั่น	32	48.5
- ค่อนข้างเชื่อมั่น	32	48.5
- เชื่อมั่นปานกลาง	2	3.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	66	100.0
7.2 ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้า		
- พึงพอใจ	65	98.5
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	1.5
รวม	66	100.0
ระดับความพึงพอใจ		
- น้อยมาก	0	0.0
- น้อย	0	0.0
- ปานกลาง	3	4.6
- ดี	51	78.5
- ดีมาก	11	16.9
รวม	65	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	4.12	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.451	
ระดับความพึงพอใจ	มาก	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
8. ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน		
8.1 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าสนับสนุนหรือไม่		
- เคย	62	93.9
- ไม่เคย	4	6.1
รวม	**66**	**100.0**
8.2 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าฯ ในท้องถิ่นของท่านมากน้อยเพียงใด		
- พึงพอใจ	62	93.9
- ไม่แสดงความคิดเห็น	4	6.1
รวม	**66**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ		
- น้อยมาก	0	0.0
- น้อย	1	1.6
- ปานกลาง	12	19.4
- ดี	42	67.7
- ดีมาก	7	11.3
รวม	**62**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**3.89**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.603**	
ระดับความพึงพอใจ	**มาก**	
8.3 ท่านมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด		
- พึงพอใจ	62	93.9
- ไม่แสดงความคิดเห็น	4	6.1
รวม	**66**	**100.0**
ระดับความพึงพอใจ		
- น้อยมาก	0	0.0
- น้อย	1	1.6
- ปานกลาง	11	17.7
- ดี	43	69.4
- ดีมาก	7	11.3
รวม	**62**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**3.90**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.593**	
ระดับความพึงพอใจ	**มาก**	
8.4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้าที่ท่านต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน	62	49.2
- เพื่อนบ้าน	3	2.4
- สื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์	8	6.3
- ที่ติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์	5	4.0
- เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า	32	25.3
- เจ้าหน้าที่โครงการ/โรงไฟฟ้าบี.กริม	6	4.8
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line เป็นต้น	3	2.4
- อื่นๆ ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม การเข้าร่วมประชุม	7	5.6

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
8.5 ท่านต้องการให้โครงการโรงไฟฟ้าฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนของท่าน		
1) ด้านการศึกษา		
- มี	51	77.3
- ไม่มี	15	22.7
รวม	**66**	**100.0**
กิจกรรมด้านการศึกษา ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชน	49	83.1
- สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา	7	11.9
- สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน	2	3.4
- สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	1	1.7
2) ด้านสิ่งแวดล้อม		
- มี	14	21.2
- ไม่มี	52	78.8
รวม	**66**	**100.0**
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- มีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม	7	50.0
- ทำความสะอาดถนน/ถางหญ้า	2	14.4
- ขุดลอกคูคลอง	1	7.1
- มีมาตรการด้านความปลอดภัย	3	21.4
- ควบคุมมลพิษ	1	7.1
3) ด้านชีวิตความเป็นอยู่/เศรษฐกิจชุมชน		
- มี	25	37.9
- ไม่มี	41	62.1
รวม	**66**	**100.0**
กิจกรรมด้านชีวิตความเป็นอยู่/เศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- รับคนในพื้นที่เข้าทำงาน	9	36.0
- สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	4	16.0
- ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง	5	20.0
- ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของชุมชน	4	16.0
- พัฒนาระบบประปา	2	8.0
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร	1	4.0
4) ด้านศาสนา		
- มี	21	31.8
- ไม่มี	45	68.2
รวม	**66**	**100.0**
กิจกรรมด้านศาสนา ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- สนับสนุนทำบุญ/ประเพณี/วันสำคัญทางศาสนา	17	81.0
- ทำนุบำรุงศาสนา	3	14.2
- บูรณะปฏิสังขรวัด	1	4.8

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายละเอียด	ผลการสำรวจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**66**	**100.0**
5) ด้านวัฒนธรรมประเพณี		
- มี	39	59.1
- ไม่มี	27	40.9
รวม	**66**	**100.0**
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- สนับสนุนสิ่งของ/เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญต่างๆ	36	92.2
- สนับสนุนแห่เรือพลาสติกประจำปี	1	2.6
- ร่วมทำบุญคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อชวง	1	2.6
- สนับสนุนงานประจำปีวัดบหานาม	1	2.6
6) ด้านอื่นๆ		
- มี	10	15.2
- ไม่มี	56	84.8
รวม	**66**	**100.0**
กิจกรรมด้านอื่นๆ ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
- สนับสนุนงบประมาณในการต่อเติมศาลาประชาคม	2	20.0
- สนับสนุนเรือท้องแบนให้กับชุมชน	2	20.0
- อุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน	3	30.0
- สนับสนุนเครื่องกรองน้ำให้กับชุมชน	2	20.0
- สนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้สำหรับจัดประชุมในชุมชน	1	10.0

ที่มา : ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ในระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ.2568

ภาคผนวก ข-4

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นฯ ของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือน ต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ประจำปี พ.ศ.2568

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาและสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน ต่อโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ประจำปี พ.ศ.2568

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																							
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																									
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.สีหยประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านเบิก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบลไชยภูมิ		ตำบลหลักฟ้า		ตำบลชะไว		ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลเทวราช		ตำบลบางระกำ		ตำบลบางเจ้าฉ่า		ตำบลสีหยประมูล		ตำบลพระงาม		ตำบลบ้านหม้อ		ตำบลบ้านเบิก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
1. ข้อมูลทั่วไปและสภาพสังคมและเศรษฐกิจ																																								
1.1 เพศ																																								
- ชาย	12	20.7	11	40.7	17	39.5	5	50.0	13	33.3	10	30.3	11	32.4	79	32.4	4	40.0	3	15.0	4	26.7	2	28.6	1	10.0	7	25.0	8	21.6	2	50.0	2	40.0	7	41.2	7	29.2	47	26.6	126	29.9
- หญิง	46	79.3	16	59.3	26	60.5	5	50.0	26	66.7	23	69.7	23	67.6	165	67.6	6	60.0	17	85.0	11	73.3	5	71.4	9	90.0	21	75.0	29	78.4	2	50.0	3	60.0	10	58.8	17	70.8	130	73.4	295	70.1
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
1.2 การนับถือศาสนา																																								
- พุทธ	58	100.0	27	100.0	0	0.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	33	97.1	200	82.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	377	89.5
- อิสลาม	0	0.0	0	0.0	43	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	44	18.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	10.5
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
1.3 อายุ																																								
- ระหว่าง 20-30 ปี	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.0	0	0.0	1	0.6	3	0.7
- ระหว่าง 31-40 ปี	5	8.6	6	22.2	4	9.3	0	0.0	7	17.9	3	9.1	6	17.6	31	12.7	0	0.0	2	10.0	4	26.7	1	14.2	0	0.0	2	7.2	6	16.2	1	25.0	0	0.0	3	17.6	3	12.5	22	12.4	53	12.6
- ระหว่าง 41-50 ปี	11	19.0	5	18.5	9	20.9	2	20.0	14	35.9	8	24.2	7	20.6	56	23.0	3	30.0	3	15.0	3	20.0	3	42.9	3	30.0	7	25.0	14	37.8	1	25.0	3	60.0	3	17.6	3	12.5	46	26.0	102	24.2
- ระหว่าง 51-60 ปี	26	44.8	7	26.0	19	44.2	5	50.0	12	30.8	16	48.5	12	35.3	97	39.8	4	40.0	7	35.0	5	33.3	3	42.9	4	40.0	13	46.4	13	35.2	2	50.0	2	40.0	4	23.5	8	33.3	65	36.7	162	38.5
- ระหว่าง 61-70 ปี	14	24.2	9	33.3	11	25.6	3	30.0	6	15.4	6	18.2	9	26.5	58	23.7	3	30.0	8	40.0	3	20.0	0	0.0	3	30.0	6	21.4	4	10.8	0	0.0	0	0.0	6	35.3	10	41.7	43	24.3	101	24.0
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
1.4 สถานภาพการสมรส																																								
- โสด	15	25.9	2	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	7.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	35.3	0	0.0	8	4.5	25	6.0
- สมรส	38	65.5	20	74.1	40	93.0	10	100.0	39	100.0	30	90.9	34	100.0	211	86.5	10	100.0	20	100.0	13	86.6	6	85.7	9	90.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	8	47.1	23	95.8	163	92.1	374	88.8
- หม้าย	4	6.9	3	11.1	3	7.0	0	0.0	0	0.0	3	9.1	0	0.0	13	5.3	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	4.2	5	2.8	18	4.3
- หย่าร้าง	1	1.7	2	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7
- แยกกันอยู่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.8	0	0.0	1	0.6	1	0.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
1.5 การศึกษา																																								
- ประถมศึกษา	20	34.5	15	55.6	30	69.8	5	50.0	15	38.5	19	57.5	17	50.0	121	49.6	7	70.0	10	50.0	8	53.3	4	57.1	4	40.0	15	53.6	18	48.7	2	50.0	2	40.0	5	29.4	18	75.0	93	52.5	214	50.9
- มัธยมศึกษาตอนต้น	24	41.4	8	29.6	11	25.6	5	50.0	15	38.5	9	27.3	16	47.1	88	36.1	1	10.0	4	20.0	4	26.7	2	28.6	5	50.0	10	35.7	14	37.8	0	0.0	1	20.0	6	35.3	5	20.8	52	29.4	140	33.3
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	11	19.0	2	7.4	2	4.6	0	0.0	9	23.0	5	15.2	1	2.9	30	12.3	2	20.0	5	25.0	3	20.0	1	14.3	1	10.0	3	10.7	4	10.8	2	50.0	2	40.0	2	11.8	1	4.2	26	14.7	56	13.3
- ปวส./ปริญญาตรี	2	3.4	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	4	23.5	0	0.0	6	3.4	9	2.1
- สูงกว่าปริญญาตรี	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
1.6 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน																																								
1.6.1 จำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน (รวมหัวหน้าด้วย)																																								
- ระหว่าง 1-2 คน	9	15.5	3	11.1	4	9.3	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	17	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	29.4	1	4.2	6	3.4	23	5.5
- ระหว่าง 3-4 คน	36	62.1	9	33.3	13	30.2	4	40.0	13	33.3	19	57.6	13	38.2	107	43.9	4	40.0	8	40.0	7	46.7	3	42.9	6	60.0	16	57.1	19	51.4	3	75.0	4	80.0	9	53.0	10	41.6	89	50.3	196	46.6
- ระหว่าง 5-6 คน	12	20.7	14	51.9	18	41.9	6	60.0	23	59.0	14	42.4	21	61.8	108	44.2	6	60.0	11	55.0	8	53.3	4	57.1	4	40.0	12	42.9	18	48.6	1	25.0	1	20.0	3	17.6	12	50.0	80	45.2	188	44.6
- ระหว่าง 7-8 คน	1	1.7	1	3.7	8	18.6	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	12	4.9	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	2	1.1	14	3.3
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																			
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																					
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหมัอ		อบต.บ้านแป้ก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบล ไชยภูมิ		ตำบล หลักฟ้า		ตำบล ชะไว		ตำบล ศรีฌรงค์		ตำบล อรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์				ตำบล ศรีฌรงค์		ตำบล อรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์		ตำบล เทวราช		ตำบล บางระกำ		ตำบล บางเจ้าฉ่า		ตำบล อินทประมูล		ตำบล พระงาม		ตำบล บ้านหมัอ		ตำบล บ้านแป้ก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
1.6.2 จำนวนสมาชิกที่อยู่ระหว่างการศึกษา																																								
- ระหว่าง 1-2 คน	35	60.4	18	66.7	36	83.7	7	70.0	31	79.5	22	66.7	31	91.2	180	73.8	8	80.0	15	75.0	11	73.3	6	85.7	5	50.0	19	67.9	26	70.3	4	100.0	0	0.0	2	11.8	22	91.7	118	66.7	298	70.8
- ระหว่าง 3-4 คน	2	3.4	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7
- ไม่มีสมาชิกอยู่ระหว่างการศึกษา	21	36.2	9	33.3	6	14.0	3	30.0	8	20.5	11	33.3	3	8.8	61	25.0	2	20.0	5	25.0	4	26.7	1	14.3	5	50.0	9	32.1	11	29.7	0	0.0	5	100.0	15	88.2	2	8.3	59	33.3	120	28.5
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
1.6.3 จำนวนสมาชิกที่ประกอบอาชีพ																																								
- ระหว่าง 1-2 คน	43	74.2	19	70.4	25	58.2	6	60.0	18	46.2	26	78.8	21	61.8	158	64.8	9	90.0	11	55.0	11	73.3	5	71.4	8	80.0	17	60.7	24	64.9	3	75.0	3	60.0	11	64.7	19	79.2	121	68.4	279	66.3
- ระหว่าง 3-4 คน	13	22.4	8	29.6	17	39.5	4	40.0	20	51.3	7	21.2	13	38.2	82	33.6	1	10.0	9	45.0	4	26.7	2	28.6	2	20.0	11	39.3	13	35.1	1	25.0	2	40.0	4	23.5	5	20.8	54	30.5	136	32.3
- ระหว่าง 5-6 คน	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	2	1.1	5	1.2
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
1.7 สถานภาพในครัวเรือน																																								
- หัวหน้าครัวเรือน	24	41.4	12	44.4	18	41.9	6	60.0	13	33.3	12	36.4	10	29.4	95	39.0	4	40.0	9	45.0	6	40.0	2	28.6	2	20.0	8	28.6	8	21.6	2	50.0	3	60.0	10	58.8	8	33.3	62	35.0	157	37.2
- ภรรยา	28	48.3	12	44.4	24	55.8	4	40.0	26	66.7	21	63.6	24	70.6	139	57.0	6	60.0	11	55.0	9	60.0	5	71.4	8	80.0	20	71.4	29	78.4	2	50.0	2	40.0	3	17.6	16	66.7	111	62.7	250	59.4
- บุตร/ธิดา	3	5.2	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	3	1.7	7	1.7
-ญาติ	2	3.4	2	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	0.6	5	1.2
- อื่นๆ ได้แก่ อยู่ร่วมกันไม่ได้สมรส	1	1.7	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
1.8 การเป็นกรรมการหรือสมาชิกกลุ่มกิจกรรม																																								
- ไม่เป็น	49	84.5	26	96.3	43	100.0	10	100.0	35	89.7	33	100.0	34	100.0	230	94.3	9	90.0	19	95.0	15	100.0	6	85.7	9	90.0	28	100.0	36	97.3	4	100.0	4	80.0	12	70.6	23	95.8	165	93.2	395	93.8
- เป็น	9	15.5	1	3.7	0	0.0	0	0.0	4	10.3	0	0.0	0	0.0	14	5.7	1	10.0	1	5.0	0	0.0	1	14.3	1	10.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	20.0	5	29.4	1	4.2	12	6.8	26	6.2
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
สมาชิกกลุ่มกิจกรรม ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- กรรมการหมู่บ้าน	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
- อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	7	12.1	1	3.7	0	0.0	0	0.0	3	7.7	0	0.0	0	0.0	11	4.5	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	6	3.4	17	4.0
- กรรมการ/สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	0.6	1	0.2
- อื่นๆ ได้แก่	49	84.5	26	96.3	43	100.0	10	100.0	36	92.3	33	100.0	34	100.0	231	94.7	9	90.0	20	100.0	15	100.0	6	85.7	9	90.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	13	76.5	24	100.0	170	96.0	401	95.3
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน																																								
2.1 ภูมิลำเนาเดิมของครอบครัว																																								
- เป็นคนในท้องถิ่น	50	86.2	22	81.5	38	88.4	10	100.0	34	87.2	24	72.7	34	100.0	212	86.9	10	100.0	20	100.0	12	80.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	4	80.0	17	100.0	24	100.0	173	97.7	385	91.4
- ย้ายมาจากภาค/จังหวัดอื่น	8	13.8	5	18.5	5	11.6	0	0.0	5	12.8	9	27.3	0	0.0	32	13.1	0	0.0	0	0.0	3	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	4	2.3	36	8.6
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
ย้ายมาจากภูมิภาค																																								
- ภาคเหนือ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	3	9.4	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	4	11.1
- ภาคกลาง	3	37.5	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	77.8	0	0.0	12	37.5	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	13	36.1
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3	37.5	2	40.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	11.1	0	0.0	8	25.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	10	27.8
- ภาคตะวันตก	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8
- ภาคใต้	1	12.5	1	20.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	15.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	13.9
- ภาคตะวันออก	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	3	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3
รวม	**8**	**100.0**	**5**	**100.0**	**5**	**100.0**	**0**	**0.0**	**5**	**100.0**	**9**	**100.0**	**0**	**0.0**	**32**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**3**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**100.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**4**	**100.0**	**36**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																					
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร																ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																							
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.สีนทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านเบิก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบลไชยภูมิ		ตำบลหลักฟ้า		ตำบลชะไว		ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์				ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลเทวราช		ตำบลบางระกำ		ตำบลบางเจ้าฉ่า		ตำบลสีนทประมูล		ตำบลพระงาม		ตำบลบ้านหม้อ		ตำบลบ้านเบิก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
สาเหตุการย้าย																																									
- ย้ายตามครอบครัว	4	50.0	1	20.0	3	60.0	0	0.0	4	80.0	7	77.8	0	0.0	19	59.4	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	22	61.1
- ย้ายมาประกอบอาชีพ	4	50.0	4	80.0	2	40.0	0	0.0	1	20.0	2	22.2	0	0.0	13	40.6	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	14	38.9
รวม	8	100.0	5	100.0	5	100.0	0	0.0	5	100.0	9	100.0	0	0.0	32	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0	0.0	4	100.0	36	100.0
ระยะเวลาการย้ายมาอยู่ในพื้นที่																																									
- 1 ปีขึ้นไป-ไม่เกิน 3 ปี	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6
- 3 ปีขึ้นไป - ไม่เกิน 6 ปี	2	25.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	5	13.9
- 6 ปีขึ้นไป - ไม่เกิน 10 ปี	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	3	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3
- 10 ปีขึ้นไป	4	50.0	1	20.0	5	100.0	0	0.0	4	80.0	9	100.0	0	0.0	23	71.9	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	26	72.2
รวม	8	100.0	5	100.0	5	100.0	0	0.0	5	100.0	9	100.0	0	0.0	32	100.0	0	0.0	0	0.0	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0	0.0	4	100.0	36	100.0
3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม																																									
3.1 รายได้หลักของครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																									
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	14	24.1	7	26.0	39	90.7	1	10.0	9	23.1	10	30.3	4	11.8	84	34.4	4	40.0	2	10.0	5	33.3	3	42.9	2	20.0	8	28.6	4	10.8	0	0.0	1	20.0	1	5.9	7	29.2	37	20.9	121	28.7
- เกษตรกรรม	14	24.1	8	29.6	0	0.0	6	60.0	11	28.2	9	27.2	20	58.8	68	27.9	3	30.0	10	50.0	7	46.7	4	57.1	2	20.0	9	32.1	18	48.7	1	25.0	1	20.0	5	29.4	11	45.8	71	40.1	139	33.0
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท	3	5.3	2	7.4	1	2.3	0	0.0	7	17.9	2	6.1	1	2.9	16	6.6	0	0.0	4	20.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	2	5.4	1	25.0	1	20.0	4	23.5	0	0.0	13	7.3	29	7.0
- รับจ้างทั่วไป	24	41.4	9	33.3	3	7.0	3	30.0	12	30.8	12	36.4	9	26.5	72	29.5	3	30.0	4	20.0	3	20.0	0	0.0	5	50.0	11	39.3	13	35.1	2	50.0	2	40.0	5	29.4	6	25.0	54	30.5	126	30.0
- รับจ้างในภาคเกษตร	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- รับจ้างภาคอุตสาหกรรม	1	1.7	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	0.6	3	0.7
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- อื่นๆ ได้แก่	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	0.6	1	0.2
3.2 รายได้เสริมของครอบครัว																																									
- ไม่มี	55	94.8	27	100.0	40	93.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	238	97.5	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	4	80.0	17	100.0	24	100.0	176	99.4	414	98.3
- มี	3	5.2	0	0.0	3	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	7	1.7
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ที่มาของรายได้เสริม ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																									
- เกษตรกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6
- รับจ้างทั่วไป	1	33.3	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	57.1
- แปรรูปผลไม้	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	14.3
3.3 ครัวเรือนของท่านมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่ายหรือไม่																																									
- เพียงพอ มีเหลือเก็บออม	17	29.3	10	37.0	31	72.1	2	20.0	15	38.5	12	36.3	10	29.4	97	39.8	5	50.0	8	40.0	7	46.7	3	42.8	4	40.0	9	32.1	9	24.3	1	25.0	0	0.0	2	11.8	15	62.5	63	35.5	160	38.0
- เพียงพอ แต่ไม่มีเก็บออม	21	36.2	11	40.8	12	27.9	2	20.0	18	46.1	15	45.5	16	47.1	95	38.9	4	40.0	7	35.0	5	33.3	2	28.6	4	40.0	12	42.9	22	59.5	2	50.0	4	80.0	11	64.7	8	33.3	81	45.8	176	41.8
- ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน	11	19.0	5	18.5	0	0.0	4	40.0	6	15.4	6	18.2	8	23.5	40	16.4	1	10.0	5	25.0	3	20.0	2	28.6	2	20.0	7	25.0	6	16.2	1	25.0	1	20.0	3	17.6	1	4.2	32	18.1	72	17.1
- ไม่เพียงพอ มีหนี้สิน	9	15.5	1	3.7	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	0.6	13	3.1
รวม	58	100.0	27	100.1	43	100.0	10	100.0	39	99.9	33	99.9	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
4. ข้อมูลด้านสาธารณสุขและการใช้ประโยชน์ของชุมชน																																									
4.1 การเจ็บป่วยของท่านและสมาชิกในครอบครัว ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน																																									
- เคย	44	75.9	13	48.1	14	32.6	2	20.0	11	28.2	16	48.5	7	20.6	107	43.9	2	20.0	4	20.0	7	46.7	2	28.6	2	20.0	4	14.3	7	18.9	1	25.0	5	100.0	17	100.0	7	29.2	58	32.8	165	39.2
- ไม่เคย	14	24.1	14	51.9	29	67.4	8	80.0	28	71.8	17	51.5	27	79.4	137	56.1	8	80.0	16	80.0	8	53.3	5	71.4	8	80.0	24	85.7	30	81.1	3	75.0	0	0.0	0	0.0	17	70.8	119	67.2	256	60.8
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																					
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																							
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านอิฐ		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบล ไชยภูมิ		ตำบล หลักฟ้า		ตำบล ชะไว		ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์				ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์		ตำบล เทวราช		ตำบล บางระกำ		ตำบล บางเจ้าฉ่า		ตำบล อินทประมูล		ตำบล พระงาม		ตำบล บ้านหม้อ		ตำบล บ้านอิฐ					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
โรคที่สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- ระบบทางเดินหายใจ/ภูมิแพ้อากาศ	27	46.7	7	26.0	9	41.0	0	0.0	8	42.1	11	39.3	4	44.4	66	40.1	2	66.7	2	40.0	4	30.7	0	0.0	1	50.0	3	75.0	7	63.6	1	100.0	4	57.1	12	37.5	3	33.3	39	43.9	105	41.3
- ระบบทางเดินอาหาร	12	20.8	1	3.7	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	9.1	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	2	2.2	17	6.7
- ระบบกล้ามเนื้อ	2	3.4	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	4	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.4	2	22.2	5	5.6	9	3.5
- ผิวหนัง	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	1	1.1	3	1.2
- ระบบเลือดลมต่างๆ / วิงเวียนศีรษะ	1	1.7	4	14.8	2	9.1	0	0.0	2	10.5	3	10.7	0	0.0	12	7.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	3.1	0	0.0	3	3.4	15	5.9
- หู และการได้ยิน	2	3.4	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2
- ตา	0	0.0	2	7.4	1	4.5	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	5	3.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	6	2.4
- กระดูก	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	2	2.2	4	1.6
- อุบัติเหตุ	2	3.4	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2
- เบาหวาน	3	5.2	5	18.3	4	18.2	1	50.0	5	26.3	6	21.4	4	44.4	28	17.0	1	33.3	3	60.0	3	23.1	2	100.0	1	50.0	1	25.0	3	27.3	0	0.0	0	0.0	2	6.3	4	44.5	20	22.5	48	18.9
- ความดันโลหิต	2	3.4	4	14.8	1	4.5	1	50.0	2	10.5	1	3.6	0	0.0	11	6.7	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.4	0	0.0	4	4.5	15	5.9
- ไขมันในเส้นเลือด	1	1.7	1	3.7	1	4.5	0	0.0	1	5.3	3	10.7	1	11.1	8	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	9	3.5
- หัวใจ	1	1.7	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	3	1.2
- ไตวิต	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.4	0	0.0	3	3.4	3	1.2
- อื่นๆ ได้แก่ ไข้หวัด ปะเร็ง	3	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	4	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	5	15.6	0	0.0	7	7.9	11	4.3
4.3 สาเหตุของโรคที่ท่าน/สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- กรรมพันธุ์	2	2.9	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	1.1	4	1.6
- อากาศเปลี่ยนแปลง	32	45.7	7	29.1	8	44.4	0	0.0	8	44.4	11	55.0	4	44.4	70	43.4	2	66.7	2	40.0	4	33.3	0	0.0	2	66.7	3	75.0	7	70.0	1	100.0	4	40.0	13	37.1	3	33.3	41	43.5	111	43.5
- มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
- ทำงานหนัก	11	15.7	2	8.3	1	5.6	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	15	9.3	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	5	14.3	2	22.2	9	9.6	24	9.4
- ประมาท	2	2.9	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2
- โรคประจำตัว/ร่างกายเกหร่อง	11	15.7	7	29.1	6	33.3	2	100.0	7	38.8	7	35.0	5	55.6	45	28.0	1	33.3	3	60.0	6	50.1	2	100.0	1	33.3	1	25.0	3	30.0	0	0.0	2	20.0	6	17.1	4	44.5	29	30.9	74	29.0
- พักผ่อนไม่เพียงพอ	11	15.7	4	16.7	2	11.1	0	0.0	1	5.6	2	10.0	0	0.0	20	12.4	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	10	28.6	0	0.0	14	14.9	34	13.3
- อื่นๆ ได้แก่ ตามอายุ การใช้ชีวิตประจำวัน การรับประทาน	1	1.4	1	4.2	1	5.6	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	4	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6
4.4 การเข้ารับการรักษาหรือใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- โรงพยาบาลของรัฐ/รพ.สต.	46	69.7	24	72.7	42	71.2	9	75.0	36	72.0	31	63.3	34	97.1	222	73.0	9	69.2	19	79.1	14	77.8	7	100.0	8	61.5	25	80.7	32	82.0	1	25.0	4	66.6	16	84.1	22	68.7	141	75.4	363	74.0
- โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก	8	12.1	3	9.1	4	6.8	1	8.3	4	8.0	6	12.2	0	0.0	26	8.6	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	3.2	1	2.6	0	0.0	1	16.7	1	5.3	2	6.3	7	3.7	33	6.7
- ซื้อยามารักษาเอง	12	18.2	6	18.2	13	22.0	2	16.7	10	20.0	12	24.5	1	2.9	56	18.4	4	30.8	4	16.7	4	22.2	0	0.0	4	30.8	5	16.1	6	15.4	3	75.0	1	16.7	1	5.3	8	25.0	39	20.9	95	19.3
- อื่นๆ ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5 ความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลในพื้นที่																																								
- เพียงพอ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
4.6 ท่านคิดอย่างไรกับสุขภาพของท่าน																																								
- เหมือนเดิม	58	100.0	27	100.0	42	97.7	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	243	99.6	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	14	82.4	24	100.0	174	98.3	417	99.0
- แย่ลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ฝุ่นเพิ่มขึ้น มีอายุมากขึ้น	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	3	1.7	4	1.0
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้เสพครัวเรือน																																			
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																					
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านเบิก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบลไชยภูมิ		ตำบลหลักฟ้า		ตำบลชะไว		ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์				ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลเทวราช		ตำบลบางระกำ		ตำบลบางเจ้าฉ่า		ตำบลอินทประมูล		ตำบลพระงาม		ตำบลบ้านหม้อ		ตำบลบ้านเบิก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
4.7 แหล่งน้ำที่ใช้ในครัวเรือน																																								
4.7.1 น้ำบริโภค (น้ำดื่ม)																																								
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- น้ำประปา	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	28.8	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	8.3	18	4.1
- น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง	56	96.6	26	96.3	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	241	98.8	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	71.2	4	80.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	91.7	418	95.7
- อื่นๆ ได้แก่ ตู้หยอดเหรียญ	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
คุณภาพน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- คุณภาพดี	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- ไม่ได้ทำอะไรเลย	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ความเพียงพอ																																								
- เพียงพอ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
4.7.2 น้ำอุปโภค (น้ำใช้)															-																										
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- น้ำประปา	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
คุณภาพน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- คุณภาพดี	34	53.1	19	70.4	43	100.0	8	80.0	30	76.9	25	75.8	27	79.4	186	74.4	7	70.0	13	65.0	9	60.0	5	71.4	10	90.9	17	60.7	26	70.3	2	50.0	1	20.0	10	58.8	19	79.2	119	66.9	305	71.3
- น้ำขุ่นมีตะกอน	24	37.5	8	29.6	0	0.0	2	20.0	9	23.1	8	24.2	7	20.6	58	23.2	3	30.0	7	35.0	6	40.0	2	28.6	1	9.1	11	39.3	11	29.7	2	50.0	4	80.0	7	41.2	5	20.8	59	33.1	117	27.3
- มีกลิ่น	6	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.4
- อื่นๆ ได้แก่ น้ำกร่อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- ไม่ได้ทำอะไรเลย	54	90.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	240	97.6	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	417	98.6
- กรอง	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
- อื่นๆ ได้แก่ ตั้งทิ้งไว้ เปิดน้ำทิ้งไว้	4	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9
ความเพียงพอ																																								
- เพียงพอ	55	94.8	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	241	98.8	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	418	99.3
- ไม่เพียงพอ	3	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7
รวม	58	100	27	100	43	100	10	100	39	100	33	100	34	100	244	100	10	100	20	100	15	100	7	100	10	100	28	100	37	100	4	100	5	100	17	100	24	100	177	100	421	100
4.7.3 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร																																								
การใช้น้ำเพื่อการเกษตร																																								
- ไม่มี	44	75.9	19	70.4	40	93.0	4	40.0	28	71.8	24	72.7	15	44.1	174	71.3	6	60.0	10	50.0	8	53.3	3	42.9	8	80.0	19	67.9	15	40.5	3	75.0	2	40.0	13	76.5	14	58.3	101	57.1	275	65.3
- มี	14	24.1	8	29.6	3	7.0	6	60.0	11	28.2	9	27.3	19	55.9	70	28.7	4	40.0	10	50.0	7	46.7	4	57.1	2	20.0	9	32.1	22	59.5	1	25.0	3	60.0	4	23.5	10	41.7	76	42.9	146	34.7
รวม	58	100	27	100	43	100	10	100	39	100	33	100	34	100	244	100	10	100	20	100	15	100	7	100	10	100	28	100	37	100	4	100	5	100	17	100	24	100	177	100	421	100
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- น้ำฝน	0	0.0	2	18.2	0	0.0	6	66.7	7	63.6	9	60.0	5	26.3	29	35.4	4	100.0	8	66.7	5	71.4	1	25.0	1	33.3	9	100.0	12	54.5	1	100.0	0	0.0	1	16.7	3	25.0	45	54.9	74	45.1
- น้ำจากคลองชลประทาน	14	100.0	3	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	18	22.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	19	11.6
- น้ำจากแม่น้ำลำคลอง	0	0.0	6	54.5	3	100.0	3	33.3	4	36.4	6	40.0	13	68.4	35	42.7	0	0.0	4	33.3	2	28.6	3	75.0	2	66.7	0	0.0	10	45.5	0	0.0	2	66.7	4	66.7	9	75.0	36	43.9	71	43.3

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้ตอบครัวเรือน																																					
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร																ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																							
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านแป้ก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบล ไชยภูมิ		ตำบล หลักฟ้า		ตำบล ชะไว		ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล อรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์				ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล อรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์		ตำบล เทวราช		ตำบล บางระกำ		ตำบล บางเจ้าฉ่า		ตำบล อินทประมูล		ตำบล พระงาม		ตำบล บ้านหม้อ		ตำบล บ้านแป้ก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
คุณภาพน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																									
- คุณภาพดี	14	82.4	8	80.0	3	100.0	6	100.0	11	100.0	9	100.0	19	100.0	70	93.3	4	100.0	10	100.0	7	100.0	4	100.0	2	100.0	9	100.0	22	100.0	1	100.0	1	33.3	4	80.0	10	100.0	74	96.1	144	94.8
- น้ำขุ่นมีตะกอน	3	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	1.3	4	2.6
- อื่นๆ ได้แก่ ตามสภาพธรรมชาติ	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	2	2.6	4	2.6
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																									
- ไม่ได้ทำอะไรเลย	14	100.0	8	100.0	3	100.0	6	100.0	11	100.0	9	100.0	19	100.0	70	100.0	4	100.0	10	100.0	7	100.0	4	100.0	2	100.0	9	100.0	22	100.0	1	100.0	1	100.0	4	100.0	10	100.0	74	100.0	144	100.0
ความเพียงพอ																																									
- เพียงพอ	14	100.0	7	87.5	3	100.0	6	100.0	11	100.0	9	100.0	19	100.0	69	98.6	4	100.0	10	100.0	7	100.0	4	100.0	2	100.0	9	100.0	22	100.0	1	100.0	0	0.0	2	50.0	10	100.0	71	95.9	140	97.2
- ไม่เพียงพอ สาเหตุ ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	50.0	0	0.0	3	4.1	4	2.8
4.8 การกำจัดน้ำเสียของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																									
- ปล่อยซึมลงดิน	45	77.6	18	47.4	35	45.4	9	50.0	38	59.3	29	48.4	34	81.0	208	58.3	9	47.4	18	51.4	11	55.0	7	70.0	10	55.6	25	48.1	37	60.7	4	57.1	3	42.9	1	5.6	24	50.0	149	50.5	357	54.8
- ปล่อยลงท่อระบายน้ำ	6	10.3	20	52.6	33	42.9	9	50.0	25	39.1	23	38.3	8	19.0	124	34.7	10	52.6	17	48.6	9	45.0	3	30.0	8	44.4	27	51.9	24	39.3	3	42.9	4	57.1	17	94.4	24	50.0	146	49.5	270	41.4
- ปล่อยลงสู่บ่อเกรอะ	7	12.1	0	0.0	9	11.7	0	0.0	1	1.6	8	13.3	0	0.0	25	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	3.8
4.9 การกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน																																									
- ทิ้งลงถังขยะเทศบาล	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	1	20.0	17	100.0	24	100.0	173	97.7	417	99.0
- กองแล้วเผา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	80.0	0	0.0	0	0.0	4	2.3	4	1.0
5. ข้อมูลความเป็นอยู่ใน ปี พ.ศ.2568																																									
5.1 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในรอบ 1 ปีของชุมชน																																									
- ไม่มีความเห็น	14	24.1	0	0.0	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	6.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	3.8
- ไม่เปลี่ยนแปลง	30	51.8	24	88.9	41	95.3	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	211	86.4	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	9	90.0	26	92.9	36	97.3	4	100.0	5	100.0	15	88.2	24	100.0	171	96.6	382	90.7
- เปลี่ยนแปลง	14	24.1	3	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	2	7.1	1	2.7	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	6	3.4	23	5.5
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร																																									
- ดีขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	2	8.7
- แย่ลง	14	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	4	66.7	21	91.3
รวม	14	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	6	100.0	23	100.0
5.2 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชน																																									
1) ยาเสพติด																																									
- ไม่ได้รับผลกระทบ	45	77.6	23	85.2	43	100.0	9	90.0	36	92.3	31	93.9	34	100.0	221	90.6	10	100.0	19	95.0	14	93.3	7	100.0	9	90.0	21	75.0	37	100.0	4	100.0	3	60.0	15	88.2	23	95.8	162	91.5	383	91.0
- ได้รับผลกระทบ	13	22.4	4	14.8	0	0.0	1	10.0	3	7.7	2	6.1	0	0.0	23	9.4	0	0.0	1	5.0	1	6.7	0	0.0	1	10.0	7	25.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	11.8	1	4.2	15	8.5	38	9.0
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																									
- น้อย	13	100.0	3	75.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	2	100.0	0	0.0	22	95.7	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	7	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	50.0	1	100.0	14	93.3	36	94.8
- ปานกลาง	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	6.7	1	2.6
รวม	13	100.0	4	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	2	100.0	0	0.0	23	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	7	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	15	100.0	38	100.1
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		1.25		0.00		1.00		1.00		1.00		0.00		1.04		0.00		1.00		1.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		2.00		1.00		1.13		1.08	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.500		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.209		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		1.414		0.000		0.516		0.359	
ระดับผลกระทบ	น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ปานกลาง		น้อย		น้อย		น้อย	

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน															
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร														รวม 0-3 กิโลเมตร	
	ทต.ไชโย										ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์			
	ตำบลไชยภูมิ		ตำบลหลักฟ้า		ตำบลชะไว		ตำบลศรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0
2) ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	57	98.3	26	96.3	43	100.0	9	90.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	241	98.8
- ได้รับผลกระทบ	1	1.7	1	3.7	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0
ระดับผลกระทบ																
- น้อย	1	100.0	1	100.0	0	0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย	
3) การพนัน/มั่วสุม																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	56	96.6	23	85.2	43	100.0	10	100.0	39	100.0	31	93.9	34	100.0	236	96.7
- ได้รับผลกระทบ	2	3.4	4	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0	8	3.3
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0
ระดับผลกระทบ																
- น้อย	2	100.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	7	87.5
- ปานกลาง	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	8	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		1.25		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1.13	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.500		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.354	
ระดับผลกระทบ	น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย	
4) การทะเลาะวิวาท																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	57	98.3	26	96.3	43	100.0	10	100.0	39	100.0	31	93.9	34	100.0	240	98.4
- ได้รับผลกระทบ	1	1.7	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0	4	1.6
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0
ระดับผลกระทบ																
- น้อย	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	4	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	4	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย	
5) คนว่างงาน/ตกงาน																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	52	89.7	22	81.5	43	100.0	9	90.0	38	97.4	31	93.9	34	100.0	229	93.9
- ได้รับผลกระทบ	6	10.3	5	18.5	0	0.0	1	10.0	1	2.6	2	6.1	0	0.0	15	6.1
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0

คำถาม	ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																						รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านเบิก					
	ตำบลศรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลเทวราช		ตำบลบางระกำ		ตำบลบางเจ้าฉ่า		ตำบลอินทประมูล		ตำบลพระงาม		ตำบลบ้านหม้อ		ตำบลบ้านเบิก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
2) ลักขโมย/ฉกชิงวิ่งราว																										
- ไม่ได้รับผลกระทบ	10	100.0	19	95.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	21	75.0	37	100.0	4	100.0	2	40.0	13	76.5	23	95.8	161	91.0	402	95.5
- ได้รับผลกระทบ	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	25.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	4	23.5	1	4.2	16	9.0	19	4.5
รวม	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																										
- น้อย	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	4	100.0	1	100.0	16	100.0	19	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	4	100.0	1	100.0	16	100.0	19	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		น้อย		น้อย		น้อย	
3) การพนัน/มั่วสุม																										
- ไม่ได้รับผลกระทบ	9	90.0	18	90.0	14	93.3	7	100.0	9	90.0	20	71.4	37	100.0	4	100.0	3	60.0	8	47.1	24	100.0	153	86.4	389	92.4
- ได้รับผลกระทบ	1	10.0	2	10.0	1	6.7	0	0.0	1	10.0	8	28.6	0	0.0	0	0.0	2	40.0	9	52.9	0	0.0	24	13.6	32	7.6
รวม	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																										
- น้อย	1	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	8	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	9	100.0	0	0.0	24	100.0	31	96.9
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	8	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	9	100.0	0	0.0	24	100.0	32	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		1.00		1.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		1.00		1.03	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.177	
ระดับผลกระทบ	น้อย		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย	
4) การทะเลาะวิวาท																										
- ไม่ได้รับผลกระทบ	9	90.0	19	95.0	13	86.7	7	100.0	10	100.0	22	78.6	37	100.0	4	100.0	3	60.0	13	76.5	24	100.0	161	91.0	401	95.2
- ได้รับผลกระทบ	1	10.0	1	5.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	6	21.4	0	0.0	0	0.0	2	40.0	4	23.5	0	0.0	16	9.0	20	4.8
รวม	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																										
- น้อย	1	100.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	4	100.0	0	0.0	16	100.0	20	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	4	100.0	0	0.0	16	100.0	20	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		1.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	น้อย		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย	
5) คนว่างงาน/ตกงาน																										
- ไม่ได้รับผลกระทบ	9	90.0	17	85.0	12	80.0	7	100.0	9	90.0	17	60.7	37	100.0	4	100.0	0	0.0	3	17.6	24	100.0	139	78.5	368	87.4
- ได้รับผลกระทบ	1	10.0	3	15.0	3	20.0	0	0.0	1	10.0	11	39.3	0	0.0	0	0.0	5	100.0	14	82.4	0	0.0	38	21.5	53	12.6
รวม	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																					
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร																ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																							
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านแป้ก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบล ไชยภูมิ		ตำบล หลักฟ้า		ตำบล ชะไว		ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์		ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์		ตำบล เทวราช		ตำบล บางระกำ		ตำบล บางเจ้าฉ่า		ตำบล อินทประมูล		ตำบล พระงาม		ตำบล บ้านหม้อ		ตำบล บ้านแป้ก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	6	100.0	1	20.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	11	73.3	1	100.0	3	100.0	3	100.0	0	0.0	1	100.0	10	90.9	0	0.0	0	0.0	4	80.0	13	92.9	0	0.0	35	92.1	46	86.8
- ปานกลาง	0	0.0	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	26.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	7.1	0	0.0	2	5.3	6	11.3
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	1.9
รวม	6	100.0	5	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	0	0.0	15	100.0	1	100.0	3	100.0	3	100.0	0	0.0	1	100.0	11	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	14	100.0	0	0.0	38	100.0	53	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		1.80		0.00		1.00		1.00		1.00		0.00		1.27		1.00		1.00		1.00		0.00		1.00		1.18		0.00		0.00		1.20		1.07		0.00		1.11		1.15	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.447		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.458		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.603		0.000		0.000		0.447		0.267		0.000		0.388		0.411	
ระดับผลกระทบ	น้อย		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย	
6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	57	98.3	26	96.3	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	242	99.2	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	3	60.0	15	88.2	23	95.8	172	97.2	414	98.3
- ได้รับผลกระทบ	1	1.7	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	11.8	1	4.2	5	2.8	7	1.7
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	0	0.0	4	80.0	6	85.7
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	20.0	1	14.3
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	5	100.0	7	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		2.00		1.20		1.14	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.447		0.378	
ระดับผลกระทบ	น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		ปานกลาง		น้อย		น้อย	
7) ระบบอาชาธรณูปโภคไม่ทั่วถึง																																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	55	94.8	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	241	98.8	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	4	80.0	17	100.0	23	95.8	175	98.9	416	98.8
- ได้รับผลกระทบ	3	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	4.2	2	1.1	5	1.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	50.0	1	20.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	20.0
รวม	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	5	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00		0.00		2.00		2.50		1.60	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.707		0.894	
ระดับผลกระทบ	น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		มาก		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง	
8) ความขัดแย้งของคนในชุมชน																																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	14	93.3	7	100.0	10	100.0	26	92.9	37	100.0	4	100.0	3	60.0	17	100.0	24	100.0	172	97.2	416	98.8
- ได้รับผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	5	2.8	5	1.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	5	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	5	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		1.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย	

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																							
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																									
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหมัอ		อบต.บ้านแป้ก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบลไชยภูมิ		ตำบลหลักฟ้า		ตำบลชะไว		ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์				ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลเทวราช		ตำบลบางระกำ		ตำบลบางเจ้าฉ่า		ตำบลอินทประมูล		ตำบลพระงาม		ตำบลบ้านหมัอ		ตำบลบ้านแป้ก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
9) ปัญหาชุมชนแออัด																																									
- ไม่ได้รับผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	4	80.0	17	100.0	24	100.0	176	99.4	420	99.8
- ได้รับผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																									
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		1.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย	
10) ปัญหาอาชญากรรม																																									
- ไม่ได้รับผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	16	94.1	24	100.0	176	99.4	420	99.8
- ได้รับผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	0.6	1	0.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																									
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		1.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย	
11) ปัญหาประชากรแฝง																																									
- ไม่ได้รับผลกระทบ	57	98.3	23	85.2	43	100.0	10	100.0	39	100.0	32	97.0	34	100.0	238	97.5	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	2	40.0	13	76.5	24	100.0	170	96.0	408	96.9
- ได้รับผลกระทบ	1	1.7	4	14.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	6	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	4	23.5	0	0.0	7	4.0	13	3.1
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																									
- น้อย	1	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	4	100.0	0	0.0	7	100.0	13	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	4	100.0	0	0.0	7	100.0	13	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		1.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย	
12) ปัญหาการจราจร																																									
- ไม่ได้รับผลกระทบ	57	98.3	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	243	99.6	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	420	99.8
- ได้รับผลกระทบ	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้ตอบครัวเรือน																																							
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร																ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																									
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านเบิก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบลไชยภูมิ		ตำบลหลักฟ้า		ตำบลชะไว		ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์				ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลเทวราช		ตำบลบางระกำ		ตำบลบางเจ้าฉ่า		ตำบลอินทประมูล		ตำบลพระงาม		ตำบลบ้านหม้อ		ตำบลบ้านเบิก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																									
- น้อย	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย	
13) ปัญหาการคมนาคม																																									
- ไม่ได้รับผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
14) ค่าครองชีพสูง																																									
- ไม่ได้รับผลกระทบ	44	75.9	12	44.4	26	60.5	10	100.0	30	76.9	23	69.7	16	47.1	161	66.0	10	100.0	16	80.0	8	53.3	4	57.1	10	100.0	27	96.4	25	67.6	4	100.0	1	20.0	6	35.3	18	75.0	129	72.9	290	68.9
- ได้รับผลกระทบ	14	24.1	15	55.6	17	39.5	0	0.0	9	23.1	10	30.3	18	52.9	83	34.0	0	0.0	4	20.0	7	46.7	3	42.9	0	0.0	1	3.6	12	32.4	0	0.0	4	80.0	11	64.7	6	25.0	48	27.1	131	31.1
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																									
- น้อย	9	64.3	4	26.7	1	5.9	0	0.0	3	33.3	0	0.0	8	44.4	25	30.1	0	0.0	2	50.0	4	57.1	1	33.3	0	0.0	1	100.0	9	75.0	0	0.0	4	100.0	4	36.4	0	0.0	25	52.1	50	38.2
- ปานกลาง	4	28.6	9	60.0	6	35.3	0	0.0	2	22.2	2	20.0	10	55.6	33	39.8	0	0.0	2	50.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	3	27.2	6	100.0	15	31.3	48	36.6
- มาก	1	7.1	2	13.3	10	58.8	0	0.0	4	44.5	8	80.0	0	0.0	25	30.1	0	0.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	4	36.4	0	0.0	8	16.6	33	25.2
รวม	14	100.0	15	100.0	17	100.0	0	0.0	9	100.0	10	100.0	18	100.0	83	100.0	0	0.0	4	100.0	7	100.0	3	100.0	0	0.0	1	100.0	12	100.0	0	0.0	4	100.0	11	100.0	6	100.0	48	100.0	131	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.43		1.87		2.53		0.00		2.11		2.80		1.56		2.00		0.00		1.50		1.86		1.67		0.00		1.00		1.33		0.00		1.00		2.00		2.00		1.65		1.87	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.646		0.640		0.624		0.000		0.928		0.422		0.511		0.781		0.000		0.577		1.069		0.577		0.000		0.000		0.651		0.000		0.000		0.894		0.000		0.758		0.788	
ระดับผลกระทบ	น้อย		ปานกลาง		มาก		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		มาก		ปานกลาง		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ปานกลาง		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง	
15) รายได้ต่ำ																																									
- ไม่ได้รับผลกระทบ	43	74.1	13	48.1	30	69.8	10	100.0	31	79.5	28	84.8	16	47.1	171	70.1	10	100.0	15	75.0	9	60.0	4	57.1	10	100.0	28	100.0	25	67.6	4	100.0	0	0.0	1	5.9	17	70.8	123	69.5	294	69.8
- ได้รับผลกระทบ	15	25.9	14	51.9	13	30.2	0	0.0	8	20.5	5	15.2	18	52.9	73	29.9	0	0.0	5	25.0	6	40.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	12	32.4	0	0.0	5	100.0	16	94.1	7	29.2	54	30.5	127	30.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																									
- น้อย	11	73.3	5	35.7	4	30.8	0	0.0	3	37.5	0	0.0	11	61.1	34	46.6	0	0.0	2	40.0	4	66.6	1	33.3	0	0.0	0	0.0	9	75.0	0	0.0	3	60.0	3	18.8	1	14.3	23	42.6	57	44.9
- ปานกลาง	3	20.0	7	50.0	2	15.4	0	0.0	1	12.5	2	40.0	7	38.9	22	30.1	0	0.0	3	60.0	1	16.7	2	66.7	0	0.0	0	0.0	3	25.0	0	0.0	2	40.0	9	56.2	6	85.7	26	48.1	48	37.8
- มาก	1	6.7	2	14.3	7	53.8	0	0.0	4	50.0	3	60.0	0	0.0	17	23.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	25.0	0	0.0	5	9.3	22	17.3
รวม	15	100.0	14	100.0	13	100.0	0	0.0	8	100.0	5	100.0	18	100.0	73	100.0	0	0.0	5	100.0	6	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	12	100.0	0	0.0	5	100.0	16	100.0	7	100.0	54	100.0	127	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.33		1.79		2.23		0.00		2.13		2.60		1.39		1.77		0.00		1.60		1.50		1.67		0.00		0.00		1.25		0.00		1.40		2.06		1.86		1.67		1.72	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.617		0.699		0.927		0.000		0.991		0.548		0.502		0.808		0.000		0.548		0.837		0.577		0.000		0.000		0.452		0.000		0.548		0.680		0.378		0.644		0.742	
ระดับผลกระทบ	น้อย		ปานกลาง		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		มาก		น้อย		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		น้อย		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง	
16) ไม่มีที่ดินทำกิน																																									
- ไม่ได้รับผลกระทบ	56	96.6	25	92.6	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	240	98.4	10	100.0	19	95.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	0	0.0	5	29.4	23	95.8	158	89.3	398	94.5
- ได้รับผลกระทบ	2	3.4	2	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	12	70.6	1	4.2	19	10.7	23	5.5
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																									
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร														รวม 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																						รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ทต.ไชโย										ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์				ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านเบิก					
	ตำบลไชยภูมิ		ตำบลหลักฟ้า		ตำบลชะไว		ตำบลศรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์				ตำบลศรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลเทวราช		ตำบลบางระกำ		ตำบลบางเจ้าฉ่า		ตำบลอินทประมูล		ตำบลพระงาม		ตำบลบ้านหม้อ		ตำบลบ้านเบิก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																										
- น้อย	2	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	6	50.0	1	100.0	10	52.6	13	56.6
- ปานกลาง	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	5	41.7	0	0.0	8	42.1	9	39.1
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	5.3	1	4.3
รวม	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	12	100.0	1	100.0	19	100.0	23	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$)	1.00		1.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.25		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.40		1.58		1.00		1.53		1.48	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.707		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.500		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.548		0.669		0.000		0.612		0.593	
ระดับผลกระทบ	น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ปานกลาง		น้อย		ปานกลาง		น้อย	
5.3 ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน																																										
1) มลพิษทางอากาศ																																										
- ไม่ได้รับผลกระทบ	53	91.4	22	81.5	40	93.0	10	100.0	37	94.9	33	100.0	34	100.0	229	93.9	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	10	58.8	24	100.0	170	96.0	399	94.8
- ได้รับผลกระทบ	5	8.6	5	18.5	3	7.0	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	15	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	41.2	0	0.0	7	4.0	22	5.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																										
- น้อย	1	20.0	3	60.0	1	33.3	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	7	46.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	57.1	0	0.0	4	57.1	11	50.0
- ปานกลาง	4	80.0	2	40.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	53.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0	3	42.9	11	50.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	5	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0	0	0.0	7	100.0	22	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$)	1.80		1.40		1.67		0.00		1.00		0.00		0.00		1.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.43		0.00		1.43		1.50	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.447		0.548		0.577		0.000		0.000		0.000		0.000		0.516		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.535		0.000		0.535		0.512	
ระดับผลกระทบ	ปานกลาง		น้อย		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																										
- ตลอดเวลา	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1
- นานๆ ครั้ง	2	40.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6
- ไม่แน่นอน	1	20.0	5	100.0	2	66.7	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	10	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0	0	0.0	7	100.0	17	77.3
รวม	5	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0	0	0.0	7	100.0	22	100.0
2) ฝุ่นละออง																																										
- ไม่ได้รับผลกระทบ	48	82.8	17	63.0	35	81.4	10	100.0	36	92.3	30	90.9	34	100.0	210	86.1	10	100.0	20	100.0	12	80.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	1	20.0	2	11.8	24	100.0	155	87.6	365	86.7
- ได้รับผลกระทบ	10	17.2	10	37.0	8	18.6	0	0.0	3	7.7	3	9.1	0	0.0	34	13.9	0	0.0	0	0.0	3	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	80.0	15	88.2	0	0.0	22	12.4	56	13.3
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																										
- น้อย	3	30.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	7	20.6	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	8	53.3	0	0.0	11	50.0	18	32.1
- ปานกลาง	7	70.0	6	60.0	8	100.0	0	0.0	2	66.7	3	100.0	0	0.0	26	76.5	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	7	46.7	0	0.0	10	45.5	36	64.3
- มาก	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	3.6
รวม	10	100.0	10	100.0	8	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	0	0.0	34	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	15	100.0	0	0.0	22	100.0	56	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$)	1.70		1.80		2.00		0.00		1.67		2.00		0.00		1.82		0.00		0.00		1.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		1.47		0.00		1.55		1.71	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.483		0.632		0.000		0.000		0.577		0.000		0.000		0.459		0.000		0.000		0.577		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.816		0.516		0.000		0.596		0.530	
ระดับผลกระทบ	ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		ปานกลาง	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																										
- ตลอดเวลา	2	20.0	0	0.0	6	75.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	11	32.3	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	13	23.2
- นานๆ ครั้ง	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	5	33.3	0	0.0	8	36.4	10	17.9
- ไม่แน่นอน	6	60.0	10	100.0	2	25.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	21	61.8	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	10	66.7	0	0.0	12	54.5	33	58.9
รวม	10	100.0	10	100.0	8	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	0	0.0	34	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	15	100.0	0	0.0	22	100.0	56	100.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																			
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร																ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																					
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหมัอ		อบต.บ้านแป้ก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบล ไชยภูมิ		ตำบล หลักฟ้า		ตำบล ชะไว		ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์				ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์		ตำบล เทวราช		ตำบล บางระกำ		ตำบล บางเจ้าฉ่า		ตำบล อินทประมูล		ตำบล พระงาม		ตำบล บ้านหมัอ		ตำบล บ้านแป้ก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
3) ดวัน/ขม่า																																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	53	91.4	17	63.0	42	97.7	10	100.0	39	100.0	31	93.9	34	100.0	226	92.6	10	100.0	20	100.0	12	80.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	2	40.0	3	17.6	23	95.8	156	88.1	382	90.7
- ได้รับผลกระทบ	5	8.6	10	37.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0	18	7.4	0	0.0	0	0.0	3	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	14	82.4	1	4.2	21	11.9	39	9.3
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	1	20.0	3	30.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	7	38.9	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	7	50.0	1	100.0	10	47.6	17	43.6
- ปานกลาง	4	80.0	7	70.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	61.1	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	7	50.0	0	0.0	10	47.6	21	53.8
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.6
รวม	**5**	**100.0**	**10**	**100.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**2**	**100.0**	**0**	**0.0**	**18**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**3**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**3**	**100.0**	**14**	**100.0**	**1**	**100.0**	**21**	**100.0**	**39**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.80		1.70		1.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1.61		0.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.67		1.50		1.00		1.57		1.59	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.447		0.483		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.502		0.000		0.000		1.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.577		0.519		0.000		0.598		0.549	
ระดับผลกระทบ	**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**น้อย**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**น้อย**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ปานกลาง**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ปานกลาง**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ปานกลาง**		**น้อย**		**น้อย**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																								
- ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
- นานๆ ครั้ง	1	20.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	3	16.7	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	4	28.6	0	0.0	7	33.3	10	25.6
- ไม่แน่นอน	4	80.0	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	77.7	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	10	71.4	1	0.0	14	66.7	28	71.8
รวม	**5**	**100.0**	**10**	**100.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**2**	**100.0**	**0**	**0.0**	**18**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**3**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**3**	**100.0**	**14**	**100.0**	**1**	**0.0**	**21**	**100.0**	**39**	**100.0**
4) ถมินรบกวน																																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	56	96.6	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	31	93.9	34	100.0	240	98.4	10	100.0	20	100.0	14	93.3	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	0	0.0	9	52.9	23	95.8	162	91.5	402	95.5
- ได้รับผลกระทบ	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0	4	1.6	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	8	47.1	1	4.2	15	8.5	19	4.5
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0	0	0.0	4	26.7	6	31.5
- ปานกลาง	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	4	50.0	0	0.0	8	53.3	9	47.4
- มาก	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	1	100.0	3	20.0	4	21.1
รวม	**2**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**2**	**100.0**	**0**	**0.0**	**4**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**5**	**100.0**	**8**	**100.0**	**1**	**100.0**	**15**	**100.0**	**19**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	2.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1.75		0.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.40		1.50		3.00		1.93		1.89	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.707		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.957		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.548		0.535		0.000		0.704		0.737	
ระดับผลกระทบ	**ปานกลาง**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**น้อย**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ปานกลาง**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ปานกลาง**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ปานกลาง**		**น้อย**		**มาก**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																								
- ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	6.7	1	5.3
- นานๆ ครั้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	80.0	4	50.0	0	0.0	8	53.3	10	52.6
- ไม่แน่นอน	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	4	50.0	0	0.0	6	40.0	8	42.1
รวม	**2**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**2**	**100.0**	**0**	**0.0**	**4**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**5**	**100.0**	**8**	**100.0**	**1**	**100.0**	**15**	**100.0**	**19**	**100.0**
5) เสียงดัง																																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	57	98.3	24	88.9	43	100.0	10	100.0	39	100.0	32	97.0	34	100.0	239	98.0	10	100.0	20	100.0	14	93.3	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	14	82.4	24	100.0	173	97.7	412	97.9
- ได้รับผลกระทบ	1	1.7	3	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	5	2.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	4	2.3	9	2.1
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																			
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																					
	ทต.ไชโย						ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร																										รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบลไชยภูมิ		ตำบลหลักฟ้า		ตำบลชะไว		ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์			ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.ทะระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านแป้ง					
																ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลเทวราช		ตำบลบางระกำ		ตำบลบางเจ้าฉ่า		ตำบลอินทประมูล		ตำบลทะระงาม		ตำบลบ้านหม้อ		ตำบลบ้านแป้ง					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	1	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	4	100.0	9	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	4	100.0	9	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																								
- ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
- นานๆ ครั้ง	1	100.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	4	100.0	6	66.7
- ไม่แน่นอน	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2
รวม	1	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	4	100.0	9	100.0
6) ขยะมูลฝอย																																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	3	60.0	17	100.0	24	100.0	175	98.9	419	99.5
- ได้รับผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	2	0.5
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00		0.00		0.00		3.00		3.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		มาก		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		มาก		มาก	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																								
- ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0
- นานๆ ครั้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่แน่นอน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0
7) น้ำเสีย																																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	58	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	58	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
8) น้ำท่วมขัง																																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	51	87.9	24	88.9	40	93.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	0	0.0	197	80.7	10	100.0	19	95.0	14	93.3	0	0.0	10	100.0	0	0.0	37	100.0	4	100.0	2	40.0	2	11.8	24	100.0	122	68.9	319	75.8
- ได้รับผลกระทบ	7	12.1	3	11.1	3	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	100.0	47	19.3	0	0.0	1	5.0	1	6.7	7	100.0	0	0.0	28	100.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	15	88.2	0	0.0	55	31.1	102	24.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	1	14.3	3	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	14.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	9	60.0	0	0.0	12	21.8	19	18.6
- ปานกลาง	4	57.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	38.2	17	36.2	0	0.0	0	0.0	1	100.0	4	57.1	0	0.0	6	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	40.0	0	0.0	17	30.9	34	33.3
- มาก	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	61.8	23	48.9	0	0.0	1	100.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0	22	78.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	47.3	49	48.1
รวม	7	100.0	3	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	100.0	47	100.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	7	100.0	0	0.0	28	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	15	100.0	0	0.0	55	100.0	102	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	2.14		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		2.62		2.34		0.00		3.00		2.00		2.43		0.00		2.79		0.00		0.00		1.00		1.40		0.00		2.25		2.29	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.690		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.493		0.731		0.000		0.000		0.000		0.535		0.000		0.418		0.000		0.000		0.000		0.507		0.000		0.799		0.765	
ระดับผลกระทบ	ปานกลาง		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		มาก		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		มาก		ปานกลาง		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		มาก		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		ปานกลาง	

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้ตอบครัวเรือน																																			
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																					
	ทต.ไชโย								ทต.กษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.กษไชโย		ทต.กษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหมัอ		อบต.บ้านเชิก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบล ไชยภูมิ		ตำบล หลักฟ้า		ตำบล ชะไว		ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล อรเข้รือง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์				ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล อรเข้รือง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์		ตำบล เทวราช		ตำบล บางระกำ		ตำบล บางเจ้าฉ่า		ตำบล อินทประมูล		ตำบล พระงาม		ตำบล บ้านหมัอ		ตำบล บ้านเชิก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																								
- ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	14.7	5	10.6	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.5	8	7.8
- นานๆ ครั้ง	3	42.9	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	6	12.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	2	13.3	0	0.0	4	7.3	10	9.8
- ไม่แน่นอน	4	57.1	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	29	85.3	36	76.6	0	0.0	0	0.0	1	100.0	5	71.4	0	0.0	28	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	13	86.7	0	0.0	48	87.2	84	82.4
รวม	**7**	**100.0**	**3**	**100.0**	**3**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**34**	**100.0**	**47**	**100.0**	**0**	**0.0**	**1**	**100.0**	**1**	**100.0**	**7**	**100.0**	**0**	**0.0**	**28**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**3**	**100.0**	**15**	**100.0**	**0**	**0.0**	**55**	**100.0**	**102**	**100.0**
9) ความแห้งแล้ง																																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	58	100.0	26	96.3	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	243	99.6	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	4	80.0	13	76.5	24	100.0	172	97.2	415	98.6
- ได้รับผลกระทบ	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	4	23.5	0	0.0	5	2.8	6	1.4
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	50.0	0	0.0	3	60.0	4	66.7
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	2	40.0	2	33.3
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**0**	**0.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**1**	**100.0**	**4**	**100.0**	**0**	**0.0**	**5**	**100.0**	**6**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.50		0.00		1.40		1.33	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.577		0.000		0.548		0.516	
ระดับผลกระทบ	**ไม่มีผลกระทบ**		**น้อย**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**น้อย**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**น้อย**		**น้อย**		**ไม่มีผลกระทบ**		**น้อย**		**น้อย**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																								
- ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	50.0	0	0.0	3	60.0	3	50.0
- นานๆ ครั้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	2	40.0	2	33.3
- ไม่แน่นอน	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7
รวม	**0**	**0.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**1**	**100.0**	**4**	**100.0**	**0**	**0.0**	**5**	**100.0**	**6**	**100.0**
10) ดินเสื่อมคุณภาพ																																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	57	98.3	26	96.3	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	242	99.2	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	419	99.5
- ได้รับผลกระทบ	1	1.7	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	**1**	**100.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**2**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**2**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	**น้อย**		**น้อย**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**น้อย**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**ไม่มีผลกระทบ**		**น้อย**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ																																								
- ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- นานๆ ครั้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ไม่แน่นอน	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
รวม	**1**	**100.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**2**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**2**	**100.0**

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																					
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																							
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางงำเหล่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านแป้ก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบลไชยภูมิ		ตำบลหลักฟ้า		ตำบลชะไว		ตำบลศรีฉรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์				ตำบลศรีฉรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลเทวราช		ตำบลบางระกำ		ตำบลบางงำเหล่า		ตำบลอินทประมูล		ตำบลพระงาม		ตำบลบ้านหม้อ		ตำบลบ้านแป้ก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
11) การรั่วไหลของสารเคมี/ก๊าซธรรมชาติ																																									
- ไม่ได้รับผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
12) การเกิดเพลิงไหม้/การระเบิด																																									
- ไม่ได้รับผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
5.4 ความคิดเห็นต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันในชุมชน																																									
- ดี	33	56.9	11	40.7	26	60.5	5	50.0	20	51.3	26	78.8	6	17.6	127	52.0	6	60.0	11	55.0	10	66.7	3	42.9	5	50.0	14	50.0	17	45.9	3	75.0	3	60.0	9	52.9	10	41.7	91	51.4	218	51.8
- ปานกลาง	24	41.4	16	59.3	17	39.5	5	50.0	19	48.7	7	21.2	28	82.4	116	47.5	4	40.0	9	45.0	5	33.3	4	57.1	5	50.0	14	50.0	20	54.1	1	25.0	2	40.0	6	35.3	14	58.3	84	47.5	200	47.5
- แย่	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	0.6	2	0.5
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	0.6	1	0.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
5.5 หากมีการพัฒนาเภายในท้องถิ่น ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาด้านใดจึงเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																									
- ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์	25	23.7	11	23.4	15	20.3	1	7.7	19	22.9	11	19.3	17	27.0	99	22.3	4	20.0	9	22.5	7	21.9	4	30.8	6	30.0	12	21.1	14	21.5	1	12.5	5	41.7	16	34.1	8	17.8	86	23.9	185	23.0
- การพัฒนาทางการศึกษา	55	52.4	18	38.3	36	48.5	2	15.4	23	27.7	15	26.3	23	36.5	172	38.9	6	30.0	13	32.5	12	37.5	5	38.4	4	20.0	16	28.1	19	29.3	3	37.5	1	8.3	9	19.1	20	44.4	108	30.1	280	35.0
- การคมนาคม	2	1.9	0	0.0	3	4.1	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	7	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.9
- การสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน	17	16.2	15	31.9	19	25.7	10	76.9	34	41.0	31	54.4	22	34.9	148	33.5	10	50.0	18	45.0	13	40.6	4	30.8	10	50.0	28	49.0	31	47.7	4	50.0	4	33.3	14	29.8	17	37.8	153	42.6	301	37.6
- สุขอนามัย	4	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	6	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.5	0	0.0	0	0.0	4	8.5	0	0.0	6	1.7	12	1.5
- การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	0.3	3	0.4
- เทคโนโลยีทางการเกษตร	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	0.3	3	0.4
- อื่นๆ ได้แก่ ทำนุบำรุงศาสนา สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ	1	1.0	2	4.3	1	1.4	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.6	6	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	2	4.3	0	0.0	4	1.1	10	1.2
6. การรับรู้ข้อมูลโรงไฟฟ้า																																									
6.1 ท่านรู้จัก โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่																																									
- ไม่รู้จัก	6	10.3	4	14.8	4	9.3	2	20.0	8	20.5	10	30.3	0	0.0	34	13.9	1	10.0	5	25.0	6	40.0	0	0.0	0	0.0	6	21.4	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	19	10.7	53	12.6
- รู้จัก	52	89.7	23	85.2	39	90.7	8	80.0	31	79.5	23	69.7	34	100.0	210	86.1	9	90.0	15	75.0	9	60.0	7	100.0	10	100.0	22	78.6	37	100.0	4	100.0	4	80.0	17	100.0	24	100.0	158	89.3	368	87.4
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
6.2 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง																																									
- ทราบ	52	89.7	23	85.2	39	90.7	8	80.0	31	79.5	21	63.6	30	88.2	204	83.6	9	90.0	15	75.0	9	60.0	6	85.7	10	100.0	21	75.0	34	91.9	4	100.0	4	80.0	17	100.0	23	95.8	152	85.9	356	84.6
- ไม่ทราบ	6	10.3	4	14.8	4	9.3	2	20.0	8	20.5	12	36.4	4	11.8	40	16.4	1	10.0	5	25.0	6	40.0	1	14.3	0	0.0	7	25.0	3	8.1	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	4.2	25	14.1	65	15.4
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
6.3 ท่านเคยทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 1 หรือไม่																																									
- ไม่เคยทราบมาก่อน	7	12.1	4	14.8	8	18.6	2	20.0	7	17.9	12	36.4	4	11.8	44	18.0	1	10.0	5	25.0	5	33.3	1	14.3	0	0.0	8	28.6	3	8.1	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	4.2	25	14.1	69	16.4
- ทราบมาแล้ว	51	87.9	23	85.2	35	81.4	8	80.0	32	82.1	21	63.6	30	88.2	200	82.0	9	90.0	15	75.0	10	66.7	6	85.7	10	100.0	20	71.4	34	91.9	4	100.0	4	80.0	17	100.0	23	95.8	152	85.9	352	83.6
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้เกษครัวเรือน																																			
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																					
	ทต.ไชโย								ทต.กษัตริย์		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร			ทต.ไชโย		ทต.กษัตริย์		ทต.กษัตริย์		อบต.ราชสถิตย์		อบต.ทางราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าเจ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านแป้ก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบล ไชยภูมิ		ตำบล หลักฟ้า		ตำบล ชะไว		ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล องครักษ์		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์			ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล องครักษ์		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์		ตำบล ทางราช		ตำบล บางระกำ		ตำบล บางเจ้าเจ่า		ตำบล อินทประมูล		ตำบล พระงาม		ตำบล บ้านหม้อ		ตำบล บ้านแป้ก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
รับทราบข้อมูลข่าวสาร โครงการฯ อาก (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน/อสม.	43	43.0	23	69.7	34	77.3	8	61.5	32	62.8	22	64.8	32	58.2	194	58.8	9	60.0	15	75.0	10	55.5	7	63.6	10	62.4	20	54.1	35	56.5	4	50.0	4	50.0	16	40.0	24	66.6	154	56.8	348	57.8
- เพื่อนบ้าน	16	16.0	7	21.2	7	15.9	4	30.8	12	23.5	10	29.4	14	25.5	70	21.2	4	26.7	5	25.0	5	27.8	2	18.2	5	31.3	12	32.4	18	29.0	3	37.5	0	0.0	7	17.5	11	30.6	72	26.6	142	23.6
- สื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์	10	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.9	0	0.0	0	0.0	13	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0	2	0.7	15	2.5
- ที่ติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์	4	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	5	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	2	0.7	7	1.2
- เข้าหน้าที่โครงการ/โรงไฟฟ้า บี.กริม	24	24.0	3	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	8.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	9	22.5	0	0.0	10	3.7	37	6.2
- วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	1	0.4	1	0.2
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- อื่นๆ ได้แก่ พบเห็นด้วยตนเอง	2	2.0	0	0.0	3	6.8	1	7.7	4	7.8	1	2.9	9	16.3	20	6.1	2	13.3	0	0.0	3	16.7	2	18.2	1	6.3	5	13.5	8	12.9	1	12.5	3	37.5	4	10.0	1	2.8	30	11.1	50	8.3
6.4 อากการดำเนินการของโครงการฯ ที่ผ่านมา ท่านได้รับประโยชน์ด้านบวกและได้รับผลกระทบด้านลบต่อชุมชน/ครอบครัวของท่านหรือไม่ อย่างไร																																								
6.4.1 ประโยชน์ด้านบวกของโครงการฯ																																								
1) เกิดการหมุนเวียนรายได้ของคนในชุมชน/อภาเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น																																								
- ไม่มีประโยชน์	35	60.3	21	77.8	43	100.0	9	90.0	37	94.9	32	97.0	34	100.0	211	86.5	8	80.0	18	90.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	26	92.9	36	97.3	4	100.0	1	20.0	0	0.0	23	95.8	148	83.6	359	85.3
- มีประโยชน์	23	39.7	6	22.2	0	0.0	1	10.0	2	5.1	1	3.0	0	0.0	33	13.5	2	20.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	2.7	0	0.0	4	80.0	17	100.0	1	4.2	29	16.4	62	14.7
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
ระดับของประโยชน์																																								
- น้อย	3	13.0	4	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	21.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0	11	64.7	0	0.0	16	55.2	23	37.1
- ปานกลาง	12	52.2	2	33.3	0	0.0	1	100.0	1	50.0	1	100.0	0	0.0	17	51.5	1	50.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	35.3	0	0.0	11	37.9	28	45.2
- มาก	8	34.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	9	27.3	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	6.9	11	17.7
รวม	**23**	**100.0**	**6**	**100.0**	**0**	**0.0**	**1**	**100.0**	**2**	**100.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**33**	**100.0**	**2**	**100.0**	**2**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**2**	**100.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**4**	**100.0**	**17**	**100.0**	**1**	**100.0**	**29**	**100.0**	**62**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**2.22**		**1.33**		**0.00**		**2.00**		**2.50**		**2.00**		**0.00**		**2.06**		**2.50**		**2.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**2.00**		**1.00**		**0.00**		**1.00**		**1.35**		**3.00**		**1.52**		**1.81**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.671**		**0.516**		**0.000**		**0.000**		**0.707**		**0.000**		**0.000**		**0.704**		**0.707**		**0.000**		**0.000**		**0.000**		**0.000**		**0.000**		**0.000**		**0.000**		**0.000**		**0.493**		**0.000**		**0.634**		**0.721**	
ระดับของประโยชน์	**ปานกลาง**		**น้อย**		**ไม่มีประโยชน์**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ไม่มีประโยชน์**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ไม่มีประโยชน์**		**ไม่มีประโยชน์**		**ไม่มีประโยชน์**		**ปานกลาง**		**น้อย**		**ไม่มีประโยชน์**		**น้อย**		**น้อย**		**มาก**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**	
ช่วงเวลาที่รับ																																								
- ตลอดเวลา	8	34.8	5	83.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	39.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	47.0	0	0.0	8	27.6	21	33.9
- นานๆ ครั้ง	11	47.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	7	41.2	0	0.0	10	34.5	21	33.9
- ไม่แน่นอน	4	17.4	1	16.7	0	0.0	1	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	9	27.3	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	1	25.0	2	11.8	1	100.0	11	37.9	20	32.2
รวม	**23**	**100.0**	**6**	**100.0**	**0**	**0.0**	**1**	**100.0**	**2**	**100.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**33**	**100.0**	**2**	**100.0**	**2**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**2**	**100.0**	**1**	**100.0**	**0**	**0.0**	**4**	**100.0**	**17**	**100.0**	**1**	**100.0**	**29**	**100.0**	**62**	**100.0**
2) มีการพัฒนาสาธารณูปโภค																																								
- ไม่มีประโยชน์	45	77.6	19	70.4	40	93.0	9	90.0	36	92.3	29	87.9	34	100.0	212	86.9	8	80.0	18	90.0	13	86.7	7	100.0	10	100.0	24	85.7	34	91.9	4	100.0	2	40.0	3	17.6	23	95.8	146	82.5	358	85.0
- มีประโยชน์	13	22.4	8	29.6	3	7.0	1	10.0	3	7.7	4	12.1	0	0.0	32	13.1	2	20.0	2	10.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	4	14.3	3	8.1	0	0.0	3	60.0	14	82.4	1	4.2	31	17.5	63	15.0
รวม	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
ระดับของประโยชน์																																								
- น้อย	3	23.1	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	11	78.6	0	0.0	14	45.2	20	31.7
- ปานกลาง	7	53.8	5	62.5	3	100.0	1	100.0	2	66.7	3	75.0	0	0.0	21	65.6	1	50.0	2	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	1	100.0	14	45.2	35	55.6
- มาก	3	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	25.0	0	0.0	5	15.6	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.6	8	12.7
รวม	**13**	**100.0**	**8**	**100.0**	**3**	**100.0**	**1**	**100.0**	**3**	**100.0**	**4**	**100.0**	**0**	**0.0**	**32**	**100.0**	**2**	**100.0**	**2**	**100.0**	**2**	**100.0**	**0**	**0.0**	**0**	**0.0**	**4**	**100.0**	**3**	**100.0**	**0**	**0.0**	**3**	**100.0**	**14**	**100.0**	**1**	**100.0**	**31**	**100.0**	**63**	**100.0**
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	**2.00**		**1.63**		**2.00**		**2.00**		**2.33**		**2.25**		**0.00**		**1.97**		**2.50**		**2.00**		**2.50**		**0.00**		**0.00**		**2.25**		**2.00**		**0.00**		**1.00**		**1.21**		**2.00**		**1.65**		**1.81**	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	**0.707**		**0.518**		**0.000**		**0.000**		**0.577**		**0.500**		**0.000**		**0.595**		**0.707**		**0.000**		**0.707**		**0.000**		**0.000**		**0.500**		**0.000**		**0.000**		**0.000**		**0.426**		**0.000**		**0.661**		**0.644**	
ระดับของประโยชน์	**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ไม่มีประโยชน์**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ไม่มีประโยชน์**		**ไม่มีประโยชน์**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ไม่มีประโยชน์**		**น้อย**		**น้อย**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**		**ปานกลาง**	

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน

คำถาม	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร														รวม 0-3 กิโลเมตร	
	ทต.ไชโย										ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์			
	ตำบล ไชยภูมิ		ตำบล หลักฟ้า		ตำบล ชะไว		ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์			
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0
ช่วงเวลาที่รับ																
- ตลอดเวลา	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1
- นานๆ ครั้ง	11	84.6	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	37.5
- ไม่แน่นอน	1	7.7	7	87.5	3	100.0	1	100.0	3	100.0	4	100.0	0	0.0	19	59.4
รวม	13	100.0	8	100.0	3	100.0	1	100.0	3	100.0	4	100.0	0	0.0	32	100.0
3) ช่วยลดปัญหาไฟตกในพื้นที่																
- ไม่มีประโยชน์	54	93.1	21	77.8	35	81.4	9	90.0	31	79.5	28	84.8	33	97.1	211	86.5
- มีประโยชน์	4	6.9	6	22.2	8	18.6	1	10.0	8	20.5	5	15.2	1	2.9	33	13.5
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0
ระดับของประโยชน์																
- น้อย	1	25.0	1	16.7	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	4	12.1
- ปานกลาง	3	75.0	5	83.3	8	100.0	0	0.0	7	87.5	4	80.0	1	100.0	28	84.9
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	3.0
รวม	4	100.0	6	100.0	8	100.0	1	100.0	8	100.0	5	100.0	1	100.0	33	100.0
ค่าเฉลี่ย $(\bar{X})$	1.75		1.83		2.00		1.00		2.13		1.80		2.00		1.91	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.500		0.408		0.000		0.000		0.354		0.447		0.000		0.384	
ระดับของประโยชน์	ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		น้อย		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง	
ช่วงเวลาที่รับ																
- นานๆ ครั้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0	0	0.0	0	0.0	4	12.1
- ไม่แน่นอน	4	100.0	6	100.0	8	100.0	1	100.0	4	50.0	5	100.0	1	100.0	29	87.9
รวม	4	100.0	6	100.0	8	100.0	1	100.0	8	100.0	5	100.0	1	100.0	33	100.0
4) ช่วยลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่																
- ไม่มีประโยชน์	48	82.8	22	81.5	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	229	93.9
- มีประโยชน์	10	17.2	5	18.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	6.1
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0
ระดับของประโยชน์																
- น้อย	7	70.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	66.7
- ปานกลาง	3	30.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	33.3
รวม	10	100.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	100.0
ค่าเฉลี่ย $(\bar{X})$	1.30		1.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.483		0.548		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.488	
ระดับของประโยชน์	น้อย		น้อย		ไม่มีประโยชน์		ไม่มีประโยชน์		ไม่มีประโยชน์		ไม่มีประโยชน์		ไม่มีประโยชน์		น้อย	
ช่วงเวลาที่รับ																
- นานๆ ครั้ง	5	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	33.3
- ไม่แน่นอน	5	50.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	66.7
รวม	10	100.0	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	100.0
5) ท้องถิ่นได้รับการพัฒนามากขึ้นจากงบประมาณของกองทุนโรงไฟฟ้า																
- ไม่มีประโยชน์	26	44.8	19	70.4	37	86.0	9	90.0	35	89.7	26	78.8	23	67.6	175	71.7
- มีประโยชน์	32	55.2	8	29.6	6	14.0	1	10.0	4	10.3	7	21.2	11	32.4	69	28.3
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0

คำถาม	ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																						รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านเบิก					
	ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์		ตำบล เทวราช		ตำบล บางระกำ		ตำบล บางเจ้าฉ่า		ตำบล อินทประมูล		ตำบล พระงาม		ตำบล บ้านหม้อ		ตำบล บ้านเบิก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ช่วงเวลาที่รับ																										
- ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
- นานๆ ครั้ง	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	6	42.9	0	0.0	9	29.0	21	33.3
- ไม่แน่นอน	1	50.0	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0	1	33.3	8	57.1	1	100.0	22	71.0	41	65.1
รวม	2	100.0	2	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0	3	100.0	14	100.0	1	100.0	31	100.0	63	100.0
3) ช่วยลดปัญหาไฟตกในพื้นที่																										
- ไม่มีประโยชน์	7	70.0	18	90.0	13	86.7	7	100.0	7	70.0	21	75.0	31	83.8	4	100.0	4	80.0	14	82.4	17	70.8	143	80.8	354	84.1
- มีประโยชน์	3	30.0	2	10.0	2	13.3	0	0.0	3	30.0	7	25.0	6	16.2	0	0.0	1	20.0	3	17.6	7	29.2	34	19.2	67	15.9
รวม	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับของประโยชน์																										
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	66.7	0	0.0	4	11.7	8	11.9
- ปานกลาง	2	66.7	2	100.0	2	100.0	0	0.0	2	66.7	6	85.7	6	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	7	100.0	28	82.4	56	83.6
- มาก	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	3	4.5
รวม	3	100.0	2	100.0	2	100.0	0	0.0	3	100.0	7	100.0	6	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	7	100.0	34	100.0	67	100.0
ค่าเฉลี่ย $(\bar{X})$	2.33		2.00		2.00		0.00		1.67		2.14		2.00		0.00		1.00		1.33		2.00		1.94		1.93	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.577		0.000		0.000		0.000		0.577		0.378		0.000		0.000		0.000		0.577		0.000		0.422		0.401	
ระดับของประโยชน์	ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ไม่มีประโยชน์		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ไม่มีประโยชน์		น้อย		น้อย		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง	
ช่วงเวลาที่รับ																										
- นานๆ ครั้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.0
- ไม่แน่นอน	3	100.0	2	100.0	2	100.0	0	0.0	3	100.0	7	100.0	6	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	7	100.0	34	100.0	63	94.0
รวม	3	100.0	2	100.0	2	100.0	0	0.0	3	100.0	7	100.0	6	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	7	100.0	34	100.0	67	100.0
4) ช่วยลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่																										
- ไม่มีประโยชน์	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	9	90.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	2	40.0	10	58.8	23	95.8	165	93.2	394	93.6
- มีประโยชน์	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	7	41.2	1	4.2	12	6.8	27	6.4
รวม	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับของประโยชน์																										
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	6	85.7	0	0.0	10	83.3	20	74.1
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	100.0	2	16.7	7	25.9
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	7	100.0	1	100.0	12	100.0	27	100.0
ค่าเฉลี่ย $(\bar{X})$	0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.14		2.00		1.17		1.26	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.378		0.000		0.389		0.447	
ระดับของประโยชน์	ไม่มีประโยชน์		ไม่มีประโยชน์		ไม่มีประโยชน์		ไม่มีประโยชน์		น้อย		ไม่มีประโยชน์		ไม่มีประโยชน์		ไม่มีประโยชน์		น้อย		น้อย		ปานกลาง		น้อย		น้อย	
ช่วงเวลาที่รับ																										
- นานๆ ครั้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	1	14.3	0	0.0	4	33.3	9	33.3
- ไม่แน่นอน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	85.7	1	100.0	8	66.7	18	66.7
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	7	100.0	1	100.0	12	100.0	27	100.0
5) ท้องถิ่นได้รับการพัฒนามากขึ้นจากงบประมาณของกองทุนโรงไฟฟ้า																										
- ไม่มีประโยชน์	8	80.0	16	80.0	13	86.7	6	85.7	7	70.0	20	71.4	31	83.8	4	100.0	1	20.0	0	0.0	20	83.3	126	71.2	301	71.5
- มีประโยชน์	2	20.0	4	20.0	2	13.3	1	14.3	3	30.0	8	28.6	6	16.2	0	0.0	4	80.0	17	100.0	4	16.7	51	28.8	120	28.5
รวม	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																					
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																							
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร			ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหมัอ		อบต.บ้านแป้ก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบล ไชยภูมิ		ตำบล หลักฟ้า		ตำบล ชะไว		ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์					ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์		ตำบล เทวราช		ตำบล บางระกำ		ตำบล บางเจ้าฉ่า		ตำบล อินทประมูล		ตำบล พระงาม		ตำบล บ้านหมัอ		ตำบล บ้านแป้ก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับของประโยชน์																																									
- น้อย	1	3.1	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	0	0.0	5	7.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	50.0	11	64.7	0	0.0	15	29.4	20	16.7
- ปานกลาง	26	81.3	6	75.0	6	100.0	1	100.0	3	75.0	4	57.1	11	100.0	57	82.7	1	50.0	4	100.0	1	50.0	1	100.0	2	66.7	5	62.5	5	83.3	0	0.0	2	50.0	6	35.3	4	100.0	31	60.8	88	73.3
- มาก	5	15.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	14.3	0	0.0	7	10.1	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	9.8	12	10.0
รวม	32	100.0	8	100.0	6	100.0	1	100.0	4	100.0	7	100.0	11	100.0	69	100.0	2	100.0	4	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100.0	8	100.0	6	100.0	0	0.0	4	100.0	17	100.0	4	100.0	51	100.0	120	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	2.13		1.75		2.00		2.00		2.25		1.86		2.00		2.03		2.50		2.00		2.50		2.00		1.67		2.38		1.83		0.00		1.50		1.35		2.00		1.80		1.93	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.421		0.463		0.000		0.000		0.500		0.690		0.000		0.419		0.707		0.000		0.707		0.000		0.577		0.518		0.408		0.000		0.577		0.493		0.000		0.601		0.514	
ระดับของประโยชน์	ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ไม่มีประโยชน์		น้อย		น้อย		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง	
ช่วงเวลาที่รับ																																									
- ตลอดเวลา	10	31.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	15.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	9.1
- นานๆ ครั้ง	20	62.4	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	30.4	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	5	29.4	0	0.0	8	15.7	29	24.2
- ไม่แน่นอน	2	6.3	6	75.0	6	100.0	1	100.0	4	100.0	7	100.0	11	100.0	37	53.7	2	100.0	4	100.0	1	50.0	1	100.0	3	100.0	8	100.0	6	100.0	0	0.0	2	50.0	12	70.6	4	100.0	43	84.3	80	66.7
รวม	32	100.0	8	100.0	6	100.0	1	100.0	4	100.0	7	100.0	11	100.0	69	100.0	2	100.0	4	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100.0	8	100.0	6	100.0	0	0.0	4	100.0	17	100.0	4	100.0	51	100.0	120	100.0
6) ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมจากโรงไฟฟ้า																																									
- ไม่มีประโยชน์	25	43.1	15	55.6	32	74.4	9	90.0	31	79.5	26	78.8	23	67.6	161	66.0	7	70.0	15	75.0	12	80.0	5	71.4	7	70.0	19	67.9	31	83.8	4	100.0	1	20.0	0	0.0	17	70.8	118	66.7	279	66.3
- มีประโยชน์	33	56.9	12	44.4	11	25.6	1	10.0	8	20.5	7	21.2	11	32.4	83	34.0	3	30.0	5	25.0	3	20.0	2	28.6	3	30.0	9	32.1	6	16.2	0	0.0	4	80.0	17	100.0	7	29.2	59	33.3	142	33.7
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับของประโยชน์																																									
- น้อย	2	6.1	2	16.7	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	12	70.6	0	0.0	15	25.4	20	14.1
- ปานกลาง	27	81.8	10	83.3	10	90.9	1	100.0	7	87.5	6	85.7	11	100.0	72	86.8	2	66.7	5	100.0	3	100.0	2	100.0	2	66.7	6	66.7	6	100.0	0	0.0	2	50.0	5	29.4	7	100.0	40	67.8	112	78.9
- มาก	4	12.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	14.3	0	0.0	6	7.2	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.8	10	7.0
รวม	33	100.0	12	100.0	11	100.0	1	100.0	8	100.0	7	100.0	11	100.0	83	100.0	3	100.0	5	100.0	3	100.0	2	100.0	3	100.0	9	100.0	6	100.0	0	0.0	4	100.0	17	100.0	7	100.0	59	100.0	142	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	2.06		1.83		1.91		2.00		2.13		2.14		2.00		2.01		2.33		2.00		2.00		2.00		1.67		2.33		2.00		0.00		1.50		1.29		2.00		1.81		1.93	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.429		0.389		0.302		0.000		0.354		0.378		0.000		0.366		0.577		0.000		0.000		0.000		0.577		0.500		0.000		0.000		0.577		0.470		0.000		0.541		0.456	
ระดับของประโยชน์	ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ไม่มีประโยชน์		น้อย		น้อย		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง	
ช่วงเวลาที่รับ																																									
- ตลอดเวลา	9	27.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	12.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	7.0
- นานๆ ครั้ง	23	69.7	1	8.3	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	30.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	5	29.4	0	0.0	7	11.9	32	22.6
- ไม่แน่นอน	1	3.0	10	83.4	10	90.9	1	100.0	8	100.0	7	100.0	11	100.0	48	57.9	3	100.0	5	100.0	3	100.0	2	100.0	3	100.0	9	100.0	6	100.0	0	0.0	2	50.0	12	70.6	7	100.0	52	88.1	100	70.4
รวม	33	100.0	12	100.0	11	100.0	1	100.0	8	100.0	7	100.0	11	100.0	83	100.0	3	100.0	5	100.0	3	100.0	2	100.0	3	100.0	9	100.0	6	100.0	0	0.0	4	100.0	17	100.0	7	100.0	59	100.0	142	100.0
7) โรงไฟฟ้าสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่																																									
- ไม่มีประโยชน์	22	37.9	18	66.7	35	81.4	9	90.0	34	87.2	27	81.8	25	73.5	170	69.7	7	70.0	16	80.0	13	86.7	5	71.4	8	80.0	21	75.0	31	83.8	4	100.0	1	20.0	0	0.0	19	79.2	125	70.6	295	70.1
- มีประโยชน์	36	62.1	9	33.3	8	18.6	1	10.0	5	12.8	6	18.2	9	26.5	74	30.3	3	30.0	4	20.0	2	13.3	2	28.6	2	20.0	7	25.0	6	16.2	0	0.0	4	80.0	17	100.0	5	20.8	52	29.4	126	29.9
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับของประโยชน์																																									
- น้อย	5	13.9	2	22.2	1	12.5	1	100.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	10	13.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	12	70.6	0	0.0	15	28.8	25	19.8
- ปานกลาง	24	66.7	7	77.8	7	87.5	0	0.0	4	80.0	4	66.6	9	100.0	55	74.3	2	66.7	4	100.0	0	0.0	2	100.0	1	50.0	4	57.1	6	100.0	0	0.0	2	50.0	5	29.4	5	100.0	31	59.7	86	68.3
- มาก	7	19.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	16.7	0	0.0	9	12.2	1	33.3	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	11.5	15	11.9
รวม	36	100.0	9	100.0	8	100.0	1	100.0	5	100.0	6	100.0	9	100.0	74	100.0	3	100.0	4	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	7	100.0	6	100.0	0	0.0	4	100.0	17	100.0	5	100.0	52	100.0	126	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	2.06		1.78		1.88		1.00		2.20		2.00		2.00		1.99		2.33		2.00		3.00		2.00		1.50		2.43		2.00		0.00		1.50		1.29		2.00		1.83		1.92	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.583		0.441		0.354		0.000		0.447		0.632		0.000		0.510		0.577		0.000		0.000		0.000		0.707		0.535		0.000		0.000		0.577		0.470		0.000		0.617		0.560	
ระดับของประโยชน์	ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		น้อย		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		มาก		ปานกลาง		น้อย		ปานกลาง		ปานกลาง		ไม่มีประโยชน์		น้อย		น้อย		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง	

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																									
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร														รวม 0-3 กิโลเมตร		ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																						รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ทต.ไชโย										ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์				ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านเบิก					
	ตำบล ไชยภูมิ		ตำบล หลักฟ้า		ตำบล ชะไว		ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์				ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์		ตำบล เทวราช		ตำบล บางระกำ		ตำบล บางเจ้าฉ่า		ตำบล อินทประมูล		ตำบล พระงาม		ตำบล บ้านหม้อ		ตำบล บ้านเบิก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ช่วงเวลาที่รับ																																										
- ตลอดเวลา	11	30.5	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	16.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	9.5
- นานๆ ครั้ง	24	66.7	1	11.1	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	35.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	5	29.4	0	0.0	7	13.5	33	26.2
- ไม่แน่นอน	1	2.8	7	77.8	7	87.5	1	100.0	5	100.0	6	100.0	9	100.0	36	48.6	3	100.0	4	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	7	100.0	6	100.0	0	0.0	2	50.0	12	70.6	5	100.0	45	86.5	81	64.3
รวม	36	100.0	9	100.0	8	100.0	1	100.0	5	100.0	6	100.0	9	100.0	74	100.0	3	100.0	4	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	7	100.0	6	100.0	0	0.0	4	100.0	17	100.0	5	100.0	52	100.0	126	100.0
6.4.2 ผลกระทบด้านลบ																																										
1) ฝุ่นละออง เขม่า ควัน																																										
- ไม่มีผลกระทบ	56	96.6	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	242	99.2	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	419	99.5
- มีผลกระทบ	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																										
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง	
ช่วงเวลาที่รับ																																										
- นานๆ ครั้ง	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
รวม	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
2) กลิ่นรบกวน																																										
- ไม่มีผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
3) น้ำเสีย/ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ																																										
- ไม่มีผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
4) เสียงดังรบกวน																																										
- ไม่มีผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
5) อุบัติเหตุจากการดำเนินการ																																										
- ไม่มีผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	35	94.6	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	175	98.9	419	99.5
- มีผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	2	0.5
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																										
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.707		0.000		0.000		0.000		0.000		0.707		0.707	
ระดับผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		น้อย	

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																			
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																					
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร			ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหมัอ		อบต.บ้านแป้ก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบล ไชยภูมิ		ตำบล หลักฟ้า		ตำบล ชะไว		ตำบล ครีฬรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์			ตำบล ครีฬรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชสถิตย์		ตำบล เทวราช		ตำบล บางระกำ		ตำบล บางเจ้าฉ่า		ตำบล อินทประมูล		ตำบล พระงาม		ตำบล บ้านหมัอ		ตำบล บ้านแป้ก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ช่วงเวลาที่รับ																																								
- ไม่แน่นอน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0
6) ท้าชธรรมชาติวิ่วไหล																																								
- ไม่มีผลกระทบ	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	35	94.6	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	175	98.9	419	99.5
- มีผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	2	0.5
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1.50		1.50	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.707		0.000		0.000		0.000		0.000		0.707		0.707	
ระดับผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		น้อย		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีประโยชน์		ไม่มีประโยชน์		ไม่มีประโยชน์		น้อย		น้อย	
ช่วงเวลาที่รับ																																								
- ไม่แน่นอน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0
7) ผลกระทบต่อสุขภาพ																																								
- ไม่มีผลกระทบ	57	98.3	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	243	99.6	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	420	99.8
- มีผลกระทบ	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับผลกระทบ																																								
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
ระดับผลกระทบ	ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ไม่มีผลกระทบ		ปานกลาง	
ช่วงเวลาที่รับ																																								
- ตลอดเวลา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- นานๆ ครั้ง	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
- ไม่แน่นอน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
6.5 ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงไฟฟ้าฯ มีมาตรการดำเนินการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม																																								
- ทราบ	52	89.7	23	85.2	38	88.4	9	90.0	32	82.1	24	72.7	34	100.0	212	86.9	9	90.0	15	75.0	10	66.7	7	100.0	10	100.0	22	78.6	37	100.0	4	100.0	4	80.0	17	100.0	24	100.0	159	89.8	371	88.1
- ไม่ทราบ	6	10.3	4	14.8	5	11.6	1	10.0	7	17.9	9	27.3	0	0.0	32	13.1	1	10.0	5	25.0	5	33.3	0	0.0	0	0.0	6	21.4	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	18	10.2	50	11.9
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																					
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																							
	ทต.ไชโย						ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.ลิ่นทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหมัอ		อบต.บ้านแป้ก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบลไชยภูมิ		ตำบลหลักฟ้า		ตำบลชะไว		ตำบลศรีฉมรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลศรีฉมรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลเทวราช		ตำบลบางระกำ		ตำบลบางเจ้าฉ่า		ตำบลลิ่นทประมูล		ตำบลพระงาม		ตำบลบ้านหมัอ		ตำบลบ้านแป้ก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
7. ความเชื่อมั่นในการดำเนินการของโรงไฟฟ้า																																								
7.1 ความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า																																								
- เชื่อมั่น	24	41.3	6	22.3	8	18.6	1	10.0	11	28.2	2	6.1	18	52.9	70	28.7	3	30.0	0	0.0	1	6.7	2	28.6	0	0.0	4	14.3	1	2.7	1	25.0	4	80.0	14	82.4	0	0.0	30	16.9	100	23.8
- ค่อนข้างเชื่อมั่น	27	46.6	11	40.7	20	46.5	6	60.0	17	43.6	17	51.5	14	41.2	112	45.9	4	40.0	8	40.0	8	53.3	4	57.1	7	70.0	17	60.7	20	54.1	3	75.0	1	20.0	3	17.6	20	83.3	95	53.7	207	49.2
- เชื่อมั่นปานกลาง	3	5.2	5	18.5	8	18.6	1	10.0	6	15.4	4	12.1	2	5.9	29	11.9	2	20.0	7	35.0	1	6.7	1	14.3	3	30.0	1	3.6	6	16.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	16.7	25	14.1	54	12.8
- ไม่แสดงความคิดเห็น	4	6.9	5	18.5	7	16.3	2	20.0	5	12.8	10	30.3	0	0.0	33	13.5	1	10.0	5	25.0	5	33.3	0	0.0	0	0.0	6	21.4	10	27.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	15.3	60	14.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
7.2 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อโรงไฟฟ้า																																								
- พึงพอใจ	57	98.3	25	92.6	39	90.7	10	100.0	39	100.0	31	93.9	34	100.0	235	96.3	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	35	94.6	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	175	98.9	410	97.4
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	1.7	2	7.4	4	9.3	0	0.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0	9	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	11	2.6
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับความพึงพอใจ																																								
- ดีมาก	9	15.8	0	0.0	3	7.7	1	10.0	2	5.1	2	6.5	0	0.0	17	7.2	2	20.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	4	14.3	2	5.7	0	0.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	12	6.9	29	7.0
- ดี	42	73.7	12	48.0	24	61.5	6	60.0	22	56.4	16	51.6	31	91.2	153	65.1	5	50.0	8	40.0	8	53.3	5	71.4	7	70.0	17	60.7	25	71.4	2	50.0	3	60.0	13	76.5	11	45.8	104	59.4	257	62.7
- ปานกลาง	2	3.5	9	36.0	9	23.1	1	10.0	8	20.5	4	12.9	3	8.8	36	15.3	2	20.0	7	35.0	1	6.7	2	28.6	3	30.0	1	3.6	8	22.9	2	50.0	1	20.0	1	5.9	13	54.2	41	23.4	77	18.8
- น้อย	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.5
- น้อยมาก	4	7.0	3	12.0	3	7.7	2	20.0	7	18.0	9	29.0	0	0.0	28	12.0	1	10.0	5	25.0	5	33.3	0	0.0	0	0.0	6	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	9.7	45	11.0
รวม	57	100.0	25	100.0	39	100.0	10	100.0	39	100.0	31	100.0	34	100.0	235	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	35	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	175	100.0	410	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	3.91		3.20		3.62		3.40		3.31		3.06		3.91		3.55		3.70		2.90		3.00		3.71		3.70		3.46		3.83		3.50		3.40		4.12		3.46		3.53		3.54	
ร้อยละค่าเฉลี่ย (%)	78.25		64.00		72.31		68.00		66.15		61.29		78.24		71.06		74.00		58.00		60.00		74.29		74.00		69.29		76.57		70.00		68.00		82.35		69.17		70.63		70.88	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.912		1.000		0.935		1.350		1.195		1.413		0.288		1.058		1.160		1.240		1.512		0.488		0.483		1.374		0.514		0.577		0.894		0.485		0.509		0.993		1.030	
ระดับความพึงพอใจ	ดี		ปานกลาง		ดี		ปานกลาง		ปานกลาง		ปานกลาง		ดี		ดี		ดี		ปานกลาง		ปานกลาง		ดี		ดี		ปานกลาง		ดี		ปานกลาง		ปานกลาง		ดี		ปานกลาง		ดี		ดี	
8. ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน																																								
8.1 ความเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าจัดขึ้นในพื้นที่																																								
- เคย	46	79.3	5	18.5	11	25.6	0	0.0	3	7.7	1	3.0	5	14.7	71	29.1	1	10.0	2	10.0	1	6.7	0	0.0	1	10.0	5	17.9	9	24.3	0	0.0	2	40.0	2	11.8	1	4.2	24	13.6	95	22.6
- ไม่เคย	12	20.7	22	81.5	32	74.4	10	100.0	36	92.3	32	97.0	29	85.3	173	70.9	9	90.0	18	90.0	14	93.3	7	100.0	9	90.0	23	82.1	28	75.7	4	100.0	3	60.0	15	88.2	23	95.8	153	86.4	326	77.4
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
8.2 ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ด้านการดูแลด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น																																								
- พึงพอใจ	54	93.1	23	85.2	33	76.7	8	80.0	32	82.1	22	66.7	34	100.0	206	84.4	9	90.0	15	75.0	10	66.7	7	100.0	10	100.0	22	78.6	31	83.8	1	25.0	5	100.0	17	100.0	11	45.8	138	78.0	344	81.7
- ไม่แสดงความคิดเห็น	4	6.9	4	14.8	10	23.3	2	20.0	7	17.9	11	33.3	0	0.0	38	15.6	1	10.0	5	25.0	5	33.3	0	0.0	0	0.0	6	21.4	6	16.2	3	75.0	0	0.0	0	0.0	13	54.2	39	22.0	77	18.3
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับความพึงพอใจ																																								
- ดีมาก	11	20.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	3.1	3	13.6	0	0.0	16	7.8	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	6	4.4	22	6.3
- ดี	37	68.5	13	56.6	22	66.7	6	75.0	21	65.6	16	72.8	28	82.4	143	69.4	5	55.6	9	60.0	8	80.0	6	85.7	7	70.0	18	81.8	27	87.1	1	100.0	3	60.0	11	64.7	2	18.2	97	70.3	240	69.8
- ปานกลาง	1	1.9	8	34.8	11	33.3	1	12.5	10	31.3	3	13.6	6	17.6	40	19.4	2	22.2	6	40.0	2	20.0	1	14.3	3	30.0	1	4.5	4	12.9	0	0.0	1	20.0	5	29.4	9	81.8	34	24.6	74	21.5
- น้อย	2	3.7	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	4	1.2
- น้อยมาก	3	5.6	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2
รวม	54	100.0	23	100.0	33	100.0	8	100.0	32	100.0	22	100.0	34	100.0	206	100.0	9	100.0	15	100.0	10	100.0	7	100.0	10	100.0	22	100.0	31	100.0	1	100.0	5	100.0	17	100.0	11	100.0	138	100.0	344	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	3.94		3.43		3.67		4.00		3.72		4.00		3.82		3.80		4.00		3.60		3.80		3.86		3.70		4.09		3.87		4.00		3.40		3.76		3.18		3.78		3.79	
ร้อยละค่าเฉลี่ย (%)	78.89		68.70		73.33		80.00		74.38		80.00		76.47		75.92		80.00		72.00		76.00		77.14		74.00		81.82		77.42		80.00		68.00		75.29		63.64		75.65		75.81	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.940		0.788		0.479		0.535		0.523		0.535		0.387		0.682		0.707		0.507		0.422		0.378		0.483		0.426		0.341		0.000		0.894		0.562		0.405		0.523		0.623	
ระดับความพึงพอใจ	ดี		ปานกลาง		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ปานกลาง		ดี		ปานกลาง		ดี		ดี	

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																					
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																							
	ทต.ไชโย						ทต.เกษไชโย		อบต.ราชธานี		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชธานี		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.สีบหมื่นประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหมัน		อบต.บ้านแบก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบล ไชยภูมิ		ตำบล หลักฟ้า		ตำบล ชะไว		ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง				ตำบล ตรีณรงค์		ตำบล จรเข้ร้อง		ตำบล ไชโย		ตำบล ราชธานี		ตำบล เทวราช		ตำบล บางระกำ		ตำบล บางเจ้าฉ่า		ตำบล อินทประมูล		ตำบล พระงาม		ตำบล บ้านหมัน		ตำบล บ้านแบก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
8.3 ระดับความพึงพอใจในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้า																																						
- พึงพอใจ	54	93.1	24	88.9	33	76.7	8	80.0	32	82.1	23	69.7	34	100.0	208	85.2	9	90.0	15	75.0	10	66.7	7	100.0	10	100.0	21	75.0	27	73.0	1	25.0	5	100.0	17	100.0	11	45.8	133	75.1	341	81.0
- ไม่แสดงความคิดเห็น	4	6.9	3	11.1	10	23.3	2	20.0	7	17.9	10	30.3	0	0.0	36	14.8	1	10.0	5	25.0	5	33.3	0	0.0	0	0.0	7	25.0	10	27.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	13	54.2	44	24.9	80	19.0
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
ระดับความพึงพอใจ																																						
- ดีมาก	14	25.9	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	3.1	2	8.7	0	0.0	18	8.7	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	6	4.5	24	7.0
- ดี	36	66.7	12	50.0	21	63.6	6	75.0	21	65.6	17	73.9	28	82.4	141	67.8	5	55.6	9	60.0	8	80.0	6	85.7	7	70.0	17	81.0	23	85.2	1	100.0	2	40.0	11	64.7	2	18.2	91	68.4	232	68.0
- ปานกลาง	1	1.9	9	37.5	12	36.4	1	12.5	10	31.3	4	17.4	6	17.6	43	20.7	2	22.2	6	40.0	2	20.0	1	14.3	3	30.0	1	4.8	4	14.8	0	0.0	2	40.0	5	29.4	9	81.8	35	26.3	78	22.9
- น้อย	0	0.0	2	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	0.9
- น้อยมาก	3	5.6	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2
รวม	54	100.0	24	100.0	33	100.0	8	100.0	32	100.0	23	100.0	34	100.0	208	100.0	9	100.0	15	100.0	10	100.0	7	100.0	10	100.0	21	100.0	27	100.0	1	100.0	5	100.0	17	100.0	11	100.0	133	100.0	341	100.0
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	4.07		3.33		3.64		4.00		3.72		3.91		3.82		3.80		4.00		3.60		3.80		3.86		3.70		4.10		3.85		4.00		3.20		3.76		3.18		3.77		3.79	
ร้อยละค่าเฉลี่ย (%)	81.48		66.67		72.73		80.00		74.38		78.26		76.47		76.06		80.00		72.00		76.00		77.14		74.00		81.90		77.04		80.00		64.00		75.29		63.64		75.34		75.78	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	0.887		0.816		0.489		0.535		0.523		0.515		0.387		0.684		0.707		0.507		0.422		0.378		0.483		0.436		0.362		0.000		0.837		0.562		0.405		0.535		0.630	
ระดับความพึงพอใจ	ดี		ปานกลาง		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ดี		ปานกลาง		ดี		ปานกลาง		ดี		ดี	
8.4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้าที่ท่านต้องการเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																						
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ/ผู้นำชุมชน	55	42.0	27	46.6	43	76.8	10	90.9	39	44.8	32	86.5	34	50.0	240	53.6	10	76.9	20	38.5	15	75.0	7	43.8	10	100.0	24	28.9	22	36.7	0	0.0	5	41.7	16	33.3	10	21.3	139	38.1	379	46.6
- เพื่อนบ้าน	3	2.3	2	3.4	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	7	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	8	1.0
- สื่อแผ่นพับ/เอกสารแจก/จดหมายประชาสัมพันธ์	11	8.4	11	19.0	2	3.6	1	9.1	10	11.5	0	0.0	4	5.9	39	8.7	3	23.1	6	11.5	0	0.0	1	6.3	0	0.0	9	10.8	3	5.0	0	0.0	2	16.7	11	22.9	4	8.5	39	10.7	78	9.6
- ที่ติดประกาศ/ป้ายประกาศ/รถประชาสัมพันธ์	6	4.6	3	5.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.5	11	2.5	0	0.0	3	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	7.2	16	26.7	4	100.0	1	8.3	2	4.2	15	31.9	47	12.9	58	7.1
- เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า	25	19.1	2	3.4	3	5.4	0	0.0	7	8.0	0	0.0	10	14.7	47	10.5	0	0.0	4	7.7	1	5.0	2	12.5	0	0.0	13	15.7	2	3.3	0	0.0	0	0.0	3	6.3	5	10.6	30	8.2	77	9.5
- เจ้าหน้าที่โครงการ/โรงไฟฟ้าบี.กริม	23	17.6	7	12.1	3	5.4	0	0.0	19	21.8	1	2.7	15	22.1	68	15.2	0	0.0	12	23.1	1	5.0	3	18.8	0	0.0	9	10.8	10	16.7	0	0.0	2	16.7	6	12.5	7	14.9	50	13.7	118	14.5
- วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว	4	3.1	1	1.7	4	7.1	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	10	2.2	0	0.0	1	1.9	1	5.0	0	0.0	0	0.0	7	8.4	6	10.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	2.1	17	4.7	27	3.3
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line	4	3.1	5	8.6	0	0.0	0	0.0	10	11.5	3	8.1	4	5.9	26	5.8	0	0.0	6	11.5	2	10.0	3	18.8	0	0.0	15	18.1	1	1.7	0	0.0	0	0.0	10	20.8	5	10.6	42	11.5	68	8.4
8.5 ท่านต้องการให้โรงไฟฟ้าฯ เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนของท่านในด้านใดบ้าง																																						
8.5.1 ด้านการศึกษา																																						
- ไม่มี	23	39.7	8	29.6	7	16.3	1	10.0	7	17.9	12	36.4	17	50.0	75	30.7	2	20.0	2	10.0	7	46.7	6	85.7	1	10.0	17	60.7	21	56.8	4	100.0	3	60.0	11	64.7	14	58.3	88	49.7	163	38.7
- มี	35	60.3	19	70.4	36	83.7	9	90.0	32	82.1	21	63.6	17	50.0	169	69.3	8	80.0	18	90.0	8	53.3	1	14.3	9	90.0	11	39.3	16	43.2	0	0.0	2	40.0	6	35.3	10	41.7	89	50.3	258	61.3
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
กิจกรรมด้านการศึกษา ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																						
- ทุนการศึกษาให้กับเยาวชน	30	85.7	15	78.9	28	77.8	9	100.0	13	40.6	17	81.0	11	64.7	123	72.8	8	100.0	6	33.3	6	75.0	1	100.0	6	66.7	10	90.9	10	62.5	0	0.0	2	100.0	5	83.3	3	30.0	57	64.0	180	69.8
- สนับสนุนทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในพื้นที่	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8
- สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน / กีฬา	1	2.9	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	3.1	4	19.0	0	0.0	7	4.1	0	0.0	1	5.6	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	4	4.5	11	4.3
- ไม่ระบุ	2	5.7	3	15.8	8	22.2	0	0.0	18	56.3	0	0.0	6	35.3	37	21.9	0	0.0	11	61.1	1	12.5	0	0.0	3	33.3	0	0.0	6	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	70.0	28	31.5	65	25.2
8.5.2 ด้านสิ่งแวดล้อม																																						
- ไม่มี	54	93.1	25	92.6	42	97.7	10	100.0	37	94.9	33	100.0	34	100.0	235	96.3	10	100.0	19	95.0	15	100.0	7	100.0	9	90.0	27	96.4	25	67.6	2	50.0	3	60.0	12	70.6	14	58.3	143	80.8	378	89.8
- มี	4	6.9	2	7.4	1	2.3	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	9	3.7	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	3.6	12	32.4	2	50.0	2	40.0	5	29.4	10	41.7	34	19.2	43	10.2
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																			
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																					
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าฉ่า		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านเบิก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบลไชยภูมิ		ตำบลหลักฟ้า		ตำบลชะไว		ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์				ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลเทวราช		ตำบลบางระกำ		ตำบลบางเจ้าฉ่า		ตำบลอินทประมูล		ตำบลพระงาม		ตำบลบ้านหม้อ		ตำบลบ้านเบิก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- จัดกิจกรรมถางหญ้า ทำความสะอาดชุมชน	1	25.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	25.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	14.7	8	18.5
- ดูแลการปล่อยมลพิษ	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7
- ดูแลลำคลองให้สะอาด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	2	4.7
- ปฏิบัติตามมาตการด้านความปลอดภัย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	2	5.9	2	4.7
- สนับสนุนกิจกรรมลดการเผาฯ	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.8	4	9.3
- ไม่ระบุ	1	25.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	6	50.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	9	90.0	22	64.7	25	58.1
8.5.3 **ด้านชีวิตความเป็นอยู่/เศรษฐกิจชุมชน**																																								
- ไม่มี	47	81.0	17	63.0	32	74.4	8	80.0	28	71.8	25	75.8	10	29.4	167	68.4	8	80.0	12	60.0	12	80.0	2	28.6	5	50.0	24	85.7	32	86.5	4	100.0	3	60.0	1	5.9	22	91.7	125	70.6	292	69.4
- มี	11	19.0	10	37.0	11	25.6	2	20.0	11	28.2	8	24.2	24	70.6	77	31.6	2	20.0	8	40.0	3	20.0	5	71.4	5	50.0	4	14.3	5	13.5	0	0.0	2	40.0	16	94.1	2	8.3	52	29.4	129	30.6
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
กิจกรรมด้านชีวิตความเป็นอยู่/เศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- สนับสนุนการจ้างงานในพื้นที่/ชุมชนเข้าทำงาน	4	36.4	2	20.0	5	45.5	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	12	15.5	1	50.0	3	37.5	0	0.0	2	40.0	1	20.0	1	25.0	2	40.0	0	0.0	1	50.0	3	18.8	0	0.0	14	26.9	26	20.1
- สนับสนุนพัฒนาด้านอาชีพ การเพิ่มรายได้ให้ประชาชน	2	18.1	1	10.0	2	18.2	2	100.0	4	36.4	3	37.5	1	4.2	15	19.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	1	20.0	2	50.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	12.4	2	100.0	10	19.2	25	19.4
- สนับสนุนอาชีพ สุขภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ/ผู้ไร้	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	2.6	1	50.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	50.0	3	18.8	0	0.0	8	15.4	10	7.8
- สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทอดกฐิน ผ้าป่า	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	18.8	0	0.0	4	7.7	5	3.9
- พัฒนาสาธารณูปโภคในชุมชน ได้แก่ น้ำประปา ตู้กดน้ำเครื่องสูบน้ำ	1	9.1	3	30.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	66.6	21	27.3	0	0.0	1	12.5	3	100.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.4	0	0.0	7	13.5	28	21.7
- ไม่ระบุ	4	36.4	3	30.0	3	27.2	0	0.0	7	63.6	2	25.0	7	29.2	26	33.8	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	20.0	2	40.0	1	25.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	3	18.8	0	0.0	9	17.3	35	27.1
8.5.4 **ด้านศาสนา**																																								
- ไม่มี	50	86.2	22	81.5	40	93.0	10	100.0	35	89.7	30	90.9	31	91.2	218	89.3	10	100.0	17	85.0	14	93.3	7	100.0	8	80.0	21	75.0	26	70.3	4	100.0	0	0.0	5	29.4	17	70.8	129	72.9	347	82.4
- มี	8	13.8	5	18.5	3	7.0	0	0.0	4	10.3	3	9.1	3	8.8	26	10.7	0	0.0	3	15.0	1	6.7	0	0.0	2	20.0	7	25.0	11	29.7	0	0.0	5	100.0	12	70.6	7	29.2	48	27.1	74	17.6
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
กิจกรรมด้านศาสนา ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- ร่วมกิจกรรมประเพณีทางศาสนา หรือวันสำคัญต่างๆ	4	50.0	1	20.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	7	26.9	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	28.6	5	45.5	0	0.0	5	100.0	2	16.7	0	0.0	18	37.4	25	33.8
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับวัดและชุมชน	0	0.0	1	20.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	3	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	25.0	0	0.0	3	6.3	6	8.1
- ทำนุบำรุงศาสนา บำรุงวัด พัฒนาซ่อมแซมวัด	2	25.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	4	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	5	6.8
- ไม่ระบุ	2	25.0	2	40.0	1	33.3	0	0.0	4	100.0	0	0.0	3	100.0	12	46.2	0	0.0	1	33.3	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	57.1	6	54.5	0	0.0	0	0.0	7	58.3	7	100.0	26	54.2	38	51.3
8.5.5 **ด้านวัฒนธรรมประเพณี**																																								
- ไม่มี	49	84.5	25	92.6	35	81.4	10	100.0	30	76.9	28	84.8	34	100.0	211	86.5	10	100.0	16	80.0	14	93.3	7	100.0	10	100.0	25	89.3	33	89.2	4	100.0	2	40.0	12	70.6	23	95.8	156	88.1	367	87.2
- มี	9	15.5	2	7.4	8	18.6	0	0.0	9	23.1	5	15.2	0	0.0	33	13.5	0	0.0	4	20.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	3	10.7	4	10.8	0	0.0	3	60.0	5	29.4	1	4.2	21	11.9	54	12.8
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)																																								
- เข้าร่วม และสนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีในชุมชน	8	88.9	0	0.0	7	87.5	0	0.0	3	33.3	5	100.0	0	0.0	23	69.7	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	3	75.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	9	42.9	32	59.3
- ไม่ระบุ	1	11.1	2	100.0	1	12.5	0	0.0	6	66.7	0	0.0	0	0.0	10	30.3	0	0.0	3	75.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	25.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	1	100.0	12	57.1	22	40.7
8.5.6 **อื่นๆ**																																								
- ไม่มี	55	94.8	24	88.9	43	100.0	9	90.0	38	97.4	32	97.0	34	100.0	235	96.3	9	90.0	18	90.0	13	86.7	7	100.0	9	90.0	26	92.9	33	89.2	3	75.0	3	60.0	11	64.7	21	87.5	153	86.4	388	92.2
- มี	3	5.2	3	11.1	0	0.0	1	10.0	1	2.6	1	3.0	0	0.0	9	3.7	1	10.0	2	10.0	2	13.3	0	0.0	1	10.0	2	7.1	4	10.8	1	25.0	2	40.0	6	35.3	3	12.5	24	13.6	33	7.8
รวม	58	100.0	27	100.0	43	100.0	10	100.0	39	100.0	33	100.0	34	100.0	244	100.0	10	100.0	20	100.0	15	100.0	7	100.0	10	100.0	28	100.0	37	100.0	4	100.0	5	100.0	17	100.0	24	100.0	177	100.0	421	100.0

ตารางที่ 4 (ต่อ)

คำถาม	ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการฯ ของผู้แทนครัวเรือน																																					
	ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร															ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร																							
	ทต.ไชโย								ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		รวม 0-3 กิโลเมตร		ทต.ไชโย		ทต.เกษไชโย		ทต.เกษไชโย		อบต.ราชสถิตย์		อบต.เทวราช		อบต.บางระกำ		อบต.บางเจ้าเจ็ด		อบต.อินทประมูล		อบต.พระงาม		อบต.บ้านหม้อ		อบต.บ้านเบิก		รวม 3-5 กิโลเมตร		รวมทั้งหมด	
	ตำบลไชยภูมิ		ตำบลหลักฟ้า		ตำบลชะไว		ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลตรีณรงค์		ตำบลจรเข้ร้อง		ตำบลไชโย		ตำบลราชสถิตย์		ตำบลเทวราช		ตำบลบางระกำ		ตำบลบางเจ้าเจ็ด		ตำบลอินทประมูล		ตำบลพระงาม		ตำบลบ้านหม้อ		ตำบลบ้านเบิก					
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำนวนตัวอย่าง	**58**	**100.0**	**27**	**100.0**	**43**	**100.0**	**10**	**100.0**	**39**	**100.0**	**33**	**100.0**	**34**	**100.0**	**244**	**100.0**	**10**	**100.0**	**20**	**100.0**	**15**	**100.0**	**7**	**100.0**	**10**	**100.0**	**28**	**100.0**	**37**	**100.0**	**4**	**100.0**	**5**	**100.0**	**17**	**100.0**	**24**	**100.0**	**177**	**100.0**	**421**	**100.0**
กิจกรรมอื่นๆ ได้แก่																																								
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงไฟฟ้าให้รับทราบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	16.7	2	66.7	6	25.0	8	24.2
- จัดช่องทางการแจ้งข่าวสารเพิ่มเติม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	33.3	3	12.5	3	9.1
- ช่วยพัฒนาระบบระบายน้ำของชุมชน/สนับสนุนขุดลอก เครื่องสูบน้ำ	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	3	12.5	4	12.1
- สนับสนุนด้านสุขภาพ / รพ.สต.	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	5	20.8	7	21.2
- จัดให้มีหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพให้กับประชาชน	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	4	16.7	6	18.2
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเห็นสมควร	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	3	12.5	5	15.2
9. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ																																								
- ลงพื้นที่พบปะพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าฯ ให้ชุมชนรู้จัก	1	1.7	0	0.0	2	4.7	1	10.0	1	2.6	2	6.1	0	0	7	2.9	0	0.0	4	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	6	3.4	13	3.1
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงไฟฟ้าให้ชุมชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์มากขึ้น	1	1.7	3	11.1	3	7.0	3	30.0	0	0.0	3	9.1	0	0	13	5.3	1	10.0	1	5.0	0	0.0	1	14.3	1	10.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.8	18	4.3
- สนับสนุนกิจกรรมชุมชน	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
- ร่วมกิจกรรมกับชุมชนต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
- ไม่ระบุ	54	93.2	24	88.9	37	86.0	6	60.0	38	97.4	28	84.8	34	100.0	221	90.6	9	90.0	15	75.0	15	100.0	6	85.7	9	90.0	28	100.0	37	100.0	2	50.0	4	80.0	17	100.0	24	100.0	166	93.8	387	91.9

ที่มา : ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม พ.ศ.2568