

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กรกฎาคม 2568

วันที่	เวลา	ค่าคลอรีน (0.2-1.0 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ(DO) (2-4)	สีตะกอนใน บ่อเติมอากาศ	อุณหภูมิ น้ำเสีย (40C)	Aerator Pump No.1		Aerator Pump No.2		Aerator Pump No.3		ธงชื่อ	หมายเหตุ
							กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน	กระแส	แรงดัน		
							A(4.4-4.8)	V(380-400)	A(4.4-4.8)	V(380-400)	A(4.4-4.8)	V(380-400)		
1	18:00	0.01	5.90	6.0	น้ำตก	32.4	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
2	17:44	0.01	6.00	5.9	น้ำตก	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
3	17:41	0.01	6.10	5.7	น้ำตก	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
4	17:04	0.00	5.80	6.0	น้ำตก	32.4	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
5	18:04	0.00	5.90	5.8	น้ำตก	34.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
6	17:45	0.01	6.00	5.6	น้ำตก	34.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
7	18:44	0.01	6.00	6.0	น้ำตก	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
8	17:46	0.00	5.90	6.0	น้ำตก	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
9	17:44	0.01	5.80	6.0	น้ำตก	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
10	18:00	0.00	5.80	6.0	น้ำตก	34.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
11	18:10	0.00	6.00	5.9	น้ำตก	34.4	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
12	18:40	0.01	6.10	5.8	น้ำตก	34.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
13	17:41	0.00	6.00	5.8	น้ำตก	34.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
14	17:00	0.01	5.90	6.1	น้ำตก	34.4	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
15	17:00	0.01	5.90	6.1	น้ำตก	34.4	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
16	17:00	0.00	5.90	6.0	น้ำตก	34.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
17	17:01	0.01	5.80	6.0	น้ำตก	34.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
18	17:01	0.00	5.80	6.1	น้ำตก	33.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
19	17:00	0.00	5.90	6.0	น้ำตก	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
20	17:00	0.00	5.90	6.1	น้ำตก	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
21	17:00	0.01	5.90	6.1	น้ำตก	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
22	18:04	0.01	5.00	6.1	น้ำตก	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
23	18:44	0.01	6.10	5.8	น้ำตก	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
24	18:04	0.00	6.10	5.8	น้ำตก	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
25	18:00	0.00	6.10	5.8	น้ำตก	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
26	17:54	0.01	6.00	5.8	น้ำตก	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
27	17:50	0.00	6.00	5.8	น้ำตก	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
28	17:05	0.01	6.00	5.8	น้ำตก	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ปกติ	
29	17:04	0.01	6.00	5.8	น้ำตก	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
30	17:01	0.00	6.00	5.8	น้ำตก	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	
31	18:00	0.01	6.00	6.0	น้ำตก	34.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ปกติ	

ปกติ

Checked By

31.7.68

ปกติ

Verified By (BPH)

31.7.68

แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกงานการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน สิงหาคม ปี 2568

วันที่	เวลา	ค่าคลอรีน (0.2-1.0 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (5.0 - 9.0)	สีตะกอน ในบ่อเติม อากาศ	อุณหภูมิน้ำ เสีย (40C)	Aretor Pump No.1		Aretor Pump No.2		Aretor Pump No.3		ลงชื่อ	หมายเหตุ
						กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)		
1	17:00	0.01	6.69	ผิดปกติ	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
2	18:00	0.01	6.67	ผิดปกติ	31.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
3	17:00	0.01	6.69	ผิดปกติ	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
4	17:00	0.01	6.67	ผิดปกติ	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
5	17:40	0.01	6.68	ผิดปกติ	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
6	17:46	0.01	6.69	ผิดปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
7	17:00	0.01	6.69	ผิดปกติ	32.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
8	17:01	0.01	6.67	ผิดปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
9	17:02	0.01	6.67	ผิดปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
10	17:04	0.01	6.67	ผิดปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
11	17:00	0.01	6.67	ผิดปกติ	34.4	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
12	17:04	0.01	6.68	ผิดปกติ	34.4	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
13	18:01	0.01	6.68	ผิดปกติ	34.4	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
14	18:00	0.00	6.68	ผิดปกติ	34.4	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
15	18:00	0.00	6.68	ผิดปกติ	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
16	18:00	0.01	6.67	ผิดปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
17	18:00	0.00	6.67	ผิดปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
18	18:00	0.01	6.68	ผิดปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
19	18:00	0.00	6.68	ผิดปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
20	18:00	0.00	6.67	ผิดปกติ	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
21	18:00	0.00	6.67	ผิดปกติ	33.2	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
22	17:55	0.00	6.68	ผิดปกติ	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
23	17:55	0.00	6.68	ผิดปกติ	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
24	17:45	0.00	6.69	ผิดปกติ	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
25	17:44	0.00	6.68	ผิดปกติ	34.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	
26	17:50	0.01	6.70	ผิดปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
27	17:55	0.02	6.68	ผิดปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
28	17:58	0.01	6.70	ผิดปกติ	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
29	17:59	0.00	6.69	ผิดปกติ	34.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
30	18:00	0.01	6.69	ผิดปกติ	34.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกตย	
31	17:01	0.01	6.70	ผิดปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกตย	

ทกตยนิกร

Checked By

31.8.68

ทกตยนิกร

Verified By (BPH)

31.8.68

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กันยายน 2568

วันที่	เวลา	ค่าคลอรีน (0.2-1.0 mg/l)	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ(DO) (2-4)	สีตะกอนใน บ่อเติมอากาศ	อุณหภูมิน้ำ เสีย (40C)	Aretor Pump No.1		Aretor Pump No.2		Aretor Pump No.3		ลงชื่อ	หมายเหตุ
							กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)		
1	17:40	0.02	6.70	6.0	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
2	17:50	0.00	6.77	6.0	ปกติ	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
3	17:01	0.01	6.71	6.3	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
4	17:05	0.01	6.71	6.1	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
5	17:01	0.01	6.66	6.1	ปกติ	31.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
6	17:00	0.01	6.60	6.1	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
7	17:00	0.01	6.61	6.1	ปกติ	32.2	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
8	17:01	0.01	6.60	6.3	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
9	18:01	0.01	6.55	4.1	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
10	18:04	0.01	6.41	6.0	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
11	18:05	0.01	6.50	6.0	ปกติ	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
12	18:00	0.00	6.43	4.1	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
13	18:00	0.00	6.51	6.1	ปกติ	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
14	17:01	0.00	6.51	6.0	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
15	17:06	0.01	6.55	6.0	ปกติ	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
16	17:05	0.01	6.51	6.0	ปกติ	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
17	17:00	0.00	6.55	4.0	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
18	17:00	0.00	6.51	6.0	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
19	18:00	0.00	6.50	6.1	ปกติ	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
20	18:01	0.01	6.55	6.0	ปกติ	31.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
21	18:00	0.00	6.65	6.0	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
22	18:10	0.00	6.51	6.0	ปกติ	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
23	17:00	0.00	6.41	6.1	ปกติ	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
24	17:01	0.00	6.40	6.0	ปกติ	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
25	17:04	0.00	6.44	6.1	ปกติ	33.4	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
26	17:03	0.00	6.50	6.1	ปกติ	33.4	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
27	17:50	0.00	6.44	6.0	ปกติ	32.4	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
28	17:05	0.00	6.49	6.0	ปกติ	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
29	17:03	0.00	6.48	6.0	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
30	16:45	0.01	6.40	6.1	ปกติ	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
31														

ทศพร น.จ.

Checked By

30 9 68

KS

Verified By (BPH)

30 9 68

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กค.๖๖ ปี ๒๕๖๘

วันที่	เวลา	สถานะการทำงานของ U.V. ปกติ/ไม่ปกติ	ค่าความเป็นกรด ค่า(pH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ(DO) (2-4)	สีตะกอน ในบ่อเติม อากาศ	อุณหภูมิ น้ำ (≤ 40C)	Aretor Pump No.1		Aretor Pump No.2		Aretor Pump No.3		ลงชื่อ	หมายเหตุ
							กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)		
1	16:00	ปกติ	0.00	6.0	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
2	17:00	ปกติ	0.01	6.1	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
3	18:00	ปกติ	0.01	6.0	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
4	18:45	ปกติ	0.00	5.9	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
5	18:40	ปกติ	0.01	5.9	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
6	17:50	ปกติ	0.00	5.9	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
7	17:55	ปกติ	0.01	5.9	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
8	17:50	ปกติ	0.01	6.1	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
9	17:40	ปกติ	0.00	6.1	น้ำใส	32.2	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกชย	
10	17:44	ปกติ	0.00	5.8	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
11	17:41	ปกติ	0.00	5.8	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
12	17:43	ปกติ	0.00	5.8	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
13	17:40	ปกติ	0.00	5.0	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
14	16:41	ปกติ	0.00	5.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกชย	
15	16:00	ปกติ	0.01	5.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกชย	
16	17:00	ปกติ	0.01	5.0	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกชย	
17	18:00	ปกติ	0.01	5.0	น้ำใส	32.3	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกชย	
18	18:00	ปกติ	0.01	5.1	น้ำใส	32.3	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกชย	
19	18:01	ปกติ	0.01	5.1	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกชย	
20	18:00	ปกติ	0.00	5.1	น้ำใส	32.3	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกชย	
21	17:00	ปกติ	0.01	5.1	น้ำใส	32.3	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
22	17:00	ปกติ	0.01	5.8	น้ำใส	32.3	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
23	17:01	ปกติ	0.00	5.8	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
24	17:00	ปกติ	0.01	5.8	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
25	17:00	ปกติ	0.01	5.9	น้ำใส	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
26	17:04	ปกติ	0.01	5.9	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกชย	
27	17:01	ปกติ	0.01	5.9	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกชย	
28	17:00	ปกติ	0.01	5.9	น้ำใส	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทกชย	
29	18:00	ปกติ	0.01	5.8	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
30	18:45	ปกติ	0.01	5.7	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	
31	16:07	ปกติ	0.01	5.7	น้ำใส	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทกชย	

ทกชย/น.จ.ก.

Checked By

31/10/68

ทกชย

Verified By (BPH)

31/10/68

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๔

วันที่	เวลา	สถานะการทำงานของ U.V. ปกติ/ไม่ปกติ	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) (2-4)	สีตะกอนในบ่อเติมอากาศ	อุณหภูมิน้ำเสีย (≤ 40C)	Aretor Pump No.1		Aretor Pump No.2		Aretor Pump No.3		ลงชื่อ	หมายเหตุ
							กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)		
1	18:00	ปกติ	6.60	6.0	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
2	18:30	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
3	18:45	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
4	18:14	ปกติ	6.71	5.8	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
5	18:10	ปกติ	6.69	6.0	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
6	18:41	ปกติ	6.69	6.0	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
7	18:00	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
8	18:54	ปกติ	6.69	6.0	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
9	17:00	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
10	17:50	ปกติ	6.71	5.8	ปกติ	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
11	18:00	ปกติ	6.61	5.9	ปกติ	33.3	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
12	18:01	ปกติ	6.69	5.9	ปกติ	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
13	18:00	ปกติ	6.65	5.9	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
14	18:00	ปกติ	6.89	5.8	ปกติ	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
15	18:00	ปกติ	6.64	5.8	ปกติ	34.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
16	18:08	ปกติ	6.68	5.8	ปกติ	34.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
17	17:09	ปกติ	6.64	5.8	ปกติ	34.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
18	17:50	ปกติ	6.78	6.0	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
19	17:55	ปกติ	6.64	6.0	ปกติ	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
20	17:44	ปกติ	6.71	6.0	ปกติ	34.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
21	17:34	ปกติ	6.67	6.0	ปกติ	34.9	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
22	17:33	ปกติ	6.62	6.0	ปกติ	34.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
23	17:30	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	34.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
24	18:01	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	34.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
25	18:04	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	34.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
26	18:01	ปกติ	6.60	5.9	ปกติ	34.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
27	18:04	ปกติ	6.64	5.9	ปกติ	33.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
28	17:05	ปกติ	6.70	6.0	ปกติ	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
29	17:44	ปกติ	6.74	6.0	ปกติ	34.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	นรณ	
30	18:41	ปกติ	6.74	6.0	ปกติ	34.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	นรณ	
31														

Checked By
30/11/64

Verified By (BPH)
30/11/64

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist



แบบฟอร์มการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำวัน ระบบบำบัดน้ำเสีย เตือน วัน ๑๗/๑๐/๖๙ ปี ๒๕๖๙

วันที่	เวลา	สถานะการ ทำงานของ U.V. ปกติ/ไม่ปกติ	ค่าความเป็นกรด ด่าง(PH) (5.0 - 9.0)	ปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ(DO) (2-4l)	สีตะกอน ในบ่อเติม อากาศ	อุณหภูมิ น้ำ (40C)	Aretor Pump No.1		Aretor Pump No.2		Aretor Pump No.3		ลงชื่อ	หมายเหตุ
							กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)	กระแส A(4.4-4.8)	แรงดัน V(380-400)		
1	17:00	ปกติ	6.46	6.0	ไม่มี	32.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
2	18:00	ปกติ	6.40	6.0	ไม่มี	33.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
3	17:50	ปกติ	6.34	6.2	ไม่มี	33.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
4	17:54	ปกติ	6.44	6.0	ไม่มี	33.3	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
5	18:50	ปกติ	6.45	5.9	ไม่มี	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
6	16:04	ปกติ	6.40	5.8	ไม่มี	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
7	16:10	ปกติ	6.44	6.9	ไม่มี	34.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
8	17:04	ปกติ	6.41	6.9	ไม่มี	34.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
9	10:00	ปกติ	6.44	6.9	ไม่มี	33.2	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
10	11:00	ปกติ	6.40	6.2	ไม่มี	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
11	10:09	ปกติ	6.50	6.5	ไม่มี	33.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
12	17:08	ปกติ	6.47	6.9	ไม่มี	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
13	17:05	ปกติ	6.47	6.9	ไม่มี	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
14	15:04	ปกติ	6.44	6.9	ไม่มี	31.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
15	16:44	ปกติ	6.54	5.9	ไม่มี	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
16	16:48	ปกติ	6.50	6.9	ไม่มี	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
17	16:44	ปกติ	6.50	6.9	ไม่มี	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
18	18:00	ปกติ	6.56	6.9	ไม่มี	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
19	15:00	ปกติ	6.50	5.9	ไม่มี	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
20	16:04	ปกติ	6.55	6.0	ไม่มี	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
21	17:00	ปกติ	6.40	5.7	ไม่มี	32.1	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
22	17:09	ปกติ	6.44	5.7	ไม่มี	32.0	4.4	380	4.4	380	4.4	380	ทศพร	
23	16:44	ปกติ	6.50	5.7	ไม่มี	33.0	4.8	380	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
24	16:00	ปกติ	6.45	6.8	ไม่มี	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
25	17:04	ปกติ	6.55	6.0	ไม่มี	33.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
26	18:01	ปกติ	6.44	5.9	ไม่มี	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
27	18:00	ปกติ	6.46	5.8	ไม่มี	32.0	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
28	15:00	ปกติ	6.47	5.9	ไม่มี	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
29	13:45	ปกติ	6.54	6.0	ไม่มี	32.2	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
30	16:41	ปกติ	6.61	6.0	ไม่มี	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	
31	16:00	ปกติ	6.43	6.0	ไม่มี	32.1	4.8	400	4.8	400	4.8	400	ทศพร	

ทศพร
Checked By
๙/๑๒/๖๙

ทศพร
Verified By (BPH)
2.1.1.69