

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....JTH.....

หมายเลขเครื่อง.....

ประจำเดือน.....กค. ๖๖

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า (Volt)	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man.							
1	/	-	-	170	400	/	/	/	ทคย	
2	/	-	-	170	400	/	/	/	ทคย	
3	/	-	-	170	400	/	/	/	ทคย	
4	/	-	-	170	400	/	/	/	ทคย	
5	/	-	-	170	400	/	/	/	ทคย	
6	/	-	-	170	400	/	/	/	ทคย	
7	/	-	-	179	400	/	/	/	ทคย	
8	/	-	-	177	400	/	/	/	ทคย	
9	/	-	-	177	400	/	/	/	ทคย	
10	/	-	-	177	400	/	/	/	ทคย	
11	/	-	-	177	400	/	/	/	ทคย	
12	/	-	-	179	400	/	/	/	ทคย	
13	/	-	-	179	400	/	/	/	ทคย	
14	/	-	-	179	400	/	/	/	ทคย	
15	/	-	-	179	400	/	/	/	ทคย	
16	/	-	-	178	400	/	/	/	ทคย	
17	/	-	-	179	400	/	/	/	ทคย	
18	/	-	-	178	400	/	/	/	ทคย	
19	/	-	-	178	400	/	/	/	ทคย	
20	/	-	-	178	400	/	/	/	ทคย	
21	/	-	-	178	400	/	/	/	ทคย	
22	/	-	-	179	400	/	/	/	ทคย	
23	/	-	-	179	400	/	/	/	ทคย	
24	/	-	-	178	400	/	/	/	ทคย	
25	/	-	-	177	400	/	/	/	ทคย	
26	/	-	-	177	400	/	/	/	ทคย	
27	/	-	-	177	400	/	/	/	ทคย	
28	/	-	-	178	400	/	/	/	ทคย	
29	/	-	-	179	400	/	/	/	ทคย	
30	/	-	-	179	400	/	/	/	ทคย	
31	/	-	-	179	400	/	/	/	ทคย	

หมายเหตุ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

ทคย
Checked By
31/7/68

ทคย
Verified By
31/7/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร JTH วันที่/เดือน/ปี 6 กรกฎาคม 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	179	180	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			18	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค ทศพร นิลวิจิตร วันที่ 6/7/68

ผู้ตรวจสอบ ปวีร์ 115 วันที่ 6/7/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

16 กรกฎาคม 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ระบบเครื่องสูบน้ำ	การลั่นละเหือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	179	180	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค ทศวรรษวิภา

วันที่ 13/7/68

ผู้ตรวจสอบ ปิยะรักษ์

วันที่ 16/7/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบการทำงานของปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ระบบเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI		180	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค ทนอดิษฐ์

วันที่ ๒๐/๗/๖๕

ผู้ตรวจสอบ ทัศนัย

วันที่ ๑๐/๗/๖๕

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI		180	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ		ปกติ	
ส่วนมอเตอร์	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่
นายณัฐกร ๒๗/๗/๖๘

ผู้ตรวจสอบ
วันที่
นายณัฐกร ๒๗/๗/๖๘

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....JTH.....

หมายเลขเครื่อง.....

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า (Volt)	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man.							
1	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
2	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
3	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
4	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
5	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
6	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
7	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
8	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
9	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
10	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
11	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
12	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
13	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
14	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
15	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
16	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
17	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
18	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
19	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
20	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
21	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
22	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
23	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
24	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
25	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
26	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
27	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
28	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
29	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
30	/	-	-	181	400	/	/	/	ปกติ	
31	/	-	-	181	400	/	/	/	ปกติ	
									ปกติ	

หมายเหตุ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

ปกติ
Checked By
31 / 5 / 68

ปกติ
Verified By
31 / 6 / 68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบการบำรุงรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

3 สิงหาคม 2568

รายการเช็ค	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนหัวฉีดน้ำดับเพลิง	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	146	148	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ชุดควบคุม	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		13	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 3/8/68

วันที่ 3/8/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH วันที่/เดือน/ปี 10 สิงหาคม 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
พื้นที่ของหอผู้ป่วย	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	181	181	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
พื้นที่ของห้อง	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค ทศพร นิมิต
วันที่ 10/8/68ผู้ตรวจสอบ ประจักษ์
วันที่ 10/8/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คบำรุงรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

17 สิงหาคม 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
เบกเก็ต/อุปกรณ์	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	181	181	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
เบกเก็ต/อุปกรณ์	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค ทศพร น. น. น.

วันที่ 17/8/68

ผู้ตรวจสอบ ปะจักษ์

วันที่ 17/8/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบการรักษาระดับน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

24 สิงหาคม 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	181	181	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ส่วนแผงควบคุม	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

พณชัชวาลย์

วันที่

24/8/68

ผู้ตรวจสอบ

ปิ่นกมล

วันที่

24/8/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

31 สิงหาคม 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	181	181	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
ระบบควบคุม	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

พชรชัย ทรัพย์

วันที่

31/8/68

ผู้ตรวจสอบ

น.ส.สุภาวดี

วันที่

31/8/68

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....JTH.....

หมายเลขเครื่อง.....

ประจำเดือน กันยายน ๖๖

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า (Volt)	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man.							
1	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
2	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
3	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
4	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
5	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
6	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
7	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
8	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
9	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
10	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
11	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
12	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
13	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
14	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
15	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
16	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
17	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
18	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
19	/	-	-	176	400	/	/	/	ปกติ	
20	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
21	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
22	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
23	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
24	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
25	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
26	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
27	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
28	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
29	/	-	-	173	400	/	/	/	ปกติ	
30	/	-	-	173	400	/	/	/	ปกติ	
31										

หมายเหตุ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

ปกติ 17-23
Checked By
30/9/68

MS
Verified By
30/9/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบการทำงานของปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

* กันยายน 2568

รายการเช็ค	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องปั๊ม	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	178	178	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ชุดควบคุม	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

ทศพร ใจกว้าง

วันที่

7/9/88

ผู้ตรวจสอบ

113

วันที่

2/9/88

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบและบำรุงรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

14 กันยายน 2561

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	ปกติ	ปกติ	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ส่วนมอเตอร์	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		ปกติ	
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		ปกติ	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

ทศวรรษ นวรัตน์

วันที่

14/9/61

ผู้ตรวจสอบ

นส

วันที่

14/9/61

Jockey Pump Weekly Checklist



ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี 21/9/68

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	174		174	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค ทศพร วิชาญ
วันที่ 21/9/68

ผู้ตรวจสอบ ศ.ร.
วันที่ 21/9/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบการทำงานของปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

๒๘ กันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องปั๊ม	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI		174	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ		ปกติ	
ส่วนมอเตอร์	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		13	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ ๒๘/๙/๖๘

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ ๒๘/๙/๖๘

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....JTH.....

หมายเลขเครื่อง.....

ประจำเดือน.....ก.ค.๖๘

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า (Volt)	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man.							
1	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
2	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
3	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
4	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
5	-	-	/	180	400	/	/	/	ปกติ	
6	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
7	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
8	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
9	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
10	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
11	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
12	-	-	/	180	400	/	/	/	ปกติ	
13	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
14	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
15	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
16	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
17	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
18	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
19	-	-	/	180	400	/	/	/	ปกติ	
20	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
21	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
22	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
23	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
24	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
25	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
26	-	-	/	180	400	/	/	/	ปกติ	
27	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
28	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
29	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
30	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
31	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	

หมายเหตุ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

ปกติ
Checked By
31/10/68

ปกติ
Verified By
31/10/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

5 ตุลาคม 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	177	180		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค พจนนิจ 5/10/68

ผู้ตรวจสอบ 5/10/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตารางเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

12 ตุลาคม 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	177	180		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12		

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค ทศพร นิลวงษ์
วันที่ 12/10/68

ผู้ตรวจสอบ ฐาพร
วันที่ 31/10/68



ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

19 ตุลาคม 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ชุดเครื่องดับเพลิง	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ	ปกติ		
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
ชุดควบคุม	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts	ปกติ		
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp	12		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค พจนนัท

วันที่ 19/10/68

ผู้ตรวจสอบ ชาติ

วันที่ 31/10/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

26 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	177	180		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค นพ.ชัชวาลย์

วันที่ 26/10/68

ผู้ตรวจสอบ ชนิต

วันที่ 31/10/68

Jockey Pump Daily Checklist



แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....JTH.....

หมายเลขเครื่อง.....

ประจำเดือน.....พฤษภาคม ๖๖๘

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า (Volt)	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man.							
1	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
2	-	-	/	171	400	/	/	/	ปกติ	
3	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
4	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
5	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
6	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
7	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
8	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
9	-	-	/	176	400	/	/	/	ปกติ	
10	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
11	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
12	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
13	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
14	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
15	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
16	-	-	/	176	400	/	/	/	ปกติ	
17	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
18	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
19	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
20	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
21	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
22	/	-	-	175	400	/	/	/	ปกติ	
23	-	-	/	176	400	/	/	/	ปกติ	
24	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
25	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
26	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
27	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
28	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
29	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
30	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
31										

หมายเหตุ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

พฤษภาคม ๖๖๘
Checked By
30, 11, 68

พฤษภาคม ๖๖๘
Verified By
30, 11, 68



ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ	ปกติ		
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
ชุดควบคุม	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts	400		
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp	12		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค ทศพร นิมิตต์
วันที่ ๒/๑๑/๕๙

ผู้ตรวจสอบ อดิชา
วันที่ ๓/๑๑/๕๙

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH วันที่/เดือน/ปี 9 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	176	ปกติ		
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค นพ.อ.วิจิตร
วันที่ 9/11/68

ผู้ตรวจสอบ น.อ.อ.
วันที่ 10/11/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

16 พฤศจิกายน 2568

รายการละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องปั๊ม	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ	ปกติ		
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	177		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts	400		
ชุดแบตเตอรี่	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp	12		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

พจนธกร

วันที่

16/11/68

ผู้ตรวจสอบ

พจนธกร

วันที่

17/11/68



ตรวจเช็คบำรุงรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

23 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องปั๊ม	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ	ปกติ		
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	176		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
ชุดควบคุม	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts	400		
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp	12		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค ทศพร นิลวงษ์
วันที่ 23/11/68

ผู้ตรวจสอบ ยศพร
วันที่ 24/11/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

30 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องทดสอบ	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ	ปกติ		
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
ส่วนมอเตอร์	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts	400		
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp	12		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค มงคลชัย
วันที่ 30/11/68

ผู้ตรวจสอบ ชาติ
วันที่ 1/12/68

Jockey Pump Daily Checklist



แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....JTH.....

หมายเลขเครื่อง.....

ประจำเดือน.....ธันวาคม ๒๕๖๘..

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า (Volt)	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man.							
1	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
2	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
3	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
4	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
5	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
6	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
7	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
8	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
9	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
10	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
11	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
12	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
13	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
14	/	-	-	181	400	/	/	/	ปกติ	
15	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
16	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
17	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
18	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
19	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
20	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
21	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
22	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
23	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
24	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
25	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
26	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
27	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
28	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
29	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
30	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
31	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	

หมายเหตุ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

.....
Checked By
31/12/68

.....
Verified By
2/1/69

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

* ธันวาคม ๒๕๖๕

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
เบเกิลอร์เยน	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI		'	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
เบเกิลอร์เยน	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค พชช.นพ.ท
วันที่ 7/12/๕๕

ผู้ตรวจสอบ ชาติภัก
วันที่ ๘/12/๕๕

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

14 ธันวาคม 2568

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		181	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค นวชนวิมล
วันที่ 14/12/68

ผู้ตรวจสอบ นวชนวิมล
วันที่ 15/12/68

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

๒/ ธันวาคม ๒๕๖๙

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	7C		180	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค
ทศพร บัวทอง

วันที่
๒๑/๑๒/๖๘

ผู้ตรวจสอบ
จตุพร

วันที่
๒๒/๑๒/๖๘

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		180	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ ๒๘/๑๒/๒๕

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ ๒๙/๑๒/๒๕