

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

1/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	237.9 / 238.6 / 237.9		239.9 / 240.6 / 239.9		241.7 / 242.6 / 241.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 ชั่วโมง

นพ.ช.น.จ.จ.

Checked By

1 / 7 / 68

นพ.ช.น.จ.จ.

Verified By (BPH)

1 / 7 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

2/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	230.2 / 231.1 / 230.6		232.2 / 233.1 / 232.6		234.2 / 235.1 / 234.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/กค

นพดล งาม

Checked By

2 / 7 / 68

วิจิตร

Verified By (BPH)

2 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 3/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	234.2 / 235.1 / 234.2		236.2 / 237.1 / 236.2		238.2 / 239.1 / 238.2	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกรอบการทำงาน

mod/575

Checked By

3, 7, 68

ปัทมา

Verified By (BPH)

3, 7, 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 4/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	234.0 / 235.2 / 235.5		236.0 / 237.2 / 237.5		238.0 / 239.2 / 239.5	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 2 ชั่วโมง

นภพ ๒๕๖๘

Checked By

4 / 7 / 68

นภพ ๒๕๖๘

Verified By (BPH)

4 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 5/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	230.2 / 231.1 / 230.6		232.9 / 233.1 / 232.1		234.9 / 235.1 / 234.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นพ.อ.อ.อ.

Checked By

5 / 7 / 68

นพ.อ.อ.

Verified By (BPH)

5 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

6/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0	0	0	0	0	0
(Motor Current)	CT No.2	41.3	41.2	41.0	41.3	41.4	41.0
Phase R/S/T		41.3	41.2	41.0	41.3	41.4	41.0
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ ๑ ชั่วโมง

พ.ก.อ. ๖๕๖๒

Checked By

6 7 68

พ.ก.อ. ๖๕๖๒

Verified By (BPH)

6 7 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 7/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	223.4/233.3/270.3		225.4/235.3/272.3		227.4/237.3/274.3	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน 7/7/68

ทกอนจัน

Checked By

7/7/68

ทกอนจัน

Verified By (BPH)

7/7/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	233.9 / 233.7 / 232.8		235.9 / 237.7 / 234.8		237.9 / 239.7 / 236.8	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร น้อยจิ๋ว

Checked By

8 / 7 / 68

วิวิธ น้อยจิ๋ว

Verified By (BPH)

6 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

9/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	403.3/402.8/400.9		405.3/404.8/402.9		407.3/406.9/404.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นพอ.ณัฐ

Checked By

9 / 7 / 68

นพ.กฤษ

Verified By (BPH)

9 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

10/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	235.0/236.1/235.3		237.0/238.1/237.3		237.0/238.0/239.3	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

พณชัชวาล

Checked By

10 / 7 / 68

พณชัชวาล

Verified By (BPH)

10 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 11/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	190
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	224.3/234.0/258.1		226.3/236.0/260.1		228.3/238.0/263.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark chiller Pumping Plan ทุกชุดทำงานปกติ

ทศอนันต์

Checked By

11 / 7 / 68

ปริญญ์

Verified By (BPH)

11 / 7 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	406.1 / 407.0 / 406.9		408.1 / 409.0 / 408.9		410.1 / 411.0 / 410.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามจิตต์

Checked By

12 / 7 / 68

วิภากร

Verified By (BPH)

12 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 13/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	407.5 / 409.0 / 407.8		407.5 / 411.0 / 409.8		411.5 / 413.0 / 411.8	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นกอภัย 5-73

Checked By

13 / 7 / 68

นกอภัย

Verified By (BPH)

13 / 7 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 14/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	407.5 / 409.0 / 407.5		409.5 / 411.0 / 409.5		411.5 / 413.0 / 411.5	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 9 ชั่วโมง

ตรวจสอบโดย

Checked By

14 7 68

ตรวจสอบโดย

Verified By (BPH)

14 7 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

15/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	405.7 / 406.7 / 405.9		407.7 / 408.7 / 407.9		409.7 / 410.7 / 409.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller pumping Plan ทุกๆครั้งก่อนเปิด

ทศกมล ใจดี

Checked By

15 / 7 / 68

พริ้ง

Verified By (BPH)

15 / 7 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

16/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	405.7/406.7/405.9		407.7/408.7/407.9		409.7/410.7/409.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร/ส.ร.อ.

Checked By

16/7/68

ทศพร

Verified By (BPH)

16/7/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

17/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	410.7 / 423.7 / 458.3		412.7 / 425.7 / 460.3		414.7 / 427.7 / 462.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลจิตร

Checked By

17 / 7 / 68

ทศพร นิลจิตร

Verified By (BPH)

17 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	407.5 / 477.5 / 406.7		409.5 / 479.5 / 408.7		411.5 / 481.5 / 410.7	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ถูกตรวจสอบแล้ว

พณณณณ

Checked By

18 / 7 / 68

พณณณ

Verified By (BPH)

16 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

19/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	412.6 / 413.3 / 411.9		414.6 / 415.3 / 413.9		416.6 / 418.3 / 415.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นทอชนิษฐ์

Checked By

19, 7, 68

วิเศษ

Verified By (BPH)

19, 7, 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 20/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	406.9 / 407.8 / 406.6		408.9 / 409.8 / 408.6		410.9 / 411.8 / 410.6	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

20 / 7 / 68

ทศพร งามวิจิตร

Verified By (BPH)

20 / 7 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 31/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	180
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	108.1 / 109.5 / 107.4		110.1 / 111.5 / 107.4		112.1 / 113.5 / 111.4	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 วัน

พจนันท์

Checked By

21 / 7 / 68

วิจิตร

Verified By (BPH)

21 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

22/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	404.2 / 405.3 / 403.3		/ /		/ /	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ถูกกดทำงานปกติ

นพอ.ดร.กชกร

Checked By

22 / 7 / 68

นพ.กชกร

Verified By (BPH)

22 / 7 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

23/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	4/10.3/4/10.2/4/10.2		4/12.3/4/12.2/4/12.2		4/14.3/4/14.2/4/14.2	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นกอพงษ์กร

Checked By

23 / 7 / 68

วิภาดา

Verified By (BPH)

23 / 7 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

24/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	408.2 / 409.0 / 408.2		410.2 / 411.0 / 410.2		412.2 / 413.0 / 412.2	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร วัฒนศิริ

Checked By

24 / 7 / 68

ปัทมา วัฒนศิริ

Verified By (BPH)

24 / 7 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 25/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	180	80	180	80	180
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	409.2 / 410.2 / 410.2		411.2 / 412.2 / 412.2		413.2 / 414.2 / 414.2	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

25 / 7 / 68

วิจิตร งามวิจิตร

Verified By (BPH)

25 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

26/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.1 / 404.0 / 402.3		405.1 / 406.0 / 404.3		407.1 / 408.0 / 406.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพรชัย

Checked By

26 / 7 / 68

วิภากร

Verified By (BPH)

26 / 7 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

27/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	397.9 / 400.0 / 397.9		399.9 / 402.0 / 399.9		401.9 / 404.0 / 401.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดการทำงานปกติ

หม่อมราชวงศ์

Checked By

27 / 7 / 68

หม่อมราชวงศ์

Verified By (BPH)

27 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 28/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	10	130	80	130	10	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	400.4/402.3/399.7		402.4/404.3/401.7		404.4/406.3/403.7	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามจิตต์

Checked By

28 / 7 / 68

วิภากร

Verified By (BPH)

26 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 29/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	396.4/398.5/397.2		398.4/400.5/399.2		400.4/402.8/401.5	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

ทศพร งาม

Checked By

29/7/68

วิภา งาม

Verified By (BPH)

29/7/68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

30/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	401.3/402.8/400.9		403.3/404.8/402.9		405.3/406.8/404.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆสัปดาห์

กมลชนก

Checked By

30 / 1 / 68

ปวีร์

Verified By (BPH)

30 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั้มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 31/7/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	401.3 / 402.8 / 400.9		402.3 / 404.8 / 402.7		405.3 / 406.8 / 404.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลกุล

Checked By

31 / 7 / 68

วิรัช กิตติ

Verified By (BPH)

31 / 7 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

1/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	401.3 / 402.8 / 400.9		403.3 / 404.8 / 402.9		405.3 / 408.7 / 404.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทกชนันท์

Checked By

1 / 8 / 68

วิรัช

Verified By (BPH)

1 / 8 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

2/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	396.0 / 396.9 / 395.3		400.0 / 400.7 / 397.3		402.0 / 402.9 / 399.3	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพนันท์

Checked By

2 / 8 / 68

วิเศษ

Verified By (BPH)

2 / 8 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

3/8/61

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	399.4 / 399.9 / 399.8		401.4 / 401.9 / 401.2		403.4 / 403.9 / 403.8	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 9 ชั่วโมง

ทศพร งามกุล

Checked By

3 / 8 / 61

ปัทมา

Verified By (BPH)

3 / 8 / 61

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

4/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	405.3/405.6/405.9		407.3/407.6/407.9		409.5/409.6/409.7	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทกตณจก

Checked By

4/8/68

ปฐกษ

Verified By (BPH)

4/8/68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

5/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	423.2/422.1/412.3		425.2/424.1/414.3		427.2/426.1/416.3	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

กนกชนิษฐ์

Checked By

5 / 8 / 68

กนกชนิษฐ์

Verified By (BPH)

5 / 16 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

6/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	355.8 / 344.7 / 35.6		357.8 / 346.7 / 37.6		357.8 / 348.7 / 39.6	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงานปกติ

ทศพร น. ๗๖

Checked By

6 / 8 / 68

ทศพร น. ๗๖

Verified By (BPH)

6 / 6 / 66

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

7/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	101.2/102.3/102.0		103.2/104.3/104.0		105.2/106.3/106.0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันปกติ

ทกอนันต์

Checked By

7 / 8 / 68

บ.ก.ก.ก.

Verified By (BPH)

7 / 6 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	6	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	33.3/34.9/34.4/		33.5/34.5/34.6/		33.7/34.7/34.8/	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

มคอ.น.จ.ร

Checked By

8, 8, 68

มคอ.น.จ.ร

Verified By (BPH)

16, 16, 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

9/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	401.2/404.8/405.1		403.2/406.8/407.1		405.2/408.8/409.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ ๑๑ ชั่วโมง

ทศพร นันท

Checked By

9 / 8 / 68

วิภากร

Verified By (BPH)

9 / 16 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 10/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	435.1/407.0/404.1		437.1/409.0/405.1		439.1/411.0/407.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร นิลรัตน์

Checked By

10/8/68

ทศพร นิลรัตน์

Verified By (BPH)

10/8/68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 11/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	405.1/407.2/409.1		407.1/409.2/411.1		409.1/411.2/413.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

11/8/68

วิเศษ งามวิจิตร

Verified By (BPH)

11/8/68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	442.1/424.9/409.2		444.1/426.8/411.2		446.1/428.8/413.2	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

กนกชัย งาม

Checked By

12 / 8 / 68

วิภากร งาม

Verified By (BPH)

12 / 8 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

13/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	414.2 / 417.1 / 419.2		416.2 / 419.1 / 421.2		418.2 / 421.1 / 423.2	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงานปกติ

กนกชนิษฐ์

Checked By

13 / 8 / 68

ปัทมาภรณ์

Verified By (BPH)

13 / 8 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 14/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	307.2 / 303.1 / 301.7		309.2 / 305.1 / 303.7		311.2 / 307.1 / 305.7	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 วัน/ครั้ง

ทศพร งาม

Checked By

14/8/68

ปัทมา งาม

Verified By (BPH)

14/8/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 15/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	345.5/355.6/364.1		347.5/357.6/366.1		349.5/359.6/368.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 ชั่วโมง/วัน

นพดล 575

Checked By

15 / 8 / 68

นพดล 575

Verified By (BPH)

15 / 8 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

16/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	400.5/402.4/420.1		402.5/404.4/422.1		404.5/406.4/424.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลกุล

Checked By

16 / 8 / 68

ประจักษ์

Verified By (BPH)

16 / 8 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

17/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	400.5/401.9/400.1		402.5/403.9/402.1		404.5/405.9/404.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร 27-53

Checked By

17 / 8 / 68

ชเชษฐา

Verified By (BPH)

17 / 16 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	398.8 / 399.4 / 398.4		400.8 / 401.4 / 400.4		402.8 / 403.4 / 402.4	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆทำงานปกติ

ทศพนันท์

Checked By

18 / 8 / 68

ทศพนันท์

Verified By (BPH)

16 / 6 / 16

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

19/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	403.4/403.2/402.6		405.4/405.2/404.6		407.4/407.2/406.6	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

กนกพันธ์

Checked By

19, 8, 68

ปัทมา

Verified By (BPH)

19, 8, 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 20/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	401.7 / 403.3 / 401.3		403.7 / 405.3 / 403.3		405.7 / 407.3 / 405.3	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆจุดทำงานปกติ

ททต/บจก

Checked By

20 / 8 / 68

บจก/บจก

Verified By (BPH)

20 / 8 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 21/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	403.7 / 405.3 / 404.6		405.7 / 407.3 / 406.6		407.7 / 409.3 / 408.6	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงาน/กะ

ทศพร นิลชา

Checked By

21 / 8 / 68

ประจักษ์

Verified By (BPH)

21 / 8 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

22/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	404.4 / 404.8 / 403.3		406.4 / 406.8 / 405.3		408.4 / 408.8 / 407.3	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลศิริ

Checked By

22/8/68

ปิยะกร นิลศิริ

Verified By (BPH)

22/8/68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

23/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	105.8 / 106.5 / 106.1		109.8 / 108.5 / 108.1		109.8 / 110.5 / 110.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดที่วาง 2/17/68



Checked By

23, 8, 68



Verified By (BPH)

23, 8, 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 24/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	404.6/405.6/404.6		406.6/407.6/406.6		408.6/409.6/408.6	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทกษณวิจิตร

Checked By

24/8/68

วิเศษกิจ

Verified By (BPH)

24/8/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 25/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	399.2/400.0/399.2		401.2/402.9/401.2		403.2/404.9/403.2	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆสัปดาห์

ทศพร นิลกุล

Checked By

25 8 68

ทศพร นิลกุล

Verified By (BPH)

25 8 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 26/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	402.8 / 404.1 / 403.2		404.8 / 406.1 / 405.2		406.8 / 408.1 / 407.6	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark chiller Pumping Plan ทุกสัปดาห์/กท

นางสาวกัญญา

Checked By

26 / 8 / 68

นางสาวกัญญา

Verified By (BPH)

26 / 8 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 27/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	403.2 / 405.1 / 403.3		405.2 / 407.1 / 405.3		407.2 / 409.1 / 407.3	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทกตบ/จ+จ

Checked By

27, 8, 68

ทกตบ

Verified By (BPH)

27, 16, 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

28/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	404.3 / 405.4 / 404.4		406.3 / 407.4 / 406.4		408.3 / 409.4 / 408.4	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan ทุกชุดทำงานปกติ

ทศอนันต์

Checked By

28/8/68

วิเศษ

Verified By (BPH)

28/8/68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

29/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	180	80	180	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	400.9/401.4/400.1		402.9/403.4/402.1		404.9/405.4/404.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

พจนนวิรุ

Checked By

29, 8, 68

พจนนวิรุ

Verified By (BPH)

29, 8, 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

30/8/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	402.5/403.4/402.8		404.5/405.4/404.8		406.5/407.4/406.8	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

หม่อมราชวงศ์

Checked By

30, 8, 68

หม่อมราชวงศ์

Verified By (BPH)

30, 8, 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building **JTH**

Date **31/8/68**

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	130	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	394.7 / 395.5 / 393.9		392.7 / 397.5 / 395.9		398.7 / 399.5 / 397.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทกชณจิตร

Checked By

31 / 8 / 68

หริศนา

Verified By (BPH)

31 / 8 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

1/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	90	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	401.9/404.1/405.3		403.9/406.1/407.3		405.9/408.1/409.3	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

พชรณิษฐ์

Checked By

1/9/68

MS

Verified By (BPH)

1/9/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

2/9/18

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	402.3 / 402.8 / 402.2		404.3 / 404.8 / 404.2		406.3 / 406.8 / 406.2	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

ทศพร งาม

Checked By

2 / 9 / 18

NS

Verified By (BPH)

2 / 9 / 18

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

3/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	180	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	390.9/400.6/398.9		392.7/402.6/400.9		394.9/404.6/402.7	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกชุดทำงานปกติ

ทศพร ใจดี

Checked By

3 / 9 / 68

NS

Verified By (BPH)

3 / 9 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

4/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	405.5/406.7/405.0		407.5/408.7/407.0		409.5/410.7/409.0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทพจต/นพจต

Checked By

4 / 9 / 68

นส

Verified By (BPH)

4 / 9 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

5/9/65

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	233.7 / 234.6 / 234.0		236.7 / 236.6 / 236.0		238.7 / 238.6 / 238.0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันจันทร์

ทศพร งามจิตต์

Checked By

MS

Verified By (BPH)

5 / 9 / 65

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

6/9/18

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	407.9 / 407.9 / 407.0		409.9 / 409.9 / 409.0		501.9 / 501.7 / 502.0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทกตปญญ

Checked By

6 / 9 / 18

MS

Verified By (BPH)

6 / 9 / 18

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

7/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	235.0/235.0/235.0		237.0/237.0/237.0		239.0/239.0/239.0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

ทศพร/น.ร.

Checked By

7/9/68

MS

Verified By (BPH)

7/9/68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	222.1/233.4/233.4		234.6/235.4/235.4		236.6/237.4/237.4	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นพอชญา

Checked By

8 9 68

NS

Verified By (BPH)

6 9 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

9/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	103.5/104.4/103.4		105.5/106.4/105.4		107.5/108.4/107.4	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลกร

Checked By

9 / 9 / 68

MS

Verified By (BPH)

9 / 9 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

10/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	236.6 / 236.0 / 235.9		238.6 / 238.0 / 237.9		240.6 / 240.0 / 239.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลสูง

Checked By

10 / 9 / 68

นส

Verified By (BPH)

10 / 9 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

11/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	408.5/408.7/408.0		410.5/410.7/410.0		412.5/412.7/412.0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ ๑ ชั่วโมง

กนก ๒๕๖๒

Checked By

11 / 9 / 68

MS

Verified By (BPH)

11 / 9 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	406.7/407.0/406.0		408.7/407.0/408.0		410.7/411.0/410.0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

12/9/68

NS

Verified By (BPH)

12/9/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	234.2/234.7/235.0		236.2/236.7/237.0		238.2/238.7/239.0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทกตย/น.จ.ร.

Checked By

18 9 68

น.ส.

Verified By (BPH)

18 9 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

14/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	Water Pump	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	Water Pump	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	(Motor Current)						
Phase R/S/T	CT No.2	403.5/405.2/403.8		405.5/407.2/405.8		407.5/409.2/407.8	
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร/นิยา

Checked By

14 / 9 / 68

MS

Verified By (BPH)

14 / 9 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

15/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	402.8/405.3/403.3		404.8/407.3/405.3		402.8/409.3/407.5	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 4 ชั่วโมง

นรณณันท์

Checked By

15 / 9 / 68

MS

Verified By (BPH)

15 / 9 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

16/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	401.1 / 403.3 / 401.5		403.1 / 405.3 / 403.5		405.1 / 407.3 / 405.5	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นพ.ดร.นพ.ดร.

Checked By

16 / 9 / 68

นส.

Verified By (BPH)

16 / 9 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

17/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	407.2/408.2/408.1		409.2/410.2/410.1		411.2/412.2/412.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทกต/นง

Checked By

17 / 9 / 68

MS

Verified By (BPH)

17 / 9 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	411.4 / 413.0 / 411.4		413.4 / 415.0 / 413.4		415.4 / 417.0 / 415.4	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นพอชณัฐ

Checked By

18, 9, 68

NS

Verified By (BPH)

16, 9, 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 19/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	405.1 / 406.8 / 404.4		407.1 / 408.8 / 406.4		409.1 / 410.8 / 408.4	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 1 ชั่วโมง

ทศพร ใจดี

Checked By

19 / 9 / 68

MS

Verified By (BPH)

19 / 9 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

20/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	408.4 / 410.4 / 408.8		410.4 / 412.4 / 410.8		412.4 / 414.4 / 412.8	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 3 ชั่วโมง

ทศพร นิลกุล

Checked By

20 / 9 / 68

MS

Verified By (BPH)

10 / 9 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

21/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	408.4 / 410.4 / 408.8		410.4 / 412.4 / 410.8		412.4 / 414.4 / 412.8	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 ชั่วโมงปกติ

ทศพร นิลกิจ

Checked By

21 / 9 / 68

MS

Verified By (BPH)

21 / 9 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

22/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T	CT No.2	403.4 / 406.0 / 403.5		405.4 / 408.0 / 405.5		405.4 / 408.0 / 405.5	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงานปกติ

นภณณันท์

Checked By

22 / 9 / 68

MS

Verified By (BPH)

19 / 9 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

23/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	406.7 / 408.8 / 406.7		408.7 / 410.8 / 408.7		410.7 / 412.9 / 410.7	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

หม่อมราชวงศ์

Checked By

23/9/68

113

Verified By (BPH)

23/9/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

24/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	399.9/402.9/400.0		401.9/404.0/402.0		403.9/406.0/404.0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 9 ชั่วโมง

นราชนิเทศ

Checked By

24 / 9 / 68

MS

Verified By (BPH)

14 / 9 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 25/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	399.5/401.3/399.3		401.5/403.3/401.3		403.5/405.3/403.3	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร น. 75

Checked By

25 / 9 / 68

KS

Verified By (BPH)

15 / 9 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

26/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	397.1 / 398.2 / 397.4		399.1 / 400.2 / 399.4		401.1 / 402.2 / 401.4	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพนันท์

Checked By

26 9 68

MS

Verified By (BPH)

26 9 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

27/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	401.2 / 402.4 / 400.8		403.2 / 404.4 / 402.8		405.2 / 406.4 / 404.8	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 6 ชั่วโมง

ตรวจสอบ

Checked By

27/9/68

MS

Verified By (BPH)

27/9/68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

28/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	10	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	400.0/401.4/399.7		402.0/403.4/401.7		404.0/405.4/403.7	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 9 ชั่วโมง

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

28 / 9 / 68

MS

Verified By (BPH)

28 / 9 / 68

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

29/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	6k	110	6k	110	6k	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	402.1 / 404.6 / 402.3		404.1 / 406.1 / 404.3		406.1 / 408.6 / 406.3	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร น. 75

Checked By

29 / 9 / 68

115

Verified By (BPH)

29 / 9 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

30/9/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	100.0/102.3/100.7		102.0/104.3/102.7		104.0/106.3/104.7	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลรัตน์

Checked By

30, 9, 68

NS

Verified By (BPH)

30, 9, 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

1/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	395.5 / 401.2 / 398.3		397.5 / 403.2 / 400.3		399.5 / 405.2 / 402.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทพ.อ.จ.ก.ก.

Checked By

1 / 10 / 68

ก.อ.ก.ก.

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building JTH

Date 2/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
		In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	396.4 / 398.1 / 396.4		398.4 / 400.1 / 398.4		400.4 / 402.1 / 400.4	
Record By:							

Remark chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร งาม

Checked By

2 / 10 / 68

สมิทธิ์

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

3/10/28

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	398.2 / 400.7 / 398.8		400.2 / 402.7 / 400.8		402.2 / 404.7 / 402.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

[Signature]

Checked By

3 / 10 / 28

[Signature]

Verified By (BPH)

31 / 10 / 64

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

4/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	397.9 / 400.5 / 398.5		399.9 / 402.5 / 400.5		401.9 / 404.5 / 402.5	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

ทศพร/วิทย์

Checked By

4 / 10 / 68

ทศพร

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

5/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	395.4 / 397.4 / 394.9		397.4 / 399.4 / 396.9		399.4 / 401.4 / 398.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันปกติ

มคอ.ก.ร.

Checked By

5 / 10 / 68

มคอ.ก.ร.

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/10/25

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	80	110	80	110	80	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	407.9 / 407.9 / 407.0		409.9 / 409.9 / 409.0		411.9 / 411.9 / 411.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 ชั่วโมง

Checked By

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

7/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	80	110	80	110	80	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.5 / 404.4 / 403.4		405.5 / 406.4 / 405.4		407.5 / 408.4 / 407.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

หม่อมราชวงศ์

Checked By

7 / 10 / 68

หม่อมราชวงศ์

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/10/25

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	408.5 / 408.7 / 408.0		400.5 / 410.7 / 410.0		412.5 / 412.7 / 412.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/กต

นรอนันท์

Checked By

8 / 10 / 68

ชอติ

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

9/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	406.7 / 407.0 / 406.0		408.7 / 409.0 / 408.0		410.7 / 411.0 / 410.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

.....
หน้างาน

Checked By

9 / 10 / 68

.....
หน้างาน

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

10/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
		In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	407.5/408.1/406.8		409.5/410.1/408.8		411.5/412.1/410.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามจิตต์

Checked By

10 / 10 / 68

หิมา

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

11/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.1 / 404.3 / 403.5		405.1 / 406.3 / 405.5		407.1 / 408.3 / 407.5	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นพจิตร

Checked By

11 / 10 / 68

สมิต

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/10/28

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.5 / 405.2 / 403.8		405.5 / 407.9 / 405.8		407.5 / 409.9 / 407.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 ชั่วโมง

นพดล งาม

Checked By

12 / 10 / 68

นพดล

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

13/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.5 / 405.2 / 403.8		407.5 / 407.2 / 405.8		409.5 / 409.2 / 407.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

นพดล นิล...

Checked By

13 / 10 / 68

...

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

14/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.8 / 405.3 / 403.3		404.8 / 407.3 / 405.3		406.8 / 409.3 / 407.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 ชั่วโมง/ครั้ง

ทศพร นิลขันธ์

Checked By

14 / 10 / 68

สมจิตร

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

15/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	399.1 / 400.8 / 400.2		401.1 / 402.8 / 402.2		403.2 / 404.8 / 404.2	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร นิลกุล

Checked By

15 / 10 / 68

สพ.ศ.

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

16/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
		In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	20	110	60	110	80	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	400.9 / 402.0 / 400.5		402.9 / 404.0 / 402.5		402.9 / 401.0 / 404.5	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

นพ.อช.วิทย์

Checked By

16 / 10 / 68

อ.อช.วิทย์

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

17/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	399.9/400.8/399.1		401.9/402.8/401.1		403.9/404.8/403.1	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร/ส.ก.ร.

Checked By

17 / 10 / 68

ร.ก.ร.

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/10/88

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	400.6 / 408.0 / 405.9		402.1 / 410.0 / 407.9		404.6 / 412.0 / 409.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นเรศพงษ์

Checked By

18 / 10 / 88

สมิต

Verified By (BPH)

31 / 10 / 88

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

19/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.6 / 404.6 / 402.3		404.6 / 406.1 / 404.3		406.1 / 408.6 / 408.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันทำงานปกติ

ทศพร งามสุข

Checked By

19 / 10 / 68

สมิทธิ์

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

20/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	408.1 / 408.4 / 406.0		408.6 / 410.4 / 408.0		410.6 / 412.4 / 410.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร ชื่นชู

Checked By

20 / 10 / 68

หทัย

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

21/10/18

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	405.7 / 407.1 / 405.0		407.7 / 409.1 / 407.0		407.7 / 409.1 / 407.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทพญ.กมลทิพย์

Checked By

21 / 10 / 18

ทพญ.กมลทิพย์

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

22/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	405.7 / 407.1 / 405.0		407.7 / 409.1 / 407.0		409.7 / 411.1 / 409.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/ปกติ

ทศพร นิลจิตร

Checked By

22 / 10 / 68

จิรศักดิ์

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

23/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	408.5 / 409.7 / 407.3		410.5 / 411.7 / 409.3		412.5 / 413.7 / 411.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกระยะการทำงาน

ทศพร งาม

Checked By

23 / 10 / 68

ชิติน

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 24/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	20	110	20	110	20	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.5 / 404.3 / 402.3		404.5 / 406.3 / 404.3		406.5 / 408.3 / 406.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/ปกติ

ทศพร งาม

Checked By

24 / 10 / 68

กนก

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

25/10/88

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
		In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	399.5 / 400.7 / 398.3		401.5 / 402.7 / 400.3		403.5 / 404.7 / 402.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร/ส.ท.

Checked By

25 / 10 / 88

หทัย

Verified By (BPH)

31 / 10 / 88

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

26/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	409.5/412.5/407.9		411.5 / 414.5/411.9		413.5/416.3/413.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร นิลกุล

Checked By

26 / 10 / 68

จตุพร

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

27/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	409.4 / 411.5 / 409.5		411.4 / 413.5 / 411.5		413.4 / 415.5 / 413.5	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/ปกติ

ทศพร งาม

Checked By

27 / 10 / 68

9/10/68

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

28/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	404.5/406.5/404.4		406.5/408.5/406.4		408.5/410.5/408.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลสูงเนิน

Checked By

28 / 10 / 68

จิราพร

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

29/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	404.8 / 406.7 / 404.4		406.8 / 408.7 / 406.4		408.8 / 410.7 / 408.4	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 1 ชั่วโมง

พณณณณ

Checked By

29 / 10 / 68

พณณ

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

30/10/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	399.1 / 400.8 / 400.2		401.1 / 402.8 / 402.2		403.1 / 404.8 / 404.2	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน 2/7/68

นพดล งามวิจิตร

Checked By

30 / 10 / 68

นพดล งามวิจิตร

Verified By (BPH)

31 / 10 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

31/10/88

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	120	80	120
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	407.7 / 410.0 / 407.6		409.7 / 412.0 / 409.6		411.7 / 414.0 / 411.6	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

31 / 10 / 88

สมิทธิ์

Verified By (BPH)

31 / 10 / 88

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

1/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
	CT No.2	407.4 / 410.0 / 407.6	409.7 / 412.0 / 409.6	411.4 / 414.0 / 411.2	411.4 / 414.0 / 411.2	411.4 / 414.0 / 411.2	411.4 / 414.0 / 411.2
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan ทุกครั้งก่อนเปิด

ทศพร นิลสุร

Checked By

1 / 11 / 68

กนกพร

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

2/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	404.8 / 406.7 / 404.4		406.8 / 408.7 / 406.4		408.8 / 410.7 / 408.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

2 / 11 / 68

หิมา

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

3/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	407.7 / 410.0 / 407.6		409.7 / 412.0 / 409.6		411.7 / 414.9 / 411.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร มณีรัตน์

Checked By

3 / 11 / 68

หทัย

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

4/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	235.0/236.4/236.3		237.0/238.4/238.3		239.0/240.4/240.3	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศธร นิลทิพย์

Checked By

4 / 11 / 68

วิภาณี

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

5/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	410.8 411.4 409.8		412.8 413.4 411.8		414.8 415.4 413.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร งามกุล

Checked By

5 11 68

9107

Verified By (BPH)

30 11 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

2/11/18

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	10	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	24	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	407.1 / 408.4 / 406.0		409.1 / 410.4 / 408.0		411.1 / 412.4 / 410.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร/กช

Checked By

6 / 11 / 18

ทศพร

Verified By (BPH)

30 / 11 / 18

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

7/11/28

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.1 / 405.1 / 403.1		405.1 / 407.1 / 405.1		407.1 / 409.1 / 407.1	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลรัตน์

Checked By

7/11/28

หิมาวัชร

Verified By (BPH)

30/11/28

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/11/28

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.5 / 403.5 / 401.5		404.5 / 403.5 / 403.5		406.5 / 407.5 / 405.5	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 2 ชม

ทศพร นิลทิพย์

Checked By

8/11/28

ทศพร นิลทิพย์

Verified By (BPH)

30/11/28

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

9/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	401.5 / 402.6 / 400.4		403.5 / 404.2 / 402.4		405.5 / 406.6 / 404.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันเวลาเช้า

นพอช/นพช

Checked By

9 / 11 / 68

นพอช

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

10/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	405.3 / 406.3 / 405.4		407.3 / 408.3 / 407.4		409.3 / 410.3 / 409.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

ทศพร/น.ก.ร.

Checked By

10 / 11 / 68

ช.อ.ก.

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

11/11/88

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	14	110	14	110	14	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.0/404.1/401.9		405.0/406.1/403.9		407.0/408.1/405.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 2 ชั่วโมง

ทศพร ชื่นชู

Checked By

11 / 11 / 88

หทัย

Verified By (BPH)

30 / 11 / 88

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	401.5 / 403.5 / 401.1		403.5 / 407.5 / 401.1		405.5 / 409.5 / 403.1	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆจุดทำงานปกติ

พชรพงษ์

Checked By

12 / 11 / 68

สุวิทย์

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

13/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	411.9 / 412.8 / 410.8		413.9 / 414.1 / 412.7		415.9 / 416.1 / 414.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 2 ชั่วโมง

ทศพร งามจิตต์

Checked By

13 / 11 / 68

หิมาวัฏ

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

14/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	14	110	14	110	14	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	409.1 / 410.7 / 408.8		411.1 / 412.7 / 410.8		413.1 / 414.7 / 412.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆจุดทำงานปกติ

ทศพร งาม

Checked By

14 / 11 / 68

ชวรัตน์

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

15/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
		In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	405.4 / 405.7 / 403.6		407.4 / 407.7 / 405.6		409.4 / 409.7 / 407.6	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกครั้งที่ทำงานปกติ

ทศพร น้อยสุข

Checked By

15 / 11 / 68

หิมา

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	103.8 / 105.3 / 103.3		105.8 / 107.3 / 105.3		107.8 / 109.3 / 107.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพรชัย

Checked By

16 / 11 / 68

กมลทิพย์

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

17/11/18

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	400.2 / 402.2 / 400.2		402.2 / 404.2 / 402.2		404.2 / 406.2 / 404.2	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆจกทำงานปกติ

ทศพร ใจสูง

Checked By

17 / 11 / 18

นพพร

Verified By (BPH)

30 / 11 / 18

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	14	110	14	110	14	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	398.6 / 399.4 / 397.4		400.6 / 401.4 / 399.4		402.8 / 403.4 / 401.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันจันทร์

หม่อมราชวงศ์

Checked By

18 / 11 / 68

หม่อมราชวงศ์

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

19/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	14	110	14	110	14	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	401.5 / 402.5 / 399.5		403.5 / 404.5 / 401.5		403.5 / 401.5 / 403.5	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลรัตน์

Checked By

19 / 11 / 68

ทศพร

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 20/11/28

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	24	110	24	110	24	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.7 / 403.1 / 401.4		404.7 / 405.1 / 405.4		406.7 / 407.1 / 407.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆทำงานปกติ

กนกชนิต

Checked By

20 / 11 / 28

กรรณ

Verified By (BPH)

30 / 11 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

21/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	101.5 / 103.3 / 100.6		103.5 / 105.3 / 102.6		105.5 / 107.3 / 104.6	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลกุล

Checked By

21 / 11 / 68

วรากรณ์

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

22/11/28

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	14	110	14	110	14	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	401.4 / 403.1 / 400.6		403.4 / 405.1 / 402.6		405.4 / 407.1 / 404.2	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกวันทำงานปกติ

ทศพร นิลกุล

Checked By

22/11/28

สมศักดิ์

Verified By (BPH)

30/11/28

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

23/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	404.5/405.1/402.4		406.5/407.1/404.4		408.5/409.1/406.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันปกติ

พณชญช

Checked By

23 / 11 / 68

ชิติน

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

24/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	401.5/402.9/400.8		403.5/404.9/402.8		405.5/406.9/404.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร ชื่นชู

Checked By

24/11/68

สมิต

Verified By (BPH)

30/11/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

25/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	405.3/405.8/404.1		407.3/407.8/406.1		409.3/409.7/408.1	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงานปกติ

ทศพร นิลกุล

Checked By

25 / 11 / 68

ชิตกร

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

26/11/28

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	109.3 / 410.7 / 407.4		111.3 / 412.7 / 409.4		113.3 / 414.7 / 411.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศนภัส งาม

Checked By

26 / 11 / 28

ทศนภัส

Verified By (BPH)

30 / 11 / 66

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

27/11/28

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	24	110	24	110	24	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.9 / 405.4 / 402.4		405.4 / 407.4 / 404.4		407.4 / 409.4 / 408.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทกณณณ

Checked By

27 / 11 / 28

กรณณ

Verified By (BPH)

30 / 11 / 28

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

28/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	60	110	60	110	60	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	/	/	/	/	/	/
	CT No.2	408.4 / 408.3 / 406.2		410.4 / 410.3 / 408.2		412.4 / 412.3 / 410.2	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร คุ้มชู

Checked By

28/11/68

ช.ด.ม.

Verified By (BPH)

30/11/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

29/11/88

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	407.7 / 408.9 / 406.1		409.7 / 410.9 / 408.1		411.7 / 412.9 / 410.1	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงาน/กะ

ทศพร งาม

Checked By

29 / 11 / 88

ชิตวิ

Verified By (BPH)

30 / 11 / 88

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

30/11/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.4 / 403.5 / 400.7		410.4 / 405.9 / 402.7		412.4 / 407.5 / 404.2	
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

30/11/68

กรรณ

Verified By (BPH)

30/11/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

1/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.4 / 402.6 / 400.7		405.4 / 405.6 / 402.7		407.4 / 407.6 / 404.7	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน 24 ชม

ทศพร นันท

Checked By

1 / 12 / 68

กมล

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

2/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	406.8 / 408.7 / 406.5		408.8 / 410.7 / 408.5		410.8 / 412.7 / 410.5	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกครั้งทำงาน 2/12/68

พ.ศ. ๒๕๖๘

Checked By

2 / 12 / 68

พ.ศ. ๒๕๖๘

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

3/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	120	80	130	80	180
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	408.5 / 406.3 / 403.9		406.5 / 408.3 / 405.9		408.5 / 410.3 / 407.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

3 / 12 / 68

สุวิทย์

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

4/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	130	64	130
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.9 / 406.0 / 403.9		405.9 / 408.9 / 405.9		402.4 / 410.0 / 407.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 9 ชั่วโมง

กรรณภัฏ

Checked By

4/12/68

กรรณภัฏ

Verified By (BPH)

31/12/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

5/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	401.7 / 403.2 / 400.3		400.7 / 405.2 / 402.3		405.7 / 407.2 / 404.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ฤกษ์จกงาน 2/คค

นพอชฎา

Checked By

5, 12, 68

นพอชฎา

Verified By (BPH)

31, 12, 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

6/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.1 / 403.7 / 402.2		405.1 / 405.7 / 404.2		407.1 / 407.7 / 406.2	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ฤกษ์ทำงานปกติ

พจนนวิทย์

Checked By

6 / 12 / 68

หัตถ์

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

7/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.7 / 405.1 / 401.9		405.7 / 407.1 / 403.9		407.7 / 409.1 / 405.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นพอภินันท์

Checked By

7/12/68

กมลทิพย์

Verified By (BPH)

31/12/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/12/18

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	408.4 / 407.4 / 406.4		410.4 / 409.4 / 408.4		412.4 / 407.7 / 410.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน 2/10/18

ทศพร ใจดี

Checked By

8 / 12 / 18

กมล

Verified By (BPH)

31 / 12 / 18

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

9/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	24	110	24	110	24	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.8 / 404.4 / 401.7		404.8 / 406.4 / 403.7		406.8 / 408.4 / 405.2	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 9 ชั่วโมง

ทศพร ชื่นจิตร

Checked By

9 / 12 / 68

หม่อมราชวงศ์

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

10/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	84	110	84	110	84	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	401.3 / 401.7 / 399.9		403.3 / 403.7 / 401.9		405.3 / 405.7 / 405.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

10 / 12 / 68

รศ.ดร. ชัยวัฒน์

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

11/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	400.1 / 401.7 / 399.4		402.1 / 403.7 / 401.4		404.1 / 405.7 / 403.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

หม่อมราชวงศ์

Checked By

11 / 12 / 68

หม่อมราชวงศ์

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	400.6/401.6/399.5		402.6/403.6/401.5		404.6/405.6/403.5	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร น้อยจิตร

Checked By

12 / 12 / 68

จิราพร

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

13/12/18

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	406.8 / 407.9 / 405.6		408.8 / 405.9 / 407.6		410.8 / 407.9 / 412.6	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทพ.อ.วิทย์

Checked By

13 / 12 / 18

วิทย์

Verified By (BPH)

31 / 12 / 18

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 14/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	24	110	24	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	407.3 / 408.3 / 405.8		409.3 / 410.3 / 407.8		411.3 / 412.3 / 409.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 ชั่วโมง

พ.ค. ๒๕๖๘

Checked By

14 / 12 / 68

พ.ค. ๒๕๖๘

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

15/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	409.2 / 406.2 / 403.8		407.2 / 408.2 / 405.8		409.2 / 410.2 / 407.5	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นรอนันต์

Checked By

15 / 12 / 68

นรอนันต์

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

16/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	404.1 / 405.2 / 403.0		406.1 / 404.2 / 405.2		408.1 / 409.2 / 407.2	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นพ.อ.ย.ก.ก.

Checked By

11 / 12 / 68

ก.อ.ก.

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

17/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	180	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	407.9 / 409.1 / 406.6		409.9 / 411.1 / 408.6		411.9 / 413.1 / 410.6	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ ๑ ชั่วโมง

[Signature]

Checked By

17 / 12 / 68

[Signature]

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	410.2 / 411.1 / 409.1		412.2 / 413.1 / 411.1		414.2 / 415.1 / 413.1	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลกุล

Checked By

18 / 12 / 68

ชุตติ

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

19/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	410.2 / 412.3 / 409.6		412.2 / 414.3 / 411.6		414.2 / 416.3 / 413.6	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกครั้งที่ทำงาน/หจ

ตรวจสอบ

Checked By

19 / 12 / 68

ตรวจสอบ

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

20/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
	CT No.2	413.2 / 414.8 / 412.5	415.2 / 416.8 / 414.5	417.2 / 418.1 / 416.5			
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ฉุกเฉิน 2/12/68

ทนาย

Checked By

20 / 12 / 68

นาย

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

21/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	413.3 / 412.7 / 410.2		415.3 / 414.7 / 412.2		413.3 / 412.7 / 410.2	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/ปกติ

ตรวจสอบ/บันทึก

Checked By

21 / 12 / 68

ยืนยัน

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

22/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	410.6 / 411.9 / 409.9		412.8 / 411.9 / 409.9		414.6 / 413.9 / 411.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน 2/68

ทศพร นิลงาม

Checked By

22 / 12 / 68

ทศพร

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

23/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	409.3 / 410.4 / 407.6		411.3 / 412.4 / 409.6		413.3 / 414.2 / 411.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

พณณพวิทย์

Checked By

23 / 12 / 68

จกต

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

24/12/18

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	236.0/236.6/236.3		238.0/238.1/238.3		240.0/240.8/240.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ตรวจสอบ

Checked By

24/12/18

ตรวจสอบ

Verified By (BPH)

31/12/18

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

25/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	409.2 / 410.1 / 407.9		411.2 / 412.1 / 409.9		413.2 / 414.1 / 411.9	
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ท.ก.อ.อ.อ.อ.

Checked By

25 / 12 / 68

ท.ก.อ.อ.อ.

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

26/12/18

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	410.0/411.1/408.0		412.0/413.1/410.0		414.0/415.1/412.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกครั้งงานร/นอ

ทพ.อ.อ.อ.อ.

Checked By

26/12/18

ทพ.อ.อ.อ.

Verified By (BPH)

31/12/18

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

27/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	410.7 1412.2 1409.7		412.7 1414.2 1411.7		414.7 1416.2 1413.7	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกสัปดาห์

ทนาย/กษ

Checked By

27/12/68

ทนาย

Verified By (BPH)

31/12/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

28/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	410.8 1411.5 408.4		412.8 1413.5 410.4		414.8 1415.5 412.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกสัปดาห์

ทศพร/อ.จ.ย

Checked By

28/12/68

ทศพร

Verified By (BPH)

31/12/68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

29/12/68

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	406.2 / 406.9 / 404.0		408.2 / 408.9 / 406.0		410.2 / 410.9 / 408.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

หม่อมราชวงศ์

Checked By

29 / 12 / 68

หม่อมราชวงศ์

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

30/12/18

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	417.3 / 418.1 / 414.8		419.3 / 420.1 / 416.8		421.3 / 422.1 / 418.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

ทศพร/57

Checked By

30 / 12 / 18

ทศพร

Verified By (BPH)

31 / 12 / 18

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

31/12/18

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
		In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	412.5 / 413.4 / 409.7		414.5 / 415.4 / 411.7		416.5 / 417.4 / 418.7	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกสัปดาห์

ทศพร/น.ก.

Checked By

31 / 12 / 18

หทัย

Verified By (BPH)

31 / 12 / 18