

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบสุ่มพร้อมประจำเดือน

กนก ๑๑ ม ๒๕๖๘

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ปกติ	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ปกติ	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ปกติ	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ปกติ	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ปกติ	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ปกติ	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ปกติ	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ปกติ	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ปกติ	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ปกติ	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ปกติ	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ปกติ	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ปกติ	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ปกติ	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
PM Program (Monthly)											
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)					ผู้ตรวจสอบ					
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)					วันที่					
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ					10/7/66					
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Battery : ทุกจุดทำงานปกติ

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

สิงหาคม 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ผ่าน	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ผ่าน	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ผ่าน	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ผ่าน	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ผ่าน	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ผ่าน	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ผ่าน	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ผ่าน	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ผ่าน	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ผ่าน	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ผ่าน	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ผ่าน	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ผ่าน	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ผ่าน	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ	วันที่
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	ผ่าน	10/6/68
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)		
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ		
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

central Battery ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

พ.ท.ท.ท.

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No 1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	พทอช	
2	- Central Battery Control(JTH) No 2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	พทอช	
3	- Central Battery Control(JTH) No 3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	พทอช	
4	- Central Battery Control(JTH) No 4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	พทอช	
5	- Central Battery Control(JTH) No 5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	พทอช	
6	- Central Battery Control(JTH) No 6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	พทอช	
7	- Central Battery Control(JTH) No 7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	พทอช	
8	- Central Battery Control(JTH) No 8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	พทอช	
9	- Central Battery Control(JTH) No 9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	พทอช	
10	- Central Battery Control(JTH) No 10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	พทอช	
11	- Central Battery Control(JTH) No 11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	พทอช	
12	- Central Battery Control(JTH) No 12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	พทอช	
13	- Central Battery Control(JTH) No 13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	พทอช	
14	- Central Battery Control(JTH) No 14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	พทอช	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
	PM Program (Monthly)									ผู้ตรวจสอบ	วันที่
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)										
3	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ										
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทุกจุด/51/ปกติ

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน



พฤษภาคม 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ปกติ	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ปกติ	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ปกติ	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ปกติ	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ปกติ	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ปกติ	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ปกติ	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ปกติ	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ปกติ	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ปกติ	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ปกติ	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ปกติ	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ปกติ	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ปกติ	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
			PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 31/10/68
	1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)									
	2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)									
	3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ									
	4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่									

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Battery ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน



ทศจกท/ข ๒๕๖๘

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ทศจก	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ทศจก	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ทศจก	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ทศจก	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ทศจก	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ทศจก	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ทศจก	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ทศจก	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ทศจก	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ทศจก	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ทศจก	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ทศจก	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ทศจก	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ทศจก	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

PM Program (Monthly)			
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)		
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)		
3	ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ		
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่		

ผู้ตรวจสอบ ทศจก
วันที่ 30/11/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

central Battery ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน



วันที่ 25/6/8

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ทศพร	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ทศพร	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ทศพร	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ทศพร	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ทศพร	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ทศพร	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ทศพร	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ทศพร	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ทศพร	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ทศพร	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ทศพร	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ทศพร	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ทศพร	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ทศพร	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	ทศพร
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)	
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ	
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Battery ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.