

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

ทททจล 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหน้าลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	/	/	/	ทททจล	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-G-02	/	/	/	ทททจล	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าโถงฆ่า	FEXL-JTH-G-03	/	/	/	ทททจล	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	/	/	/	ทททจล	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	/	/	/	ทททจล	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	/	/	/	ทททจล	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารด้านหลัง	FEXL-JTH-G-07	/	/	/	ทททจล	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องประชุม	FEXL-JTH-1-08	/	/	/	ทททจล	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องประชุม	FEXL-JTH-1-09	/	/	/	ทททจล	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินหน้า Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	/	/	/	ทททจล	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-1-11	/	/	/	ทททจล	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	/	/	/	ทททจล	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินข้างบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	/	/	/	ทททจล	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	/	/	/	ทททจล	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	/	/	/	ทททจล	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกซักผ้า	FEXL-JTH-2-16	/	/	/	ทททจล	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกซักผ้า	FEXL-JTH-2-17	/	/	/	ทททจล	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องรังสีวิทยา	FEXL-JTH-2-18	/	/	/	ทททจล	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-2-19	/	/	/	ทททจล	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกตรวจ	FEXL-JTH-2-20	/	/	/	ทททจล	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกตรวจ	FEXL-JTH-2-21	/	/	/	ทททจล	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	/	/	/	ทททจล	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยข้างบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	/	/	/	ทททจล	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	/	/	/	ทททจล	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	/	/	/	ทททจล	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	/	/	/	ทททจล	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-27	/	/	/	ทททจล	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	/	/	/	ทททจล	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดขึ้นลง ST-1	FEXL-JTH-3-29	/	/	/	ทททจล	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	/	/	/	ทททจล	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-31	/	/	/	ทททจล	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องพักรักษาตัว	FEXL-JTH-3-32	/	/	/	ทททจล	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	/	/	/	ทททจล	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	หน้าทางเข้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	/	/	/	ทททจล	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	/	/	/	ทททจล	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	/	/	/	ทททจล	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-37	/	/	/	ทททจล	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-38	/	/	/	ทททจล	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	/	/	/	ทททจล	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	/	/	/	ทททจล	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	/	/	/	ทททจล	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	/	/	/	ทททจล	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	/	/	/	ทททจล	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	/	/	/	ทททจล	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	/	/	/	ทททจล	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	/	/	/	ทททจล	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	/	/	/	ทททจล	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-5-48	/	/	/	ทททจล	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	/	/	/	ทททจล	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	/	/	/	ทททจล	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	/	/	/	ทททจล	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-6-52	/	/	/	ทททจล	
	Code	PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ วันที่	10/7/66
	1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)								
	2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)								
	3	หลอดไฟส่องสว่าง								

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดที่วางตำแหน่ง

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	ชั้นโถงไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	ผ่าน		
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	ชั้นโถงไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	ผ่าน		
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	ชั้นโถงไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	ผ่าน		
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	ผ่าน		
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	ชั้นโถงไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	ผ่าน		
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	ชั้นโถงไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	ผ่าน		
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	ชั้นโถงไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	ผ่าน		
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	ผ่าน		
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	ชั้นโถงไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	ผ่าน		
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	ชั้นโถงไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	ผ่าน		
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	ชั้นโถงไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	ผ่าน		
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	ผ่าน		
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	ชั้นโถงไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	ผ่าน		
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	ชั้นโถงไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	ผ่าน		
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	ชั้นโถงไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	ผ่าน		
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	ผ่าน		
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	ชั้นโถงไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	ผ่าน		
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	ชั้นโถงไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	ผ่าน		
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	ชั้นโถงไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	ผ่าน		
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	ผ่าน		
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	ชั้นโถงไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	ผ่าน		
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	ชั้นโถงไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	ผ่าน		
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	ชั้นโถงไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	ผ่าน		
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	ผ่าน		
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	ชั้นโถงไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	ผ่าน		
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	ชั้นโถงไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	ผ่าน		
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	ผ่าน		
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	ผ่าน		
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	ชั้นโถงไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	ผ่าน		
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
	Code	PM Program (Monthly)								ผู้ตรวจสอบ วันที่	1/2563 10/7/60
	1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)									
	2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)									
	3	หลอดไฟส่องป้าย									

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

วันที่ตรวจ 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหน้าลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	✓	✓	✓	ปกติ	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-G-02	✓	✓	✓	ปกติ	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าโถงช่าง	FEXL-JTH-G-03	✓	✓	✓	ปกติ	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงรวมลิฟท์ใหญ่	FEXL-JTH-G-04	✓	✓	✓	ปกติ	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	✓	✓	✓	ปกติ	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	✓	✓	✓	ปกติ	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารหลัก	FEXL-JTH-G-07	✓	✓	✓	ปกติ	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องพยาบาล	FEXL-JTH-1-08	✓	✓	✓	ปกติ	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องควบคุม	FEXL-JTH-1-09	✓	✓	✓	ปกติ	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	✓	✓	✓	ปกติ	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-1-11	✓	✓	✓	ปกติ	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	✓	✓	✓	ปกติ	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินเข้าบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	✓	✓	✓	ปกติ	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันได ST-3	FEXL-JTH-1-14	✓	✓	✓	ปกติ	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	✓	✓	✓	ปกติ	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกผลิตยา	FEXL-JTH-2-16	✓	✓	✓	ปกติ	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกผลิต	FEXL-JTH-2-17	✓	✓	✓	ปกติ	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องรöntgen	FEXL-JTH-2-18	✓	✓	✓	ปกติ	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-2-19	✓	✓	✓	ปกติ	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกทันต	FEXL-JTH-2-20	✓	✓	✓	ปกติ	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกทันต	FEXL-JTH-2-21	✓	✓	✓	ปกติ	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันได ST-3	FEXL-JTH-2-22	✓	✓	✓	ปกติ	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยเข้าบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	✓	✓	✓	ปกติ	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	✓	✓	✓	ปกติ	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	✓	✓	✓	ปกติ	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	✓	✓	✓	ปกติ	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-27	✓	✓	✓	ปกติ	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	✓	✓	✓	ปกติ	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-1	FEXL-JTH-3-29	✓	✓	✓	ปกติ	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	✓	✓	✓	ปกติ	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-31	✓	✓	✓	ปกติ	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องชันสูตร	FEXL-JTH-3-32	✓	✓	✓	ปกติ	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	✓	✓	✓	ปกติ	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	ทางเข้าด้านหน้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	✓	✓	✓	ปกติ	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	✓	✓	✓	ปกติ	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	✓	✓	✓	ปกติ	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-37	✓	✓	✓	ปกติ	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-38	✓	✓	✓	ปกติ	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	✓	✓	✓	ปกติ	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	✓	✓	✓	ปกติ	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	✓	✓	✓	ปกติ	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	✓	✓	✓	ปกติ	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	✓	✓	✓	ปกติ	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	✓	✓	✓	ปกติ	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	✓	✓	✓	ปกติ	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	✓	✓	✓	ปกติ	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	✓	✓	✓	ปกติ	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-5-48	✓	✓	✓	ปกติ	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	✓	✓	✓	ปกติ	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	✓	✓	✓	ปกติ	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	✓	✓	✓	ปกติ	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-6-52	✓	✓	✓	ปกติ	
					PM Program (Monthly)					
					Code					
					1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)				
					2	ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)				
					3	ทดสอบไฟส่องสว่าง				

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light

ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หน้าจั่ว
10/16/66

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

วันที่ 25/8/2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	ทศพร	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	ทศพร	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	ทศพร	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	ทศพร	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	ทศพร	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	ทศพร	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	ทศพร	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	ทศพร	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	ทศพร	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	ทศพร	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	ทศพร	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	ทศพร	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	ทศพร	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	ทศพร	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	ทศพร	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	ทศพร	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	ทศพร	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	ทศพร	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	ทศพร	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	ทศพร	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	ทศพร	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	ทศพร	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	ทศพร	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	ทศพร	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	ทศพร	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	ทศพร	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	ทศพร	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	ทศพร	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	ทศพร	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	ทดสอบไฟส่องป้าย

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

ทศพร

25/8/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

กษัยณ 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหน้าลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	/	/	/	ทศพร	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-G-02	/	/	/	ทศพร	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าโรงรถ	FEXL-JTH-G-03	/	/	/	ทศพร	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	/	/	/	ทศพร	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	/	/	/	ทศพร	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น1	FEXL-JTH-G-06	/	/	/	ทศพร	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารด้านฝั่ง	FEXL-JTH-G-07	/	/	/	ทศพร	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน	FEXL-JTH-1-08	/	/	/	ทศพร	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องควบคุม	FEXL-JTH-1-09	/	/	/	ทศพร	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	/	/	/	ทศพร	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-1-11	/	/	/	ทศพร	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าลิฟท์หน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	/	/	/	ทศพร	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินเข้าบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	/	/	/	ทศพร	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าลิฟท์โซนหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	/	/	/	ทศพร	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	/	/	/	ทศพร	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกฉุกเฉิน	FEXL-JTH-2-16	/	/	/	ทศพร	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเด็ก	FEXL-JTH-2-17	/	/	/	ทศพร	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องรังสีวิทยา	FEXL-JTH-2-18	/	/	/	ทศพร	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-2-19	/	/	/	ทศพร	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกจ่าย	FEXL-JTH-2-20	/	/	/	ทศพร	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกจ่าย	FEXL-JTH-2-21	/	/	/	ทศพร	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	/	/	/	ทศพร	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยชั้นบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	/	/	/	ทศพร	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	/	/	/	ทศพร	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผู้ป่วยลี้	FEXL-JTH-3-25	/	/	/	ทศพร	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	/	/	/	ทศพร	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-27	/	/	/	ทศพร	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยลี้	FEXL-JTH-3-28	/	/	/	ทศพร	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดเลื่อน ST-1	FEXL-JTH-3-29	/	/	/	ทศพร	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผู้ป่วยลี้	FEXL-JTH-3-30	/	/	/	ทศพร	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-31	/	/	/	ทศพร	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องพักรักษาตัว	FEXL-JTH-3-32	/	/	/	ทศพร	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	/	/	/	ทศพร	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	หน้าทางเข้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	/	/	/	ทศพร	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	/	/	/	ทศพร	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	/	/	/	ทศพร	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-37	/	/	/	ทศพร	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-38	/	/	/	ทศพร	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	/	/	/	ทศพร	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	/	/	/	ทศพร	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าลิฟท์ทางขึ้น M	FEXL-JTH-4-41	/	/	/	ทศพร	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	/	/	/	ทศพร	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	/	/	/	ทศพร	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	/	/	/	ทศพร	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	/	/	/	ทศพร	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	/	/	/	ทศพร	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	/	/	/	ทศพร	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-5-48	/	/	/	ทศพร	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	/	/	/	ทศพร	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	/	/	/	ทศพร	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	/	/	/	ทศพร	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-6-52	/	/	/	ทศพร	
	Code	PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ วันที่	15 10-9-60
	1	ทดสอบ Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)								
	2	ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)								
	3	ทดสอบไฟส่องสว่าง								

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

กัมปง/ช 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	ทศพร	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	ทศพร	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	ทศพร	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยดาว	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	ทศพร	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	ทศพร	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	ทศพร	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	ทศพร	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยดาว	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	ทศพร	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	ทศพร	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	ทศพร	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	ทศพร	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยดาว	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	ทศพร	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	ทศพร	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	ทศพร	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	ทศพร	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยดาว	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	ทศพร	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	ทศพร	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	ทศพร	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	ทศพร	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยดาว	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	ทศพร	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	ทศพร	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	ทศพร	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	ทศพร	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยดาว	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	ทศพร	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	ทศพร	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	ทศพร	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโถงลิฟต์โดยดาว	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	ทศพร	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินหน้าห้องลิฟต์	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	ทศพร	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	ทศพร	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	หลอดไฟส่องสว่าง

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

15

10-9-64

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) มีปัญหา , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดใช้งานได้พร้อมใช้งาน.

Exit Light Monthly Checklist
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



กคจ 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหลัง	FEXL-JTH-G-01	/	/	/	ปกติ	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-G-02	/	/	/	ปกติ	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องช่าง	FEXL-JTH-G-03	/	/	/	ปกติ	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	/	/	/	ปกติ	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	/	/	/	ปกติ	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	/	/	/	ปกติ	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารด้านหน้า	FEXL-JTH-G-07	/	/	/	ปกติ	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องแผนก	FEXL-JTH-1-08	/	/	/	ปกติ	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องแผนก	FEXL-JTH-1-09	/	/	/	ปกติ	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	/	/	/	ปกติ	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-1-11	/	/	/	ปกติ	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าหน้าแผนกการ	FEXL-JTH-1-12	/	/	/	ปกติ	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินเข้าบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	/	/	/	ปกติ	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	/	/	/	ปกติ	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	/	/	/	ปกติ	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเด็กป่วย	FEXL-JTH-2-16	/	/	/	ปกติ	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเด็ก	FEXL-JTH-2-17	/	/	/	ปกติ	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องวัดสัญญาณชีพ	FEXL-JTH-2-18	/	/	/	ปกติ	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-2-19	/	/	/	ปกติ	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกหน้ารับ	FEXL-JTH-2-20	/	/	/	ปกติ	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงลิฟต์หน้าแผนกหน้ารับ	FEXL-JTH-2-21	/	/	/	ปกติ	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	/	/	/	ปกติ	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงลิฟต์หน้าบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	/	/	/	ปกติ	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	/	/	/	ปกติ	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกหน้ารับ	FEXL-JTH-3-25	/	/	/	ปกติ	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	/	/	/	ปกติ	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-27	/	/	/	ปกติ	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกหน้ารับ	FEXL-JTH-3-28	/	/	/	ปกติ	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดเลื่อน ST-1	FEXL-JTH-3-29	/	/	/	ปกติ	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกหน้ารับ	FEXL-JTH-3-30	/	/	/	ปกติ	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-31	/	/	/	ปกติ	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องพักรับหน้า	FEXL-JTH-3-32	/	/	/	ปกติ	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	/	/	/	ปกติ	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	หน้าทางเข้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	/	/	/	ปกติ	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	/	/	/	ปกติ	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	/	/	/	ปกติ	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-37	/	/	/	ปกติ	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-38	/	/	/	ปกติ	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	/	/	/	ปกติ	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	/	/	/	ปกติ	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าหน้าโถงลิฟต์ชั้น M	FEXL-JTH-4-41	/	/	/	ปกติ	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	/	/	/	ปกติ	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	/	/	/	ปกติ	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	/	/	/	ปกติ	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	/	/	/	ปกติ	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	/	/	/	ปกติ	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	/	/	/	ปกติ	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-5-48	/	/	/	ปกติ	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	/	/	/	ปกติ	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	/	/	/	ปกติ	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	/	/	/	ปกติ	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-6-52	/	/	/	ปกติ	
	Code	PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ วันที่	หมกม 31/10/66
	1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)								
	2	โหลดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)								
	3	โหลดไฟส่องป้าย								

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



กคค 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	ทศพร	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	ทศพร	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	ทศพร	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยสรา	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	ทศพร	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	ทศพร	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	ทศพร	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	ทศพร	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยสรา	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	ทศพร	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	ทศพร	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	ทศพร	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	ทศพร	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยสรา	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	ทศพร	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	ทศพร	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	ทศพร	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	ทศพร	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยสรา	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	ทศพร	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	ทศพร	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	ทศพร	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	ทศพร	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยสรา	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	ทศพร	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	ทศพร	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	ทศพร	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	ทศพร	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยสรา	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	ทศพร	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	ทศพร	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	ทศพร	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโถงลิฟต์โดยสรา	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	ทศพร	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	ทศพร	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	ทศพร	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										

Code	PM Program (Monthly)	ผู้ตรวจสอบ	วันที่
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)	ผู้ตรวจ	31/10/68
2	โหลดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)		
3	โหลดไฟส่องป้าย		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

Exit Light Monthly Checklist
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



พฤษภาคม 2568

PM Program (Monthly)										
No.	Name	Unit	Room	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหน้าลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	/	/	/	ปกติ	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-G-02	/	/	/	ปกติ	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องยา	FEXL-JTH-G-03	/	/	/	ปกติ	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	/	/	/	ปกติ	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	/	/	/	ปกติ	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น1	FEXL-JTH-G-06	/	/	/	ปกติ	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารด้าน	FEXL-JTH-G-07	/	/	/	ปกติ	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องย่น	FEXL-JTH-1-08	/	/	/	ปกติ	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องย่น	FEXL-JTH-1-09	/	/	/	ปกติ	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินหน้า Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	/	/	/	ปกติ	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-1-11	/	/	/	ปกติ	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	/	/	/	ปกติ	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินหน้าบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	/	/	/	ปกติ	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดเลื่อน ST-3	FEXL-JTH-1-14	/	/	/	ปกติ	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดเลื่อน ST-2	FEXL-JTH-2-15	/	/	/	ปกติ	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกผู้ป่วย	FEXL-JTH-2-16	/	/	/	ปกติ	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเด็ก	FEXL-JTH-2-17	/	/	/	ปกติ	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องวิทยุชุมสาย	FEXL-JTH-2-18	/	/	/	ปกติ	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-2-19	/	/	/	ปกติ	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกวิชาชีพ	FEXL-JTH-2-20	/	/	/	ปกติ	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-2-21	/	/	/	ปกติ	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันไดเลื่อน ST-3	FEXL-JTH-2-22	/	/	/	ปกติ	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-2-23	/	/	/	ปกติ	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดเลื่อน ST-4	FEXL-JTH-2-24	/	/	/	ปกติ	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	/	/	/	ปกติ	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดเลื่อน ST-2	FEXL-JTH-3-26	/	/	/	ปกติ	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-27	/	/	/	ปกติ	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	/	/	/	ปกติ	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดเลื่อน ST-1	FEXL-JTH-3-29	/	/	/	ปกติ	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	/	/	/	ปกติ	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-31	/	/	/	ปกติ	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-32	/	/	/	ปกติ	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดเลื่อน ST-3	FEXL-JTH-3-33	/	/	/	ปกติ	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	หน้าทางเข้าแผนกฉุกเฉิน	FEXL-JTH-3-34	/	/	/	ปกติ	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดเลื่อน ST-4	FEXL-JTH-3-35	/	/	/	ปกติ	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดเลื่อน ST-2	FEXL-JTH-4-36	/	/	/	ปกติ	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-37	/	/	/	ปกติ	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-38	/	/	/	ปกติ	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	/	/	/	ปกติ	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	/	/	/	ปกติ	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดเลื่อนชั้น M	FEXL-JTH-4-41	/	/	/	ปกติ	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดเลื่อน ST-3	FEXL-JTH-4-42	/	/	/	ปกติ	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	/	/	/	ปกติ	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	/	/	/	ปกติ	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดเลื่อน ST-4	FEXL-JTH-4-45	/	/	/	ปกติ	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	/	/	/	ปกติ	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดเลื่อน ST-2	FEXL-JTH-5-47	/	/	/	ปกติ	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-5-48	/	/	/	ปกติ	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดเลื่อน ST-3	FEXL-JTH-5-49	/	/	/	ปกติ	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดเลื่อน ST-4	FEXL-JTH-5-50	/	/	/	ปกติ	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดเลื่อน ST-2	FEXL-JTH-6-51	/	/	/	ปกติ	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-6-52	/	/	/	ปกติ	
Code						ผู้ตรวจสอบ				
1						กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)				
2						ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)				
3						ทดสอบไฟส่องสว่าง				
						วันที่				

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน

Exit Light Monthly Checklist
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



พฤษภาคม 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	ปกติ		
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	ปกติ		
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	ปกติ		
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	ปกติ		
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	ปกติ		
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	ปกติ		
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	ปกติ		
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	ปกติ		
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	ปกติ		
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	ปกติ		
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	ปกติ		
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	ปกติ		
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	ปกติ		
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	ปกติ		
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	ปกติ		
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	ปกติ		
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	ปกติ		
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	ปกติ		
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	ปกติ		
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	ปกติ		
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	ปกติ		
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	ปกติ		
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	ปกติ		
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	ปกติ		
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	ปกติ		
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	ปกติ		
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโถงลิฟต์โดยตาว	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	ปกติ		
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินหน้าห้องขึ้น	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	ปกติ		
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	ปกติ		
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
Code		PM Program (Monthly)								ผู้ตรวจสอบ วันที่	
1		ทดสอบ Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)									
2		ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)									
3		ทดสอบไฟส่องป้าย									

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



ณ วันที่ 25/1/69

No.	Name	Builld.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหน้าลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-G-02	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องผ่าตัด	FEXL-JTH-G-03	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารด้านหลัง	FEXL-JTH-G-07	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องนมบ้าน	FEXL-JTH-1-08	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องฉนวนทอ	FEXL-JTH-1-09	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินหน้า Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-1-11	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินเข้าบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเด็กป่วย	FEXL-JTH-2-16	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเด็กเล็ก	FEXL-JTH-2-17	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องรังสีวิทยาและพืช	FEXL-JTH-2-18	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-2-19	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกหน้าซ้าย	FEXL-JTH-2-20	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกหน้าซ้าย	FEXL-JTH-2-21	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยชั้นบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-27	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดชั้น ST-1	FEXL-JTH-3-29	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-31	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องพักเจ้าหน้าที่	FEXL-JTH-3-32	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	หน้าทางเข้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-37	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-38	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-5-48	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-6-52	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
	Code	PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ วันที่	2/1/69
	1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)								
	2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)								
	3	หลอดไฟส่องป้าย								

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

รูปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดใช้งานได้ครบถ้วน