

พฤษภาคม 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโรงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโรงพักคอย(Specimen Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องซักศพ.(ห้องกลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ทศพร	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดัน ไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถัง/เคมีดับเพลิงทุกชนิดในอาคารพร้อมใช้งาน

ทศพร น.จ.

พินิจ

Checked By

Verified By (BPH)

31 / 7 / 68

31 / 7 / 68

กุมภาพันธ์ 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโอดไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโอดไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โอดไฟดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโอดไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโอดไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โอดไฟดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโอดไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโอดไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โอดไฟดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโอดไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโอดไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โอดไฟดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโอดไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโอดไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โอดไฟดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโอดไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโอดไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้า G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้า 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้า 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้า 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้า 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้า 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กมล อดิมาพิทกกุล ใน อดิมาพิทกกุล

Checked By

Verified By (BPH)

2568

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉางงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

คณาจารย์มีมติให้เลิกทำการเรียนการสอน

၁၇-၁၈၉၃

Verified By (BPH)

31, 7, 640

วันที่ 25/7/2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโอดไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโอดไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโอดไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโอดไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโอดไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโอดไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโอดไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโอดไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโอดไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโอดไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโอดไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโอดไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	WDO	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	WDO	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ตรวจ/ควบคุม/หน้า/โอดไฟ/ดับเพลิง/หน้า/โอดไฟ/ดับเพลิง

Checked By
31 A 68

Verified By (BPH)
31 A 68

พฤษภาคม 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินลิฟต์ Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บถ้วยล้าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคนไข้(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	พ.อ.อ.ว	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

พ.อ.อ.ว/พ.อ.อ.ว/พ.อ.อ.ว/พ.อ.อ.ว/พ.อ.อ.ว

கனம் 2568

สรุปผลการตรวจ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័ន

५५०५५५-२

MS

Verified By (BPH)

31 / 8 / 68

31 / 46 / 600

กนิยาณ 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเชื้อ Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคน(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ทศพร	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉกรหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ทศพร งามวิจิตร

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

30/9/68

Verified By (BPH)

30/9/68

กษชช/น 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงไฟฟ้าดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงไฟฟ้าดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงไฟฟ้าดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงไฟฟ้าดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงไฟฟ้าดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ทศชัย	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ทศชัย	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ ()ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กษชช/น 2568

ทศชัย

MOX

Checked By

Verified By (BPH)

30, 9, 68

30, 9, 68

កំណត់ត្រា ២៥៦៨

สรุปผลการตรวจ

สรุปผลการตรวจ

नामधर्जुन

MS

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

30, 9, 68

30, 9, 60

พฤษภาคม 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโรงพักก๊อปปี้ (ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโรงพักก๊อปปี้ (Specimen Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องก๊อปปี้ (ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

มีถังดับเพลิงทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน

พ.ค.อ.ย

พ.ค.อ.ย

Checked By

Verified By (BPH)

31 10 68

31 10 68

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง



ทุกเดือน 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟฟ้า ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าขึ้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าขึ้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าขึ้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าขึ้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าขึ้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าขึ้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายจากเรือเชื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กมลรัตน์/พิกิจทุกครั้งที่อาคารพร้อมใช้งาน

ปกติ

ปกติ

Checked By

Verified By (BPH)

21/10/68

31/10/68

79792 2568

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

กษัตริย์ตามหลักทฤษฎีในอารักขา

नमो भगवते

10/10/11

Checked By

Verified By (BPH)

ทศวรรษ 2564

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเต็ด Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคน(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ทศวรรษ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉางหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังเคมีดับเพลิง ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน

ทศวรรษ

Checked By

ทศวรรษ

Verified By (BPH)

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง



พฤษภาคม 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ใต้อาคาร	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	พ.ค.อ.ช	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานจนหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

พ.ค.อ.ช/พ.ค.อ.ช/พ.ค.อ.ช/พ.ค.อ.ช/พ.ค.อ.ช

พ.ค.อ.ช

พ.ค.อ.ช

Checked By

Verified By (BPH)

30 / 11 / 68

30 / 11 / 68

ਅਗਸਤ ੨੫੬੮

[illegible]

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายจากหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

มี ๑๓๐๐ มี พลัง ทักษะ ใน ๑๓๐๐ คน พร้อม ๕ ใช้งาน

नाथानिय

अनिष्ट

Checked By

Verified By (BPH)

30, 11, 68

30, 11, 68

หน้า ๑๑๘ ๒๕๖๘

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเล็ก Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักแรม(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ปกติ	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะห้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกปลายหรือเสื่อมสภาพ										
3	3.จะห้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่วาล์ว										
4	4.จะห้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ทั้งหมดปกติทุกจุดในการพบปะใช้งาน

ปกติ

Checked By

31 / 12 / ๖๘

ปกติ

Verified By (BPH)

31 / 12 / ๖๘

วันที่ 25/12/68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	พศอช	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉวยหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กรณีพบปัญหา/ผิดปกติในอาคารพร้อมมีบันทึก

25/8

[illegible]

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีควมดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางหาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

มีจุดเริ่มต้นมาทั้งในศาสนาพุทธและอิสลาม

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ

Checked By

31 / 12 / 68

9/11/20

Verified By (BPH)

31 / 12 / 68