

กรกฎาคม 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินลิฟต์ Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคนไข้(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	นทศย	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพหัวควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีกตัว

ผู้ตรวจสอบ

นทศย

วันที่

10/7/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

2568

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกระเบิดยาวพร้อม 157m.

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพหัวควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของหัวฉีด
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิดมือถือ/กระบอก/กัญญ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

10/2/25

10/2/25

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน

Form 2568

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ตรวจสอบได้
Fire Hose ถูกจัดในอาคารพาณิชย์ 1517 น.

กนิยาชน 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินลิฟต์ Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคนไข้ (ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟท์ชั้นเพนัง-ชั้นเพนัง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
PM Program (Monthly)														
1	1.ตรวจเช็คสภาพหัวควบคุม(เปิด-ปิด)												ผู้ตรวจสอบ วันที่ 10-9-66	
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด													
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง													
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลต่าง ๆ													
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเซ่นเชื้อ/กระบอก/กัญแจ													
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง													
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ													

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

ကဏ္ဍ ၇၇၇၈ ၂၅၆၈

[illegible]

		PM Program (Monthly)
1		1.ตารางเช็คสภาพทาส์ควบคุม(เปิด-ปิด)
2		2.ตารางเช็คสภาพหัวฉีด
3		3.ตารางเช็คฝาครอบทองเหลือง
4		4.ตารางเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5		5.ตารางเช็คผู้ดับเพลิงเช่นผู้/กระบอก/กุญแจ
6		6.ทำความสะอาดผู้ดับเพลิง
7		7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ทรงสอบ

MS

วันที่

10-9-64

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

อาจตอบได้
Fir Hose ทำจากไนลอนหรือผ้าใยสังเคราะห์

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet



พ.ค. ๖๒ ๒๕๖๘

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินลิ้ง Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บข้าวของ)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคนไข้(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิด/กระจุก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีกฉีก

ผู้ตรวจสอบ

ทศพร

วันที่

31/10/64

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกๆ 1 ปี ตามตารางที่กำหนด

मात्र 25/8

[illegible]

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

गान्ध

วันที่

31/10/68

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hase

ကုက္ကဒါ/မဝါကဒကဒါ/မဝါ

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

พฤษภาคม ๒๕๖๘

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินลิตร Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของเหล็กลอง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

9107

วันที่

30 / 11 / 66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกๆ 1 ใน 10 นาที

$$x^2 - 9x + 2568$$
[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ไม่สามารถตรวจสอบได้
Fire Hose ทุกลำในอาคารพร้อมใช้งาน.

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

สัปดาห์ 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณห้องพักรักษา (ห้องเก็บตัวอย่าง)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณห้องพักรักษา (Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา (ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิด/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

ก.ค.ย

2/1/69

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose

ทุกจุดมีอุปกรณ์ครบถ้วน

520790 2568

[illegible]

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทาวเวอร์ควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแขนตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ไม่สามารถตรวจสอบได้
Fire Hose ทุกลวดในอาคารพร้อมใช้งาน.