

ตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Signage)

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กรกฎาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-01-001	1	ทางเดินหน้านิติ	✓	-	✓	-	
EXT-01-002	1	ทางออกท่าเรือ	✓	-	✓	-	
EXT-01-003	1	ทางออก MRT	✓	-	✓	-	
EXT-01-004	1	ทางออกหน้าอาคาร	✓	-	✓	-	
EXT-02-001	2	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-02-002	2	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-02-003	2	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-02-004	2	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-02-005	2	ทางขึ้นลานจอดรถ 1	✓	-	✓	-	
EXT-P3A-001	P3A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P3A-002	P3A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P3A-003	P3A	ทางขึ้นลานจอดรถ 1	✓	-	✓	-	
EXT-P3A-004	P3A	ทางขึ้นลานจอดรถ 2	✓	-	✓	-	
EXT-P3-001	P3	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-P3-002	P3	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P3-003	P3	ทางขึ้นลานจอดรถ 1	✓	-	✓	-	
EXT-P4A-001	P4A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P4A-002	P4A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P4A-003	P4A	ทางขึ้นลานจอดรถ 1	✓	-	✓	-	
EXT-P4A-004	P4A	ทางขึ้นลานจอดรถ 2	✓	-	✓	-	
EXT-P4-001	P4	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-P4-002	P4	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P4-003	P4	ทางขึ้นลานจอดรถ 1	✓	-	✓	-	
EXT-P5A-001	P5A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P5A-002	P5A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P5A-003	P5A	ทางขึ้นลานจอดรถ 1	✓	-	✓	-	
EXT-P5A-004	P5A	ทางขึ้นลานจอดรถ 2	✓	-	✓	-	
EXT-P5-001	P5	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-P5-002	P5	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P5-003	P5	ทางขึ้นลานจอดรถ 1	✓	-	✓	-	
EXT-P6A-001	P6A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P6A-002	P6A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P6A-003	P6A	ทางขึ้นลานจอดรถ 1	✓	-	✓	-	
EXT-P6A-004	P6A	ทางขึ้นลานจอดรถ 2	✓	-	✓	-	
EXT-P6-001	P6	ST 2-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กรกฎาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-P6-002	P6	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P6-003	P6	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P7A-001	P7A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P7A-002	P7A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P7A-003	P7A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P7A-004	P7A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	✓	-	
EXT-P7-001	P7	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-P7-002	P7	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P7-003	P7	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-08-001	8	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-08-002	8	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-08-003	8	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-08-004	8	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-08-005	8	หน้าห้องชาบน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-09-001	9	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-09-002	9	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-09-003	9	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-09-004	9	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-09-005	9	หน้าห้องชาบน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-10-001	10	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-10-002	10	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-10-003	10	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-10-004	10	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-10-005	10	หน้าห้องชาบน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-11-001	11	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-11-002	11	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-11-003	11	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-11-004	11	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-11-005	11	หน้าห้องชาบน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-12-001	12	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-12-002	12	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-12-003	12	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-12-004	12	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-12-005	12	หน้าห้องชาบน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-14-001	14	ST 1-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กรกฎาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-14-002	14	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-14-003	14	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-14-004	14	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-14-005	14	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-15-001	15	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-15-002	15	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-15-003	15	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-15-004	15	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-15-005	15	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-16-001	16	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-16-002	16	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-16-003	16	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-16-004	16	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-16-005	16	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-17-001	17	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-17-002	17	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-17-003	17	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-17-004	17	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-17-005	17	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-18-001	18	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-18-002	18	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-18-003	18	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-18-004	18	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-18-005	18	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-19-001	19	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-19-002	19	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-19-003	19	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-19-004	19	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-19-005	19	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-20-001	20	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-20-002	20	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-20-003	20	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-20-004	20	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-20-005	20	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-21-001	21	ST 1-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กรกฎาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-21-002	21	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-21-003	21	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-21-004	21	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-21-005	21	หน้าห้องชาวน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-22-001	22	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-22-002	22	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-22-003	22	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-22-004	22	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-22-005	22	หน้าห้องชาวน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-23-001	23	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-23-002	23	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-23-003	23	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-23-004	23	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-23-005	23	หน้าห้องชาวน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-24-001	24	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-24-002	24	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-24-003	24	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-24-004	24	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-24-005	24	หน้าห้องชาวน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-25-001	25	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-25-002	25	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-25-003	25	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-25-004	25	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-25-005	25	หน้าห้องชาวน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-26-001	26	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-26-002	26	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-26-003	26	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-26-004	26	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-26-005	26	หน้าห้องชาวน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-27-001	27	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-27-002	27	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-27-003	27	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-27-004	27	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-27-005	27	หน้าห้องชาวน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-28-001	28	ST 1-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กรกฎาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-28-002	28	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-28-003	28	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-28-004	28	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-28-005	28	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-29-001	29	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-29-002	29	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-29-003	29	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-29-004	29	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-29-005	29	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-30-001	30	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-30-002	30	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-30-003	30	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-30-004	30	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-30-005	30	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-31-001	31	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-31-002	31	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-31-003	31	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-31-004	31	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-31-005	31	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-32-001	32	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-32-002	32	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-32-003	32	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-32-004	32	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-32-005	32	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-33-001	33	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-33-002	33	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-33-003	33	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-33-004	33	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-33-005	33	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-34-001	34	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-34-002	34	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-34-003	34	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-34-004	34	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-34-005	34	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-35-001	35	ST 1-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กรกฎาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-35-002	35	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-35-003	35	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-35-004	35	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-35-005	35	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-36-001	36	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-36-002	36	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-36-003	36	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-36-004	36	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-36-005	36	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-37-001	37	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-37-002	37	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-37-003	37	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-37-004	37	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-37-005	37	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-38-001	38	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-38-002	38	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-38-003	38	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-38-004	38	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-38-005	38	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-39-001	39	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-39-002	39	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-39-003	39	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-39-004	39	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-39-005	39	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-40-001	40	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-40-002	40	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-40-003	40	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-40-004	40	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-41-001	41	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-41-002	41	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-41-003	41	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-41-004	41	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-42-001	42	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-42-002	42	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-42-003	42	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กรกฎาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-42-004	42	ST 2-1	✓	-	✓	-	
หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ ข้อเสนอแนะ : 							
ตรวจเช็คโดย : ตรวจสอบโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย : ช่างอาคาร : วัศพล,ประเสริฐ,สร้อย หัวหน้าช่าง : _ อนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูริภัทรสถิต วันที่ : 15-18 / 07 / 2568 วันที่ : 15-18 / 07 / 2568 วันที่ : 15-18 / 07 / 2568							

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

สิงหาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-01-001	1	ทางเดินหน้านิติ	✓	-	-	✓	
EXT-01-002	1	ทางออกท่าเรือ	✓	-	-	✓	
EXT-01-003	1	ทางออก MRT	✓	-	-	✓	
EXT-01-004	1	ทางออกหน้าอาคาร	✓	-	-	✓	
EXT-02-001	2	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-02-002	2	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-02-003	2	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-02-004	2	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-02-005	2	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P3A-001	P3A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P3A-002	P3A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P3A-003	P3A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P3A-004	P3A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P3-001	P3	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-P3-002	P3	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P3-003	P3	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P4A-001	P4A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P4A-002	P4A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P4A-003	P4A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P4A-004	P4A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P4-001	P4	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-P4-002	P4	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P4-003	P4	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P5A-001	P5A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P5A-002	P5A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P5A-003	P5A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P5A-004	P5A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P5-001	P5	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-P5-002	P5	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P5-003	P5	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P6A-001	P6A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P6A-002	P6A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P6A-003	P6A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P6A-004	P6A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P6-001	P6	ST 2-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

สิงหาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-P6-002	P6	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P6-003	P6	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P7A-001	P7A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P7A-002	P7A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P7A-003	P7A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P7A-004	P7A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P7-001	P7	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-P7-002	P7	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P7-003	P7	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-08-001	8	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-08-002	8	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-08-003	8	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-08-004	8	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-08-005	8	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-09-001	9	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-09-002	9	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-09-003	9	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-09-004	9	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-09-005	9	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-10-001	10	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-10-002	10	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-10-003	10	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-10-004	10	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-10-005	10	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-11-001	11	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-11-002	11	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-11-003	11	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-11-004	11	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-11-005	11	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-12-001	12	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-12-002	12	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-12-003	12	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-12-004	12	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-12-005	12	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-14-001	14	ST 1-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

สิงหาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-14-002	14	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-14-003	14	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-14-004	14	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-14-005	14	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-15-001	15	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-15-002	15	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-15-003	15	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-15-004	15	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-15-005	15	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-16-001	16	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-16-002	16	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-16-003	16	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-16-004	16	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-16-005	16	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-17-001	17	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-17-002	17	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-17-003	17	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-17-004	17	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-17-005	17	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-18-001	18	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-18-002	18	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-18-003	18	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-18-004	18	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-18-005	18	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-19-001	19	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-19-002	19	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-19-003	19	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-19-004	19	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-19-005	19	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-20-001	20	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-20-002	20	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-20-003	20	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-20-004	20	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-20-005	20	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-21-001	21	ST 1-1	✓	-	-	✓	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อาคารชุดคิว คอนโด อโศก ของนิติบุคคลอาคารชุดคิว คอนโด อโศก
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

สิงหาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-21-002	21	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-21-003	21	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-21-004	21	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-21-005	21	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-22-001	22	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-22-002	22	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-22-003	22	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-22-004	22	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-22-005	22	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-23-001	23	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-23-002	23	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-23-003	23	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-23-004	23	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-23-005	23	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-24-001	24	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-24-002	24	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-24-003	24	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-24-004	24	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-24-005	24	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-25-001	25	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-25-002	25	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-25-003	25	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-25-004	25	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-25-005	25	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-26-001	26	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-26-002	26	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-26-003	26	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-26-004	26	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-26-005	26	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-27-001	27	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-27-002	27	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-27-003	27	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-27-004	27	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-27-005	27	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-28-001	28	ST 1-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

สิงหาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-28-002	28	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-28-003	28	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-28-004	28	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-28-005	28	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-29-001	29	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-29-002	29	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-29-003	29	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-29-004	29	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-29-005	29	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-30-001	30	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-30-002	30	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-30-003	30	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-30-004	30	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-30-005	30	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-31-001	31	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-31-002	31	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-31-003	31	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-31-004	31	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-31-005	31	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-32-001	32	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-32-002	32	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-32-003	32	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-32-004	32	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-32-005	32	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-33-001	33	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-33-002	33	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-33-003	33	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-33-004	33	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-33-005	33	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-34-001	34	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-34-002	34	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-34-003	34	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-34-004	34	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-34-005	34	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-35-001	35	ST 1-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

สิงหาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-35-002	35	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-35-003	35	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-35-004	35	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-35-005	35	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-36-001	36	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-36-002	36	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-36-003	36	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-36-004	36	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-36-005	36	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-37-001	37	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-37-002	37	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-37-003	37	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-37-004	37	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-37-005	37	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-38-001	38	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-38-002	38	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-38-003	38	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-38-004	38	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-38-005	38	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-39-001	39	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-39-002	39	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-39-003	39	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-39-004	39	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-39-005	39	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-40-001	40	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-40-002	40	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-40-003	40	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-40-004	40	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-41-001	41	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-41-002	41	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-41-003	41	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-41-004	41	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-42-001	42	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-42-002	42	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-42-003	42	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

สิงหาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ									
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.										
EXT-42-004	42	ST 2-1	✓	-	-	✓										
หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ ข้อเสนอแนะ : _____ _____ _____ _____																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">ตรวจเช็คโดย :</td> <td style="width: 33%;">ตรวจสอบโดย :</td> <td style="width: 33%;">ทบทวนตรวจสอบโดย :</td> </tr> <tr> <td>ช่างอาคาร : วัศพล, วุฒิไกร, สรวิชัย</td> <td>หัวหน้าช่าง : _ อนันต์ สุวรรณรัตน์</td> <td>ผู้จัดการอาคาร : อนุชา ภูมิภัทรสถิต</td> </tr> <tr> <td>วันที่ : 15-18 / 08 / 2568</td> <td>วันที่ : 15-18 / 08 / 2568</td> <td>วันที่ : 15-18 / 08 / 2568</td> </tr> </table>								ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :	ช่างอาคาร : วัศพล, วุฒิไกร, สรวิชัย	หัวหน้าช่าง : _ อนันต์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการอาคาร : อนุชา ภูมิภัทรสถิต	วันที่ : 15-18 / 08 / 2568	วันที่ : 15-18 / 08 / 2568	วันที่ : 15-18 / 08 / 2568
ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :														
ช่างอาคาร : วัศพล, วุฒิไกร, สรวิชัย	หัวหน้าช่าง : _ อนันต์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการอาคาร : อนุชา ภูมิภัทรสถิต														
วันที่ : 15-18 / 08 / 2568	วันที่ : 15-18 / 08 / 2568	วันที่ : 15-18 / 08 / 2568														

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กันยายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-01-001	1	ทางเดินหน้านิติ	✓	-	✓	-	
EXT-01-002	1	ทางออกท่าเรือ	✓	-	✓	-	
EXT-01-003	1	ทางออก MRT	✓	-	✓	-	
EXT-01-004	1	ทางออกหน้าอาคาร	✓	-	✓	-	
EXT-02-001	2	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-02-002	2	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-02-003	2	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-02-004	2	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-02-005	2	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P3A-001	P3A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P3A-002	P3A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P3A-003	P3A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P3A-004	P3A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	✓	-	
EXT-P3-001	P3	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-P3-002	P3	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P3-003	P3	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P4A-001	P4A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P4A-002	P4A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P4A-003	P4A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P4A-004	P4A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	✓	-	
EXT-P4-001	P4	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-P4-002	P4	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P4-003	P4	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P5A-001	P5A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P5A-002	P5A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P5A-003	P5A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P5A-004	P5A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	✓	-	
EXT-P5-001	P5	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-P5-002	P5	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P5-003	P5	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P6A-001	P6A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P6A-002	P6A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P6A-003	P6A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P6A-004	P6A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	✓	-	
EXT-P6-001	P6	ST 2-1	✓	-	✓	-	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อาคารชุดคิว คอนโด อโศก ของนิติบุคคลอาคารชุดคิว คอนโด อโศก
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กันยายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-P6-002	P6	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P6-003	P6	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P7A-001	P7A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P7A-002	P7A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P7A-003	P7A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P7A-004	P7A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	✓	-	
EXT-P7-001	P7	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-P7-002	P7	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P7-003	P7	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-08-001	8	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-08-002	8	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-08-003	8	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-08-004	8	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-08-005	8	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-09-001	9	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-09-002	9	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-09-003	9	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-09-004	9	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-09-005	9	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-10-001	10	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-10-002	10	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-10-003	10	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-10-004	10	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-10-005	10	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-11-001	11	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-11-002	11	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-11-003	11	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-11-004	11	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-11-005	11	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-12-001	12	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-12-002	12	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-12-003	12	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-12-004	12	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-12-005	12	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-14-001	14	ST 1-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กันยายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-14-002	14	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-14-003	14	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-14-004	14	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-14-005	14	หน้าห้องชาร์น้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-15-001	15	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-15-002	15	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-15-003	15	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-15-004	15	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-15-005	15	หน้าห้องชาร์น้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-16-001	16	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-16-002	16	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-16-003	16	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-16-004	16	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-16-005	16	หน้าห้องชาร์น้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-17-001	17	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-17-002	17	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-17-003	17	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-17-004	17	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-17-005	17	หน้าห้องชาร์น้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-18-001	18	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-18-002	18	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-18-003	18	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-18-004	18	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-18-005	18	หน้าห้องชาร์น้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-19-001	19	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-19-002	19	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-19-003	19	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-19-004	19	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-19-005	19	หน้าห้องชาร์น้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-20-001	20	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-20-002	20	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-20-003	20	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-20-004	20	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-20-005	20	หน้าห้องชาร์น้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-21-001	21	ST 1-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กันยายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-21-002	21	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-21-003	21	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-21-004	21	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-21-005	21	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-22-001	22	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-22-002	22	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-22-003	22	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-22-004	22	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-22-005	22	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-23-001	23	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-23-002	23	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-23-003	23	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-23-004	23	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-23-005	23	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-24-001	24	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-24-002	24	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-24-003	24	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-24-004	24	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-24-005	24	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-25-001	25	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-25-002	25	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-25-003	25	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-25-004	25	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-25-005	25	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-26-001	26	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-26-002	26	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-26-003	26	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-26-004	26	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-26-005	26	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-27-001	27	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-27-002	27	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-27-003	27	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-27-004	27	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-27-005	27	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-28-001	28	ST 1-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กันยายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-28-002	28	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-28-003	28	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-28-004	28	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-28-005	28	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-29-001	29	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-29-002	29	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-29-003	29	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-29-004	29	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-29-005	29	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-30-001	30	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-30-002	30	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-30-003	30	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-30-004	30	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-30-005	30	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-31-001	31	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-31-002	31	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-31-003	31	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-31-004	31	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-31-005	31	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-32-001	32	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-32-002	32	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-32-003	32	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-32-004	32	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-32-005	32	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-33-001	33	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-33-002	33	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-33-003	33	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-33-004	33	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-33-005	33	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-34-001	34	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-34-002	34	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-34-003	34	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-34-004	34	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-34-005	34	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-35-001	35	ST 1-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กันยายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-35-002	35	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-35-003	35	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-35-004	35	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-35-005	35	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-36-001	36	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-36-002	36	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-36-003	36	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-36-004	36	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-36-005	36	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-37-001	37	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-37-002	37	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-37-003	37	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-37-004	37	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-37-005	37	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-38-001	38	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-38-002	38	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-38-003	38	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-38-004	38	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-38-005	38	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-39-001	39	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-39-002	39	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-39-003	39	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-39-004	39	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-39-005	39	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-40-001	40	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-40-002	40	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-40-003	40	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-40-004	40	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-41-001	41	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-41-002	41	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-41-003	41	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-41-004	41	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-42-001	42	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-42-002	42	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-42-003	42	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กันยายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-42-004	42	ST 2-1	✓	-	✓	-	
หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ ข้อเสนอแนะ : 							
ตรวจเช็คโดย : ตรวจสอบโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย : ช่างอาคาร : วัศพล, วุฒิไกร, สรัล หัวหน้าช่าง : _ อนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูมิภทรสถิต วันที่ : 15-18 / 09 / 2568 วันที่ : 15-18 / 09 / 2568 วันที่ : 15-18 / 09 / 2568							

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ตุลาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-01-001	1	ทางเดินหน้านิติ	✓	-	-	✓	
EXT-01-002	1	ทางออกท่าเรือ	✓	-	-	✓	
EXT-01-003	1	ทางออก MRT	✓	-	-	✓	
EXT-01-004	1	ทางออกหน้าอาคาร	✓	-	-	✓	
EXT-02-001	2	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-02-002	2	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-02-003	2	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-02-004	2	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-02-005	2	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P3A-001	P3A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P3A-002	P3A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P3A-003	P3A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P3A-004	P3A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P3-001	P3	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-P3-002	P3	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P3-003	P3	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P4A-001	P4A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P4A-002	P4A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P4A-003	P4A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P4A-004	P4A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P4-001	P4	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-P4-002	P4	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P4-003	P4	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P5A-001	P5A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P5A-002	P5A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P5A-003	P5A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P5A-004	P5A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P5-001	P5	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-P5-002	P5	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P5-003	P5	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P6A-001	P6A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P6A-002	P6A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P6A-003	P6A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P6A-004	P6A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P6-001	P6	ST 2-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ตุลาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-P6-002	P6	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P6-003	P6	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P7A-001	P7A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P7A-002	P7A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P7A-003	P7A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P7A-004	P7A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P7-001	P7	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-P7-002	P7	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P7-003	P7	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-08-001	8	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-08-002	8	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-08-003	8	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-08-004	8	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-08-005	8	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-09-001	9	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-09-002	9	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-09-003	9	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-09-004	9	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-09-005	9	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-10-001	10	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-10-002	10	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-10-003	10	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-10-004	10	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-10-005	10	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-11-001	11	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-11-002	11	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-11-003	11	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-11-004	11	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-11-005	11	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-12-001	12	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-12-002	12	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-12-003	12	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-12-004	12	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-12-005	12	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-14-001	14	ST 1-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ตุลาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-14-002	14	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-14-003	14	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-14-004	14	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-14-005	14	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-15-001	15	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-15-002	15	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-15-003	15	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-15-004	15	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-15-005	15	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-16-001	16	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-16-002	16	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-16-003	16	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-16-004	16	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-16-005	16	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-17-001	17	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-17-002	17	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-17-003	17	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-17-004	17	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-17-005	17	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-18-001	18	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-18-002	18	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-18-003	18	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-18-004	18	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-18-005	18	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-19-001	19	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-19-002	19	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-19-003	19	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-19-004	19	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-19-005	19	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-20-001	20	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-20-002	20	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-20-003	20	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-20-004	20	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-20-005	20	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-21-001	21	ST 1-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ตุลาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-21-002	21	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-21-003	21	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-21-004	21	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-21-005	21	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-22-001	22	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-22-002	22	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-22-003	22	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-22-004	22	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-22-005	22	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-23-001	23	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-23-002	23	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-23-003	23	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-23-004	23	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-23-005	23	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-24-001	24	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-24-002	24	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-24-003	24	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-24-004	24	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-24-005	24	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-25-001	25	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-25-002	25	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-25-003	25	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-25-004	25	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-25-005	25	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-26-001	26	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-26-002	26	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-26-003	26	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-26-004	26	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-26-005	26	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-27-001	27	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-27-002	27	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-27-003	27	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-27-004	27	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-27-005	27	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-28-001	28	ST 1-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ตุลาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-28-002	28	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-28-003	28	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-28-004	28	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-28-005	28	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-29-001	29	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-29-002	29	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-29-003	29	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-29-004	29	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-29-005	29	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-30-001	30	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-30-002	30	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-30-003	30	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-30-004	30	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-30-005	30	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-31-001	31	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-31-002	31	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-31-003	31	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-31-004	31	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-31-005	31	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-32-001	32	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-32-002	32	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-32-003	32	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-32-004	32	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-32-005	32	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-33-001	33	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-33-002	33	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-33-003	33	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-33-004	33	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-33-005	33	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-34-001	34	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-34-002	34	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-34-003	34	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-34-004	34	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-34-005	34	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-35-001	35	ST 1-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ตุลาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-35-002	35	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-35-003	35	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-35-004	35	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-35-005	35	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-36-001	36	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-36-002	36	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-36-003	36	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-36-004	36	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-36-005	36	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-37-001	37	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-37-002	37	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-37-003	37	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-37-004	37	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-37-005	37	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-38-001	38	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-38-002	38	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-38-003	38	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-38-004	38	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-38-005	38	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-39-001	39	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-39-002	39	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-39-003	39	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-39-004	39	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-39-005	39	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-40-001	40	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-40-002	40	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-40-003	40	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-40-004	40	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-41-001	41	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-41-002	41	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-41-003	41	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-41-004	41	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-42-001	42	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-42-002	42	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-42-003	42	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ตุลาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ									
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.										
EXT-42-004	42	ST 2-1	✓	-	-	✓										
หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ ข้อเสนอแนะ : _____ _____ _____ _____																
<table border="0"> <tr> <td>ตรวจเช็คโดย :</td> <td>ตรวจสอบโดย :</td> <td>ทบทวนตรวจสอบโดย :</td> </tr> <tr> <td>ช่างอาคาร : สรล, วุฒิไกร, สรวิชัย</td> <td>หัวหน้าช่าง : _ อนันต์ สุวรรณรัตน์</td> <td>ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูมิภัทรสถิต</td> </tr> <tr> <td>วันที่ : 15-18 / 10 / 2568</td> <td>วันที่ : 15-18 / 10 / 2568</td> <td>วันที่ : 15-18 / 10 / 2568</td> </tr> </table>								ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :	ช่างอาคาร : สรล, วุฒิไกร, สรวิชัย	หัวหน้าช่าง : _ อนันต์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูมิภัทรสถิต	วันที่ : 15-18 / 10 / 2568	วันที่ : 15-18 / 10 / 2568	วันที่ : 15-18 / 10 / 2568
ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :														
ช่างอาคาร : สรล, วุฒิไกร, สรวิชัย	หัวหน้าช่าง : _ อนันต์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูมิภัทรสถิต														
วันที่ : 15-18 / 10 / 2568	วันที่ : 15-18 / 10 / 2568	วันที่ : 15-18 / 10 / 2568														

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

พฤศจิกายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์เจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-01-001	1	ทางเดินหน้านิติ	✓	-	✓	-	
EXT-01-002	1	ทางออกท่าเรือ	✓	-	✓	-	
EXT-01-003	1	ทางออก MRT	✓	-	✓	-	
EXT-01-004	1	ทางออกหน้าอาคาร	✓	-	✓	-	
EXT-02-001	2	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-02-002	2	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-02-003	2	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-02-004	2	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-02-005	2	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P3A-001	P3A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P3A-002	P3A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P3A-003	P3A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P3A-004	P3A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	✓	-	
EXT-P3-001	P3	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-P3-002	P3	SI 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P3-003	P3	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P4A-001	P4A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P4A-002	P4A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P4A-003	P4A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P4A-004	P4A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	✓	-	
EXT-P4-001	P4	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-P4-002	P4	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P4-003	P4	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P5A-001	P5A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P5A-002	P5A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P5A-003	P5A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P5A-004	P5A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	✓	-	
EXT-P5-001	P5	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-P5-002	P5	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P5-003	P5	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P6A-001	P6A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P6A-002	P6A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P6A-003	P6A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P6A-004	P6A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	✓	-	
EXT-P6-001	P6	ST 2-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

พฤศจิกายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-P6-002	P6	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P6-003	P6	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P7A-001	P7A	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-P7A-002	P7A	ST 1-2	✓	-	✓	-	
EXT-P7A-003	P7A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-P7A-004	P7A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	✓	-	
EXT-P7-001	P7	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-P7-002	P7	ST 2-2	✓	-	✓	-	
EXT-P7-003	P7	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	✓	-	
EXT-08-001	8	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-08-002	8	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-08-003	8	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-08-004	8	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-08-005	8	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-09-001	9	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-09-002	9	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-09-003	9	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-09-004	9	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-09-005	9	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-10-001	10	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-10-002	10	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-10-003	10	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-10-004	10	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-10-005	10	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-11-001	11	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-11-002	11	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-11-003	11	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-11-004	11	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-11-005	11	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-12-001	12	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-12-002	12	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-12-003	12	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-12-004	12	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-12-005	12	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	✓	-	
EXT-14-001	14	ST 1-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

พฤศจิกายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-14-002	14	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-14-003	14	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-14-004	14	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-14-005	14	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-15-001	15	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-15-002	15	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-15-003	15	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-15-004	15	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-15-005	15	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-16-001	16	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-16-002	16	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-16-003	16	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-16-004	16	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-16-005	16	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-17-001	17	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-17-002	17	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-17-003	17	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-17-004	17	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-17-005	17	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-18-001	18	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-18-002	18	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-18-003	18	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-18-004	18	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-18-005	18	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-19-001	19	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-19-002	19	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-19-003	19	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-19-004	19	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-19-005	19	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-20-001	20	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-20-002	20	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-20-003	20	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-20-004	20	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-20-005	20	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-21-001	21	ST 1-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

พฤศจิกายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-21-002	21	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-21-003	21	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-21-004	21	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-21-005	21	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-22-001	22	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-22-002	22	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-22-003	22	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-22-004	22	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-22-005	22	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-23-001	23	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-23-002	23	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-23-003	23	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-23-004	23	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-23-005	23	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-24-001	24	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-24-002	24	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-24-003	24	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-24-004	24	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-24-005	24	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-25-001	25	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-25-002	25	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-25-003	25	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-25-004	25	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-25-005	25	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-26-001	26	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-26-002	26	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-26-003	26	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-26-004	26	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-26-005	26	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-27-001	27	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-27-002	27	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-27-003	27	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-27-004	27	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-27-005	27	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-28-001	28	ST 1-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

พฤศจิกายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-28-002	28	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-28-003	28	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-28-004	28	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-28-005	28	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-29-001	29	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-29-002	29	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-29-003	29	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-29-004	29	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-29-005	29	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-30-001	30	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-30-002	30	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-30-003	30	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-30-004	30	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-30-005	30	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-31-001	31	SI 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-31-002	31	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-31-003	31	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-31-004	31	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-31-005	31	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-32-001	32	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-32-002	32	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-32-003	32	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-32-004	32	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-32-005	32	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-33-001	33	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-33-002	33	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-33-003	33	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-33-004	33	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-33-005	33	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-34-001	34	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-34-002	34	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-34-003	34	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-34-004	34	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-34-005	34	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-35-001	35	ST 1-1	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

พฤศจิกายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-35-002	35	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-35-003	35	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-35-004	35	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-35-005	35	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-36-001	36	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-36-002	36	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-36-003	36	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-36-004	36	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-36-005	36	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-37-001	37	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-37-002	37	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-37-003	37	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-37-004	37	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-37-005	37	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-38-001	38	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-38-002	38	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-38-003	38	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-38-004	38	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-38-005	38	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-39-001	39	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-39-002	39	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-39-003	39	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-39-004	39	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-39-005	39	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-40-001	40	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-40-002	40	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-40-003	40	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-40-004	40	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-41-001	41	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-41-002	41	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-41-003	41	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	
EXT-41-004	41	ST 2-1	✓	-	✓	-	
EXT-42-001	42	ST 1-1	✓	-	✓	-	
EXT-42-002	42	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	✓	-	
EXT-42-003	42	หน้า Fireman	✓	-	✓	-	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

พฤศจิกายน 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-42-004	42	ST 2-1	✓	-	✓	-	
หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ ข้อเสนอแนะ : _____ _____ _____ _____							
ตรวจเช็คโดย : _____ ตรวจสอบโดย : _____ ทบทวนตรวจสอบโดย : _____ ช่างอาคาร : วัศพล, ประเสริฐ, สรัล หัวหน้าช่าง : _ อนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูริภัทรสถิต วันที่ : 15-18 / 11 / 2568 วันที่ : 15-18 / 11 / 2568 วันที่ : 15-18 / 11 / 2568							

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ธันวาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-01-001	1	ทางเดินหนีนิติ	✓	-	-	✓	
EXT-01-002	1	ทางออกท่าเรือ	✓	-	-	✓	
EXT-01-003	1	ทางออก MRT	✓	-	-	✓	
EXT-01-004	1	ทางออกหน้าอาคาร	✓	-	-	✓	
EXT-02-001	2	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-02-002	2	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-02-003	2	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-02-004	2	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-02-005	2	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P3A-001	P3A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P3A-002	P3A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P3A-003	P3A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P3A-004	P3A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P3-001	P3	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-P3-002	P3	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P3-003	P3	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P4A-001	P4A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P4A-002	P4A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P4A-003	P4A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P4A-004	P4A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P4-001	P4	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-P4-002	P4	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P4-003	P4	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P5A-001	P5A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P5A-002	P5A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P5A-003	P5A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P5A-004	P5A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P5-001	P5	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-P5-002	P5	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P5-003	P5	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P6A-001	P6A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P6A-002	P6A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P6A-003	P6A	ทางขึ้นลานจอด 1	✓	-	-	✓	
EXT-P6A-004	P6A	ทางขึ้นลานจอด 2	✓	-	-	✓	
EXT-P6-001	P6	ST 2-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ธันวาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-P6-002	P6	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P6-003	P6	ทางขึ้นลานจอดรถ 1	✓	-	-	✓	
EXT-P7A-001	P7A	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-P7A-002	P7A	ST 1-2	✓	-	-	✓	
EXT-P7A-003	P7A	ทางขึ้นลานจอดรถ 1	✓	-	-	✓	
EXT-P7A-004	P7A	ทางขึ้นลานจอดรถ 2	✓	-	-	✓	
EXT-P7-001	P7	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-P7-002	P7	ST 2-2	✓	-	-	✓	
EXT-P7-003	P7	ทางขึ้นลานจอดรถ 1	✓	-	-	✓	
EXT-08-001	8	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-08-002	8	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-08-003	8	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-08-004	8	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-08-005	8	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-09-001	9	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-09-002	9	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-09-003	9	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-09-004	9	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-09-005	9	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-10-001	10	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-10-002	10	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-10-003	10	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-10-004	10	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-10-005	10	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-11-001	11	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-11-002	11	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-11-003	11	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-11-004	11	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-11-005	11	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-12-001	12	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-12-002	12	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-12-003	12	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-12-004	12	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-12-005	12	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-14-001	14	ST 1-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ธันวาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-14-002	14	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-14-003	14	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-14-004	14	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-14-005	14	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-15-001	15	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-15-002	15	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-15-003	15	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-15-004	15	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-15-005	15	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-16-001	16	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-16-002	16	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-16-003	16	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-16-004	16	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-16-005	16	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-17-001	17	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-17-002	17	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-17-003	17	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-17-004	17	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-17-005	17	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-18-001	18	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-18-002	18	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-18-003	18	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-18-004	18	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-18-005	18	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-19-001	19	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-19-002	19	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-19-003	19	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-19-004	19	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-19-005	19	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-20-001	20	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-20-002	20	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-20-003	20	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-20-004	20	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-20-005	20	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-21-001	21	ST 1-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ธันวาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-21-002	21	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-21-003	21	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-21-004	21	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-21-005	21	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-22-001	22	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-22-002	22	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-22-003	22	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-22-004	22	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-22-005	22	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-23-001	23	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-23-002	23	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-23-003	23	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-23-004	23	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-23-005	23	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-24-001	24	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-24-002	24	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-24-003	24	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-24-004	24	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-24-005	24	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-25-001	25	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-25-002	25	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-25-003	25	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-25-004	25	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-25-005	25	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-26-001	26	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-26-002	26	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-26-003	26	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-26-004	26	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-26-005	26	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-27-001	27	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-27-002	27	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-27-003	27	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-27-004	27	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-27-005	27	หน้าห้องชาร์ปน้ำ	✓	-	-	✓	
EXT-28-001	28	ST 1-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ธันวาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-28-002	28	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-28-003	28	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-28-004	28	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-28-005	28	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-29-001	29	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-29-002	29	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-29-003	29	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-29-004	29	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-29-005	29	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-30-001	30	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-30-002	30	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-30-003	30	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-30-004	30	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-30-005	30	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-31-001	31	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-31-002	31	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-31-003	31	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-31-004	31	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-31-005	31	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-32-001	32	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-32-002	32	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-32-003	32	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-32-004	32	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-32-005	32	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-33-001	33	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-33-002	33	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-33-003	33	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-33-004	33	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-33-005	33	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-34-001	34	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-34-002	34	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-34-003	34	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-34-004	34	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-34-005	34	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-35-001	35	ST 1-1	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ธันวาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-35-002	35	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-35-003	35	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-35-004	35	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-35-005	35	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-36-001	36	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-36-002	36	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-36-003	36	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-36-004	36	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-36-005	36	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-37-001	37	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-37-002	37	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-37-003	37	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-37-004	37	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-37-005	37	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-38-001	38	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-38-002	38	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-38-003	38	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-38-004	38	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-38-005	38	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-39-001	39	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-39-002	39	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-39-003	39	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-39-004	39	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-39-005	39	หน้าห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-40-001	40	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-40-002	40	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-40-003	40	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-40-004	40	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-41-001	41	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-41-002	41	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-41-003	41	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	
EXT-41-004	41	ST 2-1	✓	-	-	✓	
EXT-42-001	42	ST 1-1	✓	-	-	✓	
EXT-42-002	42	ห้องชาร์ปไฟ	✓	-	-	✓	
EXT-42-003	42	หน้า Fireman	✓	-	-	✓	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน



Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

ธันวาคม 2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-42-004	42	ST 2-1	✓	-	-	✓	
หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ ข้อเสนอแนะ : _____ _____ _____							
ตรวจเช็คโดย : _____ ตรวจสอบโดย : _____ ทบทวนตรวจสอบโดย : _____ ช่างอาคาร : สรål,ประเสริฐ,สรวิชัย หัวหน้าช่าง : _ อนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ฐวิภัทรสถิต วันที่ : 15-18 / 12 / 2568 วันที่ : 15-18 / 12 / 2568 วันที่ : 15-18 / 12 / 2568							

ตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

กรกฎาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และฉิล	ตู้/ กระจุก/ ขวาน
FHC-01-001	1 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -1 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC-01-002	1 หน้าห้องนิติ	FED -1 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	1 ห้องปั้มน้ำ	FEC -1 -001	✓	-	-	-	-	-
	1 ห้อง MDB	FEC -1 -002	✓	-	-	-	-	-
	1 ห้อง MDB	FEC -1 -003	✓	-	-	-	-	-
	1 ห้องGen	FEC -1 -004	✓	-	-	-	-	-
	2 ห้อง Control	FED -2 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P2 -001	P2 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P2 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P3 -001	P3 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P3 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P3A -001	P3A ลานจอดรถ	FED -P3A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P4 -001	P4 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P4 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P4A -001	P4A ลานจอดรถ	FED -P4A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P5 -001	P5 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P5 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P5A -001	P5A ลานจอดรถ	FED -P5A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P6 -001	P6 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P6 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P6A -001	P6A ลานจอดรถ	FED -P6A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P7 -001	P7 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P7 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P7A -001	P7A ลานจอดรถ	FED -P7A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -8 -001	8 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -8 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -8 -002	8 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -8 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	8 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -8 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -8 -003	8 ทางเดินส่วนกลาง	FED -8 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -9 -001	9 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -9 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -9 -002	9 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -9 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	9 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -9 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -9 -003	9 ทางเดินส่วนกลาง	FED -9 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -10 -001	10 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -10 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -10 -002	10 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -10 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	10 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -10 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -10 -003	10 ทางเดินส่วนกลาง	FED -10 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -11 -001	11 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -11 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -11 -002	11 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -11 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	11 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -11 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -11 -003	11 ทางเดินส่วนกลาง	FED -11 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -12 -001	12 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -12 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -12 -002	12 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -12 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	12 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -12 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -12 -003	12 ทางเดินส่วนกลาง	FED -12 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -14 -001	14 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -14 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -14 -002	14 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -14 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	14 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -14 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -14 -003	14 ทางเดินส่วนกลาง	FED -14 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -15 -001	15 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -15 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓

ENG-SF-022 / REV.02 / 16 กุมภาพันธ์ 2568 / Page 1 / 4

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

กรกฎาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระจก/ ขวาน
FHC -15 -002	15 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -15 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	15 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -15 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -15 -003	15 ทางเดินส่วนกลาง	FED -15 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -16 -001	16 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -16 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -16 -002	16 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -16 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	16 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -16 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -16 -003	16 ทางเดินส่วนกลาง	FED -16 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -17 -001	17 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -17 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -17 -002	17 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -17 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	17 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -17 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -17 -003	17 ทางเดินส่วนกลาง	FED -17 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -18 -001	18 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -18 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -18 -002	18 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -18 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	18 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -18 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -18 -003	18 ทางเดินส่วนกลาง	FED -18 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -19 -001	19 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -19 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -19 -002	19 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -19 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	19 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -19 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -19 -003	19 ทางเดินส่วนกลาง	FED -19 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -20 -001	20 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -20 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -20 -002	20 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -20 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	20 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -20 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -20 -003	20 ทางเดินส่วนกลาง	FED -20 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -21 -001	21 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -21 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -21 -002	21 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -21 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	21 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -21 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -21 -003	21 ทางเดินส่วนกลาง	FED -21 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -22 -001	22 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -22 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -22 -002	22 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -22 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	22 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -22 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -22 -003	22 ทางเดินส่วนกลาง	FED -22 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -23 -001	23 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -23 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -23 -002	23 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -23 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	23 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -23 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -23 -003	23 ทางเดินส่วนกลาง	FED -23 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -24 -001	24 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -24 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -24 -002	24 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -24 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	24 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -24 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -24 -003	24 ทางเดินส่วนกลาง	FED -24 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -25 -001	25 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -25 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -25 -002	25 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -25 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	25 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -25 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -25 -003	25 ทางเดินส่วนกลาง	FED -25 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

กรกฎาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และขีด	ตู้/ กระจก/ ขวาน
FHC -26 -001	26 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -26 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -26 -002	26 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -26 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	26 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -26 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -26 -003	26 ทางเดินส่วนกลาง	FED -26 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -27 -001	27 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -27 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -27 -002	27 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -27 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	27 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -27 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -27 -003	27 ทางเดินส่วนกลาง	FED -27 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -28 -001	28 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -28 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -28 -002	28 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -28 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	28 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -28 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -28 -003	28 ทางเดินส่วนกลาง	FED -28 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -29 -001	29 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -29 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -29 -002	29 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -29 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	29 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -29 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -29 -003	29 ทางเดินส่วนกลาง	FED -29 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -30 -001	30 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -30 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -30 -002	30 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -30 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	30 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -30 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -30 -003	30 ทางเดินส่วนกลาง	FED -30 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -31 -001	31 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -31 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -31 -002	31 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -31 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	31 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -31 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -31 -003	31 ทางเดินส่วนกลาง	FED -31 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -32 -001	32 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -32 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -32 -002	32 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -32 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	32 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -32 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -32 -003	32 ทางเดินส่วนกลาง	FED -32 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -33 -001	33 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -33 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -33 -002	33 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -33 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	33 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -33 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -33 -003	33 ทางเดินส่วนกลาง	FED -33 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -34 -001	34 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -34 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -34 -002	34 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -34 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	34 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -34 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -34 -003	34 ทางเดินส่วนกลาง	FED -34 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -35 -001	35 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -35 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -35 -002	35 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -35 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	35 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -35 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -35 -003	35 ทางเดินส่วนกลาง	FED -35 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -36 -001	36 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -36 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -36 -002	36 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -36 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	36 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -36 -001	✓	-	-	-	-	-

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

เดือน/ปี

กรกฎาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซิล	ตู้/ กระจก/ ขวาน
FHC -36 -003	36 ทางเดินส่วนกลาง	FED -36 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -37 -001	37 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -37 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -37 -002	37 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -37 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	37 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -37 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -37 -003	37 ทางเดินส่วนกลาง	FED -37 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -38 -001	38 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -38 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -38 -002	38 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -38 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	38 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -38 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -38 -003	38 ทางเดินส่วนกลาง	FED -38 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -39 -001	39 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -39 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -39 -002	39 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -39 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	39 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -39 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -39 -003	39 ทางเดินส่วนกลาง	FED -39 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -40 -001	40 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -40 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -40 -002	40 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -40 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	40 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -40 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -41 -001	41 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -41 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -41 -002	41 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -41 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -42 -001	42 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -42 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -42 -002	42 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -42 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	RF ห้องลิฟต์	FEC -RF -001	✓	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย



ปกติ



ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร : สวัสดิ์,คณัฐพล

วันที่ : 26-28 / 7 / 2568

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

วันที่ : 26-28 / 7 / 2568

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูริภัทรสถิต

วันที่ : 26-28 / 7 / 2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

สิงหาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
FHC-01-001	1 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -1 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC-01-002	1 หน้าห้องนิติ	FED -1 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	1 ห้องปั๊มน้ำ	FEC -1 -001	✓	-	-	-	-	-
	1 ห้อง MDB	FEC -1 -002	✓	-	-	-	-	-
	1 ห้อง MDB	FEC -1 -003	✓	-	-	-	-	-
	1 ห้อง Gen	FEC -1 -004	✓	-	-	-	-	-
	2 ห้อง Control	FED -2 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P2 -001	P2 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P2 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P3 -001	P3 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P3 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P3A -001	P3A ลานจอดรถ	FED -P3A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P4 -001	P4 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P4 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P4A -001	P4A ลานจอดรถ	FED -P4A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P5 -001	P5 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P5 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P5A -001	P5A ลานจอดรถ	FED -P5A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P6 -001	P6 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P6 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P6A -001	P6A ลานจอดรถ	FED -P6A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P7 -001	P7 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P7 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P7A -001	P7A ลานจอดรถ	FED -P7A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -8 -001	8 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -8 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -8 -002	8 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -8 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	8 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -8 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -8 -003	8 ทางเดินส่วนกลาง	FED -8 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -9 -001	9 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -9 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -9 -002	9 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -9 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	9 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -9 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -9 -003	9 ทางเดินส่วนกลาง	FED -9 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -10 -001	10 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -10 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -10 -002	10 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -10 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	10 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -10 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -10 -003	10 ทางเดินส่วนกลาง	FED -10 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -11 -001	11 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -11 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -11 -002	11 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -11 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	11 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -11 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -11 -003	11 ทางเดินส่วนกลาง	FED -11 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -12 -001	12 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -12 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -12 -002	12 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -12 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	12 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -12 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -12 -003	12 ทางเดินส่วนกลาง	FED -12 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -14 -001	14 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -14 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -14 -002	14 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -14 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	14 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -14 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -14 -003	14 ทางเดินส่วนกลาง	FED -14 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -15 -001	15 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -15 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓

ENG-SF-022 / REV.02 / 16 กุมภาพันธ์ 2568 / Page 1 / 4

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

สิงหาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซิล	ตู้/ กระจก/ ขวาน
FHC -15 -002	15 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -15 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	15 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -15 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -15 -003	15 ทางเดินส่วนกลาง	FED -15 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -16 -001	16 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -16 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -16 -002	16 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -16 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	16 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -16 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -16 -003	16 ทางเดินส่วนกลาง	FED -16 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -17 -001	17 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -17 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -17 -002	17 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -17 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	17 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -17 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -17 -003	17 ทางเดินส่วนกลาง	FED -17 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -18 -001	18 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -18 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -18 -002	18 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -18 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	18 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -18 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -18 -003	18 ทางเดินส่วนกลาง	FED -18 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -19 -001	19 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -19 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -19 -002	19 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -19 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	19 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -19 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -19 -003	19 ทางเดินส่วนกลาง	FED -19 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -20 -001	20 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -20 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -20 -002	20 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -20 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	20 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -20 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -20 -003	20 ทางเดินส่วนกลาง	FED -20 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -21 -001	21 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -21 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -21 -002	21 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -21 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	21 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -21 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -21 -003	21 ทางเดินส่วนกลาง	FED -21 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -22 -001	22 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -22 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -22 -002	22 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -22 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	22 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -22 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -22 -003	22 ทางเดินส่วนกลาง	FED -22 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -23 -001	23 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -23 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -23 -002	23 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -23 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	23 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -23 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -23 -003	23 ทางเดินส่วนกลาง	FED -23 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -24 -001	24 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -24 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -24 -002	24 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -24 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	24 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -24 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -24 -003	24 ทางเดินส่วนกลาง	FED -24 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -25 -001	25 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -25 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -25 -002	25 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -25 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	25 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -25 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -25 -003	25 ทางเดินส่วนกลาง	FED -25 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

สิงหาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระงะก/ ขวาน
FHC -26 -001	26 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -26 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -26 -002	26 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -26 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	26 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -26 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -26 -003	26 ทางเดินส่วนกลาง	FED -26 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -27 -001	27 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -27 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -27 -002	27 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -27 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	27 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -27 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -27 -003	27 ทางเดินส่วนกลาง	FED -27 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -28 -001	28 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -28 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -28 -002	28 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -28 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	28 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -28 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -28 -003	28 ทางเดินส่วนกลาง	FED -28 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -29 -001	29 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -29 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -29 -002	29 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -29 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	29 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -29 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -29 -003	29 ทางเดินส่วนกลาง	FED -29 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -30 -001	30 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -30 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -30 -002	30 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -30 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	30 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -30 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -30 -003	30 ทางเดินส่วนกลาง	FED -30 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -31 -001	31 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -31 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -31 -002	31 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -31 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	31 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -31 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -31 -003	31 ทางเดินส่วนกลาง	FED -31 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -32 -001	32 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -32 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -32 -002	32 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -32 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	32 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -32 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -32 -003	32 ทางเดินส่วนกลาง	FED -32 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -33 -001	33 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -33 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -33 -002	33 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -33 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	33 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -33 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -33 -003	33 ทางเดินส่วนกลาง	FED -33 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -34 -001	34 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -34 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -34 -002	34 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -34 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	34 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -34 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -34 -003	34 ทางเดินส่วนกลาง	FED -34 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -35 -001	35 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -35 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -35 -002	35 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -35 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	35 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -35 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -35 -003	35 ทางเดินส่วนกลาง	FED -35 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -36 -001	36 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -36 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -36 -002	36 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -36 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	36 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -36 -001	✓	-	-	-	-	-

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

สิงหาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และขีด	ตู้/ กระจก/ ขวาน
FHC -36 -003	36 ทางเดินส่วนกลาง	FED -36 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -37 -001	37 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -37 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -37 -002	37 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -37 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	37 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -37 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -37 -003	37 ทางเดินส่วนกลาง	FED -37 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -38 -001	38 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -38 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -38 -002	38 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -38 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	38 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -38 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -38 -003	38 ทางเดินส่วนกลาง	FED -38 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -39 -001	39 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -39 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -39 -002	39 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -39 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	39 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -39 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -39 -003	39 ทางเดินส่วนกลาง	FED -39 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -40 -001	40 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -40 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -40 -002	40 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -40 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	40 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -40 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -41 -001	41 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -41 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -41 -002	41 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -41 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -42 -001	42 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -42 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -42 -002	42 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -42 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	RF ห้องลิฟต์	FEC -RF -001	✓	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย



ปกติ



ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร : วัศพล ภูมิไกร

วันที่ : 26-28 / 8 / 2568

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

วันที่ : 26-28 / 8 / 2568

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูมิภักดิ์

วันที่ : 26-28 / 8 / 2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

กันยายน 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และขีด	ตู้/ กระจุก/ ขวาน
FHC-01-001	1	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -1 -001	✗	✓	✓	-	✓
FHC-01-002	1	หน้าห้องนิติ	FED -1 -002	✗	✓	✓	-	✓
	1	ห้องปั้มน้ำ	FEC -1 -001	✓	-	-	-	-
	1	ห้อง MDB	FEC -1 -002	✓	-	-	-	-
	1	ห้อง MDB	FEC -1 -003	✓	-	-	-	-
	1	ห้องGen	FEC -1 -004	✓	-	-	-	-
	2	ห้อง Control	FED -2 -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -P2 -001	P2	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P2 -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -P3 -001	P3	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P3 -001	✗	✓	✓	-	✓
FHC -P3A -001	P3A	ลานจอดรถ	FED -P3A -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -P4 -001	P4	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P4 -001	✗	✓	✓	-	✓
FHC -P4A -001	P4A	ลานจอดรถ	FED -P4A -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -P5 -001	P5	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P5 -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -P5A -001	P5A	ลานจอดรถ	FED -P5A -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -P6 -001	P6	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P6 -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -P6A -001	P6A	ลานจอดรถ	FED -P6A -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -P7 -001	P7	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P7 -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -P7A -001	P7A	ลานจอดรถ	FED -P7A -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -8 -001	8	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -8 -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -8 -002	8	หน้าห้องไฟฟ้า	FED -8 -002	✗	✓	✓	-	✓
	8	หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -8 -001	✓	-	-	-	-
FHC -8 -003	8	ทางเดินส่วนกลาง	FED -8 -003	✓	✓	✓	-	✓
FHC -9 -001	9	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -9 -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -9 -002	9	หน้าห้องไฟฟ้า	FED -9 -002	✓	✓	✓	-	✓
	9	หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -9 -001	✓	-	-	-	-
FHC -9 -003	9	ทางเดินส่วนกลาง	FED -9 -003	✗	✓	✓	-	✓
FHC -10 -001	10	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -10 -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -10 -002	10	หน้าห้องไฟฟ้า	FED -10 -002	✓	✓	✓	-	✓
	10	หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -10 -001	✓	-	-	-	-
FHC -10 -003	10	ทางเดินส่วนกลาง	FED -10 -003	✓	✓	✓	-	✓
FHC -11 -001	11	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -11 -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -11 -002	11	หน้าห้องไฟฟ้า	FED -11 -002	✓	✓	✓	-	✓
	11	หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -11 -001	✓	-	-	-	-
FHC -11 -003	11	ทางเดินส่วนกลาง	FED -11 -003	✓	✓	✓	-	✓
FHC -12 -001	12	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -12 -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -12 -002	12	หน้าห้องไฟฟ้า	FED -12 -002	✗	✓	✓	-	✓
	12	หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -12 -001	✓	-	-	-	-
FHC -12 -003	12	ทางเดินส่วนกลาง	FED -12 -003	✓	✓	✓	-	✓
FHC -14 -001	14	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -14 -001	✓	✓	✓	-	✓
FHC -14 -002	14	หน้าห้องไฟฟ้า	FED -14 -002	✓	✓	✓	-	✓
	14	หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -14 -001	✓	-	-	-	-
FHC -14 -003	14	ทางเดินส่วนกลาง	FED -14 -003	✓	✓	✓	-	✓
FHC -15 -001	15	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -15 -001	✗	✓	✓	-	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

กันยายน 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระจุก/ ขวาน
FHC -15 -002	15 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -15 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	15 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -15 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -15 -003	15 ทางเดินส่วนกลาง	FED -15 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -16 -001	16 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -16 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -16 -002	16 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -16 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	16 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -16 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -16 -003	16 ทางเดินส่วนกลาง	FED -16 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -17 -001	17 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -17 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -17 -002	17 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -17 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	17 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -17 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -17 -003	17 ทางเดินส่วนกลาง	FED -17 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -18 -001	18 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -18 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -18 -002	18 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -18 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	18 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -18 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -18 -003	18 ทางเดินส่วนกลาง	FED -18 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -19 -001	19 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -19 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -19 -002	19 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -19 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	19 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -19 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -19 -003	19 ทางเดินส่วนกลาง	FED -19 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -20 -001	20 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -20 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -20 -002	20 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -20 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	20 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -20 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -20 -003	20 ทางเดินส่วนกลาง	FED -20 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -21 -001	21 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -21 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -21 -002	21 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -21 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	21 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -21 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -21 -003	21 ทางเดินส่วนกลาง	FED -21 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -22 -001	22 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -22 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -22 -002	22 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -22 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	22 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -22 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -22 -003	22 ทางเดินส่วนกลาง	FED -22 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -23 -001	23 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -23 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -23 -002	23 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -23 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	23 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -23 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -23 -003	23 ทางเดินส่วนกลาง	FED -23 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -24 -001	24 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -24 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -24 -002	24 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -24 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	24 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -24 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -24 -003	24 ทางเดินส่วนกลาง	FED -24 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -25 -001	25 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -25 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -25 -002	25 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -25 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	25 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -25 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -25 -003	25 ทางเดินส่วนกลาง	FED -25 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓

ENG-SF-022 / REV.02 / 16 กุมภาพันธ์ 2568 / Page 2 / 4

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

กันยายน 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และขีด	ตู้/ กระจก/ ขวาน
FHC -26 -001	26 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -26 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -26 -002	26 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -26 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	26 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -26 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -26 -003	26 ทางเดินส่วนกลาง	FED -26 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -27 -001	27 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -27 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -27 -002	27 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -27 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	27 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -27 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -27 -003	27 ทางเดินส่วนกลาง	FED -27 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -28 -001	28 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -28 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -28 -002	28 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -28 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	28 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -28 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -28 -003	28 ทางเดินส่วนกลาง	FED -28 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -29 -001	29 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -29 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -29 -002	29 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -29 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	29 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -29 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -29 -003	29 ทางเดินส่วนกลาง	FED -29 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -30 -001	30 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -30 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -30 -002	30 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -30 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	30 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -30 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -30 -003	30 ทางเดินส่วนกลาง	FED -30 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -31 -001	31 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -31 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -31 -002	31 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -31 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	31 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -31 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -31 -003	31 ทางเดินส่วนกลาง	FED -31 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -32 -001	32 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -32 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -32 -002	32 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -32 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	32 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -32 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -32 -003	32 ทางเดินส่วนกลาง	FED -32 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -33 -001	33 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -33 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -33 -002	33 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -33 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	33 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -33 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -33 -003	33 ทางเดินส่วนกลาง	FED -33 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -34 -001	34 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -34 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -34 -002	34 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -34 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	34 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -34 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -34 -003	34 ทางเดินส่วนกลาง	FED -34 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -35 -001	35 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -35 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -35 -002	35 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -35 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	35 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -35 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -35 -003	35 ทางเดินส่วนกลาง	FED -35 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -36 -001	36 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -36 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -36 -002	36 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -36 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	36 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -36 -001	✓	-	-	-	-	-

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

กันยายน 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
FHC -36 -003	36 ทางเดินส่วนกลาง	FED -36 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -37 -001	37 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -37 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -37 -002	37 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -37 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	37 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -37 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -37 -003	37 ทางเดินส่วนกลาง	FED -37 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -38 -001	38 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -38 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -38 -002	38 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -38 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	38 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -38 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -38 -003	38 ทางเดินส่วนกลาง	FED -38 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -39 -001	39 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -39 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -39 -002	39 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -39 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	39 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -39 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -39 -003	39 ทางเดินส่วนกลาง	FED -39 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -40 -001	40 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -40 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -40 -002	40 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -40 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	40 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -40 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -41 -001	41 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -41 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -41 -002	41 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -41 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -42 -001	42 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -42 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -42 -002	42 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -42 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	RF ห้องลิฟต์	FEC -RF -001	✓	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร : สรวิธ,คณัฐพล

วันที่ : 26-28 / 9 / 2568

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

วันที่ : 26-28 / 9 / 2568

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูมิภักดิ์

วันที่ : 26-28 / 9 / 2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

ตุลาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระงะ/ ขวาน
FHC-01-001	1 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -1 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC-01-002	1 หน้าที่ห้องนิติ	FED -1 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	1 ห้องปัมน้ำ	FEC -1 -001	✓	-	-	-	-	-
	1 ห้อง MDB	FEC -1 -002	✓	-	-	-	-	-
	1 ห้อง MDB	FEC -1 -003	✓	-	-	-	-	-
	1 ห้องGen	FEC -1 -004	✓	-	-	-	-	-
	2 ห้อง Control	FED -2 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P2 -001	P2 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -P2 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P3 -001	P3 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -P3 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P3A -001	P3A ลานจอดรถ	FED -P3A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P4 -001	P4 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -P4 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P4A -001	P4A ลานจอดรถ	FED -P4A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P5 -001	P5 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -P5 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P5A -001	P5A ลานจอดรถ	FED -P5A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P6 -001	P6 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -P6 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P6A -001	P6A ลานจอดรถ	FED -P6A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P7 -001	P7 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -P7 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P7A -001	P7A ลานจอดรถ	FED -P7A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -8 -001	8 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -8 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -8 -002	8 หน้าที่ห้องไฟฟ้า	FED -8 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	8 หน้าที่ห้องไฟฟ้า	FEC -8 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -8 -003	8 ทางเดินส่วนกลาง	FED -8 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -9 -001	9 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -9 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -9 -002	9 หน้าที่ห้องไฟฟ้า	FED -9 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	9 หน้าที่ห้องไฟฟ้า	FEC -9 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -9 -003	9 ทางเดินส่วนกลาง	FED -9 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -10 -001	10 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -10 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -10 -002	10 หน้าที่ห้องไฟฟ้า	FED -10 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	10 หน้าที่ห้องไฟฟ้า	FEC -10 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -10 -003	10 ทางเดินส่วนกลาง	FED -10 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -11 -001	11 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -11 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -11 -002	11 หน้าที่ห้องไฟฟ้า	FED -11 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	11 หน้าที่ห้องไฟฟ้า	FEC -11 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -11 -003	11 ทางเดินส่วนกลาง	FED -11 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -12 -001	12 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -12 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -12 -002	12 หน้าที่ห้องไฟฟ้า	FED -12 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	12 หน้าที่ห้องไฟฟ้า	FEC -12 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -12 -003	12 ทางเดินส่วนกลาง	FED -12 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -14 -001	14 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -14 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -14 -002	14 หน้าที่ห้องไฟฟ้า	FED -14 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	14 หน้าที่ห้องไฟฟ้า	FEC -14 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -14 -003	14 ทางเดินส่วนกลาง	FED -14 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -15 -001	15 หน้าที่ไฟต์ Fireman	FED -15 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือนปี

ตุลาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และขีด	ตู้/ กระจก/ ขวาน
FHC -15 -002	15 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -15 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	15 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -15 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -15 -003	15 ทางเดินส่วนกลาง	FED -15 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -16 -001	16 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -16 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -16 -002	16 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -16 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	16 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -16 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -16 -003	16 ทางเดินส่วนกลาง	FED -16 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -17 -001	17 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -17 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -17 -002	17 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -17 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	17 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -17 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -17 -003	17 ทางเดินส่วนกลาง	FED -17 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -18 -001	18 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -18 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -18 -002	18 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -18 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	18 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -18 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -18 -003	18 ทางเดินส่วนกลาง	FED -18 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -19 -001	19 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -19 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -19 -002	19 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -19 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	19 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -19 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -19 -003	19 ทางเดินส่วนกลาง	FED -19 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -20 -001	20 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -20 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -20 -002	20 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -20 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	20 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -20 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -20 -003	20 ทางเดินส่วนกลาง	FED -20 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -21 -001	21 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -21 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -21 -002	21 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -21 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	21 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -21 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -21 -003	21 ทางเดินส่วนกลาง	FED -21 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -22 -001	22 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -22 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -22 -002	22 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -22 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	22 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -22 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -22 -003	22 ทางเดินส่วนกลาง	FED -22 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -23 -001	23 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -23 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -23 -002	23 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -23 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	23 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -23 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -23 -003	23 ทางเดินส่วนกลาง	FED -23 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -24 -001	24 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -24 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -24 -002	24 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -24 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	24 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -24 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -24 -003	24 ทางเดินส่วนกลาง	FED -24 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -25 -001	25 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -25 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -25 -002	25 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -25 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	25 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -25 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -25 -003	25 ทางเดินส่วนกลาง	FED -25 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือนปี

ตุลาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซิล	ตู้/ กระจก/ ขวาน
FHC -26 -001	26 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -26 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -26 -002	26 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -26 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	26 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -26 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -26 -003	26 ทางเดินส่วนกลาง	FED -26 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -27 -001	27 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -27 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -27 -002	27 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -27 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	27 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -27 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -27 -003	27 ทางเดินส่วนกลาง	FED -27 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -28 -001	28 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -28 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -28 -002	28 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -28 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	28 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -28 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -28 -003	28 ทางเดินส่วนกลาง	FED -28 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -29 -001	29 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -29 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -29 -002	29 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -29 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	29 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -29 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -29 -003	29 ทางเดินส่วนกลาง	FED -29 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -30 -001	30 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -30 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -30 -002	30 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -30 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	30 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -30 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -30 -003	30 ทางเดินส่วนกลาง	FED -30 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -31 -001	31 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -31 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -31 -002	31 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -31 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	31 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -31 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -31 -003	31 ทางเดินส่วนกลาง	FED -31 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -32 -001	32 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -32 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -32 -002	32 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -32 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	32 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -32 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -32 -003	32 ทางเดินส่วนกลาง	FED -32 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -33 -001	33 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -33 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -33 -002	33 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -33 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	33 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -33 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -33 -003	33 ทางเดินส่วนกลาง	FED -33 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -34 -001	34 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -34 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -34 -002	34 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -34 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	34 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -34 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -34 -003	34 ทางเดินส่วนกลาง	FED -34 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -35 -001	35 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -35 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -35 -002	35 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -35 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	35 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -35 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -35 -003	35 ทางเดินส่วนกลาง	FED -35 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -36 -001	36 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -36 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -36 -002	36 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -36 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	36 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -36 -001	✓	-	-	-	-	-

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.02 / 16 กุมภาพันธ์ 25667 Page 3 / 4

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

ตุลาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระงะก/ ขวาน
FHC -36 -003	36 ทางเดินส่วนกลาง	FED -36 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -37 -001	37 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -37 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -37 -002	37 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -37 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	37 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -37 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -37 -003	37 ทางเดินส่วนกลาง	FED -37 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -38 -001	38 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -38 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -38 -002	38 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -38 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	38 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -38 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -38 -003	38 ทางเดินส่วนกลาง	FED -38 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -39 -001	39 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -39 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -39 -002	39 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -39 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	39 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -39 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -39 -003	39 ทางเดินส่วนกลาง	FED -39 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -40 -001	40 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -40 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -40 -002	40 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -40 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	40 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -40 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -41 -001	41 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -41 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC 41 002	41 หน้าห้องไฟฟ้า	FED 41 002	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -42 -001	42 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -42 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -42 -002	42 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -42 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	RF ห้องลิฟต์	FEC -RF -001	✓	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร : สวัสดิ์ วุฒิไกร

วันที่ : 26-28 / 10 / 2568

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

วันที่ : 26-28 / 10 / 2568

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูริภัทรสถิต

วันที่ : 26-28 / 10 / 2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

พฤศจิกายน 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระงะก/ ขวาน
FHC-01-001	1	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -1 -001	✗	✓	✓	✓	✓
FHC-01-002	1	หน้าห้องนิติ	FED -1 -002	✗	✓	✓	✓	✓
	1	ห้องปัมน้ำ	FEC -1 -001	✓	-	-	-	-
	1	ห้อง MDB	FEC -1 -002	✓	-	-	-	-
	1	ห้อง MDB	FEC -1 -003	✓	-	-	-	-
	1	ห้อง Gen	FEC -1 -004	✓	-	-	-	-
	2	ห้อง Control	FED -2 -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -P2 -001	P2	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P2 -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -P3 -001	P3	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P3 -001	✗	✓	✓	✓	✓
FHC -P3A -001	P3A	ลานจอดรถ	FED -P3A -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -P4 -001	P4	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P4 -001	✗	✓	✓	✓	✓
FHC -P4A -001	P4A	ลานจอดรถ	FED -P4A -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -P5 -001	P5	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P5 -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -P5A -001	P5A	ลานจอดรถ	FED -P5A -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -P6 -001	P6	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P6 -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -P6A -001	P6A	ลานจอดรถ	FED -P6A -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -P7 -001	P7	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P7 -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -P7A -001	P7A	ลานจอดรถ	FED -P7A -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -8 -001	8	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -8 -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -8 -002	8	หน้าห้องไฟฟ้า	FED -8 -002	✗	✓	✓	✓	✓
	8	หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -8 -001	✓	-	-	-	-
FHC -8 -003	8	ทางเดินส่วนกลาง	FED -8 -003	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -9 -001	9	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -9 -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -9 -002	9	หน้าห้องไฟฟ้า	FED -9 -002	✓	✓	✓	✓	✓
	9	หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -9 -001	✓	-	-	-	-
FHC -9 -003	9	ทางเดินส่วนกลาง	FED -9 -003	✗	✓	✓	✓	✓
FHC -10 -001	10	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -10 -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -10 -002	10	หน้าห้องไฟฟ้า	FED -10 -002	✓	✓	✓	✓	✓
	10	หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -10 -001	✓	-	-	-	-
FHC -10 -003	10	ทางเดินส่วนกลาง	FED -10 -003	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -11 -001	11	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -11 -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -11 -002	11	หน้าห้องไฟฟ้า	FED -11 -002	✓	✓	✓	✓	✓
	11	หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -11 -001	✓	-	-	-	-
FHC -11 -003	11	ทางเดินส่วนกลาง	FED -11 -003	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -12 -001	12	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -12 -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -12 -002	12	หน้าห้องไฟฟ้า	FED -12 -002	✗	✓	✓	✓	✓
	12	หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -12 -001	✓	-	-	-	-
FHC -12 -003	12	ทางเดินส่วนกลาง	FED -12 -003	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -14 -001	14	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -14 -001	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -14 -002	14	หน้าห้องไฟฟ้า	FED -14 -002	✓	✓	✓	✓	✓
	14	หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -14 -001	✓	-	-	-	-
FHC -14 -003	14	ทางเดินส่วนกลาง	FED -14 -003	✓	✓	✓	✓	✓
FHC -15 -001	15	หน้าลิฟต์ Fireman	FED -15 -001	✗	✓	✓	✓	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

พฤศจิกายน 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้ กระจุก/ ขวาน
FHC -15 -002	15 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -15 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	15 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -15 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -15 -003	15 ทางเดินส่วนกลาง	FED -15 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -16 -001	16 หน่วยลิฟต์ Fireman	FED -16 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -16 -002	16 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -16 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	16 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -16 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -16 -003	16 ทางเดินส่วนกลาง	FED -16 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -17 -001	17 หน่วยลิฟต์ Fireman	FED -17 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -17 -002	17 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -17 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	17 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -17 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -17 -003	17 ทางเดินส่วนกลาง	FED -17 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -18 -001	18 หน่วยลิฟต์ Fireman	FED -18 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -18 -002	18 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -18 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	18 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -18 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -18 -003	18 ทางเดินส่วนกลาง	FED -18 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -19 -001	19 หน่วยลิฟต์ Fireman	FED -19 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -19 -002	19 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -19 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	19 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC 19 001	✓	-	-	-	-	-
FHC -19 -003	19 ทางเดินส่วนกลาง	FED -19 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -20 -001	20 หน่วยลิฟต์ Fireman	FED -20 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -20 -002	20 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -20 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	20 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -20 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -20 -003	20 ทางเดินส่วนกลาง	FED -20 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -21 -001	21 หน่วยลิฟต์ Fireman	FED -21 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -21 -002	21 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -21 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	21 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -21 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -21 -003	21 ทางเดินส่วนกลาง	FED -21 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -22 -001	22 หน่วยลิฟต์ Fireman	FED -22 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -22 -002	22 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -22 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	22 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -22 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -22 -003	22 ทางเดินส่วนกลาง	FED -22 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -23 -001	23 หน่วยลิฟต์ Fireman	FED -23 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -23 -002	23 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -23 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	23 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -23 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -23 -003	23 ทางเดินส่วนกลาง	FED -23 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -24 -001	24 หน่วยลิฟต์ Fireman	FED -24 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -24 -002	24 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -24 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	24 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -24 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -24 -003	24 ทางเดินส่วนกลาง	FED -24 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -25 -001	25 หน่วยลิฟต์ Fireman	FED -25 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -25 -002	25 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -25 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	25 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -25 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -25 -003	25 ทางเดินส่วนกลาง	FED -25 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

พฤศจิกายน 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซิล	ตู้/ กระบอก/ ขวาน
FHC -26 -001	26 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -26 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -26 -002	26 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -26 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	26 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -26 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -26 -003	26 ทางเดินส่วนกลาง	FED -26 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -27 -001	27 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -27 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -27 -002	27 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -27 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	27 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -27 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -27 -003	27 ทางเดินส่วนกลาง	FED -27 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -28 -001	28 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -28 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -28 -002	28 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -28 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	28 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -28 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -28 -003	28 ทางเดินส่วนกลาง	FED -28 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -29 -001	29 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -29 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -29 -002	29 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -29 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	29 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -29 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -29 -003	29 ทางเดินส่วนกลาง	FED -29 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -30 -001	30 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -30 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -30 -002	30 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -30 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	30 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -30 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -30 -003	30 ทางเดินส่วนกลาง	FED -30 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -31 -001	31 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -31 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -31 -002	31 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -31 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	31 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -31 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -31 -003	31 ทางเดินส่วนกลาง	FED -31 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -32 -001	32 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -32 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -32 -002	32 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -32 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	32 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -32 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -32 -003	32 ทางเดินส่วนกลาง	FED -32 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -33 -001	33 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -33 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -33 -002	33 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -33 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	33 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -33 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -33 -003	33 ทางเดินส่วนกลาง	FED -33 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -34 -001	34 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -34 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -34 -002	34 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -34 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	34 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -34 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -34 -003	34 ทางเดินส่วนกลาง	FED -34 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -35 -001	35 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -35 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -35 -002	35 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -35 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	35 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -35 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -35 -003	35 ทางเดินส่วนกลาง	FED -35 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -36 -001	36 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -36 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -36 -002	36 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -36 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	36 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -36 -001	✓	-	-	-	-	-

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

พฤศจิกายน 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซิล	ตู้/ กระจาก/ ขวาน
FHC -36 -003	36 ทางเดินส่วนกลาง	FED -36 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -37 -001	37 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -37 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -37 -002	37 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -37 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	37 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -37 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -37 -003	37 ทางเดินส่วนกลาง	FED -37 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -38 -001	38 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -38 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -38 -002	38 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -38 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	38 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -38 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -38 -003	38 ทางเดินส่วนกลาง	FED -38 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -39 -001	39 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -39 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -39 -002	39 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -39 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	39 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -39 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -39 -003	39 ทางเดินส่วนกลาง	FED -39 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -40 -001	40 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -40 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -40 -002	40 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -40 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	40 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -40 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -41 -001	41 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -41 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -41 -002	41 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -41 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -42 -001	42 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -42 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -42 -002	42 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -42 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	RF ห้องลิฟต์	FEC -RF -001	✓	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร : สรวิชัย ภูมิไกร

วันที่ : 26-28 / 11 / 2568

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

วันที่ : 26-28 / 11 / 2568

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูริภัทรสถิต

วันที่ : 26-28 / 11 / 2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

ธันวาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระจุก/ ขวาน
FHC-01-001	1 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -1 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC-01-002	1 หน้าห้องนิติ	FED -1 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	1 ห้องปั้มน้ำ	FEC -1 -001	✓	-	-	-	-	-
	1 ห้อง MDB	FEC -1 -002	✓	-	-	-	-	-
	1 ห้อง MDB	FEC -1 -003	✓	-	-	-	-	-
	1 ห้องGen	FEC -1 -004	✓	-	-	-	-	-
	2 ห้อง Control	FED -2 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P2 -001	P2 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P2 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P3 -001	P3 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P3 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P3A -001	P3A ลานจอดรถ	FED -P3A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P4 -001	P4 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P4 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P4A -001	P4A ลานจอดรถ	FED -P4A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P5 -001	P5 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P5 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P5A -001	P5A ลานจอดรถ	FED -P5A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P6 -001	P6 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P6 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P6A -001	P6A ลานจอดรถ	FED -P6A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P7 -001	P7 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -P7 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -P7A -001	P7A ลานจอดรถ	FED -P7A -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -8 -001	8 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -8 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -8 -002	8 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -8 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	8 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -8 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -8 -003	8 ทางเดินส่วนกลาง	FED -8 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -9 -001	9 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -9 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -9 -002	9 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -9 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	9 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -9 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -9 -003	9 ทางเดินส่วนกลาง	FED -9 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -10 -001	10 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -10 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -10 -002	10 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -10 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	10 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -10 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -10 -003	10 ทางเดินส่วนกลาง	FED -10 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -11 -001	11 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -11 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -11 -002	11 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -11 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	11 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -11 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -11 -003	11 ทางเดินส่วนกลาง	FED -11 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -12 -001	12 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -12 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -12 -002	12 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -12 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	12 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -12 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -12 -003	12 ทางเดินส่วนกลาง	FED -12 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -14 -001	14 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -14 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -14 -002	14 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -14 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	14 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -14 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -14 -003	14 ทางเดินส่วนกลาง	FED -14 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -15 -001	15 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -15 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

ธันวาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ่าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระงะก/ ขวาน
FHC -15 -002	15 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -15 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	15 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -15 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -15 -003	15 ทางเดินส่วนกลาง	FED -15 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -16 -001	16 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -16 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -16 -002	16 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -16 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	16 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -16 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -16 -003	16 ทางเดินส่วนกลาง	FED -16 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -17 -001	17 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -17 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -17 -002	17 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -17 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	17 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -17 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -17 -003	17 ทางเดินส่วนกลาง	FED -17 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -18 -001	18 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -18 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -18 -002	18 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -18 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	18 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -18 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -18 -003	18 ทางเดินส่วนกลาง	FED -18 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -19 -001	19 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -19 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -19 -002	19 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -19 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	19 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -19 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -19 -003	19 ทางเดินส่วนกลาง	FED -19 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -20 -001	20 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -20 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -20 -002	20 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -20 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	20 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -20 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -20 -003	20 ทางเดินส่วนกลาง	FED -20 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -21 -001	21 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -21 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -21 -002	21 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -21 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	21 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -21 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -21 -003	21 ทางเดินส่วนกลาง	FED -21 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -22 -001	22 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -22 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -22 -002	22 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -22 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	22 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -22 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -22 -003	22 ทางเดินส่วนกลาง	FED -22 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -23 -001	23 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -23 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -23 -002	23 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -23 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	23 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -23 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -23 -003	23 ทางเดินส่วนกลาง	FED -23 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -24 -001	24 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -24 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -24 -002	24 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -24 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	24 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -24 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -24 -003	24 ทางเดินส่วนกลาง	FED -24 -003	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -25 -001	25 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -25 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -25 -002	25 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -25 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	25 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -25 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -25 -003	25 ทางเดินส่วนกลาง	FED -25 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓

ENG-SF-022 / REV.02 / 16 กุมภาพันธ์ 2568 / Page 2 / 4

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

ธันวาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และขีด	ตู้/ กระงะก/ ขวาน
FHC -26 -001	26 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -26 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -26 -002	26 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -26 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	26 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -26 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -26 -003	26 ทางเดินส่วนกลาง	FED -26 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -27 -001	27 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -27 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -27 -002	27 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -27 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	27 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -27 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -27 -003	27 ทางเดินส่วนกลาง	FED -27 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -28 -001	28 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -28 -001	✗	✓	✓	-	✓	✓
FHC -28 -002	28 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -28 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	28 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -28 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -28 -003	28 ทางเดินส่วนกลาง	FED -28 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -29 -001	29 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -29 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -29 -002	29 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -29 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	29 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -29 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -29 -003	29 ทางเดินส่วนกลาง	FED -29 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -30 -001	30 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -30 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -30 -002	30 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -30 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	30 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -30 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -30 -003	30 ทางเดินส่วนกลาง	FED -30 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -31 -001	31 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -31 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -31 -002	31 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -31 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	31 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -31 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -31 -003	31 ทางเดินส่วนกลาง	FED -31 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -32 -001	32 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -32 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -32 -002	32 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -32 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	32 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -32 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -32 -003	32 ทางเดินส่วนกลาง	FED -32 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -33 -001	33 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -33 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -33 -002	33 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -33 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	33 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -33 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -33 -003	33 ทางเดินส่วนกลาง	FED -33 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -34 -001	34 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -34 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -34 -002	34 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -34 -002	✗	✓	✓	-	✓	✓
	34 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -34 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -34 -003	34 ทางเดินส่วนกลาง	FED -34 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -35 -001	35 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -35 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -35 -002	35 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -35 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	35 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -35 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -35 -003	35 ทางเดินส่วนกลาง	FED -35 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -36 -001	36 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -36 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -36 -002	36 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -36 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	36 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -36 -001	✓	-	-	-	-	-

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

เดือน/ปี

ธันวาคม 2568

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	สายฉีด แบบท่อผ้าใบ	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และซีล	ตู้/ กระงะก/ ขวาน
FHC -36 -003	36 ทางเดินส่วนกลาง	FED -36 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -37 -001	37 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -37 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -37 -002	37 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -37 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	37 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -37 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -37 -003	37 ทางเดินส่วนกลาง	FED -37 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -38 -001	38 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -38 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -38 -002	38 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -38 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	38 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -38 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -38 -003	38 ทางเดินส่วนกลาง	FED -38 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -39 -001	39 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -39 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -39 -002	39 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -39 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	39 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -39 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -39 -003	39 ทางเดินส่วนกลาง	FED -39 -003	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -40 -001	40 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -40 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -40 -002	40 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -40 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	40 หน้าห้องไฟฟ้า	FEC -40 -001	✓	-	-	-	-	-
FHC -41 -001	41 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -41 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -41 -002	41 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -41 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -42 -001	42 หน้าลิฟต์ Fireman	FED -42 -001	✓	✓	✓	-	✓	✓
FHC -42 -002	42 หน้าห้องไฟฟ้า	FED -42 -002	✓	✓	✓	-	✓	✓
	RF ห้องลิฟต์	FEC -RF -001	✓	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร : วัศพล ภูมิไกร

วันที่ : 26-28 / 12 / 2568

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

วันที่ : 26-28 / 12 / 2568

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูริภัทรสถิต

วันที่ : 26-28 / 12 / 2568

ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Check List)

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

2/7/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบก่อนการทดสอบ			
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ	
<input checked="" type="checkbox"/> Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	<input type="checkbox"/> Loaded / จ่ายโหลด
<input type="checkbox"/> Off switch interlock break	<input type="checkbox"/> Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
<input type="checkbox"/> Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที	<input checked="" type="checkbox"/> Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	89H16M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	74
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	58
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	69
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	28
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	225
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	396
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ :	โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ข้อเสนอแนะ :	

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	พบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : สรวิทย์ , วัศพล	หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการอาคาร : ภาณุ ภูมิภักดิ์
วันที่ : 2/7/2568	วันที่ : 2/7/2568	วันที่ : 2/7/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

9/7/2568

Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนการทดสอบ			
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ			
<input checked="" type="checkbox"/>	Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	<input type="checkbox"/>	Loaded / จ่ายโหลด
<input type="checkbox"/>	Off switch interlock breaker	<input type="checkbox"/>	Off main incoming to Gen. Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
<input type="checkbox"/>	Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที	<input checked="" type="checkbox"/>	Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	89H16M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	95
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	116
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	108
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	28
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	225
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	394
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ :	โปรดระบุเครื่องหมาย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ข้อเสนอแนะ :			

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : สรวิธ , ประเสริฐ	หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูภิบาลกิจ
วันที่ : 9/7/2568	วันที่ : 9/7/2568	วันที่ : 9/7/2568

THE
WORKS

16/7/2568

ENG-SF-015 / REV.02 / 16 ประกาศ 2566 / Page 1 / 1

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

30/7/2568

Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

<input checked="" type="checkbox"/> Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	<input type="checkbox"/> Loaded / จ่ายโหลด
<input type="checkbox"/> Off switch interlock break	<input type="checkbox"/> Off main incoming to Gen. Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
<input type="checkbox"/> Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที	<input checked="" type="checkbox"/> Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	89H36M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	82
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	80
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	64
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	28
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	228
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	390
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สรวิทย์ , วิศพล

หัวหน้าช่าง : อดิษฐ์ ศุภวรรณรัตน์

ผู้จัดการอาคาร : ธนา ภูมิภักดิ์

วันที่ : 30/7/2568

วันที่ : 30/7/2568

วันที่ : 30/7/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : **คิว คอนโด อโศก**

วัน/เดือน/ปี

6/8/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนการทดสอบ			
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water leve / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจสอบสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจสอบสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจสอบไส้กรองน้ำมัน	N	✓
Test Run / ทดสอบ			
<input checked="" type="checkbox"/>	Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	<input type="checkbox"/>	Loaded / จ่ายโหลด
<input type="checkbox"/>	Off switch interlock break	<input type="checkbox"/>	Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
<input type="checkbox"/>	Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที	<input checked="" type="checkbox"/>	Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	89H46M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	82
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	95
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	116
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	27
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	227
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	398
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parta for sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓
หมายเหตุ : <input type="checkbox"/> โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ			
ข้อเสนอแนะ : _____			
ตรวจเช็คโดย : สรวิชัย , วุฒิไกร		ตรวจสอบโดย : อนันต์ สุวรรณรัตน์	ทบทวนตรวจสอบโดย : ธนา วัชรวิภาส
ช่างอาคาร : _____		หัวหน้าช่าง : _____	ผู้จัดการอาคาร : _____
วันที่ : 6/8/2568		วันที่ : 6/8/2568	วันที่ : 6/8/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

13/8/2568

Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนการทดสอบ			
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓
Test Run / ทดสอบ			
<div><input checked="" type="checkbox"/> Unloaded / ไม่จ่ายโหลด <input type="checkbox"/> Loaded / จ่ายโหลด</div> <div><input type="checkbox"/> Off switch interlock break <input type="checkbox"/> Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.</div> <div><input type="checkbox"/> Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที <input checked="" type="checkbox"/> Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง</div>			
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	89H56M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	100
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	93
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	62
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	28
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	225
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	392
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓
หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ			
ข้อเสนอแนะ : _____			
ตรวจเช็คโดย : _____ ตรวจสอบโดย : _____ ทบทวนตรวจสอบโดย : _____			
ช่างอาคาร : สรวิชัย , ประเสริฐ หัวหน้าช่าง : อนุเดช ศุภพรเกียรติ ผู้จัดการอาคาร : อนุชา ภูมิภักดิ์			
วันที่ : 13/8/2568 วันที่ : 13/8/2568 วันที่ : 13/8/2568			

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

20/8/2568

Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนการทดสอบ			
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ	
<input checked="" type="checkbox"/> Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	<input type="checkbox"/> Loaded / จ่ายโหลด
<input type="checkbox"/> Off switch interlock break	<input type="checkbox"/> Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
<input type="checkbox"/> Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที	<input checked="" type="checkbox"/> Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	90H6M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	93
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	146
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	97
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	27
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	225
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	397
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ :	โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ข้อเสนอแนะ :	

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : สวัสดิ์ , ประเสริฐ	หัวหน้าช่าง : อนันต์ ศุภพรพาณิชย์	ผู้จัดการอาคาร : ณฐา ภูมิภักดิ์
วันที่ : 20/8/2568	วันที่ : 20/8/2568	วันที่ : 20/8/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

27/8/2568

Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

- ☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- ☐ Loaded / จ่ายโหลด
- ☐ Off switch interlock break
- ☐ Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
- ☐ Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- ☒ Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	90H16M
3	Lubricating oil Pressure/ แร่งดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	73
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	76
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	79
6	Batteries charging voltage / แร่งดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	27
7	Out going voltage / แร่งดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	229
8	Out going voltage / แร่งดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	394
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สรวิชัย , วัศพล

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการอาคาร : ธนุ วัชรสิงห์

วันที่ : 27/8/2568

วันที่ : 27/8/2568

วันที่ : 27/8/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

3/9/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

- ☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- ☐ Off switch interlock break
- ☐ Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- ☐ Loaded / จ่ายโหลด
- ☐ Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
- ☒ Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	90H26M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	96
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	102
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	135
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	27
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	225
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	390
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สรวิชัย , วัศพล

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการอาคาร : ธนา ภู่วิภาสกิจ

วันที่ : 3/9/2568

วันที่ : 3/9/2568

วันที่ : 3/9/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

10/9/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ชม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Unloaded / ไม่จ่ายโหลด | <input type="checkbox"/> Loaded / จ่ายโหลด |
| <input type="checkbox"/> Off switch interlock breake | <input type="checkbox"/> Off main incoming to Gen. Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen. |
| <input type="checkbox"/> Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที | <input checked="" type="checkbox"/> Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง |

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	90H36M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	88
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	116
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	88
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	27
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	230
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	392
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สวัสดิ์ , วิศพล

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการอาคาร : ณฐา วัชรศิริ

วันที่ : 10/9/2568

วันที่ : 10/9/2568

วันที่ : 10/9/2568

THE
WORKS

17/9/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก วัน/เดือน/ปี 24/9/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนการทดสอบ			
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water leve / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ชม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tighteness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tighteness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ	
<input checked="" type="checkbox"/> Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	<input type="checkbox"/> Loaded / จ่ายโหลด
<input type="checkbox"/> Off switch interlock break	<input type="checkbox"/> Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
<input type="checkbox"/> Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที	<input checked="" type="checkbox"/> Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	90H47M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	83
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	56
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	95
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	28
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	226
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	392
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parta for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : สวัสดิ์ , วุฒิไกร	หัวหน้าช่าง : อรรถเดช สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการอาคาร : ธนวิภากร สวัสดิ์
วันที่ : 24/9/2568	วันที่ : 24/9/2568	วันที่ : 24/9/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

1/10/2568

Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนการทดสอบ			
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water leve / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓
Test Run / ทดสอบ			
<input checked="" type="checkbox"/>	Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	<input type="checkbox"/>	Loaded / จ่ายโหลด
<input type="checkbox"/>	Off switch interlock breake	<input type="checkbox"/>	Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
<input type="checkbox"/>	Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที	<input checked="" type="checkbox"/>	Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	90H52M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	61
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	113
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	141
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	27
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	227
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	392
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parta for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓
หมายเหตุ : <input type="checkbox"/> โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ			
ข้อเสนอแนะ : _____			
ตรวจเช็คโดย : ตรวจสอบโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย :			
ช่างอาคาร : สรวิชัย , วุฒิไกร หัวหน้าช่าง : อนุวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาคาร : อนุภา ภูมิทวีสิทธิ์			
วันที่ : 1/10/2568 วันที่ : 1/10/2568 วันที่ : 1/10/2568			

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

8/10/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

<input checked="" type="checkbox"/> Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	<input type="checkbox"/> Loaded / จ่ายโหลด
<input type="checkbox"/> Off switch interlock break	<input type="checkbox"/> Off main incoming to Gen. Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
<input type="checkbox"/> Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที	<input checked="" type="checkbox"/> Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	90H57M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	78
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	93
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	53
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	27
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	229
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	399
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สรวิ , วุฒิไกร

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการอาคาร : ณฐา วัชรพงศ์

วันที่ : 8/10/2568

วันที่ : 8/10/2568

วันที่ : 8/10/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก วัน/เดือน/ปี 15/10/2568

Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนการทดสอบ			
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water leve / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ			
<input checked="" type="checkbox"/>	Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	<input type="checkbox"/>	Loaded / จ่ายโหลด
<input type="checkbox"/>	Off switch interlock breake	<input type="checkbox"/>	Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
<input type="checkbox"/>	Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที	<input checked="" type="checkbox"/>	Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	91H2M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	94
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	138
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	98
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	28
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	230
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	399
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parta for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : สรวิทย์ , วิศพล	หัวหน้าช่าง : อมรินทร์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการอาคาร : ธนุภา ภูมิภักดิ์
วันที่ : 15/10/2568	วันที่ : 15/10/2568	วันที่ : 15/10/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

22/10/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของหัวต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

- ☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- ☐ Loaded / จ่ายโหลด
- ☐ Off switch interlock break
- ☐ Off main incoming to Gen. Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
- ☐ Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- ☒ Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	91H7M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	74
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	79
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	123
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	27
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	230
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	390
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สรวิชัย , วุฒิไกร

หัวหน้าช่าง : อนรุต คุ้มภักดิ์

ผู้จัดการอาคาร : ธนา วัชรพล

วันที่ : 22/10/2568

วันที่ : 22/10/2568

วันที่ : 22/10/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

29/10/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

- ☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- ☐ Loaded / จ่ายโหลด
- ☐ Off switch interlock break
- ☐ Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
- ☐ Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- ☒ Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	91H12M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	82
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	76
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	62
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	28
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	228
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	397
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สรวิทย์ , วุฒิไกร

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการอาคาร : ฐาภา กุศลกิจ

วันที่ : 29/10/2568

วันที่ : 29/10/2568

วันที่ : 29/10/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

5/11/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water leve / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถึงความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจสอบขันสกรูและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจสอบขันสกรูของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจสอบไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

- ☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
 ☐ Loaded / จ่ายโหลด
☐ Off switch interlock breake
 ☐ Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
☐ Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
 ☒ Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	91H17M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	98
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	68
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	85
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	28
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	226
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	399
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parta for sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สรวิชัย , วัศพล

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการอาคาร : สุภา ภูภิบาลิต

วันที่ : 5/11/2568

วันที่ : 5/11/2568

วันที่ : 5/11/2568

THE
WORKS

12/11/2568

Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

ข้อเสนอแนะ :

วันที่: 12/11/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

19/11/2568

Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water leve / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

- ☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- ☐ Loaded / จ่ายโหลด
- ☐ Off switch interlock breake
- ☐ Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
- ☐ Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- ☒ Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	91H27M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	71
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	139
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	109
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	27
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	230
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	395
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parta for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดยกเลิกการหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สรวิทย์ , วัศพล

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการอาคาร : ธนกร ภูมิวิมลกิจ

วันที่ : 19/11/2568

วันที่ : 19/11/2568

วันที่ : 19/11/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

26/11/2568

Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนการทดสอบ			
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water leve / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถึงความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓
Test Run / ทดสอบ			
<input checked="" type="checkbox"/>	Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	<input type="checkbox"/>	Loaded / จ่ายโหลด
<input type="checkbox"/>	Off switch interlock break	<input type="checkbox"/>	Off main incoming to Gen. Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
<input type="checkbox"/>	Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที	<input checked="" type="checkbox"/>	Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง
หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	91H32M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	60
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	146
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	82
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	27
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	230
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	392
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parta for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓
หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ			
ข้อเสนอแนะ :			
ตรวจสอบโดย :			
ทบทวนตรวจสอบโดย :			
ช่างอาคาร :	สรวิชัย , วัศพล	หัวหน้าช่าง :	อรนิต สุวรรณโณ
วันที่ :	26/11/2568	วันที่ :	26/11/2568
ผู้จัดการอาคาร :	ฉัตร ภูวนาลักษณ์	วันที่ :	26/11/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

3/12/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water leve / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ชม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจสอบสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจสอบสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจสอบไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

<input checked="" type="checkbox"/> Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	<input type="checkbox"/> Loaded / จ่ายโหลด
<input type="checkbox"/> Off switch interlock breake	<input type="checkbox"/> Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
<input type="checkbox"/> Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที	<input checked="" type="checkbox"/> Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	91H37M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงแดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	74
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	57
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	96
6	Batteries charging voltage / แรงแดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	28
7	Out going voltage / แรงแดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	228
8	Out going voltage / แรงแดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	400
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parta for sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจสอบโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สรวิทย์ , วุฒิไกร

หัวหน้าช่าง : อภิวัฒน์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการอาคาร : ฤทธิกร พลดี

วันที่ : 3/12/2568

วันที่ : 3/12/2568

วันที่ : 3/12/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

10/12/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water leve / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

<input checked="" type="checkbox"/> Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	<input type="checkbox"/> Loaded / จ่ายโหลด
<input type="checkbox"/> Off switch interlock break	<input type="checkbox"/> Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
<input type="checkbox"/> Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที	<input checked="" type="checkbox"/> Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	91H37M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงแดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	99
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	102
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	115
6	Batteries charging voltage / แรงแดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	27
7	Out going voltage / แรงแดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	227
8	Out going voltage / แรงแดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	392
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parta for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สรวิชัย , ประเสริฐ

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการอาคาร : ธนา ภูมิวรดิษฐ์

วันที่ : 10/12/2568

วันที่ : 10/12/2568

วันที่ : 10/12/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

17/12/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถึงความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

- ☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- ☐ Loaded / จ่ายโหลด
- ☐ Off switch interlock break
- ☐ Off main incoming to Gen. Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
- ☐ Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- ☒ Record the following / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	91H42M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	85
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	119
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	135
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	28
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	225
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	396
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สวัสดิ์ , ประเสริฐ

หัวหน้าช่าง : อภิเดช ศุภพรพาณิชย์

ผู้จัดการอาคาร : ดร. วิจิตรพลกิจ

วันที่ : 17/12/2568

วันที่ : 17/12/2568

วันที่ : 17/12/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

24/12/2568

Before Test To Check / ตรวจสอบเช็คก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจสอบเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจสอบเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจสอบเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจสอบเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

- ☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- ☐ Loaded / จ่ายโหลด
- ☐ Off switch interlock break
- ☐ Off main incoming to Gen . Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
- ☐ Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- ☒ Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	91H47M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	68
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	67
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	101
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	28
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	230
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	393
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจสอบเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจสอบเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจสอบโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สรวิชัย , วัศพล

หัวหน้าช่าง : อดิเรก สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการอาคาร : ภูษา ภูริรักษ์

วันที่ : 24/12/2568

วันที่ : 24/12/2568

วันที่ : 24/12/2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์



Weekly Generator Check List

อาคาร : คิว คอนโด อโศก

วัน/เดือน/ปี

31/12/2568

Before Test To Check / ตรวจเช็คก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	Hi
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	Hi
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	Hi
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ถังความจุ 1000 ลิตร)	8 ซม/800ลิตร	มากกว่า 3/4
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	✓
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	✓
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	✓
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจเช็คสภาพของสลักและน็อต	N	✓
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจเช็คสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	✓
10	Air Cleaner Element / ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ	N	✓
11	Fuel Filter Element / ตรวจเช็คไส้กรองน้ำมัน	N	✓

Test Run / ทดสอบ

- ☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด
- ☐ Loaded / จ่ายโหลด
- ☐ Off switch interlock breaker
- ☐ Off main incoming to Gen. Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.
- ☐ Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที
- ☒ Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	91H52M
3	Lubricating oil Pressure/ แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	97
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	135
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	90
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	28 V	27
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	227
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	400
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50
10	Check vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N	✓
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

บทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : สรวิชัย , วุฒิไกร

หัวหน้าช่าง : อนันต์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการอาคาร : ธงา ภูมิภักดิ์

วันที่ : 31/12/2568

วันที่ : 31/12/2568

วันที่ : 31/12/2568