

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อโศก ไฮป์ (Life Asoke Hype) (ระยะดำเนินการ) ภายใต้การดำเนินงานของนิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ์ อโศก ไฮป์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 พบว่า โครงการอาคารชุด อโศก ไฮป์ (Life Asoke Hype) มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการที่ทางโครงการยังไม่ได้มีการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัท วี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-1 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>		
3.1 การใช้น้ำ	9. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการทุกถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นหลังคา เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือหากมีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บสำรองโครงการต้องให้เจ้าหน้าที่หรือช่างของโครงการมาล้างทำความสะอาดทันที	<p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีกรล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการทุกถัง แต่ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลถังเก็บน้ำสำรองอยู่เป็นประจำ หากเกิดการชำรุด จะรีบซ่อมแซม แก้ไขปัญหาทันที</p> <p><b>แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>- ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการเตรียมแผนในการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ โดยโครงการมีแผนจะดำเนินการล้างทำความสะอาดในปี 2569</p>